

点検表(第一区分事業所)作成の手引き

2015年4月

東京都 環境局

目 次

第1部 点検表作成ツールの構成及び各シートの記入要領	2
第1章 点検表作成ツール(第一区分事業所)	2
1 全体構成	2
2 点検表シート、設備台帳の記入要領	4
(1)事業所概要	4
(2)事業所及び設備の性能・運用に関する点検事項	5
ア点検表シートの点検内容及び取組状況で選択・記入する点検項目	6
(ア)共通事項	6
(イ)特に注意の必要な点検項目	6
イ設備台帳に機器性能等を記入する項目	10
(ア)点検表シート	10
(イ)設備台帳の共通事項	11
(ウ)熱源機器	12
(エ)冷却塔	14
(オ)空調用ポンプ	15
(カ)空調機	16
(キ)パッケージ形空調機	17
(ク)ファン	18
(ケ)照明器具	19
(コ)変圧器	21
(サ)給水ポンプ	22
(シ)昇降機	23
(ス)冷凍・冷蔵設備	24
3 選択肢一覧	25
4 単位換算表	28
5 省エネ余地一覧	29
第2部 点検表シート、設備台帳記入例	30
第3部 優良特定地球温暖化対策事業所の認定ガイドライン(第一区分事業所)	
点検項目関連抜粋	別冊

第1部 点検表作成ツールの構成及び各シートの記入要領

第1章 点検表作成ツール(第一区分事業所)

点検表は、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(環境確保条例)に基づき、知事が策定した東京都地球温暖化対策指針に位置づけられたもので、指定地球温暖化対策事業所は、毎年度作成・提出を行うものです。(トップレベル事業所等及び本年度トップレベル事業所等の申請を行う場合は、点検項目について点検が実施されているとみなし、点検表の提出は不要とします。)

1 全体構成

点検表は、必ず点検表作成ツール(第一区分事業所)を用いて作成する。点検表作成ツール(第一区分事業所)は点検表の記入方法を説明するシート(記入方法シート)と認定申請事業所で記入が必要なシート(点検表シート、設備台帳 11種類)と省エネ余地結果が一覧表で表示されるシート(省エネ余地一覧シート)の3種類のシートで構成されている。

記入方法シート

- 点検表の作成に当たり必要な説明が記載してあるので、点検表シート及び設備台帳の記入を行う前に内容を確認する。

点検表シート、設備台帳

- 点検表シート及び設備台帳にデータ記入を行うことで点検表が作成される。
- 事業所概要、事業所及び設備の性能・運用に関する点検事項について記入を行う。

省エネ余地一覧シート

- 省エネ余地一覧シートは、点検項目別の省エネ余地を一覧で示すシートである。
- 点検表シートでの記入内容に基づき、改修対象の機器(都が設定した標準改修年数(記入方法シートに記載)を経過した機器)に対する省エネ余地が表示される。
省エネ余地が大きいものをA、中程度のものをB、小さいものをCとして表示している。
- 点検表シートでの記入が終わった後に内容を確認する。

点検表(第一区分事業所)の記入方法

1. 点検表及び設備台帳の記入について

(1) 記入方法の説明

- 「デジタル点検表作成ツール(第一区分事業所)」の「点検表及び設備台帳(無償ダウンロード)」に記入していただき、
- 「点検表及び設備台帳の記入方法」についてお読みください。点検表作成ツールに記入済み点検表のデータを送信していただき、
- 点検表シートには、デジタルツールから印刷していただき、
- 点検表シートには、印刷された点検表シートを記入していただき、
- 点検表シートには、点検表シートに記載の項目を記入していただき、
- 点検表シートには、点検表シートに記載の項目を記入していただき、
- 点検表シートには、点検表シートに記載の項目を記入していただき、

(2) 事業所概要の記入について

- 「事業所概要」欄には、事業所名、事業所の住所、事業所の業種、指定地球温暖化対策事業所等認定の年月、事業所が設置している設備機器の名称等を記入していただき、
- 「事業所概要」欄には、事業所概要欄に記載の項目を記入していただき、
- 「事業所概要」欄には、事業所概要欄に記載の項目を記入していただき、
- 「事業所概要」欄には、事業所概要欄に記載の項目を記入していただき、

(3) 設備及び設備の性能・運用に関する点検事項の記入について

- 「設備及び設備の性能・運用に関する点検事項」欄には、設備の性能・運用に関する点検事項を記入していただき、
- 「設備及び設備の性能・運用に関する点検事項」欄には、設備の性能・運用に関する点検事項を記入していただき、
- 「設備及び設備の性能・運用に関する点検事項」欄には、設備の性能・運用に関する点検事項を記入していただき、
- 「設備及び設備の性能・運用に関する点検事項」欄には、設備の性能・運用に関する点検事項を記入していただき、

(4) 設備台帳の記入について

- 「設備台帳」欄には、設備の性能・運用に関する点検事項を記入していただき、
- 「設備台帳」欄には、設備の性能・運用に関する点検事項を記入していただき、
- 「設備台帳」欄には、設備の性能・運用に関する点検事項を記入していただき、
- 「設備台帳」欄には、設備の性能・運用に関する点検事項を記入していただき、

2. 省エネ余地一覧について

- 「省エネ余地一覧」欄には、点検項目別の省エネ余地を一覧で示すシートである。
- 「省エネ余地一覧」欄には、点検項目別の省エネ余地を一覧で示すシートである。
- 「省エネ余地一覧」欄には、点検項目別の省エネ余地を一覧で示すシートである。
- 「省エネ余地一覧」欄には、点検項目別の省エネ余地を一覧で示すシートである。

点検表(第一区分事業所)

設備種別	設備名称	設置場所	設置年次	標準改修年数	省エネ余地	備考
空調機	冷暖房用空調機	1F	2018	15	C	
照明	照明器具	1F	2018	15	C	
給排水	給排水設備	1F	2018	15	C	
その他	その他設備	1F	2018	15	C	

点検表(第一区分事業所)による省エネ余地一覧

設備種別	設備名称	設置場所	設置年次	標準改修年数	省エネ余地	備考
空調機	冷暖房用空調機	1F	2018	15	C	
照明	照明器具	1F	2018	15	C	
給排水	給排水設備	1F	2018	15	C	
その他	その他設備	1F	2018	15	C	

①記入方法シート
計1枚

②点検表シート、設備台帳
点検表 計4枚 + 設備台帳 11種類

③省エネ余地一覧シート
計1枚

点検表作成ツール

点検表(第一区分事業所)の記入方法

1. 点検表及び設備台帳の記入について

(1) 記入方法の概要

- ・本ファイル(点検表作成ツール(第一区分事業所))の点検表及び設備台帳(熱源機器など)に記入してください。
- ・点検表及び設備台帳の記入方法について不明な点がある場合は、点検表作成ツール記入例及び点検表作成の手引きを参照してください。

	黄色欄については、プルダウンメニューから選択してください。
	オレンジ色欄については、数値・コメントを記入してください。
	緑色欄については、任意記入又は任意選択ですが、エネルギー管理上重要な内容のため、できる限り記入又は選択してください。
	水色欄については、設備台帳に記入できない場合のみ記入又は選択してください。
	白色欄については、設備台帳の結果が自動的に反映されますが、変更したい場合はプルダウンメニューから再選択可能です。

(2) 事業所概要の記入について

- ・基本情報のうち、指定番号、事業所の名称、主たる用途、用途別床面積、温室効果ガス等の排出状況については、東京都に提出している地球温暖化対策計画書記載の内容をそのまま記入してください。
- ・提出年度には点検表を提出する年度を西暦で記入してください。
- ・その他の基本情報は、事業所のおおむねの状況を記入してください。
- ・点検表を複数に分けて作成する場合は識別番号を右欄に記入してください。

(3) 事業所及び設備の性能・運用に関する点検事項の記入について

- ・性能に関する点検項目は前年度末時点の状況、運用に関する点検項目は前年度の年間実績で記入してください。
- ・「別シートの設備台帳に記入する」と記載のある点検項目については、設備台帳に記入した結果が自動的に反映されます。
- ・全ての点検項目は、主要な機器又は主たる室について記入してください。
- ・同一の事業所内に複数の建物がある場合、取組状況を選択する点検項目は、それらの平均的な取組状況を選択してください。
- ・点検項目の内容について詳しく知りたい場合は、優良特定地球温暖化対策事業所の認定ガイドライン(第一区分事業所)を参照してください。
点検表の参照欄に関連する項目No.が記載されています。(点検表作成の手引きの参考資料に抜粋を添付)
- ・「実施」又は「実施無し」など除外を除く選択肢が2つしかない場合は、概ね70%以上の場合にのみ「実施」又は「導入」を選択してください。
- ・導入又は実施の割合に関する選択肢は、次の基準を目安に選択してください。

選択肢	導入又は実施の割合
全て	95%以上
大半	70%以上95%未満
半分程度	30%以上70%未満
一部	5%以上30%未満
無し	5%未満

※事業所に対象となる機器が無い場合は除外項目「～無し」を選択してください。
例えば、事業所自体に空調機がない場合、空調機に関連する点検項目では「空調機無し」を選択することで、点検項目から除外されます。

(4) 設備台帳の記入について

- ・設備の種類毎(熱源機器、冷却塔、空調用ポンプ、空調機、パッケージ形空調機、ファン、照明器具、変圧器、給水ポンプ、昇降機、冷凍・冷蔵設備)に用意されている別シートの設備台帳に、主要な機器について記入してください。
- ・設備台帳内のセルが赤色になる場合は、記入又は選択内容がエラーとなっているため、消えるように修正して下さい。
- ・設備台帳内のセルが濃黄色又は濃灰色になる部分については、現時点で省エネ余地のある機器や制御を示しています。

2. 省エネ余地一覧について

- ・省エネ余地一覧シートは、点検項目別の省エネ余地を示すシートです。
- ・省エネ余地は、設備の設置年度に対して、次の表に掲げる標準改修年数を経過した機器のみ対象として算定しています。
設置年度が新しく、標準改修年数に達している機器が一つもない場合は、「-」が表示されます。


熱源	冷却塔	ポンプ	コージェネ	空調機	パッケージ	電算用パッケージ	ファン	照明	変圧器	昇降機	冷凍・冷蔵
20年	15年	15年	15年	20年	15年	7年	15年	15年	25年	20年	10年

- ・省エネ余地の程度(A～C)別の集計結果を確認してください。省エネ余地の程度は、事業所全体のエネルギー消費に対する当該対象項目実施による、おおよその削減率を示します。
A:省エネ余地が大きいもの(1%以上) B:省エネ余地が中程度のもの(0.5%以上1%未満) C:省エネ余地が小さいもの(0.5%未満)
- ・省エネ余地が無い場合、又は対象となる設備がない場合には、「-」が表示されます。
- ・取組が進んでいるものや、遅れているものが一覧で確認できますので、事業所の温室効果ガス削減の取組の参考としてください。

2 点検表シート、設備台帳の記入要領

点検表作成ツールには、点検表シートと設備台帳が収納されている。

- ① 「点検表」を選択すると、点検表シートが開く。
- ② 「熱源機器」、「冷却塔」、「空調用ポンプ」、「空調機」、「パッケージ形空調機」、「ファン」、「照明器具」、「変圧器」、「給水ポンプ」、「昇降機」、「冷凍・冷蔵設備」のシートを選択すると各設備台帳が開く。



(1) 事業所概要

- ① 基本情報及び温室効果ガス等の排出状況は、東京都に提出している地球温暖化対策計画書の記載内容（『主たる用途』、『提出年度』、『用途別床面積』、『基準排出量』、『前年度特定温室効果ガス排出量』、『前年度熱量（一次エネルギー消費量）』）をそのまま記入する。
- ② 『主たる用途』は、該当する用途をプルダウンメニューから選択する。
- ③ 複数に分けて作成を行う場合は識別番号を選択する。
- ④ 『主たる建物の竣工年度』（西暦）及び『契約電力』については、半角数字で記入する。
- ⑤ 『商業施設内の飲食店舗割合』、『全空調設備容量の内パッケージ空調機の占める割合』をプルダウンメニューから選択する。なお、商業施設が無い場合は、“商業施設無し”を選択する。パッケージ空調機がない場合は、“無し”を選択する。
- ⑥ 用途別床面積において用途別内訳の情報通信施設の床面積が延べ床面積の半分以上の場合、『情報通信施設のPUE』の実績を記入する。

点検表（第一区分事業所）

事業所概要

基本情報

指定番号	1111	複数に分けて作成する場合は識別番号を右欄に記入
事業所の名称	東京環境不動産	
主たる用途	テナントビル	
提出年度	2015	年度
用途別床面積		床面積[m ²]
	建物の延べ面積	50,400
	事務所	43,000
	情報通信	
	放送局	
	用途別内訳	
	商業	1,400
	宿泊	
	教育	
	医療	
	文化	
	物流	
	駐車場	6,000
	工場その他上記以外	

温室効果ガス等の排出状況

基準排出量	12,000	t-CO ₂ /年
前年度特定温室効果ガス排出量	10,000	t-CO ₂ /年
前年度熱量（一次エネルギー消費量）	80,000	GJ/年

その他の基本情報

主たる建物の竣工年度	2015	年度
契約電力	3,030	kw
商業施設内の飲食店舗割合	一部	
全空調設備容量の内パッケージ空調機の占める割合	一部	
情報通信施設のPUEの実績		

点検表シート（1ページ）

(2) 事業所及び設備の性能・運用に関する点検事項

事業所及び設備の性能・運用に関する点検に際し、点検表シート及び設備台帳への記入・選択が必要となる。点検項目は以下の3種類に分けられる。

点検項目の種類

点検項目の種類	点検項目No.
点検表シートの点検内容及び取組状況で選択する点検項目	下記以外の項目
点検表シートの点検内容及び取組状況に機器性能等を記入する点検項目	9
設備台帳に機器性能等を記入する項目	2、3、4、20、21、31、47 49、55、61、62

- ① 点検表シートの点検内容及び取組状況で選択・記入する点検項目については事業所における温室効果ガス削減対策の取組状況を、点検内容及び取組状況の欄で選択・記入する。p. 6~9に記入要領の一例を示す。
- ② 設備台帳に機器性能を記入する点検項目については、p. 10以降に該当する項目の記入方法を示す。
- ③ 点検表シート及び設備台帳に記入した内容により、省エネ余地の欄には省エネ余地が大きいものをA、中程度のものをB、小さいものをCとして自動的に表示される。
- ④ 点検内容及び取組状況の内容について詳しく知りたい場合は、優良特定地球温暖化対策事業所のガイドライン(第一区分事業所)(点検表作成の手引きの参考資料)を確認する。(参照欄に対応する番号を示す)

点検表シートの点検内容及び取組状況で選択する点検項目

No.	参照	点検項目	点検内容及び取組状況	省エネ余地
I	3.1	エネルギー管理システムの導入	用途別・系統別の計測計量及びエネルギー管理システムが導入され活用しているか。また、利用者を含めた見える化が行われているか。 ※判断基準が不明な場合は手引きを参照すること。	詳細計測+機器効率管理+フィードバック B

点検表シートの点検内容及び取組状況に機器性能等を記入する点検項目

No.	参照	点検項目	点検内容及び取組状況	省エネ余地																								
II	1c.1	高効率コージェネレーションの導入	コージェネレーションが高効率化されているか。 ※ 燃料消費量は高位発熱量換算とする。なおコージェネレーション設備がない場合は未記入とする。	-																								
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>設置年度</th> <th>コージェネ機種</th> <th>発電容量 [kW]</th> <th>定格燃料消費量</th> <th>エネルギー種別</th> <th>台数</th> <th>定格発電効率[%]</th> <th>年間燃料消費量 [GJ/年]</th> <th>年間発電量 [MWh/年]</th> <th>年間排熱利用量 [GJ/年]</th> <th>年間平均発電効率</th> <th>年間平均総合効率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2000</td> <td>ガスエンジン</td> <td>1,000</td> <td>10,000.0</td> <td>[MJ/h]ガス</td> <td>1</td> <td>40%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	設置年度	コージェネ機種	発電容量 [kW]	定格燃料消費量	エネルギー種別	台数	定格発電効率[%]	年間燃料消費量 [GJ/年]	年間発電量 [MWh/年]	年間排熱利用量 [GJ/年]	年間平均発電効率	年間平均総合効率	2000	ガスエンジン	1,000	10,000.0	[MJ/h]ガス	1	40%						
設置年度	コージェネ機種	発電容量 [kW]	定格燃料消費量	エネルギー種別	台数	定格発電効率[%]	年間燃料消費量 [GJ/年]	年間発電量 [MWh/年]	年間排熱利用量 [GJ/年]	年間平均発電効率	年間平均総合効率																	
2000	ガスエンジン	1,000	10,000.0	[MJ/h]ガス	1	40%																						

設備台帳に機器性能等を記入する項目

No.	参照	点検項目	点検内容及び取組状況	省エネ余地																											
3	II 3a.2 3a.9	高効率冷却塔及び省エネ制御の導入	冷却塔・冷却塔ファン及び散水ポンプが高効率化されているか。 (省エネ形相当品とは、冷却能力当たりのファン動力が、自燃防止形の場合は10.5W/kW以下、自燃防止形以外は7.5W/kW以下の冷却塔のこと。) ※全ての冷却塔を別シートの設備台帳に記入する。ただし、凍結防止用のポンプは除く。ギア式ファンは直結形とする。 なお、冷却塔がない場合は未記入とする。 別シートの設備台帳に記入できない場合のみ、右欄に記入する。	C																											
			<table border="1"> <tr> <td>省エネ形相当品</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ファン</td> <td>モータ直結形ファン</td> <td>半分に導入</td> </tr> <tr> <td></td> <td>永久磁石(IPM)モータ</td> <td>半分に導入</td> </tr> <tr> <td></td> <td>フレシム効率(IE3)モータ</td> <td>半分に導入</td> </tr> <tr> <td></td> <td>高効率(IE2)モータ</td> <td>導入無し</td> </tr> <tr> <td>散水ポンプ</td> <td>永久磁石(IPM)モータ</td> <td>散水ポンプ無し</td> </tr> <tr> <td></td> <td>フレシム効率(IE3)モータ</td> <td>散水ポンプ無し</td> </tr> <tr> <td></td> <td>高効率(IE2)モータ</td> <td>散水ポンプ無し</td> </tr> <tr> <td>冷却塔ファン等の台数制御又は発停制御</td> <td></td> <td>半分に導入</td> </tr> </table>	省エネ形相当品			ファン	モータ直結形ファン	半分に導入		永久磁石(IPM)モータ	半分に導入		フレシム効率(IE3)モータ	半分に導入		高効率(IE2)モータ	導入無し	散水ポンプ	永久磁石(IPM)モータ	散水ポンプ無し		フレシム効率(IE3)モータ	散水ポンプ無し		高効率(IE2)モータ	散水ポンプ無し	冷却塔ファン等の台数制御又は発停制御		半分に導入	
省エネ形相当品																															
ファン	モータ直結形ファン	半分に導入																													
	永久磁石(IPM)モータ	半分に導入																													
	フレシム効率(IE3)モータ	半分に導入																													
	高効率(IE2)モータ	導入無し																													
散水ポンプ	永久磁石(IPM)モータ	散水ポンプ無し																													
	フレシム効率(IE3)モータ	散水ポンプ無し																													
	高効率(IE2)モータ	散水ポンプ無し																													
冷却塔ファン等の台数制御又は発停制御		半分に導入																													

④優良特定地球温暖化対策事業所のガイドライン(第一区分事業所)の参照No.

③取組状況の選択、記入内容により省エネ余地が自動計算され表示

点検表シートの点検内容及び取組状況で選択・記入する項目(例)

ア 点検表シートの点検内容及び取組状況で選択・記入する点検項目

(ア)共通事項

- ① 点検表シートの各点検項目の点検内容及び取組状況について、該当する項目について選択する。
- ② p. 6～9に特に注意の必要な点検項目を示す。

No.	参照	点検項目	点検内容及び取組状況	省エネ余地
5	Ⅱ 3a.4	蒸気ボイラーのエコマイザーの導入	蒸気ボイラーにエコマイザーが導入されているか。(エコマイザーとは、蒸気ボイラーの燃焼ガスの排熱を熱回収し、蒸気ボイラーの給水を予熱する装置。)	対象機器無し -
6	Ⅱ 3a.5	大温度差送水システムの導入	冷水の標準的な往温度と還温度の差が大きく確保されているか。(大温度差送水とは、往温度と還温度の差が7℃以上のこと。)	8℃以上10℃未満 C
7	Ⅱ 3a.7	蒸気弁・フランジ部の断熱	蒸気弁及びフランジ部が断熱されているか。	空調機回りのみ C

①選択

(イ)特に注意の必要な点検項目

No. 1 ビルエネルギーマネジメントシステム (BEMS) 等の導入

- ・ 下表を参考に事業所の取組状況を選択する。

選択肢と判断基準

選択肢	判断基準
BEMSによるフィードバック+見える化	下記に加えWEB等でテナントや部門等の利用者にエネルギーの見える化を行っている。
詳細計測+機器効率管理+フィードバック	下記に加えて、熱源設備等、主要な設備機器の効率管理を定期的に行い運営管理にフィードバック。
用途別+系統別の把握	下記に加えて、低層・高層系統や、店舗・事務所系統等、場所や利用先別のエネルギー消費を把握。
用途別の把握程度	下記に加えて、照明、コンセント、熱源等主要な用途のエネルギー消費量を把握。
課金メーター程度	事業所全体の電気、ガス量やテナント等の取引・課金のためのメーター程度の把握しかできていない。

No. 2 高効率熱源機器の導入

- ① 対象となる熱源機器について、設備台帳に記入する。（記入方法はp. 12を参照）
- ② 『年間電気使用量』『年間燃料消費量』『年間一次エネルギー消費量』『年間熱製造量』は把握できる場合は記入する。
- ③ 年間電気使用量、年間燃料消費量、年間一次エネルギー消費量、年間熱製造量の合計値と冷熱源、温熱源のシステムCOPが自動計算されるので、機器仕様と照合し記入内容に間違いがないか確認する。

熱源・熱搬送設備		点検項目		点検内容及び取組状況						省エネ余地
No.	参照	点検項目		点検内容及び取組状況						省エネ余地
2	II 3a.1	高効率熱源機器の導入		熱源機器が高効率化されているか。 ※全ての熱源機器を別シートの設備台帳に記入する。 熱源システム全体の運転実績 ※熱源設備のシステム全体に関わるもののみとし、燃料消費量は高位発熱量換算とする。						C
区分	年間電気使用量	年間燃料消費量	年間一次エネルギー消費量	年間熱製造量	システムCOP					
冷熱源	MWh/年	GJ/年	GJ/年	GJ/年						
温熱源	MWh/年	GJ/年	GJ/年	GJ/年						
計	MWh/年	GJ/年	GJ/年	GJ/年						

点検表シート（1ページ）

No. 9 高効率コージェネレーションの導入

- ① 対象となるコージェネレーションについて、『設置年度』、『発電容量[kW]』、『定格燃料消費量』、『台数』、『年間燃料消費量[GJ/年]』、『年間発電量[MWh/年]』、『年間排熱利用量[GJ/年]』を記入し、『コージェネ機種』、『エネルギー種別』を選択する。
- ② 定格燃料消費量は、高位発熱量換算とする。
- ③ エネルギー種別がガスの場合の定格燃料消費量（定格ガス消費量）は、ガス会社や設置年度により単位発熱量が異なるため、納入時の高位発熱量で熱量換算して記入する。（単位換算表はp. 28を参照）
- ④ 定格発電効率、年間平均発電効率、年間平均総合効率が自動計算されるので、機器仕様と照合し記入内容に間違いがないか確認する。

熱源・熱搬送設備		点検項目		点検内容及び取組状況										省エネ余地
No.	参照	点検項目		点検内容及び取組状況										省エネ余地
9	II 3a.18	高効率コージェネレーションの導入		コージェネレーションが高効率化されているか。 ※燃料消費量は高位発熱量換算とする。なおコージェネレーション設備がない場合は未記入とする。										C
設置年度	コージェネ機種	発電容量 [kW]	定格燃料消費量	エネルギー種別	台数	定格発電効率[%]	年間燃料消費量 [GJ/年]	年間発電量 [MWh/年]	年間排熱利用量 [GJ/年]	年間平均発電効率	年間平均総合効率			
2000	ガスエンジン	1,000	10,000.0	[MJ/h]ガス	1	40%								

点検表シート（1ページ）

No. 10 燃焼機器の空気比の管理

- ① 燃焼機器の空気比の管理について、空気比の実績を選択する。
- ② 空気比の実績は、大気汚染防止法により規定されているばい煙量測定結果や、メーカー等によるメンテナンス時の報告書を参照し、下表に基づき選択する。
- ③ 空気比の実績が機器により異なる場合は、その容量又は年間製造熱量が最も大きい割合を占める燃焼機器の空気比の実績を記入する。
- ④ 空気比の調整が可能な熱源機器が無い場合は、「燃焼機器無し」を選択する。

①空気比の実績を選択

No.	参照	点検項目	点検内容及び取組状況	省エネ余地
10	Ⅲ 1a.1	燃焼機器の空気比の管理	ボイラー、直焚吸収冷温水機等の燃焼機器の空気比管理が実施されているか。 ※基準空気比、目標空気比の判断基準が不明な場合は手引きを参照すること。	基準空気比 C

点検表シート（2ページ）

基準空気比と目標空気比の判断基準

省エネ法「工場事業場判断基準」における 燃焼設備の基準空気比と目標空気比		負荷率 [%]	空気比（ ）内数値が目標空気比	
			液体燃料	気体燃料
ボイラー	蒸発量が 毎時30 ト以上のもの	50～100	1.1～1.25 (1.05～1.15)	1.1～1.2 (1.05～1.15)
	蒸発量が毎時10 ト以上 30 ト未満のもの	50～100	1.15～1.3 (1.15～1.25)	1.15～1.3 (1.15～1.25)
	蒸発量が毎時5 ト以上 10 ト未満のもの	50～100	1.2～1.3 (1.15～1.3)	1.2～1.3 (1.15～1.25)
	蒸発量が 毎時5 ト未満のもの	50～100	1.2～1.3 (1.15～1.3)	1.2～1.3 (1.15～1.25)
小型貫流ボイラー		100	1.3～1.45 (1.25～1.4)	1.25～1.4 (1.2～1.35)
温水ボイラー、冷温水発生機等		100	1.2～1.3 (1.15～1.3)	1.2～1.3 (1.15～1.25)

※空気比は、一定負荷燃焼時のボイラー出口測定値とし、以下の式1又は式2により算出する。

$$\text{空気比} = 21 \times N_2 / (21 \times N_2 - 79 \times (O_2 - 0.5 \times CO)) \dots \text{(式1)}$$

$$\text{空気比} = 21 / (21 - O_2) \dots \text{(式2)}$$

ただし、O₂：排ガス中の酸素濃度（%） N₂：排ガス中の窒素濃度（%） CO：排ガス中の一酸化炭素濃度（%）

※負荷率とはボイラー負荷率とする。混燃ボイラーは混燃立（発熱量ベース）の高い燃料に係る値を適用する。

※「小型貫流ボイラー」とは、労働安全衛生法施行令第1条第4号に規定する小型ボイラーのうち、大気汚染防止法施行令別表第1（第2条関係）第1項に規定するボイラーに該当するものをいう。

No. 27 ファンコイルユニットの比例制御の導入

- ① ファンコイルユニットの比例制御※1の導入について、取組状況の割合を選択する。
- ② 全空調設備容量の内、ファンコイルユニットの占める割合を選択する。

※1：比例制御とは、設定点でオン・オフ動作させ目標値付近を保持する二位置制御ではなく、目標値と制御量の差に比例して操作量を変化させる制御のことで、室内温度、還気温度又冷温水還り温度によって、単体ごと又は複数台まとめてゾーン単位で制御されているものとする。

No.	参照	点検項目	点検内容及び取組状況	省エネ余地
27	Ⅱ 3b.14	ファンコイルユニットの比例制御の導入	ファンコイルユニットに比例制御が導入されているか。 (比例制御とは、目標値と制御量の差に比例して操作量を変化させる制御のこと。) 全空調設備容量の内ファンコイルユニットの占める割合 一部	一部に導入 C

②ファンコイルの占める割合を選択

①導入の割合を選択

点検表シート（2ページ）

No. 47 高効率照明器具及び省エネ制御の導入

- ① 対象となる照明器具について、別シートの設備台帳に記入する。（記入方法はp. 19を参照）
- ② 記入対象の主たる室用途について照度測定値を記入する。照度は運用実態に基づき平均的な照度を記入する。
- ③ 事業所概要で、用途別床面積を記入していない用途は灰色となり、記入、選択を行わない。
- ④ 別シートの設備台帳に記入できない場合は、各項目について点検表シートで直接、記入又は選択する。主たるランプ種類が3種類以上ある場合は、導入割合の多い2種類を記入する。

No.	参照	点検項目	点検内容及び取組状況	省エネ余地																																																																																																																																																																													
47	II 3e-1 3e-3 3e-8	高効率照明及び省エネ制御の導入	<p>高効率照明が導入されているか。</p> <p>※記入対象の主たる室用途について照度測定値を記入する。照度は室内環境測定結果報告書等、運用実態に基づき平均的な照度を記入する。主たる室用途の（ ）内の数値は照度の目標値を示す。照度測定値を除き、照明器具が32W以上の場合は別シートの設備台帳に必ず記入する。</p> <p>※昼光利用制御は、照度センサーが窓面から概ね3m以内の場合で、窓際の照明のみを制御している場合を有効とする。</p> <p>別シートの設備台帳に記入できない場合のみ、設置年度から右の欄に記入する。ただし、2種類以上のランプ種類がある場合は、主たる室用途の2段目も記入し、それぞれの導入割合を記入する。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">用途</th> <th rowspan="2">主たる室用途</th> <th rowspan="2">照度測定値 [lx]</th> <th rowspan="2">設置年度</th> <th colspan="2">高効率照明器具</th> </tr> <tr> <th>主たるランプ種類</th> <th>導入割合</th> </tr> </thead> <tr> <td rowspan="10">共通</td> <td>エントランスホール (300 lx)</td> <td></td> <td></td> <td>LED (120lm/W未満)</td> <td>全てに導入</td> </tr> <tr> <td>廊下 (100 lx)</td> <td></td> <td></td> <td>LED (120lm/W未満)</td> <td>全てに導入</td> </tr> <tr> <td>便所 (200 lx)</td> <td></td> <td></td> <td>直管形蛍光灯ランプ Hf (FHF,FHG)</td> <td>導入無し</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>LED (120lm/W未満)</td> <td>全てに導入</td> </tr> <tr> <td>駐車場 (75 lx)</td> <td></td> <td></td> <td>LED (120lm/W未満)</td> <td>全てに導入</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>直管形蛍光灯ランプ Hf (FHF,FHG)</td> <td>導入無し</td> </tr> <tr> <td>事務室 (500 lx)</td> <td></td> <td></td> <td>LED (120lm/W未満)</td> <td>全てに導入</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>直管形蛍光灯ランプ FLR,FSL</td> <td>全てに導入</td> </tr> <tr> <td>電算室 (300 lx)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>商業施設</td> <td>物販店舗</td> <td></td> <td></td> <td>直管形蛍光灯ランプ Hf (FHF,FHG)</td> <td>全てに導入</td> </tr> <tr> <td></td> <td>飲食店舗客席</td> <td></td> <td></td> <td>LED (120lm/W未満)</td> <td>大半に導入</td> </tr> <tr> <td></td> <td>飲食店舗厨房</td> <td></td> <td></td> <td>直管形蛍光灯ランプ Hf (FHF,FHG)</td> <td>一部に導入</td> </tr> <tr> <td></td> <td>飲食店舗厨房</td> <td></td> <td></td> <td>LED (120lm/W未満)</td> <td>全てに導入</td> </tr> <tr> <td></td> <td>店舗通路</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="5">宿泊施設</td> <td>ホテルロビー</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>客室</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>客室廊下</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>宴会場</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>教育施設</td> <td>教室</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>研究室</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>体育館</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">医療施設</td> <td>病室</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>診察室</td> <td></td> <td></td> <td>LED (120lm/W未満)</td> <td>全てに導入</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">文化施設</td> <td>会議場</td> <td></td> <td></td> <td>LED (120lm/W未満)</td> <td>全てに導入</td> </tr> <tr> <td>ロビー・ホワイエ</td> <td></td> <td></td> <td>LED (120lm/W未満)</td> <td>全てに導入</td> </tr> <tr> <td>物流施設</td> <td>物流倉庫</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">その他</td> <td>競技場</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>屋外</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>初期照度補正制御</td> <td>全てに導入</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>昼光利用制御</td> <td>全てに導入</td> </tr> </table>	用途	主たる室用途	照度測定値 [lx]	設置年度	高効率照明器具		主たるランプ種類	導入割合	共通	エントランスホール (300 lx)			LED (120lm/W未満)	全てに導入	廊下 (100 lx)			LED (120lm/W未満)	全てに導入	便所 (200 lx)			直管形蛍光灯ランプ Hf (FHF,FHG)	導入無し				LED (120lm/W未満)	全てに導入	駐車場 (75 lx)			LED (120lm/W未満)	全てに導入				直管形蛍光灯ランプ Hf (FHF,FHG)	導入無し	事務室 (500 lx)			LED (120lm/W未満)	全てに導入				直管形蛍光灯ランプ FLR,FSL	全てに導入	電算室 (300 lx)					商業施設	物販店舗			直管形蛍光灯ランプ Hf (FHF,FHG)	全てに導入		飲食店舗客席			LED (120lm/W未満)	大半に導入		飲食店舗厨房			直管形蛍光灯ランプ Hf (FHF,FHG)	一部に導入		飲食店舗厨房			LED (120lm/W未満)	全てに導入		店舗通路					宿泊施設	ホテルロビー					客室					客室廊下					宴会場					教育施設	教室						研究室						体育館					医療施設	病室					診察室			LED (120lm/W未満)	全てに導入	文化施設	会議場			LED (120lm/W未満)	全てに導入	ロビー・ホワイエ			LED (120lm/W未満)	全てに導入	物流施設	物流倉庫					その他	競技場					屋外									初期照度補正制御	全てに導入					昼光利用制御	全てに導入
用途	主たる室用途	照度測定値 [lx]	設置年度					高効率照明器具																																																																																																																																																																									
				主たるランプ種類	導入割合																																																																																																																																																																												
共通	エントランスホール (300 lx)			LED (120lm/W未満)	全てに導入																																																																																																																																																																												
	廊下 (100 lx)			LED (120lm/W未満)	全てに導入																																																																																																																																																																												
	便所 (200 lx)			直管形蛍光灯ランプ Hf (FHF,FHG)	導入無し																																																																																																																																																																												
				LED (120lm/W未満)	全てに導入																																																																																																																																																																												
	駐車場 (75 lx)			LED (120lm/W未満)	全てに導入																																																																																																																																																																												
				直管形蛍光灯ランプ Hf (FHF,FHG)	導入無し																																																																																																																																																																												
	事務室 (500 lx)			LED (120lm/W未満)	全てに導入																																																																																																																																																																												
				直管形蛍光灯ランプ FLR,FSL	全てに導入																																																																																																																																																																												
	電算室 (300 lx)																																																																																																																																																																																
	商業施設	物販店舗			直管形蛍光灯ランプ Hf (FHF,FHG)	全てに導入																																																																																																																																																																											
	飲食店舗客席			LED (120lm/W未満)	大半に導入																																																																																																																																																																												
	飲食店舗厨房			直管形蛍光灯ランプ Hf (FHF,FHG)	一部に導入																																																																																																																																																																												
	飲食店舗厨房			LED (120lm/W未満)	全てに導入																																																																																																																																																																												
	店舗通路																																																																																																																																																																																
宿泊施設	ホテルロビー																																																																																																																																																																																
	客室																																																																																																																																																																																
	客室廊下																																																																																																																																																																																
	宴会場																																																																																																																																																																																
	教育施設	教室																																																																																																																																																																															
	研究室																																																																																																																																																																																
	体育館																																																																																																																																																																																
医療施設	病室																																																																																																																																																																																
	診察室			LED (120lm/W未満)	全てに導入																																																																																																																																																																												
文化施設	会議場			LED (120lm/W未満)	全てに導入																																																																																																																																																																												
	ロビー・ホワイエ			LED (120lm/W未満)	全てに導入																																																																																																																																																																												
物流施設	物流倉庫																																																																																																																																																																																
その他	競技場																																																																																																																																																																																
	屋外																																																																																																																																																																																
				初期照度補正制御	全てに導入																																																																																																																																																																												
				昼光利用制御	全てに導入																																																																																																																																																																												

 |

② 記入

④ 設備台帳に未記入の場合、直接選択

③ 灰色欄には記入しない

④ 設備台帳に未記入の場合、直接選択

イ. 設備台帳に機器性能等を記入する項目

(ア) 点検表シート

① 設備台帳がある点検項目については、設備台帳に対象となる設備機器の導入状況、機器性能について記入する。(設備台帳の記入要領をp.11~24に示す。)

設備台帳のある点検項目を下表に示す。

設備台帳のある点検項目

NO.	点検項目	シート名
2	高効率熱源機器の導入	熱源機器
3	高効率冷却塔及び省エネ制御の導入	冷却塔
4	高効率空調用ポンプ及び省エネ制御の導入	空調用ポンプ
20	高効率空調機の導入	空調機
21	高効率パッケージ形空調機の導入	パッケージ形空調機
31	高効率ファンの導入	ファン

NO.	点検項目	シート名
47	高効率照明及び省エネ制御の導入	照明器具
49	高効率変圧器の導入	変圧器
55	高効率給水ポンプの導入	給水ポンプ
61	エレベーター・エスカレーターの省エネ制御の導入	昇降機
62	高効率冷凍・冷蔵設備の導入	冷凍・冷蔵設備

- ② 設備台帳に未記入の場合は、点検表シートの点検項目及び取組状況の記入・選択部分が水色となる。
- ③ 設備台帳に記入した場合は、点検表シートの点検項目及び取組状況の選択部分が白色となり、記入内容に応じて自動的に取組状況の割合、主要な機器の設置年度、改修対象の設置機器の割合が表示される。
- ④ 設備台帳に記入した内容と導入の割合が異なる場合は、対象となる部分を点検表シートで再選択可能である。(点検表シートで異なる選択肢をした場合は、水色となる。)
- ⑤ 設備台帳に記入できない場合は、直接点検表シートで取組状況について記入・選択する。

冷却塔、冷却塔ファン及び散水ポンプが高効率化されているか。
(省エネ形相当品とは、冷却能力当たりのファン動力が、白煙防止形の場合は10.5W/kW以下、白煙防止形以外は7.5W/kW以下の冷却塔のこと。)
※全ての冷却塔を別シートの設備台帳に記入する。ただし、凍結防止用のポンプは除く。ギア式ファンは直結形とする。
なお、冷却塔がない場合は未記入とする。
別シートの設備台帳に記入できない場合のみ、右欄に記入する。

省エネ形相当品	
ファン	冷却塔無し
モータ直結形ファン	冷却塔無し
永久磁石(IPM)モータ	冷却塔無し
フレシム効率(IE3)モータ	冷却塔無し
高効率(IE2)モータ	冷却塔無し
散水ポンプ	永久磁石(IPM)モータ
フレシム効率(IE3)モータ	散水ポンプ無し
高効率(IE2)モータ	散水ポンプ無し
冷却塔ファン等の台数制御又は発停制御	冷却塔無し

主要な冷却塔の設置年度
改修対象 2000年度 以前の設置機器の割合

②設備台帳に未記入
又は、
⑤直接点検シートに、記入、選択している
場合は全て水色となる

冷却塔、冷却塔ファン及び散水ポンプが高効率化されているか。
(省エネ形相当品とは、冷却能力当たりのファン動力が、白煙防止形の場合は10.5W/kW以下、白煙防止形以外は7.5W/kW以下の冷却塔のこと。)
※全ての冷却塔を別シートの設備台帳に記入する。ただし、凍結防止用のポンプは除く。ギア式ファンは直結形とする。
なお、冷却塔がない場合は未記入とする。
別シートの設備台帳に記入できない場合のみ、右欄に記入する。

省エネ形相当品	
ファン	大半に導入
モータ直結形ファン	導入無し
永久磁石(IPM)モータ	導入無し
フレシム効率(IE3)モータ	大半に導入
高効率(IE2)モータ	一部に導入
散水ポンプ	永久磁石(IPM)モータ
フレシム効率(IE3)モータ	散水ポンプ無し
高効率(IE2)モータ	散水ポンプ無し
冷却塔ファン等の台数制御又は発停制御	大半に導入

主要な冷却塔の設置年度 2014
改修対象 2000年度 以前の設置機器の割合 21%

③設備台帳に記入すると
結果が自動的に表示され、白色となる

冷却塔、冷却塔ファン及び散水ポンプが高効率化されているか。
(省エネ形相当品とは、冷却能力当たりのファン動力が、白煙防止形の場合は10.5W/kW以下、白煙防止形以外は7.5W/kW以下の冷却塔のこと。)
※全ての冷却塔を別シートの設備台帳に記入する。ただし、凍結防止用のポンプは除く。ギア式ファンは直結形とする。
なお、冷却塔がない場合は未記入とする。
別シートの設備台帳に記入できない場合のみ、右欄に記入する。

省エネ形相当品	
ファン	全てに導入
モータ直結形ファン	導入無し
永久磁石(IPM)モータ	導入無し
フレシム効率(IE3)モータ	大半に導入
高効率(IE2)モータ	半分に導入
散水ポンプ	永久磁石(IPM)モータ
フレシム効率(IE3)モータ	散水ポンプ無し
高効率(IE2)モータ	散水ポンプ無し
冷却塔ファン等の台数制御又は発停制御	大半に導入

主要な冷却塔の設置年度 2014
改修対象 2000年度 以前の設置機器の割合 21%

④設備台帳に記入した後、
異なる選択肢をした部分は水色となる

※設備台帳の結果に戻りたい場合は、一番上の選択肢を選択する。ただし、設備台帳を変更した場合は、結果が自動的に反映されないの、再選択するか、「=AJ行番号」を入力する。

(イ) 設備台帳の共通事項

- ① 各機器について、設備の性能に関する内容や取組状況を設備台帳に記入・選択する。次ページ以降に記入要領を示し、赤点線枠で囲われたセルについて、記入・選択を行う。(下図を参照)
- ② 設置年度を記入すると、改修対象機器に当てはまる場合、『改修対象機器』に「○」が自動的に表示される。
- ③ 現時点で省エネ余地のある機器や制御は、濃黄色又は濃灰色となる。
- ④ 設備台帳内のセルが赤色になる場合は、記入又は選択内容がエラーとなっているため、消えるように修正する。

(例) 高効率冷却塔、高効率空調ポンプ、高効率空調機、高効率ファン、高効率給水ポンプの導入において、永久磁石(IPM)モータ、プレミアム効率(IE3)モータ、高効率(IE2)モータのうち二つ以上が重複して選択された場合。

冷却塔

③省エネ余地あり→濃黄色、濃灰色

No	改修対象機器	設置年度	機器記号	機器名称	種別	電動機出力[kW]			台数	高効率冷却塔							冷却塔ファン等の台数制御又は発停制御				
						白煙防止形	冷却能力[kW]	ファン		散水ポンプ	ファン				散水ポンプ						
											省エネ形	モータ直結形ファン	永久磁石(IPM)モータ	プレミアム効率(IE3)モータ	高効率(IE2)モータ	永久磁石(IPM)モータ		プレミアム効率(IE3)モータ	高効率(IE2)モータ		
取組状況の程度					—	—	—	—	—	27%	0%	27%	27%	0%	—	—	—	45%			
合計					全体	50.0kW	13,012.0kW	110.0kW	0.0kW	3台	30.0kW	0.0kW	30.0kW	30.0kW	0.0kW	0.0kW	0.0kW	0.0kW	50.0kW		
					改修対象機器	50.0kW	4,688.0kW	50.0kW	0.0kW	1台	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
					省エネ余地	—	—	—	—	—	50.0kW	50.0kW	50.0kW	50.0kW	50.0kW	0.0kW	0.0kW	0.0kW	0.0kW	60.0kW	
1		2010	CT-TR-1	ターボ冷凍機用冷却塔		3,636.0	30.0		1												
2	○	1991	CT-RH-1-3	冷水発生機用冷却塔	○	4,688.0	50.0		1									○			
3		2010	CT-RH-1-4	冷水発生機用冷却塔		4,688.0	30.0		1	○		○	○								
4																					
5																					
6																					

②設置年度記入
→自動的に表示

③取組状況を自動判定

④エラー→赤色

①取組状況の記入・選択

①設備性能の記入・選択

凡例 : 記入・選択を行う項目 : 自動表示されるセル(記入・選択の必要が無いセル)

設備台帳(冷却塔)の記入例

（ウ）熱源機器

- ① 対象となる蒸気ボイラー及び熱源機器について、『設置年度』、『機器記号』、『熱源容量[kW]』、『定格エネルギー消費量』、『台数』、『年間熱製造量実績[GJ/年]』を記入し、『熱源機種』、『種別』、『エネルギー種別』を選択する。
- ② 『熱源容量[kW]』、『定格エネルギー消費量』は、指定されている単位となるように、単位換算表（p. 28を参照）を用い換算する。
- ③ 熱源容量は定格冷凍能力又は定格加熱能力、定格エネルギー消費量は定格冷凍能力又は定格加熱能力時のエネルギー消費量とし、熱源機種によって以下の値とする。
 - ア 電動系熱源機器は、定格消費電力とする。ただし、定格消費電力が不明な場合のみ主電動機出力としてもよい。
 - イ 燃焼系熱源機器は、定格燃料消費量を高位発熱量換算した値とする。都市ガスの発熱量は年度によって異なるため、機器仕様書の発熱量で換算する。
 蒸気ボイラーの場合で、エコマイザー又はエアヒーターを追加設置している場合は、蒸気ボイラーの定格エネルギー消費量からその交換熱量を引いた数値としても良い。
 - ウ 蒸気吸収冷凍機は、定格時の蒸気量を蒸気圧力と還水温度から熱量換算した値とする。
 - エ 熱回収ヒートポンプユニット及び熱回収ターボ冷凍機は、熱回収運転時の値とする。
 - オ 排熱投入型直焚吸収冷温水機は、排熱投入無しの時の値とする。
- ④ 地域冷暖房を受入れている場合は、『熱源機種』として「地域冷暖房受入」を選択する。『熱源容量』には、受入熱交換器の容量又は契約容量を記入し、『年間製造熱量実績[GJ/年]』には、年間の熱使用量実績を記入する。
- ⑤ 『定格COP、ボイラ効率』は、①の記入・選択内容によって自動計算される。
- ⑥ 『高効率機器』は、『熱源種別』、『種別』の選択内容と『定格COP ボイラ効率』の数値から、次頁の表の水準の欄の数値以上の場合、「○」が自動的に表示される。

熱源機器

No	改修対象機器	設置年度	機器記号	熱源機種	①記入				①任意記入			年間熱製造量実績 [GJ/年]	定格COP 本行効率		高効率機器			
					種別	熱源容量 [kW]	定格エネルギー消費量	台数	冷熱源	温熱源	エネルギー種別		冷熱源	温熱源				
取組状況の程度					冷熱源	温熱源	冷却能力	加熱能力	冷熱源	温熱源	エネルギー種別	台数	冷熱源	温熱源	冷熱源	温熱源		
合計					全体	10,021kW	6,008kW	10,021kW	6,008kW	-	-	-	5台	0GJ/年	0GJ/年	-	-	7.560kW
					改修対象機器	5,099kW	2,136kW	5,099kW	2,136kW	-	-	-	3台	0GJ/年	0GJ/年	-	-	-
					省エネ余地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.661kW
1	○	1995	TR-1	ターボ冷凍機	○	○	2,637	412	[kW]電気	1			6,400			○		
2		2014	RH-1	直焚吸収冷温水機	○	○	2,461	1,936	6,570	7,965	[MJ/h]ガス	1			1,349	0.875	○	
3		1995	RH-2	直焚吸収冷温水機	○	○	2,461	1,936	7,000	7,965	[MJ/h]ガス	1			1,266	0.875		
4		2014	RH-3	直焚吸収冷温水機	○	○	2,461	1,936	6,570	7,965	[MJ/h]ガス	1			1,349	0.875	○	
5																		
6	○	1990	B-1	蒸気ボイラー		○		200		860	[MJ/h]ガス	1				0.837		
7																		

①任意記入

①選択

①選択

⑤、⑥自動的に表示

設備台帳（熱源機器）

高効率熱源の水準(冷熱源)

熱源機種	定格COP			
	最高	水準	最低	DHC最低
水冷チリングユニット	5.600	5.120	4.000	4.640
空冷チリングユニット	4.380	3.918	2.839	3.456
空気熱源ヒートポンプユニット	4.669	4.126	2.860	3.583
熱回収ヒートポンプユニット	2.895	2.558	1.773	2.221
ターボ冷凍機	6.540	6.000	4.740	5.460
ブラインターボ冷凍機	5.060	4.634	3.642	4.208
熱回収ターボ冷凍機	6.420	5.880	4.621	5.340
蒸気吸収冷凍機	1.308	1.227	1.037	1.146
温水吸収冷凍機	0.713	0.700	0.670	0.687
直焚吸収冷温水機	1.350	1.283	1.125	1.216
排熱投入型直焚吸収冷温水機	1.305	1.250	1.122	1.195
小形吸収冷温水機ユニット	1.290	1.209	1.020	1.128

高効率熱源の水準(温熱源)

熱源機種	定格COP又はボイラー効率※			
	最高	水準	最低	DHC最低
蒸気ボイラー	0.882	0.838	0.736	0.794
温水ボイラー	0.897	0.855	0.756	0.813
直焚吸収冷温水機	0.880	0.864	0.825	0.848
排熱投入型直焚吸収冷温水機	0.880	0.823	0.691	0.766
小形吸収冷温水機ユニット	0.880	0.847	0.771	0.814
空気熱源ヒートポンプユニット	3.950	3.650	2.949	3.350
熱回収ヒートポンプユニット	2.847	2.630	2.125	2.413
熱回収ターボ冷凍機	5.420	4.964	3.901	4.508

(エ) 冷却塔

- ① 対象となる冷却塔について、『設置年度』、『機器記号』、『機器名称』、『冷却能力[kW]』、『電動機出力[kW]』、『台数』を記入し、『種別』を選択する。
密閉式冷却塔がある場合は、『電動機出力[kW]』の『散水ポンプ』の欄も記入する。
- ② 『省エネ形』は、冷却塔の冷却能力当たりの冷却塔ファン電動機出力が、白煙防止形の場合は、10.5W/kW未滿、白煙防止形ではない場合は、7.5W/kW未滿のものであり、『種別』、『冷却能力』、『電動機出力』から自動的に判定される。
- ③ 冷却塔のファン又は散水ポンプに、モータ直結形ファン※1、永久磁石(IPM)モータ※2、プレミアム効率(IE3)モータ※3又は高効率(IE2)モータ※3が導入されている場合は、『ファン』又は『散水ポンプ』の該当する欄で「○」を選択する。
- ④ 冷却塔ファン等(密閉式の場合の散水ポンプを含む。)に冷却水温度による台数制御又は発停制御が導入され、次のアからイまでの全てを満たす場合は、『冷却塔ファン等の台数制御又は発停制御』の欄で「○」を選択する。
ア 同一の冷却水系統に複数の冷却塔ファン等がある場合は、2段以上の段数制御である。
イ 冷却塔ファン単体の電動機出力が11kW以上の場合は、台数制御又は発停制御に加え、ポールチェンジ制御又はインバータ制御が導入されている。

※1:モータ直結形ファンとは、ベルト駆動ではないものとし、ギア式の場合も直結形と見なす。

※2:永久磁石(IPM)モータとは、回転子に永久磁石を内蔵したもので、専用インバータと組み合わせて用いる。

※3:国際規格 IEC60034-30 及び JIS C 4034-30 で規定されている効率クラスを満たすモータで、IE3 クラスを満たすものをプレミアム高効率(IE3)モータ、IE2 クラスを満たすものが高効率(IE2)モータとする。

No	改修対象機器	設置年度	機器記号	機器名称	種別		電動機出力[kW]		台数	高効率冷却塔								冷却塔ファン等の台数制御又は発停制御
					白煙防止形	冷却能力[kW]	ファン	散水ポンプ		ファン				散水ポンプ				
										省エネ形	モータ直結形ファン	永久磁石(IPM)モータ	プレミアム効率(IE3)モータ	高効率(IE2)モータ	永久磁石(IPM)モータ	プレミアム効率(IE3)モータ	高効率(IE2)モータ	
取組状況の程度					—	—	—	—	—	75%	0%	0%	75%	25%	—	—	—	75%
合計					90.0kW	17,700.0kW	120.0kW	0.0kW	4台	90.0kW	0.0kW	0.0kW	90.0kW	30.0kW	0.0kW	0.0kW	0.0kW	90.0kW
改修対象機器					0.0kW	3,636.0kW	30.0kW	0.0kW	1台	—	—	—	—	—	—	—	—	—
省エネ余地					—	—	—	—	—	30.0kW	30.0kW	30.0kW	0.0kW	0.0kW	0.0kW	0.0kW	30.0kW	
1	○	2000	CT-TR-1	ターボ冷凍機用冷却塔	○	3,636.0	30.0	1	○				○				○	
2		2014	CT-RH-1-3	冷温水発生機用冷却塔	○	4,688.0	30.0	3	○				○				○	
3																		
4																		
5																		

設備台帳(冷却塔)

(オ) 空調用ポンプ

- ① 対象となる空調用ポンプについて、『設置年度』、『機器記号』、『機器名称』、『電動機出力[kW]』、『台数』を記入し、『種別』を選択する。
- ② 空調用ポンプに、モータ直結形ファン※1、永久磁石(IPM)モータ※2、プレミアム効率(IE3)モータ※3又は高効率(IE2)モータ※3が導入されている場合は『高効率空調用ポンプ』の該当する欄で「○」を選択する。
- ③ 空調2次ポンプ※4に台数制御及びインバータによる変流量制御が導入され、次のアからウまでの全てを満たす場合は、『空調2次ポンプの台数制御及びインバータによる変流量制御』の欄で「○」を選択する。
 - ア 同一系統の空調2次ポンプの電動機出力合計値が7.5kW以上の場合は、台数制御及びインバータ制御の組み合わせによる変流量制御である。
 - イ 同一系統の空調2次ポンプの電動機出力合計値が7.5kW未満の場合は、台数制御の有無に関わらずインバータによる変流量制御である。
 - ウ インバータによる変流量制御は、手動インバータ調整ではなく、圧力等による自動制御である。
- ④ 空調1次ポンプ※5又は冷却水ポンプ※6に、台数制御又はインバータによる変流量制御が導入され、次のアからウまでの全てを満たす場合は、『空調1次ポンプの台数制御又はインバータによる変流量制御』又は『冷却水ポンプの台数制御又はインバータによる変流量制御』の欄で「○」を選択する。
 - ア 台数制御は100%容量の交互運転ではなく、熱源機器等の変流量運転が可能な2台以上の並列運転である。
 - イ 複数の熱源機器群に対して、複数の空調1次ポンプ又は冷却水ポンプの台数制御を行っている場合は、熱源機器1台当たり空調1次ポンプ2台以上の台数制御である。
 - ウ インバータによる変流量制御は、手動インバータ調整ではなく、圧力等による自動制御である。
- ⑤ 空調2次ポンプに末端差圧制御※7、推定末端差圧制御※8又は送水圧力設定制御※9が導入されている場合は、『空調2次ポンプの末端差圧制御』の欄で「○」を選択する。

※1～※3：p.14を参照

※4：空調2次ポンプとは、熱源群又は地域冷暖房受入施設から空調機などの2次側機器に熱を搬送するための冷水ポンプ、温水ポンプ、冷温水ポンプとし、同一系統において空調2次ポンプ以降にこれらのポンプがある場合も含めるものとする。熱供給施設の場合は、熱源機器の補機及び熱交換器回り以外のポンプで、主に熱供給施設から需要家に熱を搬送するためのポンプとする。

※5：空調1次ポンプとは、熱源機器の補機及び熱交換器回りの冷水ポンプ、温水ポンプ、冷温水ポンプ、ブラインポンプ、放熱ポンプとする。

※6：冷却水ポンプとは、冷凍機用の他、水熱源パッケージ形空調機用の冷却水ポンプも含むものとする。

※7：末端差圧制御とは、最遠端の空調機の差圧により、インバータ制御を行うものとする。

※8：推定末端差圧制御とは、負荷流量に応じて変化する配管系の圧力損失の増減分を考慮し、推定末端差圧が確保できるように、負荷流量から吐出圧力又はバイパス差圧の設定値を演算してインバータ制御を行うものとする。

※9：送水圧力設定制御とは、空調機DDCとの連携により、中央監視システムで演算された2次側負荷の冷温水過不足状況により、送水圧力設定値の補正制御(カスケード制御)を行うものとする。

空調用ポンプ			①選択		①記入		②, ③, ④, ⑤選択									
No	改修対象機器	設置年度	機器記号	機器名称	種別			電動機出力[kW]	台数	高効率空調用ポンプ			空調2次ポンプの台数制御及びインバータによる変流量制御	空調1次ポンプの台数制御又はインバータによる変流量制御	冷却水ポンプの台数制御又はインバータによる変流量制御	空調2次ポンプの末端差圧制御
					空調2次ポンプ	空調1次ポンプ	冷却水ポンプ			永久磁石(IPM)モータ	プレミアム効率(IE3)モータ	高効率(IE2)モータ				
取組状況の程度					-	-	-	-	-	44%	47%	4%	90%	77%	73%	90%
合計					343.5kW	195.0kW	310.0kW	848.5kW	30台	370.5kW	400.0kW	30.0kW	310.5kW	150.0kW	225.0kW	310.5kW
改修対象機器					66.0kW	0.0kW	30.0kW	96.0kW	7台	-	-	-	-	-	-	-
省エネ余地					-	-	-	-	-	63.0kW	63.0kW	33.0kW	33.0kW	45.0kW	85.0kW	33.0kW
1	○	2000	CDP-TR-1	ターボ冷凍機用冷却水ポンプ			30.0	1			○					
2		2014	CP-TR-1	ターボ冷凍機用冷水ポンプ		○	15.0	1								
3		2014	PCD-TR-1	ターボ冷凍機用冷却水ポンプ			55.0	1		○						
4		2009	PC-TR-1	ターボ冷凍機用冷水ポンプ		○	30.0	1		○						

設備台帳(空調用ポンプ)

(カ) 空調機

- ① 対象となる空調機について、『設置年度』、『機器記号』、『機器名称』、『ファン電動機出力[kW]』、『台数』を記入し、『室用途』を選択する。
- ② 空調機に、プラグファン、モータ直結形ファン※¹、永久磁石(IPM)モータ※²、プレミアム効率(IE3)モータ※³又は高効率(IE2)モータ※³、楕円管熱交換器が導入されている場合は、『高効率空調機』の該当する欄で「○」を選択する。

※1～3 : p. 14を参照

空調機										高効率空調機					
No	改修対象機器	設置年度	機器記号	機器名称	室用途	ファン電動機出力[kW]	台数	プラグファン	モータ直結形ファン	永久磁石(IPM)モータ	プレミアム効率(IE3)モータ	高効率(IE2)モータ	楕円管熱交換器		
														①任意選択	①記入
取組状況の程度					—	—	—	98%	98%	78%	22%	0%	0%		
合計					—	920.9kW	306台	905.9kW	905.9kW	722.3kW	198.6kW	0.0kW	0.0kW		
改修対象機器					—	15.0kW	2台	—	—	—	—	—	—		
省エネ余地					—	—	—	15.0kW	15.0kW	15.0kW	0.0kW	0.0kW	15.0kW		
1	○	1995	AC-TER-B3F	B3F特高電気室		7.5	2				○				
2		2014	AC-ER-B3F	B3F電気室1		5.5	2	○	○		○				
3		2014	OAC-SP1-3-B1F	B1F店舗1～3	レストラン客席	3.7	3	○	○		○				
4		2014	OAC-SP4-10-B1F	B1F店舗4～10	レストラン客席	11.0	7	○	○		○				
5		2014	AC-EH-B1F	B1Fエントランスホール	エントランスホールロビ	7.5	1	○	○		○				
6		2014	AC-EH-1F	1Fエントランスホール	エントランスホールロビ	7.5	1	○	○		○				
7		2014	AC-OEH-2F	2Fオフィスエントランスホール	エントランスホールロビ	18.5	1	○	○		○				
8		2014	AC-CE-3F	3F会議場エントランス	エントランスホールロビ	11.0	1	○	○		○				
9		2014	AC-DK-3F	3F大会議室	会議室	7.5	2	○	○		○				
10		2014	OAC-CK-3F	3F中小会議室	会議室	2.2	3	○	○		○				

設備台帳(空調機)

(キ) パッケージ形空調機

- 対象となるパッケージ形空調機について、『設置年度』、『機器記号』、『機器名称』、『冷房能力[kW]』、『暖房能力[kW]』、『台数』を記入し、『室用途』、『種別』を選択する。
- 高効率機器は、『① 通年エネルギー消費効率APF※¹』、『② 冷暖房平均COP※²』又は『③ インバータ制御※³』、『高効率冷媒R410A』のいずれかを記入・選択する。
『① 通年エネルギー消費効率APF』又は『② 冷暖房平均COP』の場合は、下表の水準以上のときに、自動的に高効率機器として判定される。
『③ インバータ制御、高効率冷媒R410A』の場合は、インバータ制御と高効率冷媒R410A の両方「○」のときに、自動的に高効率機器として判定される。

高効率パッケージ形空調機の水準

種別	通年エネルギー消費効率 APF	冷暖房平均COP
電気式パッケージ形空調機	4.4	3.50
ガスエンジンヒートポンプ式空調機	1.6	1.30 ^{*b}
電算室用パッケージ形空調機	-	2.30 ^{*a}

*a:電算室用パッケージ形空調機は冷房時の定格COPとする。

*b: ガスエンジンヒートポンプ式空調機の定格COPには消費電力を含めない。

- コイル面に均等に水噴霧でき、温度等により自動制御をしている場合、又は水熱源パッケージ形空調機の場合は、『屋外機の散水システム※³』の欄で「○」を選択する。
- ※1: 通年エネルギー消費効率APFは、年間を通してある一定条件のもとに運転したときの、消費電力1kW 当りの冷房能力及び暖房能力を表わすもので、冷房期間及び暖房期間を通じて室内側空気から除去する熱量及び室内空気に加えられた熱量の総和と同期間内に消費された総電力との比とする。
- ※2: 冷暖房平均COPは、JISB8615-1、B8615-2、B8627-2又はB8627-3で規定された方法により測定された冷房能力と暖房能力を同様に計測された冷房消費電力及び暖房消費電力で除して得られる数値の平均値とし、屋外機と室内機が同一電源の場合は、屋外機と室内機1組の合計値とし、氷蓄熱パッケージ形空調機の場合は、蓄熱非利用時の値とする。電算室用パッケージ形空調機の定格COPは、室内24°CDB,17°CWB,室外35°CDBの条件下で測定された冷房能力を同様に測定された冷房消費電力で除して得られる値とする。
- ※3: インバータ制御はモータの回転速度や出力トルク等を調整する制御とする。なお、ガスエンジンヒートポンプ式空調機で、APF 対応のために、エンジンの最低回転数が毎分 800 回転以下、又はエンジンのターンダウン比が 2.3 以上であるものは、インバータ制御機器と同等と見なす。
- ※4: 屋外機の散水システムは、屋外機のコイルに水を噴霧することにより、蒸発(気化熱)を利用して、凝縮器の効率を向上させ、夏季の外気温度による機器効率の低下を低減するシステムとする。

パッケージ形空調機		No.	改修対象機器	設置年度	機器記号	機器名称	室用途	種別			冷房能力 [kW]	暖房能力 [kW]	台数	高効率機器(①~③のいずれか)					屋外機の散水システム			
								電気式 EHP	ガスエンジンヒートポンプ式 GHP	電算室用				① 通年エネルギー消費効率 APF	② 冷暖房平均 COP	③ インバータ制御	高効率冷媒 R410A	高効率機器				
取組状況の程度								-	-	-	-	-	-	-	3%	86%	3%	3%	93%	0%		
合計								全体	-	199.0kW	0.0kW	616.0kW	815.0kW	81.5kW	17台	28.0kW	700.0kW	28.0kW	28.0kW	756.0kW	0.0kW	
								改修対象機器	-	87.0kW	0.0kW	616.0kW	703.0kW	703.0kW	14台	-	-	-	-	-	-	-
								省エネ余地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59.0kW	703.0kW
1	○	2000	DACP-BC-1F	1F防災センター				○			45.0	50.0	1		3.5							
2	○	2000	DACP-MDF-B1F	B1FMDF室				○			28.0		1	4.5				○				
3		2014	DACP-ER12-PHF	PHF電気室				○			56.0		1	4.07				○				
4		2014	DACP-EV12-PHF	PHF ELV機械室				○			28.0		1	4.11				○				
5		2014	DACP-EV3-PHF	PHF ELV機械室E1				○			28.0	31.5	1			○	○	○				
6	○	2000	DACP-EV4-PHF	PHF ELV機械室E2				○			14.0		1	3.02								
7	○	2008	DACP-1	サーバー室					○		56.0		11		2.5			○				

設備台帳 (パッケージ空調機)

(ク) ファン

- ① 対象となるファンについて、『設置年度』、『機器記号』、『機器名称』、『電動機出力[kW]』、『台数』を記入し、『室用途』を選択する。
- ② ファンに、モータ直結形ファン※1、永久磁石（IPM）モータ※2、プレミアム効率（IE3）モータ※3又は高効率（IE2）モータ※3が導入されている場合は、『高効率ファン』の該当する欄で「○」を選択する。

※1～※3：p. 14を参照

No	改修対象機器	設置年度	機器記号	機器名称	室用途	電動機出力 [kW]	台数	高効率ファン				
								モータ直結形ファン	永久磁石 (IPM) モータ	プレミアム効率 (IE3) モータ	高効率 (IE2) モータ	
取組状況の程度						—	—	26%	0%	74%	0%	
合計						全体	188.9kW	35台	49.5kW	0.0kW	139.4kW	0.0kW
						改修対象機器	45.9kW	9台	—	—	—	—
						省エネ余地	—	—	45.9kW	45.9kW	0.0kW	0.0kW
1	○	2000	FS-MR-B3F	B3F機械室給気		3.7	↓			○		
2	○	1995	FE-MR-B3F	B3F機械室排気		3.7	↓			○		
3	○	1995	FS-WT-B3F	B3F受水槽室給気		5.5	↓			○		
4	○	1995	FE-WT-B3F	B3F受水槽室排気		5.5	↓			○		
5	○	1995	FS-WS-B3F	B3F中水処理室給気		5.5	↓			○		
6	○	1995	FE-WS-B3F	B3F中水処理室排気		5.5	↓			○		
7	○	1995	FS-FP-B3F	B3F消火ポンプ室給気		5.5	↓			○		
8	○	1995	FE-FP-B3F	B3F消火ポンプ室排気		5.5	↓			○		
9	○	1995	FS-TER-B3F	B3F特高電気室給気		5.5	↓			○		
10		2010	FE-TER-B3F	B3F特高電気室排気		5.5	↓			○		
11		2010	FS-ER-B3F	B3F電気室給気		5.5	↓			○		
12		2010	FE-ER-B3F	B3F電気室排気		5.5	↓			○		
13		2010	FS-FB-B3F	B3F消火ポンベ室給気		5.5	↓			○		
14		2010	FE-FB-B3F	B3F消火ポンベ室排気		5.5	↓			○		

設備台帳（ファン）

(ケ) 照明器具

- ① 対象の照明器具が使用されている『設置年度』、『器具番号』、『室名称等』、『1台当たりの照明電力[W]』、『台数』を記入し、『主たる室用途』、『主たるランプ種類』を選択する。
- ② 『消費電力[W]』は自動計算される。
- ③ 『高効率照明器具』は、次頁の表の係数の欄が0.8以上のランプとし、自動的に判定される。
- ④ 照明の初期照度補正制御が導入され、次のアからウまでのいずれかに該当する場合は、『照明の初期照度補正制御』の欄で「○」を選択する。
 - ア 明るさセンサー(別置及び内蔵)により出力制御を行い、設計照度※¹以下に設定されている。
 - イ 照明器具内蔵のタイマーにより出力制御を行い、ランプ交換時にリセットされている。
 - ウ 手元調光スイッチにより出力制御を行い、設計照度以下に設定されている。
- ⑤ 照明の昼光利用照明制御※²が導入され、次のアからウまでの全てを満たす場合は、『照明の昼光利用照明制御』の欄で「○」を選択する。
 - ア 昼光利用のために、明るさセンサー(別置及び内蔵)により、設定照度になるように照明の出力制御を行っている。
 - イ 窓面長さの80%以上で、窓面より概ね3m以内に明るさセンサー又はセンサー内蔵の照明器具を設置している。
 - ウ 設計照度以下に設定されている。

※1:設計照度とは、照明器具の種類と配置を決定した際に設計した照度であり、テナントの要求により設定した照度は設計照度に該当しない。
 ※2:昼光利用照明制御とは、自然採光で足りない分を、明るさセンサーにより、設定照度になるように照明の出力制御を行うものとする。

No	改修対象器具	設置年度	器具番号	主たる室用途	室名称等	高効率照明器具				照明の初期照度補正制御	照明の昼光利用照明制御	
						主たるランプ種類	1台当たりの消費電力[W]	台数	消費電力[W]			
取組状況の程度						-	-	-	95%	82%	82%	
全体						-	-	24,309台	778,665W	738,652W	470,590W	470,417W
改修対象器具						-	-	8,622台	268,755W	240,714W	-	-
省エネ余地						-	-	-	-	28,041W	98,684W	98,556W
1	○	2000	O402	倉庫	AG:更衣室又は倉庫	直管形蛍光ランプFLR,FSL	71	4	284			
2	○	2000	O401	倉庫	AG:更衣室又は倉庫	直管形蛍光ランプFLR,FSL	37	9	333			
3	○	1996	O401	教室	AG:更衣室又は倉庫	高効率LED(120lm/W以上)	37	7	259			
4	○	1995	L402	事務室	AA:事務室	LED(120lm/W未満)	71	6	426			○
5	○	2000	dLE2001	教室	AA:教室	直管形蛍光ランプFLR,FSL	20	15	299		○	
6	○	1995	dLE1001	エントランスホール	AI:ロビー	高圧ナトリウムランプ	11	24	266			
7	○	2000	L402	事務室	AA:事務室	LED(120lm/W未満)	71	14	994	○		
8	○	1995	O401	倉庫	AG:更衣室又は倉庫	直管形蛍光ランプFLR,FSL	37	10	370			
9	○	2010	O401	倉庫	AG:更衣室又は倉庫	メタルハライドランプ	37	6	222	○		
10		2010	L402	事務室	AA:事務室	高効率LED(120lm/W以上)	71	15	1,065	○		

設備台帳(照明器具)

主たるランプ種類の判断基準

主たる ランプ種類	判断基準	係数	高効率 照明器具
直管形蛍光ランプ Hf (FHF, FHC)	高周波点灯専用形蛍光ランプ (Hf蛍光ランプ) の直管形、環形、二重環形、スリム形を対象とする。電子安定器 (Hf安定器) にラピッドスタート形蛍光ランプを使用している場合は、これに含めない。	0.9	○
直管形蛍光ランプ FLR, FSL	ラピッドスタート形蛍光ランプの直管形、環形を対象とする。	0.7	
直管形蛍光ランプ FL, FCL	スタータ形蛍光ランプの直管形、環形を対象とする。	0.5	
コンパクト形蛍光 ランプHf (FHT, FHP)	高周波点灯専用形蛍光ランプ (Hf蛍光ランプ) のコンパクト形、電球形を対象とする。	0.9	○
コンパクト形蛍光 ランプFPR	ラピッドスタート形蛍光ランプのコンパクト形、電球形を対象とする。	0.7	
コンパクト形蛍光 ランプ FPL, FDL, FML, FWL	スタータ形蛍光ランプのコンパクト形を対象とする。	0.5	
ハロゲン電球	白熱灯の一種で、電球内部に不活性ガスとハロゲンガスを封入したもので、ハロゲン球、ミニハロゲン球等を対象とする。	0.1	
クリプトン電球	白熱灯の一種で、電球内部に不活性ガスとクリプトンを封入したもので、クリプトン球、ミニクリプトン球、シャンデリア球、キセノン電球等を対象とする。	0.1	
白熱電球	一般形白熱灯、レフ形白熱灯、ボール形白熱灯、ミニランプ、ビームランプ等を対象とする。	0	
セラミックメタル ハライドランプ	高輝度放電ランプ (HIDランプ) の一種で、ハロゲン化金属 (メタルハライド) の混合蒸気中のアーク放電による発光を利用し、発光管に透光性セラミックが用いられているもので、セラミックメタルハライドランプ、セラメタ、CDM、無電極放電灯等を対象とする。	0.9	○
メタルハライド ランプ	高輝度放電ランプ (HIDランプ) の一種で、水銀とハロゲン化金属 (メタルハライド) の混合蒸気中のアーク放電による発光を利用し、発光管に石英ガラスが用いられているもので、メタルハライドランプ、メタハラ等を対象とする。水銀灯用の安定器にメタルハライドランプを使用している場合も、これに含めるものとする。	0.8	○
高圧ナトリウム ランプ	高輝度放電ランプ (HIDランプ) の一種で、ナトリウム蒸気中のアーク放電による発光を利用したもので、高圧ナトリウムランプ、高演色高圧ナトリウムランプ等を対象とする。低圧ナトリウムランプもこれに含めるものとする。	0.9	○
高圧水銀ランプ	高輝度放電ランプ (HIDランプ) の一種で、発光管にアルゴンガスと水銀が封入されているもので、高圧水銀ランプ、パラストレス水銀ランプ、チョークレス水銀ランプ等を対象とする。	0	
LED	発光ダイオードを利用したもので、全てのLED照明器具を対象とする。	0.9	○
高効率LED	発光ダイオードを利用したもので、照明器具の器具効率が120 lm/W以上のものとする。	1	○

(コ) 変圧器

- ① 対象となる変圧器について、『設置年度』、『盤名称』、『用途』、『定格容量[kVA]』、『台数』を記入し、『相』、『電圧[V]』を選択する。
- ② 一次側電圧が600Vを超え7,000V以下の変圧器に、超高効率変圧器※¹、トップランナー変圧器2014※²又はトップランナー変圧器※³が導入されている場合は、『高効率変圧器』の該当する欄で「○」を選択する。

※1：超高効率変圧器とは、トップランナー基準の第一次判断基準からさらに全損失（エネルギー消費効率）を20%以上低減したものと
する。

※2：トップランナー変圧器2014とは、トップランナー基準の第二次判断基準（JIS C 4304:2013、JIS C 4306:2013、JEM1500:2012、
JEM1501:2012）に準拠した変圧器とする。

※3：トップランナー変圧器とは、トップランナー基準の第一次判断基準（JIS C4304:2005、JIS C4306:2005、JEM1482:2005、
JEM1483:2005）に準拠した変圧器とする。

No	改修対象機器	設置年度	盤名称	用途	相	電圧[V]		定格容量 [kVA]	台数	高効率変圧器							
						1次側 (600Vを超え7,000V以下のみ)	2次側			超高効率変圧器	トップランナー変圧器2014	トップランナー変圧器					
取組状況の程度											0%	98%	0%				
全体											—	—	12,130kVA	35台	0kVA	11,900kVA	0kVA
改修対象機器											—	—	200kVA	1台	—	—	—
省エネ余地											—	—	—	—	200kVA	0kVA	0kVA
1	○	1990	電気室1	ネットワーク変圧器	3φ 3W	6,600	210-105	200	1		○						
2		2014	電気室1	所内変圧器	3φ 3W	6,600	210-105	50	1		○						
3		2014	電気室1	特殊階照明コンセント	3φ 3W	6,600	210-105	200	1		○						
4		2014	電気室1	一般動力	3φ 4W	6,600	420	500	2		○						
5		2014	電気室1	一般商業動力	3φ 3W	6,600	210	500	2		○						

設備台帳 (変圧器)

（サ）給水ポンプ

- ① 対象となる給水ポンプについて、『設置年度』、『機器記号』、『機器名称』、『電動機出力[kW]』、『台数』を記入し、『種別』を選択する。
- ② 給水ポンプに、推定末端差圧一定インバータ制御ポンプユニット※¹、永久磁石（IPM）モータ※²、プレミアム効率（IE3）モータ※³又は高効率（IE2）モータ※³が導入されている場合は、『高効率給水ポンプ』の該当する欄で「○」を選択する。

※¹：推定末端差圧一定インバータ制御ポンプユニットとは、圧力発信器等からの制御信号によりインバータ制御を行い、末端給水圧力が一定になる吐出圧力を推定して給水圧力を制御する加圧給水ポンプユニットとする。

※²～※³：p. 14を参照

No	改修対象機器	設置年度	機器記号	機器名称	種別		電動機出力 [kW]	台数	高効率給水ポンプ			
					加圧給水ポンプユニット	揚水ポンプ			推定末端差圧一定インバータ制御ポンプユニット	永久磁石 (IPM) モータ	プレミアム効率 (IE3) モータ	高効率 (IE2) モータ
取組状況の程度					—	—	—	—	100%	0%	98%	0%
合計					45.0kW	328.0kW	380.4kW	14台	45.0kW	0.0kW	373.0kW	0.0kW
改修対象機器					22.5kW	30.0kW	52.5kW	3台	—	—	—	—
省エネ余地					—	—	—	—	0.0kW	52.5kW	0.0kW	0.0kW
1	○	2000	PU-L-1	上水低層給水ポンプユニット	○		22.5	1	○		○	
2	○	2000	PW-M-1.2	上水中層上水揚水ポンプ		○	15.0	2			○	
3		2014	PW-H-1.2	上水高層上水揚水ポンプ		○	22.0	2			○	
4		2014	PU-L-2	雑用水低層給水ポンプユニット	○		22.5	1	○		○	
5		2014	PW-M-3.4	雑用水中層揚水ポンプ		○	22.0	2			○	
6		2014	PW-H-3.4	雑用水高層揚水ポンプ		○	30.0	2			○	

設備台帳（給水ポンプ）

(シ) 昇降機

- ① 対象となる昇降機について、『設置年度』、『号機名』、『電動機出力』、『台数』を記入し、『種別』を選択する。
- ② エレベーターに、VVF（可変電圧可変周波数）制御方式※¹又は電力回生制御※²が導入されている場合は、『エレベーター』の該当する欄で「○」を選択する。
- ③ エスカレーターに、自動運転方式※³又は微速運転方式※⁴が導入されている場合は、『エスカレーター』の該当する欄で「○」を選択する。

※1：VVF（可変電圧可変周波数）制御とは、モータの回転速度や出力トルク等を調整するインバータ制御とする。

※2：電力回生制御とは、下降運転時に巻上機のモータを発電機として機能させ、それにより得られた回生電力を利用する制御とする。

※3：自動運転方式とは、エスカレーターの利用が無い時に自動的に停止する方式とする。

※4：微速運転方式とは、エスカレーターの利用が無い時にインバータ制御により運行速度を落とす方式とする。

昇降機				種別		電動機出力 [kW]	台数	エレベーター		エスカレーター	
No	改修対象設備	設置年度	号機名	エレベーター	エスカレーター			VVVF制御方式	電力回生制御	自動運転方式・微速運転方式	
取組状況の程度				—	—	—	—	78%	76%	100%	
合計				全体	1,302.0kW	29.5kW	1,331.5kW	25台	1,020.0kW	994.0kW	29.5kW
				改修対象設備	282.0kW	0.0kW	282.0kW	6台	—	—	—
				省エネ余地	—	—	—	—	282.0kW	282.0kW	0.0kW
1	○	1990	L-1-6	○		47.0	6				
2		2014	M-1-6	○		68.0	6	○	○		
3		2014	H-1-6	○		82.0	6	○	○		
4		2014	E-1.2	○		47.0	2	○	○		
5		2014	P-1.2	○		13.0	2	○			
6		2014	ESC-1.2		○	11.0	2			○	

設備台帳（昇降機）

（ス）冷凍・冷蔵設備

- ① 対象となる冷凍・冷蔵設備について、『設置年度』、『室名称』、『機器記号』、『機器名称』、『圧縮機電動機出力[kW]』、『台数』を記入し、『種別』を選択する。
- ② 冷凍・冷蔵設備に、冷凍庫壁面の高断熱化※¹、前室の導入、搬入口近接センサーによる扉の自動開閉化、着霜制御（デフロスト）、圧縮機入口ガス管の断熱化※²、冷却器用ファンの台数制御又は圧縮機インバータ制御のいずれかが導入されている場合は、『高効率冷凍・冷蔵設備』の該当する欄で「○」を選択する。

※¹：冷凍庫壁面の高断熱化とは、ポリスチレンフォーム（熱伝導率0.035W/（m・K））で200mm以上に相当する断熱性能を有するものとし、冷蔵庫は除く。

※²：圧縮機入口ガス管の断熱化とは、圧縮機入口ガス管に厚さ 20mm 以上の断熱材を施したものとする。

冷凍・冷蔵設備							高効率冷凍・冷蔵設備										
No	改修対象機器	設置年度	室名称	機器記号	機器名称	種別	圧縮機電動機出力 [kW]	台数	冷凍庫壁面の高断熱化	前室の導入	搬入口近接センサーによる扉の自動開閉化	着霜制御 (デフロスト)	圧縮機入口ガス管の断熱化	冷却器用ファンの台数制御	圧縮機インバータ制御		
						冷凍庫											
取組状況の程度							—	—	—	—	0%	0%	100%	0%	0%	0%	
合計							全体	0.0kW	5.0kW	1台	0.0kW	0.0kW	0.0kW	5.0kW	0.0kW	0.0kW	0.0kW
							改修対象機器	0.0kW	5.0kW	1台	—	—	—	—	—	—	
							省エネ余地	—	—	—	5.0kW	5.0kW	5.0kW	0.0kW	5.0kW	5.0kW	5.0kW
1	○	2000		R-1			5.0	1				○					
2																	
3																	
4																	

設備台帳（冷凍・冷蔵設備）

3 選択肢一覧

点検表 選択肢一覧(第一区分事業所)

事業所概要		選択肢						
No.	点検項目	事務所	テナントビル	商業施設	宿泊施設	教育施設	医療施設	
基本 情報	主たる用途	文化施設	熱供給施設	その他				
	商業施設内の飲食店舗割合	全て	大半	半分	一部	全て物販	商業施設無し	
	全空調設備容量の内パッケージ空調機の占める割合	全て	大半	半分	一部	無し		
エネルギーの見える化		選択肢						
No.	点検項目	BEMSによる フィードバック +見える化	詳細計測+機器効 率管理+フィード バック	用途別+系統別の 把握	用途別の把握程度	課金メーター程度		
1	ビルエネルギーマネジメントシステム(BEMS)等の導入							
熱源・熱搬送設備		選択肢						
No.	点検項目	全てに導入	大半に導入	半分に導入	一部に導入	導入無し	冷却塔無し	
3	高効率冷却塔の導入	省エネ形相当品						
		ファン	モータ直結形 ファン					
			永久磁石 (IPM)モータ					
			プレミアム効率 (IE3)モータ					
	散水ポンプ	高効率(IE2) モータ						
		永久磁石 (IPM)モータ						
		プレミアム効率 (IE3)モータ						
	高効率(IE2) モータ							
	冷却塔ファン等の台数制御又は発停 制御							
4	高効率空調用ポンプ及び 省エネ制御の導入	永久磁石(IPM)モータ					空調用ポンプ無し	
		プレミアム効率(IE3)モータ					空調用ポンプ無し	
		高効率(IE2)モータ					空調用ポンプ無し	
		空調用2次ポンプ変流量制御					空調2次ポンプ無し	
		空調用1次ポンプ変流量制御					空調1次ポンプ無し	
		冷却水ポンプ変流量制御					冷却水ポンプ無し	
		空調2次ポンプ末端差圧制御					空調2次ポンプ無し	
5	蒸気ボイラーのエコノマイザーの導入	全てに導入	大半に導入	半分に導入	一部に導入	導入無し	対象機器無し	
6	大温度差送水システムの導入	10℃以上 冷温水無し	8℃以上10℃未満	7℃以上8℃未満	6℃以上7℃未満	6℃未満	地域冷暖房と同一	
7	蒸気弁・フランジ部の断熱	熱源回り及び 空調機回り	熱源回りのみ	空調機回りのみ	実施無し	蒸気無し		
8	熱交換器の断熱	全てに導入	大半に導入	半分に導入	一部に導入	導入無し	熱交換器無し	
9	高効率コージェネレーショ ンの導入	コージェネ機種	ガスタービン	ガスエンジン	ディーゼル エンジン	燃料電池		
		エネルギー種別	[MJ/h]ガス	[kg/h]LPG	[ℓ/h]A重油	[ℓ/h]灯油		
10	燃焼機器の空気比の管	目標空気比	基準空気比	基準空気比以上	把握できていない	燃焼機器無し		
11	冷凍機の冷却水温度設定値の調整	実施	実施無し	水冷冷凍機無し				
12	部分負荷時の熱源運転の適正化	実施	実施無し	熱源機器無し				
13	部分負荷時の空調用ポンプ運転の適正化	実施	実施無し	空調用ポンプ無し				
14	熱源機器の冷温水出口温度設定値の調整	実施	実施無し	熱源機器無し				
15	冷温水管、蒸気管等の保温の確認	実施	実施無し					
16	バルブの開度調整の実施	実施	実施無し	インバータポンプ 無し	空調用ポンプ無し			
17	熱源不要期間の熱源機器等停止	実施	実施無し	対象機器無し				
18	空調開始時の熱源起動時間の適正化	実施	実施無し	対象機器無し				
19	熱源機器の点検・清掃	実施	実施無し	熱源機器無し				

点検表(第一区分事業所)作成の手引き

空調・換気設備

No.	点検項目		選択肢					
20	高効率空調機の導入	ブラッグファン	全てに導入	大半に導入	半分に導入	一部に導入	導入無し	空調機無し
		モータ直結形ファン	全てに導入	大半に導入	半分に導入	一部に導入	導入無し	空調機無し
		永久磁石(IPM)モータ	全てに導入	大半に導入	半分に導入	一部に導入	導入無し	空調機無し
		プレミアム効率(IE3)モータ	全てに導入	大半に導入	半分に導入	一部に導入	導入無し	空調機無し
		高効率(IE2)モータ	全てに導入	大半に導入	半分に導入	一部に導入	導入無し	空調機無し
		楕円管熱交換器	全てに導入	大半に導入	半分に導入	一部に導入	導入無し	空調機無し
21	高効率パッケージ形空調機の導入	① 通年エネルギー消費効率APF	全てに導入	大半に導入	半分に導入	一部に導入	導入無し	パッケージ形空調機無し
		② 冷暖房平均COP	全てに導入	大半に導入	半分に導入	一部に導入	導入無し	パッケージ形空調機無し
		③ インバータ制御機器	全てに導入	大半に導入	半分に導入	一部に導入	導入無し	パッケージ形空調機無し
		高効率冷媒(R410A)	全てに導入	大半に導入	半分に導入	一部に導入	導入無し	パッケージ形空調機無し
	屋外機の散水システム	全てに導入	大半に導入	半分に導入	一部に導入	導入無し	パッケージ形空調機無し	
22	ウォーミングアップ時の外気遮断制御の導入	全てに導入	大半に導入	半分に導入	一部に導入	導入無し	対象設備無し	
		大半が24時間空調						
23	空調機の変風量システムの導入	全てに導入	大半に導入	半分に導入	一部に導入	導入無し	空調機無し	
24	空調機の気化式加湿器の導入	全てに導入	大半に導入	半分に導入	一部に導入	導入無し	対象設備無し	
25	外気冷房システムの導入	全てに導入	大半に導入	半分に導入	一部に導入	導入無し	冬季・中期冷房無し	
26	CO2濃度による外気量制御の導入	全てに導入	大半に導入	半分に導入	一部に導入	手動調整のみ	導入無し	
		対象設備無し						
27	ファンコイルユニットの比例制御の導入	全てに導入	大半に導入	半分に導入	一部に導入	導入無し	ファンコイルユニット無し	
	全空調設備容量の内ファンコイルユニットの占める割合	全て	大半	半分	一部	無し		
28	空調機の最適起動制御の導入	全てに導入	大半に導入	半分に導入	一部に導入	導入無し	全て24時間空調	
29	全熱交換器等の導入	全てに導入	大半に導入	半分に導入	一部に導入	導入無し		
30	大温度差送風空調システムの導入	全てに導入	大半に導入	半分に導入	一部に導入	導入無し	空調機無し	
31	高効率ファンの導入	モータ直結形ファン	全てに導入	大半に導入	半分に導入	一部に導入	導入無し	ファン無し
		永久磁石(IPM)モータ	全てに導入	大半に導入	半分に導入	一部に導入	導入無し	ファン無し
		プレミアム効率(IE3)モータ	全てに導入	大半に導入	半分に導入	一部に導入	導入無し	ファン無し
		高効率(IE2)モータ	全てに導入	大半に導入	半分に導入	一部に導入	導入無し	ファン無し
				全てに導入	大半に導入	半分に導入	一部に導入	導入無し
32	エレベーター機械室の温度制御の導入	全てに導入	大半に導入	半分に導入	一部に導入	導入無し	エレベーター機械室無し	
33	電気室の温度制御の導入	全てに導入	大半に導入	半分に導入	一部に導入	導入無し	電気室無し	
34	冷気と暖気が混合しない設備の導入	導入	導入無し	情報通信施設無し				
35	駐車場ファンのCO2又はCO濃度制御の導入	全てに導入	大半に導入	半分に導入	一部に導入	導入無し	駐車場換気無し	
36	高効率厨房換気システムの導入	置換換気方式又は給排気形フード	全てに導入	大半に導入	半分に導入	一部に導入	導入無し	厨房無し
		外気処理空調機の風量モード切替制御(強中弱等)	全てに導入	大半に導入	半分に導入	一部に導入	導入無し	厨房無し
37	ファンの手動調整用インバータの導入	全てに導入	大半に導入	半分に導入	一部に導入	導入無し	対象設備無し	
38	室使用開始時の空調起動時間の適正化	全てで実施	大半で実施	半分で実施	一部で実施	実施無し	24時間空調	
39	夏季居室の室内温度の適正化・クールビズ	24℃未満	全て	大半	半分	一部	無し	
		24℃以上25℃未満	全て	大半	半分	一部	無し	
		25℃以上26℃未満	全て	大半	半分	一部	無し	
		26℃以上27℃未満	全て	大半	半分	一部	無し	
		27℃以上28℃未満	全て	大半	半分	一部	無し	
		28℃以上	全て	大半	半分	一部	無し	
40	ファンの間欠運転の実施	全てで実施	大半で実施	半分で実施	一部で実施	実施無し		
41	空調運転時間の短縮	全てで実施	大半で実施	半分で実施	一部で実施	実施無し		
42	冬季におけるペリメータ設定温度の適正化	全てで実施	大半で実施	半分で実施	一部で実施	実施無し	インテリ&区別無し	
43	居室以外の室内温度の緩和	エントランスホール及び廊下等で実施	エントランスホール又は廊下等で実施	実施無し	該当室無し			
44	エレベーター機械室・電気室の室内設定温度の適正化	全てで実施	大半で実施	半分で実施	一部で実施	実施無し	対象室無し	
45	空調機等のフィルターの清浄	月1回以上	年6回程度	年4回程度	年2回程度	1年以上に1回又は実施無し		
46	省エネファンベルトへの交換	全てで実施	大半で実施	半分で実施	一部で実施	実施無し	ベルト駆動ファン無し	

照明・電気設備

No.	点検項目		選択肢					
47	高効率照明及び省エネ制御の導入	主たるランプ種類	直管形蛍光灯ランプ(HF(FHF,FHC))	直管形蛍光灯ランプ(FLR,FSL)	直管形蛍光灯ランプ(FL,FCL)	コンパクト形蛍光灯ランプ(HF(FHT,FHP))	コンパクト形蛍光灯ランプ(FPR)	コンパクト形蛍光灯ランプ(FPL,FDL,FML,FWL)
			ハロゲン電球	クリプトン電球	白熱電球	セラミックメタルハイドライドランプ	メタルハイドライドランプ	高圧ナトリウムランプ
			高圧水銀ランプ	LED(120lm/W未満)	高効率LED(120lm/W以上)			
		導入割合	全てに導入	大半に導入	半分に導入	一部に導入	導入無し	
48	高輝度型誘導灯・蓄光型誘導灯の導入	初期照度補正制御	全てに導入	大半に導入	半分に導入	一部に導入	導入無し	事務室・教室無し
		昼光利用制御	全てに導入	大半に導入	半分に導入	一部に導入	導入無し	事務室・教室無し
49	高効率変圧器の導入	超高効率変圧器	全てに導入	大半に導入	半分に導入	一部に導入	導入無し	対象変圧器無し
		トップランナー変圧器2014	全てに導入	大半に導入	半分に導入	一部に導入	導入無し	対象変圧器無し
		トップランナー変圧器	全てに導入	大半に導入	半分に導入	一部に導入	導入無し	対象変圧器無し
50	照明の人のセンサーによる在室検知制御の導入	廊下	全てに導入	大半に導入	半分に導入	一部に導入	導入無し	
		階段室	全てに導入	大半に導入	半分に導入	一部に導入	導入無し	
		便所	全てに導入	大半に導入	半分に導入	一部に導入	導入無し	
		湯沸室	全てに導入	大半に導入	半分に導入	一部に導入	導入無し	
		事務室	全てに導入	大半に導入	半分に導入	一部に導入	導入無し	
51	照明のタイムスケジュール制御の導入	居室及び共用部に導入	居室のみに導入	共用部のみに導入	導入無し	該当室無し		
52	照明のセキュリティ連動制御の導入	全てに導入	事務室に導入	客室部に導入	共用部のみ導入	導入無し	対象用途部分無し	
53	照度条件の緩和	夜間時間帯	廊下及び駐車場等実施	廊下のみで実施	駐車場のみで実施	実施無し		
		深夜時間帯	廊下及び駐車場等実施	廊下のみで実施	駐車場のみで実施	実施無し		
54	居室の昼休み及び時間外の消灯及び間引点灯	昼休み消灯	全てで実施	大半で実施	半分で実施	一部実施	実施無し	
		残業時間一斉消灯	全てで実施	大半で実施	半分で実施	一部実施	実施無し	

点検表(第一区分事業所)作成の手引き

給排水・給湯設備 ※ 熱供給施設は対象外とする。

No.	点検項目	選択肢						
55	高効率給水ポンプの導入	推奨末端圧一定インバータ制御ポンプユニット	全てに導入	大半に導入	半分に導入	一部に導入	導入無し	給水ポンプユニット無し
		永久磁石(IPM)モータ	全てに導入	大半に導入	半分に導入	一部に導入	導入無し	給水ポンプ無し
		プレミアム効率(IE3)モータ	全てに導入	大半に導入	半分に導入	一部に導入	導入無し	給水ポンプ無し
		高効率(IE2)モータ	全てに導入	大半に導入	半分に導入	一部に導入	導入無し	給水ポンプ無し
56	大便器の節水器具の導入	全てに導入	大半に導入	半分に導入	一部に導入	導入無し	把握できていない	
57	自然冷媒ヒートポンプ給湯器の導入	全てに導入	大半に導入	半分に導入	一部に導入	導入無し	対象機器無し	
58	潜熱回収給湯器の導入	全てに導入	大半に導入	半分に導入	一部に導入	導入無し	対象機器無し	
59	洗浄便座暖房の夏季停止	実施	実施無し	洗浄便座無し				
60	給湯設備の省エネ運用	季節や用途等に応じた給湯温度設定	実施	実施無し	給湯無し			
		貯湯式電気温水器の夜間・休日の電源停止	実施	実施無し	対象機器無し			
		便所洗面給湯の給湯中止又は給湯期間の短縮	通年給湯中止	夏季の給湯中止	実施無し	給湯無し		

昇降機設備 ※ 熱供給施設は対象外とする。

No.	点検項目	選択肢						
61	エレベーター・エスカレーターの省エネ制御の導入	エレベーターの可変電圧可変周波数制御方式	全てに導入	大半に導入	半分に導入	一部に導入	導入無し	エレベーター無し
		エレベーターの電力再生制御	全てに導入	大半に導入	半分に導入	一部に導入	導入無し	エレベーター無し
		エスカレーターの自動運転方式又は低速運転方式	全てに導入	大半に導入	半分に導入	一部に導入	導入無し	エスカレーター無し

その他

No.	点検項目	選択肢						
62	高効率冷凍・冷蔵設備の導入	冷凍庫扉面の高断熱化	全てに導入	大半に導入	半分に導入	一部に導入	導入無し	冷凍設備無し
		前室の導入	全てに導入	大半に導入	半分に導入	一部に導入	導入無し	冷凍・冷蔵設備無し
		搬入口近接センサーによる扉の自動開閉化	全てに導入	大半に導入	半分に導入	一部に導入	導入無し	冷凍・冷蔵設備無し
		着霜制御(デフロスト)	全てに導入	大半に導入	半分に導入	一部に導入	導入無し	冷凍・冷蔵設備無し
		圧縮機入り口ガスの断熱化	全てに導入	大半に導入	半分に導入	一部に導入	導入無し	冷凍・冷蔵設備無し
		冷却器用ファンの台数制御	全てに導入	大半に導入	半分に導入	一部に導入	導入無し	冷凍・冷蔵設備無し
		圧縮機インバータ制御	全てに導入	大半に導入	半分に導入	一部に導入	導入無し	冷凍・冷蔵設備無し

設備台帳 選択肢一覧(第一区分事業所)

熱源・熱搬送設備

No.	点検項目	選択肢						
2	高効率熱源機器の導入	熱源機種	水冷チリングユニット	空冷チリングユニット	空気熱源ヒートポンプユニット	熱回収ヒートポンプユニット	ターボ冷凍機	ブラインターボ冷凍機
			熱回収ターボ冷凍機	蒸気吸収冷凍機	温水吸収冷凍機	直焚吸収冷水温水機	排熱投入型直焚吸収冷水温水機	小形吸収冷水温水機ユニット
			蒸気ボイラー	温水ボイラー	地域冷暖房受入			
	エネルギー種別		[kW]電気	[MJ/h]ガス	[kg/h]LPG	[ℓ/h]A重油	[ℓ/h]灯油	[MJ/h]蒸気
			[MJ/h]温水	[MJ/h]冷水				

空調・換気設備

No.	点検項目	選択肢						
20	高効率空調機の導入	室用途	エントランスホール・ロビー	通路・廊下	事務室	会議室	電算室	電気室
			EV機械室	倉庫	レストラン客席	厨房	物販店舗	ホテルロビー
			ホテル客室	ホテル客室廊下	宴会場	教室	大教室	研究室
			体育館	病室	診察室	会議場	ロビー・ホワイエ	楽屋
			屋内競技場					
21	高効率パッケージ形空調機の導入	室用途	エントランスホール・ロビー	通路・廊下	事務室	会議室	電算室	電気室
			EV機械室	倉庫	レストラン客席	厨房	物販店舗	ホテルロビー
			ホテル客室	ホテル客室廊下	宴会場	教室	大教室	研究室
			体育館	病室	診察室	会議場	ロビー・ホワイエ	楽屋
			屋内競技場					
31	高効率ファンの導入	室用途	駐車場	機械室	電気室	EV機械室	倉庫	厨房
			実験排気	その他				

照明・電気設備

No.	点検項目	選択肢							
47	高効率照明及び省エネ制御の導入	主たる室用途	エントランスホール	廊下	便所	駐車場	事務室	電算室	
			物販店舗	飲食店舗客席	飲食店舗厨房	店舗通路	ホテルロビー	客室	
			客室廊下	宴会場	教室	研究室	体育館	病室	
		診察室	会議場	ロビー・ホワイエ	物流倉庫	競技場	屋外		
		主たるランプ種類	直管形蛍光ランプHf(FHF,FHC)	直管形蛍光ランプFLR,FSL	直管形蛍光ランプFL,FCL	コハ外形蛍光ランプHf(FHT,FHP)	コハ外形蛍光ランプFPR	コハ外形蛍光ランプFPL,FDL,FML,FWL	
	ハロゲン電球	クリプトン電球	白熱電球	セラミックメタルハイドランプ	メタルハイドランプ	高圧ナトリウムランプ			
	高圧水銀ランプ	LED(120lm/W未満)	高効率LED(120lm/W以上)						
49	高効率変圧器の導入	相	1φ 3W	3φ 3W	3φ 4W	スコット	その他		
			電圧[V]	1次側 (600Vを超え 7,000V以下の み)	6600	22000	66000	その他	
				2次側	210-105	210	420	440	その他

4 単位換算表

物理量	使用単位	換算率
電力量	MWh	1kWh = 0.001MWh
熱量	GJ	1MJ = 0.001GJ 1Mcal = 0.004186GJ 1Gcal = 4.186GJ
	kJ	1kcal = 4.186kJ 1kWh = 3600kJ
熱源容量	kW	1USRT = 3.516kW 1kcal/h = 0.001163kW 1kJ/h = 0.0002778kW 1MJ/h = 0.2778kW
流量	L/min	1m ³ /h = 16.67L/min 1m ³ /min = 1000L/min
風量	m ³ /h	1m ³ /min = 60m ³ /h 1CMH = 1m ³ /h 1CMM = 60m ³ /h
電圧	V	1kV = 1000V
圧力 (揚程)	Pa	1mH ₂ O = 9.807kPa 1mAq = 9.807kPa 1m = 9.807kPa
蒸気圧力	MPa	1kg/cm ² = 0.09807MPa
蒸発量	kW	1kg/h = 0.625kW

※使用単位に換算するためには、右辺にある数値を乗ずる。

流量と温度差から熱量を算出する場合

$$H = \frac{L \times \Delta t}{14.3} = \frac{L \times (t_1 - t_2)}{14.3} \quad \left(\begin{array}{l} H: \text{熱量(kW)} \quad L: \text{流量(L/min)} \\ \Delta t: \text{温度差} \quad t_1, t_2: \text{温度(}^\circ\text{C)} \end{array} \right)$$

東京都内の都市ガス事業者の単位発熱量(GJ/千Nm³)

事業者名	ガス グループ	H14 2002	H15 2003	H16 2004	H17 2005	H18 2006	H19 2007
東京ガス	13A	46.04655	46.04655	46.04655	46.04655	45	45
青梅ガス	6A	29.30235	29.30235	—	—	—	—
	13A	46.04655	46.04655	46.04655	46.04655	43.12	43.12
武陽ガス	6A	29.30235	29.30235	29.30235	29.30235	—	—
	13A	62.79075	62.79075	62.79075	62.79075	45	45
昭島ガス	13A	46.04655	46.04655	46.04655	46.04655	45	45

5 省エネ余地一覧

省エネ余地一覧シートの確認

- ① 点検表を記入すると、事業所の省エネ余地が省エネ余地一覧シートに自動的に表示される。
- ② 省エネ余地が大きい項目はA、省エネ余地が中程度の項目はB、省エネ余地が小さい項目はCと自動的に表示される。取組が進んでいる分野や、遅れている分野等が一覧で確認できる。

点検表(第一区分事業所)による省エネ余地一覧				省エネ余地		
				A: 省エネ余地 大	B: 省エネ余地 中	C: 省エネ余地 小
				3項目	2項目	32項目
指定番号	11111					
事業所の名称	東京事務所					
対象年度	2015					
分類	No.	優良特定温暖化対策事業所の認定基準	点検項目	省エネ余地		
エネルギーの見える化	1	I 1.1	ビルエネルギーマネジメントシステム(BEMS)等の導入	-		
熱源・熱搬送設備	2	II 3a.1	高効率熱源機器の導入	C		
	3	II 3a.2 3a.9	高効率冷却塔及び省エネ制御の導入	高効率冷却塔 冷却塔ファン等の台数制御又は発停制御	C	
	4	II 3a.3 3a.10 3a.13 3a.14 3a.15	高効率空調用ポンプ及び省エネ制御の導入	高効率空調用ポンプ 空調用2次ポンプ変流量制御 空調用1次ポンプ変流量制御 冷却水ポンプ変流量制御 空調2次ポンプ末端差圧制御	C	
	5	II 3a.4	蒸気ボイラーのエコマイザーの導入	-		
	6	II 3a.5	大温度差送風システムの導入	C		
	7	II 3a.7	蒸気弁・フランジ部の断熱	C		
	8	II 3a.16	熱交換器の断熱	C		
	9	II 3a.18	高効率コージェネレーションの導入	C		
	10	III 1a.1	燃焼機器の空気比の管理	-		
	11	III 1a.3	冷凍機の冷却水温度設定値の調整	-		
	12	III 1a.5	部分負荷時の熱源運転の適正化	B		
	13	III 1a.6	部分負荷時の空調用ポンプ運転の適正化	-		
	14	III 1a.8	熱源機器の冷温水出口温度設定値の調整	-		
	15	III 1a.11	冷温水管・蒸気管等の保温の確認	C		
	16	III 1a.13	インバータ制御系統のバルブの調整	C		
	17	III 1a.14	熱源不要期間の熱源機器等停止	C		
	18	III 1a.15	空調開始時の熱源起動時間の適正化	C		
	19	III 2a.1	熱源機器の点検・清掃	-		
	空調・換気設備	20	II 3b.1	高効率空調機の導入	C	
21		II 3b.2	高効率パッケージ形空調機の導入	C		
22		II 3b.4	ウォーミングアップ時の外気遮断制御の導入	-		
23		II 3b.8	空調機の変風量システムの導入	C		
24		II 3b.10	空調機の気化式加湿器の導入	-		
25		II 3b.12	外気冷房システムの導入	-		
26		II 3b.13	CO2濃度による外気量制御の導入	C		
27		II 3b.14	ファンコイルユニットの比例制御の導入	-		
28		II 3b.16	空理の最速起動制御の導入	C		
29		II 3b.20	全熱交換器の導入	B		
30		II 3b.21	大温度差送風空調システムの導入	-		
31		II 3b.3	高効率ファンの導入	C		
32		II 3b.5	エレベーター機械室の温度制御の導入	-		
33		II 3b.6	電気室の温度制御の導入	C		
34		II 3b.7	電算室の冷気と暖気が混合しない設備の導入	-		
35		II 3b.18	駐車場ファンのCO2又はCO2濃度制御の導入	-		
36		II 3b.30 3b.32	高効率扇房換気システムの導入	置換換気方式又は給排気形フード 外気処理空調機の風量モード切替制御(強中弱等)	C	
37		II 3b.35	ファンの手動調整用インバータの導入	C		
38		III 1b.1	室使用開始時の空調起動時間の適正化	-		
39		III 1b.3, 1b.8	夏季居室の室内温度の適正化(クールビズの実施)	C		
40		III 1b.4	ファンの間欠運転の実施	C		
41		III 1b.6	空調運転時間の短縮	C		
42		III 1b.7	冬季におけるベリメータ設定温度の適正化	-		
43		III 1b.9	居室以外の室内温度の緩和	-		
44		III 1b.12	エレベーター機械室・電気室の室内設定温度の適正化	-		
45		III 2b.1	空調機等のフィルターへの清掃	C		
46		III 2b.5	省エネファンベルトへの交換	-		
照明・電気設備		47	II 3c.1 3c.3 3c.8	高効率照明及び省エネ制御の導入	高効率照明の導入 適切な照度での運用 初期照度補正制御 昼光利用制御	A
	48	II 3c.2	高輝度型誘導灯・省光型誘導灯の導入	C		
	49	II 3c.5	高効率変圧器の導入	C		
	50	II 3c.9	照明の人のセンサーによる在室検知制御の導入	A		
	51	II 3c.10	照明のタイムスケジュール制御の導入	-		
	52	II 3c.11	照明のセキュリティ運動制御の導入	-		
	53	III 1c.1	居室以外の照度条件の緩和	-		
	54	III 1c.5	居室の昼休み及び昼間外の消灯及び開灯点灯	-		
	55	II 3d.1	高効率給水ポンプの導入	C		
	56	II 3d.2	大便器の節水器具の導入	C		
給排水・給湯設備	57	II 3d.9	自然冷媒ヒートポンプ給湯器の導入	-		
	58	II 3d.10	潜熱回収給湯器の導入	C		
	59	III 1d.4	洗浄便座暖房の夏季停止	-		
	60	III 1d.6 1d.7 1d.8	給湯設備の省エネ運用	季節や用途等に応じた給湯温度設定の緩和 貯湯式電気温水器の夜間・休日の電源停止 便所洗面給湯の給湯中止又は給湯期間の短縮	C	
	61	II 3e.1 3e.4 3e.5	エレベーター・エスカレーターの省エネ制御の導入	エレベーターの可変電圧可変周波数制御方式 エレベーターの電力回生制御 エスカレーターの自動運転方式又は微速運転方式	C	
冷凍・冷蔵設備	性能	62	II 3f.3	高効率冷凍・冷蔵設備の導入	A	

① 集計結果が自動的に表示される。

② 省エネ余地の大きい項目が確認できる。

第2部 点検表記入例

点検表シート

点検表(第一区分事業所)

事業所概要

基本情報	指定番号	11111	複数に分けて作成する場合は識別番号を右欄に記入																									
	事業所の名称	東京事務所																										
	主たる用途	事務所																										
	提出年度	2015	年度																									
	用途別床面積	<table border="1"> <thead> <tr> <th>建物の延べ面積</th> <th>床面積[m²]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>事務所</td> <td>5,200</td> </tr> <tr> <td>情報通信</td> <td>3,000</td> </tr> <tr> <td>放送局</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>商業</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>宿泊</td> <td></td> </tr> <tr> <td>教育</td> <td>300</td> </tr> <tr> <td>医療</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>文化</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>物流</td> <td></td> </tr> <tr> <td>駐車場</td> <td>1,000</td> </tr> <tr> <td>工場その他上記以外</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			建物の延べ面積	床面積[m ²]	事務所	5,200	情報通信	3,000	放送局	500	商業	200	宿泊		教育	300	医療	100	文化	100	物流		駐車場	1,000	工場その他上記以外	
建物の延べ面積	床面積[m ²]																											
事務所	5,200																											
情報通信	3,000																											
放送局	500																											
商業	200																											
宿泊																												
教育	300																											
医療	100																											
文化	100																											
物流																												
駐車場	1,000																											
工場その他上記以外																												
	用途別内訳	<table border="1"> <thead> <tr> <th>用途別内訳</th> <th>床面積[m²]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>事務所</td> <td>5,200</td> </tr> <tr> <td>情報通信</td> <td>3,000</td> </tr> <tr> <td>放送局</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>商業</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>宿泊</td> <td></td> </tr> <tr> <td>教育</td> <td>300</td> </tr> <tr> <td>医療</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>文化</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>物流</td> <td></td> </tr> <tr> <td>駐車場</td> <td>1,000</td> </tr> <tr> <td>工場その他上記以外</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			用途別内訳	床面積[m ²]	事務所	5,200	情報通信	3,000	放送局	500	商業	200	宿泊		教育	300	医療	100	文化	100	物流		駐車場	1,000	工場その他上記以外	
用途別内訳	床面積[m ²]																											
事務所	5,200																											
情報通信	3,000																											
放送局	500																											
商業	200																											
宿泊																												
教育	300																											
医療	100																											
文化	100																											
物流																												
駐車場	1,000																											
工場その他上記以外																												
	温室効果ガス等の排出状況	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>基準排出量</td> <td>100</td> <td>t-CO₂/年</td> </tr> <tr> <td>前年度特定温室効果ガス排出量</td> <td>95</td> <td>t-CO₂/年</td> </tr> <tr> <td>前年度熱量(一次エネルギー消費量)</td> <td>1,995</td> <td>GJ/年</td> </tr> </tbody> </table>			基準排出量	100	t-CO ₂ /年	前年度特定温室効果ガス排出量	95	t-CO ₂ /年	前年度熱量(一次エネルギー消費量)	1,995	GJ/年															
基準排出量	100	t-CO ₂ /年																										
前年度特定温室効果ガス排出量	95	t-CO ₂ /年																										
前年度熱量(一次エネルギー消費量)	1,995	GJ/年																										
	その他の基本情報	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>主たる建物の竣工年度</td> <td></td> <td>年度</td> </tr> <tr> <td>契約電力</td> <td></td> <td>kw</td> </tr> <tr> <td>商業施設内の飲食店舗割合</td> <td>一部</td> <td></td> </tr> <tr> <td>全空調設備容量の内パッケージ空調機の占める割合</td> <td>一部</td> <td>※設備台帳未記入の場合のみ</td> </tr> <tr> <td>情報通信施設のPUEの実績</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			主たる建物の竣工年度		年度	契約電力		kw	商業施設内の飲食店舗割合	一部		全空調設備容量の内パッケージ空調機の占める割合	一部	※設備台帳未記入の場合のみ	情報通信施設のPUEの実績											
主たる建物の竣工年度		年度																										
契約電力		kw																										
商業施設内の飲食店舗割合	一部																											
全空調設備容量の内パッケージ空調機の占める割合	一部	※設備台帳未記入の場合のみ																										
情報通信施設のPUEの実績																												

事業所及び設備の性能・運用に関する点検事項

エネルギーの見える化

No.	参照	点検項目	点検内容及び取組状況	省エネ余地
I	3.1	ビルエネルギーマネジメントシステム(BEMS)等の導入	用途別・系統別の計測計量及びビルエネルギーマネジメントシステム(BEMS)が導入され活用しているか。また、利用者を含めた見える化が行われているか。 ※判断基準が不明な場合は手引きを参照すること。	BEMSによるフィードバック+見える化 -

熱源・熱搬送設備

No.	参照	点検項目	点検内容及び取組状況	省エネ余地																								
2	II 3a.1	高効率熱源機器の導入	熱源機器が高効率化されているか。 ※全ての熱源機器を別シートの設備台帳に記入する。 熱源システム全体の運転実績 ※熱源設備のシステム全体に関わるもののみとし、燃料消費量は高効率熱量換算とする。 <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>年間電氣使用量</th> <th>年間燃料消費量</th> <th>年間一次エネルギー消費量</th> <th>年間熱製造量</th> <th>システムCOP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>冷熱源</td> <td>MWh/年</td> <td>GJ/年</td> <td>GJ/年</td> <td>GJ/年</td> <td></td> </tr> <tr> <td>温熱源</td> <td>MWh/年</td> <td>GJ/年</td> <td>GJ/年</td> <td>GJ/年</td> <td></td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>MWh/年</td> <td>GJ/年</td> <td>GJ/年</td> <td>GJ/年</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	区分	年間電氣使用量	年間燃料消費量	年間一次エネルギー消費量	年間熱製造量	システムCOP	冷熱源	MWh/年	GJ/年	GJ/年	GJ/年		温熱源	MWh/年	GJ/年	GJ/年	GJ/年		計	MWh/年	GJ/年	GJ/年	GJ/年		C
区分	年間電氣使用量	年間燃料消費量	年間一次エネルギー消費量	年間熱製造量	システムCOP																							
冷熱源	MWh/年	GJ/年	GJ/年	GJ/年																								
温熱源	MWh/年	GJ/年	GJ/年	GJ/年																								
計	MWh/年	GJ/年	GJ/年	GJ/年																								
3	II 3a.2 3a.9	高効率冷却塔及び省エネ制御の導入	冷却塔、冷却塔ファン及び散水ポンプが高効率化されているか。 (省エネ形相当品とは、冷却能力当たりのファン動力が、白煙防止形の場合は10.5W/kW以下、白煙防止形以外では7.5W/kW以下の冷却塔のこと。) ※全ての冷却塔を別シートの設備台帳に記入する。ただし、凍結防止用のポンプは除く。ギア式ファンは直結形とする。 なお、冷却塔がない場合は未記入とする。 別シートの設備台帳に記入できない場合のみ、右欄に記入する。 <table border="1"> <thead> <tr> <th>省エネ形相当品</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ファン</td> <td>モータ直結形ファン</td> </tr> <tr> <td></td> <td>永久磁石(IPM)モータ</td> </tr> <tr> <td></td> <td>プレミアム効率(IE3)モータ</td> </tr> <tr> <td></td> <td>高効率(IE2)モータ</td> </tr> <tr> <td>散水ポンプ</td> <td>永久磁石(IPM)モータ</td> </tr> <tr> <td></td> <td>プレミアム効率(IE3)モータ</td> </tr> <tr> <td></td> <td>高効率(IE2)モータ</td> </tr> <tr> <td>冷却塔ファン等の台数制御又は発停制御</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	省エネ形相当品		ファン	モータ直結形ファン		永久磁石(IPM)モータ		プレミアム効率(IE3)モータ		高効率(IE2)モータ	散水ポンプ	永久磁石(IPM)モータ		プレミアム効率(IE3)モータ		高効率(IE2)モータ	冷却塔ファン等の台数制御又は発停制御		C						
省エネ形相当品																												
ファン	モータ直結形ファン																											
	永久磁石(IPM)モータ																											
	プレミアム効率(IE3)モータ																											
	高効率(IE2)モータ																											
散水ポンプ	永久磁石(IPM)モータ																											
	プレミアム効率(IE3)モータ																											
	高効率(IE2)モータ																											
冷却塔ファン等の台数制御又は発停制御																												
4	II 3a.3 3a.10 3a.13 3a.14 3a.15	高効率空調用ポンプ及び省エネ制御の導入	空調用ポンプが高効率化されているか。 空調用ポンプに省エネ制御が導入されているか。 ※電動機出力が5.5kW以上のポンプは別シートの設備台帳に必ず記入する。5.5kW未満のポンプでもできる限り記入する。 なお、空調用ポンプがない場合は未記入とする。 別シートの設備台帳に記入できない場合のみ、右欄に記入する。 <table border="1"> <thead> <tr> <th>省エネ形相当品</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ファン</td> <td>永久磁石(IPM)モータ</td> </tr> <tr> <td></td> <td>プレミアム効率(IE3)モータ</td> </tr> <tr> <td></td> <td>高効率(IE2)モータ</td> </tr> <tr> <td>空調用2次ポンプ変流量制御</td> <td></td> </tr> <tr> <td>空調用1次ポンプ変流量制御</td> <td></td> </tr> <tr> <td>冷却水ポンプ変流量制御</td> <td></td> </tr> <tr> <td>空調2次ポンプ末端差圧制御</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	省エネ形相当品		ファン	永久磁石(IPM)モータ		プレミアム効率(IE3)モータ		高効率(IE2)モータ	空調用2次ポンプ変流量制御		空調用1次ポンプ変流量制御		冷却水ポンプ変流量制御		空調2次ポンプ末端差圧制御		C								
省エネ形相当品																												
ファン	永久磁石(IPM)モータ																											
	プレミアム効率(IE3)モータ																											
	高効率(IE2)モータ																											
空調用2次ポンプ変流量制御																												
空調用1次ポンプ変流量制御																												
冷却水ポンプ変流量制御																												
空調2次ポンプ末端差圧制御																												
5	II 3a.4	蒸気ボイラーのエコマイザーの導入	蒸気ボイラーにエコマイザーが導入されているか。(エコマイザーとは、蒸気ボイラーの燃焼ガスの排熱を熱回収し、蒸気ボイラーの給水を予熱する装置。)	対象機器無し																								
6	II 3a.5	大温度差送水システムの導入	冷水の標準的な往温度と還温度の差が大きく確保されているか。(大温度差送水とは、往温度と還温度の差が7℃以上のこと。)	6℃以上10℃未満																								
7	II 3a.7	蒸気弁・フランジ部の断熱	蒸気弁及びフランジ部が断熱されているか。	空調機回りのみ																								
8	II 3a.16	熱交換器の断熱	熱交換器が断熱されているか。	全てに導入																								
9	II 3a.18	高効率コージェネレーションの導入	コージェネレーションが高効率化されているか。 ※ 燃料消費量は高効率熱量換算とする。なおコージェネレーション設備がない場合は未記入とする。 <table border="1"> <thead> <tr> <th>設置年度</th> <th>コージェネ機種</th> <th>発電容量[kW]</th> <th>定格燃料消費量</th> <th>エネルギー種別</th> <th>台数</th> <th>定格発電効率[%]</th> <th>年間燃料消費量[GJ/年]</th> <th>年間発電量[MWh/年]</th> <th>年間排熱利用量[GJ/年]</th> <th>年間平均発電効率</th> <th>年間平均総合効率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2000</td> <td>ガスエンジン</td> <td>1,000</td> <td>10,000.0</td> <td>IMJ/hガス</td> <td>1</td> <td>40%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	設置年度	コージェネ機種	発電容量[kW]	定格燃料消費量	エネルギー種別	台数	定格発電効率[%]	年間燃料消費量[GJ/年]	年間発電量[MWh/年]	年間排熱利用量[GJ/年]	年間平均発電効率	年間平均総合効率	2000	ガスエンジン	1,000	10,000.0	IMJ/hガス	1	40%						C
設置年度	コージェネ機種	発電容量[kW]	定格燃料消費量	エネルギー種別	台数	定格発電効率[%]	年間燃料消費量[GJ/年]	年間発電量[MWh/年]	年間排熱利用量[GJ/年]	年間平均発電効率	年間平均総合効率																	
2000	ガスエンジン	1,000	10,000.0	IMJ/hガス	1	40%																						
10	III 1a.1	燃焼機器の空気比の管理	ボイラー、直燃吸収冷水水機等の燃焼機器の空気比管理が実施されているか。 ※基準空気比、目標空気比の判断基準が不明な場合は手引きを参照すること。	燃焼機器無し																								
11	III 1a.3	冷凍機の冷却水温度設定値の調整	冷凍機冷却水温度設定値が冷凍機の冷却水下限温度を目標に調整されているか。	水冷冷凍機無し																								
12	III 1a.5	部分負荷時の熱源運転の適正化	熱源機器の運転の適正化のため、空調負荷と運転台数の関係をグラフ化し分析しているか。	実施無し																								
13	III 1a.6	部分負荷時の空調用ポンプ運転の適正化	空調用ポンプの運転の適正化のため、空調負荷と運転台数の関係をグラフ化し分析しているか。	空調用ポンプ無し																								
14	III 1a.8	熱源機器の冷水水出口温度設定値の調整	熱源機器の効率向上のために、冷水水出口温度設定値が調整されているか。(冷水水出口温度設定値の調整とは、熱源機器の冷水、温水の出口温度を季節ごとに調整し、できる限り効率の良くなる水温に設定すること。)	熱源機器無し																								
15	III 1a.11	冷水水管、蒸気管等の保温の確認	冷水水管、蒸気管等の保温材の脱落がないかを確認し適切に措置されているか。	実施無し																								
16	III 1a.13	インバータ制御系統のバルブの開度調整	インバータ制御を導入している空調用ポンプ系統のバルブが全開になるように調整されているか。	実施無し																								
17	III 1a.14	熱源不要期間の熱源機器等停止	熱源機器及び空調用ポンプの夏季温熱源系統の電源供給停止又は夜間の運転停止が実施されているか。	-																								
18	III 1a.15	空調開始時の熱源起動時間の適正化	熱源機器・空調用ポンプの起動時間が、季節によって、空調開始時間に合わせて適正に管理されているか。	実施無し																								
19	III 2a.1	熱源機器の点検・清掃	冷凍機のコンデンサ(凝縮機)及びエバaporator(蒸発機)の清掃、燃焼機器の伝熱面の清掃及びスケール除去が実施されているか。	熱源機器無し																								

点検表(第一区分事業所)作成の手引き

空調・換気設備

No.	参照	点検項目	点検内容及び取組状況	省エネ余地												
20	II 3b.1	高効率空調機の導入	<p>空調機が高効率化されているか。</p> <p>※空調機の電動機出力が7.5kW以上の場合は別シートの設備台帳に必ず記入する。ただし、7.5kW未満であっても、基準階等で同一仕様の空調機の電動機出力の合計が7.5kW以上になる場合も必ず記入する。その他の空調機についてはできる限り記入する。なお空調機がない場合は未記入とする。</p> <p>別シートの設備台帳に記入できない場合のみ、右欄に記入する。</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>プラグファン</td> <td>全てに導入</td> </tr> <tr> <td>モータ直結形ファン</td> <td>全てに導入</td> </tr> <tr> <td>永久磁石(IPM)モータ</td> <td>大半に導入</td> </tr> <tr> <td>フレシム効率(EI3)モータ</td> <td>一部に導入</td> </tr> <tr> <td>高効率(EI2)モータ</td> <td>導入無し</td> </tr> <tr> <td>積円管熱交換器</td> <td>導入無し</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">主要な空調機の設置年度 2014 <input type="text"/></p> <p>改修対象 1995年度 以前の設置機器の割合 2% <input type="text"/></p>	プラグファン	全てに導入	モータ直結形ファン	全てに導入	永久磁石(IPM)モータ	大半に導入	フレシム効率(EI3)モータ	一部に導入	高効率(EI2)モータ	導入無し	積円管熱交換器	導入無し	C
プラグファン	全てに導入															
モータ直結形ファン	全てに導入															
永久磁石(IPM)モータ	大半に導入															
フレシム効率(EI3)モータ	一部に導入															
高効率(EI2)モータ	導入無し															
積円管熱交換器	導入無し															
21	II 3b.2	高効率パッケージ形空調機の導入	<p>パッケージ形空調機(ビル用マルチエアコン等)が高効率化されているか。</p> <p>※8馬力(冷房能力22.4kW)以上のパッケージ形空調機は別シートの設備台帳に必ず記入する。ただし、8馬力未満であっても、基準階等で同一仕様のパッケージ形空調機の電動機出力の合計が8馬力以上になる場合も必ず記入する。その他のパッケージ形空調機についてはできる限り記入する。なお、パッケージ空調機がない場合は未記入とする。</p> <p>※高効率機器の記入は、①通年エネルギー消費効率APF、②冷暖房平均COP、又は③インバータ制御機器と高効率冷媒(R410A)のいずれかとする。高効率機器は、①又は②が水準を超えているものとし、①と②が不明な場合は③とする。ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機にエンジン低減化が導入されている場合は、インバータ制御機器が導入されているものと同等と見なすものとする。</p> <p>別シートの設備台帳に記入できない場合のみ、右欄に記入する。</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>① 通年エネルギー消費効率APF</td> <td>導入無し</td> </tr> <tr> <td>② 冷暖房平均COP</td> <td>大半に導入</td> </tr> <tr> <td>③ インバータ制御機器</td> <td>導入無し</td> </tr> <tr> <td>高効率冷媒(R410A)</td> <td>導入無し</td> </tr> <tr> <td>屋外機の散水システム</td> <td>導入無し</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">主要なパッケージ形空調機の設置年度 2008 <input type="text"/></p> <p>改修対象 2000年度 以前の設置機器の割合 86% <input type="text"/></p>	① 通年エネルギー消費効率APF	導入無し	② 冷暖房平均COP	大半に導入	③ インバータ制御機器	導入無し	高効率冷媒(R410A)	導入無し	屋外機の散水システム	導入無し	C		
① 通年エネルギー消費効率APF	導入無し															
② 冷暖房平均COP	大半に導入															
③ インバータ制御機器	導入無し															
高効率冷媒(R410A)	導入無し															
屋外機の散水システム	導入無し															
22	II 3b.4	ウォーミングアップ時の外気遮断制御の導入	<p>空調機にウォーミングアップ時(空調立上げ時)の外気遮断制御導入されているか。</p>	大半が24時間空調 -												
23	II 3b.8	空調機の変風量システムの導入	<p>空調機にファンのインバータ制御による変風量システムが導入されているか。</p>	大半に導入 C												
24	II 3b.10	空調機の気化式加湿器の導入	<p>空調機に気化式加湿器が導入されているか。(気化式加湿は中央方式の蒸気加湿よりもロスが小さい。)</p>	-												
25	II 3b.12	外気冷房システムの導入	<p>外気冷房システムが導入されているか。(外気冷房システムとは、冬期・中間期の外気温度が低い時に自動制御により外気エンタルピーと室内エンタルピーで外気冷房の判断を行い、冷水より優先的に外気で冷房するシステムのこと。)</p>	全てに導入 -												
26	II 3b.13	CO2濃度による外気量制御の導入	<p>CO2濃度による外気量制御が導入されているか。(手動ダンパー調整を行っている場合も含む。)</p>	大半に導入 C												
27	II 3b.14	ファンコイルユニットの比例制御の導入	<p>ファンコイルユニットに比例制御が導入されているか。(比例制御とは、目標値と制御量の差に比例して操作量を変化させる制御のこと。)</p> <p style="text-align: center;">全空調設備容量の内ファンコイルユニットの占める割合 <input type="text"/></p>	半分に導入 -												
28	II 3b.16	空調の最適起動制御の導入	<p>空調の最適起動制御が導入されているか。(最適起動制御とは、冷暖房負荷や起動時の室内温度と外気温度差等により、室内設定温度に達するまでに要する空調時間が最小となるように制御すること。)</p>	大半に導入 C												
29	II 3b.20	全熱交換器の導入	<p>全熱交換器が導入されているか。(全熱交換器組込形空調機、全熱交換ユニット、全熱交換器組込形、外気処理パッケージ形空調機、除加湿可能全熱交換機付外気処理機等、同等の機能を有するものを含む。)</p>	半分に導入 B												
30	II 3b.21	大温度差送風空調システムの導入	<p>大温度差送風空調システム(低温冷房等、冷房吹出温度差12℃以上とする。)が導入されているか。(外気処理空調機を除く。)</p>	全てに導入 -												
31	II 3b.3	高効率ファンの導入	<p>換気用ファンが高効率化されているか。(空調機内に設置されているものを除く。)</p> <p>※ファン電動機出力が7.5kW以上の場合は別シートの設備台帳に必ず記入する。その他のファンについてはできる限り記入する。</p> <p>なお、ファンがない場合は未記入とする。</p> <p>別シートの設備台帳に記入できない場合のみ、右欄に記入する。</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>モータ直結形ファン</td> <td>一部に導入</td> </tr> <tr> <td>永久磁石(IPM)モータ</td> <td>導入無し</td> </tr> <tr> <td>フレシム効率(EI3)モータ</td> <td>大半に導入</td> </tr> <tr> <td>高効率(EI2)モータ</td> <td>導入無し</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">主要なファンの設置年度 2010 <input type="text"/></p> <p>改修対象 2005年度 以前の設置機器の割合 24% <input type="text"/></p>	モータ直結形ファン	一部に導入	永久磁石(IPM)モータ	導入無し	フレシム効率(EI3)モータ	大半に導入	高効率(EI2)モータ	導入無し	C				
モータ直結形ファン	一部に導入															
永久磁石(IPM)モータ	導入無し															
フレシム効率(EI3)モータ	大半に導入															
高効率(EI2)モータ	導入無し															
32	II 3b.5	エレベーター機械室の温度制御の導入	<p>エレベーター機械室に、温度制御(室内温度で空調機(パッケージ形空調機を含む。))及び給排気ファンを停止すること。)が導入されているか。</p>	エレベーター機械室無し -												
33	II 3b.6	電気室の温度制御の導入	<p>電気室に、温度制御(室内温度で空調機(パッケージ形空調機を含む。))及び給排気ファンを停止すること。)が導入されているか。</p>	導入無し C												
34	II 3b.7	電算室の冷気と暖気が混合しない設備の導入	<p>情報通信施設がある場合、冷気と暖気が混合しないようルーム設備又はラック設備が導入されているか。(ルーム設備とは、空調機からの冷気を暖気が混合しないように配管し、ラック設備とは、サーバーからの暖気をラック排気口と天井還気口とを直接接続し、天井還気チャンパー内に導くもの。)</p>	情報通信施設無し -												
35	II 3b.18	駐車場ファンのCO又はCO2濃度制御の導入	<p>駐車場ファンにCO又はCO2濃度による発停制御、台数制御又はインバータ制御が導入されているか。</p>	半分に導入 C												
36	II 3b.30 3b.32	高効率厨房換気システムの導入	<p>厨房の省エネ対策が導入されているか。(置換換気方式とは、給気と排気を混合しないで温度成層を形成して換気する方式のこと。給排気フードとは、厨房排気と給気が同時に可能なフードのことで、空調機により処理する空気量の低減が可能になるもの。)</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>置換換気方式又は給排気形フード</td> <td>大半に導入</td> </tr> <tr> <td>外気処理空調機の風量モード切替制御(強中弱等)</td> <td>大半に導入</td> </tr> </table>	置換換気方式又は給排気形フード	大半に導入	外気処理空調機の風量モード切替制御(強中弱等)	大半に導入	C								
置換換気方式又は給排気形フード	大半に導入															
外気処理空調機の風量モード切替制御(強中弱等)	大半に導入															
37	II 3b.35	ファンの手動調整用インバータの導入	<p>ファンの手動調整用インバータが導入されているか。</p>	大半に導入 C												
38	III 1b.1	室使用開始時の空調起動時間の適正化	<p>室の使用開始時間に合わせた季節ごとの空調起動時間の適正化が、実施されているか。(起動時間の適正化とは、冷暖房負荷や起動時の室内温度と外気温度差等を考慮し、中間期は起動時間を短くする等) ※自動制御が有効に機能している場合も実施とし、厨房用や年間24時間空調部分は除く。</p>	全てで実施 -												
39	III 1b.3 1b.8	夏季居室の室内温度の適正化・クールビズの実施	<p>夏季、居室の室内温度の適正化(26℃程度)やクールビズ(室内設定温度の緩和)が実施されているか。</p> <p>※7、8月の室内環境測定結果報告書等に基づき、温度区分ごとの床面積の割合を記入する。</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>24℃未満</td> <td></td> </tr> <tr> <td>24℃以上25℃未満</td> <td></td> </tr> <tr> <td>25℃以上26℃未満</td> <td></td> </tr> <tr> <td>26℃以上27℃未満</td> <td></td> </tr> <tr> <td>27℃以上28℃未満</td> <td>半分</td> </tr> <tr> <td>28℃以上</td> <td>半分</td> </tr> </table>	24℃未満		24℃以上25℃未満		25℃以上26℃未満		26℃以上27℃未満		27℃以上28℃未満	半分	28℃以上	半分	C
24℃未満																
24℃以上25℃未満																
25℃以上26℃未満																
26℃以上27℃未満																
27℃以上28℃未満	半分															
28℃以上	半分															
40	III 1b.4	ファンの間欠運転の実施	<p>駐車場、機械室、倉庫のファンで間欠運転が実施されているか。(間欠運転とは、スケジュールにより、年間平均日1日12時間以上停止しているもの。)*自動制御が有効に機能している場合も実施と見なす。</p>	実施無し C												
41	III 1b.6	空調運転時間の短縮	<p>空調運転時間の短縮が、主たるエントランスホール、廊下、便所、体育館・武道場等又は主たる室用途で実施されているか。</p>	一部で実施 C												
42	III 1b.7	冬季におけるペリメータ設定温度の適正化	<p>冬季のペリメータ設定温度をインテリアより低くする運用が、事務室等で実施されているか。(インテリア系統とペリメータ系統が異なる空調系統の場合に限る。)</p>	インテリアと区別無し -												
43	III 1b.9	居室以外の室内温度の緩和	<p>エントランスホール、廊下等の居室以外の室内温度が、居室に対して、夏季は高め、冬季は低めに設定されているか。</p>	該当室無し -												
44	III 1b.12	エレベーター機械室・電気室の室内設定温度の適正化	<p>エレベーター機械室及び電気室の室内設定温度の適正化(30℃以上)が、実施されているか。</p>	全てで実施 -												
45	III 2b.1	空調機等のフィルターの清掃	<p>空調機、ファンコイルユニット等のフィルター清掃が実施されているか。</p>	年6回程度 C												
46	III 2b.5	省エネファンベルトへの交換	<p>省エネファンベルトへの交換が、ベルト駆動ファンに対して、実施されているか。(省エネファンベルトとは、Vベルトの底面を山型の断面形状としたもの又はファンのプーリーとモータのプーリーの間をベルト張り調整用のプーリーを設置し平ベルトを用いているもの)</p>	ベルト駆動ファン無し -												

点検表(第一区分事業所)作成の手引き

照明・電気設備

No.	参照	点検項目	点検内容及び取組状況	省エネ余地																																																																																																																																																																																					
47	II 3c.1 3c.3 3c.8	高効率照明及び省エネ制御の導入	<p>高効率照明が導入されているか。事務室・教室に初期照度補正制御、星光利用制御が導入されているか。 ※記入対象の主たる室用途について照度測定値を記入する。照度は室内環境測定結果報告書等、運用実績に基づき平均的な照度を記入する。 主たる室用途の()内の数値は照度の目標値を示す。照度測定値を除き、照明器具が32W以上の場合には別シートの設備台帳に必ず記入する。 ※星光利用制御は、照度センサーが窓面から概ね3m以内の場合で、窓際の照明のみを制御している場合を有効とする。 別シートの設備台帳に記入できない場合のみ、設置年度から右の欄に記入する。ただし、2種類以上のランプ種類がある場合は、主たる室用途の2項目も記入し、それぞれの導入割合を記入する。</p> <p>改修対象 2000年度 以前の設置機器の割合 35%</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">用途</th> <th rowspan="2">主たる室用途</th> <th rowspan="2">照度測定値 [lx]</th> <th rowspan="2">設置年度</th> <th colspan="2">高効率照明器具</th> </tr> <tr> <th>主たるランプ種類</th> <th>導入割合</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="10">共通</td> <td rowspan="2">エントランスホール (300 lx)</td> <td rowspan="2">500</td> <td>2010</td> <td>LED (120lm/W未満)</td> <td>大半に導入</td> </tr> <tr> <td>1995</td> <td>高圧ナトリウムランプ</td> <td>一部に導入</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">廊下 (100 lx)</td> <td rowspan="2">100</td> <td>2010</td> <td>LED (120lm/W未満)</td> <td>全てに導入</td> </tr> <tr> <td>2003</td> <td>直管形蛍光灯ランプHf(FHF,FHG)</td> <td>導入無し</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">便所 (200 lx)</td> <td rowspan="2">100</td> <td>2010</td> <td>LED (120lm/W未満)</td> <td>全てに導入</td> </tr> <tr> <td>2000</td> <td>高効率LED (120lm/W以上)</td> <td>導入無し</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">駐車場 (75 lx)</td> <td rowspan="2">100</td> <td>1997</td> <td>LED (120lm/W未満)</td> <td>全てに導入</td> </tr> <tr> <td>1998</td> <td>直管形蛍光灯ランプHf(FHF,FHG)</td> <td>導入無し</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">事務室 (500 lx)</td> <td rowspan="2">1,000</td> <td>2010</td> <td>LED (120lm/W未満)</td> <td>全てに導入</td> </tr> <tr> <td>1995</td> <td>直管形蛍光灯ランプFLR,FSL</td> <td>導入無し</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">電算室 (300 lx)</td> <td rowspan="2">1,000</td> <td>2010</td> <td>直管形蛍光灯ランプFLR,FSL</td> <td>全てに導入</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="4">商業施設</td> <td rowspan="2">物販店舗</td> <td rowspan="2"></td> <td>2010</td> <td>直管形蛍光灯ランプHf(FHF,FHG)</td> <td>全てに導入</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">飲食店舗客席</td> <td rowspan="2"></td> <td>2010</td> <td>LED (120lm/W未満)</td> <td>大半に導入</td> </tr> <tr> <td>1995</td> <td>直管形蛍光灯ランプHf(FHF,FHG)</td> <td>一部に導入</td> </tr> <tr> <td>飲食店舗厨房</td> <td></td> <td>1999</td> <td>LED (120lm/W未満)</td> <td>全てに導入</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">宿泊施設</td> <td>ホテルロビー</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>客室</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>客室廊下</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>宴会場</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">教育施設</td> <td rowspan="2">教室</td> <td rowspan="2"></td> <td>1995</td> <td>直管形蛍光灯ランプFLR,FSL</td> <td>半分に導入</td> </tr> <tr> <td>2000</td> <td>高効率LED (120lm/W以上)</td> <td>半分に導入</td> </tr> <tr> <td>研究室</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>体育館</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">医療施設</td> <td>病室</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>診察室</td> <td></td> <td>2010</td> <td>直管形蛍光灯ランプFLR,FSL</td> <td>全てに導入</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">文化施設</td> <td rowspan="2">会議場</td> <td rowspan="2"></td> <td>2010</td> <td>LED (120lm/W未満)</td> <td>全てに導入</td> </tr> <tr> <td>1990</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">ロビー・ホール</td> <td rowspan="2"></td> <td>2010</td> <td>LED (120lm/W未満)</td> <td>全てに導入</td> </tr> <tr> <td>1990</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>物流施設</td> <td>物流倉庫</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">その他</td> <td>競技場</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">屋外</td> <td rowspan="2"></td> <td>2003</td> <td>LED (120lm/W未満)</td> <td>半分に導入</td> </tr> <tr> <td>1995</td> <td>高効率LED (120lm/W以上)</td> <td>半分に導入</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>初期照度補正制御</td> <td>大半に導入</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>星光利用制御</td> <td>大半に導入</td> </tr> </tbody> </table>	用途	主たる室用途	照度測定値 [lx]	設置年度	高効率照明器具		主たるランプ種類	導入割合	共通	エントランスホール (300 lx)	500	2010	LED (120lm/W未満)	大半に導入	1995	高圧ナトリウムランプ	一部に導入	廊下 (100 lx)	100	2010	LED (120lm/W未満)	全てに導入	2003	直管形蛍光灯ランプHf(FHF,FHG)	導入無し	便所 (200 lx)	100	2010	LED (120lm/W未満)	全てに導入	2000	高効率LED (120lm/W以上)	導入無し	駐車場 (75 lx)	100	1997	LED (120lm/W未満)	全てに導入	1998	直管形蛍光灯ランプHf(FHF,FHG)	導入無し	事務室 (500 lx)	1,000	2010	LED (120lm/W未満)	全てに導入	1995	直管形蛍光灯ランプFLR,FSL	導入無し	電算室 (300 lx)	1,000	2010	直管形蛍光灯ランプFLR,FSL	全てに導入					商業施設	物販店舗		2010	直管形蛍光灯ランプHf(FHF,FHG)	全てに導入					飲食店舗客席		2010	LED (120lm/W未満)	大半に導入	1995	直管形蛍光灯ランプHf(FHF,FHG)	一部に導入	飲食店舗厨房		1999	LED (120lm/W未満)	全てに導入	宿泊施設	ホテルロビー					客室					客室廊下					宴会場					教育施設	教室		1995	直管形蛍光灯ランプFLR,FSL	半分に導入	2000	高効率LED (120lm/W以上)	半分に導入	研究室					体育館					医療施設	病室					診察室		2010	直管形蛍光灯ランプFLR,FSL	全てに導入	文化施設	会議場		2010	LED (120lm/W未満)	全てに導入	1990			ロビー・ホール		2010	LED (120lm/W未満)	全てに導入	1990			物流施設	物流倉庫					その他	競技場					屋外		2003	LED (120lm/W未満)	半分に導入	1995	高効率LED (120lm/W以上)	半分に導入					初期照度補正制御	大半に導入					星光利用制御	大半に導入	A
用途	主たる室用途	照度測定値 [lx]	設置年度					高効率照明器具																																																																																																																																																																																	
				主たるランプ種類	導入割合																																																																																																																																																																																				
共通	エントランスホール (300 lx)	500	2010	LED (120lm/W未満)	大半に導入																																																																																																																																																																																				
			1995	高圧ナトリウムランプ	一部に導入																																																																																																																																																																																				
	廊下 (100 lx)	100	2010	LED (120lm/W未満)	全てに導入																																																																																																																																																																																				
			2003	直管形蛍光灯ランプHf(FHF,FHG)	導入無し																																																																																																																																																																																				
	便所 (200 lx)	100	2010	LED (120lm/W未満)	全てに導入																																																																																																																																																																																				
			2000	高効率LED (120lm/W以上)	導入無し																																																																																																																																																																																				
	駐車場 (75 lx)	100	1997	LED (120lm/W未満)	全てに導入																																																																																																																																																																																				
			1998	直管形蛍光灯ランプHf(FHF,FHG)	導入無し																																																																																																																																																																																				
	事務室 (500 lx)	1,000	2010	LED (120lm/W未満)	全てに導入																																																																																																																																																																																				
			1995	直管形蛍光灯ランプFLR,FSL	導入無し																																																																																																																																																																																				
電算室 (300 lx)	1,000	2010	直管形蛍光灯ランプFLR,FSL	全てに導入																																																																																																																																																																																					
商業施設	物販店舗		2010	直管形蛍光灯ランプHf(FHF,FHG)	全てに導入																																																																																																																																																																																				
	飲食店舗客席		2010	LED (120lm/W未満)	大半に導入																																																																																																																																																																																				
			1995	直管形蛍光灯ランプHf(FHF,FHG)	一部に導入																																																																																																																																																																																				
飲食店舗厨房		1999	LED (120lm/W未満)	全てに導入																																																																																																																																																																																					
宿泊施設	ホテルロビー																																																																																																																																																																																								
	客室																																																																																																																																																																																								
	客室廊下																																																																																																																																																																																								
	宴会場																																																																																																																																																																																								
教育施設	教室		1995	直管形蛍光灯ランプFLR,FSL	半分に導入																																																																																																																																																																																				
			2000	高効率LED (120lm/W以上)	半分に導入																																																																																																																																																																																				
	研究室																																																																																																																																																																																								
体育館																																																																																																																																																																																									
医療施設	病室																																																																																																																																																																																								
	診察室		2010	直管形蛍光灯ランプFLR,FSL	全てに導入																																																																																																																																																																																				
文化施設	会議場		2010	LED (120lm/W未満)	全てに導入																																																																																																																																																																																				
			1990																																																																																																																																																																																						
	ロビー・ホール		2010	LED (120lm/W未満)	全てに導入																																																																																																																																																																																				
			1990																																																																																																																																																																																						
物流施設	物流倉庫																																																																																																																																																																																								
その他	競技場																																																																																																																																																																																								
	屋外		2003	LED (120lm/W未満)	半分に導入																																																																																																																																																																																				
			1995	高効率LED (120lm/W以上)	半分に導入																																																																																																																																																																																				
				初期照度補正制御	大半に導入																																																																																																																																																																																				
				星光利用制御	大半に導入																																																																																																																																																																																				
48	II 3c.2	高輝度型誘導灯・蓄光型誘導灯の導入	高輝度型誘導灯(LED又は冷陰極管)又は蓄光型誘導灯が導入されているか。	C																																																																																																																																																																																					
49	II 3c.5	高効率変圧器の導入	<p>高効率変圧器が導入されているか。 ※一次側の電圧が600Vを超え7,000V以下の変圧器を別シートの設備台帳に全て記入する。なお、該当する変圧器がない場合は未記入とする。 別シートの設備台帳に記入できない場合のみ、右欄に記入する。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>超高効率変圧器</th> <th>導入無し</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>トップランナー変圧器2014</td> <td>全てに導入</td> </tr> <tr> <td>トップランナー変圧器</td> <td>導入無し</td> </tr> </tbody> </table> <p>主要な変圧器の設置年度 2014 改修対象 1990年度 以前の設置機器の割合 2%</p>	超高効率変圧器	導入無し	トップランナー変圧器2014	全てに導入	トップランナー変圧器	導入無し	C																																																																																																																																																																															
超高効率変圧器	導入無し																																																																																																																																																																																								
トップランナー変圧器2014	全てに導入																																																																																																																																																																																								
トップランナー変圧器	導入無し																																																																																																																																																																																								
50	II 3c.9	照明の人のセンサーによる在室検知制御の導入	<p>廊下、階段室、便所、給湯室等に、照明の人のセンサーによる在室・在席検知制御が導入されているか。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>廊下</td> <td>大半に導入</td> </tr> <tr> <td>階段室</td> <td>大半に導入</td> </tr> <tr> <td>便所</td> <td>大半に導入</td> </tr> <tr> <td>湯沸室</td> <td>全てに導入</td> </tr> <tr> <td>事務室</td> <td>導入無し</td> </tr> </tbody> </table>	廊下	大半に導入	階段室	大半に導入	便所	大半に導入	湯沸室	全てに導入	事務室	導入無し	A																																																																																																																																																																											
廊下	大半に導入																																																																																																																																																																																								
階段室	大半に導入																																																																																																																																																																																								
便所	大半に導入																																																																																																																																																																																								
湯沸室	全てに導入																																																																																																																																																																																								
事務室	導入無し																																																																																																																																																																																								
51	II 3c.10	照明のタイムスケジュール制御の導入	照明のタイムスケジュール制御が、主要な居室、廊下等の共用部に導入されているか。(タイムスケジュール制御とは、中央監視設備や照明制御盤のスケジュール機能等によって照明の自動点滅や間引き点灯を行うこと。)	C																																																																																																																																																																																					
52	II 3c.11	照明のセキュリティー連動制御の導入	事務所用途部分、ホテル客室部分等に照明のセキュリティー連動制御が導入されているか。(ホテル客室部分はキー連動による点灯を行うこと。)	-																																																																																																																																																																																					
53	III 1c.1	居室以外の照度条件の緩和	<p>間引き点灯又は調光等による照度条件の緩和が、廊下(エントランスホールを含む。)及び駐車場で実施されているか。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>夜間時間帯</td> <td>廊下及び駐車場で実施</td> </tr> <tr> <td>深夜時間帯</td> <td>駐車場のみで実施</td> </tr> </tbody> </table>	夜間時間帯	廊下及び駐車場で実施	深夜時間帯	駐車場のみで実施	C																																																																																																																																																																																	
夜間時間帯	廊下及び駐車場で実施																																																																																																																																																																																								
深夜時間帯	駐車場のみで実施																																																																																																																																																																																								
54	III 1c.5	居室の昼休み及び時間外の消灯及び間引き点灯	<p>昼休み消灯、残業時間帯の一時消灯や間引き点灯を主たる居室で実施しているか。 ※建物全体の内、主たる室用途における取組を対象とする。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>昼休み消灯</td> <td>全てで実施</td> </tr> <tr> <td>残業時間一時消灯</td> <td>全てで実施</td> </tr> </tbody> </table>	昼休み消灯	全てで実施	残業時間一時消灯	全てで実施	-																																																																																																																																																																																	
昼休み消灯	全てで実施																																																																																																																																																																																								
残業時間一時消灯	全てで実施																																																																																																																																																																																								

点検表(第一区分事業所)作成の手引き

給排水・給湯設備 ※ 熱供給施設は対象外とする。

No.	参照	点検項目	点検内容及び取組状況	省エネ余地		
55	II 3d.1	高効率給水ポンプの導入	給水ポンプが高効率化されているか。 ※全ての給水ポンプを別シートの設備台帳に記入する。なお給水ポンプがない場合は未記入とする。 別シートの設備台帳に記入できない場合のみ、右欄に記入する。		C	
			主要な給水ポンプの設置年度 2014 <input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/>	推定末端圧一定インバータ制御ポンプユニット		全てに導入
			改修対象 2000年度 以前の設置機器の割合 14% <input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/>	永久磁石(IPM)モータ		導入無し
				フレアム効率(IE3)モータ		全てに導入
				高効率(IE2)モータ		導入無し
56	II 3d.2	大便器の節水器具の導入	大便器に節水器具(0ℓ/回以下)が導入されているか。	大半に導入	C	
57	II 3d.9	自然冷媒ヒートポンプ給湯器の導入	貯湯容量300ℓ以上の電気給湯器に、自然冷媒ヒートポンプ給湯器(エコキュート等)が導入されているか。	対象機器無し	-	
58	II 3d.10	潜熱回収給湯器の導入	ガス給湯器に、潜熱回収給湯器(エコジョーズ等)が導入されているか。	半分に導入	C	
59	III 1d.4	洗浄便座暖房の夏季停止	洗浄便座暖房の夏季停止が実施されているか。	洗浄便座無し	-	
60	III 1d.6 1d.7 1d.8	給湯設備の省エネ運用	給湯設備の省エネ運用が実施されているか。		C	
				季節や用途等に応じた給湯温度設定の緩和		実施無し
				貯湯式電気温水器の夜間・休日の電源停止		実施
				便所洗面給湯の給湯中止又は給湯期間の短縮		通年給湯中止

昇降機設備 ※ 熱供給施設は対象外とする。

No.	参照	点検項目	点検内容及び取組状況	省エネ余地		
61	II 3e.1 3e.4 3e.5	エレベーター・エスカレーターの省エネ制御の導入	エレベーター及びエスカレーターに、省エネ制御が導入されているか。 (電力回生制御とは、下降運転時に巻上機のモータを発電機として機能させ、それにより得られた再生電力を利用する制御のこと。) ※全てのエレベーター及びエスカレーターを別シートの設備台帳に記入する。なお、エレベーター又はエスカレーターがない場合は未記入とする。 別シートの設備台帳に記入できない場合のみ、右欄に記入する。		C	
			主要な昇降機設備の設置年度 2014 <input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/>	エレベーターの可変電圧可変周波数制御方式		大半に導入
			改修対象 1995年度 以前の設置機器の割合 21% <input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/>	エレベーターの電力回生制御		大半に導入
				エスカレーターの自動運転方式又は微速運転方式		全てに導入

冷凍・冷蔵設備

No.	参照	点検項目	点検内容及び取組状況	省エネ余地		
62	II 3f.3	高効率冷凍・冷蔵設備の導入	高効率冷凍・冷蔵設備が導入されているか。 ※圧縮機の電動機出力が5.5kW以上の場合は別シートの設備台帳に必ず記入する。その他の冷凍・冷蔵設備についてはできる限り記入する。 なお、冷凍・冷蔵設備がない場合は未記入とする。 別シートの設備台帳に記入できない場合のみ、右欄に記入する。		A	
			主要な冷凍・冷蔵設備の設置年度 2000 <input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/>	冷凍庫壁面の高断熱化		冷凍設備無し
			改修対象 2005年度 以前の設置機器の割合 100% <input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/>	前室の導入		導入無し
				搬入口近接センサーによる扉の自動開閉化		導入無し
				蓄霜制御(デフロスト)		全てに導入
				圧縮機入口ガス管の断熱化		導入無し
				冷却器用ファン台数制御		導入無し
				圧縮機インバータ制御		導入無し

設備台帳

熱源機器

No	改修対象機器	設置年度	機器記号	熱源機種	種別		熱源容量[kW]		定格エネルギー消費量			台数	年間熱製造量実績 [GJ/年]		定格COP 実行効率		高効率機器	
					冷熱源	温熱源	冷却能力	加熱能力	冷熱源	温熱源	エネルギー種別		冷熱源	温熱源	冷熱源	温熱源		
取組状況の程度																		74%
合計					全体	10,021kW	6,008kW	10,021kW	6,008kW	-	-	-	5台	0GJ/年	0GJ/年	-	-	7,560kW
					改修対象機器	5,099kW	2,136kW	5,099kW	2,136kW	-	-	-	3台	0GJ/年	0GJ/年	-	-	-
					省エネ余地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	○	1995	TR-1	ターボ冷凍機	○		2,637		412	[kW]電気	1				6.400		○	
2		2014	RH-1	直焚吸収冷温水機	○	○	2,461	1,936	6,570	7,965 [MJ/h]ガス	1				1.349	0.875	○	
3	○	1995	RH-2	直焚吸収冷温水機	○	○	2,461	1,936	7,000	7,965 [MJ/h]ガス	1				1.266	0.875		
4		2014	RH-3	直焚吸収冷温水機	○	○	2,461	1,936	6,570	7,965 [MJ/h]ガス	1				1.349	0.875	○	
5																		
6	○	1990	B-1	蒸気ボイラー		○		200		860 [MJ/h]ガス	1					0.837		
7																		
8																		

冷却塔

No	改修対象機器	設置年度	機器記号	機器名称	種別		電動機出力[kW]		台数	高効率冷却塔							冷却塔ファン等の台数制御又は発停制御									
					白煙防止形	冷却能力 [kW]	ファン	散水ポンプ		ファン				散水ポンプ												
										省エネ形	モータ直結形ファン	永久磁石(IPM)モータ	プレミアム効率(IE3)モータ	高効率(IE2)モータ	永久磁石(IPM)モータ	プレミアム効率(IE3)モータ	高効率(IE2)モータ									
取組状況の程度																		75%	0%	0%	75%	25%	-	-	-	75%
合計					全体	90.0kW	17,700.0kW	120.0kW	0.0kW	4台	90.0kW	0.0kW	0.0kW	90.0kW	30.0kW	0.0kW	0.0kW	0.0kW	90.0kW							
					改修対象機器	0.0kW	3,636.0kW	30.0kW	0.0kW	1台	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
					省エネ余地	-	-	-	-	-	30.0kW	30.0kW	30.0kW	30.0kW	0.0kW	0.0kW	0.0kW	0.0kW	0.0kW	0.0kW	30.0kW					
1	○	2000	CT-TR-1	ターボ冷凍機用冷却塔		3,636.0	30.0		1					○												
2		2014	CT-RH-1-3	冷温水発生機用冷却塔	○	4,688.0	30.0		3	○			○				○									
3																										
4																										
5																										
6																										
7																										
8																										

空調用ポンプ

No	改修対象機器	設置年度	機器記号	機器名称	種別			電動機出力 [kW]	台数	高効率空調用ポンプ			空調2次ポンプの台数制御及びインバータによる変流量制御	空調1次ポンプの台数制御又はインバータによる変流量制御	冷却水ポンプの台数制御又はインバータによる変流量制御	空調2次ポンプの末端差圧制御							
					空調2次ポンプ	空調1次ポンプ	冷却水ポンプ			永久磁石(IPM)モータ	プレミアム効率(IE3)モータ	高効率(IE2)モータ											
取組状況の程度																	44%	47%	4%	90%	77%	73%	90%
合計					全体	343.5kW	195.0kW	310.0kW	848.5kW	30台	370.5kW	400.0kW	30.0kW	310.5kW	150.0kW	225.0kW	310.5kW						
					改修対象機器	66.0kW	0.0kW	30.0kW	96.0kW	7台	-	-	-	-	-	-	-	-					
					省エネ余地	-	-	-	-	-	63.0kW	63.0kW	33.0kW	33.0kW	45.0kW	85.0kW	33.0kW						
1	○	2000	CDP-TR-1	ターボ冷凍機用冷却水ポンプ			○	30.0	1			○											
2		2014	CP-TR-1	ターボ冷凍機用冷却水ポンプ		○		15.0	1														
3		2014	PCD-TR-1	ターボ冷凍機用冷却水ポンプ			○	55.0	1		○												
4		2008	PC-TR-1	ターボ冷凍機用冷却水ポンプ			○	30.0	1		○												
5		2014	PCD-RH-1-3	直焚吸収冷温水機用冷却水ポンプ			○	75.0	3					○									
6		2014	PCH-RH-1-3	直焚吸収冷温水機用冷却水ポンプ		○		30.0	3					○									
7		2014	PC-HEX-1	蓄熱槽冷水1次ポンプ			○	30.0	1	○				○									
8		2014	PC-HEX-2	蓄熱槽冷水2次ポンプ			○	30.0	1	○				○									

点検表(第一区分事業所)作成の手引き

空調機

No	改修対象機器	設置年度	機器記号	機器名称	室用途	ファン電動機出力 [kW]	台数	高効率空調機						
								プラグファン	モータ直結形ファン	永久磁石(IPM)モータ	プレミアム効率(IE3)モータ	高効率(IE2)モータ	槽円管熱交換器	
取組状況の程度					—	—	—	98%	98%	78%	22%	0%	0%	
合計				全体	—	920.9kW	306台	905.9kW	905.9kW	722.3kW	198.6kW	0.0kW	0.0kW	
				改修対象機器	—	15.0kW	2台	—	—	—	—	—	—	—
				省エネ余地	—	—	—	15.0kW	15.0kW	15.0kW	0.0kW	0.0kW	15.0kW	
1	○	1995	AC-TER-B3F	B3F特高電気室		7.5	2				○			
2		2014	AC-ER-B3F	B3F電気室1		5.5	2	○	○		○			
3		2014	OAC-SP1-3-B1F	B1F店舗1~3	レストラン客席	3.7	3	○	○		○			
4		2014	OAC-SP4-10-B1F	B1F店舗4~10	レストラン客席	11.0	7	○	○		○			
5		2014	AC-EH-B1F	B1Fエントランスホール	エントランスホール・ロビー	7.5	1	○	○		○			
6		2014	AC-EH-1F	1Fエントランスホール	エントランスホール・ロビー	7.5	1	○	○		○			
7		2014	AC-OEH-2F	2Fオフィスエントランスホール	エントランスホール・ロビー	18.5	1	○	○		○			
8		2014	AC-CE-3F	3F会議場エントランス	エントランスホール・ロビー	11.0	1	○	○		○			

パッケージ形空調機

No	改修対象機器	設置年度	機器記号	機器名称	室用途	種別			冷房能力 [kW]	暖房能力 [kW]	台数	高効率機器(①~③のいずれか)					屋外機の散水システム	
						電気式EHP	ガスエンジン・ポンプ式GHP	電算室用				①	②	③		高効率機器		
														通年エネルギー消費効率APF	冷暖房平均COP			インバータ制御
取組状況の程度					—	—	—	—	—	—	—	3%	86%	3%	3%	93%	0%	
合計				全体	—	199.0kW	0.0kW	616.0kW	815.0kW	81.5kW	17台	28.0kW	700.0kW	28.0kW	28.0kW	756.0kW	0.0kW	
				改修対象機器	—	87.0kW	0.0kW	616.0kW	703.0kW	703.0kW	14台	—	—	—	—	—	—	—
				省エネ余地	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	59.0kW
1	○	2000	OACP-BC-1F	1F防災センター			○		45.0	50.0	1		3.5					
2	○	2000	OACP-MDF-B1F	B1F MDF室			○		28.0		1	4.5				○		
3		2014	OACP-ER1.2-PHF	PHF電気室			○		56.0		1		4.07			○		
4		2014	OACP-EV1.2-PHF	PHF ELV機械室			○		28.0		1		4.11			○		
5		2014	OACP-EV3-PHF	PHF ELV機械室E1			○		28.0	31.5	1			○	○	○		
6	○	2000	OACP-EV4-PHF	PHF ELV機械室E2			○		14.0		1		3.02			○		
7	○	2008	ACP-1	サーバー室				○	56.0		11		2.5			○		
8																		

ファン

No	改修対象機器	設置年度	機器記号	機器名称	室用途	電動機出力 [kW]	台数	高効率ファン				
								モータ直結形ファン	永久磁石(IPM)モータ	プレミアム効率(IE3)モータ	高効率(IE2)モータ	
取組状況の程度					—	—	—	—	26%	0%	74%	0%
合計				全体	—	188.9kW	35台	49.5kW	0.0kW	139.4kW	0.0kW	
				改修対象機器	—	45.9kW	9台	—	—	—	—	
				省エネ余地	—	—	—	45.9kW	45.9kW	0.0kW	0.0kW	
1	○	2000	FS-MR-B3F	B3F機械室給気		3.7	1				○	
2	○	1995	FE-MR-B3F	B3F機械室排気		3.7	1				○	
3	○	1995	FS-WT-B3F	B3F受水槽室給気		5.5	1				○	
4	○	1995	FE-WT-B3F	B3F受水槽室排気		5.5	1				○	
5	○	1995	FS-WS-B3F	B3F中水処理室給気		5.5	1				○	
6	○	1995	FE-WS-B3F	B3F中水処理室排気		5.5	1				○	
7	○	1995	FS-FP-B3F	B3F消火ポンプ室給気		5.5	1				○	
8	○	1995	FE-FP-B3F	B3F消火ポンプ室排気		5.5	1				○	

点検表(第一区分事業所)作成の手引き

照明器具

No	改修対象器具	設置年度	器具番号	主たる室用途	室名称等	高効率照明器具				照明の初期照度補正制御	照明の昼光利用照定制御		
						主たるランプ種類	1台当たりの消費電力[W]	台数	消費電力[W]			高効率器具	
取組状況の程度						—	—	—	95%	82%	82%		
合計						全体	—	—	24,309台	778,665W	738,652W	470,590W	470,417W
						改修対象器具	—	—	8,622台	268,755W	240,714W	—	—
						省エネ余地	—	—	—	—	28,041W	98,684W	98,556W
1	○	2000	O402	倉庫	AG:更衣室又は倉庫	直管形蛍光ランプFLR,FSL	71	4	284				
2	○	2000	O401	倉庫	AG:更衣室又は倉庫	直管形蛍光ランプFLR,FSL	37	9	333				
3	○	1990	O401	教室	AG:更衣室又は倉庫	高効率LED(120lm/W以上)	37	7	259				
4	○	1995	L402	事務室	AA:事務室	LED(120lm/W未満)	71	6	426			○	
5	○	2000	dLE2001	教室	AA:教室	直管形蛍光ランプFLR,FSL	20	15	299		○		
6	○	1995	dLE1001	エントランスホール	AI:ロビー	高圧ナトリウムランプ	11	24	266				
7	○	2000	L402	事務室	AA:事務室	LED(120lm/W未満)	71	14	994	○			
8	○	1995	O401	倉庫	AG:更衣室又は倉庫	直管形蛍光ランプFLR,FSL	37	10	370				

変圧器

No	改修対象機器	設置年度	盤名称	用途	相	電圧[V]		定格容量[kVA]	台数	高効率変圧器			
						1次側(600Vを超え7,000V以下のみ)	2次側			超高効率変圧器	トップランナー変圧器2014	トップランナー変圧器	
取組状況の程度						—	—	—	—	0%	98%	0%	
合計						全体	—	—	12,150kVA	35台	0kVA	11,900kVA	0kVA
						改修対象機器	—	—	200kVA	1台	—	—	—
						省エネ余地	—	—	—	—	200kVA	0kVA	0kVA
1	○	1990	電気室1	ネットワーク変圧器	3φ 3W	6,600	210-105	200	1		○		
2		2014	電気室1	所内変圧器	3φ 3W	6,600	210-105	50	1		○		
3		2014	電気室1	特殊階照明コンセント	1φ 3W	6,600	210-105	200	1		○		
4		2014	電気室1	一般動力	3φ 4W	6,600	420	500	2		○		
5		2014	電気室1	一般商業動力	3φ 3W	6,600	210	500	2		○		
6		2014	電気室1	一般照明コンセント	1φ 3W	6,600	210-105	300	1		○		
7		2015	電気室1	一般照明コンセント	1φ 3W	6,600	210-105	300	1		○		
8		2014	電気室1	一般照明コンセント	1φ 3W	6,600	210-105	300	1		○		

給水ポンプ

No	改修対象機器	設置年度	機器記号	機器名称	種別		電動機出力[kW]	台数	高効率給水ポンプ					
					加圧給水ポンプユニット	揚水ポンプ			推定末端差圧一定インバータ制御ポンプユニット	永久磁石(IPM)モータ	プレミアム効率(IE3)モータ	高効率(IE2)モータ		
取組状況の程度						—	—	—	—	100%	0%	98%	0%	
合計						全体	45.0kW	328.0kW	380.4kW	14台	45.0kW	0.0kW	373.0kW	0.0kW
						改修対象機器	22.5kW	30.0kW	52.5kW	3台	—	—	—	
						省エネ余地	—	—	—	—	0.0kW	52.5kW	0.0kW	0.0kW
1	○	2000	PU-L-1	上水低層給水ポンプユニット	○		22.5	1	○		○			
2	○	2000	PW-M-1.2	上水中層上水揚水ポンプ		○	15.0	2			○			
3		2014	PW-H-1.2	上水高層上水揚水ポンプ		○	22.0	2			○			
4		2014	PU-L-2	雑用水低層給水ポンプユニット	○		22.5	1	○		○			
5		2014	PW-M-3.4	雑用水中層揚水ポンプ		○	22.0	2			○			
6		2014	PW-H-3.4	雑用水高層揚水ポンプ		○	30.0	2			○			
7		2014	PW-CT-1.2	冷却塔補給水揚水ポンプ		○	75.0	2			○			
8		2014	PW-R-1.2	雨水利用ポンプ			3.7	2						

点検表(第一区分事業所)作成の手引き

昇降機

No	改修対象設備	設置年度	号機名	種別		電動機出力 [kW]	台数	エレベーター		エスカレーター
				エレベーター	エスカレーター			VVVF制御方式	電力回生制御	
取組状況の程度				—	—	—	—	78%	76%	100%
合計		全体		1,302.0kW	29.5kW	1,331.5kW	25台	1,020.0kW	994.0kW	29.5kW
		改修対象設備		282.0kW	0.0kW	282.0kW	6台	—	—	—
		省エネ余地		—	—	—	—	282.0kW	282.0kW	0.0kW
1	○	1990	L-1-6	○		47.0	6			
2		2014	M-1-6	○		68.0	6	○	○	
3		2014	H-1-6	○		82.0	6	○	○	
4		2014	E-1,2	○		47.0	2	○	○	
5		2014	P-1,2	○		13.0	2	○		
6		2014	ESC-1,2		○	11.0	2			○
7		2014	ESC-3		○	7.5	1			○
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										

冷凍・冷蔵設備

No	改修対象機器	設置年度	室名称	機器記号	機器名称	種別	圧縮機電動機出力 [kW]	台数	高効率冷凍・冷蔵設備						
									冷凍庫	冷凍庫壁面の高断熱化	前室の導入	搬入口近接センサーによる扉の自動開閉化	着霜制御(デフロスト)	圧縮機入口ガス管の断熱化	冷却器用ファンの台数制御
取組状況の程度						—	—	—	—	0%	0%	100%	0%	0%	0%
合計		全体				0.0kW	5.0kW	1台	0.0kW	0.0kW	0.0kW	5.0kW	0.0kW	0.0kW	0.0kW
		改修対象機器				0.0kW	5.0kW	1台	—	—	—	—	—	—	
		省エネ余地				—	—	—	5.0kW	5.0kW	5.0kW	0.0kW	5.0kW	5.0kW	5.0kW
1	○	2000		R-1		5.0	1				○				
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															