

## 平成 27 年度「トップレベル審査委員会」(第 2 回) 議事録

### 1 日時

平成 28 年 3 月 18 日 (金) 13 : 30 ~ 16 : 00

### 2 場所

東京都庁第 2 本庁舎 31 階会議室

### 3 議事等

(1) トップレベル審査委員会に関する情報公開について、事務局から説明した。

(2) 平成 27 年度トップレベル認定申請事業所の審査結果

12 月末日までに収受した、区分 I の準トップレベル事業所の認定申請について審議を行った。

事務局から、申請事業所の概要、評価書及び都の審査結果を説明した。

A、B、C 及び D 事業所は、評価書の内容が認定基準に適合していない事項があったので、委員から意見聴取を行った。

これらの事業所は、評価項目「II 3a.1 設備・制御系の省エネルギー性能 > 高効率熱源機器の導入」に係る、第 2 号様式その 1 熱回収ターボ冷凍機の定格エネルギー消費量の記載に誤りがあった。

認定基準では、当該箇所について熱回収運転時の定格エネルギー消費量の記載を求めている。

都の審査結果では、A、B、C 及び D 事業所は熱回収運転時の定格エネルギー消費量の 1 / 2 で入力していることを確認したため、熱回収運転時の定格エネルギー消費量に是正を求めるとした。

委員からは、都の審査結果は妥当であり、「異議なし」との意見を聴取した。

A、B、C 及び D 事業所以外の事業所は、評価書の内容が認定基準を概ね適合していることを説明した。

委員からは、都の審査結果は妥当であり、「異議なし」との意見を聴取した。