

平成 29 年度「優良特定地球温暖化対策事業所の認定制度に係る審査委員会」議事録

1 日時

平成 30 年 1 月 16 日（火曜日）午前 10 時から 午前 12 時まで

2 場所

新宿NSビル 3-K会議室

3 委員

早稲田大学 理工学術院創造理工学部建築学科 教授 田辺新一 委員（委員長）

東京大学 生産技術研究所エネルギー工学連携研究センター 特任教授 岩船由美子 委員

一般財団法人日本エネルギー経済研究所 研究理事 工藤拓毅 委員

千葉工業大学 創造工学部建築学科 教授 望月悦子 委員

株式会社インティ 代表取締役社長 山本亨 委員

4 出席者

（東京都）

環境局 地球環境エネルギー部長 小川謙司

地球環境エネルギー部 総量削減課長 三浦亜希子

地球環境エネルギー部 排出量取引担当課長 宮田博之

（事務局）

環境局 地球環境エネルギー部 総量削減課 課長代理（テナント対策担当）大場教司

地球環境エネルギー部 総量削減課 主任 石田雄一

地球環境エネルギー部 総量削減課 主事 大平洋

5 配布資料

平成 29 年度 優良特定地球温暖化対策事業所の認定制度に係る審査委員会 次第

資料 1：平成 29 年度 優良特定地球温暖化対策事業所の認定制度に係る審査委員会 委員名簿

資料 2：平成 29 年度 優良特定地球温暖化対策事業所認定申請審査結果一覧表

資料 3：認定申請事業所の審査結果（10 事業所）

（事業所概要、認定申請審査シート、地球温暖化対策推進状況評価書）

資料 4：平成 29 年度 優良特定地球温暖化対策事業所取組状況報告結果一覧表

参考資料 1：優良特定地球温暖化対策事業所の認定制度に係る審査委員会設置要綱

参考資料 2：トップレベル審査委員会運営要領

6 議事要約等

- ・議事（1）優良特定地球温暖化対策事業所認定申請の状況について、申請した事業所10件の事業所概要を説明した。
- ・議事（2）優良特定地球温暖化対策事業所認定申請事業所の審査について、優良特定地球温暖化対策事業所の認定制度に係る審査委員会設置要綱第七条に関わるとして、非公開で実施することを説明した。
- ・申請した事業所10件について、審査内容について説明した。
- ・熱源機器の清掃については、機器の使用状況に応じて、清掃の時期を判断することも可能ではないかとの意見を聴取した。
- ・力率改善制御システムの導入を評価するにあたり、力率改善にはコンデンサ以外の手段も考えられるとの意見を聴取した。
- ・評価分類が必須の項目は、1項目でも「実施無し」と評価されるとトップレベル認定を取得できない重要なものであるから、評価分類の適切さや判断基準の適切さを検討する必要があるとの意見を聴取した。
- ・原単位の表記は、事業所の用途に応じて、適切な方法を用いることが望ましいとの意見を聴取した。
- ・優良特定地球温暖化対策事業所認定申請について、事務局の審査結果は適切であると確認した。
- ・優良特定地球温暖化対策事業所取組状況報告について説明し、報告した事業所57件について、問題ない水準を維持していることを確認した。

以上