

維持管理状況 世田谷清掃工場

排出濃度 O ₂ 12%換算						
測定日	測定炉	ばいじん 単位: g/m ³ N	二酸化窒素 (NO ₂) 単位: ppm	二酸化硫黄 (SO ₂) 単位: ppm	塩化水素 (HCl) 単位: ppm	水銀 (Hg) 単位: µg/m ³ N
令和 7年2月10日	1号炉	<0.001	35	<1	<2	0.42
	2号炉					
令和 7年1月9日	1号炉					
	2号炉	<0.001	32	<1	<2	0.074
令和 6年11月19日	1号炉	<0.001	35	<1	<2	0.37
令和 6年11月18日	2号炉	<0.001	30	<1	<2	0.27
令和 6年10月7日	1号炉					
	2号炉	<0.001	31	<1	<2	0.16
令和 6年9月3日	1号炉	<0.001	33	<1	<2	0.71
	2号炉					
令和 6年7月29日	1号炉	<0.001	31	<1	<2	0.19
令和 6年7月22日	2号炉	<0.001	26	<1	<2	0.28
令和 6年6月17日	1号炉					
	2号炉	<0.001	34	<1	<2	0.81
令和 6年5月24日	1号炉	<0.001	27	<1	<2	0.28
	2号炉					
令和 6年2月13日	1号炉	<0.001	26	<1	<2	0.06
	2号炉					
令和 6年1月9日	1号炉					
	2号炉	<0.001	29	<1	<2	0.16