

「総量削減義務と排出量取引制度における優良特定地球温暖化対策事業所の検証ガイドライン（区分Ⅰ、Ⅱ）」（令和８年度認定申請用）

改正表

令和８年４月１日

#	ページ	対象箇所	改正内容
1	P.37	第3部 第1章 2 過去に認定を受け、次期の計画期間に継続して認定を受けるために認定申請をする事業所の根拠書類との突合確認の対象	突合確認省略可能な評価項目の追加 表 3.1 第一区分事業所 I 4.7
2	P.67	第2様式その27（検証チェックリスト 区分Ⅰ） III 1a.17 空調2次ポンプ変流量制御のインバータ周波数下限値の調整	検証チェック項目の追記 検証チェック項目 <input type="checkbox"/> インバータ周波数の下限実績値が、インバータ周波数下限値まで下がっていること、又はインバータ周波数下限値まで下がらない場合はインバータ周波数の下限実績値で評価していることを根拠書類で確認できるか。
3	P.71	第2様式その31（検証チェックリスト 区分Ⅰ） III 1f.7 情報通信施設のPUEの実績 III 1f.8 情報通信施設のPUEの改善	検証チェック項目の修正 検証チェック項目 <input type="checkbox"/> 前年度のIT機器の電気使用量及び付帯設備の電気使用量が漏れなく記入され、根拠書類と整合しているか。 <input type="checkbox"/> 前年度のPUEの実績値を、根拠書類で確認できるか。 <input type="checkbox"/> 評価書の選択肢が、根拠書類と整合しているか。
4	P.74	第2様式その34（検証チェックリスト 区分Ⅰ） IV 3.2 追加性等のある再生可能エネルギー電気の購入	検証チェック項目の追記 検証チェック項目 <input type="checkbox"/> 追加性のある再生可能エネルギー電気の年間購入電力量に対する割合が選択され、根拠書類と整合しているか。

#	ページ	対象箇所	改正内容
5	P.107	第2様式その29（検証チェックリスト 区分II） III 1b.13 空調2次ポンプ変流量制御のインバータ周波数下限値の調整	<p>検証チェック項目の追記</p> <p>検証チェック項目</p> <p><input type="checkbox"/> インバータ周波数の下限実績値が、インバータ周波数下限値まで下がっていること、又はインバータ周波数下限値まで下がらない場合はインバータ周波数の下限実績値で評価していることを根拠書類で確認できるか。</p>
6	P.115	第3様式その37（検証チェックリスト 区分II） IV3.2 追加性等のある再生可能エネルギー電気の購入	<p>検証チェック項目の追記</p> <p>検証チェック項目</p> <p><input type="checkbox"/> 追加性のある再生可能エネルギー電気の年間購入電力量に対する割合が選択され、根拠書類と整合しているか。</p>