

「総量削減義務と排出量取引制度における優良特定地球温暖化対策事業所の認定ガイドライン（区分Ⅰ、Ⅱ）」（令和7年度認定申請用）

改正表

令和7年6月25日

#	ページ(区分)		対象箇所	修正内容
	Ⅰ	Ⅱ		
1	P22	P22	第2章 認定の申請 4 都への申請	対象となる事業所の条件を追記 「東京都エネルギー環境計画書制度」における小売電気事業者のメニュー別排出係数及び再エネ率の公表値を用いて排出量及び再エネ率を算定している事業所は、 <hr/> 改正前 「東京都エネルギー環境計画書制度」の公表値を用いて排出量を算定している事業所は、
2	P135	P141	第3章 各評価項目の解説 2 各評価項目の解説 Ⅱ 建物及び設備性能に関する事項 3a.18 高効率コージェネレーションの導入	注釈の追加 ※4：定格エネルギー消費量及び年間燃料消費量はそれぞれ定格燃料消費量、年間燃料消費量を高位発熱量換算した値とする。定格エネルギー消費量について、都市ガスの発熱量は年度によって異なるため、機器仕様書の発熱量で換算した値であることを必ず確認する。また、年間燃料消費量における都市ガスの発熱量は標準状態（45GJ/千 Nm ³ ）のものを用いることとする。
3	P290 P341 P346 P353 P362 P371	-	第3章 各評価項目の解説 2 各評価項目の解説 Ⅱ 建物及び設備性能に関する事項 別表第1 別表第3 第1号様式その6 第1号様式その15 第1号様式その24	評価項目（加点項目）追加 1f.8 情報通信施設の PUE の改善
4	P354	-	第1号様式 適用範囲補正係数	誤記修正 冷凍・冷蔵 No.16 □kw×8.64×1700/□GJ/年 = □ <hr/> 改正前 冷凍・冷蔵 No.16 □kw×9.76×1700/□GJ/年 = □