

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		千代田区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
00003 稲荷湯							29802		H4・4・30	01 浴場用ボイラー	10.0 m2			低圧空気式バーナー	40 L/h	A重油 木材	0.5 0.07	18549	30	
101-0047 内神田 1－7－3																				
00005 お玉湯							28079		H11・5・1	01 浴場用ボイラー	30.0 m2	20.0 L/h		ガスバーナー	32 m3N/h	都市ガス(13A)	0	16573	16.6	
101-0032 岩本町 2－2－1 4																				
00015 アーバンネット大手町ビル							00003		H1・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	653.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	653 L/h	LSA重油	0.1	00002	83	
100-0004 大手町 2－2－2							00004		H1・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	653.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	653 L/h	LSA重油	0.1	00002	83	
エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社							42659		H17・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	245.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	245 L/h	LSA重油	0.3	23832	84.1	
1010021 東京都千代田区外神田 4－1 4－1							42660		H24・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	132.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	132.8 L/h	A重油	0.3	23832	84.1	
00016 東急不動産赤坂ビル							26447		H12・6・25	01 炉筒煙管ボイラー	7.5 m2	73.8 L/h		ガスバーナー	118 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00003	62	
100-0014 永田町 2－1 4－3							27648		H13・2・1	01 冷温水発生機	27.1 m2	56.2 L/h		ガスバーナー	89.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00003	62	
三井住友信託銀行株式会社						*	27649		H13・2・1	01 冷温水発生機	27.1 m2	56.2 L/h		ガスバーナー	89.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00003	62	
1000005 東京都千代田区丸の内 1－4－1							27977		H13・4・6	01 炉筒煙管ボイラー	7.5 m2	73.8 L/h		低NOX型バーナー	118 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00003	62	
							31378		H15・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	275.4 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	275.4 L/h	A重油	0.3	00003	62	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		千代田区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
00017 グランドプリンスホテル赤坂 102-0094 紀尾井町 1 株式会社　プリンスホテル 171-0022 東京都豊島区南池袋 1－1 6－1 5							00013		H9・12・15	30 ディーゼル機関(非常用)	115.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	115.7 L/h	軽油	0.2	00006	6	
							00014		S57・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	284.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	284.5 L/h	軽油	0.29	00005	28.5	
00022 朝日生命日比谷ビル 100-0006 有楽町 1－5－1 朝日生命保険相互会社 160-0023 東京都新宿区西新宿 1－7－3							00019		S59・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	135.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	135 L/h	A重油	0.8	00011	63	
00023 朝日生命大手町ビル 100-0004 大手町 2－6－1 常盤橋インベストメント特定目的会社 1000005 東京都千代田区丸の内 2－2－3				*			00023		S62・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	334.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	334 L/h	LSA重油	0.07	00012	124.5	
							33710		H17・9・1	01 炉筒煙管ボイラー	9.4 m2	73.8 L/h		低NOX型バーナー	118 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00012	124.5	
							33711		H17・9・1	01 炉筒煙管ボイラー	9.4 m2	73.8 L/h		低NOX型バーナー	118 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00012	124.5	
							33712		H17・9・1	01 炉筒煙管ボイラー	9.4 m2	73.8 L/h		低NOX型バーナー	118 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00012	124.5	
							33713		H17・9・1	01 炉筒煙管ボイラー	9.4 m2	73.8 L/h		低NOX型バーナー	118 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00012	124.5	
00027 東お茶の水ビル 101-0063 神田淡路町 2－2 9 東お茶の水ビル管理組合 101-0063 東京都千代田区神田淡路町 2－2 9							00028		H5・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	102.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	102 L/h	A重油	0.8	00016	34	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		千代田区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
00028 メットライフ神田錦町ビル				*	*	*	00029		H5・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	70.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	70.2 L/h	軽油	0.5	00017	57.1	
101-0054 神田錦町3－2 3																				
三菱UFJ信託銀行株式会社																				
1000005 東京都千代田区丸の内1－4－5																				
00029 飯田町ビル				*	*	*	00030		H10・5・7	01 冷温水発生機	33.2 m2	64.3 L/h		低NOX型バーナー	103 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00018	107.5	
102-0072 飯田橋3－1 3－1							00031		H10・5・7	01 冷温水発生機	33.2 m2	64.3 L/h		低NOX型バーナー	103 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00018	107.5	
大和ハウス工業株式会社							00032		H10・5・7	31 ガス機関(常用) 三元触媒	168.4 L/h			ガス専焼機関	147 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00019	107.7	
1020072 東京都千代田区飯田橋3－1 3－1							00033		H10・5・7	31 ガス機関(常用) 三元触媒	168.4 L/h			ガス専焼機関	147 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00019	107.7	
							00034		H10・5・7	31 ガス機関(常用) 三元触媒	168.4 L/h			ガス専焼機関	147 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00019	107.7	
00045 岩波書店 一ツ橋ビル				*	*	*	00056		H4・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	113.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	113.8 L/h	LSA重油	0.1	00036	61	
101-0003 一ツ橋2－5－5																				
株式会社 岩波書店																				
100-0003 東京都千代田区一ツ橋2－5－5																				
00046 岩波神保町ビル				*	*	*	00057		H9・4・25	01 冷温水発生機	12.4 m2	30.6 L/h		低NOX型バーナー	49 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00037	54.2	
101-0051 神田神保町2－1							00058		H9・4・25	01 冷温水発生機	12.4 m2	30.6 L/h		低NOX型バーナー	49 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00037	54.2	
岩波不動産株式会社																				
101-0051 東京都千代田区神田神保町2－1																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		千代田区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
00048 岩本町東洋ビル							00062		H5・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	60.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	60 L/h	A重油	0.8	00039	38.2	
101-0032 岩本町3－1－2																				
三菱UFJ信託銀行株式会社																				
1000005 東京都千代田区丸の内1－4－5																				
00049 山崎製パン株式会社							00065		S47・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	65.3 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	65.3 L/h	A重油	0.71	00040	56.7	
101-0032 岩本町3－10－1							42826		H30・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	148.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	148.8 L/h	軽油	0.001	00040	56.7	
山崎製パン株式会社																				
101-0032 東京都千代田区岩本町3－10－1																				
00050 いきいきプラザ一番町							00069		H6・7・1	29 ガスタービン(非常用)	229.0 L/h			液体燃焼機関	229 L/h	LSA重油	0.1	00041	42.3	
102-0082 一番町12							38259		H23・11・13	01 冷温水発生機	17.0 m2	16.2 L/h		ガスバーナー	26 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00041	42.3	
社会福祉法人東京栄和会							38260		H23・11・13	01 冷温水発生機	17.0 m2	16.2 L/h		ガスバーナー	26 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00041	42.3	
1340088 東京都江戸川区西葛西8－1－1																				
00056 永新ビル							00077		H4・8・20	01 セクショナルボイラー	11.5 m2	93.4 L/h		低NOX型油圧式バーナー	93.4 L/h	灯油	0.002	00047	39.5	
102-0075 三番町5－9							00078		H4・8・20	01 セクショナルボイラー	11.5 m2	93.4 L/h		低NOX型油圧式バーナー	93.4 L/h	灯油	0.002	00047	39.5	
京阪ホールディングス株式会社																				
5730032 大阪府枚方市岡東町173－1																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		千代田区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
00061 NHK 千代田会館							00086		H4・7・1	29 ガスタービン(非常 用)	333.0 L/h			液体燃焼機関	333 L/h	灯油	0.01	00052	31.9	
102-0094 紀尾井町1－4－2 1																				
日本放送協会																				
150-0001 東京都渋谷区神宮前2－2－1																				
00062 Nツアークループビル							00087		H12・1・1	29 ガスタービン(非常 用)	128.0 L/h			液体燃焼機関	128 L/h	灯油	0.01	00053	35.5	
101-0021 外神田1－1 6－8																				
株式会社 農協観光																				
100-0004 東京都千代田区大手町1－8－3																				
00066 大手町ファーストスクエア							00097		H3・9・1	29 ガスタービン(非常 用)	1027.0 L/h			液体燃焼機関	1027 L/h	LSA重油	0.3	00058	102.8	
1000004 大手町1－5－1							00098		H3・9・1	29 ガスタービン(非常 用)	519.0 L/h			液体燃焼機関	519 L/h	LSA重油	0.3	00059	102.1	
株式会社大手町ファーストスクエア							00104		H10・2・20	29 ガスタービン(非常 用)	478.0 L/h			液体燃焼機関	478 L/h	LSA重油	0.3	00064	96.6	
1000004 東京都千代田区大手町1－5－1							00105		H10・8・1	29 ガスタービン(非常 用)	554.0 L/h			液体燃焼機関	554 L/h	LSA重油	0.1	00065	96.6	
							00106		H10・8・1	29 ガスタービン(非常 用)	554.0 L/h			液体燃焼機関	554 L/h	LSA重油	0.1	00066	96.6	
							42286		H19・10・1	29 ガスタービン(非常 用)	476.0 L/h			液体燃焼機関	476 L/h	A重油	0.05	23670	103.4	
							42293		H30・1・1	29 ガスタービン(非常 用)	690.0 L/h			液体燃焼機関	690 L/h	A重油	0.3	23678	102.1	
							43596		H27・10・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	108.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	108 L/h	LSA重油	0.5	24180	100.6	
							45348		R3・11・1	29 ガスタービン(非常 用)	305.0 L/h			バーナー以外 液体燃焼機関	488 kg/h 546	A重油 都市ガス(13A)	0.3 0	25248	102.5	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		千代田区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
00069 大妻学院（中・高等学校）							31799		H15・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	64.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	64 L/h	軽油	0.5	18646	43	
1020075 三番町 5																				
学校法人 大妻学院																				
102-0075 東京都千代田区三番町 1 2																				
00072 大手町合同庁舎第 3 号館							00124		S46・12・1	01 セクショナルボイラー	47.5 m2	204.0 L/h		回転式(ロータリー)バーナー	204 L/h	灯油	0.003	00075	55.2	
100-0004 大手町 1－3－3							00125		S46・12・1	01 セクショナルボイラー	47.5 m2	204.0 L/h		回転式(ロータリー)バーナー	204 L/h	灯油	0.003	00075	55.2	
内閣府大臣官房会計課						*	00126		S46・12・1	01 セクショナルボイラー	47.5 m2	204.0 L/h		回転式(ロータリー)バーナー	204 L/h	灯油	0.003	00075	55.2	
1000014 東京都千代田区永田町 1－6－1							00127		S46・12・1	01 セクショナルボイラー	47.5 m2	204.0 L/h		回転式(ロータリー)バーナー	204 L/h	灯油	0.003	00075	55.2	
							00128		S46・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	313.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	313 L/h	LSA重油	0.5	00075	55.2	
00074 大手町ビルヂング							43137		H30・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	219.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	219 L/h	LSA重油	0.3	23968	36	
100-0004 大手町 1－6－1																				
三菱地所株式会社																				
1000004 東京都千代田区大手町 1－1－1																				
00075 オーク東京ビル							39453		H25・11・10	01 冷温水発生機	11.0 m2	19.2 L/h		低NOX型バーナー	30 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00078	44.9	
101-0048 神田司町 2－3							39454		H25・11・10	01 冷温水発生機	11.0 m2	19.2 L/h		低NOX型バーナー	30 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00078	44.9	
①大林新星和不動産株式会社 ②三菱UFJ 信託銀行株式会社							41796		H29・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	56.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	56.2 L/h	A重油	0.5	23437	32.2	
1020074 東京都千代田区九段南 3－3－6																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		千代田区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
00084 海運ビル 102-0093 平河町2－6－4 株式会社　日本海運会館 102-0093 東京都千代田区平河町2－6－4							00148		H10・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	91.3 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	91.3 L/h	A重油	0.3	00088	36	
00086 海事センタービル 102-0083 麹町4－5 公益財団法人　日本海事センター 102-0083 東京都千代田区麹町4－5（海事センタービル）							31375		H15・4・20	01 冷温水発生機	11.9 m2	27.3 L/h		低NOX型バーナー	43.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00090	27.4	
00090 大学共同利用機関法人情報・システム研究機構　国立情報学研究所 101-0003 一ツ橋2－1－2 大学共同利用機関法人　情報・システム研究機構 1050001 東京都港区虎ノ門4－3－13				*	*		45605		R4・3・12	30 ディーゼル機関(非常用)	195.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	195 L/h	軽油	0.001	25400	2.7	
							45606		R4・3・16	31 ガス機関(常用) 三元触媒	129.9 L/h			ガス専焼機関	116 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00094	101.1	
							45607		R4・3・16	31 ガス機関(常用) 三元触媒	129.9 L/h			ガス専焼機関	115 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00094	101.1	
							00155		H11・3・15	01 冷温水発生機	29.7 m2	58.1 L/h		低NOX型バーナー	93.1 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00095	101.2	
							00156		H11・3・15	01 冷温水発生機	29.7 m2	58.1 L/h		低NOX型バーナー	93.1 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00095	101.2	
							00157		H10・12・1	31 ガス機関(常用) 三元触媒	118.3 L/h			ガス専焼機関	103.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00094	101.1	
							00158		H10・12・1	31 ガス機関(常用) 三元触媒	118.3 L/h			ガス専焼機関	103.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00094	101.1	
							00159		H10・12・1	31 ガス機関(常用) 三元触媒	118.3 L/h			ガス専焼機関	103.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00094	101.1	
							30959		H14・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	130.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm以	130 L/h	軽油	0.05	18320	3.9	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		千代田区		令和4年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
00094 霞山ビルディング							00165		S38・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	65.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	65 L/h	LSA重油	0.06	00099	35		
100-0013 霞が関3－2－4																					
財団法人 霞山會																					
100-0013 東京都千代田区霞が関3－2－4																					
00096 三井不動産 T G スマートエナジー株式会社 霞が関事業部				＊	＊	＊	00167		S61・4・15	01 炉筒煙管ボイラー	67.0 m2	266.2 L/h		低NOX型バーナー	426 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00101	84.6		
1000013 霞が関3－3－2外							36990		H21・11・25	01 貫流ボイラー	9.9 m2	89.4 L/h		低NOX型バーナー	143 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00101	84.6		
三井不動産 T G スマートエナジー株式会社							36991		H21・11・25	01 貫流ボイラー	9.9 m2	89.4 L/h		低NOX型バーナー	143 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00101	84.6		
1030022 東京都中央区日本橋室町2－1－1							36992		H21・11・25	01 貫流ボイラー	9.9 m2	89.4 L/h		低NOX型バーナー	143 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00101	84.6		
							36993		H21・11・25	01 貫流ボイラー	9.9 m2	89.4 L/h		低NOX型バーナー	143 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00101	84.6		
							42393		H29・12・11	01 貫流ボイラー	9.8 m2	101.9 L/h		低NOX型バーナー	163 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00102	159		
							42394		H29・12・11	01 貫流ボイラー	9.8 m2	101.9 L/h		低NOX型バーナー	163 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00102	159		
							42395		H29・12・11	01 貫流ボイラー	9.8 m2	101.9 L/h		低NOX型バーナー	163 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00102	159		
							42396		H29・12・11	01 貫流ボイラー	9.8 m2	101.9 L/h		低NOX型バーナー	163 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00102	159		
							42397		H29・12・11	01 貫流ボイラー	9.8 m2	101.9 L/h		低NOX型バーナー	163 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00102	159		
							42398		H29・12・11	01 貫流ボイラー	9.8 m2	101.9 L/h		低NOX型バーナー	163 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00102	159		
							42399		H29・12・11	01 貫流ボイラー	9.8 m2	101.9 L/h		低NOX型バーナー	163 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00102	159		
00097 霞が関ビル							39566		H25・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	774.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	774 L/h	LSA重油	0.5	00104	157.8		
100-6090 霞が関3－2－5							39912		H26・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	774.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	774 L/h	LSA重油	0.5	00104	157.8		
三井不動産株式会社																					
103-0025 東京都中央区日本橋室町2－1－1																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		千代田区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
00100 中央合同庁舎第3号館 1008918 霞が関2－1－3 国土交通省 1008918 東京都千代田区霞が関2－1－3				*			00194		S41・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	233.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	233 L/h	灯油	0.01	00109	63	
							00195		S47・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	167.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	167 L/h	灯油	0.01	00109	63	
							34001		H15・4・1	29 ガスタービン(非常用)	481.0 L/h			液体燃焼機関	481 L/h	灯油	0.01	19349	5	
							34002		H15・4・1	29 ガスタービン(非常用)	481.0 L/h			液体燃焼機関	481 L/h	灯油	0.01	19349	5	
							40801		H28・3・10	01 冷温水発生機	40.2 m2	83.0 L/h		低NOX型バーナー	132.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00109	63	
							40802		H27・11・1	01 冷温水発生機	40.2 m2	83.0 L/h		低NOX型バーナー	132.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00109	63	
							42756		H30・6・1	01 貫流ボイラー	9.9 m2	73.1 L/h		油圧式バーナー ガスバーナー	136.5 L/h 117 m3N/h	都市ガス(13A) 灯油	0 0.01	00109	63	
							42757		H30・10・1	01 貫流ボイラー	9.9 m2	73.1 L/h		油圧式バーナー ガスバーナー	136.5 L/h 117 m3N/h	都市ガス(13A) 灯油	0 0.01	00109	63	
00101 角川本社ビル 102-0071 富士見1－12－15 一般財団法人 角川文化振興財団 1020071 東京都千代田区富士見1－13－3							00196		H11・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	58.6 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	58.6 L/h	軽油	0.5	00111	33.3	
00107 九段第2合同庁舎 102-0074 九段南1－1－15 東京法務局 1020074 東京都千代田区九段南1－1－15							00204		S61・10・5	01 冷温水発生機	23.3 m2	104.0 L/h		ガスバーナー 油圧式バーナー	87 m3N/h 104 L/h	都市ガス(13A) 灯油	0 0.002	00118	60.6	
							00205		S61・10・5	01 冷温水発生機	23.3 m2	104.0 L/h		ガスバーナー 油圧式バーナー	87 m3N/h 104 L/h	都市ガス(13A) 灯油	0 0.002	00118	60.6	
							00206		S61・10・5	01 セクショナルボイラー	8.2 m2	56.9 L/h		油圧式バーナー ガスバーナー	56.9 L/h 47 m3N/h	都市ガス(13A) 灯油	0 0.002	00118	60.6	
							00207		S61・10・5	01 セクショナルボイラー	8.2 m2	56.9 L/h		油圧式バーナー ガスバーナー	56.9 L/h 47 m3N/h	都市ガス(13A) 灯油	0 0.002	00118	60.6	
							40744		H27・8・1	29 ガスタービン(非常用)	348.7 L/h			液体燃焼機関	348.7 L/h	灯油	0.01	22934	4.7	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		千代田区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
00108 神田橋パークビルディング							00208		H5・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	118.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	118.5 L/h	A重油	0.8	00119	40.8	
101-0054 神田錦町１－１ 9－１																				
三菱地所株式会社																				
1000004 東京都千代田区大手町 1－1－1																				
00113 ニッセイ神田須田町ビル							00215		H2・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	61.6 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	61.6 L/h	LSA重油	0.3	00125	44.9	
101-0041 神田須田町 2－6－6																				
日本生命保険相互会社																				
541-0042 大阪府大阪市中央区今橋 3－5－1 2																				
00116 神田多町進興ビル							00218		H10・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	162.6 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	162.6 L/h	A重油	0.8	00128	32.7	
101-0046 神田多町 2－1							30521		H14・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	126.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	126.8 L/h	A重油	0.8	18156	33.8	
株式会社 エヌ・ティ・ティピーシーコミュニケーションズ																				
105-0004 東京都港区新橋 6－1－1 1																				
00119 神田さくら館							00223		H9・5・24	01 冷温水発生機	12.4 m2	35.4 L/h		低NOX型バーナー	56.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00131	37.3	
101-0048 神田司町 2－1 6－2							00224		H9・5・24	01 冷温水発生機	12.4 m2	35.4 L/h		低NOX型バーナー	56.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00131	37.3	
千代田区教育委員会事務局							00225		H9・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	68.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	68.2 L/h	軽油	0.2	00132	34.1	
1028688 東京都千代田区九段南 1－2－1																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		千代田区		令和4年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
00121 神田御幸ビル							31875		H15・9・30	30 ディーゼル機関(非常用)	62.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	62 L/h	A重油	0.3	18657	34.6		
101-0052 神田小川町 1－5－7																					
御幸ビルディング株式会社																					
1030027 東京都中央区日本橋 1－7－1 1																					
00124 神田徳力ビル							00231		H6・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	109.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	109.8 L/h	A重油	0.8	00137	35.2		
101-0044 鍛冶町 2－1 6－9																					
株式会社 徳力本店																					
101-0044 東京都千代田区鍛冶町 2－9－1 2																					
00130 神田三菱ビル							33841		H17・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	58.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	114 L/h	軽油	0.5	19335	36.6		
101-0045 神田鍛冶町 3－6－3																					
千歳コーポレーション株式会社																					
101-0045 東京都千代田区神田鍛冶町 3－6－3																					
00131 神田郵便局							00243		H8・11・30	30 ディーゼル機関(非常用)	73.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	73 L/h	軽油	0.5	00145	38.4		
101-0063 神田淡路町 2－1 2																					
日本郵便株式会社																					
1000004 東京都千代田区大手町 2－3－1																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		千代田区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
1	2	3	種類								定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)					
00133 外務省庁舎				*			00249		H6・10・24	01 冷温水発生機	15.1 m2	31.0 L/h		低NOX型バーナー	49.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00151	36.8	
100-0013 霞が関2－2－1							00250		H6・10・24	01 冷温水発生機	15.1 m2	31.0 L/h		低NOX型バーナー	49.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00151	36.8	
外務省							00257		H6・11・1	29 ガスタービン(非常 用)	1043.0 L/h			液体燃焼機関	1043 L/h	灯油	0.01	00152	39.7	
1008919 東京都千代田区霞が関2－2－1							00258		H9・1・31	29 ガスタービン(非常 用)	510.0 L/h			液体燃焼機関	510 L/h	灯油	0.01	00153	13.3	
							00259		H9・1・31	29 ガスタービン(非常 用)	592.0 L/h			液体燃焼機関	592 L/h	灯油	0.01	00154	5.9	
							00260		S56・3・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	290.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	290 L/h	軽油	0.38	00147	41.1	
							00261		S50・3・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	71.5 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	71.5 L/h	軽油	0.38	00149	16	
							37528		H23・1・1	01 冷温水発生機	43.9 m2	183.0 L/h		低NOX型バーナー 低NOX型油圧式 バーナー	156.9 m3N/h 183 L/h	都市ガス(13A) 灯油	0 0.01	00147	41.1	
							37529		H23・1・1	01 冷温水発生機	43.9 m2	183.0 L/h		低NOX型油圧式 バーナー 低NOX型バーナー	183 L/h 156.9 m3N/h	都市ガス(13A) 灯油	0 0.01	00147	41.1	
							37530		H22・12・1	01 冷温水発生機	19.3 m2	81.7 L/h		低NOX型バーナー 低NOX型油圧式 バーナー	70 m3N/h 183 L/h	都市ガス(13A) 灯油	0 0.01	00147	41.1	
				44416		R2・3・23	01 冷温水発生機	17.2 m2	28.2 L/h		低NOX型バーナー	45.1 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00151	36.8				
				44417		R2・3・23	01 冷温水発生機	17.2 m2	28.2 L/h		低NOX型バーナー 低NOX型バーナー	45.1 m3N/h 45.1 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00151	36.8				
00135 東京ガスエンジニアリングソリューションズ（株）紀尾井町地 域冷暖房センター				*		*	38443		H24・1・27	01 貫流ボイラー	9.9 m2	106.3 L/h		低NOX型バーナー	170.1 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00156	118.9	
1020094 紀尾井町3－1 2 紀尾井町ビル B3 F、 B4 F							38444		H24・1・27	01 貫流ボイラー	9.9 m2	106.3 L/h		低NOX型バーナー	170.1 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00156	118.9	
東京ガスエンジニアリングソリューションズ 株式会社							38445		H24・1・27	01 貫流ボイラー	9.9 m2	106.3 L/h		低NOX型バーナー	170.1 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00156	118.9	
1050022 東京都港区海岸1－2－3							38520		H24・3・1	31 ガス機関(常用) 稀薄燃焼	93.8 L/h			ガス専焼機関	84 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00156	118.9	
							43323		H30・11・1	01 貫流ボイラー	9.9 m2	70.9 L/h		低NOX型バーナー	113.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00156	118.9	
							43324		H30・11・1	01 貫流ボイラー	9.9 m2	70.9 L/h		低NOX型バーナー	113.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00156	118.9	
							43325		H31・4・1	01 貫流ボイラー	9.9 m2	106.4 L/h		低NOX型バーナー	170.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00156	118.9	
							43326		H31・4・1	01 貫流ボイラー	9.9 m2	106.4 L/h		低NOX型バーナー	170.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00156	118.9	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		千代田区		令和4年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
00136 紀尾井町ビル							00268		H5・7・1	29 ガスタービン(非常 用)	555.5 L/h			液体燃焼機関	555.5 L/h	LSA重油	0.05	00157	3		
102-0094 紀尾井町3－1 2																					
管理者 日本乳品貿易株式会社 1020094 東京都千代田区紀尾井町3－1 2																					
00142 気象庁							00279		H5・8・20	29 ガスタービン(非常 用)	620.4 L/h			液体燃焼機関	620.4 L/h	A重油	0.1	00166	33.3		
100-0004 大手町1－3－4							32086		H16・2・28	29 ガスタービン(非常 用)	341.1 L/h			液体燃焼機関	341.1 L/h	LSA重油	0.1	18710	7.3		
気象庁 100-0004 東京都千代田区大手町1－3－4																					
00157 共同ビル（千代田）							00298		S55・10・27	01 冷温水発生機	10.9 m2	28.1 L/h		ガスバーナー	45 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00180	35.3		
101-0033 神田岩本町2 中央三井信託銀行株式会社 1050014 東京都港区芝3－3 3－1																					
00161 共立女子学園（神田一ツ橋本館）				*			31263		H15・4・30	01 冷温水発生機	24.1 m2	107.7 L/h		低NOX型バーナー	172.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18494	66		
101-0003 一ツ橋2－2－1							31264		H15・4・30	01 冷温水発生機	24.1 m2	107.7 L/h		低NOX型バーナー	172.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18494	66		
学校法人共立女子学園							31340		H15・4・1	29 ガスタービン(非常 用)	225.9 L/h			液体燃焼機関	225.9 L/h	A重油	0.8	18501	63		
100-0003 東京都千代田区一ツ橋2－2－1							41116		H28・4・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	63.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	63 L/h	A重油	0.8	23094	36.5		

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		千代田区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
00170 九段ビル							00331		H5・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	98.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	98.5 L/h	A重油	0.8	00198	35.5	
102-0073 九段北4－2－5																				
株式会社 第一勧業銀行																				
100-0011 東京都千代田区内幸町1－1－5																				
00172 九段合同庁舎							37266		H22・6・10	01 冷温水発生機	12.4 m2	58.2 L/h		低NOX型バーナー	93.1 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00200	68	
102-0074 九段南1－1－10							37267		H22・6・10	01 冷温水発生機	12.4 m2	58.2 L/h		低NOX型バーナー	93.1 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00200	68	
東京地方検察庁							41085		H28・3・1	29 ガスタービン(非常用)	332.0 L/h			液体燃焼機関	332 L/h	灯油	0.01	23084	9.8	
1008903 東京都千代田区霞が関1－1－1																				
00173 九段坂病院							00342		H10・12・1	29 ガスタービン(非常用)	221.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	221 L/h	LSA重油	0.1	00203	6.7	
102-0074 九段南2－1－39																				
国家公務員共済組合連合会九段坂病院																				
102-0074 東京都千代田区九段南2－1－39																				
00176 九段南共同ビル							00346		H3・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	72.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	72 L/h	LSA重油	0.5	00206	36	
102-0074 九段南3－8－11																				
飛島産業株式会社																				
101-0051 東京都千代田区神田神保町2－4																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		千代田区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
00178 宮内庁 1008111 千代田 1－1 宮内庁 1008111 東京都千代田区千代田 1－1				*	*	*	41637		H28・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	328.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	328 L/h	軽油	0.001	23350	11.4	
							00351		H5・9・5	01 炉筒煙管ボイラー	60.9 m2	221.2 L/h		低NOX型バーナー	354 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00208	26.7	
							00352		H5・9・5	01 炉筒煙管ボイラー	60.9 m2	221.2 L/h		低NOX型バーナー	354 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00208	26.7	
							00353		H6・10・8	01 炉筒煙管ボイラー	53.7 m2	176.8 L/h		低NOX型バーナー	283 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00208	26.7	
							00362		S62・11・9	01 セクショナルボイラー	11.5 m2	86.9 L/h		油圧式バーナー	86.9 L/h	灯油	0.006	00211	20	
							00363		H4・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	81.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	81 L/h	軽油	0.5	00212	3.6	
							00365		H10・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	65.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	65 L/h	軽油	0.83	00214	0.5	
							30297		H13・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	70.1 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	70.1 L/h	軽油	0.2	17979	2.7	
							32196		H16・3・31	30 ディーゼル機関(非常用)	62.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	62 L/h	軽油	0.05	18745	5.5	
							39691		H23・2・7	01 冷温水発生機	12.1 m2	24.0 L/h		低NOX型バーナー	38.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22287	3.6	
							39692		H23・2・7	01 冷温水発生機	12.1 m2	24.0 L/h		低NOX型バーナー	38.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22288	3.6	
							39693		H23・2・7	01 冷温水発生機	12.1 m2	24.0 L/h		低NOX型バーナー	38.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22289	3.6	
00180 ホテルグランドアーク半蔵門 102-0092 隼町 1－1 警察共済組合 1028588 東京都千代田区三番町 6－8				*			00367		H10・7・11	01 冷温水発生機	46.3 m2	107.5 L/h		低NOX型バーナー	172 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00218	74.1	
							00368		H10・7・11	01 冷温水発生機	46.3 m2	107.5 L/h		低NOX型バーナー	172 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00218	74.1	
							00369		H10・3・10	29 ガスタービン(非常用)	450.0 L/h			液体燃焼機関	450 L/h	灯油	0.01	00216	35.5	
							00370		H10・4・1	31 ガス機関(常用)三元触媒	64.3 L/h			ガス専焼機関	56.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00217	74.1	
							00371		H10・4・1	31 ガス機関(常用)三元触媒	64.3 L/h			ガス専焼機関	56.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00217	74.1	
00181 栗田九段ビル 102-0071 富士見 1－1 1－5 栗田興産株式会社 1010051 千代田区神田神保町 1-39							00372		S63・5・13	01 冷温水発生機	17.8 m2	39.0 L/h		ガスバーナー	62.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00219	38.9	
							00373		S63・5・13	01 冷温水発生機	17.8 m2	39.0 L/h		ガスバーナー	62.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00219	38.9	
							00374		S63・8・10	30 ディーゼル機関(非常用)	77.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	77 L/h	A重油	0.59	00219	38.9	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		千代田区		令和4年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
00182 黒川ビル							00375		S37・7・13	01 セクショナルボイラー	13.6 m2	38.0 L/h		油圧式バーナー	38 L/h	LSA重油	0.05	00220	33		
101-0042 神田東松下町 1 7																					
株式会社 シャッター殖産																					
108-0073 東京都港区三田 2－7－1																					
00184 警察共済組合半蔵門会館（本館・新館）							26433		H10・3・10	29 ガスタービン(非常 用)	450.0 L/h			液体燃焼機関	450 L/h	灯油	0.01	16349	35.5		
102-0092 隼町 1－1																					
警察共済組合警視庁支部																					
100-0013 東京都千代田区霞ヶ関 2－1－1																					
00185 警察庁一番町庁舎							00386		H10・12・1	29 ガスタービン(非常 用)	193.0 L/h			液体燃焼機関	193 L/h	A重油	2	00228	26.8		
102-0082 一番町 6－5							00387		H8・9・30	30 ディーゼル機関(非 常用)	72.1 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	72.1 L/h	軽油	0.1	00226	2		
警察庁長官官房会計課							00388		H9・4・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	72.1 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	72.1 L/h	軽油	0.1	00227	26.6		
100-0013 東京都千代田区霞が関 2－1－2							45461		R4・2・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	56.2 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	56.2 L/h	A重油	0.5	25326	26.4		

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		千代田区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
00188 警視庁本部（本部庁舎・警察総合庁舎） 100-0013 霞が関2－1－1 警視庁 1008929 東京都千代田区霞が関2－1－1				*			00397		S63・10・1	29 ガスタービン(非常用)	953.1 L/h			液体燃焼機関	953.1 L/h	軽油	0.5	00232	45.6	
							34702		H18・9・1	29 ガスタービン(非常用)	1118.0 L/h			ガス専焼機関 液体燃焼機関	977 m3N/h 1118 L/h	軽油 都市ガス(13A)	0.005 0	19670	13.8	
							34703		H18・9・1	29 ガスタービン(非常用)	1118.0 L/h			ガス専焼機関 液体燃焼機関	977 m3N/h 1118 L/h	軽油 都市ガス(13A)	0.005 0	19671	13.8	
							36492		H21・2・3	01 冷温水発生機	49.2 m2	74.8 L/h		低NOX型バーナー	119.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00231	84.5	
							38222		H23・12・11	01 冷温水発生機	33.4 m2	72.5 L/h		ガスバーナー	116 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00231	84.5	
							38824		H24・11・24	01 冷温水発生機	33.4 m2	72.5 L/h		低NOX型バーナー	116 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00231	84.5	
							42344		H21・12・24	01 冷温水発生機	18.7 m2	56.1 L/h		ガスバーナー	89.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23687	42.3	
							42345		H21・12・24	01 冷温水発生機	18.7 m2	56.1 L/h		ガスバーナー	90.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23687	42.3	
							42346		H13・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	69.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	68 L/h	軽油	0.05	23688	32.9	
00191 警視庁 第一機動隊 102-0091 北の丸公園4－1 警視庁第一機動隊 102-0091 東京都千代田区北の丸公園4－1							28371		H12・11・1	29 ガスタービン(非常用)	228.0 L/h			液体燃焼機関	228 L/h	軽油	0.4	17453	30.4	
00192 警視庁有家族待機宿舍隼町住宅单身待機宿舍 隼寮 102-0092 隼町1－3 警視庁 100-0013 東京都千代田区霞ヶ関2－1－1							00404		H11・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	126.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	126.2 L/h	軽油	0.05	00236	69.4	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		千代田区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
00194 ＫＤＤＩ株式会社　ＫＤＤＩ大手町ビル 100-0004 大手町１－８－１ ＫＤＤＩ株式会社 160-0023 東京都新宿区西新宿２－３－２							00409		H9・9・30	29 ガスタービン(非常 用)	1370.0 L/h			液体燃焼機関	1370 L/h	灯油	0.015	00239	9.5	
							00410		S63・2・1	29 ガスタービン(非常 用)	952.0 L/h			液体燃焼機関	952 L/h	LSA重油	0.5	00238	37.6	
							30957		H14・9・1	29 ガスタービン(非常 用)	1748.0 L/h			液体燃焼機関	1748 L/h	灯油	0.01	00239	9.5	
00197 結核予防会水道橋ビル 101-0061 三崎町１－３－１ 2 公益財団法人　結核予防会 101-0061 東京都千代田区三崎町１－３－１ 2							00414		H9・5・4	01 冷温水発生機	42.8 m2	83.7 L/h		低NOX型バーナー	134 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00242	36	
00198 憲政記念館 100-0014 永田町１－１－１ 衆議院事務局 100-0014 東京都千代田区永田町１－７－１							36449		H21・1・28	01 冷温水発生機	17.0 m2	24.8 L/h		低NOX型バーナー	39.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20606	14.2	
							36450		H21・1・28	01 冷温水発生機	17.0 m2	24.8 L/h		低NOX型バーナー	39.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20606	14.2	
00204 コイズミビル 101-0025 神田佐久間町３－１ 2 小泉産業株式会社 5410051 大阪府大阪市中央区備後町３－３－１ 1							35344		H19・7・10	01 冷温水発生機	14.3 m2	34.1 L/h		低NOX型バーナー	54.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20017	36.6	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		千代田区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
00212 麹町学園 102-0083 麹町 3－8 学校法人 麹町学園 102-0083 東京都千代田区麹町 3－8							30220		H13・12・10	01 冷温水発生機	15.2 m2	36.8 L/h		低NOX型バーナー	58.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	17972	32.1	
							30221		H13・12・10	01 冷温水発生機	15.2 m2	36.8 L/h		低NOX型バーナー	58.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	17972	32.1	
00216 麹町クリスタルシティ 102-0083 麹町 4－8－1 麹町クリスタルシティ管理組合 1000000 東京都千代田区東京都千代田区麹町 4－8							00453		H4・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	156.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	156.7 L/h	A重油	0.8	00262	59.8	
00224 東京都しごとセンター 102-0072 飯田橋 3－1 0－3 公益財団法人東京しごと財団 102-0072 東京都千代田区飯田橋 3－1 0－3							00462		H6・11・1	01 冷温水発生機	13.3 m2	29.7 L/h		低NOX型バーナー	47.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00270	23.1	
							00463		H6・11・1	01 冷温水発生機	13.3 m2	29.7 L/h		低NOX型バーナー	47.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00270	23.1	
							00464		H6・11・1	01 冷温水発生機	13.3 m2	29.7 L/h		低NOX型バーナー	47.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00270	23.1	
							00465		H6・11・1	01 冷温水発生機	13.3 m2	29.7 L/h		低NOX型バーナー	47.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00270	23.1	
							00466		H8・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	318.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	318 L/h	LSA重油	0.3	00271	23.2	
00226 興和一橋ビル 101-0054 神田錦町 3－7－1 日鉄興和不動産株式会社 1070052 東京都港区赤坂 1－8－1							00472		S44・5・10	30 ディーゼル機関(非常用)	80.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	80 L/h	LSA重油	0.05	00273	57.4	
							34835		H18・11・18	01 セクショナルボイラー	8.3 m2	57.1 L/h		回転式(ロータリー)バーナー	57.1 L/h	LSA重油	0.05	00273	57.4	
							34836		H18・11・18	01 セクショナルボイラー	8.3 m2	57.1 L/h		回転式(ロータリー)バーナー	57.1 L/h	LSA重油	0.05	00273	57.4	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		千代田区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
00227 飯田橋駅東口ビル 102-0072 飯田橋3－6－5 三菱地所株式会社 1000004 東京都千代田区大手町1－1－1							00474		S60・8・1	29 ガスタービン(非常 用)	110.0 L/h			液体燃焼機関	110 L/h	LSA重油	0.23	00275	33	
00233 国立劇場 1028656 隼町4－1 独立行政法人日本文化振興会 1028656 東京都千代田区隼町4－1						*	00491		H5・10・5	01 セクショナルボイラー	19.7 m2	85.6 L/h		低NOX型バーナー	137 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00282	28.4	
							00492		H5・10・5	01 セクショナルボイラー	19.7 m2	85.6 L/h		油圧式バーナー 低NOX型バーナー	155.1 L/h 137 m3N/h	LSA重油 都市ガス(13A)	0.05 0	00282	28.4	
00237 国立国会図書館 1008924 永田町1－10－1 国立国会図書館 1008924 東京都千代田区永田町1－10－1				*	*	*	36126		H20・10・1	01 セクショナルボイラー	24.2 m2	107.3 L/h		低NOX型バーナー	171.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00287	18.2	
							36127		H20・10・1	01 セクショナルボイラー	24.2 m2	107.3 L/h		低NOX型バーナー	171.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00287	18.2	
							36128		H20・10・1	01 冷温水発生機	37.5 m2	88.8 L/h		低NOX型バーナー	142 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00287	18.2	
							36129		H20・10・1	01 冷温水発生機	37.5 m2	88.8 L/h		低NOX型バーナー	142 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00287	18.2	
							36130		H20・10・1	01 冷温水発生機	35.5 m2	92.5 L/h		低NOX型バーナー	148 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00287	18.2	
							40779		H27・10・12	01 冷温水発生機	37.3 m2	92.3 L/h		ガスバーナー	147.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00287	18.2	
							41264		H28・7・1	29 ガスタービン(非常 用)	996.0 L/h			液体燃焼機関	996 L/h	灯油	0.01	23193	13.1	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		千代田区		令和4年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
00241 明治薬科大学 剛堂会館ビル							00513		H7・11・3	01 冷温水発生機	13.3 m2	37.0 L/h		低NOX型バーナー	59.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00291	30		
102-0094 紀尾井町3－2 7																					
学校法人 明治薬科大学																					
204-0004 東京都清瀬市野塩2－5 2 2－1																					
00243 The Kanda 282							27904		H13・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	62.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	62 L/h	軽油	0.05	16511	31.6		
101-0047 内神田2－1 5－9																					
みずほ信託銀行株式会社																					
1030028 東京都中央区八重洲1－2－1																					
00245 最高裁判所				*			38163		H23・11・1	01 貫流ボイラー	35.6 m2	100.0 L/h		ガスバーナー	160.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00295	21.3		
1028651 隼町4－2							38164		H23・11・1	01 貫流ボイラー	35.6 m2	100.0 L/h		ガスバーナー	160.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00295	21.3		
最高裁判所事務総局経理局							38165		H23・11・1	01 貫流ボイラー	35.6 m2	100.0 L/h		ガスバーナー	160.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00295	21.3		
1028651 東京都千代田区隼町4－2																					
00246 ゼニタカ アネックス							00525		S49・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	426.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	426 L/h	A重油	0.8	00296	42.7		
102-0083 麴町1－4－4																					
株式会社 銭高組 東京支社																					
100-0003 東京都千代田区一番町3 1																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		千代田区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
00247 佐々木研究所 御茶ノ水杏雲ビル							00526		H2・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	160.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	160 L/h	LSA重油	0.1	00297	63.3	
101-0062 神田駿河台 2－2 公益財団法人佐々木研究所 101-0062 東京都千代田区神田駿河台 2－2																				
00250 幸ビル							39098		H24・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	138.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	138.2 L/h	A重油	0.3	21921	6.8	
1000011 内幸町 1－3－1 東洋製罐グループホールディング株式会社 100-0011 東京都東五反田 2－1 8－1																				
00255 〔電事法〕参議院（本館・別館・テレビ中継施設）							34664		H18・9・1	29 ガスタービン(非常用)	651.0 L/h			液体燃焼機関	651 L/h	軽油	0.005	00307	5.5	
100-0014 永田町 1－7－1							43653		S44・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	165.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	165.5 L/h	軽油	0.36	24213	33	
参議院事務局							43654		H16・4・1	29 ガスタービン(非常用)	273.0 L/h			液体燃焼機関	273 L/h	軽油	0.05	24214	8.4	
100-0014 東京都千代田区永田町 1－7－1							43655		H23・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	108.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	435.2 L/h	軽油	0.001	24215	2.9	
							43656		H23・8・1	29 ガスタービン(非常用)	320.0 L/h			液体燃焼機関	320 L/h	軽油	0.001	24216	4	
							43657		H16・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	273.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	273 L/h	軽油	0.05			
00257 参議院 第二別館							00548		H12・2・25	01 冷温水発生機	10.7 m2	22.6 L/h		低NOX型バーナー	36.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00311	28.2	
100-0014 永田町 1－1 1－1 6							00549		H12・2・25	01 冷温水発生機	10.7 m2	22.6 L/h		低NOX型バーナー	36.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00311	28.2	
参議院事務局							00550		H11・12・1	29 ガスタービン(非常用)	332.0 L/h			液体燃焼機関	332 L/h	軽油	0.05	00310	32.5	
100-0014 東京都千代田区永田町 1－7－1							39583		H25・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	197.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	197.7 L/h	軽油	0.2	22202	3.8	
							40729		H27・9・19	01 その他ボイラー	15.0 m2	33.6 L/h		低NOX型バーナー	53.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00309	45.6	
							40730		H27・9・19	01 その他ボイラー	15.0 m2	33.6 L/h		低NOX型バーナー	53.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00309	45.6	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		千代田区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
00259 参議院麹町議員宿舎							00553		H9・5・10	30 ディーゼル機関(非常用)	60.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	60 L/h	軽油	0.5	00313	0.7	
102-0083 麹町 4－5																				
参議院事務局																				
100-0014 東京都千代田区永田町 1－7－1																				
00262 株式会社 サンケイビル							00561		H12・4・1	29 ガスタービン(非常用)	606.0 L/h			液体燃焼機関	606 L/h	A重油	2	00317	0	
100-0004 大手町 1－7－2							00562		H12・4・1	29 ガスタービン(非常用)	606.0 L/h			液体燃焼機関	606 L/h	A重油	2	00317	0	
株式会社サンケイビル							00563		H8・10・10	30 ディーゼル機関(非常用)	216.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	216 L/h	LSA重油	0.06	00316	49	
100-0004 東京都千代田区大手町 1－7－2							26450		H12・6・1	29 ガスタービン(非常用)	1101.0 L/h			液体燃焼機関	1101 L/h	A重油	0.8	00317	0	
							30705		H14・5・1	29 ガスタービン(非常用)	520.0 L/h			液体燃焼機関	520 L/h	A重油	0.8	18199	5	
00265 富士見ビル							00568		H4・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	70.3 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	70.3 L/h	LSA重油	0.3	00320	45.1	
102-0071 富士見 1－6－1																				
ウエルストン電子工業株式会社																				
164-0001 東京都中野区中野 4－1 5－9																				
00267 山王グランドビル							00573		H10・11・1	01 冷温水発生機	36.3 m2	79.0 L/h		低NOX型バーナー	126.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00322	45	
100-0014 永田町 2－1 4－2							00574		H10・11・1	01 冷温水発生機	36.3 m2	79.0 L/h		低NOX型バーナー	126.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00322	45	
ジャパンリアルエステイト投資法人						*	33516		H17・3・27	29 ガスタービン(非常用)	273.0 L/h			液体燃焼機関	273 L/h	軽油	0.05	19155	34.5	
1000004 東京都千代田区大手町 1－1－1																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		千代田区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
00268 参番町第三ビル							00576		S58・1・1	29 ガスタービン(非常用)	500.0 L/h			液体燃焼機関	500 L/h	LSA重油	0.5	00323	43.7	
102-0075 三番町 2 三創産業株式会社 102-0075 東京都千代田区三番町 1																				
00270 山王パークタワービル 100-0014 永田町 2－1 1－1 三菱地所株式会社 1000004 東京都千代田区大手町 1－1－1							00578		H12・3・1	29 ガスタービン(非常用)	130.0 L/h			液体燃焼機関	130 L/h	LSA重油	0.3	00325	7	
							37702		H22・12・1	29 ガスタービン(非常用)	121.0 L/h			液体燃焼機関	121 L/h	LSA重油	0.3	00325	7	
							42136		H10・12・1	29 ガスタービン(非常用)	1112.0 L/h			液体燃焼機関	1112 L/h	A重油	0.3	23602	6.7	
							42137		H10・12・1	29 ガスタービン(非常用)	1112.0 L/h			液体燃焼機関	1112 L/h	A重油	0.3	23602	6.7	
00272 三番町 K S ビル 102-0075 三番町 2－4 近藤商事株式会社 1020075 東京都千代田区三番町 2－4							00581		H3・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	109.3 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未満)	109.3 L/h	LSA重油	0.5	00327	47.8	
00276 三楽病院 101-0062 神田駿河台 2－5 社団法人 東京都教職員互助会 101-0062 東京都千代田区神田駿河台 2－5						*	32036		H16・2・20	01 冷温水発生機	27.9 m2	53.5 L/h		低NOX型バーナー	85.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00333	42.5	
							32494		H16・4・1	31 ガス機関(常用)稀薄燃焼	90.6 L/h			ガス専焼機関	79.1 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00333	42.5	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		千代田区		令和4年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
00277 三菱東京ＵＦＪ銀行大手町ビル							00595		H3・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	88.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	88.2 L/h	A重油	0.8	00335	100		
100-0004 大手町１－１－１																					
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社																					
1000005 東京都千代田区丸の内１-4-5																					
00278 三菱ＵＦＪ銀行 富士見寮							00597		H1・10・16	01 その他ボイラー	7.9 m2	50.4 L/h		油圧式バーナー	50.4 L/h	灯油	0.006	00336	22.5		
102-0071 富士見１－１２－７																					
株式会社三菱ＵＦＪ銀行																					
1000005 東京都千代田区丸の内２-7-1																					
00281 私学会館本館				*			00600		S59・9・30	01 炉筒煙管ボイラー	34.3 m2	138.1 L/h		ガスバーナー	221 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00339	49.4		
102-0073 九段北４-2-25							00601		S59・9・30	01 炉筒煙管ボイラー	34.3 m2	138.1 L/h		ガスバーナー	221 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00339	49.4		
一般財団法人私学研修福祉会							00602		S60・2・1	29 ガスタービン(非常用)	229.6 L/h			液体燃焼機関	229.6 L/h	A重油	0.5	00340	41		
102-0073 東京都千代田区九段北４-2-25																					
00282 サイエンスプラザ（事務所棟）							00605		H6・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	117.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	117 L/h	LSA重油	0.1	00341	46.6		
102-0081 四番町５-3							44430		R2・5・1	01 冷温水発生機	14.0 m2	33.3 L/h		低NOX型バーナー	53.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00342	47.1		
サイエンスプラザ管理組合																					
102-0081 東京都千代田区四番町５-3																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		千代田区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
00284 ＪＳ市ケ谷ビル							00608		H3・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	81.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	81.5 L/h	LSA重油	0.1	00344	43.8	
102-0076 五番町5																				
実教出版株式会社																				
102-0076 東京都千代田区五番町5																				
00287 株式会社島津製作所 東京支社							00611		S63・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	60.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	60 L/h	LSA重油	0.28	00347	36.4	
101-0054 神田錦町1ー3							43546		H30・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	61.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	61 L/h	軽油	0	00347	36.4	
株式会社 島津製作所																				
6048442 京都府京都市中京区西ノ京桑原町1																				
00291 集英社本社ビル							00615		H1・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	69.4 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	69.4 L/h	LSA重油	0.1	00351	3.7	
101-0003 一ツ橋2ー5ー10																				
株式会社 集英社																				
100-0003 東京都千代田区一ツ橋2ー5ー10																				
00295 衆議院本館							00629		H6・7・1	01 冷温水発生機	32.0 m2	85.0 L/h		低NOX型バーナー	136 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00356	33	
100-0014 永田町1ー7ー1							44591		R2・8・10	01 冷温水発生機	29.5 m2	70.4 L/h		低NOX型バーナー	112.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24756	33.1	
衆議院事務局																				
100-0014 東京都千代田区永田町1ー7ー1																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		千代田区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
00297 衆議院第二別館 100-0014 永田町１－６－３ 衆議院事務局 100-0014 東京都千代田区永田町１－７－１							00634		H9・9・15	01 冷温水発生機	22.3 m2	53.1 L/h		低NOX型バーナー	85.1 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00361	52.5	
							30922		H14・10・1	01 冷温水発生機	22.3 m2	37.3 L/h		ガスバーナー	59.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00361	52.5	
							30923		H14・10・1	01 冷温水発生機	22.3 m2	37.3 L/h		ガスバーナー	59.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00361	52.5	
00302 紀尾井町パークビル 102-0094 紀尾井町３－６ レジデンス・ビルディングマネジメント株式会社 1040033 東京都中央区新川１－２７－７							35096		H19・2・20	01 冷温水発生機	35.6 m2	84.5 L/h		低NOX型バーナー	135.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00370	52.1	
							35097		H19・2・20	01 冷温水発生機	35.6 m2	84.5 L/h		低NOX型バーナー	135.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00370	52.1	
00307 首都高速道路霞ヶ関第２換気所 100-0014 永田町１－３－１ 首都高速道路株式会社 1020093 東京都千代田区平河町２－１６－３							00651		S60・1・26	01 炉筒ボイラー	24.4 m2	59.4 L/h		ガスバーナー	95.1 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00375	9.6	
00308 首都高速道路公団 三宅坂一次変電所 100-0014 永田町１－８－２ 首都高速道路公団 100-0013 東京都千代田区霞が関１－４－１							00652		S63・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	281.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未満)	281 L/h	LSA重油	0.5	00376	31.2	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		千代田区		令和4年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
00309 首都高速道路公団 常盤橋換気所							00653		H10・2・20	30 ディーゼル機関(非常用)	581.6 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	581.6 L/h	LSA重油	0.5	00377	40.2		
100-0004 大手町 2－5																					
首都高速道路公団																					
100-0013 東京都千代田区霞が関 1－4－1																					
00316 株式会社 昭文社							00666		H11・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	54.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	54.7 L/h	軽油	0.2	00385	36		
102-0083 麹町 3－1																					
株式会社 昭文社																					
102-0073 東京都千代田区九段北 4－2－1 1 第2 星光ビル																					
00319 白百合学園				＊			00669		S49・12・1	01 セクショナルボイラー	30.8 m2	91.8 L/h		低NOX型バーナー	147 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00387	21.3		
102-0073 九段北 2－4－1							00670		S49・12・1	01 セクショナルボイラー	30.8 m2	91.8 L/h		低NOX型バーナー	147 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00387	21.3		
学校法人白百合学園							00671		S57・1・27	01 冷温水発生機	13.1 m2	37.1 L/h		ガスバーナー	59.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00388	22.6		
102-0073 東京都千代田区九段北 2－4－1																					
00324 新幸橋ビルディング							00683		H8・4・1	29 ガスタービン(非常用)	529.0 L/h			液体燃焼機関	529 L/h	LSA重油	0.3	00394	5.2		
1000011 内幸町 1－5－3																					
東電不動産株式会社																					
1040031 東京都中央区京橋 1－5－3																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		千代田区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
00330 都道府県会館 102-0093 平河町2－6－3 公益財団法人 都道府県センター 102-0093 東京都千代田区平河町2－6－3				*			00691		H10・5・1	01 冷温水発生機	16.5 m2	94.7 L/h		低NOX型バーナー	151.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00401	74.2	
							00692		H10・5・1	01 冷温水発生機	16.5 m2	94.7 L/h		低NOX型バーナー	151.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00401	74.2	
							00693		H10・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	279.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	279 L/h	LSA重油	0.07	00401	74.2	
00333 新日石ビルディング 100-0005 丸の内3－4－2 みずほ信託銀行株式会社 1000004 神奈川県横浜市桜木町1－1－8							00699		S56・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	115.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	115 L/h	A重油	0.8	00404	49.8	
00334 日本製鉄紀尾井ビルディング 1020094 紀尾井町6－5 日本製鉄株式会社 1000005 東京都千代田区丸の内2－6－1							00702		H6・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	109.4 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	109.4 L/h	A重油	0.8	00405	41.7	
							42106		H29・8・1	01 冷温水発生機	19.3 m2	36.4 L/h		低NOX型バーナー	58.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23589	41.9	
							42107		H29・8・1	01 冷温水発生機	19.3 m2	31.2 L/h		低NOX型バーナー	49.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23589	41.9	
00339 有楽町ビルディング（新有楽町ビルを含む） 1000006 有楽町1－10－1及び1－12－1 三菱地所株式会社 1000004 東京都千代田区大手町1－1－1							00711		H10・8・1	29 ガスタービン(非常用)	664.0 L/h			液体燃焼機関	664 L/h	LSA重油	0.1	00410	37.3	
							40601		H27・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	98.6 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	98.6 L/h	A重油	0.85	22841	34.6	
							42662		S41・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	118.6 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	118.6 L/h	LSA重油	0.3	23833	66.3	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		千代田区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
00340 自治労会館							31938		H18・11・15	01 冷温水発生機	18.0 m2	45.6 L/h		低NOX型バーナー	68.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00411	32	
102-0085 六番町 1																				
全日本自治団体労働組合																				
102-0085 東京都千代田区六番町 1																				
00342 一般社団法人実践倫理宏正会本部							00714		H7・7・1	01 冷温水発生機	15.6 m2	37.2 L/h		低NOX型バーナー	59.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00416	50.9	
102-0073 九段北 1－1 4－1							00715		H7・7・1	01 冷温水発生機	15.6 m2	37.2 L/h		低NOX型バーナー	59.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00416	50.9	
一般社団法人 実践倫理宏正会							00717		H7・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	110.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	110 L/h	軽油	0.45	00415	48.6	
102-0073 東京都千代田区九段北 1－1 4－1							39794		S64・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	103.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	103 L/h	LSA重油	0.08	22319	32.6	
00345 首都高速道路公団 平河町換気所							00721		S60・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	165.4 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	165.4 L/h	LSA重油	0.04	00419	41	
102-0093 平河町 2－1 6－3																				
首都高速道路公団																				
100-0013 東京都千代田区霞が関 1－4－1																				
00346 首都高速道路公団 常盤橋換気所							00722		S47・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	295.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	295.8 L/h	LSA重油	0.04	00420	39.7	
100-0004 大手町 2－7－3																				
首都高速道路公団																				
100-0013 東京都千代田区霞が関 1－4－1																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		千代田区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
00348 財団法人 自由民主会館 100-0014 永田町 1－1 1－2 3 財団法人 自由民主会館 100-0014 東京都千代田区永田町 1－1 1－2 3							00729		S41・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	60.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	60 L/h	LSA重油	0.05	00423	42.5	
							33577		H17・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	136.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	136 L/h	軽油	0.5	00423	42.5	
00350 学校法人 上智学院 102-0094 紀尾井町 7－1 學校法人 上智學院 102-0094 東京都千代田区紀尾井町 7－1				*	*	*	32919		H16・8・30	01 貫流ボイラー	9.9 m2	70.4 L/h		低NOX型バーナー	112.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18874	32	
							32920		H16・8・30	01 貫流ボイラー	9.9 m2	70.4 L/h		低NOX型バーナー	112.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18874	32	
							32921		H16・8・30	01 貫流ボイラー	9.9 m2	70.4 L/h		低NOX型バーナー	112.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18874	32	
							32922		H16・8・30	01 貫流ボイラー	9.9 m2	70.4 L/h		低NOX型バーナー	112.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18874	32	
							32923		H16・8・30	01 貫流ボイラー	9.9 m2	70.4 L/h		低NOX型バーナー	112.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18874	32	
							32924		H16・8・30	01 貫流ボイラー	9.9 m2	70.4 L/h		低NOX型バーナー	112.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18874	32	
							32925		H16・8・30	01 貫流ボイラー	9.9 m2	70.4 L/h		低NOX型バーナー	112.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18874	32	
							32926		H16・8・30	01 貫流ボイラー	9.9 m2	70.4 L/h		低NOX型バーナー	112.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18874	32	
							32944		H16・7・1	29 ガスタービン(非常用)	284.0 L/h			液体燃焼機関	241.4 kg/h	LSA重油	0.3	18874	32	
							36801		H21・9・15	01 貫流ボイラー	9.9 m2	72.4 L/h		低NOX型バーナー	115.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18874	32	
							36802		H21・9・15	01 貫流ボイラー	9.9 m2	72.4 L/h		低NOX型バーナー	115.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18874	32	
							39305		H25・2・1	29 ガスタービン(非常用)	264.0 L/h			液体燃焼機関	264 L/h	LSA重油	0.1	18874	32	
							40945		H28・2・1	01 冷温水発生機	27.1 m2	50.8 L/h		ガスバーナー	81.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23011	43.4	
							41114		H28・3・1	29 ガスタービン(非常用)	615.0 L/h			液体燃焼機関	615 L/h	LSA重油	0.1	23091	47.4	
							41358		H28・8・1	29 ガスタービン(非常用)	264.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	264 L/h	LSA重油	0.1	23201	46.3	
							41359		H28・8・1	29 ガスタービン(非常用)	264.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	264 L/h	LSA重油	0.1	23201	46.3	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		千代田区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
00351 女子学院 102-0082 一番町2 2 - 1 0 学校法人 女子学院 100-0003 東京都千代田区一番町2 2 - 1 0							43199		H30・7・30	01 冷温水発生機	22.3 m2	41.6 L/h		低NOX型バーナー	66.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00429	26.5	
00352 如水会ビル 101-0003 一ツ橋2 - 1 - 1 一般社団法人如水会 100-0003 東京都千代田区一ツ橋2 - 1 - 1				*			00741		S57・4・10	01 炉筒煙管ボイラー	22.5 m2	69.3 L/h		ガスバーナー	111 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00430	61.6	
							29664		H13・6・2	01 冷温水発生機	12.4 m2	48.4 L/h		低NOX型バーナー	77.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00430	61.6	
							30524		H14・3・31	01 冷温水発生機	12.4 m2	50.8 L/h		低NOX型バーナー	77.1 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00430	61.6	
							30525		H14・4・15	01 冷温水発生機	12.4 m2	48.3 L/h		低NOX型バーナー	77.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00430	61.6	
							41903		H29・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	192.6 L/h		ディーゼル(シリンダー内径400mm未	192.6 L/h	A重油	0.5	00430	61.6		
00364 住友商事竹橋ビル 100-0003 一ツ橋1 - 2 - 2 三井住友信託銀行株式会社 1050014 東京都港区芝3 - 3 3 - 1				*			30023		H13・8・20	29 ガスタービン(非常用)	493.4 L/h			液体燃焼機関	493.4 L/h	A重油	0.8	17925	2.6	
							30148		H13・9・30	01 冷温水発生機	41.9 m2	98.1 L/h		低NOX型バーナー	157 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00447	46.3	
							30149		H12・9・30	01 冷温水発生機	41.9 m2	98.1 L/h		低NOX型バーナー	157 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00447	46.3	
00365 NMF竹橋ビル 101-0054 神田錦町3 - 1 1 - 1 三井住友信託銀行株式会社 1000005 東京都千代田区丸の内1 - 4 - 1							00781		S48・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	150.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	150 L/h	灯油	0.004	00449	22.1	
							30277		H13・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	81.9 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	81.9 L/h	A重油	0.8	00449	22.1	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		千代田区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
00366 住友商事 神田和泉町ビル							00782		S62・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	93.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	93 L/h	A重油	0.8	00450	2.7	
101-0024 神田和泉町 1																				
三井住友信託銀行株式会社																				
1000005 東京都千代田区丸の内 1－4－1																				
00367 住友商事美土代ビル							30599		H14・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	81.9 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	81.9 L/h	A重油	0.3	00451	44.5	
101-0053 神田美土代町 1																				
住友商事株式会社																				
1000004 東京都千代田区大手町 2－3－2																				
00369 住友信託銀行 東京ビル							00787		S60・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	240.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	240 L/h	A重油	0.8	00453	21.1	
100-0005 丸の内 1－4－4																				
住友信託銀行株式会社																				
541-0041 大阪府大阪市中央区北浜 4－5－3 3																				
00370 住友生命東神田ビル							41536		H28・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	64.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	64.2 L/h	軽油	0.05	23293	45	
101-0031 東神田 2－5－1 5																				
住友生命保険相互会社																				
5400001 大阪府大阪市中央区城見 1－4－3 5																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		千代田区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
00372 住友不動産九段下ビル							00794		H5・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	83.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	83 L/h	軽油	0.5	00456	43	
101-0051 神田神保町3－1 1 1－1																				
住友不動産株式会社																				
163-0890 東京都新宿区西新宿2－4－1																				
00373 住友不動産猿楽町ビル							00795		H4・2・1	01 冷温水発生機	23.4 m2	47.1 L/h		低NOX型バーナー	75.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00457	75.6	
1000000 神田猿楽町2－8－8							00796		H4・2・1	01 冷温水発生機	23.4 m2	47.1 L/h		低NOX型バーナー	75.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00457	75.6	
住友不動産株式会社																				
163-0890 東京都新宿区西新宿2－4－1																				
00374 学校法人 駿河台学園							36009		H20・5・4	30 ディーゼル機関(非常用)	82.4 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	82.4 L/h	A重油	0.3	20402	55	
101-0062 神田駿河台2－1 2																				
学校法人 駿河台学園																				
101-0062 東京都千代田区神田駿河台2－1 2																				
00377 駿河台南学園・弘文堂・日翔共同ビル							00801		H5・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	55.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	55.8 L/h	軽油	0.1	00463	45.7	
101-0062 神田駿河台1－7－2																				
学校法人 駿河台南学園																				
101-0062 東京都千代田区神田駿河台1－5－8																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		千代田区		令和4年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
00381 世界文化社本社ビル							00806		H5・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	80.3 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	80.3 L/h	軽油	0.5	00468	6		
102-0073 九段北4－2－2 9																					
株式会社世界文化ホールディングス																					
102-0073 東京都千代田区九段北4－2－2 9																					
00382 瀬川ビル							00807		H3・8・30	01 セクショナルボイラー	11.4 m2	45.0 L/h		低NOX型バーナー	72 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00469	33.5		
101-0062 神田駿河台2－8							00808		H3・8・30	01 セクショナルボイラー	11.4 m2	45.0 L/h		低NOX型バーナー	72 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00469	33.5		
株式会社昌平不動産総合研究所																					
101-0062 東京都千代田区神田駿河台2－8																					
00385 専修大学神田校舎				*			30243		H14・2・20	01 冷温水発生機	21.4 m2	59.9 L/h		ガスバーナー	95.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00472	60		
101-0051 神田神保町3－8－1							30244		H14・12・20	01 冷温水発生機	27.1 m2	74.9 L/h		ガスバーナー	119.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00472	60		
学校法人 専修大学							30245		H13・2・20	01 炉筒煙管ボイラー	7.5 m2	66.9 L/h		ガスバーナー	107 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00472	60		
101-0051 東京都千代田区神田神保町3－8－1							30246		H13・4・20	01 炉筒煙管ボイラー	7.5 m2	66.9 L/h		ガスバーナー	107 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00472	60		
							45159		R3・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	81.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	81 L/h	A重油	0.8	00472	60		
00387 昭和館							00816		H10・9・1	29 ガスタービン(非常用)	221.0 L/h			液体燃焼機関	221 L/h	LSA重油	0.1	00474	42.5		
102-0074 九段南1－6－1																					
財団法人 日本遺族会																					
102-0074 東京都千代田区九段南1－6－5																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		千代田区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
00389 全共連ビル 102-0093 平河町 2－7－9 農協共済ビルディング株式会社 102-0093 東京都千代田区平河町 2－7－9							00825		H3・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	126.9 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	126.9 L/h	灯油	0.01	00477	33.3	
00390 全国市町村職員共済組合連合会 東京グリーンパレス 102-0084 二番町 2 全国市町村職員共済組合連合会 102-0084 東京都千代田区二番町 2							00826		H8・2・14	01 冷温水発生機	26.0 m2	50.5 L/h		低NOX型バーナー	80.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00478	51.6	
							00827		H8・2・14	01 冷温水発生機	26.0 m2	50.5 L/h		低NOX型バーナー	80.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00478	51.6	
							00828		H8・7・10	30 ディーゼル機関(非常用)	109.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	109 L/h	LSA重油	0.3	00479	4.5	
00395 全国町村会館 100-0014 永田町 1－1 1－3 5 一般財団法人 全国自治協会 100-0014 東京都千代田区永田町 1－1 1－3 5							00840		H9・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	144.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	144 L/h	LSA重油	0.3	00485	73.8	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		千代田区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
00408 総理大臣官邸 100-0014 永田町2－3－1 内閣府大臣官房 1008914 東京都千代田区永田町1－6－1				*			00861		H7・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	67.6 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	67.6 L/h	軽油	0.5	00503	5.4	
							00862		S53・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	60.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	60 L/h	軽油	0.5	00502	9	
							27686		H13・3・20	01 炉筒煙管ボイラー	18.9 m2	63.6 L/h		ガスバーナー	101.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	16566	36.7	
							27687		H13・3・20	01 炉筒煙管ボイラー	18.9 m2	63.6 L/h		ガスバーナー	101.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	16566	36.7	
							27688		H13・3・20	01 冷温水発生機	16.9 m2	37.1 L/h		ガスバーナー	59.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	16566	36.7	
							27689		H13・3・20	01 冷温水発生機	16.9 m2	37.1 L/h		ガスバーナー	59.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	16566	36.7	
							27690		H13・3・20	01 冷温水発生機	16.9 m2	37.1 L/h		ガスバーナー	59.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	16566	36.7	
							27691		H13・3・20	01 冷温水発生機	16.9 m2	37.1 L/h		ガスバーナー	59.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	16566	36.7	
							28812		H13・4・1	29 ガスタービン(非常用)	725.0 L/h			液体燃焼機関	725 L/h	LSA重油	0.12	17228	11.5	
28813		H13・4・1	29 ガスタービン(非常用)	725.0 L/h			液体燃焼機関	725 L/h	LSA重油	0.12	17230	4.5								
00409 内閣府庁舎 100-0014 永田町1－6－1 内閣府大臣官房 100-0014 東京都千代田区永田町1－6－1							00867		H8・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	56.4 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	56.4 L/h	A重油	0.5	00505	28.9	
00410 昌平童夢館 101-0021 外神田3－6－4 千代田区教育委員会事務局 1028688 東京都千代田区九段南1－2－1							00868		H8・8・29	01 冷温水発生機	12.4 m2	30.8 L/h		低NOX型バーナー	49.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00506	31.1	
							00869		H8・8・29	01 冷温水発生機	12.4 m2	30.8 L/h		低NOX型バーナー	49.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00506	31.1	
							00870		H8・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	63.3 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	63.3 L/h	軽油	0.5	00506	31.1	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		千代田区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
00412 損保会館 101-0063 神田淡路町2－9 株式会社損保会館 101-0063 東京都千代田区神田淡路町2－9							00877		S53・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	112.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	112.5 L/h	A重油	2	00509	7	
							44346		R1・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	138.3 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	138.3 L/h	A重油	0.5	00509	7	
00413 三井住友海上駿河台ビル 101-0062 神田駿河台3－9 三井住友海上火災保険株式会社 1010062 東京都千代田区神田駿河台3－9				*			38801		H24・12・1	01 冷温水発生機	18.9 m2	45.0 L/h		ガスバーナー	72 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21783	103.5	
							38802		H24・12・1	01 冷温水発生機	18.9 m2	45.0 L/h		ガスバーナー	72 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21783	103.5	
							38803		H24・12・1	01 その他ボイラー	19.5 m2	70.1 L/h		ガスバーナー	112.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21783	103.5	
							38804		H24・12・1	01 その他ボイラー	19.5 m2	70.1 L/h		ガスバーナー	112.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21783	103.5	
							45299		R3・10・31	30 ディーゼル機関(非常用)	382.9 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	382.9 L/h	LSA重油	0.3	25233	103.5	
00414 大正海上 別館 101-0062 神田駿河台3－1 1 大正海上火災保険株式会社 101-0062 東京都千代田区神田駿河台3－9							00884		S62・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	130.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	130 L/h	LSA重油	0.05	00511	31.8	
00415 日比谷サンケイビル 100-0006 有楽町1－9－1 三菱UFJ信託銀行株式会社 1000005 東京都千代田区丸の内1－4 5							00887		H4・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	60.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	60 L/h	LSA重油	0.05	00513	47.8	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		千代田区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
00427 大手センタービル 100-0004 大手町 1－1－3 株式会社竹中工務店 1360076 東京都江東区南砂 2－5－1 4							00906		H11・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	107.0 L/h			液体燃焼機関	107 L/h	軽油	0.05	00527	13.8	
							29618		H13・7・1	29 ガスタービン(非常用)	1147.0 L/h			液体燃焼機関	1147 L/h	LSA重油	0.3	00527	13.8	
							42278		H29・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	269.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	269 L/h	A重油	0.8	23664	13.7	
00428 竹橋合同ビル 1008144 大手町 1－4－1 (株)国際協力銀行/(独)国際協力機構/国家公務員共済組合連合会 1000004 東京都千代田区大手町 1－4－1				*		00908		H10・3・1	01 炉筒煙管ボイラー	34.0 m2	132.6 L/h		低NOX型バーナー	212.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00532	63.9		
						00909		H10・6・1	01 炉筒煙管ボイラー	34.0 m2	132.6 L/h		低NOX型バーナー	212.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00533	63.9		
						00910		H10・6・1	01 炉筒煙管ボイラー	9.4 m2	73.6 L/h		低NOX型バーナー	117.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00534	63.9		
						00914		S53・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	257.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	257 L/h	その他(液体燃料)	0.5	00529	3		
						33110		H16・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	206.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	206 L/h	軽油	0.2	00529	3		
						33111		H16・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	206.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	206 L/h	軽油	0.2	00529	3		
						33388		H17・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	328.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	328 L/h	LSA重油	0.3				
00433 みずほ銀行内幸町本部 100-0011 内幸町 1－1－5 みずほ信託銀行株式会社 1030028 東京都中央区八重洲 1－2－1							00920		S54・3・1	01 炉筒煙管ボイラー	31.1 m2	151.2 L/h		低NOX型バーナー	242 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00539	38	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		千代田区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
00435 D Nタワー（第一・農中ビル） 100-0006 有楽町1－13－1 第一生命保険株式会社 100-0006 東京都千代田区有楽町1－13－1							00927		H1・10・1	29 ガスタービン(非常用)	176.5 L/h			液体燃焼機関	176.5 L/h	LSA重油	0.3	00543	34.7	
							00928		H5・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	576.6 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	576.6 L/h	LSA重油	0.3	00544	114.8	
							00929		H5・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	573.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	573.2 L/h	LSA重油	0.3	00544	114.8	
00452 第2ディーアイシービル 101-0021 外神田2－16－2 日誠不動産株式会社 1010021 東京都千代田区外神田2－16－2							00951		S55・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	55.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	55 L/h	軽油	0.44	00561	47.7	
							30025		H13・8・30	01 セクショナルボイラー	13.1 m2	99.9 L/h		低NOX型油圧式バーナー	99.9 L/h	灯油	0.003	00561	47.7	
00453 蚕糸会館 100-0006 有楽町1－9－4 一般財団法人大日本蚕糸会 100-0006 東京都千代田区有楽町1－9－4							00953		S58・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	120.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	120 L/h	LSA重油	0.05	00562	42.1	
							32792		H16・6・20	01 冷温水発生機	14.3 m2	23.7 L/h		低NOX型バーナー	37.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00562	42.1	
							32793		H16・6・20	01 冷温水発生機	14.3 m2	23.7 L/h		低NOX型バーナー	37.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00562	42.1	
00459 大和証券ビル 100-0004 大手町2－6－4 大和プロパティ株式会社 103-0025 東京都中央区日本橋茅場町1－1－9							00967		H10・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	150.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	150 L/h	A重油	0.8	00570	4	
							00968		S62・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	156.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	156 L/h	A重油	0.8	00569	4	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		千代田区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
00461 M F P R麹町ビル							00971		H10・5・3	01 冷温水発生機	32.0 m2	70.2 L/h		低NOX型バーナー	112.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00572	27.5	
102-0083 麹町５－７－２																				
三井住友信託銀行株式会社																				
1000005 東京都千代田区丸の内１－４－１																				
00464 外神田１－７ビル（ラオックス株式会社 ザ・コンピュータ館）							00975		S63・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	56.5 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	56.5 L/h	LSA重油	0.3	00575	25.8	
101-0021 外神田１－７－６																				
ラオックス株式会社																				
101-0021 東京都千代田区外神田３－２－１ 4																				
00465 地方職員共済組合麹町会館							00980		H9・5・26	01 その他ボイラー	17.3 m2	83.2 L/h		低NOX型バーナー	133.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00577	65.2	
102-0093 平河町２－４－３							00983		H9・5・26	01 その他ボイラー	12.8 m2	55.3 L/h		低NOX型バーナー	88.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00579	65.2	
地方職員共済組合						*	00986		H9・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	175.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	175 L/h	A重油	0.3	00577	65.2	
102-0093 東京都千代田区平河町２－４－９																				
00466 中央合同庁舎第１号館							00990		H3・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	131.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	131 L/h	A重油	0.85	00581	5	
100-0013 霞が関１－２－１							33999		H6・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	79.4 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	79.4 L/h	A重油	0.8	19347	47.4	
農林水産省大臣官房							34000		H6・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	79.4 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	79.4 L/h	A重油	0.8	19348	47.4	
100-0013 東京都千代田区霞が関１－２－１							37387		H22・6・30	29 ガスタービン(非常用)	1286.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	1286 L/h	LSA重油	0.1	00581	5	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		千代田区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
00467 中央合同庁舎第2号館 100-8926 霞が関2－1－2 総務省大臣官房 1000013 東京都千代田区霞が関2－1－2 中央合同 庁舎第2号館				*	*	*	00992		H10・8・10	01 炉筒煙管ボイラー	100.4 m2	559.2 L/h		低NOX型油圧式 バーナー 低NOX型バーナー	559.2 L/h 460.8 m3N/h	都市ガス(13A) 灯油	0 0.004	00582	95.6	
							00993		H10・8・10	01 炉筒煙管ボイラー	49.5 m2	319.6 L/h		低NOX型バーナー 低NOX型油圧式 バーナー	263.3 m3N/h 319.6 L/h	都市ガス(13A) 灯油	0 0.004	00582	95.6	
							26455		H12・4・1	29 ガスタービン(非常 用)	710.0 L/h			液体燃焼機関	710 L/h	灯油	0.01	00582	95.6	
							26456		H12・4・1	29 ガスタービン(非常 用)	710.0 L/h			液体燃焼機関	710 L/h	灯油	0.01	00582	95.6	
							26457		H12・4・1	29 ガスタービン(非常 用)	710.0 L/h			液体燃焼機関	1200 L/h	灯油	0.01	00582	95.6	
							34003		H7・12・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	74.1 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	74.1 L/h	軽油	0.5	19350	2.4	
							44649		R2・10・19	01 貫流ボイラー	9.9 m2	70.9 L/h		低NOX型バーナー	113.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00582	95.6	
							44650		R2・10・19	01 貫流ボイラー	9.9 m2	70.9 L/h		低NOX型バーナー	113.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00582	95.6	
							45264		R3・11・20	01 冷温水発生機	27.1 m2	45.3 L/h		ガスバーナー	72.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	25222	95.6	
00469 中央合同庁舎第5号館 100-0013 霞が関1－2－2 厚生労働省大臣官房 100-0013 東京都千代田区霞が関1－2－2				*	*	*	00996		H5・11・15	01 水管ボイラー	245.0 m2	2312.0 L/h		混複合バーナー 混複合バーナー	1313 999	都市ガス(13A) 灯油	0 0.003	00584	55	
							01001		H8・8・20	29 ガスタービン(非常 用)	829.0 L/h			液体燃焼機関	829 L/h	灯油	0.01	00586	4.6	
							01002		H10・4・1	29 ガスタービン(非常 用)	191.0 L/h			液体燃焼機関	191 L/h	灯油	0.008	00587	13.3	
							37382		H22・7・1	01 炉筒煙管ボイラー	74.2 m2	423.0 L/h		低NOX型油圧式 バーナー 低NOX型バーナー	423 L/h 362.6 m3N/h	都市ガス(13A) 灯油	0 0.01	00584	55	
							37383		H22・7・1	01 炉筒煙管ボイラー	74.2 m2	423.0 L/h		低NOX型バーナー 低NOX型油圧式 バーナー	362.6 m3N/h 423 L/h	都市ガス(13A) 灯油	0 0.01	00584	55	
							37384		H22・7・1	01 炉筒煙管ボイラー	74.2 m2	423.0 L/h		低NOX型バーナー 低NOX型油圧式 バーナー	362.6 m3N/h 423 L/h	都市ガス(13A) 灯油	0 0.01	00584	55	
							37385		H22・7・1	01 炉筒煙管ボイラー	74.2 m2	423.0 L/h		低NOX型バーナー 低NOX型油圧式 バーナー	362.6 m3N/h 423 L/h	都市ガス(13A) 灯油	0 0.01	00584	55	
							39581		H25・10・1	29 ガスタービン(非常 用)	1270.0 L/h			液体燃焼機関	1270 L/h	灯油	0.008	22162	8.6	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		千代田区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（％）	番号	高さ(m)	
00470 中央合同庁舎第 4 号館・財務省本庁舎 1008940 霞が関 3－1－1 財務省大臣官房 1008940 東京都千代田区霞が関 3－1－1				*		01004		H5・4・25	01 炉筒煙管ボイラー	60.1 m2	566.4 L/h		ガスバーナー	354 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00588	55		
						01005		H5・4・25	01 炉筒煙管ボイラー	60.1 m2	566.4 L/h		ガスバーナー	354 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00588	55		
						01013		H8・8・20	29 ガスタービン(非常 用)	339.0 L/h			液体燃焼機関	339 L/h	灯油	0.004	00589	5.4		
						01014		H8・8・20	29 ガスタービン(非常 用)	339.0 L/h			液体燃焼機関	339 L/h	灯油	0.004	00589	5.4		
						01015		S51・5・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	96.4 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	96.4 L/h	軽油	0.3	00588	55		
						01016		S46・4・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	294.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	294 L/h	LSA重油	0.07	00588	55		
						41176		H28・4・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	84.9 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	84.9 L/h	LSA重油	0.3	23132	2.7		
						42455		H30・1・10	01 冷温水発生機	27.1 m2	47.3 L/h		低NOX型バーナー	75.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00588	55		
						42456		H30・1・10	01 冷温水発生機	27.1 m2	47.3 L/h		低NOX型バーナー	75.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00588	55		
						43180		H8・7・31	29 ガスタービン(非常 用)	309.8 L/h			液体燃焼機関	309.8 L/h	灯油	0.004	23981	24.7		
						43181		H8・7・1	29 ガスタービン(非常 用)	309.8 L/h			液体燃焼機関	309.8 L/h	灯油	0.004	23981	24.7		

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		千代田区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
1	2	3	種類								定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)					
00471 中央合同庁舎第6号館				*	*	*	01017		H2・3・10	01 炉筒煙管ボイラー	38.8 m2	257.0 L/h		ガスバーナー 油圧式バーナー	213 m3N/h 257 L/h	都市ガス(13A) 灯油	0 0.002	00590	89.4	
1008977 霞が関1－1－1							01018		H2・3・10	01 炉筒煙管ボイラー	38.8 m2	257.0 L/h		油圧式バーナー ガスバーナー	257 L/h 213 m3N/h	都市ガス(13A) 灯油	0 0.002	00590	89.4	
法務省大臣官房							01019		H2・3・10	01 炉筒煙管ボイラー	18.9 m2	128.0 L/h		油圧式バーナー ガスバーナー	128 L/h 106 m3N/h	都市ガス(13A) 灯油	0 0.002	00590	89.4	
1008977 東京都千代田区霞が関1－1－1							01025		H5・1・20	01 炉筒煙管ボイラー	18.9 m2	126.3 L/h		低NOX型油圧式バーナー 低NOX型バーナー	126.3 L/h 106 m3N/h	都市ガス(13A) 灯油	0 0.002	00592	89.4	
							01026		H5・1・20	01 炉筒煙管ボイラー	18.9 m2	126.3 L/h		低NOX型バーナー 低NOX型油圧式バーナー	106 m3N/h 126.3 L/h	都市ガス(13A) 灯油	0 0.002	00592	89.4	
							01027		H5・1・20	01 冷温水発生機	27.7 m2	125.0 L/h		低NOX型油圧式バーナー 低NOX型バーナー	125 L/h 105 m3N/h	都市ガス(13A) 灯油	0 0.002	00592	89.4	
							01028		H5・1・20	01 冷温水発生機	27.7 m2	125.0 L/h		低NOX型バーナー 低NOX型油圧式バーナー	105 m3N/h 125 L/h	都市ガス(13A) 灯油	0 0.002	00592	89.4	
							01029		H5・1・20	01 冷温水発生機	27.7 m2	65.6 L/h		低NOX型バーナー	105 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00592	89.4	
							01032		H5・9・1	29 ガスタービン(非常用)	669.2 L/h			液体燃焼機関	669.2 L/h	灯油	0.01	00591	5.2	
							35866		H20・5・26	01 冷温水発生機	37.5 m2	104.4 L/h		低NOX型バーナー	167 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00592	89.4	
							35867		H20・5・26	01 冷温水発生機	37.5 m2	104.4 L/h		低NOX型バーナー	167 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00592	89.4	
							38940		H23・1・20	01 冷温水発生機	62.2 m2	157.5 L/h		ガスバーナー	252 m3N/h	都市ガス(13A) 灯油	0 0.002	00590	89.4	
							43888		H30・1・8	01 冷温水発生機	58.7 m2	158.1 L/h		ガスバーナー 油圧式バーナー	253 m3N/h 296 L/h	都市ガス(13A) 灯油	0 0.015	00590	89.4	
							43889		H30・1・8	01 冷温水発生機	18.1 m2	34.6 L/h		油圧式バーナー ガスバーナー	65 L/h 55.4 m3N/h	都市ガス(13A) 灯油	0 0.015	00590	89.4	
							44971		R3・6・1	01 貫流ボイラー	9.9 m2	70.9 L/h		低NOX型バーナー	113.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00590	89.4	
							44972		R3・6・1	01 貫流ボイラー	9.9 m2	70.9 L/h		低NOX型バーナー	113.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00590	89.4	
				44973		R3・6・1	01 貫流ボイラー	9.9 m2	70.9 L/h		低NOX型バーナー	113.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00590	89.4				
				44974		R3・6・1	01 貫流ボイラー	9.9 m2	70.9 L/h		低NOX型バーナー	113.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00590	89.4				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		千代田区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
							44975		R3・6・1	01 貫流ボイラー	9.9 m2	70.9 L/h		低NOX型バーナー	113.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00590	89.4	
							45369		R3・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	195.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	195 L/h	軽油	0.001	25260	2.7	
							45370		R3・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	195.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	195 L/h	軽油	0.001	25278	2.7	
							45371		R3・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	195.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	195 L/h	軽油	0.001	25279	2.7	
							45486		R4・2・1	29 ガスタービン(非常用)	772.0 L/h			液体燃焼機関	772 L/h	灯油	0.01	25339	6.2	
							45487		R4・2・1	29 ガスタービン(非常用)	772.0 L/h			液体燃焼機関	772 L/h	灯油	0.01	25339	6.2	
00476 朝鮮中央会館 102-0071 富士見2－14－15 有限会社 白山出版会館管理会 1010031 東京都千代田区東神田2－7－1							01038		S61・7・21	01 冷温水発生機	2.9 m2	52.6 L/h		油圧式バーナー	52.6 L/h	灯油	0.002	00597	42.1	
							01039		S61・7・21	01 冷温水発生機	2.9 m2	52.6 L/h		油圧式バーナー	52.6 L/h	灯油	0.002	00597	42.1	
00477 株式会社 千代田会館 102-0074 九段南1－6－17 株式会社 千代田会館 102-0074 東京都千代田区九段南1－6－17							01041		H9・7・10	30 ディーゼル機関(非常用)	112.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	112 L/h	LSA重油	0.4	00599	2.6	
00482 ちよだパークサイドプラザ 101-0024 神田和泉町1 千代田区 102-0074 東京都千代田区九段南1－6－11							01052		S62・2・10	01 その他ボイラー	13.1 m2	55.3 L/h		ガスバーナー	88.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00604	37.6	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		千代田区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
00492 千代田ビル							45269		R3・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	50.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	50.8 L/h	軽油	0.001	25220	40.6	
100-0006 有楽町1－6－4																				
株式会社一松																				
100-0006 東京都千代田区有楽町1－6－4																				
00495 経済産業省総合庁舎（別館・本館）							01077		S55・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	334.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	334 L/h	軽油	0.5	00619	37.8	
100-8901 霞が関1－3－1							36007		H20・4・1	29 ガスタービン(非常用)	1181.0 L/h			液体燃焼機関	1181 L/h	灯油	0.01	20400	46	
経済産業省大臣官房会計課							38884		H25・1・12	01 冷温水発生機	25.7 m2	47.4 L/h		ガスバーナー	75.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00618	54.3	
100-8901 東京都千代田区霞が関1－3－1							42681		H30・3・1	29 ガスタービン(非常用)	688.0 L/h			液体燃焼機関	688 L/h	灯油	0.01	23852	6.5	
00499 株式会社 ツムラ本社社屋							01086		S61・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	66.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	66.7 L/h	A重油	0.8	00624	28.7	
102-0084 二番町1 2－7																				
住友不動産株式会社																				
1600023 東京都新宿区西新宿2－4－1																				
00502 帝劇ビル							01093		S41・6・1	01 炉筒煙管ボイラー	24.6 m2	140.0 L/h		油圧式バーナー	140 L/h	LSA重油	0.1	00627	45.1	
100-0005 丸の内3－1－1							38778		H24・10・20	01 セクショナルボイラー	19.6 m2	87.5 L/h		低NOX型バーナー	140 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00627	45.1	
東宝株式会社						*	38779		H24・10・20	01 セクショナルボイラー	19.6 m2	87.5 L/h		低NOX型バーナー	140 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00627	45.1	
1000006 東京都千代田区有楽町1－2－2																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		千代田区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
00504 帝国ホテル 100-0011 内幸町1－1－1 株式会社 帝国ホテル 100-0011 東京都千代田区内幸町1－1－1				*	*	*	01099		S44・4・21	01 炉筒煙管ボイラー	133.1 m2	562.0 L/h		低NOX型油圧式 バーナー ガスバーナー	562 L/h 511 m3N/h	LSA重油 都市ガス(13A)	0.05 0	00629	49	
							01100		S44・4・30	01 炉筒煙管ボイラー	133.1 m2	562.0 L/h		低NOX型バーナー 低NOX型油圧式 バーナー	511 m3N/h 562 L/h	LSA重油 都市ガス(13A)	0.05 0	00629	49	
							01102		S44・5・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	452.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	452 L/h	A重油	0.8	00630	49.5	
							01103		S56・8・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	330.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	330 L/h	A重油	0.8	00631	34.5	
							35953		H20・3・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	426.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	426 L/h	A重油	0.1	00630	49.5	
							35954		H20・3・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	426.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	426 L/h	A重油	0.1	00630	49.5	
							01097		S44・4・30	01 炉筒煙管ボイラー	133.1 m2	562.0 L/h		低NOX型バーナー 油圧式バーナー	511 m3N/h 562 L/h	LSA重油 都市ガス(13A)	0.06 0	00629	49	
							01098		S44・4・30	01 炉筒煙管ボイラー	98.6 m2	450.0 L/h		回転式(ロータリー)バー ナー 低NOX型バーナー	450 L/h 383.6 m3N/h	LSA重油 都市ガス(13A)	0.04 0	00629	49	
							00507 東京地下鉄株式会社 千代田線新御茶ノ水駅 102-0062 神田駿河台3丁目先 東京地下鉄株式会社 110-0015 東京都台東区東上野3－1 9－6							01106		H1・9・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	67.0 L/h		
30343		H13・11・20	30 ディーゼル機関(非 常用)	171.8 L/h										ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	171.8 L/h	LSA重油	0.09	00634	0	
00509 東京地下鉄株式会社 丸の内線霞ヶ関駅 100-0013 霞が関2－1－2 東京地下鉄株式会社 110-0015 東京都台東区東上野3－1 9－6							01108		S53・3・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	88.9 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	88.9 L/h	軽油	0.5	00636	0	
							30344		H13・11・30	30 ディーゼル機関(非 常用)	107.6 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	107.6 L/h	LSA重油	0.09	18139	1.1	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		千代田区		令和4年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
00516 東京地下鉄株式会社 半蔵門線 九段下駅							35921		H20・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	245.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	245 L/h	LSA重油	0.3	20358	11	その他の処理(ばいじん、Cd,Pb)	
102-0074 九段南1－6－1																					
東京地下鉄株式会社																					
110-0015 東京都台東区東上野3－1 9－6																					
00517 東京地下鉄株式会社 有楽町線市ヶ谷駅							01117		H7・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	144.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	144 L/h	LSA重油	0.3	00645	2		
102-0073 九段北4－4－1																					
東京地下鉄株式会社																					
110-0015 東京都台東区東上野3－1 9－6																					
00520 帝都三崎町ビル							01120		H2・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	77.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	77 L/h	A重油	0.8	00648	32.3		
1000000 神田三崎町2－7－1 0																					
帝都自動車交通株式会社																					
1030027 東京都中央区日本橋1－2 1－5																					
00522 株式会社 鉄道会館							32891		H16・6・30	29 ガスタービン(非常用)	333.1 L/h			液体燃焼機関	333.1 L/h	LSA重油	0.3	00653	6.2		
100-0005 丸の内1－9－1																					
株式会社 鉄道会館																					
1030000 東京都中央区丸の内1－6－1																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		千代田区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
00528 東亜三協ビル							01148		H2・7・1	29 ガスタービン(非常用)	145.0 L/h			液体燃焼機関	145 L/h	灯油	0.01	00660	48.7	
101-0062 神田駿河台 3－6																				
東亜火災海上再保険株式会社																				
101-0062 東京都千代田区神田駿河台 3－1 1																				
00530 東海旅客鉄道株式会社 新幹線東京駅				*			01155		H6・2・1	01 冷温水発生機	16.5 m2	70.2 L/h		低NOX型バーナー	112.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	25168	25	
100-0005 丸の内 1－9－1							37437		H22・7・1	01 炉筒煙管ボイラー	9.4 m2	68.1 L/h		低NOX型バーナー	109 m3N/h	都市ガス(13A)	0	25168	25	
東海旅客鉄道株式会社							37438		H22・7・1	01 炉筒煙管ボイラー	9.4 m2	68.1 L/h		低NOX型バーナー	109 m3N/h	都市ガス(13A)	0	25168	25	
4500002 愛知県名古屋市中村区名駅 1－1－4							45263		R3・11・1	01 冷温水発生機	28.2 m2	66.9 L/h		低NOX型バーナー	107 m3N/h	都市ガス(13A)	0	25215	25	
00532 東光電気工事株式会社							39702		H26・5・15	01 冷温水発生機	17.0 m2	25.9 L/h		低NOX型バーナー	41.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0			
1010065 西神田 1－4－5 外							40174		H26・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	70.4 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	70.4 L/h	LSA重油	0.3			
東光電気工事株式会社																				
1000005 西神田 1－4－5																				
00536 一ツ橋 S I ビル							01172		S53・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	209.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	209 L/h	A重油	0.74	00673	50	
101-0054 神田錦町 3－2 6																				
ソニー生命保険株式会社																				
1000004 東京都千代田区大手町 1－9－2																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		千代田区		令和4年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
00540 財団法人同仁記念会 明和病院							01178		H10・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	63.3 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	63.3 L/h	軽油	0.05	00678	32.7		
101-0041 神田須田町 1－1 8																					
財団法人 同仁記念会																					
101-0041 東京都千代田区神田須田町 1－1 8																					
00542 東宝株式会社 東宝日比谷ビル							01185		S60・10・1	29 ガスタービン(非常用)	535.0 L/h			液体燃焼機関	535 L/h	LSA重油	0.02	00683	79.4		
100-0006 有楽町 1－2－2							35699		H19・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	148.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	148 L/h	LSA重油	0.8	20206	15.3		
東宝株式会社																					
100-0006 東京都千代田区有楽町 1－2－1																					
00549 特許庁庁舎							01201		S63・7・1	29 ガスタービン(非常用)	1296.0 L/h			液体燃焼機関	1296 L/h	LSA重油	0.5	00690	4.3		
100-0013 霞が関 3－4－3							36005		H20・4・1	29 ガスタービン(非常用)	1286.0 L/h			液体燃焼機関	1286 L/h	A重油	0.3	20397	4.3		
特許庁総務部会計課																					
100-0013 東京都千代田区霞が関 3－4－3																					
00556 トヨタ自動車株式会社 九段ビル							01213		H8・7・20	01 冷温水発生機	27.5 m2	68.1 L/h		低NOX型バーナー	109 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00698	53		
102-0074 九段南 2－3－1 8							01214		H8・7・20	01 冷温水発生機	27.5 m2	68.1 L/h		低NOX型バーナー	109 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00698	53		
トヨタ自動車株式会社																					
4718571 愛知県豊田市トヨタ町 1																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		千代田区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
00557 虎の門三井ビル 100-0013 霞が関3－8－1 三井不動産株式会社 103-0025 東京都中央区日本橋室町2－1－1							01217		S47・4・27	01 炉筒煙管ボイラー	21.6 m2	50.6 L/h		低NOX型バーナー	81 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00699	61.2	
							01218		S47・4・27	01 炉筒煙管ボイラー	21.6 m2	50.6 L/h		低NOX型バーナー	81 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00699	61.2	
							01220		H10・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	136.8 L/h			液体燃焼機関	136.8 L/h	A重油	0.8	00699	61.2	
00565 東京郵政局 100-0004 大手町2－3－2 東京郵政局 100-0004 東京都千代田区大手町2－3－2							26458		H12・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	107.9 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	107.9 L/h	A重油	0.3	16378	2.5	
00567 東京海上日動ビルディング本館 100-0005 丸の内1－2－1 東京海上日動火災保険株式会社 100-0005 東京都千代田区丸の内1－2－1							30396		H14・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	236.1 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	236.1 L/h	LSA重油	0.1	00712	20	
							30397		H14・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	236.1 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	236.1 L/h	LSA重油	0.1	00712	20	
00568 東京海上日動ビルディング新館 100-0005 丸の内1－2－1 東京海上日動火災保険株式会社 100-0005 東京都千代田区丸の内1－2－1							01247		S61・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	210.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	210 L/h	LSA重油	0.04	00713	21.3	
							41810		H29・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	219.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	219 L/h	A重油	0.8	23447	4.9	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		千代田区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
00576 社団法人 東京銀行協会							01265		H5・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	588.3 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	588.3 L/h	LSA重油	0.1	00721	34.1	
100-0005 丸の内1－3－1																				
社団法人 東京銀行協会																				
100-0005 東京都千代田区丸の内1－3－1																				
00584 東京交通会館ビル						*	01290		H2・12・1	29 ガスタービン(非常用)	467.0 L/h			液体燃焼機関	467 L/h	LSA重油	0.1	00732	47	
100-0006 有楽町2－10－1																				
株式会社 東京交通会館																				
100-0006 東京都千代田区有楽町2－10－1																				
00587 東京国際フォーラム							01297		H6・6・1	29 ガスタービン(非常用)	823.0 L/h			液体燃焼機関	823 L/h	灯油	0.01	00735	33.7	
100-0005 丸の内3－5－1							37341		H22・6・1	29 ガスタービン(非常用)	610.0 L/h			液体燃焼機関	610 L/h	灯油	0.01	00735	33.7	
株式会社東京国際フォーラム																				
100-0005 東京都千代田区丸の内3－5－1																				
00589 東京国税局神田合同庁舎							01301		H6・5・20	01 冷温水発生機	15.6 m2	47.2 L/h		低NOX型バーナー	75.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00737	37.6	
1018464 神田錦町3－3																				
神田税務署																				
1018464 東京都千代田区神田錦町3－3																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		千代田区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ（m）	
00591 東京国立近代美術館 1020091 北の丸公園 3－1 独立行政法人国立美術館 東京国立近代美術館 1020091 東京都千代田区北の丸公園 3－1							01309		H6・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	84.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	84.8 L/h	軽油	0.5	00740	16.3	
							36125		H20・9・10	01 冷温水発生機	18.0 m2	31.4 L/h		低NOX型バーナー	50.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00739	20.6	
							36519		H21・3・10	01 冷温水発生機	18.0 m2	31.4 L/h		低NOX型バーナー	50.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00739	20.6	
							36520		H21・3・12	01 冷温水発生機	18.0 m2	33.5 L/h		低NOX型バーナー	53.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00739	20.6	
							41077		H28・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	94.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	94 L/h	軽油	0.001	23085	23	
00593 東京歯科大学 TDCビル 1010061 神田三崎町 2－9－1 8 学校法人 東京歯科大学 1010061 東京都千代田区神田三崎町 2－9－1 8							38346		H23・12・1	01 冷温水発生機	11.8 m2	19.2 L/h		低NOX型バーナー	30.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00743	61.3	
							38347		H23・12・1	01 冷温水発生機	11.8 m2	19.2 L/h		低NOX型バーナー	30.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00743	61.3	
							38531		H24・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	163.8 L/h			液体燃焼機関	163.8 L/h	A重油	0.8	00743	61.3	
00594 日比谷公会堂 100-0012 日比谷公園 1－3 東京都 163-8001 東京都新宿区西新宿 2－8－1							01318		H11・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	71.4 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	71.4 L/h	軽油	0.05	00745	2.6	
00598 東京消防庁スクワール麹町 102-0083 麹町 6－6 東京消防庁 1000004 東京都千代田区大手町 1－3－5							01328		S63・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	60.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	60 L/h	軽油	0.5	00749	39.3	
							35994		H20・7・25	01 冷温水発生機	24.4 m2	56.0 L/h		低NOX型バーナー	89.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00749	39.3	
							35995		H20・7・25	01 冷温水発生機	11.5 m2	19.2 L/h		低NOX型バーナー	30.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00749	39.3	
							35996		H20・7・25	01 その他ボイラー	11.8 m2	35.1 L/h		低NOX型バーナー	56 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00749	39.3	
							35997		H20・7・25	01 その他ボイラー	11.8 m2	35.1 L/h		低NOX型バーナー	56 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00749	39.3	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		千代田区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
00599 東京消防庁麹町消防署 102-0083 麹町 1－1 2 東京消防庁 1000004 東京都千代田区大手町 1－3－5							01329		S63・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	60.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	60 L/h	軽油	0.28	00750	14.8	
							36524		H21・2・18	01 冷温水発生機	18.6 m2	31.6 L/h		低NOX型バーナー	50.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20638	20.6	
00600 東京消防庁本部庁舎 1008119 大手町 1－3－5 東京消防庁 1008119 東京都千代田区大手町 1－3－5							01330		H12・2・20	01 冷温水発生機	10.7 m2	45.1 L/h		油圧式バーナー	45.1 L/h	灯油	0.002	00751	61.5	
							01331		H12・2・20	01 冷温水発生機	10.7 m2	45.1 L/h		油圧式バーナー	45.1 L/h	灯油	0.002	00751	61.5	
							01334		H2・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	116.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	116 L/h	軽油	0.45	00752	3.2	
							34111		H18・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	411.9 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	411.9 L/h	軽油	0.2	00752	3.2	
							38559		H24・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	81.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	81.8 L/h	軽油	0.001	21638	2.4	
							40224		H26・4・13	30 ディーゼル機関(非常用)	411.9 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	411.9 L/h	軽油	0.2	22608	3.5	
00602 東京生命本社ビル 100-0011 内幸町 1－5－2 東京生命保険相互会社 100-0011 東京都千代田区内幸町 1－5－2							01340		S63・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	163.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	163 L/h	LSA重油	0.5	00754	9.3	
00603 内幸町平和ビル 100-0011 内幸町 1－5－2 平和不動産株式会社 103-0026 東京都中央区日本橋兜町 1－1 0							42473		H29・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	138.9 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	138.9 L/h	A重油	0.8	23752	12	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		千代田区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
00605 東宝株式会社 東京宝塚ビル 100-0006 有楽町 1－1－3 東宝株式会社 100-0006 東京都千代田区有楽町 1－2－1							01344		H12・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	324.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	324 L/h	LSA重油	0.07	00757	34.6	
00606 岩本町ビル 101-0032 岩本町 3－2－4 みずほ信託銀行株式会社 1030028 東京都中央区八重洲 1－2－1							01346		S48・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	53.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	53.8 L/h	LSA重油	0.3	00758	44	
00609 東京高等・地方・簡易裁判所合同庁舎 100-0013 霞が関 1－1－4 東京高等裁判所 100-0013 東京都千代田区霞が関 1－1－4				*	*	*	34970		H19・2・18	01 炉筒煙管ホイラー	16.5 m2	45.0 L/h		低NOX型バーナー	72 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00761	92.5	
							34971		H19・2・18	01 炉筒煙管ホイラー	16.5 m2	22.5 L/h		低NOX型バーナー	36 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00761	92.5	
							31787		H15・11・5	01 冷温水発生機	23.6 m2	57.1 L/h		低NOX型バーナー	91.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00761	92.5	
							34967		H19・1・8	01 炉筒煙管ホイラー	71.9 m2	269.4 L/h		低NOX型バーナー	431 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00761	92.5	
							34968		H19・1・28	01 炉筒煙管ホイラー	71.9 m2	269.4 L/h		低NOX型バーナー	431 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00761	92.5	
							34969		H19・2・18	01 炉筒煙管ホイラー	71.9 m2	269.4 L/h		低NOX型バーナー	431 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00761	92.5	
00612 東京通信病院 1020071 富士見 2－1 6－1 東京通信病院 102-0071 東京都千代田区富士見 2－1 4－2 3						*	36963		H21・11・9	01 貫流ホイラー	9.9 m2	70.4 L/h		低NOX型バーナー	112.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00765	43.9	
							36964		H21・11・9	01 貫流ホイラー	9.9 m2	70.4 L/h		低NOX型バーナー	112.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00765	43.9	
							36965		H21・11・9	01 貫流ホイラー	9.9 m2	70.4 L/h		低NOX型バーナー	112.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00765	43.9	
							36966		H21・11・9	01 貫流ホイラー	9.9 m2	70.4 L/h		低NOX型バーナー	112.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00765	43.9	
							37126		H22・1・1	31 ガス機関(常用) 稀薄燃焼	89.6 L/h			ガス専焼機関	80.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0			

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		千代田区		令和4年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
00613 東京天理教館							01371		H10・8・20	01 その他ボイラー	13.1 m2	55.3 L/h		低NOX型バーナー	88.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00766	44.3		
101-0054 神田錦町 1－9 株式会社 東京天理教館 101-0054 東京都千代田区神田錦町 1－9																					
00616 東京電力パワーグリッド株式会社 本社本館							36403		H21・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	328.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	328 L/h	A重油	0.3	20586	58		
100-0011 内幸町 1－1－3							36988		H21・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	274.0 L/h						A重油	0.3	20586	58	
東京電力パワーグリッド株式会社 100-0011 東京都千代田区内幸町 1－1－3																					
00617 東京電力株式会社 本店（別館）							01382		S60・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	85.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	85 L/h	LSA重油	0.5	00771	29.5		
100-0011 内幸町 1－5－1 東京電力株式会社 100-0011 東京都千代田区内幸町 1－1－3																					
00618 東京電力パワーグリッド株式会社 水道橋変電所							01383		S56・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	90.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	90 L/h	A重油	2	00772	4.5		
101-0061 三崎町 3－3－2 3 東京電力パワーグリッド株式会社 100-0011 東京都千代田区内幸町 1－1－3																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		千代田区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
00622 東京都下水道局 銭瓶町ポンプ所（日本ビル） 100-0004 大手町2－6－2 東京都下水道局 163-8001 東京都新宿区西新宿2－8－1							01390		S40・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	360.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	360 L/h	LSA重油	0.1	00776	60	
							27527		H12・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	349.4 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	394.4 L/h	A重油	0.85	00776	60	
00626 東京都産業労働局 秋葉原庁舎 101-0025 神田佐久間町1－9 公益財団法人東京都中小企業振興公社 1010025 東京都千代田区神田佐久間町1－9							01395		H2・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	819.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	819 L/h	LSA重油	0.5	00780	37.1	
							42203		H29・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	138.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	138.2 L/h	A重油	0.5	00780	37.1	
00628 警視庁丸の内庁舎 100-0005 丸の内3－8－1 警視庁 1000013 東京都千代田区霞が関2－1－1							01410		H1・10・3	01 冷温水発生機	41.1 m2	91.2 L/h		ガスバーナー	146 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00784	68.6	
							33822		H12・3・31	01 冷温水発生機	30.8 m2	76.9 L/h		ガスバーナー	123 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00784	68.6	
							41837		H29・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	206.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	206 L/h	A重油	0.8	23461	8.8	
00629 東京都千代田合同庁舎 101-0047 内神田2－1－1 2 東京都千代田都税事務所 101-0047 東京都千代田区内神田2－1－1 2							01418		H9・11・20	01 冷温水発生機	13.8 m2	38.5 L/h		低NOX型バーナー	61.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00789	38.5	
							01419		H9・11・20	01 冷温水発生機	13.8 m2	38.5 L/h		低NOX型バーナー	61.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00789	38.5	
							37167		H22・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	64.0 L/h					軽油	0.001			

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		千代田区		令和4年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
00630 東京トラック事業健保会館							29873		H13・8・1	01 セクショナルボイラー	11.4 m2	87.5 L/h		低NOX型油圧式 バーナー	87.5 L/h	LSA重油	0.04	00790	34		
102-0081 四番町5－7																					
東京トラック事業健康保険組合																					
102-0081 東京都千代田区四番町5－7																					
00632 東京都立一橋高等学校							34608		H18・9・20	01 冷温水発生機	22.3 m2	44.7 L/h		低NOX型バーナー	71.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00792	26.8		
101-0031 東神田1－12－13							34609		H18・9・20	01 冷温水発生機	22.3 m2	44.7 L/h		低NOX型バーナー	71.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00792	26.8		
東京都立一橋高等学校																					
101-0031 東京都千代田区東神田1－12－13																					
00633 東京都立日比谷高等学校							31915		H15・10・22	01 冷温水発生機	11.7 m2	30.2 L/h		低NOX型バーナー	48.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00793	21.8		
100-0014 永田町2－16－1							31916		H15・10・22	01 冷温水発生機	11.7 m2	30.2 L/h		低NOX型バーナー	48.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00793	21.8		
東京都立日比谷高等学校																					
100-0014 東京都千代田区永田町2－16－1																					
00635 東京堂千代田ビル							30926		H14・6・1	29 ガスタービン(非常 用)	300.0 L/h			液体燃焼機関	300 L/h	LSA重油	0.1	18281	4		
102-0074 九段南1－3－1							30942		H14・9・20	01 冷温水発生機	27.5 m2	59.1 L/h		低NOX型バーナー	94.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18317	84		
株式会社 東京堂							30943		H14・9・20	01 冷温水発生機	27.5 m2	59.1 L/h		低NOX型バーナー	94.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18317	84		
102-0074 東京都千代田区九段南1－3－1																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		千代田区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
00636 東京熱供給株式会社 有楽町管理事務所 100-0005 丸の内3－5－1 東京熱供給株式会社 102-0074 東京都千代田区九段南4－8－8				*	*	*	01437		H7・2・20	01 炉筒煙管ホィラー	165.8 m2	552.5 L/h		低NOX型バーナー	884 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00796	57.5	
							01438		H7・2・20	01 炉筒煙管ホィラー	123.6 m2	441.8 L/h		低NOX型バーナー	707 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00796	57.5	
							01439		H7・2・20	01 炉筒煙管ホィラー	38.4 m2	132.5 L/h		低NOX型バーナー	212 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00796	57.5	
							35871		H20・5・26	01 貫流ホィラー	9.9 m2	90.5 L/h		低NOX型バーナー	144.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00796	57.5	
00642 東京薬業健康保健組合 100-0014 永田町2－17－2 東京薬業健康保健組合 100-0014 東京都千代田区永田町2－17－2							01446		H4・4・1	29 ガスタービン(非常用)	104.0 L/h			ガス専焼機関	104 L/h	軽油	0.5	00802	33.7	
00644 中央労働金庫本店・第2本店ビル 101-0062 神田駿河台2－5 中央労働金庫 101-0062 東京都千代田区神田駿河台2－5							36291		H20・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	88.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	88 L/h	軽油	0.001	20531	40.5	
							43136		H30・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	80.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	80.5 L/h	軽油	0.001	23969	36.4	
00650 永田町二丁目地区地域冷暖房施設 100-0014 永田町2－11－1 山王熱供給株式会社 100-0014 東京都千代田区永田町2－11－1				*	*	*	01458		H10・12・27	01 炉筒煙管ホィラー	268.0 m2	884.1 L/h		低NOX型バーナー	1414.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00812	193.9	
							01459		H10・12・27	01 炉筒煙管ホィラー	99.8 m2	353.6 L/h		低NOX型バーナー	565.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00812	193.9	
							36433		H21・2・16	01 炉筒煙管ホィラー	62.5 m2	223.8 L/h		低NOX型バーナー	358.1 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00812	193.9	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		千代田区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
00654 二松学舎大学 1020075 三番町 6－1 6 学校法人 二松学舎 1020075 東京都千代田区三番町 6－1 6							31345		H15・5・20	01 冷温水発生機	11.9 m2	28.0 L/h		低NOX型バーナー	44.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18499	52	
							31346		H15・5・20	01 冷温水発生機	11.9 m2	28.0 L/h		低NOX型バーナー	44.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18499	52	
							31911		H15・11・30	30 ディーゼル機関(非常用)	119.6 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	119.2 L/h	A重油	0.7	18656	55.9	
00655 西神田二丁目複合施設 101-0065 西神田 2－8－1 住宅・都市整備公団 東京支社 163-1390 東京都新宿区西新宿 6－5－1 新宿アイランドタワー							01464		H10・10・1	29 ガスタービン(非常用)	328.0 L/h			液体燃焼機関	328 L/h	LSA重油	0.1	00817	87	
00656 千代田ファーストビルハイツ 1010065 西神田 3－8－1 千代田ファーストビルハイツ管理組合 101-0065 東京都千代田区西神田 3－6－1 0							01465		H9・9・30	01 冷温水発生機	27.5 m2	68.1 L/h		低NOX型バーナー	109 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00818	80.8	
							01466		H9・9・30	01 冷温水発生機	27.5 m2	68.1 L/h		低NOX型バーナー	109 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00818	80.8	
							01467		H9・9・30	01 冷温水発生機	16.5 m2	34.0 L/h		低NOX型バーナー	54.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00818	80.8	
							01468		H9・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	186.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	186 L/h	LSA重油	0.1	00819	20.2	
00657 日土地内幸町ビル 100-0011 内幸町 1－2－1 中央日本土地建物株式会社 100-0013 東京都千代田区霞が関 1－4－1							34720		H18・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	77.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	77 L/h	軽油	0.5	19684	17.4	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		千代田区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
00660 ニチレイ 水道橋ビル 101-0061 三崎町3－3－2 3 株式会社 ニチレイ 104-0053 東京都中央区築地6－1 9－2 0							01477		S54・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	133.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	133 L/h	軽油	0.5	00824	16.6	
							39656		H26・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	118.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	118 L/h	A重油	0.8	22241	14.2	
00665 日新火災本社ビル 102-0062 神田駿河台 2－3 日新火災海上保険株式会社 102-0062 東京都千代田区神田駿河台 2－3							01484		H11・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	96.0 L/h			液体燃焼機関	96 L/h	A重油	0.3	00830	51.5	
							42165		H29・9・15	01 冷温水発生機	17.0 m2	31.2 L/h		低NOX型バーナー	49.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00829	52.2	
							42166		H29・9・15	01 冷温水発生機	17.0 m2	31.2 L/h		低NOX型バーナー	49.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00829	52.2	
00669 ニューセントラルホテル 101-0046 神田多町 2－7－2 株式会社 ペリカン観光 1050003 東京都港区西新橋 3－3－3							40861		H27・11・16	01 その他ボイラー	11.3 m2	49.6 L/h		低NOX型バーナー	79.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00834	37.2	
							40862		H27・11・16	01 その他ボイラー	11.3 m2	49.6 L/h		低NOX型バーナー	79.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00834	37.2	
00680 日本科学技術振興財団 102-0091 北ノ丸公園 2－1 公益財団法人日本科学技術振興財団 102-0091 東京都千代田区北の丸公園 2－1							01512		H9・9・20	01 その他ボイラー	11.5 m2	87.5 L/h		油圧式バーナー	87.5 L/h	LSA重油	0.05	00846	22.3	
							01513		H9・9・20	01 その他ボイラー	11.5 m2	87.5 L/h		油圧式バーナー	87.5 L/h	LSA重油	0.05	00846	22.3	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		千代田区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
00684 一般財団法人 日本教育会館 101-0003 一ツ橋2－6－2 一般財団法人 日本教育会館 101-0003 東京都千代田区一ツ橋2－6－2							36886		H21・10・7	01 冷温水発生機	11.7 m2	27.2 L/h		低NOX型バーナー	43.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20816	38.5	
							36887		H21・10・25	01 冷温水発生機	11.7 m2	27.2 L/h		低NOX型バーナー	43.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20816	38.5	
00687 日本工営ビル 102-8539 麹町5－4 日本工営株式会社 1028539 東京都千代田区麹町5－4							01529		S53・3・1	29 ガスタービン(非常用)	115.0 L/h			液体燃焼機関	115 L/h	灯油	0.003	00855	7	
							31544		H15・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	62.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	62 L/h	軽油	0.05	18528	45.1	
							44294		R1・11・1	29 ガスタービン(非常用)	226.0 L/h			液体燃焼機関	226	A重油	0.3	24583	58.9	
00692 株式会社 日本コーポレート銀行 麹町センター 102-0083 麹町2－4－1 株式会社 みずほコーポレート銀行 100-0005 東京都千代田区丸の内1－3－3							01543		H8・10・10	30 ディーゼル機関(非常用)	297.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	297.5 L/h	軽油	0.2	00862	46	
							01544		H8・10・10	30 ディーゼル機関(非常用)	297.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	297.5 L/h	軽油	0.2	00862	46	
							01545		S48・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	237.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	237 L/h	軽油	0.5	00862	46	
							01546		S48・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	237.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	237 L/h	軽油	0.5	00862	46	
							01547		S59・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	357.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	357 L/h	軽油	0.5	00862	46	
							01548		S59・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	357.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	357 L/h	軽油	0.5	00862	46	
00697 日本歯科大学（体育館・附属歯科専門学校・附属病院） 102-0071 富士見2－3－1 6 学校法人 日本歯科大学 102-0071 東京都千代田区富士見1－9－2 0							01563		S56・6・10	01 冷温水発生機	14.2 m2	33.5 L/h		ガスバーナー	53.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00871	25.2	
							33621		H17・5・31	01 冷温水発生機	18.0 m2	42.8 L/h		ガスバーナー	68.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00872	37.6	
							33622		H17・9・17	01 冷温水発生機	18.0 m2	42.8 L/h		ガスバーナー	68.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00872	37.6	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		千代田区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
00698 学校法人 日本歯科大学 102-0071 富士見 1－9－2 0 学校法人 日本歯科大学 102-0071 東京都千代田区富士見 1－9－2 0				*		01574		H2・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	72.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	72 L/h	LSA重油	0.1	00877	43.2		
						32599		H16・6・1	01 その他ボイラー	14.0 m2	56.8 L/h		ガスバーナー	59.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00876	43.5		
						32600		H16・6・1	01 その他ボイラー	14.0 m2	56.8 L/h		ガスバーナー	59.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00876	43.5		
						32601		H16・6・1	01 冷温水発生機	16.5 m2	37.3 L/h		ガスバーナー	59.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00876	43.5		
						32602		H16・6・1	01 冷温水発生機	16.5 m2	37.3 L/h		ガスバーナー	59.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00876	43.5		
						32603		H16・6・1	01 冷温水発生機	16.5 m2	37.3 L/h		ガスバーナー	59.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00876	43.5		
						33112		H16・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	62.0 L/h							18954	29		
00699 私学振興事業本部事務所非常用発電機新設工事 1028145 富士見 1－1 0－1 2 日本私立学校振興・共済事業団 1028145 東京都千代田区富士見 1－1 0－1 2						41115		H28・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	62.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	62 L/h	A重油	0.8	23092	23.3		
00703 九段センタービル 102-0073 九段北 4－1－7 日本生命保険相互会社 5410042 大阪府大阪市中央区今橋 3－5－1 2						01584		S63・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	155.1 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	155.1 L/h	LSA重油	0.5	00883	2.1		

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		千代田区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
00705 日本生命日比谷ビル 100-0006 有楽町 1－1－1 日本生命保険相互会社 5418501 大阪府大阪市中央区今橋 3－5－1 2							33409		H17・3・20	01 冷温水発生機	18.1 m2	32.8 L/h		ガスバーナー	52.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00885	42.8	
							33410		H17・3・20	01 冷温水発生機	18.1 m2	32.8 L/h		ガスバーナー	52.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00885	42.8	
							33670		H17・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	275.4 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	275.4 L/h	LSA重油	0.3	00885	42.8	
00706 靖国九段南ビル 102-0074 九段南 2－3－1 4 日本生命保険相互会社 5410042 大阪府大阪市中央区今橋 3－5－1 2							01591		S57・5・15	01 冷温水発生機	19.8 m2	52.2 L/h		ガスバーナー	83.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00886	46.1	
							01592		S57・5・15	01 冷温水発生機	19.8 m2	52.2 L/h		ガスバーナー	83.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00886	46.1	
							01593		S57・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	92.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	92 L/h	A重油	0.8	00886	46.1	
							45548		R4・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	104.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	104 L/h	A重油	0.8	00886	46.1	
00709 駿河台 日本大学病院 101-0062 神田駿河台 1－8－1 3 学校法人 日本大学 102-0074 東京都千代田九段南 4－8－2 4							39643		H26・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	136.9 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	136.9 L/h	LSA重油	0.3	22226	57.1	
							39644		H26・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	136.9 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	136.9 L/h	LSA重油	0.3	22227	57.1	
00710 日本大学会館 102-0074 九段南 4－8－2 4 学校法人 日本大学 102-0074 東京都千代田区九段南 4－8－2 4							01603		H10・11・7	01 冷温水発生機	13.6 m2	28.1 L/h		低NOX型バーナー	45 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00892	41.1	
							01604		H10・11・7	01 冷温水発生機	13.6 m2	28.1 L/h		低NOX型バーナー	45 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00892	41.1	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		千代田区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
00711 日本大学経済学部（本館、2号館） 1010061 神田三崎町1－3－2 学校法人日本大学 102-0074 東京都千代田区九段南4－8－2 4						*	01610		H6・9・17	01 冷温水発生機	21.9 m2	56.8 L/h		低NOX型バーナー	90.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00896	32	
							45251		R3・10・25	01 冷温水発生機	23.9 m2	41.9 L/h		ガスバーナー	67.1 m3N/h	都市ガス(13A)	0	25216	22.5	
00713 日本大学歯学部 101-0062 神田駿河台1－8－1 3 学校法人日本大学 102-0074 東京都千代田区九段南4－8－2 4					*	01619		S61・9・25	01 炉筒煙管ボイラー	32.9 m2	268.0 L/h		低NOX型回転式 (ロータリー)バーナー	268 L/h	灯油	0.002	00899	28		
						01620		S61・9・25	01 炉筒煙管ボイラー	32.9 m2	268.0 L/h		低NOX型回転式 (ロータリー)バーナー	268 L/h	灯油	0.002	00899	28		
						42160		H29・11・1	01 貫流ボイラー	9.8 m2	70.9 L/h		低NOX型バーナー	113.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23618	51.4		
						42161		H29・11・1	01 貫流ボイラー	9.8 m2	70.9 L/h		低NOX型バーナー	113.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23619	51.4		
						42469		H29・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	276.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	276 L/h	LSA重油	0.5	23753	34.7		
00714 日本大学法学部 本館 101-0061 三崎町2－3－1 学校法人 日本大学 1028275 東京都千代田区九段南4－8－2 4						32840		H16・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	83.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	83.7 L/h	軽油	0.05	18842	36.8		
00716 日本大学法学部 2号館 101-0061 三崎町2－1－3 学校法人 日本大学 102-0074 東京都千代田区九段南4－8－2 4						01630		H9・8・20	29 ガスタービン(非常用)	141.0 L/h			液体燃焼機関	141 L/h	灯油	0.01	00906	34.1		

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		千代田区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
00720 ヒューリック九段ビル 102-0073 九段北 1－1 3－5 ヒューリック株式会社 1030011 東京都中央区日本橋大伝馬町 7－3							01643		S50・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	350.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	350 L/h	LSA重油	0.3	00912	56.1	
							39597		H26・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	117.6 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	117.6 L/h	LSA重油	0.3	00912	56.1	
00724 日本テレビ 麹町ビル・番町スタジオ 1020084 二番町 1 4 ほか 日本テレビ放送網株式会社 1057444 東京都港区東新橋 1－6－1				*			01664		S53・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	149.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	149 L/h	LSA重油	0.5	00917	38	
							01665		S53・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	77.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	77 L/h	LSA重油	0.5	00917	38	
							41695		H29・4・1	29 ガスタービン(非常用)	606.0 L/h			液体燃焼機関	606 L/h	LSA重油	0.3	23378	59.9	
							41696		H29・4・1	29 ガスタービン(非常用)	606.0 L/h			液体燃焼機関	606 L/h	LSA重油	0.3	23379	59.9	
00725 日本テレビ四番町ビル 1 号館 102-0081 四番町 5－6 日本テレビ放送網株式会社 1057444 東京都港区東新橋 1－6－1							01668		S53・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	62.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	62 L/h	軽油	0.48	00919	37.4	
							41915		H29・6・8	01 セクショナルボイラー	14.4 m2	60.0 L/h		低NOX型バーナー	96 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00919	37.4	
							41916		H29・6・8	01 セクショナルボイラー	14.4 m2	60.0 L/h		低NOX型バーナー	96 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00919	37.4	
00727 N T T 東日本 東京事業部 大手町ファーストスクウェアビル 100-0004 大手町 1－5－1 東日本電信電話株式会社 160-0023 東京都新宿区西新宿 3－1 9－2							01670		H3・11・1	29 ガスタービン(非常用)	461.0 L/h			液体燃焼機関	461 L/h	軽油	0.5	00921	105.6	
							01671		H3・11・1	29 ガスタービン(非常用)	461.1 L/h			液体燃焼機関	461.1 L/h	軽油	0.5	00921	105.6	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		千代田区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
00730 N T T 東日本 東京事業部 霞が関設備セン タ 100-0011 内幸町1－1－6 東日本電信電話株式会社 160-0023 東京都新宿区西新宿3－1 9－2							01689		H1・12・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	424.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	424 L/h	軽油	0.5	00928	31.8	
							01690		H7・4・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	318.8 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	318.8 L/h	軽油	0.01	00930	42.8	
							30484		H14・2・15	29 ガスタービン(非常 用)	1659.0 L/h			液体燃焼機関	1659 L/h	軽油	0.043	18081	36.7	
							39323		H25・6・15	29 ガスタービン(非常 用)	1601.2 L/h			液体燃焼機関	1601.2 L/h	軽油	0.001	22044	38	
00731 N T T 東日本 東京事業部 N T T 神田 101-0048 神田司町2－1 6 東日本電信電話株式会社 160-0023 東京都新宿区西新宿3－1 9－2							01694		H9・5・10	30 ディーゼル機関(非 常用)	336.1 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	336.1 L/h	軽油	0.15	00933	32.3	
							27828		H13・2・10	29 ガスタービン(非常 用)	489.0 L/h			液体燃焼機関	489 L/h			16492	37.8	
00732 N T T 東日本 東京事業部 N T T 駿河台 101-0062 神田駿河台1－6 東日本電信電話株式会社 160-0023 東京都新宿区西新宿3－1 9－2							42245		H29・8・21	30 ディーゼル機関(非 常用)	336.1 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	336.1 L/h	軽油	0.001	23634	20.5	
00733 N T T 東日本 東京事業部 N T T 九段 102-0073 九段北3－2－1 3 東日本電信電話株式会社 160-0023 東京都新宿区西新宿3－1 9－2							01699		H12・3・1	29 ガスタービン(非常 用)	738.0 L/h			液体燃焼機関	738 L/h	軽油	0.043	00938	35.2	
							30487		H14・2・15	29 ガスタービン(非常 用)	738.0 L/h			液体燃焼機関	738 L/h	軽油	0.043	00938	35.2	
							35019		H19・1・10	29 ガスタービン(非常 用)	1461.0 L/h			液体燃焼機関	1461 L/h	軽油	0.001	19817	26.9	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		千代田区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
00736 N T T D A T A 大手町ビル 100-0004 大手町2－2－2 株式会社 エヌ・ティ・ティ・データ 135-0061 東京都江東区豊洲3－3－3							30600		H14・4・1	29 ガスタービン(非常 用)	1463.0 L/h			液体燃焼機関	1463 L/h	軽油	0.05	18149	4.8	
							30601		H14・4・1	29 ガスタービン(非常 用)	1463.0 L/h			液体燃焼機関	1463 L/h	軽油	0.05	18149	4.8	
							31243		H15・2・1	29 ガスタービン(非常 用)	1463.0 L/h			液体燃焼機関	1463 L/h	軽油	0.05	18423	53.9	
							31244		H15・2・1	29 ガスタービン(非常 用)	1463.0 L/h			液体燃焼機関	1463 L/h	軽油	0.05	18423	53.9	
							31245		H15・3・1	29 ガスタービン(非常 用)	1463.0 L/h			液体燃焼機関	1463 L/h	軽油	0.05	18423	53.9	
							34110		H17・12・1	29 ガスタービン(非常 用)	1463.0 L/h			液体燃焼機関	1463 L/h	軽油	0.05	18423	53.9	
00737 日本電信電話株式会社 パケットネットワー クサービスセンター 100-0003 一ツ橋1－2－1 日本電信電話株式会社 パケットネットワー クサービスセンター 100-0003 東京都千代田区一ツ橋1－2－1							01708		H10・5・1	29 ガスタービン(非常 用)	738.0 L/h			液体燃焼機関	738 L/h	軽油	0.16	00944	7.4	
00739 N T T コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン ズ 株 式 会 社 大手町 ビル 100-0004 大手町2－3－5 N T T コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン ズ 株 式 会 社 1000011 東京都千代田区内幸町1－1－6							30654		H14・4・1	29 ガスタービン(非常 用)	1659.0 L/h			液体燃焼機関	1659 L/h	軽油	0.05	18169	38.6	
							30655		H14・4・1	29 ガスタービン(非常 用)	1659.0 L/h			液体燃焼機関	1659 L/h	軽油	0.05	19493	39.6	
							30656		H14・4・1	29 ガスタービン(非常 用)	1659.0 L/h			液体燃焼機関	1659 L/h	軽油	0.05	19494	39.6	
							33377		H17・1・24	29 ガスタービン(非常 用)	1601.0 L/h			液体燃焼機関	1601 L/h	軽油	0.05	19099	39.6	
							34328		H18・3・21	29 ガスタービン(非常 用)	1510.9 L/h			液体燃焼機関	1510.9 L/h	軽油	0.001	19489	39.6	
00742 N T T 東 日 本 東 京 事 業 部 N T T 丸 の 内 設 備 セ ン タ 100-0004 大手町2－2－2 東 日 本 電 信 電 話 株 式 会 社 160-0023 東京都新宿区西新宿3－1 9－2							01719		S43・1・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	682.5 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	682.5 L/h	軽油	0.4	00949	55.9	
							01720		S47・6・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	960.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	960 L/h	軽油	0.4	00949	55.9	
							30575		H14・4・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	716.3 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	716.3 L/h	軽油	0.038	00949	55.9	
							42661		H21・9・1	29 ガスタービン(非常 用)	1307.0 L/h			液体燃焼機関	1307 L/h	軽油	0.001			

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		千代田区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
00743 日比谷自動車駐車場							01721		S58・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	82.9 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	82.9 L/h	A重油	0.8	00950	8.7	
1000012 日比谷公園 1－2																				
東日本高速道路株式会社																				
1000013 東京都千代田区霞が関 3－3－2																				
00744 日本都市センター会館				＊			01722		H9・12・10	01 冷温水発生機	41.9 m2	100.0 L/h		低NOX型バーナー	160 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00952	90	
102-0093 平河町 2－4－1							01723		H9・12・10	01 冷温水発生機	41.9 m2	100.0 L/h		低NOX型バーナー	160 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00952	90	
公益社団法人全国市有物件災害共済会							01726		H10・1・10	30 ディーゼル機関(非常用)	171.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	171 L/h	LSA重油	0.48	00952	90	
102-0093 東京都千代田区平河町 2－4－1							01727		H10・1・21	31 ガス機関(常用) 三元触媒	84.3 L/h			ガス専焼機関	73.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00951	23	
							01728		H10・1・21	31 ガス機関(常用) 三元触媒	84.3 L/h			ガス専焼機関	73.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00951	23	
00747 東大手ビル							44232		R1・12・2	01 冷温水発生機	16.1 m2	50.7 L/h		低NOX型バーナー	81.1 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00955	38	
101-0047 内神田 1－1－7																				
ヒューリック株式会社																				
1030011 東京都中央区日本橋大伝馬町 7－3																				
00749 日本武道館							43913		H31・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	118.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	118 L/h	軽油	0.001	24332	2.7	
1028321 北の丸公園 2－3							44339		R2・1・28	01 冷温水発生機	16.7 m2	42.4 L/h		低NOX型バーナー	67.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24606	23	
公益財団法人日本武道館							44340		R2・1・28	01 冷温水発生機	16.7 m2	42.4 L/h		低NOX型バーナー	67.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24606	23	
1028321 東京都千代田区北の丸公園 2－3																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		千代田区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
00750 日本プレスセンター 100-0011 内幸町2－2－1 株式会社 日本プレスセンター 100-0011 東京都千代田区内幸町2－2－1							01738		S50・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	185.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	185 L/h	LSA重油	0.05	00958	30.7	
00753 日本郵船株式会社 郵船ビルディング 100-0005 丸の内2－3－2 日本郵船株式会社 100-0005 東京都千代田区丸の内2－3－2							39318		H25・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	215.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	215 L/h	A重油	0.8	00961	69.2	
00759 ミレーネ神保町ビル 101-0051 神田神保町2－2－4 3 千歳コーポレーション株式会社 1010045 東京都千代田区神田鍛冶町3－6－3							01748		S53・3・10	01 セクショナルボイラー	13.8 m2	36.8 L/h		ガスバーナー	59 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00967	40.2	
00767 麹町ミレニアムガーデン 102-0083 麹町5－2－1 麹町ミレニアムガーデン管理組合 102-0083 東京都千代田区麹町5－2－1							01761		H11・11・15	01 冷温水発生機	29.5 m2	79.9 L/h		低NOX型バーナー	127.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00975	92.6	
							01762		H12・2・15	01 冷温水発生機	29.5 m2	79.9 L/h		低NOX型バーナー	127.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00975	92.6	
							01763		H12・2・15	01 冷温水発生機	29.5 m2	79.9 L/h		低NOX型バーナー	127.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00975	92.6	
							01764		H11・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	228.7 L/h		ディーゼル(シリンダー内径400mm未	228.7 L/h	A重油	0.3	00975	92.6		

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		千代田区		令和4年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
00768 番町ハイム							40600		H27・6・25	01 その他ボイラー	12.8 m2	56.6 L/h		ガスバーナー	90.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00976	40		
1020084 二番町 1																					
番町ハイム管理組合																					
1020084 東京都千代田区二番町 1－2																					
00769 パレスサイドビル				＊			01767		S41・10・1	01 炉筒煙管ボイラー	49.9 m2	117.2 L/h		低NOX型バーナー	187.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00977	57.5		
100-0003 一ツ橋 1－1－1							01768		S41・10・1	01 炉筒煙管ボイラー	49.9 m2	117.2 L/h		低NOX型バーナー	187.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00978	57.5		
株式会社 毎日新聞社							01769		S41・10・1	01 炉筒煙管ボイラー	49.9 m2	117.2 L/h		低NOX型バーナー	187.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00979	57.5		
100-0003 東京都千代田区一ツ橋 1－1－1							01770		S41・10・1	01 炉筒煙管ボイラー	49.9 m2	117.2 L/h		低NOX型バーナー	187.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00980	57.5		
							01771		H2・8・1	29 ガスタービン(非常 用)	921.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	921 L/h	LSA重油	0.1	00981	5.4		
							01772		S44・5・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	363.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	363 L/h	LSA重油	0.04	00982	3.2		
							01773		S41・9・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	363.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	363 L/h	LSA重油	0.04	00982	3.2		
00770 パレスホテル							37756		H23・3・31	31 ガス機関(常用) 稀薄燃焼	93.8 L/h			ガス専焼機関	84 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21189	114.9		
100-0005 丸の内 1－1－1							37757		H23・3・31	31 ガス機関(常用) 稀薄燃焼	93.8 L/h			ガス専焼機関	84 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21189	114.9		
株式会社 パレスホテル							38166		H23・10・1	29 ガスタービン(非常 用)	1439.0 L/h			液体燃焼機関	1439 L/h	LSA重油	0.1	21189	114.9		
100-0005 東京都千代田区丸の内 1－1－1							40604		H27・5・1	29 ガスタービン(非常 用)	251.0 L/h			液体燃焼機関	251 L/h	LSA重油	0.1	22837	114.8		

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		千代田区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
00771 飛栄九段北ビル							01783		H11・9・13	30 ディーゼル機関(非常用)	72.5 L/h			液体燃焼機関	72.5 L/h	A重油	0.3	00984	0	
102-0073 九段北 4－1－3																				
飛栄九段北ビル管理組合																				
102-0073 東京都千代田区九段北 4－1－3																				
00775 〔電事法〕東日本旅客鉄道株式会社 東京駅							01794		H5・1・1	29 ガスタービン(非常用)	510.0 L/h			液体燃焼機関	510 L/h	灯油	0.01	00994	66	
							01795		H6・7・1	29 ガスタービン(非常用)	350.0 L/h			液体燃焼機関	350 L/h	灯油	0.01	00996	5.2	
							01796		H9・3・1	29 ガスタービン(非常用)	510.0 L/h			液体燃焼機関	510 L/h	灯油	0.01	00997	11	
							01797		H1・4・1	29 ガスタービン(非常用)	1370.0 L/h			液体燃焼機関	1370 L/h	灯油	0.015	00995	6	
							01798		H4・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	86.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	86.7 L/h	軽油	0.4	00994	66	
							33840		H17・10・1	29 ガスタービン(非常用)	1060.0 L/h			液体燃焼機関	1060 L/h	灯油	0.05	19334	11	
							43001		H18・8・1	29 ガスタービン(非常用)	720.0 L/h			液体燃焼機関	720 L/h	灯油	0.01	23919	63	
							43002		H19・6・1	29 ガスタービン(非常用)	720.0 L/h			液体燃焼機関	720 L/h	灯油	0.01	23920	63	
							43003		H24・8・1	29 ガスタービン(非常用)	795.0 L/h			液体燃焼機関	795 L/h	A重油	0.3	23921	3.8	
							43004		H27・9・1	29 ガスタービン(非常用)	795.0 L/h			液体燃焼機関	795 L/h	LSA重油	0.3	23922	5.7	
00776 東日本旅客鉄道株式会社 新幹線運行本部ビル							30415		H13・11・10	01 貫流ボイラー	9.9 m2	70.6 L/h		低NOX型バーナー	113 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00998	51.2	
							30416		H13・11・10	01 貫流ボイラー	9.9 m2	70.6 L/h		低NOX型バーナー	113 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00998	51.2	
							44369		R2・2・24	01 貫流ボイラー	9.9 m2	72.4 L/h		低NOX型バーナー	115.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	00998	51.2	
1140013 東京都北区東田端 2－20－68																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		千代田区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
00777 東日本旅客鉄道株式会社 秋葉原総合詰所 101-0021 外神田 1－1 7－4 東日本旅客鉄道株式会社 151-0053 東京都渋谷区代々木 2－2－2							01806		S44・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	145.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	145 L/h	A重油	0.8	01000	32	
							31365		H15・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	129.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	129.8 L/h	軽油	0.005	18488	38.6	
00784 一ツ橋センタービル 101-0003 一ツ橋 2－4－6 株式会社 小学館 100-0003 東京都千代田区一ツ橋 2－3－1							01817		H4・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	120.6 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	120.6 L/h	LSA重油	0.1	01007	55.6	
00786 日比谷ダイビル 100-0011 内幸町 1－2－2 ダイビル株式会社 5300005 大阪府大阪市北区中之島 3－6－3 2							01819		H1・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	169.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	169.5 L/h	LSA重油	0.5	01009	9.6	
							40222		H26・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	134.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	134 L/h	LSA重油	0.3	22606	9.1	
							41078		H28・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	164.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	164 L/h	A重油	0.8	23088	6.8	
00787 日比谷中日ビルディング 100-0011 内幸町 2－1－4 中部日本ビルディング株式会社 1008507 東京都千代田区内幸町 2－1－4							01820		H12・2・13	01 冷温水発生機	12.4 m2	47.3 L/h		低NOX型バーナー	75.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	01012	43.7	
							01821		H12・6・4	01 冷温水発生機	12.4 m2	47.3 L/h		低NOX型バーナー	75.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	01013	43.7	
							30321		H13・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	89.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	89 L/h	軽油	0.2	01013	43.7	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		千代田区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
00808 学校法人雙葉学園 1028470 六番町１４－１ 学校法人 雙葉学園 1028470 東京都千代田区六番町１４－１							01853		H5・3・10	01 セクショナルボイラー	17.4 m2	58.1 L/h		低NOX型バーナー	93 m3N/h	都市ガス(13A)	0	01035	23.3	
							39938		H12・7・18	01 冷温水発生機	12.1 m2	25.4 L/h		低NOX型バーナー	40.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22441	34	
							39939		H12・7・18	01 冷温水発生機	12.1 m2	25.4 L/h		低NOX型バーナー	40.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22442	34	
00814 弁護士会館 1000013 霞が関１－１－３ 日本弁護士連合会ほか３者 100-0013 東京都千代田区霞が関１－１－３							01865		H6・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	168.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	168 L/h	LSA重油	0.1	01042	84.7	
							44474		R2・5・3	01 冷温水発生機	14.0 m2	36.4 L/h		低NOX型バーナー	58.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	01041	96.2	
							44739		R3・1・9	01 冷温水発生機	14.0 m2	36.4 L/h		低NOX型バーナー	58.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	01041	96.2	
00815 法政大学 102-0071 富士見２－１７－１ 学校法人 法政大学 102-0071 東京都千代田区富士見２－１７－１				*			01866		H11・6・20	01 冷温水発生機	18.3 m2	34.0 L/h		低NOX型バーナー	54.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	01044	124.6	
							01867		H11・6・20	01 冷温水発生機	14.5 m2	25.6 L/h		低NOX型バーナー	41 m3N/h	都市ガス(13A)	0	01044	124.6	
							01868		H11・6・20	01 その他ボイラー	11.7 m2	41.5 L/h		低NOX型バーナー	66.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	01044	124.6	
							01869		H11・6・20	01 その他ボイラー	11.7 m2	41.5 L/h		低NOX型バーナー	66.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	01044	124.6	
							01874		H11・8・1	29 ガスタービン(非常用)	554.0 L/h			液体燃焼機関	554 L/h	LSA重油	0.1	01045	124.6	
							39580		H25・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	59.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	59.8 L/h	軽油	0.05	22163	3.1	
							41075		H28・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	76.6 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	76.6 L/h	軽油	0.001	23082	36.4	
							43378		H30・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	74.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	74.7 L/h	LSA重油	0.35	24085	36.5	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		千代田区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
00822 ホテルメトロポリタンエドモント 1028130 飯田橋３－１０－８ 日本ホテル株式会社 1710021 東京都豊島区西池袋１－６－１				*	*	*	31002		H14・10・1	31 ガス機関(常用) 三元触媒	91.3 L/h			ガス専焼機関	79.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18318	56.5	
							31003		H14・10・1	31 ガス機関(常用) 三元触媒	91.3 L/h			ガス専焼機関	79.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18318	56.5	
							31062		H14・11・7	01 冷温水発生機	16.1 m2	37.3 L/h		低NOX型バーナー	59.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18318	56.5	
							31063		H14・11・7	01 冷温水発生機	16.1 m2	37.3 L/h		低NOX型バーナー	59.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18318	56.5	
							35159		H19・3・19	01 冷温水発生機	32.5 m2	55.1 L/h		低NOX型バーナー	88.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	01053	18	
							35160		H19・3・19	01 冷温水発生機	32.5 m2	55.1 L/h		低NOX型バーナー	88.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	01053	18	
							37545		H22・10・20	01 貫流ボイラー	9.9 m2	72.4 L/h		低NOX型バーナー	115.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	01053	18	
							37546		H22・10・20	01 貫流ボイラー	9.9 m2	72.4 L/h		低NOX型バーナー	115.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	01053	18	
							37547		H22・10・20	01 貫流ボイラー	9.9 m2	72.4 L/h		低NOX型バーナー	115.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	01053	18	
							42530		H30・1・15	01 その他ボイラー	14.0 m2	54.3 L/h		ガスバーナー	86.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18318	56.5	
00824 ホテルグランドパレス 102-0072 飯田橋１－１－１ 株式会社 ホテルグランドパレス 102-0072 東京都千代田区飯田橋１－１－１				*			43202		H30・8・27	01 その他ボイラー	14.0 m2	54.3 L/h		低NOX型バーナー	86.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18318	56.5	
							01902		S46・9・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	95.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	95 L/h	LSA重油	0.05	01055	88.8	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		千代田区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
00826 ホテルニューオータニ 102-0094 紀尾井町4ー1 株式会社ニュー・オータニ 1028578 東京都千代田区紀尾井町4ー1				*	*	*	01924		H2・2・1	29 ガスタービン(常用)	774.4 L/h			液体燃焼機関 ガス専焼機関	675.9 m3N/h 551 m3N/h	都市ガス(13A) 灯油	0 0.005	01058	19	
							01925		H2・2・1	29 ガスタービン(常用)	779.1 L/h			ガス専焼機関 液体燃焼機関	551 m3N/h 680 m3N/h	都市ガス(13A) 灯油	0 0.005	01058	19	
							01926		H2・2・1	29 ガスタービン(常用)	779.1 L/h			ガス専焼機関 液体燃焼機関	551 m3N/h 680 m3N/h	都市ガス(13A) 灯油	0 0.005	01058	19	
							01927		H2・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	60.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	60.5 L/h	灯油	0.01	01059	15.4	
							34092		H17・12・1	01 貫流ボイラー	9.9 m2	70.9 L/h		低NOX型バーナー	113.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	01057	80	
							34093		H17・12・1	01 貫流ボイラー	9.9 m2	70.9 L/h		低NOX型バーナー	113.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	01057	80	
							34094		H17・12・1	01 貫流ボイラー	9.9 m2	70.9 L/h		低NOX型バーナー	113.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	01057	80	
							36848		H21・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	238.9 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	238.9 L/h	A重油	0.3	01057	80	
							39228		H25・8・11	01 貫流ボイラー	9.9 m2	72.4 L/h		ガスバーナー	115.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	01057	80	
							39229		H25・8・11	01 貫流ボイラー	9.9 m2	72.4 L/h		ガスバーナー	115.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	01057	80	
							39230		H25・8・11	01 貫流ボイラー	9.9 m2	72.4 L/h		ガスバーナー	115.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	01057	80	
							43120		H30・8・1	01 貫流ボイラー	9.9 m2	72.4 L/h		低NOX型バーナー	115.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	01057	80	
43121		H30・8・1	01 貫流ボイラー	9.9 m2	72.4 L/h		低NOX型バーナー	115.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	01057	80								
43122		H30・8・1	01 貫流ボイラー	9.9 m2	72.4 L/h		低NOX型バーナー	115.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	01057	80								
43123		H30・8・1	01 貫流ボイラー	9.9 m2	72.4 L/h		低NOX型バーナー	115.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	01057	80								
43124		H30・8・1	01 貫流ボイラー	9.9 m2	72.4 L/h		低NOX型バーナー	115.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	01057	80								
44351		R2・2・5	01 貫流ボイラー	9.9 m2	72.4 L/h		低NOX型バーナー	115.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	01057	80								

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		千代田区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
00838 新丸の内センタービルディング 1000005 丸の内１－６－２ 中央日本土地建物株式会社 1000013 東京都千代田区霞が関１－４－１							35904		H19・1・1	29 ガスタービン(非常 用)	237.0 L/h			液体燃焼機関	237 L/h	LSA重油	0.1	20349	118.2	
							39107		H15・11・1	29 ガスタービン(非常 用)	664.0 L/h			液体燃焼機関	664 L/h	LSA重油	0.1	21927	118	
							39108		H17・3・5	29 ガスタービン(非常 用)	236.0 L/h			液体燃焼機関	236 L/h	LSA重油	0.1	21928	118.2	
00839 丸の内駐車場 100-0005 丸の内２－４－１ 丸の内駐車場株式会社 100-0005 東京都千代田区丸の内１－４－５							01950		H10・8・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	93.0 L/h			液体燃焼機関	93 L/h	A重油	0.3	01074	3.3	
00840 丸の内熱供給(株) 内幸町センター 100-0011 内幸町２－２－２ 丸の内熱供給株式会社 1000005 東京都千代田区丸の内１－６－５				*	*	*	01951		H5・2・5	01 水管ボイラー	313.0 m2	1306.2 L/h		低NOX型バーナー	2090 m3N/h	都市ガス(13A)	0	01075	127.8	
							01952		S54・5・7	01 炉筒煙管ボイラー	126.1 m2	452.0 L/h		低NOX型バーナー	724 m3N/h	都市ガス(13A)	0	01075	127.8	
							01953		S54・5・7	01 炉筒煙管ボイラー	142.7 m2	580.0 L/h		低NOX型バーナー	928 m3N/h	都市ガス(13A)	0	01075	127.8	
							01954		S54・5・7	01 炉筒煙管ボイラー	142.7 m2	580.0 L/h		低NOX型バーナー	928 m3N/h	都市ガス(13A)	0	01075	127.8	
							01955		S56・3・1	01 炉筒煙管ボイラー	231.5 m2	897.5 L/h		低NOX型バーナー	1436 m3N/h	都市ガス(13A)	0	01075	127.8	
							42148		S56・3・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	219.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	219 L/h	A重油	0.8	01075	127.8	
00841 丸の内熱供給(株) 旧大手町センター 100-0004 大手町１－２－１ 丸の内熱供給株式会社 1000005 東京都千代田区丸の内１－６－５							27621		H12・12・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	425.6 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	425.6 L/h	A重油	0.3	01076	26	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		千代田区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
00842 丸の内熱供給(株) 丸の内センタービルサブプラント 1000005 丸の内1－6－1 丸の内熱供給株式会社 1000005 東京都千代田区丸の内1－6－5				*	*	*	01965		S58・12・11	01 炉筒煙管ボイラー	58.0 m2	224.3 L/h		低NOX型バーナー	359 m3N/h	都市ガス(13A)	0	01077	87.5	
							01966		S58・12・11	01 炉筒煙管ボイラー	141.7 m2	561.2 L/h		低NOX型バーナー	898 m3N/h	都市ガス(13A)	0	01077	87.5	
							01967		S58・12・11	01 炉筒煙管ボイラー	141.7 m2	561.2 L/h		低NOX型バーナー	898 m3N/h	都市ガス(13A)	0	01077	87.5	
							01968		S58・12・11	01 炉筒煙管ボイラー	141.7 m2	561.2 L/h		低NOX型バーナー	898 m3N/h	都市ガス(13A)	0	01077	87.5	
00850 株式会社万世 万世秋葉原本社ビル 101-0041 神田須田町2－2 1 株式会社万世 101-0041 東京都千代田区神田須田町2－2 1							01984		H3・4・1	01 冷温水発生機	13.5 m2	30.6 L/h		低NOX型バーナー	49.1 m3N/h	都市ガス(13A)	0	01086	41.1	
							01985		H3・4・1	01 冷温水発生機	13.5 m2	30.6 L/h		低NOX型バーナー	49.1 m3N/h	都市ガス(13A)	0	01086	41.1	
							01986		H3・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	77.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	77 L/h	軽油	0.5	01087	40.5	
00851 大手町野村ビル 100-0004 大手町2－1－1 信託受託者 株式会社りそな銀行 5410051 大阪市中央区備後町2－2－1							01987		H5・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	355.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	355.8 L/h	A重油	0.8	01088	37	
00852 N B F 小川町ビルディング 101-0052 神田小川町1－3 三井不動産株式会社 103-0025 東京都中央区日本橋室町2－1－1							01989		S61・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	92.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	92.5 L/h	軽油	0.5	01089	40	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		千代田区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
00853 神田須田町スクエアビル							01990		S62・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	80.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	80 L/h	LSA重油	0.3	01090	47	
101-0041 神田須田町 1－1																				
住友生命保険相互会社、阪急阪神不動産株式会社 5400001 大阪府大阪市中央区城見 1－4－3 5、大阪 市北区芝田 1－1－4																				
00855 三井不動産株式会社 丸の内三井ビル							40421		H27・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	148.6 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	148.6 L/h	A重油	0.3	22707	4.3	
100-0005 丸の内 2－2－2																				
三井不動産株式会社 103-0025 東京都中央区日本橋室町 2－1－1																				
00856 神田淡路町ビル（オークプラザ）							01993		S60・4・1	29 ガスタービン(非常用)	114.1 L/h			液体燃焼機関	114.1 L/h	灯油	0.01	01093	32.2	
1010063 神田淡路町 2－1 0－6							01994		S60・4・1	29 ガスタービン(非常用)	114.1 L/h			液体燃焼機関	114.1 L/h	灯油	0.01	01093	32.2	
日鉄興和不動産株式会社 1070052 東京都港区赤坂 1－8－1																				
00857 新霞が関ビルディング							40892		H27・11・1	29 ガスタービン(非常用)	689.0 L/h			液体燃焼機関	689 L/h	LSA重油	0.3	22990	83.8	
100-0013 霞が関 3－3－2																				
三井不動産株式会社 1040061 東京都中央区銀座 6－1 7－1																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		千代田区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
00861 社会福祉法人 三井記念病院 101-0024 神田和泉町 1 社会福祉法人 三井記念病院 1010024 東京都千代田区神田和泉町 1				*			02004		S54・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	75.3 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	75.3 L/h	LSA重油	0.03	01101	28	
							02005		S45・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	98.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	98.5 L/h	LSA重油	0.03	01099	54	
							36298		H20・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	237.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	237.5 L/h	LSA重油	0.1	20538	90.7	
							36299		H20・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	271.1 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	271.1 L/h	LSA重油	0.1	20538	90.7	
							36300		H20・1・1	31 ガス機関(常用)稀薄燃焼	89.6 L/h			ガス専焼機関	80.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20539	90.7	
							36301		H20・1・1	31 ガス機関(常用)稀薄燃焼	89.6 L/h			ガス専焼機関	80.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20539	90.7	
							42591		H20・1・20	01 冷温水発生機	26.8 m2	60.0 L/h		低NOX型バーナー	95.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23815	90.7	
							42592		H20・1・20	01 冷温水発生機	26.8 m2	60.0 L/h		低NOX型バーナー	95.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23815	90.7	
							42593		H20・1・20	01 冷温水発生機	26.8 m2	58.7 L/h		低NOX型バーナー	93.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23816	90.7	
00865 株式会社三菱UFJ銀行 本館 100-0005 丸の内2ー7ー1 株式会社三菱UFJ銀行 100-0005 東京都千代田区丸の内2ー7ー1							02012		H11・9・1	29 ガスタービン(非常用)	664.0 L/h			液体燃焼機関	664 L/h	LSA重油	0.1	01106	110.1	
							02013		H11・9・1	29 ガスタービン(非常用)	664.0 L/h			液体燃焼機関	664 L/h	LSA重油	0.1	01107	110.1	
							40361		H27・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	690.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	690 L/h	A重油	0.3	22666	7.5	
00866 麹町ダイヤモンドビル 102-0083 麹町4ー1 千歳コーポレーション株式会社 1120014 東京都千代田区神田鍛冶町3ー6ー3							31996		H16・1・5	30 ディーゼル機関(非常用)	58.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	58 L/h	軽油	0.5	18676	51.4	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		千代田区		令和4年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
00867 三菱地所株式会社 永楽ビル							02020		H4・2・1	29 ガスタービン(非常用)	102.0 L/h			液体燃焼機関	102 L/h	LSA重油	0.1	01109	33		
100-0005 丸の内1－4－5																					
三菱地所株式会社																					
100-0004 東京都千代田区大手町2－7－3																					
00870 新国際ビルヂング（国際ビルヂングを含む）							30597		H14・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	197.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	197 L/h	A重油	0.3	01112	46		
1000005 丸の内3－4－1、3－1－1							30598		H14・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	197.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	197 L/h	A重油	0.3	01112	46		
三菱地所株式会社							32839		H16・5・31	30 ディーゼル機関(非常用)	111.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	111 L/h	LSA重油	0.3	18843	35.4		
1000004 東京都千代田区大手町1－1－1							42663		H12・3・1	29 ガスタービン(非常用)	478.0 L/h			液体燃焼機関	478 L/h	LSA重油	0.1	23834	36.1		
00873 日比谷国際ビルヂング							39570		H25・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	426.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	426 L/h			22150	6.7		
100-0011 内幸町2－2－3																					
三菱地所株式会社																					
1000004 東京都千代田区大手町1－1－1																					
00876 新東京ビルヂング							02032		H12・3・1	29 ガスタービン(非常用)	554.0 L/h			液体燃焼機関	554 L/h	LSA重油	0.1	01120	36		
100-0005 丸の内3－3－1							34215		H18・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	62.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	62.2 L/h	A重油	0.8	19456	33.9		
三菱地所株式会社							34338		H13・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	77.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	77 L/h	A重油	0.8	19495	33.7		
1000004 東京都千代田区大手町1－1－1																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		千代田区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
00878 三菱地所株式会社 三菱総合研究所ビルディング 100-0004 大手町2－3－6 三菱地所株式会社 1000004 東京都千代田区大手町1－6－1							02040		S45・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	82.6 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	82.6 L/h	軽油	0.4	01122	55	
							26464		H12・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	128.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	128.2 L/h	LSA重油	0.3	16379	60.5	
00879 日本ビルディング 1000004 大手町2－6－2 三菱地所株式会社 1000004 東京都千代田区大手町1－1－1							41360		H28・9・1	29 ガスタービン(非常用)	646.0 L/h			液体燃焼機関	646 L/h	LSA重油	0.3	23202	17.5	
00880 新大手町ビルディング 100-0004 大手町2－2－1 三菱地所株式会社 1000004 東京都千代田区大手町1－1－1							02052		H3・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	219.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	219 L/h	LSA重油	0.5	01126	48.9	
							45054		R3・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	220.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	220 L/h	LSA重油	0.07	25082	35.9	
00884 三菱地所株式会社 古河ビルディング 100-0005 丸の内2－6－1 三菱地所株式会社 1000004 東京都千代田区大手町1－6－1							02063		H12・3・1	29 ガスタービン(非常用)	664.0 L/h			液体燃焼機関	664 L/h	LSA重油	0.1	01132	37.5	
							02064		S41・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	192.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	192 L/h	LSA重油	0.3	01131	46	
							02065		S58・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	203.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	203.8 L/h	LSA重油	0.3	01131	46	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		千代田区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
00886 丸の内仲通りビルディング 100-0005 丸の内2－2－3 三菱地所株式会社 1000004 東京都千代田区大手町1－1－1							02067		H11・7・1	30ディーゼル機関(非常用)	136.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	136 L/h	LSA重油	0.3	01135	42.9	
							02068		S38・1・1	30ディーゼル機関(非常用)	119.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	119 L/h	A重油	0.8	01134	54.8	
00887 三菱地所株式会社 三菱重工ビルヂング 100-0005 丸の内2－5－1 三菱地所株式会社 100-0005 東京都千代田区丸の内2－7－3							02069		S39・9・1	30ディーゼル機関(非常用)	101.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	101 L/h	A重油	0.8	01136	55.5	
00889 三菱商事ビルヂング別館 100-0005 丸の内2－3－1 三菱商事株式会社 100-0005 東京都千代田区丸の内2－6－3							02071		S33・10・1	30ディーゼル機関(非常用)	124.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	124.2 L/h	LSA重油	0.3	01138	44.6	
00904 明治大学 神田校舎 101-0062 神田駿河台1－1 学校法人 明治大学 101-0062 東京都千代田区神田駿河台1－1							02115		H5・2・1	29ガスタービン(非常用)	245.0 L/h			液体燃焼機関	245 L/h	灯油	0.01	01158	23.8	
							02116		H9・11・10	29ガスタービン(非常用)	716.5 L/h			液体燃焼機関	716.5 L/h	LSA重油	0.1	01159	12.7	
							30173		H13・10・1	29ガスタービン(非常用)	245.0 L/h			液体燃焼機関	245 m3N/h	その他(気体燃料)	0.01	18151	59.5	
							38896		H24・10・1	30ディーゼル機関(非常用)	147.9 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	147.9 L/h	A重油	0.3	21833	81	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		千代田区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
00905 明治安田生命ビル本館 100-0005 丸の内2－1－1 明治安田生命保険相互会社 1000005 東京都千代田区丸の内2－1－1							31933		H15・12・1	29 ガスタービン(非常用)	1538.0 L/h			液体燃焼機関	1538 L/h	灯油	0.01	18660	33.6	
							31934		H15・12・1	29 ガスタービン(非常用)	1538.0 L/h			液体燃焼機関	1538 L/h	灯油	0.01	18660	33.6	
00914 安田不動産株式会社 竹橋安田ビル 101-0054 神田錦町3－1 3 安田不動産株式会社 101-0054 東京都千代田区神田錦町2－1 1							02136		H2・11・1	29 ガスタービン(非常用)	222.0 L/h			液体燃焼機関	222 L/h	LSA重油	0.3	01170	42.5	
00921 日比谷U－1ビル 100-0011 内幸町1－1－7 三井不動産株式会社 1030022 東京都中央区日本橋室町2－1－1							02143		S59・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	286.6 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	286.6 L/h	LSA重油	0.3	01177	3.4	
00930 読売会館 100-0006 有楽町1－1 1－1 株式会社 ビックカメラ 1710033 東京都豊島区高田3-23-23							44250		R1・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	139.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	139 L/h	A重油	0.8	24564	29.7	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		千代田区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
00941 ワコール麹町ビル 102-0083 麹町 1－1－2 株式会社ワコールホールディングス 601-8313 京都府京都市南区吉祥院中島町 2 9							02188		S59・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	74.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	74 L/h	A重油	0.8	01199	50.5	
00944 和洋九段女子中学校高等学校 1020073 九段北 1－1 2－8 学校法人 和洋学園 272-0827 千葉県市川市国府台 2－3－1							40132		H16・9・22	01 冷温水発生機	11.0 m2	16.8 L/h		低NOX型バーナー	27 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22570	26.1	
							40133		H16・9・22	01 冷温水発生機	11.0 m2	16.8 L/h		低NOX型バーナー	27 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22571	26.1	
							40468		H16・10・13	01 その他ボイラー	14.6 m2	35.1 L/h		低NOX型バーナー	56.1 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22729	26.1	
							42426		H29・11・3	01 冷温水発生機	17.0 m2	20.3 L/h		低NOX型バーナー	32.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23731	25.2	
							42427		H29・11・3	01 冷温水発生機	17.0 m2	20.3 L/h		低NOX型バーナー	32.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23731	25.2	
13295 公立学校共済組合本部事務所 102-0062 神田駿河台 2－9－5 公立学校共済組合 1010062 東京都千代田区神田駿河台 2－9－5							45465		R4・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	68.4 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	68.4 L/h	軽油	0.05	25327	45.9	
13296 山王パークタワードイツ証券 東京支社 100-0014 永田町 2－1 1 ドイツリアルエステートコンサルティング有限会社 105-0001 東京都港区虎ノ門 3－1 2－1							26452		H12・7・1	29 ガスタービン(非常用)	1112.0 L/h			液体燃焼機関	1112 L/h	A重油	0.3	16352	11.5	
							26453		H12・7・1	29 ガスタービン(非常用)	1112.0 L/h			液体燃焼機関	1112 L/h	A重油	0.3			

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		千代田区		令和4年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
13297 六番町オフィス							26465		H12・9・8	30 ディーゼル機関(非常用)	58.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	58.8 L/h	軽油	0.5	16380	29.4		
102-0085 六番町4ー4																					
株式会社 ソニーミュージックエンターテイメント 162-0843 東京都新宿区市ヶ谷田町1ー4																					
13637 K' S 五番町							27506		H12・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	69.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	69.5 L/h						
102-0076 五番町7ー1																					
株式会社 伊勢半本店 104-0061 東京都中央区銀座8ー11ー13																					
13655 パシフィックセンチュリープレイス丸の内						*	27561		H12・12・12	01 冷温水発生機	44.6 m2	111.8 L/h		ガスバーナー	179 m3N/h	都市ガス(13A)	0	16477	10		
1000005 丸の内1ー11ー1							27562		H12・12・12	01 冷温水発生機	44.6 m2	111.8 L/h		ガスバーナー	179 m3N/h	都市ガス(13A)	0	16477	10		
パシフィックセンチュリープレイス丸の内管理組合 管理者マスター・オブ・ザ・ビーズ 株式会社							27563		H12・12・12	01 冷温水発生機	32.5 m2	141.1 L/h		ガスバーナー	141.1 m3N/h	都市ガス(13A)	0	16477	10		
1000005 東京都千代田区丸の内1ー11ー1							28509		H13・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	587.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	587 L/h	LSA重油	0.07	16477	10		
							28510		H13・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	375.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	375 L/h	LSA重油	0.07	16477	10		
13684 警視庁万世橋警察署							27745		H12・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	98.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	98.7 L/h	軽油	0.05	16474	50		
101-0021 外神田1ー16ー4																					
警視庁 100-0013 千代田区霞ヶ関2ー1ー1																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		千代田区		令和4年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
13727 全国農業共済会館 102-8411 一番町１ 9 公益社団法人 全国農業共済協会 102-8411 東京都千代田区一番町１ 9							27874		H13・4・16	01 冷温水発生機	12.4 m2	20.4 L/h		ガスバーナー	32.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	16564	29.5		
							27875		H13・4・16	01 冷温水発生機	12.4 m2	20.4 L/h		ガスバーナー	32.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	16564	29.5		
13733 学校法人 東商学園 東洋高等学校 101-0061 三崎町１－４－１ 6 学校法人 東洋学園高等学校 101-0061 東京都千代田区三崎町１－４－１ 6							27886		H13・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	69.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	69 L/h	軽油	0.2	16507	49.3		
13735 三番町東急ビル 102-0075 三番町８－１ 東急不動産株式会社 1500043 東京都渋谷区道玄坂１－２ 1－１							27895		H13・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	62.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	62 L/h	軽油	0.2	16506	38.7		
13853 山王パークタワービル〔エヌ・ティ・ティ〕 1000014 永田町２－１ 1 株式会社 エヌ・ティ・ティ ドコモ 104-0061 東京都中央区銀座8-4-9							29825		H12・3・1	29 ガスタービン(非常用)	130.0 L/h			液体燃焼機関	130 L/h	LSA重油	0.3	17815	116.9		

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		千代田区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
13861 丸の内ビルディング 1000005 丸の内2－4－1 三菱地所株式会社 1000004 東京都千代田区大手町1－1－1							29878		H13・7・30	29 ガスタービン(非常用)	1112.0 L/h			液体燃焼機関	1112 L/h	LSA重油	0.1	17927	180.6	
							30753		H14・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	89.4 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	89.4 L/h	A重油	0.3	17927	180.6	
							30754		H14・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	89.4 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	89.4 L/h	A重油	0.3	17927	180.6	
							34477		H18・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	89.4 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	89.4 L/h	LSA重油	0.3	19571	177.3	
							43425		H30・10・1	29 ガスタービン(非常用)	1286.0 L/h			液体燃焼機関 ガス専焼機関	1286 L/h 695 m3N/h	A重油 都市ガス(13A)	0.3 0	17927	180.6	
13914 東京スポーツスクエア 100-0005 丸の内3－8－3 東京都 1638001 東京都西新宿2－8－1							30114		H13・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	111.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	111.2 L/h	LSA重油	0.3			
							30222		H13・10・15	01 冷温水発生機	12.4 m2	59.9 L/h		低NOX型バーナー	95.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	17891	9	
13934 日本大学経済学部7号館 1010061 神田三崎町2－8－14 学校法人日本大学 1020074 東京都千代田区九段南4－8－24							30194		H13・11・29	01 冷温水発生機	13.6 m2	46.1 L/h		低NOX型バーナー	46.1 m3N/h	都市ガス(13A)	0	17971	66.9	
							30195		H13・11・29	01 冷温水発生機	13.6 m2	46.1 L/h		低NOX型バーナー	46.1 m3N/h	都市ガス(13A)	0	17971	66.9	
							30535		H14・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	83.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	83.7 L/h	軽油	0.01	17971	66.9	
13954 きんでん東京本社ビル 1020074 九段南2－1－21 株式会社きんでん東京本社 1020074 東京都千代田区九段南2－1－21							30273		H13・12・1	01 冷温水発生機	11.7 m2	31.3 L/h		低NOX型バーナー	50 m3N/h	都市ガス(13A)	0	17978	45	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		千代田区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
13968 住友不動産　一ツ橋ビル							30320		H12・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	130.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	130 L/h	軽油	0.05	17983	33.8	
1010051 神田神保町3－29－1																				
住友不動産株式会社																				
1600023 東京都新宿区西新宿2－4－1																				
14006 プルデンシャルタワー				*	*	*	30453		H13・12・1	29 ガスタービン(非常用)	606.0 L/h			液体燃焼機関	606 L/h	A重油	0.3	18138	8	
							30640		H13・12・1	31 ガス機関(常用)稀薄燃焼	88.6 L/h			ガス専焼機関	77.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18155	15	
							31186		H15・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	101.6 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	353 L/h	A重油	0.3	18392	11.2	
							41874		H29・5・5	01 貫流ボイラー	9.8 m2	70.9 L/h		低NOX型バーナー	113.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18942	15	
							41875		H29・5・5	01 貫流ボイラー	9.8 m2	70.9 L/h		低NOX型バーナー	113.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18942	15	
							41876		H29・5・5	01 貫流ボイラー	9.8 m2	70.9 L/h		低NOX型バーナー	113.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18942	15	
							41877		H29・5・5	01 貫流ボイラー	9.8 m2	70.9 L/h		低NOX型バーナー	113.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18942	15	
							41878		H29・5・5	01 貫流ボイラー	9.8 m2	70.9 L/h		低NOX型バーナー	113.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18942	15	
							41879		H29・5・5	01 貫流ボイラー	9.8 m2	70.9 L/h		低NOX型バーナー	113.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18942	15	
1000014 永田町2－13－10																				
三井住友信託銀行株式会社																				
1050014 東京都港区芝3－33－1																				
14026 日立マクセル東京事務所ビル							30536		H14・3・1	29 ガスタービン(非常用)	328.0 L/h							18152	65.3	
1020072 飯田橋2－18																				
日立マクセル株式会社																				
5670877 大阪府茨木市丑寅1－1－88																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		千代田区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
14048 ガーデンエアタワー 1020072 飯田橋3－10－10 日本貨物鉄道株式会社 1510051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5－33－8				*	*	*	30602		H14・4・1	31 ガス機関(常用) 三元触媒	164.5 L/h			ガス専焼機関	143.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18178	154	
							30603		H14・4・1	31 ガス機関(常用) 三元触媒	164.5 L/h			ガス専焼機関	143.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18178	154	
							30604		H14・4・1	31 ガス機関(常用) 三元触媒	164.5 L/h			ガス専焼機関	143.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18178	154	
							44295		R1・12・1	29 ガスタービン(非常 用)	725.0 L/h			液体燃焼機関	725 L/h	A重油	0.3	24582	19	
14062 警察共済ビル 1020075 三番町6－8 警察共済組合 1020075 東京都千代田区三番町6－8							30673		H14・4・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	94.9 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	94.9 L/h	軽油	0.005	18205	28.7	
14068 麹町二丁目公共施設 1020083 麹町2－8 千代田区 1020074 東京都千代田区九段南1－2－1							30699		H14・7・10	01 その他ボイラー	13.9 m2	45.2 L/h		低NOX型バーナー	72.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18189	18.6	
							30700		H14・7・10	01 その他ボイラー	13.9 m2	45.2 L/h		低NOX型バーナー	72.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18189	18.6	
14069 丸の内中央ビル 1000005 丸の内1－9－1 東海旅客鉄道株式会社 4500002 愛知県名古屋市中村区名駅1－1－4							30701		H14・6・6	01 冷温水発生機	32.5 m2	83.0 L/h		低NOX型バーナー	132.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18219	82.3	
							30702		H14・6・6	01 冷温水発生機	32.5 m2	83.0 L/h		低NOX型バーナー	132.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18219	82.3	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		千代田区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
14074 大塚商会本社ビル				*	*	*	30725		H14・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	290.6 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	290.6 L/h	A重油	0.3	18200	63.9	
1020072 飯田橋 2－3 6－2 0																				
株式会社 大塚商会																				
1010061 東京都千代田区三崎町 2－1 2－1																				
14083 神保町三井ビルディング				*	*	*	30750		H14・6・1	31 ガス機関(常用) 稀薄燃焼	229.7 L/h			ガス専焼機関	200.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18312	98.2	
1010051 神田神保町 1－1 0 5							30751		H14・6・1	31 ガス機関(常用) 稀薄燃焼	229.7 L/h			ガス専焼機関	200.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18312	98.2	
神保町三井ビルディング管理組合							30752		H14・6・1	31 ガス機関(常用) 稀薄燃焼	229.7 L/h			ガス専焼機関	200.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18312	98.2	
1010051 東京都千代田区神田神保町 1－1 0 5							31917		H14・7・10	01 冷温水発生機	44.6 m2	99.7 L/h		低NOX型バーナー	159.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18655	97.5	
							31919		H14・7・10	01 冷温水発生機	44.6 m2	99.7 L/h		低NOX型バーナー	159.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18655	97.5	
							31920		H14・7・10	01 冷温水発生機	21.4 m2	49.7 L/h		低NOX型バーナー	79.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18655	97.5	
							31921		H14・7・10	01 貫流ボイラー	9.9 m2	70.7 L/h		低NOX型バーナー	113 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18655	97.5	
							31922		H14・7・10	01 貫流ボイラー	9.9 m2	70.7 L/h		低NOX型バーナー	113 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18655	97.5	
							31986		H15・9・20	01 冷温水発生機	44.6 m2	99.7 L/h		低NOX型バーナー	159.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18655	97.5	
14097 日本工業倶楽部会館・三菱UFJ信託銀行本店ビル							30800		H14・7・1	29 ガスタービン(非常用)	985.0 L/h			液体燃焼機関	985 L/h	LSA重油	0.3	18226	149.3	
1000005 丸の内 1－4－6							37340		H22・5・31	29 ガスタービン(非常用)	546.0 L/h			液体燃焼機関	546 L/h	LSA重油	0.1	18226	149.3	
三菱地所株式会社							44857		R3・4・1	29 ガスタービン(非常用)	358.0 L/h			液体燃焼機関 ガス専焼機関	646 L/h 573 m3N/h	A重油 都市ガス(13A)	0.3 0	18226	149.3	
1000004 東京都千代田区大手町 1－6－1																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		千代田区		令和4年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
14098 丸の内熱供給(株) 三菱信託ビルサブプラント							30802		H14・7・10	30 ディーゼル機関(非常用)	165.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	165 L/h	LSA重油	0.3	18225	149.3		
1000005 丸の内 1－4－5																					
丸の内熱供給株式会社																					
1000005 東京都千代田区丸の内 1－6－5																					
14109 中央合同庁舎第 5 号館別館							30852		H8・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	118.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	118 L/h	軽油	0.01	18237	37.8		
1000013 霞が関 1－2－3																					
人事院事務総局総務局																					
1000013 東京都千代田区霞が関 1－2－3																					
14138 一番町東急ビル							30934		H14・9・30	30 ディーゼル機関(非常用)	94.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	94 L/h	A重油	0.3				
1020082 一番町 2 1																					
東急不動産株式会社																					
1500043 東京都渋谷区道玄坂 1－2 1－1																					
14157 神保町一丁目南部地区市街地再開発組合西棟 (施設用)							31010		H14・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	82.6 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	82.6 L/h	A重油	0.8	18377	104.1		
1010051 神田神保町 1－1 〇 3							31011		H14・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	101.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	101.5 L/h	A重油	0.8	18378	104.1		
神保町一丁目南部地区市街地再開発組合																					
1010051 東京都千代田区神田神保町 1－1 〇 3																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		千代田区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
14169 日建設 東京ビル 1028117 飯田橋2－18－3 株式会社 日建設 1028117 東京都千代田区飯田橋2－18－3							31048		H14・11・18	01 冷温水発生機	14.3 m2	30.6 L/h		低NOX型バーナー	48.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18352	58.5	
							31122		H14・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	126.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	126.8 L/h	A重油	0.8	18379	62.1	
14208 ルクセンブルグハウス 1020081 四番町8－9 ルクセンブルグハウス管理組合 1020081 東京都千代田区四番町8－9							31181		H15・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	69.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	69 L/h			18389	3.8	
14219 大同生命霞が関ビル 1000013 霞が関1－4－2 大同生命保険株式会社 5500002 大阪府大阪市西区江戸堀1－2－1							31208		H15・3・21	01 冷温水発生機	15.2 m2	34.0 L/h		低NOX型バーナー	54.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18430	104.8	
							31311		H15・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	236.9 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	236.9 L/h	A重油	0.8	18495	105.8	
							45624		R4・5・29	01 冷温水発生機	12.1 m2	25.4 L/h		ガスバーナー	40.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18430	104.8	
							45625		R4・5・29	01 冷温水発生機	12.1 m2	25.4 L/h		ガスバーナー	40.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18430	104.8	
14233 三菱ビルヂング 1000005 丸の内2－5－2 三菱地所株式会社 1000004 東京都千代田区大手町1－1－1							36687		H21・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	109.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	109 L/h	LSA重油	0.3	20727	42.3	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		千代田区		令和4年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
14235 岩本町ほほえみプラザ・コーシャハイム神田							31249		H15・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	113.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	113 L/h	軽油	0.5	18429	64.1		
1010032 岩本町2－15－3																					
千代田区 1020074 東京都千代田区九段南1－6－11																					
14248 二番町ガーデン							31312		H15・6・2	01 冷温水発生機	27.5 m2	68.0 L/h		低NOX型バーナー	109 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18496	64.5		
1020084 二番町8－8							31313		H15・6・2	01 冷温水発生機	27.5 m2	68.0 L/h		低NOX型バーナー	109 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18496	64.5		
第一生命保険株式会社							31989		H16・3・31	29 ガスタービン(非常用)	546.0 L/h			液体燃焼機関	546 L/h	LSA重油	0.3	18496	64.5		
1000084 東京都千代田区有楽町1－13－1																					
14249 丸の内トラストタワー本館				*			36197		H20・9・30	01 冷温水発生機	18.0 m2	43.8 L/h		低NOX型バーナー	70.1 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20491	190.2		
1000005 丸の内1－8－3							36198		H20・9・30	01 冷温水発生機	18.0 m2	43.8 L/h		低NOX型バーナー	70.1 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20492	190.2		
森トラスト株式会社							36199		H20・9・30	01 冷温水発生機	18.0 m2	43.8 L/h		低NOX型バーナー	70.1 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20493	190.2		
1050001 東京都港区虎ノ門2－3－17							36200		H20・9・30	01 冷温水発生機	18.0 m2	43.8 L/h		低NOX型バーナー	70.1 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20494	190.2		
							36201		H20・9・30	01 冷温水発生機	31.2 m2	87.5 L/h		低NOX型バーナー	140 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20495	190.2		
							36202		H20・9・30	01 冷温水発生機	31.2 m2	87.5 L/h		低NOX型バーナー	140 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20496	190.2		
							36226		H20・8・4	29 ガスタービン(非常用)	636.0 L/h			液体燃焼機関	636 L/h	A重油	0.3	20503	177.5		
							36227		H20・8・4	29 ガスタービン(非常用)	636.0 L/h			液体燃焼機関	636 L/h	A重油	0.3	20503	177.5		
							36683		H21・3・1	29 ガスタービン(非常用)	315.0 L/h			液体燃焼機関	315 L/h	A重油	0.3	20729	93		
							36684		H21・3・1	29 ガスタービン(非常用)	315.0 L/h			液体燃焼機関	315 L/h	A重油	0.3	20729	93		

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		千代田区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
14268 丸の内オアゾA街区 1000005 丸の内１－６－３～６ 三菱地所株式会社 1000004 東京都千代田区大手町１－１－１							31396		H15・4・30	29 ガスタービン(非常 用)	1112.0 L/h			液体燃焼機関	1112 L/h	LSA重油	0.1	18515	8	
							31397		H15・4・30	29 ガスタービン(非常 用)	1112.0 L/h			液体燃焼機関	1112 L/h	LSA重油	0.1	18515	8	
							39316		H25・5・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	54.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	54 L/h	LSA重油	0.3	22039	5.9	
							43043		H15・4・30	29 ガスタービン(非常 用)	482.0 L/h			液体燃焼機関	482 L/h	LSA重油	0.1	23924	161.3	
							43044		H15・4・30	29 ガスタービン(非常 用)	482.0 L/h			液体燃焼機関	482 L/h	LSA重油	0.1	23924	161.3	
14293 大東ビルディング株式会社 1010022 神田練堀町３ 大東ビルディング株式会社 1010022 東京都千代田区神田練堀町３							31593		H15・6・30	30 ディーゼル機関(非 常用)	51.3 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	53.1 L/h	軽油	0.5	18554	39.4	
14302 (仮称)丸の内１－１計画 1000005 丸の内１－８ 大和プロパティ株式会社 1030025 東京都中央区日本橋茅場町１－１－９							31626		H15・7・1	29 ガスタービン(非常 用)	267.0 L/h			液体燃焼機関	267 L/h	LSA重油	0.3	18566	93	
14331 半蔵門ファーストビル 1020083 麹町１－４ 住友不動産株式会社 1600023 東京都新宿区西新宿２－４－１							31755		H15・8・18	29 ガスタービン(非常 用)	554.0 L/h				A重油	0.3				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		千代田区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
14333 丸の内熱供給(株) 丸の内一丁目センター 1000005 丸の内１－６－４ 丸の内熱供給株式会社 1000005 東京都千代田区丸の内１－６－５				＊	＊	＊	31766		H15・9・15	01 炉筒煙管ボイラー	165.8 m2	547.0 L/h		低NOX型バーナー	875 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18643	160.1	
							31767		H15・9・15	01 炉筒煙管ボイラー	165.8 m2	547.0 L/h		低NOX型バーナー	875 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18643	160.1	
14353 東京消防庁 神田消防署 1010021 外神田４－４ 9－２ 東京消防庁 1000004 東京都千代田区大手町１－３－５							31871		H15・10・31	30 ディーゼル機関(非常用)	83.9 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	83.9 L/h	軽油	0.05	18658	53.9	
14356 秋葉原駅 1010028 神田花岡町１－１ 東日本旅客鉄道株式会社 1518512 東京都渋谷区代々木２－２－６							31874		H15・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	107.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	107.8 L/h	LSA重油	0.1	18650	6.3	
14384 住友不動産麹町ビル 1020084 二番町５－１ 外 住友不動産株式会社 1600023 東京都新宿区西新宿２－４－１							31975		H15・12・31	29 ガスタービン(非常用)	315.0 L/h			液体燃焼機関	315 L/h	LSA重油	0.3	18671	43.9	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		千代田区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
14409 糖業会館・ニッポン放送本社ビル 1000006 有楽町１－９－３ 公益社団法人糖業協会 1000006 東京都千代田区有楽町１－９－３							32069		H16・2・28	29 ガスタービン(非常 用)	236.0 L/h			液体燃焼機関	236 L/h	LSA重油	0.1	18703	42.1	
							32070		H16・2・28	29 ガスタービン(非常 用)	236.0 L/h			液体燃焼機関	236 L/h	LSA重油	0.1	18703	42.1	
14422 東京区政会館 1020072 飯田橋３－５－１ 公益財団法人特別区協議会 1020072 東京都千代田区飯田橋３－５－１							32155		H16・8・2	01 冷温水発生機	27.9 m2	51.7 L/h		低NOX型バーナー	82.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18735	99.6	
							32156		H16・8・2	01 冷温水発生機	27.9 m2	51.7 L/h		低NOX型バーナー	82.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18735	99.6	
							32157		H16・8・2	01 冷温水発生機	27.9 m2	51.7 L/h		低NOX型バーナー	82.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18735	99.6	
							33741		H17・1・1	31 ガス機関(常用) 三元触媒	88.6 L/h			ガス専焼機関	77 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19273	97.2	
							33742		H17・1・1	31 ガス機関(常用) 三元触媒	88.6 L/h			ガス専焼機関	77 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19273	97.2	
							33743		H17・1・1	29 ガスタービン(非常 用)	483.0 L/h			液体燃焼機関	483 L/h	LSA重油	0.1			
14433 パークマンション千鳥ヶ淵（共用施設） 1020074 九段南２－１－１ 6 パークマンション千鳥ヶ淵管理組合 1020074 東京都千代田区九段南２－１－１ 6							32197		H15・3・31	30 ディーゼル機関(非 常用)	60.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	60 L/h	軽油	0.5	18744	3.3	
14474 秋葉原ダイビル 1010021 外神田１－１ 8－１ 3 ダイビル株式会社 5300005 大阪府大阪市北区中之島３－６－３ 2				*			32824		H16・6・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	407.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	407 L/h	LSA重油	0.8	18836	147	
							32826		H16・7・20	01 冷温水発生機	37.3 m2	89.0 L/h		低NOX型バーナー	143.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18837	148.1	
							32827		H16・7・20	01 冷温水発生機	37.3 m2	89.0 L/h		低NOX型バーナー	143.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18837	148.1	
							32828		H16・7・20	01 冷温水発生機	37.3 m2	89.0 L/h		低NOX型バーナー	143.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18837	148.1	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		千代田区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
14482 東京タイムズタワー（共用施設）							32862		H16・7・2	30 ディーゼル機関(非常用)	119.6 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	119.6 L/h	A重油	0.7	18857	4.4	
1010021 外神田４－１４－２																				
東京タイムズタワー管理組合																				
1000000 東京都千代田区外神田４－１４－１２																				
14501 住友不動産千代田ファーストビル西館							32954		H15・4・21	29 ガスタービン(非常用)	1112.0 L/h			液体燃焼機関	1112 L/h	LSA重油	0.3	18889	10	
1010065 西神田３－８－２																				
住友不動産株式会社																				
1600023 東京都新宿区西新宿新宿２－４－１																				
14536 城西大学 東京教育施設							33113		H16・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	71.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	71.8 L/h	軽油	0.05	18958	24	
1020094 紀尾井町３－２６																				
学校法人 城西大学																				
1000014 東京都千代田区永田町１－１１－２８																				
14546 市ヶ谷スクエアビル							33169		H16・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	70.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	70 L/h	A重油	0.3	18981	49.2	
1020073 九段北４－２－１																				
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社																				
1000005 東京都千代田区丸の内１－４－５																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		千代田区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
14558 集英社神保町3丁目ビル 1010051 神田神保町3－13－1 株式会社 集英社 1010003 東京都千代田区一ツ橋2－5－10							33224		H16・11・20	30ディーゼル機関(非常用)	68.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	68 L/h	軽油	0.05	19016	37	
14587 四谷メディカルキューブ 1000001 二番町7－7 医療法人社団あんしん会 1020084 東京都千代田区二番町7－7							33328		H17・1・1	29ガスタービン(非常用)	234.8 L/h					LSA重油	0.3	19062	33.4	
14591 東京ビルディング 1000001 丸の内2－7－3 三菱地所株式会社 1000004 東京都千代田区大手町1－1－1							33334		H16・12・20	29ガスタービン(非常用)	720.0 L/h			液体燃焼機関	720 L/h	LSA重油	0.3	19066	164.7	
							33335		H16・12・20	29ガスタービン(非常用)	720.0 L/h			液体燃焼機関	720 L/h	LSA重油	0.3	19066	164.7	
							33578		H17・4・15	29ガスタービン(非常用)	575.0 L/h			液体燃焼機関	575 L/h	LSA重油	0.3	19066	164.7	
							33579		H17・4・15	29ガスタービン(非常用)	575.0 L/h			液体燃焼機関	575 L/h	LSA重油	0.3	19066	164.7	
							33580		H17・4・15	29ガスタービン(非常用)	985.0 L/h			液体燃焼機関	985 L/h	LSA重油	0.3	19066	164.7	
							33581		H17・4・15	29ガスタービン(非常用)	985.0 L/h			液体燃焼機関	985 L/h	LSA重油	0.3	19066	164.7	
14596 丸の内熱供給(株) 東京ビルサブプラント 1000005 丸の内2－7－3 丸の内熱供給株式会社 1000005 千代田区丸の内1－6－5							33349		H17・1・15	30ディーゼル機関(非常用)	160.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	160 L/h	LSA重油	0.3	19075	28	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		千代田区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ（m）	
14603 セコムメディカルビル 1020084 二番町７ー７ 野村不動産マスターファンド投資法人 1600023 東京都新宿区西新宿８ー５ー１							33367		H17・2・15	01 その他ボイラー	11.5 m2	48.6 L/h		ガスバーナー	77.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19092	35.5	
							33368		H17・2・15	01 その他ボイラー	11.5 m2	48.6 L/h		ガスバーナー	77.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19092	35.5	
14611 ヨドバシ「AKIBA」ビル 1010028 神田花岡町地内 株式会社　ヨドバシ建物 1690074 新宿区北新宿３ー２０ー１　ヨドバシカメラ							33380		H17・1・25	30 ディーゼル機関(非常用)	128.4 L/h				A重油	0.8				
14621 秋葉原UDX 1010021 外神田４ー１４ー１ ユーディーエックス特定目的会社 1030027 東京都中央区日本橋１ー４ー１				*	*	*	33432		H17・2・28	31 ガス機関(常用)稀薄燃焼	123.6 L/h			ガス専焼機関	197.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19120	16.7	乾式排煙脱硝装置
							33463		H17・3・1	29 ガスタービン(非常用)	354.0 L/h				都市ガス(13A)	0	19138	104.5		
							34229		H17・7・15	01 冷温水発生機	56.5 m2	164.4 L/h		ガスバーナー	263 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19465	16.7	
							34230		H17・7・15	01 冷温水発生機	56.5 m2	164.4 L/h		ガスバーナー	263 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19465	16.7	
							34665		H18・8・1	29 ガスタービン(非常用)	725.0 L/h			液体燃焼機関	725 L/h	LSA重油	0.1	19659	105	
							34666		H18・8・1	29 ガスタービン(非常用)	725.0 L/h			液体燃焼機関	725 L/h	LSA重油	0.1	19660	105	
							33431		H17・2・28	31 ガス機関(常用)稀薄燃焼	123.6 L/h			ガス専焼機関	197.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19120	16.7	乾式排煙脱硝装置

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		千代田区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
14629 常磐新線 秋葉原駅 1010025 神田佐久間町１－６－１０ 鉄道建設本部 関東支社 1100014 台東区北上野１－１０－１４							33471		H17・8・1	29 ガスタービン(非常用)	688.0 L/h					灯油	0.01	19143	43.7	
14668 北の丸スクエア 1020073 九段北１－１２－２ ジャパンリアルエステイト投資法人 1000005 東京都千代田区丸の内３－３－１							33630		H17・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	169.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	169 L/h	LSA重油	0.3	19216	112	
14672 三番町パークテラス桜苑(共用施設) 1020075 三番町９－６ 三番町パークテラス桜苑管理組合 1020075 東京都千代田区三番町９－６							33668		H17・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	62.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	62 L/h	軽油	0.05	19227	45.1	
14685 (仮称)三菱商事丸の内新オフィスビル 1000005 丸の内２－３－１ 三菱商事株式会社 1000005 東京都千代田区丸の内２－６－３							33706		H17・7・1	29 ガスタービン(非常用)	660.0 L/h			液体燃焼機関	660 L/h	LSA重油	0.3	19249	114.4	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		千代田区		令和4年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
14702 インテージ秋葉原ビル							33800		H17・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	147.9 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	147.9 L/h	LSA重油	0.3	19320	7		
1010022 神田練堀町 3－6																					
三井住友信託銀行株式会社																					
1000005 東京都千代田区丸の内 1－4－1																					
14704 イタリア文化会館ビル							33802		H17・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	103.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	103 L/h	A重油	0.8	19321	53.8		
1020074 九段南 2－1－3 0																					
イタリア文化会館ビル協議団体 管理者：PGIM リアルエステート・ジャパン(株)																					
1000000 東京都千代田区九段南 2－1－3 0																					
14750 御茶ノ水 N K ビル							34120		H18・1・10	29 ガスタービン(非常用)	204.0 L/h			液体燃焼機関	204 L/h	灯油	0.01	19403	70.5		
1010062 神田駿河台 4－2－5																					
御茶ノ水 N K ビル管理組合																					
1010062 東京都千代田区神田駿河台 4－2－5																					
14764 One Four Two Tojo/メディアセンター							34161		H18・1・10	29 ガスタービン(非常用)	234.6 L/h			液体燃焼機関	234.6 L/h	LSA重油	0.3	19437	46.5		
1020083 麴町 1－1 2							41112		H3・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	81.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	81.8 L/h	LSA重油	0.3	23089	38		
東京メトロポリタンテレビジョン株式会社																					
1350064 東京都江東区青海 2－3 8																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		千代田区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
14765 内閣本府別館（仮称） 1000014 永田町2－4－1 2 内閣府大臣官房会計課 1000014 東京都千代田区永田町1－6－1							34162		H18・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	81.9 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	81.9 L/h	軽油	0.05	19431	46.4	
14784 麹町二丁目ビル計画 1020083 麹町2－10他 エスエフ麹町二丁目開発特定目的会社 1600023 東京都新宿区西新宿1－23－3 廣和ビル9階							34329		H18・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	53.3 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	53.3 L/h	LSA重油	0.3	19492	23.6	
14785 住友不動産神田ビル 1010053 神田美土代町7 住友不動産株式会社 1600023 東京都新宿区西新宿2－4－1							34330		H18・4・1	29 ガスタービン(非常用)	546.0 L/h			液体燃焼機関	546 L/h	LSA重油	0.8	19490	97.4	
14788 九段第3合同庁舎・千代田区役所本庁舎 1028364 九段南1－2－1 ①財務省大臣官房②千代田区 1000013 東京都千代田区霞が関3－1－1							34345		H18・5・1	29 ガスタービン(非常用)	725.0 L/h			液体燃焼機関	725 L/h	LSA重油	0.1	19496	8.9	
							34346		H18・5・1	29 ガスタービン(非常用)	725.0 L/h			液体燃焼機関	725 L/h	LSA重油	0.1	19497	8.9	
							34355		H18・8・1	01 冷温水発生機	27.9 m2	59.9 L/h		低NOX型バーナー	95.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19498	6.1	
							34356		H18・8・1	01 冷温水発生機	27.9 m2	59.9 L/h		低NOX型バーナー	95.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19498	6.1	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		千代田区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
14809 住友不動産麹町ビル3号館 1020083 麹町3－6－3他 住友不動産株式会社 1600023 東京都新宿区西新宿2－4－1							34433		H18・5・1	30ディーゼル機関(非常用)	53.3 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	53.3 L/h	LSA重油	0.3	19545	27.3	
14815 ホテル モントレー一番町 1020082 一番町2 3－1 ホテルモントレ株式会社 5300054 大阪市北区南森町2－4－4							34460		H18・6・1	30ディーゼル機関(非常用)	102.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	102.2 L/h	LSA重油	0.3	19558	38	
14819 サピアタワー 1000005 丸の内1－7－1 2 株式会社ジェイアール東日本ビルディング 1510053 東京都渋谷区代々木2－7－7						*	34467		H20・6・15	01貫流ボイラー	9.9 m2	88.3 L/h		低NOX型バーナー	141.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19565	167	
							34468		H20・6・15	01貫流ボイラー	9.9 m2	88.3 L/h		低NOX型バーナー	141.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19565	167	
							34469		H20・6・15	01貫流ボイラー	9.9 m2	88.3 L/h		低NOX型バーナー	141.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19565	167	
							34470		H20・6・15	01貫流ボイラー	9.9 m2	88.3 L/h		低NOX型バーナー	141.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19565	167	
							34471		H20・6・15	01貫流ボイラー	9.9 m2	88.3 L/h		低NOX型バーナー	141.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19565	167	
							34472		H20・6・15	01貫流ボイラー	9.9 m2	88.3 L/h		低NOX型バーナー	141.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19565	167	
14821 新丸の内ビルディング 1000005 丸の内1－5－1 三菱地所株式会社 1000004 東京都千代田区大手町1－1－1							34474		H18・5・1	29ガスタービン(非常用)	1103.0 L/h			液体燃焼機関	1103 L/h	LSA重油	0.1	19567	33.1	
							34475		H18・5・1	29ガスタービン(非常用)	1103.0 L/h			液体燃焼機関	1103 L/h	LSA重油	0.1	19567	33.1	
							35080		H19・2・19	29ガスタービン(非常用)	646.0 L/h			液体燃焼機関	646 L/h	LSA重油	0.1	19567	33.1	
							35081		H19・2・19	29ガスタービン(非常用)	646.0 L/h			液体燃焼機関	646 L/h	LSA重油	0.1	19567	33.1	
							35372		H19・6・1	30ディーゼル機関(非常用)	58.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	58 L/h	軽油	0.5	20040	31.8	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		千代田区		令和4年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
14822 有楽町電気ビルディング							34476		H18・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	265.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	265 L/h	LSA重油	0.3	19570	4.6		
1000006 有楽町 1－7－1																					
日本オープンエンド不動産投資法人																					
1000005 東京都千代田区丸の内 1－6－5																					
14824 住友不動産九段ビル							34487		H18・6・2	29 ガスタービン(非常用)	308.5 L/h			液体燃焼機関	308.5 L/h	LSA重油	0.3	19573	71.2		
1020073 九段北 1－8－1 〇																					
住友不動産株式会社																					
1600023 東京都新宿区西新宿 2－4－1																					
14826 富士ソフト秋葉原ビル				*			34501		H18・6・28	01 貫流ボイラー	9.9 m2	70.4 L/h		低NOX型バーナー	112.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19584	147.4		
1000022 神田練堀町 3							34502		H18・6・28	01 貫流ボイラー	9.9 m2	70.4 L/h		低NOX型バーナー	112.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19584	147.4		
富士ソフト株式会社							34503		H18・6・28	01 貫流ボイラー	9.9 m2	70.4 L/h		低NOX型バーナー	112.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19584	147.4		
1510051 神奈川県横浜市桜木町1-1							34504		H18・6・28	01 貫流ボイラー	9.9 m2	70.4 L/h		低NOX型バーナー	112.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19584	147.4		
							34505		H18・6・28	01 貫流ボイラー	9.9 m2	70.4 L/h		低NOX型バーナー	112.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19584	147.4		
							34637		H18・7・1	29 ガスタービン(非常用)	646.0 L/h			液体燃焼機関	646 L/h	LSA重油	0.3	19644	5.2		
							34638		H18・7・1	29 ガスタービン(非常用)	1286.0 L/h			液体燃焼機関	1286 L/h	LSA重油	0.3	19644	5.2		

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		千代田区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
14827 ホテルモントレ 半蔵門 1020082 一番町2 3－1 マルイト株式会社 5560017 大阪府大阪市浪速区湊町1－2－3							34508		H18・6・30	01 その他ボイラー	11.5 m2	48.6 L/h		低NOX型バーナー	77.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19585	41.4	
							34509		H18・6・30	01 その他ボイラー	11.5 m2	48.6 L/h		低NOX型バーナー	77.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19587	41.4	
14848 (仮称)ザ・ペニンシュラ東京 1000006 有楽町1－8－1 株式会社ペニンシュラ東京 1050004 東京都港区新橋6－1 3－1 第3長谷川ビル							34576		H18・7・1	29 ガスタービン(非常 用)	725.0 L/h			液体燃焼機関	725 L/h	LSA重油	0.1	19615	111.4	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		千代田区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
14868 霞が関コモンゲート 1000013 霞が関3－2－1 霞が関7号館P F I 株式会社 1410032 東京都品川区大崎1－5－1				*	*	*	34624		H18・10・1	29 ガスタービン(非常 用)	1103.0 L/h			液体燃焼機関	1103 L/h	LSA重油	0.1	19641	25.9	
							34625		H18・10・1	29 ガスタービン(非常 用)	1103.0 L/h			液体燃焼機関	1103 L/h	LSA重油	0.1	19641	25.9	
							34626		H18・11・1	29 ガスタービン(非常 用)	725.0 L/h			液体燃焼機関	725 L/h	LSA重油	0.1	19642	13.9	
							34627		H18・11・1	29 ガスタービン(非常 用)	284.0 L/h			液体燃焼機関	284 L/h	LSA重油	0.1	19642	13.9	
							34635		H18・11・1	31 ガス機関(常用) 稀薄燃焼	224.0 L/h			ガス専焼機関	195 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19643	168.3	湿式排煙脱硝装置
							34636		H18・11・1	31 ガス機関(常用) 稀薄燃焼	224.0 L/h			ガス専焼機関	195 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19643	168.3	湿式排煙脱硝装置
							34787		H18・12・20	01 貫流ボイラー	9.9 m2	72.4 L/h		低NOX型バーナー	115.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19708	157.4	
							34788		H18・12・20	01 貫流ボイラー	9.9 m2	72.4 L/h		低NOX型バーナー	115.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19708	157.4	
							34789		H18・12・20	01 貫流ボイラー	9.9 m2	72.4 L/h		低NOX型バーナー	115.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19708	157.4	
							34790		H18・12・20	01 貫流ボイラー	9.9 m2	73.1 L/h		低NOX型バーナー	117 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19708	157.4	
							34791		H18・12・20	01 冷温水発生機	56.5 m2	157.5 L/h		低NOX型バーナー	252 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19708	157.4	
							34792		H18・12・20	01 冷温水発生機	56.5 m2	157.5 L/h		低NOX型バーナー	252 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19708	157.4	
							34793		H19・1・30	01 貫流ボイラー	9.9 m2	72.4 L/h		低NOX型バーナー	115.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19713	168.3	
							34794		H19・1・30	01 貫流ボイラー	9.9 m2	73.1 L/h		低NOX型バーナー	117 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19713	168.3	
							34795		H18・12・26	01 冷温水発生機	56.5 m2	157.5 L/h		低NOX型バーナー	252 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19713	168.3	
							34796		H18・12・26	01 冷温水発生機	56.5 m2	157.5 L/h		低NOX型バーナー	252 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19713	168.3	
14887 東京地下鉄株式会社 半蔵門線 大手町駅 1000004 大手町1―6―1 東京地下鉄株式会社 1100015 東京都台東区東上野3―19―6							34704		H18・9・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	245.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	245 L/h	LSA重油	0.3	19672	0	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		千代田区		令和4年3月31日																		
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設		
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)			
14918 三菱地所株式会社 丸の内駐車場							34826		H18・11・1	29 ガスタービン(非常用)	308.0 L/h			液体燃焼機関	308 L/h	LSA重油	0.3	19723	3			
1000005 丸の内2－4－1																						
三菱地所株式会社																						
1000004 東京都千代田区大手町1－1－1																						
14937 [電事法]サピアタワー							34885		H18・11・1	29 ガスタービン(非常用)	946.2 L/h			液体燃焼機関	946.2 L/h	LSA重油	0.3					
1000005 丸の内1－7－1 2																						
東日本旅客鉄道株式会社																						
1510053 東京都渋谷区代々木2－2－2																						
14949 有楽町駅前ビルディング							34936		H18・12・1	29 ガスタービン(非常用)	720.0 L/h			液体燃焼機関	720 L/h	LSA重油	0.3	19767	46.4			
1000006 有楽町2－7－1																						
有楽町駅前ビルディング管理組合																						
1000006 東京都千代田区有楽町2－7－1																						
14959 新お茶の水ビルディング							34975		H18・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	309.1 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	309.1 L/h	LSA重油	0.3	19795	93			
1010062 神田駿河台4－3																						
日本出版販売株式会社																						
1010062 東京都千代田区神田駿河台4－3																						

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		千代田区		令和4年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
14960 番町パークハウス（共用施設） 1020081 四番町 8－6 番町パークハウス管理組合 1020081 東京都千代田区四番町 8－6							34976		H18・12・20	30 ディーゼル機関(非常用)	93.9 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	93.9 L/h	軽油	0.5	19796	2.6		
14973 東京地下鉄株式会社 有楽町線永田町駅 1000014 永田町 1－1 1－2 8 先 東京地下鉄株式会社 1100015 東京都台東区東上野 3－1 9－6							35017		H19・1・10	29 ガスタービン(非常用)	273.0 L/h			液体燃焼機関	273 L/h	LSA重油	0.1	19815	5.5		
14974 [電事法]東海旅客鉄道株式会社 東京駅 1000005 丸の内 1－9－1 東海旅客鉄道株式会社 4500002 愛知県名古屋市中村区名駅 1－1－4							35018		H19・1・10	30 ディーゼル機関(非常用)	240.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	240.5 L/h	軽油	0.2	19816	18.6		
							42997		H3・3・1	29 ガスタービン(非常用)	635.4 L/h			液体燃焼機関	635.4 L/h	軽油	0.5	23917	0		
							42998		H3・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	114.3 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	114.3 L/h	軽油	0.5	23916	17.2		
							42999		H5・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	173.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	173 L/h	A重油	0.6	23918	63		
							43000		H6・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	194.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	194 L/h	A重油	0.6	23915	25		

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		千代田区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
15012 グラントウキョウ ノースタワー 1006717 丸の内１－９－１ 三井不動産株式会社 1030022 東京都中央区日本橋室町２－１－１				*			35178		H19・5・15	01 貫流ボイラー	9.4 m2	70.7 L/h		低NOX型バーナー	113.1 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19902	205	
							35179		H19・5・15	01 貫流ボイラー	9.4 m2	70.7 L/h		低NOX型バーナー	113.1 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19902	205	
							35180		H19・5・15	01 貫流ボイラー	9.4 m2	70.7 L/h		低NOX型バーナー	113.1 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19902	205	
							35181		H19・5・15	01 貫流ボイラー	9.4 m2	70.7 L/h		低NOX型バーナー	113.1 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19902	205	
							42111		H19・9・15	29 ガスタービン(非常 用)	646.0 L/h			液体燃焼機関	646 L/h	A重油	0.3	23587	205	
							43073		H18・12・1	29 ガスタービン(非常 用)	1040.8 L/h			液体燃焼機関	1040.8 L/h	LSA重油	0.1	23943	205	
							43074		H19・2・1	29 ガスタービン(非常 用)	725.0 L/h			液体燃焼機関	725 L/h	LSA重油	0.3	23943	205	
							43075		H19・2・1	29 ガスタービン(非常 用)	725.0 L/h			液体燃焼機関	725 L/h	LSA重油	0.3	23943	205	
15034 九段ビル 1020073 九段北４－１－１〇 日本ハーデス株式会社 1060032 東京都港区六本木７－１５－７							35243		H6・1・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	99.0 L/h									
15035 東京レジデンス（共用施設） 1020072 飯田橋２－１８－１ 東京レジデンス管理組合 1020072 東京都千代田区飯田橋２－１８－１							35244		H19・2・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	320.0 L/h									
							42430		H14・12・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	62.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	62 L/h	A重油	0.8	23729	5.4	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		千代田区		令和4年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
15037 内幸町東急ビル							35247		H18・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	62.7 L/h										
1000011 内幸町 1－3－2																					
住友信託銀行株式会社																					
1000005 東京都千代田区丸の内 1－4－4																					
15042 秋葉原センタープレイスビル							35283		H19・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	120.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	120 L/h	A重油	0.8				
1010029 神田相生町 1																					
富国生命保険相互会社																					
1000011 東京都千代田区内幸町 2－2－2																					
15061 セントラル新大手町ビル							35352		H19・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	109.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	109.5 L/h	A重油	0.8	20024	42.7		
1010047 内神田 1－1 3－4							36262		H19・10・20	30 ディーゼル機関(非常用)	85.9 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	85.9 L/h	A重油	0.3	20520	39.1		
三菱UFJ信託銀行株式会社																					
1000005 東京都千代田区丸の内 1－4－5																					
15078 (仮称)三番町計画							35394		H19・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	109.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	109.5 L/h	軽油	0.05	20052	1.5		
1020075 三番町 2－2																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		千代田区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
15083 グラントウキョウサウスタワー 1000005 丸の内１－９－２ 株式会社ジェイアール東日本ビルディング 1510053 東京都渋谷区代々木２－７－７							35628		H19・3・5	01 冷温水発生機	56.5 m2	183.8 L/h		低NOX型バーナー	294 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20185	205.5	
							35629		H19・3・5	01 冷温水発生機	56.5 m2	183.8 L/h		低NOX型バーナー	294 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20185	205.5	
							35630		H19・3・5	01 冷温水発生機	41.0 m2	128.8 L/h		低NOX型バーナー	206 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20185	205.5	
15098 参議院本館 1000014 永田町１－７－１ 参議院事務局 1000014 東京都千代田区永田町１－７－１					*		35488		H19・10・1	01 貫流ボイラー	9.9 m2	72.4 L/h		低NOX型バーナー	115.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20088	2.3	
							35489		H19・10・1	01 貫流ボイラー	9.9 m2	72.4 L/h		低NOX型バーナー	115.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20089	2.3	
							35490		H19・10・1	01 貫流ボイラー	9.9 m2	72.4 L/h		低NOX型バーナー	115.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20090	2.3	
							35491		H19・10・1	01 貫流ボイラー	9.9 m2	72.4 L/h		低NOX型バーナー	115.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20091	2.3	
15099 参議院議員会館 1000014 永田町２－１－１ HOCパートナーズPFI株式会社 1588509 東京都世田谷区用賀４－１０－１					*		37198		H22・3・5	01 冷温水発生機	56.5 m2	188.0 L/h		低NOX型バーナー	302 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20939	72.5	
							37199		H22・3・5	01 冷温水発生機	56.5 m2	188.0 L/h		低NOX型バーナー	302 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20939	72.5	
							38410		S41・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	121.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	121 L/h	軽油	0.36	21540	27	
							38411		H19・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	54.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	54.2 L/h	軽油	0.5	21541	20.6	
							36810		H21・7・1	29 ガスタービン(非常用)	724.0 L/h			液体燃焼機関	724 L/h	A重油	0.3	20786	58.9	
							36811		H21・7・1	29 ガスタービン(非常用)	724.0 L/h			液体燃焼機関	724 L/h	A重油	0.3	20786	58.9	
15107 住友不動産 千代田ファーストビル南館 1010065 西神田３－１９－１ 住友不動産株式会社 1600023 東京都新宿区西新宿１－２３－３ 廣和ビル 9階							35502		H19・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	127.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	127 L/h	LSA重油	0.8	20102	69.4	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		千代田区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
15113 東京倶楽部ビルディング 1000013 霞が関３－２－６ 三井不動産株式会社 1030022 東京都中央区日本橋室町２－１－１							35520		H19・9・21	01 冷温水発生機	11.1 m2	20.4 L/h		低NOX型バーナー	32.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20117	19.2	
							35521		H19・9・21	01 冷温水発生機	11.1 m2	20.4 L/h		低NOX型バーナー	32.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20118	19.2	
							41192		H19・9・1	29 ガスタービン(非常用)	308.0 L/h			液体燃焼機関	308 L/h	A重油	0.8	23139	70.8	
15124 日土地ビル 1000013 霞が関１－４－１ 日土地ビル 1000013 東京都千代田区霞ヶ関１－４－１							35538		H19・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	187.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	187.5 L/h	LSA重油	0.1	20129	69.3	
15163 神保町３丁目アネックスビル 1010051 神田神保町３－１７－１ 株式会社集英社 1010003 東京都千代田区一ツ橋２－５－１０							35688		H19・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	86.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	86 L/h	軽油	0.5	20222	42.4	
15184 笠原ビル 1010047 内神田１－６－１０ 株式会社 千代田ホテル 1010047 東京都千代田区内神田１－６－１０							35740		H19・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	85.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	85 L/h	A重油	0.8	20244	59.2	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		千代田区		令和4年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
15185 日本ＢＳ放送株式会社							35744		H19・11・30	29 ガスタービン(非常用)	315.0 L/h			液体燃焼機関	315 L/h	LSA重油	0.1	20247	59.1		
1010062 神田駿河台２－５																					
日本ＢＳ放送株式会社																					
1010062 東京都千代田区神田駿河台２－５																					
15195 シティタワー九段下（共用施設）							35769		H19・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	63.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	63.5 L/h	軽油	0.05	20256	1		
1020072 飯田橋２－１７－９																					
シティタワー九段下管理組合																					
1020072 東京都千代田区飯田橋２－１７－９																					
15196 中央合同庁舎第7号館整備等事業（霞が関コモンゲート西館）							35772		H19・10・1	29 ガスタービン(非常用)	152.0 L/h			液体燃焼機関	152 L/h	LSA重油	0.1	20266	13.9		
1000013 霞が関３－２－１																					
大和住銀投信投資顧問株式会社																					
1030027 東京都中央区日本橋２－７－９																					
15234 住友不動産株式会社飯田橋駅前ビル							35920		H20・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	162.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	162 L/h	LSA重油	0.8	20356	61.9		
1020072 飯田橋３－８－５							36089		H20・5・1	29 ガスタービン(非常用)	273.0 L/h			液体燃焼機関	273 L/h	LSA重油	0.3	20436	60.9		
住友不動産株式会社							36090		H20・5・1	29 ガスタービン(非常用)	273.0 L/h			液体燃焼機関	273 L/h	LSA重油	0.3	20436	60.9		
1600023 東京都新宿区西新宿２－４－１																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		千代田区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
15244 N T T 日比谷ビル							35961		H20・3・1	29 ガスタービン(非常用)	725.1 L/h			液体燃焼機関	725.1 L/h	A重油	0.3	20381	37.1	
1000011 内幸町 1－1－6 日本電信電話株式会社 1000004 東京都千代田区大手町 1－5－1																				
15254 (仮称) T X 秋葉原駅開発ビル建設工事							36006		H20・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	72.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	72 L/h	LSA重油	0.3	20399	70.8	
1010025 神田佐久間町 1－1 6－1 阪急電鉄株式会社 5300012 大阪府大阪市北区芝田 1－1 6－1																				
15255 (仮称) 神田錦町 2－1 1 ビル新築工事							36010		H20・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	72.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	72 L/h	A重油	0.8	20403	43.6	
1010054 神田錦町 2－1 1 安田不動産株式会社 1010054 東京都千代田区神田錦町 2－1 1							36088		H20・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	72.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	72 L/h	A重油	0.8	20435	42.8	
15297 日経ビル・J A ビル・経団連会館							36136		H20・7・1	29 ガスタービン(非常用)	1286.0 L/h			液体燃焼機関	1286 L/h	LSA重油	0.1	20461	154.9	
1000004 大手町 1－3－2							36137		H20・7・1	29 ガスタービン(非常用)	1286.0 L/h			液体燃焼機関	1286 L/h	LSA重油	0.1	20461	154.9	
日経ビル・J A ビル・経団連会館全体管理組合							36138		H20・7・1	29 ガスタービン(非常用)	1103.0 L/h			液体燃焼機関	1103 L/h	LSA重油	0.1	20461	154.9	
1000004 東京都千代田区大手町 1－3－2							36139		H20・7・1	29 ガスタービン(非常用)	1103.0 L/h			液体燃焼機関	1103 L/h	LSA重油	0.1	20462	155.9	
							36140		H20・7・1	29 ガスタービン(非常用)	235.6 L/h			液体燃焼機関	235.6 L/h	LSA重油	0.1	20463	123	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		千代田区		令和4年3月31日																			
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設			
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)				
15310 御茶ノ水ファーストビル				*	*	*	36173		H20・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	119.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	119 L/h	LSA重油	0.3	20475	66.4				
1010062 神田駿河台 2－5－1																							
住友不動産株式会社																							
1600023 東京都新宿区西新宿 2－4－1																							
15318 丸の内熱供給(株) 丸の内二丁目センター				*	*	*	36191		H20・8・23	01 炉筒煙管ボイラー	341.5 m2	1110.0 L/h		低NOX型バーナー	1420 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20490	170.4				
1000005 丸の内 2－6－1							36192		H20・8・23	01 炉筒煙管ボイラー	341.5 m2	1110.0 L/h		低NOX型バーナー	1420 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20490	170.4				
丸の内熱供給株式会社							36193		H20・8・23	01 炉筒煙管ボイラー	341.5 m2	1110.0 L/h		低NOX型バーナー	1420 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20490	170.4				
1000005 東京都千代田区丸の内 1－6－5							36194		H20・8・23	01 炉筒煙管ボイラー	165.8 m2	555.0 L/h		低NOX型バーナー	710 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20490	170.4				
							36285		H20・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	274.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	274 L/h	A重油	0.5	20530	169.6				
15324 住友不動産九段北ビル				*	*	*	36232		H20・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	93.4 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	93.4 L/h	A重油	0.3	20509	54.1				
1020073 九段北 3－2－9																							
住友不動産株式会社																							
1600023 東京都新宿区西新宿 2－1－1																							
15325 平河町森タワー				*	*	*	36234		H20・10・31	01 冷温水発生機	12.5 m2	37.9 L/h		低NOX型バーナー	60.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20507	103.3				
1020093 平河町 2－1 6－1							36235		H20・10・31	01 冷温水発生機	12.5 m2	37.9 L/h		低NOX型バーナー	60.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20507	103.3				
平河町森タワー管理組合（管理者 森ビル株式会社）							36380		H20・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	297.6 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	297.6 L/h	LSA重油	0.1	20575	3.3				
1066155 東京都千代田区平河町 2－1 6－1																							

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		千代田区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
15334 丸の内パークビルディング・三菱一号館 1000005 丸の内2－6－1 三菱地所株式会社 1000004 東京都千代田区大手町1－1－1							36266		H20・9・1	29 ガスタービン(非常用)	934.0 L/h			液体燃焼機関	934 L/h	LSA重油	0.3	20518	203	
							36267		H20・9・1	29 ガスタービン(非常用)	934.0 L/h			液体燃焼機関	934 L/h	LSA重油	0.3	20518	203	
							36377		H20・10・1	29 ガスタービン(非常用)	546.0 L/h			液体燃焼機関	546 L/h	A重油	0.3	20572	169.9	
							36379		H20・11・1	29 ガスタービン(非常用)	273.0 L/h			液体燃焼機関	273 L/h	A重油	0.3	20574	170.6	
15347 飯田橋プラノーステージビルディング 1020071 富士見町2－7－2 飯田橋プラノー管理組合 1020071 東京都千代田区富士見町2－7－2							36324		H20・11・17	01 冷温水発生機	20.0 m2	47.9 L/h		低NOX型バーナー	76.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20549	80.7	
							36325		H20・11・17	01 冷温水発生機	20.0 m2	47.9 L/h		低NOX型バーナー	76.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20549	80.7	
							36349		H20・10・1	29 ガスタービン(非常用)	447.0 L/h			液体燃焼機関	447 L/h	LSA重油	0.1	20555	11.8	
							36292		H20・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	281.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	251 L/h	LSA重油	0.1	20532	12	
15360 庭のホテル 東京 1010061 三崎町1－1－1 6 株式会社東京グリーンホテル 1010061 東京都千代田区三崎町1－1－1 6							36350		H20・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	137.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	137 L/h	A重油	0.3	20556	6.4	
15368 グランドメゾン九段南 1020074 九段南4－9－1 積水ハウス株式会社 5310076 大阪府大阪市北区大淀中1－1－8 8							36381		H20・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	58.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	58 L/h	軽油	0.001	20576	48	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		千代田区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
15372 住友不動産神田ビル2号館							36387		H20・12・1	30ディーゼル機関(非常用)	164.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	164 L/h	LSA重油	0.3	20579	93.2	
1010041 神田須田町1－23－1																				
住友不動産株式会社																				
1600023 東京都新宿区西新宿2－4－1																				
15386 NBF御茶ノ水ビル							36485		H20・12・1	30ディーゼル機関(非常用)	62.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	62 L/h	LSA重油	0.3	20620	50.8	
1010062 神田駿河台2－3－11																				
ヒューリック株式会社																				
1030011 東京都中央区日本橋大伝馬町7－3																				
15402 東京地下鉄株式会社 千代田線 国会議事堂前駅							36535		H21・2・1	30ディーゼル機関(非常用)	125.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	125.5 L/h	A重油	0.3	20639	3.8	
1000014 永田町1－7－1																				
東京地下鉄株式会社																				
1100015 東京都台東区東上野3－19－6																				
15431 二番町センタービル							36617		H21・3・20	30ディーゼル機関(非常用)	231.8 L/h					A重油	0.3	20668	58.2	
1020084 二番町5－25																				
三菱UFJ信託銀行株式会社																				
1000005 東京都千代田区丸の内1－4－5																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		千代田区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
15432 丸の内センタービルディング 1000005 丸の内 1－6－1 中央不動産株式会社 1000013 東京都千代田区霞が関 1－4－1 日土地ビル							36619		H21・2・1	29 ガスタービン(非常用)	546.0 L/h			液体燃焼機関	546 L/h	A重油	0.3	20669	86.6	
15433 ラ・メール三番町 1020075 三番町 6－4 東京海上日動火災保険株式会社 1000005 東京都千代田区丸の内 1－2－1							36620		H21・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	380.6 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	380.6 L/h	LSA重油	0.1	20670	65.1	
							36725		H21・5・1	29 ガスタービン(非常用)	273.0 L/h			液体燃焼機関	273	LSA重油	0.1			
15457 住友不動産秋葉原ビル 1010021 外神田 3－1 2－8 住友不動産株式会社 1600023 東京都新宿区西新宿新宿 2－4－1							36682		H21・4・1	29 ガスタービン(非常用)	637.0 L/h			液体燃焼機関	637	LSA重油	0.3			

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		千代田区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
1	2	3	種類								定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)					
15479 [電事法]衆議院（第一議員会館外5棟）				*			36727		H21・8・1	29 ガスタービン(非常用)	834.0 L/h			液体燃焼機関	834 L/h	LSA重油	0.3			
1000014 永田町2－2－1							36729		H21・8・1	31 ガス機関(常用) 稀薄燃焼	176.6 L/h			ガス専焼機関	158.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23640	22.6	
衆議院							43113		H21・8・1	29 ガスタービン(非常用)	834.0 L/h			液体燃焼機関	834 L/h	LSA重油	0.3			
1000014 東京都千代田区永田町1－7－1							43114		H21・8・1	31 ガス機関(常用) 稀薄燃焼	176.6 L/h			ガス専焼機関	158.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23958	22.6	
							43787		S44・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	73.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	73 L/h	軽油	0.36	24282	33	
							43788		H24・10・1	29 ガスタービン(非常用)	331.9 L/h			液体燃焼機関	331.9 L/h	灯油	0.01	24283	3.1	
							43789		S54・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	95.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	95 L/h	軽油	0.36	24284	2.4	
							43790		H14・5・1	29 ガスタービン(非常用)	646.0 L/h			液体燃焼機関	646 L/h	灯油	0.008			
							43791		H12・4・20	29 ガスタービン(非常用)	318.0 L/h			液体燃焼機関	318 L/h	灯油	0.01	24285	9.6	
							43792		H11・12・1	29 ガスタービン(非常用)	660.0 L/h			液体燃焼機関	660 L/h	灯油	0.01	24281	5.3	
15496 衆議院第一議員会館				*		*	36792		H21・10・1	01 水管ボイラー	86.8 m2	432.0 L/h		低NOX型バーナー	m3N/h	都市ガス(13A)	0	20771	22.7	
1000014 永田町2－2－1							36793		H21・10・1	01 水管ボイラー	86.8 m2	432.0 L/h		低NOX型バーナー	m3N/h	都市ガス(13A)	0	20771	22.7	
衆議院事務局							36794		H21・10・1	01 水管ボイラー	86.8 m2	432.0 L/h		低NOX型バーナー	m3N/h	都市ガス(13A)	0	20771	22.7	
1000014 東京都千代田区永田町1－7－1							36797		H21・11・1	01 炉筒煙管ボイラー	65.0 m2	217.5 L/h		ガスバーナー	m3N/h	都市ガス(13A)	0	20771	22.7	
							36798		H21・11・1	01 貫流ボイラー	9.0 m2	72.4 L/h		ガスバーナー	113.1 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20771	22.7	
							36799		H21・11・1	01 貫流ボイラー	9.0 m2	72.4 L/h		ガスバーナー	113.1 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20771	22.7	
							37181		H22・2・19	01 貫流ボイラー	9.8 m2	129.3 L/h		油圧式バーナー	129.3 L/h	LSA重油	0.5	20771	22.7	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		千代田区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
15517 大妻学院 千代田校 1020075 三番町 1 2 ほか 学校法人 大妻学院 1028357 東京都千代田区三番町 1 2				*			36894		H21・12・5	01 冷温水発生機	11.8 m2	26.6 L/h		低NOX型バーナー	42.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0			
							36895		H21・12・5	01 冷温水発生機	11.8 m2	26.6 L/h		低NOX型バーナー	42.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0			
							38878		H24・12・25	01 冷温水発生機	27.9 m2	67.8 L/h		低NOX型バーナー	108.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21817	51	
							38879		H24・12・25	01 冷温水発生機	27.9 m2	67.8 L/h		低NOX型バーナー	108.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21818	51	
							39301		H25・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	88.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	88 L/h	軽油	0.05	22032	52.4	
							40903		H27・11・30	01 冷温水発生機	17.0 m2	26.7 L/h		低NOX型バーナー	42.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22992	35.8	
							41453		H28・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	107.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	107.7 L/h	軽油	0.001	23236	33.2	
15522 日比谷潁川ビル 1000006 有楽町 1 － 6 － 3 恵明興産株式会社 1000006 東京都千代田区有楽町 1 － 4							36907		H21・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	54.6 L/h				軽油	0.05				
15523 三井住友銀行本店ビルディング 1000005 丸の内 1 － 1 － 2 三井不動産株式会社 1030022 東京都中央区日本橋室町 2 － 1 － 1							36908		H21・9・1	29 ガスタービン(非常用)	725.0 L/h			液体燃焼機関	725 L/h	LSA重油	0.3			
							36932		H21・9・1	29 ガスタービン(非常用)	646.0 L/h			液体燃焼機関	646 L/h	LSA重油	0.3			
							36933		H21・9・1	29 ガスタービン(非常用)	646.0 L/h			液体燃焼機関	646 L/h	LSA重油	0.3			
							36934		H21・9・1	29 ガスタービン(非常用)	646.0 L/h			液体燃焼機関	646 L/h	LSA重油	0.3			

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		千代田区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
15549 N T T コ ム ー ツ 橋 ビ ル							37020		H21・11・1	29 ガスタービン(非常 用)	730.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	730 L/h	軽油	0.001			
1000003 ー ツ 橋 1 ー 2 ー 1																				
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株 式会社 1000011 東京都千代田区内幸町 1 ー 1 ー 6																				
15550 鎌倉河岸ビル							37021		H21・11・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	52.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	52 L/h	軽油	0.05			
1010047 内神田 2 ー 2 ー 1																				
昭和産業株式会社 1010047 東京都千代田区内神田 2 ー 2 ー 1																				
15553 東急キャピトルタワー							37024		H21・11・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	352.8 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	352.8 L/h	A重油	0.1			
1000014 永田町 2 ー 1 0 ー 3																				
東急株式会社 1500000 東京都渋谷区南平台 5 ー 6																				
15615 麹町浅古ビル							37236		H22・3・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	101.8 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	101.8 L/h	軽油	0.05			
1020083 麹町 5 ー 3 ー 1							39294		H25・1・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	56.2 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	56.2 L/h	LSA重油	0.3	22027	50.5	
麹町建物株式会社 1020083 東京都千代田区麹町 5 ー 3 ー 1																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		千代田区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
15635 九段明善堂ビル							37290		H22・4・30	30 ディーゼル機関(非常用)	147.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	147.9 L/h	LSA重油	0.1	20993	25.3	
1020073 九段北4－1－3 4																				
環境科学株式会社																				
1020073 東京都千代田区九段北3－2 0 九段フラク ホーム3 0 4																				
15660 J A 共済ビル							37364		H22・7・15	01 その他ボイラー	29.2 m2	117.1 L/h		低NOX型バーナー	183.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21023	105.6	
							37365		H22・7・15	01 冷温水発生機	16.2 m2	68.7 L/h		低NOX型バーナー	109.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21023	105.6	
							37366		H22・7・15	01 冷温水発生機	16.2 m2	68.7 L/h		低NOX型バーナー	109.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21023	105.6	
							37415		H22・7・31	29 ガスタービン(非常用)	725.0 L/h			液体燃焼機関	725 L/h	LSA重油	0.3	21023	105.6	
							37624		H22・9・30	29 ガスタービン(非常用)	273.0 L/h			液体燃焼機関	273 L/h	A重油	0.3	21114	80.6	
15665 飯野ビルディング							37376		H22・9・1	01 その他ボイラー	14.8 m2	37.5 L/h		低NOX型バーナー	60 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21024	24	
							37377		H22・9・1	01 その他ボイラー	14.8 m2	37.5 L/h		低NOX型バーナー	60 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21024	24	
							37378		H22・9・1	01 冷温水発生機	23.6 m2	43.1 L/h		低NOX型バーナー	68.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21024	24	
							37414		H22・7・1	29 ガスタービン(非常用)	1103.0 L/h			液体燃焼機関	1103 L/h	LSA重油	0.3	21039	142.2	
							44432		R2・2・1	29 ガスタービン(非常用)	418.0 L/h			液体燃焼機関	418 L/h	A重油	0.3	24662	142.2	
15685 ヒューリック麹町ビル							37443		H22・7・31	30 ディーゼル機関(非常用)	73.3 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	73.3 L/h	軽油	0.05	21049	42.3	
1020083 麹町3－2																				
ヒューリック株式会社																				
1020083 東京都中央区日本橋大伝馬町7－3																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		千代田区		令和4年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
15686 アトレ秋葉原							37444		H22・7・31	30 ディーゼル機関(非常用)	64.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	64 L/h	軽油	0.001	21048	33		
1010021 外神田 1－9 4－5																					
株式会社アトレ																					
1500013 渋谷区恵比寿 4－1－1 8																					
15694 霞が関東急ビル							37504		H22・8・31	30 ディーゼル機関(非常用)	101.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	101 L/h	A重油	0.8	21069	78.4		
1000013 霞が関 3－7－1																					
三菱UFJ信託銀行株式会社																					
1000005 東京都千代田区丸の内 1－4－5																					
15703 真如苑 友心院							37552		H22・11・15	01 冷温水発生機	11.9 m2	26.2 L/h		ガスバーナー	42 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21088	37		
1020082 一番町 2 5							42484		H21・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	148.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	148 L/h	A重油	0.8				
宗教法人 真澄寺																					
1900023 東京都立川市柴崎町 1－2－1 3																					
15718 (仮称)秋葉原プロジェクト							37615		H22・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	64.6 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	64.6 L/h	灯油	0.001	21109	73.6		
1010041 神田須田町 2－1 8																					
三井住友ファイナンス＆リース株式会社																					
1050003 東京都港区西新橋 3－9－4																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		千代田区		令和4年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
15719 富士見一丁目計画新築工事							37616		H22・11・30	29 ガスタービン(非常用)	308.0 L/h			液体燃焼機関	308 L/h	LSA重油	0.3	21110	64.2		
1020071 富士見町１－５－１																					
住友不動産株式会社																					
1600023 東京都新宿区西新宿２－４－１																					
15721 住友不動産半蔵門駅前ビル							37620		H22・10・31	29 ガスタービン(非常用)	427.0 L/h			液体燃焼機関	363 kg/h	A重油	0.8	21112	61.6		
1020083 麴町１－６－４																					
住友不動産株式会社																					
1600023 東京都新宿区西新宿２－４－１																					
15732 千代田小川町クロスタ							37663		H22・11・30	30 ディーゼル機関(非常用)	53.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	52.3 L/h	軽油	0.05	21144	64		
1010052 神田小川町１－１ 1－１							37664		H22・11・30	30 ディーゼル機関(非常用)	59.1 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	59.1 L/h	軽油	0.05	21145	62		
千代田小川町クロスタ管理組合																					
1010052 東京都千代田区神田小川町１－１ 1																					
15736 ニッセイ麴町ビル							37672		H22・12・3	01 冷温水発生機	10.4 m2	12.3 L/h		ガスバーナー	19.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21150	23.5		
1020082 一番町１５－５							37673		H22・12・3	01 冷温水発生機	10.4 m2	12.3 L/h		ガスバーナー	19.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21150	23.5		
日本生命保険相互会社																					
5418501 大阪市中央区今橋３－５－１ 2																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		千代田区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
15758 丸の内永楽ビルディング・三井住友信託銀行 本店ビル・三菱東京UFJ銀行丸の内1丁目ビル 1000005 丸の内1－4－2 三菱地所株式会社 1000004 東京都千代田区大手町1－1－1							37759	H23・5・1	29 ガスタービン(非常 用)	690.0 L/h			液体燃焼機関	690 L/h	LSA重油	0.1	21191	150.8		
							37760	H23・5・1	29 ガスタービン(非常 用)	690.0 L/h			液体燃焼機関	690 L/h	LSA重油	0.1	21191	150.8		
							37872	H23・6・1	29 ガスタービン(非常 用)	1103.0 L/h			油圧式バーナー	1103 L/h	LSA重油	0.1	21191	150.8		
							37873	H23・6・1	29 ガスタービン(非常 用)	315.0 L/h			油圧式バーナー	315 L/h	LSA重油	0.1	21191	150.8		
							37874	H23・6・1	29 ガスタービン(非常 用)	483.0 L/h			油圧式バーナー	483 L/h	LSA重油	0.1	21191	150.8		
15765 区立九段中等教育学校 1020073 九段北2－2－1 千代田区 1020074 東京都千代田区九段南1－2－1							37779	H23・4・20	01 その他ボイラー	11.7 m2	41.5 L/h		低NOX型バーナー	66.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21201	18.7		
15782 麹町パークハウス 1020083 麹町4－5－7 麹町パークハウス管理組合 1020083 東京都千代田区麹町4－5－7							37827	H23・4・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	101.8 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	101.8 L/h	軽油	0.05				
15790 住友商事錦町ビル 1010054 神田錦町1－6 住友商事株式会社 1000004 東京都千代田区大手町2－3－2							37871	H23・6・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	58.8 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	58.8 L/h	軽油	0.2	21260	45.3		

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		千代田区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
15794 三井住友海上駿河台新館							37897		H23・5・1	29 ガスタービン(非常用)	1047.0 L/h			液体燃焼機関	1047 L/h	LSA重油	0.5	21284	101.7	
1010062 神田駿河台3－11－1																				
三井住友海上火災保険株式会社																				
1010062 東京都千代田区神田駿河台3－9																				
15799 ワテラス							37905		H23・11・1	29 ガスタービン(非常用)	946.3 L/h			油圧式バーナー	946.3 L/h	A重油	0.3	21285	11.9	
1010063 神田淡路町2－101							38241		H24・2・1	01 冷温水発生機	37.3 m2	75.8 L/h		ガスバーナー	121 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21474	165.8	
ワテラス管理組合 専門管理者 安田不動産株式会社						*	38242		H24・2・1	01 冷温水発生機	37.3 m2	75.8 L/h		ガスバーナー	121 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21474	165.8	
1010063 東京都千代田区神田淡路町2－101							39293		H25・1・1	29 ガスタービン(非常用)	463.3 L/h			液体燃焼機関	463.3 L/h	A重油	0.3	21285	11.9	
15803 JPタワー							37917		H23・7・1	29 ガスタービン(非常用)	1286.0 L/h			油圧式バーナー	1286 L/h	LSA重油	0.1	21302	34.2	
1000005 丸の内2－7－2							37918		H23・7・1	29 ガスタービン(非常用)	1286.0 L/h			油圧式バーナー	1286 L/h	LSA重油	0.1	21302	34.2	
日本郵便株式会社 外2者							37997		H23・8・1	29 ガスタービン(非常用)	725.0 L/h			油圧式バーナー	725 L/h	LSA重油	0.1	21302	34.2	
1000004 東京都千代田区大手町2－3－1							39657		H26・2・1	29 ガスタービン(非常用)	264.0 L/h			液体燃焼機関	264 L/h	LSA重油	0.1	21302	34.2	
15804 AKIBAカルチャーズZONE							37919		H23・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	63.1 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	63.1 L/h	軽油	0			
1010021 外神田1－7－6																				
三井住友信託銀行株式会社																				
1000005 東京都千代田区丸の内1－4－1																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		千代田区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
15805 麹町大通りビル 1020083 麹町 2－4－1 株式会社 大林組 1080075 東京都港区港南 2－1 5－2							37920		H23・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	136.9 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	137 L/h	A重油	0.1	21304	4.6	
15824 東急番町ビル 1020081 四番町 6－2 外 三井住友信託銀行株式会社 1080014 東京都港区芝 3－3 3－1							37998		H23・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	101.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	101.8 L/h	軽油	0.05	21352	51.1	
15825 住友商事神保町ビル 1010051 神田神保町 2－1 1－1 5 住友商事株式会社 1000004 東京都千代田区大手町 2－3－2							37999		H23・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	58.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	58.8 L/h	軽油	0.2	21353	36.5	
15850 東京駅丸の内駅舎 1000005 丸の内 1－9－1 東日本旅客鉄道株式会社東京支社 1140013 東京都北区東田端 2－2 0－6 8				＊			38157		H23・11・10	01 その他ボイラー	19.4 m2	114.4 L/h		ガスバーナー	183 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21433	27.8	
							38158		H23・11・10	01 その他ボイラー	19.4 m2	114.4 L/h		ガスバーナー	183 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21433	27.8	
							38272		H23・12・28	01 その他ボイラー	17.3 m2	83.3 L/h		ガスバーナー	133.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21481	26.4	
							38273		H23・12・28	01 その他ボイラー	17.3 m2	83.3 L/h		ガスバーナー	133.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21481	26.4	
							38274		H23・12・28	01 その他ボイラー	17.3 m2	83.3 L/h		ガスバーナー	133.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21481	26.4	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		千代田区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
15867 (仮称)猿楽町1丁目ビル 1010064 猿楽町1ー5 株式会社 集英社 1010003 東京都千代田区一ツ橋2ー5ー10							38214		H23・10・1	30ディーゼル機関(非常用)	64.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	64.7 L/h	A重油	0.3	21459	42.8	
15905 太陽生命神田ビル 1010032 岩本町2ー4ー3 太陽生命保険株式会社 1030027 東京都中央区日本橋2ー7ー1							38420		H24・1・1	30ディーゼル機関(非常用)	117.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	117.7 L/h	軽油	0.05	21549	45.1	
15906 アーバンネット神田ビル 1010047 内神田3ー6ー2 NTT都市開発株式会社 1010021 東京都千代田区外神田4ー14ー1							38421		H24・2・1	30ディーゼル機関(非常用)	93.4 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	93.4 L/h	A重油	0.1	21550	83.3	
15907 御茶ノ水ソラシティ 1010062 神田駿河台4ー6 みずほ信託銀行株式会社 1030028 東京都中央区八重洲1ー2ー1							38422		H24・6・1	29ガスタービン(非常用)	787.0 L/h			液体燃焼機関	787 L/h	A重油	0.3	21551	116	
							40219		H26・3・1	30ディーゼル機関(非常用)	84.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	84 L/h	LSA重油	0.3	22603	116	
							40220		H26・3・1	30ディーゼル機関(非常用)	84.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	84 L/h	LSA重油	0.3	22604	116	
							40221		H26・3・1	30ディーゼル機関(非常用)	84.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	84 L/h	LSA重油	0.3	22605	116	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		千代田区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
15908 ちよだプラットフォームスクウェア							38436		H24・2・1	29 ガスタービン(非常用)	131.0 L/h			液体燃焼機関	131 L/h	灯油	0.01	21559	26.8	
1010054 神田錦町3－2 1																				
財団法人 まちみらい千代田																				
1010054 東京都千代田区神田錦町3－2 1																				
15912 麹町三葉ビル							38458		H24・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	95.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	95.7 L/h	軽油	0.2	21579	44.9	
1020084 二番町3－5																				
株式会社三葉ホールディングス																				
1020084 東京都千代田区二番町3－5																				
16021 エフエム東京本社ビル							38898		H24・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	237.3 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	237.3 L/h	軽油	0.05	21832	21.1	
1020083 麹町1－7																				
株式会社 エフエム東京																				
1020083 東京都千代田区麹町1－7																				
16033 (仮称) 神田錦町3－2 0計画							38950		H25・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	108.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	108.2 L/h	A重油	0.8	21853	82.4	
1010054 神田錦町3－2 0																				
五洋建設株式会社東京建築支店																				
1120004 東京都文京区後楽2－2－8																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		千代田区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
16051 飯田橋グラン・ブルーム 1020071 富士見２－１０－２ 飯田橋グラン・ブルーム管理組合 1020071 東京都千代田区富士見２－１０－２							39025		H25・2・1	01 冷温水発生機	20.6 m2	86.6 L/h		低NOX型バーナー	138.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21891	149	
							39317		H25・4・1	29 ガスタービン(非常用)	1265.0 L/h			液体燃焼機関	1265 L/h	A重油	0.3	22040	25.6	
16057 麹町フロントビル 1020083 麹町３－３－６ 三井住友信託銀行株式会社 1000005 東京都千代田区丸の内１－４－１							39054		H24・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	70.4 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	70.4 L/h	軽油	0.2	21900	47.4	
16058 ＪＲ神田万世橋ビル 1010041 神田須田町１－２５ 東日本旅客鉄道株式会社 1510053 東京都渋谷区代々木２－２－２							39059		H24・11・1	29 ガスタービン(非常用)	469.4 L/h			液体燃焼機関	469.4 L/h	A重油	0.3	21911	92.6	
16059 メディセオ東京中央FLC 1010021 外神田３－３－６ 株式会社メディセオ 1040028 東京都中央区八重洲２－７－１５							39061		H24・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	57.6 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	57.6 L/h	LSA重油	0.3	21904	30.8	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		千代田区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
16061 株式会社読売新聞東京本社 1000004 大手町１－７－１ 株式会社読売新聞東京本社 1008055 東京都千代田区大手町１－７－１							39069		H25・4・27	01 冷温水発生機	17.8 m2	27.1 L/h		ガスバーナー	43.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21913	194.5	
							39070		H25・4・27	01 冷温水発生機	17.8 m2	27.1 L/h		ガスバーナー	43.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21914	194.5	
							39091		H24・12・1	29 ガスタービン(非常 用)	1103.0 L/h			液体燃焼機関	1103 L/h	LSA重油	0.1	21924	84.5	
							39092		H24・12・1	29 ガスタービン(非常 用)	1103.0 L/h			液体燃焼機関	1103 L/h	LSA重油	0.1	21924	84.5	
16063 大手町タワー 1000004 大手町１－５－５ みずほ信託銀行株式会社 1000005 東京都千代田区丸の内１－３－３							39078		H24・9・1	29 ガスタービン(非常 用)	1103.0 L/h			液体燃焼機関	1103 L/h	LSA重油	0.1	21918	198	
							39079		H24・9・1	29 ガスタービン(非常 用)	1103.0 L/h			液体燃焼機関	1103 L/h	LSA重油	0.1	21918	198	
							39080		H24・9・1	29 ガスタービン(非常 用)	1073.0 L/h			液体燃焼機関	1073 L/h	LSA重油	0.1	21919	198	
							39081		H24・9・1	29 ガスタービン(非常 用)	1073.0 L/h			液体燃焼機関	1073 L/h	LSA重油	0.1	21919	198	
							39082		H24・9・1	29 ガスタービン(非常 用)	237.3 L/h			液体燃焼機関	237.3 L/h	LSA重油	0.1	21920	198	
							39083		H24・9・1	29 ガスタービン(非常 用)	237.3 L/h			液体燃焼機関	237.3 L/h	LSA重油	0.1	21920	198	
							39084		H24・9・1	29 ガスタービン(非常 用)	323.4 L/h			液体燃焼機関	323.4 L/h	LSA重油	0.1	21920	198	
16069 三井住友銀行神保町ビル 1010052 神田小川町３－１２ 株式会社 三井住友銀行 1000005 東京都千代田区丸の内１－１－２							39104		H24・6・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	63.5 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	63.5 L/h	軽油	0.5	21925	45.5	
							39105		H24・6・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	63.5 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	63.5 L/h	軽油	0.5	21926	45.5	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		千代田区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
16118 東京歯科大学水道橋校舎新館							39292		H25・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	103.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未満)	103 L/h	A重油	0.8	22026	68.7	
1010061 神田三崎町 2－1－1 4																				
学校法人 東京歯科大学																				
1010061 東京都千代田区神田三崎町 2－9－1 8																				
16120 中央合同庁舎第 8 号館							39303		H25・2・1	29 ガスタービン(非常用)	1040.5 L/h			液体燃焼機関	1040.5 L/h	A重油	0.3	22029	2.7	
1000014 永田町 1－6－1							39304		H25・2・1	29 ガスタービン(非常用)	1040.5 L/h			液体燃焼機関	1040.5 L/h	A重油	0.3	22030	2.7	
8号館PFI会社																				
1040031 東京都中央区京橋 2－1 6－1																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		千代田区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
16125 大手町フィナンシャルシティ 1000004 大手町１－９－４～７ 大手町フィナンシャルシティ管理組合 1000004 東京都千代田区大手町１－９－７							39490		H25・7・1	29 ガスタービン(非常 用)	315.0 L/h			液体燃焼機関	315 L/h	LSA重油	0.1	22121	178.9	
							39491		H25・8・1	29 ガスタービン(非常 用)	315.0 L/h			液体燃焼機関	315 L/h	LSA重油	0.1	22041	154	
							43646		H24・2・1	29 ガスタービン(非常 用)	1433.0 L/h			液体燃焼機関	1433 L/h	LSA重油	0.1	24209	178.9	
							43647		H24・2・1	29 ガスタービン(非常 用)	1433.0 L/h			液体燃焼機関	1433 L/h	LSA重油	0.1	24209	178.9	
							43648		H24・1・1	29 ガスタービン(非常 用)	1575.0 L/h			液体燃焼機関	1575 L/h	LSA重油	0.1	24210	178.9	
							43649		H24・1・1	29 ガスタービン(非常 用)	1575.0 L/h			液体燃焼機関	1575 L/h	LSA重油	0.1	24210	178.9	
							43650		H24・2・1	29 ガスタービン(非常 用)	315.0 L/h			液体燃焼機関	315 L/h	LSA重油	0.1	24211	178.9	
							43651		H24・2・1	29 ガスタービン(非常 用)	315.0 L/h			液体燃焼機関	315 L/h	LSA重油	0.1	24211	178.9	
							43652		H24・2・1	29 ガスタービン(非常 用)	236.0 L/h			液体燃焼機関	236 L/h	LSA重油	0.1	24212	150.4	
							43882		H31・3・1	29 ガスタービン(非常 用)	1433.0 L/h			液体燃焼機関	1433 L/h	A重油	0.3	22041	154	
							39319		H25・5・1	29 ガスタービン(非常 用)	1433.0 L/h			液体燃焼機関	1433 L/h	A重油	0.3	22041	154	
							39320		H25・5・1	29 ガスタービン(非常 用)	1433.0 L/h			液体燃焼機関	1433 L/h	A重油	0.3	22041	154	
							39488		H25・5・1	29 ガスタービン(非常 用)	725.0 L/h			液体燃焼機関	725 L/h	LSA重油	0.1	22121	178.9	
							39489		H25・5・1	29 ガスタービン(非常 用)	725.0 L/h			液体燃焼機関	725 L/h	LSA重油	0.1	22121	178.9	
16164 加賀電子株式会社本社ビル 1010023 神田松永町２０ 加賀電子株式会社 1010023 東京都千代田区神田松永町２０							39484		H25・7・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	70.4 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	70.4 L/h	軽油	0.2	22119	52.5	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		千代田区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
16181 日本生命丸の内ガーデンタワー 1000005 丸の内 1－1－3 日本生命保険相互会社 1000005 東京都千代田区丸の内 1－6－6							39567		H25・11・1	29 ガスタービン(非常用)	725.0 L/h			液体燃焼機関	725 L/h	A重油	0.3	22146	115	
16183 住友不動産 千代田ファーストウイング 1010051 神田神保町 2－3 6－1 住友不動産株式会社 1600023 東京都新宿区西新宿 2－4－1							39573		H25・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	104.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	104 L/h	LSA重油	0.3	22153	39.7	
16187 学校法人 山脇服飾美術学院 1020074 九段南 4－8－2 1 学校法人 山脇服飾美術学院 1020074 東京都千代田区九段南 4－8－2 1							39582		H25・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	58.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	58.8 L/h	軽油	0.2	22161	0	
16195 ブランドズ四番町(共同施設) 1020081 四番町 2－4 ブランドズ四番町管理組合 1020081 東京都千代田区四番町 2－4							39598		H25・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	58.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	58 L/h	軽油	0.001	22204	52.4	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		千代田区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
16214 三井住友銀行東館 1000005 丸の内1－3－2 株式会社三井住友銀行 1000005 東京都千代田区丸の内1－1－2				*			39639		H26・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	469.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	469 L/h	A重油	0.8	22230	150	
							39640		H26・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	469.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	469 L/h	A重油	0.8	22230	150	
							39641		H26・7・1	29 ガスタービン(非常用)	1103.0 L/h			ガス専焼機関 液体燃焼機関	969 m3N/h 1103 L/h	LSA重油 都市ガス(13A)	0.1 0	22231	150	
							40394		H27・2・14	01 冷温水発生機	35.6 m2	89.0 L/h		低NOX型バーナー	142 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22702	135.5	
							40395		H27・2・14	01 冷温水発生機	35.6 m2	89.0 L/h		低NOX型バーナー	142 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22702	135.5	
16219 東京駅総武地下4階北部発電機室 1000005 丸の内1－9－1 東日本旅客鉄道株式会社 1510053 東京都渋谷区代々木2－2－6							43912		H31・4・1	29 ガスタービン(非常用)	795.0 L/h			液体燃焼機関	795 L/h	A重油	0.3	24331	5.7	
16220 ザ・パークハウスグラン三番町 1020075 三番町5－19 ザ・パークハウスグラン三番町 1020075 東京都千代田区三番町5－19							39659		H26・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	70.4 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	70.4 L/h	A重油	0.3	22243	3.3	
16244 株式会社銭高組 東京支社 1028678 一番町31番地 株式会社銭高組 東京支社 1028678 東京都千代田区一番町31番地							39748		H25・6・1	01 冷温水発生機	15.4 m2	17.6 L/h		低NOX型バーナー	28.1 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22290	24.4	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		千代田区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
16363 テラススクエア							40171		H26・8・1	29 ガスタービン(非常用)	401.0 L/h			ガス専焼機関	401 L/h	軽油 都市ガス(13A)	0.001 0	22580	90.6	
1010054 神田錦町３－２ 2																				
テラススクエア管理組合 管理者 住友商事株式会社																				
1010054 東京都千代田区神田錦町３－２ 2																				
16365 神田須田町一丁目開発計画							40175		H26・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	108.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	108.5 L/h	A重油	0.5	22585	41.3	
1010041 神田須田町 1－5－1 0																				
株式会社 相鉄アーバンクリエイツ																				
2200005 神奈川県横浜市西区南幸 2－1－2 2																				
16366 住友不動産平河町ビル							40176		H26・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	137.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	137 L/h	A重油	0.3	22586	50.4	
1000001 平河町 2－1－1																				
住友不動産株式会社																				
1600023 東京都新宿区西新宿 2－4－1																				
16367 KADOKAWA富士見ビル							40177		H26・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	70.4 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	70.4 L/h	A重油	0.5	22582	43.3	
1020071 富士見 2－1 3－1 2																				
株式会社KADOKAWA																				
1020071 東京都千代田区富士見 2－1 3－3																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		千代田区		令和4年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
16380 秋葉原ラジオ会館							40223		H26・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	70.4 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	70.4 L/h	軽油	0.2	22607	49		
1010021 外神田 1－1 5－1 6																					
株式会社秋葉原ラジオ会館																					
1010021 東京都千代田区外神田 1－1 5－1 6																					
16391 ＹＫＫ８０ビル・ＹＫＫ和泉ビル							40275		H26・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	151.1 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	151.1 L/h	LSA重油	0.3	22629	45.4		
1010024 神田和泉町 1－1 9																					
ＹＫＫ不動産株式会社																					
1018642 東京都千代田区神田和泉町 1－1 9																					
16404 朝日信用金庫本部ビル							40351		H26・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	80.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	80 L/h	軽油	0.001	22661	36.9		
1010031 東神田 2－1－2																					
朝日信用金庫																					
1100016 東京都台東区台東 2－8－2																					
16409 ザ・パークハウスグラン千鳥ヶ淵							40362		H26・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	103.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	103 L/h	A重油	0.8	22668	53.4		
1000001 三番町 2－1																					
中央電力株式会社																					
1070052 東京都千代田区永田町 2－1 3－5																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		千代田区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
16426 神田風源ビル							40417		H27・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	58.4 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	58.4 L/h	軽油	0.001	22704	35.6	
1010032 岩本町１－１１－２																				
三井住友信託銀行株式会社																				
1000005 東京都千代田区丸の内１－４－１																				
16432 番町会館							40454		H27・4・18	01 冷温水発生機	13.4 m2	19.1 L/h		低NOX型バーナー	30.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22726	35.5	
1020076 五番町１２－１																				
番町会館株式会社																				
1070062 東京都港区南青山１－１５－５																				
16434 東京ガーデンテラス紀尾井町				＊	＊	＊	40462		H27・4・20	01 冷温水発生機	20.6 m2	80.4 L/h		低NOX型バーナー	128.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22731	180.5	
1020094 紀尾井町１－３							40463		H27・4・20	01 冷温水発生機	20.6 m2	80.4 L/h		低NOX型バーナー	128.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22731	180.5	
株式会社西武プロパティーズ							40464		H27・4・20	01 その他ボイラー	20.6 m2	73.8 L/h		低NOX型バーナー	118 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22731	180.5	
1710022 東京都豊島区南池袋１－１６－１５							40674		H27・7・1	29 ガスタービン(非常用)	1433.0 L/h			液体燃焼機関	1433 L/h	LSA重油	0.3	22882	181.5	
							40675		H27・7・1	29 ガスタービン(非常用)	1433.0 L/h			液体燃焼機関	1433 L/h	LSA重油	0.3	22882	181.5	
							40726		H27・7・1	31 ガス機関(常用)稀薄燃焼	235.0 L/h			ガス専焼機関	210 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22882	181.5	乾式排煙脱硝装置
							40727		H27・7・1	31 ガス機関(常用)稀薄燃焼	235.0 L/h			ガス専焼機関	210 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22882	181.5	乾式排煙脱硝装置
							43525		H27・4・14	01 貫流ボイラー	9.9 m2	88.6 L/h		低NOX型バーナー	141.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24164	179	
							43526		H27・4・14	01 貫流ボイラー	9.9 m2	88.6 L/h		低NOX型バーナー	141.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24164	179	
				43527		H27・4・14	01 貫流ボイラー	9.9 m2	88.6 L/h		低NOX型バーナー	141.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24164	179				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		千代田区		令和4年3月31日																		
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設		
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)			
16448 平河町センタービル							40519		S62・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	75.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未満)	75 L/h	軽油	0.001	22758	37.9			
1020093 平河町 1－4－1 2																						
九州旅客鉄道株式会社																						
8120011 福岡県福岡市博多区博多駅前 3－2 5－2 1																						
16458 鉄鋼ビルディング							40580		H27・4・1	29 ガスタービン(非常用)	401.0 L/h			液体燃焼機関	641.6	A重油	0.3	22805	130.2			
1000001 丸の内 1－8－2																						
株式会社 鉄鋼ビルディング							40589		H27・4・1	29 ガスタービン(非常用)	725.0 L/h			液体燃焼機関	725 L/h	A重油	0.3	22805	130.2			
1000005 東京都千代田区丸の内 1－8－2																						
16461 大手門タワー・ENEOSビル							40590		H27・4・1	29 ガスタービン(非常用)	646.0 L/h			液体燃焼機関	646 L/h	A重油	0.3	22808	115.2			
1000004 大手町 1－1－2							40591		H27・4・1	29 ガスタービン(非常用)	646.0 L/h			液体燃焼機関	646 L/h	A重油	0.3	22809	115.2			
三菱地所株式会社							42133		H27・6・1	29 ガスタービン(非常用)	533.0 L/h			液体燃焼機関	533 L/h	LSA重油 都市ガス(13A)	0.1 0	23600	115.2			
1000004 東京都千代田区大手町 1－1－1																						

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		千代田区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
16473 大手町フィナンシャルシティ グランキューブ 1000004 大手町 1－9－2 三菱地所株式会社 1000004 東京都千代田区大手町 1－1－1				*	*	*	40622		H27・6・1	31 ガス機関(常用) 稀薄燃焼	173.9 L/h			ガス専焼機関	155.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22828	164.4	乾式排煙脱硝装置
							40623		H27・6・1	31 ガス機関(常用) 稀薄燃焼	173.9 L/h			ガス専焼機関	155.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22828	164.4	乾式排煙脱硝装置
							40624		H27・6・1	31 ガス機関(常用) 稀薄燃焼	173.9 L/h			ガス専焼機関	155.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22828	164.4	乾式排煙脱硝装置
							40731		H27・7・1	29 ガスタービン(非常 用)	1433.0 L/h			液体燃焼機関	1433 L/h	LSA重油 都市ガス(13A)	0.1 0	22828	164.4	
							40732		H27・7・1	29 ガスタービン(非常 用)	1433.0 L/h			液体燃焼機関	1433 L/h	LSA重油 都市ガス(13A)	0.1 0	22828	164.4	
							40733		H27・7・1	29 ガスタービン(非常 用)	1433.0 L/h			液体燃焼機関	1433 L/h	LSA重油 都市ガス(13A)	0.1 0	22828	164.4	
							41079		H28・1・1	29 ガスタービン(非常 用)	689.0 L/h			液体燃焼機関	689 L/h	LSA重油 都市ガス(13A)	0.3 0	22828	164.4	
							41080		H28・1・1	29 ガスタービン(非常 用)	689.0 L/h			液体燃焼機関	689 L/h	LSA重油 都市ガス(13A)	0.3 0	22828	164.4	
16493 千代田区立高齢者総合福祉センター・国家公務員 共済組合連合会九段坂病院 1020074 九段南 1－6－1 2 千代田区/国家公務員共済組合連合会 1020074 東京都千代田区九段南1-2-1/千代田区九段南 1-6-12				*	*	*	40740		H27・8・10	01 貫流ボイラー	8.4 m2	53.2 L/h		ガスバーナー	85.1 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22903	61.7	
							40741		H27・8・10	01 貫流ボイラー	8.4 m2	53.2 L/h		ガスバーナー	85.1 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22903	61.7	
							40742		H27・8・10	01 冷温水発生機	23.9 m2	43.7 L/h		ガスバーナー	69.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22904	56.4	
							40743		H27・8・10	01 冷温水発生機	23.9 m2	43.7 L/h		ガスバーナー	69.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22905	56.4	
							41019		H27・10・1	29 ガスタービン(非常 用)	287.8 L/h			液体燃焼機関	287.8 L/h	LSA重油	0.1	23042	57.6	
							41020		H27・10・1	29 ガスタービン(非常 用)	287.8 L/h			液体燃焼機関	287.8 L/h	LSA重油	0.1	23043	57.6	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		千代田区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
16503 永田町合同庁舎							40790		H27・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	56.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	56 L/h	A重油	0.8	22935	32.7	
1000014 永田町1－1 1－3 9																				
内閣府大臣官房																				
1008914 東京都千代田区永田町1－6－1																				
16504 メヂカルフレンドビル							40791		H27・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	68.1 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	68.1 L/h	軽油	0.001	22938	36.4	
1020073 九段北3－2－4																				
株式会社メヂカルフレンド社																				
1020073 東京都千代田区九段北3－2－4																				
16531 住友不動産二番町ファーストビル							40891		H27・10・1	29 ガスタービン(非常用)	483.0 L/h			液体燃焼機関	483 L/h	LSA重油 都市ガス(13A)	0.1 0	22987	35.5	
1020084 二番町4－5																				
住友不動産株式会社																				
1600023 東京都新宿区西新宿2－4－1																				
16541 プレミスト麹町管理組合							40942		H27・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	58.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	58 L/h	軽油	0.001	23015	59	
1020083 麹町4－4－1																				
プレミスト麹町管理組合																				
1020083 東京都千代田区麹町4－4－1																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		千代田区		令和4年3月31日																		
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設		
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)			
16587 東京駅京葉地下第三配電所				＊	＊	＊	41126		H28・4・1	29 ガスタービン(非常用)	483.0 L/h			液体燃焼機関	483 L/h	LSA重油	0.3	23099	4.8			
1000005 丸の内3－7－6																						
東日本旅客鉄道株式会社																						
1510053 東京都渋谷区代々木2－2－2																						
16590 東京ミッドタウン日比谷									41134		H28・9・1	01 貫流ボイラー	9.7 m2	72.2 L/h		油圧式バーナー ガスバーナー	127.7 L/h 115.5 m3N/h	LSA重油 都市ガス(13A)	0.1 0	23106	193.1	
1000006 有楽町1－1－2									41135		H28・9・1	01 貫流ボイラー	9.7 m2	72.2 L/h		ガスバーナー 油圧式バーナー	115.5 m3N/h 127.7 L/h	LSA重油 都市ガス(13A)	0.1 0	23106	193.1	
三井不動産株式会社									41624		H28・11・1	31 ガス機関(常用) 稀薄燃焼	235.0 L/h			ガス専焼機関	210 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23106	193.1	乾式排煙脱硝装置
1030022 東京都中央区日本橋室町2－1－1									41625		H28・11・1	31 ガス機関(常用) 稀薄燃焼	235.0 L/h			ガス専焼機関	210 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23106	193.1	乾式排煙脱硝装置
									41626		H28・11・1	31 ガス機関(常用) 稀薄燃焼	235.0 L/h			ガス専焼機関	210 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23106	193.1	乾式排煙脱硝装置
									41628		H28・11・1	29 ガスタービン(非常用)	1439.0 L/h			液体燃焼機関	1439 L/h	A重油 都市ガス(13A)	0.3 0	23466	61.3	
									41629		H28・11・1	29 ガスタービン(非常用)	1439.0 L/h			液体燃焼機関	1439 L/h	A重油 都市ガス(13A)	0.3 0	23466	61.3	
16591 T O K I W A ブリッジ							41136		H27・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	93.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	93 L/h	軽油	0.001	23107	10.5			
1040004 大手町2－7－1																						
三菱地所株式会社																						
1000004 東京都千代田区大手町1－1－1																						

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		千代田区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
16601 大手町パークビルディング							41170		H28・4・1	29 ガスタービン(非常 用)	1286.0 L/h			混複合バーナー	1286 L/h	LSA重油 都市ガス(13A)	0.1 0	23131	150	
1000004 大手町 1－1－1							41171		H28・4・1	29 ガスタービン(非常 用)	725.0 L/h			液体燃焼機関	725 L/h	LSA重油	0.1	23131	150	
三菱地所株式会社							41172		H28・4・1	29 ガスタービン(非常 用)	725.0 L/h			液体燃焼機関	725 L/h	LSA重油	0.1	23131	150	
1000004 東京都千代田区大手町 1－1－1							42139		H28・5・1	31 ガス機関(常用) 稀薄燃焼	93.8 L/h			ガス専焼機関	84 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23604	150	乾式排煙脱硝装置
							42140		H29・4・1	29 ガスタービン(非常 用)	546.0 L/h			液体燃焼機関	546 L/h	LSA重油	0.1	23605	150	
16609 鉄鋼ビルディング運用会社統合プロジェクト 新オフィス構築工事							41200		H27・5・1	29 ガスタービン(非常 用)	280.0 L/h			液体燃焼機関	280 L/h	A重油	0.3	23146	127.7	
1000005 丸の内 1－8－2																				
D I A Mアセットマネジメント株式会社																				
1000005 東京都千代田区丸の内 3－3－1																				
16616 小学館ビル							41220		H28・6・1	29 ガスタービン(非常 用)	447.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	447 L/h	LSA重油	0.5	23161	49.2	
1010003 一ツ橋 2－3－1																				
株式会社小学館																				
1010003 東京都千代田区一ツ橋 2－3－1																				
16629 (仮称) 区営東松下町住宅							41268		H28・8・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	70.4 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	70.4 L/h	LSA重油	0.3	23195	7.3	
1010042 神田東松下町 2 2																				
千代田区																				
1020074 東京都千代田区九段南 1－2－1																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		千代田区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
16643 J E B L 秋葉原スクエア 1010022 神田練堀町 8 5 株式会社ジェイアール東日本ビルディング 1510053 東京都渋谷区代々木 2－7－7							41392		H28・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	160.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	160 L/h	LSA重油	0.3	23225	56.6	
16653 日比谷パークフロント 1000011 内幸町 2－1 6－1 三菱 U F J 信託銀行株式会社 1000005 東京都千代田区丸の内 1－4－5							41454		H28・9・1	29 ガスタービン(非常用)	548.0 L/h			液体燃焼機関	548 L/h	LSA重油	0.3	23237	102.9	
16690 アルファグランデ千桜タワー 1010042 神田東松下町 2 5 株式会社ファミリーネット・ジャパン 1056229 東京都港区愛宕 2－5－1							41692		H28・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	74.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	74.7 L/h	A重油	0.5	23383	83.8	
16708 S－G A T E 大手町北 1010047 内神田 2－3－4 株式会社サンケイビル 1000004 東京都千代田区大手町 1－7－2							41750		H29・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	62.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	62.7 L/h	A重油	0.5	23410	47.1	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		千代田区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
16709 X－P R E S S有楽町 1000006 有楽町2－2－1 株式会社サンケイビル 1000004 千代田区大手町1－7－2							41751		H29・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	74.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	74.7 L/h	A重油	0.5	23412	51.7	
16730 神田スクエアフロント 1010054 神田錦町1－4－3 住友商事株式会社 1000004 東京都千代田区大手町2－3－2							41891		H29・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	83.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	83 L/h	軽油	0.001	23486	39.6	
16731 日本大学 経済学部3号館 1010065 西神田1－2－7 学校法人日本大学 1020074 東京都千代田区九段南4－8－2 4							41894		H28・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	101.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	101 L/h	軽油	0.001	23490	59.8	
16756 P M O半蔵門 1020083 麹町2－1 野村不動産株式会社 1600023 東京都新宿区西新宿1－2 6－2							42001		H29・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	78.6 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	78.6 L/h	A重油	0.3	23539	51.5	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		千代田区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
16757 [電事法]グラントウキョウサウスタワー 1000005 丸の内１－９－２ 東日本旅客鉄道株式会社 1510053 東京都渋谷区代々木２－２－２							43076		H19・7・1	29 ガスタービン(非常 用)	964.0 L/h			液体燃焼機関	964 L/h	A重油	0.3	23540	206.3	
							43077		H19・10・1	29 ガスタービン(非常 用)	463.3 L/h			液体燃焼機関	463.3 L/h	A重油	0.3	23541	206.3	
							43078		H19・10・1	29 ガスタービン(非常 用)	407.0 L/h			液体燃焼機関	407 L/h	A重油	0.3	23542	206.3	
16758 日本大学理工学部 駿河台校舎南棟（仮称） 1010062 神田駿河台３－１１ 学校法人日本大学 1020074 東京都千代田区九段南４－８－２４							42005		H29・7・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	115.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	115 L/h	LSA重油	0.5	23543	3.1	
16785 大手町 プレイス 1000004 大手町 2－3－1 大手町プレイス管理組合 大手町プレイス管理 業務共同体 管理者代表者 NTTパナソニックリユーサ ポート株式会社 1000004 東京都千代田区大手町 2－3－1				*	*	*	42209		H29・8・1	31 ガス機関(常用) 稀薄燃焼	986.0 L/h			ガス専焼機関	880 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23623	182	乾式排煙脱硝装置
							42210		H29・8・1	31 ガス機関(常用) 稀薄燃焼	986.0 L/h			ガス専焼機関	880 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23623	182	乾式排煙脱硝装置
							42233		H29・7・1	29 ガスタービン(非常 用)	1575.0 L/h			液体燃焼機関	1575 L/h	A重油	0.3	23630	176.4	
							42234		H29・7・1	29 ガスタービン(非常 用)	1575.0 L/h			液体燃焼機関	1575 L/h	A重油	0.3	23631	176.4	
							42235		H29・7・1	29 ガスタービン(非常 用)	1575.0 L/h			液体燃焼機関	1575 L/h	A重油	0.3	23632	176.4	
							42236		H29・7・1	29 ガスタービン(非常 用)	546.0 L/h			液体燃焼機関	546 L/h	A重油	0.3	23633	179.8	
							42381		H29・10・21	29 ガスタービン(非常 用)	483.0 L/h			液体燃焼機関	483 L/h	A重油	0.3	23709	176.4	
							42446		H29・11・1	29 ガスタービン(非常 用)	1838.0 L/h			液体燃焼機関	1838 L/h	A重油	0.3	23737	179.8	
							42447		H29・11・1	29 ガスタービン(非常 用)	1838.0 L/h			液体燃焼機関	1838 L/h	A重油	0.3	23738	179.8	
							44047		R1・7・1	29 ガスタービン(非常 用)	1838.0 L/h			液体燃焼機関	1838 L/h	A重油	0.3	24408	179.8	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		千代田区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
16788 丸の内二重橋ビルディング 1000005 丸の内3－10 三菱地所株式会社 1000004 東京都千代田区大手町1－1－1				*			42227	H29・8・1	29 ガスタービン(非常用)	1062.0 L/h			液体燃焼機関	1062 L/h	A重油	0.3	23629	149.9		
							42228	H29・8・1	29 ガスタービン(非常用)	566.0 L/h			液体燃焼機関 ガス専焼機関	566 L/h 543 m3N/h	A重油 都市ガス(13A)	0.3 0	23629	149.9		
							42417	H30・2・1	31 ガス機関(常用) 稀薄燃焼	246.0 L/h			ガス専焼機関	220 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23723	149.9	乾式排煙脱硝装置	
							42418	H30・2・1	31 ガス機関(常用) 稀薄燃焼	246.0 L/h			ガス専焼機関	220 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23723	149.9	乾式排煙脱硝装置	
							42803	H30・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	97.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	97 L/h	A重油	0.3	23898	145.1		
16793 B I Z C O R E 神保町 1010052 神田小川町3－9－2 B I Z C O R E 神保町管理組合 1010052 東京都千代田区神田小川町3－9－2							42274	H29・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	79.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	79 L/h	A重油	0.8	23661	36.5		
16794 竹橋スクエア 1010054 神田錦町2－3 安田不動産株式会社 1010054 東京都千代田区神田錦町2－11							42275	H29・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	74.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	74.7 L/h	A重油	0.5	23662	38.1		
16818 パークコート三番町ヒルトップレジデンス 1020075 三番町20 株式会社N T T ファシリティーズ 1080023 東京都港区芝浦3－4－1							42416	H29・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	53.3 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	53.3 L/h	A重油	0.8	23722	62.6		

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		千代田区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
16820 パークコート千代田富士見 ザ タワー 1020071 富士見2－10－3 パークコート千代田富士見 ザ タワー管理組合 1020071 東京都千代田区富士見2－10－3							42431		H25・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	167.4 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	167.4 L/h	A重油	0.3	23730	7	
16826 お茶の水ユニオンビル 1010062 神田駿河台2－1－20 安田不動産株式会社 1010054 東京都千代田区神田錦町2－11							42452		H29・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	80.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	80.5 L/h	軽油	0.2	23739	24.3	
16835 ザ・パークハウス千代田麹町 1020083 麹町6－4－6 株式会社ファミリーネット・ジャパン 1056229 東京都港区愛宕2－5－1							42478		H29・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	57.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	57 L/h	A重油	0.8	23757	63.3	
16836 砂防会館 1020093 平河町2－7－5 一般社団法人全国治水砂防協会 1020093 東京都千代田区平河町2－7－4							42479		H29・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	160.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	160 L/h	A重油	0.3	23748	34.1	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		千代田区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
16853 丸の内熱供給(株) 丸の内二重橋ビルプラント 1000005 丸の内3－2－3 丸の内熱供給株式会社 1000005 東京都千代田区丸の内1－6－5				*	*	*	42568		H30・2・20	01 炉筒煙管ボイラー	257.1 m2	859.3 L/h		低NOX型バーナー	1375 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23807	149.9	
							42569		H30・3・1	01 炉筒煙管ボイラー	257.1 m2	888.1 L/h		低NOX型バーナー	1421 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23807	149.9	
							42570		H30・3・1	01 炉筒煙管ボイラー	257.1 m2	888.1 L/h		低NOX型バーナー	1421 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23807	149.9	
16856 住友不動産麹町ファーストビル 1020083 麹町4－2－3ほか 住友不動産株式会社 1600023 東京都新宿区西新宿2－4－1							42577		H30・1・1	29 ガスタービン(非常 用)	504.0 L/h			ガス専焼機関 液体燃焼機関	448.3 m3N/h 504 L/h	A重油 都市ガス(13A)	0.3 0	23808	53.1	
16875 住友不動産ふくおか半蔵門ビル 1020083 麹町1－1 2－1 住友不動産株式会社 1600023 東京都新宿区西新宿2－4－1							42655		H30・5・1	29 ガスタービン(非常 用)	483.0 L/h			液体燃焼機関 ガス専焼機関	483 L/h 431 m3N/h	LSA重油 都市ガス(13A)	0.1 0	23839	37.7	
16921 東急四谷ビル 1020083 麹町6－6－2～4 東京急行電鉄株式会社 1500036 東京都渋谷区南平台町5－6							43045		H30・5・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	62.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	62 L/h	A重油	0.8	23926	40.9	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		千代田区		令和4年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
16922 (仮称) ヒューリック有楽町二丁目開発計画							43046		H30・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	117.6 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	117.6 L/h	A重油	0.5	23927	59.4		
1000006 有楽町 2－2－3																					
ヒューリック株式会社																					
1030011 東京都中央区日本橋大伝馬町 7－3																					
16926 ONE AVENUE（共用施設）							43059		H30・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	80.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	80.5 L/h	軽油	0.2	23935	52.4		
1020082 一番町 2 0－1 3																					
ONE AVENUE管理組合																					
1020082 東京都千代田区一番町 2 0－1 3																					
16976 パークコート一番町							43312		H30・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	57.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	57 L/h	A重油	0.8	24040	52.8		
1020082 一番町 1 4－2																					
株式会社N T T ファシリティーズ																					
1080023 東京都港区芝浦 3－4－1																					
17007 THE 千代田麹町 TOWER							43473		H30・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	55.0 L/h			液体燃焼機関	55	軽油	0.001	24119	81.4		
1020083 麹町 3－2－1 3																					
株式会社N T T ファシリティーズ																					
1080023 東京都港区芝浦 3－4－1																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		千代田区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
17010 アパホテル<国会議事堂前駅前> 1000014 永田町2－10－2 アパマンション株式会社 9200046 石川県金沢市大和町1－5							43476		H30・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	54.5 L/h			液体燃焼機関	54.5 L/h	A重油	0.8	24117	3.4	
17023 住友不動産秋葉原駅前ビル 1010022 神田練堀町300 住友不動産株式会社 1600023 東京都新宿区西新宿2－4－1							43521		H30・12・1	29 ガスタービン(非常用)	646.0 L/h			液体燃焼機関 ガス専焼機関	646 L/h 358 m3N/h	LSA重油 都市ガス(13A)	0.1 0	24158	113.9	
17031 半蔵門PREXNorth 1020083 麹町2－3－2 三井住友信託銀行株式会社 1000005 東京都千代田区丸の内1－4－1							43545		H30・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	59.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	59 L/h	軽油	0.001	24170	58.9	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		千代田区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
17043 O T E M A C H I O N E 1000004 大手町１－２－１ Otemachi One管理組合 管理会社 Otemachi Oneマゼンタ株式会社 1000004 東京都千代田区大手町１－２－１				*	*	*	43622		H30・12・1	29 ガスタービン(非常 用)	2121.0 L/h			ガス専焼機関 液体燃焼機関	1880 m3N/h 2121 L/h	LSA重油 都市ガス(13A)	0.1 0	24185	198.3	
							43623		H30・12・1	29 ガスタービン(非常 用)	2121.0 L/h			ガス専焼機関 液体燃焼機関	1880 m3N/h 2121 L/h	LSA重油 都市ガス(13A)	0.1 0	24185	198.3	
							43760		H31・2・1	31 ガス機関(常用) 稀薄燃焼	246.0 L/h			ガス専焼機関	220 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24267	199.1	乾式排煙脱硝装置
							43761		H31・2・1	31 ガス機関(常用) 稀薄燃焼	246.0 L/h			ガス専焼機関	220 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24267	199.1	乾式排煙脱硝装置
							43762		H31・2・1	31 ガス機関(常用) 稀薄燃焼	246.0 L/h			ガス専焼機関	220 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24267	199.1	乾式排煙脱硝装置
							45233		R3・9・1	29 ガスタービン(非常 用)	145.0 L/h			液体燃焼機関	145 L/h	A重油	0.3	25201	32.7	
							45234		R3・9・1	29 ガスタービン(非常 用)	260.0 L/h			液体燃焼機関	260 L/h	A重油	0.3	25202	32.6	
17052 神田錦町二丁目計画新築工事 1010054 神田錦町２－２－１ほか 住友商事株式会社 1000004 東京都千代田区大手町２－３－２							43663		H31・3・1	29 ガスタービン(非常 用)	1838.0 L/h			液体燃焼機関 ガス専焼機関	1838 L/h 1628 m3N/h	LSA重油 都市ガス(13A)	0.1 0	24241	119.4	
17073 住友不動産秋葉原ファーストビル 1010021 外神田１－５－１ 住友不動産株式会社 1600023 東京都新宿区西新宿２－４－１							43763		H31・3・1	29 ガスタービン(非常 用)	646.0 L/h			液体燃焼機関	646 L/h	LSA重油	0.1	24268	119.1	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		千代田区		令和4年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
17085 御茶ノ水配電塔							43857		H31・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	65.4 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	65.4 L/h	軽油	0.001	24307	2.6		
1010062 神田駿河台 2																					
東日本旅客鉄道株式会社																					
1510053 東京都渋谷区代々木 2－2－2																					
17090 神保町北東急ビル							43881		H31・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	102.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	102.7 L/h	A重油	0.5	24318	48.7		
1000000 神田三崎町 3－1－1 6																					
東急不動産株式会社																					
1500043 東京都渋谷区道玄坂 1－2 1－1																					
17098 丸の内熱供給株式会社 大手町センター				*	*	*	43921		R1・6・14	01 炉筒煙管ボイラー	257.1 m2	859.4 L/h		低NOX型バーナー	1375 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24348	197.8		
1000004 大手町 1－2－1							43922		R1・6・14	01 炉筒煙管ボイラー	257.1 m2	859.4 L/h		低NOX型バーナー	1375 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24348	197.8		
丸の内熱供給株式会社							43923		R1・6・14	01 炉筒煙管ボイラー	341.5 m2	1095.6 L/h		低NOX型バーナー	1375 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24349	197.8		
1000005 東京都千代田区丸の内 1－6－5							43924		R1・6・14	01 炉筒煙管ボイラー	341.5 m2	1095.6 L/h		低NOX型バーナー	1375 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24349	197.8		
							43925		R1・6・14	01 炉筒煙管ボイラー	341.5 m2	1095.6 L/h		低NOX型バーナー	1375 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24349	197.8		
							43926		R1・6・14	01 炉筒煙管ボイラー	341.5 m2	1095.6 L/h		低NOX型バーナー	1375 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24349	197.8		
							44733		H31・4・1	29 ガスタービン(非常用)	1286.0 L/h			液体燃焼機関 ガス専焼機関	1286 L/h 1139 m3N/h	A重油 都市ガス(13A)	0.3 0	24832	156.7		
							43919		R1・6・14	01 炉筒煙管ボイラー	257.1 m2	859.4 L/h		低NOX型バーナー	1375 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24348	197.8		
							43920		R1・6・14	01 炉筒煙管ボイラー	257.1 m2	859.4 L/h		低NOX型バーナー	1375 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24348	197.8		

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		千代田区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
17100 秋葉原プロジェクト							43929		H31・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	59.6 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	59.6 L/h	A重油	0.5	24337	48.1	
1010021 外神田1－100																				
ダイビル株式会社																				
5300005 大阪府大阪市北区中之島3－6－32																				
17120 （仮称）丸の内1－3計画フィットアウト工事タワー部分							43981		R1・9・1	29 ガスタービン(非常用)	1287.0 L/h			ガス専焼機関	1140 m3N/h	A重油	0.3	24378	150	
													液体燃焼機関	1287 L/h	都市ガス(13A)	0				
							43982		R1・9・1	29 ガスタービン(非常用)	1287.0 L/h			ガス専焼機関	1140 m3N/h	A重油	0.3	24378	150	
													液体燃焼機関	1287 L/h	都市ガス(13A)	0				
1000005 丸の内1－3－1																				
三菱地所株式会社																				
1000004 東京都千代田区大手町1－1－1																				
17163 丸紅ビル							44155		R1・12・1	29 ガスタービン(非常用)	542.0 L/h			液体燃焼機関	542 L/h	LSA重油	0.5	24466	104.7	
							44156		R1・12・1	29 ガスタービン(非常用)	542.0 L/h			液体燃焼機関	542 L/h	LSA重油	0.5	24467	104.7	
1000004 大手町1－4－2																				
みずほ信託銀行株式会社																				
1010047 東京都中央区八重洲区1－2－1																				
17170 半蔵門PREX south							44200		R1・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	59.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	59 L/h	軽油	0.001	24507	57.9	
1020083 麹町2－5－1																				
半蔵門PREXsouth管理組合																				
1020083 東京都千代田区麹町2－5－1																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		千代田区		令和4年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
17186 （仮称）丸の内1－3計画フィットアウト工 事アネックス部分							44249		R1・12・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	62.0 L/h			ディーゼル(シリン ター内径400mm未	62 L/h	A重油	0.3	24561	53		
1000005 丸の内1－3－1																					
三菱地所株式会社																					
1000004 東京都千代田区大手町1－1－1																					
17187 住友不動産麹町ガーデンタワー							44251		R1・11・1	29 ガスタービン(非常 用)	1103.0 L/h			ガス専焼機関 液体燃焼機関	982 m3N/h 1103	LSA重油 都市ガス(13A)	0.1 0	24562	126		
1020083 麹町5－1－1																					
住友不動産株式会社																					
1600023 東京都新宿区西新宿2－4－1																					
17189 銀行会館							44254		R1・12・1	29 ガスタービン(非常 用)	418.0 L/h			ガス専焼機関 液体燃焼機関	982 m3N/h 418 L/h	A重油 都市ガス(13A)	0.3 0	24568	35.5		
1000005 丸の内1－3－1							44255		R1・12・1	29 ガスタービン(非常 用)	418.0 L/h			ガス専焼機関 液体燃焼機関	982 m3N/h 418 L/h	A重油 都市ガス(13A)	0.3 0	24568	35.5		
一般社団法人全国銀行協会、(株)みずほフィ ナンシャルグループ、三菱地所(株)																					
1000005 東京都千代田区丸の内1－3－1																					
17190 参議院新清水谷議員宿舎							44261		R1・10・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	58.0 L/h			ディーゼル(シリン ター内径400mm未	58 L/h	LSA重油	0.3	24567	35.5		
1020094 紀尾井町1－1 5																					
衆議院事務局																					
1000014 東京都千代田区永田町1－7－1																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		千代田区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
17197 みずほ丸の内タワー・銀行会館・丸の内テラス 1000005 丸の内１－３－１、３、４ 株式会社みずほフィナンシャルグループ、一般社団法人全国銀行協会、三菱地所株式会社 1000004 東京都千代田区大手町１－５－５							44277		R1・12・1	29 ガスタービン(非常用)	1103.0 L/h			ガス専焼機関 液体燃焼機関	982 m3N/h 1103 L/h	A重油 都市ガス(13A)	0.3 0	24565	53	
							44278		R1・12・1	29 ガスタービン(非常用)	1103.0 L/h			ガス専焼機関 液体燃焼機関	982 m3N/h 1103 L/h	A重油 都市ガス(13A)	0.3 0	24565	53	
17216 専修大学靖国通り神田新校舎（仮称） 1010051 神田神保町３－４－１ 学校法人専修大学 1010051 東京都千代田区神田神保町３－８－１							44381		R1・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	74.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	74.7 L/h	LSA重油	0.5	24629	4.8	
17224 警視庁神田警察署庁舎 1010054 神田錦町３－３－２ 警視庁神田警察署 1010054 東京都千代田区神田錦町３－３－２				*			44420		R2・4・1	01 冷温水発生機	23.9 m2	39.7 L/h		低NOX型バーナー	63.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24660	45.2	
							44421		R2・4・1	01 冷温水発生機	23.9 m2	39.7 L/h		低NOX型バーナー	63.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24660	45.2	
							44577		R2・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	129.9 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	129.9 L/h	軽油	0.001	24748	39.4	
17228 常盤橋タワー 1000004 大手町２－６－４ 三菱地所株式会社 1000004 東京都千代田区大手町１－１－１							44445		R2・4・1	29 ガスタービン(非常用)	1050.0 L/h			ガス専焼機関 液体燃焼機関	939.2 m3N/h 1050 L/h	A重油 都市ガス(13A)	0.3 0	24670	208.8	
							44446		R2・4・1	29 ガスタービン(非常用)	1050.0 L/h			液体燃焼機関	1050 L/h	A重油	0.3	24670	208.8	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		千代田区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
17237 内神田ミッドスクエア							44483		R2・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	60.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	60.2 L/h	軽油	0.001	24679	37.2	
1010047 内神田1－16－8																				
内神田ミッドスクエア管理組合																				
1010054 東京都千代田区神田錦町3－26																				
17266 大手町二丁目常盤橋地区第一種市街地再開発事業A棟MDA第3DC建築工事（B工事）							44602		R2・7・1	29 ガスタービン(非常用)	209.8 L/h			液体燃焼機関	209.8 L/h	A重油	0.3	24766	208.8	
1000004 大手町2－6、中央区八重洲1－11																				
丸の内ダイレクトアクセス株式会社																				
1000005 東京都千代田区丸の内3－4－1 新国際ビル8階																				
17270 明産霞が関ビル							44617		R2・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	56.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	56.2 L/h	A重油	0.5	24776	40	
1000013 霞が関3－7－4																				
明産株式会社																				
1070052 東京都港区赤坂1－1－12																				
17279 アルビオ・ザ・タワー千代田飯田橋							44659		R2・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	77.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	77.2 L/h	軽油	0.001	24800	84.3	
1020072 飯田橋4－7－4他																				
ミサワホーム株式会社																				
1600023 東京都新宿区西新宿2－4－1																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		千代田区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
17285 KANDA SQUARE GATE 1010047 内神田 1－1 4－8 住友商事株式会社 1000004 東京都千代田区大手町 2－3－2							44676		R2・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	50.9 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	50.9 L/h	軽油	0.001	24823	48.3	
17326 有楽町センタービル 1000006 有楽町 2－5－1 ①株式会社朝日新聞社②東宝株式会社③松竹株式会社 5300005 ①大阪市北区中之島2-3-18②千代田区有楽町1-2-2							44843		R3・1・1	29 ガスタービン(非常用)	546.0 L/h			液体燃焼機関	546 L/h	A重油	0.3	24918	70.3	
17328 住友不動産神田和泉町ビル 1010024 神田和泉町 1－9－2 住友不動産株式会社 1600023 東京都新宿区西新宿 2－4－1							44847		R3・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	102.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	102.7 L/h	A重油	0.5	24920	39.7	
17331 (仮称) 日本通運グループ統合拠点移転プロジェクト 1010024 神田和泉町 2－1 外 日本通運株式会社 1050021 東京都港区東新橋 1－9－3							44871		R3・2・1	29 ガスタービン(非常用)	606.0 L/h			液体燃焼機関	606 L/h	A重油	0.5	24945	64	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		千代田区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
17373 神田錦町一丁目ビル							45119		R3・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	66.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	66.8 L/h	LSA重油	0.5	25118	44.3	
1010054 神田錦町１－２ 7																				
野村不動産株式会社																				
1600023 東京都新宿区西新宿 １－２ 6－２																				
17374 （仮称）九段南 1 丁目プロジェクト							45131		R3・7・1	29 ガスタービン(非常用)	725.0 L/h			液体燃焼機関	725 L/h	LSA重油	0.3	25128	78.2	
1020074 九段南 1－5－1 他 4 筆																				
合同会社ノーヴェグランデ 代表社員一般社団法人ノーヴェグランデ																				
1030027 東京都中央区日本橋 2－1－1 4																				
17403 大手町二丁目常盤橋地区第一種市街地再開発事業D棟新築工事（プラント設備B工事）							45258		R3・9・1	29 ガスタービン(非常用)	336.5 L/h			液体燃焼機関	336.5 L/h	灯油	0.008	25214	50.9	
1000004 大手町二丁目							45259		R3・9・1	29 ガスタービン(非常用)	336.5 L/h			液体燃焼機関	336.5 kg/h	灯油	0.008	25214	50.9	
三菱地所株式会社							45285		R3・9・25	30 ディーゼル機関(非常用)	110.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	110.5 L/h	灯油	0	25227	47.9	
1000004 東京都千代田区大手町 1－1－1																				
17414 PMO神保町新築工事							45351		R3・11・1	30 ディーゼル機関(常用)	64.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	64.5 L/h	軽油	0.001	25247	50.2	
1010051 神田神保町 2－1 0－3																				
野村不動産株式会社																				
1600023 東京都新宿区西新宿 １－２ 6－２																				