

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
02025 竹の湯							29024		S61・8・1	01 浴場用ボイラー	23.0 m2	17.1 L/h		ガスバーナー	27.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	17457	23	
106-0047 南麻布1－15－11																				
02032 アイビス共同ビル							04031		S51・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	110.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	110 L/h	A重油	0.52	02468	37.6	
106-0032 六本木7－14－4 株式会社 アイビス 106-0032 東京都港区六本木7－14－4																				
02034 青葉六本木ビルディング							04033		H4・8・1	29 ガスタービン(非常用)	467.0 L/h			液体燃焼機関	467 L/h	LSA重油	0.1	02470	49.8	
106-0032 六本木3－16－33 三井住友信託銀行株式会社 1000005 東京都千代田区丸の内1－4－1																				
02035 青山クリスタルビル							04035		H3・2・1	29 ガスタービン(非常用)	104.0 L/h			液体燃焼機関	104 L/h	軽油	0.5	02472	37.9	
107-0061 北青山3－5－12 浅田不動産有限会社 107-0061 東京都港区北青山3－5－12																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
02040 青山ビルディング				*			33286		H16・11・30	30 ディーゼル機関(非常用)	139.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	139 L/h	LSA重油	0.3	19038	59.6		
107-0061 北青山１－２－３																					
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社																					
1000005 東京都千代田区丸の内１－４－５																					
02045 青山安田ビル							04055		H8・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	74.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	74 L/h	軽油	0.5	02483	22.7		
107-0052 赤坂７－１－２ 1																					
安田不動産株式会社																					
101-0054 東京都千代田区神田錦町２－１ 1																					
02047 赤坂センタービル							04057		S46・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	54.6 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	54.6 L/h	A重油	0.8	02485	3.3		
107-0051 元赤坂１－３－１ 2							04058		S48・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	54.6 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	54.6 L/h	A重油	0.8	02486	22.6		
関電不動産開発株式会社							38654		H24・5・1	29 ガスタービン(非常用)	447.1 L/h			油圧式バーナー	447.1 L/h	A重油	0.3	21693	96.9		
5300005 大阪府大阪市北区中之島３－３－２ 3							38955		H24・12・1	29 ガスタービン(非常用)	144.0 L/h			液体燃焼機関	144 L/h	LSA重油	0.3	21857	95.3		
02049 赤坂一丁目センタービル							04060		S63・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	119.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	119 L/h	LSA重油	0.08	02488	58		
107-0052 赤坂１－１ 1－３ 0																					
森トラスト株式会社																					
105-0001 東京都港区虎ノ門２－３－１ 7																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
02051 NMF 青山一丁目ビル 107-0052 赤坂 8－1－2 2 三井住友信託銀行株式会社 1000005 東京都千代田区丸の内 1－4－1							04062		H1・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	79.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	79 L/h	LSA重油	0.06	02490	2.3	
02056 赤坂第一ビル 107-0052 赤坂 4－9－1 7 土屋振興株式会社 107-0052 東京都港区赤坂 4－9－1 7							04075		S54・3・20	01 冷温水発生機	14.0 m2	38.7 L/h		ガスバーナー	62 m3N/h	都市ガス(13A)	0	02497	46.1	
							04076		S54・9・1	29 ガスタービン(非常用)	68.9 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	68.9 L/h	灯油	0.01	02498	2.9	
02060 住友不動産 青山ビル西館 107-0052 赤坂 8－5－2 6 住友不動産株式会社 1600023 新宿区西新宿 2－4－1							04090		H4・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	104.1 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	104.1 L/h	LSA重油	0.1	02502	45.3	
							26480		H12・5・20	29 ガスタービン(非常用)	328.0 L/h			液体燃焼機関	328 L/h	LSA重油	0.3	16386	43	
02062 住友不動産 青山ビル東館 1070052 赤坂 8－5－2 7 住友不動産株式会社 107-0052 東京都港区赤坂 8－5－2 6							04092		H7・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	60.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	60.5 L/h	LSA重油	0.3	02504	33.7	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
02064 赤坂５丁目地区地域冷暖房施設 107-0052 赤坂５－３－６ 赤坂熱供給株式会社 1070052 東京都港区赤坂５－４－８ クレール・タイ ヨービル４階				*	*	*	04094		H5・6・15	01 炉筒煙管ボイラー	60.1 m2	221.2 L/h		ガスバーナー	354 m3N/h	都市ガス(13A)	0	02506	89.7	
							04095		H5・6・15	01 炉筒煙管ボイラー	122.6 m2	441.8 L/h		ガスバーナー	707 m3N/h	都市ガス(13A)	0	02506	89.7	
							04096		H7・7・22	01 炉筒煙管ボイラー	60.1 m2	221.2 L/h		低NOX型バーナー	354 m3N/h	都市ガス(13A)	0	02506	89.7	
							32973		H17・5・7	01 炉筒煙管ボイラー	123.6 m2	438.0 L/h		ガスバーナー	700 m3N/h	都市ガス(13A)	0	02506	89.7	
							32974		H17・5・7	01 炉筒煙管ボイラー	60.9 m2	219.0 L/h		ガスバーナー	350 m3N/h	都市ガス(13A)	0	02506	89.7	
							35023		H19・1・1	29 ガスタービン(非常 用)	515.0 L/h				灯油	0.01	19820	15.3		
							35092		H19・1・1	29 ガスタービン(常用)	465.0 L/h				都市ガス(13A)	0	19861	179.9		
							35093		H19・1・1	29 ガスタービン(常用)	465.0 L/h				都市ガス(13A)	0	19863	179.9		
02066 赤坂パークハウス管理組合 107-0052 赤坂７－５－１ 赤坂パークハウス管理組合 107-0052 東京都港区赤坂７－５－１							27550		H12・10・10	01 水管ボイラー	9.9 m2	64.0 L/h		油圧式バーナー	64 L/h	LSA重油	0.07	02508	47	
							32153		H16・3・15	01 その他ボイラー	9.9 m2	64.0 L/h		油圧式バーナー	64 L/h	LSA重油	0.07	02508	47	
02071 日本郵便株式会社 赤坂郵便局 1078799 赤坂８－４－１ 7 日本郵便株式会社 1008792 東京都千代田区大手町２－３－１ 大手町プレ イスウエストタワー							04106		H7・9・1	01 冷温水発生機	10.8 m2	54.4 L/h		低NOX型バーナー	87.1 m3N/h	都市ガス(13A)	0	02512	48	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
02077 宗教法人 阿含宗関東別院 108-0073 三田4-14-15 宗教法人 阿含宗関東別院 108-0073 東京都港区三田4-14-15							04119		S61・5・31	01 冷温水発生機	20.3 m2	44.3 L/h		ガスバーナー	70.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	02519	24	
							33863		H17・11・28	01 冷温水発生機	18.0 m2	47.6 L/h		ガスバーナー	62.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	02519	24	
02086 麻布十番公共駐車場 106-0045 麻布十番1 港区 1050011 東京都港区芝公園1-5-25							04137		H10・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	102.4 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	102.4 L/h	LSA重油	0.3	02529	11.5	
02089 C R 神谷町ビル 106-0041 麻布台1-11-9 三菱UFJ信託銀行株式会社 1060041 東京都港区麻布台1-11-9							04140		H1・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	77.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	77 L/h	LSA重油	0.06	02532	7.5	
02090 麻布台ビル 1060041 麻布台2-2-1 恵比寿興業株式会社 106-0041 東京都港区麻布台2-2-1							35297		H18・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	63.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	63.5 L/h	軽油	0.05	19987	28.5	
							35604		H20・1・10	01 冷温水発生機	12.5 m2	38.6 L/h		低NOX型バーナー	m3N/h	都市ガス(13A)	0	02533	25.3	
							35605		H20・1・10	01 冷温水発生機	12.5 m2	38.6 L/h		低NOX型バーナー	m3N/h	都市ガス(13A)	0	02533	25.3	
							35606		H20・1・10	01 冷温水発生機	12.5 m2	38.6 L/h		低NOX型バーナー	m3N/h	都市ガス(13A)	0	02533	25.3	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
02092 麻布テラスアパートメント 106-0032 六本木５－１６－３５ 森トラスト株式会社 1050001 東京都港区虎ノ門２－３－１７							35052		H18・10・25	01 冷温水発生機	11.9 m2	19.6 L/h				都市ガス(13A)	0	02535	26	
							35053		H18・10・30	01 冷温水発生機	11.9 m2	19.6 L/h		低NOX型バーナー	31.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	02535	26	
							35054		H18・11・6	01 冷温水発生機	11.9 m2	19.6 L/h		低NOX型バーナー	31.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	02535	26	
02099 東京虎ノ門東急REIホテル 105-0002 愛宕１－６－６ 株式会社 関東東急ホテルズ 105-0002 東京都港区愛宕１－６－６						*	04157		S51・3・1	01 セクショナルボイラー	30.8 m2	177.0 L/h		油圧式バーナー	177 L/h	灯油	0.001	02542	47.1	
							04158		S51・3・1	01 セクショナルボイラー	30.8 m2	177.0 L/h		油圧式バーナー	177 L/h	灯油	0.001	02542	47.1	
02100 台北駐日経済文化代表處 108-0071 白金台５－２０－１、２ 台北駐日経済文化代表處 1080071 東京都港区白金台５－２０－２							04159		S63・10・1	29 ガスタービン(非常 用)	134.0 L/h			液体燃焼機関	134 L/h	灯油	0.015	02543	21.2	
02101 サマセット品川東京 108-0074 高輪４－２４－５８ 株式会社ボルテックス 1020071 東京都千代田区富士見２－１０－２							04160		S55・10・10	01 炉筒煙管ボイラー	12.9 m2	28.6 L/h		ガスバーナー	45.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	02544	34.6	
							04161		S55・10・10	01 炉筒煙管ボイラー	12.9 m2	28.6 L/h		ガスバーナー	45.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	02544	34.6	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
02102 アーバン新橋ビル							04162		H4・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	107.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	107.5 L/h	LSA重油	0.3	02545	37.9		
105-0004 新橋 4－5－1																					
アーバン新橋ビル管理組合																					
105-0004 東京都港区新橋 4－5－1																					
02103 プラセオ青山ビル							04163		H2・12・11	30 ディーゼル機関(非常用)	116.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	116 L/h	LSA重油	0.29	02546	48.4		
107-0061 北青山 2－7－1 3																					
エヌ・テイ・テイ都市開発株式会社																					
100-0004 東京都千代田区大手町 2－2－2																					
02112 東北新社新ビル							04172		H2・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	81.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	81.5 L/h	A重油	0.8	02555	47.9		
107-0052 赤坂 4－8－1 3																					
株式会社 東北新社																					
107-0052 東京都港区赤坂 4－1 7－7																					
02113 アークヒルズ熱供給センター				＊	＊	＊	04173		S60・4・1	01 炉筒煙管ボイラー	122.6 m2	443.7 L/h		低NOX型バーナー	710 m3N/h	都市ガス(13A)	0	02556	154		
107-6090 赤坂 1－1 2－3 2							04174		S60・4・1	01 炉筒煙管ボイラー	122.6 m2	443.7 L/h		低NOX型バーナー	710 m3N/h	都市ガス(13A)	0	02556	154		
アークヒルズ熱供給株式会社							04175		S60・4・1	01 炉筒煙管ボイラー	122.6 m2	443.7 L/h		低NOX型バーナー	710 m3N/h	都市ガス(13A)	0	02556	154		
107-6090 東京都港区赤坂 1－1 2－3 2							04176		S62・12・11	01 炉筒煙管ボイラー	122.6 m2	443.7 L/h		低NOX型バーナー	710 m3N/h	都市ガス(13A)	0	02556	154		
							04177		H11・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	106.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	106 L/h	A重油	0.8	02556	154		
							04178		S60・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	116.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	116.5 L/h	A重油	0.8	02556	154		

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
02114 アーク森ビル 107-6090 赤坂 1－1 2－3 2 森ビル株式会社 1060032 東京都港区六本木 6－1 0－1							42742		H30・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	320.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	320 L/h	LSA重油	0.3	02557	154.1	
							42743		H30・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	320.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	320 L/h	LSA重油	0.3	02557	154.1	
02115 アークタワーズ 106-0032 六本木 1－3－3 9 森ビル株式会社 1060032 東京都港区六本木 6－1 0－1							04181		S60・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	116.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	116.5 L/h	A重油	0.8	02558	7.2	
02116 赤坂溜池タワー 1070052 赤坂 2－1 7－7 赤坂溜池タワー管理組合 管理者 森ビル株式会社 1070052 東京都港区赤坂 2－1 7－7				*			04182		H12・2・9	01 炉筒煙管ボイラー	9.4 m2	73.7 L/h		低NOX型バーナー	118 m3N/h	都市ガス(13A)	0	02559	105.9	
							04183		H12・2・9	01 炉筒煙管ボイラー	9.4 m2	73.7 L/h		低NOX型バーナー	118 m3N/h	都市ガス(13A)	0	02559	105.9	
							04184		H12・2・9	01 冷温水発生機	16.1 m2	41.6 L/h		ガスバーナー	66.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	02559	105.9	
							04185		H12・2・9	01 冷温水発生機	16.1 m2	41.6 L/h		ガスバーナー	66.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	02559	105.9	
							04186		H12・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	185.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	185 L/h	LSA重油	0.07	02560	105	
							30988		H14・10・1	29 ガスタービン(非常用)	328.0 L/h			液体燃焼機関	328 L/h	LSA重油	0.3	18303	6.4	
							30989		H14・10・1	29 ガスタービン(非常用)	328.0 L/h			液体燃焼機関	328 L/h	LSA重油	0.3	18303	6.4	
							35398		H19・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	58.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	58 L/h	軽油	0.5	20054	2.7	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
02117 イースタンビル 105-0003 西新橋2－1 5－1 2 京阪ホールディングス株式会社 5730032 大阪府枚方市岡東町 1 7 3－1							04189		H9・5・10	01 セクショナルボイラー	9.9 m2	75.0 L/h		油圧式バーナー	75 L/h	LSA重油	0.06	02561	43.9	
							04190		H9・5・10	01 セクショナルボイラー	16.4 m2	125.1 L/h		油圧式バーナー	125.1 L/h	LSA重油	0.06	02561	43.9	
02120 五十嵐ビルディング 108-0023 芝浦2－1 1－5 港倉庫株式会社 108-0023 東京都港区芝浦2－1 1－7							36076		H19・5・1	01 冷温水発生機	16.1 m2	33.6 L/h				都市ガス(13A)	0	02564	69.9	
							36077		H19・5・1	01 冷温水発生機	16.1 m2	33.6 L/h				都市ガス(13A)	0	02564	69.9	
02122 アクシスビル 106-0032 六本木5－1 7－1 株式会社　アクシス 106-0032 東京都港区六本木5－1 7－1							04197		S56・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	76.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	76 L/h	A重油	0.8	02566	25.1	
							33679		H17・6・30	30 ディーゼル機関(非常用)	68.3 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	68.3 L/h	軽油	0.2	19235	27.1	
02124 NMF芝ビル 108-0014 芝4－2－3 三井住友信託銀行株式会社 1000005 東京都千代田区丸の内1－4－1							04200		H2・11・1	29 ガスタービン(非常用)	137.6 L/h			液体燃焼機関	137.6 L/h	LSA重油	0.1	02568	31.2	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ (m)	
02127 伊藤忠東京本社ビル							37046		H21・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	464.0 L/h					灯油	0.001			
107-0061 北青山2－5－1 伊藤忠商事株式会社																				
107-0061 東京都港区北青山2－5－1																				
02135 ウイン青山							04213		S54・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	53.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	53 L/h	軽油	0.5	02579	11.1	
107-0062 南青山2－2－1 5 ウイン青山管理組合																				
107-0062 東京都港区南青山2－2－1 5																				
02141 三井住友信託銀行株式会社　グランパーク							04220		H7・5・1	29 ガスタービン(非常用)	1329.0 L/h			液体燃焼機関	1329 L/h	LSA重油	0.1	02586	19.5	
108-0023 芝浦3－4－1 三井住友信託銀行株式会社																				
1008233 東京都千代田区丸の内1－4－1																				
02143 MS 芝浦ビル							43786		H31・2・1	29 ガスタービン(非常用)	418.0 L/h			液体燃焼機関	418 L/h	A重油	0.3	24280	58.8	
1080023 芝浦4－1 3－2 3 レジデンス・ビルディングマネジメント株式会社																				
1040033 東京都中央区新川1－2 7－7																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
02147 東京データセンター 108-0023 芝浦4-18-20 NECビッグロブ株式会社 1410032 東京都品川区大崎1-11-1							04228		S62・10・1	29 ガスタービン(非常用)	320.0 L/h			液体燃焼機関	320 L/h	LSA重油	0.5	02592	33.5	
							35700		H12・11・1	29 ガスタービン(非常用)	160.0 L/h			液体燃焼機関	L/h	LSA重油	0.1	02592	33.5	
							35701		H19・11・1	29 ガスタービン(非常用)	646.0 L/h			液体燃焼機関	646 L/h	LSA重油	0.1	20224	5	
02148 三田NNビル 108-0014 芝4-1-23 日本生命保険相互株式会社 5410042 大阪市中央区今橋3-5-12							04229		H6・5・20	01 冷温水発生機	24.1 m2	109.3 L/h		低NOX型バーナー	174.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	02593	107.7	
							04230		H6・5・20	01 冷温水発生機	24.1 m2	109.3 L/h		低NOX型バーナー	174.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	02593	107.7	
							04232		H6・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	267.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	267.5 L/h	LSA重油	0.1	02594	108.6	
							36239		H20・10・17	01 貫流ボイラー	9.9 m2	72.4 L/h				都市ガス(13A)	0	02593	107.7	
							38958		H24・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	63.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	63.7 L/h	LSA重油	0.5	21956	104.3	
02149 株式会社 フジ・メディア・ホールディングス 1350091 台場2-4-8 株式会社 フジ・メディア・ホールディングス 1350091 東京都港区台場2-4-8							04233		H7・4・1	29 ガスタービン(非常用)	1442.0 L/h			液体燃焼機関	1442 L/h	LSA重油	0.1	02595	20.6	
							04234		H7・4・1	29 ガスタービン(非常用)	1442.0 L/h			液体燃焼機関	1442 L/h	LSA重油	0.1	02595	20.6	
02151 オーク南麻布ビル 106-0047 南麻布3-19-23 みずほ信託銀行株式会社 1030028 東京都中央区八重洲1-2-1							04236		S60・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	75.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	75 L/h	A重油	0.8	02597	12.8	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
02165 小原流会館（青山小原ビル） 107-0062 南青山５－７－１７ 財団法人　小原流 107-0062 東京都港区南青山５－７－１７							04270		H11・3・20	01 冷温水発生機	13.6 m2	26.4 L/h		低NOX型バーナー	42.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	02622	43	
							04273		S50・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	55.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	55.5 L/h	軽油	0.5	02622	43	
							37834		H23・6・30	01 冷温水発生機	14.3 m2	27.0 L/h		低NOX型バーナー	43.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	02622	43	
02168 オリンピックイン麻布 106-0047 南麻布１－７－３７ オリンピックイン株式会社 101-0043 東京都千代田区神田富山町３０－１							04276		H2・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	60.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	60.5 L/h	A重油	0.8	02626	35.4	
02169 ＫＤ南青山ビル 1070062 南青山３－１－３１ 鹿島建設株式会社 1078348 東京都港区元赤坂１－３－１							04277		H6・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	141.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	141 L/h	LSA重油	0.1	02627	50.2	
							36114		H6・8・10	01 冷温水発生機	30.0 m2	61.9 L/h		ガスバーナー	59.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	02627	50.2	
							36115		H6・8・10	01 冷温水発生機	30.0 m2	61.9 L/h		ガスバーナー	59.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	02627	50.2	
02171 ロジング湾 1080022 海岸３－９－４０ 一般財団法人　東京港湾福利厚生協会 1080022 東京都港区海岸３－９－５							04279		H5・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	96.3 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	96.3 L/h	LSA重油	0.3	02629	4.6	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
02173 品川公共職業安定所 六本木庁舎							04282		H11・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	61.6 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	61.6 L/h	LSA重油	0.3	02631	24.6		
106-0032 六本木 3－2－2 1																					
品川公共職業安定所																					
1060032 東京都港区六本木 3－2－2 1																					
02177 鹿島赤坂別館							35152		H19・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	140.2 L/h					LSA重油	0.8				
1070052 赤坂 6－5－1 1																					
鹿島建設株式会社																					
107-0051 東京都港区元赤坂 1－2－7																					
02182 カナダ大使館							04304		H2・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	110.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	110 L/h	軽油	0.5	02644	37.8		
107-0052 赤坂 7－3－3 8							36329		H20・12・15	01 冷温水発生機	12.4 m2	51.2 L/h			都市ガス(13A)	0	02644	37.8			
カナダ大使館							37052		H22・1・20	01 冷温水発生機	12.4 m2	51.2 L/h			都市ガス(13A)	0					
107-0052 東京都港区赤坂 7－3－3 8																					
02186 神谷町M T ビル							04308		H4・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	213.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	213 L/h	LSA重油	0.1	02649	4.3		
105-0001 虎ノ門 4－3－2 0																					
森トラスト株式会社																					
105-0001 東京都港区虎ノ門 2－3－1 7																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
02189 外務省 飯倉別館							04315		H8・11・1	29 ガスタービン(非常用)	111.0 L/h			液体燃焼機関	111 L/h	軽油	0.2	02653	1.1		
106-0041 麻布台 1－5－3																					
外務省 1008919 東京都千代田区霞が関 2－2－1																					
02190 D S 海岸ビル							04316		H4・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	107.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	107.5 L/h	A重油	0.8	02654	51.3		
1050022 海岸 2－2－6																					
三井住友信託銀行株式会社 1000005 東京都千代田区丸の内 1－4－1																					
02191 T E P I A 館							04317		S63・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	113.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	113.7 L/h	LSA重油	0.1	02655	21		
107-0061 北青山 2－8－4 4																					
一般財団法人高度技術社会推進協会 107-0061 東京都港区北青山 2－8－4 4																					
02192 機械振興会館							04320		S61・3・25	01 セクショナルボイラー	13.1 m2	93.6 L/h		油圧式バーナー	93.6 L/h	LSA重油	0.03	02656	40.8		
105-0011 芝公園 3－5－8							04321		S61・3・25	01 セクショナルボイラー	13.1 m2	93.6 L/h		油圧式バーナー	93.6 L/h	LSA重油	0.03	02656	40.8		
一般財団法人 機械振興協会							04322		H5・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	114.3 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	114.3 L/h	A重油	0.8	02657	29.2		
105-0011 東京都港区芝公園 3－5－8																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
02194 青山エネルギーサービス株式会社 107-0061 北青山2-5-1 青山エネルギーサービス株式会社 1070061 東京都港区北青山2-5-1				*	*	*	04324		S54・8・1	01 炉筒煙管ボイラー	34.3 m2	139.1 L/h		ガスバーナー	222.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	02659	90.9	
							04325		S54・8・1	01 炉筒煙管ボイラー	64.3 m2	232.1 L/h		ガスバーナー	371.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	02659	90.9	
							04326		S54・8・1	01 炉筒煙管ボイラー	64.3 m2	232.1 L/h		ガスバーナー	371.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	02659	90.9	
02195 学校法人北里研究所 108-0072 白金5-9-1 学校法人北里研究所 108-0072 東京都港区白金5-9-1				*		*	04332		H11・1・5	01 冷温水発生機	32.5 m2	93.6 L/h		ガスバーナー	149.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	02662	39.5	
							04337		H10・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	233.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	233 L/h	LSA重油	0.07	02661	46.1	
							28617		H13・3・1	01 冷温水発生機	22.3 m2	45.2 L/h		ガスバーナー	72.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	17060	24.9	
							40498		H27・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	164.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	164 L/h	A重油	0.8	22739	20.2	
							40863		H27・11・28	01 貫流ボイラー	9.7 m2	70.9 L/h		低NOX型バーナー	113.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	02662	39.5	
							41088		H28・5・1	01 貫流ボイラー	9.7 m2	70.9 L/h		低NOX型バーナー	113.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	02662	39.5	
							41089		H28・5・1	01 貫流ボイラー	9.7 m2	129.0 L/h		ガスバーナー 油圧式バーナー	117 m3N/h 129.4 L/h	A重油 都市ガス(13A)	0.74 0	02662	39.5	
							44867		R3・4・10	01 冷温水発生機	23.6 m2	47.0 L/h		低NOX型バーナー	75.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	17060	24.9	
							44868		R3・4・10	01 冷温水発生機	44.4 m2	92.3 L/h		低NOX型バーナー	147.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	02662	39.5	
							45555		R4・4・16	01 冷温水発生機	40.2 m2	92.3 L/h		ガスバーナー	147.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	02662	39.5	
02200 共栄火災ビル 105-0004 新橋1-18-6 共栄火災海上保険株式会社 1058604 東京都港区新橋1-18-6							31949		H15・11・15	01 冷温水発生機	24.9 m2	56.4 L/h		低NOX型バーナー	54.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	02667	41.9	
							40250		H26・11・19	01 冷温水発生機	21.1 m2	54.5 L/h		低NOX型バーナー	87.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18342	41.9	
							42700		H29・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	143.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	143.8 L/h	A重油	0.3	23887	35.7	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
02204 株式会社 共同通信会館 105-0001 虎ノ門2－2－5 株式会社 共同通信会館 105-0001 東京都港区虎ノ門2－2－5							04354		H9・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	210.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	210 L/h	LSA重油	0.04	02671	48.5	
							04355		S58・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	238.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	238 L/h	LSA重油	0.06	02671	48.5	
							04356		S49・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	134.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	134.5 L/h	LSA重油	0.06	02671	48.5	
02207 共同ビル（新青山） 107-0062 南青山5－9－15 株式会社ウェイブリアルエステート 1050001 東京都港区虎ノ門3－8－21							04359		S41・9・21	01 セグショナルボイラー	25.2 m2	100.0 L/h		回転式(ロータリー)バーナー	100 L/h	LSA重油	0.41	02676	33.6	
02208 共同ビル（西新橋） 105-0003 西新橋3－2 共同施設株式会社 103-0025 東京都中央区日本橋室町1－9－12							04360		H4・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	60.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	60.5 L/h	軽油	0.36	02677	40.5	
02210 学校法人 共立薬科大学 105-0011 芝公園1－5－30 学校法人 共立薬科大学 105-0011 東京都港区芝公園1－5－30							27762		H12・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	60.6 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	60.6 L/h	軽油	0.5	17063	43.6	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
02217 株式会社 蔵前工業会館							04378		H5・10・9	30 ディーゼル機関(非常用)	58.6 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	58.6 L/h	軽油	0.5	02688	44.1	
105-0004 新橋 2－1 9－1 0 株式会社 蔵前工業会館																				
105-0004 東京都港区新橋 2－1 9－1 0																				
02218 赤坂パークビル							04384		H4・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	345.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	345 L/h	LSA重油	0.3	02690	3.8	
107-6190 赤坂 5－2－2 0							04385		H6・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	165.9 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	165.9 L/h	LSA重油	0.3	02691	3.8	
ジャパンリアルエステイト投資法人							04386		H6・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	165.9 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	165.9 L/h	LSA重油	0.3	02691	3.8	
1000004 東京都千代田区大手町 1－1－1							04387		H6・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	165.9 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	165.9 L/h	LSA重油	0.3	02691	3.8	
							04388		H6・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	345.1 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	345.1 L/h	LSA重油	0.3	02690	3.8	
02222 クレアール赤坂ビル							04393		H3・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	73.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	73.7 L/h	LSA重油	0.5	02695	32.8	
107-0052 赤坂 7－1 0－7 株式会社 クレアール																				
107-0052 東京都港区赤坂 7－1 0－7																				
02224 K I ビル							04395		S63・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	131.1 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	131.1 L/h	LSA重油	0.06	02697	3	
107-0052 赤坂 6－5－3 1 鹿島建設株式会社																				
107-0051 東京都港区元赤坂 1－2－7																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
02225 慶応義塾（大学・中等部・女子高校・図書館） 108-0073 三田 2－1 5－4 5 学校法人慶應義塾 1088345 東京都港区三田 2－1 5－4 5				*			32930		H17・3・31	31 ガス機関(常用) 稀薄燃焼	90.6 L/h			ガス専焼機関	79.1 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18876	53.9	
							32931		H17・3・15	30 ディーゼル機関(非常用)	115.6 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	115.6 L/h	LSA重油	0.5			
							33475		H16・7・10	01 冷温水発生機	17.8 m2	28.1 L/h		ガスバーナー	45 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18876	53.9	
							33476		H16・7・10	01 冷温水発生機	17.8 m2	28.1 L/h		ガスバーナー	45 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18876	53.9	
							33477		H16・7・10	01 冷温水発生機	17.8 m2	24.1 L/h		ガスバーナー	38.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18876	53.9	
02226 株式会社 関電工 KDKビル 108-0023 芝浦 4－8－3 3 株式会社 関電工 108-0023 東京都港区芝浦 4－8－3 3							04414		S63・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	172.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	172.7 L/h	LSA重油	0.45	02706	3.4	
02228 京浜急行電鉄株式会社 第二ビル 108-0074 高輪 3－2 5－2 3 京浜急行電鉄株式会社 108-0074 東京都港区高輪 2－2 0－2 0							04418		H10・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	82.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	82 L/h	軽油	0.05	02709	2.3	
02229 警視庁赤坂警察署庁舎及び警察官待機宿舎 107-0052 赤坂 4－1 8－1 9 警視庁赤坂警察署 107-0052 東京都港区赤坂 4－1 8－1 9							37566		H22・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	137.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	137 L/h	軽油	0.2			

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ（m）	
02231 警視庁新橋庁舎 105-0004 新橋 6－1 8－8 警視庁 100-0013 東京都千代田区霞が関 2－1－1							04424		H5・2・1	29 ガスタービン(非常用)	1132.0 L/h			液体燃焼機関	1132 L/h	灯油	0.01	02712	15.3	
							04425		H5・2・1	29 ガスタービン(非常用)	1132.0 L/h			液体燃焼機関	1132 L/h	灯油	0.01	02713	19.6	
							04426		H5・2・1	29 ガスタービン(非常用)	1132.0 L/h			液体燃焼機関	1132 L/h	灯油	0.01	02712	15.3	
							04427		H5・2・1	29 ガスタービン(非常用)	486.0 L/h			液体燃焼機関	486 L/h	灯油	0.01	02713	19.6	
							43228		H30・9・1	01 冷温水発生機	17.2 m2	28.4 L/h		低NOX型バーナー	45.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	02714	62.8	
							44181		R1・10・28	01 冷温水発生機	17.2 m2	28.4 L/h		低NOX型バーナー	45.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	02714	62.8	
02233 京急第 1 ビル 108-0074 高輪 4－1 0－1 8 京浜急行電鉄株式会社 2200011 神奈川県横浜市西区高島 1－2－8							04433		S58・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	174.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	174.7 L/h	A重油	0.8	02717	30.1	
02234 京浜急行電鉄株式会社 第七ビル 108-0074 高輪 4－1 0－8 京浜急行電鉄株式会社 108-0074 東京都港区高輪 2－2 0－2 0							04435		S63・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	120.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	120 L/h	A重油	1	02719	29	
02235 京急新橋地下駐車場株式会社 105-0004 新橋 2 丁目東口地下街 1 号 株式会社京急百貨店 2330002 神奈川県横浜市港南区上大岡西 1－6－1							04436		S47・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	87.4 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	87.4 L/h	A重油	0.8	02720	4.2	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
02238 迎賓館 107-0051 元赤坂2－1－1 迎賓館 107-0051 東京都港区元赤坂2－1－1				*			04445		H10・12・1	01 炉筒煙管ボイラー	62.5 m2	228.7 L/h		低NOX型バーナー	366 m3N/h	都市ガス(13A)	0	02725	5	
							04446		H10・12・1	01 炉筒煙管ボイラー	62.5 m2	228.7 L/h		低NOX型バーナー	366 m3N/h	都市ガス(13A)	0	02725	5	
							04449		H10・12・1	29 ガスタービン(非常 用)	489.0 L/h			液体燃焼機関	489 L/h	軽油	0.05	02726	5	
							04450		H10・12・1	29 ガスタービン(非常 用)	489.0 L/h			液体燃焼機関	489 L/h	軽油	0.05	02727	5	
02244 航空会館 105-0004 新橋1－18－1 財団法人 日本航空協会 105-0004 東京都港区新橋1－18－2							04456		S53・11・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	56.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	56 L/h	LSA重油	0.3	02733	4	
02247 興和西新橋ビル 105-0003 西新橋2－1－1 日鉄興和不動産株式会社 1070052 東京都港区赤坂1－8－1							04466		H8・4・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	141.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	141 L/h	LSA重油	0.1	02738	12	
							31668		H15・6・10	01 冷温水発生機	12.4 m2	49.7 L/h		低NOX型バーナー	46.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	02738	12	
02249 住友不動産品川港南ビル 1080075 港南3－8－1 住友不動産株式会社 1600023 東京都新宿区西新宿2－4－1							04470		S63・12・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	67.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	67 L/h	LSA重油	0.5	02741	65.2	
							43796		H31・4・20	01 冷温水発生機	11.2 m2	43.9 L/h		低NOX型バーナー	70.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	02741	65.2	
							43797		H31・4・20	01 冷温水発生機	11.2 m2	43.9 L/h		低NOX型バーナー	70.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	02741	65.2	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
02250 三菱ＵＦＪ信託銀行 港南ビル 108-0075 港南２－９－８ 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 1008212 東京都千代田区丸の内１－４－５				*		04473		H2・6・1	29 ガスタービン(非常用)	921.0 L/h			液体燃焼機関	921 L/h	LSA重油	0.1	02743	53		
						04474		H2・6・1	29 ガスタービン(非常用)	921.0 L/h			液体燃焼機関	921 L/h	LSA重油	0.1	02743	53		
						31788		H15・9・17	01 セクショナルボイラー	11.5 m2	45.1 L/h		低NOX型バーナー	72.1 m3N/h	都市ガス(13A)	0	02743	53		
						37748		H23・4・11	01 冷温水発生機	26.4 m2	48.1 L/h		低NOX型バーナー	77 m3N/h	都市ガス(13A)	0	02742	51.9		
						38325		H24・1・21	01 冷温水発生機	26.4 m2	48.1 L/h		ガスバーナー	77 m3N/h	都市ガス(13A)	0	02742	51.9		
02251 ＮＢＦ赤坂山王スクエア 1070052 赤坂２－２－１２ 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 1000005 東京都千代田区丸の内１－４－５						04475		H1・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	59.3 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	59.3 L/h	LSA重油	0.06	02744	34.5		
02252 国際山王ビル 107-0052 赤坂３－３－５ 国際自動車株式会社 107-0052 東京都港区赤坂２－４－５						04477		S43・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	170.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	170 L/h	軽油	0.4	02745	44.6		
02256 国際自動車本社ビル 107-0052 赤坂２－６－１５ ＪＰモルガン信託銀行株式会社 1000005 東京都千代田区丸の内２－７－３ 東京ビルディング						04487		S48・1・28	01 セクショナルボイラー	17.4 m2	80.0 L/h		油圧式バーナー	80 L/h	灯油	0.002	02749	40.2		

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ (m)	
02257 国際新赤坂ビル 107-0052 赤坂 2－1 4－2 7 三井不動産株式会社 103-0025 東京都中央区日本橋室町 2－1－1							04488		H2・4・1	29 ガスタービン(非常用)	117.0 L/h			液体燃焼機関	117 L/h	灯油	0.015	02751	104.3	
							04489		S55・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	288.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	288 L/h	LSA重油	0.3	02750	99.7	
02260 独立行政法人国民生活センター 東京事務所 108-0074 高輪 3－1 3－2 2 独立行政法人 国民生活センター 2520229 神奈川県相模原市中央区弥栄 3－1－1							35192		H19・5・15	01 冷温水発生機	12.2 m2	23.1 L/h		低NOX型バーナー	36.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19912	3.8	
02262 小里会館 105-0003 西新橋 1－1 8－1 4 小里金属工業株式会社 105-0003 東京都港区西新橋 2－4－4							04496		H9・9・20	01 セクショナルボイラー	8.3 m2	62.5 L/h		油圧式バーナー	62.5 L/h	LSA重油	0.03	02756	36.5	
02263 株式会社小松製作所 コマツビルディング 1078414 赤坂 2－3－6 株式会社 小松製作所 1078414 東京都港区赤坂 2－3－6						*	04500		S41・1・12	01 炉筒煙管ボイラー	29.1 m2	80.0 L/h		油圧式バーナー	80 L/h	LSA重油	0.09	02757	47.2	
							04501		S63・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	117.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	117 L/h	LSA重油	0.3	02757	47.2	
							04498		S41・1・12	01 炉筒煙管ボイラー	49.7 m2	220.0 L/h		油圧式バーナー	220 L/h	LSA重油	0.09	02757	47.2	
							04499		S41・1・12	01 炉筒煙管ボイラー	49.7 m2	220.0 L/h		油圧式バーナー	220 L/h	LSA重油	0.09	02757	47.2	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
02265 コレツティオーネ							40879		H27・11・25	01 その他ボイラー	14.0 m2	42.8 L/h		低NOX型バーナー	68.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	02759	14.2	
107-0062 南青山6－1－3 株式会社 富士プロジェクト 107-0062 東京都港区南青山6－1－3																				
02266 コクヨ東京品川オフィス							04504		S57・12・1	29 ガスタービン(非常 用)	111.4 L/h			液体燃焼機関	111.4 L/h	灯油	0.015	02760	26.9	
108-0075 港南1－8－3 5 コクヨ株式会社							04505		S54・11・1	29 ガスタービン(非常 用)	255.0 L/h			液体燃焼機関	255 L/h	灯油	0.015	02761	46.1	
5370013 大阪府大阪市東成区大今里南6－1－1							44783		R2・11・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	64.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	64 L/h	軽油	0.001	24888	26.1	
02267 ゴトウビルディング1' s t 株式会社 ゴトウビルディング 106-0032 東京都港区六本木5－1－3							04506		H7・5・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	107.5 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	107.5 L/h	A重油	0.8	02762	34.4	
02271 三井住友銀行田町ビル 108-0023 芝浦4－2－2 5 株式会社 三井住友銀行 1000005 東京都千代田区丸の内1－1－2							04511		H7・9・1	29 ガスタービン(非常 用)	554.0 L/h			ガス専焼機関	554 L/h	LSA重油	0.001	02766	36.6	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
02272 笹川記念会館 108-0073 三田 3-1-2-1 2 一般財団法人 日本モーターボート競走会 108-0073 東京都港区三田 3-1-2-1 2				*		44694		R2・11・15	01 貫流ボイラー	8.4 m2	63.8 L/h		低NOX型バーナー	63.8 L/h	都市ガス(13A)	0	02767	62.6		
						45130		R3・7・21	01 貫流ボイラー	8.4 m2	63.8 L/h		ガスバーナー	102 m3N/h	都市ガス(13A)	0	02767	62.6		
02274 三会堂ビル 107-0052 赤坂 1-9-1 3 一般財団法人農林水産奨励会 1070052 東京都港区赤坂 1-9-1 3 三会堂ビル				*		04518		H11・4・30	01 冷温水発生機	38.3 m2	89.1 L/h		低NOX型バーナー	142.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	02769	42.1		
						04519		H11・4・30	01 冷温水発生機	38.3 m2	89.1 L/h		低NOX型バーナー	142.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	02769	42.1		
						04520		H11・4・30	01 冷温水発生機	21.4 m2	50.8 L/h		低NOX型バーナー	81.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	02769	42.1		
						04521		H11・4・30	01 炉筒煙管ボイラー	21.6 m2	69.3 L/h		低NOX型バーナー	111 m3N/h	都市ガス(13A)	0	02769	42.1		
						04522		H11・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	127.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	127 L/h	LSA重油	0.3	02769	42.1		
02277 三菱UFJ銀行芝ビル 105-0014 芝 2-4-3 株式会社三菱UFJ銀行 1008388 東京都千代田区丸の内 2-7-1				*		04526		H10・11・5	01 その他ボイラー	25.7 m2	89.6 L/h		低NOX型バーナー	143.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	02776	44.6		
						04529		H2・9・18	29 ガスタービン(非常用)	869.7 L/h			液体燃焼機関	869.7 L/h	A重油	0.8	02775	46.8		
						27729		H13・2・5	01 その他ボイラー	25.7 m2	89.6 L/h		ガスバーナー	143.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	02776	44.6		
02287 青山サンクレストビル 107-0061 北青山 2-1-3-5 オリックス不動産投資法人 1050013 東京都港区浜松町 2-3-1						04544		H11・2・15	01 冷温水発生機	14.7 m2	24.5 L/h		低NOX型バーナー	39.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	02787	31.3		
						04545		H11・3・5	01 冷温水発生機	14.7 m2	24.5 L/h		低NOX型バーナー	39.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	02787	31.3		
						35155		S54・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	87.0 L/h					軽油	0.8	19893	36		

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
02288 J R 東日本 アートセンター							04546		H10・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	91.3 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	91.3 L/h	LSA重油	0.3	02788	9.8	
105-0022 海岸 1－1 0－4 8 東日本旅客鉄道株式会社																				
151-0053 東京都渋谷区代々木 2－2－2																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
02289 学校法人慈恵大学 105-0003 西新橋 3－2 5－8 学校法人慈恵大学 105-0003 東京都港区西新橋 3－2 5－8				*	*	*	04551		S37・10・1	01 炉筒煙管ボイラー	49.8 m2	270.0 L/h		回転式(ロータリー)バーナー	270 L/h	LSA重油	0.07	02789	38	
							04556		H11・3・20	01 炉筒煙管ボイラー	52.0 m2	176.8 L/h		低NOX型バーナー	283 m3N/h	都市ガス(13A)	0	02790	94.5	
							04557		H11・3・20	01 炉筒煙管ボイラー	24.1 m2	88.4 L/h		低NOX型バーナー	141.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	02790	94.5	
							04558		H11・3・20	01 冷温水発生機	33.2 m2	68.7 L/h		低NOX型バーナー	110 m3N/h	都市ガス(13A)	0	02790	94.5	
							04569		H7・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	63.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	63 L/h	LSA重油	0.1	02797	47.4	
							29622		H13・12・1	31 ガス機関(常用)三元触媒	68.0 L/h			ガス専焼機関	108 m3N/h	都市ガス(13A)	0	02790	94.5	乾式排煙脱硝装置
							29623		H13・12・1	31 ガス機関(常用)三元触媒	68.0 L/h			ガス専焼機関	108 m3N/h	都市ガス(13A)	0	02790	94.5	乾式排煙脱硝装置
							30203		H13・10・1	29 ガスタービン(非常用)	428.0 L/h			液体燃焼機関	428 L/h	LSA重油	0.1	02796	50.3	
							38131		H23・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	169.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	169 L/h	LSA重油	0.07	21407	2.9	
							41631		H29・1・13	01 貫流ボイラー	9.8 m2	88.6 L/h		低NOX型バーナー	141.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	02796	50.3	
							41632		H29・1・13	01 貫流ボイラー	9.8 m2	88.6 L/h		低NOX型バーナー	141.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	02796	50.3	
							41633		H29・5・1	01 貫流ボイラー	9.8 m2	88.6 L/h		低NOX型バーナー	141.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	02796	50.3	
							41634		H29・5・1	01 貫流ボイラー	9.8 m2	88.6 L/h		低NOX型バーナー	141.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	02796	50.3	
							41635		H29・10・1	01 貫流ボイラー	9.8 m2	88.6 L/h		低NOX型バーナー	141.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	02796	50.3	
							41636		H29・10・1	01 貫流ボイラー	9.8 m2	88.6 L/h		低NOX型バーナー	141.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	02796	50.3	
							41906		H29・4・1	29 ガスタービン(非常用)	276.5 L/h			液体燃焼機関	276.5	LSA重油	0.5	23496	61.6	
							44074		R1・9・23	01 冷温水発生機	23.9 m2	40.6 L/h		低NOX型バーナー	64.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24430	35.8	
							44075		R1・9・23	01 冷温水発生機	23.9 m2	40.6 L/h		低NOX型バーナー	64.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24430	35.8	
							44076		R1・9・23	01 その他ボイラー	20.5 m2	71.9 L/h		低NOX型バーナー 低NOX型バーナー	115 m3N/h 127 L/h	A重油 都市ガス(13A)	0.079 0	24431	35.8	
							44077		R1・9・23	01 その他ボイラー	15.1 m2	71.9 L/h		低NOX型バーナー	115 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24432	35.8	
							44110		R1・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	151.1 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	151.1 L/h	A重油	0.3	24455	33.7	
							44111		R1・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	151.1 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	151.1 L/h	A重油	0.3	24456	33.7	
							44176		R1・9・1	31 ガス機関(常用)稀薄燃焼	93.8 L/h			ガス専焼機関	84 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24496	36.8	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
							45070		R3・6・21	01 冷温水発生機	22.4 m2	60.6 L/h		低NOX型バーナー	96.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	02790	94.5	
							45235		R3・10・20	01 貫流ボイラー	9.7 m2	72.4 L/h		ガスバーナー 油圧式バーナー	115.8 m3N/h 129 L/h	A重油 都市ガス(13A)	0.028 0	02790	94.5	
							45236		R3・10・20	01 貫流ボイラー	9.7 m2	72.4 L/h		ガスバーナー 油圧式バーナー ガスバーナー 油圧式バーナー 液体燃焼機関	115.8 m3N/h 129 L/h 115.8 m3N/h 129 L/h 129 L/h	A重油 都市ガス(13A)	0.028 0	02790	94.5	
02290 品川インターシティ 1080075 港南２－１５－２ 日鉄興和不動産株式会社 1070052 東京都港区赤坂１－８－１							04570		H9・10・1	29 ガスタービン(非常 用)	1103.0 L/h			液体燃焼機関	1103 L/h	A重油	0.3	02798	141.1	
							04571		H9・10・1	29 ガスタービン(非常 用)	1103.0 L/h			液体燃焼機関	1103 L/h	A重油	0.3	02798	141.1	
							04573		H9・10・1	29 ガスタービン(非常 用)	746.0 L/h			ガス専焼機関 ガス専焼機関	750 m3N/h 607 kg/h	A重油	0.3	02798	141.1	
							04574		H10・7・1	29 ガスタービン(非常 用)	147.0 L/h			液体燃焼機関	147 L/h	灯油	0.01	02798	141.1	
							04575		H10・7・1	29 ガスタービン(非常 用)	95.0 L/h			液体燃焼機関	95 L/h	灯油	0.01	02798	141.1	
							45231		R3・10・1	29 ガスタービン(非常 用)	1103.0 L/h			液体燃焼機関	1103 L/h	LSA重油	0.1	02798	141.1	
02291 品川熱供給株式会社エネルギーセンター(品川 東口南地域) 1086290 港南２－１５－３ 品川インターシティC棟 地下３階 品川熱供給株式会社 1086105 東京都港区港南２－１５－２				*	*	*	04576		H9・12・20	01 炉筒煙管ボイラー	78.8 m2	265.6 L/h		低NOX型バーナー	425 m3N/h	都市ガス(13A)	0	02799	141.1	
							04577		H9・12・20	01 炉筒煙管ボイラー	123.6 m2	441.8 L/h		低NOX型バーナー	707 m3N/h	都市ガス(13A)	0	02799	141.1	
							04578		H9・12・20	01 炉筒煙管ボイラー	123.6 m2	441.8 L/h		低NOX型バーナー	707 m3N/h	都市ガス(13A)	0	02799	141.1	
							04579		H9・12・1	29 ガスタービン(非常 用)	350.0 L/h			液体燃焼機関	350 L/h	灯油	0.01	02799	141.1	
							30177		H13・12・1	01 炉筒煙管ボイラー	53.7 m2	176.9 L/h		低NOX型バーナー	283 m3N/h	都市ガス(13A)	0	02799	141.1	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
02292 品川プリンスホテル 108-0074 高輪 4－1 0－3 0 株式会社プリンスホテル 1700013 東京都豊島区東池袋 3－1－5				*	*	*	04580		H5・7・15	01 炉筒煙管ボイラー	173.7 m2	583.7 L/h		ガスバーナー	934 m3N/h	都市ガス(13A)	0	02804	29.5	
							04581		H5・7・15	01 炉筒煙管ボイラー	173.7 m2	583.7 L/h		ガスバーナー	934 m3N/h	都市ガス(13A)	0	02804	29.5	
							04582		H5・7・15	01 炉筒煙管ボイラー	173.7 m2	583.7 L/h		ガスバーナー	934 m3N/h	都市ガス(13A)	0	02804	29.5	
							04587		H4・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	545.9 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	545.9 L/h	LSA重油	0.3	02805	34.1	
							04588		S61・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	71.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	71.2 L/h	A重油	0.75	02803	24	
							04589		S52・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	160.6 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	160.6 L/h	LSA重油	0.06	02802	55.3	
							30217		H13・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	219.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	219 L/h	A重油	0.8	17938	6.5	
							33123		H16・12・10	30 ディーゼル機関(非常用)	85.6 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	85.6 L/h	A重油	0.8	18964	42.4	
02294 品川センタービルディング 108-0074 高輪 3－2 3－1 7 シービーアールイー株式会社 1000005 東京都千代田区丸の内 2－1－1							04592		H2・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	102.4 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	102.4 L/h	A重油	0.8	02807	64.3	
02297 A Q U A C I T Y 芝浦 108-0023 芝浦 4－1 6－2 3 西芝倉庫株式会社 108-0023 東京都港区芝浦 4－1 6－2 3							04596		H3・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	128.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	128.2 L/h	LSA重油	0.1	02810	53.9	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
02298 芝浦アークビル 108-0023 芝浦4－19－1 東電不動産株式会社 1100015 東京都台東区東上野4－10－3							04597		H8・3・1	29 ガスタービン(非常用)	267.0 L/h			液体燃焼機関	267 L/h	LSA重油	0.3	02811	46.9	
02299 芝三丁目ビル 105-0014 芝3－43－16 株式会社 エー・エル・エー 105-0014 東京都港区芝3－15－17							04598		H5・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	77.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	77 L/h	軽油	0.5	02812	44.6	
02300 芝公園ファーストビル 105-0014 芝3－8－2 住友不動産株式会社 163-0890 東京都新宿区西新宿2－4－1							04599		H11・11・1	01 その他ボイラー	20.9 m2	70.9 L/h		ガスバーナー	113.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	02814	151.8	
							04600		H11・11・1	01 その他ボイラー	20.9 m2	70.9 L/h		ガスバーナー	113.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	02814	151.8	
							04601		H11・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	295.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	295 L/h	A重油	0.3	02813	12.2	
							40776		H27・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	79.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	79 L/h	A重油	0.8	22916	10	
02301 芝信用金庫本店 105-0004 新橋6－23－1 芝信用金庫 105-0004 東京都港区新橋6－23－1							04604		S47・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	130.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	130.5 L/h	A重油	0.8	02815	56.3	
							41820		H29・3・23	01 セクショナルボイラー	15.0 m2	65.9 L/h		低NOX型バーナー	105.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	02815	56.3	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
02302 オリックス乾ビル							04605		H10・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	103.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	103 L/h	軽油	0.05	02816	73		
1050014 芝３－２２－１																					
オリックス自動車株式会社																					
1050014 東京都港区芝３－２２－８																					
02304 芝大門センタービル							04607		H5・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	107.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	107.5 L/h	LSA重油	0.3	02818	44.6		
1050012 芝大門１－１０－１１																					
02305 芝二丁目大門ビルディング							31166		S58・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	98.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	98 L/h	LSA重油	0.08	02819	44.2		
105-0014 芝２－３－３																					
三井住友信託銀行株式会社																					
1080014 東京都港区芝３－３３－１																					
02306 株式会社 芝パークホテル						*	27854		H13・3・1	01 セクショナルボイラー	14.7 m2	58.1 L/h		ガスバーナー	93 m3N/h	都市ガス(13A)	0	17072	26.5		
105-0011 芝公園１－５－１０							27855		H13・3・1	01 セクショナルボイラー	14.7 m2	58.1 L/h		ガスバーナー	93 m3N/h	都市ガス(13A)	0	17072	26.5		
株式会社 芝パークホテル							27856		H13・3・1	01 セクショナルボイラー	14.7 m2	58.1 L/h		ガスバーナー	93 m3N/h	都市ガス(13A)	0	17072	26.5		
105-0011 東京都港区芝公園１－５－１０							41130		H28・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	64.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	64 L/h	軽油	0.001	23103	34.4		

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
02314 芝浦N S P（ガスタービン発電所） 105-0023 芝浦 1－2－1 外 清水建設株式会社 1040031 東京都中央区京橋 2－1 6－1							04626		H1・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	438.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	438 L/h	LSA重油	0.3	02829	10.4	
							45427		R4・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	135.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	135 L/h	LSA重油	0.3	25287	2.4	
							45428		R4・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	135.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	135 L/h	LSA重油	0.3	25401	2.4	
02315 株式会社フィリップス・ジャパン品川本社 108-0075 港南 2－1 3－3 7 株式会社フィリップス・ジャパン 1080075 東京都港区港南 2－1 3－3 7 フィリップスビル							35864		H20・3・15	01 冷温水発生機	11.7 m2	42.4 L/h		低NOX型バーナー	55.1 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20331	38.6	
							39467		H24・11・18	01 冷温水発生機	11.7 m2	42.4 L/h		低NOX型バーナー	67.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20331	38.6	
02316 芝浦スクエアビル 1080023 芝浦 4－9－2 5 第一生命保険株式会社 1000006 東京都千代田区有楽町 1－1 3－1							04629		S63・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	175.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	175.7 L/h	LSA重油	0.06	02833	14.4	
							04630		S63・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	306.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	306 L/h	LSA重油	0.5	02834	10	
							04631		S63・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	306.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	306 L/h	LSA重油	0.5	02834	10	
							44502		R2・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	263.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm以	263 L/h	A重油	0.5	02834	10	
							44503		R2・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	263.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm以	263 L/h	A重油	0.5	02834	10	
02317 芝浦清水ビル 108-0023 芝浦 4－1 5－3 3 港地所株式会社 1040031 東京都中央区京橋 2－5－1 8							04632		S62・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	103.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	103 L/h	A重油	2	02835	8	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
02327 ジュールA							04647		H2・1・1	29 ガスタービン(非常用)	258.0 L/h			液体燃焼機関	258 L/h	LSA重油	0.1	02845	51.7	
1060045 麻布十番1－10－10																				
合同会社　G T T 2																				
1070052 東京都港区赤坂1－12－32																				
02332 芝パークビル				*			33252		H16・12・25	01 冷温水発生機	27.9 m2	68.3 L/h		ガスバーナー	109.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19032	62.4	
105-0011 芝公園2－4－1							33253		H16・12・25	01 冷温水発生機	27.9 m2	68.3 L/h		ガスバーナー	109.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19033	62.4	
芝パーク特定目的会社							34107		H17・12・18	01 冷温水発生機	27.9 m2	68.3 L/h		ガスバーナー	109.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19399	62.4	
1050001 東京都港区虎ノ門3－22－10　201号							34108		H17・12・18	01 冷温水発生機	27.9 m2	68.3 L/h		ガスバーナー	109.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19400	62.4	
							34488		H18・6・10	01 冷温水発生機	27.9 m2	70.0 L/h				都市ガス(13A)	0	19575	62.4	
							34489		H18・6・10	01 冷温水発生機	27.9 m2	70.0 L/h				都市ガス(13A)	0	19576	62.4	
02336 UD神谷町ビル							04665		H2・11・1	29 ガスタービン(非常用)	249.0 L/h			液体燃焼機関	249 L/h	A重油	0.3	02855	66.9	
1050001 虎ノ門3－18－19																				
エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社																				
1010021 東京都千代田区外神田4－14－1																				
02339 J E I 浜松町ビル							04669		H3・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	57.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	57.2 L/h	LSA重油	0.3	02858	35.3	
1050013 浜松町2－2－12																				
三井住友信託銀行株式会社																				
1000005 東京都千代田区丸の内1－4－1																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
02343 昭和電工本社ビル							04673		H1・7・1	29 ガスタービン(非常用)	214.0 L/h			液体燃焼機関	214 L/h	LSA重油	0.5	02862	48.7		
105-0012 芝大門1－13－9																					
昭和ビルディング株式会社																					
105-0011 東京都港区芝公園1－7－13																					
02344 正和地所株式会社						*	04677		S40・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	202.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	202 L/h	A重油	0.8	02863	41.2		
105-0012 芝大門1－12－15																					
正和地所株式会社																					
105-0012 東京都港区芝大門1－12－15																					
02347 商船三井ビル（虎ノ門ダイビル）							34535		H18・7・1	01 冷温水発生機	25.7 m2	42.6 L/h		低NOX型油圧式バーナー	68.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19598	61.3		
105-0001 虎ノ門2－1－1							34536		H18・7・1	01 冷温水発生機	25.7 m2	42.6 L/h		低NOX型油圧式バーナー	68.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19599	61.2		
ダイビル株式会社							34537		H18・7・1	01 冷温水発生機	25.7 m2	42.6 L/h		低NOX型油圧式バーナー	68.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19600	61.2		
5300005 大阪府大阪市北区中之島3－6－32							34573		H18・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	167.0 L/h					LSA重油	0.3	19612	4.4		
02352 城山トラストコート							04690		H3・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	138.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	138.2 L/h	LSA重油	0.1	02873	45.6		
105-0001 虎ノ門4－3－2																					
森トラスト株式会社																					
105-0001 東京都港区虎ノ門2－3－17																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
02353 城山トラストタワー 105-6090 虎ノ門4-3-1 森トラスト株式会社 105-0001 東京都港区虎ノ門2-3-17							04691		H3・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	275.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	275.8 L/h	LSA重油	0.1	02874	29.7	
							04692		H3・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	275.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	275.8 L/h	LSA重油	0.1	02874	29.7	
							33033		H16・8・31	30 ディーゼル機関(非常用)	93.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	93 L/h	A重油	0.8	18965	16.8	
02354 城山熱供給センター第一・ニプラント 1056004 虎ノ門4-3-1及び4-24-6他 城山熱供給株式会社 1050001 東京都港区虎ノ門2-3-17				*	*	*	04693		H3・3・10	01 炉筒煙管ボイラー	122.6 m2	441.8 L/h		低NOX型バーナー	707 m3N/h	都市ガス(13A)	0	02875	29.7	
							04694		H3・3・10	01 炉筒煙管ボイラー	99.5 m2	353.1 L/h		低NOX型バーナー	565 m3N/h	都市ガス(13A)	0	02875	29.7	
							04695		H3・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	213.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	213 L/h	LSA重油	0.1	02875	29.7	
							36631		H21・6・15	01 炉筒煙管ボイラー	24.9 m2	89.4 L/h		低NOX型バーナー	143 m3N/h	都市ガス(13A)	0	02875	29.7	
							43736		H31・2・1	01 貫流ボイラー	9.9 m2	88.6 L/h		低NOX型バーナー	141.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24261	180.5	
							43737		H31・2・1	01 貫流ボイラー	9.9 m2	88.6 L/h		低NOX型バーナー	141.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24261	180.5	
							43738		H31・2・1	01 貫流ボイラー	9.9 m2	88.6 L/h		低NOX型バーナー	141.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24261	180.5	
							43739		H31・4・1	31 ガス機関(常用)稀薄燃焼	234.0 L/h			ガス専焼機関	220 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24298	176.2	乾式排煙脱硝装置
							43740		H31・4・1	31 ガス機関(常用)稀薄燃焼	234.0 L/h			ガス専焼機関	220 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24298	176.2	乾式排煙脱硝装置
02355 丸の内熱供給(株) 青山センター 107-0062 南青山1-1-1 丸の内熱供給株式会社 1000005 東京都千代田区丸の内1-6-5				*	*	*	04696		S51・12・20	01 炉筒煙管ボイラー	126.1 m2	464.3 L/h		ガスバーナー	743 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19507	97.4	
							04697		S51・12・20	01 炉筒煙管ボイラー	126.1 m2	453.1 L/h		ガスバーナー	725 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19507	97.4	
							04698		S55・6・1	01 炉筒煙管ボイラー	46.6 m2	208.8 L/h		ガスバーナー	334 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19507	97.4	
							04699		S53・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	290.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	290 L/h	A重油	0.61	02876	96.2	
							34606		H18・8・22	01 炉筒煙管ボイラー	52.8 m2	202.0 L/h		ガスバーナー	323 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19507	97.4	
							34607		H18・8・22	01 貫流ボイラー	9.4 m2	55.0 L/h		ガスバーナー	86.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19507	97.4	
							35073		H19・2・1	29 ガスタービン(非常用)	407.0 L/h					LSA重油	0.3	19851	95	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
02359 財団法人 心臓血管研究所							04707		H8・12・1	29 ガスタービン(非常用)	318.0 L/h			液体燃焼機関	318 L/h	灯油	0.01	02881	6.9		
106-0032 六本木7-3-10																					
財団法人 心臓血管研究所																					
106-0032 東京都港区六本木7-3-10																					
02360 グランドプリンスホテル新高輪				*	*	*	04708		S55・12・10	01 炉筒煙管ボイラー	58.0 m2	233.7 L/h		ガスバーナー	374 m3N/h	都市ガス(13A)	0	02882	50.3		
108-0074 高輪3-13-1							04709		S55・12・10	01 炉筒煙管ボイラー	58.0 m2	233.7 L/h		ガスバーナー	374 m3N/h	都市ガス(13A)	0	02882	50.3		
株式会社プリンスホテル							04710		S55・12・10	01 炉筒煙管ボイラー	58.0 m2	233.7 L/h		ガスバーナー	374 m3N/h	都市ガス(13A)	0	02882	50.3		
171-0022 東京都豊島区南池袋1-16-15							35647		S57・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	270.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	L/h	LSA重油	0.1				
							35648		H2・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	262.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	L/h	LSA重油	0.1				
							41802		H29・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	268.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	268 L/h	A重油	0.8	02882	50.3		
							42410		H29・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	269.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	269 L/h	A重油	0.8	23733	1.8		
02361 新田町ビル							04713		S47・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	100.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	100 L/h	軽油	0.27	02883	53.4		
108-0014 芝5-34-6							33141		H16・11・30	30 ディーゼル機関(非常用)	131.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	131 L/h	軽油	0.5	02883	53.4		
株式会社 田町ビル							35992		H20・7・25	01 冷温水発生機	11.9 m2	23.1 L/h		ガスバーナー	22.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	02883	53.4		
108-0014 東京都港区芝5-34-7							35993		H20・7・25	01 冷温水発生機	11.9 m2	23.1 L/h		ガスバーナー	22.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	02883	53.4		

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
02364 虎ノ門ツインビルディング 105-0001 虎ノ門2－10－1 三菱UFJ信託銀行株式会社 1008212 東京都千代田区丸の内1－4－5				*			04722		S62・12・23	01 炉筒煙管ボイラー	37.7 m2	134.4 L/h		ガスバーナー	215 m3N/h	都市ガス(13A)	0	02886	86.2	
							04723		S62・12・23	01 炉筒煙管ボイラー	37.7 m2	134.4 L/h		ガスバーナー	215 m3N/h	都市ガス(13A)	0	02886	86.2	
							04724		S62・12・14	29 ガスタービン(非常用)	684.9 L/h			液体燃焼機関	684.9 L/h	灯油	0.015	02886	86.2	
							38829		H24・11・24	01 貫流ボイラー	9.8 m2	51.0 L/h		ガスバーナー	81.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	02886	86.2	
02366 THE ITOYAMA TOWER 108-0073 三田3－7－18 新日本観光株式会社 108-0073 東京都港区三田3－7－18							04727		H9・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	114.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	114 L/h	LSA重油	0.1	02888	11.6	
02367 新橋駅前ビル管理組合法人 105-0004 新橋2－20－15 新橋駅前ビル管理組合法人 105-0004 東京都港区新橋2－20－15				*			26484		H12・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	79.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	79.5 L/h	軽油	0.2	17803	52.5	
							36754		H21・9・1	01 貫流ボイラー	9.9 m2	72.4 L/h		低NOX型バーナー	115.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	17803	52.5	
							36755		H21・9・1	01 貫流ボイラー	9.9 m2	72.4 L/h		低NOX型バーナー	115.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	17803	52.5	
							36756		H21・9・1	01 貫流ボイラー	9.9 m2	72.4 L/h		低NOX型バーナー	115.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	17803	52.5	
							41440		H28・10・10	01 セクショナルボイラー	19.7 m2	87.9 L/h		低NOX型バーナー	140.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	02889	52	
02368 (仮称) 新橋西口駅前ビル 105-0004 新橋2－12－1他 真栄メンテナンス株式会社 102-0085 東京都千代田区六番町13－5							04734		H10・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	127.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	127 L/h	A重油	0.8	02890	48.1	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
02370 永谷園ビル							04737		S63・6・20	01 その他ボイラー	13.9 m2	45.1 L/h		ガスバーナー	72.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	02893	33.1	
1058448 西新橋2－3 6－1 株式会社永谷園ホールディングス 1058448 東京都港区西新橋2－3 6－1																				
02371 新橋住友ビル							04740		S57・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	150.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	150 L/h	LSA重油	0.02	02894	49	
105-0004 新橋5－1 1－3							35847		H20・5・5	01 冷温水発生機	12.5 m2	41.8 L/h		低NOX型バーナー	67 m3N/h	都市ガス(13A)	0	02894	49	
住友金属鉱山株式会社							35848		H20・5・5	01 冷温水発生機	12.5 m2	41.8 L/h		低NOX型バーナー	67 m3N/h	都市ガス(13A)	0	02894	49	
1058716 東京都港区新橋5－1 1－3							38959		H24・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	147.9 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	147.9 L/h	LSA重油	0.3	02894	49	
02373 新橋三和東洋ビル							04742		S61・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	69.6 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	69.6 L/h	LSA重油	0.06	02896	38	
105-0004 新橋1－1 1－7 東洋不動産株式会社 105-0001 東京都港区虎ノ門1－4－2																				
02381 ジャパンタイムズ・ニフコビル							04754		H1・7・1	29 ガスタービン(非常用)	320.0 L/h			液体燃焼機関	320 L/h	LSA重油	0.1	02906	67	
108-0023 芝浦4－5－4 株式会社 ニフコ 2390847 神奈川県横須賀市光の丘5－3																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
02387 芝浦クリスタル 品川 108-0075 港南1ー6ー4 1 芝浦産業株式会社 1080075 東京都港区港南1ー6ー4 1							04762		H5・2・20	01 冷温水発生機	21.9 m2	50.8 L/h		低NOX型バーナー	81.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	02912	85	
							04763		H5・2・20	01 冷温水発生機	21.9 m2	50.8 L/h		低NOX型バーナー	81.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	02912	85	
							04764		H5・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	221.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	221 L/h	LSA重油	0.1	02913	3.3	
02388 芝2丁目ビル 105-0014 芝2ー2 8ー8 茅場町建物株式会社 104-0031 東京都中央区京橋1ー1 3ー1 京橋一丁目ビル4階							04765		H6・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	79.4 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	79.4 L/h	LSA重油	0.1	02914	62.2	
02390 真福寺・愛宕東洋ビル 1050002 愛宕1ー3ー8 ①宗教法人 真福寺②東洋不動産株式会社 1050002 ①東京都港区愛宕1ー3ー8②東京都港区虎ノ門1ー1ー2 8							04769		H6・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	117.1 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	117.1 L/h	LSA重油	0.1	02917	73.2	
02392 STEP六本木 106-0032 六本木6ー8ー7 新橋商事株式会社 105-0004 東京都港区新橋2ー1 6ー1ー5 0 1							04772		H4・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	71.6 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	71.6 L/h	LSA重油	0.5	02919	24.4	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
02395 スズエベィディアム 105-0022 海岸 1－1 5－1 鈴江コーポレーション株式会社 231-0021 神奈川県横浜市中区日本大通七番地							04775		H2・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	70.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	70 L/h	LSA重油	0.1	02922	43.5	
02396 住友カードビル 105-0004 新橋 5－2－1 0 株式会社 住友クレジットサービス 105-0004 東京都港区新橋 5－2－1 0							04776		S50・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	87.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	87 L/h	A重油	0.8	02923	39.5	
02398 大手町建物虎ノ門ビル 105-0001 虎ノ門 1－6－1 2 住友不動産株式会社 1600023 東京都新宿区西新宿 2－4－1							04782		S56・11・1	01 冷温水発生機	22.7 m2	48.7 L/h		ガスバーナー	78 m3N/h	都市ガス(13A)	0	02926	54.2	
							04783		S57・2・1	29 ガスタービン(非常用)	102.3 L/h			液体燃焼機関	102.3 L/h	LSA重油	0.05	02927	44.3	
02399 三井住友銀行 西新橋ビル 105-0004 新橋 5－1－2 株式会社 三井住友銀行 1000005 東京都千代田区丸の内 1－1－2							04786		H1・6・1	29 ガスタービン(非常用)	320.0 L/h			液体燃焼機関	320 L/h	LSA重油	0.1	02929	33.6	
							04787		S40・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	108.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	108.7 L/h	LSA重油	0.06	02928	44.3	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
02400 A－P L A C E 青山 107-0061 北青山 2－1 1－3 三井住友信託銀行株式会社 1000005 東京都千代田区丸の内 1－4－1							04789		H6・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	112.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	112 L/h	LSA重油	0.5	02931	25.7	
02401 住友新橋ビル 105-0004 新橋 1－8－3 住友不動産株式会社 163-0890 東京都新宿区西新宿 2－4－1							04793		S41・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	78.6 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	78.6 L/h	LSA重油	0.07	02932	47	
02403 住友東新橋ビル 3 号館 105-0013 浜松町 1－1 0－1 4 住友不動産株式会社 163-0890 東京都新宿区西新宿 2－4－1							04797		S60・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	56.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	56.5 L/h	軽油	0.5	02935	40.6	
02404 住友新虎ノ門ビル 105-0001 虎ノ門 4－3－9 住友不動産株式会社 163-0890 東京都新宿区西新宿 2－4－1							04798		S59・4・2	01 冷温水発生機	12.2 m2	31.8 L/h		ガスバーナー	51 m3N/h	都市ガス(13A)	0	02936	38.4	
							04799		S59・4・2	01 冷温水発生機	12.2 m2	31.8 L/h		ガスバーナー	51 m3N/h	都市ガス(13A)	0	02936	38.4	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
02405 住友浜松町ビル 105-0013 浜松町1－18－16 住友不動産株式会社 163-0890 東京都新宿区西新宿2－4－1							04802		S63・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	80.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	80.8 L/h	LSA重油	0.05	02937	49.8	
							44391		R2・1・1	29 ガスタービン(非常用)	284.0 L/h			液体燃焼機関	284 L/h	A重油	0.3	24635	44.1	
02406 住友生命赤坂ビル 107-0052 赤坂3－3－3 住友生命保険相互会社 530-0005 大阪府大阪市北区中之島2－2－5							04809		H6・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	72.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	72 L/h	軽油	0.5	02940	32.7	
02409 住友生命南麻布ビル 106-0047 南麻布3－20－1 住友生命保険相互会社 530-0005 大阪府大阪市北区中之島2－2－5							04814		S63・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	52.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	52 L/h	軽油	0.5	02943	29.6	
02410 住友不動産芝ビル 105-0014 芝1－11－11 住友不動産株式会社 1600023 東京都新宿区西新宿新宿2－4－1							04815		H2・4・10	01 冷温水発生機	23.4 m2	47.7 L/h		ガスバーナー	76.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	02944	66.2	
							04816		H2・4・10	01 冷温水発生機	23.4 m2	47.7 L/h		ガスバーナー	76.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	02944	66.2	
							04817		H2・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	72.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	72 L/h	灯油	0.005	02944	66.2	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
02411 住友不動産日比谷ビル 105-0003 西新橋2－8－6 住友不動産株式会社 163-0890 東京都新宿区西新宿2－4－1							04818		S55・5・1	01 冷温水発生機	17.3 m2	44.5 L/h		ガスバーナー	71.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	02945	53.1	
							04819		S55・5・1	01 冷温水発生機	17.3 m2	44.5 L/h		ガスバーナー	71.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	02945	53.1	
							04820		S55・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	120.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	120 L/h	A重油	0.8	02945	53.1	
02413 住友芝公園ビル 105-0014 芝2－7－1 7 住友不動産株式会社 163-0890 東京都新宿区西新宿2－4－1							04822		S60・7・21	01 冷温水発生機	20.3 m2	41.1 L/h		ガスバーナー	65.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	02947	64.2	
							04823		S60・7・21	01 冷温水発生機	24.2 m2	47.7 L/h		ガスバーナー	76.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	02947	64.2	
02414 住友芝浦ビル 108-0023 芝浦4－1 6－3 6 住友不動産株式会社 163-0890 東京都新宿区西新宿2－4－1							04824		S63・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	69.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	69.2 L/h	軽油	0.47	02948	75.2	
02415 住友芝大門ビル 105-0012 芝大門2－5－5 住友不動産株式会社 163-0890 東京都新宿区西新宿2－4－1							04827		S61・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	82.9 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	82.9 L/h	LSA重油	0.3	02949	64.4	
							44518		R2・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	70.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	70 L/h	A重油	0.8	24727	64.7	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																		
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設		
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)			
02420 住友南青山ビル 107-0062 南青山5－1 1－5 住友不動産株式会社 163-0890 東京都新宿区西新宿2－4－1							04834		S57・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	68.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	68 L/h	軽油	0.5	02954	39			
02422 プラザ2 4 6 青山ビル 107-0062 南青山3－1 1－1 パシフィックマネジメント株式会社 1000014 東京都千代田区永田町2－1 1－1							04836		S52・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	65.6 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	65.6 L/h	A重油	0.58	02956	35.9			
02423 ワコール スパイラルビル 107-0062 南青山5－6－2 3 株式会社 ワコールアートセンター 107-0062 東京都港区南青山5－6－2 3							04839		S60・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	116.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	116.5 L/h	LSA重油	0.8	02957	50.7			
02432 センチュリー三田ビル 108-0073 三田3－1 1－3 4 トヨタモビリティ東京株式会社 1080023 東京都港区芝浦4－8－3							04864		H1・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	110.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	110 L/h	LSA重油	0.5	02971	49.6			
							37147		H22・3・22	01 冷温水発生機	12.5 m2	38.6 L/h			都市ガス(13A)	0	20914	4.5				
							37148		H22・3・22	01 冷温水発生機	12.5 m2	38.6 L/h			都市ガス(13A)	0	20915	4.5				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ (m)		
02437 テレビ朝日アーク放送センター							44433		R2・2・1	29 ガスタービン(非常用)	725.0 L/h			液体燃焼機関	725 L/h	A重油	0.3	24663	10.7		
106-0032 六本木 1－1－1																					
株式会社 テレビ朝日 1068001 東京都港区六本木 6－9－1																					
02441 全特六本木ビル							04879		H3・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	63.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	63 L/h	軽油	0.5	02983	35		
106-0032 六本木 1－7－2 7																					
一般社団法人全国郵便局長協会連合会 106-0032 東京都港区六本木 1－7－2 7																					
02442 青山セント・シオンビル							04881		H5・3・15	30 ディーゼル機関(非常用)	60.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	60.5 L/h	軽油	0.5	02984	6.3		
107-0061 北青山 3－1－2																					
株式会社 菱栄ビルマネジメント 100-0005 東京都千代田区丸の内 3－4－1																					
02446 ソートービル							36310		H20・10・25	01 貫流ボイラー	9.9 m2	72.4 L/h				都市ガス(13A)	0	02988	58.3		
105-0014 芝 2－5－2							36311		H20・10・25	01 貫流ボイラー	9.9 m2	72.4 L/h				都市ガス(13A)	0	02988	58.3		
宗教法人 曹洞宗							40887		H27・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	84.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	84 L/h	軽油	0.001	02988	58.3		
105-0014 東京都港区芝 2－5－2																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
02449 相互住宅株式会社 青山第一マンションズ							31776		H15・3・18	01 冷温水発生機	12.5 m2	25.6 L/h		ガスバーナー	40.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18624	76.2		
1070052 赤坂 8－4－1 〇																					
相互住宅株式会社																					
141-0031 東京都品川区西五反田 2－8－1																					
02454 南青山第一マンションズ							04902		H9・10・28	01 冷温水発生機	13.6 m2	30.6 L/h		ガスバーナー	49.1 m3N/h	都市ガス(13A)	0	02996	41.3		
107-0062 南青山 5－1－1 〇							04903		H9・10・28	01 冷温水発生機	13.6 m2	30.6 L/h		ガスバーナー	49.1 m3N/h	都市ガス(13A)	0	02996	41.3		
相互住宅株式会社							04904		H9・10・28	01 冷温水発生機	13.6 m2	30.6 L/h		ガスバーナー	49.1 m3N/h	都市ガス(13A)	0	02996	41.3		
141-0031 東京都品川区西五反田 2－8－1																					
02461 MG 白金台ビル							04922		H9・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	57.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	57 L/h	軽油	0.5	03004	2.6		
108-0071 白金台 5－1 2－7																					
三菱UFJ信託銀行株式会社																					
1000005 東京都千代田区丸の内 1－4－5																					
02468 高樹町センタービル				*			04937		H4・12・1	29 ガスタービン(非常用)	920.0 L/h			液体燃焼機関	920 L/h	LSA重油	0.1	03011	8.2		
105-0031 西麻布 2－2 6－2 3							04938		H4・12・1	29 ガスタービン(非常用)	124.0 L/h			液体燃焼機関	124 L/h	LSA重油	0.1	03012	4.5		
ヒューリック株式会社																					
103-0004 東京都中央区日本橋大伝馬町 7－3																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
02472 品川東武ホテル 108-0074 高輪 4－7－6 株式会社東武ホテルマネジメント 1300013 東京都墨田区錦糸 1－2－2							41004		H28・2・15	01 セクショナルボイラー	12.8 m2	52.9 L/h		低NOX型バーナー	84.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	03017	21.7	
							41005		H28・2・15	01 セクショナルボイラー	11.3 m2	46.1 L/h		低NOX型バーナー	73.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	03017	21.7	
02474 高輪ハウス 108-0074 高輪 3－1－1 〇 高輪ハウス管理組合 108-0074 東京都港区高輪 3－1－1 〇							04949		H4・11・1	01 その他ボイラー	9.8 m2	110.0 L/h		油圧式バーナー	110 L/h	LSA重油	0.07	03019	30	
02476 グランドプリンスホテル高輪 108-0074 高輪 3－1 3－1 株式会社 プリンスホテル 1710022 東京都豊島区南池袋 1－1 6－1 5				*	*	*	04970		H2・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	262.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	262.7 L/h	LSA重油	0.5	03024	1.8	
							04971		S46・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	168.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	168 L/h	LSA重油	0.06	03025	63	
							35786		H19・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	168.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	168 L/h	A重油	0.1	20276	63	
							39368		H25・10・20	01 貫流ボイラー	9.9 m2	106.3 L/h		低NOX型バーナー	170.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20276	63	
							39369		H25・10・20	01 貫流ボイラー	9.9 m2	106.3 L/h		低NOX型バーナー	170.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20276	63	
							39370		H25・10・20	01 貫流ボイラー	9.9 m2	70.9 L/h		低NOX型バーナー	113.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20276	63	
							39371		H25・10・20	01 貫流ボイラー	9.9 m2	106.3 L/h		低NOX型バーナー	170.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20276	63	
							39372		H25・10・20	01 貫流ボイラー	9.9 m2	106.3 L/h		低NOX型バーナー	170.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20276	63	
							39373		H25・10・20	01 貫流ボイラー	9.9 m2	70.9 L/h		低NOX型バーナー	113.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20276	63	
							39374		H25・10・20	01 貫流ボイラー	9.9 m2	106.3 L/h		低NOX型バーナー	170.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20276	63	
							39375		H25・10・20	01 貫流ボイラー	9.9 m2	106.3 L/h		低NOX型バーナー	170.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20276	63	
							39376		H25・10・20	01 貫流ボイラー	9.9 m2	70.9 L/h		低NOX型バーナー	113.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20276	63	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
02479 日本郵便株式会社 高輪郵便局 108-8799 三田 3－8－6 日本郵便株式会社 1008798 東京都千代田区大手町 2－3－1							31611		H15・8・1	01 冷温水発生機	11.7 m2	32.0 L/h		低NOX型バーナー	32 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18570	28.9	
02481 東京熱供給株式会社 竹芝管理事務所 105-0022 海岸 1－1 1－1 東京熱供給株式会社 102-0074 東京都千代田区九段南 4－8－8				*	*	*	04979		H2・8・1	01 炉筒煙管ボイラー	52.9 m2	176.8 L/h		低NOX型バーナー	283 m3N/h	都市ガス(13A)	0	03031	101.7	
							04980		H2・8・1	01 炉筒煙管ボイラー	52.9 m2	176.8 L/h		低NOX型バーナー	283 m3N/h	都市ガス(13A)	0	03031	101.7	
							04981		H6・9・1	01 炉筒煙管ボイラー	100.5 m2	353.1 L/h		低NOX型バーナー	565 m3N/h	都市ガス(13A)	0	03031	101.7	
02482 ニューピア竹芝ノースタワー 105-0022 海岸 1－1 1－1 株式会社東京レポートセンター 1350064 東京都江東区青海 2－5－1 0							04982		H3・2・1	29 ガスタービン(非常 用)	993.0 L/h			液体燃焼機関	993 L/h	灯油	0.01	03032	26	
02483 ニューピア竹芝サウスタワー 105-0022 海岸 1－1 6－1 株式会社東京レポートセンター 1350064 東京都江東区青海 2－5－1 0							04983		H6・5・1	29 ガスタービン(非常 用)	1420.0 L/h			液体燃焼機関	1420 L/h	灯油	0.01	03033	13.9	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
02489 S O U T H P O R T 品川 108-0075 港南 2－1 2－3 2 株式会社 サンリツ 1080075 東京都港区港南 2－1 2－3 2							04990		H6・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	75.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	75 L/h	A重油	0.8	03039	47.4	
02490 Wビル 108-0075 港南 1－8－1 5 渡邊倉庫株式会社 1080075 東京都港区港南 1－8－1 5						*	04991		H9・10・1	01 冷温水発生機	8.0 m2	81.3 L/h		ガスバーナー	130.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	03041	101.2	
							04994		H9・10・1	01 冷温水発生機	8.0 m2	81.3 L/h		ガスバーナー	130.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	03041	101.2	
							04995		H9・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	365.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	365 L/h	LSA重油	0.1	03040	101.1	
							41548		H28・12・15	01 冷温水発生機	39.2 m2	85.1 L/h		低NOX型バーナー	136.1 m3N/h	都市ガス(13A)	0	03041	101.2	
							41549		H28・11・29	01 冷温水発生機	39.2 m2	85.1 L/h		低NOX型バーナー	136.1 m3N/h	都市ガス(13A)	0	03041	101.2	
							42836		H30・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	402.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	402 L/h	A重油	0.3	03040	101.1	
02492 田町きよたビル 108-0023 芝浦 4－3－4 千代田スバック株式会社 108-0023 東京都港区芝浦 4－3－4						*	30160		H13・11・4	01 冷温水発生機	12.4 m2	48.4 L/h		低NOX型バーナー	77.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	17912	42.5	
							30161		H13・11・4	01 冷温水発生機	12.4 m2	48.4 L/h		低NOX型バーナー	77.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	17913	42.5	
							38662		H24・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	71.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	71.7 L/h	LSA重油	0.06	21699	8.2	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（％）	番号	高さ（m）	
02493 田町駅東口地域冷暖房プラント（ガスタービン発電所含む） 1080023 芝浦３－４－１　グランパークタワー 株式会社エネスクエア東京 108-0023 東京都港区芝浦３－４－１				*	*	*	04999		H7・10・10	01 炉筒煙管ボイラー	82.0 m2	265.0 L/h		低NOX型バーナー	424 m3N/h	都市ガス(13A)	0	03045	87.5	
							05000		H7・10・10	01 炉筒煙管ボイラー	124.5 m2	441.8 L/h		低NOX型バーナー	707 m3N/h	都市ガス(13A)	0	03045	87.5	
							40130		H26・10・14	01 貫流ボイラー	9.9 m2	70.9 L/h		低NOX型バーナー	113.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	03045	87.5	
							40131		H26・10・14	01 貫流ボイラー	9.9 m2	70.9 L/h		低NOX型バーナー	113.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	03045	87.5	
							44082		R1・8・1	31 ガス機関(常用) 稀薄燃焼	246.0 L/h			ガス専焼機関	220 m3N/h	都市ガス(13A)	0	03045	87.5	乾式排煙脱硝装置
							44083		R1・8・1	31 ガス機関(常用) 稀薄燃焼	246.0 L/h			ガス専焼機関	220 m3N/h	都市ガス(13A)	0	03045	87.5	乾式排煙脱硝装置
							45499		R4・3・20	01 貫流ボイラー	9.9 m2	88.6 L/h		低NOX型バーナー	141.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	03045	87.5	
							45500		R4・3・20	01 貫流ボイラー	9.9 m2	88.6 L/h		低NOX型バーナー	141.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	03045	87.5	
							45501		R4・3・20	01 貫流ボイラー	9.9 m2	88.6 L/h		低NOX型バーナー	141.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	03045	87.5	
02494 田町センタービル 108-0014 芝５－３４－７ 田町センタービル管理株式会社 108-0014 東京都港区芝５－３４－７							05005		H5・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	171.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	171.5 L/h	A重油	0.8	03046	69.3	
							35542		H19・11・3	01 貫流ボイラー	9.9 m2	54.3 L/h		低NOX型バーナー	86.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	03046	69.3	
							43282		H30・10・15	01 冷温水発生機	27.1 m2	36.1 L/h		低NOX型バーナー	57.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24031	69.7	
							43283		H30・10・15	01 冷温水発生機	27.1 m2	36.1 L/h		低NOX型バーナー	57.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24031	69.7	
							43284		H30・10・15	01 冷温水発生機	27.1 m2	36.1 L/h		低NOX型バーナー	57.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24031	69.7	
02501 新六本木ビル 106-0032 六本木７－１５－７ 中央日本土地建物株式会社 1000013 東京都千代田区霞が関１－４－１							05026		S53・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	51.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	51.5 L/h	軽油	0.5	03053	44.1	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
02510 丸の内熱供給(株) 第一ホテル東京サブプラント 105-0004 新橋 1－2－6 丸の内熱供給株式会社 1000005 東京都千代田区丸の内 1－6－5							05039		H4・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	186.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	186.2 L/h	LSA重油	0.1	03062	95.4	
02511 第一ホテル東京 105-0004 新橋 1－2－6 株式会社 阪急阪神ホテルズ 5300012 大阪府大阪市北区芝田 1－1－3 5							05040		H4・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	370.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	370 L/h	LSA重油	0.1	03063	96.2	
02513 在日本大韓民国民団中央本部 106-0047 南麻布 1－7－3 2 在日本大韓民国民団 106-0047 東京都港区南麻布 1－7－3 2							05041		S50・10・15	01 セクショナルボイラー	13.7 m2	86.7 L/h		高圧気流式バーナー	86.7 L/h	灯油	0.005	03064	40.5	
02526 第 3 東運ビル 105-0023 芝浦 1－1 3－1 0 東京倉庫運輸株式会社 108-0022 東京都港区海岸 3－5－1 0							05060		H5・11・1	01 冷温水発生機	11.2 m2	46.3 L/h		低NOX型バーナー	74.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	03079	36	
							05061		H5・11・1	01 冷温水発生機	11.2 m2	46.3 L/h		低NOX型バーナー	74.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	03079	36	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
02527 第3東洋海事ビル 105-0003 西新橋2－23－1 東洋海事工業株式会社 105-0003 東京都港区西新橋2－23－1							05064		S61・9・26	01 冷温水発生機	7.8 m2	64.0 L/h		油圧式バーナー	64 L/h	LSA重油	0.02	03080	37.6	
							05065		S61・9・26	01 冷温水発生機	7.8 m2	64.0 L/h		油圧式バーナー	64 L/h	LSA重油	0.02	03080	37.6	
02537 第2秋山ビル 105-0001 虎ノ門3－6－2 株式会社 クレン 1040033 東京都中央区新川1－6－11							35805		H20・3・29	01 冷温水発生機	17.0 m2	25.9 L/h		低NOX型バーナー	m3N/h	都市ガス(13A)	0	20322	34	
							35851		H20・3・29	01 冷温水発生機	17.0 m2	25.9 L/h		低NOX型バーナー	m3N/h	都市ガス(13A)	0	20323	34	
02554 C J ビル 105-0003 西新橋2－7－4 シージェイジャパン株式会社 1050003 東京都港区西新橋2－7－4 CJビル8階							30330		H13・11・26	01 冷温水発生機	13.8 m2	37.6 L/h		低NOX型バーナー	60.1 m3N/h	都市ガス(13A)	0	17989	54	
02560 新橋27MTビル 105-0004 新橋2－12－11 森トラスト株式会社 105-0001 東京都港区虎ノ門2－3－17 虎ノ門2丁目タワー							05122		H7・10・1	01 冷温水発生機	10.8 m2	42.6 L/h		低NOX型バーナー	68.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	03116	32.8	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
02564 虎ノ門3 3 森ビル 105-0001 虎ノ門3－8－2 1 森ビル株式会社 1060032 東京都港区六本木6－1 0－1							05130		S52・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	65.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	65.5 L/h	軽油	0.5	03120	41.7	
							40874		H27・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	105.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	105.2 L/h	A重油	0.3	22976	35.9	
02565 虎ノ門3 6 森ビル 105-0001 虎ノ門3－4－7 森ビル株式会社 1066155 東京都港区六本木6－1 0－1							32932		H16・7・31	30 ディーゼル機関(非常用)	68.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	68.5 L/h	A重油	0.3	18884	2.9	
							38656		H24・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	85.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	85.8 L/h	A重油	0.8	21695	38.3	
02566 三田 4 3 M T ビル 108-0073 三田 3－1 3－1 6 森トラスト株式会社 105-0001 東京都港区虎ノ門2－3－1 7					*		05134		S57・10・10	01 冷温水発生機	34.7 m2	84.0 L/h		ガスバーナー	134.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	03122	66.7	
							05135		S58・3・1	01 貫流ボイラー	9.9 m2	71.1 L/h		ガスバーナー	113.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	03122	66.7	
							05137		S57・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	173.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	173 L/h	A重油	0.8	03123	12.6	
							40254		H26・11・15	01 冷温水発生機	33.4 m2	78.7 L/h		低NOX型バーナー	126 m3N/h	都市ガス(13A)	0	03122	66.7	
02570 N B F 虎ノ門ビル 105-0003 西新橋 1－6－2 1 三菱 U F J 信託銀行株式会社 1000005 東京都千代田区丸の内 1－4－5					*		05145		H11・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	120.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	120 L/h	軽油	0.8	03128	42.9	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
02571 竹芝客船ターミナル							05147		H3・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	68.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	68 L/h	LSA重油	0.3	03129	5		
105-0022 海岸 1－ 1 1																					
東京都 163-8001 東京都新宿区西新宿 2－ 8－ 1																					
02573 （仮称）台場B街区商業施設							05149		H8・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	132.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	132 L/h	A重油	0.8	03131	32.2		
107-0091 台場 1－ 6－ 1																					
住友商事株式会社 100-0003 東京都千代田区一ツ橋 1－ 2－ 2																					
02574 台場フロンティアビル							05150		H6・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	285.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	285.5 L/h	LSA重油	0.1	03132	5.8		
107-0091 台場 2－ 3－ 2																					
みずほ信託銀行株式会社 1038670 東京都中央区八重洲 1－ 2－ 1																					
02575 東京都下水道局 台場その 1 ポンプ所							05151		H6・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	59.6 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	59.6 L/h	LSA重油	0.1	03133	10.2		
1350091 台場 1－ 8－ 2																					
東京都下水道局 163-8001 東京都新宿区西新宿 2－ 8－ 1																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
02576 東京都下水道局 台場その2ポンプ所 1350091 台場2－3－2 東京都下水道局 163-8001 東京都新宿区西新宿2－8－1							05152		H6・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	71.6 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	71.6 L/h	LSA重油	0.1	03134	5.6	
02577 千倉六本木ビル 106-0032 六本木3－1 6－3 5 株式会社 千倉書房 102-0085 東京都中央区京橋2－4－1 2							05153		H5・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	94.1 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	94.1 L/h	軽油	0.5	03135	14.5	
02580 中央物産青山ビル 107-0062 南青山2－2－3 中央物産株式会社 107-0062 東京都港区南青山2－2－3							05162		S56・12・1	29 ガスタービン(非常用)	189.0 L/h			液体燃焼機関	189 L/h	A重油	0.8	03139	10	
02583 三井住友信託銀行株式会社 芝ビル 105-0014 芝3－3 3－1 三井住友信託銀行株式会社 1000005 東京都千代田区丸の内1－4－1						*	05170		H12・3・1	29 ガスタービン(非常用)	664.0 L/h			液体燃焼機関	664 L/h	LSA重油	0.1	03143	99.9	
							05171		H12・3・1	31 ガス機関(常用) 稀薄燃焼	122.3 L/h			ガス専焼機関	106.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	03143	99.9	
							26488		H12・6・5	01 冷温水発生機	29.5 m2	79.9 L/h		ガスバーナー	127.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	16392	99.9	
							26489		H12・6・5	01 冷温水発生機	29.5 m2	79.9 L/h		ガスバーナー	127.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	16392	99.9	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																		
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設		
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)			
02597 天理教本芝大教会							05193		S57・8・16	01 炉筒煙管ボイラー	13.9 m2	87.1 L/h		油圧式バーナー	87.1 L/h	灯油	0.004	03158	16.6			
108-0074 高輪 1－2 2－1 7																						
宗教法人 天理教																						
108-0074 東京都港区高輪 1－2 2－1 7																						
02598 帝都高速度交通営団 銀座線 新橋駅							05194		S54・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	53.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	53.5 L/h	軽油	0.5	03159	3.9			
105-0004 新橋 2－1 7－5																						
東京地下鉄株式会社																						
110-0015 東京都台東区東上野 3－1 9－6																						
02599 東京地下鉄株式会社 銀座線 溜池山王駅							05195		H9・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	119.4 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	119.4 L/h	LSA重油	0.09	03160	10.4			
1070052 赤坂 2－3－7 先																						
東京地下鉄株式会社																						
110-0015 東京都台東区東上野 3－1 9－6																						
02600 東京地下鉄株式会社 銀座線 外苑前駅							05196		H11・5・30	30 ディーゼル機関(非常用)	81.9 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	81.9 L/h	軽油	0.05	03161	6.6			
1070061 北青山 2－7－1 6																						
東京地下鉄株式会社																						
110-0015 東京都台東区東上野 3－1 9－6																						

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
02601 東京地下鉄株式会社 半蔵門線 表参道駅 107-0061 北青山3－6－1 2 東京地下鉄株式会社 110-0015 東京都台東区東上野3－1 9－6							05197		S53・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	52.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	52.5 L/h	A重油	0.8	03162	3.3	
							33769		H17・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	106.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	106.7 L/h	LSA重油	0.3			
02603 東京地下鉄株式会社 日比谷線神谷町駅 105-0001 虎ノ門5－1 2－1 1 東京地下鉄株式会社 110-0015 東京都台東区東上野3－1 9－6							05199		H5・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	147.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	147 L/h	LSA重油	0.1	03164	3.4	
							44407		R2・2・1	29 ガスタービン(非常用)	284.0 L/h			液体燃焼機関	284 L/h	A重油	0.3	24654	38.1	
02604 東京地下鉄株式会社 南北線 白金高輪駅 1080074 高輪1－3－2 0 先 東京地下鉄株式会社 110-0015 東京都台東区東上野3－1 9－6							05200		H11・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	228.0 L/h			液体燃焼機関	228 L/h	LSA重油	0.3	03165	1.6	
02605 ヒルトン東京お台場 135-8625 台場1－9－1 株式会社東京ヒューマニアエンタプライズ 1500013 東京都渋谷区恵比寿4－1－1 8				*			05203		H7・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	223.1 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	223.1 L/h	LSA重油	0.3	03166	38.7	
							43288		H30・10・17	01 貫流ボイラー	13.8 m2	141.3 L/h		ガスバーナー	226 m3N/h	都市ガス(13A)	0	03166	38.7	
							43289		H30・10・17	01 貫流ボイラー	13.8 m2	141.3 L/h		ガスバーナー	226 m3N/h	都市ガス(13A)	0	03166	38.7	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
02606 帝国データバンク 本社ビル 107-0062 南青山2-1-1 株式会社 帝国データバンク 107-0062 東京都港区南青山2-5-20							05204		H11・10・1	29 ガスタービン(非常用)	287.1 L/h			液体燃焼機関	287.1 L/h	LSA重油	0.3	03167	50.3	
02607 戸板学園女子短期大学 105-0014 芝2-21-17 学校法人 戸板学園 105-0014 東京都港区芝2-21-17							05206		H7・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	95.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	95 L/h	軽油	0.5	03169	47.4	
02611 住友不動産芝ビル3号館 105-0014 芝1-7-17 住友不動産株式会社 1600023 東京都新宿区西新宿2-4-1							05210		H3・1・31	01 冷温水発生機	14.2 m2	66.5 L/h		ガスバーナー	106.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	03173	49	
							05211		H3・9・1	29 ガスタービン(非常用)	249.0 L/h			液体燃焼機関	249 L/h	LSA重油	0.1	03174	39.1	
02612 東亜合成ビル 105-0003 西新橋1-14-1 東亜合成株式会社 105-0003 東京都港区西新橋1-14-1							05212		S48・6・15	01 セクショナルボイラー	20.6 m2	183.0 L/h		油圧式バーナー	183 L/h	灯油	0.002	03175	44.5	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
02616 浜松町ビルディング 105-0023 芝浦 1－1－1 野村不動産ビルディング株式会社 1080023 東京都港区芝浦 1－1－1							05225		S58・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	474.4 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	474.4 L/h	A重油	0.8	03181	3.3	
							39609		H25・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	163.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	163.8 L/h	A重油	0.8	22193	11.7	
							44850		R3・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	163.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	163.8 L/h	A重油	0.3	24926	7.4	
02619 東海大学高輪キャンパス 108-0074 高輪 2－2－1 6 学校法人 東海大学 151-0063 東京都渋谷区富ヶ谷 2－2 8－4							05231		H10・1・15	01 冷温水発生機	21.0 m2	54.5 L/h		低NOX型バーナー	87.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	03185	28.3	
							05232		H10・1・15	01 冷温水発生機	21.0 m2	54.5 L/h		低NOX型バーナー	87.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	03185	28.3	
02624 住友電設ビル 108-0073 三田 3－1 2－1 5 三井信託銀行株式会社 105-0014 東京都港区芝 3－3 3－1							05240		H3・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	71.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	71 L/h	A重油	0.5	03190	44.8	
02627 東高六本木ビル 106-0032 六本木 1－8－4 東高ハウス株式会社 151-0064 東京都渋谷区上原 1－1 7－1 4							05244		H4・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	98.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	98.5 L/h	軽油	0.5	03194	5.8	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
02635 東洋英和女学院中学部・高等部校舎 1068507 六本木５－１４－４０ 学校法人東洋英和女学院 1068507 東京都港区六本木５－１４－４０						*	05259		H7・3・5	01 冷温水発生機	13.3 m2	34.0 L/h		低NOX型バーナー	54.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	03203	26.5	
							05260		H7・3・5	01 冷温水発生機	13.3 m2	34.0 L/h		低NOX型バーナー	54.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	03203	26.5	
02639 株式会社 東電通 105-0021 東新橋２－３－９ 株式会社 東電通 105-0021 東京都港区東新橋２－３－９							32594		H16・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	69.9 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	69.9 L/h	LSA重油	0.8	18790	3.6	
02645 図書印刷ビル 108-0073 三田５－１２－１ 図書印刷株式会社 108-0073 東京都港区三田５－１２－１							36849		H21・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	160.0 L/h					軽油	0.005	20801	65.4	
02649 虎ノ門３４MTビル 105-0001 虎ノ門１－２５－５ 森インベストメント・トラスト株式会社 1050001 東京都港区虎ノ門２－３－１７							05287		S53・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	60.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	60 L/h	軽油	0.5	03219	41	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
02650 虎ノ門3 7 森ビル 105-0001 虎ノ門3－5－1 三井住友信託銀行株式会社 1058574 東京都港区芝3－3 3－1							32223		H16・4・10	01 冷温水発生機	35.6 m2	66.9 L/h		低NOX型バーナー	85.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	03220	53.9	
							32224		H16・4・10	01 冷温水発生機	35.6 m2	66.9 L/h		低NOX型バーナー	85.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	03221	53.9	
							38653		H24・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	167.1 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	167.1 L/h	LSA重油	0.3	03223	50	
02651 虎ノ門4 OMTビル 105-0001 虎ノ門5－1 3－1 森トラスト株式会社 105-0001 東京都港区虎ノ門2－3－1 7							05293		S57・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	68.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	68.5 L/h	A重油	0.8	03225	41	
							29599		H13・4・5	01 冷温水発生機	17.8 m2	35.8 L/h		ガスバーナー	57.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	03224	43	
							29600		H13・4・5	01 冷温水発生機	17.8 m2	35.8 L/h		ガスバーナー	57.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	03224	43	
02652 メトロシティ神谷町 105-0001 虎ノ門5－1－5 東京地下鉄株式会社 1100015 東京都台東区東上野3－9－6							05294		S61・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	81.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	81.5 L/h	A重油	0.8	03226	37.9	
02653 虎ノ門実業会館 105-0001 虎ノ門1－1－2 0 株式会社 虎の門實業會館 105-0001 東京都港区虎ノ門1－1－2 0							05297		H3・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	77.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	77 L/h	LSA重油	0.1	03229	33.8	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
02660 虎ノ門DHCセンター 105-0001 虎ノ門2-2-1 株式会社虎ノ門エネルギーサービス 105-0001 東京都港区虎ノ門2-2-1				*	*	*	05308		H6・4・20	01 炉筒煙管ボイラー	94.0 m2	309.5 L/h		低NOX型バーナー	495.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	03236	31	
							05309		H6・4・20	01 炉筒煙管ボイラー	155.0 m2	552.6 L/h		低NOX型バーナー	884.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	03236	31	
							05310		H8・5・25	01 炉筒煙管ボイラー	197.0 m2	663.1 L/h		低NOX型バーナー	1061 m3N/h	都市ガス(13A)	0	03236	31	
							05311		H6・3・15	30 ディーゼル機関(非常用)	75.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	75 L/h	LSA重油	0.06	03236	31	
							43593		H31・2・1	01 貫流ボイラー	9.9 m2	73.1 L/h		低NOX型バーナー 油圧式バーナー	117 m3N/h 129.5 L/h	LSA重油 都市ガス(13A)	0.08 0	03236	31	
							43594		H31・2・1	01 貫流ボイラー	9.9 m2	73.1 L/h		油圧式バーナー 低NOX型バーナー	129.5 L/h 117 m3N/h	LSA重油 都市ガス(13A)	0.08 0	03236	31	
							43595		H31・2・1	01 貫流ボイラー	9.9 m2	73.1 L/h		低NOX型バーナー 油圧式バーナー	117 m3N/h 129.5 L/h	LSA重油 都市ガス(13A)	0.08 0	03236	31	
02661 虎の門病院 105-0001 虎ノ門2-2-2 国家公務員共済組合連合会 1020074 東京都千代田区九段南1-1-10				*	*	*	05319		H9・11・1	29 ガスタービン(非常用)	976.0 L/h			液体燃焼機関	976 L/h	LSA重油	0.1	03239	16	
							42730		H30・3・1	31 ガス機関(常用)稀薄燃焼	175.3 L/h			ガス専焼機関	155.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23873	97.5	
							42731		H30・3・1	31 ガス機関(常用)稀薄燃焼	175.3 L/h			ガス専焼機関	155.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23873	97.5	
							43209		H30・7・1	29 ガスタービン(非常用)	793.0 L/h			液体燃焼機関	793 L/h	LSA重油	0.3	24001	96.1	
							43210		H30・7・1	29 ガスタービン(非常用)	793.0 L/h			液体燃焼機関	793 L/h	LSA重油	0.3	24001	96.1	
02669 株式会社 徳間書店本社ビル 105-0021 東新橋1-1-6 株式会社 徳間書店 105-0021 東京都港区東新橋4-10-1							05330		H6・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	81.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	81.5 L/h	A重油	0.8	03247	52.3	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
02670 虎ノ門2丁目タワー 105-0001 虎ノ門2-3-17 森トラスト株式会社 105-0001 東京都港区虎ノ門2-3-17							05331		H11・2・10	01 冷温水発生機	32.0 m2	60.4 L/h		ガスバーナー	96.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	03249	91		
							05332		H11・2・10	01 冷温水発生機	32.0 m2	60.4 L/h		ガスバーナー	96.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	03249	91		
							05333		H11・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	159.9 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	159.9 L/h	軽油	0.05	03248	11.3		
02672 東京アメリカンクラブ 106-0041 麻布台2-1-2 一般社団法人 東京アメリカンクラブ 1060041 東京都港区麻布台2-1-2					*		37081		H22・1・20	01 その他ボイラー	14.8 m2	37.5 L/h				都市ガス(13A)	0	20893	36.8		
							37082		H22・1・20	01 その他ボイラー	14.8 m2	37.5 L/h				都市ガス(13A)	0	20893	36.8		
							37083		H22・1・20	01 冷温水発生機	27.9 m2	64.1 L/h				都市ガス(13A)	0	20893	36.8		
							37084		H22・1・20	01 冷温水発生機	27.9 m2	64.1 L/h				都市ガス(13A)	0	20893	36.8		
02677 東京ガスエンジニアリングソリューションズ（株）赤坂地域冷暖房センター 1070052 赤坂2-14-27 国際新赤坂ビル東館内 東京ガスエンジニアリングソリューションズ株式会社 1050022 東京都港区海岸1-2-3					*	*	*	05343		S54・11・21	01 炉筒煙管ボイラー	58.0 m2	226.8 L/h		低NOX型バーナー	363 m3N/h	都市ガス(13A)	0	03256	99.9	
								05344		S54・11・21	01 炉筒煙管ボイラー	110.1 m2	453.7 L/h		低NOX型バーナー	726 m3N/h	都市ガス(13A)	0	03256	99.9	
								05345		S54・11・21	01 炉筒煙管ボイラー	110.1 m2	453.7 L/h		低NOX型バーナー	726 m3N/h	都市ガス(13A)	0	03256	99.9	
								31037		H14・11・6	31 ガス機関(常用)三元触媒	91.3 L/h			ガス専焼機関	79.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	03256	99.9	
02678 東京ガスエンジニアリングソリューションズ（株）芝浦地域冷暖房センター 105-0022 海岸1-5-20 東京ガスエンジニアリングソリューションズ株式会社 1050022 東京都港区海岸1-2-3					*	*	*	05346		H2・4・1	01 炉筒煙管ボイラー	164.7 m2	554.8 L/h		低NOX型バーナー	887.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	03257	117.3	
								05349		S57・12・10	01 炉筒煙管ボイラー	164.7 m2	554.8 L/h		低NOX型バーナー	887.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	03257	117.3	
								36550		H21・4・29	01 貫流ボイラー	24.4 m2	143.3 L/h		低NOX型バーナー	m3N/h	都市ガス(13A)	0	03257	117.3	
								36551		H21・4・29	01 貫流ボイラー	24.4 m2	143.3 L/h		低NOX型バーナー	m3N/h	都市ガス(13A)	0	03257	117.3	
								36552		H21・4・29	01 貫流ボイラー	24.4 m2	143.3 L/h		低NOX型バーナー	m3N/h	都市ガス(13A)	0	03257	117.3	
								39137		H25・5・13	01 貫流ボイラー	24.4 m2	143.1 L/h		低NOX型バーナー	229 m3N/h	都市ガス(13A)	0	03257	117.3	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
02687 株式会社 丸仁							05387		S49・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	82.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	82.5 L/h	LSA重油	0.3	03285	19	
108-0023 芝浦 2－1 5－6 株式会社 丸仁 108-0023 東京都港区芝浦 2－1 5－6																				
02691 東京都立産業貿易センター 浜松町館							05394		S57・7・8	01 冷温水発生機	10.9 m2	34.9 L/h		ガスバーナー	55.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	03289	38.2	
105-0022 海岸 1－7－8							05395		S57・7・8	01 冷温水発生機	10.9 m2	34.9 L/h		ガスバーナー	55.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	03289	38.2	
公益財団法人 東京都中小企業振興公社							05396		S57・7・8	01 冷温水発生機	10.9 m2	34.9 L/h		ガスバーナー	55.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	03289	38.2	
105-0022 東京都港区海岸 1－7－8																				
02692 赤坂見附MTビル							05398		H2・3・20	01 冷温水発生機	26.0 m2	54.5 L/h		ガスバーナー	87.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	03290	54.6	
107-0051 元赤坂 1－2－3							05399		H2・3・20	01 冷温水発生機	26.0 m2	54.5 L/h		ガスバーナー	87.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	03290	54.6	
森トラスト株式会社							40227		H26・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	80.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	80.8 L/h	A重油	0.3	22610	43.5	
1050001 東京都港区虎ノ門 2－3－1 7																				
02693 東京女子学園							05401		S58・11・1	01 冷温水発生機	13.2 m2	70.0 L/h		油圧式バーナー	70 L/h	灯油	0.003	03291	25.8	
108-0014 芝 4－1－3 0 学校法人 東京女子学園 108-0014 東京都港区芝 4－1－3 0																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
02694 国立大学法人 東京海洋大学 108-8477 港南4－5－7 国立大学法人 東京海洋大学 108-8477 東京都港区港南4－5－7						*	30999		H14・10・15	01 炉筒煙管ボイラー	52.0 m2	345.0 L/h		回転式(ロータリー)バーナー	345 L/h	灯油	0.003	18311	25.5	
							31000		H14・10・15	01 炉筒煙管ボイラー	52.0 m2	345.0 L/h		回転式(ロータリー)バーナー	345 L/h	灯油	0.003	18311	25.5	
02695 芝NBFタワー 105-0012 芝大門1－1－30 三菱UFJ信託銀行株式会社 1008212 東京都千代田区丸の内1－4－5							05408		H11・2・12	30 ディーゼル機関(非常用)	212.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	212 L/h	A重油	0.77	03294	75.2	
							44542		R2・6・21	01 貫流ボイラー	7.1 m2	53.2 L/h		低NOX型バーナー	85.1 m3N/h	都市ガス(13A)	0	03294	75.2	
02696 独立行政法人地域医療機能推進機構 東京高輪病院 108-0074 高輪3－10－11 独立行政法人 地域医療機能推進機構 108-0074 東京都港区高輪3－10－11						*	05412		H8・3・15	01 炉筒煙管ボイラー	46.0 m2	154.3 L/h		低NOX型バーナー	247 m3N/h	都市ガス(13A)	0	03297	30.1	
							05413		H8・3・15	01 炉筒煙管ボイラー	46.0 m2	154.3 L/h		低NOX型バーナー	247 m3N/h	都市ガス(13A)	0	03297	30.1	
							05419		H8・9・1	29 ガスタービン(非常用)	333.0 L/h			液体燃焼機関	333 L/h	LSA重油	0.5	03297	30.1	
							41067		H28・2・20	01 貫流ボイラー	9.9 m2	88.6 L/h		低NOX型バーナー	141.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	03297	30.1	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
02699 国際医療福祉大学三田病院 108-0073 三田 1－4－3 学校法人国際医療福祉大学 3248501 栃木県大田原市北金丸字上ノ原 2 6 0 0－1				*	*	*	05423		H4・2・3	01 冷温水発生機	45.9 m2	211.2 L/h		油圧式バーナー 低NOX型バーナー	211.2 L/h 172 m3N/h	都市ガス(13A) 灯油	0 0.002	03301	50		
							05427		S49・3・1	01 冷温水発生機	51.9 m2	285.0 L/h		ガスバーナー 回転式(ロータリー)バーナー	165.9 m3N/h 285 L/h	都市ガス(13A) 灯油	0 0.002	03301	50		
							35825		H20・3・20	01 貫流ボイラー	9.8 m2	99.2 L/h		低NOX型バーナー	158.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	03301	50		
							35826		H20・3・20	01 貫流ボイラー	9.8 m2	99.2 L/h		低NOX型バーナー	158.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	03301	50		
							35827		H20・3・20	01 貫流ボイラー	9.8 m2	99.2 L/h		低NOX型バーナー	158.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	03301	50		
							37934		H23・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	244.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	244.7 L/h	LSA重油	0.1	21315	50.8		
							38248		H23・12・15	01 貫流ボイラー	8.4 m2	53.7 L/h		ガスバーナー	85.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21473	44		
							38249		H23・12・15	01 貫流ボイラー	8.4 m2	53.7 L/h		ガスバーナー	85.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21473	44		
02700 ANAインターコンチネンタルホテル東京 107-0052 赤坂 1－1 2－3 3 株式会社 パノラマ・ホテルズ・ワン 1000014 東京都千代田区永田町 2－1 4－3 赤坂東急ビル 10階							05428		S61・3・1	29 ガスタービン(非常用)	627.0 L/h			液体燃焼機関	627 L/h	LSA重油	0.1	03302	12.5		
02702 東京建物新虎ノ門ビル 105-0001 虎ノ門 3－2 2－1 1 東京建物株式会社 103-0028 東京都中央区八重洲 1－9－9							05430		H4・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	60.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	60.2 L/h	軽油	0.5	03304	50.1		

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
02703 東京タワースタジオ							05431		S39・4・1	01 炉筒煙管ボイラー	24.8 m2	135.0 L/h		回転式(ロータリー)バーナー	135 L/h	LSA重油	0.24	03305	46.5	
1050011 芝公園4－4－7 株式会社東京タワースタジオ 105-0011 東京都港区芝公園4－2－8																				
02705 東京大学医科学研究所							05435		H10・3・16	01 炉筒煙管ボイラー	16.5 m2	68.7 L/h		ガスバーナー	110 m3N/h	都市ガス(13A)	0	03313	28.4	
108-0071 白金台4－6－1							05436		H10・3・16	01 炉筒煙管ボイラー	16.5 m2	68.7 L/h		ガスバーナー	110 m3N/h	都市ガス(13A)	0	03313	28.4	
国立大学法人東京大学					*	*	05443		H7・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	73.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	73.2 L/h	LSA重油	0.1	03310	21.6	
1138654							05444		H8・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	89.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	89 L/h	軽油	0.5	03311	4.2	
東京都文京区本郷7－3－1							05445		H10・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	85.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	85 L/h	軽油	0.2	03312	2.4	
							05446		H10・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	231.6 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	231.6 L/h	A重油	0.8	03314	23.7	
							30875		H14・9・1	31 ガス機関(常用)稀薄燃焼	316.3 L/h			ガス専焼機関	276 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18250	47.5	
							30876		H14・9・1	29 ガスタービン(非常用)	569.1 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	569.1 L/h	LSA重油	0.3	18251	47.5	
							43068		H30・7・17	01 貫流ボイラー	9.9 m2	106.4 L/h		低NOX型バーナー	170.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23941	46	
							43069		H30・7・17	01 貫流ボイラー	9.9 m2	106.4 L/h		低NOX型バーナー	170.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23941	46	
							43070		H30・7・17	01 貫流ボイラー	9.9 m2	106.4 L/h		低NOX型バーナー	170.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23941	46	
02708 東京電力パワーグリッド株式会社 銀座支社							05452		H1・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	251.1 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	251.1 L/h	A重油	0.71	03317	47.8	
105-0011 芝公園2－2－4 東京電力パワーグリッド株式会社 1000011 東京都千代田区内幸町1－1－3																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
02710 株式会社かんぼ生命 東京サービスセンター 109-8792 三田 1－4－6 0 株式会社かんぼ生命 1008798 東京都千代田区霞ヶ関 1－3－2						*	05460		H4・12・1	29 ガスタービン(非常 用)	1712.0 L/h			液体燃焼機関	1712 L/h	灯油	0.01	03320	8.4	
							38378		H23・10・1	29 ガスタービン(非常 用)	1181.0 L/h			液体燃焼機関	1181 L/h	灯油	0.01	21526	5.5	
02713 東京都下水道局 芝浦水再生センター 108-0075 港南 1－2－2 8 東京都下水道局 163-8001 東京都新宿区西新宿 2－8－1							37802		H23・3・1	29 ガスタービン(非常 用)	5280.0 L/h			液体燃焼機関	5280 L/h	灯油	0.008			
							38911		H25・1・1	29 ガスタービン(非常 用)	5280.0 L/h			液体燃焼機関	5280	灯油	0.008	21829	26.6	
02714 東京都下水道局 芝浦ポンプ所 1080023 芝浦 4－2 0－4 8 東京都下水道局 163-8001 東京都新宿区西新宿 2－8－1							05471		H12・2・1	29 ガスタービン(非常 用)	5243.0 L/h			液体燃焼機関	5243 L/h	灯油	0.015	03325	24.9	
							36055		H20・1・1	29 ガスタービン(非常 用)	5243.0 L/h					灯油	0.015	03325	24.9	
02715 東京都下水道局 汐留第二ポンプ所 105-0022 海岸 1－1 0 東京都下水道局 163-8001 東京都新宿区西新宿 2－8－1							05472		H12・2・1	29 ガスタービン(非常 用)	3065.0 L/h			液体燃焼機関	3065 L/h	灯油	0.015	03326	23.2	
							36574		H21・1・1	29 ガスタービン(非常 用)	3241.0 L/h					灯油	0.008			

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
02717 東京都庭園美術館（東京都迎賓館） 108-0071 白金台5-21-9 財団法人 東京都歴史文化財団 1300015 東京都墨田区横網1-4-1							39577		H25・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	59.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	59 L/h	軽油	0.001	22157	12.8		
02718 東京都東京港防災事務所 芝浦排水機場 108-0075 港南3-9-63 東京都 135-0053 東京都江東区辰己1-1-16							05481		H7・11・13	30 ディーゼル機関(非常用)	213.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	213 L/h	LSA重油	0.07	03333	9.9		
							05482		H8・2・16	30 ディーゼル機関(非常用)	213.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	213 L/h	LSA重油	0.07	03334	9.9		
							05483		H9・1・24	30 ディーゼル機関(非常用)	213.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	213 L/h	LSA重油	0.07	03335	9.9		
02719 東京都済生会中央病院 108-0073 三田1-4-17 東京都済生会中央病院 108-0073 東京都港区三田1-4-17				*	*		05494		S64・1・1	29 ガスタービン(非常用)	233.5 L/h			液体燃焼機関	233.5 L/h	LSA重油	0.1	03337	36.7		
							33177		H16・11・30	30 ディーゼル機関(非常用)	83.9 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	83.9 L/h	軽油	0.05	18987	31.4		
							35413		H19・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	73.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	73 L/h	軽油	0.05	20066	20.2		
							41385		H28・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	164.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	164 L/h	A重油	0.8	23213	63.8		
							41484		H28・10・31	01 冷温水発生機	16.7 m2	37.5 L/h		低NOX型バーナー	60 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23278	64.3		
							41485		H28・10・31	01 冷温水発生機	16.7 m2	37.5 L/h		低NOX型バーナー	60 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23279	64.3		
							41486		H28・10・31	01 貫流ボイラー	9.9 m2	70.9 L/h		低NOX型バーナー	113.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23280	64.3		
							41487		H28・10・31	01 貫流ボイラー	9.9 m2	70.9 L/h		低NOX型バーナー	113.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23280	64.3		
							41488		H28・10・31	01 貫流ボイラー	9.9 m2	70.9 L/h		低NOX型バーナー	113.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23280	64.3		
							41546		H28・9・1	31 ガス機関(常用)稀薄燃焼	96.2 L/h			ガス専焼機関	84 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23300	63.6		
							41547		H28・9・1	31 ガス機関(常用)稀薄燃焼	96.2 L/h			ガス専焼機関	84 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23301	63.6		

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
02720 台場Ⅰ 街区都民住宅							05495		H11・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	231.6 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	231.6 L/h	A重油	0.8	03338	2.9		
107-0091 台場Ⅰ－Ⅰ 6																					
東京都住宅供給公社																					
107-0091 東京都港区台場Ⅰ－Ⅴ 3－Ⅵ 7																					
02725 東京都中央卸売市場食肉市場				*	*	*	05508		H11・12・1	01 水管ボイラー	109.0 m2	238.7 L/h		低NOX型バーナー	382 m3N/h	都市ガス(13A)	0	03344	22		
108-0075 港南Ⅱ－Ⅶ－Ⅰ 9							26494		H12・10・14	01 水管ボイラー	109.0 m2	160.9 L/h		低NOX型バーナー	257.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	03345	22		
東京都中央卸売市場食肉市場							30024		H13・8・1	29 ガスタービン(非常用)	308.0 L/h		液体燃焼機関	308 L/h	LSA重油	0.3	17864	28.8			
108-0075 東京都港区港南Ⅱ－Ⅶ－Ⅰ 9							30298		H13・11・17	01 水管ボイラー	109.0 m2	257.5 L/h		低NOX型バーナー	412 m3N/h	都市ガス(13A)	0	03345	22		
							33237		H16・11・22	01 水管ボイラー	109.0 m2	257.5 L/h		ガスバーナー	412 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19019	22		
							36812		H21・10・9	01 貫流ボイラー	9.9 m2	72.4 L/h				都市ガス(13A)	0	03351	21		
							39027		H25・2・20	01 貫流ボイラー	9.9 m2	70.9 L/h		低NOX型バーナー	113.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21938	16		
							41026		H28・2・13	01 貫流ボイラー	19.5 m2	211.9 L/h		低NOX型バーナー	339 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23049	22		
							41801		H28・12・29	01 貫流ボイラー	9.8 m2	53.2 L/h		低NOX型バーナー	85.1 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23442	17.7		

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
02726 東京二十三区清掃一部事務組合 港清掃工場 108-0075 港南 5－7－1 東京二十三区清掃一部事務組合 1020072 東京都千代田区飯田橋 3－5－1				*	*	*	05516	*	H7・10・1	13 都市ゴミ(連続)	12500.0 kg/h	56.0 m2		ガスバーナー	1272.4 m3N/h	都市ガス(13A) 都市ゴミ(清掃工場)	0 0.11	03352	130	乾式排煙脱硝装置 バグフィルター アルカリ洗浄装置
							05517	*	H7・10・1	13 都市ゴミ(連続)	12500.0 kg/h	56.0 m2		ガスバーナー	1272.4 m3N/h	都市ガス(13A) 都市ゴミ(清掃工場)	0 0.11	03353	130	乾式排煙脱硝装置 バグフィルター アルカリ洗浄装置
							05518	*	H7・10・1	13 都市ゴミ(連続)	12500.0 kg/h	56.0 m2		ガスバーナー	1272.4 m3N/h	都市ガス(13A) 都市ゴミ(清掃工場)	0 0.11	03354	130	乾式排煙脱硝装置 バグフィルター アルカリ洗浄装置
							05519		H9・7・1	29 ガスタービン(非常用)	923.0 L/h			液体燃焼機関	923 L/h	灯油	0.01	03355	28.3	
							05520		H9・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	49.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	49.5 L/h	灯油	0.01	03356	28.3	
							02732 東京都立三田高等学校 108-0073 三田 1－4－4 6 東京都立三田高等学校 108-0073 東京都港区三田 1－4－4 6							05528		S50・8・30	01 セクショナルボイラー	48.3 m2	142.0 L/h	
32012		H16・2・1	01 冷温水発生機	17.8 m2	35.8 L/h									低NOX型バーナー	45.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18713	25.7	
32013		H16・2・1	01 冷温水発生機	17.8 m2	35.8 L/h									低NOX型バーナー	45.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18713	25.7	
02733 東京都立港特別支援学校 108-0075 港南 3－9－4 5 東京都立港特別支援学校 1080075 東京都港区港南 3－9－4 5							05530		S58・3・6	01 冷温水発生機	10.9 m2	35.0 L/h		ガスバーナー	56 m3N/h	都市ガス(13A)	0	03363	16.6	
							05531		S58・3・6	01 冷温水発生機	10.9 m2	35.0 L/h		ガスバーナー	56 m3N/h	都市ガス(13A)	0	03363	16.6	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
02734 東京都交通局 大門変電所 105-0013 浜松町2-3-29 東京都 163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1							05532		S43・3・1	30ディーゼル機関(非常用)	150.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	150 L/h	A重油	0.8	03364	27.4	
							33525		H17・3・31	29ガスタービン(非常用)	483.0 L/h			液体燃焼機関	483 L/h	LSA重油	0.1	19162	13	
02735 六本木ヒルズノースタワー 106-0032 六本木6-2-31 森ビル株式会社 1066155 東京都港区六本木6-10-1						*	05535		S45・12・1	30ディーゼル機関(非常用)	124.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	124 L/h	LSA重油	0.08	03366	4	
							27612		H12・11・30	01 冷温水発生機	17.8 m2	63.0 L/h		ガスバーナー	57.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	03365	72.7	
							44848		R3・1・1	30ディーゼル機関(非常用)	79.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	79.2 L/h	A重油	0.5	24924	4.3	
02736 品川イースト 108-0075 港南1-6-34 三菱UFJ信託銀行株式会社 1000005 東京都千代田区丸の内1-4-5							05536		S62・2・1	29ガスタービン(非常用)	215.0 L/h			液体燃焼機関	215 L/h	灯油	0.01	03367	43.9	
02738 東京美術倶楽部ビルディング 105-0004 新橋6-19-15 株式会社 東京美術倶楽部 105-0004 東京都港区新橋6-19-15							05543		H3・7・7	30ディーゼル機関(非常用)	234.1 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	234.1 L/h	LSA重油	0.1	03370	57.7	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
02740 東京プリンスホテル 105-0011 芝公園3-3-1 株式会社　プリンスホテル 1710022 東京都豊島区南池袋1-16-15				*			05545		S39・4・1	01 炉筒煙管ボイラー	33.4 m2	165.0 L/h		回転式(ロータリー)バーナー ガスバーナー	165 L/h 145.5 m3N/h	LSA重油 都市ガス(13A)	0.04 0	03372	46.6	
							05546		S39・4・1	01 炉筒煙管ボイラー	33.4 m2	165.0 L/h		ガスバーナー 回転式(ロータリー)バーナー	145.5 m3N/h 165 L/h	LSA重油 都市ガス(13A)	0.04 0	03372	46.6	
							05547		S39・4・1	01 炉筒煙管ボイラー	49.8 m2	245.0 L/h		ガスバーナー 回転式(ロータリー)バーナー	218.2 m3N/h 245 L/h	LSA重油 都市ガス(13A)	0.04 0	03372	46.6	
							05548		S39・4・1	01 炉筒煙管ボイラー	49.8 m2	245.0 L/h		ガスバーナー 回転式(ロータリー)バーナー	218.2 m3N/h 245 L/h	LSA重油 都市ガス(13A)	0.04 0	03372	46.6	
							05549		S39・4・1	01 炉筒煙管ボイラー	24.8 m2	123.0 L/h		ガスバーナー 回転式(ロータリー)バーナー	109.1 m3N/h 123 L/h	LSA重油 都市ガス(13A)	0.04 0	03372	46.6	
							05550		S39・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	192.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未満)	192.7 L/h	LSA重油	0.04	03372	46.6	
02741 TBS放送センター 1078006 赤坂5-3-6 株式会社TBSテレビ 1078006 東京都港区赤坂5-3-6				*			42727		H30・5・1	29 ガスタービン(非常用)	1018.0 L/h			液体燃焼機関	1018 L/h	LSA重油	0.5	23896	12.7	
							42755		H29・10・1	31 ガス機関(常用)稀薄燃焼	384.0 L/h			ガス専焼機関	343 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23868	100.7	乾式排煙脱硝装置
							42758		H29・10・1	31 ガス機関(常用)稀薄燃焼	384.0 L/h			ガス専焼機関	343 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23868	100.7	乾式排煙脱硝装置
							43931		R1・6・1	29 ガスタービン(非常用)	1018.0 L/h			液体燃焼機関	1018 L/h	LSA重油	0.5	24336	10	
02744 ホテル　メルパルク東京 105-8582 芝公園2-5-20 ホテル　メルパルク東京 1050011 東京都港区芝公園2-5-20				*			05569		S61・12・24	01 冷温水発生機	39.7 m2	82.9 L/h		ガスバーナー	132.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	03382	52.2	
							05570		S61・12・24	01 冷温水発生機	20.3 m2	44.3 L/h		ガスバーナー	70.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	03382	52.2	
							31119		H14・12・10	01 冷温水発生機	16.9 m2	34.3 L/h		低NOX型バーナー	54.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18356	33	
							31120		H14・12・10	01 冷温水発生機	16.5 m2	35.8 L/h		低NOX型バーナー	57.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18356	33	
							34584		H18・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	132.0 L/h					A重油	0.8	18356	33	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
02746 東京臨海熱供給株式会社 台場管理事務所 1350091 台場2－3－2 台場フロンティアビル地下4階 東京臨海熱供給株式会社 1350063 東京都江東区有明3－6－1 1 T F Tビル東館7 F				*	*	*	05572		H6・8・1	01 炉筒煙管ボイラー	332.0 m2	1131.8 L/h		低NOX型バーナー	1811 m3N/h	都市ガス(13A)	0	03385	19.1	
							05573		H6・8・1	01 炉筒煙管ボイラー	332.0 m2	1131.8 L/h		低NOX型バーナー	1811 m3N/h	都市ガス(13A)	0	03385	19.1	
							05574		H6・8・1	01 炉筒煙管ボイラー	332.0 m2	1131.8 L/h		低NOX型バーナー	1811 m3N/h	都市ガス(13A)	0	03385	19.1	
							05575		H6・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	141.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	141 L/h	軽油	0.2	03385	19.1	
02747 ランドニッコー東京 台場 1358701 台場2－6－1 株式会社ランドニッコー東京 1088625 東京都台場2－6－1						*	05579		H7・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	443.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	443 L/h	LSA重油	0.3	03387	22.6	
02748 都営港南4丁目第2アパート 108-0075 港南4－7 東京都東部住宅局建設事務所 100-0005 東京都千代田区丸の内3－8－1							05580		H9・10・30	29 ガスタービン(非常用)	240.0 L/h			液体燃焼機関	240 L/h	LSA重油	0.3	03388	5	
02752 夏目商事株式会社 夏目ビル 108-0014 芝5－17－25 夏目商事株式会社 108-0014 東京都港区芝5－21－6							05585		S63・10・1	29 ガスタービン(非常用)	127.0 L/h			液体燃焼機関	127 L/h	LSA重油	0.1	03393	3.6	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
02754 K D X 西新橋ビル							05587		H4・4・3	30 ディーゼル機関(非常用)	78.4 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	78.4 L/h	軽油	0.5	03395	27.6	
105-0003 西新橋3－3－1																				
ケネディクス・オフィス投資法人																				
1000011 東京都千代田区内幸町2－1－6																				
02755 興和西新橋ビルB棟							05588		H5・10・12	01 冷温水発生機	12.4 m2	52.1 L/h		低NOX型バーナー	83.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	03396	12	
105-0003 西新橋2－1 4－1							05589		H6・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	141.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	141 L/h	LSA重油	0.1	03396	12	
中央三井住友信託銀行株式会社																				
1050014 東京都港区芝3－3 3－1																				
02756 西新橋1丁目ビル							05592		S60・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	177.9 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	177.9 L/h	A重油	0.3	03397	55.1	
1058717 西新橋1－2 4－1 4																				
三菱UFJ信託銀行株式会社																				
1000005 千代田区丸の内1－4－5																				
02766 URBAN BLD AOYAMA							05611		S39・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	64.1 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	64.1 L/h	LSA重油	0.04	03408	44.1	
107-0061 北青山2－9－5							35077		H19・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	64.0 L/h					軽油	0.05	19853	39.8	
北青山特定目的会社																				
1000005 東京都千代田区丸の内3－1－1 東京共同会計事務所内																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
02771 高輪泉岳寺駅前ビル 108-0074 高輪2-18-10 京浜急行電鉄株式会社 2200011 神奈川県横浜市西区高島1-2-8							05618		H1・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	77.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未満)	77 L/h	LSA重油	0.06	03413	21.1	
02774 ENEOSグループ六本木クラブ 106-0032 六本木3-16-7 ENEOSホールディングス株式会社 1008161 東京都千代田区大手町1-1-2							36896		H17・4・30	01 貫流ボイラー	9.9 m2	53.5 L/h		低NOX型油圧式バーナー	53.5 L/h	灯油	0.001			
02777 ニュー新橋ビル 105-0004 新橋2-16-1 ニュー新橋ビル管理組合 105-0004 東京都港区新橋2-16-1 B201							05630		S45・8・25	01 炉筒煙管ボイラー	45.8 m2	197.5 L/h		ガスバーナー	316 m3N/h	都市ガス(13A)	0	03420	55.3	
							05631		S45・8・25	01 炉筒煙管ボイラー	45.8 m2	189.0 L/h		ガスバーナー	316 m3N/h	都市ガス(13A)	0	03420	55.3	
02778 日経虎ノ門別館 105-0001 虎ノ門4-3-12 株式会社 日本経済新聞社 1000004 東京都千代田区大手町1-3-7							41777		H29・2・1	29 ガスタービン(非常用)	384.4 L/h			液体燃焼機関	384.4 L/h	A重油	0.35	03421	22.1	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
02779 日新ビル 1080075 港南１－８－２ 7 日本新聞インキ株式会社 108-0075 東京都港区港南１－８－２ 7							05637		H4・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	143.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	143 L/h	LSA重油	0.1	03422	66	
							37784		H23・5・1	01 冷温水発生機	16.7 m2	38.8 L/h		低NOX型バーナー	62.1 m3N/h	都市ガス(13A)	0	03423	64.9	
							37785		H23・10・1	01 冷温水発生機	16.7 m2	38.8 L/h		低NOX型バーナー	62.1 m3N/h	都市ガス(13A)	0	03423	64.9	
02780 日精第３ビル 108-0075 港南２－１ 3－3 3 日本精米製油株式会社 108-0149 東京都港区港南２－１ 3－3 3							05638		H4・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	57.1 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	57.1 L/h	軽油	0.5	03424	2	
02786 株式会社 ノアビルディング 106-0041 麻布台２－３－5 株式会社 ノアビルディング 106-0041 東京都港区麻布台２－３－5							05645		H12・4・23	01 冷温水発生機	11.7 m2	33.7 L/h		ガスバーナー	54 m3N/h	都市ガス(13A)	0	03431	16	
							05646		S49・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	57.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	57 L/h	軽油	0.5	03430	16	
02793 日本学術会議 1068555 六本木７－２ 2－3 4 日本学術会議 1068555 東京都港区六本木７－２ 2－3 4							05662		H11・12・15	01 冷温水発生機	15.3 m2	30.6 L/h		低NOX型バーナー	49.1 m3N/h	都市ガス(13A)	0	03439	30.4	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
02798 日本土地建物(株) 春日ビル 108-0014 芝5－3 4－2 日本土地建物株式会社 1000013 東京都千代田区霞が関1－4－1							05672		H3・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	55.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	55.7 L/h	軽油	0.5	03445	44.3	
02799 日本銀行 鳥居坂分館 106-0032 六本木5－6－1 7 日本銀行 1038660 東京都中央区日本橋本石町2－1－1							05673		S53・6・10	01 セクショナルボイラー	12.5 m2	43.7 L/h		ガスバーナー	70 m3N/h	都市ガス(13A)	0	03446	12.9	
02825 日本生命赤坂第二ビル 107-0052 赤坂7－1－1 6 日本生命保険相互会社 541-0042 大阪府大阪市中央区今橋3－5－1 2							05722		S54・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	98.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	98.8 L/h	A重油	0.3	03477	47.4	
02828 日本生命新橋ビル 105-0004 新橋1－1 8－1 6 日本生命保険相互会社 541-0042 大阪府大阪市中央区今橋3－5－1 2							05726		H6・3・1	29 ガスタービン(非常用)	109.0 L/h			液体燃焼機関	109 L/h	LSA重油	0.3	03481	35.9	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
02830 虎ノ門NNビル							05730		S55・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	71.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	71.5 L/h	軽油	0.5	03483	41.5	
105-0001 虎ノ門1－2 1－1 7																				
日本生命保険相互会社																				
5418501 大阪府大阪市中央区今橋3－5－1 2																				
02833 日本赤十字社ビル							05733		H8・11・15	01 冷温水発生機	15.6 m2	42.5 L/h		低NOX型バーナー	68.1 m3N/h	都市ガス(13A)	0	03486	33.8	
105-0012 芝大門1－1－3							05734		H9・1・7	01 冷温水発生機	15.6 m2	42.5 L/h		低NOX型バーナー	68.1 m3N/h	都市ガス(13A)	0	03486	33.8	
日本赤十字社					*		05740		S51・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	121.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	121 L/h	LSA重油	0.44	03486	33.8	
105-0012 東京都港区芝大門1－1－3							32593		H15・12・1	29 ガスタービン(非常用)	463.3 L/h			油圧式バーナー	463.3 L/h	LSA重油	0.3	03486	33.8	
02834 住友不動産虎ノ門タワー							05743		H6・1・10	30 ディーゼル機関(非常用)	356.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	356 L/h	LSA重油	0.06	03488	31	
5520000 虎ノ門2－1 1－1							05744		H6・1・10	30 ディーゼル機関(非常用)	356.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	356 L/h	LSA重油	0.06	03488	31	
住友不動産株式会社																				
1600023 東京都新宿区西新宿2－4－1																				
02836 日本中央競馬会							05746		H4・12・1	29 ガスタービン(非常用)	123.0 L/h			液体燃焼機関	123 L/h	LSA重油	0.3	03490	28.9	
105-0003 西新橋1－1－1 9																				
日本中央競馬会																				
105-0003 東京都港区西新橋1－1－1 9																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
02837 日本中央競馬会新橋分館 105-0004 新橋４－５－４ 日本中央競馬会 105-0003 東京都港区西新橋１－１－１９							05748		H1・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	63.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	63.5 L/h	A重油	0.7	03492	34.5	
							05749		S49・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	117.6 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	117.6 L/h	A重油	0.8	03492	34.5	
02838 日本生命南麻布ビル 106-0047 南麻布２－８－１２ 積水ハウス株式会社 5310076 大阪府大阪市北区大淀中１－１－８８							05752		S62・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	67.4 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	67.4 L/h	A重油	0.8	03493	50	
02844 住友生命田町ビル 108-0014 芝５－２９－１１ 清水建設株式会社投資開発本部 1040031 東京都中央区京橋２－１６－１							05761		S57・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	165.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	165 L/h	LSA重油	0.08	03499	47	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
02845 日本電気本社ビル 108-0014 芝５－７－１ 三井住友信託銀行株式会社 1050014 東京都港区芝３－３３－１				*			05765		S63・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	315.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	315 L/h	LSA重油	0.05	03501	3	
							05766		S63・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	315.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	315 L/h	LSA重油	0.05	03501	3	
							35481		H19・9・21	01 貫流ボイラー	9.8 m2	68.9 L/h		ガスバーナー	110.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	03500	9	
							35482		H19・9・21	01 貫流ボイラー	9.8 m2	68.9 L/h		ガスバーナー	110.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	03500	9	
							35483		H19・9・21	01 貫流ボイラー	9.8 m2	68.9 L/h		ガスバーナー	110.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	03500	9	
							35484		H19・9・21	01 貫流ボイラー	9.8 m2	68.9 L/h		ガスバーナー	110.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	03500	9	
							35485		H19・9・21	01 貫流ボイラー	9.8 m2	68.9 L/h		ガスバーナー	110.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	03500	9	
02848 N T T 東日本 東京事業部 青山営業所 107-0061 北青山２－７－１５ 東日本電信電話株式会社 160-0023 東京都新宿区西新宿３－１９－２							05775		H9・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	449.4 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	449.4 L/h	軽油	0.16	03505	56	
02849 N T T 東日本 東京事業部 赤坂営業所 107-0052 赤坂２－１７－２８ 東日本電信電話株式会社 160-0023 東京都新宿区西新宿３－１９－２							45270		R3・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	449.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	449 L/h	軽油	0.001	25221	38.6	
							45271		R3・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	449.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	449 L/h	軽油	0.001	25333	38.6	
							45272		R3・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	195.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	195 L/h	軽油	0.001	25334	2.8	
							45273		R3・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	195.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未 ディーゼル(シリンダー内径400mm未	195 L/h 195 L/h	軽油	0.001	25335	2.8	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
02850 N T T 東日本 東京事業部 芝営業所							05783		H7・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	334.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	334 L/h	軽油	0.17	03510	37.4		
105-0003 西新橋3－2 2－8																					
東日本電信電話株式会社																					
160-0023 東京都新宿区西新宿3－1 9－2																					
02851 N T T 東日本 東京事業部 白金営業所							05788		H9・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	449.4 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	449.4 L/h	軽油	0.16	03513	27.5		
108-0071 白金台3－1 4－6																					
東日本電信電話株式会社																					
160-0023 東京都新宿区西新宿3－1 9－2																					
02852 N T T 東日本 東京事業部 三田ビル							05791		H10・3・31	30 ディーゼル機関(非常用)	449.4 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	449.4 L/h	軽油	0.16	03514	34.3		
105-0014 芝3－7－1																					
東日本電信電話株式会社																					
160-0023 東京都新宿区西新宿3－1 9－2																					
02853 N T T 虎ノ門ビル							05794		S61・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	160.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	160 L/h	軽油	0.5	03515	38.7		
105-0001 虎ノ門3－8－8							37428		H22・9・20	01 その他ボイラー	20.5 m2	93.6 L/h		低NOX型バーナー	149.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	03515	38.7		
株式会社N T T 東日本プロパティーズ																					
1050001 東京都港区虎ノ門3－8－8 NTT虎ノ門ビル2F																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																		
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設		
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)			
02854 N T T品川T W I N S D A T A館				*			05799		H8・10・1	29 ガスタービン(非常 用)	1514.0 L/h			液体燃焼機関	1514 L/h	A重油	0.7	03518	13.5			
108-0075 港南1ー9ー1																						
株式会社 エヌ・ティ・ティ・データ																						
135-0061 東京都江東区豊洲3ー3ー3																						
02861 N T T D A T A 三田ビル							34691		H18・8・1	29 ガスタービン(非常 用)	1460.0 L/h			液体燃焼機関	1460 L/h	軽油	0.005	19669	22.5			
108-0073 三田4ー19ー15							35116		H19・3・1	29 ガスタービン(非常 用)	1460.0 L/h					軽油	0.005	19669	22.5			
株式会社 エヌ・ティ・ティ データ																						
135-0061 東京都江東区豊洲3ー3ー3																						
02864 東京タワービル							05828		H5・3・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	228.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	228 L/h	軽油	0.5	03537	22.9			
105-0011 芝公園4ー2ー8							05829		H5・5・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	228.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	228 L/h	軽油	0.5	03538	22.9			
株式会社T O K Y O T O W E R							05830		H5・10・27	30 ディーゼル機関(非 常用)	228.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	228 L/h	軽油	0.5	03537	22.9			
105-0011 東京都港区芝公園4ー2ー8																						
02865 N B F芝公園ビル							05835		H2・6・1	29 ガスタービン(非常 用)	249.0 L/h			液体燃焼機関	249 L/h	LSA重油	0.3	03539	46.7			
105-0014 芝3ー2ー18																						
日本ビルファンド投資法人																						
1030022 東京都中央区日本橋室町2ー3ー1																						

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
02873 日本アイ・ピー・エム株式会社 飯倉事業所							05848		S52・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	73.4 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	73.4 L/h	軽油	0.5	03548	30.4	
106-0041 麻布台3－5－1 日本アイ・ピー・エム株式会社 106-0032 東京都港区六本木3－2－1 2																				
02874 [電事法]芝二丁目ビルディング							05850		H5・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	93.6 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	93.6 L/h	軽油	0.5	03549	56.5	
105-0014 芝2－6－1 みずほ信託銀行株式会社 1030028 東京都中央区八重洲1－2－1																				
02877 アクアシティお台場							05856		H11・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	406.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	406 L/h	A重油	0.5	03553	31.9	
1350091 台場1－7－1 三菱地所株式会社 1000004 東京都千代田区大手町1－6－1																				
02878 株式会社 八芳園							05859		H2・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	77.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	77.5 L/h	軽油	0.5	03555	3	
108-0071 白金台1－1－6							39775		H22・2・19	01 冷温水発生機	11.0 m2	13.2 L/h		低NOX型バーナー	21.1 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22337	15.3	
株式会社 八芳園							39776		H22・2・19	01 冷温水発生機	11.0 m2	13.2 L/h		低NOX型バーナー	21.1 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22337	15.3	
108-0071 東京都港区白金台1－1－6																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
02881 浜ゴムビル 105-0004 新橋５－３６－１１ 横浜ゴム株式会社 1050004 東京都港区新橋５－３６－１１							05865		H11・9・1	01 冷温水発生機	12.4 m2	57.3 L/h		低NOX型バーナー	91.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	03558	45	
							36053		S36・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	64.0 L/h					A重油	0	03558	45	
02883 浜松町セントラルビル 1050013 浜松町１－２９－６ 株式会社第一ビルディング 1040031 東京都中央区京橋２－４－１２							05869		H3・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	80.9 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	80.9 L/h	LSA重油	0.5	03560	43.8	
02890 ピアシテイ 芝浦 108-0022 海岸３－１８－１ 株式会社エヌ・ティ・ティ ドコモ 100-0014 東京都千代田区永田町２－１１－１							05879		H5・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	200.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	200.8 L/h	LSA重油	0.1	03567	4	
							05880		H10・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	485.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	485.8 L/h	軽油	0.2	03567	4	
							05881		H10・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	375.9 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	375.9 L/h	軽油	0.2	03567	4	
02896 日比谷セントラルビル 105-0003 西新橋１－２－９ 三井物産都市開発株式会社 1050003 東京都港区西新橋１－１－１５							05890		S58・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	360.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	360 L/h	LSA重油	0.3	03573	14	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（％）	番号	高さ(m)	
02897 広尾タワーズ 106-0047 南麻布4－1－12 磯野不動産株式会社 106-0047 東京都港区南麻布4－1－12							05891		H10・6・5	01 炉筒煙管ボイラー	9.4 m2	50.0 L/h		低NOX型バーナー	80.1 m3N/h	都市ガス(13A)	0	03574	63	
							05892		H10・6・5	01 炉筒煙管ボイラー	9.4 m2	50.0 L/h		低NOX型バーナー	80.1 m3N/h	都市ガス(13A)	0	03574	63	
02905 東日本旅客鉄道株式会社 浜松町駅 105-0022 海岸1－3－1 東日本旅客鉄道株式会社 151-0053 東京都渋谷区代々木2－2－2							05911		S59・4・1	29 ガスタービン(非常用)	105.0 L/h			液体燃焼機関	105 L/h	灯油	0.01	03585	6.5	
02906 東日本旅客鉄道株式会社 新橋駅 105-0004 新橋2－17－14 東日本旅客鉄道株式会社 151-0053 東京都渋谷区代々木2－2－2							05912		S51・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	460.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	460 L/h	LSA重油	0.3	03586	7	
							39281		H25・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	432.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	432 L/h	A重油	0.8	22022	11.1	
02907 東日本旅客鉄道株式会社 高輪変電所 108-0075 港南2－1 東日本旅客鉄道株式会社 151-0053 東京都渋谷区代々木2－2－2							05913		S51・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	96.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	96 L/h	LSA重油	0.3	03587	8	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
02908 東日本旅客鉄道株式会社 芝浦変電所 105-0023 芝浦 1ー7 東日本旅客鉄道株式会社 151-0053 東京都渋谷区代々木 2ー2ー2							05914		S51・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	170.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	170 L/h	LSA重油	0.3	03588	15	
02910 虎ノ門葺手ビル 105-0001 虎ノ門 4ー1ー1 3 グローバルアクセス株式会社 105-0001 東京都港区虎ノ門 4ー1ー1 3							05916		H11・9・20	30 ディーゼル機関(非常用)	70.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	70 L/h	LSA重油	0.5	03590	5.2	
02914 ヒューリック新橋ビル 105-0004 新橋 2ー1ー3 ヒューリック株式会社 1030011 東京都中央区日本橋大伝馬町 7ー3							31595		H14・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	58.3 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	58.3 L/h	軽油	0.005	03594	39.2	
02919 富士フィルム西麻布本社 105-0031 西麻布 2ー2 6ー3 0 富士フィルム株式会社 1070052 東京都港区赤坂 9ー7ー3							05931		H7・6・10	01 冷温水発生機	26.5 m2	78.9 L/h		低NOX型バーナー	126.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	03600	23.3	
							33326		H17・1・31	30 ディーゼル機関(非常用)	140.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	140.8 L/h	A重油	0.3	03600	23.3	
							39845		H26・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	72.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	72 L/h	A重油	0.8	22343	3.1	
							45640		R4・5・3	01 冷温水発生機	19.3 m2	43.8 L/h		低NOX型バーナー	70 m3N/h	都市ガス(13A)	0	03600	23.3	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
02924 ティップネス六本木							05944		H2・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	57.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	57.2 L/h	LSA重油	0.3	03607	18.2		
106-0032 六本木6ー6ー9																					
株式会社 ティップネス																					
150-0036 東京都渋谷区南平台16ー25																					
02929 D a i w a 赤坂ビル							05949		H2・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	78.4 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	78.4 L/h	A重油	0.8	03612	30.6		
1070052 赤坂2ー14ー5																					
大和証券オフィス投資法人																					
1040061 東京都中央区銀座6ー2ー1																					
02930 (仮称) 古川橋病院及び老人保健施設 ルネサンス麻布							05950		H9・12・20	30 ディーゼル機関(非常用)	105.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	105 L/h	軽油	0.2	03613	20.4		
106-0047 南麻布2ー10ー21																					
医療法人財団 厚生会																					
106-0047 東京都港区南麻布2ー10ー21																					
02934 ベルテ南青山ーI							05954		H5・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	107.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	107.5 L/h	A重油	0.8	03617	10.6		
1070062 南青山4ー1ー15																					
ベルテ南青山ーI 管理組合																					
1070062 東京都港区南青山4ー1ー15																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
02935 ベルビー赤坂 107-0052 赤坂 3－1－6 東京メトロ都市開発株式会社 1631519 東京都新宿区西新宿 1－6－1 新宿エルタワー(19階)							38989		H25・6・1	29 ガスタービン(非常用)	278.0 L/h			液体燃焼機関	278	灯油	0.01	21875	35	
							38998		H25・2・15	01 冷温水発生機	11.1 m2	27.3 L/h		低NOX型バーナー	43.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	03618	34.5	
							38999		H25・2・15	01 冷温水発生機	11.1 m2	27.3 L/h		低NOX型バーナー	43.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	03618	34.5	
02937 ベイコート芝浦 108-0023 芝浦 3－5－2 5 エヌ・ティ・ティ・エステート株式会社 113-0033 東京都文京区本郷 2－2 7－2 0							05958		H3・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	59.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	59.2 L/h	軽油	0.5	03620	3.1	
02938 パーク芝浦 108-0022 海岸 3－2 6－1 東京港港湾運送事業協同組合 108-0023 東京都港区芝浦 3－5－3 8							05960		H4・2・1	29 ガスタービン(非常用)	249.0 L/h			液体燃焼機関	249 L/h	LSA重油	0.1	03621	12.6	
02939 株式会社 報知新聞社 108-0075 港南 4－6－4 9 株式会社 報知新聞社 108-0166 東京都港区港南 4－6－4 9							05961		H2・1・1	29 ガスタービン(非常用)	106.0 L/h			液体燃焼機関	106 L/h	軽油	0.5	03623	35.3	
							30351		H14・2・10	01 冷温水発生機	22.3 m2	33.7 L/h		低NOX型バーナー	53.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18006	27.9	
							30352		H14・2・10	01 冷温水発生機	22.3 m2	33.7 L/h		低NOX型バーナー	53.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18007	27.9	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
02947 ホテルシャンティ赤坂 107-0052 赤坂2－16－15 株式会社　ホープ・マネジメント 107-0052 東京都港区赤坂2－16－15							05977		S56・10・27	01 セクショナルボイラー	11.4 m2	89.3 L/h		油圧式バーナー	89.3 L/h	灯油	0.002	03632	23.8	
							05978		S58・12・21	01 セクショナルボイラー	8.2 m2	62.7 L/h		油圧式バーナー	62.7 L/h	灯油	0.002	03632	23.8	
							05981		S47・11・1	01 セクショナルボイラー	17.4 m2	80.0 L/h		油圧式バーナー	80 L/h	灯油	0.002	03632	23.8	
02971 MAR　'S南青山 107-0062 南青山5－9－19 丸新石油株式会社 107-0062 東京都港区南青山5－9－19							06025		H5・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	83.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	83.5 L/h	LSA重油	0.1	03660	47.1	
02975 三田共用会議所 1080073 三田2－1－8 財務省大臣官房 1000013 東京都千代田区霞が関3－1－1							06029		H4・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	98.9 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	98.9 L/h	軽油	0.5	03664	24	
							44353		R2・2・7	01 冷温水発生機	18.3 m2	33.3 L/h		低NOX型バーナー	53.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	03664	24	
							44354		R2・2・7	01 冷温水発生機	18.3 m2	33.3 L/h		低NOX型バーナー	53.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	03664	24	
02976 三田国際ビルディング 108-0073 三田1－4－28 三菱地所株式会社 1000004 東京都千代田区大手町1－1－1				*	*	*	06033		H10・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	354.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	354.7 L/h	A重油	0.8	03665	122.8	
							06034		S50・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	415.4 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	415.4 L/h	A重油	0.8	03665	122.8	
							33399		H17・3・12	01 炉筒煙管ボイラー	67.0 m2	238.0 L/h		ガスバーナー	381 m3N/h	都市ガス(13A)	0	03665	122.8	
							34097		H18・1・8	01 炉筒煙管ボイラー	67.0 m2	238.0 L/h		ガスバーナー	381 m3N/h	都市ガス(13A)	0	03665	122.8	
							34374		H18・5・31	01 炉筒煙管ボイラー	32.9 m2	119.0 L/h		低NOX型バーナー	190 m3N/h	都市ガス(13A)	0	03665	122.8	
							34654		H18・9・23	01 その他ボイラー	13.1 m2	55.5 L/h		ガスバーナー	88.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	03665	122.8	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
02977 T D S 三田							06035		H9・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	69.9 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	69.9 L/h	軽油	0.2	03666	33.3	
1080073 三田 2－7－1 3																				
東電不動産株式会社																				
1100005 東京都台東区上野 4－1 0－3																				
02980 三田 M T ビル							06041		H9・2・10	01 冷温水発生機	12.4 m2	50.1 L/h		低NOX型バーナー	80.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	03669	56	
108-0073 三田 3－1 3－1 2							06042		H9・2・10	01 冷温水発生機	12.4 m2	50.1 L/h		低NOX型バーナー	80.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	03669	56	
森トラスト株式会社							06044		S49・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	107.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	107 L/h	軽油	0.5	03669	56	
1050001 東京都港区虎ノ門 2－3－1 7							36621		H21・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	84.0 L/h									
02985 三菱 U F J 信託銀行株式会社 新青山ビル							06056		H8・5・1	29 ガスタービン(非常用)	422.0 L/h			液体燃焼機関	422 L/h	A重油	0.8	03677	24.6	
107-0061 北青山 1－5－4							40314		H26・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	108.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	108 L/h	軽油	0.001	22653	2.6	
三菱 U F J 信託銀行株式会社							40502		H27・3・1	29 ガスタービン(非常用)	494.0 L/h					A重油 都市ガス(13A)	0.3 0	22740	25	
1000005 東京都千代田区丸の内 1－4－5							44120		R1・10・10	01 冷温水発生機	18.3 m2	35.1 L/h		低NOX型バーナー	56.1 m3N/h	都市ガス(13A)	0	03676	22.2	
							44488		R2・4・1	01 冷温水発生機	18.3 m2	35.1 L/h		低NOX型バーナー	56.1 m3N/h	都市ガス(13A)	0	03676	22.2	
02987 みずほリースビル							06058		H9・3・30	01 冷温水発生機	13.3 m2	63.4 L/h		低NOX型油圧式バーナー	63.4 L/h	灯油	0.015	03679	64.2	
1058412 虎ノ門 1－2－6							06059		H9・3・30	01 冷温水発生機	13.3 m2	63.4 L/h		低NOX型油圧式バーナー	63.4 L/h	灯油	0.015	03679	64.2	
虎ノ門インベストメント特定目的会社							06060		H9・8・1	29 ガスタービン(非常用)	278.0 L/h			液体燃焼機関	278 L/h	灯油	0.01	03680	64.6	
1000005 東京都千代田区丸の内 2－2－3																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
02988 三菱倉庫株式会社 東京支店芝浦営業所 108-0022 海岸 3－1 9－2 2 三菱倉庫株式会社 東京支店 104-0054 東京都中央区新川 1－2 8－2 4							06063		S46・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	96.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	96 L/h	A重油	0.86	03682	23	
02992 港区スポーツセンター 108-0023 芝浦 3－1－1 9 港区 1058511 東京都港区芝公園 1－5－2 5							30813		H14・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	58.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	58.7 L/h	軽油	0.5	18229	29.1	
02994 港区役所 105-0011 芝公園 1－5－2 5 港区 105-0011 東京都港区芝公園 1－5－2 5							06076		S61・5・1	29 ガスタービン(非常用)	249.0 L/h			液体燃焼機関	249 L/h	LSA重油	0.1	03690	49.5	
							06077		S61・5・1	29 ガスタービン(非常用)	249.0 L/h			液体燃焼機関	249 L/h	LSA重油	0.1	03690	49.5	
							41494		H28・10・24	01 冷温水発生機	17.2 m2	27.2 L/h		低NOX型バーナー	43.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23283	45.8	
							41495		H28・10・24	01 冷温水発生機	17.2 m2	27.2 L/h		低NOX型バーナー	43.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23283	45.8	
							41667		H28・11・1	29 ガスタービン(非常用)	226.0 L/h			液体燃焼機関	226 L/h	A重油	0.5	23364	46.5	
02995 港区 赤坂地区総合支所 107-0052 赤坂 4－1 8－1 3 港区 1058511 東京都港区芝公園 1－5－2 5							06078		H7・7・20	01 冷温水発生機	16.0 m2	34.5 L/h		低NOX型バーナー	55.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	03693	57.3	
							06079		H7・7・20	01 冷温水発生機	16.0 m2	34.5 L/h		低NOX型バーナー	55.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	03693	57.3	
							06082		H7・1・1	29 ガスタービン(非常用)	297.0 L/h			液体燃焼機関	297 L/h	LSA重油	0.1	03692	59.1	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
02998 港区立御成門中学校 105-0003 西新橋3－25－30 港区 105-0011 東京都港区芝公園1－5－25							06086		H6・4・20	01 その他ボイラー	11.8 m2	44.1 L/h		低NOX型バーナー	70.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	03696	25	
							06087		H6・4・20	01 貫流ボイラー	11.8 m2	44.1 L/h		低NOX型バーナー	70.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	03696	25	
03000 高輪コミュニティぶらざ 108-0074 高輪1－16－25 港区 105-8511 東京都港区芝公園1－5－25							38153		H23・5・1	29 ガスタービン(非常用)	284.0 L/h			液体燃焼機関	284 L/h	LSA重油	0.3	21428	25.2	
							45384		R4・3・15	01 冷温水発生機	18.3 m2	32.1 L/h		ガスバーナー	51.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	25318	69.7	
							45385		R4・3・15	01 冷温水発生機	18.3 m2	32.1 L/h		ガスバーナー	51.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	25318	69.7	
03001 港区立赤坂小学校 107-0052 赤坂8－13－29 港区 105-0011 東京都港区芝公園1－5－25							41669		H29・1・22	01 その他ボイラー	14.8 m2	46.6 L/h		低NOX型バーナー	74.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23371	19	
03002 港区立特別養護老人ホーム港南の郷 1080075 港南3－3－23 港区 105-0011 東京都港区芝公園1－5－25							06092		H7・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	110.6 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	110.6 L/h	軽油	0.5	03701	85.2	
							06093		H7・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	72.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	72 L/h	軽油	0.5	03702	33.6	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
03003 港区立本村小学校 106-0047 南麻布3－9－3 3 港区 105-0011 東京都港区芝公園1－5－2 5							40296		H26・12・25	01 その他ボイラー	13.1 m2	46.6 L/h		低NOX型バーナー	74.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	03703	17.8	
03005 (仮称) 港区立心身障害者福祉センター 105-0014 芝1－8－2 3 港区 105-0011 東京都港区芝公園1－5－2 5							06096		H9・5・1	29 ガスタービン(非常用)	456.0 L/h			液体燃焼機関	456 L/h	LSA重油	0.1	03705	86.9	
03007 株式会社近鉄・都ホテルズ シェラトン都ホテル東京 108-0071 白金台1－1－5 0 株式会社近鉄・都ホテルズ 5430001 大阪府大阪市天王寺区上本町6－1－5 5				*			06101		S54・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	261.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	261 L/h	LSA重油	0.07	03707	50.4	
							42708		H29・12・15	01 貫流ボイラー	9.9 m2	70.9 L/h		低NOX型バーナー	113.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	03707	50.4	
							42709		H29・12・15	01 貫流ボイラー	9.9 m2	70.9 L/h		低NOX型バーナー	113.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	03707	50.4	
							42710		H29・12・15	01 貫流ボイラー	9.9 m2	70.9 L/h		低NOX型バーナー	113.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	03707	50.4	
							42711		H29・12・15	01 貫流ボイラー	9.9 m2	70.9 L/h		低NOX型バーナー	113.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	03707	50.4	
							42712		H29・12・15	01 貫流ボイラー	9.9 m2	70.9 L/h		低NOX型バーナー	113.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	03707	50.4	
							42713		H29・12・15	01 貫流ボイラー	9.9 m2	70.9 L/h		低NOX型バーナー	113.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	03707	50.4	
							44290		R1・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	132.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	132.7 L/h	LSA重油	0.35	03707	50.4	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
03008 リビエラ南青山ビル							06103		H1・10・1	29 ガスタービン(非常用)	203.0 L/h			液体燃焼機関	203 L/h	LSA重油	0.05	03709	30.1	
107-0062 南青山3－3－3																				
株式会社リビエラ																				
107-0062 東京都港区南青山3－3－3																				
03011 南麻布 T & F ビル							06108		H2・6・25	29 ガスタービン(非常用)	111.0 L/h			液体燃焼機関	111 L/h	LSA重油	0.1	03712	43.4	
106-0047 南麻布4－1 1－2 4																				
徳力不動産株式会社																				
150-0031 東京都渋谷区桜丘町2 9－3 6																				
03015 明産高浜ビル							06112		H5・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	84.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	84.8 L/h	LSA重油	0.1	03716	50.9	
108-0075 港南2－1 2－2 3																				
明産株式会社																				
107-0052 東京都港区赤坂1－1－1 2																				
03016 学校法人 明治学院							06123		H4・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	166.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	166.5 L/h	LSA重油	0.1	03721	44.3	
							39262		H25・11・1	01 冷温水発生機	38.1 m2	95.0 L/h		低NOX型バーナー	152 m3N/h	都市ガス(13A)	0	03720	43.5	
							39263		H25・11・1	01 冷温水発生機	14.0 m2	35.4 L/h		低NOX型バーナー	56.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	03720	43.5	
108-0071 東京都港区白金台1－2－3 7																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
03017 明治記念館 107-0051 元赤坂2－2－2 3 明治神宮 151-0052 東京都渋谷区代々木神園町1－1							06126		S63・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	52.9 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	52.9 L/h	LSA重油	0.3	03722	15.4	
							40307		H26・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	62.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	62 L/h	A重油	0.8	22646	4.8	
							42722		H30・1・6	30 ディーゼル機関(非常用)	58.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	58 L/h	軽油	0.001	23891	15.2	
03019 明治安田生命青山パラスイオ 107-0061 北青山3－6－7 明治安田生命保険相互会社 1000005 東京都千代田区丸の内2－1－1				*		06128		H10・7・18	01 冷温水発生機	15.2 m2	37.0 L/h		低NOX型バーナー	59.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	03724	63.2		
						06129		H10・7・18	01 冷温水発生機	15.2 m2	37.0 L/h		低NOX型バーナー	59.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	03724	63.2		
						06130		H10・9・21	30 ディーゼル機関(非常用)	218.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	218.8 L/h	A重油	0.8	17805	63.3		
						06131		H10・9・21	30 ディーゼル機関(非常用)	58.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	58.2 L/h	A重油	0.8	17805	63.3		
						45531		R4・3・25	01 冷温水発生機	13.9 m2	38.4 L/h		ガスバーナー	61.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	03724	63.2		
						45532		R4・11・7	01 冷温水発生機	13.9 m2	38.4 L/h		ガスバーナー	61.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	03724	63.2		
03021 三田3丁目MTビル 108-0073 三田3－14－1 O 森トラスト株式会社 1050001 東京都港区虎ノ門2－3－1 7						06134		S57・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	59.4 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	59.4 L/h	A重油	0.8	03726	7		
03023 メソニック3 8 MTビル 105-0011 芝公園4－1－4 森トラスト株式会社 105-0001 東京都港区虎ノ門2－3－1 7				*		06138		S56・6・10	01 セクショナルボイラー	28.4 m2	132.3 L/h		ガスバーナー	211.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	03728	49.5		
						06139		S56・6・1	01 セクショナルボイラー	28.4 m2	132.3 L/h		ガスバーナー	211.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	03728	49.5		
						06143		S56・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	204.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	204 L/h	A重油	0.8	03728	49.5		
						33106		H16・11・1	01 冷温水発生機	24.9 m2	64.4 L/h		ガスバーナー	103 m3N/h	都市ガス(13A)	0	03728	49.5		
						33107		H16・11・1	01 冷温水発生機	31.2 m2	90.0 L/h				都市ガス(13A)	0	03728	49.5		
						38434		H24・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	62.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	62 L/h	A重油	0.8	21557	43.4		

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
03026 森永乳業株式会社 森永プラザビル 108-0014 芝5－3 3－1 三菱UFJ信託銀行株式会社 1008212 東京都千代田区丸の内1－4－5				*		06147		H7・5・3	01 冷温水発生機	26.0 m2	54.5 L/h		低NOX型バーナー	87.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	03732	93		
						06148		H7・5・3	01 冷温水発生機	26.0 m2	54.5 L/h		低NOX型バーナー	87.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	03733	93		
						06149		H11・10・1	01 冷温水発生機	16.7 m2	40.9 L/h		低NOX型バーナー	65.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	03731	8.6		
						37714		H23・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	164.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	164 L/h	LSA重油	0.3	21166	8.9		
03029 A T T 新館 107-0052 赤坂2－1 1－7 森トラスト株式会社 105-0001 東京都港区虎ノ門2－3－1 7						06160		H4・5・22	01 冷温水発生機	16.0 m2	35.8 L/h		ガスバーナー	57.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	03738	25.3		
						06161		H4・5・22	01 冷温水発生機	16.0 m2	35.8 L/h		ガスバーナー	57.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	03738	25.3		
						06162		H3・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	110.9 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	110.9 L/h	LSA重油	0.1	03738	25.3		
03030 新橋アネックス 105-0004 新橋5－3 5－1 0 新橋アネックス管理組合 1050004 東京都港区新橋5－3 5－1 0						27574		H12・11・18	01 冷温水発生機	10.7 m2	44.3 L/h		ガスバーナー	40.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	16576	18.3		
03038 安田芝浦ビル 108-0022 海岸3－2 3－1 9 安田倉庫株式会社 108-0022 東京都港区海岸3－3－8						38990		H25・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	95.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	95.7 L/h	軽油	0.05	21874	38.1		

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
03045 友愛会館							38159		H23・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	95.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	95.7 L/h	軽油	0.2	21435	61.7	
105-0014 芝 2－2 0－1 2 株式会社 友愛会館 105-0014 東京都港区芝 2－2 0－1 2																				
03047 日本郵政グループ 飯倉ビル							27817		H12・11・1	29 ガスタービン(非常用)	1112.0 L/h			液体燃焼機関	1112 L/h	LSA重油	0.3	16550	4	
1068797 麻布台 1－6－1 9 日本郵便株式会社 1000013 東京都千代田区霞ヶ関 1－3－2																				
03049 ユニマツト本社ビル							06192		H9・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	54.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	54 L/h	軽油	0.2	03760	12	
107-0062 南青山 2－1 2－1 0 株式会社 ユニマツト 107-6090 東京都港区赤坂 1－1 2－3 2																				
03050 株式会社 ユニマツト青山ビル							06193		H11・3・19	30 ディーゼル機関(非常用)	0.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	L/h			03761	0	
107-0062 南青山 2－1 2－1 4 株式会社ユニマツトホールディング 107-0062 東京都港区南青山 2－1 2－1 4																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
03056 ヨコソーレインボータワー 108-0022 海岸3-20-20 横浜倉庫株式会社 2210044 神奈川県横浜市神奈川区東神奈川2-48-2							06201		H5・11・1	30ディーゼル機関(非常用)	216.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	216 L/h	A重油	0.8	03768	4	
							40953		H28・1・10	30ディーゼル機関(非常用)	127.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	127 L/h	A重油	0.3	03768	4	
03057 (仮称) 吉川北青山第一ビル 107-0061 北青山2-12-16 吉川合名会社 107-0061 東京都港区北青山2-12-22							06202		H6・1・1	30ディーゼル機関(非常用)	78.1 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	78.1 L/h	LSA重油	0.3	03769	48.8	
03060 ラピロス六本木 106-0032 六本木6-1-24 ラピロス六本木管理組合 1060032 東京都港区六本木6-1-24							06208		H9・8・1	30ディーゼル機関(非常用)	91.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	91.8 L/h	LSA重油	0.3	03772	44.7	
03063 リバーージュ品川 108-0075 港南4-1-13 株式会社 高島屋 542-0075 大阪府大阪市中央区難波千日前15-19							06212		H5・5・1	30ディーゼル機関(非常用)	181.9 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	181.9 L/h	LSA重油	0.1	03775	62.7	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
03064 留園ビル							06213		H1・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	116.9 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	116.9 L/h	LSA重油	0.3	03776	14	
105-0011 芝公園 1－3－1																				
株式会社 留園																				
100-0006 東京都千代田区有楽町 1－1－2																				
03070 （仮称）臨海副都心台場地区K街区超高層都民住宅							06221		H7・5・15	29 ガスタービン(非常用)	240.0 L/h			液体燃焼機関	240 L/h	LSA重油	0.3	03782	5.5	
107-0091 台場 1－3－2																				
東京都住宅供給公社																				
150-0002 東京都渋谷区渋谷 1－1 6－1 4																				
03071 シーリアお台場三番街（共用施設）							06222		H7・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	120.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	120 L/h	軽油	0.5	03783	101.6	
107-0091 台場 1－1 6																				
独立行政法人都市再生機構																				
163-1390 東京都新宿区西新宿 6－5－1																				
03072 シーリアお台場一番街							43295		H30・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	130.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	130 L/h	軽油	0.001	24025	100.1	
107-0091 台場 1－1－1																				
独立行政法人都市再生機構																				
163-1390 東京都新宿区西新宿 6－5－1																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
03073 L O O P－Xビル 1080022 海岸３－９－１５ ユナイテッド・アーバン投資法人 1056018 東京都港区虎ノ門４－３－１ 城山トラストタ ワー１８階							06224		H3・3・10	01 冷温水発生機	26.5 m2	56.4 L/h		ガスバーナー	90.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	03785	81.4	
							06225		H3・3・10	01 冷温水発生機	26.5 m2	56.4 L/h		ガスバーナー	90.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	03785	81.4	
							06227		H3・6・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	176.4 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	176.4 L/h	LSA重油	0.5	03786	75.8	
03074 L O O P－M(共用施設) 108-0022 海岸３－９－１０ 三井住友信託銀行株式会社 1000005 東京都千代田区丸の内１－４－１							06228		H3・9・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	78.6 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	78.6 L/h	LSA重油	0.5	03787	60.5	
03078 レインボーブリッジ芝浦アンカレッジ 1080022 海岸３－３３－１９ 東京都 1600023 東京都新宿区西新宿２－８－１							06233		H5・4・1	29 ガスタービン(非常 用)	240.0 L/h			液体燃焼機関	240 L/h	A重油	0.8	03791	4.6	
03080 労働委員会会館 105-0011 芝公園１－５－３２ 中央労働委員会事務局 105-0011 東京都港区芝公園１－５－３２							06235		H11・11・15	01 冷温水発生機	10.7 m2	28.8 L/h		ガスバーナー	46.1 m3N/h	都市ガス(13A)	0	03793	32.2	
							06236		H11・11・15	01 冷温水発生機	10.7 m2	28.8 L/h		ガスバーナー	46.1 m3N/h	都市ガス(13A)	0	03793	32.2	
							30672		H14・4・1	29 ガスタービン(非常 用)	109.4 L/h			液体燃焼機関	109.4 L/h	LSA重油	0.3	18177	3.8	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
03083 六本木ファーストビル 106-0032 六本木１－９－９ 六本木ファーストビル株式会社 106-0032 東京都港区六本木１－９－９				*			06248		H4・10・11	01 炉筒煙管ボイラー	7.5 m2	55.1 L/h		低NOX型バーナー	88.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	03798	77.8	
							06249		H4・10・11	01 炉筒煙管ボイラー	7.5 m2	55.1 L/h		低NOX型バーナー	88.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	03798	77.8	
							06251		H4・10・11	01 冷温水発生機	26.0 m2	50.3 L/h		低NOX型バーナー	80.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	03798	77.8	
							06252		H6・7・20	01 冷温水発生機	26.0 m2	50.3 L/h		低NOX型バーナー	80.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	03798	77.8	
							06253		H4・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	221.9 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	221.9 L/h	LSA重油	0.1	03797	89.7	
							39159		H25・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	56.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	56.2 L/h	LSA重油	0.3	21966	87.2	
							39160		H25・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	56.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	56.2 L/h	LSA重油	0.3	21967	88	
03092 第三安全ビル 108-0023 芝浦４－１６－２５ 安全自動車株式会社 108-0023 東京都港区芝浦４－１６－２５							06264		S62・6・1	29 ガスタービン(非常用)	127.1 L/h			液体燃焼機関	127.1 L/h	LSA重油	0.5	03807	27.1	
13301 愛宕グリーンヒルズMORIタワー 105-0002 愛宕２－５－１ 森ビル株式会社 1066155 東京都港区六本木６－１０－１				*			26481		H12・7・1	01 炉筒煙管ボイラー	32.9 m2	133.1 L/h		低NOX型バーナー	213 m3N/h	都市ガス(13A)	0	16387	14	
							26482		H12・7・1	01 炉筒煙管ボイラー	32.9 m2	133.1 L/h		低NOX型バーナー	213 m3N/h	都市ガス(13A)	0	16387	14	
							31372		H13・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	242.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	242 L/h	LSA重油	0.07	16387	14	
							31373		H13・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	242.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	242 L/h	LSA重油	0.07	16387	14	
							41776		H29・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	56.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	56.2 L/h	LSA重油	0.3	16387	14	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
13302 3 2 芝公園ビル 105-0011 芝公園3－4－3 0 合同会社G K O 2 2 1050001 東京都港区虎ノ門3－2 2－1 0 2 0 1号							26485		H12・4・29	01 冷温水発生機	16.9 m2	30.3 L/h		ガスバーナー	48.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	16389	43	
13303 新山王病院 107-0052 赤坂8－1 0 新山王病院 107-0052 東京都港区赤坂8－1 0							26486		H12・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	105.4 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	105.4 L/h	LSA重油	0.3	16390	29.8	
							40402		H26・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	64.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	64 L/h	軽油	0.001	22694	18.6	
13304 白金宿舎 108-0072 白金4－4 5 1－4 外 宗教法人 幸福の科学 167-0031 東京都杉並区本天沼3－1－1							26487		H12・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	57.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	57 L/h	A重油	0.8	16391	17.3	
13305 デックス東京ビーチ 135-0091 台場1－6－1 住友商事株式会社 100-0003 東京都千代田区一ツ橋1－2－2							26491		H12・8・1	29 ガスタービン(非常用)	267.0 L/h			液体燃焼機関	267 L/h	A重油	0.8	16393	40.7	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
13306 虎ノ門葦手ビル 105-0001 虎ノ門4－1－13 グローバル・クロッシング・ジャパン株式会 社 105-0001 東京都港区虎ノ門4－3－20 神谷町森ビル 10階							26493		H12・5・15	30 ディーゼル機関(非 常用)	57.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	57 L/h	軽油	0.5	16394	3.1	
13307 日商岩井 東京本社ビル 135-0091 台場2－11 日商岩井株式会社 107-0052 東京都港区赤坂2－4－5							26495		H12・8・1	29 ガスタービン(非常 用)	664.0 L/h			液体燃焼機関	664 L/h	LSA重油	0.3	16395	6.5	
13308 横浜倉庫品川埠頭営業所 108-0075 港南5－4－12 横浜倉庫株式会社 1080022 東京都港区海岸3－20－20							26496		H12・7・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	86.7 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	86.7 L/h	軽油	0.5	16396	43.5	
13682 浜松町エクセージビルディング 1050013 浜松町2－11－3 三丸興業株式会社 2310013 神奈川県横浜市中区住吉町4－45－1							27733		H13・4・16	01 冷温水発生機	13.6 m2	53.8 L/h		ガスバーナー	48.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	17320	52.5	
							27734		H13・4・16	01 冷温水発生機	13.6 m2	53.8 L/h		ガスバーナー	48.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	17320	52.5	
							30019		H13・8・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	93.1 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	93.1 L/h	LSA重油	0.8	17863	50.7	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
13689 赤坂パークビルディング（シティ・バンク） 107-0052 赤坂 5－2 三菱地所株式会社 100-0005 東京都千代田区丸の内 2－7－3							27765		H12・8・1	29 ガスタービン(非常用)	253.5 L/h			液体燃焼機関	253.5 L/h	LSA重油	0.3	16647	14.4	
13691 アークフォレストテラス 106-0032 六本木 1－9 森ビル株式会社 107-0052 東京都港区赤坂 1－1 2－3 2							27770		H12・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	81.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	81.8 L/h	A重油	0.8	16552	2.7	
13696 鈴江コーポレーション竹芝ビル 105-0022 海岸 1－1 4－6 三井不動産株式会社 103-0022 東京都中央区日本橋室町 2－1－1							27776		H12・9・1	29 ガスタービン(非常用)	297.0 L/h			液体燃焼機関	297 L/h	LSA重油	0.1	16652	47.7	
13711 スターゼン品川 108-0075 港南 2－8－1 1 スターゼン株式会社 108-0075 東京都港区港南 2－5－7							27813		H13・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	68.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	68 L/h	A重油	0.8	16509	52.5	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
13713 品川駅港南口公共駐車場							27818		H13・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	57.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	57.2 L/h	LSA重油	0.2	16510	18.6		
1080075 港南２－１－１																					
株式会社　みなと都市整備公社																					
1050003 東京都港区西新橋２－１０－１９																					
13714 クレディ・スイス・ファースト・ボストン・アジア・サービス							27819		H13・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	164.6 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	164.6 L/h	A重油	0.8				
105-0001 虎ノ門４－３－１							27820		H13・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	164.6 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	164.6 L/h	A重油	0.85	16508	28.4		
クレディ・スイス・ファースト・ボストン・アジア・サービス・リミテッド																					
105-0001 港区虎ノ門４－３－１																					
13748 M F P R六本木麻布台ビル							27970		H12・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	76.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	76 L/h	A重油	0.8	16514	57.7		
106-0032 六本木１－８－７																					
三井住友信託銀行株式会社																					
1000005 東京都千代田区丸の内１－４－１																					
13773 六本木ヒルズゲートタワー				*			28027		H13・4・2	01 冷温水発生機	25.7 m2	58.3 L/h		ガスバーナー	93.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	16556	61.9		
1060032 六本木６－１１－１							28028		H13・4・2	01 冷温水発生機	25.7 m2	58.3 L/h		ガスバーナー	93.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	16556	61.9		
森ビル株式会社																					
1066155 東京都港区六本木６－１０－１																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
13778 六本木ヒルズエネルギーセンター 5520000 六本木 6－1 0－1 六本木ヒルズ森タワー 六本木エネルギーサービス株式会社 1060032 東京都港区六本木 1 0－1 六本木ヒルズ森 タワー 8 階				*	*	*	30247		H14・2・15	01 炉筒煙管ボイラー	341.5 m2	1157.0 L/h		低NOX型バーナー	1849 m3N/h	都市ガス(13A)	0	16631	58.8	
							30248		H14・2・15	01 炉筒煙管ボイラー	341.5 m2	1157.0 L/h		低NOX型バーナー	1849 m3N/h	都市ガス(13A)	0	16631	58.8	
							30249		H14・2・15	01 炉筒煙管ボイラー	53.7 m2	176.9 L/h		低NOX型バーナー	283 m3N/h	都市ガス(13A)	0	16631	58.8	
							30250		H14・2・15	01 炉筒煙管ボイラー	53.7 m2	176.9 L/h		低NOX型バーナー	283 m3N/h	都市ガス(13A)	0	16631	58.8	
							40794		H27・7・1	29 ガスタービン(非常 用)	1969.0 L/h			液体燃焼機関	1969 L/h	灯油	0.02	16631	58.8	
							40795		H27・7・1	29 ガスタービン(非常 用)	1969.0 L/h			液体燃焼機関	1969 L/h	灯油	0.02	16631	58.8	
							40796		H27・7・1	29 ガスタービン(非常 用)	1969.0 L/h			液体燃焼機関	1969 L/h	灯油	0.02	16631	58.8	
							40961		H27・12・1	31 ガス機関(常用) 稀薄燃焼	1382.0 L/h			ガス専焼機関	1206 m3N/h	都市ガス(13A)	0	16631	58.8	乾式排煙脱硝装置
							40962		H27・12・1	31 ガス機関(常用) 稀薄燃焼	1382.0 L/h			ガス専焼機関	1206 m3N/h	都市ガス(13A)	0	16631	58.8	乾式排煙脱硝装置
							41674		H28・12・1	31 ガス機関(常用) 稀薄燃焼	1380.0 L/h			ガス専焼機関	1206 m3N/h	都市ガス(13A)	0	16631	58.8	乾式排煙脱硝装置
							41675		H28・12・1	31 ガス機関(常用) 稀薄燃焼	1380.0 L/h			ガス専焼機関	1206 m3N/h	都市ガス(13A)	0	16631	58.8	乾式排煙脱硝装置
							41676		H28・12・1	31 ガス機関(常用) 稀薄燃焼	1380.0 L/h			ガス専焼機関	1206 m3N/h	都市ガス(13A)	0	16631	58.8	乾式排煙脱硝装置
							42093		H29・7・25	01 貫流ボイラー	9.9 m2	88.6 L/h		低NOX型バーナー	141.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	16631	58.8	
							42094		H29・7・25	01 貫流ボイラー	9.9 m2	88.6 L/h		低NOX型バーナー	141.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	16631	58.8	
							42095		H29・7・25	01 貫流ボイラー	9.9 m2	88.6 L/h		低NOX型バーナー	141.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	16631	58.8	
							42096		H29・7・25	01 貫流ボイラー	9.9 m2	88.6 L/h		低NOX型バーナー	141.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	16631	58.8	
							42097		H29・7・25	01 貫流ボイラー	9.9 m2	88.6 L/h		低NOX型バーナー	141.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	16631	58.8	
13783 あすか製薬株式会社 1088532 芝浦 2－5－1 あすか製薬株式会社 1088532 東京都港区芝浦 2－5－1							28072		H13・5・30	01 冷温水発生機	11.7 m2	45.0 L/h		ガスバーナー	40.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	16626	45.8	
							29468		H13・4・25	30 ディーゼル機関(非 常用)	53.2 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	53.2 L/h	軽油	0.04	16626	45.8	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
13788 愛宕グリーンヒルズフォレストタワー 1050002 愛宕2－3－1 森ビル株式会社 1066155 東京都港区六本木6－10－1				*		28110		H13・6・2	01 炉筒煙管ボイラー	46.0 m2	272.4 L/h		低NOX型バーナー	247.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	16629	171.9		
						28111		H13・6・2	01 炉筒煙管ボイラー	46.0 m2	272.4 L/h		低NOX型バーナー	247.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	16629	171.9		
						31369		H13・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	236.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	236 L/h	LSA重油	0.07	18491	5.9		
13790 芝パーク・タワー 105-0014 芝3－38－14 三井不動産株式会社 103-0022 東京都中央区日本橋室町2－1－1						28168		H13・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	124.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	124 L/h	A重油	0.8	16637	6.7		
13791 東京通信センター 108-0023 芝浦4－4－11 日本電気株式会社 108-0014 東京都港区芝5－7－1						28171		H13・1・1	29 ガスタービン(非常用)	221.0 L/h			液体燃焼機関	221 L/h	LSA重油	0.1	16645	34.4		
13808 住友不動産芝公園タワー 1050011 芝公園2－11－1 住友不動産株式会社 163-0290 東京都新宿区西新宿2－4－1						40852		H27・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	276.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	276 L/h	A重油	0.8	22966	7.6		

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
13838 六本木ヒルズゲートタワー							29655		H13・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	152.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	152 L/h	LSA重油	0.3	17781	15		
107-0052 赤坂 1－1 2－3 2																					
森ビル株式会社																					
107-0052 東京都港区赤坂 1－1 2－3 2																					
13845 セレスティン芝三井ビルディング				*			29808		H13・8・15	01 貫流ボイラー	7.4 m2	70.4 L/h		低NOX型バーナー	112.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	17811	90.2		
1050014 芝 3－2 3－1							29809		H13・8・15	01 貫流ボイラー	7.4 m2	70.4 L/h		低NOX型バーナー	112.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	17811	90.2		
日本ビルファンド投資法人							29810		H13・8・15	01 冷温水発生機	46.3 m2	102.5 L/h		低NOX型バーナー	164 m3N/h	都市ガス(13A)	0	17811	90.2		
103-0022 東京都中央区日本橋室町 2－1－1							29811		H13・8・15	01 冷温水発生機	46.3 m2	102.5 L/h		低NOX型バーナー	164 m3N/h	都市ガス(13A)	0	17811	90.2		
							29812		H13・8・15	01 冷温水発生機	12.4 m2	25.6 L/h		低NOX型バーナー	40.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	17811	90.2		
							30020		H13・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	304.9 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	304.9 L/h	LSA重油	0.3	17862	11.2		
							30022		H13・7・1	29 ガスタービン(非常用)	669.6 L/h			液体燃焼機関	669.6 L/h	LSA重油	0.3	17862	11.2		
							45638		R4・6・30	01 貫流ボイラー	9.9 m2	70.9 L/h		ガスバーナー	113.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	17811	90.2		
				45639		R4・6・30	01 貫流ボイラー	9.9 m2	70.9 L/h		ガスバーナー	113.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	17811	90.2					
13854 国際興業管理株式会社 三田第 2 ビル							29827		H13・6・30	30 ディーゼル機関(非常用)	62.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	62 L/h	軽油	0.05	17818	38.6		
108-0073 三田 3－1 1－2 4																					
国際興業管理株式会社																					
104-0028 東京都中央区八重洲 2－1 0－3																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
13860 東京正心館							29875		H13・7・5	30 ディーゼル機関(非常用)	53.4 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	53.4 L/h	LSA重油	0.3	17824	16	
108-0074 高輪2－1－17																				
宗教法人 幸福の科学																				
141-0022 東京都品川区東五反田1－2－38																				
13892 レベルスリー・コミュニケーションズ株式会社 新日鉱ビル							30030		H12・6・1	29 ガスタービン(非常用)	1420.0 L/h			液体燃焼機関	1420 L/h	灯油	0.01	17865	8.2	
105-0001 虎ノ門2－10－1																				
虎ノ門ツインタワー株式会社																				
100-0005 東京都千代田区丸の内1－1－3																				
13893 品川エネルギーサービス株式会社 地域冷暖房センター				＊	＊	＊	30033		H13・9・1	01 炉筒煙管ボイラー	165.8 m2	552.5 L/h		低NOX型バーナー	884 m3N/h	都市ガス(13A)	0	17867	148.2	
1080075 港南2－16－9							30034		H13・9・1	01 炉筒煙管ボイラー	165.8 m2	552.5 L/h		低NOX型バーナー	884 m3N/h	都市ガス(13A)	0	17867	148.2	
品川エネルギーサービス株式会社							30035		H13・9・1	01 炉筒煙管ボイラー	165.8 m2	552.5 L/h		低NOX型バーナー	884 m3N/h	都市ガス(13A)	0	17867	148.2	
1080075 東京都港区港南2－16－9							30036		H13・9・1	01 炉筒煙管ボイラー	100.5 m2	353.8 L/h		低NOX型バーナー	566 m3N/h	都市ガス(13A)	0	17867	148.2	
13895 ウインズ汐留				＊			30049		H13・10・10	01 冷温水発生機	16.2 m2	77.2 L/h		低NOX型バーナー	123.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	17869	68.8	
1050021 東新橋2－18－1							30050		H13・10・10	01 冷温水発生機	24.1 m2	115.8 L/h		低NOX型バーナー	176.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	17869	68.8	
株式会社 汐留							30051		H13・10・10	01 冷温水発生機	24.1 m2	115.8 L/h		低NOX型バーナー	176.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	17869	68.8	
1050021 東京都港区東新橋2－9－5							30052		H13・10・10	01 冷温水発生機	24.1 m2	115.8 L/h		低NOX型バーナー	176.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	17869	68.8	
							30152		H13・9・1	29 ガスタービン(非常用)	620.0 L/h			液体燃焼機関	620 L/h	軽油	0.5	17869	68.8	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
13897 日本財団ビル							43897		H31・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	72.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	72.8 L/h	LSA重油	0.5	24327	34.2	
107-0052 赤坂 1－2－2																				
公益財団法人 日本財団																				
1070052 東京都港区赤坂 1－2－2																				
13903 東京都水道局 芝給水所							30080		H13・9・1	29 ガスタービン(非常用)	139.7 L/h			液体燃焼機関	139.7 L/h	灯油	0.01	17874	12.1	
105-0011 芝公園 3－6－7																				
東京都水道局																				
163-8001 東京都新宿区西新宿 2－8－1																				
13904 神谷町プライムプレイス							30081		H13・9・1	29 ガスタービン(非常用)	137.0 L/h			液体燃焼機関	137 L/h	LSA重油	0.1	17873	59.3	
1050001 虎ノ門 4－1－1 7																				
三井住友信託銀行株式会社																				
1000005 東京都千代田区丸の内 1－4－1																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
13907 日本テレビタワー 1050021 東新橋 1－6－1 日本テレビ放送網株式会社 1057444 東京都港区東新橋 1－6－1				*	*	*	30153		H13・10・1	29 ガスタービン(非常 用)	1442.0 L/h			液体燃焼機関	1442 L/h	LSA重油	0.3	17907	20.5	
							30154		H13・10・1	29 ガスタービン(非常 用)	1442.0 L/h			液体燃焼機関	1442 L/h	LSA重油	0.3	17907	20.5	
							44355		R2・2・10	01 貫流ボイラー	9.9 m2	73.1 L/h		低NOX型バーナー 油圧式バーナー	117 m3N/h 129.5 L/h	A重油 都市ガス(13A)	0.5 0	17882	194.8	
							44356		R2・2・10	01 貫流ボイラー	9.9 m2	73.1 L/h		低NOX型バーナー 油圧式バーナー	117 m3N/h 129.5 L/h	A重油 都市ガス(13A)	0.5 0	17882	194.8	
							44357		R2・2・10	01 貫流ボイラー	9.9 m2	73.1 L/h		油圧式バーナー 低NOX型バーナー	129.5 L/h 117 m3N/h	A重油 都市ガス(13A)	0.5 0	17882	194.8	
							45323		R3・12・1	31 ガス機関(常用) 稀薄燃焼	234.0 L/h			ガスバーナー	230 m3N/h	都市ガス(13A)	0	25244	194	
13908 泉ガーデンタワー 1066004 六本木 1－6－1 泉ガーデンタワー管理組合 1066004 東京都港区六本木 1－6－1				*	*	*	30099		H13・10・15	01 炉筒煙管ボイラー	82.0 m2	274.2 L/h		低NOX型バーナー	438.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	17884	177.2	
							30100		H13・10・15	01 炉筒煙管ボイラー	82.0 m2	274.2 L/h		低NOX型バーナー	438.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	17884	177.2	
							30101		H13・10・15	01 炉筒煙管ボイラー	82.0 m2	274.2 L/h		低NOX型バーナー	438.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	17884	177.2	
							30480		H14・2・1	29 ガスタービン(非常 用)	606.0 L/h			液体燃焼機関	606 L/h	A重油	0.8	18066	20.5	
							30481		H14・2・1	29 ガスタービン(非常 用)	606.0 L/h			液体燃焼機関	606 L/h	A重油	0.8	18066	20.5	
							30867		H14・8・1	29 ガスタービン(非常 用)	863.8 L/h			液体燃焼機関	863.8 L/h	LSA重油	0.3	18066	20.5	
							32916		H16・9・1	29 ガスタービン(非常 用)	725.0 L/h					A重油	0.3	18875	17.4	
							32917		H16・9・1	29 ガスタービン(非常 用)	725.0 L/h					A重油	0.3	18875	17.4	
							32918		H16・9・1	29 ガスタービン(非常 用)	725.0 L/h					A重油	0.3	18875	17.4	
							43134		H30・7・1	31 ガス機関(常用) 稀薄燃焼	470.0 L/h			ガス専焼機関	420 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23976	161.9	乾式排煙脱硝装置
43135		H30・7・1	31 ガス機関(常用) 稀薄燃焼	470.0 L/h			ガス専焼機関	420 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23976	161.9	乾式排煙脱硝装置							

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
13919 汐留北地区地域冷暖房施設　汐留プラント 1050021 東新橋１－８－３ 汐留アーバンエネルギー株式会社 1050021 東京都港区東新橋１－８－３				*	*	*	30142		H13・10・25	01 炉筒煙管ボイラー	52.0 m2	176.9 L/h		低NOX型バーナー	283 m3N/h	都市ガス(13A)	0	17908	62	
							30143		H13・10・25	01 炉筒煙管ボイラー	99.8 m2	353.8 L/h		低NOX型バーナー	566 m3N/h	都市ガス(13A)	0	17908	62	
							30144		H13・10・25	01 炉筒煙管ボイラー	268.0 m2	921.3 L/h		低NOX型バーナー	1474 m3N/h	都市ガス(13A)	0	17908	62	
							30145		H13・10・25	01 炉筒煙管ボイラー	268.0 m2	921.3 L/h		低NOX型バーナー	1474 m3N/h	都市ガス(13A)	0	17908	62	
							30293		H13・11・1	29 ガスタービン(非常用)	267.0 L/h			液体燃焼機関	267 L/h	LSA重油	0.1	17908	62	
13940 ホギメディカル本社ビル 107-0052 赤坂２－７－６ 株式会社ホギメディカル 113-0034 東京都文京区湯島１－１２－４							30215		H13・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	77.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	77 L/h	A重油	0.8	17937	45.3	
13941 東京ツインパークス（共用部分） 106-0044 東新橋１－５－４９ 三菱地所株式会社 100-0001 東京都千代田区丸の内２－７－３							30216		H13・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	359.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	359.2 L/h	LSA重油	0.2	17936	19.5	
13943 汐留メディアタワー 1057201 東新橋１－７－１ 一般社団法人　共同通信社 1057201 東京都港区東新橋１－７－１							30238		H13・11・1	29 ガスタービン(非常用)	664.0 L/h			液体燃焼機関	664 L/h	LSA重油	0.3	17948	42.7	
							30239		H13・11・1	29 ガスタービン(非常用)	728.0 L/h			液体燃焼機関	728 L/h	LSA重油	0.3	17948	42.7	
							31192		H15・2・28	01 冷温水発生機	27.1 m2	52.8 L/h		低NOX型バーナー	84.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18400	172.7	
							31193		H15・2・28	01 冷温水発生機	27.1 m2	52.8 L/h		低NOX型バーナー	84.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18400	172.7	
							31194		H15・2・28	01 その他ボイラー	10.3 m2	58.8 L/h		低NOX型バーナー	94 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18400	172.7	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
13949 （仮）電通新社屋建設プロジェクト 105-0021 東新橋 1－5 株式会社電通恒産サービス 104-0061 東京都中央区銀座 2－1 6－7							30264		H13・12・1	29 ガスタービン(非常用)	1370.0 L/h			液体燃焼機関	1370 L/h	LSA重油	0.02	17958	62.1	
13950 品川駅東口地域冷暖房施設 108-0075 港南 2－1 6 品川エネルギーサービス株式会社 108-0075 東京都港区港南 2－1 6							30265		H13・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	69.1 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	69.1 L/h	軽油	0.05	17959	2.8	
13960 M S C センタービル 108-0022 海岸 3－2 2－2 3 三井倉庫ホールディングス株式会社 1050003 東京都港区西新橋 3－2 0－1							30291		H13・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	66.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	66.2 L/h	軽油	0.04	17975	38.1	
							30292		H14・1・1	29 ガスタービン(非常用)	328.0 L/h			液体燃焼機関	328 L/h	LSA重油	0.3	17976	36.9	
							35390		H19・7・1	29 ガスタービン(非常用)	273.0 L/h			液体燃焼機関	273 L/h	A重油	0.3	17976	36.9	
13981 品川スクエア 1080075 港南 2－1 6－3 品川スクエア管理組合 1080075 東京都港区港南2-16-3							30364		H14・2・1	29 ガスタービン(非常用)	1092.0 L/h			液体燃焼機関	1092 L/h	LSA重油	0.3	18014	146.7	
							30365		H13・12・1	29 ガスタービン(非常用)	1092.0 L/h			液体燃焼機関	1092	LSA重油	0.5	18014	146.7	乾式排煙脱硝装置
							30366		H13・12・1	29 ガスタービン(非常用)	1092.0 L/h			液体燃焼機関	1092	LSA重油	0.5	18014	146.7	乾式排煙脱硝装置

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
13995 汐留B街区（仮称）AM棟・AM松下共用部分 1050021 東新橋一丁目 7ルガ・コー・インベストメント・ビル・ティーイー・リミテッド 東京支店及び松下電工株式会社 1000013 東京都千代田区霞が関3－2－5、大阪府門真市門真1048番							30409		H14・1・1	29 ガスタービン(非常用)	1329.0 L/h			液体燃焼機関	1329 L/h	LSA重油	0.3	18035	27.3	
							30410		H14・1・1	29 ガスタービン(非常用)	1329.0 L/h			液体燃焼機関	1329 L/h	LSA重油	0.3	18035	27.3	
13998 太陽生命品川ビル 1080075 港南2－16－2 太陽生命保険株式会社 1030027 東京都中央区日本橋2－7－1							42780		H29・12・1	29 ガスタービン(非常用)	700.0 L/h			液体燃焼機関	700	LSA重油	0.5	23885	15	
14019 品川Vタワー（共用施設） 1080075 港南2－16－7 品川Vタワー管理組合 1080075 東京都港区港南2－16－7							30507		H14・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	126.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	126.7 L/h	軽油	0.05	18083	14.5	
14032 三田MTビル 1080073 三田3－13－12 日立電子サービス株式会社 1080073 東京都港区三田3－13－12							30545		H14・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	103.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	103.5 L/h	軽油	0.5	18098	3.8	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
14033 N T T ドコモ品川ビル							30547		H14・2・1	29 ガスタービン(非常 用)	1659.0 L/h			低NOX型バーナー 液体燃焼機関	1659 L/h 1659 L/h	軽油	0.05	18097	20.2		
1080075 港南2－1 0－3 3																					
株式会社 エヌ・ティ・ティ・ドコモ																					
1000014 東京都千代田区永田町2－1 1－1																					
14038 大東建託株式会社							30562		H14・4・1	29 ガスタービン(非常 用)	1234.0 L/h			液体燃焼機関	1234 L/h	灯油	0.01	18123	11.8		
1080075 港南2							30563		H14・4・1	29 ガスタービン(非常 用)	614.0 L/h			液体燃焼機関	614 L/h	灯油	0.01	18123	11.8		
大東建託株式会社																					
1050011 東京都港区芝公園2－4－1																					
14040 株式会社 N T T ドコモ ドコモ品川ビル				＊	＊	＊	30577		H14・4・1	29 ガスタービン(常用)	963.0 L/h			混複合バーナー	1540 m3N/h	軽油 都市ガス(13A)	0.005 0	18124	19.3	乾式排煙脱硝装置	
1080075 港南2－1－6 5							30578		H14・4・1	29 ガスタービン(常用)	963.0 L/h			混複合バーナー	1540 m3N/h	軽油 都市ガス(13A)	0.005 0	18125	19.3	乾式排煙脱硝装置	
株式会社 N T T ドコモ							35988		H20・7・26	01 貫流ボイラー	9.9 m2	73.1 L/h		低NOX型バーナー	73.1 L/h	軽油 都市ガス(13A)	0.03 0	18125	19.3		
1006114 東京都千代田区永田町2－1 1－1							35989		H20・7・26	01 貫流ボイラー	9.9 m2	132.1 L/h		低NOX型バーナー	132.1 L/h	軽油	0.03	18125	19.3		
							35990		H20・7・26	01 貫流ボイラー	9.9 m2	132.1 L/h		低NOX型バーナー	132.1 L/h	軽油	0.03	18125	19.3		
							36066		H20・3・1	29 ガスタービン(非常 用)	2153.0 L/h					軽油 都市ガス(13A)	0.001 0	18125	19.3		
							37877		H23・6・1	29 ガスタービン(非常 用)	2153.0 L/h			液体燃焼機関	2153 L/h	軽油	0.001	21261	10.7		

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
14045 キャノンマーケティングジャパン 本社ビル							30585		H14・5・1	29 ガスタービン(非常用)	357.0 L/h			液体燃焼機関	357 L/h	LSA重油	0.3	18132	29.1		
1080075 港南2－16－6																					
キャノンマーケティングジャパン株式会社																					
1080075 東京都港区港南2－16－6																					
14061 森ビル元麻布一丁目計画							30671		H14・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	190.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	190 L/h	LSA重油	0.07	18176	6		
1060046 元麻布1－35－1外																					
森ビル株式会社																					
1070052 東京都港区赤坂1－12－32																					
14072 トスラブ山王健保会館							30721		H14・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	55.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	55.8 L/h	軽油	0.005	18196	41.3		
1070052 赤坂2－5－6																					
関東ITソフトウェア健康保険組合																					
1500002 東京都渋谷区渋谷3－27－11																					
14073 泉ガーデンレジデンス							30722		H14・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	129.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	129 L/h	A重油	0.8	18197	10.5		
1060032 六本木1－5－3																					
泉ガーデンレジデンス																					
1060032 東京都港区六本木1－5－3																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
14093 東京入国管理局庁舎 1080075 港南５－５－３０ 法務省 1080075 東京都港区港南５－５－３０							30785		H14・8・1	01 冷温水発生機	37.3 m2	93.3 L/h		低NOX型バーナー	149.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18218	53.9	
							30786		H14・8・1	01 冷温水発生機	33.2 m2	76.4 L/h		低NOX型バーナー	122.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18218	53.9	
							30883		H14・9・1	29 ガスタービン(非常用)	554.0 L/h			液体燃焼機関	554 L/h	LSA重油	0.1	18255	53.1	
14096 （仮称）複合棟 1060032 六本木６－１０－１ 六本木六丁目地区市街地再開発組合 1060032 東京都港区六本木６－２－３１							30799		H14・7・1	29 ガスタービン(非常用)	333.1 L/h			液体燃焼機関	333.1 L/h	LSA重油	0.3	18224	59.5	
14100 （仮称）品川駅東口Ｂ－１地区賃貸住宅棟新築工事 1080075 港南２－１０ トータルハウジング株式会社 1510053 東京都渋谷区代々木３－３８－７							30814		H14・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	126.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	126.7 L/h	A重油	0.8	18228	7.1	
14116 汐留タワー 1050021 東新橋１－６－２、３ 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 1000005 東京都千代田区丸の内１－４－５							30877		H14・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	382.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	382 L/h	A重油	0.8	18249	12.9	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
14121 トッパン・フォームズ本社ビル 1050021 東新橋１－７－３ トッパン・フォームズ株式会社 1050021 東京都港区東新橋１－７－３				*		30890		H14・9・25	01 冷温水発生機	20.5 m2	30.3 L/h		低NOX型バーナー	48.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18260	99		
						30891		H14・9・25	01 冷温水発生機	20.5 m2	30.3 L/h		低NOX型バーナー	48.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18260	99		
						30892		H14・9・25	01 冷温水発生機	20.5 m2	30.3 L/h		低NOX型バーナー	48.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18260	99		
						30893		H14・9・25	01 冷温水発生機	20.5 m2	30.3 L/h		低NOX型バーナー	48.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18260	99		
						30987		H14・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	137.3 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	137.3 L/h	A重油	0.8	18302	96.1		
14122 パナソニック 東京汐留ビル 1050021 東新橋１－５－１ 三井住友信託銀行株式会社 1050014 東京都港区芝３－３３－１						30898		H14・9・1	29 ガスタービン(非常用)	884.6 L/h			液体燃焼機関	884.6 L/h	LSA重油	0.1	18261	8.6		
14130 テレビ朝日六本木放送センター 1060032 六本木６－１３７－１１ 全国朝日放送株式会社 1060032 東京都港区六本木１－１－１						30912		H14・9・1	29 ガスタービン(非常用)	1442.0 L/h			液体燃焼機関	1442 L/h	LSA重油	0.1	18273	3.3		
						30913		H14・9・1	29 ガスタービン(非常用)	1442.0 L/h			液体燃焼機関	1442 L/h	LSA重油	0.1	18273	3.3		
14132 六本木ヒルズレジデンス D棟 1060032 六本木６－１２－４ 六本木ヒルズレジデンス D棟管理組合 1060032 東京都港区六本木６－１０－１						30915		H14・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	151.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	151.5 L/h	LSA重油	0.3	18275	59.3		

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
14134 六本木ヒルズレジデンス　A棟・B棟・C棟							30918		H14・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	372.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未満)	372.7 L/h	LSA重油	0.1	18279	24.3	
1060032 六本木6－1 2－1 3																				
六本木ヒルズレジデンス　A・B・C棟管理組合 1060032 東京都港区六本木6－1 0－1																				
14139 アクティ汐留							30940		H14・9・1	29 ガスタービン(非常用)	358.4 L/h			液体燃焼機関	358.4 L/h	灯油	0.01	18289	29.2	
1050022 海岸 1																				
独立行政法人都市再生機構 1600023 東京都新宿区西新宿6－5－1																				
14141 青山ライズスクエア							30944		H14・9・1	29 ガスタービン(非常用)	664.0 L/h			液体燃焼機関	664 L/h	LSA重油	0.3	18291	5.7	
1070062 南青山5－1－2 2							31354		H15・4・1	01 冷温水発生機	11.7 m2	32.6 L/h		低NOX型バーナー	52.1 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18484	64.2	
ダイビル株式会社							31355		H15・4・1	01 冷温水発生機	11.7 m2	32.6 L/h		低NOX型バーナー	52.1 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18484	64.2	
5300005 大阪府大阪市北区中之島3－3－2 3																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
14151 東海道新幹線 品川駅 1080075 港南2－1－7 8 東海旅客鉄道株式会社 4500002 愛知県名古屋市中村区名駅1－1－4							30990		H15・2・28	01 冷温水発生機	37.3 m2	78.6 L/h		低NOX型バーナー	125.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18304	39	
							30991		H15・2・28	01 冷温水発生機	37.3 m2	78.6 L/h		低NOX型バーナー	125.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18304	39	
							31183		H15・2・1	29 ガスタービン(非常 用)	1188.0 L/h			液体燃焼機関	1188 L/h	灯油	0.01	18390	39.6	
							31184		H15・2・1	29 ガスタービン(非常 用)	592.0 L/h			液体燃焼機関	592 L/h	灯油	0.01	18390	39.6	
							31717		H15・9・12	01 冷温水発生機	33.2 m2	56.6 L/h		低NOX型バーナー	90.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18625	37.5	
							31718		H15・9・12	01 冷温水発生機	33.2 m2	56.6 L/h		低NOX型バーナー	90.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18626	37.5	
							31719		H15・9・12	01 冷温水発生機	16.9 m2	27.8 L/h		低NOX型バーナー	44.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18627	37	
							31720		H15・9・12	01 冷温水発生機	16.9 m2	27.8 L/h		低NOX型バーナー	44.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18628	37	
14161 パシフィックタワー麻布十番 1080073 三田1－1－1 2 日本レジデンシャル投資法人 1000014 東京都千代田区永田町2－1 1－1							31025		H14・11・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	57.8 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	57.8 L/h	軽油	0.2	18324	0	
14162 楽天クリムゾンハウス青山 5520000 南青山2－6－2 1 三菱UFJ信託銀行株式会社 1000005 東京都千代田区丸の内1－4－5							31026		H15・1・1	29 ガスタービン(非常 用)	297.0 L/h			液体燃焼機関	297 L/h	LSA重油	0.1	18325	83.1	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ（m）	
14171 日本通運株式会社 1050021 東新橋 1－9－3 日本通運株式会社 1050021 東京都港区東新橋 1－9－3				*			31066		H14・11・14	01 冷温水発生機	42.8 m2	76.9 L/h		低NOX型バーナー	123 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18337	139.4	
							31067		H14・11・14	01 冷温水発生機	42.8 m2	76.9 L/h		低NOX型バーナー	123 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18337	139.4	
							31143		H14・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	382.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	382 L/h	A重油	0.8	18366	4.5	
							40500		H27・4・26	01 貫流ボイラー	9.9 m2	54.3 L/h		低NOX型バーナー	86.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18337	139.4	
							41555		H28・11・13	01 貫流ボイラー	9.9 m2	54.3 L/h		低NOX型バーナー	86.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18337	139.4	
14173 六本木ティーキューブ 1060032 六本木 3－1－1 三井不動産株式会社 1030022 東京都中央区日本橋室町 2－1－1				*			31076		H14・12・1	29 ガスタービン(非常用)	520.0 L/h			液体燃焼機関	520 L/h	LSA重油	0.3	18340	2.9	
							31161		H15・3・1	01 冷温水発生機	37.3 m2	89.8 L/h		低NOX型バーナー	143.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18373	124.9	
							31162		H15・3・1	01 冷温水発生機	37.3 m2	89.8 L/h		低NOX型バーナー	143.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18373	124.9	
							31163		H15・3・1	01 冷温水発生機	17.8 m2	33.0 L/h		低NOX型バーナー	52.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18373	124.9	
							31164		H15・3・1	01 その他ボイラー	15.1 m2	46.1 L/h		低NOX型バーナー	73.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18374	120.5	
							31165		H15・3・1	01 その他ボイラー	15.1 m2	46.1 L/h		低NOX型バーナー	73.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18375	120.5	
14191 品川駅東口 B－3 地区ビル（仮称） 1080075 港南 1－9－1 株式会社 エヌ・ティ・ティ・データ 1350061 東京都江東区豊洲 3－3－3							31137		H14・12・1	29 ガスタービン(非常用)	666.1 L/h			液体燃焼機関	666.1 L/h	LSA重油	0.3	18361	132.2	
14192 芝浦センタービル 1080022 海岸 3－2 4－1 2 近海郵船株式会社 1050012 東京都港区芝大門 1－9－9							31138		H14・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	102.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	102.8 L/h	軽油	0.05	18360	37.8	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
14197 港区 赤坂六丁目特別養護老人ホーム							31148		H14・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	71.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	71.8 L/h	A重油	0.8	18370	15.2	
1070052 赤坂 6－6－1 4																				
港区																				
1058511 東京都港区芝公園 1－5－2 5																				
14198 品川パーキングアクセス							31149		H14・12・31	29 ガスタービン(非常用)	143.0 L/h			液体燃焼機関	143 L/h	LSA重油	0.1	18371	6	
1080075 港南 2－1																				
日鉄興和不動産株式会社																				
1070052 東京都港区赤坂 1－8－1																				
14204 D－L I F E P L A C E 南青山							31174		H15・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	126.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	126.8 L/h	A重油	0.8	18387	51.1	
1070062 南青山 2－2 6－1																				
三井住友信託銀行株式会社																				
1000005 東京都千代田区丸の内 1－4－1																				
14209 赤坂四丁目ビル							31185		H15・1・31	30 ディーゼル機関(非常用)	67.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	67.8 L/h	軽油	0.5	18391	39.8	
1070052 赤坂 4－8－1 8																				
三井住友信託銀行株式会社																				
1000005 東京都千代田区丸の内 1－4－1																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
14211 汐留B街区（仮称）AM棟・AM松下共用部分 1050021 東新橋1－5 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 1000011 東京都千代田区内幸町1－1－6							31189		H14・12・1	29 ガスタービン(非常用)	863.8 L/h			液体燃焼機関	863.8 L/h	LSA重油	0.3	18395	27.3	
14222 けやき坂テラス 1060032 六本木6－1 5－1 けやき坂テラス管理組合 1060032 東京都港区六本木6－1 5－1							31217		H15・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	59.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	59 L/h	A重油	0.8	18409	28.4	
14229 白金高輪ステーションビル 1080072 白金1－2 7－6 三井住友信託銀行株式会社 1050014 東京都港区芝3－3 3－1							31234		H15・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	62.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	62 L/h	軽油	0.05	18418	43.2	
14242 ストーリーア白金 1080071 白金台4－7－8 トータルハウジング株式会社 1510053 東京都渋谷区代々木3－3 8－7							31291		H15・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	63.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	63.5 L/h	軽油	0.05	18445	7.7	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
14262 ルネ青山ビル							31366		H15・4・30	30 ディーゼル機関(非常用)	69.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	69 L/h	LSA重油	0.3	18489	38.2	
1070061 北青山3－3－1 1 総合地所株式会社 1050021 東京都港区東新橋2－1 8－3																				
14287 ビュロー品川							31573		H15・7・12	01 冷温水発生機	33.2 m2	62.4 L/h		ガスバーナー	59.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18555	84.3	
							31574		H15・7・12	01 冷温水発生機	27.5 m2	62.4 L/h		ガスバーナー	59.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18556	83.9	
1080075 港南4－1－6 三菱UFJ信託銀行株式会社 1000005 東京都千代田区丸の内1－4－5																				
14294 JR品川イーストビル							31594		H15・5・1	29 ガスタービン(非常用)	728.0 L/h			ガスバーナー	1164.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18559	32.9	
1080075 港南2－1 8－1 東日本旅客鉄道株式会社 1510053 渋谷区代々木2－2－2																				
14311 京王品川ビル							31681		H15・8・20	01 冷温水発生機	33.2 m2	76.8 L/h		ガスバーナー	98.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0			
							31682		H15・8・20	01 冷温水発生機	25.7 m2	46.9 L/h		ガスバーナー	60 m3N/h	都市ガス(13A)	0			
1080075 港南2－1 7－1 京王電鉄株式会社 1600022 東京都新宿区新宿3－1－2 4																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
14338 （仮称）理想表参道ビル新築工事							31792		H15・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	69.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	69 L/h	軽油	0.2	18777	34.4	
1070061 北青山3－5																				
理想科学工業株式会社																				
1050004 東京都港区新橋2－20－15																				
14340 （仮称）品川駅東口B-4地区							31795		H15・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	164.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	164 L/h	LSA重油	0.8	18773	34	
1080075 港南2																				
京王電鉄株式会社																				
1600022 東京都新宿区新宿3－1－24																				
14348 シティタワー高輪（共用施設）							31863		H15・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	138.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	117.8 L/h	A重油	0.8	18781	3.8	
1080074 高輪1－23－23																				
シティタワー高輪管理組合																				
1080074 東京都港区高輪1－23－23																				
14349 四季劇場[自由]							31865		H15・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	81.9 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	69.6 L/h	軽油	0.05	18778	14.6	
1050022 海岸1－10－60																				
四季株式会社																				
2250011 神奈川県横浜市青葉区あざみ野1－24－7																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
14352 （仮称）港南4丁目共同住宅新築工事 1080075 港南4－1－6 株式会社　スペースデザイン 1000011 東京都千代田区内幸町2－2－3							31870		H15・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	62.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	62 L/h	軽油	0.05	18772	83.3	
14392 オランダヒルズ森タワー 1050001 虎ノ門5－11－1, 2 森ビル株式会社 1060032 東京都港区六本木6－10－1							32006		H16・1・10	01 冷温水発生機	26.8 m2	53.3 L/h		低NOX型バーナー	85.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18691	102.9	
							32007		H16・1・10	01 冷温水発生機	26.8 m2	53.3 L/h		低NOX型バーナー	85.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18691	102.9	
							32577		H16・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	219.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	219.2 L/h	LSA重油	0.3	18691	102.9	
14412 東京汐留ビルディング 1057021 東新橋1－9－1 住友不動産株式会社 1600023 東京都新宿区西新宿2－4－1				*	*	*	32093		H16・3・30	01 冷温水発生機	30.8 m2	71.9 L/h		ガスバーナー	115 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18750	170.8	
							32094		H16・3・30	01 冷温水発生機	30.8 m2	71.9 L/h		ガスバーナー	115 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18750	170.8	
							32095		H16・3・30	01 冷温水発生機	30.8 m2	71.9 L/h		ガスバーナー	115 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18750	170.8	
							32096		H16・5・1	01 冷温水発生機	77.0 m2	165.0 L/h		ガスバーナー	264 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18751	173.1	
							32097		H16・5・1	01 冷温水発生機	41.9 m2	82.5 L/h		ガスバーナー	132 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18752	173.1	
							32098		H16・5・1	01 冷温水発生機	41.9 m2	82.5 L/h		ガスバーナー	132 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18752	173.1	
							33170		H16・11・25	01 その他ボイラー	16.4 m2	69.4 L/h		ガスバーナー	111 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19013	173	
							33171		H16・11・25	01 その他ボイラー	16.4 m2	69.4 L/h		ガスバーナー	111 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19013	173	
							33172		H16・11・25	01 その他ボイラー	11.5 m2	48.6 L/h		ガスバーナー	77.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19013	173	
							33173		H16・11・25	01 その他ボイラー	11.5 m2	48.6 L/h		ガスバーナー	77.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19013	173	
							35195		H17・2・28	29 ガスタービン(非常用)	1103.0 L/h			液体燃焼機関	1103 L/h	LSA重油	0.3	19915	3.9	
							35196		H17・2・28	29 ガスタービン(非常用)	1286.0 L/h			液体燃焼機関	1286 L/h			19915	3.9	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
14426 J B Aビル（一般社団法人 日本ボイラ協会） 1050004 新橋５－３－１ 一般社団法人 日本ボイラ協会 1050004 東京都港区新橋５－３－１							32166		H16・4・27	01 炉筒煙管ボイラー	18.9 m2	133.1 L/h		油圧式バーナー ガスバーナー	133.1 L/h 110.6 m3N/h	都市ガス(13A) 灯油	0 0.003	18753	22.3	
14438 虎ノ門琴平タワー 1050001 虎ノ門１－２－８ 三井不動産株式会社 1030022 東京都中央区日本橋室町２－１－１							32226		H16・4・2	01 冷温水発生機	25.7 m2	48.7 L/h		ガスバーナー	62.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18793	115.8	
							32227		H16・4・2	01 冷温水発生機	25.7 m2	48.7 L/h		ガスバーナー	62.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18793	115.8	
14439 ザ・ウェストミンスター六本木（共用施設） 1060032 六本木６－１６－１１ ザ・ウェストミンスター六本木管理組合 1060032 東京都港区六本木６－１６－１１							32228		H15・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	71.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	71.8 L/h	軽油	0.05	18783	47.5	
14443 トヨタモビリティ東京株式会社 芝浦ビル 1080023 芝浦４－８－３ トヨタモビリティ東京株式会社 1080023 東京都港区芝浦４－８－３							32578		H15・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	62.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	52.7 L/h	軽油	0.05	18779	61.1	
							40921		H14・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	71.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	71.8 L/h	軽油	0.05	22997	61.2	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
14444 青山タワーブレイス							32579		H15・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	102.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	102.5 L/h	軽油	0.05	18784	4.9	
1070052 赤坂 8－4－1 4																				
相互住宅株式会社																				
1410031 東京都品川区西五反田 2－8－1																				
14445 大同品川ビル							32581		H15・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	70.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	70 L/h	軽油	0.5	18786	43	
1080075 港南 1－6－3 5																				
大同興業 株式会社																				
4600003 愛知県名古屋市中区錦 1－1 1－1 8																				
14446 さくら坂コンプレックス							32582		H15・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	132.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	132 L/h	LSA重油	0.1	18787	42.1	
1060032 六本木 6－1 6－6																				
さくら坂コンプレックス管理組合																				
1060032 東京都港区六本木 6－1 0－6																				
14449 サンマリーノ汐留							32595		H16・4・15	30 ディーゼル機関(非常用)	62.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	62 L/h	軽油	0.5	18791	44.6	
1050021 東新橋 2－4－1																				
三菱UFJ信託銀行株式会社																				
1000005 東京都千代田区丸の内 1－4－5																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
14451 コスモポリス品川（共用施設）							32597		H16・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	148.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	148 L/h	A重油	0.8	18794	1.8	
1080075 港南３－６－２ 1																				
コスモポリス品川管理組合																				
1080022 東京都港南３－６－２ 1																				
14455 パークハウス芝タワー							32745		H16・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	81.9 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	81.9 L/h	軽油	0.05			
1050014 芝３－２ 1－１ 0																				
パークハウス芝タワー管理組合																				
1050014 東京都港区芝３－２ 1－１ 0																				
14471 ザ・プリンスパークタワー東京				＊	＊	＊	35513		H16・11・1	01 炉筒煙管ボイラー	62.5 m2	221.0 L/h		低NOX型バーナー	353.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20115	101.7	
1050011 芝公園４－８－１							35514		H16・11・1	01 炉筒煙管ボイラー	62.5 m2	221.0 L/h		低NOX型バーナー	353.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20115	101.7	
株式会社 プリンスホテル							35515		H16・11・1	01 炉筒煙管ボイラー	62.5 m2	221.0 L/h		低NOX型バーナー	353.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20115	101.7	
1710022 豊島区南池袋１－１ 6－１ 5							35523		H16・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	262.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	262 L/h	A重油	0.8	20119	106.2	
							35524		H16・11・1	31 ガス機関(常用) 稀薄燃焼	90.6 L/h			ガス専焼機関	79.1 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20119	106.2	
							35525		H16・11・1	31 ガス機関(常用) 稀薄燃焼	90.6 L/h			ガス専焼機関	79.1 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20119	106.2	
14473 飯倉ネットワークセンター							32823		H16・9・1	29 ガスタービン(非常用)	583.0 L/h					灯油	0.01			
1060044 東麻布１－２ 8－１ 0																				
K D D I 株式会社																				
1600023 東京都新宿区西新宿２－３－２																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
14476 国立大学法人政策研究大学院大学 1068677 六本木7－22－1 国立大学法人政策研究大学院大学 1068677 東京都港区六本木7－22－1							32835		H16・11・15	01 冷温水発生機	29.7 m2	54.6 L/h		ガスバーナー	87.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18856	24.7	
							32836		H16・11・15	01 冷温水発生機	29.7 m2	54.6 L/h		ガスバーナー	87.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18856	24.7	
							33140		H17・1・31	30 ディーゼル機関(非常用)	102.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未満)	102.8 L/h	軽油	0.05	18971	15.7	
14480 TOKYO SEA SOUTH ブランファーレ(共用施設) 1080075 港南4－7－55 TOKYO SEA SOUTH ブランファーレ管理組合 1080075 東京都港区港南4－7－55							32848		H16・8・31	30 ディーゼル機関(非常用)	68.4 L/h				A重油	0.3				
14485 THE HOUSE MinamiAzabu 5520000 南麻布5－2－5 ザ・ハウス南麻布管理組合 1060047 東京都港区南麻布5－2－5							32884		H16・8・31	30 ディーゼル機関(非常用)	102.0 L/h				軽油	0.05				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
14494 汐留住友ビル 1050021 東新橋 1－9－2 住友不動産株式会社 1600023 東京都新宿区西新宿 2－4－1				*			32907		H15・11・18	01 冷温水発生機	13.6 m2	24.0 L/h		ガスバーナー	38.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18872	124.2	
							32908		H15・11・18	01 冷温水発生機	13.6 m2	24.0 L/h		ガスバーナー	38.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18872	124.2	
							32909		H15・11・19	01 その他ボイラー	10.3 m2	46.6 L/h		ガスバーナー	74.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18873	124.2	
							32910		H15・11・19	01 その他ボイラー	10.3 m2	46.6 L/h		ガスバーナー	74.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18873	124.2	
							32911		H15・11・19	01 その他ボイラー	14.6 m2	35.1 L/h		ガスバーナー	56.1 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18873	124.2	
							32912		H15・11・19	01 その他ボイラー	14.6 m2	35.1 L/h		ガスバーナー	56.1 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18873	124.2	
							33526		H17・3・31	29 ガスタービン(非常 用)	483.0 L/h			液体燃焼機関	483 L/h	LSA重油	0.3	19167	123.5	
							34370		H16・1・1	29 ガスタービン(非常 用)	1103.0 L/h			油圧式バーナー	1103 L/h	LSA重油	0.3			
14507 浜松町スクエア 1050013 浜松町 1－3 0－5 東急不動産株式会社 1500043 東京都渋谷区道玄坂 1－2 1－1							32988		H16・9・30	30 ディーゼル機関(非 常用)	139.3 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	139.3 L/h	A重油	0.8	18902	2.2	
14510 赤坂 2 丁目ビル 1070052 赤坂 2－9－1 1 オリックス不動産投資法人 1050014 東京都港区芝 2－1 4－5							32991		H16・9・30	30 ディーゼル機関(非 常用)	71.3 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	71.3 L/h	軽油	0.05	18907	43	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
14535 アークヒルズ熱供給センター サブプラント							33109		H16・12・20	30 ディーゼル機関(非常用)	112.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	112 L/h	A重油	0.3	18953	138.6		
1070052 赤坂 1ー1 1ー4 4																					
アークヒルズ熱供給株式会社																					
1070052 東京都港区赤坂 1ー1 2ー3 2																					
14548 東京汐留ビルディング							33176		H17・1・31	29 ガスタービン(非常用)	725.0 L/h			液体燃焼機関	725 L/h	A重油	0.3	18986	24.3		
1050021 東新橋 1ー9ー1																					
住友不動産株式会社																					
1600023 東京都新宿区西新宿 2ー4ー1																					
14554 赤坂ガーデンシティ					*		33197		H16・11・30	29 ガスタービン(非常用)	575.0 L/h			液体燃焼機関	489 kg/h	A重油	0.07	19002	5		
1070052 赤坂 4ー1 5ー1							33446		H17・4・30	01 冷温水発生機	27.9 m2	68.3 L/h		ガスバーナー	109.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19127	97.3		
赤坂ガーデンシティ管理組合管理者 積水ハウス株式会社							33447		H17・4・30	01 冷温水発生機	27.9 m2	68.3 L/h		ガスバーナー	109.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19127	97.3		
1070052 東京都港区赤坂 4ー1 5ー1							33448		H17・4・30	01 冷温水発生機	27.9 m2	68.3 L/h		ガスバーナー	109.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19127	97.3		
14559 ワールドシティタワーズ（共用部分）							33227		H17・1・31	30 ディーゼル機関(非常用)	1040.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	1040 L/h	A重油	0.3	19017	1.8		
1080075 港南 4ー1 6ー1～8号																					
住友不動産株式会社																					
1600023 東京都新宿区西新宿 2ー4ー1																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
14574 O K I ビジネスセンター5号館 5520000 芝浦4－10－16 みずほ信託銀行株式会社 1000005 東京都千代田区丸の内1－3－3							33300		S56・9・15	01 冷温水発生機	10.9 m2	35.8 L/h		ガスバーナー	57.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19041	57	
							33302		H14・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	58.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	58 L/h	LSA重油	0.1	19046	3.1	
							33303		H15・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	102.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	87.4 L/h	軽油	0.05	19047	4	
							40489		H27・4・20	01 冷温水発生機	24.2 m2	50.8 L/h		低NOX型バーナー	81.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19041	57	
14585 サントリー東京新ビル 1350091 台場2－3－3 サントリー株式会社 5300004 大阪府大阪市北区堂島浜2－1－40							33325		H16・11・17	30 ディーゼル機関(非常用)	179.9 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	179.9 L/h	A重油	0.3	19061	57.6	
14588 N B F プラチナタワー 1080072 白金1－17－3 三井住友信託銀行株式会社 1000005 東京都千代田区丸の内1－4－1				*			33329		H16・12・16	01 冷温水発生機	35.6 m2	85.2 L/h		ガスバーナー	136.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19069	117	
							33330		H16・12・16	01 冷温水発生機	35.6 m2	85.2 L/h		ガスバーナー	136.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19069	117	
							43054		H30・5・1	29 ガスタービン(非常用)	315.0 L/h			液体燃焼機関	315 L/h	LSA重油	0.3	23936	7.6	
14606 東京倶楽部会館 1060032 六本木1－9－14 一般社団法人 東京倶楽部 1060032 東京都港区六本木1－9－14							33373		H17・1・31	30 ディーゼル機関(非常用)	54.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	54 L/h	軽油	0.5	19093	22.4	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
14607 パークタワー芝浦ベイワードアーバンウイング 1080023 芝浦2－6－15 みずほ信託銀行株式会社 1030028 東京都中央区八重洲1－2－1							33374	H16・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	62.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	62 L/h	A重油	0.8	19094	6.1		
14608 パークタワー芝浦ベイワードオーシャンウイング（共用施設） 1080023 芝浦2－7－11 パークタワー芝浦ベイワードオーシャンウイング管理組合 1080023 東京都港区芝浦2－7－11							33375	H16・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	62.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	62 L/h	A重油	0.8	19095	6.1		
14620 三田A v a n t i 1080073 三田3－11－28 第一生命保険株式会社 1000006 東京都千代田区有楽町1－13－1							33430	H17・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	70.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	70.7 L/h	軽油	0.2	19118	36.9		
14626 住友不動産新赤坂ビル 1070052 赤坂4－2－6 住友不動産株式会社 1600023 東京都新宿区西新宿2－4－1							33451	H17・3・1	29 ガスタービン(非常用)	463.0 L/h			液体燃焼機関	394 kg/h	A重油	0.3	19130	55.8		

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
1	2	3	種類								定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)					
14627 国立新美術館				*			33452		H17・3・31	01 冷温水発生機	21.4 m2	44.4 L/h		低NOX型バーナー	71 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19147	29.3	
1060032 六本木7－2 2－2							33453		H17・3・31	01 その他ボイラー	20.4 m2	91.8 L/h		ガスバーナー	146.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19147	29.3	
独立行政法人国立美術館							33454		H17・3・31	01 その他ボイラー	20.4 m2	91.8 L/h		ガスバーナー	146.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19147	29.3	
1060032 東京都港区六本木7－2 2－2							33687		H17・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	178.9 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	178.9 L/h	軽油	0.005	19242	27.7	
14628 一般社団法人日本自動車連盟関東本部東京支部							33459		H17・3・31	30 ディーゼル機関(非常用)	53.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	53.2 L/h	軽油	0.05	19144	31.1	
1050014 芝2－2－1 7																				
一般社団法人日本自動車連盟																				
1500022 東京都渋谷区恵比寿南3－7－4																				
14643 アクシア麻布							33527		H17・3・31	30 ディーゼル機関(非常用)	71.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	71.8 L/h	軽油	0.05			
1060045 麻布十番2－2 1－6																				
中央電力株式会社																				
1000014 東京都千代田区永田町2－1 3－5																				
14673 白金タワー							33673		H16・12・15	29 ガスタービン(非常用)	483.0 L/h			液体燃焼機関	483 L/h	A重油	0.3	19230	5.4	
1080072 白金1－1 7－1																				
白金タワー管理組合法人																				
1080072 東京都港区白金1－1 7－1																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
14675 東京ガスビルディング 1050022 海岸 1－5－2 0 東京ガス不動産株式会社 1631053 東京都港区港南2－1 5－3 品川インター シティC棟2 2 階							33674		S58・11・1	29 ガスタービン(非常 用)	613.0 L/h			液体燃焼機関 ガス専焼機関	535 m3N/h 462 m3N/h	LSA重油 都市ガス(13A)	0.1 0	19231	117.3	
14677 ベイクレストタワー（共用施設） 1080075 港南 3－9－3 3 ベイクレストタワー管理組合 1080075 東京都港区港南 3－9－3 3							33680		H17・6・30	30 ディーゼル機関(非 常用)	126.4 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	126.4 L/h	軽油	0.2	19237	134.5	
14679 プレイス白金（共有施設） 1080072 白金 1－2 5－1 1 プレイス白金管理組合 1080072 東京都港区白金 1－2 5－1 1							33683		H17・6・15	30 ディーゼル機関(非 常用)	58.8 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	58.8 L/h	軽油	0.5	19239	7.4	
14690 品川タワーフェイス（共用施設） 1080075 港南 2－1 2－2 8 品川タワーフェイス管理組合 1080075 東京都港区港南 2－1 2－2 8							33733		H17・8・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	72.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	72 L/h	A重油	0.8	19271	3.2	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
14696 高輪ザ・レジデンス管理組合 テラス棟・タワー棟 1080074 高輪１－２７－３７ 高輪ザ・レジデンス管理組合 1080074 東京都港区高輪１－２７－３７							33767		H17・8・19	30 ディーゼル機関(非常用)	88.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	88.7 L/h	軽油	0.05	19299	2.7	
							33768		H17・8・19	30 ディーゼル機関(非常用)	162.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	162.7 L/h	軽油	0.05			
14711 東京ミッドタウンイースト 1070052 赤坂９－７－２ 三井不動産株式会社 1030022 東京都中央区日本橋室町２－１－１				*	*	*	33861		H17・9・10	31 ガス機関(常用) 稀薄燃焼	224.0 L/h			ガス専焼機関	195 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19478	103.4	乾式排煙脱硝装置
							33862		H17・9・10	31 ガス機関(常用) 稀薄燃焼	224.0 L/h			ガス専焼機関	195 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19479	103.4	乾式排煙脱硝装置
							34463		H18・5・31	30 ディーゼル機関(非常用)	163.6 L/h					A重油	0.8			
							34706		H18・9・1	29 ガスタービン(非常用)	286.0 L/h					LSA重油	0.3			
							34726		H18・2・2	01 炉筒煙管ボイラー	143.0 m2	549.1 L/h		低NOX型バーナー	878.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19694	111.7	
							34727		H18・2・1	01 炉筒煙管ボイラー	143.0 m2	549.1 L/h		低NOX型バーナー	878.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19694	111.7	
							34728		H18・2・1	01 貫流ボイラー	9.8 m2	88.3 L/h		低NOX型バーナー	141.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19694	111.7	
							34729		H18・2・1	01 貫流ボイラー	9.8 m2	88.3 L/h		低NOX型バーナー	141.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19694	111.7	
							34730		H18・2・1	01 貫流ボイラー	9.8 m2	88.3 L/h		低NOX型バーナー	141.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19694	111.7	
							34731		H18・2・1	01 貫流ボイラー	9.8 m2	88.3 L/h		低NOX型バーナー	141.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19694	111.7	
							34732		H18・2・1	01 貫流ボイラー	9.8 m2	88.3 L/h		低NOX型バーナー	141.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19694	111.7	
							34733		H18・2・1	01 貫流ボイラー	9.8 m2	88.3 L/h		低NOX型バーナー	141.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19694	111.7	
							34734		H18・2・1	01 貫流ボイラー	9.8 m2	88.3 L/h		低NOX型バーナー	141.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19694	111.7	
							34735		H18・2・4	01 冷温水発生機	39.8 m2	74.9 L/h		低NOX型バーナー	119.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19694	111.7	
							34978		H18・12・1	29 ガスタービン(非常用)	946.2 L/h					LSA重油	0.3	19676	56.2	
							35204		H18・10・1	29 ガスタービン(非常用)	1370.0 L/h					A重油	0.8	19478	103.4	
							35205		H18・10・1	29 ガスタービン(非常用)	1370.0 L/h					A重油	0.8	19478	103.4	
							35206		H18・10・1	29 ガスタービン(非常用)	1370.0 L/h					A重油	0.8	19478	103.4	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
14722 文化放送メディアプラス 1058002 浜松町１－３ １ 株式会社 文化放送 1058002 港区浜松町１－３ １							34019		H17・12・20	01 冷温水発生機	17.0 m2	25.6 L/h		低NOX型バーナー	41 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19390	59.5	
							34020		H17・12・20	01 冷温水発生機	17.0 m2	25.6 L/h		低NOX型バーナー	41 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19391	59.5	
							34021		H17・12・20	01 冷温水発生機	17.0 m2	25.6 L/h		低NOX型バーナー	41 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19392	59.5	
							41189		H18・3・1	29 ガスタービン(非常 用)	289.0 L/h				軽油	0.005	23138	59.9		
14751 虎ノ門タワーズオフィス 1050001 虎ノ門４－１－２ 8 ケーティービル有限会社 1030027 東京都中央区日本橋２－１－１ 4							35229		H18・8・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	366.0 L/h				LSA重油	0.07	19956	1.6		
							34126		H18・1・30	01 冷温水発生機	29.2 m2	80.6 L/h		ガスバーナー	129 m3N/h	都市ガス(13A)	0			
							34127		H18・1・30	01 冷温水発生機	29.2 m2	80.6 L/h		ガスバーナー	129 m3N/h	都市ガス(13A)	0			
14767 福祉プラザさくら川 1050004 新橋６－１ 9－２ 社会福祉法人 長岡福祉協会 9402135 新潟県長岡市深沢町字高寺２ 2 7 8－8							34217		H18・2・1	29 ガスタービン(非常 用)	137.0 L/h			液体燃焼機関	137 L/h	灯油	0.01	19473	31.4	
14771 (仮称) 三田三丁目計画 1080073 三田３－６－８ エスエフ三田開発特定目的会社 1600023 東京都新宿区西新宿 １－２ 3－３							34199		H18・2・1	29 ガスタービン(非常 用)	1286.0 L/h			液体燃焼機関	1286 L/h			19448	47.5	
							35169		H18・2・1	29 ガスタービン(非常 用)	1286.0 L/h							19897	47.6	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
14772 汐留芝離宮ビルディング 1050022 海岸 1－2－3 飯野海運株式会社 1000011 東京都千代田区内幸町 2－1－1				*		34206		H17・12・20	01 冷温水発生機	18.0 m2	39.1 L/h		低NOX型バーナー	62.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19453	113.4		
						34207		H17・12・20	01 冷温水発生機	18.0 m2	39.1 L/h		低NOX型バーナー	62.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19454	113.4		
						34318		H18・3・1	31 ガス機関(常用) 稀薄燃焼	89.5 L/h			ガス専焼機関	78.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19483	113.4		
						34585		H17・12・1	29 ガスタービン(非常 用)	483.0 L/h					LSA重油	0.3	19618	112.2		
						34586		H17・12・1	29 ガスタービン(非常 用)	237.0 L/h							19619	112.2		
						45395		R4・1・27	01 冷温水発生機	18.0 m2	43.5 L/h		低NOX型バーナー	69.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19453	113.4		
						45396		R4・3・10	01 冷温水発生機	18.0 m2	43.5 L/h		低NOX型バーナー	69.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19453	113.4		
14797 虎ノ門イーストビルディング 1050003 西新橋 1－7－1 3 中央日本土地建物株式会社 1000013 千代田区霞が関 1－4－1						34379		H18・5・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	69.0 L/h					A重油	0.8	19562	48.6		
14817 第二田町ビル 1080014 芝 4－1 4－1 株式会社 田町ビル 1080014 港区芝 5－3 4－7						34464		H18・5・15	30 ディーゼル機関(非 常用)	138.0 L/h					A重油	0.3	19563	68.1		

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
14820 港区立芝公園 多目的運動場							34473		H18・7・20	01 その他ボイラー	14.0 m2	56.8 L/h		ガスバーナー	m3N/h	都市ガス(13A)	0	19566	7.3		
1050011 芝公園2－7－2																					
港区																					
1050011 港区芝公園1－5－2 5																					
14831 ソニーシティ							34520		H18・4・1	31 ガス機関(非常 用)対策なし	472.0 L/h					都市ガス(13A)	0	19592	100		
1080075 港南1－7－1							34521		H18・4・1	31 ガス機関(非常 用)対策なし	472.0 L/h						都市ガス(13A)	0	19592	100	
ソニー生命保険株式会社							36102		H17・12・28	01 その他ボイラー	18.2 m2	86.7 L/h					都市ガス(13A)	0	19592	100	
1008179 東京都千代田区大手町1－9－2																					
14834 株式会社 奥村組 東京支社							34527		H18・6・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	61.3 L/h					灯油	0.01	19594	36.3		
1080014 芝5－6－1																					
株式会社 奥村組																					
5450053 大阪府大阪市阿倍野区松崎町2－2－2																					
14838 芝浦アイランドケーブルタワー（共用及び店 舗）							34544		H18・7・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	174.5 L/h					軽油	0.5	19601	4.6		
1080023 芝浦4－1 9－1																					
芝浦アイランドケーブルタワー管理組合																					
1080023 東京都港区芝浦4－1 9－1																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
14839 オリックス品川ビル							34546		H18・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	78.7 L/h					LSA重油	0.8	19602	40	
1080075 港南２－５－３ オリックス不動産株式会社 1050014 東京都港区芝２－１４－５																				
14840 N B F コモディオ汐留							34547		H18・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	151.4 L/h					軽油	0.2			
1050021 東新橋２－１４－１ 三井住友信託銀行株式会社 1000005 東京都千代田区丸の内１－４－１																				
14845 (仮称) シティータワー白金高輪							34574		H17・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	102.2 L/h					軽油	0.2	19613	7.4	
1080074 高輪１－４ 住友不動産株式会社 1600023 東京都新宿区西新宿２－４－１																				
14846 パワータワー品川ベイワード							34575		H17・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	107.0 L/h					軽油	0.05	19614	3.5	
1080075 港南３－５－１０ 三井不動産株式会社 1030022 東京都中央区日本橋室町３－１－２０																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
14850 都営港南四丁目第3団地（第2期）建設工事							34578		H17・12・1	30ディーゼル機関(非常用)	54.5 L/h					LSA重油	0.3			
1080075 港南4－2																				
東京都																				
1600023 東京都新宿区西新宿2－8－1																				
14852 南青山テラス常盤松フォレスト(共用部分)							34587		H17・12・1	30ディーゼル機関(非常用)	101.0 L/h									
1070062 南青山7－1－2 7																				
南青山テラス常盤松フォレスト管理組合																				
1070062 東京都港区南青山7－1－2 7																				
14854 THE TOWERS DAIBA							34589		H18・2・1	30ディーゼル機関(非常用)	126.8 L/h					A重油	0.8	19622	16.5	
1350091 台場2－2－2																				
THE TOWERS DAIBA管理組合																				
1350091 東京都港区台場2－2－2																				
14860 (仮称) SF芝浦四丁目ビル							34603		H18・2・1	29ガスタービン(非常用)	725.0 L/h					LSA重油	0.1	19628	85.7	
1080023 芝浦4－2－8																				
エスエフ芝浦開発特定目的会社																				
1080023 東京都港区芝浦3－1 4－1 5																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
14866 フェイバリッチタワー品川（共用施設）							34620		H18・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	54.0 L/h					軽油	0.05	19635	4.9		
1080075 港南３－７－１ 6																					
フェイバリッチタワー品川管理組合																					
1080075 東京都港区港南３－７－１ 6																					
14874 芝浦アイランド グローヴタワー（共用および店舗）							34649		H18・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	147.9 L/h					LSA重油	0.3	19648	8.6		
1080023 芝浦４－２ 1－１																					
芝浦アイランドグローヴタワー管理組合法人																					
1080023 東京都港区芝浦４－２ 1－１																					
14902 鹿島本社ビル							34773		H18・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	142.0 L/h					LSA重油	0.8				
1070051 元赤坂１－３－１																					
鹿島建設株式会社																					
1070051 東京都港区元赤坂１－３－１																					
14916 南青山一丁目スクエア							34823		H18・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	72.7 L/h					LSA重油	0.3				
1070062 南青山１－３－４							34829		H18・10・1	29 ガスタービン(非常用)	483.0 L/h					LSA重油	0.3	19724	7.1		
青山一丁目スクエア管理組合																					
1030022 東京都港区芝３－３ 3－１																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
14919 株式会社ドウシシャ東京本社高輪ビル							34827		H18・11・1	30ディーゼル機関(非常用)	104.1 L/h					軽油	0.2	19726	50.7	
1080074 高輪２－２１－４６																				
株式会社ドウシシャ																				
1080074 東京都港区高輪２－２１－４６																				
14941 京成汐留ビル							34894		H18・11・1	30ディーゼル機関(非常用)	54.0 L/h					軽油	0.5	19744	3.2	
1050021 東新橋２－１４－２４																				
京成電鉄株式会社																				
2720021 千葉県市川市八幡３－３－１																				
14961 衆議院赤坂議員宿舎（共用施設）							34977		H19・1・1	30ディーゼル機関(非常用)	137.0 L/h					A重油	0.8	19778	2.9	
1070052 赤坂２－１７－１０																				
衆議院																				
1000014 東京都千代田区永田町１－７－１																				
14962 ＤＨＣ中央物流センター							34979		H19・1・1	30ディーゼル機関(非常用)	54.0 L/h					軽油	0.05	19779	48.2	
1080023 芝浦２－７－５																				
株式会社　ディーエイチシー																				
1080023 東京都港区芝浦２－７－１																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
14978 安全ビル（共用部分及び事務所） 1070051 元赤坂 1－6－6 安全自動車株式会社 1070051 東京都港区元赤坂 1－6－2							35026		H19・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	147.8 L/h					LSA重油	0.3	19821	91.2	
14979 芝浦アイランドA i r T o w e r 1080023 芝浦 4－2 2－1 三井住友信託銀行株式会社 1000005 東京都千代田区丸の内 1－4－1							35029		H19・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	130.0 L/h					軽油	0.05	19822	8.2	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
14984 汐留ビルディング 1050022 海岸 1－2－20 三菱UFJ信託銀行株式会社 1008212 東京都千代田区丸の内 1－4－5				*	*	*	35040		H19・3・30	01 その他ボイラー	17.9 m2	56.1 L/h		低NOX型バーナー	89.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19830	126.6	
							35041		H19・3・30	01 その他ボイラー	17.9 m2	56.1 L/h		低NOX型バーナー	89.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19831	126.6	
							35042		H19・3・30	01 その他ボイラー	17.9 m2	56.1 L/h		低NOX型バーナー	89.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19832	126.6	
							35043		H19・3・30	01 その他ボイラー	17.9 m2	56.1 L/h		低NOX型バーナー	89.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19833	126.6	
							35044		H19・3・30	01 その他ボイラー	17.9 m2	56.1 L/h		低NOX型バーナー	89.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19834	126.6	
							35045		H19・3・30	01 その他ボイラー	17.9 m2	56.1 L/h		低NOX型バーナー	89.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19835	126.6	
							35046		H19・3・30	01 その他ボイラー	17.9 m2	56.1 L/h		低NOX型バーナー	89.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19836	126.6	
							35047		H19・3・30	01 その他ボイラー	17.9 m2	56.1 L/h		低NOX型バーナー	89.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19837	126.6	
							35048		H19・3・30	01 その他ボイラー	17.9 m2	56.1 L/h		低NOX型バーナー	89.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19838	126.6	
							35049		H19・3・30	01 その他ボイラー	17.9 m2	56.1 L/h		低NOX型バーナー	89.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19839	126.6	
							35050		H19・3・30	01 その他ボイラー	17.9 m2	56.1 L/h		低NOX型バーナー	89.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19840	20	
							35051		H19・3・30	01 その他ボイラー	17.9 m2	56.1 L/h		低NOX型バーナー	89.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19841	20	
							37782		H19・3・1	29 ガスタービン(非常 用)	645.0 L/h					LSA重油	0.1	21202	122	
15007 品川東急ビル 1080075 港南 1－6－31 三菱UFJ信託銀行株式会社 1000005 千代田区丸の内 1－4－5							35151		H19・3・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	151.4 L/h				LSA重油	0.8	19891	85.6		

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
15009 クレストプライムタワー芝（共用施設） 1050014 芝１－２－１ クレストプライムタワー芝管理組合 1050014 東京都港区芝１－２－１							35162		H19・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	130.0 L/h					軽油	0.05	19895	2		
15010 警視庁三田警察署 1080023 芝浦４－２－１ 2 警視庁 1080023 東京都港区芝浦４－２－１ 2							35384		H18・10・1	01 冷温水発生機	13.8 m2	38.9 L/h				都市ガス(13A)	0	20043	49.2		
							35164		H19・4・1	29 ガスタービン(非常用)	240.0 L/h					軽油	0.005	19896	42.4		
							35383		H18・10・1	01 冷温水発生機	13.8 m2	38.9 L/h				都市ガス(13A)	0	20043	49.2		
15013 ニッセイ虎ノ門ビル 1050001 虎ノ門３－１ 2－１ 日本生命保険相互会社 5410042 大阪府大阪市中央区今橋３－５－１ 2							35183		H4・4・1	29 ガスタービン(非常用)	314.0 L/h					A重油	0.3				
15014 住友不動産三田ツインビル西館 1080073 三田３－５－２ 7 住友不動産株式会社 1600023 東京都新宿区西新宿２－４－１							35184		H18・7・1	29 ガスタービン(非常用)	1286.0 L/h					LSA重油	0.1				
							36054		H19・7・1	29 ガスタービン(非常用)	313.6 L/h					A重油	0.3	20425	38.2		

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
15015 カテリーナ三田タワースイートマンション共用部分 1080014 芝４－１６－２ カテリーナ三田タワースイート管理組合 1080014 東京都港区芝４－１６－２							35185		H18・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	252.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	252.2 L/h	LSA重油	0.1	19963	4	
15020 東京国道事務所 白金地下施設 1080072 白金２－３ 国土交通省 3300081 埼玉県さいたま市中央区新都心２－１							35202		H17・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	61.5 L/h					軽油	0.05			
15030 ザ・ジュエルズ・オブ・アオヤマ 1070062 南青山５－３－２ 三菱UFJ信託銀行株式会社 1000005 東京都千代田区丸の内１－４－５							35230		H17・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	53.3 L/h							19957	21.2	
15031 赤坂Bizタワー 1070052 赤坂５－３－１ 三井不動産株式会社 1030022 東京都中央区日本橋室町２－１－１							35234		H30・5・1	29 ガスタービン(非常用)	665.6 L/h			液体燃焼機関	665.6 L/h	A重油	0.3	23960	11.6	
							38435		H24・2・1	29 ガスタービン(非常用)	725.0 L/h			液体燃焼機関	725 L/h	A重油	0.3	19965	11.6	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
15065 ワールド北青山ビル 1070061 北青山3－5－1 1 株式会社　ワールド 6500046 兵庫県神戸市中央区港島中町6－8－1							35359		H19・3・28	30 ディーゼル機関(非常用)	94.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	94 L/h	A重油	0.3	20030	71.9	
15070 キャピタルマークタワー 1080023 芝浦4－10－1 キャピタルマークタワー管理組合 1080023 東京都港区芝浦4－10－1							35368		H19・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	282.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	282.5 L/h	LSA重油	0.1			
15071 警視庁有家族待機宿舍三田住宅 1080023 芝浦4－2－1 2 警視庁　警視総監 1000013 東京都千代田区霞ヶ関2－1－1							35369		H19・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	54.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	54.5 L/h	軽油	0.2	20036	3.8	
15072 ミネベアミツミ株式会社東京本部 1080073 三田3－9－6 ミネベアミツミ株式会社 3890206 長野県北佐久郡御代田町大字御代田4 1 0 6－7 3							35375		H19・9・8	01 冷温水発生機	12.9 m2	26.3 L/h		低NOX型バーナー	42 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20041	57.7	
							35376		H19・9・8	01 冷温水発生機	12.9 m2	26.3 L/h		低NOX型バーナー	42 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20041	57.7	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
15101 台場2丁目ビル 1350091 台場2－3－5 台場2丁目ビル管理組合 1070052 東京都港区台場2－3－5							35496		H19・8・1	30ディーゼル機関(非常用)	245.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	245 L/h	A重油	0.3	20096	2.8		
15108 ザ・ヘキサゴン 1070052 赤坂5－4 1 4 外 株式会社SMB C信託銀行 1050003 東京都港区西新橋1－3－1							35506		H19・8・1	30ディーゼル機関(非常用)	64.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	64 L/h	軽油	0.05	20109	57.2		
15148 (仮称) 赤坂1 1 1 ビル 1070052 赤坂1－1－1 株式会社 ザイマックス 1600008 東京都新宿区三栄町2 6－1							35619		H19・10・1	30ディーゼル機関(非常用)	54.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	54 L/h	軽油	0.5	20177	45.1		
15153 サントリーホール 1070052 赤坂1－1 3－1 公益財団法人 サントリー芸術財団 1070052 東京都港区赤坂1－1 2－3 2 アーク森ビル22階私書箱509号							42018		H29・5・1	29ガスタービン(非常用)	315.0 L/h			液体燃焼機関	315 L/h	A重油	0.3	23555	23		

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
15169 シティタワー品川団地（共用施設） 1080075 港南４－２－６ シティタワー品川管理組合法人 1080075 東京都港区港南４－２－７							35694		H19・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	141.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	141.7 L/h	軽油	0.2	20214	6.5	
15188 明産西新橋ビル新築工事 1050003 西新橋１－１８－５ 明産株式会社 1070052 東京都港区赤坂1-1-12							35759		H19・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	77.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	77 L/h	A重油	0.5	20268	38.4	
15200 ミネベアミツミ株式会社東京本部 1088330 三田３－９－６ ミネベアミツミ株式会社 3890206 長野県北佐久郡御代田町大字御代田４１０６－７３							35787		H20・1・1	29 ガスタービン(非常用)	286.0 L/h			液体燃焼機関	286 L/h	A重油	0.07	20275	14.6	
15201 ホライズブレイス赤坂（共用施設） 1070052 赤坂６－８－２ H K R J 赤坂特定目的会社 1040061 東京都中央区銀座１－６－１１　土志田ビルディング３階							35788		H20・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	61.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	61 L/h	A重油	0.8	20274	0.7	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
15204 青山OM-SQUARE 1070061 北青山2－5－8 三井不動産株式会社 1030022 東京都中央区日本橋室町2－1－1							35791		H19・12・1	29 ガスタービン(非常 用)	407.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	407 L/h	A重油	0.3	20278	3.1	
							35797		H19・12・1	29 ガスタービン(非常 用)	356.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	356 L/h	A重油	0.3	20279	3	
							43862		H31・3・1	29 ガスタービン(非常 用)	725.0 L/h			液体燃焼機関	725 L/h	A重油	0.3	20278	3.1	
15206 虎ノ門清和ビル 1050001 虎ノ門1－2－3 清和綜合建物株式会社 1000005 東京都千代田区丸の内1－6－1丸の内セン タービルディング4階							35793		H19・12・1	29 ガスタービン(非常 用)	273.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	273 L/h	LSA重油	0.1	20281	60.1	
15207 チャミング・スクウェア白金 1080072 白金6－359－2他 株式会社　ゼクス 1000011 東京都千代田区内幸町1－1－7							35794		H20・1・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	54.7 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	54.7 L/h	軽油	0.005	20284	37.3	
15223 [電事法]虎ノ門琴平タワー 1050001 虎ノ門1－2－8 日本ビルファンド投資法人 1000005 東京都千代田区丸の内1－9－1							35855		H19・9・1	29 ガスタービン(非常 用)	273.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	L/h	LSA重油	0.1			
							43690		H16・5・31	29 ガスタービン(非常 用)	315.0 L/h			液体燃焼機関	315 L/h	LSA重油	0.1			

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
15266 ブラセオ青山ビル							36050		H4・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	120.0 L/h					A重油	0	20424	0	
1070062 南青山2－7－1 3 エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社 1010021 東京都千代田区外神田4－1 4－1																				
15267 品川イーストワンタワー							36051		H15・3・1	29 ガスタービン(非常用)	1234.0 L/h							20423	0	
1080075 港南2－1 6－1 大東建託リーシング株式会社 1080075 東京都港区港南2－1 6－1																				
15268 レキシントンスクエア白金高輪（共用施設）							36052		H19・3・30	30 ディーゼル機関(非常用)	102.2 L/h					軽油	0	20422	0	
1080074 高輪1－4－3 カシオペア1 白金高輪合同会社 1000005 東京都千代田区丸の内3－1－1																				
15269 赤坂タワーレジデンストップオブザヒル							36062		H20・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	245.0 L/h					A重油	0.3			
1070052 赤坂2－1 7－5 0 赤坂タワーレジデンストップオブザヒル管理組合 1070052 東京都港区赤坂2－1 7－5 0																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
15270 S M B C新橋ビル							36063		H20・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	64.0 L/h							20427	47.8	
5520000 新橋 1－8－4 株式会社三井住友銀行 1000005 東京都千代田区丸の内 1－1－2																				
15271 (仮称) 新橋四丁目計画							36064		H20・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	101.8 L/h							20428	72.8	
1050004 新橋 4－2 1 有限会社 ポンテ 1010051 東京都千代田区神田神保町 1－1 1																				
15272 ホンダ青山ビル							36065		H20・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	224.0 L/h					軽油	0.5			
1070062 南青山 2－1－1 本田技研工業株式会社 1070062 東京都港区南青山 2－1－1																				
15273 (仮称) 北青山 3 丁目テナントビル							36067		H20・6・1	29 ガスタービン(非常用)	336.0 L/h					灯油	0.01	20429	89.9	
1070061 北青山 3－1 1－1 株式会社ダイショウ 1070062 東京都港区南青山 5－9－1 9																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																		
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設		
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)			
15274 AOYAMA M's TOWER（青山エムズタワー）							36068		H20・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	142.1 L/h							20430	15.3			
1070062 南青山2－27－18																						
東京メトロ都市開発株式会社																						
1070062 東京都港区南青山2－27－18																						
15287 芝浦アイランドBloom Tower（共用及び店舗施設）							36100		H20・2・20	30 ディーゼル機関(非常用)	117.0 L/h					軽油	0.05					
1080023 芝浦4－20－2																						
三井住友信託銀行株式会社																						
1000005 東京都千代田区丸の内1－4－1																						
15288 ホワイトタワー浜松町（共用施設）							36101		H19・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	66.3 L/h					軽油	0.05					
1050013 浜松町1－13－2																						
三菱UFJ信託銀行株式会社																						
1000005 東京都千代田区丸の内1－4－5																						
15298 （仮称）六本木7丁目計画							36142		H20・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	140.0 L/h					A重油	0.8					
1060032 六本木7－18－4																						
エスエフ・コンフォート特定目的会社																						
1600023 東京都新宿区西新宿1－23－3　コウワビル9階																						

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
15299 赤坂 ザ レジデンス(共用施設) 1070052 赤坂 5－3－3 株式会社T B S ホールディングス 1070052 東京都港区赤坂 5－3－6							36143		H19・6・1	29 ガスタービン(非常用)	140.4 L/h					A重油	0.3			
15300 シティタワー麻布十番（共用施設） 1080073 三田 1－6－3 シティタワー麻布十番管理組合 1080073 東京都港区三田 1－6－3							36144		H20・7・25	30 ディーゼル機関(非常用)	117.0 L/h					軽油	0.05			
15302 芝浦キャンパス新大学棟新築工事 1080023 芝浦 3－1－6 学校法人 芝浦工業大学 1350061 東京都江東区豊洲 3－7－5							36149		H20・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	95.6 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	L/h	軽油	0.05	20467	42.6	
15313 芝ダイビル 1080014 芝 5－2 1－6 ダイビル株式会社 5300005 大阪府大阪市北区中之島 3－6－3 2							36179		S63・8・1	29 ガスタービン(非常用)	140.0 L/h					A重油	0.5			
							42728		H30・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	65.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	65 L/h	A重油	0.5	23878	2.4	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
15314 バンザイビル 1050014 芝２－３ １－１ ９ 株式会社 バンザイ 1050014 東京都港区芝２－３ １－１ ９							42827		H30・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	72.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	72 L/h	軽油	0.001	23903	4.5	
15315 芝大門フロントビル 1050011 芝公園 １－ 7－ １ 3 みずほ信託銀行株式会社 1030028 東京都中央区八重洲 １－ 2－ １							36178		H19・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	63.0 L/h					軽油	0.5			
15359 三田綱町パークマンション 1080073 三田 ２－ 3－ 3 4 三田綱町パークマンション管理組合 1080073 東京都港区三田 ２－ 3－ 3 4							36344		H20・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	62.0 L/h					軽油	0.5	20553	2	
15370 S V A X T Tビル 1050001 虎ノ門 3－ １ 1－ 1 5 森ビル株式会社 1060032 東京都港区六本木 6－ １ 0－ １							36384		H20・3・14	30 ディーゼル機関(非常用)	54.3 L/h					A重油	3.5			
							39552		H26・1・10	01 その他ボイラー	18.0 m2	25.0 L/h		ガスバーナー	40 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22205	31.3	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
15371 南青山東急ビル 1070062 南青山3－8－3 8 信託受託者 三菱UFJ信託銀行株式会社 1000005 東京都千代田区丸の内1－4－5							36386		H20・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	60.0 L/h					軽油	0.05	20581	43	
15374 住友生命三田ビル 1080014 芝4－10－3 住友生命保険相互会社 5400001 大阪府大阪市中央区城見1－4－3 5							36417		H21・1・10	01 冷温水発生機	12.9 m2	26.2 L/h				都市ガス(13A)	0			
15393 NTT東日本 東京事業部 品川TWIN S 1080075 港南1－9－1 東日本電信電話株式会社 160-0023 東京都新宿区西新宿3－19－2							36503		S60・12・1	29 ガスタービン(非常用)	464.0 L/h					都市ガス(13A)	0			
15394 新日鉄興和不動産（株）芝浦ルネサイトタワー 1080023 芝浦3－9－1 日鉄興和不動産株式会社 1070052 東京都港区赤坂1－8－1							36504		H20・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	140.0 L/h									

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
15395 東京ガスエンジニアリングソリューションズ（株）東京ガス浜松町ビル発電所 1050022 海岸１－５－２０ 東京ガスエンジニアリングソリューションズ株式会社 1050022 東京都港区海岸１－２－３						*	36505		H21・1・1	31 ガス機関(常用) 稀薄燃焼	229.7 L/h			ガス専焼機関	205.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21060	117.4	乾式排煙脱硝装置
							36506		H21・1・1	31 ガス機関(常用) 稀薄燃焼	229.7 L/h			ガス専焼機関	205.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21060	117.4	乾式排煙脱硝装置
15396 赤坂榎坂ビル 1070052 赤坂１－７－１ 三井住友信託銀行株式会社 1000005 東京都千代田区丸の内１－４－１							36507		H20・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	95.6 L/h									
15397 パークコート赤坂 ザ タワー（住宅部共用施設） 1070052 赤坂４－１４－１４ パークコート赤坂 ザ タワー管理組合 1070052 東京都港区赤坂４－１４－１４							36508		H20・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	132.0 L/h									
15401 D a i w a 麻布テラス 1060047 南麻布３－２０－１ みずほ信託銀行株式会社 1030028 東京都中央区八重洲１－２－１							36534		H21・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	58.3 L/h									

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																		
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設		
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)			
15438 京阪神御成門ビル							36628		H21・3・1	30ディーゼル機関(非常用)	147.9 L/h					軽油	0.005					
1050004 新橋6－16－12																						
京阪神ビルディング株式会社																						
5410048 大阪市中央区瓦町4丁目2－14																						
15490 赤坂インターシティ・ホームツバイカウン ト							36763		H17・2・1	29ガスタービン(常用)	150.0 L/h					都市ガス(13A)	0					
1070052 赤坂1－11－44							36764		H17・2・1	29ガスタービン(常用)	150.0 L/h					都市ガス(13A)	0					
日鉄興和不動産株式会社																						
1070052 東京都港区赤坂1－8－1																						
15491 ヒューリック青山外苑東通ビル							36765		H21・5・1	30ディーゼル機関(非常用)	53.4 L/h					A重油	0.3					
1070062 南青山2－2－3																						
三井住友信託銀行株式会社																						
1000005 東京都千代田区丸の内1－4－1																						
15508 ファースラムビルディング							36854		H21・7・1	30ディーゼル機関(非常用)	54.0 L/h					軽油	0.05					
1070062 南青山2－24																						
株式会社　ファースラムエンジニアリング																						
1050001 東京都港区虎ノ門4－3－1																						

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
15519 南青山パークハウス・Wesley Cneter（事務所・共用施設） 1070062 南青山6－10－7 南青山パークハウス・Wesley Center管理組合法人 1070062 東京都港区南青山6－10－7							36903	H21・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	59.1 L/h						軽油	0.05			
15521 中日新聞社 品川開発計画 1080075 港南2－8－6他 株式会社 中日新聞社 1000011 東京都千代田区内幸町2－1－4							36905	H22・4・1	29 ガスタービン(非常用)	1040.8 L/h						LSA重油	0.1			
15554 芝公園フロントタワー 1050011 芝公園2－6－3 株式会社 サクセス・プロ 1020083 東京都千代田区麹町3－4 トラスティー麹町ビル2階							37026	H21・10・1	29 ガスタービン(非常用)	273.0 L/h						LSA重油	0.1			
15555 浜離宮インターシティ 5520000 海岸1－9－1 みずほ信託銀行株式会社 1030028 東京都中央区八重洲1－2－1							37027	H21・11・10	29 ガスタービン(非常用)	478.0 L/h						LSA重油	0.1			
							37711	H23・1・8	29 ガスタービン(非常用)	478.0 L/h			液体燃焼機関	478 L/h	A重油	0.1	21164	5.2		

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
15561 パークコート麻布十番（高層棟施設）							37047		H21・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	87.0 L/h					軽油	0.001			
1080073 三田 1－7－1																				
パークコート麻布十番管理組合																				
1080073 東京都港区三田 1－7－1																				
15566 パークコート麻布十番（高層棟住宅共用）							37059		H21・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	130.0 L/h					軽油	0.001			
1080073 三田 1－7－1																				
パークコート麻布十番タワー棟住宅部会																				
1080073 東京都港区三田 1－7－1																				
15578 品川フロントビル							37110		H22・4・15	01 冷温水発生機	39.8 m2	110.4 L/h				都市ガス(13A)	0	20903	98	
1080075 港南 2－3－1 3							37111		H22・4・15	01 冷温水発生機	39.8 m2	110.4 L/h				都市ガス(13A)	0	20903	98	
株式会社中日新聞社																				
1008505 東京都千代田区内幸町 2－1－4																				
15583 （仮称）麻布台 2 丁目計画新築工事（T A C 施設）							37124		H22・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	147.9 L/h					LSA重油	0.05			
1060041 麻布台 2－1－2																				
社団法人 東京アメリカンクラブ																				
1080074 東京都港区高輪 4－2 5－4 6																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
15585 乃木坂パークハウス（共用施設）							37127		H22・2・1	30ディーゼル機関(非常用)	63.7 L/h					軽油	0			
1070052 赤坂 8－1 1－3 8																				
乃木坂パークハウス管理組合																				
1070052 東京都港区赤坂 8－1 1－3 8																				
15586 東急虎ノ門ビル							37128		H22・1・1	30ディーゼル機関(非常用)	77.0 L/h					A重油	0.8			
1050001 虎ノ門 1－2 1－1 9																				
東急リアル・エステート投資法人																				
1500043 東京都渋谷区道玄坂 1－1 2－1																				
15591 芝 弥生会館							37161		H22・1・1	30ディーゼル機関(非常用)	66.5 L/h					軽油	0.05			
1050022 海岸 1－1 0－2 7																				
株式会社 日本レストランエンタプライズ																				
1080074 東京都港区高輪 2－1 9－1 3 高輪センタービル 1 1 階																				
15601 田町日エビル建替工事							37195		H22・3・1	30ディーゼル機関(非常用)	64.0 L/h					軽油	0.001			
1080014 芝 5－2 9－1 4																				
小堀綜業株式会社																				
1080014 東京都港区芝 5－2 9－1 4																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
15602 麻布台パークハウス（共用施設） 1060041 麻布台２－１－２ 麻布台パークハウス管理組合法人 1000004 東京都千代田区大手町１－６－１ 大手町ビル							37196		H22・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	136.9 L/h					軽油	0.05				
15603 アトラスタワー六本木 1060032 六本木７－７－１ 3 アトラスタワー六本木管理組合 1060032 東京都港区六本木７－７－１ 3							37197		H22・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	64.0 L/h					軽油	0.001				
15618 ペルファース芝浦タワー（共用施設） 1080023 芝浦４－１ 6－１ 4 オリックス銀行株式会社 1050014 東京都港区芝 3－2 2－8							37240		H22・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	57.4 L/h					軽油	0.05				
15619 N T Tコムウェア 品川T W I N Sアネックスビル 1080075 港南１－9－１ エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社 1088019 東京都港区港南１－9－１							37241		H22・3・1	29 ガスタービン(非常用)	1601.0 L/h					軽油	0.001				
							37242		H22・3・1	29 ガスタービン(非常用)	1601.0 L/h					軽油	0.001				
							43691		H5・3・1	29 ガスタービン(非常用)	489.0 L/h			液体燃焼機関	489 L/h	軽油	0.3	24238	105.1		
							43692		S61・4・1	29 ガスタービン(非常用)	464.0 L/h			液体燃焼機関	464 L/h	軽油	0.5	24237	13.3		

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																		
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設		
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)			
15620 新青山ビルヂング							37243		H22・4・1	29 ガスタービン(非常用)	504.0 L/h					LSA重油	0.5					
1070062 南青山１－１－１																						
三菱地所株式会社																						
1000004 東京都千代田区大手町１－１－１																						
15621 野村不動産芝大門ビル							37244		H22・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	127.0 L/h											
1050012 芝大門１－９－９																						
野村不動産株式会社																						
1600023 東京都新宿区西新宿１－２６－２																						
15622 SAISON SAKURAZAKA							37245		H21・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	73.0 L/h					軽油	0.001					
1070052 赤坂１－１１－１２																						
株式会社ジェイコム東京																						
1760002 東京都練馬区桜台１－１－６																						
15623 NTTコム TRCビル							37246		H22・3・1	29 ガスタービン(非常用)	730.0 L/h					軽油	0.001					
1070052 赤坂８－４－２３																						
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社																						
1000011 東京都千代田区内幸町１－１－６																						

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（％）	番号	高さ(m)	
15653 赤坂Kタワー 1070051 元赤坂１－２－７ 鹿島建設株式会社 1070051 港区元赤坂１－３－１							37354		H22・9・1	29 ガスタービン(非常用)	725.0 L/h			液体燃焼機関	725 L/h	LSA重油	0.1	21013	156.4	
							37841		H23・7・25	01 その他ボイラー	14.8 m2	37.5 L/h		低NOX型バーナー	60 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21248	148	
							37842		H23・7・25	01 その他ボイラー	14.8 m2	37.5 L/h		低NOX型バーナー	60 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21248	148	
							37843		H23・7・25	01 その他ボイラー	14.8 m2	37.5 L/h		低NOX型バーナー	60 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21248	148	
15654 グランドメゾン西麻布 1060031 西麻布３－８ 積水ハウス株式会社 1600023 新宿区西新宿１－２０－２							37355		H22・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	59.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	59 L/h	軽油	0.05	21014	62.6	
15655 虎ノ門ファーストガーデン 1050001 虎ノ門１－７－１２ 虎ノ門ファーストガーデン管理組合 1030027 中央区日本橋２－５－１３							37356		H22・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	70.9 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	70.9 L/h	LSA重油	0.3	21015	62	
15668 新橋プラザビル 1050004 新橋４－９－１ 新橋プラザビル管理組合 1050004 東京都港区新橋４－９－１							37388		H22・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	88.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	88 L/h	軽油	0.001	21026	61.2	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
15673 東京芸術学舎 1070061 北青山１－７－１５ 学校法人 瓜生山学園 6068271 京都府京都市左京区北白川瓜生山町２－ １１６							37395		H22・6・20	01 冷温水発生機	15.4 m2	22.4 L/h		ガスバーナー	35.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21033	3.5	
15688 心臓血管研究所・同付属病院 1060031 西麻布３－２－１９ 財団法人 心臓血管研究所・同付属病院 1060032 東京都港区六本木７－３－１０							37448		H22・7・1	29 ガスタービン(非常 用)	309.6 L/h			液体燃焼機関	309.6 L/h	灯油	0.01	21052	5.7	
15691 銀泉新橋ビル 1050004 新橋５－２－１０ 株式会社 三井住友銀行 1000006 千代田区有楽町１－１－２							37455		H22・7・7	30 ディーゼル機関(非 常用)	101.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	101 L/h	LSA重油	0.5	21053	44.8	
15707 芝浦クリスタル 品川港南 1080075 港南１－６－２７ 芝浦シヤリング株式会社 1080075 東京都港区港南１－６－４１							37558		H22・10・1	29 ガスタービン(非常 用)	308.0 L/h			ガス専焼機関	492.8 m3N/h	A重油	0.3	21093	77	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																		
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設		
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)			
15709 THE ROPPONGI TOKYO 1060032 六本木3－7－1 THE ROPPONGI TOKYO 管理組合 1060032 東京都港区六本木3－7－1							37567		H22・10・1	29 ガスタービン(非常用)	463.3 L/h			ガス専焼機関	463.3 L/h	A重油	0.1					
15714 警視庁赤坂警察署 1070052 赤坂4－18－19 警視庁 1000013 東京都千代田区霞が関2－1－1						*	37591		H22・12・28	01 冷温水発生機	11.2 m2	40.6 L/h		低NOX型バーナー	65 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21103	47.1			
							37592		H22・12・28	01 冷温水発生機	11.2 m2	40.6 L/h		低NOX型バーナー	65 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21103	47.1			
15731 赤坂スターゲートプラザ 1070052 赤坂2－3－5 三菱UFJ信託銀行株式会社 1000005 東京都千代田区丸の内1－4－5							37659		H22・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	71.9 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	71.9 L/h	軽油	0.001	21159	71.7			
15743 六本木ヒルズクロスポイント 1060032 六本木6－3 森ビル株式会社 1060032 港区六本木6－10－1							37709		H22・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	62.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	62 L/h	A重油	0.8	21161	57.6			

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
15746 住友不動産田町ファーストビル							37715		H22・12・1	29 ガスタービン(非常 用)	474.5 L/h			液体燃焼機関	474.5 L/h	LSA重油	0.1	21167	54.9		
1080023 芝浦 4－6－8																					
住友不動産株式会社																					
1600023 新宿区西新宿 2－4－1																					
15747 アークヒルズフロントタワー							37721		H22・10・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	164.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	164 L/h	LSA重油	0.3	21174	105		
1070052 赤坂 2－2 3－1																					
アークヒルズフロントタワー管理組合																					
1070052 東京都港区赤坂 2－2 3－1																					
15748 MOMENTO SHIODOME							37722		H23・1・1	29 ガスタービン(非常 用)	315.0 L/h			液体燃焼機関	315 L/h	LSA重油	0.3	21173	95.9		
1050021 東新橋 2－3－1 7																					
サンブリヂビルテクノ株式会社																					
1050003 東京都港区西新橋 2－2 3－1																					
15749 山王メディカルプラザ							37723		H21・6・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	102.2 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	102.2 L/h	LSA重油	0.3	21172	5.9		
1070052 赤坂 8－5－3 5																					
日本医療サービス株式会社																					
1070062 東京都港区南青山 1－2 4－1																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
15759 M S C御成門ビル							37761		H23・2・1	29 ガスタービン(非常 用)	273.0 L/h			液体燃焼機関	273 L/h	LSA重油	0.3	21192	88.5		
1050003 西新橋3－2 0－1																					
三井倉庫ホールディングス株式会社																					
1050003 東京都港区西新橋3－2 0－1																					
15786 三田ベルジュビル							37850		H23・8・1	01 冷温水発生機	18.0 m2	45.9 L/h		低NOX型バーナー	73.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21251	164.1		
1080014 芝5－3 6－7							37851		H23・8・1	01 冷温水発生機	18.0 m2	45.9 L/h		低NOX型バーナー	73.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21251	164.1		
株式会社ベルジュ							37852		H23・8・1	01 冷温水発生機	18.0 m2	45.9 L/h		低NOX型バーナー	73.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21251	164.1		
1080014 東京都港区芝5－3 6－7							38017		H23・9・1	29 ガスタービン(非常 用)	651.6 L/h			液体燃焼機関	651.6 L/h	灯油	0.01	21359	15.8		
							38018		H23・9・1	29 ガスタービン(非常 用)	331.9 L/h			液体燃焼機関	331.9 L/h	灯油	0.01	21359	15.8		
15811 新橋M－S Q U A R E							37948		H23・7・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	58.8 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	58.8 L/h	LSA重油	0.1	21324	50		
1050004 新橋1－1 0－6																					
日本ビルファンド投資法人																					
1030022 東京都中央区日本橋室町2－3－1																					
15818 アークヒルズ仙石山森タワー							37964		H23・9・30	01 貫流ボイラー	9.9 m2	70.9 L/h		低NOX型バーナー	113.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21334	10.5		
1060032 六本木1－9－1 0							37965		H23・9・30	01 貫流ボイラー	9.9 m2	70.9 L/h		低NOX型バーナー	113.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21334	10.5		
アークヒルズ仙石山森タワー管理組合							37966		H23・9・30	01 貫流ボイラー	9.9 m2	70.9 L/h		低NOX型バーナー	113.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21334	10.5		
1060032 東京都港区六本木1－9－1 0							37967		H23・9・30	01 貫流ボイラー	9.9 m2	70.9 L/h		低NOX型バーナー	113.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21334	10.5		
							38658		H24・6・1	29 ガスタービン(非常 用)	1372.0 L/h			油圧式バーナー	1372 L/h	LSA重油	0.3	21697	6.2		
							38659		H24・6・1	29 ガスタービン(非常 用)	1226.0 L/h			油圧式バーナー	1226 L/h	LSA重油	0.3	21697	6.2		

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																		
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設		
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)			
15827 社会福祉法人恩賜財団慶福育児会 麻布慶福苑							38001		H23・10・1	01 冷温水発生機	23.2 m2	38.3 L/h				都市ガス(13A)	0	21354	23.8			
1060047 南麻布５－１－２０																						
社会福祉法人 恩賜財団慶福育児会																						
1060047 東京都港区南麻布５－１－２０																						
15831 新橋アイマークビル							38016		H23・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	62.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	62 L/h	LSA重油	0.3	21357	50			
1050004 新橋２－６																						
清水建設株式会社																						
1050023 東京都港区芝浦１－２－３																						
15851 アクシオール三田							38160		H23・9・20	30 ディーゼル機関(非常用)	54.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	54 L/h	軽油	0.001	21436	55.4			
1080073 三田３－１																						
アクシオール三田管理組合																						
1080073 東京都港区三田３－１－１７																						
15853 虎ノ門３５森ビル							38162		H23・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	64.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	64.7 L/h	LSA重油	0.3	21438	33.4			
1050001 虎ノ門３－４－１０																						
森ビル株式会社																						
1060032 東京都港区六本木６－１０－１																						

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
15858 三信倉庫株式会社芝浦営業所公園倉庫							38187		H23・10・31	01 冷温水発生機	18.0 m2	40.3 L/h		低NOX型バーナー	64.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21447	30.3		
1080022 海岸 3－1 4－2 1																					
三信倉庫株式会社																					
1040031 東京都中央区京橋 1－1－5																					
15901 パークコート六本木ヒルトップ							38409		H24・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	134.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	134 L/h	A重油	0.8	21539	104		
1060032 六本木 1－7－1 0																					
パークコート六本木ヒルトップ管理組合																					
1060032 東京都港区六本木 1－7－1 0																					
15923 品川インターシティ B棟							38502		H24・1・1	29 ガスタービン(非常用)	236.0 L/h			液体燃焼機関	236 L/h	LSA重油	0.1	21601	141.1		
1080075 港南 2－1 5－2							38503		H24・1・1	29 ガスタービン(非常用)	236.0 L/h			液体燃焼機関	236 L/h	LSA重油	0.1	21601	141.1		
株式会社みずほコーポレート銀行																					
1000005 東京都千代田区丸の内 1－3－3																					
15962 長谷工芝 4 丁目ビル							38652		H24・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	64.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	64 L/h	軽油	0.001	21692	31.5		
1080014 芝 4－6－6																					
株式会社長谷工コーポレーション																					
1050014 東京都港区芝 2－3 2－1																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
15963 芝地区子ども中高生プラザ等保健福祉総合施設							38655		H24・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	76.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	76 L/h	A重油	0.8	21694	43		
1050013 浜松町 1－6																					
港区																					
1050011 東京都港区芝公園 1－5－2 5																					
15987 東京ガスエンジニアリングソリューションズ（株）芝浦シーバンス発電所				＊			38748		H24・8・1	31 ガス機関(常用)稀薄燃焼	236.0 L/h			ガス専焼機関	205.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0				
1050023 芝浦 1－2－1 シーバンスN館B 2階							39121		H25・4・1	31 ガス機関(常用)稀薄燃焼	229.7 L/h			ガス専焼機関	205.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21743	15		
東京ガスエンジニアリングソリューションズ株式会社																					
1050022 東京都港区海岸 1－2－3																					
16026 シティハウス高輪ヒルトップ（共同施設）							38908		H24・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	52.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	52 L/h	軽油	0.05	21826	58.7		
1080074 高輪 3－1－1 4																					
シティハウス高輪ヒルトップ管理組合																					
1080074 東京都港区高輪 3－1－1 4																					
16027 川崎重工業株式会社 東京本社							38910		H24・12・1	29 ガスタービン(非常用)	113.0 L/h			液体燃焼機関	113	LSA重油	0.1	21828	47.1		
1050022 海岸 1－1 4－5							43495		H30・11・1	29 ガスタービン(非常用)	223.0 L/h			液体燃焼機関	223 L/h	A重油	0.3	24136	48.5		
三井不動産株式会社																					
1030022 東京都中央区日本橋室町 2－1－1																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
16028 （仮称）第三虎ノ門ビル計画 1050001 虎ノ門１－２－２０ 清水建設株式会社 1040031 東京都中央区京橋２－１６－１							38931		H24・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	57.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	57.2 L/h	軽油	0.2	21842	54.1	
16032 日通商事株式会社本社ビル 1050022 海岸１－１４－２２ 日通商事株式会社 1050022 東京都港区海岸１－１４－２２							38949		H24・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	117.6 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	117.6 L/h	軽油	0.05	21852	13.6	
16034 （仮称）青山大林ビル 1070061 北青山３－６ 大林不動産株式会社 1010062 東京都千代田区神田駿河台３－４							38951		H24・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	167.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	167.8 L/h	軽油	0.001	21854	42.9	
16035 パークタワー高輪（共用施設） 1080074 高輪３－１１－１ パークタワー高輪管理組合 1080074 東京都港区高輪３－１１－１							38952		H25・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	53.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	53 L/h	A重油	0.8	21855	77.2	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
16037 テレビ朝日　E Xタワー							38956		H25・10・1	29 ガスタービン(非常用)	447.1 L/h			液体燃焼機関	447.1 L/h	LSA重油	0.35	21858	92.7	
1060031 西麻布1－2－9																				
株式会社テレビ朝日																				
1060032 東京都港区六本木6－9－1																				
16044 三田平和ビル							38980		H25・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	242.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	242 L/h	A重油	0.1	21865	3.8	
1050014 芝2－3 2－1							42823		H30・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	149.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	149 L/h	A重油	0.3	23901	1	
平和不動産株式会社																				
1030026 東京都中央区日本橋兜町1－1 0																				
16065 虎ノ門ヒルズ						*	39096		H25・5・1	01 その他ボイラー	23.8 m2	138.0 L/h		ガスバーナー	221 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21929	34.1	
1050001 虎ノ門1－2 3－1～4							39097		H25・5・1	01 その他ボイラー	23.8 m2	138.0 L/h		ガスバーナー	221 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21929	34.1	
虎ノ門ヒルズ管理組合管理者　森ビル株式会社							43644		H25・8・1	29 ガスタービン(非常用)	855.0 L/h			ガスバーナー 油圧式バーナー	1638 m3N/h 1575 L/h	LSA重油	0.1	24208	26.4	
1060032 東京都港区六本木6－1 0－1							43645		H25・8・1	29 ガスタービン(非常用)	855.0 L/h			ガスバーナー 油圧式バーナー	1368 m3N/h 1575 L/h	LSA重油 都市ガス(13A)	0.1 0	24208	26.4	
16077 アークヒルズ　サウスタワー							39135		H25・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	330.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	330 L/h	LSA重油	0.3	21945	13.7	
1060032 六本木1－4－5																				
三菱UFJ信託銀行株式会社																				
1000005 東京都千代田区丸の内1－4－5																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
16101 株式会社森ビルホスピタリティコーポレーション アンダーズ東京 1050001 虎ノ門１－２３－４ 株式会社森ビルホスピタリティコーポレーション 1060032 東京都港区六本木６－１０－３				*			39212		H26・10・1	01 その他ボイラー	32.0 m2	82.7 L/h		低NOX型バーナー	82.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21986	242.9	
							39213		H26・10・1	01 その他ボイラー	32.0 m2	82.7 L/h		低NOX型バーナー	82.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21987	242.9	
							39214		H26・10・1	01 その他ボイラー	32.0 m2	82.7 L/h		低NOX型バーナー	82.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21988	242.9	
16105 東京ガスエンジニアリングソリューションズ（株） 田町スマートエ ネルギーセンター・田町第二スマートエネルギーセンター 1050023 芝浦３－１－１ 東京ガスエンジニアリングソリューションズ 株式会社 1050022 東京都港区海岸１－２－３				*	*	*	43162		H29・7・1	01 貫流ボイラー	9.9 m2	106.4 L/h		低NOX型バーナー	170.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23977	45.5	
							44715		H28・12・1	31 ガス機関(常用) 稀薄燃焼	252.0 L/h			ガス専焼機関	220 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24818	45.5	乾式排煙脱硝装置
							44716		H28・12・1	31 ガス機関(常用) 稀薄燃焼	252.0 L/h			ガス専焼機関	220 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24818	45.5	乾式排煙脱硝装置
							44717		H28・12・1	31 ガス機関(常用) 稀薄燃焼	252.0 L/h			ガス専焼機関	220 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24818	45.5	乾式排煙脱硝装置
							44718		H28・12・1	31 ガス機関(常用) 稀薄燃焼	252.0 L/h			ガス専焼機関	220 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24818	45.5	乾式排煙脱硝装置
							44719		H28・12・1	31 ガス機関(常用) 稀薄燃焼	252.0 L/h			ガス専焼機関	220 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24818	45.5	乾式排煙脱硝装置
							39222		H26・4・1	01 貫流ボイラー	9.9 m2	106.4 L/h		低NOX型バーナー	170.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22017	25.5	
							39223		H26・4・1	01 貫流ボイラー	9.9 m2	106.4 L/h		低NOX型バーナー	170.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22017	25.5	
							39224		H26・4・1	01 貫流ボイラー	9.9 m2	106.4 L/h		低NOX型バーナー	170.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22017	25.5	
							39225		H26・4・1	01 冷温水発生機	16.1 m2	65.1 L/h		低NOX型バーナー	104.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22017	25.5	
							39226		H26・4・1	01 冷温水発生機	16.1 m2	65.1 L/h		低NOX型バーナー	104.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22017	25.5	
							43155		H29・7・1	01 貫流ボイラー	9.9 m2	106.4 L/h		低NOX型バーナー	170.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23977	45.5	
							43156		H29・7・1	01 貫流ボイラー	9.9 m2	106.4 L/h		低NOX型バーナー	170.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23977	45.5	
							43157		H29・7・1	01 貫流ボイラー	9.9 m2	106.4 L/h		低NOX型バーナー	170.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23977	45.5	
							43158		H29・7・1	01 貫流ボイラー	9.9 m2	106.4 L/h		低NOX型バーナー	170.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23977	45.5	
							43159		H29・7・1	01 貫流ボイラー	9.9 m2	106.4 L/h		低NOX型バーナー	170.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23977	45.5	
							43160		H29・7・1	01 貫流ボイラー	9.9 m2	106.4 L/h		低NOX型バーナー	170.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23977	45.5	
							43161		H29・7・1	01 貫流ボイラー	9.9 m2	106.4 L/h		低NOX型バーナー	170.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23977	45.5	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
16115 西新橋スクエア 1050003 西新橋 1－3－1 三井住友信託銀行株式会社 1000005 東京都千代田区丸の内 1－4－1							39280		H25・5・1	29 ガスタービン(非常用)	646.0 L/h			油圧式バーナー	646 L/h	LSA重油	0.1	22021	115	
							40438		H27・2・1	29 ガスタービン(非常用)	460.0 L/h			液体燃焼機関	460 L/h	LSA重油	0.3	22716	103.9	
16119 住友不動産元赤坂ビル 1070051 元赤坂 1－5－1 2 住友不動産株式会社 1600023 東京都新宿区西新宿 2－4－1							39295		H25・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	93.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	93.2 L/h	A重油	0.3	22025	40.2	
16134 みなとパーク芝浦 1050023 芝浦 1－1 6－1 港区 1050011 東京都港区芝公園 1－5－2 5							39348		H25・9・1	29 ガスタービン(非常用)	483.0 L/h			油圧式バーナー	410 kg/h	LSA重油	0.3	22055	49.8	
							39349		H25・9・1	29 ガスタービン(非常用)	483.0 L/h			油圧式バーナー	410 kg/h	LSA重油	0.3	22055	49.8	
							43375		H25・5・1	31 ガス機関(常用) 稀薄燃焼	93.8 L/h			ガス専焼機関	84 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24083	25.5	
							43376		H25・5・1	31 ガス機関(常用) 稀薄燃焼	93.8 L/h			ガス専焼機関	84 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24083	25.5	
16136 KDX虎ノ門一丁目ビル 1050001 虎ノ門 1－1 0－5 ケネディクス・オフィス投資法人 1000011 東京都千代田区内幸町 2－1－6							39356		H25・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	72.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	72 L/h	A重油	0.8	22057	53.5	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
16150 住友生命山王ビル 1070052 赤坂３－３－５ 住友生命保険相互会社 5408512 大阪府大阪市中央区城見１－４－３ 5							39405		H20・6・12	01 冷温水発生機	12.1 m2	24.8 L/h		低NOX型バーナー	39.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22087	46.2	
							39406		H20・6・12	01 冷温水発生機	12.1 m2	24.8 L/h		低NOX型バーナー	39.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22087	46.2	
16151 ブランド麻布狸穴町（共用施設） 1060042 麻布狸穴町 4 4－１ ブランド麻布狸穴町管理組合 1060042 東京都港区麻布狸穴町 4 4－１							39408		H25・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	50.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	50.7 L/h	A重油	0.3	22089	34.8	
16184 ウェリス有栖川（共用部） 1060047 南麻布 5－１ 4－4 ウェリス有栖川管理組合 1060047 東京都港区南麻布 5－１ 4－4							39574		H25・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	54.4 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	54.4 L/h	A重油	0.3	22154	17.5	
16185 住友不動産 御成門駅前ビル 1050004 新橋 6－１ 7－１ 住友不動産株式会社 1600023 東京都新宿区西新宿 2－4－１							39575		H25・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	104.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	104 L/h	LSA重油	0.3	22155	51.4	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
16200 農林中央金庫品川研修センター 1080075 港南２－１０－１３ 農林中央金庫 1000006 東京都千代田区有楽町１－１３－２							39607		H25・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	147.9 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	147.9 L/h	A重油	0.3	22191	62	
16201 インプレスタワー芝浦エアレジデンス 5520000 芝浦２－６－１６ 双日新都市開発株式会社 1050003 東京都港区西新橋１－２－９							39608		H25・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	105.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	105.2 L/h	A重油	0.3	22192	3.9	
16202 （仮称）トラスコ中山東京本社ビル新築工事 1050004 新橋４－１３－２， ７～１８筆 トラスコ中山 5500013 大阪府大阪市西区新町１－３４－１５							39610		H25・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	71.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	71.7 L/h	軽油	0	22199	54.1	
16203 環２地下トンネル（仮称）虎ノ門 地下自家発室 1050021 東新橋２丁目地内から虎ノ門１丁目地内 東京都 1600023 東京都新宿区西新宿２－８－１							39611		H25・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	133.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	133.7 L/h	軽油	0.05	22200	48.1	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
16217 グランスイート麻布台ヒルトップタワー 1060041 麻布台3－5－1 丸紅株式会社 1000004 東京都千代田区大手町1－4－2							39652		H26・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	70.4 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	70.4 L/h	A重油	0.3	22246	92.3	
16221 日本コムシス品川港南ビル 1080075 港南5－4－30 日本コムシス株式会社 1410022 東京都品川区東五反田2－17－1							39660		H26・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	52.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	52.2 L/h	軽油	0.2	22248	34.7	
16228 芝浦サービスセンター 1080022 海岸3－26－1 東京都 1600023 東京都新宿区西新宿2－8－1							39683		H26・3・24	01 冷温水発生機	10.1 m2	13.5 L/h		低NOX型バーナー	21.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22255	63.5	
16230 南青山ビル 1070062 南青山6－12－5 東京ガス不動産株式会社 1080075 東京都港区港南2－15－3							39694		H22・9・21	01 冷温水発生機	11.0 m2	19.2 L/h		低NOX型バーナー	30.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22261	35.7	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
16263 （仮称）南青山2丁目計画							39831		H26・4・1	30ディーゼル機関(非常用)	95.4 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	95.4 L/h	LSA重油	0.1	22331	43.2	
1070062 南青山2－27－25、 26																				
オリックス不動産株式会社																				
1050014 東京都港区芝2－14－5																				
16264 グレイス泉岳寺駅前ビル							39832		H26・3・1	30ディーゼル機関(非常用)	92.9 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	92.9 L/h	軽油	0.05	22332	41.7	
1080074 高輪2－15－10																				
みずほ信託銀行株式会社																				
1030028 東京都中央区八重洲1－2－1																				
16269 ザ・パークハウス西麻布レジデンス（共用施設）							39843		H26・3・1	30ディーゼル機関(非常用)	117.6 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	117.6 L/h	軽油	0.2	22341	3.6	
1060031 西麻布4－5－10																				
ザ・パークハウス西麻布レジデンス管理組合																				
1060031 東京都港区西麻布4－5－10																				
16270 芝フロントビル							39844		H26・4・1	30ディーゼル機関(非常用)	78.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	78 L/h	A重油	0.8	22342	41.5	
1080014 芝4－11－3																				
メック都市開発1号特定目的会社																				
1030023 東京都中央区日本橋本町1－9－13																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
16302 東京ベイシティタワー（共用施設）							39953		H26・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	58.0 L/h				ディーゼル(シリンダー内径400mm未	58 L/h	軽油	0.001	22423	98.3	
1080023 芝浦 4－1 6－3 1																					
東京ベイシティタワー管理組合																					
1080023 東京都港区芝浦 4－1 6－3 1																					
16303 社会福祉法人恩賜財団母子愛育会 総合母子保健センター愛育病院							39954		H26・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	267.0 L/h				ディーゼル(シリンダー内径400mm未	267 L/h	A重油	0.3			
1050023 芝浦 1－1 6－1 0																					
社会福祉法人 恩賜財団母子愛育会																					
1060047 東京都港区南麻布 5－6－8																					
16304 田町フロントビル							39961		H26・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	57.9 L/h				ディーゼル(シリンダー内径400mm未	57.9 L/h	A重油	0.3	22425	40.2	
1080014 芝 4－1 3－2																					
ジャパンリアルエステイト投資法人																					
1000004 東京都千代田区大手町 1－1－1																					
16323 S A プロジェクト							40027		H26・6・1	31 ガス機関(非常用)三元触媒	147.8 L/h				ガス専焼機関	147.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22463	4.9	
1070052 赤坂 8－2－5																					
R o s e h i l l G l o b a l 合同会社																					
1040061 東京都中央区銀座 8－1 8－1 6																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
16326 クラウドタワー白金台 5520000 白金台2－9－12 株式会社N T T ファシリティーズ 1080023 東京都港区芝浦3－4－1							40048		H26・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	85.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	85 L/h	A重油	0.8	22477	2	
16349 (仮) 芝浦二丁目計画 A棟 1080023 芝浦2－15－6 株式会社丸仁ホールディングス 1080023 東京都港区芝浦2－15－6							40140		H26・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	81.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	81.7 L/h	軽油	0.001	22541	37.8	
16350 品川シーズンテラス 1080075 港南1－2－70 エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社 1010021 東京都千代田区外神田4－14－1							40141		H26・8・1	29 ガスタービン(非常用)	725.0 L/h			液体燃焼機関	725 L/h	A重油	0.3	22542	150	
							40142		H26・8・1	29 ガスタービン(非常用)	725.0 L/h			液体燃焼機関	725 L/h	A重油	0.3	22543	150	
							41206		H28・6・1	29 ガスタービン(非常用)	646.0 L/h			液体燃焼機関	646 L/h	A重油	0.3	23151	150	
16356 K D X 浜松町 プレイス 1050011 芝公園1－7－6 ケネディクス・オフィス投資法人 1000011 東京都千代田区内幸町2－1－6							40148		H26・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	118.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	118 L/h	A重油	0.8	22550	48	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
16378 ザ・レジデンス三田（共用施設）							40217		H26・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	95.4 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	95.4 L/h	LSA重油	0.1	22600	80.6		
1080073 三田２－７－１																					
ザ・レジデンス三田管理組合																					
1080073 東京都港区三田２－７－１																					
16397 (仮称) 表参道計画							40300		H26・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	70.4 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	70.4 L/h	A重油	0.8	22644	54.4		
1070062 南青山３－１１－１３																					
サイドスリー特定目的会社																					
1030027 東京都中央区日本橋１－４－１																					
16421 グランドメゾン白金の杜 ザ・タワー							40401		H26・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	147.9 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	147.9 L/h	A重油	0.3	22693	4.3		
1080072 白金６－１６－２５																					
株式会社ファミリーネット・ジャパン																					
1050002 東京都港区愛宕２－５－１																					
16425 菱進御成門ビル							40414		H27・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	65.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	65 L/h	LSA重油	0.3	22700	36		
1050004 新橋６－１７－１５																					
菱進都市開発株式会社																					
1040028 東京都新橋６－１７－１５																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
16430 郵政福祉 琴平ビル							40437		H27・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	161.3 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	161.3 L/h	軽油	0.001	22715	40.1	
1050001 虎ノ門１－１４－１																				
一般財団法人郵政福祉																				
1050001 東京都港区虎ノ門１－１４－１																				
16451 (仮称) 鳥居坂計画							40539		H27・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	52.4 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	52.4 L/h	A重油	0.3	22767	22	
1060032 六本木５－１２																				
森ビル株式会社																				
1060032 東京都港区六本木６－１０－１																				
16467 ヒューリック虎ノ門ビル							40611		H27・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	72.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	72 L/h	A重油	0.8	22822	51	
1050001 虎ノ門１－１－１８																				
ヒューリック株式会社																				
1030011 東京都中央区日本橋大伝馬町７－３																				
16468 GLOBAL FRONT TOWER							40612		H27・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	115.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	115 L/h	A重油	0.3	22823	16.7	
5520000 芝浦１－６－４１																				
株式会社NTTファシリティーズ																				
1080023 東京都港区芝浦1-6-41																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
16474 港区三田二丁目計画							40630		H27・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	56.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	56.2 L/h	A重油	0.5	22830	9.5		
1080073 三田 2－1－3 1																					
三井不動産レジデンシャル株式会社																					
1040061 東京都中央区銀座 6－1 7－1																					
16475 住友不動産 三田ビル							40631		H27・6・1	29 ガスタービン(非常用)	483.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	483 L/h	LSA重油 都市ガス(13A)	0.1 0				
1080014 芝 5－3 7－8																					
住友不動産株式会社																					
1600023 東京都新宿区西新宿 2－4－1																					
16476 Tri-Seven-Roppongi							40632		H27・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	193.1 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	193.1 L/h	A重油	0.5	22832	72.3		
1060032 六本木 7－7－7							40633		H27・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	117.6 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	117.6 L/h	A重油	0.5	22832	72.3		
Tri-Seven-Roppongi 特定目的会社																					
1050001 東京都港区虎ノ門 4－3－1																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
16487 住友不動産六本木グランドタワー 1060032 六本木３－２－１ 住友不動産株式会社 1600023 東京都新宿区西新宿２－４－１				*			40668		H27・8・10	01 その他ボイラー	17.1 m2	57.3 L/h		低NOX型バーナー	91.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22860	224.4	
							40669		H27・8・10	01 その他ボイラー	17.1 m2	57.3 L/h		低NOX型バーナー	91.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22861	224.4	
							40670		H27・8・10	01 その他ボイラー	17.1 m2	57.3 L/h		低NOX型バーナー	91.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22862	224.4	
							40671		H27・8・10	01 その他ボイラー	17.1 m2	57.3 L/h		低NOX型バーナー	91.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22863	224.4	
							40672		H27・8・10	01 その他ボイラー	17.1 m2	57.3 L/h		低NOX型バーナー	91.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22864	224.4	
							40673		H27・8・10	01 その他ボイラー	17.1 m2	57.3 L/h		低NOX型バーナー	91.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22865	224.4	
							40773		H27・8・1	29 ガスタービン(非常 用)	1434.0 L/h			混複合バーナー 混複合バーナー	1271 m3N/h 1434 L/h	A重油 都市ガス(13A)	0.3 0	22914	16.7	
							40774		H27・8・1	29 ガスタービン(非常 用)	1434.0 L/h			混複合バーナー 混複合バーナー	1271 m3N/h 1434 L/h	A重油 都市ガス(13A)	0.3 0	22914	16.7	
							40775		H27・8・1	29 ガスタービン(非常 用)	725.0 L/h			液体燃焼機関	725 L/h	A重油	0.3	22914	16.7	
							40833		H27・8・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	146.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	146 L/h	軽油	0.001	22950	105.2	
16498 オンワードベイパークビルディング 1080022 海岸３－９－３ 2 株式会社オンワード樫山 1030027 東京都中央区日本橋３－１ 0－5 オンワ ードパークビルディング							40772		H27・7・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	148.8 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	148.8 L/h	A重油	0.5	22913	35	
16499 笹川平和財団ビル 1050001 虎ノ門１－１ 5－１ 6 公益財団法人笹川平和財団 1050001 東京都港区虎ノ門１－１ 5－１ 6							40782		H27・7・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	54.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	54 L/h	A重油	0.8	22922	54.2	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
16513 マークライト虎ノ門 1050003 西新橋2－3－1 三井住友信託銀行株式会社 1000005 東京都千代田区丸の内1－4－1							40829		H27・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	108.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	108.2 L/h	A重油	0.5	22948	60.5	
16523 K Tビル 1070051 元赤坂1－304－5 鹿島建設株式会社 1070051 東京都港区元赤坂1－3－1							40875		H27・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	93.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	93.2 L/h	A重油	0.3	22977	54.3	
16537 銀泉新橋第2ビル 1050004 新橋5－1－9 銀泉株式会社 1020074 東京都千代田区九段南3－9－15							40922		H28・1・10	30 ディーゼル機関(非常用)	101.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	101 L/h	A重油	0.3	23000	42.6	
16539 第一法規株式会社東京本社ビル 1070062 南青山2－11－17 第一法規株式会社 1070062 東京都港区南青山2－11－17							40934		H27・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	125.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	125 L/h	LSA重油	0.07	23005	42.5	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
16555 株式会社ニコン 本社 1086290 港南２－１５－３ 品川インターシティC棟 株式会社ニコン 1086290 東京都港区港南２－１５－３ 品川インター シティC棟							40992		H28・1・1	29 ガスタービン(非常 用)	128.0 L/h			液体燃焼機関	128 L/h	A重油	0.3	23033	141.1	
							40993		H28・1・1	29 ガスタービン(非常 用)	128.0 L/h			液体燃焼機関	128 L/h	A重油	0.3	23033	141.1	
16586 住友不動産新橋ビル 1050004 新橋６－９－８ 住友不動産株式会社 1600023 東京都新宿区西新宿２－４－１							41125		H28・4・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	106.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	106 L/h	LSA重油	0.3	23098	55	
16588 （仮称）西新橋一丁目計画 1050003 西新橋 株式会社同和ライン 1050003 東京都港区西新橋２－３７－５							41129		H28・4・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	55.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	55 L/h	A重油	0.5	23102	52.5	
16603 汐留シティセンター 1050021 東新橋１－５ 三井不動産株式会社 1030022 東京都中央区日本橋室町２－１－１							41180		H28・4・1	29 ガスタービン(非常 用)	1286.0 L/h			液体燃焼機関	1286 L/h	A重油	0.3	23134	10	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
16614 芝二丁目ビルディング							41214		H5・12・6	01 冷温水発生機	12.4 m2	39.1 L/h		低NOX型バーナー	62.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23158	52.6	
1050014 芝 2－6－1																				
株式会社第一ビルディング 東京南支店																				
1080014 東京都港区芝 4－9－2 5																				
16619 八洲ビル							41223		H28・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	54.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	54.5 L/h	A重油	0.8	23164	40.7	
1050004 新橋 3－1－1																				
八洲電機株式会社																				
1050004 東京都港区新橋 3－1－1																				
16636 住友不動産麻布十番ビル							41362		H28・8・4	29 ガスタービン(非常用)	442.4 L/h			バーナー以外	795 L/h	LSA重油	0.3	23204	56.6	
1080073 三田 1－4－1														バーナー以外	709 m3N/h	都市ガス(13A)	0			
住友不動産株式会社																				
1600023 東京都新宿区西新宿 2－4－1																				
16644 日比谷ビルディング							41397		H28・8・1	29 ガスタービン(非常用)	284.0 L/h			ガス専焼機関	284 m3N/h	LSA重油	0.1	23221	50.8	
1050004 新橋 1－1－1																				
清和総合建物株式会社																				
1000005 東京都千代田区丸の内1-6-1丸の内センタービルディング 4 階																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
16656 S－G A T E赤坂山王							41463		H28・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	111.1 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	111.1 L/h	LSA重油	0.1	23248	50	
1070052 赤坂２－５－１																				
株式会社サンケイビル																				
1000004 東京都千代田区大手町１－７－２ 東京サンケイビル16階																				
16668 カサ・デ・アンジェラ青山							41562		H28・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	56.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	56.2 L/h	軽油	0.001	23303	55.2	
1070062 南青山２－２２－１６																				
株式会社クリスタルインターナショナル																				
1070061 東京都港区北青山３－６－１６																				
16683 （仮称）TMA計画							41641		H28・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	124.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	124 L/h	A重油	0.8	23353	40.4	
1070062 南青山３－１０－３７																				
株式会社東京都民銀行																				
1060032 東京都港区六本木２－３－１１																				
16687 赤坂インターシティA I R				＊	＊	＊	41672		H28・12・1	31 ガス機関(常用)稀薄燃焼	310.0 L/h			ガス専焼機関	277.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23368	12.2	乾式排煙脱硝装置
1070052 赤坂１－８－１							41673		H28・12・1	31 ガス機関(常用)稀薄燃焼	310.0 L/h			ガス専焼機関	277.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23368	12.2	乾式排煙脱硝装置
赤坂インターシティAIR管理組合 管理者 赤坂インターシティマネジメント株式会社							41682		H28・12・1	29 ガスタービン(非常用)	1434.0 L/h			バーナー以外 バーナー以外	1434 L/h 1271 m3N/h	A重油 都市ガス(13A)	0.3 0	23375	12.2	
1070052 東京都港区赤坂１－８－１ B２F							41683		H28・12・1	29 ガスタービン(非常用)	1434.0 L/h			バーナー以外 バーナー以外	1434 L/h 1271 m3N/h	A重油 都市ガス(13A)	0.3 0	23376	12.2	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
16696 ラティス青山スクエア							41712		H28・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	103.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	103 L/h	A重油	0.5	23390	41.3	
1070062 南青山１－２－６																				
中央日本土地建物株式会社																				
1000013 東京都千代田区霞が関１－４－１																				
16697 D a i w a三田２丁目ビル							41713		H29・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	57.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	57 L/h	A重油	0.8	23391	37.9	
1080073 三田２－１０－４																				
大和証券オフィス投資法人																				
1040061 東京都中央区銀座６－２－１																				
16700 学校法人芝学園							41717		H28・11・3	01 冷温水発生機	24.2 m2	34.5 L/h		低NOX型バーナー	55.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23393	32.7	
1050011 芝公園３－５－３ 7							41718		H28・11・3	01 冷温水発生機	24.2 m2	34.5 L/h		低NOX型バーナー	55.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23393	32.7	
学校法人芝学園																				
1050011 東京都港区芝公園３－５－３ 7																				
16711 安田倉庫株式会社 芝浦営業所 安田芝浦ビル							41762		H29・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	104.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	104 L/h	軽油	0.001	23417	1.4	
1080022 海岸３－２ 3－3 2																				
安田倉庫株式会社																				
1080022 東京都港区海岸３－３－8																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
16712 レム六本木ビル							41763		H29・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	64.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	64 L/h	軽油	0.001	23418	73.7	
1060032 六本木7－1 4－4																				
三菱UFJ信託銀行株式会社																				
1000005 東京都千代田区丸の内1－4－5																				
16715 エイベックスビル							41774		H29・1・1	29 ガスタービン(非常用)	276.0 L/h			液体燃焼機関	276 L/h	A重油	0.5	23424	97.2	
1070062 南青山3－1－3 0							41833		H29・3・1	01 冷温水発生機	16.7 m2	37.9 L/h		低NOX型バーナー	60.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23424	97.2	
合同会社カルミア							41834		H29・3・1	01 冷温水発生機	16.7 m2	37.9 L/h		低NOX型バーナー	60.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23424	97.2	
1000005 東京都千代田区丸の内3－1－1							41769		H29・1・1	31 ガス機関(常用)稀薄燃焼	96.2 L/h			ガス専焼機関	84 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23424	97.2	
16719 パークコート赤坂檜町ザタワー							41775		H29・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	151.1 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	151.1 L/h	A重油	0.5	23429	0	
5520000 赤坂9－4－1																				
株式会社N T T ファシリティーズ																				
1080023 東京都港区芝浦3－4－1																				
16728 日本生命浜松町クレアタワー							41884		H29・8・1	01 冷温水発生機	33.4 m2	75.8 L/h		低NOX型バーナー	121.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23485	153.3	
1050013 浜松町2－3－1																				
日本生命保険相互会社																				
5410042 大阪府大阪市中央区今橋3－5－1 2																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
16737 増上寺電気設備更新工事							41908		H29・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	62.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	62 L/h	A重油	0.8	23498	5	
1050011 芝公園4－7－3 5																				
大本山 増上寺																				
1050011 東京都港区芝公園4－7－3 5																				
16739 六本木ティーキューブ（三井住友信託銀行）							41912		H29・3・1	29 ガスタービン(非常用)	427.0 L/h			液体燃焼機関	427 L/h	A重油	0.3	23501	13.5	
1060032 六本木3－1－1																				
三井住友信託銀行株式会社																				
1000005 東京都千代田区丸の内1－4－1																				
16749 警視庁麻布警察署							41946		H29・6・7	01 冷温水発生機	17.7 m2	42.9 L/h		低NOX型バーナー	68.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23526	35.6	
1060032 六本木4－7－1							41947		H29・6・7	01 冷温水発生機	17.7 m2	42.9 L/h		低NOX型バーナー	68.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23526	35.6	
警視庁麻布警察署							42367		H29・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	163.9 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	163.9 L/h	軽油	0.2	23697	31.2	
1060032 東京都港区六本木4－7－1																				
16759 ラ・トゥール南麻布（共用施設）							42019		H29・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	72.0 L/h			液体燃焼機関	72 L/h	A重油	0.8	23561	40	
1060047 南麻布4－5－6 3																				
住友不動産株式会社																				
1600023 東京都新宿区西新宿2－4－1																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
16760 パークマンション檜町公園							42020		H29・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	57.0 L/h			液体燃焼機関	57 L/h	LSA重油	0.3	23562	3.4	
5520000 六本木4－3－3 5 株式会社N T T ファシリティーズ 1080023 東京都港区芝浦3－4－1																				
16761 住友不動産 田町ビル							42021		H29・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	165.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	165 L/h	A重油	0.8	23551	67.3	
1080023 芝浦3－1 2－7 住友不動産株式会社 1600023 東京都新宿区西新宿2－4－1																				
16764 ザ・パークハウス グラン 南青山高樹町							42040		H29・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	70.6 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	70.6 L/h	LSA重油	0.3	23576	26.4	
5520000 南青山7－1 2－1 6 株式会社ファミリーネット・ジャパン 1050002 東京都港区愛宕2－5－1																				
16803 日本能率協会ビル							42351		H29・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	85.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	85.5 L/h	A重油	0.5	23690	29	
1050011 芝公園3－1－2 2 株式会社J M A ホールディングス 1050011 東京都港区芝公園3－1－2 2																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
16805 msb Tamachi 田町ステーションタワーS・ブルマン東京田町 1080023 芝浦3－1－2 1 三井不動産株式会社 1030022 東京都中央区日本橋室町2－1－1							42360		H29・7・1	29 ガスタービン(非常用)	934.0 L/h			ガス専焼機関 液体燃焼機関	958 m3N/h 934 L/h	A重油 都市ガス(13A)	0.3 0	23693	165.5	
							42361		H29・7・1	29 ガスタービン(非常用)	419.0 L/h			液体燃焼機関	419 L/h	A重油	0.3	23693	165.5	
16806 グランパークタワー (NTTファシリティーズ) 1080023 芝浦3－4－1 三井住友信託銀行(株)グランパーク内 株式会社NTTファシリティーズ 1080023 東京都港区芝浦3－4－1							42362		H29・7・21	30 ディーゼル機関(非常用)	62.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	62 L/h	A重油	0.8	23694	141.6	
							42363		H29・7・21	30 ディーゼル機関(非常用)	62.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	62 L/h	A重油	0.8	23695	141.6	
16807 G－BASE 田町 1080014 芝5－2 9－1 1 三井住友信託銀行株式会社 1000005 東京都千代田区丸の内1－4－1							42365		H29・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	127.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	127 L/h	A重油	0.8	23696	17.5	
16810 港区立郷土歴史館等複合施設 1080071 白金台4－6－2 東京都港区 1050011 東京都港区芝公園1－5－2 5							42379		H29・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	74.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	74.7 L/h	A重油	0.5	23708	3.4	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
16811 P M O田町Ⅱ							42380		H29・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	105.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	105.2 L/h	A重油	0.3	23710	47.5	
1080014 芝 4－1 3－3																				
野村不動産マスターファンド投資法人																				
1600023 東京都新宿区西新宿 8－5－1																				
16887 芝公園一丁目ビル計画新築工事							42715		H29・12・1	29 ガスタービン(非常用)	646.0 L/h			液体燃焼機関 ガス専焼機関	646 L/h 572 m3N/h	LSA重油 都市ガス(13A)	0.1 0	23881	118	
1050011 芝公園 1－1－2							43336		H30・9・1	29 ガスタービン(非常用)	226.7 L/h			液体燃焼機関	226.7 L/h	LSA重油	0.3	24055	124.5	
住友不動産株式会社																				
1600023 東京都新宿区西新宿 2－4－1																				
16890 パークコート青山 ザ タワー							42719		H29・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	117.6 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	117.6 L/h	A重油	0.5	23882	5.5	
5520000 南青山 2－3－3																				
株式会社N T T ファシリティーズ																				
1080023 東京都港区芝浦 3－4－1																				
16892 国際医療福祉大学 東京赤坂キャンパス							42723		H30・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	81.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	81.7 L/h	軽油	0.001	23890	57.6	
1050000 港区赤坂 4－1－2 6																				
学校法人国際医療福祉大学																				
3240011 栃木県大田原市北金丸字上ノ原 2 6 0 0－1																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
16893 パークコート浜離宮 ザ タワー 1050013 浜松町１－３－２ パークコート浜離宮 ザ タワー管理組合 1050013 東京都港区浜松町１－３－２							42724		H30・1・1	31 ガス機関(常用) 稀薄燃焼	93.8 L/h			ガス専焼機関	84 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23867	50.6	
							42783		H30・1・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	156.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	156 L/h	A重油	0.3	23893	50.3	
16895 ザ・パークハウス白金二丁目タワー 5520000 白金２－１３－１ 株式会社ファミリーネット・ジャパン 1050002 東京都港区愛宕２－５－１							42726		H30・2・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	78.5 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	78.5 L/h	A重油	0.5	23877	2.4	
16897 オークラ プレステージタワー／オークラ ヘリテージウイング 1050001 虎ノ門２－１０－４ オークラ プレステージタワー／オークラ ヘリテージウイング管理組合 1050001 東京都港区虎ノ門２－１０－４				*	*	*	42732		H30・5・1	31 ガス機関(常用) 稀薄燃焼	230.0 L/h			ガス専焼機関	206 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23876	23.5	乾式排煙脱硝装置
							42733		H30・5・1	31 ガス機関(常用) 稀薄燃焼	230.0 L/h			ガス専焼機関	206 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23876	23.5	乾式排煙脱硝装置
							43190		H30・9・1	29 ガスタービン(非常 用)	1433.0 L/h			液体燃焼機関	1433 L/h	LSA重油	0.3	23983	0	
							43246		H30・10・1	01 貫流ボイラー	9.9 m2	88.6 L/h		低NOX型バーナー	141.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24020	176.8	
							43247		H30・10・1	01 貫流ボイラー	9.9 m2	88.6 L/h		低NOX型バーナー	141.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24020	176.8	
							43248		H30・10・1	01 貫流ボイラー	9.9 m2	88.6 L/h		低NOX型バーナー	141.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24020	176.8	
							43249		H30・10・1	01 貫流ボイラー	9.9 m2	88.6 L/h		低NOX型バーナー	141.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24020	176.8	
							43250		H30・10・1	01 貫流ボイラー	9.9 m2	88.6 L/h		低NOX型バーナー	141.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24020	176.8	
							43251		H30・10・1	01 貫流ボイラー	9.9 m2	88.6 L/h		低NOX型バーナー	141.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24020	176.8	
							43252		H30・10・1	01 貫流ボイラー	9.9 m2	88.6 L/h		低NOX型バーナー	141.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24020	176.8	
							43253		H30・10・1	01 貫流ボイラー	9.9 m2	88.6 L/h		低NOX型バーナー	141.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24020	176.8	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
16898 株式会社電通 本社ビル 1050021 東新橋 1－8－1 株式会社電通ワークス 1040061 東京都中央区銀座 2－1 6－7							42734		H14・7・1	29 ガスタービン(非常 用)	509.0 L/h			ガス専焼機関	509 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23884	62.1	乾式排煙脱硝装置
							42735		H14・7・1	29 ガスタービン(非常 用)	509.0 L/h			ガス専焼機関	509 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23884	62.1	乾式排煙脱硝装置
16901 新虎通りCORE 1050004 新橋 4－1－1 森ビル株式会社 1060032 東京都港区六本木 6－1 0－1							42740		H30・3・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	128.3 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	128.3 L/h	A重油	0.5	23888	67.2	
16902 日本生命浜松町クレアタワー 1050013 浜松町 2－3－1 ①日本生命保険相互会社/②株式会社大林組 5410042 ①大阪府大阪市中央区今橋 3－5－1 2 /②東京 都港区港南2-15-2							42751		H29・10・1	31 ガス機関(常用) 稀薄燃焼	173.9 L/h			ガス専焼機関	155.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23863	153.3	
							42764		H29・11・1	29 ガスタービン(非常 用)	1286.0 L/h			液体燃焼機関	1286 L/h	A重油	0.3	23892	154.8	
16920 （仮称）赤坂 4 丁目店舗新築工事 1070052 赤坂 4－1－6 日本アセットマーケティング株式会社 1340081 江戸川区北葛西 4－1 4－1							43040		H30・5・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	80.5 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	80.5 L/h	軽油	0.2	23923	33.9	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																		
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設		
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)			
16938 東京慈恵医科大学附属病院新大学2号館（仮称）及び新病院（仮称）							43125		H30・6・1	29 ガスタービン(非常用)	308.0 L/h			液体燃焼機関	308 L/h	LSA重油	0.5	23959	27.2			
1050003 西新橋3－8 5－1																						
学校法人 慈恵大学																						
1050003 東京都港区西新橋3－2 5－8																						
16959 東京都立芝商業高等学校							43235		H30・10・1	01 冷温水発生機	12.1 m2	17.9 L/h		低NOX型バーナー	28.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24017	37.8			
1050022 海岸1－8－2 5							43236		H30・10・1	01 冷温水発生機	12.1 m2	17.9 L/h		低NOX型バーナー	28.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24017	37.8			
東京都立芝商業高等学校							43237		H30・10・1	01 冷温水発生機	12.1 m2	17.9 L/h		低NOX型バーナー	28.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24017	37.8			
1050022 港区海岸1－8－2 5																						
16968 Shinagawa HEART							43273		H30・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	162.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未満)	162 L/h	A重油	0.8	24034	109.9			
1080075 港南1－8－2 3																						
①(株)はとバス/②(独法)都市再生機構東日本賃貸住宅本部																						
1430006 東京都大田区平和島5－4－1																						
16971 大本山増上寺会館							43285		H30・10・15	01 その他ボイラー	12.7 m2	33.9 L/h		低NOX型バーナー	54.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24052	12			
1050011 芝公園4－7－3 5																						
大本山増上寺																						
1050011 東京都港区芝公園4－7－3 5																						

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
16979 新橋M-SQUARE Bright							43316		H30・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	63.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	63 L/h	A重油	0.8	24054	51.2	
1050004 新橋 1－9－5																				
ケネディックス・オフィス投資法人																				
1000011 東京都千代田区内幸町2-1-6																				
16997 気象庁・港区立教育センター							43423		H30・12・10	01 冷温水発生機	14.0 m2	32.4 L/h		低NOX型バーナー	31.1 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24099	79.9	
1050001 虎ノ門 3－6－9							43424		H30・12・10	01 冷温水発生機	14.0 m2	32.4 L/h		低NOX型バーナー	31.1 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24099	79.9	
気象庁							44067		R1・9・1	29 ガスタービン(非常用)	725.0 L/h			液体燃焼機関	725 L/h	A重油	0.1	24415	73	
1050001 東京都港区虎ノ門 3－6－9							44068		R1・9・1	29 ガスタービン(非常用)	725.0 L/h			液体燃焼機関	725 L/h	A重油	0.1	24416	73	
17001 TBS文化施設棟							43452		H19・7・1	29 ガスタービン(非常用)	234.6 L/h					A重油	0.3	24101	17.1	
1070052 赤坂 5－3－2																				
株式会社TBSテレビ																				
1070052 東京都港区赤坂 5－3－6																				
17002 汐留北地区地域冷暖房施設 汐留サブプラント							43453		H14・2・1	29 ガスタービン(非常用)	456.0 L/h			液体燃焼機関	456 L/h	LSA重油	0.5	24104	8.5	
1050021 東新橋 1－6－1																				
汐留アーバンエネルギー株式会社																				
1050021 東京都港区東新橋 1－8－3																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
17034 ウォーターズ竹芝　タワー棟 1050022 海岸１－１０－３０ 株式会社ジェイアール東日本ビルディング 1510053 東京都渋谷区代々木２－７－７				*			43585		H31・2・25	01 冷温水発生機	46.5 m2	121.3 L/h		低NOX型バーナー	194 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24183	119.2	
							43586		H31・2・25	01 冷温水発生機	46.5 m2	121.3 L/h		低NOX型バーナー	194 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24183	119.2	
							43587		H31・2・25	01 冷温水発生機	46.5 m2	121.3 L/h		低NOX型バーナー	194 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24183	119.2	
							43612		H31・1・10	01 その他ボイラー	13.5 m2	46.0 L/h		低NOX型バーナー	73.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24191	116.9	
							43613		H31・1・10	01 その他ボイラー	13.5 m2	46.0 L/h		低NOX型バーナー	73.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24192	116.9	
							43614		H31・1・10	01 その他ボイラー	13.5 m2	46.0 L/h		低NOX型バーナー	73.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24193	116.9	
							43619		H31・1・1	29 ガスタービン(非常用)	700.0 L/h			液体燃焼機関	700 L/h	LSA重油	0.3	24254	119.8	
17042 住友不動産芝大門二丁目ビル 1050012 芝大門２－１１－８ 住友不動産株式会社 1600023 東京都新宿区西新宿２－４－１							43620		H31・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	127.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	127.8 L/h	LSA重油	0.3	24255	58.8	
							43621		H31・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	127.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	127.8 L/h	LSA重油	0.3	24256	58.8	
17047 虎ノ門一・二丁目地区第１プラント 1056490 虎ノ門１－１７－１ 虎ノ門エネルギーネットワーク株式会社 1066155 東京都港区六本木６－１０－１六本木ヒルズ森タワー私書箱１号				*	*	*	43631		H31・4・20	01 その他ボイラー	14.0 m2	54.3 L/h		低NOX型バーナー	86.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24188	183.4	
							43632		H31・4・20	01 その他ボイラー	14.0 m2	54.3 L/h		低NOX型バーナー	86.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24188	183.4	
							43633		H31・4・20	01 その他ボイラー	14.0 m2	54.3 L/h		低NOX型バーナー	86.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24188	183.4	
							43634		H31・4・20	01 その他ボイラー	14.0 m2	54.3 L/h		低NOX型バーナー	86.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24188	183.4	
							43635		H31・2・15	01 冷温水発生機	46.5 m2	111.3 L/h		低NOX型バーナー	178 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24188	183.4	
							43636		H31・2・15	01 冷温水発生機	46.5 m2	111.3 L/h		低NOX型バーナー	178 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24188	183.4	
							43909		H31・4・1	31 ガス機関(常用)稀薄燃焼	235.0 L/h			ガス専焼機関	210 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24188	183.4	乾式排煙脱硝装置
							43910		H31・4・1	31 ガス機関(常用)稀薄燃焼	235.0 L/h			ガス専焼機関	210 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24188	183.4	乾式排煙脱硝装置
							43958		H31・4・1	29 ガスタービン(非常用)	725.0 L/h			液体燃焼機関 ガス専焼機関	725 L/h 641 m3N/h	A重油 都市ガス(13A)	0.3 0	24363	183.9	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（％）	番号	高さ(m)	
17054 アーバンネット内幸町ビル 5520000 新橋１－１－１３ THE BLOSSOM HIBIYA管理 組合 1050004 東京都港区新橋１－１－１３							43665		H31・1・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	209.6 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	209.6 L/h	軽油	0.001	24271	132	
							44501		R2・3・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	66.8 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	66.8 L/h	軽油	0.001	24694	132	
17055 （仮称）TGMM芝浦プロジェクトB棟（Ⅱ期）新 築工事 1080023 芝浦３－１１８－２の一部、１１８－９の一 部 東京ガス不動産株式会社 1600023 東京都港区港南２－１５－３							43666		H31・1・1	29 ガスタービン(非常 用)	1103.0 L/h			ガス専焼機関 液体燃焼機関	614 L/h 1103 L/h	LSA重油 都市ガス(13A)	0.1 0	24272	178	
							43667		H31・1・1	29 ガスタービン(非常 用)	1285.0 L/h			液体燃焼機関	1285 L/h	LSA重油	0.1	24272	178	
17063 六本木一丁目西地区（A-4地区）計画 1060032 六本木１－１０５ 住友不動産株式会社 1600023 東京都新宿区西新宿２－４－１							43704		H31・1・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	106.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	106 L/h	LSA重油	0.3	24293	47.9	
17066 虎ノ門トラストシティ ワールドゲート 1050001 虎ノ門４－２４－６ 城山熱供給株式会社 1050001 東京都港区虎ノ門２－３－１７							43730		H31・2・1	29 ガスタービン(非常 用)	1050.0 L/h			液体燃焼機関	1050 L/h	A重油	0.3	24259	14.2	
							43731		H31・2・1	29 ガスタービン(非常 用)	934.0 L/h			液体燃焼機関	934 L/h	A重油	0.3	24259	14.2	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																		
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設		
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ（m）			
17080 BOATRACE六本木ビル							43782		H31・4・1	29 ガスタービン(非常用)	636.3 L/h			液体燃焼機関	636.3 L/h	A重油	0.5	24297	52.3			
1060032 六本木５－２２５－１他																						
一般財団法人BOATRACE振興会																						
1080073 東京都港区三田３－１２－１２																						
17087 東海道線 高輪ゲートウェイ駅							43861		H31・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	103.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	103 L/h	A重油	0.3	24312	2.6			
1080075 港南２－１０																						
東日本旅客鉄道株式会社																						
1510053 東京都渋谷区代々木２－２－２																						
17101 t h e A R G Y L a o y a m a							43930		R1・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	164.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	164 L/h	A重油	0.8	24340	95.2			
5520000 北青山２－１４－４																						
第６メック都市開発特定目的会社																						
1030027 東京都中央区日本橋２－７－１																						
17104 ザ・レジデンス六本木							43934		R1・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	77.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	77 L/h	A重油	0.8	24351	4			
1060032 六本木１－９－４																						
森トラスト株式会社																						
1050001 東京都港区虎ノ門２－３－１７																						

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
17112 K D X三田ビル							43950		R1・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	63.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	63.7 L/h	軽油	0.001	24360	44.6	
1050014 芝 3－4 3－1 6																				
ケネディクス・オフィス投資法人																				
1000011 東京都千代田区内幸町 2－1－6																				
17113 虎ノ門ヒルズビジネスタワー							43959		H31・4・1	29 ガスタービン(非常用)	1434.0 L/h			液体燃焼機関 ガス専焼機関	1434 m3N/h 1271 m3N/h	A重油 都市ガス(13A)	0.3 0	24364	183	
5520000 港区虎ノ門 1－1 7－1																				
虎ノ門ヒルズビジネスタワー管理組合																				
1050001 東京都港区虎ノ門 1－1 7－1																				
17116 東京ポートシティ竹芝 オフィスタワー				＊	＊	＊	43972		R1・5・1	29 ガスタービン(非常用)	1433.0 L/h			液体燃焼機関	1433 L/h	LSA重油	0.1	24373	47.6	
1057501 海岸 1－7－1							43973		R1・5・1	29 ガスタービン(非常用)	1433.0 L/h			液体燃焼機関	1433 L/h	LSA重油	0.1	24374	47.6	
東京ポートシティ竹芝オフィスタワー管理組合							43977		R1・6・1	31 ガス機関(常用) 稀薄燃焼	242.0 L/h			ガス専焼機関	216 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24379	51.7	乾式排煙脱硝装置
1500043 東京都渋谷区道玄坂 1－2 1－1							43978		R1・6・1	31 ガス機関(常用) 稀薄燃焼	242.0 L/h			ガス専焼機関	216 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24380	51.7	乾式排煙脱硝装置
17129 霊友会第一ビル				＊			44019		R1・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	192.9 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	192.9 L/h	LSA重油	0.3	24409	36.2	
1060041 麻布台 1－7－8							44564		R2・1・15	01 冷温水発生機	12.1 m2	22.0 L/h		低NOX型バーナー	35.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24745	39.9	
宗教法人霊友会							44565		R2・1・15	01 冷温水発生機	12.1 m2	22.0 L/h		低NOX型バーナー	35.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24745	39.9	
1060041 港区麻布台 1－7－8																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
17144 六本木三丁目ホテル新築計画 1060032 六本木3－6 2－1 外 三井不動産株式会社 1030022 東京都中央区日本橋室町2－1－1							44084		R1・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	84.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	84 L/h	A重油	0.8	24429	52	
17146 ブレイザースイート赤坂東京 5520000 東京都港区赤坂5－2－3 3 積水ハウス株式会社 5310076 大阪府大阪市北区大淀中1－1－8 8							44089		R1・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	85.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	85.5 L/h	A重油	0.5	24441	82.9	
17148 ヤマト港南ビル 5520000 港南2－1 3－2 6 ヤマト運輸株式会社 1040061 東京都中央区銀座2－1 6－1 0							44091		R1・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	102.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	102.7 L/h	軽油	0.001	24443	50.9	
17164 末日聖徒イエス・キリスト教会 日本東京神殿 1060047 南麻布5－8－1 0 末日聖徒イエス・キリスト教会 1060047 東京都港区南麻布5－1 0－3 0							44177		R1・10・30	01 炉筒ボイラー	26.0 m2	39.9 L/h		低NOX型バーナー	63.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24497	24.8	
							44178		R1・10・30	01 炉筒ボイラー	26.0 m2	39.9 L/h		低NOX型バーナー	63.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24497	24.8	
							44426		R2・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	71.6 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	71.6 L/h	A重油	0.8	24659	17.4	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
17168 東京虎ノ門グローバルスクエア							44190		R1・9・1	29 ガスタービン(非常用)	605.0 L/h			ガス専焼機関 液体燃焼機関	968 m3N/h 1103 L/h	A重油 都市ガス(13A)	0.3 0	24501	118	
5520000 虎ノ門１－３－１																				
東京虎ノ門グローバルスクエア管理組合																				
1050003 東京都港区虎ノ門１－３－１																				
17177 北青山３丁目							44224		R1・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	164.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	164 L/h	A重油	0.8	24533	12.8	
1070061 北青山３－４－８																				
東京都芝浦３－４－１																				
1080023 東京都港区芝浦３－４－１																				
17180 世界貿易センタービルディング南館							44234		R1・11・1	29 ガスタービン(非常用)	1103.0 L/h			液体燃焼機関	1103 L/h	LSA重油	0.1	24541	197	
1050013 浜松町２－４－１ 外																				
東京ガスエンジニアリングソリューションズ株式会社																				
1050022 東京都港区海岸１－２－３																				
17181 国際医療福祉大学 赤坂校舎							44235		R1・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	77.6 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	77.6 L/h	軽油	0.001	24544	53.3	
1070052 赤坂４－１－２ 6																				
学校法人国際医療福祉大学・株式会社医療福祉運営機構共同事業体																				
3240011 栃木県大田原市北金丸字上ノ原２６００－１																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
17204 東日本旅客鉄道株式会社 東海道線 品川駅							44315		R1・12・1	29 ガスタービン(非常用)	1103.0 L/h			液体燃焼機関	1103 L/h	A重油	0.3	24586	6.1		
1080075 港南2－10－146																					
東日本旅客鉄道株式会社																					
1510053 東京都渋谷区代々木2－2－2																					
17211 三甲新橋ビル							44344		R1・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	56.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	56.2 L/h	A重油	0.5	24608	56.2		
5520000 西新橋1－16－7																					
17212 東京ポートシティ竹芝レジデンスタワー							44345		R1・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	85.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	85 L/h	LSA重油	0.3	24623	6.1		
5520000 海岸1－13－15																					
東急住宅リース株式会社																					
1600023 東京都新宿区西新宿2－3－1																					
17219 ローレルタワーネ浜松町							44408		R2・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	72.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	72 L/h	A重油	0.8	24655	0		
5520000 海岸2－7－2																					
Next Power株式会社																					
1030012 東京都中央区日本橋堀留町2－2－1																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
17222 （仮称）愛宕山周辺地域（Ⅰ地区）新築工事							44415		R2・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	508.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	508 L/h	軽油	0.001	24653	7.7		
5520000 愛宕 1－2－6 外																					
森ビル株式会社																					
1060032 東京都港区六本木 6－1 0－1																					
17239 Dプロジェクト日の出ベイサイド新築工事							44490		R2・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	63.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	63.7 L/h	LSA重油	0.35	24690	54.6		
5520000 海岸 2－7－3、1 9																					
日立キャピタル株式会社																					
1050003 東京都港区西新橋 1－3－1																					
17244 神谷町トラストタワー							44511		R2・4・1	29 ガスタービン(非常用)	495.0 L/h			液体燃焼機関	495 L/h	A重油	0.3	24702	178		
5520000 虎ノ門 4－2 4－6 外							44512		R2・4・1	29 ガスタービン(非常用)	495.0 L/h			液体燃焼機関	495 L/h	A重油	0.3	24703	178		
森トラスト株式会社																					
1050001 東京都港区虎ノ門 2－3－1 7																					
17250 プライムテラス神谷町							44532		R2・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	72.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm以	72.8 L/h	A重油	0.5	24729	46.3		
5520000 虎ノ門 4－1－1 3																					
三信株式会社																					
1040032 東京都中央区八丁堀 2－2 5－1 0																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
17259 （仮称）東新橋一丁目計画							44582		R2・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	138.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	138 L/h	LSA重油	0.07	24753	73.7	
5520000 東新橋 1－2－1、1－2－4 外																				
住友不動産株式会社																				
1600023 東京都新宿区西新宿 2－4－1																				
17262 東京高輪ゲートウェイ水素ステーション							44598		R2・8・7	02 ガス発生炉	53.3 L/h			ガスバーナー ガスバーナー ガスバーナー	55.7 m3N/h 55.7 m3N/h 87.6 m3N/h	その他(気体燃料)	0	24762	4.6	
5520000 高輪 3－2 7－7 8																				
J X T Gエネルギー株式会社																				
1000004 東京都千代田区大手町 1－1－2																				
17265 京阪神ビルディング虎ノ門ビル（仮称）新築工事							44601		R2・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	72.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	72.8 L/h	A重油	0.3	24764	58.9	
5520000 西新橋 1－2 7																				
京阪神ビルディング株式会社																				
5410048 大阪府大阪市中央区瓦町 4－2－1 4																				
17269 ヒューリック J P 赤坂ビル							44609		R2・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	73.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	73 L/h	軽油	0.001	24771	59.7	
5520000 赤坂 2－5－8																				
ヒューリック株式会社																				
1030011 東京都中央区日本橋大伝馬町 7－3																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
17275 港区赤坂中 5520000 赤坂 9－2－3 外 港区 1050011 東京都港区芝公園 1－5－2 5							44645		R3・6・10	01 その他ボイラー	15.0 m2	44.1 L/h		低NOX型バーナー	70.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24792	36.7	
							44646		R3・6・10	01 その他ボイラー	15.0 m2	44.1 L/h		低NOX型バーナー	70.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24792	36.7	
17276 (仮称)新橋一丁目プロジェクト 5520000 新橋 1－4－1 株式会社三井住友銀行 1000005 東京都千代田区丸の内 1－1－2							44653		R2・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	140.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	140 L/h	A重油	0.8	24790	50.8	
17283 新橋田村町地区市街地再開発事業新築工事 1050003 西新橋 1－5 0 0 新橋田村町地区市街地再開発組合 1050003 東京都港区西新橋 1－1 3－1							44673		R2・10・1	29 ガスタービン(非常用)	934.0 L/h			液体燃焼機関	934 L/h	A重油	0.5	24819	139	
							44674		R2・10・1	29 ガスタービン(非常用)	934.0 L/h			液体燃焼機関	934 L/h	A重油	0.5	24820	139	
17284 ザ・パークハウス三田ガーデン 5520000 三田 5－6 6－4 株式会社ファミリーネット・ジャパン 1050002 東京都港区愛宕 2－5－1							44675		R2・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	108.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	108 L/h	軽油	0.001	24821	2.5	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
17296 ザ・パークハウス三田タワー							44727		R2・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	64.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	64 L/h	軽油	0.001	24843	4.7	
5520000 三田 2－8																				
株式会社ファミリーネットジャパン																				
1056229 東京都港区愛宕 2－5－1																				
17302 （仮称）住友不動産 芝浦三丁目計画							44754		R2・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	165.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	165 L/h	A重油	0.8	24858	48.4	
5520000 芝浦 3－2－4 2																				
住友不動産株式会社																				
1600023 東京都新宿区西新宿 2－4－1																				
17315 竹芝クリスタルビル							44814		R2・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	142.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	142.5 L/h	LSA重油	0.3	24901	37.4	
5520000 海岸 1－1 4－2																				
鈴江コーポレーション株式会社																				
2310021 神奈川県横浜市中区日本大通 7																				
17317 ブランドズ愛宕虎ノ門							44816		R2・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	74.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	74.5 L/h	軽油	0.001	24948	61.6	
5520000 虎ノ門 3－1 9																				
東急不動産株式会社																				
1500043 東京都渋谷区道玄坂 1－2 1－1																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
17321 田町スクエア							44827		R2・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	63.0 L/h				ディーゼル(シリンダー内径400mm未	63 L/h	A重油	0.8	24908	27	
5520000 芝５－２ 6－２ 4																					
三井住友信託銀行株式会社																					
1000005 東京都千代田区丸の内１－４－１																					
17327 白金ザ・スカイ（病院・商業及び共用施設）							44845		R3・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	371.6 L/h				ディーゼル(シリンダー内径400mm未	371.6 L/h	LSA重油	0.5	24932	157.2	
5520000 白金１－２																					
白金一丁目東部北地区市街地再開発組合																					
1080072 東京都港区白金１－２ 9－４ 白金ＴＮＫビル 3階																					
17330 ザ・パークハウス高輪タワー							44869		R3・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	64.0 L/h				ディーゼル(シリンダー内径400mm未	64 L/h	軽油	0.001	24944	5.6	
5520000 高輪１－１ 1 0－1、１ 1 2－１ 1 0（地番）																					
株式会社ファミリーネット・ジャパン																					
1050002 東京都港区愛宕２－５－１																					
17357 芝五丁目複合施設新設工事							45043		R3・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	162.0 L/h				ディーゼル(シリンダー内径400mm未	162 L/h	A重油	0.35	25072	61.7	
1080014 芝５－３ 6－４																					
港区																					
1050011 東京都港区芝公園１－５－２ 5																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
17372 ブランドタワー芝浦							45111		R3・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	105.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	105 L/h	A重油	0.8	25111	4.3	
5520000 芝浦２－１－１ N e x t P o w e r株式会社 1030012 東京都中央区日本橋堀留町２－１－１																				
17375 パークコート虎ノ門							45132		R3・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	66.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	66.8 L/h	A重油	0.5	25129	84.8	
5520000 虎ノ門４－１－２０ 株式会社N T T ファシリティーズ 1080023 東京都港区芝浦３－４－１																				
17383 都立中央図書館							45160		R3・10・7	01 冷温水発生機	13.4 m2	23.6 L/h		ガスバーナー	37.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	25160	20.4	
5520000 南麻布５－７－１３							45161		R3・11・1	01 冷温水発生機	13.4 m2	23.6 L/h		ガスバーナー	37.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	25160	20.4	
東京都							45162		R3・11・1	01 冷温水発生機	13.4 m2	23.6 L/h		ガスバーナー	37.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	25160	20.4	
1638001 東京都新宿区西新宿２－８－１																				
17390 赤坂地区地域冷暖房施設							45181		R3・12・4	01 貫流ボイラー	9.9 m2	70.9 L/h		低NOX型バーナー	113.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	25197	34.1	
5520000 赤坂６－５－３０ K I ビル							45182		R3・12・4	01 貫流ボイラー	9.9 m2	70.9 L/h		低NOX型バーナー	113.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	25198	34.1	
東京ガスエンジニアリングソリューション株式会社					*		45183		R3・12・4	01 貫流ボイラー	9.9 m2	70.9 L/h		低NOX型バーナー	113.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	25199	34.1	
1080022 東京都港区海岸１－２－３																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
17397 プレミスタワー白金高輪							45227		R3・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	136.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	136 L/h	A重油	0.8	25195	2.5	
5520000 高輪１－１０７－１、１０７－１１外 高輪一丁目共同建替計画マンション建替組合 1080073 東京都港区三田１－１－１２－２F							45228		R3・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	56.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	56.2 L/h	A重油	0.5	25209	55.2	
17399 (仮称) 虎ノ門二丁目計画 1050001 虎ノ門２－２３－１ 東洋海事工業株式会社 1050003 東京都港区西新橋２－２３－１							45229		R3・7・1	29 ガスタービン(非常用)	646.0 L/h			液体燃焼機関	646 L/h	A重油	0.3	25210	92.5	
17410 銀泉西新橋ビル 1050003 西新橋１－１５－１ 銀泉株式会社 1020074 東京都千代田区九段南３－９－１６							45306		R3・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	105.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	105.2 L/h	A重油	0.8	25234	51	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
17443 虎ノ門・麻布台地区第一種市街地再開発事業 に係るA街区施設建築物等新築工事 5520000 麻布台１－３ 1 4－３外 虎ノ門・麻布台地区市街地再開発事組合 1060041 東京都港区麻布台１－７－３				*			45445		R4・5・1	01 その他ボイラー	32.0 m2	49.1 L/h		低NOX型バーナー	78.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	25309	316.5	
							45446		R4・5・1	01 その他ボイラー	32.0 m2	49.1 L/h		低NOX型バーナー	78.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	25309	316.5	
							45447		R4・5・1	01 その他ボイラー	32.0 m2	49.1 L/h		低NOX型バーナー 低NOX型バーナー	78.5 m3N/h 78.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	25309	316.5	
17457 三田三・四丁目地区第一種市街地再開発事業 複合棟ー1 5520000 三田３－1 1－２外 三田三・四丁目地区市街地再開発組合 1080073 東京都港区三田３－1 1－4				*	*	*	45504		R4・3・29	01 その他ボイラー	17.1 m2	57.3 L/h		低NOX型バーナー	91.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	25383	206.9	
							45505		R4・3・29	01 その他ボイラー	17.1 m2	57.3 L/h		低NOX型バーナー	91.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	25384	206.9	
							45506		R4・3・29	01 その他ボイラー	17.1 m2	57.3 L/h		低NOX型バーナー	91.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	25385	206.9	
							45507		R4・3・29	01 その他ボイラー	17.1 m2	57.3 L/h		低NOX型バーナー	91.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	25386	206.9	
							45508		R4・3・29	01 その他ボイラー	17.1 m2	57.3 L/h		低NOX型バーナー	91.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	25387	206.9	
							45509		R4・3・29	01 その他ボイラー	17.1 m2	57.3 L/h		低NOX型バーナー	91.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	25388	206.9	
							45510		R4・3・29	01 その他ボイラー	13.1 m2	46.6 L/h		低NOX型バーナー	74.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	25390	207	
							45511		R4・3・29	01 その他ボイラー	13.1 m2	46.6 L/h		低NOX型バーナー 低NOX型バーナー	74.5 m3N/h 74.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	25391	207	
							45512		R4・3・29	01 その他ボイラー	13.1 m2	46.6 L/h		低NOX型バーナー	74.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	25392	207	
							45513		R4・3・29	01 その他ボイラー	13.1 m2	46.6 L/h		低NOX型バーナー	74.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	25393	207	
							45514		R4・3・29	01 その他ボイラー	13.1 m2	46.6 L/h		低NOX型バーナー	74.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	25394	207	
							45515		R4・3・29	01 その他ボイラー	13.1 m2	46.6 L/h		低NOX型バーナー	74.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	25395	207	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
17467 (仮称)港南二丁目プロジェクト 1080075 港南2－10－14 大林新星和不動産株式会社 1020074 東京都千代田区九段南3－3－6							45549		R4・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	72.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	72.8 L/h	LSA重油	0.5	25409	56.9	
17468 虎ノ門・麻布台地区地域冷暖房事業施設 5520000 麻布台1－314－3外 虎ノ門エネルギーネットワーク株式会社 1060032 東京都港区六本木6－10－1				*	*		45551		R4・4・1	31 ガス機関(常用)稀薄燃焼	1054.0 L/h			ガス専焼機関	941 m3N/h	都市ガス(13A)	0	25367	35.9	乾式排煙脱硝装置
							45552		R4・4・1	31 ガス機関(常用)稀薄燃焼	1054.0 L/h			ガス専焼機関	941 m3N/h	都市ガス(13A)	0	25367	35.9	乾式排煙脱硝装置
							45595		R4・6・15	01 冷温水発生機	53.3 m2	135.3 L/h		ガスバーナー	216.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	25407	35.8	
							45596		R4・6・15	01 冷温水発生機	53.3 m2	135.3 L/h		ガスバーナー	216.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	25407	35.8	
							45597		R4・6・15	01 貫流ボイラー	9.9 m2	73.1 L/h		油圧式バーナー ガスバーナー	129.5 L/h 117 m3N/h	A重油 都市ガス(13A)	0.5 0	25410	35.9	
							45598		R4・6・15	01 貫流ボイラー	9.9 m2	73.1 L/h		油圧式バーナー ガスバーナー	129.5 L/h 117 m3N/h	A重油 都市ガス(13A)	0.5 0	25410	35.9	
							45599		R4・6・15	01 貫流ボイラー	9.9 m2	73.1 L/h		ガスバーナー 油圧式バーナー	117 m3N/h 129.5 L/h	A重油 都市ガス(13A)	0.5 0	25410	35.9	
							45600		R4・6・15	01 貫流ボイラー	9.9 m2	70.9 L/h		ガスバーナー	113.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	25410	35.9	
17487 (仮称) 東京赤坂NKビル開発新築工事 5520000 赤坂2－6－2 J R西日本不動産開発株式会社 5300005 大阪府大阪市北区中之島2－2－7							45601		R4・6・15	01 貫流ボイラー	9.9 m2	70.9 L/h		ガスバーナー	113.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	25410	35.9	
17487 (仮称) 東京赤坂NKビル開発新築工事 5520000 赤坂2－6－2 J R西日本不動産開発株式会社 5300005 大阪府大阪市北区中之島2－2－7							45630		R4・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	59.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	59 L/h	軽油	0.001	25419	59.3	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		港区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
17489 虎ノ門・麻布台地区第一種市街地再開発事業 施設建築物等新築工事　B－2街区 5520000 麻布台１－１２－１３外 虎ノ門・麻布台地区市街地再開発組合 1060041 東京都港区麻布台１－７－３				*		45632		R4・6・25	01 その他ボイラー	26.0 m2	39.9 L/h		低NOX型バーナー	63.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	25418	21.1		
						45633		R4・6・25	01 その他ボイラー	26.0 m2	39.9 L/h		低NOX型バーナー	63.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	25418	21.1		
						45634		R4・6・25	01 その他ボイラー	26.0 m2	39.9 L/h		低NOX型バーナー	63.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	25418	21.1		
						45635		R4・6・25	01 その他ボイラー	26.0 m2	39.9 L/h		低NOX型バーナー	63.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	25418	21.1		