

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		杉並区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
07845 弁天湯 166-0003 高円寺南3－2 5－1							28474		H5・1・1	01 浴場用ボイラー	24.0 m2	43.4 L/h		ガスバーナー	37.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	16920	23	
07849 香藤湯 166-0003 高円寺南5－1－7 有限会社 香藤湯 166-0003 東京都杉並区高円寺南5－1－7							28477		S53・3・1	01 浴場用ボイラー	35.0 m2	20.0 L/h		ガスバーナー	32 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18467	8	
07853 並の湯 166-0002 高円寺北3－2 9－2 株式会社 並乃湯 166-0002 東京都杉並区高円寺北3－2 9－2							28480		H2・6・5	01 浴場用ボイラー	28.0 m2	20.0 L/h		ガスバーナー	32 m3N/h	都市ガス(13A)	0	16925	23	
07854 小杉湯 166-0002 高円寺北3－3 2－2							28486		H12・9・1	01 浴場用ボイラー	35.0 m2	23.0 L/h		ガスバーナー	37.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	16928	23	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		杉並区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
07859 観音湯 166-0004 阿佐ヶ谷南 3－2 7－4							28488		H5・12・1	01 浴場用ボイラー	25.0 m2	23.3 L/h		ガスバーナー	37.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	16929	21	
07861 玉の湯 166-0001 阿佐ヶ谷北 1－1 3－7							28490		S63・10・1	01 浴場用ボイラー	28.5 m2	23.3 L/h		ガスバーナー	37.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	16931	10	
07864 天徳泉 166-0001 阿佐ヶ谷北 2－2 2－1 有限会社　かわさき興業 166-0001 東京都杉並区阿佐谷北 2－2 2－1							28499		H2・1・1	01 浴場用ボイラー	46.0 m2	20.0 L/h		ガスバーナー	32 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20061	12	
07865 平和湯 166-0001 阿佐ヶ谷北 4－1 7－1 1							42466		H29・7・25	01 浴場用ボイラー	25.0 m2	23.2 L/h		ガスバーナー	37.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	16944	23	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		杉並区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
07866 杉並湯 166-0011 梅里 1－1 3－7							28508		H11・4・1	01 浴場用ボイラー	43.4 L/h			ガスバーナー	43.4 L/h	都市ガス(13A)	0	16952	23	
07885 桜湯 166-0012 和田 3－1 1－9							28633		H7・7・1	01 浴場用ボイラー	23.2 L/h			ガスバーナー	37.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	25304	9.9	
07889 藤乃湯 167-0032 天沼 2－1 7－2 0							28636		H5・4・1	01 浴場用ボイラー	36.0 m2	50.0 L/h		油圧式バーナー	50 L/h	A重油 木材	0.66 0.77	17077	23	
07893 第二宝湯 167-0031 本天沼 2－7－1 3							28647		H10・5・1	01 浴場用ボイラー	46.0 m2	30.0 L/h		油圧式バーナー	30 L/h	A重油	0.66	17088	23	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		杉並区		令和4年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
07917 天狗湯							28696		H12・2・1	01 浴場用ボイラー	35.0 m2	20.0 L/h		ガスバーナー	32 m3N/h	都市ガス(13A)	0	17133	6.5		
167-0053 西荻南 1－2 1－4 玉姫有限会社 167-0053 東京都杉並区西荻南 1－2 1－4																					
07944 大黒湯							28723		H5・12・1	01 浴場用ボイラー	26.7 m2			油圧式バーナー	30 L/h	A重油 廃油 木材	0.66 1 0.07	17160	23		
168-0063 和泉 1－3 4－2							28727		H7・2・23	01 浴場用ボイラー	15.6 m2	30.0 L/h		油圧式バーナー	30 L/h	A重油	0.66	17160	23		
07949 大和湯							28077		H8・12・1	01 浴場用ボイラー	35.0 m2	20.0 L/h		ガスバーナー	32 m3N/h	都市ガス(13A)	0	16567	23		
166-0012 和田 1－7 1－1 8																					
07956 岩崎通信機株式会社				*			33067		H16・9・11	01 貫流ボイラー	9.7 m2	53.4 L/h		ガスバーナー	85.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	09105	24.5		
168-0082 久我山 1－7－4 1 岩崎通信機株式会社							33068		H16・9・11	01 貫流ボイラー	9.7 m2	53.4 L/h		ガスバーナー ガスバーナー ガスバーナー	85.4 m3N/h 85.4 m3N/h 85.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	09105	24.5		
168-0082 東京都杉並区久我山 1－7－4 1							33069		H16・9・11	01 貫流ボイラー	9.7 m2	53.4 L/h		ガスバーナー	85.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	09105	24.5		
							33092		H16・10・11	01 冷温水発生機	29.5 m2	71.0 L/h		ガスバーナー	113.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	09105	24.5		

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		杉並区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
07960 高井戸物流センター 1680072 高井戸東4－10－17 小田急電鉄株式会社 1510053 東京都渋谷区代々木2－28－12							14444		H5・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	60.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	60.5 L/h	軽油	0.45	09113	6.9	
							41100		H28・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	58.9 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	58.9 L/h	軽油	0.5	23077	8	
07964 荻窪タウンセブンビル 167-0043 上荻1－9－1 荻窪タウンセブンビル株式会社 167-0043 東京都杉並区上荻1－9－1					*		14452		S55・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	139.0 L/h			液体燃焼機関	139 L/h	A重油	0.8	09117	44	
							30516		H14・2・25	01 冷温水発生機	24.1 m2	88.1 L/h		ガスバーナー	140.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	09117	44	
							37035		H22・1・12	01 冷温水発生機	16.2 m2	66.4 L/h		低NOX型バーナー	106.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	09117	44	
							37036		H22・1・12	01 冷温水発生機	16.2 m2	66.4 L/h		低NOX型バーナー	66.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	09117	44	
07965 荻窪会館 167-0043 上荻1－10－10 安富産業株式会社 167-0043 東京都杉並区上荻1－10－10							32817		H16・6・30	01 その他ボイラー	9.9 m2	68.4 L/h		油圧式バーナー	68.4 L/h	灯油	0.001	09120	25	
							32818		H16・6・30	01 その他ボイラー	9.9 m2	68.4 L/h		油圧式バーナー 油圧式バーナー 油圧式バーナー	68.4 L/h 68.4 L/h 68.4 L/h	灯油	0.001	09120	25	
							32819		H16・6・30	01 その他ボイラー	9.9 m2	68.4 L/h		油圧式バーナー 油圧式バーナー	68.4 L/h 68.4 L/h	灯油	0.001	09120	25	
							32820		H16・6・30	01 その他ボイラー	9.9 m2	68.4 L/h		油圧式バーナー 油圧式バーナー	68.4 L/h 68.4 L/h	灯油	0.001	18835	25	
							32821		H16・6・30	01 その他ボイラー	9.9 m2	68.4 L/h		油圧式バーナー 油圧式バーナー	68.4 L/h 68.4 L/h	灯油	0.001	18835	25	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		杉並区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
07967 医療法人財団 荻窪病院 167-0035 今川3－1－2 4 医療法人財団 荻窪病院 167-0035 東京都杉並区今川3－1－2 4							14464		H5・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	98.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	98.5 L/h	A重油	0.8	09123	28.1	
							39024		H25・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	93.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	93.2 L/h	A重油	0.3	21888	18.7	
07971 医療法人財団 河北総合病院 166-0001 阿佐谷北1－7－3 医療法人財団 河北総合病院 166-0001 東京都杉並区阿佐谷北1－7－3							14474		H10・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	81.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	81.5 L/h	LSA重油	0.1	09130	10.7	
							14475		H9・1・30	31 ガス機関(常用)三元触媒	47.3 L/h			ガス専焼機関	41.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	09130	10.7	
							33346		H17・1・31	30 ディーゼル機関(非常用)	53.4 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	53.4 L/h	A重油	0.3			
07972 Daiwa 荻窪タワー 167-0043 上荻1－2－1 大和証券オフィス投資法人 1040061 東京都中央区銀座6－2－1							30784		H4・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	154.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	154 L/h	LSA重油	0.3	18217	2.6	
							38608		H24・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	151.4 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	151.4 L/h	軽油	0.05	21670	3.6	
07973 神田川取水施設 168-0063 和泉4 東京都 163-8001 東京都新宿区西新宿2－8－1							14478		H10・11・1	29 ガスタービン(非常用)	458.0 L/h			液体燃焼機関	458 L/h	軽油	0.2	09132	14.4	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		杉並区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
07976 救世軍ブース記念病院 166-0012 和田１－４０－５ 救世軍ブース記念病院 166-0012 東京都杉並区和田１－４０－５							29960		H13・7・30	30 ディーゼル機関(非常用)	54.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	54.7 L/h	軽油	0.5	17851	11.2	
							39838		H14・11・9	01 冷温水発生機	10.1 m2	13.5 L/h		低NOX型バーナー	21.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22350	24.6	
							39839		H14・11・9	01 冷温水発生機	10.1 m2	13.5 L/h		低NOX型バーナー	21.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22350	24.6	
07980 警視庁荻窪警察署庁舎及び单身待機宿舍荻窪寮 167-0034 桃井３－１－３ 警視庁 100-0013 東京都千代田区霞が関２－１－１							14487		H4・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	60.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	60.5 L/h	軽油	0.45	09139	22	
07987 学校法人 佼成学園中・高等学校 166-0012 和田２－６－２ 9 学校法人 佼成学園 1660012 東京都杉並区和田２－６－２ 9							14502		H5・11・15	01 冷温水発生機	16.0 m2	35.8 L/h		低NOX型バーナー	57.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	09149	21.8	
							14504		H8・3・10	01 冷温水発生機	16.0 m2	35.8 L/h		ガスバーナー	57.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	09149	21.8	
							14505		H6・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	56.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	56.7 L/h	A重油	0.8	09150	17.3	
							44515		R1・12・10	01 冷温水発生機	14.0 m2	35.5 L/h		低NOX型バーナー	56.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	16360	21.8	
07989 コンパックコンピュータ株式会社 荻窪事業所 167-0043 上荻１－２－１ コンパックコンピュータ株式会社 140-0002 東京都品川区東品川２－２－２ 4							14513		H12・1・1	31 ガス機関(非常用)対策なし	77.9 L/h			ガス専焼機関	68 m3N/h	都市ガス(13A)	0	09153	2.6	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		杉並区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
07991 サミット株式会社 永福町支店 168-0064 永福3ー57ー14 サミット株式会社 168-0065 東京都杉並区浜田山4ー1ー1							14515		H3・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	112.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	112.5 L/h	LSA重油	0.3	09155	15	
07992 (仮称)サミット高井戸東店 168-0072 高井戸東4ー1ー13 サミット株式会社 168-0064 東京都杉並区永福3ー57ー14							14516		H6・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	57.1 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	57.1 L/h	軽油	0.5	09156	15.7	
07995 サミットストア和泉SM店 168-0063 和泉4ー50ー11 サミット株式会社 168-0065 東京都杉並区浜田山4ー1ー1							14519		S56・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	57.6 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	57.6 L/h	LSA重油	0.5	09159	14	
07997 西武信用金庫 167-0022 下井草3ー1ー4 西武信用金庫 1640001 東京都中野区中野2ー29ー10							14524		S60・7・1	29 ガスタービン(非常用)	169.0 L/h			液体燃焼機関	169 L/h	軽油	0.5	09163	12	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		杉並区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
07998 日本年金機構本部 1688505 高井戸西3－5－2 4 日本年金機構本部 1688505 東京都杉並区高井戸西3－5－2 4							14525		H9・10・1	01 冷温水発生機	23.4 m2	46.8 L/h		ガスバーナー	74.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	09166	24.6	
							14526		H11・10・8	01 冷温水発生機	23.4 m2	46.8 L/h		ガスバーナー	74.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	09166	24.6	
							14533		H12・3・1	29 ガスタービン(非常用)	554.0 L/h			液体燃焼機関	554 L/h	A重油	0.3	09167	1.4	
							40455		H27・5・1	29 ガスタービン(非常用)	725.0 L/h			液体燃焼機関	725 L/h	LSA重油	0.3	22745	4.9	
07999 阿佐谷西1号館 164-0004 阿佐谷南3－5 8－1 東日本都市開発 102-0071 東京都千代田区富士見2－3－1 1							14534		H7・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	50.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	50 L/h	軽油	0.4	09168	5.1	
08009 新高円寺ツインビル 1660011 梅里1－7－7 新高円寺ツインビル管理組合 166-0003 東京都杉並区高円寺南2－2 0－3 7							14548		H6・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	83.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	83.5 L/h	軽油	0.5	09178	34.2	
08010 杉並区上井草スポーツセンター 1670023 上井草3－3 4－1 株式会社東京アスレティッククラブ 1640001 東京都中野区中野2－1 4－1 6							14549		H9・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	68.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	68 L/h	軽油	0.4	09179	9.4	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		杉並区		令和4年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
08011 杉並区立保健医療センター				*			14550		H10・10・1	29 ガスタービン(非常用)	144.0 L/h			液体燃焼機関	144 L/h	灯油	0.01	09180	22.9		
167-0051 荻窪 5－1 5－1																					
杉並区																					
1660004 東京都杉並区阿佐谷南 1－1 5－1																					
08012 杉並区役所				*			38849		H24・12・20	01 冷温水発生機	25.7 m2	40.8 L/h		低NOX型バーナー	65.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	09182	48.4		
164-0004 阿佐谷南 1－1 5－1							38941		H24・12・1	31 ガス機関(常用) 稀薄燃焼	93.8 L/h			ガス専焼機関	84 m3N/h	都市ガス(13A)	0	09183	48.4		
杉並区							39011		H25・4・1	01 冷温水発生機	23.9 m2	40.2 L/h		低NOX型バーナー	64.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	09182	48.4		
164-0004 東京都杉並区阿佐谷南 1－1 5－1							39012		H25・4・1	01 冷温水発生機	11.5 m2	34.2 L/h		低NOX型バーナー	34.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	09182	48.4		
							39013		H25・4・1	01 冷温水発生機	11.5 m2	34.2 L/h		低NOX型バーナー	34.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	09182	48.4		
08013 杉並区立井草森公園							14557		H7・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	85.8 L/h			油圧式バーナー	85.8 L/h	A重油	0.8	09184	8.3		
167-0021 井草 4－1 2－1																					
杉並区																					
1660004 東京都杉並区阿佐谷南 1－1 5－1																					
08014 株式会社ジェイコム東京 南エリアヘッドエンド							14558		H9・1・30	30 ディーゼル機関(非常用)	57.6 L/h			油圧式バーナー	57.6 L/h	軽油	0.5	09185	2.1		
1680063 和泉 4－4 7－2 2 ワコーレ方南町ビル																					
株式会社ジェイコム東京																					
1760002 東京都練馬区桜台 1－1－6																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		杉並区		令和4年3月31日																		
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設		
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)			
08016 杉並区立特別養護老人ホーム上井草園等							14560		H9・1・30	30 ディーゼル機関(非常用)	63.0 L/h			液体燃焼機関	63 L/h	軽油	0.2	09187	11.4			
167-0023 上井草 3－3 3																						
社会福祉法人 サンフレンズ																						
1660014 東京都杉並区松ノ木 3－1 6－1 2																						
08018 セシオン杉並							14562		S63・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	90.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	90 L/h	軽油	0.5	09189	9.4			
166-0011 梅里 1－2 2																						
杉並区																						
164-0004 東京都杉並区阿佐谷南 1－1 5－1																						
08019 杉並区立杉並会館							14564		S42・9・15	01 セクショナルボイラー	13.9 m2	29.0 L/h		ガスバーナー	36.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	09190	25.4			
167-0043 上荻 3－2 9－5																						
杉並区																						
164-0004 東京都杉並区阿佐谷南 1－1 5－1																						
08023 杉並公会堂							33161		H17・7・1	01 冷温水発生機	17.8 m2	32.8 L/h		ガスバーナー	52.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18980	18.8			
167-0043 上荻 1－2 3－1 5							33162		H17・7・1	01 冷温水発生機	17.8 m2	32.8 L/h		ガスバーナー	52.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18980	18.8			
P F I 杉並公会堂株式会社							33763		H17・9・1	29 ガスタービン(非常用)	359.4 L/h			液体燃焼機関	359.4	A重油	0.3					
1670043 東京都杉並区上荻 1－2 3－1 5																						

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		杉並区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
08034 西友阿佐谷店							14584		H5・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	57.1 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	57.1 L/h	軽油	0.5	09207	42	
166-0001 阿佐谷北 1－5－6																				
合同会社西友																				
1150045 東京都北区赤羽 2－1－1																				
08035 宗教法人 大慈會教團本部							14586		H5・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	60.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	60.5 L/h	A重油	0.8	09208	7.2	
168-0073 下高井戸 2－1 9																				
宗教法人 大慈會教團																				
168-0073 東京都杉並区下高井戸 2－1 9－6																				
08042 高井戸警察署							14594		H10・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	76.6 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	76.6 L/h	軽油	0.2	09215	35.7	
168-0081 宮前 1－1 7																				
警視庁																				
100-0013 東京都千代田区霞が関 2－1－1																				
08043 三井住友信託銀行 明大前ビル							14597		H11・12・1	29 ガスタービン(非常用)	482.0 L/h			液体燃焼機関	482 L/h	A重油	0.3	09216	29.2	
168-0063 和泉 2－8－4							41586		H28・12・10	01 冷温水発生機	11.1 m2	24.3 L/h		低NOX型バーナー	38.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23310	26.1	
三井住友信託銀行株式会社							41587		H28・12・10	01 冷温水発生機	11.1 m2	24.3 L/h		低NOX型バーナー	38.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23310	26.1	
1000005 東京都千代田区丸の内 1－4－1																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		杉並区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
08046 東京地下鉄株式会社 丸ノ内線 東高円寺駅 166-0012 和 田 3－5 5－4 2 東京地下鉄株式会社 110-0015 東京都台東区東上野 3－1 9－6							14601		H10・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	124.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	124.5 L/h	LSA重油	0.09	09220	11.1	
							14602		S61・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	58.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	58.2 L/h	A重油	0.8	09220	11.1	
08052 東京衛生病院 167-0032 天沼 3－1 7－3 医療法人財団 アドベンチスト会 東京衛生病院 167-0032 東京都杉並区天沼 3－1 7－3							14613		H7・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	60.0 L/h			油圧式バーナー	60 L/h	軽油	0.2	09230	8.6	
08055 学校法人 東京女子大学 167-0041 善福寺 2－6－1 学校法人 東京女子大学 167-0041 東京都杉並区善福寺 2－6－1							14617		H8・6・15	01 冷温水発生機	12.2 m2	30.6 L/h		低NOX型バーナー	49.1 m3N/h	都市ガス(13A)	0	09238	15.1	
							14618		H8・6・15	01 冷温水発生機	12.2 m2	30.6 L/h		低NOX型バーナー	49.1 m3N/h	都市ガス(13A)	0	09238	15.1	
							14619		H8・6・15	01 冷温水発生機	12.2 m2	30.6 L/h		低NOX型バーナー	49.1 m3N/h	都市ガス(13A)	0	09238	15.1	
							14620		H8・6・15	01 冷温水発生機	12.2 m2	30.6 L/h		低NOX型バーナー	49.1 m3N/h	都市ガス(13A)	0	09238	15.1	
							38833		H24・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	50.6 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	50.6 L/h	A重油	0.3	21786	2.8	
08057 東京都水道局 上井草給水所 1670023 上井草 3－2 2－1 2 東京都水道局 163-8001 東京都新宿区西新宿 2－8－1							42370		H29・10・1	29 ガスタービン(非常用)	1533.0 L/h			液体燃焼機関 ガス専焼機関	1533 L/h 1271 m3N/h	都市ガス(13A) 灯油	0 0.01	09240	10.3	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		杉並区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
08060 東京二十三区清掃一部事務組合 杉並清掃工場 168-0072 高井戸東3－7－6 東京二十三区清掃一部事務組合 1020072 東京都千代田区飯田橋3－5－1				*	*	*	39990	*	H26・7・14	13 都市ゴミ(連続)	12500.0 kg/h	52.8 m2		ガスバーナー	1700 m3N/h	都市ガス(13A) 都市ゴミ(清掃工場)	0 0.02	22455	160	乾式排煙脱硝装置 バグフィルター アルカリ洗浄装置
							39991	*	H26・7・14	13 都市ゴミ(連続)	12500.0 kg/h	52.8 m2		ガスバーナー	1700 m3N/h	都市ガス(13A) 都市ゴミ(清掃工場)	0 0.02	22456	160	乾式排煙脱硝装置 バグフィルター アルカリ洗浄装置
							41102		H28・4・1	29 ガスタービン(非常用)	772.0 L/h			液体燃焼機関	772	灯油	0.01	23079	24.5	
08061 都道 環状8号 井荻トンネル 167-0023 上井草1－8と下井草5－4間の都道内 東京都 164-0001 東京都中野区中野4－8－1 東京都中野総合庁舎							14639		H8・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	275.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	275 L/h	A重油	0.3	09247	2.5	
08062 東京スター銀行杉並事務センター 167-0021 井草4－18－1 株式会社 東京スター銀行 1070052 東京都港区赤坂2－3－5							14640		H3・5・1	29 ガスタービン(非常用)	255.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	255 L/h	軽油	0.5	09248	4.7	
08075 N T T 東日本 東京事業部 井草ビル 167-0033 清水2－16－20 東日本電信電話株式会社 160-0023 東京都新宿区西新宿3－19－2							14676		H6・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	231.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	231 L/h	軽油	0.18	09268	17.9	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		杉並区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
08076 N T T 東日本 東京事業部 荻窪ビル							32751		H16・4・30	29 ガスタービン(非常 用)	273.0 L/h			液体燃焼機関	273 L/h	軽油	0.003	18827	6.5	
1670051 荻窪 4－3 1－1 東日本電信電話株式会社 160-0023 東京都新宿区西新宿 3－1 9－2																				
08078 N T T 東日本 東京事業部 高円寺ビル							42271		H29・9・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	197.2 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	197.2 L/h	軽油	0.001	09272	21.9	
166-0002 高円寺北 4－2 9－6 東日本電信電話株式会社 160-0023 東京都新宿区西新宿 3－1 9－2																				
08079 N T T 東日本 東京事業部 久我山ビル							14684		H12・2・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	141.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	141 L/h	軽油	0.043	09274	17.6	
168-0081 宮前 1－1 8－1 2 東日本電信電話株式会社 160-0023 東京都新宿区西新宿 3－1 9－2																				
08080 N T T 東日本 東京事業部 杉並ビル							32750		H16・4・30	29 ガスタービン(非常 用)	273.0 L/h			液体燃焼機関		軽油	0.003	18804	6.5	
166-0011 梅里 2－3 6－1 1 東日本電信電話株式会社 160-0023 東京都新宿区西新宿 3－1 9－2																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		杉並区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
08088 藤澤ビル 167-0051 荻窪4－30－16 株式会社　不二ビルディング 1030022 東京都中央区日本橋室町1－13－9							14695		S62・7・3	01 冷温水発生機	39.7 m2	82.5 L/h		ガスバーナー	132 m3N/h	都市ガス(13A)	0	09285	76.7	
							14696		S62・7・3	01 冷温水発生機	39.7 m2	82.5 L/h		ガスバーナー	132 m3N/h	都市ガス(13A)	0	09285	76.7	
							41588		H28・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	192.6 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	192.6 L/h	LSA重油	0.5	23309	3.7	
08100 村田ビル 166-0003 高円寺南2－11－1 総合警備保障株式会社 107-0051 東京都港区元赤坂1－6－6							14711		H6・6・10	30 ディーゼル機関(非常用)	286.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	286.2 L/h	LSA重油	0.3	09297	25	
08101 学校法人明治大学　和泉キャンパス 1680064 永福1－9－1、1－12－34 学校法人　明治大学 101-0062 東京都千代田区神田駿河台1－1							40036		H26・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	161.1 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	161.1 L/h	軽油	0.001	22471	4.7	
							43321		H29・7・24	01 その他ボイラー	11.1 m2	34.3 L/h		低NOX型バーナー	54.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24050	18.8	
							43322		H30・7・24	01 その他ボイラー	11.1 m2	35.0 L/h		低NOX型バーナー	56 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24050	18.8	
08104 社会福祉法人　浴風会 168-0071 高井戸西1－12－1 社会福祉法人　浴風会 168-0071 東京都杉並区高井戸西1－12－1				*			14730		H6・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	60.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	60.5 L/h	軽油	0.36	09306	3.5	
							14731		H8・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	60.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm以	60.5 L/h	軽油	0.36	09307	27.5	
							36857		H3・1・16	01 その他ボイラー	9.1 m2	51.5 L/h		油圧式バーナー	L/h	灯油	0.004			
							36858		H3・1・16	01 その他ボイラー	9.1 m2	51.5 L/h		油圧式バーナー	L/h	灯油	0.004			
							39952		H26・5・25	30 ディーゼル機関(非常用)	197.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	197.7 L/h	軽油	0.001	22418	27.9	
							43372		H14・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	63.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	63.5 L/h	軽油	0.05	24080	3.2	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		杉並区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ（m）	
08108 宗教法人 立正佼成会 普門館 1668537 和田 2－6－1 宗教法人 立正佼成会 1668537 東京都杉並区和田 2－1 1－1							14743		S44・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	175.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	175.8 L/h	LSA重油	0.5	09313	29	
08110 宗教法人 立正佼成会 大聖堂 166-0012 和田 2－1 1－1 宗教法人 立正佼成会 1668537 東京都杉並区和田 2－1 1－1					*		32787		H16・6・20	01 冷温水発生機	26.9 m2	68.7 L/h		ガスバーナー	110 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18819	8.1	
							32788		H16・6・20	01 冷温水発生機	26.9 m2	68.7 L/h		ガスバーナー	110 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18820	8.1	
							32789		H16・6・20	01 冷温水発生機	26.9 m2	68.7 L/h		ガスバーナー	110 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18821	8.1	
08112 立正佼成会 事務庁舎 166-0012 和田 2－1 0－6 立正佼成会 166-0012 東京都杉並区和田 2－1 1－1							14751		S57・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	116.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	116.5 L/h	LSA重油	0.5	09319	12	
08114 宗教法人 立正佼成会 第一団参会館 166-0012 和田 1－1 9－1 宗教法人 立正佼成会 1668537 東京都杉並区和田 2－1 1－1							14755		S45・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	98.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	98.8 L/h	A重油	0.5	09322	27.8	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		杉並区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
08115 宗教法人 立正佼成会 第二団参会館 168-0062 方南2-29-25 宗教法人 立正佼成会 1668537 東京都杉並区和田2-11-1				*			14758		S62・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	126.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	126 L/h	LSA重油	0.5	09324	31	
							39415		H25・10・28	01 その他ボイラー	22.0 m2	106.5 L/h		低NOX型バーナー	170.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	09323	35.5	
							39416		H25・10・13	01 その他ボイラー	15.8 m2	70.8 L/h		低NOX型バーナー	113.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	09323	35.5	
							39417		H25・11・11	01 冷温水発生機	22.3 m2	26.4 L/h		低NOX型バーナー	42.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22093	2.2	
08116 立正佼成会 法輪閣 166-0012 和田2-8-36 立正佼成会 166-0012 東京都杉並区和田2-11-1							14759		S49・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	140.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	140 L/h	LSA重油	0.5	09325	0.5	
08117 株式会社ルミネ 荻窪店 167-0043 上荻1-7-1 株式会社ルミネ 1510053 東京都渋谷区代々木2-2-2							37670		H22・12・1	29 ガスタービン(非常用)	315.0 L/h			ガス専焼機関	504 m3N/h	A重油	0.3	21149	35.1	
08118 ティップネス下井草 1670022 下井草2-40-17 株式会社 ティップネス 1080073 東京都港区三田3-13-16							14762		H6・3・25	01 その他ボイラー	7.8 m2	65.6 L/h		油圧式バーナー	65.6 L/h	LSA重油	0.08	09328	16.3	
							14763		H6・3・25	01 その他ボイラー	7.8 m2	65.6 L/h		油圧式バーナー	65.6 L/h	LSA重油	0.08	09328	16.3	
							42467		H29・12・25	01 その他ボイラー	12.7 m2	33.9 L/h		低NOX型バーナー	54.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	09328	16.3	
							42468		H29・12・25	01 その他ボイラー	12.7 m2	33.9 L/h		低NOX型バーナー	54.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	09328	16.3	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		杉並区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
13328 パークシティ杉並（共用施設） 1660012 和田２－２ 6－３ パークシティ杉並全体管理組合 103-0012 東京都杉並区和田２－２ 6－３							26573		H12・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	71.9 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	71.9 L/h	軽油	0.05	16423	17	
13883 中央三井信託銀行 明大前センター別館 1680063 和泉２－８－３ 中央三井信託銀行株式会社 1680063 東京都杉並区和泉２－８－３							29961		H13・7・1	29 ガスタービン(非常用)	328.0 L/h			液体燃焼機関	328 L/h	A重油	0.3	17850	19.7	
13912 朝日生命 代田橋ビル 1680063 和泉１－２ 2－１ 9 朝日生命保険相互会社 1000004 東京都千代田区大手町２－６－１							30112		H13・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	171.3 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	171.3 L/h	A重油	0.8	17888	69.7	
							30454		H14・3・1	01 冷温水発生機	19.2 m2	40.9 L/h		ガスバーナー	65.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	17888	69.7	
							30455		H14・3・1	01 冷温水発生機	19.2 m2	40.9 L/h		ガスバーナー	65.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	17888	69.7	
							38262		H23・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	84.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	84 L/h	軽油	0.001	21478	60	
14218 ナファクアガーデン 1680071 高井戸西２－３－４ 5 株式会社 ナフ 1680071 東京都杉並区高井戸西２－３－４ 5							41032		H28・3・1	01 その他ボイラー	15.8 m2	70.8 L/h		低NOX型バーナー	113.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23052	6.5	
							41033		H28・3・1	01 その他ボイラー	15.8 m2	70.8 L/h		低NOX型バーナー	113.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23053	6.5	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		杉並区		令和4年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
14379 河北総合病院 分院							31952		H15・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	63.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	52.7 kg/h	軽油	0.05	18809	13.3		
1660000 阿佐ヶ谷北 1－6－4																					
河北総合病院																					
1660000 東京都杉並区阿佐ヶ谷北 1－6－4																					
14421 杉並区立荻窪地域区民センター							32152		H16・5・11	01 冷温水発生機	18.6 m2	37.3 L/h		低NOX型バーナー	59.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18769	12.4		
1670051 荻窪 2－3 4－2 0																					
杉並区																					
1660004 東京都杉並区阿佐ヶ谷南一丁目15番 1 号																					
14553 (仮称) 杉並善福寺土地利用計画							33196		H16・10・31	30 ディーゼル機関(非常用)	53.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	53.2 L/h	軽油	0.05	19001	19.2		
1670041 善福寺 1－3 4－2 4																					
東京新宿青果株式会社																					
1690074 東京都新宿区北新宿 4－2－1																					
14586 社団法人 衛生文化協会 城西病院							33327		H17・1・31	30 ディーゼル機関(非常用)	53.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	53 L/h	軽油	0.5	19064	26		
1050000 上荻 2－4 2																					
社団法人 衛生文化協会 城西病院																					
1050000 東京都杉並区上荻 2－4 2																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		杉並区		令和4年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
14835 東京都建設局善福寺川取水施設							34528		H18・6・1	29 ガスタービン(非常用)	242.0 L/h			液体燃焼機関	242 L/h	軽油	0.005	19595	14.4		
1660013 堀の内2－1																					
東京都建設局																					
1600023 東京都新宿区西新宿 2－8－1																					
15077 日本コムシス高円寺ビル							35393		H19・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	77.6 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	77.6 L/h	A重油	0.8	20051	24.2		
1660003 高円寺南 2－1 2－3																					
日本コムシス株式会社																					
1400000 東京都品川区五反田 2－1 7－1																					
15086 荻窪ステーションサイド							35424		H19・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	54.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	54.5 L/h	軽油	0.005	20070	39.3		
1670043 上荻 1－1 4 0－4 他																					
セイユウ不動産株式会社																					
1600023 東京都新宿区西新宿 6－1 2－4																					
15454 社会福祉法人鵜足津福祉会マイルドハート高円寺							36677		H21・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	53.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	53.2 L/h	軽油	0.05	20722	20.8		
1660002 高円寺北 1－2 8																					
社会福祉法人鵜足津福祉会																					
7690205 香川県綾歌郡宇多津町浜五番丁 5 3－1 1																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		杉並区		令和4年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
15532 オオゼキ高井戸店							36942		H20・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	54.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	54.7 L/h	軽油	0.005	20833	9.5		
1680071 高井戸西２－３－４ 5																					
有限会社ナフ																					
1680071 東京都杉並区高井戸西２－３－４ 5																					
15558 コナミスポーツクラブ荻窪南口店							37041		H13・11・1	01 冷温水発生機	20.9 m2	70.9 L/h		低NOX型バーナー	113.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20873	43.9		
1670051 荻窪５－３ 0－１ 7																					
コナミスポーツ株式会社																					
1400002 東京都品川区東品川４－１ 0－１																					
15593 株式会社三菱ＵＦＪ銀行 荻窪支店							37165		H22・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	56.0 L/h					軽油	0.5	20910	26.1		
1670051 荻窪５－２ 8－9																					
株式会社三菱ＵＦＪ銀行																					
1000005 東京都千代田区丸の内２－７－１																					
15728 パークハウス阿佐ヶ谷レジデンス							37636		H22・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	59.1 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	59.1 L/h	軽油	0.05	21126	62.8		
1660004 阿佐ヶ谷南３－３ 5－8																					
株式会社ＮＴＴファシリティーズ																					
1050004 東京都港区芝浦３－４－１																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		杉並区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
16029 清川病院 1660004 阿佐谷南2－3 1－1 2 医療法人社団 静山会 清川病院 1660004 東京都杉並区阿佐谷南2－3 1－1 2							38945		H24・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	95.4 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	95.4 L/h	軽油	0.2	21846	10.9	
16093 医療法人社団 愛宝会 浜田山病院 1680065 浜田山4－1－8 医療法人社団 愛宝会 浜田山病院 1680065 東京都杉並区浜田山4－1－8							39177		H25・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	124.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	124 L/h	A重油	0.5	21972	2.3	
16174 立正佼成会附属佼成病院 1660012 和田2－2 5－1 立正佼成会 1660012 東京都杉並区和田2－1 1－1				*			39504		H25・12・25	01 その他ボイラー	14.8 m2	37.5 L/h		低NOX型バーナー	60 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22130	37.7	
							39505		H25・12・25	01 その他ボイラー	14.8 m2	37.5 L/h		低NOX型バーナー	60 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22130	37.7	
							39506		H25・12・25	01 その他ボイラー	14.8 m2	37.5 L/h		低NOX型バーナー	60 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22130	37.7	
							39507		H25・12・25	01 その他ボイラー	14.8 m2	37.5 L/h		低NOX型バーナー	60 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22130	37.7	
							39508		H25・12・25	01 冷温水発生機	13.8 m2	23.9 L/h		低NOX型バーナー	38.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22130	37.7	
							39509		H25・12・25	01 冷温水発生機	13.8 m2	23.9 L/h		低NOX型バーナー	38.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22130	37.7	
							39540		H25・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	269.6 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	269.6 L/h	軽油	0.001	22130	37.7	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		杉並区		令和4年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
16235 ニューハート・ワタナベ国際病院							39719		H26・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	92.9 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	92.9 L/h	A重油	0.8	22270	19.3		
1680065 浜田山3－19－11																					
医療法人 東京医心会																					
1680065 東京都杉並区浜田山3－19－11																					
16266 立正佼成会 行学園							39835		H23・11・16	01 冷温水発生機	11.0 m2	13.5 L/h		低NOX型バーナー	21.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22349	24.6		
1660012 和田1－2－21							39836		H23・11・16	01 冷温水発生機	11.0 m2	13.5 L/h		低NOX型バーナー	21.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22349	24.6		
立正佼成会																					
1660012 東京都杉並区和田2－11－1																					
16536 東京都水道局 和泉総合庁舎							40920		H27・12・4	01 冷温水発生機	18.6 m2	24.7 L/h		低NOX型バーナー	39.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22999	21		
1680063 和泉3－8－10																					
東京都水道局																					
1638001 東京都新宿区西新宿2－8－1																					
16982 荻窪病院							43334		H30・10・28	01 冷温水発生機	18.3 m2	33.3 L/h		ガスバーナー	53.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24063	33.6		
1670035 今川3－1－24							43335		H30・12・6	01 冷温水発生機	18.3 m2	33.3 L/h		ガスバーナー	53.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24063	33.6		
セコム医療システム株式会社																					
1500001 東京都渋谷区神宮前1－5－1																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		杉並区		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
17325 コンフォリア荻窪 1670053 西荻南3－8－17 コンフォリア西荻窪管理組合暫定管理者 グローバルコミュニティ株式会社 5410059 大阪府大阪市中央区博労町3－3－7							44840		R3・1・1	30ディーゼル機関(非常用)	54.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	54.5 L/h	軽油	0.001	24911	40.4	
17389 下高井戸調節池工事作業所 1680073 下高井戸2－28 大成建設株式会社 1600023 東京都新宿区西新宿6－8－1							45179		R3・7・1	30ディーゼル機関(非常用)	72.6 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	72.6 L/h	軽油	0.001	25165	2.2	