

ばい煙発生施設設置事業所名簿

令和4年3月31日

区市名		国分寺市															
事業所コード 名称・所在地・届出者	協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
								1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
12511 桃の湯  185-0022 東元町3-1-20				28263		H3・12・1	01 浴場用ボイラー	40.0 m2			油圧式バーナー	30 L/h	廃油 木材	1 0.07	16721	23	
12519 鉄道情報システム株式会社 中央システムセンター  185-0034 光町1-47-4  鉄道情報システム株式会社  1510053 東京都渋谷区代々木2-2-2				22677		H1・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	429.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	429.2 L/h	A重油	0.23	20421	20.5	
				22678		S46・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	247.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	247 L/h	A重油	0.9	14937	20	
				35814		H19・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	467.0 L/h					A重油	0.3	20303	26.8	
				36041		H13・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	430.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	430 L/h	LSA重油	0.3	20303	26.8	
12520 国分寺市民温水プール 西恋ヶ窪シルバー憩の家  185-0013 西恋ヶ窪3-32-6  国分寺市  185-8501 東京都国分寺市戸倉1-6-1				22680		S63・1・20	01 その他ボイラー	9.9 m2	57.4 L/h		ガスバーナー	91.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	14939	11	
12525 国分寺市清掃センター  185-0013 西恋ヶ窪4-9-8  国分寺市  185-8501 東京都国分寺市戸倉1-6-1		*		22687	*	S58・12・1	13 都市ゴミ(連続)	2917.0 kg/h			回転式(ローリー)バーナー バーナー以外	400 L/h 17.4 kg/h	都市ゴミ(清掃工場) 灯油	0.04 0.01	14945	59	バグフィルター 消石灰等の吹き込み
				22688	*	S58・12・1	13 都市ゴミ(連続)	2917.0 kg/h			バーナー以外 回転式(ローリー)バーナー	17.4 kg/h 400 L/h	都市ゴミ(清掃工場) 灯油	0.04 0.01	14945	59	バグフィルター 消石灰等の吹き込み

ばい煙発生施設設置事業所名簿

令和4年3月31日

区市名		国分寺市															
事業所コード 名称・所在地・届出者	協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
								1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
12527 セレオ国分寺  185-0021 南町3-20-3  株式会社JR中央線コミュニティデザイン  1840004 東京都小金井市本町1-18-10小金井本町ビル5階				22695		S63・9・1	30ディーゼル機関(非常用)	256.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	256 L/h	LSA重油	0.5	14948	46.6	
				34806		H18・12・1	01 冷温水発生機	44.8 m2	96.1 L/h		ガスバーナー	153.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19763	47.5	
				34807		H18・12・1	01 冷温水発生機	44.8 m2	96.1 L/h		ガスバーナー	153.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19763	47.5	
				34808		H18・12・1	01 冷温水発生機	44.8 m2	96.1 L/h		ガスバーナー	153.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19763	47.5	
				45550		R4・2・1	29 ガスタービン(非常用)	542.0 L/h			液体燃焼機関	542 L/h	LSA重油	0.5	25365	23.8	
12529 KoigakuboSCビル  185-0014 東恋ヶ窪5-6-3  KoigakuboSC特定目的会社  1530042 東京都目黒区青葉台2-19-10				22697		H7・12・26	01 冷温水発生機	19.2 m2	47.7 L/h		低NOX型バーナー	76.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	14950	29.2	
				22698		H7・12・26	01 冷温水発生機	19.2 m2	47.7 L/h		低NOX型バーナー	76.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	14950	29.2	
				22699		H8・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	89.3 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	89.3 L/h	A重油	0.85	14951	26	
12535 東京経済大学  185-0021 南町1-7-34  学校法人 東京経済大学  185-0021 東京都国分寺市南町1-7-34				22714		H10・10・25	01 冷温水発生機	12.4 m2	25.5 L/h		低NOX型バーナー	40.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	14960	15.3	
12536 東京都水道局 国分寺北町給水所  185-0001 北町4-1-5  東京都水道局  163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1				22717		S49・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	89.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	89.2 L/h	A重油	0.3	14961	5.4	
				35231		H19・4・1	29 ガスタービン(非常用)	277.0 L/h			液体燃焼機関	277 L/h	灯油	0.01	19960	5	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

令和4年3月31日

区市名		国分寺市															
事業所コード 名称・所在地・届出者	協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
								1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
12537 西国分寺レガ管理組合				22718		H2・4・24	30 ディーゼル機関(非 常用)	400.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	400 L/h	A重油	0.5	14962	36.9	
185-0024 泉町3-35-1  株式会社新都市ライフホールディングス																	
1600023 東京都新宿区西新宿6-8-1																	
12538 西国分寺マイン				40946		H28・2・14	01 冷温水発生機	18.3 m2	33.9 L/h		低NOX型バーナー	54.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23016	35	
185-0024 泉町3-35-1				40947		H28・2・14	01 冷温水発生機	18.3 m2	33.9 L/h		低NOX型バーナー	54.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23016	35	
株式会社 東武ストア  1740076 東京都板橋区上板橋3-1-1																	
12539 農林水産省 動物医薬品検査所				22721	*	H7・2・20	13 一般小型	340.0 kg/h			油圧式バーナー 油圧式バーナー 油圧式バーナー	90 L/h 30 L/h 35 L/h	LSA重油 その他(廃棄物 焼却炉)	0.07 0.03	14967	9.1	バグフィルター
1858511 戸倉1-15-1				30459		H14・3・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	59.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	59 L/h	灯油	0.01	18062	2.8	
農林水産省 動物医薬品検査所  1850003 東京都国分寺市戸倉1-15-1																	
12541 NTT東日本 東京事業部 国分寺ビル				33385		H17・2・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	349.9 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	349.9 L/h	軽油	0.001	19107	18	
185-0011 本多2-13-1  東日本電信電話株式会社																	
160-0023 東京都新宿区西新宿3-19-2																	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

令和4年3月31日

区市名		国分寺市																
事業所コード 名称・所在地・届出者	協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
								1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)		
12542 株式会社 日立製作所 中央研究所  1858601 東恋ヶ窪 1-280  株式会社 日立製作所  1850014 東京都国分寺市東恋ヶ窪 1-280				22742		H9・11・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	51.2			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	51.2	軽油	0.18	14977	2.2		
				38670		H24・7・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	137.0			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	137	軽油	0.001				
				40040		H26・9・15	01 貫流ホィラー	9.8	70.9		低NOX型バーナー	113.5	都市ガス(13A)	0	22487	28.7		
				40041		H26・9・15	01 貫流ホィラー	9.8	70.9		低NOX型バーナー	113.5	都市ガス(13A)	0	22487	28.7		
				41435		H28・10・20	01 貫流ホィラー	9.8	70.9		低NOX型バーナー	113.5	都市ガス(13A)	0	22487	28.7		
				44325		R1・12・31	31 ガス機関(常用) 稀薄燃焼	292.0			ガス専焼機関	261	都市ガス(13A)	0	24592	5.2		
				44413		R2・2・28	30 ディーゼル機関(非 常用)	137.0					軽油	0.001				
12544 三井生命国分寺ビル  185-0012 本町 2-12-2 他  三井生命保険相互会社  100-0004 東京都千代田区大手町 1-2-3				22746		H4・5・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	54.3			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	54.3	軽油	0.5	14979	33		
14307 総務省情報通信政策研究所  1850024 泉町 2-11-16  総務省情報通信政策研究所  1850024 東京都国分寺市泉町 2-11-16				31646		H15・8・18	01 冷温水発生機	10.1	26.9		低NOX型バーナー	43.1	都市ガス(13A)	0	18579	25.4		
				31958		H15・11・24	30 ディーゼル機関(非 常用)	55.7			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	55.7	軽油	0.5	18669	20.6		

ばい煙発生施設設置事業所名簿

令和4年3月31日

区市名		国分寺市															
事業所コード 名称・所在地・届出者	協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
								1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
14410 国分寺ステップス				32087		H16・1・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	48.2 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	48.2 L/h	A重油	0.8	18720	18	
1850021 南町3-9-15  有限会社コヤナギ																	
1850022 東京都国分寺市東元町3-2-5																	
14929 スポーツクラブルネサンス西国分寺				34868		H18・12・1	01 その他ボイラー	14.0 m2	43.6 L/h		低NOX型バーナー	69.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19926	22.1	
1850024 泉町2-9-2  株式会社 ルネサンス				34869		H18・12・1	01 その他ボイラー	14.0 m2	43.6 L/h		低NOX型バーナー	69.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19926	22.1	
1300026 東京都墨田区両国2-10-14																	
15230 西国分寺ライフタワー (共用施設)				35911		H17・12・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	81.9 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	81.9 L/h	軽油	0.05	20351	82	
1850024 泉町2-9-1  西国分寺ライフタワー管理組合																	
1850024 東京都国分寺市泉町2-9-1																	
15866 ドミトリー西国分寺寮				38213		H23・10・5	01 その他ボイラー	13.5 m2	46.0 L/h		ガスバーナー	73.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21457	27	
1850024 泉町3-16-28  株式会社ジェイアール東日本都市開発																	
1510053 東京都渋谷区代々木2-2-2																	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

令和4年3月31日

区市名		国分寺市															
事業所コード 名称・所在地・届出者	協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
								1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
16310 国際文化理容美容専門学校国分寺校				39997		H12・3・10	01 冷温水発生機	10.1 m2	13.5 L/h		低NOX型バーナー	21.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22434	20.7	
1850021 南町3-22-14  学校法人国際文化学園																	
1500044 東京都渋谷区円山町24-8																	
16320 リオン(株)国分寺工場 新2号館				40019		H11・11・16	01 冷温水発生機	10.1 m2	13.5 L/h		低NOX型バーナー	21.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22451	23.6	
1850022 東元町3-20-41				40020		H11・11・16	01 冷温水発生機	10.1 m2	13.5 L/h		低NOX型バーナー	21.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22452	23.6	
リオン株式会社				40021		H11・11・16	01 冷温水発生機	10.1 m2	13.5 L/h		低NOX型バーナー	21.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22453	23.6	
1850022 東京都国分寺市東元町3-20-41																	
16568 cocobunji EAST 住宅 (シティタワー国分寺 ザ・ツインイースト)				41052		H28・2・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	87.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	87 L/h	軽油	0.001	23062	9.5	
1850012 本町2-2-1  cocobunji EAST 管理組合																	
1850012 東京都国分寺市本町2-2-1																	
16571 東京都立多摩図書館				41068		H28・4・14	01 冷温水発生機	12.1 m2	17.9 L/h		低NOX型バーナー	28.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23068	19.4	
1858520 泉町2-2-26				41159		H28・4・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	56.2 L/h				軽油	0.001	23126	19.4		
東京都  163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1																	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

令和4年3月31日

事業所コード 名称・所在地・届出者	協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
								1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
16813 (仮称) 国分寺駅北口第一種市街地再開発事業 東街区棟 (商業棟) 1850012 本町2-2-1  cocobunji EAST 管理組合  1850012 東京都国分寺市本町2-2-1				42406		H29・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	62.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	62 L/h	A重油	0.8	23718	15.6	
				43607		H30・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	62.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	62 L/h	A重油	2			
16814 シティータワー国分寺 ザ・ツイン ウェスト 1850012 本町3-1-1  住友不動産株式会社 首都圏マンション事業部 1600023 東京都新宿区西新宿2-4-1				42407		H29・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	73.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	73.7 L/h	LSA重油	0.35	23719	28.9	
				43606		H29・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	73.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	73.7 L/h	A重油	2			
16815 (仮称) 国分寺駅北口再開発事業施設建築物 新築工事西街区棟 (商業施設) 1850012 本町3-1-1  住友不動産株式会社 首都圏マンション事業部 1600023 東京都新宿区西新宿2-4-1				42408		H29・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	73.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	73.7 L/h	LSA重油	0.35	23720	28.5	
				43608		H29・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	73.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	73.7 L/h	A重油	0.2			
17440 東恋ヶ窪配水所 1850014 東恋ヶ窪2-5-8  東京都水道局  1600023 東京都新宿区西新宿2-8-1				45434		R3・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	65.9 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	65.9 L/h	軽油	0.001	25299	5.1	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

令和4年3月31日

区市名																	
国分寺市																	
事業所コード 名称・所在地・届出者	協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
								1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
17490 東京消防庁 国分寺消防署				45636		R4・8・1	30 ティーセル機関(非 常用)	59.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	L/h	軽油	0.001	25425	18.5	
1850024 泉町2-2																	
東京都																	
1638001 東京都新宿区西新宿2-8-1																	