

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		武蔵村山市		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
12838 砂川湯 208-0011 学園3－68－1							28285		H10・6・1	01 浴場用ボイラー	31.0 m2			油圧式バーナー	0 L/h	廃油 木材	1 0.07	16808	23	
12845 日本医療衛生サービス株式会社 武蔵村山工場 208-0023 伊奈平2－7 日本医療衛生サービス株式会社 1710021 東京都豊島区西池袋2－29－19							23432	*	H5・3・15	13 固体産廃(パッチ)	730.0 kg/h	5.3 m2		油圧式バーナー 油圧式バーナー 油圧式バーナー	35 L/h 35 L/h 35 L/h	A重油 その他(廃棄物 焼却炉)	0.01 0.005	15421	22	バグフィルター
12846 国立音楽大学講堂 208-0013 大南4－64－1 学校法人 国立音楽大学 1908520 東京都立川市柏町5－5－1							30029		H13・8・15	01 冷温水発生機	11.7 m2	33.6 L/h		低NOX型バーナー	53.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	15422	16.4	
							30031		H13・8・15	01 冷温水発生機	11.7 m2	33.6 L/h		低NOX型バーナー	53.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	15422	16.4	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		武蔵村山市		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
12847 国立感染症研究所 村山庁舎 208-0011 学園4－7－1 国立感染症研究所 162-0052 東京都新宿区戸山1－23－1							23441		S62・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	86.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	86.7 L/h	A重油	0.05	15424	15	
							30200		H14・8・20	01 炉筒煙管ボイラー	19.5 m2	61.8 L/h		低NOX型バーナー	99 m3N/h	都市ガス(13A)	0	17929	33.3	
							30201		H14・8・20	01 炉筒煙管ボイラー	19.5 m2	61.8 L/h		低NOX型バーナー	99 m3N/h	都市ガス(13A)	0	17929	33.3	
							30817		H14・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	113.0 L/h									
							30818		H14・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	113.0 L/h					A重油	0.07			
							34150		H18・2・10	01 貫流ボイラー	9.9 m2	88.1 L/h		低NOX型バーナー	140.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	15424	15	
							34151		H18・2・10	01 貫流ボイラー	9.9 m2	88.1 L/h		低NOX型バーナー	140.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	15424	15	
							34514		H18・8・1	01 貫流ボイラー	9.9 m2	88.1 L/h		低NOX型バーナー	140.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	15424	15	
							34515		H18・8・1	01 貫流ボイラー	9.9 m2	88.1 L/h		低NOX型バーナー	140.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	15424	15	
							34516		H18・8・1	01 貫流ボイラー	9.9 m2	88.1 L/h		低NOX型バーナー	140.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	15424	15	
							34517		H18・8・1	01 貫流ボイラー	9.9 m2	88.1 L/h		低NOX型バーナー	140.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	15424	15	
							35907		H20・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	68.1 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	68.1 L/h	A重油	0.3	20346	11.6	
							35908		H20・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	68.1 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	68.1 L/h	A重油	0.3	20346	11.6	
							38338		H23・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	93.4 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	93.4 L/h	軽油	0.05	21509	13.4	
12848 独立行政法人国立病院機構 村山医療センター 2080011 学園2－37－1 独立行政法人国立病院機構 村山医療センター 2080011 東京都武蔵村山市学園2－37－1							43466		H30・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	199.1 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	199.1 L/h	A重油	0.5	24111	5	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		武蔵村山市		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
12853 砂原塗装工業株式会社 208-0023 伊奈平 2－7 9－1 砂原塗装工業株式会社 208-0023 東京都武蔵村山市伊奈平 2－7 9－1							23465		S57・9・10	11 その他乾燥炉	98.0 L/h			ガスバーナー	98 m3N/h	LPG	0.002	15438	11	
							37180		H22・3・28	01 貫流ボイラー	9.7 m2	109.3 L/h		油圧式バーナー	109.3 L/h	LSA重油	0.08	20882	11	
							41472		H28・10・29	01 貫流ボイラー	9.7 m2	103.5 L/h		低NOX型バーナー	103.5 L/h	LSA重油	0.081	20881	11	
12855 株式会社 ダイクマ 武蔵村山店 208-0021 三ツ藤 1－8 4 株式会社 ダイクマ 254-0806 神奈川県平塚市夕陽ヶ丘 6 2－1							23468		H2・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	55.1 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	55.1 L/h	LSA重油	0.3	15441	13.6	
12858 特別養護老人ホーム 伊奈平苑 208-0023 伊奈平 6－1 4－2 社会福祉法人 村山福祉会 208-0023 東京都武蔵村山市伊奈平 6－1 4－2							23472		H10・9・19	01 その他ボイラー	9.9 m2	68.4 L/h		低NOX型油圧式バーナー	68.4 L/h	灯油	0.004	15444	10.5	
12864 N T T 東日本 東京事業部 武蔵村山交換センタ 208-0032 三ツ木 1－3 9－3 東日本電信電話株式会社 160-0023 東京都新宿区西新宿 3－1 9－2							23560		H10・9・15	30 ディーゼル機関(非常用)	119.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	119 L/h	軽油	0.5	15510	12.6	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		武蔵村山市		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
12865 比留間運送株式会社 伊奈平工場 2080023 伊奈平 3－2 5－5 比留間運送株式会社 208-0003 東京都武蔵村山市中央 2－1 8－3							23562	*	H8・3・1	13 固体産廃(パッチ)	600.0 kg/h	5.4 m2		バーナー以外 油圧式バーナー	5.7 kg/h 200 L/h	その他(廃棄物 焼却炉) 紙 灯油 木片主体	0.2 0.2 0.08 0.2	15513	14.7	ダブルサイクロン バグフィルター
12869 東京都水道局 学園配水所 2080011 学園 1－5－7 東京都水道局 163-8001 東京都新宿区西新宿 2－8－1							23567		S45・7・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	55.2 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	55.2 L/h	A重油	0.8	15517	4.7	
12870 武蔵村山市民会館 208-0004 本町 1－1 7－1 武蔵村山市 208-8501 東京都武蔵村山市本町 1－1－1							23568		S58・1・10	01 冷温水発生機	13.2 m2	37.5 L/h		ガスバーナー	60 m3N/h	都市ガス(13A)	0	15518	12.2	
							23569		S58・3・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	104.1 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	104.1 L/h	軽油	0.5	15519	13.5	
12871 武蔵村山市役所 208-0004 本町 1－1－1 武蔵村山市 208-8501 東京都武蔵村山市本町 1－1－1							23570		S52・6・24	01 冷温水発生機	13.4 m2	59.6 L/h		ガスバーナー	95.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	15520	32.8	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		武蔵村山市		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
12872 武蔵村山市立学校給食センター 208-0004 本町 6－1－1 武蔵村山市 208-8501 東京都武蔵村山市本町 1－1－1							23573		H12・3・15	01 貫流ホィー	9.9 m2	102.4 L/h		低NOX型油圧式 バーナー	102.4 L/h	LSA重油	0.07	15524	9	
							37619		H22・11・20	01 貫流ホィー	9.9 m2	102.4 L/h		低NOX型油圧式 バーナー	102.4 L/h	LSA重油	0.07	15523	9	
12873 武蔵村山市立第一小学校 208-0004 本町 1－1－1 1 武蔵村山市 208-8501 東京都武蔵村山市本町 1－1－1							23575		H4・6・1	01 暖房用熱風炉	11.8 m2	15.4 L/h		油圧式バーナー	15.4 L/h	LSA重油	0.059	15527	12.8	
							23577		S52・9・20	01 暖房用熱風炉	26.2 m2	54.7 L/h		油圧式バーナー	54.7 L/h	LSA重油	0.05	15526	17.9	
12874 武蔵村山市立第一中学校 208-0004 本町 2－7 6－1 武蔵村山市 208-8501 東京都武蔵村山市本町 1－1－1							23578		S51・2・2	01 暖房用熱風炉	18.4 m2	41.0 L/h		油圧式バーナー	41 L/h	LSA重油	0.1	15528	8	
12876 武蔵村山市立第二小学校 208-0032 三ツ木 2－1 2－2 武蔵村山市 208-8501 東京都武蔵村山市本町 1－1－1							23584		S53・12・10	01 暖房用熱風炉	11.8 m2	20.5 L/h		油圧式バーナー	20.5 L/h	LSA重油	0.1	15534	13.7	
							23585		S63・9・26	01 暖房用熱風炉	26.2 m2	43.8 L/h		油圧式バーナー	43.8 L/h	LSA重油	0.1	15535	12.7	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		武蔵村山市		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
12877 武蔵村山市立第二中学校 208-0012 緑が丘 1 4 6 0 武蔵村山市 208-8501 東京都武蔵村山市本町 1－1－1							23586		H11・10・9	01 暖房用熱風炉	26.2 m2	54.0 L/h		油圧式バーナー	54 L/h	灯油	0.002	15538	16.3	
							23587		H11・10・9	01 暖房用熱風炉	11.8 m2	24.6 L/h		油圧式バーナー	24.6 L/h	灯油	0.002	15539	14.4	
12878 武蔵村山市立第三小学校 208-0001 中藤 1－3 6－1 武蔵村山市 208-8501 東京都武蔵村山市本町 1－1－1							23590		H15・12・3	01 暖房用熱風炉	11.8 m2	24.1 L/h		油圧式バーナー	27.4 L/h	灯油	0.005	15540	11.8	
							23591		H15・12・3	01 暖房用熱風炉	18.2 m2	36.0 L/h		油圧式バーナー	68.4 L/h	灯油	0.005	15541	16.4	
12879 武蔵村山市立第三中学校 208-0002 神明 4－1 1 7－1 武蔵村山市 208-8501 東京都武蔵村山市本町 1－1－1							39439		H25・11・11	01 暖房用熱風炉	18.2 m2	38.2 L/h		低NOX型油圧式 バーナー	38.2 L/h	LSA重油	0.065	22113	7.4	
							39440		H25・11・11	01 暖房用熱風炉	16.2 m2	34.2 L/h		低NOX型油圧式 バーナー	34.2 L/h	LSA重油	0.065	15543	11.7	
12880 武蔵村山市立第四小学校 2080012 緑ヶ丘 1 4 6 0 武蔵村山市 208-8501 東京都武蔵村山市本町 1－1－1							35459		H17・11・30	01 その他ボイラー	18.2 m2	38.9 L/h		低NOX型高圧気流 式バーナー	37.5 L/h	灯油	0.01	15544	15.3	
							35460		H17・11・30	01 その他ボイラー	11.8 m2	16.5 L/h		低NOX型高圧気流 式バーナー	16.5 L/h	灯油	0.01	15545	14.9	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		武蔵村山市		令和4年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
12881 武蔵村山市立小中一貫校大南学園第四中学校							23597		S52・1・17	01 暖房用熱風炉	26.2 m2	54.7 L/h		油圧式バーナー	54.7 L/h	LSA重油	0.1	15547	17		
208-0013 大南2－79－1																					
武蔵村山市																					
208-8501 東京都武蔵村山市本町1－1－1																					
12883 武蔵村山市立雷塚小学校							23600		H5・10・15	01 暖房用熱風炉	18.2 m2	35.6 L/h		油圧式バーナー	35.6 L/h	LSA重油	0.1	15552	20.9		
208-0011 学園4－6－1							23601		H6・10・20	01 暖房用熱風炉	25.1 m2	55.0 L/h		油圧式バーナー	45.1 L/h	LSA重油	0.1	15553	20.9		
武蔵村山市																					
208-8501 東京都武蔵村山市本町1－1－1																					
12885 武蔵村山市立第八小学校							30398		H13・11・6	01 暖房用熱風炉	26.2 m2	51.4 L/h		油圧式バーナー	51.4 L/h	灯油	0.001	18037	13.9		
208-0021 三ツ藤2－50－1							30399		H13・11・6	01 暖房用熱風炉	11.8 m2	27.1 L/h		油圧式バーナー	27.1 L/h	灯油	0.001	18038	10.2		
武蔵村山市																					
208-8501 東京都武蔵村山市本町1－1－1																					
12886 武蔵村山市立第九小学校							23608		S55・4・25	01 暖房用熱風炉	26.2 m2	54.0 L/h		油圧式バーナー	54 L/h	LSA重油	0.1	15558	7		
208-0011 学園1－85－1							23609		S55・4・25	01 暖房用熱風炉	11.8 m2	21.0 L/h		油圧式バーナー	21 L/h	LSA重油	0.1	15559	7		
武蔵村山市																					
208-8501 東京都武蔵村山市本町1－1－1																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		武蔵村山市		令和4年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
12887 武蔵村山市立第十小学校							23610		S57・3・15	01 暖房用熱風炉	26.2 m2	54.0 L/h		油圧式バーナー	54 L/h	LSA重油	0.1	15560	7		
208-0034 残堀 5－1 0 0－1																					
武蔵村山市																					
208-8501 東京都武蔵村山市本町 1－1－1																					
12888 武蔵村山市立第五中学校							23612		S55・2・20	01 暖房用熱風炉	18.2 m2	38.2 L/h		油圧式バーナー	38.2 L/h	LSA重油	0.1	15562	13.1		
208-0034 残堀 5－5 5							23614		S60・3・16	01 暖房用熱風炉	11.8 m2	21.0 L/h		油圧式バーナー	21 L/h	LSA重油	0.1	15562	13.1		
武蔵村山市																					
208-8501 東京都武蔵村山市本町 1－1－1																					
13346 株式会社 ダイエー 武蔵村山店							26650		H12・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	57.3 L/h					A重油	0.8				
208-0023 伊奈平 3－3 6－1																					
株式会社 ダイエー																					
650-0046 兵庫県神戸市中央区港島中町 4－1－1																					
13953 武蔵村山市総合体育館							30272		H14・8・1	01 冷温水発生機	13.8 m2	38.1 L/h		低NOX型バーナー	61 m3N/h	都市ガス(13A)	0	17962	14		
208-0031 岸 3－4 5－6							30777		H14・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	62.0 L/h						軽油	0.05			
武蔵村山市																					
208-8501 東京都武蔵村山市本町 1－1－1																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		武蔵村山市		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
13977 武蔵村山市温泉施設 2080004 本町５－２９－１ 武蔵村山市 208-8501 東京都武蔵村山市本町１－１－１							30341		H14・4・1	01 セクショナルボイラー	12.9 m2	106.7 L/h		低NOX型油圧式 バーナー	106.7 L/h	灯油	0.015	17999	4.1	
							30342		H14・4・1	01 セクショナルボイラー	12.9 m2	106.7 L/h		低NOX型油圧式 バーナー	106.7 L/h	灯油	0.015	17999	4.1	
14243 有限会社 紀の国屋 2080021 三ツ藤１－９３－２ 有限会社 紀の国屋 2080021 東京都武蔵村山市三ツ藤１－９３－２							31295		H15・3・8	01 貫流ボイラー	9.0 m2	71.0 L/h		低NOX型油圧式 バーナー	71 L/h	灯油	0.002	18446	14.5	
							31296		H15・3・8	01 貫流ボイラー	9.0 m2	71.0 L/h		低NOX型油圧式 バーナー	71 L/h	灯油	0.002	18446	14.5	
							43514		H30・11・10	01 貫流ボイラー	8.9 m2	72.8 L/h		油圧式バーナー	72.8 L/h	灯油	0.002	18446	14.5	
14597 武蔵村山病院 2080022 榎１－１－５ 社会医療法人財団大和会 2070014 東京都東大和市南街１－１３－１２							33350		H17・1・15	30 ディーゼル機関(非 常用)	169.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	169 L/h	A重油	0.8	19079	22.6	
							38880		H24・11・25	01 その他ボイラー	12.7 m2	33.9 L/h		ガスバーナー	54.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19140	26.8	
							38881		H24・12・2	01 その他ボイラー	12.7 m2	33.9 L/h		ガスバーナー	54.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19140	26.8	
							39071		H25・3・1	31 ガス機関(常用) 稀薄燃焼	75.0 L/h			ガス専焼機関	67 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21908	24.5	
							39072		H25・3・1	31 ガス機関(常用) 稀薄燃焼	75.0 L/h			ガス専焼機関	67 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21909	24.5	
14859 イオンモールむさし村山 2080022 榎１－１－３ イオンモール株式会社 2610023 千葉県千葉市美浜区中瀬１－５－１							34602		H18・7・31	30 ディーゼル機関(非 常用)	164.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	164 L/h	A重油	0.8	19629	21.7	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		武蔵村山市		令和4年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
14985 わらべや日洋食品株式会社 東京工場 2080022 榎 1－1－1 8 わらべや日洋食品株式会社 1620067 東京都新宿区富久町 1 3－1 5							35055		H19・4・15	01 貫流ホィラー	9.2 m2	69.8 L/h		低NOX型バーナー	111.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19842	15.9	
							35056		H19・4・15	01 貫流ホィラー	9.2 m2	69.8 L/h		低NOX型バーナー	111.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19842	15.9	
							35057		H19・4・15	01 貫流ホィラー	9.2 m2	69.8 L/h		低NOX型バーナー	111.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19842	15.9	
							45214		R3・10・10	01 貫流ホィラー	9.8 m2	70.9 L/h		低NOX型バーナー	113.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19842	15.9	
							45215		R3・10・10	01 貫流ホィラー	9.8 m2	70.9 L/h		低NOX型バーナー	113.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19842	15.9	
							45216		R3・10・10	01 貫流ホィラー	9.8 m2	70.9 L/h		低NOX型バーナー	113.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19842	15.9	
16301 小中一貫校村山学園 2080012 緑が丘 1 4 6 0 武蔵村山市 208-8501 東京都武蔵村山市本町 1－1－1							39950		H22・3・6	01 冷温水発生機	11.0 m2	17.2 L/h		低NOX型バーナー	27.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22417	3.5	
17378 日本電子株式会社 武蔵村山製作所 2080023 伊奈平 2－1 1－1 日本電子株式会社 1960021 東京都昭島市武蔵野 3－1－2							45141		R3・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	71.9 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	71.9 L/h	軽油	0.001	25135	21.6	