

西東京市内の駐車場における泡消火剤流出事故による地下水への影響調査結果

単位：ng/L

単位：ng/L

単位：ng/L

単位：ng/L

所在地	地点 番号	4月調査 調査日：4/17～4/30			7月調査 調査日：7/16～7/18			10月調査 調査日：10/17～10/21			1月調査 調査日：1/19～1/20		
		P F O S 及び P F O A	P F O S	P F O A	P F O S 及び P F O A	P F O S	P F O A	P F O S 及び P F O A	P F O S	P F O A	P F O S 及び P F O A	P F O S	P F O A
西東京市	1	0.3未満	0.1未満	0.2未満	0.3未満	0.1未満	0.1未満	0.3未満	0.1未満	0.1未満	0.3未満	0.1未満	0.1未満
	2	1.2	0.9	0.3	0.9	0.8	0.1	10	0.7	10	0.8	0.7	0.1未満
	3	9.8	6.1	3.7	9.5	5.5	4.0	10	5.0	5.4	12	7.8	4.7
	4	4.4	2.6	1.8	4.5	2.3	2.2	4.2	2.2	2.0	4.1	2.4	1.7
	5	0.3	0.1	0.2未満	0.3未満	0.1	0.1	0.6	0.3	0.3	0.4	0.2	0.2
	6	7.7	4.5	3.2	7.6	3.7	3.9	6.5	3.1	3.4	7.5	3.5	4.0
	7	12	5.0	6.9	10	3.9	6.1	10	4.8	5.5	6.1	2.5	3.6
	8	10	5.4	5.1	12	3.7	9.0	12	4.1	8.0	10	5.7	4.3
	9	0.9	0.4	0.4	0.8	0.3	0.5	10	0.4	10	0.8	0.6	0.2
	10	7.1	3.4	3.7	5.0	2.1	2.9	6.7	2.8	3.9	4.8	2.7	2.1
	11	15	10	4.5	12	7.5	4.9	12	7.4	4.8	13	8.4	4.8
練馬区	12	4.4	2.7	1.7	3.8	2.0	1.7	5.2	3.3	1.9	5.0	3.1	1.8
	13	16	13	3.9	16	13	2.8	23	19	3.6	15	11	3.6
	14	4.7	2.1	2.6	5.7	2.9	2.8	14	9.7	4.2	15	10	4.7
	15	1.2	1.0	0.2未満	1.1	0.8	0.2	2.1	1.6	0.4	5.5	2.9	2.5
	16	34	26	7.6	37	28	9.1	31	24	7.4	29	21	7.4