

#### 4 事後調査の結果の概略

本調査では平成 29 年度に実施した第 3 期外構工事、第 4 期除却工事及び外構工事を対象とし、騒音、振動及びその他の環境保全のための措置についてとりまとめた。

##### (1) 騒音（建設機械の稼働による建設作業騒音レベル）

工事区域境界上の建設作業騒音レベルの最大値 ( $L_{A5}$ ) は、第 3 期外構工事時が 78dB、第 4 期除却工事時が 74dB、第 4 期外構工事時が 78dB であり、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例（平成 12 年 12 月 22 日、条例第 215 号 以下、「環境確保条例」という。）」に基づく指定建設作業に適用する勧告基準（外構工事：80dB、除却工事 85dB）を下回った。

評価書の予測結果との比較では、第 3 期外構工事時がほぼ同程度、第 4 期除却工事時が 6dB 下回り、第 4 期外構工事時は 3dB 上回った。

##### (2) 振動（建設機械の稼働による建設作業振動レベル）

工事区域境界上の建設作業振動レベルの最大値 ( $L_{10}$ ) は、第 3 期外構工事時が 58dB、第 4 期除却工事時が 66dB、第 4 期外構工事時が 65dB であり、「環境確保条例」に基づく指定建設作業に適用する勧告基準（外構工事：70dB、除却工事 75dB）を下回った。

評価書の予測結果との比較では、第 3 期外構工事時が 5dB 下回り、第 4 期除却工事時がほぼ同程度、第 4 期外構工事時は 5dB 上回った。

##### (3) その他の環境保全のための措置

その他の環境保全のための措置の実施状況についても調査を行った。

## 5 その他

### (1) 事後調査を実施した者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに事後調査委託を受けた者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

[実施者]

名 称：東京都

代表者：東京都知事 小池 百合子

所在地：東京都新宿区西新宿二丁目8番1号

[受託者]

名 称：株式会社 豊産業

代表者：代表取締役 三尋木 文人

所在地：神奈川県横浜市中区西竹之丸27番地

### (2) 添付資料等一覧

ア 事後調査の結果

① 騒音（別紙1）	p 5
② 振動（別紙2）	p20
③ その他の環境保全のための措置（別紙3）	p27
イ 環境影響評価手続等の状況（別添1）	p28
ウ 事後調査の進捗状況（別添2）	p29

### (3) 連絡先

ア 名 称：東京都西部住宅建設事務所

イ 所 在 地：東京都立川市錦町三丁目12番11号

電話番号：042-527-3531

ウ 担当部署：計画課 計画担当