

資料編

1	騒音・振動	資料編 1
①	建設作業騒音	資料編 1
②	建設作業振動	資料編 2

1 騒音・振動

① 建設作業騒音


表1-1 建設作業騒音の調査結果（地点A）

調査地点：A

調査年月日：平成31年1月23日（水）

単位：dB

時刻	騒音レベル（1時間値）				勧告基準値
	L _{A5}	L _{A50}	L _{A95}	L _{Aeq}	
7:00～8:00	55	50	43	52	—
8:00～9:00	62	56	50	58	80
9:00～10:00	65	57	53	61	
10:00～11:00	62	56	52	60	
11:00～12:00	64	56	52	60	—
12:00～13:00	56	50	47	52	
13:00～14:00	60	55	52	57	
14:00～15:00	63	56	52	59	80
15:00～16:00	58	50	46	53	
16:00～17:00	58	53	49	55	
17:00～18:00	57	51	45	53	—



② 建設作業振動

表1-2 建設作業振動の調査結果（地点A）

調査地点：A

調査年月日：平成31年1月23日（水）

単位：dB

時刻	振動レベル（1時間値）			勧告基準値
	L ₁₀	L ₅₀	L ₉₀	
7:00～8:00	23	18	16	—
8:00～9:00	30	26	22	70
9:00～10:00	33	28	25	
10:00～11:00	32	27	24	
11:00～12:00	34	30	26	
12:00～13:00	29	24	20	—
13:00～14:00	34	30	26	70
14:00～15:00	35	30	26	
15:00～16:00	30	25	21	
16:00～17:00	31	27	23	
17:00～18:00	27	21	19	—

