

Q 1 1段目の既存チェーンをベルトに変えることは可能か

A 可とします。(別紙1も参照してください。)

Q 2 2本一括りにしている容器を1本ずつ固定にしたいが可能か

A 可とします。(別紙1も参照してください。)

Q 3 容器収納庫はどのような場合に認められるのか

A 例えば、次のようなケースが考えられます。

- ・消費者から壁への施工（穴あけ）を断られたため。
- ・容器下から1/4の位置付近の壁への穴あけが不可能なため。

Q 4 ハザードマップの凡例に1mの区分がありません。

A 全L協保安・業務G3第144号に準拠し、0.5～3mの地域も1m以上とみなします。
 なお、江東5区（墨田、江東、足立、葛飾、江戸川区）は、埋立地域を除き、おおむね
 全て1m以上と判断してよいこととします。(別紙2も参照してください。)

Q 5 独立支柱への鎖・ベルトの2本目追加に係る施工は認められるのか。

A 可とします。ただし、既存独立支柱への2本目の追加施工部分に限ります。基礎の打ち直し等は不可とします。(別紙3も参照してください。)

Q 6 補助金交付決定通知後、都市ガスへの切替等により消費先が2件の減少し、新たに2件の消費先を獲得したが、変更申請は必要か。

A 軽微な変更として扱います。ただし、実績報告書では、備考欄に以下の例のように記載してください。

なお、設置場所の増加、容器収納庫への変更等、**増額**が生じる予定がある場合は、**事前**
に変更申請をお願いします（減額になる場合は変更申請は不要）。

設置場所及び安全機器の一覧表
 事業者名 株式会社 ○○○○

第12号様式別紙

整理番号	設置場所 (区市町村名)	設置場所 (町丁目番号:全角)	機器種類	メーカー名	品番等	数量	設置日	備考
1	○○区	○-○-○	ベルト	(株)○○	000-00	2	2023/6/30	
2	○○区	○-○-○	ベルト	(株)○○	000-00	2		都市ガスに切替
3	△△区	△-△-△	鉄鎖	(株)○○	000-00	2		他販売店へ切替
4	△△区	△-△-△	鉄鎖	(株)○○	000-00	2	2023/8/31	
5	□□市	□-□	容器収納庫	(株)○○	000-00	1	2023/10/31	
6	□□市	□-□	容器収納庫	(株)○○	000-00	1	2023/10/31	
7	○○区	○-○-○	ベルト	(株)○○	000-00	2	2023/12/20	新規消費先(整理番号1代替)
8	△△区	△-△-△	鉄鎖	(株)○○	000-00	2	2023/12/20	新規消費先(整理番号2代替)

Q7 原材料費等の高騰に伴い設備費の改定があった。変更申請はその都度か、まとめてでも良いか。

A 設備費の値上げや容器収納庫への変更等、**増額**が生じる予定がある場合は、**事前に**変更申請をお願いします。

また、見積書の有効期限等にご留意いただくなど、工事業者様とトラブルがないようご留意ください。

Q8 見積書の日付はいつにしたらよいか。

A 見積書の日付は、令和5年度4月10日以降のものを有効とします。

また、見積書の有効期限等にご留意いただくとともに、価格改定等に伴う再見積方法を事前に確認するなど、工事業者様とトラブルがないようご留意ください。

Q9 営業所ごとに、個々に申請してもよいか。

A 営業所単位ではなく、まとめて申請いただきますようご協力をお願いします。

Q10 支店長名で申請してもよいか。

A 原則として、液石法上の販売事業者としての申請となりますが、委任状兼使用印鑑届を添付することで可とします。

Q11 20kg 容器でも申請してもよいか。

A 液石法上の例示基準に準拠したものであれば、申請の対象となります。例えば、次のようなケースが考えられます。

- ・ 容器の胴にかけていたチェーンを、プロテクター内を通すベルト又はチェーンに交換する場合

- ・ 2本一括りにしている容器を、1本ずつベルト又はチェーンで固定する場合

なお、20kg 容器については、例示基準ではプロテクターを通すことで措置することとされており、通常二重掛けは不要ですが、二重にする特段の事情がある場合は、別途ご相談ください。

Q12 口座からの自動引き落としのため領収書がありません。

A 領収書を発行していただくことが望ましいですが、**やむを得ない場合は、通帳のコピー（表紙、1 ページ目、該当ページ）、又は電算処理明細書のコピー等を添付してください。**なお、添付書類（請求書、領収書等）について、電算処理のために押印がない場合は、**真正性を担保するため、電話等にて確認させていただく場合があります。**ご了承下さい。

Q13 手続きが簡素化されたと聞きましたが、どこが変わったのですか。

A 申請時の添付書類をいくつか省略しました。

また、ファイリングを不要とするとともに、写真データのファイル名のつけ方も見直しています。詳しくは手引をご参照ください。

○50kg容器×2本の供給設備の場合

既設ベルトをチェーンに交換することはないと仮定（原則として不交付）

セル内上段：下から3/4の位置、セル内下段：下から1/4の位置を示す。

No.	ポンベの固定方法（既設）			対策後		交付	本数		
	No.1容器	No.2容器		No.1容器	No.2容器				
1	まとめて	チェーン		→	まとめて	チェーン チェーン	○	1	
2	まとめて	チェーン		→	まとめて	チェーン ベルト	○	1	
3	まとめて	チェーン		→	まとめて	ベルト ベルト	※	2	
4	まとめて	ベルト		→	まとめて	ベルト チェーン	○	1	
5	まとめて	ベルト		→	まとめて	ベルト ベルト	○	1	
6	まとめて	チェーン	チェーン	→	まとめて	ベルト ベルト	※	2	
7	まとめて	チェーン	ベルト	→	まとめて	ベルト ベルト	※	1	
8	まとめて	ベルト	チェーン	→	まとめて	ベルト ベルト	※	1	
9	まとめて	チェーン		→	1本づつ	チェーン チェーン	チェーン チェーン	○	4
10	まとめて	チェーン		→	1本づつ	チェーン ベルト	チェーン ベルト	○	4
11	まとめて	チェーン		→	1本づつ	ベルト ベルト	ベルト ベルト	※	4
12	まとめて	ベルト		→	1本づつ	ベルト チェーン	ベルト チェーン	○	4
13	まとめて	ベルト		→	1本づつ	ベルト ベルト	ベルト ベルト	○	4
14	まとめて	チェーン	チェーン	→	1本づつ	ベルト ベルト	ベルト ベルト	※	4
15	まとめて	チェーン	ベルト	→	1本づつ	ベルト ベルト	ベルト ベルト	※	4
16	まとめて	ベルト	チェーン	→	1本づつ	ベルト ベルト	ベルト ベルト	※	4
17	1本づつ	チェーン	チェーン	→	1本づつ	チェーン チェーン	チェーン チェーン	○	2
18	1本づつ	チェーン	チェーン	→	1本づつ	チェーン ベルト	チェーン ベルト	○	2
19	1本づつ	チェーン	チェーン	→	1本づつ	ベルト ベルト	ベルト ベルト	※	4
20	1本づつ	ベルト	ベルト	→	1本づつ	ベルト チェーン	ベルト チェーン	○	2
21	1本づつ	ベルト	ベルト	→	1本づつ	ベルト ベルト	ベルト ベルト	○	2
22	1本づつ	チェーン	チェーン	→	1本づつ	ベルト ベルト	ベルト ベルト	※	4
23	1本づつ	チェーン	ベルト	→	1本づつ	ベルト ベルト	ベルト ベルト	※	2
24	1本づつ	ベルト	チェーン	→	1本づつ	ベルト ベルト	ベルト ベルト	※	2
25	固定なし	なし	なし					×	-

赤字：追加した安全機器を示す。

※：安全性がさらに向上するものとして補助対象とする。



