

アスベストの使用が判明した施設の一覧（保温材等）

（令和7年度調査結果※）

種類	所管局	施設名※	使用場所	対策状況	備考
保温材 (56施設)	財務局	職業能力開発部倉庫	空調ダクト（隠ぺい部）	未対策	改修時対策予定
	財務局	旧国立総合児童センター	地下1階～地下4階 機械室等	未対策	工事の際に対策予定
	主税局	新宿都税事務所	本館地下1階ポンプ室	未対策	解体時対策予定
	主税局	小平都税支所	B1売店 配管	未対策	解体時対策予定
	生活文化局	砂川公設市場	倉庫・作業室	除去済	令和3年度除去
	生活文化局	東京芸術劇場	B4機械室	未処理	令和11年度以降対策予定
	住宅政策本部	駒込二丁目アパート	2号棟 駒込図書館B1階機械室内	対策済	
	住宅政策本部	駒込二丁目アパート	2号棟 駒込図書館3階機械室内	除去済	
	住宅政策本部	赤坂五丁目アパート	ポンプ室	処理済	
	福祉局	東京都戦没者霊苑	休憩所棟1階トイレ天井など	一部除去済、未対策	
	福祉局	大森老人ホーム	地下2階機械室	除去済	
	保健医療局	都立広尾看護専門学校	寄宿舎塔ボイラー室	対策済	
	保健医療局	疾病対策課立川分室	2階空調機械室	未対策	対象の空調は使用していない
	産業労働局	神田庁舎	配管類など	未対策	改修時対策予定
	産業労働局	産業貿易センター台東館	配管類など	除去済	
	産業労働局	東京国際フォーラム	地下3階駐車場天井配管パッキンなど	除去済	
	産業労働局	農林総合研究センター青梅庁舎	管理棟機械室エルボ部	未対策	解体・改修時対策予定
	産業労働局	城南職業能力開発センター	配管等	未対策	解体・改修時対策予定
	産業労働局	ベンチャーNAKANO	機械室	未対策	解体時対策予定
	産業労働局	中央・城北職業能力開発センター赤羽校	旧シャワー室配管	除去済	
	産業労働局	白鬚東共同利用工場施設	機械室 配管	未対策	解体・改修時対策予定
	中央卸売市場	築地市場	地下駐車場 給排水管	閉鎖管理中	
	建設局	西多摩建設事務所	機械室配管	未対策	解体・改修時対策予定
	建設局	町田合同庁舎	B1階機械室配管など	未対策	改修時対策予定
	建設局	八重洲駐車場	ダクトパッキン	除去済	
	建設局	日本橋駐車場	汚水配管	除去済	
	建設局	宝町駐車所	ダクトパッキン	対策済	令和7年度除去予定
	建設局	東銀座駐車場	ダクトパッキン	対策済	令和7年度除去予定
	建設局	恩賜上野動物園	小獣館 ダクト	未対策	定期的に劣化状況を確認（点検を実施）
	建設局	中野区総合庁舎	通路・事務室 天井	未対策	解体中 解体時期未定
	東京消防庁	天沼第一家待機機宿舎	配管	除去済	
	東京消防庁	谷中出張所	配管	未対策	改修工事で一部撤去、改修工事等に併せて順次撤去
	交通局	新宿線・九段下駅	消火管（曲管部）	未対策	定期的に劣化状況を確認（点検を実施）
	交通局	新宿線・神保町駅	消火管（曲管部）	除去済	
	交通局	新宿線・浜町駅	消火管（曲管部）	未対策	定期的に劣化状況を確認（点検を実施）
	交通局	新宿線・森下駅	消火管（曲管部）	未対策	定期的に劣化状況を確認（点検を実施）
	交通局	新宿線・住吉駅	消火管（曲管部）	未対策	定期的に劣化状況を確認（点検を実施）
	交通局	新宿線・西大島駅	消火管（曲管部）	未対策	定期的に劣化状況を確認（点検を実施）
	交通局	新宿線・新宿駅	鉄骨柱	未対策	定期的に劣化状況を確認（点検を実施）
	交通局	三田線・三田駅	消火管（曲管部）	未対策	定期的に劣化状況を確認（点検を実施）
	交通局	馬込車両検修場分区庁舎	給水管（曲管部）	除去済	
	水道局	文京営業所	屋上	処理済	
	下水道局	志村ポンプ所	1F 発電機室その他	除去済	
	下水道局	町屋ポンプ所	1F 発電機室その他露出配管	未対策	解体・改修時対策予定
	下水道局	森ヶ崎水再生センター	発電機棟B1F 換気機械室 その他	未対策	解体・改修時対策予定
	下水道局	豊島出張所	地下1階機械室配管	未対策	解体・改修時対策予定
	教育庁	大島海洋国際高等学校	管理棟機械室	除去済	
	教育庁	第三商業高等学校	校舎棟配管接続部など	除去済	
	教育庁	中央ろう（杉並ろう／大塚ろう杉並分教室）	トイレ（3ヶ所）給湯管	除去済	
	教育庁	石神井特別支援学校	ポンプ室など	未対策	
	教育庁	葛飾特別支援学校	ボイラー室など	未対策	
	警視庁	五日市警察署	地下機械室配管	除去済	
	警視庁	町田警察署	地下一階機械室	除去済	
	警視庁	横川住宅	PH機械室天井	除去済	
	職員共済組合	箱根路開雲	配管（曲管部）	除去済	
	職員共済組合	清瀬運動場	管理棟トイレ天井など、屋上設備基礎部	除去済	

アスベストの使用が判明した施設の一覧（保温材等）

（令和7年度調査結果※）

種類	所管局	施設名※	使用場所	対策状況	備考
耐火被覆材 (50施設)	財務局	都庁第一本庁舎	EPS区画貫通部	未対策、一部処理済、一部対策済	
	財務局	旧飯田橋庁舎	地下2階～地上20階 機械室等	未対策	解体・改修時対策予定
	財務局	旧丸の内庁舎	各階壁・柱	未対策	解体時対策予定
	主税局	新宿都税事務所	別館外壁	未対策	解体時対策予定
	福祉局	東大和療育センター	機械室など	処理済	
	福祉局	女性相談支援センター	厨房天井	除去済	
	福祉局	小山児童学園	児童棟天井など	未対策	解体時対策予定
	福祉局	潮見老人ホーム	2階厨房天井、2階バルコニー軒天、1階ゴミ置き場天井	未対策	解体・改修時対策予定
	保健医療局	東京都健康安全研究センター別館	6階屋上外壁など	未対策	改修時対策予定
	産業労働局	秋葉原庁舎	湯沸室壁	未対策	改修時対策予定
	産業労働局	産業貿易センター台東館	天井	除去済・処理済	
	産業労働局	東京国際フォーラム	ガラス棟5階屋上防水立上り保護パネルなど	除去済	
	産業労働局	肥飼料検査センター	給湯室天井など	未対策	解体・改修時対策予定
	産業労働局	東京都栽培漁業センター	飼育棟1階機械室区画貫通部	対策済	解体・改修時対策予定
	建設局	西多摩建設事務所	運転手控室など	除去済	
	建設局	町田合同庁舎	警備員室	未対策	改修時対策予定
	建設局	葛西臨海公園	事務所軒天	未対策	改修時対策予定
	建設局	亀戸中央公園	軒下	未対策	改修時対策予定
	建設局	砧公園	管理所屋根	未対策	改修時対策予定
	建設局	戸山公園	倉庫	未対策	令和7年度建物解体時除去予定
	建設局	野川公園	軒天	除去済	
	建設局	府中の森公園	倉庫	未対策	改修時対策予定
	建設局	葛西臨海水族園	調餌室など	除去済	
	建設局	葛西臨海水族園	工事課事務室など	除去済	
	建設局	芝公園	管理所屋根など	未対策	改修時対策予定
	建設局	恩賜上野動物園	小獣館 階段	未対策	目視により劣化状況を監視
	建設局	神代植物公園	燃料庫・作業小屋雨よけ	除去済	
	建設局	井の頭自然文化園	検疫舎	未対策	
	港湾局	大井ふ頭中央海浜公園	電気機械棟（梁型部）	除去済	
	港湾局	三浦漁港船客待合所	非露出部	未対策	解体・改修時対策予定 定期的に劣化状況を確認
	港湾局	神津島空港消防所	非露出部	未対策	解体・改修時対策予定 定期的に劣化状況を確認
	東京消防庁	本部庁舎	13F空調機械室、14F電気室・機械室など	処理済	
	東京消防庁	狛江消防署	増築棟軒裏	処理済	
	交通局	大島車両検修場庁舎	換気口	除去済	
	交通局	新宿線・新宿駅	鉄骨	未対策・一部除去済	定期的に劣化状況を確認 (点検を実施)
	水道局	金町浄水場	オゾン処理所	除去済	
	水道局	江東給水所	自家発電機室	処理済	
	水道局	西瑞江給水所	倉庫など	除去済	
	水道局	吹上増圧ポンプ所	ポンプ室など	除去済	
	水道局	三鷹新川浄水所	薬品貯蔵室	除去済	
	水道局	朝霞浄水場	B1電気室、B2制御盤室	処理済	
	水道局	三郷浄水場	原水ポンプ所など	処理済	
	下水道局	大森東ポンプ所	共通F 階段室 天井・梁など	未対策	解体・改修時対策予定
	下水道局	新河岸水再生センター	脱臭機棟2F 脱臭機室 壁・柱など	未対策	解体・改修時対策予定
	下水道局	新田ポンプ所	B1F 沈砂池室 その他	未対策	解体・改修時対策予定
下水道局	中川水再生センター	換気棟2F 電気室 壁・柱など	未対策	解体・改修時対策予定	
下水道局	八王子水再生センター	沈砂池ポンプ棟1F 湯沸室・天井	未対策	解体・改修時対策予定	
下水道局	後楽ポンプ所	1F電動機室 天井	処理済		
教育庁	葛飾特別支援学校	ボイラー室など	未対策		
警視庁	警視庁本部庁舎	3階から18階機械室柱型、梁型	除去済		

アスベストの使用が判明した施設の一覧（保温材等）

（令和7年度調査結果※）

種類	所管局	施設名※	使用場所	対策状況	備考
断熱材 (94施設)	総務局	災対柏木住宅	発電機煙突断熱材	除去済	
	財務局	都議会事堂	非常用発電機煙突	処理済	
	主税局	新宿都税事務所	本館煙突	未対策	解体時対策予定
	スポーツ推進本部	東京武道館	煙突	未対策	改修時対策予定
	スポーツ推進本部	有明テニスの森	機械室 煙突	除去済	
	スポーツ推進本部	多摩障害者スポーツセンター	本館煙突内部	除去済	
	スポーツ推進本部	東京体育館	機械室2煙突円筒部	除去済	
	福祉局	萩山実務学校	機械室煙突（管理棟、校舎棟）	未対策	現在施工中の改築工事により対策予定
	福祉局	小山児童学園	煙突	処理済	
	産業労働局	産業貿易センター台東館	煙突	除去済	
	産業労働局	島しょ農林水産総合センター八丈事業所（水産）	シャワー室天井	未対策	解体時対策予定
	産業労働局	ベンチャーNAKANO	煙突	未対策	解体時対策予定
	産業労働局	城南職業能力開発センター	空調機械室	未対策	解体・改修時対策予定
	産業労働局	多摩職業能力開発センター八王子校	機械室等	未対策	解体・改修時対策予定
	中央卸売市場	大田市場	事務棟ボイラー室煙突など	対策済、一部処理済	
	中央卸売市場	北足立市場	管理棟ボイラー室煙突など	処理済	
	建設局	第六建設事務所	倉庫天井など	除去済	
	建設局	西多摩建設事務所	機械室	未対策	解体時対策予定
	建設局	西部公園緑地事務所	台所換気ダクト 庁舎煙突など	未対策、一部除去済	解体時対策予定
	港湾局	新島空港ターミナルビル	屋上など	未対策	解体・改修時対策予定 定期的に劣化状況を確認
	港湾局	大井海貨1号上屋	倉庫屋根	除去済	
	港湾局	新島空港消防所	庇軒天など	除去済	
	東京消防庁	成城消防署	地下1階 発電機室	処理済	
	東京消防庁	装備工場	地下1階 受変電・発電機室	処理済	
	東京消防庁	戸塚出張所	4階 発電機室	処理済	
	東京消防庁	緑出張所	煙突1階～2階屋上	未対策	解体時対策予定
	交通局	渋谷自動車営業所	ボイラー室	処理済	
	交通局	早稲田自動車営業所	ボイラー室	処理済	
	交通局	北自動車営業所	機械室	処理済	
	交通局	千住自動車営業所	ボイラー室	除去済	
	交通局	南千住自動車営業所	ボイラー室	除去済	
	交通局	江東自動車営業所	ボイラー室など	処理済、一部除去済	
	交通局	江戸川自動車営業所	機械室	処理済	
	交通局	大島車両検修場庁舎	機械室など	未対策、一部除去済	定期的に劣化状況を確認 (点検を実施)
	交通局	新宿線・東大島変電所	機械室	処理済	
	水道局	愛宕配水所	本館・煙突	処理済	
	水道局	上連雀浄水所	薬品貯蔵室	除去済	
	水道局	旧赤羽営業所	煙突	処理済	
	水道局	港南庁舎	煙突	処理済	
	水道局	小作取水堰	自家発電気室	除去済	
	水道局	水源管理事務所	煙突	処理済	
	水道局	墨田営業所	機械室	処理済	
	水道局	練馬西営業所	煙突など	処理済	
	水道局	聖ヶ丘給水所	ポンプ棟	除去済	
	水道局	文京営業所	煙突など	処理済	
	水道局	八坂給水所	自家発用煙道	除去済	
	下水道局	葛西水再生センター	管理棟(本館)1F 発電機室 空気冷却器	除去済	
	下水道局	芝浦水再生センター	主ポンプ棟1F 発電機室 その他	除去済	
	教育庁	園芸高等学校	葡萄温室ボイラー室煙道	対策済	
	教育庁	大泉特別支援（大泉養護）学校	ボイラー煙突	除去済	
教育庁	葛西工業高等学校	ボイラー煙突	対策済		
教育庁	蒲田高等学校	ボイラー煙突	対策済		
教育庁	蔵前工業高等学校	ボイラー煙突	対策済		
教育庁	芸術高等学校	ボイラー煙突	対策済		
教育庁	江東特別支援（江東養護）学校	ボイラー煙突	対策済		
教育庁	小平西高等学校	体育館	除去済		
教育庁	小平南高等学校	体育館	除去済		
教育庁	芝商業高等学校	ボイラー煙突	対策済		
教育庁	城東高等学校	ボイラー煙突	対策済		
教育庁	白鷺特別支援（白鷺養護）学校	ボイラー煙突	対策済		
教育庁	砂川高等学校	体育館（アリーナ） 天井	除去済		
教育庁	墨田工業高等学校	ボイラー煙突	対策済		
教育庁	墨田特別支援（墨田養護）学校	ボイラー煙突	対策済		
教育庁	田無特別支援（田無養護）学校	ボイラー煙突	対策済		
教育庁	多摩桜の丘学園（多摩養護学校）	ボイラー煙突	除去済		

アスベストの使用が判明した施設の一覧（保温材等）

（令和7年度調査結果※）

種類	所管局	施設名※	使用場所	対策状況	備考
	教育庁	調布特別支援（調布養護）学校	ボイラー煙突	対策済	
	教育庁	農業高等学校	ボイラー煙突	対策済	
	教育庁	拝島高等学校	ボイラー煙突	対策済	
	教育庁	白鷗高等学校	ボイラー煙突	対策済	
	教育庁	八王子桑志高等学校	ボイラー煙突	除去済	
	教育庁	八王子東特別支援（八王子東養護）学校	ボイラー煙突	対策済	
	教育庁	一橋高等学校	ボイラー室	対策済	
	教育庁	日比谷高等学校	ボイラー煙突	除去済	
	教育庁	深川高等学校	ボイラー煙突	対策済	
	教育庁	本所高等学校	ボイラー煙突	対策済	
	教育庁	松が谷高等学校	体育館天井	除去済	
	教育庁	美原高等学校	ボイラー煙突など	対策済	
	教育庁	向丘高等学校	体育館	除去済	
	教育庁	武蔵村山高等学校	ボイラー煙突	処理済	
	教育庁	紅葉川高等学校	ボイラー煙突	対策済	
	教育庁	両国高等学校	ボイラー煙突	対策済	
	教育庁	農産高等学校	ボイラー煙突	未対策	解体時対策予定
	教育庁	葛飾特別支援学校	機械室	未対策	
	警視庁	飯田橋庁舎	煙突ダクト	除去済	
	警視庁	厚生課所管 矢来寮	煙突	除去済	
	警視庁	渋谷警察署	地下2, 3ファンルームダクト	除去済	
	警視庁	高尾警察署 西寺方駐在所	洗面所壁	処理済	
	警視庁	高島平警察署	屋上煙突	除去済	
	警視庁	高輪警察署 一心寮	煙突	除去済	
	警視庁	玉川警察署	煙突	除去済	
	警視庁	月島警察署	煙突	除去済	
	警視庁	三宅島警察署	煙突ダクト	除去済	
	職員共済組合	清瀬運動場	ボイラー室	除去済	
	職員共済組合	箱根路開雲	宿舎1階階段下壁下地材	除去済	

アスベストの使用が判明した施設の一覧（保温材等）

（令和7年度調査結果※）

種類	所管局	施設名※	使用場所	対策状況	備考
岩綿吸音板 (242施設)	総務局	立川地域防災センター	防災棟など	対策済	
	財務局	旧国立総合児童センター	地下2階、地下1階、2階、4階の一部 天井	未対策	空気環境測定を実施（使用部分のみ） 工事の際に対策予定
	財務局	旧飯田橋庁舎	地下2階～地上20階 機械室等	未対策	解体・改修時対策予定
	主税局	江東都税事務所	事務室天井など	未対策	解体時対策予定
	主税局	千代田都税事務所	事務室天井	未対策	解体時対策予定
	主税局	練馬自動車税事務所	事務室天井	未対策	解体時対策予定
	スポーツ推進本部	有明テニスの森	有明コロシアム共通報道関係室No.3	除去済	
	福祉局	吉祥寺老人ホーム	洗濯室天井など	未対策、一部除去済	解体・改修時対策予定
	福祉局	北児童相談所	事務室など	未対策	解体時対策予定
	福祉局	品川景德学園	児童棟テラス、バルコニー床裏など	未対策	解体時対策予定
	福祉局	八王子児童相談所		除去済	
	福祉局	立川通勤寮	廊下など	未対策	解体時対策予定
	福祉局	七生福祉園	保育棟衛生室など	未対策	解体時対策予定
	福祉局	町田生活実習所	事務所など	未対策、一部除去済	解体時対策予定
	福祉局	東京都社会福祉保健医療研修センター	9階各教室	除去済	
	福祉局	日野療護園	厨房天井など	未対策	解体時対策予定
	福祉局	(公財)東京都福祉保健財団城北労働・福祉センター	2階健康相談室薬局天井	一部除去済み	
	保健医療局	東京都広尾庁舎	事務室	処理済	
	産業労働局	秋葉原庁舎	喫茶厨房天井など	除去済	
	産業労働局	神田庁舎	会議室天井など	未対策	改修時対策予定
	産業労働局	肥飼料検査センター	廊下など	未対策	解体・改修時対策予定
	産業労働局	農林総合研究センター立川庁舎	本館天井など	未対策、一部除去済	解体・改修時対策予定
	産業労働局	農林総合研究センター江戸川庁舎	本館天井	未対策	解体・改修時対策予定
	産業労働局	中央・城北職業能力開発センター赤羽校	実習棟、本館1階倉庫等天井	未対策、一部除去済	解体・改修時対策予定
	中央卸売市場	食肉市場	特高変電所2階打合室など	未対策	解体・改修時対策予定
	中央卸売市場	淀橋市場	事務所棟4F廊下天井	未対策	目視にて定期点検を実施
	建設局	明石町文書倉庫	文書倉庫	未対策	解体・改修時対策予定
	建設局	職員研修所	倉庫など	未対策	解体・改修時対策予定
	建設局	第四建設事務所	喫煙室天井など	未対策	改修時対策予定
	建設局	町田合同庁舎	中央監視室天井など	未対策	改修時対策予定
	建設局	井の頭自然文化園	象舎及び放飼場飼育詰所など	未対策	改修時対策予定
	建設局	上野恩賜公園	管理所天井	未対策	改修時対策予定
	建設局	恩賜上野動物園	飼育詰所など	未対策、一部除去済	改修時対策予定
	建設局	葛西臨海公園	階段室など	未対策	改修時対策予定
	建設局	旧古河庭園	廊下など	未対策	改修時対策予定
	建設局	猿江恩賜公園	テニスコート更衣室など	未対策	改修時対策予定
	建設局	善福寺川緑地	管理所女子更衣室天井など	未対策	改修時対策予定
	建設局	善福寺公園	管理所事務所・玄関天井	未対策	改修時対策予定
	建設局	東部公園緑地事務所	天井	未対策	改修時対策予定
	建設局	東綾瀬公園	管理所廊下など	未対策	改修時対策予定
	建設局	東白髭公園	会議室など	未対策	改修時対策予定
	建設局	光が丘公園	事務室・倉庫天井など	未対策	改修時対策予定
	建設局	瑞江葬儀所	控室	未対策	令和8年度建物解体時除去予定
	建設局	水元公園	管理事務所会議室・天井	未対策	改修時対策予定
	建設局	蘆花恒春園	事務室	未対策	改修時対策予定
	建設局	神代植物公園	有料駐車場詰所など	未対策、一部除去済	改修時対策予定
	建設局	小金井公園	書庫天井など	未対策	改修時対策予定 点検にて劣化状況把握
建設局	小平霊園管理所	技術室天井など	除去済		
建設局	西部公園緑地事務所	会議室天井	処理済		
建設局	多磨霊園	管理事務所 事務室天井など	未対策	改修時対策予定	
建設局	東村山中央公園	管理所事務所天井	未対策	改修時対策予定	
建設局	陵南公園	事務室など	未対策	改修時対策予定	
建設局	武蔵野中央公園	更衣室天井など	未対策	改修時対策予定	
港湾局	辰巳排水機場	事務室など	未対策	解体・改修時対策予定 定期的に劣化状況を確認	
港湾局	新砂水門管理所	操作室	未対策	解体・改修時対策予定 定期的に劣化状況を確認	
港湾局	大井ふ頭中央海浜公園管理舎	湯沸室など	除去済		
港湾局	大島職員宿舎大島工事監督員宿舎1号	洗面脱衣室・天井など	除去済		
東京消防庁	東京防災指導協会	事務室他1箇所	処理済		
東京消防庁	品川消防署	B1F食堂	除去済		
東京消防庁	田園調布消防署	2F便所ほか1か所	未対策	改修時対策予定	
東京消防庁	荒川消防署	4F廊下	未対策	改修時対策予定	
東京消防庁	音無川出張所	9F手洗所	未対策	改修時対策予定	

アスベストの使用が判明した施設の一覧（保温材等）

（令和7年度調査結果※）

種類	所管局	施設名※	使用場所	対策状況	備考
東京消防庁	日暮里出張所		3F便所	未対策	改修時対策予定
東京消防庁	栄町出張所		1F便所	未対策	改修時対策予定
東京消防庁	長淵出張所		2F便所	未対策	改修時対策予定
東京消防庁	大神出張所		1F脱衣室ほか2か所	未対策	改修時対策予定
東京消防庁	蓮根出張所		1F便所	未対策	改修時対策予定
東京消防庁	奥沢出張所		2F便所	未対策	改修時対策予定
東京消防庁	新町出張所		2F便所	未対策	改修時対策予定
東京消防庁	池袋消防署		B1F厨房ほか1か所	未対策	改修時対策予定
東京消防庁	京橋消防署		2F事務室ほか1か所	未対策	改修時対策予定
東京消防庁	築地出張所		2F便所	未対策	改修時対策予定
東京消防庁	人形町出張所		2F便所	未対策	改修時対策予定
東京消防庁	滝王子出張所		1F事務室ほか2か所	未対策	改修時対策予定
東京消防庁	大森消防署		2F事務室ほか1か所	未対策	改修時対策予定
東京消防庁	市野倉出張所		1F便所	未対策	改修時対策予定
東京消防庁	羽田出張所		2F便所	未対策	改修時対策予定
東京消防庁	碑文谷出張所		1F便所	未対策	改修時対策予定
東京消防庁	松原出張所		2F便所	未対策	改修時対策予定
東京消防庁	中野消防署		2F便所	未対策	改修時対策予定
東京消防庁	杉並消防署		2F便所	未対策	改修時対策予定
東京消防庁	高井戸出張所		1F便所	未対策	改修時対策予定
東京消防庁	貫井出張所		1F便所	未対策	改修時対策予定
東京消防庁	上野消防署		2F便所	未対策	改修時対策予定
東京消防庁	谷中出張所		1F仮眠室ほか1か所	未対策	改修時対策予定
東京消防庁	浅草橋出張所		2F便所	未対策	改修時対策予定
東京消防庁	熊川出張所		2F便所	未対策	改修時対策予定
東京消防庁	麹町消防署		2F男子トイレ	未対策	改修時対策予定
東京消防庁	赤坂消防署		2F女子トイレ	未対策	改修時対策予定
東京消防庁	高輪消防署		3F便所ほか1か所	未対策	改修時対策予定
東京消防庁	港南出張所		3Fトイレ	未対策	改修時対策予定
東京消防庁	荏原消防署		1F救急仮眠室ほか2か所	未対策	改修時対策予定
東京消防庁	旗の台出張所		3Fトイレ	未対策	改修時対策予定
東京消防庁	四谷消防署		1F男子トイレ	未対策	改修時対策予定
東京消防庁	新宿御苑出張所		2F男子トイレほか1か所	未対策	改修時対策予定
東京消防庁	久我山出張所		2F仮眠室	未対策	改修時対策予定
東京消防庁	西が丘出張所		2F事務室ほか2か所	未対策	改修時対策予定
東京消防庁	滝野川消防署		2F事務室ほか4か所	未対策	改修工事で一部撤去、改修工事等に併せて順次撤去
東京消防庁	三軒家出張所		2F男子トイレ	未対策	改修時対策予定
東京消防庁	田端出張所		2F男子トイレ	未対策	改修時対策予定
東京消防庁	石神井消防署		2F事務室ほか2か所	未対策	改修時対策予定
東京消防庁	関町出張所		2F男子トイレ	未対策	改修時対策予定
東京消防庁	大泉出張所		2F男子トイレ	未対策	改修時対策予定
東京消防庁	西東京消防署		2F女子トイレほか1か所	未対策	改修時対策予定
東京消防庁	西原出張所		1F男子トイレ	未対策	改修時対策予定
東京消防庁	本木出張所		1F男子トイレ	未対策	改修時対策予定
東京消防庁	墨田出張所		2Fトイレ	未対策	改修時対策予定
東京消防庁	立花出張所		2F事務室ほか2か所	未対策	改修時対策予定
東京消防庁	江戸川消防署		1F男子トイレほか2か所	未対策	改修時対策予定
東京消防庁	国立出張所		2Fトイレ	未対策	改修時対策予定
東京消防庁	由木分署		2F事務室ほか2か所	未対策	改修時対策予定
東京消防庁	元八王子出張所		1F男子トイレ	未対策	改修時対策予定
東京消防庁	浅川出張所		1Fトイレ	未対策	改修時対策予定
東京消防庁	多摩センター出張所		2F男子トイレ	未対策	改修時対策予定
東京消防庁	上高田第二家族待機機舎		1F玄関ほか1か所	除去済	
東京消防庁	天沼第一家族待機機舎		台所ほか1か所	除去済	
東京消防庁	三田家族待機機舎		1F和室天井	除去済	
東京消防庁	大師前出張所		1F電気室	除去済	
交通局	田町第二寮		集会室	除去済	
交通局	田端寮		集会室	未対策	定期的に劣化状況を確認 （点検を実施） 令和7年度中に解体予定
交通局	荒川電車営業所		事務室	除去済	
交通局	荒川保守庁舎		事務室等	未対策	目視点検
交通局	渋谷自動車営業所		厚生室	除去済	
交通局	早稲田自動車営業所		事務室	処理済	
交通局	北寮		階段室など	未対策	定期的に劣化状況を確認 （点検を実施）

アスベストの使用が判明した施設の一覧（保温材等）

（令和7年度調査結果※）

種類	所管局	施設名※	使用場所	対策状況	備考
	交通局	千住寮	集会室	未対策	定期的に劣化状況を確認 （点検を実施）
	交通局	春日庁舎	駐車場	除去済	
	交通局	高松庁舎	事務室など	除去済	
	交通局	浅草線・東銀座駅	事務室	除去済	
	交通局	浅草線・浅草橋駅	駅務室	除去済	
	交通局	浅草線・西馬込駅地上仮泊所	仮泊室	除去済	
	交通局	浅草線・三田駅地上仮泊所	仮泊室	除去済	
	交通局	三田線・巣鴨駅	事務室	除去済	
	交通局	三田線・新高島平駅	駅務室、出札室等	未対策	定期的に劣化状況を確認 （点検を実施）
	交通局	三田線・本蓮沼駅地上仮泊所	仮泊室	除去済	
	交通局	新宿線・馬喰横山駅	係員室	除去済	
	交通局	新宿線・市ヶ谷駅地上仮泊所	仮泊室	除去済	
	交通局	新宿線・神保町駅地上仮泊所	仮泊室	除去済	
	交通局	新宿線・小川町駅地上仮泊所	仮泊室	除去済	
	交通局	新宿線・岩本町駅地上仮泊所	仮泊室	除去済	
	交通局	新宿線・坂町変電所	事務室など	除去済	
	交通局	高島平乗務区庁舎	事務室など	除去済	
	交通局	志村車両検修場	階段など	未対策	定期的に劣化状況を確認 （点検を実施）
	交通局	モノレール東園駅	駅務室など	除去済	
	交通局	モノレール西園駅	出札室など	除去済	
	水道局	朝霞浄水場	薬品処理所機械室など	除去済	
	水道局	砧下浄水所	中央監視室	除去済	
	水道局	境浄水場	監視室など	除去済	
	水道局	新砂材料置場	事務室など	除去済	
	水道局	杉並浄水所	配水ポンプ室	除去済	
	水道局	杉並東営業所	事務室など	除去済	
	水道局	台東営業所	書庫など	除去済	
	水道局	滝の沢浄水所	ポンプ室	除去済	
	水道局	東村山浄水場	配水ポンプ所など	除去済	
	水道局	日野増圧ポンプ所	廊下など	除去済	
	水道局	福生武蔵野台浄水所	電気室	除去済	
	水道局	三沢浄水所	ホール	除去済	
	水道局	三園浄水場	旧薬品管理所薬注監視室	除去済	
	水道局	八坂給水所	廊下など	除去済	
	下水道局	梅田ポンプ所本館	本館2F 電算室 天井・梁など	未対策	解体・改修時対策予定
	下水道局	大森南ポンプ室	2F 廊下 天井・梁など	未対策、一部除去済	解体・改修時対策予定
	下水道局	北多摩一号水再生センター	汚泥処理棟 2F 控室・天井など	未対策	解体・改修時対策予定
	下水道局	清瀬水再生センター	汚泥処理棟 2F 廊下・天井など	未対策、一部処理・除去済	解体・改修時対策予定
	下水道局	小岩ポンプ所	ポンプ棟2F ホール 天井・梁など	未対策	解体・改修時対策予定
	下水道局	小菅水再生センター	汚泥焼却棟（西）3F 廊下 天井・梁など	未対策、一部除去済	解体・改修時対策予定
	下水道局	芝浦水再生センター	西系覆蓋1F 機械室 壁・柱など	未対策、一部除去済	解体・改修時対策予定
	下水道局	新宿ポンプ所	沈砂池棟2F 湯沸室 天井・梁など	未対策	解体・改修時対策予定
	下水道局	弦巻庁舎	2F 廊下 天井・梁など	除去済	
	下水道局	中川水再生センター	主ポンプ室3F 廊下 天井・梁など	未対策、一部除去済	解体・改修時対策予定
	下水道局	西小松川ポンプ所	管理棟 F 2F 廊下（C） 天井・梁など	未対策	解体・改修時対策予定
	下水道局	東小松川ポンプ所	本館1F 階段（中） 天井・梁など	未対策	解体・改修時対策予定
	下水道局	細田ポンプ所	発電・特高Z-0F 前室 天井・梁など	未対策	解体・改修時対策予定
	下水道局	南多摩水再生センター	高度処理棟 3F 電子計算機室・天井など	未対策	解体・改修時対策予定
	下水道局	森ヶ崎水再生センター	第一汚泥処理工場2F 廊下 天井・梁など	未対策、一部処理済	解体・改修時対策予定
	教育庁	足立高等学校	3棟校長室	除去済	
	教育庁	足立新田高等学校	教室	処理済	
	教育庁	大泉高等学校	図書資料室など	除去済	
	教育庁	大森高等学校	西棟1F廊下など	処理済	
	教育庁	蒲田高等学校	視聴覚準備室など	除去済	
	教育庁	旧前田侯爵邸	便所天井など	処理済、一部除去済	
	教育庁	篠崎高等学校	校舎棟玄関	除去済	
	教育庁	城東高等学校	体育館棟1F・ホール天井など	除去済	
	教育庁	神代高等学校	校長室	除去済	
	教育庁	墨田川高等学校	体育館棟放送室	未処理	解体・改修時対策予定
	教育庁	第三商業高等学校	体育館棟 2階放送室など	除去済	
	教育庁	日本橋高等学校	A棟 1階玄関	除去済	
	教育庁	八王子北高等学校	司書室など	除去済	
	教育庁	日野台高等学校	連絡指導室など	除去済	
	教育庁	三鷹高等学校	司書室など	除去済	
	教育庁	武蔵野北高等学校	音楽教室など	除去済	

アスベストの使用が判明した施設の一覧（保温材等）

（令和7年度調査結果※）

種類	所管局	施設名※	使用場所	対策状況	備考
	教育庁	武蔵村山高等学校	空調機械室	除去済	
	教育庁	若葉総合高等学校	格技棟・1階ホール、廊下・天井など	除去済	
	教育庁	葛飾特別支援学校	放送室	未対策	
	教育庁	八王子東特別支援学校	普通教室	未対策	
	警視庁	麻布警察署	9～10寮便所の天井など	除去済	
	警視庁	飯田橋庁舎	1, 2, 4事務室、食堂、所長室天井	除去済	
	警視庁	五日市警察署堀口橋駐在所	1階事務室、待機室、便所天井	除去済	
	警視庁	荏原警察署宮前交番	1階事務室、待機室天井	処理済	
	警視庁	青梅警察署今井駐在所	1階事務室・待機室、住宅居間天井	除去済	
	警視庁	青梅警察署今寺駐在所	1階事務室・待機室天井	除去済	
	警視庁	青梅警察署黒沢駐在所	1階事務室・待機室天井	除去済	
	警視庁	青梅警察署千ヶ瀬駐在所	1階事務室・待機室天井	除去済	
	警視庁	青梅警察署畑中駐在所	1階事務室・待機室天井	除去済	
	警視庁	神楽坂住宅	202台所、居間天井など	除去済	
	警視庁	葛西警察署船堀駅前交番	1階事務室、給湯室、便所天井	除去済	
	警視庁	浦田警察署浦田駅東口交番	1階事務室、待機室天井	除去済	
	警視庁	菊屋橋庁舎	1階E V, 玄関ホール、2階調室、3階事務室待機室、差入れ受付室、4階留置事務室、応接室、接見室、5階接見室、7階接見室、留置事務室	除去済	
	警視庁	警視庁本部庁舎	事務室廊下など	除去済	
	警視庁	麹町警察署半蔵門警備派出所	1階事務室、待機室天井	除去済	
	警視庁	厚生課所管矢来寮	1階玄関ホール天井	除去済	
	警視庁	小金井警察署小金井公園前交番	1階事務室、待機室、給湯室天井	除去済	
	警視庁	小金井警察署国分寺駅南口交番	事務室天井	除去済	
	警視庁	小金井警察署貫井南町交番	事務室天井	除去済	
	警視庁	小平警察署鷹の台駅前交番	1階事務室、待機室天井	除去済	
	警視庁	品川警察署	各階事務室・廊下・ホール天井	除去済	
	警視庁	渋谷警察署	廊下、事務室、道場、寮室天井	除去済	
	警視庁	術科センター	1射場 1～2事務室、廊下天井など	処理済	
	警視庁	台東少年センター	ホール、廊下、事務室天井	除去済	
	警視庁	高島平警察署	2階女子更衣室など	除去済	
	警視庁	高輪警察署一心寮	1階脱衣室天井	除去済	
	警視庁	立川警察署天王橋交番	1階事務室天井	除去済	
	警視庁	立川警察署錦町交番	1階事務室天井	除去済	
	警視庁	立川警察署谷保交番	1階事務室、2階階段天井	除去済	
	警視庁	玉川警察署	1～6階事務室、廊下、寮天井	除去済	
	警視庁	月島警察署	1～7事務室天井	除去済	
	警視庁	東陽住宅	集会室など	除去済	
	警視庁	富坂警察署	別館1～3事務室、廊下天井	除去済	
	警視庁	富坂警察署後染交番	1階事務室、2階通路天井	除去済	
	警視庁	練馬警察署春日寮	1～3廊下天井など	除去済	
	警視庁	東大井住宅	1階庇、ホール天井	除去済	
	警視庁	東村山警察署中里駐在所	事務室天井	除去済	
	警視庁	日野警察署東光寺駐在所	1階事務室、待機室、湯沸室天井	除去済	
	警視庁	碑文谷警察署	6階講堂など	除去済	
	警視庁	舟渡住宅	3号館 1～3階廊下、各居室天井など	除去済	
	警視庁	本所警察署長待機宿舎	1階エントランス、2階廊下天井	除去済	
	警視庁	町田警察署	裕美寮（署併設）6階廊下、7階食堂ほか天井	除去済	
	警視庁	三鷹警察署井之頭公園駅前地域安全センター	1階事務室、待機室天井	除去済	
	警視庁	横川住宅	PH機械室天井など	除去済	
	警視庁	武蔵野庁舎(旧多摩職業能力開発センター武蔵野校)	第1～3教室など	除去済	
	職員共済組合	アジュール竹芝	プールサイド天井	除去済	
	職員共済組合	清瀬運動場	管理棟トイレ天井など	除去済	
	職員共済組合	箱根路開雲	1階ピロティ天井、5階運動場天井	除去済	

※ 各施設の対策状況等は、令和7年4月1日（一部の施設は令和7年10月1日）時点のもの。

色付きの施設は今回新たに公表するもの。

掲載施設のほか、区分所有施設が5件ある。

都営住宅は居住者の同意を得られた居室に対策を実施。