

令和4年度大気基準適用施設(廃棄物焼却炉)多摩 自主測定結果一覧

番号	事業所		施設の内容				測定結果					
	所在地 名称	コード	水質基準 対象	施設呼び名	設置年月日	設置届出日	番号	採取 年月日	採取場所	排出ガス濃度 ng-TEQ/m3N	基準	適合 状況
		焼却灰等 測定	施設型式	焼却能力 火床面積	設置区分 基準 ng-TEQ/m3N							
1	立川市若葉町4-11-19 立川市清掃工場	11229	対象	2号	S54.10.01	H12.02.10	1	R04.05.19	煙突出口	0.045	5	適合
			測定あり	ストーカ炉	3,750.0 Kg/H 14.65 m2	既設 5	2	R04.07.21	煙突出口	0.056	5	適合
							3	R04.08.18	煙突出口	0.074	5	適合
							4					
2	同 上	11229	対象	3号	H09.03.01	H12.02.10	1	R04.04.21	煙突出口	0.011	1	適合
			測定あり	ストーカ炉	4,166.0 Kg/H 18.83 m2	既設 1	2	R04.06.23	煙突出口	0.022	1	適合
							3	R04.09.15	煙突出口	0.056	1	適合
							4	R04.10.20	煙突出口	0.027	1	適合
3	同 上	11229		同 上			1	R04.11.17	煙突出口	0.015	1	適合
							2	R04.12.02	煙突出口	0.013	1	適合
							3					
							4					
4	立川市錦町5-20-25 立川市錦町下水処理場	11232	対象	2号焼却炉	H03.05.01	H12.02.29	1	R04.05.26	煙道測定口	0.0000027	10	適合
			測定あり	流動床炉	1,875.0 Kg/H 7.07 m2	既設 10	2					
							3					
							4					
5	立川市富士見町3-19-4 東京都家畜保健衛生所 立川庁舎	13605		No1焼却炉	H06.02.27	H12.07.26	1	R04.09.01	焼却炉煙突	0.26	10	適合
			測定あり	固定床炉(火床炉)	140.0 Kg/H 1.80 m2	既設 10	2					
							3					
							4					
6	立川市泉町2002、昭島市もくせいの杜二丁目3-2、3-3、3-4 立川市クリーンセンター	17248	対象	1号焼却炉	R02.07.01	R02.04.07	1	R05.03.13	煙突1号測定座	0.00014	1	適合
			測定あり	ストーカ炉	2,500.0 Kg/H 12.23 m2	新設 1	2					
							3					
							4					
7	同 上	17248	対象	2号焼却炉	R02.07.01	R02.04.07	1	R05.03.14	煙突2号測定座	0.000089	1	適合
			ストーカ炉	2,500.0 Kg/H 12.23 m2	新設 1	2						
						3						
						4						
8	武蔵野市緑町3-1-5 武蔵野クリーンセンター	16238	対象	1号焼却炉	H26.05.01	H26.02.21	1	R04.12.16	煙突測定口	0.0063	1	適合
			測定あり	ストーカ炉	2,500.0 Kg/H 13.45 m2	新設 1	2					
							3					
							4					
9	同 上	16238	対象	2号焼却炉	H26.05.01	H26.02.21	1	R05.01.16	煙突測定口	0.00035	1	適合
			測定あり	ストーカ炉	2,500.0 Kg/H 13.45 m2	新設 1	2					
							3					
							4					
10	青梅市新町9-2221-1 日生研株式会社	11656		No.1焼却炉	S47.04.01	H13.08.03	1	R04.12.09	煙突測定口	0.098	10	適合
			測定あり	火格子炉	125.0 Kg/H 4.25 m2	既設 10	2					
							3					
							4					

令和4年度大気基準適用施設(廃棄物焼却炉)多摩 自主測定結果一覧

番号	事業所		施設の内容				測定結果				
	所在地 名称	コード	施設呼び名	設置年月日	設置届出日	番号	採取 年月日	採取場所	排出ガス濃度 ng-TEQ/m3N	基準	適合 状況
			施設型式	焼却能力 火床面積	設置区分 基準 ng-TEQ/m3N						
11	青梅市谷野87 株式会社 内田工務店	13929	No.1焼却炉	H13.10.15	H13.09.20	1	R05.03.27	煙突	0.68	5	適合
						2					
			測定あり 固定床炉(火床炉)	185.0 Kg/H	新設	3					
				1.66 m2	5	4					
12	青梅市新町6-7-1 (公財)東京都農林水産振興財団青梅庁舎内 東京都家畜保健衛生所 青梅施設	14238	No.1	H15.03.20	H15.02.21	1	R04.06.29	焼却炉煙突	0.12	5	適合
						2					
			測定あり ガス化炉(炭化炉)	160.5 Kg/H	新設	3					
				5.67 m2	5	4					
13	青梅市長淵5-743 青梅市墓地公園内動物炉	14590	No.1焼却炉	H17.02.01	H16.12.14	1	R04.11.14	C系列煙突	0.41	5	適合
						2					
			測定あり 固定床炉(火床炉)	53.0 Kg/H	新設	3					
				1.69 m2	5	4					
14	府中市南町6-15-13 相田化学工業株式会社	11714	No9330焼却炉(旧R-8)	H06.07.27	H12.03.30	1	R04.11.02	煙突	0.13	10	適合
						2					
			固定床炉(火床炉)	600.0 Kg/H	既設	3					
				4.00 m2	10	4					
15	同 上	11714	1号焼成炉	R02.09.19	R02.07.13	1	R04.11.04	煙突	0.059	5	適合
						2					
			固定床炉(火床炉)	80.0 Kg/H	新設	3					
				3.20 m2	5	4					
16	同 上	11714	2号焼成炉	R02.09.19	R02.07.13	1	R04.11.04	煙突	0.10	5	適合
						2					
			固定床炉(火床炉)	80.0 Kg/H	新設	3					
				3.20 m2	5	4					
17	府中市小柳町6-6 北多摩一号水再生センター	11759	対象 1系污泥焼却炉	H08.03.01	H12.02.14	1	R04.08.22	排出口(煙突)	0.000036	1	適合
						2					
			測定あり 流動床炉	5,416.0 Kg/H	既設	3					
				25.52 m2	1	4					
18	同 上	11759	対象 4系污泥焼却炉	S61.12.01	H12.02.14	1	R04.04.22	排出口(煙突)	0.0026	1	適合
						2					
			測定あり 流動床炉	4,167.0 Kg/H	既設	3					
				16.60 m2	1	4					
19	同 上	11759	対象 2号污泥焼却炉	H14.05.27	H14.04.25	1	R04.05.20	排出口(煙突)	0.00042	0.1	適合
						2					
			測定あり 流動床炉	4,589.0 Kg/H	新設	3					
				22.90 m2	0.1	4					
20	府中市浅間町2-15-1 多摩犬猫葬祭株式会社	13455	1号焼却炉	H12.03.31	H12.02.03	1	R05.01.26	煙突測定口	0.099	5	適合
						2					
			測定あり 火格子炉	150.0 Kg/H	新設	3					
				1.90 m2	5	4					

令和4年度大気基準適用施設(廃棄物焼却炉)多摩 自主測定結果一覧

番号	事業所		施設の内容				測定結果					
	所在地 名称	コード	水質基準 対象	施設呼び名	設置年月日	設置届出日	番号	採取 年月日	採取場所	排出ガス濃度 ng-TEQ/m3N	基準	適合 状況
		焼却灰等 測定	施設型式	焼却能力 火床面積	設置区分 基準 ng-TEQ/m3N							
21	昭島市田中町4-3-14 昭島市清掃センター	11861	対象	1号焼却炉	H06.03.31	H12.02.14	1	R04.04.12	煙突測定口	0.029	5	適合
			測定あり	ストーカ炉	3,958.0 Kg/H 21.70 m2	既設 5	2	R05.01.20	煙突測定口	0.082	5	適合
							3					
							4					
22	同 上	11861	対象	2号焼却炉	H07.10.31	H12.02.14	1	R04.05.31	煙突測定口	0.0061	5	適合
			測定あり	ストーカ炉	3,958.0 Kg/H 21.70 m2	既設 5	2	R04.10.14	煙突測定口	0.077	5	適合
							3					
							4					
23	昭島市宮沢町3-15-1 多摩川上流水再生センター	11908	対象	1号炉	H17.01.15	H16.12.02	1	R04.07.05	排出口(煙突)	0.00043	0.1	適合
			測定あり	流動床炉	6,250.0 Kg/H 30.20 m2	新設 0.1	2					
							3					
							4					
24	同 上	11908	対象	新3号汚泥焼却設備	H30.06.01	H30.03.29	1	R04.12.21	排出口(煙突)	0.00082	1	適合
			測定あり	ストーカ炉	2,275.0 Kg/H 17.07 m2	新設 1	2					
							3					
							4					
25	調布市緑ヶ丘1-25 白百合女子大学	11993		No.1 廃棄物焼却炉	H19.08.10	H19.06.01	1	R05.03.08	焼却炉出口	0.0018	5	適合
			測定あり	ガス化炉(炭化炉)	159.4 Kg/H 2.77 m2	新設 5	2					
							3					
							4					
26	調布市深大寺元町5-11-3 世界動物友の会 深大寺動物霊園	15350		1号焼却炉	H20.12.10	H20.10.06	1	R04.06.22	煙突	0.0095	5	適合
			測定あり	固定床炉(火床炉)	45.0 Kg/H 1.20 m2	新設 5	2					
							3					
							4					
27	町田市南成瀬8-1-1 町田市成瀬クリーンセンター	12163	対象	No.1流動床焼却炉	H07.10.01	H12.02.14	1	R04.07.20	煙道入口	0.0025	5	適合
			測定あり	流動床炉	2,083.0 Kg/H	既設 5	2					
							3					
							4					
28	同 上	12163	対象	No.2流動床焼却炉	H25.11.01	H25.08.30	1	R04.07.21	煙道入口	0.012	1	適合
				流動床炉	2,083.0 Kg/H	新設 1	2					
							3					
							4					
29	町田市三輪緑山1-1 鶴見川クリーンセンター	12178	対象	汚泥焼却炉1号	H02.09.01		1	R04.05.31	煙突入口	0.0080	5	適合
				流動床炉	1,250.0 Kg/H	既設 10	2					
							3					
							4					
30	同 上	12178	対象	汚泥焼却炉2号	H11.09.01		1	R04.06.30	煙突入口	0.000082	1	適合
			測定あり	流動床炉	2,500.0 Kg/H	新設 1	2					
							3					
							4					

令和4年度大気基準適用施設(廃棄物焼却炉)多摩 自主測定結果一覧

事業所			施設の内容			測定結果						
番号	所在地 名 称	コード	水質基準 対象	施設呼び名	設置年月日	設置届出日	番号	採取 年月日	採取場所	排出ガス濃度 ng-TEQ/m3N	基準	適合 状況
		焼却灰等 測定	施設型式	焼却能力 火床面積	設置区分							
					基準 ng-TEQ/m3N							
31	町田市鶴間5-6-22 株式会社グレイ美術 本社/東京製作所	13978		No.7 焼却炉	H13.12.01	H13.11.22	1	R04.10.24	煙突	1.5	5	適合
			測定あり	固定床炉(火床炉)	190.0 Kg/H 1.90 m2	新設 5	2					
							3					
							4					
32	町田市真光寺町337-16 フォレストパーク町田いずみ浄苑地区	14423			H16.06.20	H16.03.03	1	R04.05.27	煙突	0.75	5	適合
			測定あり	固定床炉(火床炉)	51.0 Kg/H 1.00 m2	新設 5	2					
							3					
							4					
33	町田市下小山田町3160 町田市バイオエネルギーセンター	16869	対象	1号焼却炉	H30.08.16	H30.02.21	1	R04.05.10	測定口	0.0000069	0.1	適合
			測定あり	ストーカ炉	5,375.0 Kg/H 30.81 m2	新設 0.1	2	R04.11.08	測定口	0.000014	0.1	適合
							3					
							4					
34	同 上	16869	対象	2号焼却炉	H30.08.16	H30.02.21	1	R04.05.11	測定口	0.0000060	0.1	適合
			測定あり	ストーカ炉	5,375.0 Kg/H 30.81 m2	新設 0.1	2	R04.11.09	測定口	0.000013	0.1	適合
							3					
							4					
35	小金井市緑町5-19-21 一般財団法人 松岡科学研究所	13520		S-1焼却炉	H06.10.15	H12.02.15	1	R05.02.08	煙道	0.015	10	適合
			測定あり	固定床炉(火床炉)	90.0 Kg/H 1.10 m2	既設 10	2					
							3					
							4					
36	小平市中島町2-1 小平・村山・大和衛生組合	12278	対象	4号炉	S59.11.15	H12.02.14	1	R04.07.20	4号炉煙突	0.00015	1	適合
			測定あり	火格子炉	4,375.0 Kg/H	既設 1	2					
							3					
							4					
37	同 上	12278	対象	5号炉	S59.11.15	H12.02.14	1	R04.09.07	5号炉煙突	0.013	1	適合
			測定あり	火格子炉	4,375.0 Kg/H	既設 1	2					
							3					
							4					
38	小平市上水本町6-20-1 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構動物 衛生研究部門小平海外病研究拠点	12315		1号炉	H24.03.01	H23.12.15	1	R05.02.16	煙突	1.3	5	適合
			測定あり	固定床炉(火床炉)	67.0 Kg/H 1.98 m2	新設 5	2					
							3					
							4					
39	日野市石田1-236 浅川水再生センター	12373	対象	汚泥焼却炉2号	H06.05.25	H12.02.14	1	R04.06.15	排出口(煙突)	0.0048	1	適合
			測定あり	流動床炉	4,167.0 Kg/H	既設 1	2					
							3					
							4					
40	同 上	12373	対象	汚泥焼却設備1号	H24.05.01	H24.03.27	1	R04.04.21	排出口(煙突)	0.00015	1	適合
			測定あり	流動床炉	2,500.0 Kg/H 4.52 m2	新設 1	2					
							3					
							4					

令和4年度大気基準適用施設(廃棄物焼却炉)多摩 自主測定結果一覧

事業所			施設の内容			測定結果						
番号	所在地 名 称	コード	施設呼び名	設置年月日	設置届出日	番号	採取 年月日	採取場所	排出ガス濃度 ng-TEQ/m3N	基準	適合 状況	
		水質基準 対象 焼却灰等 測定	施設型式	焼却能力 火床面積	設置区分 基準 ng-TEQ/m3N							
41	日野市石田1-210-2 浅川清流環境組合新可燃ごみ処理施設	16790	対象	1号焼却炉	H29.10.30	H29.08.25	1	R04.05.03	煙突測定口	0.000045	0.1	適合
			測定あり	ストーカ炉	4,750.0 Kg/H 21.96 m2	新設 0.1	2	R04.08.03	煙突測定口	0.0000057	0.1	適合
							3	R04.11.08	煙突測定口	0.0000083	0.1	適合
							4	R05.02.07	煙突測定口	0.000046	0.1	適合
42	同 上	16790	対象	2号焼却炉	H29.10.30	H29.08.25	1	R04.05.10	煙突測定口	0.00012	0.1	適合
			測定あり	ストーカ炉	4,750.0 Kg/H 21.96 m2	新設 0.1	2	R04.08.05	煙突測定口	0.00015	0.1	適合
							3	R04.11.10	煙突測定口	0.0000040	0.1	適合
							4	R05.02.09	煙突測定口	0.0000045	0.1	適合
43	東村山市秋津町4-17-1 東村山市秋水園	12485	対象	No.1焼却炉	S55.06.01		1	R04.07.15	1号焼却炉煙突測定口	0.032	5	適合
			測定あり	ストーカ炉	3,125.0 Kg/H 19.95 m2	既設 5	2					
							3					
							4					
44	同 上	12485	対象	No.2焼却炉	S55.06.01		1	R04.10.14	2号焼却炉煙突測定口	0.0048	5	適合
			測定あり	ストーカ炉	3,125.0 Kg/H 19.95 m2	既設 5	2					
							3					
							4					
45	国分寺市戸倉1-15-1 農林水産省 動物医薬品検査所	12539		No.1焼却炉	H07.03.17	H12.03.01	1	R05.01.23	測定口	0.14	10	適合
			測定あり	火格子炉	340.0 Kg/H 3.30 m2	既設 10	2					
							3					
							4					
46	国立市泉1-24-32 北多摩二号水再生センター	12571	対象	汚泥焼却炉2号	H04.09.01	H12.02.14	1	R04.05.24	煙突	0.00028	10	適合
			測定あり	流動床炉	1,767.0 Kg/H 8.60 m2	既設 10	2					
							3					
							4					
47	国立市泉1-14-11 有限会社 柳産業	12585		焼却炉No.1	H01.01.20	H12.02.09	1	R04.07.22	測定口	0.34	10	適合
			測定あり	火格子炉	1,593.0 Kg/H	既設 10	2					
							3					
							4					
48	国立市泉1-8-3 株式会社リスト産業廃棄物処理センター	12586		No.1焼却炉	H14.05.21		1	R04.11.16	煙突測定口	0.027	1	適合
			測定あり	その他廃棄物焼却炉	2,000.0 Kg/H	新設 1	2					
							3					
							4					
49	東大和市立野4-515 森永乳業株式会社 東京多摩工場	12761		551	H11.05.17	H12.04.03	1	R04.08.24	バグフィルター出口	0.020	5	適合
			測定あり	流動床炉	1,250.0 Kg/H 4.15 m2	新設 5	2					
							3					
							4					
50	清瀬市下宿3-1375 清瀬水再生センター	12796	対象	4号炉	H07.04.01	H12.02.14	1	R04.05.27	測定口(煙突)	0.0027	1	適合
			測定あり	流動床炉	4,542.0 Kg/H 21.20 m2	既設 1	2					
							3					
							4					

令和4年度大気基準適用施設(廃棄物焼却炉)多摩 自主測定結果一覧

番号	事業所		施設の内容				測定結果					
	所在地 名称	コード	施設呼び名	設置年月日	設置届出日	番号	採取 年月日	採取場所	排出ガス濃度 ng-TEQ/m3N	基準	適合 状況	
		焼却灰等 測定	施設型式	焼却能力 火床面積	設置区分 基準 ng-TEQ/m3N							
51	同 上	12796	対象	5号炉	H18.02.27	H18.02.15	1	R04.04.25	測定口(煙突)	0.017	0.1	適合
			測定あり	流動床炉	4,167.0 Kg/H 18.10 m2	新設 0.1	2					
							3					
							4					
52	同 上	12796	対象	ガス化炉	H21.02.02	H20.12.02	1	R04.11.25	測定口(煙突)	0.000012	5	適合
			測定あり	ガス化炉(炭化炉)	1,250.0 Kg/H 0.72 m2	新設 5	2					
							3					
							4					
53	東久留米市下里4-3-10 柳泉園組合	12831	対象	1号焼却炉	H10.04.01	H12.02.10	1	R04.05.20	煙突測定口	0.00000030	0.1	適合
			測定あり	火格子炉	4,375.0 Kg/H 21.04 m2	新設 0.1	2	R04.09.15	1号炉 煙突測定口	0.00000009	0.1	適合
							3	R04.11.25	1号炉煙突測定口	0.00000039	0.1	適合
							4	R05.01.05	1号炉煙突測定口	0.00000030	0.1	適合
54	同 上	12831	対象	2号焼却炉	H10.04.01	H12.02.10	1	R04.07.08	2号炉 煙突測定口	0.00000058	0.1	適合
			測定あり	ストーカ炉	4,375.0 Kg/H 21.04 m2	新設 0.1	2	R04.09.15	2号炉 煙突測定口	0.00000013	0.1	適合
							3	R04.11.25	2号炉煙突測定口	0.00000051	0.1	適合
							4	R05.01.05	2号炉煙突測定口	0.00000049	0.1	適合
55	同 上	12831	対象	3号焼却炉	H10.04.01	H12.02.10	1	R04.05.20	煙突測定口	0.00000049	0.1	適合
				ストーカ炉	4,375.0 Kg/H 21.04 m2	新設 0.1	2	R04.07.08	3号炉 煙突測定口	0.00000049	0.1	適合
							3	R04.11.25	3号炉煙突測定口	0.00000018	0.1	適合
							4	R05.01.05	3号炉煙突測定口	0.00000033	0.1	適合
56	武蔵村山市伊奈平2-7 日本医療衛生サービス株式会社 武蔵村山工場	12845		No.1	H05.03.15	H12.02.14	1	R05.01.26	測定口	0.33	10	適合
			測定あり	火格子炉	730.0 Kg/H 5.30 m2	既設 10	2					
							3					
							4					
57	武蔵村山市伊奈平3-25-5 比留間運送株式会社 伊奈平工場	12865	対象	焼却炉	H08.08.01	H12.02.15	1	R04.08.12	煙突中間測定口	7.4	10	適合
			測定あり	火格子炉	600.0 Kg/H 5.76 m2	既設 10	2					
							3					
							4					
58	武蔵村山市残堀1-83-3 有限会社 松栄工業	13511		No.1焼却炉	H02.01.09	H12.02.14	1	R05.03.31	煙突	0.34	10	適合
			測定あり	固定床炉(火床炉)	139.0 Kg/H 1.79 m2	既設 10	2					
							3					
							4					
59	多摩市唐木田2-1-1 多摩ニュータウン環境組合 多摩清掃工場	12918	対象	2号炉	H07.02.15	H12.02.10	1	R04.07.11	2号炉煙道	0.00081	1	適合
			測定あり	ストーカ炉	8,333.0 Kg/H 41.60 m2	既設 1	2	R04.10.03	2号炉煙道	0.000042	1	適合
							3					
							4					
60	同 上	12918	対象	3号炉	H07.02.15	H12.02.10	1	R04.04.25	3号炉煙道	0.0012	1	適合
			測定あり	ストーカ炉	8,333.0 Kg/H 41.60 m2	既設 1	2	R05.01.10	3号炉煙道	0.00019	1	適合
							3					
							4					

令和4年度大気基準適用施設(廃棄物焼却炉)多摩 自主測定結果一覧

番号	事業所	コード	水質基準 対象	施設の内容			測定結果					
	所在地 名称			施設呼び名	設置年月日	設置届出日	番号	採取 年月日	採取場所	排出ガス濃度 ng-TEQ/m3N	基準	適合 状況
61	稲城市大丸1492 南多摩水再生センター	12999	対象	汚泥焼却炉1号	H15.11.30	H15.09.29	1	R04.11.07	排出口(煙突)	0.00090	1	適合
			測定あり	流動床炉	3,333.0 Kg/H 14.50 m2	新設 1	2					
							3					
							4					
62	同 上	12999	対象	汚泥焼却炉2号	H27.10.01	H27.08.27	1	R04.08.09	排出口(煙突)	0.000043	0.1	適合
			測定あり	流動床炉	4,724.0 Kg/H 2.27 m2	新設 0.1	2					
							3					
							4					
63	羽村市羽4235 西多摩衛生組合	13040		30-1	H07.02.01	H12.02.08	1	R04.09.21	煙突測定口	0.00021	1	適合
			測定あり	流動床炉	6,700.0 Kg/H 14.80 m2	既設 1	2	R04.10.12	煙突測定口	0.00014	1	適合
							3	R05.03.03	煙突測定口	0.020	1	適合
							4					
64	同 上	13040		30-2	H07.02.01	H12.02.08	1	R04.05.25	煙突測定口	0.043	1	適合
			測定あり	流動床炉	6,700.0 Kg/H 9.50 m2	既設 1	2	R04.08.19	煙突測定口	0.019	1	適合
							3	R05.01.13	煙突測定口	0.019	1	適合
							4					
65	同 上	13040		30-3	H07.02.01	H12.02.08	1	R04.07.13	煙突測定口	0.0015	1	適合
			測定あり	流動床炉	6,700.0 Kg/H 14.80 m2	既設 1	2	R04.11.18	煙突測定口	0.0065	1	適合
							3	R04.12.14	煙突測定口	0.012	1	適合
							4					
66	あきる野市高尾521 西秋川衛生組合 高尾清掃センター	13118		1系	H24.03.01	H23.12.27	1	R04.05.10	煙突	0.0014	1	適合
			測定あり	その他廃棄物焼却炉	2,437.5 Kg/H	新設 1	2	R04.08.18	煙突	0.00079	1	適合
							3	R04.11.04	煙突	0.000099	1	適合
							4	R05.02.09	煙突	0.0012	1	適合
67	同 上	13118		2系	H24.03.01	H23.12.27	1	R04.05.11	煙突	0.000051	1	適合
			測定あり	その他廃棄物焼却炉	2,437.5 Kg/H	新設 1	2	R04.08.17	煙突	0.00015	1	適合
							3	R04.11.07	煙突	0.0000010	1	適合
							4	R05.02.10	煙突	0.0016	1	適合
68	あきる野市伊奈1239 小作木工有限会社	14034		No.1	H30.10.15	H30.05.10	1	R05.03.15	煙突	0.37	5	適合
			測定あり	固定床炉(火床炉)	146.0 Kg/H 1.76 m2	新設 5	2					
							3					
							4					
69	西東京市新町3-7-2 有限会社 石正園	13879		バッチ方式半乾留炉	H13.09.15	H13.07.02	1	R05.01.25	煙突	0.00	5	適合
			測定あり	火格子炉	60.0 Kg/H 1.96 m2	新設 5	2					
							3					
							4					
70	瑞穂町富士山栗原新田161-1 株式会社 トーヨーアサノ 東京工場	13148		E-26	H29.05.15	H29.03.07	1	R04.06.29	煙道測定口	2.2	5	適合
			測定あり	その他廃棄物焼却炉	68.0 Kg/H 0.69 m2	新設 5	2					
							3					
							4					

令和4年度大気基準適用施設(廃棄物焼却炉)多摩 自主測定結果一覧

番号	事業所		施設の内容			測定結果						
	所在地 名称	コード	水質基準 対象	施設呼び名	設置年月日	設置届出日	番号	採取 年月日	採取場所	排出ガス濃度 ng-TEQ/m3N	基準	適合 状況
			焼却灰等 測定	施設型式	焼却能力 火床面積	設置区分 基準 ng-TEQ/m3N						
71	瑞穂町箱根ヶ崎字松原1623 関東化学株式会社	13560	対象	T-1-4(No.1焼却炉)	H06.02.28	H12.02.25	1	R04.11.14	煙突	0.0017	10	適合
			測定あり	その他廃棄物焼却炉	67.5 Kg/H 0.48 m2	既設	2					
						10	3					
							4					
72	同 上	13560	対象	T-1-5(No.2焼却炉)	H08.03.11	H12.02.25	1	R04.11.14	煙突	0.038	10	適合
			測定あり	その他廃棄物焼却炉	187.5 Kg/H 1.13 m2	既設	2					
						10	3					
							4					
73	瑞穂町長岡2-8-7 瑞穂スタジオ	17333		廃棄物焼却炉	R03.04.25	R03.02.19	1	R05.03.16	煙突	0.29	5	適合
				固定床炉(火床炉)	50.0 Kg/H 0.49 m2	新設	2					
						5	3					
							4					
74	日の出町大久野854-3 有限会社 浜中材木店	13704		1号焼却炉	H15.10.15	H15.08.29	1	R05.03.28	煙突	0.0012	5	適合
			測定あり	固定床炉(火床炉)	120.0 Kg/H 1.42 m2	新設	2					
						5	3					
							4					
75	日の出町大字大久野7642 東京たまエコセメント化施設	14397	対象	No.8 焼成炉	H16.01.13	H15.12.22	1	R04.05.27	測定口	0.00040	0.1	適合
				キルン炉	13,750.0 Kg/H 0.1	新設	2	R04.08.24	測定口	0.0036	0.1	適合
						0.1	3	R04.11.30	測定口	0.00030	0.1	適合
							4	R05.02.03	測定口	0.00000039	0.1	適合
76	日の出町大字平井2759 東京都家畜保健衛生所 本所	17161		1 焼却炉	R01.10.31	R01.08.13	1	R05.03.06	焼却炉煙突	0.029	5	適合
			測定あり	固定床炉(火床炉)	100.0 Kg/H 2.05 m2	新設	2					
						5	3					
							4					

令和4年度大気基準適用施設(廃棄物焼却炉から排出される焼却灰等)多摩 自主測定結果一覧

番号	事業所	コード	番号	採取 年月日	測定結果								適合 状況	
	所在地 名称				焼却灰等の濃度 (ng-TEQ/g)									
					焼却灰及び燃えがら		ばいじん(飛灰)		混合灰		処理物			処理 基準
					採取箇所	濃度	採取箇所	濃度	採取箇所	濃度	採取箇所	濃度		
1	立川市若葉町4-11-19 立川市清掃工場	11229	1	R04.04.21	灰押出装置	0.0000087	一次貯留ホッパ	13					3	処理要
			2	R04.05.19	灰押出装置	0.000016	一次貯留ホッパ	0.37				3	適合	
			3	R04.06.23	灰押出装置	0	一次貯留ホッパ	15				3	処理要	
			4	R04.07.21	灰押出装置	0	一次貯留ホッパ	0.73				3	適合	
2	同 上	11229	1	R04.08.18	灰押出装置	0	一次貯留ホッパ	0.63					3	適合
			2	R04.09.15	灰押出装置	0.0018	一次貯留ホッパ	19				3	処理要	
			3	R04.10.20	灰押出装置	0.000015	一次貯留ホッパ	7.8				3	処理要	
			4	R04.11.17	灰押出装置	0	一次貯留ホッパ	13				3	処理要	
3	同 上	11229	1	R04.12.02	灰押出装置	0.0060	一次貯留ホッパ	17					3	処理要
			2											
			3											
			4											
4	立川市錦町5-20-25 立川市錦町下水処理場	11232	1	R04.05.25			2号焼却炉搬出コンベアー	0.00000025					3	適合
			2											
			3											
			4											
5	立川市富士見町3-19-4 東京都家畜保健衛生所 立川庁舎	13605	1	R04.09.07	焼却炉灰だし口	0							3	適合
			2											
			3											
			4											
6	立川市泉町2002、昭島市もくせいの杜二丁目3-2、3-3、3-4 立川市クリーンセンター	17248	1	R05.03.03	灰積み出し室	0.0016					混練機出口	0.50	3	適合
			2											
			3											
			4											
7	武蔵野市緑町3-1-5 武蔵野クリーンセンター	16238	1	R04.12.16	1号系灰押出機	0.0021	1号系バグフィルター下部コンベア	0.39					3	適合
			2	R05.01.16	2号系灰押出機	0.0064	2号系バグフィルター下部コンベア	0.53					3	適合
			3											
			4											
8	青梅市新町9-2221-1 日生研株式会社	11656	1	R04.12.09	焼却炉灰出し口	0	集塵機灰出し口	0.029					3	適合
			2											
			3											
			4											
9	青梅市谷野87 株式会社 内田工務店	13929	1	R05.03.27	焼却炉	0.00037	サイクロン下部	0.7					3	適合
			2											
			3											
			4											
10	青梅市新町6-7-1 (公財)東京都農林水産振興財団青梅庁舎内 東京都家畜保健衛生所 青梅施設	14238	1	R04.07.05	焼却炉出し口	0.0011							3	適合
			2											
			3											
			4											

※ 適合状況欄が「処理要」となっている項目は、含まれるダイオキシン類の量が基準(3ng-TEQ)以内となるように処理をしてから処分します。

令和4年度大気基準適用施設(廃棄物焼却炉から排出される焼却灰等)多摩 自主測定結果一覧

番号	事業所	コード	番号	採取 年月日	測定結果 焼却灰等の濃度 (ng-TEQ/g)								適合 状況	
	所 在 地 名 称				焼却灰及び燃えがら		ばいじん(飛灰)		混合灰		処理物			処理 基準
					採取箇所	濃度	採取箇所	濃度	採取箇所	濃度	採取箇所	濃度		
11	青梅市長淵5－743	14590	1	R04.12.09	C系系列動物炉	0	C系系列動物炉	0				3	適合	
	青梅市墓地公園内動物炉	2												
		3												
		4												
12	府中市小柳町6－6	11759	1	R04.04.22			灰ホッパー	0				3	適合	
	北多摩一号水再生センター	2	R04.05.20			灰ホッパー	0.000028					3	適合	
		3	R04.08.22			灰ホッパー	0.00000006					3	適合	
		4												
13	府中市浅間町2－15－1	13455	1	R05.01.26	焼却炉内	0	焼却炉内	0.022				3	適合	
	多摩犬猫葬祭株式会社	2												
		3												
		4												
14	昭島市田中町4－3－14	11861	1	R04.05.13	灰押し出し装置出口	0.00046					飛灰処理装置混練機出口	1.0	3	適合
	昭島市清掃センター	2	R04.08.10	灰押し出し装置出口	0.00033						飛灰処理装置混練機出口	1.5	3	適合
		3												
		4												
15	昭島市宮沢町3－15－1	11908	1	R04.07.05			灰ホッパー	0.0000020				3	適合	
	多摩川上流水再生センター	2	R04.12.21			灰ホッパー	0.000046					3	適合	
		3												
		4												
16	調布市緑ヶ丘1－25	11993	1	R05.03.10	焼却炉灰取り出し口	0						3	適合	
	白百合女子大学	2												
		3												
		4												
17	調布市深大寺元町5－11－3	15350	1	R04.06.22	炉内	0.048	集塵装置出口	1.4				3	適合	
	世界動物友の会 深大寺動物霊園	2												
		3												
		4												
18	町田市南成瀬8－1－1	12163	1	R04.08.22			灰搬出用ホッパー	0.000076				3	適合	
	町田市成瀬クリーンセンター	2												
		3												
		4												
19	町田市三輪緑山1－1	12178	1	R04.08.22			NO.2-4 灰コンベア	0.0000081				3	適合	
	鶴見川クリーンセンター	2												
		3												
		4												
20	町田市鶴間5－6－22	13978	1	R04.10.24	焼却灰採取口	0	サイクロン下部	0				3	適合	
	株式会社グレイ美術 本社/東京製作所	2												
		3												
		4												

※ 適合状況欄が「処理要」となっている項目は、含まれるダイオキシン類の量が基準(3ng-TEQ)以内となるように処理をしてから処分します。

令和4年度大気基準適用施設(廃棄物焼却炉から排出される焼却灰等)多摩 自主測定結果一覧

番号	事業所 所在地 名 称	コード	番号	採取 年月日	測 定 結 果 焼却灰等の濃度(ng-TEQ/g)								適合 状況	
					焼却灰及び燃えがら		ばいじん(飛灰)		混合灰		処理物			処理 基準
					採取箇所	濃度	採取箇所	濃度	採取箇所	濃度	採取箇所	濃度		
21	町田市真光寺町337-16 フォレストパーク町田いずみ浄苑地区	14423	1	R04.05.27	焼却炉下部	0	サイクロン下部	0.048					3	適合
			2											
			3											
			4											
22	町田市下小山田町3160 町田市バイオエネルギーセンター	16869	1	R04.07.01	灰ピット入口	0.054	飛灰貯留槽出口	2.1			成形機出口	1.7	3	適合
			2	R05.01.02					成形機出口	1.4	3	適合		
			3	R05.01.04	灰ピット入口	0.033	飛灰貯留槽出口	1.4			3	適合		
			4											
23	小金井市緑町5-19-21 一般財団法人 松岡科学研究所	13520	1	R05.02.09					炉内	0.000064			3	適合
			2											
			3											
			4											
24	小平市中島町2-1 小平・村山・大和衛生組合	12278	1	R04.07.20							4号炉灰押出機出口	0.002	3	適合
			2	R04.07.20							4号炉キレート混練装置出口	0.21	3	適合
			3	R04.09.07							5号炉灰押出機出口	0.0053	3	適合
			4	R04.09.07							5号炉キレート混練機装置出口	0.11	3	適合
25	小平市上水本町6-20-1 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究 機構動物衛生研究部門小平海外病研究拠点	12315	1	R05.02.16		0.00084		0.13					3	適合
			2											
			3											
			4											
26	日野市石田1-236 浅川水再生センター	12373	1	R04.04.21			灰ホッパー	0.00000078					3	適合
			2	R04.06.15			灰ホッパー	0					3	適合
			3											
			4											
27	日野市石田1-210-2 浅川清流環境組合新可燃ごみ処理施設	16790	1	R04.05.02							混錬機出口	0.18	3	適合
			2	R04.05.09	焼却主灰冷却装置	0.000079	飛灰貯留槽出口	0.63					3	適合
			3	R04.05.09	焼却主灰冷却装置	0							3	適合
			4	R04.11.08	焼却主灰冷却装置	0.0012	飛灰貯留槽出口	0.21			混錬機出口	0.21	3	適合
28	同 上	16790	1	R04.11.10	焼却主灰冷却装置	0.000040							3	適合
			2											
			3											
			4											
29	東村山市秋津町4-17-1 東村山市秋水園	12485	1	R04.04.28			混錬機	0.035					3	適合
			2	R04.07.15	灰コンベア	0.00046	ガス冷却灰コンベア	0.00025					3	適合
			3	R04.10.14	灰コンベア	0.0014	ガス冷却灰コンベア	0.046					3	適合
			4	R05.01.13			混錬機	0.031					3	適合
30	国分寺市戸倉1-15-1 農林水産省 動物医薬品検査所	12539	1	R05.01.23	灰取り出し口	0	集じん機	0.30					3	適合
			2											
			3											
			4											

※ 適合状況欄が「処理要」となっている項目は、含まれるダイオキシン類の量が基準(3ng-TEQ)以内となるように処理をしてから処分します。

令和4年度大気基準適用施設(廃棄物焼却炉から排出される焼却灰等)多摩 自主測定結果一覧

番号	事業所	コード	番号	採取 年月日	測定結果 焼却灰等の濃度(ng-TEQ/g)								適合 状況	
	所在地 名称				焼却灰及び燃えがら		ばいじん(飛灰)		混合灰		処理物			処理 基準
					採取箇所	濃度	採取箇所	濃度	採取箇所	濃度	採取箇所	濃度		
31	国上市泉1-24-32 北多摩二号水再生センター	12571	1	R04.05.24			灰ホッパー	0.0000027					3	適合
			2											
			3											
			4											
32	国上市泉1-14-11 有限会社 柳産業	12585	1	R05.03.16	焼却炉灰出し口	0.0026	集塵機灰出し口	2.9					3	適合
			2											
			3											
			4											
33	国上市泉1-8-3 株式会社リスト産業廃棄物処理センター	12586	1	R04.11.16	焼却炉灰取出口	0.0035	焼却炉灰取出口	0.13					3	適合
			2											
			3											
			4											
34	東大和市立野4-515 森永乳業株式会社 東京多摩工場	12761	1	R04.08.24	焼却炉	0	ばいじんコンテナ	0					3	適合
			2											
			3											
			4											
35	清瀬市下宿3-1375 清瀬水再生センター	12796	1	R04.04.25			灰ホッパー	0					3	適合
			2	R04.05.27			灰ホッパー	0.000017					3	適合
			3	R04.07.19			灰ホッパー	0					3	適合
			4											
36	東久留米市下里4-3-10 柳泉園組合	12831	1	R04.05.20	灰出コンベア	0.017	飛灰処理物搬送コンベア	0.11					3	適合
			2	R04.07.08	灰出コンベア	0.028	飛灰処理物搬送コンベア	0.11					3	適合
			3	R04.09.15	灰出コンベア	0.016	飛灰処理物搬送コンベア	0.12					3	適合
			4	R04.11.25	灰出コンベア	0.020	飛灰処理物搬送コンベア	0.13					3	適合
37	同 上	12831	1	R05.01.05	灰出コンベア	0.016	飛灰処理物搬送コンベア	0.15					3	適合
			2											
			3											
			4											
38	武蔵村山市伊奈平3-25-5 比留間運送株式会社 伊奈平工場	12865	1	R05.02.28	焼却灰貯留場	0.25	飛灰貯留場	0.55					3	適合
			2											
			3											
			4											
39	武蔵村山市残堀1-83-3 有限会社 松栄工業	13511	1	R05.03.31	灰排出口	0.000027	サイクロン灰採取口	1.8					3	適合
			2											
			3											
			4											
40	多摩市唐木田2-1-1 多摩ニュータウン環境組合 多摩清掃工場	12918	1	R04.04.25	灰押出し機	0.0042							3	適合
			2	R04.07.11	灰押出し機	0.0057	飛灰貯槽	1.1					3	適合
			3	R04.10.03	灰押出し機	0.0049							3	適合
			4	R05.01.10	灰押出し機	0.0038	飛灰貯槽	0.12					3	適合

※ 適合状況欄が「処理要」となっている項目は、含まれるダイオキシン類の量が基準(3ng-TEQ)以内となるように処理をしてから処分します。

令和4年度大気基準適用施設(廃棄物焼却炉から排出される焼却灰等)多摩 自主測定結果一覧

番号	事業所	コード	番号	採取年月日	測定結果 焼却灰等の濃度 (ng-TEQ/g)								適合状況	
	所在地 名称				焼却灰及び燃えがら		ばいじん(飛灰)		混合灰		処理物			処理基準
					採取箇所	濃度	採取箇所	濃度	採取箇所	濃度	採取箇所	濃度		
41	稲城市大丸1492 南多摩水再生センター	12999	1	R04.08.09			灰ホッパー	0					3	適合
			2	R04.11.07			灰ホッパー	0.000018					3	適合
			3											
			4											
42	羽村市羽4235 西多摩衛生組合	13040	1	R04.04.27			飛灰運搬車両	2.9			灰固化装置出口	2.2	3	適合
			2	R04.07.11								3	適合	
			3	R04.10.04					灰固化装置出口	2.9	3	適合		
			4	R05.01.04			飛灰運搬車両	2.9				3	適合	
43	あきる野市高尾521 西秋川衛生組合 高尾清掃センター	13118	1	R04.05.06			バンカ	0.46					3	適合
			2	R04.05.11					ストックヤード	0.61	3	適合		
			3	R04.11.04			バンカ	1.9			ストックヤード	0.37	3	適合
			4											
44	あきる野市伊奈1239 小作木工有限会社	14034	1	R05.03.15	炉内	0	サイクロン	0.0020					3	適合
			2											
			3											
			4											
45	西東京市新町3-7-2 有限会社 石正園	13879	1	R05.01.26	焼却炉内	0							3	適合
			2											
			3											
			4											
46	瑞穂町富士山栗原新田161-1 株式会社 トーヨーアサノ 東京工場	13148	1	R04.06.30	焼却炉下部灰取り出し口	1.0							3	適合
			2											
			3											
			4											
47	瑞穂町箱根ヶ崎字松原1623 関東化学株式会社	13560	1	R04.11.14	灰出口	0.0000031							3	適合
			2	R04.11.14	灰出口	0.0000025							3	適合
			3											
			4											
48	日の出町大久野854-3 有限会社 浜中材木店	13704	1	R05.03.28	灰出し口	0	灰出し口	0					3	適合
			2											
			3											
			4											
49	日の出町大字平井2759 東京都家畜保健衛生所 本所	17161	1	R05.03.09	焼却炉灰出し口	0							3	適合
			2											
			3											
			4											

※ 適合状況欄が「処理要」となっている項目は、含まれるダイオキシン類の量が基準(3ng-TEQ)以内となるように処理をしてから処分します。

令和4年度水質基準対象施設及び基準適用事業場 多摩 自主測定結果一覧

令和8年3月31日現在

番号	事業所		測定結果						
	所在地 名称	コード	番号	採取 年月日	採取場所	日排水量 m3	排水濃度 pg-TEQ/L	基準	適合 状況
1	立川市錦町5-20-25 立川市錦町下水処理場	11232	1	R04.06.01	塩素混和池	44200.0	0.0039	10	適合
			2	R04.06.01	修景池	1541.0	0.00039	10	適合
			3						
2	府中市小柳町6-6 北多摩一号水再生センター	11759	1	R04.10.19	排出口(放流口)	194230.0	0.00014	10	適合
			2						
			3						
3	昭島市宮沢町3-15-1 多摩川上流水再生センター	11908	1	R04.10.05	排水口(清流用水)	25070.0	0.00023	10	適合
			2	R04.10.05	排水口(放流口)	158710.0	0.00012	10	適合
			3						
4	町田市南成瀬8-1-1 町田市成瀬クリーンセンター	12163	1	R04.07.04	放流口	69290.0	0.0019	10	適合
			2						
			3						
5	町田市三輪緑山1-1 鶴見川クリーンセンター	12178	1	R04.07.04	放流口	37455.0	0.0018	10	適合
			2						
			3						
6	日野市石田1-236 浅川水再生センター	12373	1	R04.10.13	排出口(放流口)	88890.0	0.00013	10	適合
			2						
			3						
7	国立市泉1-24-32 北多摩二号水再生センター	12571	1	R04.10.12	放流口	48720.0	0.00017	10	適合
			2						
			3						
8	清瀬市下宿3-1375 清瀬水再生センター	12796	1	R04.10.05	排出口(放流口)	230400.0	0.00011	10	適合
			2						
			3						
9	稲城市大丸1492 南多摩水再生センター	12999	1	R04.10.05	排水口(放流口)	105720.0	0.00027	10	適合
			2						
			3						