

令和5年度大気基準適用施設(廃棄物焼却炉)多摩 自主測定結果一覧

番号	事業所		施設の内容				測定結果					
	所在地 名称	コード	水質基準 対象	施設呼び名	設置年月日	設置届出日	番号	採取 年月日	採取場所	排出ガス濃度 ng-TEQ/m3N	基準	適合状 況
		焼却灰等 測定	施設型式	焼却能力 火床面積	設置区分 基準 ng-TEQ/m3N							
1	立川市錦町5-20-25 立川市錦町下水処理場	11232	対象	1号焼却炉	S55.03.01	H12.02.29	1	R05.07.12	煙道測定口	0.000041	10	適合
							2					
				流動床炉	1,875.0 Kg/H 7.07 m2	既設 10	3					
							4					
2	同 上	11232	対象	2号焼却炉	H03.05.01	H12.02.29	1	R05.05.30	煙道測定口	0.0027	10	適合
							2					
			測定あり	流動床炉	1,875.0 Kg/H 7.07 m2	既設 10	3					
							4					
3	立川市泉町2002、昭島市もくせいの杜二丁目3-2、3-3、3-4 立川市クリーンセンター	17248	対象	1号焼却炉	R02.07.01	R02.04.07	1	R05.04.03	煙突1号測定座	0.00014	1	適合
							2	R05.05.02	煙突1号測定座	0.00056	1	適合
			測定あり	ストーカ炉	2,500.0 Kg/H 12.23 m2	新設 1	3	R05.07.04	煙突1号測定座	0.00083	1	適合
							4	R05.08.03	煙突1号測定座	0.00025	1	適合
4	同 上	17248		同 上			1	R05.09.09	煙突1号測定座	0.00042	1	適合
							2	R05.10.02	煙突1号測定座	0.00017	1	適合
							3	R05.12.06	煙突1号測定座	0.000036	1	適合
							4	R06.01.10	煙突1号測定座	0.00022	1	適合
5	同 上	17248		同 上			1	R06.02.05	煙突1号測定座	0.000048	1	適合
							2	R06.03.01	煙突1号測定座	0.000021	1	適合
							3					
							4					
6	同 上	17248	対象	2号焼却炉	R02.07.01	R02.04.07	1	R05.05.08	煙突2号測定座	0.00050	1	適合
							2	R05.06.05	煙突2号測定座	0.00020	1	適合
				ストーカ炉	2,500.0 Kg/H 12.23 m2	新設 1	3	R05.07.06	煙突2号測定座	0.00044	1	適合
							4	R05.08.04	煙突2号測定座	0.0017	1	適合
7	同 上	17248		同 上			1	R05.10.06	煙突2号測定座	0.00019	1	適合
							2	R05.11.02	煙突2号測定座	0.000046	1	適合
							3	R05.12.07	煙突2号測定座	0.00040	1	適合
							4	R06.01.11	煙突2号測定座	0.000087	1	適合
8	同 上	17248		同 上			1	R06.03.04	煙突2号測定座	0.00032	1	適合
							2					
							3					
							4					
9	武蔵野市緑町3-1-5 武蔵野クリーンセンター	16238	対象	1号焼却炉	H26.05.01	H26.02.21	1	R05.07.19	1号系煙突測定孔	0.010	1	適合
							2	R05.12.25	1号系煙突測定孔	0.00022	1	適合
			測定あり	ストーカ炉	2,500.0 Kg/H 13.45 m2	新設 1	3					
							4					
10	同 上	16238	対象	2号焼却炉	H26.05.01	H26.02.21	1	R05.06.30	2号系煙突測定孔	0.0019	1	適合
							2	R06.01.22	2号系煙突測定孔	0.0068	1	適合
			測定あり	ストーカ炉	2,500.0 Kg/H 13.45 m2	新設 1	3					
							4					

令和5年度大気基準適用施設(廃棄物焼却炉)多摩 自主測定結果一覧

番号	事業所		施設の内容			測定結果						
	所在地 名称	コード	水質基準 対象	施設呼び名	設置年月日	設置届出日	番号	採取 年月日	採取場所	排出ガス濃度 ng-TEQ/m3N	基準	適合状 況
			焼却灰等 測定	施設型式	焼却能力 火床面積	設置区分 基準 ng-TEQ/m3N						
11	青梅市新町9-2221-1 日生研株式会社	11656		No.1焼却炉	S47.04.01	H13.08.03	1	R05.12.14	煙突測定口	0.19	10	適合
							2					
			測定あり	火格子炉	125.0 Kg/H 4.25 m2	既設 10	3					
							4					
12	青梅市長淵5-743 青梅市墓地公園内動物炉	14590		No.1焼却炉	H17.02.01	H16.12.14	1	R05.11.22	煙突	0.070	5	適合
							2					
			測定あり	固定床炉(火床炉)	53.0 Kg/H 1.69 m2	新設 5	3					
							4					
13	府中市南町6-15-13 相田化学工業株式会社	11714		No9330焼却炉(旧R-8)	H06.07.27	H12.03.30	1	R05.11.17	煙突	0.72	10	適合
							2					
				固定床炉(火床炉)	600.0 Kg/H 4.00 m2	既設 10	3					
							4					
14	同 上	11714		1号焼成炉	R02.09.19	R02.07.13	1	R05.11.09	煙突	2.7	5	適合
							2					
				固定床炉(火床炉)	80.0 Kg/H 3.20 m2	新設 5	3					
							4					
15	同 上	11714		2号焼成炉	R02.09.19	R02.07.13	1	R05.11.09	煙突	2.6	5	適合
							2					
				固定床炉(火床炉)	80.0 Kg/H 3.20 m2	新設 5	3					
							4					
16	府中市小柳町6-6 北多摩一号水再生センター	11759	対象	1系污泥焼却炉	H08.03.01	H12.02.14	1	R05.11.02	排出口(煙突)	0.00	1	適合
							2					
			測定あり	流動床炉	5,416.0 Kg/H 25.52 m2	既設 1	3					
							4					
17	同 上	11759	対象	4系污泥焼却炉	S61.12.01	H12.02.14	1	R05.04.14	排出口(煙突)	0.00	1	適合
							2					
			測定あり	流動床炉	4,167.0 Kg/H 16.60 m2	既設 1	3					
							4					
18	同 上	11759	対象	2号污泥焼却炉	H14.05.27	H14.04.25	1	R05.05.22	排出口(煙突)	0.00014	0.1	適合
							2					
			測定あり	流動床炉	4,589.0 Kg/H 22.90 m2	新設 0.1	3					
							4					
19	府中市浅間町2-15-1 多摩犬猫葬祭株式会社	13455		1号焼却炉	H12.03.31	H12.02.03	1	R06.02.02	煙突測定口	0.018	5	適合
							2					
			測定あり	火格子炉	150.0 Kg/H 1.90 m2	新設 5	3					
							4					
20	昭島市田中町4-3-14 昭島市清掃センター	11861	対象	1号焼却炉	H06.03.31	H12.02.14	1	R05.08.30	煙突測定口	0.053	5	適合
							2	R06.01.23	煙突測定口	0.075	5	適合
			測定あり	ストーカ炉	3,958.0 Kg/H 21.70 m2	既設 5	3					
							4					

令和5年度大気基準適用施設(廃棄物焼却炉)多摩 自主測定結果一覧

番号	事業所		施設の内容				測定結果					
	所在地 名称	コード	水質基準 対象	施設呼び名	設置年月日	設置届出日	番号	採取 年月日	採取場所	排出ガス濃度 ng-TEQ/m3N	基準	適合状 況
		焼却灰等 測定	施設型式	焼却能力 火床面積	設置区分 基準 ng-TEQ/m3N							
21	同 上	11861	対象	2号焼却炉	H07.10.31	H12.02.14	1	R05.04.06	煙突測定口	0.018	5	適合
			測定あり	ストーカ炉	3,958.0 Kg/H 21.70 m2	既設 5	2	R05.10.18	煙突測定口	0.014	5	適合
							3					
							4					
22	昭島市宮沢町3-15-1 多摩川上流水再生センター	11908	対象	4号炉	H08.08.01	H12.02.14	1	R05.04.21	排出口(煙突)	0.0059	1	適合
			測定あり	流動床炉	4,167.0 Kg/H 21.24 m2	既設 1	2					
							3					
							4					
23	同 上	11908	対象	1号炉	H17.01.15	H16.12.02	1	R05.07.26	排出口(煙突)	0.00000060	0.1	適合
			測定あり	流動床炉	6,250.0 Kg/H 30.20 m2	新設 0.1	2					
							3					
							4					
24	同 上	11908	対象	新3号汚泥焼却設備	H30.06.01	H30.03.29	1	R05.06.09	排出口(煙突)	0.0010	1	適合
			測定あり	ストーカ炉	2,275.0 Kg/H 17.07 m2	新設 1	2					
							3					
							4					
25	調布市緑ヶ丘1-25 白百合女子大学	11993		No.1 廃棄物焼却炉	H19.08.10	H19.06.01	1	R06.02.28	測定口	0.0087	5	適合
			測定あり	ガス化炉(炭化炉)	159.4 Kg/H 2.77 m2	新設 5	2					
							3					
							4					
26	調布市深大寺元町5-11-3 世界動物友の会 深大寺動物霊園	15350		1号焼却炉	H20.12.10	H20.10.06	1	R05.06.28	煙突	0.092	5	適合
			測定あり	固定床炉(火床炉)	45.0 Kg/H 1.20 m2	新設 5	2					
							3					
							4					
27	調布市深大寺東町7-50-30 クリーンプラザふじみ	15675	対象	1号焼却炉	H22.08.17		1	R05.07.14	1号煙突中間測定口	0.00	0.1	適合
			測定あり	ストーカ炉	6,000.0 Kg/H 31.60 m2	新設 0.1	2	R05.11.08	1号煙突中間測定口	0.00	0.1	適合
							3					
							4					
28	同 上	15675	対象	2号焼却炉	H22.08.17		1	R05.07.14	2号煙突中間測定口	0.00000009	0.1	適合
			測定あり	ストーカ炉	6,000.0 Kg/H 31.60 m2	新設 0.1	2	R05.11.08	2号煙突中間測定口	0.00	0.1	適合
							3					
							4					
29	町田市南成瀬8-1-1 町田市成瀬クリーンセンター	12163	対象	No.1流動床焼却炉	H07.10.01	H12.02.14	1	R05.07.20	煙道入口	0.000048	5	適合
			測定あり	流動床炉	2,083.0 Kg/H	既設 5	2					
							3					
							4					
30	同 上	12163	対象	No.2流動床焼却炉	H25.11.01	H25.08.30	1	R05.07.21	煙道入口	0.00012	1	適合
				流動床炉	2,083.0 Kg/H	新設 1	2					
							3					
							4					

令和5年度大気基準適用施設(廃棄物焼却炉)多摩 自主測定結果一覧

番号	事業所		施設の内容				測定結果				
	所在地 名称	コード	施設呼び名	設置年月日	設置届出日	番号	採取 年月日	採取場所	排出ガス濃度 ng-TEQ/m3N	基準	適合状況
			焼却灰等 測定	施設型式	焼却能力 火床面積						
31	町田市三輪緑山1-1 鶴見川クリーンセンター	12178	対象	汚泥焼却炉2号	H11.09.01	1	R05.06.16	煙突入口	0.0024	1	適合
			測定あり	流動床炉	2,500.0 Kg/H	2					
						3					
						4					
32	町田市鶴間5-6-22 株式会社グレイ美術 本社/東京製作所	13978		No.7 焼却炉	H13.12.01	1	R05.10.18	煙突	0.31	5	適合
			測定あり	固定床炉(火床炉)	190.0 Kg/H 1.90 m2	2					
						3					
						4					
33	町田市真光寺町337-16 フォレストパーク町田いずみ浄苑地区	14423			H16.06.20	1	R05.04.26	煙突	0.86	5	適合
			測定あり	固定床炉(火床炉)	51.0 Kg/H 1.00 m2	2					
						3					
						4					
34	町田市下小山田町3160 町田市バイオエネルギーセンター	16869	対象	1号焼却炉	H30.08.16	1	R05.05.09	測定口	0.00016	0.1	適合
			測定あり	ストーカ炉	5,375.0 Kg/H 30.81 m2	2	R05.11.07	測定口	0.00014	0.1	適合
						3					
						4					
35	同 上	16869	対象	2号焼却炉	H30.08.16	1	R05.05.10	測定口	0.000029	0.1	適合
			測定あり	ストーカ炉	5,375.0 Kg/H 30.81 m2	2	R05.11.08	測定口	0.00018	0.1	適合
						3					
						4					
36	小平市中島町2-1 小平・村山・大和衛生組合	12278	対象	4号炉	S59.11.15	1	R05.09.06	煙突	0.0056	1	適合
			測定あり	火格子炉	4,375.0 Kg/H	2					
						3					
						4					
37	同 上	12278	対象	5号炉	S59.11.15	1	R05.07.26	煙突	0.0024	1	適合
			測定あり	火格子炉	4,375.0 Kg/H	2					
						3					
						4					
38	小平市上水本町6-20-1 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構動物 衛生研究部門小平海外病研究拠点	12315		1号炉	H24.03.01	1	R05.12.15	煙突	0.52	5	適合
			測定あり	固定床炉(火床炉)	67.0 Kg/H 1.98 m2	2					
						3					
						4					
39	日野市石田1-236 浅川水再生センター	12373	対象	汚泥焼却炉2号	H06.05.25	1	R05.06.15	排出口(煙突)	0.00	1	適合
			測定あり	流動床炉	4,167.0 Kg/H	2					
						3					
						4					
40	同 上	12373	対象	汚泥焼却設備1号	H24.05.01	1	R05.05.11	排出口(煙突)	0.00000030	1	適合
			測定あり	流動床炉	2,500.0 Kg/H 4.52 m2	2					
						3					
						4					

令和5年度大気基準適用施設(廃棄物焼却炉)多摩 自主測定結果一覧

番号	事業所	コード	施設の内容			測定結果						
	所在地 名称		施設基準 対象	施設呼び名	設置年月日	設置届出日	番号	採取 年月日	採取場所	排出ガス濃度 ng-TEQ/m3N	基準	適合状 況
			焼却灰等 測定	施設型式	焼却能力 火床面積	設置区分 基準 ng-TEQ/m3N						
41	日野市石田1-210-2 浅川清流環境組合新可燃ごみ処理施設	16790	対象	1号焼却炉	H29.10.30	H29.08.25	1	R05.05.08	煙突測定口	0.0000055	0.1	適合
			測定あり	ストーカ炉	4,750.0 Kg/H 21.96 m2	新設 0.1	2	R05.08.02	煙突測定口	0.000052	0.1	適合
							3	R05.11.07	煙突測定口	0.0000078	0.1	適合
							4	R06.02.06	煙突測定口	0.00016	0.1	適合
42	同 上	16790	対象	2号焼却炉	H29.10.30	H29.08.25	1	R05.05.02	煙突測定口	0.000035	0.1	適合
			測定あり	ストーカ炉	4,750.0 Kg/H 21.96 m2	新設 0.1	2	R05.08.03	煙突測定口	0.000046	0.1	適合
							3	R05.11.08	煙突測定口	0.0000053	0.1	適合
							4	R06.02.07	煙突測定口	0.00028	0.1	適合
43	東村山市秋津町4-17-1 東村山市秋水園	12485	対象	No.1焼却炉	S55.06.01		1	R05.07.14	煙突測定口	0.0086	5	適合
			測定あり	ストーカ炉	3,125.0 Kg/H 19.95 m2	既設 5	2					
							3					
							4					
44	同 上	12485	対象	No.2焼却炉	S55.06.01		1	R05.10.11	煙突測定口	0.0020	5	適合
			測定あり	ストーカ炉	3,125.0 Kg/H 19.95 m2	既設 5	2					
							3					
							4					
45	国分寺市戸倉1-15-1 農林水産省 動物医薬品検査所	12539		No.1焼却炉	H07.03.17	H12.03.01	1	R05.12.01	煙道測定口	0.027	10	適合
			測定あり	火格子炉	340.0 Kg/H 3.30 m2	既設 10	2					
							3					
							4					
46	国立市泉1-24-32 北多摩二号水再生センター	12571	対象	汚泥焼却炉1号	H01.11.16	H12.02.14	1	R05.06.13	排出口(煙突)	0.00	10	適合
			測定あり	流動床炉	1,767.0 Kg/H	既設 10	2					
							3					
							4					
47	同 上	12571	対象	汚泥焼却炉2号	H04.09.01	H12.02.14	1	R05.04.25	排出口(煙突)	0.00	10	適合
			測定あり	流動床炉	1,767.0 Kg/H 8.60 m2	既設 10	2					
							3					
							4					
48	国立市泉1-14-11 有限会社 柳産業	12585		焼却炉No.1	H01.01.20	H12.02.09	1	R05.07.21	測定口	0.62	10	適合
			測定あり	火格子炉	1,593.0 Kg/H	既設 10	2					
							3					
							4					
49	国立市泉1-8-3 株式会社リスト産業廃棄物処理センター	12586		No.1焼却炉	H14.05.21		1	R06.01.08	煙突測定口	0.11	1	適合
			測定あり	その他廃棄物焼却炉	2,000.0 Kg/H	新設 1	2					
							3					
							4					
50	東大和市立野4-515 森永乳業株式会社 東京多摩工場	12761		551	H11.05.17	H12.04.03	1	R05.08.30	バックフィルタ出口	0.00000072	5	適合
			測定あり	流動床炉	1,250.0 Kg/H 4.15 m2	新設 5	2					
							3					
							4					

令和5年度大気基準適用施設(廃棄物焼却炉)多摩 自主測定結果一覧

番号	事業所		施設の内容				測定結果					
	所在地 名称	コード	水質基準 対象	施設呼び名	設置年月日	設置届出日	番号	採取 年月日	採取場所	排出ガス濃度 ng-TEQ/m3N	基準	適合状 況
		焼却灰等 測定	施設型式	焼却能力 火床面積	設置区分 基準 ng-TEQ/m3N							
51	清瀬市下宿3-1375 清瀬水再生センター	12796	対象	4号炉	H07.04.01	H12.02.14	1	R05.09.01	排出口(煙突)	0.00	1	適合
			測定あり	流動床炉	4,542.0 Kg/H 21.20 m2	既設 1	2					
							3					
							4					
52	同 上	12796	対象	5号炉	H18.02.27	H18.02.15	1	R05.05.12	排出口(煙突)	0.00	0.1	適合
			測定あり	流動床炉	4,167.0 Kg/H 18.10 m2	新設 0.1	2					
							3					
							4					
53	同 上	12796	対象	ガス化炉	H21.02.02	H20.12.02	1	R05.07.21	排出口(煙突)	0.00000017	5	適合
			測定あり	ガス化炉(炭化炉)	1,250.0 Kg/H 0.72 m2	新設 5	2					
							3					
							4					
54	同 上	12796	対象	汚泥焼却設備6号炉	R02.02.01	R01.06.27	1	R06.03.27	排出口(煙突)	0.00017	5	適合
			測定あり	ストーカ炉	1,375.0 Kg/H 12.87 m2	新設 5	2					
							3					
							4					
55	東久留米市下里4-3-10 柳泉園組合	12831	対象	1号焼却炉	H10.04.01	H12.02.10	1	R05.05.17	煙突測定口	0.0000088	0.1	適合
			測定あり	火格子炉	4,375.0 Kg/H 21.04 m2	新設 0.1	2	R05.07.07	煙突測定口	0.0000057	0.1	適合
							3	R05.11.21	煙突測定口	0.0000026	0.1	適合
							4	R06.01.11	煙突測定口	0.0000024	0.1	適合
56	同 上	12831	対象	2号焼却炉	H10.04.01	H12.02.10	1	R05.07.07	煙突測定口	0.0000075	0.1	適合
			測定あり	ストーカ炉	4,375.0 Kg/H 21.04 m2	新設 0.1	2	R05.09.12	煙突測定口	0.0000020	0.1	適合
							3	R05.11.21	煙突測定口	0.0000043	0.1	適合
							4	R06.01.11	煙突測定口	0.0000022	0.1	適合
57	同 上	12831	対象	3号焼却炉	H10.04.01	H12.02.10	1	R05.05.17	煙突測定口	0.0000058	0.1	適合
				ストーカ炉	4,375.0 Kg/H 21.04 m2	新設 0.1	2	R05.09.12	煙突測定口	0.0000024	0.1	適合
							3	R05.11.21	煙突測定口	0.0000047	0.1	適合
							4	R06.01.11	煙突測定口	0.0000011	0.1	適合
58	武蔵村山市伊奈平2-7 日本医療衛生サービス株式会社 武蔵村山工場	12845		No.1	H05.03.15	H12.02.14	1	R06.01.18	測定口	0.24	10	適合
			測定あり	火格子炉	730.0 Kg/H 5.30 m2	既設 10	2					
							3					
							4					
59	多摩市唐木田2-1-1 多摩ニュータウン環境組合 多摩清掃工場	12918	対象	2号炉	H07.02.15	H12.02.10	1	R05.04.24	2号炉煙道	0.00012	1	適合
			測定あり	ストーカ炉	8,333.0 Kg/H 41.60 m2	既設 1	2	R06.02.24	2号炉煙道	0.00068	1	適合
							3					
							4					
60	同 上	12918	対象	3号炉	H07.02.15	H12.02.10	1	R05.07.07	3号炉煙道	0.0000019	1	適合
			測定あり	ストーカ炉	8,333.0 Kg/H 41.60 m2	既設 1	2	R05.10.11	3号炉煙道	0.000042	1	適合
							3					
							4					

令和5年度大気基準適用施設(廃棄物焼却炉)多摩 自主測定結果一覧

番号	事業所		施設の内容			測定結果						
	所在地 名称	コード	水質基準 対象	施設呼び名	設置年月日	設置届出日	番号	採取 年月日	採取場所	排出ガス濃度 ng-TEQ/m3N	基準	適合状 況
		焼却灰等 測定	施設型式	焼却能力 火床面積	設置区分 基準 ng-TEQ/m3N							
61	稲城市大丸1528番地 多摩川衛生組合 清掃工場	12994	対象	1号焼却炉	H07.06.01	H12.02.28	1	R05.04.03	脱硝出口	0.00000030	1	適合
			測定あり	ストーカ炉	6,250.0 Kg/H 30.07 m2	既設 1	2	R05.11.01	脱硝出口	0.00017	1	適合
							3					
							4					
62	同 上	12994	対象	2号焼却炉	H07.06.01	H12.02.28	1	R05.04.04	脱硝出口	0.00000033	1	適合
			測定あり	ストーカ炉	6,250.0 Kg/H 30.07 m2	既設 1	2	R05.10.06	脱硝出口	0.0000013	1	適合
							3					
							4					
63	同 上	12994	対象	3号焼却炉	H07.06.01	H12.02.28	1	R05.05.19	脱硝出口	0.000064	1	適合
			測定あり	ストーカ炉	6,250.0 Kg/H 30.07 m2	既設 1	2	R05.10.05	脱硝出口	0.0000013	1	適合
							3					
							4					
64	稲城市大丸1492 南多摩水再生センター	12999	対象	汚泥焼却炉1号	H15.11.30	H15.09.29	1	R05.07.11	排出口(煙突)	0.00000054	1	適合
			測定あり	流動床炉	3,333.0 Kg/H 14.50 m2	新設 1	2					
							3					
							4					
65	同 上	12999	対象	汚泥焼却炉2号	H27.10.01	H27.08.27	1	R05.04.18	排出口(煙突)	0.000031	0.1	適合
			測定あり	流動床炉	4,724.0 Kg/H 2.27 m2	新設 0.1	2					
							3					
							4					
66	羽村市羽4235 西多摩衛生組合	13040		30-1	H07.02.01	H12.02.08	1	R05.06.23	煙突測定口	0.023	1	適合
			測定あり	流動床炉	6,700.0 Kg/H 14.80 m2	既設 1	2	R05.10.13	煙突測定口	0.00075	1	適合
							3	R06.03.05	煙突測定口	0.019	1	適合
							4					
67	同 上	13040		30-2	H07.02.01	H12.02.08	1	R05.05.24	煙突測定口	0.013	1	適合
			測定あり	流動床炉	6,700.0 Kg/H 9.50 m2	既設 1	2	R05.08.03	煙突測定口	0.010	1	適合
							3	R06.01.11	煙突測定口	0.0079	1	適合
							4					
68	同 上	13040		30-3	H07.02.01	H12.02.08	1	R05.07.14	煙突測定口	0.016	1	適合
			測定あり	流動床炉	6,700.0 Kg/H 14.80 m2	既設 1	2	R05.11.17	煙突測定口	0.021	1	適合
							3	R05.12.12	煙突測定口	0.021	1	適合
							4					
69	あきる野市高尾521 西秋川衛生組合 高尾清掃センター	13118		1系	H24.03.01	H23.12.27	1	R05.05.01	煙突	0.00019	1	適合
			測定あり	その他廃棄物焼却炉	2,437.5 Kg/H	新設 1	2	R05.08.08	煙突	0.00044	1	適合
							3	R05.11.07	煙突	0.000098	1	適合
							4	R06.03.15	煙突	0.00082	1	適合
70	同 上	13118		2系	H24.03.01	H23.12.27	1	R05.05.02	煙突	0.00084	1	適合
			測定あり	その他廃棄物焼却炉	2,437.5 Kg/H	新設 1	2	R05.08.09	煙突	0.000084	1	適合
							3	R05.11.08	煙突	0.0000011	1	適合
							4	R06.03.16	煙突	0.0021	1	適合

令和5年度大気基準適用施設(廃棄物焼却炉)多摩 自主測定結果一覧

番号	事業所	コード	施設の内容			測定結果						
	所在地 名 称		水質基準 対象	施設呼び名	設置年月日	設置届出日	番号	採取 年月日	採取場所	排出ガス濃度 ng-TEQ/m3N	基準	適合状 況
			焼却灰等 測定	施設型式	焼却能力 火床面積	設置区分 基準 ng-TEQ/m3N						
71	あきる野市伊奈1239 小作木工有限会社	14034		No.1	H30.10.15	H30.05.10	1	R06.02.20	煙突	0.40	5	適合
			測定あり	固定床炉(火床炉)	146.0 Kg/H 1.76 m2	新設 5	2					
							3					
							4					
72	西東京市新町3-7-2 有限会社 石正園	13879		バッチ方式半乾留炉	H13.09.15	H13.07.02	1	R06.02.01	煙突	0.015	5	適合
			測定あり	火格子炉	60.0 Kg/H 1.96 m2	新設 5	2					
							3					
							4					
73	瑞穂町富士山栗原新田161-1 株式会社 トーヨーアサノ 東京工場	13148		E-26	H29.05.15	H29.03.07	1	R05.06.28	煙道測定口	2.2	5	適合
			測定あり	その他廃棄物焼却炉	68.0 Kg/H 0.69 m2	新設 5	2					
							3					
							4					
74	日の出町大字大久野7642 東京たまエコセメント化施設	14397	対象	No.8 焼成炉	H16.01.13	H15.12.22	1	R05.05.24	測定口	0.00050	0.1	適合
				キルン炉	13,750.0 Kg/H	新設 0.1	2	R05.08.25	測定口	0.00098	0.1	適合
							3	R05.11.24	測定口	0.00068	0.1	適合
							4	R06.02.02	測定口	0.000018	0.1	適合

令和5年度大気基準適用施設(廃棄物焼却炉から排出される焼却灰等)多摩 自主測定結果一覧

番号	事業所 所在地 名称	コード	番号	採取 年月日	測定結果 焼却灰等の濃度(ng-TEQ/g)								適合 状況	
					焼却灰及び燃えがら		ばいじん(飛灰)		混合灰		処理物			処理 基準
					採取箇所	濃度	採取箇所	濃度	採取箇所	濃度	採取箇所	濃度		
1	立川市錦町5-20-25 立川市錦町下水処理場	11232	1	R05.05.26	2号焼却炉搬出コンベアー	0.0000055						3	適合	
			2	R05.12.21	2号焼却炉搬出コンベアー	0.000022					3	適合		
			3											
			4											
2	立川市泉町2002、昭島市もくせいの杜二丁目3-2、3-3、3-4 立川市クリーンセンター	17248	1	R05.05.08	灰積み出し室	0.0011	飛灰貯留槽上部コンベア出口	0.48			混練機出口	0.44	3	適合
			2	R05.07.03	灰積み出し室	0.0012					3	適合		
			3	R05.08.01			飛灰貯留槽上部コンベア出口	0.18			混練機出口	0.26	3	適合
			4	R05.09.01	灰積み出し室	0.00024					3	適合		
3	同 上	17248	1	R05.11.01	灰積み出し室	0.0015	飛灰貯留槽上部コンベア出口	0.13			混練機出口	0.19	3	適合
			2	R06.01.09	灰積み出し室	0.0012					3	適合		
			3	R06.02.01			飛灰貯留槽上部コンベア出口	0.17			混練機出口	0.23	3	適合
			4	R06.03.04	灰積み出し室	0.0046					3	適合		
4	武蔵野市緑町3-1-5 武蔵野クリーンセンター	16238	1	R05.06.30	2号系灰押出機	0.0021	2号系バグフィルター下部コンベア	0.53				3	適合	
			2	R05.07.19	1号系灰押出機	0.00068	1号系バグフィルター下部コンベア	0.44				3	適合	
			3	R05.12.25	1号系灰押出機	0.0011	1号系バグフィルター下部コンベア	0.58				3	適合	
			4	R06.01.22	2号系灰押出機	0.0064	2号系バグフィルター下部コンベア	0.41				3	適合	
5	青梅市新町9-2221-1 日生研株式会社	11656	1	R05.12.14	焼却炉灰出し口	0	集じん機灰出し口	0.015				3	適合	
			2											
			3											
			4											
6	府中市小柳町6-6 北多摩一号水再生センター	11759	1	R05.04.14			灰ホッパー	0				3	適合	
			2	R05.05.22			灰ホッパー	0				3	適合	
			3	R05.11.02			灰ホッパー	0.00000018				3	適合	
			4											
7	府中市浅間町2-15-1 多摩犬猫葬祭株式会社	13455	1	R06.02.02	焼却炉内	0	焼却炉内	0.030				3	適合	
			2											
			3											
			4											
8	昭島市田中町4-3-14 昭島市清掃センター	11861	1	R05.04.14	灰押し出し装置出口	0.0010					飛灰処理装置混練機出口	1.0	3	適合
			2	R05.08.09	灰押し出し装置出口	0.000027					飛灰処理装置混練機出口	1.1	3	適合
			3											
			4											
9	昭島市宮沢町3-15-1 多摩川上流水再生センター	11908	1	R05.04.21			灰ホッパー	0				3	適合	
			2	R05.06.09					灰ホッパー	0			3	適合
			3	R05.07.26			灰ホッパー	0					3	適合
			4											
10	調布市緑ヶ丘1-25 白百合女子大学	11993	1	R06.03.05	焼却灰出し口	0						3	適合	
			2											
			3											
			4											

※ 適合状況欄が「処理要」となっている項目は、含まれるダイオキシン類の量が基準(3ng-TEQ)以内となるように処理をしてから処分します。

令和5年度大気基準適用施設(廃棄物焼却炉から排出される焼却灰等)多摩 自主測定結果一覧

番号	事業所 所在地 名 称	コード	番号	採取 年月日	測 定 結 果 焼却灰等の濃度(ng-TEQ/g)								適合 状況	
					焼却灰及び燃えがら		ばいじん(飛灰)		混合灰		処理物			処理 基準
					採取箇所	濃度	採取箇所	濃度	採取箇所	濃度	採取箇所	濃度		
11	調布市深大寺元町5-11-3 世界動物友の会 深大寺動物霊園	15350	1	R05.06.28	炉内	0.014	集塵装置排出口	1.9					3	適合
			2											
			3											
			4											
12	調布市深大寺東町7-50-30 クリーンプラザふじみ	15675	1	R05.06.05							処理物搬送コンベア	0.019	3	適合
			2	R05.07.14	灰搬出装置出口	0	処理物搬送コンベア	0.010					3	適合
			3	R05.07.14	灰搬出装置出口	0	処理物搬送コンベア	0.30					3	適合
			4	R05.11.08	灰搬出装置出口	0	処理物搬送コンベア	0.0080					3	適合
13	同 上	15675	1	R05.11.08	灰搬出装置出口	0	処理物搬送コンベア	0.014					3	適合
			2											
			3											
			4											
14	町田市南成瀬8-1-1 町田市成瀬クリーンセンター	12163	1	R05.10.25			灰搬出用ホッパー	0.000037					3	適合
			2											
			3											
			4											
15	町田市三輪緑山1-1 鶴見川クリーンセンター	12178	1	R05.10.25			No.2-4灰コンベア	0.0000051					3	適合
			2											
			3											
			4											
16	町田市鶴間5-6-22 株式会社グレイ美術 本社/東京製作所	13978	1	R05.10.19	焼却灰採取口	0	サイクロン下部	0					3	適合
			2											
			3											
			4											
17	町田市真光寺町337-16 フォレストパーク町田いずみ浄苑地区	14423	1	R05.04.26	焼却炉下部	0	サイクロン下部	0.50					3	適合
			2											
			3											
			4											
18	町田市下小山田町3160 町田市バイオエネルギーセンター	16869	1	R05.05.09	灰ピット入口	0.044	飛灰貯留槽出口	1.5			成形機出口	1.3	3	適合
			2	R05.11.08	灰ピット入口	0.018	飛灰貯留槽出口	1.1			成形機出口	1.6	3	適合
			3											
			4											
19	小平市中島町2-1 小平・村山・大和衛生組合	12278	1	R05.07.26							5号炉キレート混練装置出口	0.080	3	適合
			2	R05.07.26							5号炉灰押出機出口	0.0046	3	適合
			3	R05.09.06							4号炉灰押出機出口	0.0016	3	適合
			4	R05.09.06							4号炉キレート混練装置出口	0.51	3	適合
20	小平市上水本町6-20-1 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究 機構動物衛生研究部門小平海外病研究拠点	12315	1	R05.12.18		0.000022		0.37					3	適合
			2											
			3											
			4											

※ 適合状況欄が「処理要」となっている項目は、含まれるダイオキシン類の量が基準(3ng-TEQ)以内となるように処理をしてから処分します。

令和5年度大気基準適用施設(廃棄物焼却炉から排出される焼却灰等)多摩 自主測定結果一覧

番号	事業所 所在地 名称	コード	番号	採取 年月日	測定結果 焼却灰等の濃度(ng-TEQ/g)								適合 状況	
					焼却灰及び燃えがら		ばいじん(飛灰)		混合灰		処理物			処理 基準
					採取箇所	濃度	採取箇所	濃度	採取箇所	濃度	採取箇所	濃度		
21	日野市石田1-236 浅川水再生センター	12373	1	R05.05.11			灰ホッパー	0					3	適合
			2	R05.06.15			灰ホッパー	0					3	適合
			3											
			4											
22	日野市石田1-210-2 浅川清流環境組合新可燃ごみ処理施設	16790	1	R05.05.01							混練機出口	0.21	3	適合
			2	R05.05.01	焼却主灰冷却装置	0							3	適合
			3	R05.05.08	焼却主灰冷却装置	0	飛灰貯留槽出口	0.34					3	適合
			4	R05.11.01	焼却主灰冷却装置	0	飛灰貯留槽出口	0.066			混練機出口	0.095	3	適合
23	同 上	16790	1	R05.11.01	焼却主灰冷却装置	0							3	適合
			2											
			3											
			4											
24	東村山市秋津町4-17-1 東村山市秋水園	12485	1	R05.04.27			混錬機	0.00054					3	適合
			2	R05.07.14	灰コンベア	0.00084	ガス冷却灰コンベア	0.0010					3	適合
			3	R05.10.11	灰コンベア	0.0011	ガス冷却灰	0.0017					3	適合
			4	R06.01.19			混錬機	0.075					3	適合
25	国分寺市戸倉1-15-1 農林水産省 動物医薬品検査所	12539	1	R05.12.01	灰取り出し口	0	集じん機	0.94					3	適合
			2											
			3											
			4											
26	国立市泉1-24-32 北多摩二号水再生センター	12571	1	R05.04.25			灰ホッパー	0					3	適合
			2	R05.06.13			灰ホッパー	0.00070					3	適合
			3											
			4											
27	国立市泉1-14-11 有限会社 柳産業	12585	1	R06.02.02	焼却灰灰出し口	0.00088	集塵機灰出し口	0.092					3	適合
			2											
			3											
			4											
28	国立市泉1-8-3 株式会社リスト産業廃棄物処理センター	12586	1	R06.01.08	焼却炉灰取出口	0.15	焼却炉灰取出口	0.15					3	適合
			2											
			3											
			4											
29	東大和市立野4-515 森永乳業株式会社 東京多摩工場	12761	1	R05.08.30	焼却炉	0	ばいじんコンテナ	0					3	適合
			2											
			3											
			4											
30	清瀬市下宿3-1375 清瀬水再生センター	12796	1	R05.05.12			灰ホッパー	0					3	適合
			2	R05.07.04			灰ホッパー	0					3	適合
			3	R05.09.01			灰ホッパー	0					3	適合
			4	R06.03.27	灰ホッパー	0.0000001							3	適合

※ 適合状況欄が「処理要」となっている項目は、含まれるダイオキシン類の量が基準(3ng-TEQ)以内となるように処理をしてから処分します。

令和5年度大気基準適用施設(廃棄物焼却炉から排出される焼却灰等)多摩 自主測定結果一覧

番号	事業所 所在地 名称	コード	番号	採取 年月日	測定結果 焼却灰等の濃度(ng-TEQ/g)								適合 状況	
					焼却灰及び燃えがら		ばいじん(飛灰)		混合灰		処理物			処理 基準
					採取箇所	濃度	採取箇所	濃度	採取箇所	濃度	採取箇所	濃度		
31	同 上	12796	1	R06.03.27			灰ホッパー	0					3	適合
			2											
			3											
			4											
32	東久留米市下里4-3-10 柳泉園組合	12831	1	R05.05.17	灰出コンベア	0.014	飛灰処理物搬送コンベア	0.088					3	適合
			2	R05.07.07	灰出コンベア	0.015	飛灰処理物搬送コンベア	0.13					3	適合
			3	R05.09.12	灰出コンベヤ	0.020	飛灰処理物搬送コンベヤ	0.12					3	適合
			4	R05.11.21	灰出コンベヤ	0.016	飛灰処理物搬送コンベヤ	0.077					3	適合
33	同 上	12831	1	R06.01.11	灰出コンベヤ	0.022	飛灰処理物搬送コンベア	0.11					3	適合
			2											
			3											
			4											
34	武蔵村山市伊奈平2-7 日本医療衛生サービス株式会社 武蔵村山工場	12845	1	R05.04.10	保管場所	0.014	保管場所	2.9					3	適合
			2	R06.01.19	保管場所	0.000074	保管場所	0.39					3	適合
			3											
			4											
35	多摩市唐木田2-1-1 多摩ニュータウン環境組合 多摩清掃工場	12918	1	R05.04.24	灰押し機	0.010	飛灰貯蔵	0.43					3	適合
			2	R05.07.07	灰押し機	0.034	飛灰貯槽	0.18					3	適合
			3	R05.10.11	灰押し機	0.00028	飛灰貯槽	0.17					3	適合
			4	R06.02.22	灰押し機	0.0022	飛灰貯槽	0.73					3	適合
36	稲城市大丸1528番地 多摩川衛生組合 清掃工場	12994	1	R05.04.03			バグフィルター	0.58			主灰出コンベア	0.11	3	適合
			2	R05.04.03					飛灰固化成形機出口	0.59	3	適合		
			3	R05.04.04			バグフィルター	0.15					3	適合
			4	R05.05.19			バグフィルター	0.33					3	適合
37	同 上	12994	1	R05.10.05							飛灰固化成形機出口	0.29	3	適合
			2	R05.10.05							主灰出コンベア	0.010	3	適合
			3	R05.10.05			バグフィルター	0.15					3	適合
			4	R05.10.06			バグフィルター	0.14					3	適合
38	同 上	12994	1	R05.11.01			バグフィルター	0.34					3	適合
			2											
			3											
			4											
39	稲城市大丸1492 南多摩水再生センター	12999	1	R05.04.18			灰ホッパー	0					3	適合
			2	R05.07.11			灰ホッパー	0					3	適合
			3											
			4											
40	羽村市羽4235 西多摩衛生組合	13040	1	R05.04.26							灰固化装置出口	2.8	3	適合
			2	R05.07.10			飛灰運搬車両	4.4					3	処理要
			3	R05.10.13							灰固化装置出口	2.3	3	適合
			4	R06.01.09			飛灰運搬車両	2.6					3	適合

※ 適合状況欄が「処理要」となっている項目は、含まれるダイオキシン類の量が基準(3ng-TEQ)以内となるように処理をしてから処分します。

令和5年度大気基準適用施設(廃棄物焼却炉から排出される焼却灰等)多摩 自主測定結果一覧

番号	事業所		測定結果											
	所在地 名称	コード	番号	採取 年月日	焼却灰等の濃度 (ng-TEQ/g)								処理 基準	適合 状況
					焼却灰及び燃えがら		ばいじん(飛灰)		混合灰		処理物			
					採取箇所	濃度	採取箇所	濃度	採取箇所	濃度	採取箇所	濃度		
41	あきる野市高尾521 西秋川衛生組合 高尾清掃センター	13118	1	R05.05.01			バンカ	2.5					3	適合
			2	R05.05.02							ストックヤード	1.1	3	適合
			3	R05.11.07			バンカ	0.45			ストックヤード	0.016	3	適合
			4											
42	あきる野市伊奈1239 小作木工有限会社	14034	1	R06.02.20	炉内	0.00060	サイクロン	0.16					3	適合
			2											
			3											
			4											
43	西東京市新町3-7-2 有限会社 石正園	13879	1	R06.02.02	焼却炉内	0							3	適合
			2											
			3											
			4											
44	瑞穂町富士山栗原新田161-1 株式会社 トーヨーアサノ 東京工場	13148	1	R05.06.29	焼却炉下部灰取り出し口	0.039							3	適合
			2											
			3											
			4											

※ 適合状況欄が「処理要」となっている項目は、含まれるダイオキシン類の量が基準(3ng-TEQ)以内となるように処理をしてから処分します。

令和5年度水質基準対象施設及び基準適用事業場 多摩 自主測定結果一覧

令和8年3月31日現在

番号	事業所		測定結果						
	所在地 名称	コード	番号	採取 年月日	採取場所	日排水量 m3	排水濃度 pg-TEQ/L	基準	適合 状況
1	立川市錦町5-20-25 立川市錦町下水処理場	11232	1	R05.06.07	修景池	1544.0	0.0044	10	適合
			2	R05.06.07	塩素混和池	63500.0	0.00043	10	適合
			3	R05.12.06	塩素混和池	33900.0	0.020	10	適合
2	同 上	11232	1	R05.12.06	修景池	1530.0	0.00027	10	適合
			2						
			3						
3	府中市小柳町6-6 北多摩一号水再生センター	11759	1	R05.10.18	排水口(放流口)	171500.0	0.00018	10	適合
			2						
			3						
4	昭島市宮沢町3-15-1 多摩川上流水再生センター	11908	1	R05.10.10	排水口(清流用水)	25070.0	0.00011	10	適合
			2	R05.10.10	排水口(放流口)	138160.0	0.00015	10	適合
			3						
5	町田市南成瀬8-1-1 町田市成瀬クリーンセンター	12163	1	R05.07.04	放流口	73850.0	0.0097	10	適合
			2						
			3						
6	町田市三輪緑山1-1 鶴見川クリーンセンター	12178	1	R05.07.04	放流口	39884.0	0.0022	10	適合
			2						
			3						
7	日野市石田1-236 浅川水再生センター	12373	1	R05.10.05	排水口(放流口)	83430.0	0.00023	10	適合
			2						
			3						
8	国立市泉1-24-32 北多摩二号水再生センター	12571	1	R05.10.11	排水口(放流口)	40420.0	0.00023	10	適合
			2						
			3						
9	清瀬市下宿3-1375 清瀬水再生センター	12796	1	R05.10.05	排水口(放流口)	217850.0	0.00020	10	適合
			2						
			3						
10	稲城市大丸1492 南多摩水再生センター	12999	1	R05.10.12	排水口(放流口)	111790.0	0.00016	10	適合
			2						
			3						