

令和6年度大気基準適用施設(製鋼用電気炉)特別区 自主測定結果一覧

番号	事業所		施設の内容				測定結果					
	所在地 名称	コード	呼び名	設置年月日 時間処理能力	設置届出日 設置区分 基準	稼働状況 廃止年月日 (廃止届出日)	番号	採取年月日	採取場所	排出ガス濃度 ng-TEQ/m3N	基準	適合 状況
			施設型式	変圧器容量								
1	足立区綾瀬6-10-6 千代田鋼鉄工業株式会社 綾瀬工場	09940		S45.12.15	H12.02.15	稼働	1	R06.11.12	集塵機出口	0.58	5	適合
			セー1	60.0 t/H	既設		2					
			アーク炉(エル-炉)	25,000KVA	5		3					

令和6年度大気基準適用施設(廃棄物焼却炉)特別区 自主測定結果一覧

番号	事業所		施設の内容			測定結果						
	所在地 名称	コード	水質基準 対象	施設呼び名	設置年月日	設置届出日	番号	採取 年月日	採取場所	排出ガス濃度 ng-TEQ/m3N	基準	適合状 況
		焼却灰等 測定	施設型式	焼却能力 火床面積	設置区分 基準 ng-TEQ/m3N							
1	千代田区九段北3-1-1 靖国神社	13432		No.1焼却炉(MS-1400K)	H10.12.23	H12.04.07	1	R07.01.31	煙突	0.33	5	適合
							2					
			測定あり	火格子炉	48.0 Kg/H 2.90 m2	新設 5	3					
							4					
2	中央区晴海5-2-1 東京二十三区清掃一部事務組合 中央清掃工場	01620	対象	1号焼却炉	H10.07.01	H12.02.14	1	R06.04.02	1号炉煙突	0.00000014	0.1	適合
							2	R06.10.23	1号炉煙突	0.0000021	0.1	適合
			測定あり	火格子炉	12,500.0 Kg/H 49.70 m2	新設 0.1	3					
							4					
3	同 上	01620	対象	2号焼却炉	H10.07.01	H12.02.14	1	R06.09.13	2号炉煙突	0.0000021	0.1	適合
							2	R07.01.28	2号炉煙突	0.00000080	0.1	適合
			測定あり	火格子炉	12,500.0 Kg/H 49.70 m2	新設 0.1	3					
							4					
4	港区港南5-7-1 東京二十三区清掃一部事務組合 港清掃工場	02726	対象	1号炉	H07.10.01	H12.02.09	1	R06.04.18	1号炉煙突	0.00000013	1	適合
							2	R06.11.22	1号炉煙突	0.0000017	1	適合
			測定あり	ストーカ炉	12,500.0 Kg/H 56.00 m2	既設 1	3					
							4					
5	同 上	02726	対象	2号炉	H07.10.01	H12.02.09	1	R06.04.19	2号炉煙突	0.00000012	1	適合
							2	R06.11.25	2号炉煙突	0.00000029	1	適合
				ストーカ炉	12,500.0 Kg/H 56.00 m2	既設 1	3					
							4					
6	同 上	02726	対象	3号炉	H07.10.01	H12.02.09	1	R06.05.28	3号炉煙突	0.000016	1	適合
							2	R07.01.20	3号炉煙突	0.000024	1	適合
				ストーカ炉	12,500.0 Kg/H 56.00 m2	既設 1	3					
							4					
7	墨田区東墨田1-10-23 東京二十三区清掃一部事務組合 墨田清掃工場	04720	対象	全連続火格子式焼却炉	H07.04.01	H12.02.07	1	R06.05.15	煙突	0.00000019	1	適合
							2	R06.10.25	煙突	0.00000098	1	適合
			測定あり	ストーカ炉	25,000.0 Kg/H 119.50 m2	既設 1	3					
							4					
8	江東区新砂3-9-1 東京都下水道局 砂町水再生センター(東部汚泥処理プラ ント含む)	05136	対象	東プラ汚泥焼却炉3号	H12.06.01	H12.03.23	1	R06.06.07	煙道	0.000030	0.1	適合
							2					
			測定あり	流動床炉	12,500.0 Kg/H	新設 0.1	3					
							4					
9	同 上	05136	対象	東プラ汚泥焼却炉1号	H08.01.16	H12.02.08	1	R06.11.21	煙道	0.00015	1	適合
							2					
			測定あり	流動床炉	12,500.0 Kg/H	既設 1	3					
							4					
10	同 上	05136	対象	東プラ汚泥焼却炉2号	H09.11.25	H12.02.08	1	R06.07.23	煙道	0.000046	1	適合
							2					
			測定あり	流動床炉	12,500.0 Kg/H	既設 1	3					
							4					

令和6年度大気基準適用施設(廃棄物焼却炉)特別区 自主測定結果一覧

事業所			施設の内容				測定結果					
番号	所在地 名 称	コード	水質基準 対象	施設呼び名	設置年月日	設置届出日	番号	採取 年月日	採取場所	排出ガス濃度 ng-TEQ/m3N	基準	適合状 況
		焼却灰等 測定	施設型式	焼却能力 火床面積	設置区分							
					基準 ng-TEQ/m3N							
11	同 上	05136	対象	東プラ汚泥焼却炉4号	H18.06.01	H18.05.08	1	R06.08.28	煙道	0.00017	0.1	適合
			測定あり	ガス化炉(炭化炉)	12,500.0 Kg/H	新設 0.1	2					
							3					
							4					
12	同 上	05136	対象	東プラ5号炉(炭化1～3)	H23.10.15	H23.08.12	1	R06.05.10	煙道	0.0082	0.1	適合
			測定あり	ガス化炉(炭化炉)	12,500.0 Kg/H	新設 0.1	2					
							3					
							4					
13	江東区夢の島3-1-1 東京二十三区清掃一部事務組合 新江東清掃工場	05149	対象	1号炉	H07.04.01	H12.02.09	1	R06.07.01	1号炉煙突	0.00000031	1	適合
			測定あり	ストーカ炉	25,000.0 Kg/H 106.05 m2	既設 1	2	R06.12.16	1号炉煙突	0.00000069	1	適合
							3					
							4					
14	同 上	05149	対象	2号炉	H07.04.01	H12.02.09	1	R06.06.26	2号炉煙突	0.00000024	1	適合
			測定あり	ストーカ炉	25,000.0 Kg/H 106.05 m2	既設 1	2	R06.12.17	2号炉煙突	0.00000040	1	適合
							3					
							4					
15	同 上	05149	対象	3号炉	H07.04.01	H12.02.09	1	R06.06.27	3号炉煙突	0.000026	1	適合
			測定あり	ストーカ炉	25,000.0 Kg/H 106.05 m2	既設 1	2	R06.12.18	3号炉煙突	0.00000048	1	適合
							3					
							4					
16	江東区有明2-3-10 東京二十三区清掃一部事務組合 有明清掃工場	05160	対象	1号炉	H03.07.01	H12.02.08	1	R06.04.11	1号炉煙突	0.00000010	1	適合
			測定あり	その他廃棄物焼却炉	8,333.0 Kg/H 39.00 m2	既設 1	2	R06.12.09	1号炉煙突	0.00000077	1	適合
							3					
							4					
17	同 上	05160	対象	2号炉	H03.07.01	H12.02.08	1	R06.04.12	2号炉煙突	0.00000015	1	適合
				その他廃棄物焼却炉	8,333.0 Kg/H 39.00 m2	既設 1	2	R06.11.21	2号炉煙突	0.000000080	1	適合
							3					
							4					
18	江東区若洲2-8-14 株式会社朝田商会 東京油槽所	13420		朝田商会 ACE-1型	H08.10.01	H12.03.22	1	R06.12.18	煙突測定口	0.24	10	適合
			測定あり	固定床炉(火床炉)	55.0 Kg/H 0.82 m2	既設 10	2					
							3					
							4					
19	江東区青海2-7-11 横浜植物防疫所 東京支所	13769		インナー JK-15型	H12.08.01	H12.06.07	1	R06.12.10	煙突測定口	0.021	5	適合
			測定あり	固定床炉(火床炉)	43.0 Kg/H 1.15 m2	新設 5	2					
							3					
							4					
20	江東区海の森2-3-21 東京臨海エコクリーン	14491	対象	産廃A系炉	H16.07.31		1	R06.04.16	測定口	0.00047	0.1	適合
			測定あり	溶融炉	11,458.3 Kg/H 12.00 m2	新設 0.1	2	R06.10.03	測定口	0.0025	0.1	適合
							3					
							4					

令和6年度大気基準適用施設(廃棄物焼却炉)特別区 自主測定結果一覧

番号	事業所		施設の内容				測定結果					
	所在地 名称	コード	水質基準 対象	施設呼び名	設置年月日	設置届出日	番号	採取 年月日	採取場所	排出ガス濃度 ng-TEQ/m3N	基準	適合状 況
		焼却灰等 測定	施設型式	焼却能力 火床面積	設置区分 基準 ng-TEQ/m3N							
21	同 上	14491	対象	産廃B系炉	H16.07.31		1	R06.04.10	測定口	0.0013	0.1	適合
				熔融炉	11,458.3 Kg/H 12.00 m2	新設 0.1	2	R06.10.10	測定口	0.0081	0.1	適合
							3					
							4					
22	同 上	14491	対象	医廃A系炉	H16.07.31		1	R06.04.11	測定口	0.0017	1	適合
							2	R06.10.30	測定口	0.024	1	適合
			測定あり	その他廃棄物焼却炉	2,083.3 Kg/H 2.14 m2	新設 1	3					
							4					
23	同 上	14491	対象	医廃B系炉	H16.07.30		1	R06.04.22	測定口	0.025	1	適合
							2	R06.10.30	測定口	0.031	1	適合
				その他廃棄物焼却炉	2,083.3 Kg/H 2.14 m2	新設 1	3					
							4					
24	品川区八潮3-2-11 シンシア品川R・Cセンター	05491		焼却炉NO1	H07.10.01	H12.02.28	1	R06.04.22	バグフィルタ出口	0.081	5	適合
							2					
			測定あり	キルン炉	2,708.0 Kg/H 15.30 m2	既設 5	3					
							4					
25	同 上	05491		焼却炉NO2	H07.10.01	H12.02.28	1	R06.04.23	バグフィルタ出口	0.00072	5	適合
							2					
			測定あり	キルン炉	2,708.0 Kg/H 15.30 m2	既設 5	3					
							4					
26	同 上	05491		熔融炉NO1	H07.10.01	H12.02.28	1	R06.04.24	バグフィルタ出口	0.015	10	適合
							2					
			測定あり	熔融炉	1,042.0 Kg/H 7.00 m2	既設 10	3					
							4					
27	品川区八潮1-4-1 東京二十三区清掃一部事務組合 品川清掃工場	05646	対象	1号燃焼装置	H16.04.01	H16.01.13	1	R06.05.01	1号炉煙突	0.00000014	0.1	適合
							2	R06.11.13	1号炉煙突	0.00000019	0.1	適合
			測定あり	ストーカ炉	12,500.0 Kg/H 50.02 m2	新設 0.1	3					
							4					
28	同 上	05646	対象	2号燃焼装置	H16.04.01	H16.01.13	1	R06.08.01	2号煙突	0.00000044	0.1	適合
							2	R06.11.14	2号炉煙突	0.00000018	0.1	適合
			測定あり	ストーカ炉	12,500.0 Kg/H 50.02 m2	新設 0.1	3					
							4					
29	品川区南品川5-16-22 海晏寺	13411		ニネチン RV-4(FB)	H09.07.01	H12.03.13	1	R06.10.30	煙突	0.86	10	適合
							2					
			測定あり	火格子炉	100.0 Kg/H 0.80 m2	既設 10	3					
							4					
30	目黒区三田2-19-43 東京二十三区清掃一部事務組合 目黒清掃工場	17202		1号焼却炉	R02.01.14	R01.11.13	1	R06.04.08	1号炉煙突	0.00000058	0.1	適合
							2	R06.11.11	1号炉煙突	0.00000015	0.1	適合
			測定あり	ストーカ炉	12,500.0 Kg/H 49.20 m2	新設 0.1	3					
							4					

令和6年度大気基準適用施設(廃棄物焼却炉)特別区 自主測定結果一覧

番号	事業所		施設の内容			測定結果						
	所在地 名称	コード	水質基準 対象	施設呼び名	設置年月日	設置届出日	番号	採取 年月日	採取場所	排出ガス濃度 ng-TEQ/m3N	基準	適合状 況
		焼却灰等 測定	施設型式	焼却能力 火床面積	設置区分 基準 ng-TEQ/m3N							
31	同 上	17202		2号焼却炉	R02.01.14	R01.11.13	1	R06.04.09	2号炉煙突	0.00000029	0.1	適合
							2	R06.10.24	2号炉煙突	0.000013	0.1	適合
		測定あり	ストーカ炉	12,500.0 Kg/H 49.20 m2	新設 0.1	3						
						4						
32	大田区城南島5-2-1 東京都下水道局 森ヶ崎水再生センター 南部スラッジプラ ント	06458	対象	汚泥焼却炉 4号	H09.08.15	H12.02.08	1	R06.09.10	煙突	0.0000015	1	適合
							2					
		測定あり	その他廃棄物焼却炉	12,500.0 Kg/H	既設 1	3						
						4						
33	同 上	06458	対象	汚泥焼却炉 5号	H11.05.01	H12.02.08	1	R06.07.08	煙突	0.0000056	0.1	適合
							2					
		測定あり	その他廃棄物焼却炉	12,500.0 Kg/H	新設 0.1	3						
						4						
34	同 上	06458	対象	汚泥焼却炉6号	H13.05.01	H13.02.22	1	R06.09.06	煙突	0.000076	0.1	適合
							2					
		測定あり	流動床炉	12,500.0 Kg/H 52.80 m2	新設 0.1	3						
						4						
35	同 上	06458	対象	汚泥焼却炉新1号	H15.11.01	H15.12.02	1	R06.05.23	煙突	0.00000097	0.1	適合
							2					
		測定あり	その他廃棄物焼却炉	12,500.0 Kg/H 52.80 m2	新設 0.1	3						
						4						
36	同 上	06458	対象	汚泥焼却炉新2号	H20.02.01	H19.12.27	1	R06.08.20	煙突	0.00092	0.1	適合
							2					
		測定あり	流動床炉	12,500.0 Kg/H 46.50 m2	新設 0.1	3						
						4						
37	同 上	06458	対象	汚泥焼却炉新3号	H29.06.05	H29.05.26	1	R06.10.11	煙突	0.000073	0.1	適合
							2					
		測定あり	流動床炉	12,500.0 Kg/H 46.60 m2	新設 0.1	3						
						4						
38	大田区京浜島3-6-1 東京二十三区清掃一部事務組合 大田清掃工場	06468	対象	第一工場 1号焼却炉	S63.07.01	H12.02.10	1	R06.06.10	1号炉煙突	0.00000018	1	適合
							2	R07.02.04	1号炉煙突	0.0000016	1	適合
		測定あり	その他廃棄物焼却炉	8,333.0 Kg/H 35.10 m2	既設 1	3						
						4						
39	同 上	06468	対象	第一工場 2号焼却炉	S63.07.01	H12.02.10	1	R06.04.17	2号炉煙突	0.00000016	1	適合
							2	R06.11.29	2号炉煙突	0.00000015	1	適合
		測定あり	その他廃棄物焼却炉	8,333.0 Kg/H 35.10 m2	既設 1	3						
						4						
40	同 上	06468	対象	第一工場 3号焼却炉	S63.07.01	H12.02.10	1	R06.12.22	3号炉煙突	0.000015	1	適合
							2	R06.05.09	3号炉煙突	0.00000020	1	適合
			その他廃棄物焼却炉	8,333.0 Kg/H 35.10 m2	既設 1	3	R06.10.16	3号炉煙突	0.00000024	1	適合	
						4						

令和6年度大気基準適用施設(廃棄物焼却炉)特別区 自主測定結果一覧

番号	事業所		施設の内容			測定結果						
	所在地 名称	コード	水質基準 対象	施設呼び名	設置年月日	設置届出日	番号	採取 年月日	採取場所	排出ガス濃度 ng-TEQ/m3N	基準	適合状 況
		焼却灰等 測定	施設型式	焼却能力 火床面積	設置区分 基準 ng-TEQ/m3N							
41	同 上	06468	対象	(新工場)1号焼却炉	H26.04.30	H23.07.19	1	R06.08.29	2号炉煙突	0.00000056	0.1	適合
			測定あり	ストーカ炉	12,500.0 Kg/H 48.84 m2	新設 0.1	2	R06.10.17	新工場1号炉煙突	0.00000026	0.1	適合
							3	R07.01.11	新工場1号炉煙突	0.00000041	0.1	適合
							4					
42	同 上	06468	対象	(新工場)2号焼却炉	H26.04.30	H23.07.19	1	R06.10.18	新工場2号炉煙突	0.000000080	0.1	適合
				ストーカ炉	12,500.0 Kg/H 48.84 m2	新設 0.1	2					
							3					
							4					
43	大田区下丸子2-33-1 東京二十三区清掃一部事務組合 多摩川清掃工場	13667	対象	焼却炉 1	H13.02.01	H12.12.05	1	R06.04.04	1号炉煙突	0.000000090	0.1	適合
			測定あり	ストーカ炉	6,250.0 Kg/H 40.40 m2	新設 0.1	2	R06.10.11	1号炉煙突	0.000018	0.1	適合
							3					
							4					
44	同 上	13667	対象	焼却炉 2	H13.02.01	H12.12.05	1	R06.04.05	2号炉煙突	0.000020	0.1	適合
			測定あり	ストーカ炉	6,250.0 Kg/H 40.40 m2	新設 0.1	2	R06.10.15	2号炉煙突	0.000035	0.1	適合
							3					
							4					
45	世田谷区八幡山2-7-1 東京二十三区清掃一部事務組合 千歳清掃工場	06988	対象	1号炉	H05.08.01	H12.02.10	1	R06.10.29	煙突	0.00000024	1	適合
			測定あり	その他廃棄物焼却炉	25,000.0 Kg/H 94.10 m2	既設 1	2	R06.12.27	煙突	0.00000044	1	適合
							3					
							4					
46	世田谷区大蔵1-1-1 東京二十三区清掃一部事務組合 世田谷清掃工場	06989	対象	1号ガス化熔融炉	H17.11.01	H17.09.16	1	R06.07.29	1号炉煙突	0.0013	0.1	適合
			測定あり	ガス化炉(炭化炉)	6,250.0 Kg/H 7.00 m2	新設 0.1	2	R06.11.19	1号炉煙突	0.000055	0.1	適合
							3					
							4					
47	同 上	06989	対象	2号ガス化熔融炉	H17.11.01	H17.09.16	1	R06.06.17	2号炉煙突	0.000052	0.1	適合
				ガス化炉(炭化炉)	6,250.0 Kg/H 7.00 m2	新設 0.1	2	R06.11.18	2号炉煙突	0.000075	0.1	適合
							3					
							4					
48	渋谷区東1-35-1 東京二十三区清掃一部事務組合 渋谷清掃工場	07476	対象	焼却炉	H10.10.01	H12.02.10	1	R06.05.10	煙突	0.0000021	0.1	適合
			測定あり	流動床炉	8,334.0 Kg/H 18.80 m2	新設 0.1	2	R07.01.08	煙突	0.0000013	0.1	適合
							3					
							4					
49	渋谷区代々木神園町1-1 明治神宮	07626		No.1(マスター ST型)	S64.01.01	H12.02.14	1	R06.07.12	煙突	0.11	10	適合
			測定あり	その他廃棄物焼却炉	195.0 Kg/H 1.90 m2	既設 10	2					
							3					
							4					
50	中野区中央2-33-3 宗教法人 宝仙寺	13375		1号(インナー-TK15)	H14.11.11	H14.07.11	1	R06.11.05	煙道測定口	0.021	5	適合
			測定あり	ガス化炉(炭化炉)	24.0 Kg/H 1.54 m2	新設 5	2					
							3					
							4					

令和6年度大気基準適用施設(廃棄物焼却炉)特別区 自主測定結果一覧

番号	事業所		施設の内容			測定結果						
	所在地 名称	コード	水質基準 対象	施設呼び名	設置年月日	設置届出日	番号	採取 年月日	採取場所	排出ガス濃度 ng-TEQ/m3N	基準	適合状 況
		焼却灰等 測定	施設型式	焼却能力 火床面積	設置区分 基準 ng-TEQ/m3N							
51	杉並区高井戸東3-7-6 東京二十三区清掃一部事務組合 杉並清掃工場	08060	対象	1号燃焼装置	H26.07.14	H26.05.14	1	R06.05.07	1号炉煙突	0.00000013	0.1	適合
			測定あり	ストーカ炉	12,500.0 Kg/H 52.76 m2	新設 0.1	2	R06.12.03	1号炉煙突	0.00000010	0.1	適合
							3					
							4					
52	同 上	08060	対象	2号燃焼装置	H26.07.14	H26.05.14	1	R06.06.14	2号炉煙突	0.00000016	0.1	適合
				ストーカ炉	12,500.0 Kg/H 52.76 m2	新設 0.1	2	R06.10.04	2号炉煙突	0.00000034	0.1	適合
							3					
							4					
53	杉並区梅里1-4-56 西方寺	14708		インナー K30型	H17.10.29	H17.09.05	1	R06.11.08	煙突測定孔	0.12	5	適合
			測定あり	ガス化炉(炭化炉)	74.2 Kg/H 2.45 m2	新設 5	2					
							3					
							4					
54	豊島区上池袋2-5-1 東京二十三区清掃一部事務組合 豊島清掃工場	08395		1号炉	H08.06.01	H12.02.07	1	R06.04.01	1号炉煙突	0.000018	1	適合
			測定あり	流動床炉	8,333.0 Kg/H	既設 1	2	R06.10.08	1号炉煙突	0.000027	1	適合
							3					
							4					
55	同 上	08395		2号炉	H08.06.01	H12.02.07	1	R06.04.26	2号炉煙突	0.000014	1	適合
			測定あり	流動床炉	8,333.0 Kg/H	既設 1	2	R06.10.09	2号炉煙突	0.0000015	1	適合
							3					
							4					
56	荒川区荒川8-18-8 日本胞衣衛生株式会社 荒川工場	13448		スティール工業 STB-300	H03.04.30	H12.02.08	1	R07.02.25	煙突	6.0	10	適合
			測定あり	固定床炉(火床炉)	180.0 Kg/H 1.90 m2	既設 10	2					
							3					
							4					
57	荒川区町屋1-34-16 有限会社 多賀商会 町屋工場	13454		No.1(STB-200型)	H04.10.20	H12.02.08	1	R07.02.28	煙突	0.0045	10	適合
			測定あり	固定床炉(火床炉)	150.0 Kg/H 1.55 m2	既設 10	2					
							3					
							4					
58	荒川区荒川8-18-6 有限会社 大正胞衣社	13459		No.2(STB-300)	H02.09.01	H14.10.07	1	R07.02.26	煙突	0.11	10	適合
			測定あり	固定床炉(火床炉)	180.0 Kg/H 1.90 m2	既設 10	2					
							3					
							4					
59	板橋区高島平9-48-1 東京二十三区清掃一部事務組合 板橋清掃工場	09344	対象	1号炉	H13.01.09	H12.11.09	1	R06.06.24	1号炉煙突	0.00000015	0.1	適合
			測定あり	火格子炉	12,500.0 Kg/H 62.40 m2	新設 0.1	2	R06.11.06	1号炉煙突	0.00000025	0.1	適合
							3					
							4					
60	同 上	09344	対象	2号炉	H13.01.09	H12.11.09	1	R06.06.21	2号炉煙突	0.00000022	0.1	適合
				火格子炉	12,500.0 Kg/H 62.40 m2	新設 0.1	2	R06.11.05	2号炉煙突	0.00000019	0.1	適合
							3					
							4					

令和6年度大気基準適用施設(廃棄物焼却炉)特別区 自主測定結果一覧

番号	事業所		施設の内容			測定結果						
	所在地 名称	コード	水質基準 対象	施設呼び名	設置年月日	設置届出日	番号	採取 年月日	採取場所	排出ガス濃度 ng-TEQ/m3N	基準	適合状 況
		焼却灰等 測定	施設型式	焼却能力 火床面積	設置区分 基準 ng-TEQ/m3N							
61	板橋区新河岸3-1-1 東京都下水道局 新河岸水再生センター	09346	対象	汚泥焼却炉新2号	H12.12.10	H12.10.11	1	R06.11.19	煙道	0.0032	0.1	適合
			測定あり	流動床炉	8,333.0 Kg/H 37.40 m2	新設 0.1	2					
							3					
							4					
62	同 上	09346	対象	汚泥焼却炉新3号	H25.04.01	H25.01.30	1	R06.07.30	煙道	0.00011	0.1	適合
			測定あり	流動床炉	10,417.0 Kg/H 19.60 m2	新設 0.1	2					
							3					
							4					
63	同 上	09346	対象	新4号炉	R01.05.10	H31.02.22	1	R06.06.14	煙道	0.00018	0.1	適合
			測定あり	流動床炉	10,417.0 Kg/H	新設 0.1	2					
							3					
							4					
64	板橋区舟渡4-12-15 株式会社 安産社	13368		スチール工業 STB-300D	H04.03.26	H12.02.08	1	R07.03.24	煙突	0.96	10	適合
			測定あり	固定床炉(火床炉)	180.0 Kg/H 3.90 m2	既設 10	2					
							3					
							4					
65	板橋区舟渡4-15-1 株式会社 戸田葬祭場	14176		廃棄物焼却炉	S62.04.01	H14.11.06	1	R06.11.23	煙突	1.2	10	適合
			測定あり	固定床炉(火床炉)	187.5 Kg/H 1.88 m2	既設 10	2					
							3					
							4					
66	練馬区谷原6-10-11 東京二十三区清掃一部事務組合 練馬清掃工場	09598		1号焼却炉	H24.07.13	H24.04.26	1	R06.06.11	1号炉煙突	0.00000011	0.1	適合
			測定あり	ストーカ炉	10,416.0 Kg/H 40.10 m2	新設 0.1	2	R07.01.29	1号炉煙突	0.00000013	0.1	適合
							3					
							4					
67	同 上	09598		2号焼却炉	H24.07.13	H24.04.26	1	R06.06.12	2号炉煙突	0.00000016	0.1	適合
				ストーカ炉	10,416.0 Kg/H 40.10 m2	新設 0.1	2	R07.01.30	2号炉煙突	0.00000015	0.1	適合
							3					
							4					
68	練馬区光が丘5-3-1 東京二十三区清掃一部事務組合 光が丘清掃工場	09603	対象	1号焼却炉	H30.02.15	H29.12.11	1	R06.05.21	1号炉煙突	0.00000022	0.1	適合
			測定あり	ストーカ炉	6,250.0 Kg/H 29.34 m2	新設 0.1	2	R06.12.04	1号炉煙突	0.00000014	0.1	適合
							3					
							4					
69	同 上	09603	対象	2号焼却炉	H30.02.15	H29.12.11	1	R06.05.22	2号炉煙突	0.000019	0.1	適合
				ストーカ炉	6,250.0 Kg/H 29.34 m2	新設 0.1	2	R06.12.05	2号炉煙突	0.00000011	0.1	適合
							3					
							4					
70	足立区西保木間4-7-1 東京二十三区清掃一部事務組合 足立清掃工場	09974	対象	2号炉	H12.09.01	H12.06.26	1	R06.07.10	2号炉煙突	0.00000043	0.1	適合
			測定あり	ストーカ炉	14,583.0 Kg/H	新設 0.1	2	R07.01.27	2号炉煙突	0.00000016	0.1	適合
							3					
							4					

令和6年度大気基準適用施設(廃棄物焼却炉)特別区 自主測定結果一覧

番号	事業所		施設の内容				測定結果					
	所在地 名称	コード	水質基準 対象	施設呼び名	設置年月日	設置届出日	番号	採取 年月日	採取場所	排出ガス濃度 ng-TEQ/m3N	基準	適合状 況
		焼却灰等 測定	施設型式	焼却能力 火床面積	設置区分 基準 ng-TEQ/m3N							
71	同 上	09974	対象	1号炉	H14.09.01	H13.11.30	1	R06.07.09	1号炉煙突	0.00000039	0.1	適合
			測定あり	ストーカ炉	14,583.0 Kg/H 66.15 m2	新設 0.1	2	R07.01.24	1号炉煙突	0.00000030	0.1	適合
							3					
							4					
72	足立区宮城2-1-14 東京都下水道局 みやぎ水再生センター	09976	対象	汚泥焼却炉1号	H30.01.09	H29.11.07	1	R06.05.21	煙道	0.000088	0.1	適合
			測定あり	流動床炉	12,500.0 Kg/H 22.90 m2	新設 0.1	2					
							3					
							4					
73	葛飾区水元1-20-1 東京二十三区清掃一部事務組合 葛飾清掃工場	10344	対象	1号焼却炉	H16.07.30	H16.06.04	1	R06.06.19	1号炉煙突	0.00015	0.1	適合
			測定あり	ストーカ炉	10,420.0 Kg/H 45.41 m2	新設 0.1	2	R06.12.25	1号炉煙突	0.00000080	0.1	適合
							3					
							4					
74	同 上	10344	対象	2号焼却炉	H16.07.30	H16.06.04	1	R06.08.21	2号炉煙突	0.00000075	0.1	適合
				ストーカ炉	10,420.0 Kg/H 45.41 m2	新設 0.1	2	R06.12.26	2号炉煙突	0.00000019	0.1	適合
							3					
							4					
75	江戸川区臨海町1-1-1 東京都下水道局 葛西水再生センター	10702	対象	汚泥焼却炉4号	H03.06.01	H12.02.08	1	R06.04.22	煙道	0.000051	1	適合
			測定あり	流動床炉	12,500.0 Kg/H	既設 1	2					
							3					
							4					
76	同 上	10702	対象	汚泥焼却炉5号	H11.03.23	H12.02.08	1	R06.11.22	煙道	0.000057	0.1	適合
			測定あり	流動床炉	12,500.0 Kg/H	新設 0.1	2					
							3					
							4					
77	同 上	10702	対象	汚泥焼却炉1号	H24.09.20	H24.07.20	1	R06.06.11	煙道	0.00011	0.1	適合
			測定あり	流動床炉	12,500.0 Kg/H 22.90 m2	新設 0.1	2					
							3					
							4					
78	同 上	10702	対象	汚泥焼却炉2号	R04.04.01	R04.01.25	1	R06.07.05	煙道	0.0000014	0.1	適合
			測定あり	流動床炉	12,500.0 Kg/H 22.90 m2	新設 0.1	2					
							3					
							4					
79	江戸川区東篠崎2-3-2 王子マテリア株式会社 江戸川工場	10753	対象	焼却炉	H07.06.30	H12.02.22	1	R06.10.25	焼却炉煙道	0.0093	5	適合
			測定あり	流動床炉	3,900.0 Kg/H 7.30 m2	既設 5	2					
							3					
							4					

令和6年度大気基準適用施設(廃棄物焼却炉から排出される焼却灰等)特別区 自主測定結果一覧

番号	事業所 所在地 名称	コード	番号	採取 年月日	測定結果 焼却灰等の濃度 (ng-TEQ/g)								適合 状況	
					焼却灰及び燃えがら		ばいじん(飛灰)		混合灰		処理物			処理 基準
					採取箇所	濃度	採取箇所	濃度	採取箇所	濃度	採取箇所	濃度		
1	千代田区九段北3-1-1 靖国神社	13432	1	R07.02.10	灰ピット	0.0018	灰ピット	0.0000030					3	適合
			2											
			3											
			4											
2	中央区晴海5-2-1 東京二十三区清掃一部事務組合 中央清掃工場	01620	1	R06.04.02	1号及び2号灰押出し装置	0.0098					ケーキバンカ	0.00018	3	適合
			2	R06.04.02						No.2混錬機落ち口	0.26	3	適合	
			3											
			4											
3	港区港南5-7-1 東京二十三区清掃一部事務組合 港清掃工場	02726	1	R06.04.18							No.2ケーキバンカ	0.11	3	適合
			2	R06.04.18	灰クレーンバケット	0.00056				No.2混錬機落ち口	0.27	3	適合	
			3											
			4											
4	墨田区東墨田1-10-23 東京二十三区清掃一部事務組合 墨田清掃工場	04720	1	R06.05.15	灰クレーンバケット	0.0039					ケーキバンカ	0.0040	3	適合
			2	R06.08.02						飛灰混錬機落ち口	0.15	3	適合	
			3											
			4											
5	江東区新砂3-9-1 東京都下水道局 砂町水再生センター(東部汚泥 処理プラント含む)	05136	1	R06.05.10							炭化物 ホツパ	0.00012	3	適合
			2	R06.06.07			灰ホツパ	0.00000087					3	適合
			3	R06.07.23			灰ホツパ	0					3	適合
			4	R06.08.28						炭化物 ホツパ	0.0000016	3	適合	
6	同 上	05136	1	R06.11.21			灰ホツパ	0					3	適合
			2											
			3											
			4											
7	江東区夢の島3-1-1 東京二十三区清掃一部事務組合 新江東清掃工場	05149	1	R06.06.26	1号、2号及び3号コンベヤ	0.000037					1号ケーキバンカ	0.0099	3	適合
			2	R06.06.26						3号混錬機落ち口	0.15	3	適合	
			3											
			4											
8	江東区有明2-3-10 東京二十三区清掃一部事務組合 有明清掃工場	05160	1	R06.04.11	1号及び2号灰コンベア	0.0030					混錬機落ち口	0.13	3	適合
			2	R06.04.11						ケーキバンカ	0.00082	3	適合	
			3											
			4											
9	江東区若洲2-8-14 株式会社朝田商会 東京油槽所	13420	1	R06.12.18	焼却炉下部灰取出し口	0							3	適合
			2											
			3											
			4											
10	江東区青海2-7-11 横浜植物防疫所 東京支所	13769	1	R06.12.10	焼却灰貯留場	0	サイクロン下部灰取り出し口	0.29					3	適合
			2											
			3											
			4											

令和6年度大気基準適用施設(廃棄物焼却炉から排出される焼却灰等)特別区 自主測定結果一覧

番号	事業所	コード	番号	採取 年月日	測定結果 焼却灰等の濃度(ng-TEQ/g)									適合 状況	
	所在地 名称				焼却灰及び燃えがら		ばいじん(飛灰)		混合灰		処理物		処理 基準		
					採取箇所	濃度	採取箇所	濃度	採取箇所	濃度	採取箇所	濃度			
11	江東区海の森2-3-21 東京臨海エコクリーン	14491	1	R06.08.05	焼却灰コンベア	0.0040							3	適合	
			2	R06.08.05	不燃物ピット	0.025							3	適合	
			3	R07.02.04						混練機出口	0.11	3	適合		
			4	R07.02.04						混練機出口	0.84	3	適合		
12	江東区海の森2-4-79 東京二十三区清掃一部事務組合 中防灰溶融施設	14513	1	R06.06.26							No.2ケーキコンベヤ落ち口	0.099	3	適合	
			2	R06.06.27						A系No.2混練機落ち口	0.19	3	適合		
			3												
			4												
13	品川区八潮3-2-11 シンシア品川R・Cセンター	05491	1	R06.04.22			1号バグフィルタ	1.1					3	適合	
			2	R06.04.23			2号バグフィルタ	0.71					3	適合	
			3	R06.04.24						スラグヤード	0.00000012	3	適合		
			4	R06.04.24			1号MFバグフィルタ	0.12					3	適合	
14	品川区八潮1-4-1 東京二十三区清掃一部事務組合 品川清掃工場	05646	1	R06.05.01	灰クレーンバケット	0.000027					No.1混練機落ち口	0.15	3	適合	
			2	R06.05.01						ケーキバンカ	0.0034	3	適合		
			3												
			4												
15	品川区南品川5-16-22 海晏寺	13411	1	R06.10.30	炉本体	0	サイクロン下部	0.00030					3	適合	
			2												
			3												
			4												
16	目黒区三田2-19-43 東京二十三区清掃一部事務組合 目黒清掃工場	17202	1	R06.11.11	灰クレーンバケット	0.000028	No.1飛灰混練機落ち口	0.16				ケーキホツパ	0.0079	3	適合
			2												
			3												
			4												
17	大田区城南島5-2-1 東京都下水道局 森ヶ崎水再生センター 南部スラッジプラント	06458	1	R06.05.23			灰ホツパ	0					3	適合	
			2	R06.07.08			灰ホツパ	0					3	適合	
			3	R06.08.20			灰ホツパ	0					3	適合	
			4	R06.09.06			灰ホツパ	0.00000008					3	適合	
18	同 上	06458	1	R06.09.10			灰ホツパ	0.00000093					3	適合	
			2	R06.10.11			灰ホツパ	0.000034					3	適合	
			3												
			4												
19	大田区京浜島3-6-1 東京二十三区清掃一部事務組合 大田清掃工場	06468	1	R06.04.17	灰クレーンバケット	0.032						ケーキバンカ	0.073	3	適合
			2	R06.04.17							No.2混練機落ち口	1.2	3	適合	
			3	R06.08.29	灰クレーンバケット	0.000030					No.2混練機下部	0.72	3	適合	
			4	R06.08.29							ケーキバンカ	0.011	3	適合	
20	大田区下丸子2-33-1 東京二十三区清掃一部事務組合 多摩川清掃工場	13667	1	R06.04.02								ケーキホツパ	0.019	3	適合
			2	R06.04.04	1号及び2号ストーカー下コンベア(2)	0.00092					混練機B落ち口	0.66	3	適合	
			3												
			4												

令和6年度大気基準適用施設(廃棄物焼却炉から排出される焼却灰等)特別区 自主測定結果一覧

令和8年3月31日現在

番号	事業所 所在地 名称	コード	番号	採取 年月日	測定結果 焼却灰等の濃度(ng-TEQ/g)								適合 状況	
					焼却灰及び燃えがら		ばいじん(飛灰)		混合灰		処理物			処理 基準
					採取箇所	濃度	採取箇所	濃度	採取箇所	濃度	採取箇所	濃度		
21	世田谷区八幡山2-7-1 東京二十三区清掃一部事務組合 千歳清掃工場	06988	1	R06.10.29	灰クレーンバケット	0.0041					No.1ケーキコンベヤ	0.0014	3	適合
			2	R06.12.05							No.1混錬機落ち口	1.5	3	適合
			3											
			4											
22	世田谷区大蔵1-1-1 東京二十三区清掃一部事務組合 世田谷清掃工場	06989	1	R06.07.29							B系No.1鉄分・不燃物搬送コンベア落ち口	0.029	3	適合
			2	R06.07.29							共通混錬機落ち口	1.6	3	適合
			3	R06.07.29							ケーキパンカ	0.34	3	適合
			4	R06.07.29							破碎スラグ搬送コンベヤ	0.0012	3	適合
23	渋谷区東1-35-1 東京二十三区清掃一部事務組合 渋谷清掃工場	07476	1	R06.05.10							No.2不燃物貯槽	0.00029	3	適合
			2											
			3											
			4											
24	渋谷区代々木神園町1-1 明治神宮	07626	1	R06.07.12	灰出し口	0.10	灰出し口	0.10					3	適合
			2											
			3											
			4											
25	中野区中央2-33-3 宗教法人 宝仙寺	13375	1	R06.11.05	焼却炉下部灰取出し口	0.016	サイクロン下部	0.017					3	適合
			2											
			3											
			4											
26	杉並区高井戸東3-7-6 東京二十三区清掃一部事務組合 杉並清掃工場	08060	1	R06.05.07	1号炉及び2号炉灰押し出し装置上部採取口	0.00041					No.1飛灰混錬機落ち口	0.073	3	適合
			2	R06.05.07							ケーキホツパ	0.0023	3	適合
			3											
			4											
27	杉並区梅里1-4-56 西方寺	14708	1	R06.11.08	焼却炉下部灰取出し口	0							3	適合
			2											
			3											
			4											
28	豊島区上池袋2-5-1 東京二十三区清掃一部事務組合 豊島清掃工場	08395	1	R06.04.26							焼却灰移送コンベヤ(B)	0.00092	3	適合
			2	R06.04.26							2合系混錬機落ち口	0.34	3	適合
			3											
			4											
29	荒川区荒川8-18-8 日本胞衣衛生株式会社 荒川工場	13448	1	R07.02.26		0.0012		0.20					3	適合
			2											
			3											
			4											
30	荒川区町屋1-34-16 有限会社 多賀商会 町屋工場	13454	1	R07.03.05	焼却炉灰出口	0	サイクロン下部	0.062					3	適合
			2											
			3											
			4											

令和6年度大気基準適用施設(廃棄物焼却炉から排出される焼却灰等)特別区 自主測定結果一覧

番号	事業所 所在地 名称	コード	番号	採取 年月日	測定結果 焼却灰等の濃度(ng-TEQ/g)								適合 状況	
					焼却灰及び燃えがら		ばいじん(飛灰)		混合灰		処理物			処理 基準
					採取箇所	濃度	採取箇所	濃度	採取箇所	濃度	採取箇所	濃度		
31	荒川区荒川8-18-6 有限会社 大正胞衣社	13459	1	R07.02.27	焼却炉灰出口	0.31	サイクロン下部	0.053					3	適合
			2											
			3											
			4											
32	板橋区高島平9-48-1 東京二十三区清掃一部事務組合 板橋清掃工場	09344	1	R06.06.21	1号炉及び2号炉灰押出し装置上部	0.00036					混錬機B落ち口	0.091	3	適合
			2	R06.06.21							ケーキバンカ	0.017	3	適合
			3											
			4											
33	板橋区新河岸3-1-1 東京都下水道局 新河岸水再生センター	09346	1	R06.06.14			灰ホツパ	0.000026					3	適合
			2	R06.07.30			灰ホツパ	0.00000038					3	適合
			3	R06.11.19			灰ホツパ	0.000096					3	適合
			4											
34	板橋区舟渡4-12-15 株式会社 安産社	13368	1	R07.03.24	焼却炉灰出口	0	サイクロン下部	0.049					3	適合
			2											
			3											
			4											
35	板橋区舟渡4-15-1 株式会社 戸田葬祭場	14176	1	R06.11.24	焼却炉灰取り出し口	0							3	適合
			2											
			3											
			4											
36	練馬区谷原6-10-11 東京二十三区清掃一部事務組合 練馬清掃工場	09598	1	R06.06.11	灰クレーンバケット	0.00000016					No.1混錬機落ち口	0.14	3	適合
			2	R06.06.11							ケーキホツパ	0.0091	3	適合
			3											
			4											
37	練馬区光が丘5-3-1 東京二十三区清掃一部事務組合 光が丘清掃工場	09603	1	R06.05.21	灰クレーンバケット	0.00088					No.1混錬機落ち口	0.46	3	適合
			2	R06.05.21							ケーキバンカ	0.00093	3	適合
			3											
			4											
38	足立区西保木間4-7-1 東京二十三区清掃一部事務組合 足立清掃工場	09974	1	R06.07.09							No.2混錬機落ち口	0.36	3	適合
			2	R06.07.09	1号及び2号灰押し出し装置	0.000031					ケーキバンカ	0.0032	3	適合
			3											
			4											
39	足立区宮城2-1-14 東京都下水道局 みやぎ水再生センター	09976	1	R06.05.21			灰ホツパ	0					3	適合
			2											
			3											
			4											
40	葛飾区水元1-20-1 東京二十三区清掃一部事務組合 葛飾清掃工場	10344	1	R06.08.21							ケーキバンカ	0.056	3	適合
			2	R06.08.21	1号及び2号主灰搬出コンベア出口	0.00031					A系混錬機落ち口	0.46	3	適合
			3											
			4											

令和6年度大気基準適用施設(廃棄物焼却炉から排出される焼却灰等)特別区 自主測定結果一覧

令和8年3月31日現在

番号	事業所		測定結果										適合 状況	
	所在地 名称	コード	番号	採取 年月日	焼却灰等の濃度 (ng-TEQ/g)									
					焼却灰及び燃えがら		ばいじん(飛灰)		混合灰		処理物			処理 基準
					採取箇所	濃度	採取箇所	濃度	採取箇所	濃度	採取箇所	濃度		
41	江戸川区臨海町1-1-1 東京都下水道局 葛西水再生センター	10702	1	R06.04.22			灰ホツパ	0.000016					3	適合
			2	R06.06.11			灰ホツパ	0.00045					3	適合
			3	R06.07.05			灰ホツパ	0.000018					3	適合
			4	R06.11.22			灰ホツパ	0.000018					3	適合
42	江戸川区東篠崎2-3-2 王子マテリア株式会社 江戸川工場	10753	1	R06.10.25	振動スクリーン出口	0	灰ホツパー出口	0.0013					3	適合
			2											
			3											
			4											

令和6年度水質基準対象施設及び基準適用事業場 特別区 自主測定結果一覧

番号	事業所		測定結果						
	所在地 名称	コード	番号	採取 年月日	採取場所	日排水量 m3	排水水濃度 pg-TEQ/L	基準	適合 状況
1	港区港南1-2-28 東京都下水道局 芝浦水再生センター	02713	1	R06.11.07	東系(放流口)	76540.0	0.00019	10	適合
			2	R06.11.07	本系(放流口)	435890.0	0.00036	10	適合
			3						
2	江東区新砂3-9-1 東京都下水道局 砂町水再生センター(東部汚泥処理プラント含む)	05136	1	R06.11.06	放流口	464100.0	0.00079	10	適合
			2						
			3						
3	大田区城南島5-2-1 東京都下水道局 森ヶ崎水再生センター 南部スラッジプラント	06458	1	R06.11.05	東系放流口	870000.0	0.00083	10	適合
			2	R06.11.05	西系放流口	270000.0	0.00064	10	適合
			3						
4	荒川区荒川8-25-1 東京都下水道局 三河島水再生センター	08989	1	R06.09.12	東尾久浄化センター(放流口)	75360.0	0.00012	10	適合
			2	R06.09.12	三河島水再生センター(放流口)	390680.0	0.00026	10	適合
			3						
5	板橋区新河岸3-1-1 東京都下水道局 新河岸水再生センター	09346	1	R06.07.02	放流口	516500.0	0.00054	10	適合
			2						
			3						
6	足立区宮城2-1-14 東京都下水道局 みやぎ水再生センター	09976	1	R06.07.04	東系放流口	100000.0	0.0011	10	適合
			2	R06.07.04	西系放流口	81130.0	0.00057	10	適合
			3						
7	足立区中川5-1-1 東京都下水道局 中川水再生センター	09981	1	R06.09.05	放流口	198600.0	0.00023	10	適合
			2						
			3						
8	江戸川区臨海町1-1-1 東京都下水道局 葛西水再生センター	10702	1	R06.09.12	放流口	254950.0	0.00049	10	適合
			2						
			3						
9	江戸川区東篠崎2-3-2 王子マテリア株式会社 江戸川工場	10753	1	R06.10.25	第二排水所	18752.0	0.0072	10	適合
			2						
			3						