

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		中央区		令和8年3月31日																		
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設		
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)			
00946 入船湯							29671		134・1・1	01 浴場用ボイラー	10.0 m2											
103-0023 入船3－6－14																						
00983 株式会社朝日新聞社 東京本社							02210	H4・2・1	29 ガスタービン(非常 用)	1132.0 L/h			液体燃焼機関	1132 L/h	灯油	0.01	01216	73				
							02211	H4・2・1	29 ガスタービン(非常 用)	1132.0 L/h			液体燃焼機関	1132 L/h	灯油	0.01	01215	73				
							02212	S54・6・1	29 ガスタービン(非常 用)	550.0 L/h			液体燃焼機関	550 L/h	灯油	0.001	01213	73				
							02213	S54・6・1	29 ガスタービン(非常 用)	550.0 L/h			液体燃焼機関	550 L/h	灯油	0.001	01213	73				
							36117	H20・9・16	01 貫流ボイラー	9.8 m2	53.0 L/h		低NOX型バーナー	84.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0						
							36118	H20・9・16	01 貫流ボイラー	9.8 m2	53.0 L/h		低NOX型バーナー	84.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0						
00990 味の素株式会社 本社ビル							02227	H2・12・1	29 ガスタービン(非常 用)	249.0 L/h			液体燃焼機関	249 L/h	LSA重油	0.3	01222	64.4				
102-0085 京橋1－15－1																						
味の素株式会社																						
102-0085 東京都中央区京橋1－15－1																						
00996 富沢町111ビル							40515	H27・3・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	105.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	105 L/h	軽油	0.001	22752	37.1				
103-0007 日本橋富沢町11－1																						
榮葉株式会社																						
1010054 東京都千代田区神田錦町3－17－11																						

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		中央区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ（m）	
01021 イヌイビル・カチドキ 104-0052 勝どき１－１３－１ 乾汽船株式会社 1040054 東京都中央区勝どき１－１３－６							02272		H1・5・1	29 ガスタービン(非常 用)	310.2 L/h			液体燃焼機関	310.2 L/h	LSA重油	0.5	01254	70.3	
							46547		R6・5・1	29 ガスタービン(非常 用)	308.0 L/h			液体燃焼機関	308 L/h	LSA重油	0.3	25973	73	
01026 上田ビル 103-0025 日本橋室町１－２－３ 上田八木短資株式会社 103-0025 東京都中央区日本橋室町１－２－３							37902		H23・6・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	77.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	77 L/h	軽油	0.005	01260	34.1	
01030 日本橋ライフサイエンスビルディング 1038411 日本橋本町２－３－１ 1 三井不動産株式会社 1030022 東京都中央区日本橋室町２－１－１							02282		H6・8・20	01 セグショナルボイラー	12.8 m2	99.9 L/h		油圧式バーナー	99.9 L/h	灯油	0	01264	45	
							27880		H13・3・1	29 ガスタービン(非常 用)	253.5 L/h			液体燃焼機関	253.5 L/h	灯油	0.002	01264	45	
01032 H S B Cビルディング 103-0004 日本橋３－１ 1－１ H S B Cサービシーズ・ジャパン・リミテッ ド 1030027 東京都中央区日本橋３－１ 1－１							02286		H9・10・29	29 ガスタービン(非常 用)	664.0 L/h			液体燃焼機関	664 L/h	LSA重油	0.3	01267	48	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		中央区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
01043 八重州ダイビル 102-0085 京橋 1－1－1 ダイビル株式会社 5300005 大阪府大阪市北区中之島 3－6－3 2							02308		S63・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	110.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	110 L/h	A重油	0.5	01279	45	
							46809		R6・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	145.9 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	145.9 L/h	LSA重油	0.5	26111	62.3	
01044 王子製紙株式会社 本社ビル 104-0031 銀座 4－7－5 王子製紙株式会社 104-0031 東京都中央区銀座 4－7－5							40699		H27・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	274.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	274 L/h	A重油	0.8	01281	3.1	
01045 M F P R日本橋本町ビル 103-0021 日本橋本町 3－7－2 三井住友信託銀行株式会社 1000005 東京都千代田区丸の内1－4－1							02310		S61・11・1	29 ガスタービン(非常用)	228.0 L/h			ガス専焼機関	228 L/h	LSA重油	0.3	01282	51.2	
01047 大手町建物 日本橋ビル 103-0004 日本橋 2－7－9 住友不動産株式会社 1600023 東京都新宿区西新宿 2－4－1							02314		S49・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	120.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	120 L/h	A重油	0.8	01285	55.4	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		中央区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ（m）	
01048 三井住友銀行人形町ビル 103-0022 日本橋大伝馬町 5－7 銀泉株式会社 1080022 東京都港区海岸 1－2－2 0							02315		H2・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	81.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	81 L/h	LSA重油	0.1	01286	48.6	
							46424		R5・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	81.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	81 L/h	A重油	0.8	25889	48.9	
01053 八丁堀トーセイビル 2520200 新川 2－3 1－1 三井住友信託銀行株式会社 1000005 東京都千代田区丸の内 1－4－1							41128		H28・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	134.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	134 L/h	A重油	0.3	23100	6.6	
01055 株式会社 壽世堂 小倉ビル 103-0024 日本橋小舟町 6－6 株式会社 壽世堂 1030027 東京都中央区日本橋小舟 6－6							02326		H1・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	53.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	53 L/h	軽油	0.3	01296	27.8	
01063 海員福祉研修会館 マリナーズコート 東京 104-0041 晴海 4－7－2 8 株式会社マリコットサービス 1040053 東京都中央区晴海 4－7－2 8				*			02336		H1・11・15	01 炉筒煙管ボイラー	24.9 m2	92.5 L/h		ガスバーナー	148 m3N/h	都市ガス(13A)	0	01304	51.5	
							02338		H1・10・1	29 ガスタービン(非常用)	194.4 L/h			液体燃焼機関	194.4 L/h	軽油	0.5	01305	26.6	
							47258		R7・10・17	01 貫流ボイラー	8.0 m2	70.9 L/h		低NOX型バーナー	113.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	01304	51.5	
							47259		R7・10・17	01 貫流ボイラー	8.0 m2	70.9 L/h		低NOX型バーナー	113.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	01304	51.5	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		中央区		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
01079 金商又一株式会社 金商ビル							02365		H1・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	77.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	77 L/h	軽油	0.28	01323	36.9		
103-0025 日本橋茅場町２－１０－５																					
金商又一株式会社																					
104-0054 東京都中央区新川１－２４－１																					
01083 兼松ビル本館							02372		H4・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	135.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	135.7 L/h	軽油	0.1	01327	61.5		
102-0085 京橋２－１４－１																					
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社																					
1000005 東京都千代田区丸の内１－４－５																					
01084 歌舞伎座							02378		S54・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	55.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	55.5 L/h	LSA重油	0.3	01330	19.5		
1040061 銀座４－１２－１５																					
株式会社 歌舞伎座																					
1040061 東京都中央区銀座４－１２－１５																					
01086 株式会社 紙パルプ会館							02381		H5・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	77.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	77 L/h	軽油	0.5	01333	47.2		
104-0031 銀座３－９－１１																					
株式会社 紙パルプ会館																					
104-0031 東京都中央区銀座３－９－１１																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		中央区		令和8年3月31日																		
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設		
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)			
01093 セントラル短資株式会社							38275		H23・11・30	30 ディーゼル機関(非常用)	66.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	66 L/h	LSA重油	0.05	21484	5.3			
1030021 日本橋本石町 3－3－1 4 セントラル短資株式会社																						
1030021 東京都中央区日本橋本石町 3－3－1 4																						
01096 さくら室町ビル							02391		H4・7・1	29 ガスタービン(非常用)	207.0 L/h			液体燃焼機関	207 L/h	LSA重油	0.1	01343	52.8			
103-0022 日本橋室町 4－5－1 神戸土地建物株式会社							26466		H12・1・1	29 ガスタービン(非常用)	224.0 L/h			液体燃焼機関	224 L/h	軽油	0.2	01343	52.8			
6500035 兵庫県神戸市中央区浪花町 1 5																						
01099 加藤ビルディング							02393		H6・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	104.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	104.5 L/h	LSA重油	0.3	01345	42.3			
103-0004 日本橋 2－1－2 株式会社 加藤ビルディング																						
103-0004 東京都中央区日本橋 2－1－1 4																						
01110 K D D I 株式会社 日本橋アクセスポイント							02405		H10・7・1	29 ガスタービン(非常用)	267.0 L/h			液体燃焼機関	267 L/h	A重油	0.3	01357	45.5			
103-0004 日本橋 1－2 1－5 木村実業ビル K D D I 株式会社																						
1600023 東京都新宿区西新宿 2－3－2																						

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		中央区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
01114 株式会社 共栄会 築地K Yビル 104-0053 築地4－7－5 株式会社 共栄会 104-0053 東京都中央区築地4－7－5							02409		H3・7・1	29 ガスタービン(非常用)	249.0 L/h			液体燃焼機関	249 L/h	LSA重油	0.3	01362	34	
							02410		S63・11・1	29 ガスタービン(非常用)	214.0 L/h			液体燃焼機関	214 L/h	LSA重油	0.5	01362	34	
							02411		S63・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	51.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	51 L/h	A重油	0.54	01361	32.8	
01148 共立株式会社 新共立ビル 1030027 日本橋2－2－8 共立株式會社 1620064 東京都新宿区市谷仲之町3－3 1							36707		H21・5・30	30 ディーゼル機関(非常用)	60.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	60.5 L/h	A重油	0.8	20736	35.1	
01154 銀座アイタワービル 1040061 銀座2－9－4 三井住友信託銀行株式会社 1000005 東京都千代田区丸の内1－4－1							02470		H7・9・29	30 ディーゼル機関(非常用)	61.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	61 L/h	軽油	0.5	01406	7.5	
01161 株式会社 ギンザコア 104-0061 銀座5－8－2 0 株式会社 ギンザコア 104-0061 東京都中央区銀座5－8－2 0				*			02480		S46・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	88.9 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	88.9 L/h	軽油	0.5	01414	52	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		中央区		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ（m）		
01166 銀座テアトルビル							02493		S62・1・31	30 ディーゼル機関(非常用)	186.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	186 L/h	A重油	0.8	01425	31.7		
104-0061 銀座 1－1 1－2																					
コナミリアルエステート株式会社																					
1070052 東京都港区赤坂 9－7－2																					
01168 株式会社 銀座パーキングセンター 西銀座 駐車場							02498		S39・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	128.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	128 L/h	A重油	0.8	01427	46		
104-0031 銀座 5－2、 8－3 地先道路下																					
株式会社 銀座パーキングセンター																					
104-0031 東京都中央区銀座 6－4－4																					
01170 銀座ファーストビル							02501		H10・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	64.6 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	64.6 L/h	軽油	0.2	01430	41.9		
104-0031 銀座 1－1 0－6																					
三菱UFJ信託銀行株式会社																					
1000005 東京都千代田区丸の内 1－4－5																					
01183 T Y O 2							02517		H12・1・1	29 ガスタービン(非常用)	531.0 L/h			液体燃焼機関	531 L/h	LSA重油	0.3	01443	55.3		
103-0012 日本橋堀留町 1－5－3							02518		H12・1・1	29 ガスタービン(非常用)	531.0 L/h			液体燃焼機関	531 L/h	LSA重油	0.3	01444	55.3		
デジタルエッジ・ジャパン合同会社																					
1000004 東京都千代田区大手町 1－2－1																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		中央区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
01186 警視庁築地警察署 104-0053 築地 1－6－1 警視庁築地警察署 104-0053 東京都中央区築地 1－6－1							02523		H5・6・30	30 ディーゼル機関(非常用)	68.7 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	68.7 L/h	軽油	0.5	17799	39.6	
01187 警視庁中央警察署 103-0027 日本橋兜町 1 4－1 警視庁 100-0013 東京都千代田区霞が関 2－1－1							02524		H11・8・6	30 ディーゼル機関(非常用)	80.1 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	80.1 L/h	軽油	0.05	01449	38.1	
01189 ヒューリック銀座七丁目昭和通ビル 104-0031 銀座 7－1 3－1 0 ヒューリック株式会社 1030027 東京都中央区日本橋伝馬町 7－3							02526		S56・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	73.3 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	73.3 L/h	軽油	0.353	01451	44.3	
01201 興和住生築地ビル 104-0053 築地 7－1 8－2 4 日鉄興和不動産株式会社 1070052 東京都港区赤坂 1－8－1							35027		H19・4・1	01 冷温水発生機	29.5 m2	75.3 L/h		低NOX型バーナー	120.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	01463	97.5	
							35028		H19・4・1	01 冷温水発生機	29.5 m2	75.3 L/h		低NOX型バーナー	120.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	01463	97.5	
							43547		H31・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	192.6 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	192.6 L/h	A重油	0.5	24171	9	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		中央区		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
01205 セントラルビル							30651		H14・3・31	30 ディーゼル機関(非常用)	71.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	71.8 L/h	軽油	0.05	18163	53.7		
102-0085 京橋 1－1－5																					
株式会社 国際商事																					
102-0085 東京都中央区京橋 1－1－5																					
01206 国際自動車株式会社 国際日本橋ビルディング							02554		S62・5・1	29 ガスタービン(非常用)	110.0 L/h			液体燃焼機関	110 L/h	灯油	0.002	01469	26		
103-0025 日本橋茅場町 1－3－1 2																					
国際自動車株式会社																					
107-0052 東京都港区赤坂 2－4－5																					
01208 国際箱崎ビル							02556		S63・8・1	29 ガスタービン(非常用)	111.0 L/h			液体燃焼機関	111 L/h	灯油	0.015	01471	33		
1030015 日本橋箱崎町 4－1																					
第一生命保険株式会社																					
1000006 東京都千代田区有楽町 1－1 3－1																					
01210 ヒューリック銀座ワールドタウンビル							02559		S56・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	58.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	58 L/h	A重油	0.6	01473	31.5		
104-0031 銀座 5－8－1 7							46869		R7・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	106.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	106.5 L/h	LSA重油	0.3	26165	34.3		
ヒューリック株式会社																					
1030011 東京都中央区日本橋大伝馬町 7－3																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		中央区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
01211 国分株式会社 本社ビル							35411		H19・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	109.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	109 L/h	A重油	0.05			
103-0004 日本橋 1－1－1 国分株式会社 103-0004 東京都中央区日本橋 1－1－1																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		中央区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
01213 国立研究開発法人 国立がん研究センター 104-0053 築地 5－1－1 国立研究開発法人 国立がん研究センター 104-0053 東京都中央区築地 5－1－1				*	*	02571		H9・11・1	29 ガスタービン(非常 用)	1043.0 L/h			液体燃焼機関	1043 L/h	灯油	0.01	01479	109.8		
						02572		H9・11・1	29 ガスタービン(非常 用)	1043.0 L/h			液体燃焼機関	1043 L/h	灯油	0.01	01479	109.8		
						33174		H16・10・1	29 ガスタービン(非常 用)	546.0 L/h			液体燃焼機関	546 L/h	A重油	0.3	18984	7.8		
						38689		H24・10・15	01 貫流ボイラー	9.9 m2	73.1 L/h		低NOX型バーナー	117 m3N/h	都市ガス(13A) 灯油	0 0.001	01478	108.3		
						38690		H24・10・15	01 貫流ボイラー	9.9 m2	73.1 L/h		低NOX型バーナー	117 m3N/h	都市ガス(13A) 灯油	0 0.001	01478	108.3		
						38691		H24・10・15	01 貫流ボイラー	9.9 m2	73.1 L/h		低NOX型バーナー	117 m3N/h	都市ガス(13A) 灯油	0 0.001	01478	108.3		
						38692		H24・10・15	01 貫流ボイラー	9.9 m2	73.1 L/h		低NOX型バーナー	117 m3N/h	都市ガス(13A) 灯油	0 0.001	01478	108.3		
						38693		H24・10・15	01 貫流ボイラー	9.9 m2	73.1 L/h		低NOX型バーナー	117 m3N/h	都市ガス(13A) 灯油	0 0.001	01478	108.3		
						38694		H24・10・15	01 貫流ボイラー	9.9 m2	73.1 L/h		低NOX型バーナー	117 m3N/h	都市ガス(13A) 灯油	0 0.001	01478	108.3		
						38695		H24・10・15	01 貫流ボイラー	9.9 m2	73.1 L/h		低NOX型バーナー	117 m3N/h	都市ガス(13A) 灯油	0 0.001	01478	108.3		
						38696		H24・10・15	01 貫流ボイラー	9.9 m2	73.1 L/h		低NOX型バーナー	117 m3N/h	都市ガス(13A) 灯油	0 0.001	01478	108.3		
						38697		H24・10・15	01 貫流ボイラー	9.9 m2	73.1 L/h		低NOX型バーナー	117 m3N/h	都市ガス(13A) 灯油	0 0.001	01478	108.3		
						38698		H24・10・15	01 貫流ボイラー	9.9 m2	73.1 L/h		低NOX型バーナー	117 m3N/h	都市ガス(13A) 灯油	0 0.001	01478	108.3		
						38699		H24・10・15	01 貫流ボイラー	9.9 m2	73.1 L/h		低NOX型バーナー	117 m3N/h	都市ガス(13A) 灯油	0 0.001	01478	108.3		
						38700		H24・10・15	01 貫流ボイラー	9.9 m2	73.1 L/h		低NOX型バーナー	117 m3N/h	都市ガス(13A) 灯油	0 0.001	01478	108.3		
						38701		H24・10・15	01 貫流ボイラー	9.9 m2	73.1 L/h		低NOX型バーナー	117 m3N/h	都市ガス(13A) 灯油	0 0.001	01478	108.3		

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		中央区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
							38702		H24・10・15	01 貫流ボイラー	9.9 m2	73.1 L/h		低NOX型バーナー	117 m3N/h	都市ガス(13A) 灯油	0 0.001	01478	108.3	
							39000		H25・4・1	29 ガスタービン(常用)	374.0 L/h			ガス専焼機関	598 m3N/h	都市ガス(13A) 灯油	0 0.01	01479	109.8	
							39391		H26・1・1	29 ガスタービン(非常 用)	264.0 L/h			液体燃焼機関	264 L/h	LSA重油	0.3	22072	45.4	
							41121		H28・4・27	01 貫流ボイラー	9.9 m2	70.9 L/h		低NOX型バーナー	113.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23109	71.3	
							41122		H28・4・27	01 貫流ボイラー	9.9 m2	70.9 L/h		低NOX型バーナー	113.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23109	71.3	
							41123		H28・4・27	01 貫流ボイラー	9.9 m2	70.9 L/h		低NOX型バーナー	113.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23109	71.3	
							41393		H28・7・1	29 ガスタービン(非常 用)	646.0 L/h			液体燃焼機関	646 L/h	A重油	0.3	23217	71.7	
01239 (仮称) 山九株式会社 本社ビル 104-0052 勝どき6-5-23 山九株式会社 108-0073 東京都港区三田1-4-28							02606		H9・11・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	114.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	114 L/h	LSA重油	0.3	01507	3.8	
01242 第一三共株式会社 本社ビル 103-0023 日本橋本町3-5-1 第一三共株式会社 103-0023 東京都中央区日本橋本町3-5-1							02612		H6・1・31	30 ディーゼル機関(非 常用)	122.2 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	122.2 L/h	A重油	0.3	01510	48.2	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		中央区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ（m）	
01248 新川三幸ビル							02618		H1・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	70.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	70 L/h	A重油	0.8	01516	38.8	
104-0054 新川 1－3－1 7 三幸株式会社 104-0031 東京都中央区銀座 2－4－9																				
01250 東京サンライズビル							02620		H4・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	107.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	107.5 L/h	A重油	0.8	01518	41.1	
103-0007 日本橋富沢町 1 1－1 2 株式会社 サン・レッツ 5410052 大阪府大阪市中央区安土町 2－5－6							46775		R6・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	86.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	86.5 L/h	軽油	0.001	26094	42.5	
01260 松本織商株式会社 マツモトビル							02635		H3・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	57.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	57.2 L/h	LSA重油	0.3	01532	33.6	
103-0022 日本橋大伝馬町 1 4－1 5 松本織商株式会社 103-0022 東京都中央区日本橋大伝馬町 1 4－1 5																				
01267 マルイト銀座ビル							02647		H6・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	85.4 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	85.4 L/h	A重油	0.5	01539	46.6	
104-0031 銀座 1－3－9 アロア殖産合同会社 1060046 東京都港区元麻布 1－3－1																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		中央区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
01272 澁澤シティブレイスA棟 103-0025 日本橋茅場町1-13-16 澁澤倉庫株式会社 1350034 東京都江東区永代2-37-28							40554		H19・3・1	29 ガスタービン(非常用)	483.0 L/h			液体燃焼機関	483 L/h	LSA重油	0.1			
							42656		H30・4・1	29 ガスタービン(非常用)	315.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	315 L/h	A重油	0.3	23838	53.6	
01275 堀留中央ビル 1030012 日本橋堀留町2-3-3 中央日本土地建物株式会社 1000013 東京都千代田区霞が関1-4-1							02662		H6・6・16	30 ディーゼル機関(非常用)	66.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	66.5 L/h	軽油	0.5	01551	34.8	
01281 茅場町タワー 2520200 新川1-21-2 レジデンス・ビルディングマネジメント(株) 1000014 東京都千代田区永田町2-10-2							02671		H8・5・1	29 ガスタービン(非常用)	800.0 L/h			液体燃焼機関	482 L/h	A重油	0.3	01557	94	
01282 首都高速道路株式会社 兜町駐車場 103-0027 日本橋兜町1-13 首都高速道路株式会社 100-0013 東京都千代田区霞が関1-4-1							02672		H6・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	108.3 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	108.3 L/h	A重油	0.8	01558	3.7	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		中央区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ（m）	
01283 第3 桜橋ビル							02674		H4・8・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	72.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	72 L/h	軽油	0.5	01559	35.2	
1040032 八丁堀 4－7－1 ユニゾ不動産株式会社																				
1040032 東京都中央区八丁堀 2－1 0－9																				
01284 首都高速道路株式会社 桜橋受電所							02675		S62・7・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	254.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	254 L/h	LSA重油	0.04	01560	11.5	
104-0031 銀座 1－1 7－1 首都高速道路株式会社																				
100-0013 東京都千代田区霞が関 1－4－1																				
01285 首都高速道路株式会社 汐留駐車場							02676		S63・2・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	82.8 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	82.8 L/h	A重油	0.8	01561	8	
104-0031 銀座 8 首都高速道路株式会社																				
100-0013 東京都千代田区霞が関 1－4－1																				
01286 首都高速道路株式会社 本町駐車場							02677		H7・2・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	58.2 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	58.2 L/h	A重油	0.8	01563	3.9	
103-0021 日本橋本町 1、2 首都高速道路株式会社																				
100-0013 東京都千代田区霞が関 1－4－1																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		中央区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ（m）	
01289 株式会社 商工組合中央金庫 104-0028 八重洲2-10-17 株式会社 商工組合中央金庫 1040028 東京都中央区八重洲2-10-17							02687		H2・10・1	29 ガスタービン(非常用)	326.5 L/h			液体燃焼機関	326.5 L/h	LSA重油	0.1	01567	43.1	
							37577		H22・12・1	01 セクショナルボイラー	17.3 m2	75.0 L/h		ガスバーナー	120 m3N/h	都市ガス(13A)	0	01567	43.1	
							41710		H28・11・1	29 ガスタービン(非常用)	334.2 L/h			液体燃焼機関	334.2 L/h	A重油	0.35	23397	34.7	
01290 築地松竹ビル 1040045 築地1-13-1 松竹株式会社 1040045 東京都中央区築地4-1-1					*		30335		H13・12・1	31 ガス機関(常用)稀薄燃焼	86.4 L/h			ガス専焼機関	75.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	17993	104.2	
							30336		H13・12・1	31 ガス機関(常用)稀薄燃焼	86.4 L/h			ガス専焼機関	75.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	17993	104.2	
							30376		H13・12・12	30 ディーゼル機関(非常用)	385.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	385 L/h	LSA重油	0.07	17993	104.2	
							30422		H14・3・1	01 冷温水発生機	27.1 m2	74.9 L/h		低NOX型バーナー	119.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	17993	104.2	
							30423		H14・3・1	01 冷温水発生機	27.1 m2	74.9 L/h		低NOX型バーナー	119.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	17993	104.2	
							30424		H14・3・1	01 冷温水発生機	27.1 m2	74.9 L/h		低NOX型バーナー	119.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	17993	104.2	
01291 松竹株式会社 東劇ビル 104-0053 築地4-1-1 松竹株式会社 104-0053 東京都中央区築地1-13-5							02693		S49・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	174.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	174.7 L/h	LSA重油	0.3	01570	6.7	
01304 秀和新川第二ビル 104-0054 新川1-24-1 株式会社 タックイーヴァック 104-0054 東京都中央区新川1-24-1							02708		H2・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	105.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	105 L/h	LSA重油	0.3	01583	55.7	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		中央区		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ（m）		
01306 新川地区熱供給センター（第4プラント）							02710		H1・8・1	29 ガスタービン(非常用)	1318.0 L/h			液体燃焼機関	1318 L/h	LSA重油	0.1	01585	74		
104-0054 新川1－28－23																					
東京都市サービス株式会社																					
1060047 東京都港区南麻布2－11－10																					
01308 住友不動産株式会社 京橋ビル							02714		H6・2・1	29 ガスタービン(非常用)	478.0 L/h			液体燃焼機関	478 L/h	LSA重油	0.3	01588	40.5		
104-0033 新富1－18－1																					
住友不動産株式会社																					
163-0890 東京都新宿区西新宿2－4－1																					
01310 ダイハツビルディング							02717		S62・8・1	01 セグショナルボイラー	15.3 m2	116.6 L/h		油圧式バーナー	116.6 L/h	LSA重油	0.3	01590	40.6		
103-0023 日本橋本町2－2－10																					
ダイハツ工業株式会社																					
5630044 大阪府池田市ダイハツ町1－1																					
01316 住宅・都市整備公団京橋住宅（仮称）等複合施設							02729		H10・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	127.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未満)	127.7 L/h	A重油	0.3	01600	73.6		
104-0031 銀座1－25																					
住宅・都市整備公団東京支社																					
163-1390 東京都新宿区西新宿6－5－1																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		中央区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ（m）	
01318 リバーシティ新川（共用施設） 104-0054 新川2－2 7 独立行政法人都市再生機構 163-1390 東京都新宿区西新宿6－5－1							02731		H5・12・8	30 ディーゼル機関(非常用)	98.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	98.5 L/h	A重油	0.8	01602	117	
01319 リバーシティ2 1 イーストタワーズⅡ 1040051 佃2－1－2 独立行政法人都市再生機構 163-1390 東京都新宿区西新宿6－5－1							02732		H11・7・1	29 ガスタービン(非常用)	463.1 L/h			液体燃焼機関	463.1 L/h	A重油	0.3	01603	2	
01322 ユニゾ八重洲ビル 104-0028 八重洲2－4－1 住友不動産株式会社ビル事業本部 1600023 東京都新宿区西新宿2－4－1							02741		H2・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	283.9 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	283.9 L/h	LSA重油	0.1	01606	46.4	
01323 晴海アーバンプラザ・アーバンタワー 1040053 晴海1－6 5 独立行政法人都市再生機構 163-1390 東京都新宿区西新宿6－5－1							02742		H8・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	126.9 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	126.9 L/h	軽油	0.5	01607	8.8	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		中央区		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
01327 鈴木三榮ビル							38547		H24・4・30	30 ディーゼル機関(非常用)	67.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	67 L/h	軽油	0.001	21634	48.1		
102-0085 京橋 1－5－8																					
鈴木三榮株式会社																					
1040031 東京都中央区京橋 1－1 2－5																					
01337 住友生命勝どきビル電算棟							02769		H1・6・1	29 ガスタービン(非常用)	320.0 L/h			液体燃焼機関	320 L/h	A重油	0.5	01622	31.7		
104-0052 勝どき 5－2－1 5							02770		S63・4・1	29 ガスタービン(非常用)	310.0 L/h			液体燃焼機関	310 L/h	A重油	0.5	01621	31.8		
晴海インベストメンツ特定目的会社							30715		H14・5・1	29 ガスタービン(非常用)	482.0 L/h			液体燃焼機関	482 L/h	LSA重油	0.3	18193	31.7		
1066090 東京都港区六本木 1－6－1 泉ガーデンタワー							35212		H18・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	127.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	127 L/h	A重油	0.8	19943	30.6		
							35213		H18・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	127.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	127 L/h	A重油	0.8	19945	30.6		
							35214		H18・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	127.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	127 L/h	A重油	0.8	19946	30.6		
01339 株式会社 住友倉庫東京支店							32220		H16・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	136.9 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	136.9 L/h	A重油	0.3				
104-0054 新川 2－2 7－7																					
株式会社 住友倉庫																					
104-0054 東京都中央区新川 2－2 7－7																					
01340 住友不動産茅場町ビル							45493		R4・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	84.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	84.2 L/h	LSA重油	0.3	25342	49.8		
104-0054 新川 1－1 6																					
住友不動産株式会社																					
163-0890 東京都新宿区西新宿 2－4－1																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		中央区		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
01341 住友不動産六甲ビル							02777		H6・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	69.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	69 L/h	軽油	0.5	01629	42.7		
104-0054 新川 1－4－1																					
住友不動産株式会社																					
163-0890 東京都新宿区西新宿 2－4－1																					
01342 住友入船ビル							02780		H1・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	118.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	118 L/h	A重油	0.5	01630	67		
1040042 入船 2－1－1																					
住友不動産株式会社																					
1630820 東京都新宿区西新宿 2－4－1 新宿NSビル(20階)																					
01343 住友不動産浜町ビル							02783		H4・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	88.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	88.7 L/h	軽油	0.1	01632	47.3		
1030007 日本橋浜町 3－4 2－3																					
住友不動産株式会社																					
163-0890 東京都新宿区西新宿 2－4－1																					
01344 Daiwaリバーゲート							02784		H5・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	283.9 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	283.9 L/h	LSA重油	0.1	01633	5.3		
103-0002 日本橋箱崎町 3 6－2							34512		H18・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	59.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	59 L/h	LSA重油	0.3	19588	94.1		
三井住友信託銀行株式会社																					
1050014 東京都港区芝 3－3 3－1																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		中央区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
01345 スルガビル 103-0025 日本橋室町 1－7－1 三井不動産株式会社 1030022 東京都中央区日本橋室町 2－1－1							02786		S42・6・1	01 炉筒煙管ボイラー	24.6 m2	99.3 L/h		ガスバーナー	159 m3N/h	都市ガス(13A)	0	01634	49.5	
							47177		R7・7・1	01 貫流ボイラー	7.1 m2	53.2 L/h		低NOX型バーナー	85.1 m3N/h	都市ガス(13A)	0	01634	49.5	
							47178		R7・7・1	01 貫流ボイラー	7.1 m2	53.2 L/h		低NOX型バーナー	85.1 m3N/h	都市ガス(13A)	0	01634	49.5	
01350 清和銀座ビル 104-0031 銀座 5－8－1 5 清和総合建物株式会社 1000005 東京都千代田区丸の内 1－6－1							02810		H3・6・21	30 ディーゼル機関(非常用)	51.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	51.2 L/h	軽油	0.44	01645	32.3	
							46984		R7・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	58.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	58.8 L/h	軽油	0.001	26243	65	
01351 京橋第一ビル 102-0085 京橋 2－3－6 日本土地建物株式会社 105-0012 東京都港区芝大門 1－1－2 3							02813		H6・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	66.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	66.5 L/h	軽油	0.5	01647	35.9	
01356 新日本橋ビルディング 103-0004 日本橋 3－8－2 株式会社 中央建物 760-0050 香川県高松市亀井町 5－1							02821		H6・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	60.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	60.5 L/h	A重油	0.8	01653	34.6	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		中央区		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ（m）		
01360 全国信用協同組合連合会							02826		H9・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	61.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	61.5 L/h	A重油	0.8	01658	32.1		
102-0085 京橋 1－9－1																					
全国信用協同組合連合会																					
102-0085 東京都中央区京橋 1－9－1																					
01361 信金中央金庫京橋別館							02832		H10・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	145.8 L/h			油圧式バーナー	145.8 L/h	LSA重油	0.1	01660	67.2		
1040031 京橋 3－8－1																					
信金中央金庫																					
1030028 東京都中央区八重洲 1－3－7																					
01366 全線座株式会社 銀座全線座ビル							02838		S54・10・4	01 セクショナルボイラー	8.4 m2	64.5 L/h		油圧式バーナー	64.5 L/h	灯油	0.003	01665	36		
104-0031 銀座 8－7－1 3							02839		S54・10・4	01 セクショナルボイラー	8.4 m2	64.5 L/h		油圧式バーナー	64.5 L/h	灯油	0.003	01665	36		
全線座株式会社																					
150-0002 東京都渋谷区渋谷 1－2 4－1 0																					
01383 株式会社高島屋日本橋店							02884		S52・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	175.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	175 L/h	LSA重油	0.05	01687	49.3		
103-0004 日本橋 2－4－1																					
株式会社高島屋																					
1030027 東京都中央区日本橋 2－4－1																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		中央区		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ（m）		
01385 郵船水天宮前ビル							43880		H31・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	56.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	56.2 L/h	軽油	0.001	24319	44.7		
103-0013 日本橋人形町 1－1 4－8																					
郵船不動産株式会社																					
1030025 東京都中央区日本橋茅場町 1－8－3																					
01386 株式会社 滝泰 T T－2ビル							02888		H2・5・1	29 ガスタービン(非常用)	191.0 L/h			液体燃焼機関	191 L/h	LSA重油	0.1	01692	45		
103-0013 日本橋人形町 3－8																					
株式会社 滝泰																					
948-0006 新潟県十日町市大字四日町 1 6 5 8－甲丑																					
01414 大栄不動産株式会社 八重洲ロビルディング							37394		H22・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	62.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	62 L/h	A重油	0.8	21032	59.3		
102-0085 京橋 1－3－1																					
大栄不動産株式会社																					
1030022 東京都中央区日本橋室町 1－1－8																					
01420 あいおいニッセイ同和損保 八重洲ビル							02934		H11・2・24	30 ディーゼル機関(非常用)	78.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	78 L/h	A重油	0.8	01729	43.9		
103-0004 日本橋 3－1－6																					
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社																					
1500013 東京都渋谷区恵比寿 1－2 8－1																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		中央区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
01437 高島屋グループ本社ビル 103-0004 日本橋2-12-10 株式会社 高島屋 5420076 大阪府大阪市中央区難波5-1-5							02963		H5・10・30	30 ディーゼル機関(非常用)	135.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	135.5 L/h	LSA重油	0.1	01749	50.5	
							02964		S41・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	183.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	183.5 L/h	LSA重油	0.08	01749	50.5	
							35574		H19・10・20	01 冷温水発生機	35.7 m2	97.6 L/h		ガスバーナー	156.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0			
							35575		H19・10・20	01 冷温水発生機	35.7 m2	97.6 L/h		ガスバーナー	156.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0			
01448 中央区役所 中央区庁舎 104-0053 築地1-1-1 中央区 104-0053 東京都中央区築地1-1-1							02982		H6・3・31	30 ディーゼル機関(非常用)	110.9 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	110.9 L/h	A重油	0.1	01761	56.9	
01450 中央区月島特別出張所等複合施設 104-0061 月島4-1-1 中央区 104-0053 東京都中央区築地1-1-1							02986		S63・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	50.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	50.5 L/h	A重油	0.86	01764	25	
							37156		H22・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	54.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	54 L/h	軽油	0.01	20904	29	
01451 中央区日本橋特別出張所等複合施設 2520200 日本橋蛸殻町1-31-1他 中央区 104-0053 東京都中央区築地1-1-1							02988		H10・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	133.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	133 L/h	A重油	0.3	01767	31.9	
							47190		R7・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	136.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	136 L/h	軽油	0.001	26343	32.3	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		中央区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
01453 東京都中央区立総合スポーツセンター 103-0015 日本橋浜町2-59-1 中央区 104-0053 東京都中央区築地1-1-1				*			02991		H7・6・1	01 その他ボイラー	24.3 m2	114.4 L/h		低NOX型バーナー	183.1 m3N/h	都市ガス(13A)	0	01770	29.7	
							02992		H7・6・1	01 その他ボイラー	24.3 m2	114.4 L/h		低NOX型バーナー	183.1 m3N/h	都市ガス(13A)	0	01770	29.7	
							02993		H7・6・1	01 その他ボイラー	5.7 m2	58.0 L/h		低NOX型バーナー	92.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	01770	29.7	
							02994		H7・6・1	01 その他ボイラー	5.7 m2	58.0 L/h		低NOX型バーナー	92.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	01770	29.7	
							02996		H7・12・22	30 ディーゼル機関(非常用)	113.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	113.7 L/h	LSA重油	0.3	01770	29.7	
01455 中央区立特別養護老人ホームマイホームはるみ等複合施設 104-0041 晴海1-5-1 中央区 104-0053 東京都中央区築地1-1-1							02999		H2・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	60.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	60.5 L/h	軽油	0.45	01772	36	
							39623		H25・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	64.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	64 L/h	軽油	0.001	01772	36	
01457 中央区立日本橋小学校等複合施設 1030013 日本橋人形町1-1-17 中央区 104-0053 東京都中央区築地1-1-1							03005		H6・3・31	30 ディーゼル機関(非常用)	113.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	113 L/h	LSA重油	0.8	01775	40.3	
							41042		H28・2・7	01 冷温水発生機	24.1 m2	55.7 L/h		低NOX型バーナー	89.1 m3N/h	都市ガス(13A)	0	01775	40.3	
							41043		H28・2・7	01 冷温水発生機	24.1 m2	55.7 L/h		低NOX型バーナー	89.1 m3N/h	都市ガス(13A)	0	01775	40.3	
							42208		H29・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	138.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	138 L/h	A重油	0.3	23622	40.6	
01458 中央区立日本橋保健所等複合施設 103-0012 日本橋堀留町1-1-1 中央区 104-0053 東京都中央区築地1-1-1							03006		H6・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	98.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	98.5 L/h	A重油	0.8	01776	56.8	
							47635		R8・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	74.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	74 L/h	軽油	0.001	26527	53.2	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		中央区		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
01459 中央区立中央会館							03011		H9・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	121.6 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	121.6 L/h	LSA重油	0.3	01777	40.8		
104-0031 銀座2－15－6																					
中央区																					
104-0053 東京都中央区築地1－1－1																					
01460 中央区立月島第三小学校				*			03014		H5・10・30	30 ディーゼル機関(非常用)	91.4 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	91.4 L/h	LSA重油	0.1	01779	29.8		
104-0041 晴海1－4－1							41470		H28・10・22	01 冷温水発生機	24.4 m2	59.4 L/h		低NOX型バーナー	95 m3N/h	都市ガス(13A)	0	01779	29.8		
中央区							41471		H28・10・22	01 冷温水発生機	24.4 m2	59.4 L/h		低NOX型バーナー	95 m3N/h	都市ガス(13A)	0	01779	29.8		
104-8404 東京都中央区築地1－1－1							41612		H28・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	117.6 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	117.6 L/h	軽油	0.001	23337	27.7		
01467 中央区清掃関連施設				*			46165		R5・7・3	01 その他ボイラー	14.1 m2	57.3 L/h		低NOX型バーナー	91.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	25723	21.5		
1040041 晴海5－2－3							46166		R5・7・3	01 その他ボイラー	14.1 m2	57.3 L/h		低NOX型バーナー	91.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	25723	21.5		
中央区																					
104-0053 東京都中央区築地1－1－1																					
01473 ニューギンザビル1号館							42202		H29・6・30	30 ディーゼル機関(非常用)	63.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	63.7 L/h	軽油	0.001	23620	40.9		
104-0031 銀座7－3－13																					
中央建物株式会社																					
104-0031 東京都中央区銀座7－3－13																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		中央区		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
01481 中庄株式会社 中庄本社ビル							03042		H8・11・2	01 セクショナルボイラー	6.7 m2	56.0 L/h		油圧式バーナー	56 L/h	灯油	0.005	01801	40		
103-0011 日本橋馬喰町 1－5－4																					
中庄株式会社																					
103-0011 東京都中央区日本橋馬喰町 1－5－4																					
01487 株式会社ツカモトコーポレーション ツカモ トビル				*			03050		S40・6・1	01 セクショナルボイラー	41.0 m2	170.0 L/h		油圧式バーナー	170 L/h	LSA重油	0.07	01807	45		
1030023 日本橋本町 1－6－5							03051		S40・6・1	01 セクショナルボイラー	41.0 m2	170.0 L/h		油圧式バーナー	170 L/h	LSA重油	0.07	01807	45		
株式会社 ツカモトコーポレーション							03052		S40・5・31	01 セクショナルボイラー	12.6 m2	82.0 L/h		油圧式バーナー	82 L/h	LSA重油	0.07	01807	45		
1030023 東京都中央区日本橋本町1-6-5																					
01488 塚本総業株式会社 塚本素山ビル							03054		H5・11・10	01 セクショナルボイラー	15.8 m2	101.3 L/h		油圧式バーナー	101.3 L/h	LSA重油	0.07	01808	48.4		
104-0031 銀座 4－2－1 5																					
塚本総業株式会社																					
104-0031 東京都中央区銀座 4－2－1 5																					
01490 築地えとビル							03056		H7・12・6	30 ディーゼル機関(非 常用)	53.3 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	53.3 L/h	軽油	0.5	01810	0		
104-0053 築地 1－1 2－6																					
株式会社 電通恒産サービス																					
104-0031 東京都中央区銀座 2－1 6－7																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		中央区		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ（m）		
01499 東京地下鉄株式会社 東西線日本橋駅							35507		H19・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	127.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	127 L/h	LSA重油	0.1	20110	3		
103-0027 日本橋 1－3－1 1 先																					
東京地下鉄株式会社																					
110-0015 東京都台東区東上野 3－1 9－6																					
01500 東京地下鉄株式会社 日比谷線銀座駅							03065		H10・11・30	30 ディーゼル機関(非常用)	154.1 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	154.1 L/h	A重油	0.3	01818	0.3		
104-0061 銀座 4－1－2							44006		R1・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	204.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	204 L/h	A重油	0.3	24398	0.4		
東京地下鉄株式会社																					
110-0015 東京都台東区東上野 3－1 9－6																					
01505 株式会社 鉄鋼会館							33591		H17・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	53.4 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	53.4 L/h	A重油	0.3	19195	34.9		
103-0025 日本橋茅場町 3－2－1 0																					
株式会社 鉄鋼会館																					
103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 3－2－1 0																					
01506 株式会社 DHC銀座				*	*	*	03074		H3・5・20	01 炉筒煙管ボイラー	122.6 m2	441.8 L/h		低NOX型バーナー	707 m3N/h	都市ガス(13A)	0	01824	80.2		
104-0061 銀座 4－7－5							03075		H3・5・20	01 炉筒煙管ボイラー	60.1 m2	221.2 L/h		低NOX型バーナー	354 m3N/h	都市ガス(13A)	0	01824	80.2		
東京地下鉄株式会社							36846		H21・11・8	01 貫流ボイラー	9.9 m2	90.4 L/h		低NOX型バーナー	144.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	01824	80.2		
104-0061 東京都中央区銀座 4－7－5							36847		H21・11・8	01 貫流ボイラー	9.9 m2	90.4 L/h		低NOX型バーナー	144.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	01824	80.2		

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		中央区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ（m）	
01507 テブコ南木挽ビル 104-0031 銀座8－20－30 東電不動産株式会社 1100015 東京都台東区東上野4－10－3　ASNOビル							03076		H4・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	60.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	60.5 L/h	軽油	0.5	01825	40.2	
01508 G－7ビルディング 104-0031 銀座7－16－12 東電不動産株式会社 1040045 東京都中央区築地5－6－4							03077		H6・12・1	29 ガスタービン(非常用)	297.0 L/h			液体燃焼機関	297 L/h	LSA重油	0.3	01826	54.7	
01511 電源開発株式会社　本店社屋 104-0031 銀座6－15－1 電源開発株式会社 1048165 東京都中央区銀座6－15－1							40518		H27・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	265.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	265.2 L/h	軽油	0.001	22755	4.2	
01512 株式会社電通　銀座ビル 104-0031 銀座7－4－17 株式会社電通グループ 1050021 東京都港区東新橋1－8－1							03083		S46・9・20	01 セクショナルボイラー	13.8 m2	54.0 L/h		油圧式バーナー	54 L/h	灯油	0.01	01830	49	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		中央区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
01513 恒産第3ビル 104-0031 銀座2-16-7 株式会社電通ワークス 1040045 東京都中央区銀座2-16-7							03090		S50・11・1	30ディーゼル機関(非常用)	73.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	73 L/h	LSA重油	0.05	01835	48.3	
							45224		R3・8・1	30ディーゼル機関(非常用)	64.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	64 L/h	軽油	0.001	25194	41.2	
01514 電通築地ビル、電通築地第二ビル、電通築地第三ビル 104-0053 築地1-11-10、1-7-11、1-8-9 住友不動産株式会社 1600023 東京都新宿区西新宿2-4-1							03095		S59・7・1	29ガスタービン(非常用)	210.0 L/h			液体燃焼機関	210 L/h	LSA重油	0.3	01839	42.9	
01523 住友不動産日本橋本町ビル 103-0021 日本橋本町4-11-5 住友不動産株式会社 103-0028 東京都中央区八重洲2-5-1							03112		H3・12・1	30ディーゼル機関(非常用)	108.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	108.2 L/h	軽油	0.8	01851	37.3	
01544 日本橋東洋ビル 103-0004 日本橋2-7-24 株式会社 大林組 5400031 大阪市中央区北浜東4-33							03143		H9・5・1	30ディーゼル機関(非常用)	93.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未)	93 L/h	A重油	0.8	01874	35.2	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		中央区		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
01545 東洋紡ビル							03145		H10・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	59.0 L/h				ディーゼル(シリンダー内径400mm未	59 L/h	LSA重油	0.1	01875	3.4	
103-0016 日本橋小網町 1 7－9 東洋紡不動産株式会社 530-0003 大阪府大阪市北区堂島 2－1－1 6																					
01549 藤和不動産株式会社 藤和築地ビル							03149		H3・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	58.3 L/h				ディーゼル(シリンダー内径400mm未	58.3 L/h	LSA重油	0.4	01879	36.6	
104-0053 築地 6－4 藤和不動産株式会社 103-0028 東京都中央区八重洲 2－3－1 3																					
01550 アクロス新川ビル							03152		H5・1・31	30 ディーゼル機関(非常用)	95.2 L/h				ディーゼル(シリンダー内径400mm未	95.2 L/h	A重油	0.5	01880	63.2	
104-0054 新川 1－8－8 アクロス新川ビル管理組合 104-0054 東京都中央区新川 1－8－8																					
01551 アクロス新川ビル・アネックス							46685		R6・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	64.0 L/h				ディーゼル(シリンダー内径400mm未	64 L/h	軽油	0.001	26031	41.1	
104-0054 新川 1－1 6－1 4 アクロス新川ビル・アネックス管理組合 104-0054 東京都中央区新川 1－1 6－1 4																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		中央区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
01554 T O D A B U I L D I N G 104-0031 京橋 1－7－1 戸田建設株式会社 104-0031 東京都中央区京橋 1 - 7 - 1				*		03165		S40・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	93.6 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	93.6 L/h	軽油	0.5	01887	39.9		
						28024		H13・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	113.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	113 L/h	軽油	0.5				
01555 八丁堀センタービル 104-0032 八丁堀 4－6－1 戸田建設株式会社 1048388 東京都中央区京橋 1－7－1						03167		H4・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	437.6 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	437.6 L/h	LSA重油	0.24	01888	47.4		
01558 鳥居薬品株式会社 トリイ日本橋ビル 103-0021 日本橋本町 3－4－1 鳥居薬品株式会社 103-0021 東京都中央区日本橋本町 3－4－1						03171		H2・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	66.4 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	66.4 L/h	LSA重油	0.1	01892	38.4		
01561 東京温泉ビル 104-0031 銀座 6－1 3－1 6 東京温泉株式会社 104-0031 東京都中央区銀座 6－1 3－1 6						03174		S64・1・1	29 ガスタービン(非常用)	228.0 L/h			液体燃焼機関	228 L/h	LSA重油	0.499	01895	50.4		

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		中央区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
01564 T Gビルディング本館 1030028 八重洲1－2－1 6 東京ガス不動産株式会社 1080075 東京都港区港南2－1 5－3						*	35310		S59・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	119.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	119 L/h	A重油	0.85	19990	50	
							35311		H14・2・28	30 ディーゼル機関(非常用)	142.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	142 L/h	軽油	0.05	19991	34.7	
01565 東京ガスエンジニアリングソリューションズ(株) 明石町地域 冷暖房センター 1040044 明石町9－1 東京ガスエンジニアリングソリューションズ 株式会社 1631034 東京都港区海岸1－2－3				*	*	*	03181		H3・7・8	01 炉筒煙管ボイラー	126.6 m2	441.8 L/h		低NOX型バーナー	707 m3N/h	都市ガス(13A)	0	01899	50.5	
							03184		H3・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	263.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	263.8 L/h	LSA重油	0.1	01900	46.9	
							46061		R5・4・3	01 貫流ボイラー	9.9 m2	106.4 L/h		低NOX型バーナー	170.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	01899	50.5	
							46062		R5・4・3	01 貫流ボイラー	9.9 m2	106.4 L/h		低NOX型バーナー	170.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	01899	50.5	
							46063		R5・4・3	01 貫流ボイラー	9.9 m2	106.4 L/h		低NOX型バーナー	170.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	01899	50.5	
							46064		R5・4・3	01 貫流ボイラー	9.9 m2	106.4 L/h		低NOX型バーナー	170.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	01899	50.5	
							46065		R5・4・3	01 貫流ボイラー	9.9 m2	106.4 L/h		低NOX型バーナー	170.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	01899	50.5	
							46066		R5・11・4	01 貫流ボイラー	9.9 m2	106.4 L/h		低NOX型バーナー	170.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	01899	50.5	
							46067		R5・11・4	01 貫流ボイラー	9.9 m2	106.4 L/h		低NOX型バーナー	170.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	01899	50.5	
							46068		R5・11・4	01 貫流ボイラー	9.9 m2	106.4 L/h		低NOX型バーナー	170.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	01899	50.5	
							46069		R5・11・4	01 貫流ボイラー	9.9 m2	106.4 L/h		低NOX型バーナー	170.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	01899	50.5	
							46070		R5・11・4	01 貫流ボイラー	9.9 m2	106.4 L/h		低NOX型バーナー	170.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	01899	50.5	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		中央区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
01566 東京ガスエンジニアリングソリューションズ（株）日本橋地域 冷暖房センター 103-0004 日本橋2－3－4 東京ガスエンジニアリングソリューションズ 株式会社 1631034 東京都港区海岸1－2－3				*	*	*	41659		H29・1・14	01 貫流ボイラー	9.9 m2	70.9 L/h		低NOX型バーナー	113.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	01901	64.5	
							41660		H29・1・14	01 貫流ボイラー	9.9 m2	70.9 L/h		低NOX型バーナー	113.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	01901	64.5	
							41661		H29・1・14	01 貫流ボイラー	9.9 m2	70.9 L/h		低NOX型バーナー	113.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	01901	64.5	
							45716		R4・6・24	01 貫流ボイラー	9.9 m2	106.4 L/h		低NOX型バーナー	170.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	01901	64.5	
							45717		R4・6・24	01 貫流ボイラー	9.9 m2	106.4 L/h		低NOX型バーナー	170.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	01901	64.5	
							45886		R4・11・15	01 貫流ボイラー	9.9 m2	106.4 L/h		低NOX型バーナー	170.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	01901	64.5	
							45887		R4・11・15	01 貫流ボイラー	9.9 m2	106.4 L/h		低NOX型バーナー	170.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	01901	64.5	
							46367		R5・10・22	01 貫流ボイラー	9.9 m2	106.4 L/h		ガスバーナー	170.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	01901	64.5	
01568 東京ガスエンジニアリングソリューションズ（株）東銀座地域 冷暖房センター 1040061 銀座6－18－2 東京ガスエンジニアリングソリューションズ 株式会社 1631034 東京都港区海岸1－2－3				*			42645		H30・5・1	01 貫流ボイラー	9.9 m2	106.4 L/h		低NOX型バーナー	170.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	01903	30.6	
							42646		H30・5・1	01 貫流ボイラー	9.9 m2	106.4 L/h		低NOX型バーナー	170.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	01903	30.6	
							42647		H30・5・1	01 貫流ボイラー	9.9 m2	70.9 L/h		低NOX型バーナー	113.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	01903	30.6	
							42648		H30・8・1	01 貫流ボイラー	9.9 m2	106.4 L/h		低NOX型バーナー	170.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	01903	30.6	
							42649		H30・8・1	01 貫流ボイラー	9.9 m2	106.4 L/h		低NOX型バーナー	170.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	01903	30.6	
							42650		H30・8・1	01 貫流ボイラー	9.9 m2	70.9 L/h		低NOX型バーナー	113.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	01903	30.6	
01569 株式会社三菱UFJ銀行 日本橋別館 103-0021 日本橋本石町1－3－2 株式会社三菱UFJ銀行 1000005 東京都千代田区丸の内1－4－5				*			03198		H11・12・25	01 冷温水発生機	36.3 m2	87.8 L/h		ガスバーナー	140.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	01904	67.1	
							03205		S41・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	156.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	156 L/h	LSA重油	0.3	01905	48	
							27581		H12・12・23	01 冷温水発生機	36.3 m2	87.8 L/h		低NOX型バーナー	140.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	01904	67.1	
							30382		H13・10・27	30 ディーゼル機関(非常用)	77.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	77.5 L/h	軽油	0.2	18017	33.4	
							30433		H14・1・12	30 ディーゼル機関(非常用)	139.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	139 L/h	A重油	0.3	18073	45	
							36081		H20・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	274.0 L/h									

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		中央区		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
01573 株式会社東京商品取引所							03215		H11・1・1	29 ガスタービン(非常 用)	121.3 L/h			液体燃焼機関	121.3 L/h	軽油	0.5	01912	37.4		
103-0012 日本橋堀留町 1－1 0－7																					
株式会社東京商品取引所																					
103-0012 東京都中央区日本橋堀留町 1－1 0－7																					
01582 東京穀物商品取引所							29625		H13・5・1	29 ガスタービン(非常 用)	120.0 L/h			液体燃焼機関	120 L/h	LSA重油	0.3	17776	35.1		
103-0014 日本橋蛸殻町 1－1 2－5																					
東京穀物商品取引所																					
103-0014 東京都中央区日本橋蛸殻町 1－1 2－5																					
01583 東京国立近代美術館フィルムセンター							03233		H6・5・27	29 ガスタービン(非常 用)	221.0 L/h			液体燃焼機関	221 L/h	LSA重油	0.1	01926	35.8		
102-0085 京橋 3－7－6																					
東京国立近代美術館																					
102-0091 東京都千代田区北の丸公園 3																					
01585 東京シティ・エアターミナル							37396		H22・8・15	01 冷温水発生機	16.2 m2	75.0 L/h		ガスバーナー	120 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21034	31.5		
1030015 日本橋箱崎町 4 2－1							37397		H22・8・15	01 冷温水発生機	16.2 m2	75.0 L/h		ガスバーナー	120 m3N/h	都市ガス(13A)	0				
東京シティ・エアターミナル株式会社							41024		H28・1・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	123.5 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	123.5 L/h	A重油	0.5	21034	31.5		
1030015 東京都中央区日本橋箱崎町 4 2－1																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		中央区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
01588 東京証券会館 103-0025 日本橋茅場町 1－5－8 株式会社 東京証券会館 103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 1－5－8							03243		S40・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	80.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	80 L/h	軽油	0.5	01932	33.3	
							31883		H15・8・27	01 冷温水発生機	16.2 m2	76.0 L/h		ガスバーナー	73 m3N/h	都市ガス(13A)	0	01932	33.3	
							31884		H15・8・27	01 冷温水発生機	16.2 m2	76.0 L/h		ガスバーナー	73 m3N/h	都市ガス(13A)	0	01932	33.3	
							34478		H18・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	141.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	141.5 L/h	LSA重油	0.3	01932	33.3	
01589 第二証券会館 103-0025 日本橋茅場町 2－1－1 株式会社 東京証券会館 103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 1－5－8							40206		H26・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	70.4 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	70.4 L/h	A重油	0.3	22590	38.3	
							42069		H29・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	68.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	68.5 L/h	A重油	0.3	23558	9.2	
01591 東京信用保証協会八重洲本所ビル 1040028 八重洲 2－6－1 7 東京信用保証協会 100-0005 東京都千代田区丸の内 3－8－1							03252		H12・1・1	29 ガスタービン(非常用)	97.0 L/h			液体燃焼機関	97 L/h	LSA重油	0.07	01937	34.7	
01599 東京建物株式会社 室町ビル 103-0022 日本橋室町 4－3－1 8 東京建物株式会社 103-0028 東京都中央区八重洲 1－9－9							03263		S40・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	68.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	68 L/h	LSA重油	0.09	01946	45.2	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		中央区		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ（m）		
01603 東京都宝町駐車場							03269		H7・9・29	30 ディーゼル機関(非常用)	64.4 L/h				ディーゼル(シリンダー内径400mm未	64.4 L/h	軽油	0.5	01951	0.1	
102-0085 京橋 1－1 3－1 東京都 1600023 東京都新宿区西新宿 2－8－1																					
01605 銀座テアトルビル							26435		S62・1・31	30 ディーゼル機関(非常用)	18.6 L/h				ディーゼル(シリンダー内径400mm未	18.6 L/h	A重油	0.8	01953	30	
104-0031 銀座 1－1 1－2 東京テアトル株式会社 104-0031 東京都中央区銀座 1－1 1－2																					
01608 東京都下水道局 明石町ポンプ所							03276		S45・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	359.0 L/h				ディーゼル(シリンダー内径400mm未	359 L/h	LSA重油	0.1	01956	15.4	
1040045 築地 5－5－1 6							03277		S45・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	359.0 L/h				ディーゼル(シリンダー内径400mm未	359 L/h	LSA重油	0.1	01956	15.4	
東京都下水道局							36082		H20・5・1	29 ガスタービン(非常用)	1147.0 L/h				液体燃焼機関	1147 L/h	灯油	0.008			
163-8001 東京都新宿区西新宿 2－8－1																					
01609 東京都下水道局 桜橋ポンプ所							03278		H7・10・1	29 ガスタービン(非常用)	1376.6 L/h				液体燃焼機関	1376.6 L/h	LSA重油	0.1	01963	18.4	
104-0041 新富 1－2－6 東京都下水道局 163-8001 東京都新宿区西新宿 2－8－1																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		中央区		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
01610 東京都下水道局 桜橋第二ポンプ所							03285		H6・7・15	29 ガスタービン(非常用)	4091.0 L/h			液体燃焼機関	4091 L/h	灯油	0.015	01964	40		
104-0043 湊 1－1－2																					
東京都下水道局																					
163-8001 東京都新宿区西新宿 2－8－1																					
01612 東京都下水道局 佃島ポンプ所							03293		S45・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	510.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	510 L/h	LSA重油	0.1	01972	12.4		
104-0045 佃 3－1 2－4																					
東京都下水道局 佃島ポンプ所																					
1600023 東京都新宿区西新宿 2－8－1																					
01613 東京都下水道局 浜町ポンプ所							03294		H1・1・23	30 ディーゼル機関(非常用)	883.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	883 L/h	LSA重油	0.08	01973	31.3		
103-0007 日本橋浜町 3－4 4－1 3							03295		H1・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	458.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	458 L/h	A重油	0.1	01974	32		
東京都下水道局							38739		H24・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	845.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	845 L/h	LSA重油	0.1	21739	30.5		
163-8001 東京都新宿区西新宿 2－8－1																					
01614 東京都下水道局 箱崎ポンプ所							40386		H26・11・1	29 ガスタービン(非常用)	624.0 L/h			液体燃焼機関	624 L/h	灯油	0.008	22684	13.3		
103-0002 日本橋箱崎町 4 4－1 2							41566		H28・10・1	29 ガスタービン(非常用)	624.0 L/h			液体燃焼機関	624 L/h	灯油	0.008	22684	13.3		
東京都下水道局																					
163-8001 東京都新宿区西新宿 2－8－1																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		中央区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
01615 東京都建設局亀島川排水機場 104-0054 新川 2－3 1－2 2 東京都 163-8001 東京都新宿区西新宿 2－8－1							03298		S45・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	60.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	60 L/h	LSA重油	0.07	01976	11.7	
							03299		S45・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	60.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	60 L/h	LSA重油	0.07	01977	11.7	
							03300		S45・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	60.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	60 L/h	LSA重油	0.07	01978	11.7	
01616 浜離宮排水機場 104-0046 浜離宮庭園 1－1 地先 東京都 163-8001 東京都新宿区西新宿 2－8－1							03301		S45・9・17	30 ディーゼル機関(非常用)	163.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	163 L/h	LSA重油	0.07	01979	19.2	
							03302		S45・9・17	30 ディーゼル機関(非常用)	163.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	163 L/h	LSA重油	0.07	01980	19.2	
							03303		S45・9・17	30 ディーゼル機関(非常用)	163.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	163 L/h	LSA重油	0.07	01981	19.2	
							03304		S45・9・17	30 ディーゼル機関(非常用)	163.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	163 L/h	LSA重油	0.07	01982	19.2	
							03305		H9・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	57.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	57.2 L/h	LSA重油	0.1	01983	19.5	
							03306		H9・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	57.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	57.2 L/h	LSA重油	0.1	01984	19.5	
01617 東京都住宅供給公社 コーシャタワー佃 104-0045 佃 2－2－1 1 東京都住宅供給公社 150-0001 東京都渋谷区神宮前 5－5 3－6 7 (コスモス青山)							03307		H2・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	116.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	116.5 L/h	LSA重油	0.5	01985	4	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		中央区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
01620 東京二十三区清掃一部事務組合 中央清掃工場 104-0053 晴海 5 - 2 - 1 東京二十三区清掃一部事務組合 1020072 東京都千代田区飯田橋 3 - 5 - 1				*	*	*	03311	*	H10・7・1	13 都市ゴミ(連続)	12500.0 kg/h			ガスバーナー バーナー以外 ガスバーナー	1200 m3N/h 49.7 kg/h 2400 m3N/h	都市ガス(13A) 都市ゴミ(清掃工場)	0 0.11	01988	177.5	乾式排煙脱硝装置 バグフィルター アルカリ洗浄装置
							03312	*	H10・7・1	13 都市ゴミ(連続)	12500.0 kg/h			ガスバーナー バーナー以外 ガスバーナー	2400 m3N/h 49.7 kg/h 1200 m3N/h	都市ガス(13A) 都市ゴミ(清掃工場)	0 0.11	01989	177.5	乾式排煙脱硝装置 バグフィルター アルカリ洗浄装置
							26468		H12・5・1	29 ガスタービン(非常用)	762.0 L/h			液体燃焼機関	762.2 L/h	灯油	0.01	16382	32.7	
							46368		R6・1・9	01 貫流ボイラー	8.0 m2	70.8 L/h		低NOX型バーナー	113.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	25863	34.6	
							01621 中央区保健所等複合施設 104-0044 明石町 1 2 - 1 中央区 104-0053 東京都中央区築地 1 - 1 - 1							33640		H17・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	67.5 L/h		
01624 東京都中央卸売市場築地市場駐車場棟 2 104-0053 築地 5 - 2 - 1 東京都中央卸売市場築地市場駐車場 2 163-8001 東京都新宿区西新宿 2 - 8 - 1							03319		H7・10・13	29 ガスタービン(非常用)	480.0 L/h			液体燃焼機関	480 L/h	A重油	0.3	01994	33.2	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		中央区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
01627 日本郵便株式会社 銀座郵便局 104-8798 銀座 8－2 0－2 6 日本郵便株式会社 1000004 東京都千代田区大手町 2－3－1 大手町ブ レイスウエストタワー							03328		H7・11・25	01 冷温水発生機	26.5 m2	68.1 L/h		低NOX型バーナー	109 m3N/h	都市ガス(13A)	0	01999	38.6	
							03329		H7・11・25	01 冷温水発生機	26.5 m2	68.1 L/h		低NOX型バーナー	109 m3N/h	都市ガス(13A)	0	02000	38.6	
							31625		H15・6・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	124.8 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	124.8 L/h	A重油	0.3			
01634 東京マツダ販売株式会社 築地浜離宮ビル 104-0053 築地 5－3－3 東京マツダ販売株式会社 104-0032 東京都中央区八丁堀 1－1 0－7							46718		R4・11・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	103.8 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	103.8 L/h	A重油	0.8	26040	0	
01636 東京都新京橋駐車場 104-0031 銀座 1－1 9－1 5 地先 東京都 1600023 東京都新宿区西新宿 2－8－1							03349		H8・10・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	74.6 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	74.6 L/h	軽油	0.5	02009	0.2	
01637 東京都日本橋駐車場 103-0004 日本橋 2－1 2－1 2 東京都 1600023 東京都新宿区西新宿 2－8－1							03350		H9・9・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	74.6 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	74.6 L/h	軽油	0.5	02010	0.2	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		中央区		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
01638 東京都東銀座駐車場							03351		H10・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	63.6 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	63.6 L/h	軽油	0.05	02011	0.2		
104-0031 銀座 7－1 4－1 6 地先																					
東京都 1600023 東京都新宿区西新宿 2－8－1																					
01639 東京都八重洲駐車場							03352		H11・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	110.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	110 L/h	軽油	0.05	02012	1.5		
102-0085 京橋 2－1 0－1 地先																					
東京都 1600023 東京都新宿区西新宿 2－8－1																					
01640 日本橋日銀通りビル							40207		H26・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	85.6 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	85.6 L/h	A重油	0.5	22591	37.4		
1030021 日本橋本石町 4－6－7																					
日本紙パルプ商事株式会社 1040054 東京都中央区勝どき 1－1 2－1																					
01647 財団法人 中村積善会ビルディング							03368		S52・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	110.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	110 L/h	A重油	0.8	02020	49.2		
104-0061 銀座 5－7－1 0																					
財団法人 中村積善会 104-0061 東京都中央区銀座 2－7－1 8																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		中央区		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
01668 株式会社ニチレイ（ニチレイ明石町ビル）							03404		S63・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	106.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	106 L/h	A重油	0.8	02044	76.7		
1040044 明石町 6－4																					
株式会社 ニチレイ																					
1040045 東京都中央区築地 6－1 9－2 0																					
01669 ニチレイ 東銀座ビル							03406		H2・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	130.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	130.5 L/h	LSA重油	0.5	02046	99.9		
104-0053 築池 6－1 9－2 0							46721		R6・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	65.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	65 L/h	LSA重油	0.3	26052	2.2		
住友不動産株式会社																					
163-0890 東京都新宿区西新宿 2－4－1																					
01674 住友不動産茅場町ビル 2 号館							03417		H1・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	59.4 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	59.4 L/h	LSA重油	0.07	02051	5		
104-0054 新川 2－2 6－3																					
住友不動産株式会社																					
1600023 東京都新宿区西新宿 2－4－1																					
01675 兜町第 6 平和ビル							03420		H10・5・1	29 ガスタービン(非常用)	267.0 L/h			液体燃焼機関	267 L/h	A重油	0.3	02053	10.6		
103-0027 日本橋兜町 6－5																					
平和不動産株式会社																					
1030026 東京都中央区日本橋兜町 1－1 0																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		中央区		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ（m）		
01680 住生日本橋小網町ビル							41565		H28・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	86.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	86.8 L/h	A重油	0.8	23305	52.7		
103-0016 日本橋小網町 1 4－1																					
住友生命保険相互会社																					
5400001 大阪府大阪市中央区城見 1－4－3 5																					
01681 野村不動産銀座・新橋演舞場ビル							45692		R4・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	262.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	262.8 L/h	A重油	0.3	25451	30.3		
104-0031 銀座 6－1 8－2																					
野村不動産株式会社・新橋演舞場株式会社																					
1600023 東京都新宿区西新宿 1－2 6－2																					
01682 日産自動車株式会社 日産自動車本社ビル本館							03433		H4・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	92.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	92.7 L/h	軽油	0.4	02061	11.3		
104-0031 銀座 6－1 7－1							03434		H4・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	351.4 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	351.4 L/h	A重油	0.8	02062	62.9		
日産自動車株式会社							03435		S42・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	132.3 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	132.3 L/h	軽油	0.5	02060	62.2		
221-0023 神奈川県横浜市神奈川区宝町 2																					
01683 株式会社日清製粉グループ本社小網町ビル							03438		S59・10・25	01 セクショナルボイラー	9.8 m2	69.2 L/h		油圧式バーナー	69.2 L/h	LSA重油	0.09	02064	43		
103-0016 日本橋小網町 1 9－1 2																					
株式会社日清製粉グループ本社																					
1018441 東京都千代田区神田錦町 1－2 5																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		中央区		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
01684 日清製油株式会社							03440		H3・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	77.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	77 L/h	LSA重油	0.1	02066	46.8		
104-0054 新川 1－2 3－1																					
日清製油株式会社																					
104-0054 東京都中央区新川 1－2 3－1																					
01689 I・Sリバーサイドビル							03458		H2・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	105.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	105 L/h	LSA重油	0.3	02072	48.4		
104-0054 新川 1－2 3－4							47105		R7・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	72.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	72 L/h	A重油	0.8	26284	52		
新日鉄興和不動産株式会社																					
1070062 東京都港区南青山 1－1 5－5																					
01709 日本銀行				＊	＊	＊	26470		H12・6・24	01 炉筒煙管ホィー	49.5 m2	278.9 L/h		低NOX型バーナー	278.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	02101	60.1		
103-0021 日本橋本石町 2－1－1							26471		H12・6・24	01 炉筒煙管ホィー	49.5 m2	278.9 L/h		低NOX型バーナー	278.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	02101	60.1		
日本銀行							26472		H12・6・24	01 貫流ホィー	9.7 m2	56.1 L/h		低NOX型バーナー	89.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	02101	60.1		
1038660							26473		H12・6・24	01 貫流ホィー	9.7 m2	56.1 L/h		低NOX型バーナー	89.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	02101	60.1		
東京都中央区日本橋本石町 2－1－1							26474		H12・6・24	01 貫流ホィー	9.7 m2	56.1 L/h		低NOX型バーナー	89.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	02101	60.1		
							29951		H13・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	755.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	755 L/h	LSA重油	0.08	02101	60.1		
							29952		H13・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	755.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	641.6 kg/h	LSA重油	0.08	02101	60.1		
							40213		H26・6・1	31 ガス機関(常用)対策なし	250.8 L/h			ガス専焼機関	224 m3N/h	都市ガス(13A)	0			湿式排煙脱硝装置	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		中央区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
01716 スターツ日本橋ビル							03511		S63・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	68.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	68 L/h	LSA重油	0.1	02108	48.6	
103-0004 日本橋 3－1－8 スターツコーポレーション株式会社																				
103-0004 東京都中央区日本橋 3－1－8																				
01726 日本中央競馬会銀座場外発売所（ウインズ銀座）							42804		H30・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	102.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	102 L/h	A重油	0.3	23897	35.8	
104-0031 銀座 2－10－13 日本中央競馬会																				
1050003 東京都港区西新橋 1－1－1																				
01729 日本通運株式会社 日通人形町ビル							03532		H2・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	89.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	89 L/h	LSA重油	0.05	02124	48.5	
103-0013 日本橋人形町 2－26－4 日本通運株式会社																				
101-0021 東京都千代田区外神田 3－12－9																				
01732 ＮＴＴ東日本 東京事業部 ＮＴＴ茅場兜							31239		H15・3・1	29 ガスタービン(非常用)	1348.0 L/h			液体燃焼機関	1348 L/h	軽油	0.024	18427	39	
103-0007 日本橋富沢町 1－1 ＮＴＴ東日本株式会社																				
160-0023 東京都新宿区西新宿 3－19－2																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		中央区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
01733 N T T 東日本 東京事業部 N T T 京橋 104-0031 銀座 3－1 5－3 N T T 東日本株式会社 160-0023 東京都新宿区西新宿 3－1 9－2							03540		H11・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	240.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	240 L/h	軽油	0.022	02132	35.7	
01734 N T T 東日本 東京事業部 N T T 銀座設備センタ 104-0031 銀座 8－2－7 N T T 東日本株式会社 160-0023 東京都新宿区西新宿 3－1 9－2							03544		H5・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	212.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	212.5 L/h	軽油	0.5	02133	41.7	
01737 N T T 東日本 東京事業部 浜町ビル 104-0051 東日本橋 1－1 1－4 N T T 東日本株式会社 160-0023 東京都新宿区西新宿 3－1 9－2							03551		H11・12・20	30 ディーゼル機関(非常用)	449.4 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	449.4 L/h	軽油	0.04	02138	33.3	
01739 N T T 東日本 東京事業部 N T T 晴海 104-0041 晴海 4－1－2 1 N T T 東日本株式会社 160-0023 東京都新宿区西新宿 3－1 9－2							31284		H15・3・20	29 ガスタービン(非常用)	301.0 L/h			液体燃焼機関	301 L/h	軽油	0.012	18449	26.7	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		中央区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
01740 N T T 東日本 東京事業部 N T T 東銀座設備センタ 104-0031 銀座 5－1 5－5 N T T 東日本株式会社 160-0023 東京都新宿区西新宿 3－1 9－2							42090		H29・5・21	29 ガスタービン(非常用)	1307.0 L/h			液体燃焼機関	1307 L/h	軽油	0.001	23577	38.5	
01746 K D X 箱崎ビル 1030015 日本橋箱崎町 4 1－1 2 ケネディクス・オフィス投資法人 1000011 東京都千代田区内幸町 2－1－6							03566		H5・5・31	30 ディーゼル機関(非常用)	83.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	83.5 L/h	LSA重油	0.1	02151	42.2	
01749 イトーピア日本橋 S A ビル 103-0012 日本橋堀留町 1－2－1 0 ケネディクス不動産投資法人 1050004 東京都港区新橋 2－2－9							03570		H7・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	81.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	81.5 L/h	LSA重油	0.3	02154	41.8	
01751 日本橋プラザ株式会社 日本橋プラザビル 103-0004 日本橋 2－3－4 日本橋プラザ株式会社 103-0004 東京都中央区日本橋 2－3－4							03576		S63・5・1	29 ガスタービン(非常用)	319.5 L/h			液体燃焼機関	319.5 L/h	A重油	0.83	02157	63.5	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		中央区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
01752 日本郵便株式会社 日本橋郵便局 103-8799 日本橋 1－1 8－1 日本郵便株式会社 1000004 東京都千代田区大手町 2－3－1 大手町ブ レイスウエストタワー							03577		H6・10・2	01 冷温水発生機	26.5 m2	70.1 L/h		低NOX型バーナー	112.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	02158	44	
01757 日本交通日本橋営業所ビル 103-0012 日本橋本石町 4－1－7 株式会社 日交総本社 107-0052 東京都港区赤坂 2－9－1 3							03585		H6・8・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	67.8 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	67.8 L/h	A重油	0.8	02163	6.4	
01760 箱崎地区第一種市街地再開発事業施設建築物 新築工事 103-0002 日本橋箱崎町 1 8－1 1 箱崎地区市街地再開発組合 103-0002 東京都中央区日本橋箱崎町 1 8－1 1							03588		H7・9・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	141.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	141 L/h	LSA重油	0.1	02166	3.2	
01766 銀座キャピタルホテル茜 104-0045 築地 3－1－5 株式会社はとバス 1000005 東京都千代田区丸の内 1－9－1							40075		H26・6・30	30 ディーゼル機関(非 常用)	72.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	72 L/h	軽油	0.001	22498	37.3	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		中央区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
01770 日本橋浜町Fタワー 1030007 日本橋浜町3－2 1－1 日本橋浜町Fタワー管理組合 1030007 東京都中央区日本橋浜町3－2 1							03603		H9・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	234.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	234 L/h	LSA重油	0.1	02178	18.2	
							46852		R6・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	72.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	72.8 L/h	LSA重油	0.5	26149	12.3	
01772 晴海アイランドトリトンスクエアビュータワー 104-0041 晴海1－6－1 晴海ビュータワー管理組合 104-0041 東京都中央区晴海1－6－1							03605		H9・6・1	29 ガスタービン(非常用)	318.0 L/h			液体燃焼機関	318 L/h	灯油	0.01	02180	10.2	
01777 浜離宮建設プラザ 1040045 築地5－5－1 2 株式会社イー・エス・マネジメント 1040045 東京都中央区築地5－5－1 2							29624		H13・5・1	29 ガスタービン(非常用)	332.0 L/h			液体燃焼機関	332 L/h	軽油	0.05	17777	4.5	
01778 東日本旅客鉄道株式会社 新日本橋駅 103-0025 日本橋室町4－4－1 0 東日本旅客鉄道株式会社 151-0053 東京都渋谷区代々木2－2－2							03613		H6・12・1	29 ガスタービン(非常用)	664.0 L/h			液体燃焼機関	664 L/h	LSA重油	0.1	02187	41.8	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		中央区		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
01779 東日本旅客鉄道株式会社 馬喰町駅 103-0011 日本橋馬喰町1－1 1－1 0先 東日本旅客鉄道株式会社 151-0053 東京都渋谷区代々木2－2－2							03614		S47・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	350.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	350 L/h	A重油	0.8	02188	25		
01789 フォーリッチビルディング 2520200 日本橋大伝馬町1 0－3 株式会社フォーリッチビルディング 103-0022 東京都中央区日本橋大伝馬町1 0－3							03626		H3・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	62.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	62 L/h	軽油	0.5	02198	39.2		
01790 グリーンホームズ2 1040054 勝どき3－1 3－2 三井住友信託銀行株式会社 1000005 東京都千代田区丸の内1－4－1							03627		H5・12・2	30 ディーゼル機関(非常用)	82.9 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	82.9 L/h	A重油	0.3	02199	0.5		
01792 福岡ビル 104-0028 八重洲2－8－7 福岡ビル管理組合 103-0028 東京都中央区八重洲2－8－7							03631		H2・1・1	29 ガスタービン(非常用)	176.5 L/h			液体燃焼機関	176.5 L/h	LSA重油	0.3	02202	42.4		

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		中央区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
01801 ヒューリック小舟町ビル 103-0024 日本橋小舟町 8－1 ヒューリック株式会社 1030011 東京都中央区日本橋大伝馬町 7－3							03642		H5・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	185.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	185 L/h	LSA重油	0.5	02211	59	
							47266		R7・10・27	01 冷温水発生機	12.4 m2	53.5 L/h		低NOX型バーナー	85.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	02212	59	
01802 数寄屋橋富士ビル 104-0031 銀座 4－2－1 1 ヒューリック株式会社 103-0004 東京都中央区日本橋 2－5－1 3							03648		S34・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	68.4 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	68.4 L/h	LSA重油	0.3	02214	41.6	
01818 平和不動産株式会社 東京証券取引所ビル 1038222 日本橋兜町 2－1 平和不動産株式会社 1038222 東京都中央区日本橋兜町 1－1 0							37337		H22・6・27	01 冷温水発生機	28.1 m2	59.1 L/h		低NOX型バーナー	94.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	02232	28.6	
							38283		H22・10・17	01 冷温水発生機	28.1 m2	59.1 L/h		低NOX型バーナー	94.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	02232	28.6	
							46311		R5・9・1	29 ガスタービン(非常用)	934.0 L/h			液体燃焼機関 ガス専焼機関	934 L/h 836 m3N/h	A重油 都市ガス(13A)	0.3 0	25827	23.6	
01819 べんてるビル 103-0016 日本橋小網町 7－2 べんてるビルオーナー会 103-0016 東京都中央区日本橋小網町 7－2							03684		H2・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	141.1 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	141.1 L/h	A重油	0.5	02233	61.6	
							32799		H16・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	71.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	71.8 L/h	軽油	0.05	18830	59.2	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		中央区		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
01834 銀座H Oビル 104-0031 銀座5－1 2－8 王子製紙株式会社 104-0031 東京都中央区銀座4－7－5							03717		H9・7・14	30 ディーゼル機関(非常用)	68.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	68 L/h	軽油	0.5	02252	33.4		
01853 松屋銀座本店 104-0031 銀座3－6－1 株式会社 松屋 104-0031 東京都中央区銀座3－6－1							03748		S38・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	269.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	269.2 L/h	A重油	0.8	02272	30.1		
							47581		R8・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	135.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	135 L/h	軽油	0.001	26488	2.6		
01874 勝どきサンスクエア 104-0052 勝どき1－7－1 勝どきサンスクエア管理組合 1040054 東京都中央区勝どき1－7－1-							03773		H7・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	108.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	108.8 L/h	A重油	0.8	02293	13.1		
01876 リバーポイントタワー（共用施設） 104-0045 佃1－1 1－6 三井住友信託銀行株式会社 1000005 東京都千代田区丸の内1－4－1							03775		S64・1・1	29 ガスタービン(非常用)	214.0 L/h			液体燃焼機関	214 L/h	LSA重油	0.5	02295	2		

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		中央区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ（m）	
01877 ピアウエストスクエア 業務棟							03776		H3・6・30	30 ディーゼル機関(非常用)	55.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	55.8 L/h	LSA重油	0.3	02296	5	
104-0045 佃 1－1 1 1－8 三井不動産レジデンシャル株式会社																				
1030022 東京都中央区日本橋室町 3－2－1																				
01878 三井不動産株式会社 シティーフロントタワー							03777		H3・5・1	29 ガスタービン(非常用)	123.0 L/h			液体燃焼機関	123 L/h	LSA重油	0.3	02297	8.3	
104-0045 佃 1－1 1 1－9 三井不動産株式会社																				
103-0025 東京都中央区日本橋室町 2－1－1																				
01879 三井不動産株式会社 大川端リバーシティー 2 1 1 棟							03778		H5・1・1	29 ガスタービン(非常用)	249.0 L/h			液体燃焼機関	249 L/h	A重油	0.3	02298	23.1	
104-0045 佃 1－1 1 1－7 三井不動産株式会社																				
103-0025 東京都中央区日本橋室町 2－1－1																				
01880 三井不動産株式会社 大川端リバーシティー 2 1 M 棟							03779		H11・3・1	29 ガスタービン(非常用)	333.1 L/h			液体燃焼機関	333.1 L/h	LSA重油	0.1	02299	4.6	
104-0045 佃 2－5 0 三井不動産株式会社																				
103-0025 東京都中央区日本橋室町 2－1－1																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		中央区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
01881 MSH日本橋箱崎ビル 1030015 日本橋箱崎町 1 9－2 1 三井倉庫ホールディングス株式会社 1050003 東京都港区西新橋 3－2 0－1							36238		H20・10・12	01 貫流ボイラー	9.9 m2	89.4 L/h				都市ガス(13A)	0.006	20511	10	
							37391		H22・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	725.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	725 L/h	A重油	0.3	21030	5.9	
							42134		H28・12・1	29 ガスタービン(非常用)	1285.0 L/h			液体燃焼機関	1285 L/h	LSA重油	0.1	23601	5	
01887 日本橋三井タワー 103-0025 日本橋室町 2－1－1 三井不動産株式会社 103-0025 東京都中央区日本橋室町 2－1－1				*	*		03802		S48・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	297.3 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	297.3 L/h	LSA重油	0.08	02308	57	
							03803		S38・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	100.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	100 L/h	A重油	0.8	02309	45.4	
							33181		H16・12・15	01 その他ボイラー	14.6 m2	73.8 L/h		低NOX型バーナー	118 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19009	190.9	
							33182		H16・12・15	01 その他ボイラー	14.6 m2	73.8 L/h		低NOX型バーナー	118 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19009	190.9	
							33183		H16・12・15	01 冷温水発生機	21.1 m2	112.6 L/h		低NOX型バーナー	180.1 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19009	190.9	
							33361		H16・12・1	29 ガスタービン(非常用)	964.0 L/h			液体燃焼機関	964 L/h	A重油	0.3	19083	32.5	
							35174		H19・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	64.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	64 L/h	軽油	0.05	19905	47.5	
							36721		H21・6・1	29 ガスタービン(非常用)	286.0 L/h			液体燃焼機関	286 L/h	LSA重油	0.07	19083	32.5	
							39624		H25・10・1	29 ガスタービン(非常用)	964.0 L/h			液体燃焼機関	964 L/h	LSA重油	0.3	19083	32.5	
							39745		H26・4・1	29 ガスタービン(非常用)	1369.0 L/h			液体燃焼機関	1369 L/h	LSA重油	0.5	19083	32.5	
							40212		H26・4・30	29 ガスタービン(非常用)	286.0 L/h			液体燃焼機関	286 L/h	A重油	0.3	22596	32.5	
							40422		H27・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	773.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	773.7 L/h	A重油	0.3	22709	10.8	
01889 株式会社三越伊勢丹 三越銀座店本館・新館 104-0031 銀座 4－6－1 6 株式会社三越伊勢丹 1600022 東京都新宿区新宿 3－1 4－1							33402		H17・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	200.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	200 L/h	A重油	0.8	02313	42.6	
							37233		H22・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	249.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	249 L/h	LSA重油	0.3	02313	42.6	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		中央区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ (m)	
01890 三越日本橋本店本館 103-0025 日本橋室町 1－4－1 株式会社三越伊勢丹 103-0025 東京都中央区日本橋室町 1－4－1				*	*	*	03825		S26・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	135.3 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	135.3 L/h	LSA重油	0.3	02319	40.8	
							03826		S30・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	213.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	213.2 L/h	LSA重油	0.3	02319	40.8	
							03827		S48・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	138.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	138 L/h	LSA重油	0.3	02323	45.8	
							03828		H7・12・12	31 ガス機関(常用)三元触媒	289.8 L/h			ガス専焼機関	253 m3N/h	都市ガス(13A)	0	02326	51.5	乾式排煙脱硝装置
							03829		H7・12・12	31 ガス機関(常用)三元触媒	289.8 L/h			ガス専焼機関	253 m3N/h	都市ガス(13A)	0	02326	51.5	乾式排煙脱硝装置
							32171		H16・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	168.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	168 L/h	A重油	0.8			
							35671		H20・1・20	01 冷温水発生機	26.8 m2	59.9 L/h		ガスバーナー	95.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20212	46	
							35672		H20・1・20	01 冷温水発生機	26.8 m2	59.9 L/h		ガスバーナー	95.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20212	46	
							45171		R3・9・1	01 冷温水発生機	13.5 m2	57.3 L/h		ガスバーナー	91.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	25166	34	
							45172		R3・9・1	01 冷温水発生機	13.5 m2	57.3 L/h		ガスバーナー	91.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	25167	34	
01894 パシフィックマークス月島 104-0061 月島 1－1 5－7 ユナイテッド・アーバン投資法人 1056018 東京都港区虎ノ門 4－3－1 城山トラストタワー18階							03833		H1・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	70.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	70 L/h	A重油	0.3	02330	2.2	
01900 三菱倉庫株式会社 東京ダイヤビル（1号－5号館） 104-0054 新川 1－2 8－3 8 三菱倉庫株式会社 1030027 東京都中央区日本橋 1－1 9－1							03850		H1・8・1	29 ガスタービン(非常用)	1318.0 L/h			液体燃焼機関	1318 L/h	LSA重油	0.1	02344	74	
							32002		H16・2・1	29 ガスタービン(非常用)	224.0 L/h			液体燃焼機関	224 L/h	軽油	0.043			
							37291		H22・1・1	29 ガスタービン(非常用)	590.0 L/h			液体燃焼機関	590	軽油	0.05	20994	52	
							39615		H26・5・1	29 ガスタービン(非常用)	1474.0 L/h			液体燃焼機関	1474 L/h	軽油	0.05	22206	54.4	
							40552		H13・6・30	29 ガスタービン(非常用)	1439.0 L/h			液体燃焼機関	1439 L/h	A重油	0.3	22774	51.4	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		中央区		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
01903 三菱倉庫株式会社 隅田リバーサイドタワー							03859		H2・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	77.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	77 L/h	A重油	0.79	02348	4.3		
104-0054 新川 1－2 8－7																					
ダイヤビルテック株式会社																					
104-0054 東京都中央区新川 1－2 8－3 8																					
01904 峰岸不動産株式会社 朝日ビル							03863		H12・4・20	01 冷温水発生機	19.6 m2	52.0 L/h		低NOX型バーナー	83.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	02349	44.3		
103-0027 日本橋 3－1 2－2							03866		S39・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	100.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	100 L/h	LSA重油	0.05	02350	43.5		
峰岸不動産株式会社							27853		H13・4・10	01 冷温水発生機	19.6 m2	52.0 L/h		低NOX型バーナー	83.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	02349	44.3		
103-0027 東京都中央区日本橋 3－1 2－2																					
01907 三井住友海上・テプコ共同ビル							03869		H6・8・1	29 ガスタービン(非常用)	282.8 L/h			液体燃焼機関	282.8 L/h	LSA重油	0.1	02353	44.6		
102-0085 京橋 1－6－1																					
三井住友海上火災保険株式会社																					
1010062 東京都千代田区神田駿河台 3－9																					
01908 エイハ新川							03870		H4・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	83.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	83.5 L/h	軽油	0.5	02354	47.5		
104-0054 新川 1－5－1 7																					
ユナイテッド・アーバン投資法人																					
1050001 東京都港区虎ノ門 4－3－1																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		中央区		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
01913 ホウライ堀留ビル							26479		H11・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	490.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	490 L/h	軽油	0.4	02359	40.4		
1030012 日本橋堀留町 1－8－1 2																					
ホウライ株式会社																					
1030012 東京都中央区日本橋堀留町 1－8－1 2																					
01917 株式会社明治座 浜町センタービル							40452		H27・4・4	01 冷温水発生機	39.2 m2	76.1 L/h		低NOX型バーナー	121.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	02364	37		
103-0015 日本橋浜町 2－3 1－1							40453		H27・4・4	01 冷温水発生機	39.2 m2	76.1 L/h		低NOX型バーナー	121.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	02364	37		
株式会社 明治座																					
103-0015 東京都中央区日本橋浜町 2－3 1－1																					
01918 明治京橋ビル							32893		H16・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	118.4 L/h					軽油	0.05	18887	60.6		
1048002 京橋 2－4－1 6																					
明治ホールディングス株式会社																					
1048002 東京都中央区京橋 2－4－1 6																					
01928 八重洲地下街株式会社				*			03905		S39・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	260.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	260 L/h	LSA重油	0.09	02376	0.2		
104-0028 八重洲 2－1 八重洲地下街中 1 号							03908		S43・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	260.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	260 L/h	LSA重油	0.09	02377	4.3		
八重洲地下街株式会社							30308		H13・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	372.4 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	372.4 L/h	LSA重油	0.1	18075	3.1		
1000005 東京都千代田区丸の内 1－8－2 鉄鋼ビルディング15階							30493		H13・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	372.4 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	372.4 L/h	LSA重油	0.1	18075	3.1		

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		中央区		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
01929 八重州二丁目共同ビル							03909		H11・6・1	29 ガスタービン(非常用)	211.0 L/h			液体燃焼機関	211 L/h	A重油	0.3	02378	56.4		
104-0028 八重洲2ー7																					
大成建設株式会社																					
160-0023 東京都新宿区西新宿 1ー2 5ー1																					
01931 安田不動産株式会社 築地安田第二ビル							03911		H3・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	60.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	60.5 L/h	軽油	0.5	02380	31.5		
104-0053 築地 4ー5ー9																					
安田不動産株式会社																					
101-0054 東京都千代田区神田錦町 2ー1 1																					
01932 日本橋御幸ビル							03915		H9・2・1	29 ガスタービン(非常用)	236.0 L/h			液体燃焼機関	236 L/h	灯油	0.01	02382	49		
1030027 日本橋 1ー7ー1 7																					
株式会社御幸ビルディング																					
1620822 東京都新宿区下宮比町 1ー4																					
01939 柳屋ビルディング株式会社							03931		H3・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	71.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	71 L/h	LSA重油	0.5	02391	43.9		
103-0004 日本橋 2ー1ー1 0							35612		H19・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	62.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	62 L/h	A重油	0.8	20173	34.2		
柳屋ビルディング株式会社																					
103-0004 東京都中央区日本橋 2ー1ー1 0																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		中央区		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ（m）		
01947 山種不動産株式会社							03948		H6・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	61.6 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	61.6 L/h	軽油	0.5	02402	47.1		
103-0027 日本橋兜町 7－1 2																					
山種不動産株式会社																					
103-0002 東京都中央区日本橋箱崎町 8－1																					
01953 ヤマハ株式会社 銀座店							36808		H21・7・31	30 ディーゼル機関(非常用)	104.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	104.2 L/h	灯油	0.05	20783	58.7		
104-0031 銀座 7－9－1 4																					
ヤマハ株式会社																					
430-0904 静岡県浜松市中沢町 1 0－1																					
01955 山万本社ビル・第 2 山万ビル							44616		R2・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	63.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	63 L/h	LSA重油	0.3	24775	3.1		
103-0016 日本橋小網町 6－1																					
山万株式会社																					
103-0016 東京都中央区日本橋小網町 6－1																					
01965 郵船箱崎町ビル							03975		S56・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	59.6 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	59.6 L/h	軽油	0.5	02427	45		
103-0002 日本橋箱崎町 3 0－1																					
郵船不動産株式会社																					
100-0005 東京都千代田区丸の内 2－2－1																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

令和8年3月31日

[illegible]

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		中央区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
13646 コスモ東京ペイタワー 104-0054 勝どき5-12-4 コスモ東京ペイタワー管理組合 1040054 東京都中央区勝どき5-12-4							27526		H12・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	71.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	71.5 L/h	軽油	0.05	17802	84.4	
13712 東京高速道路 山下ビル 1040061 銀座7-2 地先 東京高速道路株式会社 1040061 東京都中央区銀座西1-3 地先							27816		H13・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	62.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	62 L/h	軽油	0.5	16891	12	
13716 首都高速道路株式会社 東東京管理局 道路管理施設 103-0027 日本橋箱崎町43-2 首都高速道路株式会社 100-0013 東京都千代田区霞ヶ関1-4-1							27822		H13・2・1	29 ガスタービン(非常用)	489.0 L/h			液体燃焼機関	489 L/h	A重油	0.5	16794	38.4	
13806 セルリアンホームズ勝どき 104-0054 勝どき3-2-3 日本紙パルプ商事株式会社 1040054 東京都中央区勝どき3-12-1 フォアフロントタワー							28598		H12・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	72.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	72 L/h	A重油	0.5	17042	3.8	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		中央区		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
13807 ムーンアイランドタワー 1040052 月島２－１０－１ ムーンアイランドタワー管理組合 104-0052 東京都中央区月島２－１０－１							28627		H13・4・10	30 ディーゼル機関(非常用)	116.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	116.5 L/h	LSA重油	0.3	17087	7.3		
13809 メゾンエルメス 103-0000 銀座５－４－１ エルメスジャパン株式会社 103-0000 東京都中央区銀座５－４－３							28653		H13・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	71.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	71.8 L/h	軽油	0.05	17291	46.5		
13812 三友常盤橋ビル 103-0027 日本橋本石町３－６－４ 三友株式会社 750-0016 山口県下関市細江町１－３－７							28929		H12・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	70.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	70 L/h	軽油	0.2	17313	37.5		

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		中央区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
13866 日本橋一丁目三井ビルディング 1030027 日本橋 1－4－1 三井不動産株式会社 1030022 東京都中央区日本橋室町 2－1－1				*	*	*	30788		H15・2・1	31 ガス機関(常用)稀薄燃焼	242.8 L/h			ガス専焼機関	211.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	17846	120	
							30789		H15・2・1	31 ガス機関(常用)稀薄燃焼	242.8 L/h			ガス専焼機関	211.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	17846	120	
							30790		H15・2・1	31 ガス機関(常用)稀薄燃焼	242.8 L/h			ガス専焼機関	211.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	17846	120	
							31747		H15・10・10	01 セクショナルボイラー	17.3 m2	83.3 L/h		ガスバーナー	133.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	17846	120	
							32091		H16・1・21	01 冷温水発生機	123.2 m2	220.0 L/h		ガスバーナー	211 m3N/h	都市ガス(13A)	0			
							32092		H16・1・21	01 冷温水発生機	123.2 m2	220.0 L/h		ガスバーナー	211 m3N/h	都市ガス(13A)	0			
							42246		H15・6・1	29 ガスタービン(非常用)	664.0 L/h			液体燃焼機関	664 L/h	A重油	0.3	23645	121.4	
							42247		H15・6・1	29 ガスタービン(非常用)	664.0 L/h			液体燃焼機関	664 L/h	A重油	0.3	23645	121.4	
							42248		H15・6・1	29 ガスタービン(非常用)	664.0 L/h			液体燃焼機関	664 L/h	A重油	0.3	23645	121.4	
13877 住友不動産 勝どきビル 104-0054 勝どき 3－8－9 住友不動産株式会社 160-0023 東京都新宿区西新宿 2－4－1							29947		H13・8・1	29 ガスタービン(非常用)	1442.0 L/h			液体燃焼機関	1442 L/h	LSA重油	0.3	17841	31.3	
							29948		H13・8・1	29 ガスタービン(非常用)	1442.0 L/h			液体燃焼機関	1442 L/h	LSA重油	0.3	17841	31.3	
							35918		H19・11・1	29 ガスタービン(非常用)	1442.0 L/h			液体燃焼機関	1442 L/h	A重油	0.3			
13975 浜離宮パークサイドプレイス 1040045 築地 5－6－1 〇 三菱UFJ信託銀行株式会社 1008212 東京都千代田区丸の内 1－4－5							30337		H13・12・20	01 冷温水発生機	24.1 m2	115.6 L/h		低NOX型バーナー	185 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18003	76.2	
							30338		H13・12・20	01 冷温水発生機	24.1 m2	115.6 L/h		低NOX型バーナー	185 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18003	76.2	
							30758		H14・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	189.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未満)	189 L/h	LSA重油	0.8	18003	76.2	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		中央区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
14056 茅場町ファースト 1040033 新川１－１７－２１ レジデンス・ビルディング・マネジメント株式会社 1000014 東京都千代田区永田町２－１０－２							30652		H14・4・1	29 ガスタービン(非常用)	554.0 L/h			液体燃焼機関	554 L/h	LSA重油	0.3	18164	55.4	
							36352		H20・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	95.6 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	95.6 L/h	A重油	0.3	20558	56.4	
14057 ファミリー月島グランスイートタワー 1040051 佃２－１９－１ ファミリー月島グランドスイートタワー管理組合 1040051 東京都中央区佃２－１９－１							30653		H14・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	62.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	62 L/h	A重油	0.8	18165	9.7	
14084 長瀬産業本町ビル 1030023 日本橋本町１－２－８ 下田通商株式会社 1030024 東京都中央区日本橋小舟町５－７							30757		H14・2・4	30 ディーゼル機関(非常用)	72.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	72 L/h	軽油	0.5			
14102 銀座並木通りビル 1040061 銀座２－３－６ 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 1000005 東京都千代田区丸の内１－４－５							30819		H14・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	60.3 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	60.3 L/h	軽油	0.2	18242	43.8	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		中央区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
14124 アイ・マークタワー							30902		H14・8・30	30 ディーゼル機関(非常用)	93.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	93 L/h	軽油	0.5	18264	1.2	
1040052 月島１－８－１ アイ・マークタワー管理組合																				
1040052 東京都中央区月島１－８－１																				
14206 クアトロ室町ビル							31177		H15・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	79.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	79 L/h	軽油	0.2	18388	43.8	
1030022 日本橋室町４－１－６ 平和不動産株式会社																				
1030026 東京都中央区日本橋兜町１－１０																				
14231 ネクストサイト茅場兜ビル							31238		H15・2・1	29 ガスタービン(非常用)	1634.0 L/h			液体燃焼機関	1634 L/h	軽油	0.043	18425	47	
1030006 日本橋富沢町１－１							40018		H15・2・1	29 ガスタービン(非常用)	133.0 L/h			液体燃焼機関	133 L/h	軽油	0.05	22449	40.5	
株式会社N T T 東日本プロパティーズ 1050001 東京都港区虎ノ門３－８－８																				
14258 銀座タワー（共用施設）							31347		H15・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	126.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	126.7 L/h	軽油	0.05	18476	2	
1040061 銀座１－２２－１ 銀座タワー管理組合法人																				
1030000 東京都中央区銀座１－２２－１																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		中央区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
14282 時事通信ビル 1040061 銀座 5－1 5－9 時事通信ビル合同会社 代表社員一般社団法人時事通信ビル 1000005 東京都千代田区丸の内 3－1－1							31555		H15・5・1	29 ガスタービン(非常用)	482.0 L/h			液体燃焼機関	482 L/h	A重油	0.3	18558	67.9	
							31556		H15・5・1	29 ガスタービン(非常用)	482.0 L/h			液体燃焼機関	482 L/h	A重油	0.3	18558	67.9	
14291 中央区立介護老人保健施設等複合施設 1040044 明石町 1－6 中央区 1040045 東京都中央区築地 1－1－1							31591		H15・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	81.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	81.8 L/h	軽油	0.05	18561	6	
							32797		H15・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	81.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	81.8 L/h	軽油	0.05	18828	6	
14316 株式会社ゴールドクレスト 1040061 銀座 1－1 5－4 株式会社ゴールドクレスト 1000004 千代田区大手町 2－1－1							31698		H15・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	62.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	62 L/h	軽油	0.5			
14351 交詢ビルディング 1040061 銀座 6－8－7 三井不動産株式会社 1030022 東京都中央区日本橋室町 2－1－1							31868		H15・11・20	01 冷温水発生機	26.9 m2	62.5 L/h		ガスバーナー	100 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18639	51.3	
							33697		H16・1・13	30 ディーゼル機関(非常用)	119.6 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	119.6 L/h	A重油	0.7			

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		中央区		令和8年3月31日																		
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設		
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)			
14355 住友不動産日本橋ビル							31873		H15・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	101.6 L/h					A重油	0.3					
1030023 日本橋本町 1－5－4																						
エスエフ日本橋本町開発特定目的会社																						
1600023 東京都新宿区西新宿 1－2 3－3																						
14360 日土地京橋ビル							31889		H15・8・1	29 ガスタービン(非常用)	519.0 L/h			液体燃焼機関	519 L/h	LSA重油	0.3					
1030000 京橋 2－5－7							31891		H15・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	172.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	172 L/h	LSA重油	0.3					
中央日本土地建物株式会社																						
1000013 東京都千代田区霞が関 1－4－1																						
14389 イヌイ建物（仮称）勝どき 1 丁目計画							31992		H15・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	145.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	145 L/h	軽油	0.5					
1040054 勝どき 1－1 3 0 2																						
イヌイ建物株式会社																						
1050004 東京都港区新橋 4－5－1																						
14408 三越日本橋本店新館				＊			32067		H16・3・16	01 冷温水発生機	46.3 m2	102.5 L/h		ガスバーナー	164 m3N/h	都市ガス(13A)	0					
1030022 日本橋室町 1－3－1 0							32068		H16・3・16	01 冷温水発生機	46.3 m2	102.5 L/h		ガスバーナー	164 m3N/h	都市ガス(13A)	0					
株式会社三越伊勢丹							34690		H16・3・1	31 ガス機関(常用)三元触媒	92.5 L/h			ガス専焼機関	80.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19668	64.7			
1030022 東京都中央区日本橋室町 1－4－1																						

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		中央区		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
14488 株式会社オービック 東京本社ビル							32892		H16・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	140.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	140 L/h	A重油	0.3	18883	59		
1040031 京橋 2－4－5～1 2																					
株式会社オービック																					
1030023 東京都中央区日本橋本町 4－8－1 4																					
14490 オーバルコート大崎マークイースト							32896		H16・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	119.6 L/h					A重油	0.7				
1410022 東五反田 2－1 7－2																					
三井不動産株式会社																					
1030022 東京都中央区日本橋室町 2－1－1																					
14541 シャネル銀座ビル							33147		H16・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	93.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	93.7 L/h	軽油	0.2	18972	61.5		
1040061 銀座 3－5－3																					
シャネル株式会社																					
1040061 東京都中央区銀座 3－5－3																					
14542 ザ・クレストタワー（共用施設）							33148		H16・8・30	30 ディーゼル機関(非常用)	76.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	76 L/h	軽油	0.05	18973	2.4		
1040051 佃 2－1 1－6																					
ザ・クレストタワー管理組合法人																					
1040051 東京都中央区佃 2－1 1－6																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		中央区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
14581 Z O E銀座							33320		H16・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	71.9 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	71.9 L/h	軽油	0.2			
1040061 銀座3－3－1																				
三井住友信託銀行株式会社																				
1000005 東京都千代田区丸の内1－4－1																				
14583 トルナーレ日本橋浜町（業務棟・商業施設）							33322		H16・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	163.6 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	163.6 L/h	A重油	0.8	19059	9.1	
							41211		H28・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	74.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	74.8 L/h	LSA重油	0.5			
							42249		H17・8・1	29 ガスタービン(非常用)	284.0 L/h			液体燃焼機関	284 L/h	A重油	0.3	23646	13.8	
1030007 日本橋浜町3－3－2																				
トルナーレ日本橋浜町管理組合																				
1030007 東京都中央区日本橋浜町3－3－2																				
14602 銀座三井ビルディング							33363		H17・3・31	01 冷温水発生機	27.9 m2	68.3 L/h		ガスバーナー	109.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19088	120.8	
							33364		H17・3・31	01 冷温水発生機	27.9 m2	68.3 L/h		ガスバーナー	109.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19088	120.8	
							33553		H17・1・1	29 ガスタービン(非常用)	725.0 L/h			液体燃焼機関	725 L/h			19184	127	
1040061 銀座8－13－1																				
三井不動産株式会社					*															
1030022 東京都中央区日本橋室町2－1－1																				
14617 第二証券会館（(株)証券保管振替機構）							33406		H17・2・1	29 ガスタービン(非常用)	131.0 L/h			液体燃焼機関	131 L/h	LSA重油	0.1	19108	11.1	
							33407		H17・2・1	29 ガスタービン(非常用)	131.0 L/h			液体燃焼機関	131 L/h	LSA重油	0.1	19109	11.1	
							33408		H17・2・1	29 ガスタービン(非常用)	131.0 L/h			液体燃焼機関	131 L/h	LSA重油	0.1	19110	11.1	
株式会社証券保管振替機構																				
1030025 東京都中央区日本橋茅場町2－1－1																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		中央区		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
14647 銀座和光本館							33556		H17・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	91.4 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	91.4 L/h			19185	32.3		
1040061 銀座 4－5－1 1																					
株式会社 和光																					
1040061 東京都中央区銀座 4－5－1 1																					
14652 ライオンズタワー月島（共用設備）							33592		H17・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	107.9 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	107.9 L/h	A重油	0.3	19196	2.6		
1040051 佃 2－1 0－9																					
ライオンズタワー月島管理組合																					
1040051 東京都中央区佃 2－1 0－9																					
14687 ROYAL CRYSTAL GINZA							33709		H17・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	53.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	53.2 L/h	軽油	0.05	19254	47.9		
1040061 銀座 5－4－6																					
鳥羽珈琲株式会社																					
1450071 東京都大田区田園調布 3－1 0－7																					
14691 ブロードシティ東京							33744		H17・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	55.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	55.8 L/h	軽油	0.5	19274	53		
1030014 日本橋蛸殻町 1－3 6－1 7																					
株式会社エルカクエイ																					
1600022 東京都新宿区新宿 1－8－1																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		中央区		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
14744 サンシティ銀座E A S T							35199		H18・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	147.9 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	147.9 L/h	LSA重油	0.3	19402	29.5		
1040052 月島3－2 7																					
株式会社ハーフ・センチュリー・モア																					
1070052 東京都港区赤坂1－1 2－3 2 アーク森ビル3 0階																					
14775 東京地下鉄株式会社 有楽町線銀座一丁目駅							34239		H17・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	144.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	144.2 L/h			19468	0		
1030000 銀座1－7－1 2																					
東京地下鉄株式会社																					
1100015 東京都台東区東上野3－1 9－6																					
14857 グッチ銀座ビル							34598		H18・7・4	30 ディーゼル機関(非常用)	64.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	64.2 L/h	軽油	0.05	19627	40.8		
1040061 銀座4－4－1 0																					
三光起業株式会社																					
1070061 東京都港区北青山3－6－7																					
14862 THE TOKYO TOWERS（共用部）							42250		H19・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	382.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	382 L/h	LSA重油	0.8	23647	4.1		
1040054 勝どき6－3－1 及び 2							42251		H19・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	382.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	382 L/h	LSA重油	0.8	23647	4.1		
THE TOKYO TOWERS 管理組合法人																					
1040054 東京都中央区勝どき6－3－1																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		中央区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
14873 S T R A T A G I N Z A 1040061 銀座 7－1 0－1 サッポロ不動産開発株式会社 1500013 東京都渋谷区恵比寿 4－2 0－3							34646		H18・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	60.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	60.5 L/h	軽油	0.2	19647	49.8	
14891 クレストフォルム勝どき 1040054 勝どき 株式会社ゴールドクレスト 1000004 東京都千代田区大手町 2－1－1							34736		H18・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	64.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	64 L/h	軽油	0.05	19687	0.9	
14917 晴海センタービル 1040053 晴海 2－5－2 4 晴海プロパティ合同会社 1000005 東京都千代田区丸の内 1－1 1－1							34824		H18・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	135.3 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	135.3 L/h	A重油	0.8	19725	48.1	
14920 リエトコートアルクスタワー（共用・店舗施設） 1040043 湊 3－8 合同会社新富町キャピタル 1000005 東京都千代田区丸の内 1－6－5							34828		H18・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	68.3 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	68.3 L/h	LSA重油	0.3	19727	96.2	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		中央区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ（m）	
14926 銀座Velvia館（ギンザベルビアカン） 1040061 銀座２－４－６ 三井住友信託銀行株式会社 1000005 東京都千代田区丸の内１－４－１							34844		H19・1・15	01 冷温水発生機	16.2 m2	50.7 L/h		低NOX型バーナー	77.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19734	58.2	
							34845		H19・1・15	01 冷温水発生機	16.2 m2	50.7 L/h		低NOX型バーナー	77.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19735	58.2	
14955 住友不動産勝ちどきビル 1040054 勝ちどき１－８－９ 住友不動産株式会社 1600023 東京都新宿区西新宿２－４－１							34951		H18・10・1	29 ガスタービン(非常用)	1442.0 L/h			液体燃焼機関	1442 L/h	LSA重油	0.3	19774	31.4	
14965 日本橋丸善東急ビル 1030027 日本橋２－３－１０ 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 1000005 東京都千代田区丸の内１－４－５							34989		H19・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	82.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	82.5 L/h	A重油	0.5	19808	51.9	
14980 マロニエゲート銀座１ 1040061 銀座２－２－１４ 株式会社読売新聞東京本社 1000004 東京都千代田区大手町１－７－１							35030		H19・3・20	01 冷温水発生機	26.9 m2	60.8 L/h		低NOX型バーナー	97.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19827	65.5	
							35389		H19・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	150.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	150 L/h	軽油	0.2	20047	65	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		中央区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
14996 銀座マロニエビル							35103		H19・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	102.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	102.2 L/h	A重油	0.3	19868	50.3	
1040061 銀座２－５－１４																				
株式会社日野屋ビルディング																				
1040061 東京都中央区銀座２－５－１４																				
15011 コナミリバーサイド							35175		H19・6・1	29 ガスタービン(非常用)	252.0 L/h			液体燃焼機関	252 L/h	LSA重油	0.3	19904	19.3	
2520200 佃２－１－３																				
コナミビジネスエキスパート株式会社																				
1040061 東京都中央区銀座１－１１－１																				
15021 日本橋本町1丁目ビル							35207		H18・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	54.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	54 L/h	軽油	0.5	19940	42.8	
1030023 日本橋本町１－９																				
オリックス不動産投資法人																				
1050014 東京都港区芝２－１４－５																				
15024 ＮＴＴ東日本 東京事業部 ＮＴＴ築地設備センタ							35218		H18・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	156.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	L/h	軽油	0.001	19949	28.6	
1040042 入船３－２－６																				
ＮＴＴ東日本株式会社																				
160-0023 東京都新宿区西新宿３－１９－２																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		中央区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ（m）	
15045 日本橋人形町一丁目地区第1種市街地再開発事業施設建築物建設事業 1030013 日本橋人形町 1－11, 12, 13 日本橋人形町一丁目地区市街地再開発組合 1030027 東京都中央区日本橋貝殻町 1－1 4－9							35291		H19・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	135.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	135 L/h	軽油	0.05	20002	13	
15058 住友不動産人形町ビル 2520200 日本橋堀留町 2－2－1 住友不動産株式会社 1600023 東京都新宿区西新宿 2－4－1							35345		H19・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	53.3 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	53.3 L/h	A重油	0.3	20018	40.1	
15095 クレストシティレジデンス（共用施設） 1040054 勝どき 5－5－1 4 クレストシティレジデンス管理組合 1040054 東京都中央区勝どき 5－5－1 4							35475		H19・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	64.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	64 L/h	軽油	0.1			
15100 ニッタ東京ビル 1040061 銀座 8－1 0 0－1 1 0 ニッタ株式会社 5560022 大阪府大阪市浪速区桜川4-4-26							35495		H19・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	56.1 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	56.1 L/h	軽油	0.005	20095	51.9	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		中央区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ（m）	
15118 第一三共銀座ビル							35531		H19・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	57.9 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	57.9 L/h	軽油	0.5	20124	49.3	
1040061 銀座 2－7－1 2 第一三共株式会社 1030023 東京都中央区日本橋本町 3－5－1																				
15133 株式会社 銀座パーキングセンター西銀座駐車場							35581		H19・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	141.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	141 L/h	軽油	0.5	20148	46.1	
1040061 銀座 6－4－4 株式会社 銀座パーキングセンター 1030000 東京都中央区銀座 6－4－4																				
15136 住友生命茅場町ビル							35586		H19・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	64.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	64 L/h	軽油	0.5	20152	34.3	
1030025 日本橋茅場町 2－1 0－5 大和証券投資信託委託株式会社 1030025 東京都中央区日本橋茅場町 2－1 0－5																				
15146 ピラス銀座ビル							35617		H19・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	93.4 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	93.4 L/h	軽油	0.05	20176	62.9	
1040061 銀座 4－8－8 ピラスアライズ株式会社 5310072 大阪府大阪市北区豊崎 3－1 9－3																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		中央区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ（m）	
15166 品川不動産株式会社浜町ビル							35691		H19・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	84.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	84 L/h	軽油	0.05	20219	3.4	
1030007 日本橋浜町2－6 2－6																				
品川不動産株式会社浜町ビル																				
1030007 東京都中央区日本橋浜町2－6 2－6																				
15176 ギンザ・グラッセ							39647		H20・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	64.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	64 L/h	軽油	0.05			
1040061 銀座3－2－1 5																				
みずほ信託銀行株式会社																				
1008241 東京都千代田区丸の内1－3－3																				
15199 並木館							35785		H19・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	84.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	84 L/h	軽油	0.5	20277	44.2	
1040061 銀座4－3－1																				
銀座並木特定目的会社																				
1070052 東京都港区赤坂1－1 2－3 2																				
15219 日本橋フロント							35840		H20・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	152.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	152 L/h	軽油	0.5	20312	52.8	
1030027 日本橋3－6－2																				
①有限会社チェントロ/②株式会社TAKプロパティ																				
1030027 ①東京都千代田区丸の内3-1-1東京共同会計事務所内																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		中央区		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ（m）		
15225 銀座四丁目タワー							36162		H20・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	64.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	64 L/h	軽油	0.001	20340	63		
1040061 銀座４－９－１３																					
K D X不動産投資法人																					
1000011 東京都千代田区内幸町２－１－６																					
15228 Daiwa晴海ビル							35909		H20・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	55.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	55 L/h	A重油	0.3	20348	51.8		
1040053 晴海３－１０－１																					
大和証券オフィス投資法人																					
1040061 東京都中央区銀座６－２－１																					
15232 トヨタモビリティサービス本社ビル							35914		H20・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	54.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	54 L/h	軽油	0.5	20352	47.7		
1030007 日本橋浜町２－１２－４																					
三井住友信託銀行株式会社																					
1000005 東京都千代田区丸の内１－４－１																					
15240 K D X晴海ビル							35949		H20・3・15	30 ディーゼル機関(非常用)	55.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	55 L/h	A重油	0.3				
1040053 晴海３－１２－１																					
ケネディクス・オフィス投資法人																					
1000011 東京都千代田区内幸町２－１－６																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		中央区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
15276 akebono日本橋ビル 1030016 日本橋小網町１９－５ 京王電鉄株式会社 1600022 東京都新宿区新宿３－１－２４							36078		H20・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	53.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	53.2 L/h	A重油	0.3			
15283 銀座成信ビル 2520200 銀座８－８－８ 株式会社成信 1040061 東京都中央区銀座８－８－８							36092		H19・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	60.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	60.5 L/h	軽油	0.05			
15306 聖路加国際病院 1040044 明石町９－１、１０－１ 学校法人聖路加国際大学 1040044 東京都中央区明石町１０－１							36164		H20・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	290.6 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	290.6 L/h	LSA重油	0.3			
							36165		H20・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	290.6 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	290.6 L/h	LSA重油	0.3			
							41498		H3・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	257.6 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	257.6 L/h	LSA重油	0.3	23265	49.6	
							41499		H9・4・1	29 ガスタービン(非常用)	197.6 L/h			液体燃焼機関	197.6 L/h	A重油	0.8	23267	0.4	
							41500		H5・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	330.4 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	330.4 L/h	LSA重油	0.5	23266	8.1	
							41501		H6・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	330.4 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	330.4 L/h	LSA重油	0.5	23266	8.1	
15338 京橋創生館 1040031 京橋２－５－１８ 三井住友信託銀行株式会社 1000005 東京都千代田区丸の内１－４－１							36271		H20・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	58.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	58 L/h	軽油	0.001			

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		中央区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ（m）	
15388 ザ・晴海レジデンス（共用施設） 1040053 晴海５－１－１７ ザ・晴海レジデンス管理組合 1040053 東京都中央区晴海５－１－１７							36488		H20・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	95.6 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	95.6 L/h	軽油	0.05			
15389 晴海テラス（共用施設） 1040053 晴海５－１－９ 晴海テラス管理組合 1040053 東京都中央区晴海５－１－９							36489		H20・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	54.6 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	54.6 L/h	軽油	0.05	20625	2.8	
15390 八重洲龍名館ビル 1030028 八重洲１－３－２２ 株式会社 龍名館 1060047 東京都港区南麻布１－７－３２							36490		H20・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	95.6 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	95.6 L/h	軽油	0.05	20623	60.6	
15391 東短グループ室町ビル 1030022 日本橋室町４－４－１０ 東短エイジェンシー株式会社 1030023 東京都中央区日本橋本町３－３－４ 日本橋本町ビル３F							36491		H20・11・1	31 ガス機関(非常用)対策なし	316.0 L/h			液体燃焼機関	316 L/h	軽油	0.02			

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		中央区		令和8年3月31日																		
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設		
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ（m）			
15406 住友不動産 汐留浜離宮ビル							36568		H21・3・1	29 ガスタービン(非常 用)	689.0 L/h							20653	115.7			
1040061 銀座 8－2 1－1																						
住友不動産株式会社																						
1600023 東京都新宿区西新宿新宿 2－4－1																						
15439 日本橋兜町M－S Q U A R E							36632		H21・3・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	93.4 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	93.4 L/h	LSA重油	0.5	20675	36.6			
1030026 日本橋兜町 1－4																						
日本ビルファンド投資法人																						
1030022 東京都中央区日本橋室町 2－3－1																						
15441 湊澤 シティプレイス 蛸殻町							36636		H21・4・1	29 ガスタービン(非常 用)	646.0 L/h			液体燃焼機関	646 L/h	LSA重油	0.3	20676	36.6			
1030014 日本橋蛸殻町 2－1 0－3 0																						
洪澤倉庫株式会社																						
1350034 東京都江東区永代 2－3 7－2 8																						
15450 リバーシティM－S Q U A R E							36722		H21・6・1	29 ガスタービン(非常 用)	237.0 L/h			液体燃焼機関	237 L/h	LSA重油	0.3	20716	41			
1040051 佃 2－1－6							46162		R5・6・1	29 ガスタービン(非常 用)	216.0 L/h			液体燃焼機関	216 L/h	A重油	0.3	25716	6.3			
日本ビルファンド投資法人																						
1030022 東京都中央区日本橋室町 2－3－1 室町古河 三井ビルディング16階																						

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		中央区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
15458 ベイシティ晴海スカイリンクタワー（共用施設） 1040053 晴海３－６－８ ベイシティ晴海スカイリンクタワー管理組合 1040053 東京都中央区晴海３－６－８							36686		H21・4・30	29 ガスタービン(非常用)	333.5 L/h							20725	10.5	
15469 損保ジャパン日本橋ビル 1030027 日本橋２－２－１ 〇 損害保険ジャパン株式会社 1600023 東京都新宿区西新宿１－２ 6－１							36705		H21・4・30	29 ガスタービン(非常用)	483.0 L/h			液体燃焼機関	483 L/h	LSA重油	0.1	20738	52.3	
15502 銀座トレシヤス 1040061 銀座２－６－５ 株式会社 越後屋 1040061 東京都中央区銀座２－６－５							37001		H21・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	104.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	104.7 L/h	軽油	0.05	20790	63.6	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		中央区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
15503 室町東三井ビルディング 1030000 日本橋室町2-2-1 三井不動産株式会社 1030022 東京都中央区日本橋室町2-1-1				*			36833		H21・12・1	01 貫流ボイラー	9.9 m2	72.4 L/h		低NOX型バーナー	115.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20794	123.7	
							36834		H21・12・1	01 貫流ボイラー	9.9 m2	72.4 L/h		低NOX型バーナー	115.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20794	123.7	
							36835		H21・12・1	01 貫流ボイラー	9.9 m2	72.4 L/h		低NOX型バーナー	115.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20794	123.7	
							37230		H22・1・25	29 ガスタービン(非常 用)	646.0 L/h			液体燃焼機関	646 L/h	LSA重油	0.1	20961	105.9	
							39114		H26・2・1	01 貫流ボイラー	9.9 m2	70.9 L/h		低NOX型バーナー	113.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20794	123.7	
							39115		H26・2・1	01 貫流ボイラー	9.9 m2	70.9 L/h		低NOX型バーナー	113.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20794	123.7	
							39116		H26・2・1	01 貫流ボイラー	9.9 m2	70.9 L/h		低NOX型バーナー	113.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20794	123.7	
15506 日土地銀座ビル 2520200 銀座7-14-13 みずほ信託銀行株式会社 1000013 東京都千代田区丸の内1-3-3							36852		H21・8・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	62.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	62 L/h	A重油	0.8	20803	53.1	
15576 日本橋室町野村ビル 1030022 日本橋室町2-4-3 野村不動産株式会社 1058341 東京都港区芝浦1-1-1							37106		H22・2・26	01 その他ボイラー	17.1 m2	56.1 L/h		低NOX型バーナー	89.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20895	105.2	
							37107		H22・2・26	01 その他ボイラー	17.1 m2	56.1 L/h		低NOX型バーナー	89.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20895	105.2	
							37190		H22・2・1	29 ガスタービン(非常 用)	665.6 L/h			液体燃焼機関	665.6 L/h	LSA重油	0.3	20932	11	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		中央区		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ（m）		
15582 日本橋Dスクエア							37123		H22・1・4	30 ディーゼル機関(非常用)	59.1 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	59.1 L/h	灯油	0.05	20898	45.2		
1030027 日本橋 1－1 6－1 1																					
第一生命保険株式会社																					
1000006 東京都千代田区有楽町 1－1 3－1																					
15590 ネクストサイト東日本橋ビル							37157		H22・1・31	30 ディーゼル機関(非常用)	95.6 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	95.6 L/h	軽油	0.05	20908	37.9		
1030004 東日本橋 1－8－1																					
株式会社N T T 東日本プロパティーズ																					
1050001 東京都港区虎ノ門 3－8－8																					
15598 勝どきビュータワー（全体共用）							37189		H22・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	291.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	291 L/h	A重油	0.8	20931	10.6		
1040054 勝どき 1－8－1																					
勝どきビュータワー全体管理組合																					
1040054 東京都中央区勝どき 1－8－1																					
15600 あいおいニッセイ同和損保 日本橋本社ビル							37192		H22・2・1	29 ガスタービン(非常用)	240.2 L/h			液体燃焼機関	240.1 L/h	LSA重油	0.1	20934	54.1		
1030027 日本橋 3－5－1 9																					
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社																					
1500013 東京都渋谷区恵比寿 1－2 8－1																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		中央区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
15612 新生銀行本店 1030027 日本橋２－４－７ 株式会社 新生銀行 1000011 東京都千代田区内幸町２－１－８							37229		H22・3・1	29 ガスタービン(非常 用)	576.0 L/h			液体燃焼機関	576 L/h	LSA重油	0.3	20958	105.6	
15636 銀座柳通りビル 1030000 銀座１－９－１３ みずほ信託銀行株式会社 1000005 東京都千代田区丸の内１－３－３							37292		H22・4・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	84.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	84 L/h	A重油	0.8	20995	51	
15652 八重洲ファストフィナンシャルビル 1030028 八重洲１－３－７ 信金中央金庫 1030028 東京都中央区八重洲１－３－７							42253		H19・6・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	171.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	171 L/h	A重油	0.8	21012	99.8	
15695 東京都下水道局 晴海ポンプ所 2520200 晴海２丁目地先 東京都下水道局 1600023 東京都新宿区西新宿２－８－１							37505		H22・8・1	29 ガスタービン(非常 用)	772.0 L/h			液体燃焼機関	772 L/h	灯油	0.01			

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		中央区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
15710 WORK VILLA KYOBASHI 1040031 京橋1－1 3－1 住友商事株式会社 1000004 東京都千代田区大手町2－3－2							37568		H22・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	54.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	54.5 L/h			21097	48.1	
15722 Brillia ist Tower勝どき 1040054 勝どき1－3－1 かちどきGROWTH TOWN株式会社 1030028 東京都中央区八重洲1－9－9							37625		H22・10・1	29 ガスタービン(非常用)	315.0 L/h			液体燃焼機関	315	A重油	0.3			
15735 ヒューリック銀座数寄屋橋ビル 1040061 銀座4－2－1 1 みずほ信託銀行株式会社 1000004 東京都千代田区大手町1－5－5							37671		H22・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	64.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	64 L/h	軽油	0.001			
15763 清水建設株式会社本社ビル 1040031 京橋2－1 6－1 他 清水建設株式会社 1040031 東京都中央区京橋2－1 6－1							37777		H23・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	298.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	298 L/h	LSA重油	0.3			

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		中央区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ（m）	
15768 浜離宮三井ビルディング 1040045 築地 5－6－4 三井不動産株式会社 1030022 東京都中央区日本橋室町 2－1－1							37930		H23・7・15	30 ディーゼル機関(非常用)	215.4 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	215.4 L/h	LSA重油	0.02			
15777 対鶴館 1040061 銀座 5－4－3 有限会社対鶴館 1040061 東京都中央区銀座 5－4－3							37816		H23・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	64.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	64 L/h	軽油	0.001	21227	34.3	
15778 三井住友銀行呉服橋ビル 2520200 八重洲 1－3－4 株式会社陽栄 1040061 東京都中央区銀座 7－1 4－1 6							37819		H23・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	138.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	138.2 L/h	A重油	0.3	21228	66.4	
							37820		H23・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	138.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	138.2 L/h	A重油	0.3	21228	66.4	
15779 第一三共日本橋ビル 1030027 日本橋 3－1 4－1 0 みずほ信託銀行株式会社 1000005 東京都千代田区丸の内 1－3－3							37821		H23・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	64.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	64.7 L/h	A重油	0.3	21230	45.9	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		中央区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
15792 K P P 八重洲ビル							37895		H23・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	84.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	84 L/h	A重油	0.8	21280	53.3	
1040031 京橋 1－1 0－7 KPPグループホールディングス株式会社																				
1040044 東京都中央区明石町 6－2 4																				
15795 松坂屋銀座店第二別館							37898		H23・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	102.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	102.2 L/h	軽油	0.05	21287	45.5	
1040061 銀座 5－9－9 株式会社大丸松坂屋百貨店																				
1350042 東京都江東区木場 2－1 8－1 1																				
15809 晴海フロント							37939		H23・7・1	29 ガスタービン(非常用)	636.3 L/h			液体燃焼機関	636.3 L/h	LSA重油	0.3	21317	77.4	
1040053 晴海 2－1－4 0 みずほ信託銀行株式会社																				
1000005 東京都千代田区丸の内 1－3－3																				
15816 ギンザコマツ東館							37961		H23・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	87.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	87 L/h	軽油	0.001	21332	64.8	
1040061 銀座 6－9－5 三井不動産株式会社																				
1030022 東京都中央区日本橋室町 2－1－1																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		中央区		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ（m）		
15836 東京建物八重洲ビル							38032		H23・8・31	30 ディーゼル機関(非常用)	147.9 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	147.9 L/h	A重油	0.8	21367	47.7		
1030028 八重洲１－４－１６																					
東京建物八重洲ビル管理組合																					
1040028 東京都中央区八重洲１－４－１６																					
15843 豊商事株式会社本社ビル							38096		H23・8・31	30 ディーゼル機関(非常用)	63.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	63 L/h	LSA重油	0.3	21391	33.5		
1030014 日本橋蠣殻町１－１６－１２																					
豊商事株式会社																					
1030014 東京都中央区日本橋蠣殻町１－１６－１２																					
15857 新川二丁目地区第一種市街地再開発事業							38186		H23・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	64.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	64 L/h	軽油	0.001	21446	3.9		
1040033 新川２－３－７および９																					
15877 相互館１１０タワー							38277		H24・1・31	30 ディーゼル機関(非常用)	174.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	174.5 L/h	LSA重油	0.3	21485	60.1		
1040031 京橋３－７－１																					
第一生命保険株式会社																					
1008411 東京都千代田区有楽町１－１３－１																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		中央区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
15891 住友商事グローバル人材開発センター 1040061 銀座 7－1 7－1 6 住友商事株式会社 1000004 東京都千代田区大手町 2－3－2							38341		H23・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	95.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	95.7 L/h	軽油	0.2	21511	39	
15920 日本橋アステラス三井ビルディング 1030023 日本橋本町 2－5－1 三井不動産株式会社 1030022 東京都中央区日本橋室町 2－1－1							38480		H24・4・1	29 ガスタービン(非常用)	483.0 L/h			液体燃焼機関	483 L/h	LSA重油	0.3			
15938 G I N Z A K A B U K I Z A 2520200 銀座 4－1 2－1 5 ①松竹株式会社②株式会社歌舞伎座 1048422 ①中央区築地 4－1－1 ②中央区銀座 4－1 2－1 5							38546		H24・10・1	29 ガスタービン(非常用)	1286.0 L/h			液体燃焼機関	1286 L/h	LSA重油	0.3	21635	28.7	
15949 東京スクエアガーデン 1040031 京橋 3－1－1 三井住友信託銀行株式会社外4者 1000005 東京都千代田区丸の内 1－4－1							38587		H25・3・1	29 ガスタービン(非常用)	646.0 L/h			液体燃焼機関	646 L/h	LSA重油	0.3	21669	118.6	
							38588		H25・3・1	29 ガスタービン(非常用)	646.0 L/h			液体燃焼機関	646 L/h	LSA重油	0.3	21669	118.6	
							45128		R3・6・1	29 ガスタービン(非常用)	646.0 L/h			液体燃焼機関	646 L/h	LSA重油	0.1	25126	120.8	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		中央区		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ（m）		
15950 ヒューリック本社ビル							38603		H24・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	147.9 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	147.9 L/h	LSA重油	0.1	21665	47.5		
1030011 日本橋大伝馬町7ー3																					
ヒューリック株式会社																					
1030011 東京都中央区日本橋大伝馬町7-3																					
15958 日本橋 T I ビル							38622		H24・6・30	30 ディーゼル機関(非常用)	62.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	62 L/h	A重油	0.8	21679	41.4		
1030023 日本橋本町3ー1ー1																					
東京建物株式会社																					
1040028 東京都中央区八重洲1ー4ー16																					
15977 京橋OMビル							38727		H24・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	70.4 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	70.4 L/h	LSA重油	0.3	21731	36.4		
1040031 京橋1ー19ー8																					
森トラスト株式会社																					
1050001 東京都港区虎ノ門4ー1ー1																					
16005 PMO日本橋室町							38840		H25・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	71.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	71.7 L/h	A重油	0.8	21790	41.7		
1030022 日本橋室町1ー13ー7																					
野村不動産株式会社																					
1080023 東京都港区芝浦1ー1ー1																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		中央区		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
16030 住友商事京橋ビル							38946		H25・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	120.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	120 L/h	軽油	0.001	21848	47.5		
1040031 京橋 1－1 7－1 0																					
三井住友信託銀行株式会社																					
1000005 東京都千代田区丸の内 1－4－1																					
16039 ザ・パークハウス 晴海タワーズ クロノレジデンス（共用施設）							38960		H25・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	104.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	104 L/h	A重油	0.8	21860	6.3		
2520200 晴海 2－3－3 0							39618		H26・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	72.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	72 L/h	A重油	0.8	22209	168		
ザ・パークハウス 晴海タワーズ クロノレジデンス管理組合							39619		H26・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	72.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	72 L/h	A重油	0.8	22210	168		
1040053 東京都中央区晴海 2－3－3 0																					
16047 B r i l l i a W E L L I T H月島 共用施設							39001		H25・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	54.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	54 L/h	軽油	0.001	21877	48.5		
1040052 月島 1－1 5－1 0																					
B r i l l i a W E L L I T H月島管理組合																					
1040052 東京都中央区月島 1－1 5－1 0																					
16048 八丁堀プラザビル							39002		H25・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	62.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	62 L/h	LSA重油	0.3	21878	42.3		
1040032 八丁堀 3－2 7－1 0																					
三井住友信託銀行株式会社																					
1000005 東京都千代田区丸の内 1－4－1																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		中央区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
16052 P M O 八重洲通 1040032 八丁堀 1－6－1 三井住友信託銀行株式会社 1000005 東京都千代田区丸の内 1－4－1							39032		H25・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	105.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	105 L/h	A重油	0.8	21892	42.2	
16072 資生堂銀座ビル 1040061 銀座 7－5－5 株式会社資生堂 1040061 東京都中央区銀座 7－5－5							39117		H25・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	105.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	105 L/h	A重油	0.8	21934	54	
16073 京橋イーストビル 1040031 京橋 2－7－1 9 中央日本土地建物株式会社 1000013 東京都千代田区霞が関 1－4－1							39118		H25・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	72.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	72 L/h	A重油	0.8	21935	49.3	
16074 B I N O G I N Z A 1040061 銀座 5－8－1 0 J. フロント都市開発株式会社 1500045 東京都渋谷区神泉町8-16							39119		H25・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	58.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	58 L/h	軽油	0.001	21936	24.6	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		中央区		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
16127 株式会社 安藤・間 関東土木支店 勝どき出張所							39327		H25・6・22	30 ディーゼル機関(非常用)	135.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	135 L/h	軽油	0.001	22046	2.8		
1040054 勝どき５－５－５																					
株式会社 安藤・間																					
1040054 東京都中央区勝どき５－５－５																					
16128 (仮称)銀座４丁目ビル計画							39328		H25・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	50.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	50.7 L/h	軽油	0.2	22047	56.9		
1040061 銀座４－２－６																					
日本商事株式会社																					
1650032 東京都中野区鷺宮２－２－６サンパレービル																					
16141 警視庁月島警察署庁舎							39621		H25・11・30	30 ディーゼル機関(非常用)	140.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	140.2 L/h	軽油	0.05	22212	13.5		
1040053 晴海３－１６－１４																					
警視庁月島警察署																					
1040053 東京都中央区晴海３－１６－１４																					
16142 CAPITAL GATE PLACE（ザ・タワー及び共用施設）							39388		H25・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	93.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	93.2 L/h	LSA重油	0.3	22070	47.3		
2520200 月島１－５－１							42256		H27・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	141.4 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	141.4 L/h	A重油	0.3	23654	8		
CAPITAL GATE PLACE管理組合																					
1040052 東京都中央区月島１－５－１																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		中央区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
16143 京橋トラストタワー 1040031 京橋2－1－3 京橋トラストタワー管理組合 管理者 1050001 東京都港区虎ノ門4-1-1							39392		H26・2・1	29 ガスタービン(非常 用)	725.0 L/h			液体燃焼機関	725 L/h	LSA重油	0.3	22073	101.5	
							39393		H26・2・1	29 ガスタービン(非常 用)	483.0 L/h			液体燃焼機関	483 L/h	LSA重油	0.3	22074	101.3	
16144 室町ちばぎん三井ビルディング 1030022 日本橋室町1－5－5 三井不動産株式会社 1030022 東京都中央区日本橋室町2－1－1							39394		H26・1・31	29 ガスタービン(非常 用)	546.0 L/h			液体燃焼機関	546 L/h	LSA重油	0.3	22075	81.6	
							39395		H26・1・31	29 ガスタービン(非常 用)	264.0 L/h			液体燃焼機関	264 L/h	LSA重油	0.3	22076	78	
16145 室町古河三井ビルディング 1030022 日本橋室町2－3－1 三井不動産株式会社 1030022 東京都中央区日本橋室町2－1－1							39396		H26・2・1	29 ガスタービン(非常 用)	725.0 L/h			液体燃焼機関	725 L/h	LSA重油	0.3	22077	118.1	
16146 (仮称) T S K 晴海新社屋建設工事 1040053 晴海3－5 月島機械株式会社 1040051 東京都中央区佃2－1 7－1 5							39398		H25・11・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	87.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	87 L/h	軽油	0.001	22080	48.7	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		中央区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
16179 東京国税局 1040045 築地５－３－１ 東京国税局 1040045 東京都中央区築地５－３－１							39561		H26・1・20	01 冷温水発生機	21.1 m2	51.8 L/h		低NOX型バーナー	82.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22170	46.6	
							39562		H26・1・20	01 冷温水発生機	21.1 m2	51.8 L/h		低NOX型バーナー	82.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22170	46.6	
							40127		H26・8・1	29 ガスタービン(非常用)	1070.0 L/h			液体燃焼機関	1070 L/h	A重油	0.3	22534	49.6	
16206 ブシュロン銀座ビル 1040061 銀座２－６－１ 6 三菱UFJ信託銀行株式会社 1000005 東京都千代田区丸の内１－４－５							39622		H26・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	54.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	54.5 L/h	軽油	0.001	22213	58.9	
16208 フロントプレイス日本橋 1030027 日本橋２－１４－１ ジャパンリアルエステイト投資法人 1000004 千代田区大手町１－１－１							39627		H26・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	58.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	58 L/h	A重油	0.3	22216	46.6	
16209 湊１丁目プロジェクト 1040043 湊１－１－１ 2 芝本産業株式会社 1040043 東京都中央区湊１－１－１ 2							39628		H26・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	56.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	56.2 L/h	LSA重油	0.3	22217	33	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		中央区		令和8年3月31日																		
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設		
											1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)			
16212 日本橋ダイヤビルディング							39635		H26・7・1	29 ガスタービン(非常用)	407.0 L/h			ガス専焼機関	651 m3N/h	LSA重油	0.3	22224	88.9			
1030027 日本橋 1－1 9－1																						
三菱倉庫株式会社																						
1030027 東京都中央区日本橋 1－1 9－1																						
16213 KIRARITO GINZA							39636		H26・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	85.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	85.5 L/h	LSA重油	0.3	22225	63.9			
1040061 銀座 1－8－1 9																						
合同会社GK O O 1 代表社員一般社団法人SH001																						
1050001 東京都港区虎ノ門 3－2 2－1 0－2 0 1																						
16216 日本橋SANYO GROUP BUILDING							39648		H26・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	85.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	85.5 L/h	軽油	0.2	22234	49.8			
1030023 日本橋 1－3－5																						
株式会社三洋販売																						
4640850 愛知県名古屋市千種区今池 3－9－2 1																						
16243 石川島記念病院							39746		H26・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	58.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	58 L/h	軽油	0.001	22278	22.1			
1040051 佃 2－5－2																						
医療法人社団 健育会																						
1040051 東京都中央区佃 2－5－2																						

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		中央区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ（m）	
16255 ベイサイドタワー晴海（共用施設） 2520200 晴海３－１６－１ ベイサイドタワー晴海管理組合 1040053 東京都中央区晴海３－１６－１							39785		H27・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	93.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	93.2 L/h	LSA重油	0.1	22310	2.5	
16257 日本橋本町MK－SQUARE 1030023 日本橋本町３－５－１２ 三井不動産株式会社 1030022 東京都中央区日本橋室町２－１－１							39790		H23・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	151.4 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	151.4 L/h	軽油	0.2	22316	4	
							39791		H23・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	58.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	58.8 L/h	軽油	0.2	22315	4	
16281 ミレニアム銀座 1040061 銀座５－１１－１ Hong Leong Ginza 特定目的会社 1030027 東京都中央区日本橋１－４－１							39892		H26・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	95.4 L/h			低NOX型バーナー	95.4 m3N/h	LSA重油	0.1	22365	59	
16332 (仮称)人形町３丁目計画 1030013 日本橋人形町３－１－５ 野村不動産株式会社 1600023 東京都新宿区西新宿１－２６－２							40076		H26・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	58.9 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	58.9 L/h	軽油	0.001	22499	52.9	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		中央区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
16333 (仮称)メルクロス本社ビル 1030027 日本橋3－3－9 メルクロス株式会社 1030027 東京都中央区日本橋3－3－9							40078		H26・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	57.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	57 L/h	A重油	0.8	22501	25.1	
16353 オンワードパークビルディング 1030027 日本橋3－10－5 株式会社オンワードホールディングス 1040031 東京都中央区日本橋3－10－5							40145		H26・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	118.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	118 L/h	LSA重油	0.3	22547	73.7	
16354 東京建物日本橋ビル 1030027 日本橋1－3－13 東京建物株式会社 1040028 東京都中央区八重洲1－4－16							40146		H26・9・22	29 ガスタービン(非常用)	407.0 L/h			液体燃焼機関	407 L/h	A重油	0.3	22548	60.9	
16374 PMO日本橋茅場町 1030025 日本橋茅場町3－11－10 野村不動産マスターファンド投資法人 1630590 東京都新宿区西新宿8－5－1							40209		H26・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	93.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	93 L/h	A重油	0.8	22594	52.7	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		中央区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
16375 東京日本橋タワー 1030027 日本橋２－７－１ 住友不動産株式会社 1600023 東京都新宿区西新宿２－４－１				*			40210		H26・10・1	31 ガス機関(常用)稀薄燃焼	94.0 L/h			ガス専焼機関	84 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22595	180.4	
							40211		H26・10・1	31 ガス機関(常用)稀薄燃焼	94.0 L/h			ガス専焼機関	84 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22595	180.4	
							40214		H26・6・1	29 ガスタービン(非常用)	1439.0 L/h			ガス専焼機関 液体燃焼機関	1271 m3N/h 1439 L/h	A重油 都市ガス(13A)	0.1 0	22595	180.4	
							42257		H26・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	147.9 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	147.9 L/h	A重油	0.3	23655	177.4	
16405 東急プラザ銀座 1040061 銀座５－２－１ 三井住友信託銀行株式会社 1050014 東京都港区芝３－３３－１				*			40352		H27・1・20	01 冷温水発生機	49.2 m2	101.5 L/h		ガスバーナー	162.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22670	65.1	
							40353		H27・1・20	01 冷温水発生機	49.2 m2	101.5 L/h		ガスバーナー	162.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22671	65.1	
							40354		H27・1・20	01 冷温水発生機	49.2 m2	101.5 L/h		ガスバーナー	162.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22672	65.1	
							40419		H27・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	430.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	430.5 L/h	LSA重油	0.3	22705	61.2	
16427 京橋M I Dビル 1040031 京橋２－１３－１ O 三井住友信託銀行株式会社 1000005 東京都千代田区丸の内１－４－１							40420		H27・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	79.1 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	79.1 L/h	軽油	0.3	22706	59	
16447 パークホームズ築地グリーンサイド 2520200 築地７－３－１ O レジル株式会社 1000000 東京都千代田区丸の内１－８－１							40516		H27・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	54.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	54.5 L/h	A重油	0.8	22753	39.8	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		中央区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ（m）	
16450 ディーアイシービル 1030027 日本橋３－７－２０ 日誠不動産株式会社 1010021 東京都千代田区外神田２－１６－２							40534		H27・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	117.6 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	117.6 L/h	A重油	0.5	22763	5	
16462 カゴメ水天宮ビル 1030014 日本橋蛸殻町１－２４－１１ カゴメアクシス株式会社 4600003 愛知県名古屋市中区錦３－１４－１５							40594		H27・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	111.1 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	111.1 L/h	LSA重油	0.1	22811	36.4	
16470 DEUX TOURS（ドゥ・トゥール）（共用施設） 1040053 晴海３－１３－１ DEUX TOURS管理組合 1040053 東京都中央区晴海３－１３－２							40617		H27・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	202.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	202.7 L/h	A重油	0.3	22825	10	
16471 ザ・パークハウス晴海タワーズ ティアロレジデンス（共用施設） 1040053 晴海２－３－２ ザ・パークハウス晴海タワーズ ティアロレジデンス管理組合 1040053 東京都中央区晴海２－３－２							40618		H27・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	104.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	104 L/h	A重油	0.8	22826	5.7	
							40777		H27・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	72.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	72 L/h	A重油	0.8	22919	166	
							40778		H27・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	72.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	72 L/h	A重油	0.8	22920	166	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		中央区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
16490 (仮称)中央土地八重洲一丁目プロジェクト							40698		H27・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	70.4 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	70.4 L/h	軽油	0.001	22887	62.9	
1030000 八重洲1ー5ー3																				
中央土地株式会社																				
1030027 中央区日本橋2ー3ー2 1																				
16492 銀座ビル新築計画							40721		H27・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	76.4 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	76.4 L/h	軽油	0.05	22897	48.4	
1040061 銀座4ー1 4ー1 1																				
宮城商事 株式会社																				
9800021 宮城県仙台市青葉区中央1ー7ー4																				
16496 京橋エドグラン				＊			40765		H27・10・1	01 冷温水発生機	37.3 m2	94.9 L/h		低NOX型バーナー	151.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22915	168.9	
1040031 京橋2ー2ー1							40766		H27・10・1	01 冷温水発生機	37.3 m2	94.9 L/h		低NOX型バーナー	151.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22915	168.9	
京橋エドグラン管理組合							41780		H27・10・1	29 ガスタービン(非常用)	1433.0 L/h			液体燃焼機関	1433 L/h	A重油	0.3	23430	168.9	
1040031 東京都中央区京橋2ー2ー1																				
16524 勝どきザ・タワー（共用・店舗施設）							40876		H27・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	262.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	262 L/h	軽油	0.05	22978	9.6	
1040054 勝どき5ー3ー1																				
勝どきザ・タワー管理組合																				
1040054 東京都中央区勝どき5ー3ー1																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		中央区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
16530 ダイワロイネットホテル東京銀座							40886		H27・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	58.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	58 L/h	軽油	0.001	22982	49.6	
1040061 銀座 1－1 3－1 3																				
ダイワロイヤル株式会社																				
1020072 東京都千代田区飯田橋 2－1 8－2																				
16554 アーバンネット銀座1丁目ビル							40988		H27・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	147.9 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	147.9 L/h	A重油	0.3	23032	42.2	
1040061 銀座 1－2 6－1																				
エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社																				
1010021 東京都千代田区外神田 4－1 4－1 秋葉原 U D X																				
16556 PMO日本橋江戸通							41001		H28・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	62.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	62.7 L/h	A重油	0.3	23037	41.2	
2520200 日本橋小伝馬町 1－5																				
三井住友信託銀行株式会社																				
1000005 東京都千代田区丸の内 1－4－1																				
16559 長谷川香料株式会社							41025		H28・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	63.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	63 L/h	A重油	0.8	23048	36.6	
1030023 日本橋本町 4－4－1 4																				
長谷川香料株式会社																				
1030023 東京都中央区日本橋本町 4－4－1 4																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		中央区		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ（m）		
16563 中央建物株式会社 大倉本館							41044		H28・2・1	29 ガスタービン(非常用)	152.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	152 L/h	A重油	0.3	23057	65.5		
1040061 銀座2－6－12																					
中央建物株式会社																					
1040061 東京都中央区銀座3－4－1																					
16565 大村進・美枝子記念 聖路加臨床学術セン ター							41046		H28・1・1	29 ガスタービン(非常用)	646.0 L/h			液体燃焼機関	646 L/h	A重油	0.3	23059	40.3		
2520200 築地3－6－2							41047		H28・1・1	29 ガスタービン(非常用)	646.0 L/h			液体燃焼機関	646 L/h	A重油	0.3	23060	40.3		
学校法人聖路加国際大学																					
1040044 東京都中央区明石町10－1																					
16579 柏原ビル							41101		H28・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	74.7 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	74.7 L/h	A重油	0.5	23075	54.1		
1040031 京橋1－3－6																					
柏原ビル株式会社																					
1030027 東京都中央区日本橋1－2－6																					
16581 G I N Z A P L A C E							41104		H28・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	57.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	57 L/h	A重油	0.8	23078	58.7		
1040061 銀座5－8－1																					
サッポロ不動産開発株式会社																					
1500013 東京都渋谷区恵比寿4－20－3																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		中央区		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ(m)		
16599 日本銀行本店営業所南分館							41164		H28・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	192.6 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	192.6 L/h	LSA重油	0.3	23129	52.1		
1030021 日本橋本石町 1－3－1																					
日本銀行																					
1030021 東京都中央区日本橋本石町 2－1－1																					
16617 サクセス銀座 7 ビル							41221		H28・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	64.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	64.5 L/h	軽油	0.001	23163	58.3		
1040061 銀座 7－1 3－1 2																					
株式会社 サクセス・プロ																					
1020083 東京都千代田区麹町 3－4																					
16622 福德の森							41233		H28・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	53.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	53.8 L/h	A重油	0.8	23176	7.7		
2520200 日本橋室町 2－5－1 0																					
三井不動産株式会社																					
1030022 東京都中央区日本橋室町 2－1－1																					
16640 武田グローバル本社							41895		H29・5・1	29 ガスタービン(非常用)	725.0 L/h			液体燃焼機関	725 L/h	A重油	0	23493	123		
1038668 日本橋本町 2－1－1																					
武田薬品工業株式会社 グローバルリアルエステート・ファシリティー & プロジェクト																					
1030023 東京都中央区日本橋本町 2－1－1																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		中央区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
16655 G I N Z A S I X 1040061 銀座 6－1 0－1 G I N Z A S I X管理組合 1040061 東京都中央区銀座 6－1 0－1							41460		H28・9・1	29 ガスタービン(非常用)	1286.0 L/h			液体燃焼機関 ガス専焼機関	1286 L/h 1139 m3N/h	LSA重油 都市ガス(13A)	0.3 0	23245	65	
							41461		H28・9・1	29 ガスタービン(非常用)	1439.0 L/h			ガス専焼機関 液体燃焼機関	1271 m3N/h 1439 L/h	LSA重油 都市ガス(13A)	0.3 0	23246	64.9	
16679 宝町清水ビル 1040031 京橋 2－1 8－3 清水地所株式会社 1040031 東京都中央区京橋 2－1 8－3							41613		H28・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	58.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	58 L/h	A重油	0.3	23338	39.2	
16694 茅場町タワービル 1040033 新川 1－2 1－2 日本N C R株式会社 1040033 東京都中央区新川 1－2 1－2							41709		H28・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	53.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	53.8 L/h	A重油	0.8	23385	91.4	
16703 ロジスティードビル 1040031 京橋 2－9－2 みずほ信託銀行株式会社 1030028 東京都千代田区丸の内 1－3－3							41738		H29・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	62.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	62.7 L/h	LSA重油	0.5	23398	52	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		中央区		令和8年3月31日																		
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設		
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)			
16725 八重洲ターミナルホテル							41881		H29・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	64.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	64 L/h	軽油	0.001	23480	34.4			
1030028 八重洲1－5－1 4 互福興業株式会社																						
1030028 東京都中央区八重洲1－5－1 4																						
16726 ブリリアザ・タワー東京八重洲アベニュー							41882		H29・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	70.4 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	70.4 L/h	A重油	0.5	23482	3.7			
1040033 新川2－1 0－1 株式会社ファミリーネット・ジャパン																						
1050002 東京都港区愛宕2－5－1																						
16727 東京銀座朝日ビルディング							41883		H29・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	117.6 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	117.6 L/h	軽油	0.001	23481	52			
1040061 銀座6－6－7 株式会社朝日新聞社																						
1040045 東京都中央区築地5－3－2																						
16732 太陽生命日本橋ビルおよび日本橋高島屋三井ビルディング 1030027 日本橋2－1 1－2、2－5－1 日本橋二丁目団地管理組合　ほか2者 1030027 東京都中央区日本橋2－5－1							41897		H29・4・1	29 ガスタービン(非常用)	1365.0 L/h			液体燃焼機関 ガス専焼機関	1410 L/h 1200 m3N/h	LSA重油 都市ガス(13A)	0.3 0	23492	175.2			
							41898		H29・4・1	29 ガスタービン(非常用)	1365.0 L/h			液体燃焼機関 ガス専焼機関	1365 L/h 1200 m3N/h	LSA重油 都市ガス(13A)	0.3 0	23492	175.2			
							43428		H29・1・1	29 ガスタービン(非常用)	1287.0 L/h			液体燃焼機関 ガスバーナー	1287 L/h 1140 m3N/h	LSA重油 都市ガス(13A)	0.3 0	24098	142			

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		中央区		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)		
16745 東日本建設業保証(株) 新本社ビル建設工事							41923		H29・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	163.9 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	163.9 L/h	軽油	0.2	23506	47.7		
1040032 八丁堀 2－7－1～3																					
東日本建設業保証株式会社																					
1040045 東京都中央区築地 5－5－1 2																					
16751 日本橋二丁目団地管理組合 日本橋エネルギーセンター				*	*	*	41978		H29・6・8	01 貫流ボイラー	9.9 m2	106.4 L/h		低NOX型バーナー	170.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23527	142.4		
1030027 日本橋 2－1 1－2							41979		H29・6・8	01 貫流ボイラー	9.9 m2	106.4 L/h		低NOX型バーナー	170.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23527	142.4		
日本橋二丁目団地管理組合							41980		H29・6・8	01 貫流ボイラー	9.9 m2	106.4 L/h		低NOX型バーナー	170.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23527	142.4		
1030027 東京都中央区日本橋 2－5－1							41981		H29・6・8	01 貫流ボイラー	9.9 m2	106.4 L/h		低NOX型バーナー	170.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23527	142.4		
							41982		H29・6・8	01 貫流ボイラー	9.9 m2	106.4 L/h		低NOX型バーナー	170.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23527	142.4		
							41983		H29・6・8	01 貫流ボイラー	9.9 m2	106.4 L/h		低NOX型バーナー	170.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23527	142.4		
							41984		H29・6・8	01 貫流ボイラー	9.9 m2	73.1 L/h		油圧式バーナー 低NOX型バーナー	129.4 L/h 117 m3N/h	A重油 都市ガス(13A)	0.09 0	23527	142.4		
							41985		H29・6・8	01 貫流ボイラー	9.9 m2	73.1 L/h		油圧式バーナー 低NOX型バーナー	129.4 L/h 117 m3N/h	A重油 都市ガス(13A)	0.09 0	23527	142.4		
16768 パークシティ中央 湊 ザ タワー							42085		H29・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	160.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	160 L/h	A重油	0.3	23575	9.8		
2520239 湊 2－1 5－1 4																					
レジル株式会社																					
1000000 東京都千代田区丸の内 1－8－1																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		中央区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ（m）	
16777 エンパイヤビル							42143		H29・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	160.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	160 L/h	A重油	0.3	23608	45.5	
1040032 八丁堀 2－2 3－1 東京建物株式会社																				
1040028 東京都中央区八重洲 1－4－1 6																				
16778 東山ビルディング							42145		H29・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	74.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	74.7 L/h	A重油	0.5	23607	57.3	
1030023 日本橋本町 4－4－2 東山興業株式会社																				
1030023 東京都中央区日本橋本町 4－4－2																				
16792 K P P グループホールディングス株式会社 本社ビル							42273		H15・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	50.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	50.2 L/h	A重油	0.7			
1040044 明石町 6－2 4 K P P グループホールディングス株式会社																				
1040044 東京都中央区明石町 6－2 4																				
16796 ジュピターショップチャンネル（東京コールセンター）							42297		H18・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	232.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	232 L/h	LSA重油	0.3	23674	5.3	
1030015 日本橋箱崎町 3 6－2 ジュピターショップチャンネル株式会社																				
1040033 東京都中央区新川 1－1 4－1 国冠ビル																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		中央区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
16797 ジャパネットBSスタジオビル							42298		H16・4・13	30 ディーゼル機関(非常用)	107.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	107 L/h	軽油	0.001			
1040033 新川１－１１－１ 株式会社ジャパネットホールディングス																				
8571151 長崎県佐世保市日宇町２７８１																				
16798 OVOL日本橋ビル							42299		H29・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	145.9 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	145.9 L/h	A重油	0.5	23675	60.2	
1030022 日本橋室町３－４－４ 日本紙パルプ商事株式会社																				
1040054 東京都中央区勝どき３－１２－１																				
16808 FOREFRONT TOWER							42372		H2・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	117.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	117 L/h	A重油	0.8	23704	7	
1040054 勝どき３－１２－１ 三井不動産株式会社																				
1030022 東京都中央区日本橋室町２－１－１																				
16809 [電事法]FOREFRONT TOWER II							42371		H5・10・27	30 ディーゼル機関(非常用)	114.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	114.2 L/h	A重油	0.3	23703	57.7	
1040054 勝どき３－１３－１ 三井不動産株式会社																				
1030022 東京都中央区日本橋室町２－１－１																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		中央区		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
16817 TMG八丁堀ビル							42415		H29・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	72.0 L/h				ディーゼル(シリンダー内径400mm未	72 L/h	A重油	0.8	23721	46.6	
1040032 八丁堀 1－1 0－7 東京マツダ販売株式会社																					
1040032 東京都中央区八丁堀 1－1 0－7																					
16831 小野薬品工業株式会社 東京ビル							42474		H29・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	76.5 L/h				ディーゼル(シリンダー内径400mm未	76.5 L/h	A重油	0.3	23751	49.4	
2520200 日本橋本町 4－9－1 1 小野薬品工業株式会社																					
5410056 大阪府大阪市中央区久太郎町 1－8－2																					
16833 リバーシティ 2 1 イーストタワーズ							42476		H29・11・30	29 ガスタービン(非常用)	264.0 L/h				液体燃焼機関	264 L/h	A重油	0.3	23750	43	
1040051 佃 2－2 （6号棟） 独立行政法人都市再生機構																					
1600023 東京都新宿区西新宿 6－5－1																					
16834 聖カタリナ病院							42477		H29・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	57.0 L/h				ディーゼル(シリンダー内径400mm未	57 L/h	LSA重油	0.3	23749	29.8	
1040053 晴海 3－7－1 0 住友不動産株式会社																					
1600023 東京都新宿区西新宿 2－4－1																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		中央区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
16837 PMO八丁堀新川							42488		H29・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	74.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	74.7 L/h	A重油	0.5	23769	41	
1040033 新川 2－9－1 1																				
野村不動産マスターファンド投資法人																				
1600023 東京都新宿区西新宿 8－5－1																				
16838 ホテルインターゲート東京京橋							42489		H29・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	56.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	56.2 L/h	軽油	0.001	23770	59	
1040031 京橋 3－7－8																				
みずほ信託銀行株式会社																				
1030028 東京都千代田区丸の内 1－3－3																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		中央区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
16841 三井不動産 T G スマートエナジー株式会社 日本橋エネルギーセンター 1030022 日本橋室町 3 - 2 - 1 三井不動産 T G スマートエナジー株式会社 1030022 東京都中央区日本橋室町 2 - 1 - 1				*	*	*	42496	H30・2・10	01 貫流ボイラー	9.9 m2	106.4 L/h		低NOX型バーナー	170.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23771	141.9		
							42497	H30・2・10	01 貫流ボイラー	9.9 m2	106.4 L/h		低NOX型バーナー	170.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23771	141.9		
							42498	H30・2・10	01 貫流ボイラー	9.9 m2	129.5 L/h		低NOX型バーナー 油圧式バーナー	117 m3N/h 129.5 L/h	A重油 都市ガス(13A)	0.5 0	23771	141.9		
							42499	H30・2・10	01 貫流ボイラー	9.9 m2	129.5 L/h		油圧式バーナー 低NOX型バーナー	129.5 L/h 117 m3N/h	A重油 都市ガス(13A)	0.5 0	23771	141.9		
							42500	H30・2・10	01 貫流ボイラー	9.9 m2	129.5 L/h		低NOX型バーナー 油圧式バーナー	117 m3N/h 129.5 L/h	A重油 都市ガス(13A)	0.5 0	23771	141.9		
							42584	H30・2・1	31 ガス機関(常用)稀薄燃焼	1675.0 L/h			ガス専焼機関	1496 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23812	142	乾式排煙脱硝装置	
							42585	H30・2・1	31 ガス機関(常用)稀薄燃焼	1675.0 L/h			ガス専焼機関	1496 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23812	142	乾式排煙脱硝装置	
							42586	H30・2・1	31 ガス機関(常用)稀薄燃焼	1675.0 L/h			ガス専焼機関	1496 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23813	142	乾式排煙脱硝装置	
							42589	H30・2・1	29 ガスタービン(非常用)	1439.0 L/h			液体燃焼機関 ガス専焼機関	1439 L/h 1281 m3N/h	A重油 都市ガス(13A)	0.3 0	23814	141		
							42590	H30・2・1	29 ガスタービン(非常用)	1439.0 L/h			液体燃焼機関	1439 L/h	A重油	0.3	23814	141		
16855 日本橋本町二丁目ビル 1030023 日本橋本町 2 - 2 - 5 帝國製薬株式会社 7692601 香川県東かがわ市三本松 5 6 7 番地							42575	H30・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	102.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	102.7 L/h	A重油	0.5	23805	43.9		

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		中央区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
16874 パークタワー晴海 2520200 晴海 2－2－4 2 レジル株式会社 1000000 東京都千代田区丸の内 1－8－1							42654		H30・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	193.1 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	193.1 L/h	A重油	0.5	23837	172	
16886 (仮称) 株式会社NIPPO新本社計画 1040031 京橋 1－1 9－1 1 株式会社N I P P O 1030028 東京都中央区八重洲 1－2－1 6							42714		H30・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	51.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	51 L/h	A重油	0.8	23895	47.4	
16942 S－G A T E 日本橋本町 2520200 日本橋本町 1－9－1 三井住友信託銀行株式会社 1000005 東京都千代田区丸の内 1－4－1							43138		H30・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	60.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	60 L/h	A重油	0.3	23967	49	
16951 日本生命日本橋ビル 1030027 日本橋 2－1 3－1 2 日本生命相互株式会社 5410042 大阪府大阪市中央区今橋 3－5－1 2							43215		H30・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	74.7 L/h			液体燃焼機関	74.7 L/h	A重油	0.5	23997	50.1	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		中央区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
16960 ホテル京阪築地銀座グランデ 1040045 築地 3－5－4 株式会社 中川エンタープライズ 1040044 東京都中央区明石町 8－1 聖路加タワー31階							43241		H30・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	57.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	57 L/h	A重油	0.8	24006	54.5	
16966 住友不動産八丁堀ビル 2520200 八丁堀 3－3－5 住友不動産株式会社 1600023 東京都新宿区西新宿 2－4－1							43263		H30・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	127.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	127 L/h	LSA重油	0.3	24013	50.6	
16973 八重洲ファーストフィナンシャルビル 1030028 八重洲 1－3－7 ①三井住友海上火災保険株式会社／②信金中央金庫 1010062 東京都千代田区神田駿河台 3－9							43310		H19・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	235.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	235 L/h	A重油	0.8	24037	99.8	
16990 東京建物株式会社 東京建物八重洲ビル 1030028 八重洲 1－4－1 6 東京建物株式会社 1030028 東京都中央区八重洲 1－9－9							43380		H30・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	57.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	57 L/h	A重油	0.8	24084	47.3	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		中央区		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)		
17006 日鉄日本橋ビル 1030027 日本橋 1－1 3－1 日鉄興和不動産株式会社 1070052 東京都港区赤坂 1－8－1							43472		H30・10・1	29 ガスタービン(非常 用)	373.0 L/h			液体燃焼機関	373 L/h	A重油	0.5	24120	87.9		
17008 シティータワー銀座東 1040043 湊 2－1 1－1 シティタワー銀座東管理組合 1040043 東京都中央区湊 2－1 1－1							43474		H30・10・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	74.7 L/h			液体燃焼機関	74.7 L/h	A重油	0.5	24118	71.4		
17009 HARUMI FLAG SUNVILLA GE 2520200 晴海 5－5－5 HARUMI FLAG SUNVILLA GE 管理組合 1040053 東京都中央区晴海 5－5－5							43475		H30・10・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	151.1 L/h			液体燃焼機関	151.1	A重油	0.5	24116	3		
17018 ミュージアムタワー京橋 2520200 京橋 1－7－2 ミュージアムタワー京橋管理組合 1040031 東京都中央区京橋 1－7－2							43498		H30・11・1	29 ガスタービン(非常 用)	636.3 L/h			液体燃焼機関	636.3 L/h	A重油	0.3	24121	135.3		
							43503		H30・11・1	29 ガスタービン(非常 用)	636.3 L/h			液体燃焼機関	636.3 L/h	A重油	0.3	24121	135.3		

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		中央区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
17036 パイロット阪急阪神グリーンビル 1000000 京橋 2－6－2 1 阪急阪神不動産株式会社 5300012 大阪府大阪市北区芝田 1－1－4 阪急ターミナルビル内							43597		H30・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	102.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	102.7 L/h	A重油	0.5	24181	58.1	
17051 読売並木通りビル 2520200 銀座 3－3－5 株式会社読売新聞東京本社 1000004 東京都千代田区大手町 1－7－1							43662		H31・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	136.9 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	136.9 L/h	LSA重油	0.5	24240	49.7	
17084 マロニエゲート銀座（読売銀座ビル） 1040061 銀座 3－2－1 株式会社読売新聞東京本社 1000004 東京都千代田区大手町 1－7－1							43811		H31・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	156.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	156 L/h	A重油	0.5	24301	40.9	
							46053		R5・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	78.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	78.7 L/h	LSA重油	0.5	25628	35.8	
17089 (仮称)中央区日本橋馬喰町 2丁目計画新築工事 1030002 日本橋馬喰町 2－4－1 2 三菱地所レジデンス株式会社 1000004 東京都千代田区大手町 1－9－2							43879		H31・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	54.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	54.5 L/h	軽油	0.001	24320	40.4	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		中央区		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ（m）		
17099 KOKO HOTEL Premier 日本橋浜町							43928		H31・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	59.6 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	59.6 L/h	軽油	0.001	24338	51.7		
2520200 日本橋浜町2－30－4																					
三菱HCキャピタル株式会社																					
1000005 東京都千代田区丸の内1－5－1（MULプロパティ）																					
17102 A Cホテル・バイ・マリオット東京銀座							43932		R1・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	143.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	143.8 L/h	LSA重油	0.3	24342	62.8		
1040061 銀座6－14－6																					
株式会社東武ホテルマネジメント																					
1300013 東京都墨田区錦糸町1－2－2																					
17103 （仮称）銀座5丁目ホテル計画							43933		H31・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	74.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	74.7 L/h	A重油	0.5	24345	56.1		
1040061 銀座5－13－7																					
三井不動産株式会社																					
1030022 東京都中央区日本橋室町2－1－1																					
17105 日本橋室町三井タワー							43935		R1・5・1	29 ガスタービン(非常用)	264.0 L/h			液体燃焼機関	264 L/h	A重油	0.3	24352	143.5		
1030022 日本橋室町3－10																					
三井不動産株式会社																					
1030022 東京都中央区日本橋室町2－1－1																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		中央区		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ（m）		
17111 全国信用協同組合連合会新本部新築工事							43949		R1・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	105.2 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	105.2 L/h	A重油	0.3	24361	35.4		
1040031 京橋 1－9																					
全国信用協同組合連合会																					
1040031 東京都中央区京橋 1－9－1－1																					
17124 コナミクリエイティブセンター銀座							43999		R1・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	204.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	204 L/h	A重油	0.8	24394	59.2		
2520200 銀座 1－1 1－1																					
コナミリアルエステート株式会社																					
1070052 東京都中央区銀座 1－1 1－1																					
17133 東京消防庁臨港消防署庁舎							44046		R1・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	64.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	64 L/h	軽油	0.001	24407	23.1		
1040053 晴海 5－8－2 0																					
東京都																					
1600023 東京都新宿区西新宿 2－8－1																					
17134 ホテル八重の翠東京							44049		R1・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	66.8 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	66.8 L/h	軽油	0.001	24418	43.7		
2520200 八丁堀 2－1 3－1																					
阿部商事株式会社																					
9800013 宮城県仙台市青葉区花京院 1－2－1 2																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		中央区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ（m）	
17139 HARUMI FLAG PORT VILLAGE A棟 2520200 晴海５－３－１ レジル株式会社 1000000 東京都千代田区丸の内１－８－１							44069		R1・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	56.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	56.2 L/h	A重油	0.5	24419	3.7	
17140 HARUMI FLAG PORT VILLAGE B棟 2520200 晴海５－３－２ レジル株式会社 1000000 東京都千代田区丸の内１－８－１							44070		R1・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	56.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	56.2 L/h	A重油	0.5	24420	3	
17141 HARUMI FLAG PORT VILLAGE C棟 2520200 晴海５－３－３ レジル株式会社 1000000 東京都千代田区丸の内１－８－１							44071		R1・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	56.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	56.2 L/h	A重油	0.5	24421	2.9	
17142 HARUMI FLAG PORT VILLAGE D棟 1040053 晴海５－３－４ レジル株式会社 1000000 東京都千代田区丸の内１－８－１							44072		R1・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	105.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	105.2 L/h	LSA重油	0.1	24422	3.1	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		中央区		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ（m）		
17147 （仮称）八丁堀二丁目計画新築工事							44090		R1・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	74.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	74.7 L/h	A重油	0.5	24442	41		
1040032 八丁堀 2－8－5																					
戸田建設株式会社																					
1040031 東京都中央区京橋 1－7－1																					
17149 HARUMI FLAG PARK VILLAGE							44092		R1・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	164.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	164 L/h	LSA重油	0.3	24444	3.5		
2520200 晴海 5－6																					
HARUMI FLAG PARK VILLAGE 管理組合																					
1040053 東京都中央区晴海 5－6																					
17150 レムプラス銀座							44093		R1・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	66.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	66.8 L/h	軽油	0.001	24445	59.8		
2520200 銀座 8－1 1－1 1																					
大東みらい信託株式会社																					
1080075 東京都港区港南 2－1 6－1																					
17153 HARUMI FLAG SEA VILLAGE							44101		R1・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	145.9 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	145.9 L/h	A重油	0.5	24446	4.5		
1040053 晴海 5－4																					
HARUMI FLAG SEA VILLAGE管理組合																					
1040053 東京都中央区晴海 5－4																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		中央区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ（m）	
17178 三井ショッピングパーク ららテラス H A R U M I F L A G 2520200 晴海５－２－３１ 三井不動産株式会社 1030022 東京都中央区日本橋室町２－１－１							44228		R1・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	72.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	72.8 L/h	A重油	0.5	24542	19.3	
17200 （仮称）銀座プロジェクト 1040061 銀座６－１４－５ 株式会社サンケイビル 1000004 東京都千代田区大手町１－７－２							44291		R1・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	71.9 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	71.9 L/h	軽油	0.001	24577	64.5	
17210 東京建物八重洲さくら通りビル 1030028 八重洲１－５－２０ 東京建物株式会社 1040028 東京都中央区八重洲１－４－１６							44343		R1・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	115.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	115.2 L/h	A重油	0.3	24607	38.5	
17220 M I D T O W E R G R A N D 1040052 月島１－２２－１ レジル株式会社 1000000 東京都千代田区丸の内１－８－１							44409		R2・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	164.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	164 L/h	A重油	0.8	24656	12.8	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		中央区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
17277 KABUTO ONE 2520200 日本橋兜町 7－1 平和不動産株式会社 1030026 東京都中央区日本橋兜町 1－1 0							44654		R2・8・1	29 ガスタービン(非常用)	646.0 L/h			ガス専焼機関 液体燃焼機関	0 m3N/h 0 L/h	A重油 都市ガス(13A)	0.3 0	24791	81.8	
17298 東京住友ツインビルディング西館 1040033 新川 2－2 7－2 三井住友海上火災保険株式会社 1010062 東京都千代田区神田駿河台 3－9							44738		R2・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	344.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	344 L/h	A重油	0.1	24841	101.9	
17299 REVZO日本橋堀留町 2520200 日本橋堀留町 1－1 0－1 2 中央日本土地建物株式会社 1000013 東京都千代田区霞が関 1－4－1							44744		R2・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	62.9 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	62.9 L/h	LSA重油	0.3	24859	53.4	
17308 日本橋二丁目地区北地区 8 番街区新築工事 1030027 日本橋 2－8－1 住友不動産株式会社 1600023 東京都新宿区西新宿 2－4－1							44775		R2・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	72.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	72.8 L/h	A重油	0.5	24873	20.3	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		中央区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
17313 八重洲エネルギーセンター 2520200 八重洲 2－2－1 三井不動産 T G スマートエナジー株式会社 1030022 東京都中央区日本橋室町 2－1－1				*	*	*	44801		R3・2・1	29 ガスタービン(非常 用)	1439.0 L/h			液体燃焼機関 ガス専焼機関	1439 L/h 1281 m3N/h	A重油 都市ガス(13A)	0.3 0	24896	30.6	
							44802		R3・2・1	29 ガスタービン(非常 用)	1433.0 L/h			液体燃焼機関	1433 L/h	A重油	0.3	24897	30.6	
							44803		R3・2・1	29 ガスタービン(非常 用)	1433.0 L/h			液体燃焼機関	1433 L/h	A重油	0.3	24898	30.6	
							44811		R3・4・1	31 ガス機関(常用)稀 薄燃焼	1675.0 L/h			ガス専焼機関	1496 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24907	48.8	
							44812		R3・4・1	31 ガス機関(常用)稀 薄燃焼	1675.0 L/h			ガス専焼機関	1496 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24907	48.8	
							45086		R3・6・30	01 貫流ボイラー	9.9 m2	106.4 L/h		低NOX型バーナー	170.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	25103	48.8	
							45087		R3・6・30	01 貫流ボイラー	9.9 m2	106.4 L/h		低NOX型バーナー	170.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	25103	48.8	
							45088		R3・6・30	01 貫流ボイラー	9.9 m2	106.4 L/h		低NOX型バーナー	170.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	25103	48.8	
							45089		R3・6・30	01 貫流ボイラー	9.9 m2	106.4 L/h		低NOX型バーナー	170.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	25103	48.8	
							45090		R3・6・30	01 貫流ボイラー	9.9 m2	106.4 L/h		低NOX型バーナー	170.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	25103	48.8	
							45091		R3・6・30	01 貫流ボイラー	9.9 m2	106.4 L/h		低NOX型バーナー	170.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	25103	48.8	
							45092		R3・6・30	01 貫流ボイラー	9.9 m2	106.4 L/h		低NOX型バーナー	170.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	25103	48.8	
							45093		R3・6・30	01 貫流ボイラー	9.9 m2	106.4 L/h		低NOX型バーナー	170.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	25103	48.8	
							45094		R3・6・30	01 貫流ボイラー	9.9 m2	73.1 L/h		低NOX型バーナー 油圧式バーナー	117 m3N/h 129.5 L/h	LSA重油 都市ガス(13A)	0.08 0	25103	48.8	
							45095		R3・6・30	01 貫流ボイラー	9.9 m2	73.1 L/h		液体燃焼機関 低NOX型バーナー	129.5 L/h 117 m3N/h	LSA重油 都市ガス(13A)	0.08 0	25103	48.8	
							45096		R3・6・30	01 貫流ボイラー	9.9 m2	73.1 L/h		低NOX型バーナー 液体燃焼機関	117 m3N/h 129.5 L/h	LSA重油 都市ガス(13A)	0.08 0	25103	48.8	
							45097		R3・6・30	01 貫流ボイラー	9.9 m2	73.1 L/h		油圧式バーナー 低NOX型バーナー	129.5 L/h 117 m3N/h	LSA重油 都市ガス(13A)	0.08 0	25103	48.8	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		中央区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
17360 東京住友ツインビルディング東館							45056		R3・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	253.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	253 L/h	A重油	0.3	25084	8.5	
1040033 新川 2－2 7－1 株式会社住友倉庫 5300005 大阪府大阪市北区中之島 3－2－1 8																				
17361 日本橋三丁目スクエア							45057		R3・6・1	29 ガスタービン(非常用)	308.0 L/h			液体燃焼機関	308 L/h	A重油	0.5	25087	55.9	
2520200 日本橋 3－9－1 日本橋三丁目スクエア管理組合 1580094 日本橋 3－9－1																				
17363 ホテルグランバツハ東京銀座							45061		R3・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	62.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	62 L/h	A重油	0.8	25089	63.7	
2520200 銀座 5－1 3－1 2 鹿島建設株式会社 1070051 東京都港区元赤坂 1－3－1																				
17377 N B F 八丁堀テラス							45138		H28・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	134.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	134 L/h	LSA重油	0.3	25134	5	
2520200 新川 2－2 0－1 5 日本ビルファンド投資法人 1030022 東京都中央区日本橋室町 2－3－1 室町古河三井ビルディング																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		中央区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ（m）	
17387 野村不動産日本橋大伝馬町ビル							45176		R3・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	66.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm以	66.8 L/h	LSA重油	0.5	25171	37.9	
1030011 日本橋大伝馬町 1－4																				
三菱UFJ信託銀行株式会社																				
1000005 東京都千代田区丸の内 1－4－5																				
17395 人形町 P R E X							45202		R3・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	59.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	59 L/h	軽油	0.001	25187	44.3	
2520200 日本橋堀留 1－9－8																				
株式会社SMBC信託銀行																				
1000005 東京都千代田区丸の内 1－3－2																				
17407 勝どき東地区第一種市街地再開発事業施設建物A棟							45288		R4・2・1	29 ガスタービン(非常用)	546.0 L/h			液体燃焼機関	546 L/h	A重油	0.3	25225	35.7	
2520200 勝どき 4－1 5 0 1 外																				
勝どき東地区市街地再開発組合																				
1040054 東京都中央区勝どき 2－1 8－1 黎明スカイレジテル7 1 5号室																				
17417 兜町第一平和ビル							45361		R3・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	136.9 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	136.9 L/h	A重油	0.3	25256	38.3	
1030026 日本橋兜町 5－1																				
平和不動産株式会社																				
1030026 東京都中央区日本橋兜町 1－1 0																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		中央区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
17425 A. I. N i h o m b a s h i E A S T							45387		R3・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	58.1 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	58.1 L/h	軽油	0.001	25271	44.9	
2520200 日本橋箱崎町3 0－1																				
M i T A S U N株式会社																				
1050004 東京都港区新橋 1－1 8－1 6																				
17428 (仮称) ホテルモンテエルマーナ東京日本橋							45401		R4・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	66.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	66.8 L/h	A重油	0.5	25286	43.1	
2520200 日本橋 3－3－1 5																				
マルイト株式会社																				
5560017 大阪府大阪市浪速区湊町 1－2－3 マルイト 難波ビル																				
17432 Y A N M A R T O K Y O						*	45452		R4・1・1	29 ガスタービン(非常用)	358.0 L/h			液体燃焼機関	358	軽油	0.005	25320	70.2	
2520200 八重洲 2－1－1							45453		R3・12・1	31 ガス機関(常用)稀薄燃焼	102.4 L/h			ガス専焼機関	91.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	25359	69.9	
セイレイ興産株式会社																				
5300013 大阪府大阪市北区茶屋町 1－3 2																				
17433 日本橋茅場町 P J							45417		R4・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	67.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	67 L/h	A重油	0.8	25294	52.3	
2520200 日本橋茅場町 2－1 2－7																				
野村不動産株式会社																				
1600023 東京都新宿区西新宿 1－2 6－2																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		中央区		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
17447 関電不動産八重洲ビル							45464		R4・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	85.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	85 L/h	LSA重油	0.5	25329	59.4		
2520200 京橋1ー11ー1																					
三井住友信託銀行株式会社																					
1000005 東京都千代田区丸の内 1ー4ー1																					
17449 両羽協和東京ビル							45482		R4・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	81.9 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	81.9 L/h	LSA重油	0.3	25338	57.9		
2520200 京橋 2ー5ー2 4																					
両羽協和株式会社																					
9900034 山形県山形市東原町 3ー9ー2																					
17456 （仮称）C D計画新築工事							45503		R4・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	68.4 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	68.4 L/h	軽油	0.001	25352	61.9		
2520200 銀座 8ー9ー1																					
株式会社三菱UFJ銀行																					
1000005 東京都千代田区丸の内 2ー7ー1																					
17482 ザ ロイヤルパーク キャンパス 銀座コリドー							45610		R4・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	56.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	56.2 L/h	A重油	0.5	25405	49.6		
2520200 銀座 6ー2ー1 1																					
三菱地所ホテルズ&リゾーツ株式会社																					
1070062 東京都港区南青山 1ー1ー1																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		中央区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ（m）	
17483 （仮称）ペルーナ銀座7丁目計画							45611		R4・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	68.4 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	68.4 L/h	軽油	0.001	25402	44.1	
2520200 銀座7－2－17																				
株式会社ペルーナ																				
3620036 埼玉県上尾市宮本町4－2																				
17504 勝どき東地区一種市街地再開発事業施設建築物A1地区新築工事							45696		R4・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	269.6 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	269.6 L/h	軽油	0.001	25453	10.3	
2520200 勝どき4－6																				
勝どき東地区市街地再開発組合																				
1040054 東京都中央区勝どき4－13－6																				
17511 メゾンカルム日本橋馬喰町							45718		R4・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	64.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	64.5 L/h	軽油	0.001	25468	52.9	
2520200 日本橋馬喰町1－4－16																				
清和総合建物株式会社																				
1000005 東京都千代田区丸の内1－6－1																				
17516 興和株式会社 東京支店							45730		R4・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	81.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	81.8 L/h	A重油	0.5	25476	9.7	
2520200 日本橋本町3－4－14																				
興和株式会社																				
1030027 東京都中央区日本橋橋本町3－4－14																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		中央区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
17524 パークホームズ日本橋時の鐘通り 2520200 日本橋本町4－10 レジル株式会社 1000000 東京都千代田区丸の内1－8－1							45748		R4・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	81.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	81.8 L/h	A重油	0.5	25483	59.2	
17568 PM0八丁堀V 2520200 入船2－2－2 野村不動産株式会社 1080023 東京都港区芝浦1－1－1							46033		R5・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	56.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	56.2 L/h	A重油	0.5	25626	49.1	
17590 （仮称）晴海三丁目計画（オフィス棟） 2520200 晴海3－2 株式会社みずほ銀行 1000004 東京都千代田区大手町1－5－5							46107		R5・3・31	29 ガスタービン(非常用)	1225.0 L/h			液体燃焼機関 ガス専焼機関	1225 L/h 678 L/h	A重油 都市ガス(13A)	0.3 0	25663	99.6	
							46108		R5・3・31	29 ガスタービン(非常用)	1225.0 L/h			ガス専焼機関 液体燃焼機関	678 L/h 1225 L/h	A重油 都市ガス(13A)	0.3 0	25663	99.6	
17593 G A R E N 1040061 銀座3－5－4 中埜産業株式会社 4750852 愛知県半田市北末広町10							46117		R5・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	71.9 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	71.9 L/h	軽油	0.001	25666	66.3	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		中央区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
17599 （仮称）晴海五丁目西地区第一種市街地再開発事業 第5-5街区T棟（共用・店舗施設） 2520200 晴海５－９ 三菱地所レジデンス株式会社 1000004 東京都千代田区大手町１－９－２							46132		R5・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	193.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	193.5 L/h	A重油	0.5	25676	3.5	
17600 ヒューリック銀座一丁目ビル 2520200 銀座１－１３－１ ヒューリック株式会社 1030011 東京都中央区日本橋大伝馬町７－３							46133		R5・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	53.3 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	53.3 L/h	A重油	0.8	25677	45.9	
17604 八重洲Kビル 2520200 八重洲２－１－８ 株式会社柿本商会 9200000 石川県金沢市藤江南２－２ 8							46158		R5・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	62.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	62.5 L/h	A重油	0.8	25718	53.5	
17620 ザ ロイヤルパークホテル銀座 6 丁目 1040061 銀座 6－１ 6－１ 2 三菱地所ホテルズ＆リゾーツ株式会社 1070062 東京都港区南青山 1－１－１							46204		R5・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	72.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	72.8 L/h	A重油	0.5	25752	52.8	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		中央区		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
17623 ヤマト運輸株式会社銀座ビル							46236		R5・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	66.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	66.8 L/h	A重油	0.5	25790	33.4		
2520200 銀座 2－1 6－1 0 ヤマトエナジーマネジメント株式会社																					
1040061 東京都中央区銀座 2－1 6－1 0																					
17627 コートヤード・マリオット銀座東武ホテル							46254		R5・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	144.4 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	144.4 L/h	A重油	0.8	25797	44.2		
2520200 銀座 6－1 4－1 0 東武ビルマネジメント株式会社																					
1310045 東京都墨田区押上 2－1 2－7 セトル中之郷 1F																					
17628 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー							46256		R5・8・1	29 ガスタービン(非常用)	124.0 L/h			液体燃焼機関	124 L/h	A重油	0.3	25802	41		
2520200 八重洲 2－2－1 八重洲セントラルタワー管理組合 管理者 三井不動産株式会社																					
1040028 東京都中央区八重洲2-2-1																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		中央区		令和8年3月31日																			
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設			
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)				
17630 東京晴海水素ステーション 1040053 晴海５－２－１２ E N E O S株式会社 1008162 東京都千代田区大手町１－１－２							46258		R5・10・1	02 ガス発生炉	73.2 L/h			ガスバーナー ガスバーナー ガスバーナー ガスバーナー ガスバーナー ガスバーナー ガスバーナー	2.4 m3N/h 69.6 m3N/h 69.6 m3N/h 2.4 m3N/h 69.6 m3N/h 2.4 m3N/h 69.6 m3N/h 2.4 m3N/h	その他(気体燃料) 都市ガス(13A)	0 0	25814	4.3				
17631 TODA BUILDING 2520200 京橋１－７－１ 戸田建設株式会社 1040031 東京都中央区京橋１－７－１				*	*	*	46261		R5・11・15	01 冷温水発生機	29.9 m2	67.9 L/h		低NOX型バーナー	108.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	25799	164.3				
							46262		R5・11・15	01 冷温水発生機	29.9 m2	67.9 L/h		低NOX型バーナー	108.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	25799	164.3				
							46263		R5・11・15	01 冷温水発生機	33.4 m2	75.7 L/h		低NOX型バーナー	121.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	25799	164.3				
							46413		R5・12・1	31 ガス機関(常用)稀薄燃焼	173.9 L/h			ガス専焼機関	155.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	25882	164.3				
							46414		R5・12・1	31 ガス機関(常用)稀薄燃焼	173.9 L/h			ガス専焼機関	155.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	25882	164.3				
							46467		R6・2・1	29 ガスタービン(非常用)	1286.0 L/h			液体燃焼機関	1286 L/h	A重油	0.3	25907	163.8				
17636 株式会社田中貴金属グループ 田中貴金属ビル 2520200 日本橋茅場町２－６－６ 株式会社田中貴金属グループ 1000005 東京都中央区日本橋茅場町２－６－６							46290		R5・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	72.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未満)	72.8 L/h	A重油	0.5	25818	38.3				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		中央区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
17659 中央区晴海特別出張所（仮称）等複合施設建設工事 2520200 晴海４－８、９ 大栄電気株式会社 1040043 東京都中央区湊１－１４－１５							46362		R5・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	74.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	74.5 L/h	軽油	0.001	25853	28	
17660 銀座 博品館 2520200 銀座８－８－１１ 株式会社 博品館 1040061 東京都中央区銀座８－８－１１							46363		R5・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	64.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	64 L/h	軽油	0	25852	40.2	
17689 ヤマト本社ビルA棟・B棟 2520200 銀座２－１２－１６・１８ みずほ信託銀行株式会社 1000005 東京都千代田区丸の内１－３－３							46474		R6・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	128.4 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	128.4 L/h	A重油	0.3	25916	60.1	
							46521		R6・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	128.4 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	128.4 L/h	A重油	0.3	25949	60.4	
17692 豊海地区第一種市街地再開発事業 1040055 豊海町２－２４ 豊海地区市街地再開発組合 1040055 東京都中央区豊海町２－２４							46477		R6・2・1	29 ガスタービン(非常用)	1225.0 L/h			液体燃焼機関	1225 L/h	A重油	0.3	25921	193.6	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		中央区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
17700 （仮称）八重洲一丁目計画							46507		R6・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	54.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	54.5 L/h	軽油	0.001	25942	58.3	
2520200 八重洲１－１０１－２外																				
合同会社　八重洲一丁目開発																				
1000005 東京都千代田区丸の内3－1－1　東京共同会計事務所内																				
17713 （仮称）SMC株式会社本社計画							46549		R6・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	81.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	81.8 L/h	A重油	0.8	25975	47.9	
1040031 京橋１－４他																				
SMC株式会社																				
1010021 東京都千代田区外神田４－１４－１																				
17719 （仮称）新Ginza Sony Park　新設工事							46620		R6・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	56.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	56.2 L/h	LSA重油	0.5	25980	33.9	
2520200 銀座５－３－１																				
ソニー企業株式会社																				
1040061 東京都中央区銀座4-2-11　ヒューリック銀座数寄屋橋ビル7階																				
17732 SAYEGUSA　BUILDING							46667		R6・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	66.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	66.8 L/h	LSA重油	0.5	26018	48.8	
2520200 銀座３－５－１２																				
株式会社ギンザのサエグサ																				
1040061 東京都中央区銀座３－５－１２																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		中央区		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
17740 （仮称）八丁堀一丁目計画新築工事 1040032 八丁堀 1－2－8 住友商事株式会社 1000004 東京都千代田区大手町 2－3－2							46688		R6・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	63.0 L/h				ディーゼル(シリンダー内径400mm未	63 L/h	A重油	0.8	26034	52	
17770 鹿島建設株式会社 1040061 銀座 1－6－5 鹿島建設株式会社 1070051 東京都港区元赤坂 1－3－1							46807		R6・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	63.0 L/h				ディーゼル(シリンダー内径400mm未	63 L/h	A重油	0.8	26109	51.5	
17774 浜町センタービル（電事法） 1030007 日本橋浜町 2－3 1－1 三井不動産株式会社 1030022 東京都中央区日本橋室町 2－1－1							46825		H4・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	228.6 L/h				ディーゼル(シリンダー内径400mm未	228.6 L/h	LSA重油	0.1	26120	37.5	
17793 銀座ウォールビル 1040061 銀座 6－1 3－1 6 三井住友信託銀行株式会社 1080014 東京都港区芝 3－3 3－1							46879		R6・10・1	29 ガスタービン(非常用)	121.0 L/h				液体燃焼機関	121 L/h	LSA重油	0.3	26156	43.9	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		中央区		令和8年3月31日																		
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設		
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ（m）			
17798 キャプション by Hyatt 兜町 東京							46901		R6・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	66.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	66.8 L/h	LSA重油	0.5	26173	50.5			
2520200 日本橋兜町 1 2－1 他																						
平和不動産株式会社																						
1030026 東京都中央区日本橋兜町 1－1 0																						
17799 晴海五丁目西地区第一種市街地再開発事業第 5－6 街区 T 棟							46902		R6・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	214.9 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	214.9 L/h	LSA重油	0.5	26174	4.2			
2520200 晴海 5－5 0 4																						
住友不動産株式会社																						
1600023 東京都新宿区西新宿 2－4－1																						
17801 銀座六丁目プロジェクト							46908		R6・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	102.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	102.7 L/h	LSA重油	0.5	26177	65.4			
2520200 銀座 6－9－2、3、4																						
みずほ信託銀行株式会社																						
1000005 東京都千代田区丸の内 1－3－3																						
17803 東京ガスエンジニアリングソリューションズ（株）日本橋地域冷暖房センター第2プラント							47088		R7・3・20	01 冷温水発生機	53.3 m2	151.4 L/h		ガスバーナー	253.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	26181	38.7			
							47089		R7・3・20	01 冷温水発生機	53.3 m2	151.4 L/h		ガスバーナー	253.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	26181	38.7			
							47090		R7・3・20	01 冷温水発生機	53.3 m2	158.3 L/h		ガスバーナー	253.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	26181	38.7			
							47091		R7・3・20	01 冷温水発生機	53.3 m2	158.3 L/h		ガスバーナー	253.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	26181	38.7			
2520200 八重洲 1－6、7、8の一部及び9																						
東京ガスエンジニアリングソリューションズ 株式会社				*	*	*																
1080022 東京都港区海岸 1－2－3																						

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		中央区		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
17805 東日本銀行本店ビル建替プロジェクト							46933		R6・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	106.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	106 L/h	A重油	0.8	26186	51.1		
2520200 日本橋3－1 1－2																					
三井住友信託銀行株式会社																					
1000005 東京都千代田区丸の内 1－4－1																					
17811 (仮称) 銀座ビル建替計画							46944		R6・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	81.9 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	81.9 L/h	LSA重油	0.5	26201	59.5		
2520200 銀座 1－7－1 0																					
ヒューリック株式会社																					
1030011 東京都中央区日本橋大伝馬町 7－3																					
17820 京橋第一生命ビルディング建替計画							46972		R7・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	81.9 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	81.9 L/h	LSA重油	0.5	26217	57.1		
2520200 京橋 2－4－1 3、1 4、1 5、1 6																					
第一生命保険株式会社																					
1000006 東京都千代田区有楽町 1－1 3－1																					
17823 東京駅前八重洲一丁目東B地区第一種市街地再開発事業施設建築物等新築計画							46979		R7・2・1	29 ガスタービン(非常用)	1433.0 L/h			ガス専焼機関	1271 m3N/h	LSA重油	0.3	26233	44.3		
2520200 八重洲 1－2 0 1、2 0 3、2 0 5、2 0 7番地の各一部														液体燃焼機関	1433 L/h	都市ガス(13A)	0				
東京駅前八重洲一丁目東B地区市街地再開発組合							46980		R7・2・1	29 ガスタービン(非常用)	1433.0 L/h			ガス専焼機関	1271 m3N/h	LSA重油	0.3	26234	44.3		
1040028 東京都中央区八重洲 1－7－1 7															液体燃焼機関	1433 L/h	都市ガス(13A)	0			

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		中央区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
17839 東京駅前八重洲一丁目東B地区GE発電所 2520200 八重洲 1－6 東京ガスエンジニアリングソリューション株 式会社 1080022 東京都港区海岸 1－2－3 汐留芝離宮ビル ディング				*	*	*	47046		R7・3・1	31 ガス機関(常用)稀 薄燃烧	244.0 L/h			ガス専焼機関	219 m3N/h	都市ガス(13A)	0	26265	38.7	
							47047		R7・3・1	31 ガス機関(常用)稀 薄燃烧	244.0 L/h			ガス専焼機関	219 m3N/h	都市ガス(13A)	0	26266	38.7	
17850 日本橋一丁目中地区第一種市街地再開発事業 (C街区) 2520200 日本橋 1－3 2 日本橋一丁目中地区市街地再開発組合 1030023 東京都中央区日本橋本町 1－4－3							47107		R7・3・1	29 ガスタービン(非常 用)	893.0 L/h			ガス専焼機関 液体燃烧機関	793 m3N/h 893 L/h	LSA重油 都市ガス(13A)	0.1 0	26286	120	
17859 (仮称) 小舟町プロジェクト 2520200 日本橋小舟町 1－1 他 DEH 1 株式会社 1000004 東京都千代田区大手町 1－2－ 1 OtemachiOneタワー6階							47132		R7・3・1	29 ガスタービン(非常 用)	1575.0 L/h			液体燃烧機関	1575 L/h	LSA重油	0.3	26293	59.7	
							47133		R7・3・1	29 ガスタービン(非常 用)	1575.0 L/h			液体燃烧機関	1575 L/h	LSA重油	0.3	26294	59.7	
							47134		R7・3・1	29 ガスタービン(非常 用)	1575.0 L/h			液体燃烧機関	1575 L/h	LSA重油	0.3	26295	59.7	
							47141		R7・4・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	56.2 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	56.2 L/h	LSA重油	0.5	26312	45	
17868 (仮称) 日本橋本町東計画新築工事 2520200 日本橋本町 1－9 三井不動産株式会社 1030022 東京都中央区日本橋室町 2－1－1							47149		R7・6・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	106.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	106 L/h	A重油	0.8	26326	53	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		中央区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ（m）	
17877 （仮称）中央区新川二丁目計画							47194		R7・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	53.3 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	53.3 L/h	A重油	0.8	26346	40.3	
2520200 新川 2－1 2－1 6																				
関東 I T ソフトウェア健康保険組合																				
1690073 東京都新宿区百人町 2－2 7－6																				
17881 稲畑産業株式会社東京本社ビル							47210		R7・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	64.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	64.5 L/h	LSA重油	0.1	26354	44.3	
2520200 日本橋本町 2－8－2																				
稲畑産業株式会社																				
5420081 大阪府大阪市中央区南船場 1－1 5－1 4																				
17882 月島三丁目北地区第一種市街地再開発事業（A 街区）							47211		R7・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	263.1 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	263.1 L/h	LSA重油	0.5	26355	13.8	
2520200 月島 3－1 8																				
月島三丁目北地区市街地再開発組合																				
1040052 東京都中央区月島 1－3－2																				
17885 長瀬産業（株）東京本社ビル新築計画							47241		R7・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	223.3 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	223.3 L/h	灯油	0.5	26373	61.6	
2520200 日本橋小舟町 5－1																				
長瀬産業株式会社																				
1000004 東京都千代田区大手町 2－6－4																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		中央区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
17893 日本橋一丁目エネルギーセンター 2520200 日本橋一丁目4～12 三井不動産TEPCOエナジー株式会社 1030022 東京都中央区日本橋室町三丁目2番1号				*	*	*	47281		R7・11・12	01 貫流ボイラー	9.9 m2	106.4 L/h		低NOX型バーナー	170.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	26379	118.6	
							47282		R7・11・12	01 貫流ボイラー	9.9 m2	106.4 L/h		低NOX型バーナー	170.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	26379	118.6	
							47283		R7・11・12	01 貫流ボイラー	9.9 m2	106.4 L/h		低NOX型バーナー	170.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	26379	118.6	
							47284		R7・11・12	01 貫流ボイラー	9.9 m2	106.4 L/h		低NOX型バーナー	170.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	26379	118.6	
							47285		R7・11・12	01 貫流ボイラー	9.9 m2	106.4 L/h		低NOX型バーナー	170.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	26379	118.6	
							47286		R7・11・12	01 貫流ボイラー	9.9 m2	106.4 L/h		低NOX型バーナー	170.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	26379	118.6	
							47287		R7・11・12	01 貫流ボイラー	9.9 m2	106.4 L/h		低NOX型バーナー	170.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	26379	118.6	
							47288		R7・11・12	01 貫流ボイラー	9.9 m2	106.4 L/h		低NOX型バーナー	170.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	26379	118.6	
							47289		R7・11・12	01 貫流ボイラー	9.9 m2	106.4 L/h		低NOX型バーナー	170.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	26379	118.6	
							47290		R7・11・12	01 貫流ボイラー	9.9 m2	71.6 L/h		低NOX型バーナー 油圧式バーナー	114.6 m3N/h 126.8 L/h	LSA重油 都市ガス(13A)	0.07 0	26379	118.6	
							47291		R7・11・12	01 貫流ボイラー	9.9 m2	71.6 L/h		低NOX型バーナー 油圧式バーナー	114.6 m3N/h 126.8 L/h	LSA重油 都市ガス(13A)	0.07 0	26379	118.6	
							47292		R7・11・12	01 貫流ボイラー	9.9 m2	71.6 L/h		低NOX型バーナー 油圧式バーナー	114.6 m3N/h 126.8 L/h	LSA重油 都市ガス(13A)	0.07 0	26379	118.6	
							47293		R7・11・12	01 貫流ボイラー	9.9 m2	71.6 L/h		低NOX型バーナー 油圧式バーナー	114.6 m3N/h 126.8 L/h	LSA重油 都市ガス(13A)	0.07 0	26379	118.6	
							47294		R7・11・3	01 貫流ボイラー	9.9 m2	71.6 L/h		低NOX型バーナー 油圧式バーナー	114.6 m3N/h 126.8 L/h	LSA重油 都市ガス(13A)	0.07 0	26379	118.6	
							47295		R7・11・3	01 貫流ボイラー	9.9 m2	71.6 L/h		低NOX型バーナー 油圧式バーナー	114.6 m3N/h 126.8 L/h	LSA重油 都市ガス(13A)	0.07 0	26379	118.6	
							47296		R7・11・3	01 貫流ボイラー	9.9 m2	71.6 L/h		低NOX型バーナー 油圧式バーナー	114.6 m3N/h 126.8 L/h	LSA重油 都市ガス(13A)	0.07 0	26379	118.6	
							47297		R7・11・3	01 貫流ボイラー	9.9 m2	71.6 L/h		低NOX型バーナー 油圧式バーナー	114.6 m3N/h 126.8 L/h	LSA重油 都市ガス(13A)	0.07 0	26379	118.6	
							47419		R6・11・1	31 ガス機関(常用)稀薄燃焼	1677.0 L/h			ガス専焼機関	1497 m3N/h	都市ガス(13A)	0	26420	117.6	乾式排煙脱硝装置
							47420		R6・11・1	31 ガス機関(常用)稀薄燃焼	1677.0 L/h			ガス専焼機関	1497 m3N/h	都市ガス(13A)	0	26420	117.6	乾式排煙脱硝装置

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		中央区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
							47421		R6・4・1	29 ガスタービン(非常 用)	2121.0 L/h			ガス専焼機関 液体燃焼機関	1175 L/h 2121 L/h	LSA重油 都市ガス(13A)	0.02 0	26421	120.1	
							47422		R6・4・1	29 ガスタービン(非常 用)	1838.0 L/h			ガス専焼機関 液体燃焼機関	1018 L/h 1838 L/h	LSA重油 都市ガス(13A)	0.02 0	26421	120.1	
							47423		R6・4・1	29 ガスタービン(非常 用)	1838.0 L/h			ガス専焼機関 液体燃焼機関	1175 L/h 1497 L/h	LSA重油 都市ガス(13A)	0.02 0	26422	120.1	
							47424		R6・4・1	29 ガスタービン(非常 用)	1439.0 L/h			ガス専焼機関 液体燃焼機関	501 L/h 1838 L/h	LSA重油 都市ガス(13A)	0.1 0	26422	120.1	
17894 WORKVILLA YAESU 2520200 京橋 1－1 8－1 住友商事株式会社 1000004 千代田区大手町 2－3－2 大手町プレイス イーストタワー							47311		R7・9・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	102.7 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	102.7 L/h	A重油	0.8	26381	53.9	
17906 国分第二本社ビル 2520200 八重洲 1－1 0 3－2 国分グループ本社株式会社 1030027 東京都中央区日本橋 1－1－1							47371		R7・12・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	102.7 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	102.7 L/h	LSA重油	0.5	26408	64.5	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		中央区		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
17943 （仮称）三井リンクラボ新砂1丁目新築工事							47611		R8・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	106.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	106 L/h	A重油	0.8	26501	23		
2520200 新砂1－3－15																					
三井不動産株式会社																					
1030022 東京都中央区日本橋室町2－1－1																					
17949 東京駅前八重洲一丁目東A地区第一種市街地再開発事業施設建築物新築工事							47631		R8・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	103.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	103.5 L/h	LSA重油	0.3	26521	43.2		
2520200 京橋1－2－4八重洲ノリオビル8階																					
東京駅前八重洲一丁目東A地区第一種市街地再開発組合																					
1040028 東京都中央区八重洲1－4－16																					