

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		台東区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ（m）	
04141 三筋湯							28955		H8・3・1	01 浴場用ボイラー	13.0 m2			油圧式バーナー	L/h	A重油 木材	0.66 0.07	17338	23	
111-0055 三筋 2－1 3－2 富沢浴場株式会社 111-0055 東京都台東区三筋 2－1 3－2																				
04220 浅草ビューホテル				*			41053		H28・1・20	01 貫流ボイラー	9.8 m2	88.6 L/h		低NOX型バーナー	141.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	04999	110.5	
111-0035 西浅草 3－1 7－1							41054		H28・1・20	01 貫流ボイラー	9.8 m2	88.6 L/h		低NOX型バーナー	141.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	04999	110.5	
日本ビューホテル株式会社							41055		H28・1・20	01 貫流ボイラー	9.8 m2	88.6 L/h		低NOX型バーナー	141.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	04999	110.5	
111-0035 東京都台東区西浅草 3－1 7－1																				
04222 日本郵便株式会社 浅草郵便局							08245		H8・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	141.3 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	114.3 L/h	A重油	0.5	05002	42.2	
1118799 西浅草 1－1－1 日本郵便株式会社 1000004 東京都千代田区大手町 2－3－1																				
04224 株式会社 アブアブ赤札堂							30572		H14・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	79.6 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	79.6 L/h	A重油	0.8	18119	39.9	
110-0005 上野 4－8－4 株式会社 アブアブ赤札堂 110-0005 東京都台東区上野 4－8－4																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		台東区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
04228 上野学園 上野キャンパス 110-0015 東上野4－2 4－1 2 学校法人 上野学園 110-0015 東京都台東区東上野4－2 4－1 2							35114		H19・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	80.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	80 L/h	A重油	0.8	19872	69.4	
04234 上野三和ビル 110-0015 東上野1－1 4－4 今橋地所株式会社 541-0042 大阪府大阪市中央区今橋2－2－2							08263		H2・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	71.9 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	71.9 L/h	LSA重油	0.5	05014	41.9	
04245 角えび 111-0031 千束4－4 1－1 6 角えび商事株式会社 111-0031 東京都台東区千束4－4 1－1 6							08277		H1・2・10	01 その他ボイラー	11.7 m2	64.4 L/h		油圧式バーナー	64.4 L/h	LSA重油	0.05	05025	9.3	
04246 雷門立花国際ビル 111-0034 雷門1－8－3 立花プロパティマネジメント株式会社 0 ?							08279		H1・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	60.4 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	60.4 L/h	軽油	0.3	05026	40.2	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		台東区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
04250 クミアイ化学工業株式会社 1100008 池之端 1－4－2 6 クミアイ化学工業株式会社 1100008 東京都台東区池之端 1－4－2 6							40229		H26・11・5	01 冷温水発生機	12.4 m2	53.6 L/h		低NOX型バーナー	85.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	05030	39	
04253 警視庁蔵前警察署 111-0051 蔵前 1－3－2 4 警視庁 100-0013 東京都千代田区霞が関 2－1－1							08287		H10・11・4	30 ディーゼル機関(非常用)	63.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	63 L/h	LSA重油	0.3	05032	26.2	
04256 京成上野ビル（丸井上野） 110-0005 上野 6－1 5－1 京成電鉄株式会社 2720021 千葉県市川市八幡 3－3－1							36638		H21・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	167.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	167.8 L/h	A重油	0.3	19695	50	
							44242		R1・12・7	01 貫流ボイラー	9.9 m2	70.9 L/h		低NOX型バーナー	113.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24553	49.9	
							44292		S47・10・1	01 炉筒煙管ボイラー	29.2 m2	116.2 L/h		ガスバーナー	186 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24579	51	
04259 国立科学博物館 110-0007 上野公園 7－2 0 独立行政法人国立科学博物館 110-0007 東京都台東区上野公園 7－2 0				*			08299		H9・9・15	29 ガスタービン(非常用)	132.0 L/h			液体燃焼機関	132 L/h	LSA重油	0.1	05039	28.3	
							31168		H15・2・15	01 冷温水発生機	27.1 m2	68.8 L/h		低NOX型バーナー	110 m3N/h	都市ガス(13A)	0	05040	30.3	
							31169		H15・2・15	01 冷温水発生機	27.1 m2	68.8 L/h		低NOX型バーナー	110 m3N/h	都市ガス(13A)	0	05040	30.3	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		台東区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ（m）	
04262 国立美術館 国立西洋美術館 110-0007 上野公園7ー7 独立行政法人国立美術館 1020091 東京都千代田区北の丸公園3ー1							08306		H9・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	122.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	122.2 L/h	軽油	0.2	05044	12.8	
							36530		H21・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	62.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	62 L/h	A重油	0.8	20634	2.5	
04276 日本郵便株式会社 上野郵便局 110-0004 下谷1ー5ー12 日本郵便株式会社 1000004 東京都千代田区大手町2ー3ー1 大手町プレイスウエストタワー							08323		H7・8・20	01 冷温水発生機	26.5 m2	72.0 L/h		低NOX型バーナー	115.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	05060	26.3	
							47518		R8・4・2	01 冷温水発生機	22.2 m2	65.6 L/h		低NOX型バーナー	104.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	05060	26.3	
04282 商工中金・第一生命上野ビル 110-0005 上野1ー10ー12 第一生命保険株式会社 100-0006 東京都千代田区有楽町1ー13ー1							08331		S62・7・1	29 ガスタービン(非常用)	222.0 L/h			液体燃焼機関	222 L/h	LSA重油	0.3	05066	53.8	
04290 CSタワー 1110053 浅草橋5ー20ー8 三菱UFJ信託銀行株式会社 1000005 東京都千代田区丸の内1ー4ー5							43877		H31・3・1	29 ガスタービン(非常用)	491.0 L/h			液体燃焼機関	491 L/h	A重油	0.3	24314	77	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		台東区		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
04291 上野鈴乃屋本店ビル							08345		H2・3・31	30 ディーゼル機関(非常用)	114.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	114.2 L/h	LSA重油	0.1	05075	38.1		
110-0005 上野 1－2 0－1 1																					
ユニゾ不動産株式会社																					
1040032 東京都中央区八丁堀 2－1 0－9																					
04292 株式会社センサー東京支店							40505		H27・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	54.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	54.5 L/h	軽油	0.001	22747	15		
111-0053 浅草橋 1－6－3																					
株式会社センサー																					
4600008 愛知県名古屋市中区栄2-13-7																					
04293 住友不動産上野ビル 5 号館							08347		H5・10・25	30 ディーゼル機関(非常用)	93.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	93.5 L/h	軽油	0.5	05077	55.1		
110-0014 北上野 1－1 0－1 4																					
住友不動産株式会社																					
163-0890 東京都新宿区西新宿 2－4－1																					
04297 株式会社 精養軒							08353		S56・10・15	01 セクショナルボイラー	12.7 m2	92.5 L/h		油圧式バーナー	92.5 L/h	LSA重油	0.08	05081	29		
110-0007 上野公園 4－5 8							08354		S56・11・15	01 セクショナルボイラー	12.7 m2	92.5 L/h		油圧式バーナー	92.5 L/h	LSA重油	0.08	05081	29		
株式会社 精養軒																					
110-0007 東京都台東区上野公園 4－5 8																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		台東区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ（m）	
04303 千束保健福祉センター 111-0031 千束 3－2 8－1 3 台東区 110-0015 東京都台東区東上野 4－5－6							08365		H5・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	61.6 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	61.6 L/h	軽油	0.5	05088	32.4	
04304 三ノ輪福祉センター 110-0011 三ノ輪 1－2 7－1 1 台東区 110-0015 東京都台東区東上野 4－5－6							08366		H6・1・5	29 ガスタービン(非常用)	269.0 L/h			液体燃焼機関	269 L/h	LSA重油	0.3	05089	40.4	
04308 台東区立浅草公会堂 111-0032 浅草 1－3 8－6 台東区 110-0015 東京都台東区東上野 4－5－6							45053		R3・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	103.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	103.7 L/h	軽油	0.001	25081	27.9	
04311 台東区立谷中小学校 110-0001 谷中 2－9－1 6 台東区立谷中小学校 110-0001 東京都台東区谷中 2－9－1 6							08375		H2・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	57.1 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	57.1 L/h	LSA重油	0.5	05098	19	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		台東区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
04312 台東区清川清掃車庫 1110022 清川 2－2 4－2 6 台東区 110-0005 東京都台東区東上野 4－5－6							08376		H11・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	63.3 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	63.3 L/h	軽油	0.05	05099	1.9	
04313 台東地方合同庁舎 110-0008 池之端 1－2－2 2 東京国税局 100-0004 東京都千代田区大手町 1－3－2							08377		H11・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	72.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	73.3 L/h	軽油	0.05	05100	37	
04324 山口ビル 7 110-0016 台東 4－1 9－9 三菱UFJ信託銀行株式会社 1000005 東京都千代田区丸の内 1－4－5							08395		H6・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	114.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	114.8 L/h	A重油	0.8	05111	44.8	
04331 東京地下鉄株式会社 銀座線上野事務所 110-0015 東上野 3－1 9－6 東京地下鉄株式会社 110-0015 東京都台東区東上野 3－1 9－6							08407		S62・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	116.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	116.5 L/h	A重油	0.8	05120	63	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		台東区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ（m）	
04336 浅草 R O X 111-0032 浅草 1－2 5－1 5 株式会社 T O R アセットインベストメント 1110032 東京都台東区浅草 1－2 5－1 5				*			08414		S61・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	194.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	194 L/h	A重油	0.8	05126	40	
							45315		R3・12・22	01 貫流ボイラー	9.9 m2	70.8 L/h		低NOX型バーナー	113.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	05125	53.4	
							45316		R3・12・22	01 貫流ボイラー	9.9 m2	70.8 L/h		低NOX型バーナー	113.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	05125	53.4	
							45317		R3・12・22	01 貫流ボイラー	9.9 m2	70.8 L/h		低NOX型バーナー	113.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	05125	53.4	
							45318		R3・12・22	01 貫流ボイラー	9.9 m2	70.8 L/h		低NOX型バーナー	113.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	05125	53.4	
04337 ヒューリック浅草一丁目 111-0032 浅草 1－4 2－4 ヒューリック株式会社 1030011 東京都中央区日本橋大伝馬町 7－3							08416		H2・2・28	30 ディーゼル機関(非常用)	55.1 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	55.1 L/h	LSA重油	0.3	05128	29.7	
04338 東京地下鉄株式会社 銀座線浅草駅 111-0032 浅草 1－1－3 東京地下鉄株式会社 110-0015 東京都台東区東上野 3－1 9－6							08417		H11・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	136.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	136.8 L/h	A重油	0.3	05129	34.2	
							08418		S62・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	58.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	58.2 L/h	A重油	0.8	05129	34.2	
04339 台東一丁目複合施設 110-0016 台東 1－2 5－7 都市基盤整備公団 東京支社 163-1390 東京都新宿区西新宿 6－5－1							08419		H12・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	54.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	54 L/h	軽油	0.5	05130	56.3	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		台東区		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ（m）		
04342 東武ビル							08422		S45・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	126.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	126 L/h	A重油	0.8	05133	38.6		
111-0033 花川戸 1－4－1																					
東武鉄道株式会社																					
131-0045 東京都墨田区押上 1－1－2																					
04346 株式会社 東横インホテル東横イン浅草							08429		H4・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	70.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	70.2 L/h	軽油	0.1	05137	39.9		
111-0031 千束 1－1 5－1																					
株式会社 東横イン																					
145-0074 東京都大田区東嶺町 7－1 2																					
04349 都民信用組合（本部）							08437		S54・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	69.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	69 L/h	A重油	0.8	05143	36		
110-0015 東上野 6－2－1																					
都民信用組合																					
116-0011 東京都荒川区西尾久 2－3 7－5																					
04355 東京芸術大学及び東京芸術大学美術館						*	08455		H9・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	90.4 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	90.4 L/h	A重油	0.8	05153	12.1		
1108714 上野公園 1 2－8							08456		H10・11・10	30 ディーゼル機関(非常用)	68.4 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	68.4 L/h	A重油	0.8	05155	14.2		
国立大学法人 東京芸術大学																					
1108714 東京都台東区上野公園 1 2－8																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		台東区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
04356 東京国立博物館 1108712 上野公園 1 3－9 東京国立博物館 1108712 東京都台東区上野公園 1 3－9				*			08465		H6・3・1	29 ガスタービン(非常用)	478.0 L/h			液体燃焼機関	478 L/h	LSA重油	0.3	05157	19.3	
							08466		H9・5・1	29 ガスタービン(非常用)	478.0 L/h			液体燃焼機関	478 L/h	LSA重油	0.1	05159	26.3	
							08467		H9・5・1	29 ガスタービン(非常用)	478.0 L/h			液体燃焼機関	478 L/h	LSA重油	0.1	05159	26.3	
							30962		H14・9・1	29 ガスタービン(非常用)	286.0 L/h			液体燃焼機関	286 L/h	LSA重油	0.3	18298	30.5	
							40304		H26・12・1	01 貫流ボイラー	9.9 m2	106.4 L/h		ガスバーナー	170.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	05158	26.3	
							40305		H26・12・1	01 貫流ボイラー	9.9 m2	106.4 L/h		ガスバーナー	170.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	05158	26.3	
							47083		R6・12・16	01 貫流ボイラー	9.9 m2	106.4 L/h		ガスバーナー	170.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	05158	26.3	
							47084		R6・12・16	01 貫流ボイラー	9.9 m2	106.4 L/h		ガスバーナー	170.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	05158	26.3	
							47085		R7・2・3	01 貫流ボイラー	9.7 m2	64.7 L/h		油圧式バーナー	64.7 L/h	LSA重油	0.5	05158	26.3	
04357 独立行政法人文化財研究所 東京文化財研究所 1100007 上野公園 1 3－4 3 独立行政法人文化財研究所 東京文化財研究所 1100007 東京都台東区上野公園 1 3－4 3							08470		H10・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	87.9 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	87.9 L/h	A重油	0.8	05162	2.7	
04362 東京都下水道局 蔵前処理場 111-0051 蔵前 2－1－8 東京都下水道局 163-8001 東京都新宿区西新宿 2－8－1							08482		H12・1・1	29 ガスタービン(非常用)	6869.0 L/h			液体燃焼機関	6869 L/h	灯油	0.015	05170	40.4	
							08483		H9・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	79.1 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	79.1 L/h	軽油	0.2	05170	40.4	
							38182		H23・10・1	29 ガスタービン(非常用)	6974.0 L/h			液体燃焼機関	6974 L/h	灯油	0.008	21445	44.4	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		台東区		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ（m）		
04363 東京都下水道局 山谷ポンプ所							08484		S57・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	50.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	50 L/h	LSA重油	0.1	05171	7		
111-0023 橋場 2－1－1 9																					
東京都下水道局																					
163-8001 東京都新宿区西新宿 2－8－1																					
04364 東京都下水道局 日本堤ポンプ所							08485		H9・9・15	29 ガスタービン(非常用)	426.0 L/h			液体燃焼機関	426 L/h	LSA重油	0.07	05174	21		
111-0032 浅草 5－7 3－1 2							08486		H10・11・16	29 ガスタービン(非常用)	426.0 L/h			液体燃焼機関	426 L/h	LSA重油	0.06	05174	21		
東京都下水道局							08489		H9・9・15	30 ディーゼル機関(非常用)	59.4 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	59.4 L/h	軽油	0.5	05175	10.4		
163-8001 東京都新宿区西新宿 2－8－1							30353		H13・12・1	29 ガスタービン(非常用)	1541.0 L/h			液体燃焼機関	1541 L/h	灯油	0.01	18004	15.8		
04369 東京文化会館							08505		S53・11・1	29 ガスタービン(非常用)	111.4 L/h			液体燃焼機関	111.4 L/h	灯油	0.015	05183	7.9		
1100016 上野公園 5－4 5																					
東京都																					
1600023 東京都新宿区西新宿 2－8－1																					
04373 東京都立産業貿易センター台東館							40390		H26・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	117.6 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	117.6 L/h	A重油	0.8	22688	49.5		
111-0033 花川戸 2－6－5																					
東京都立産業貿易センター台東館																					
111-0033 東京都台東区花川戸 2－6－5																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		台東区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
04381 株式会社 長堀ビル上野N. Sビル							08524		H4・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	58.6 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	58.6 L/h	軽油	0.5	05195	37.4	
111-0041 元浅草3－18－10																				
株式会社 長堀ビル																				
111-0041 東京都台東区元浅草3－18－10																				
04382 住友不動産上野ビル6号館							08525		H5・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	70.3 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	70.3 L/h	LSA重油	0.3	05196	46.9	
1100015 東上野5－24－8																				
三井住友信託銀行株式会社																				
1000005 東京都千代田区丸の内1－4－1																				
04386 東京日産自動車販売株式会社 東京日産台東ビル							08531		H4・6・1	29 ガスタービン(非常用)	240.0 L/h			液体燃焼機関	240 L/h	灯油	0.01	05200	40	
111-0041 元浅草2－6－6																				
三菱UFJ信託銀行株式会社																				
106-0032 東京都港区六本木6－2－31																				
04397 日本生命上野ビル							08546		S52・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	69.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	69 L/h	A重油	0.8	05212	57	
110-0015 東上野2－18－10																				
日本生命保険相互会社					*															
541-0042 大阪府大阪市中央区今橋3－5－12																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		台東区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ（m）	
04399 N T T 東日本 東京事業部 浅草ビル							35285		H19・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	190.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	190 L/h	軽油	0.001	19978	33.5	
111-0034 雷門 1－4－2																				
N T T 東日本株式会社																				
160-0023 東京都新宿区西新宿 3－1 9－2																				
04400 N T T 東日本 東京事業部 蔵前ビル							08555		H8・11・20	30 ディーゼル機関(非常用)	240.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	240 L/h	軽油	0.14	05218	35	
111-0051 蔵前 1－3－3 5							36022		H20・3・1	29 ガスタービン(非常用)	1601.0 L/h			バーナー以外	1601 L/h	軽油	0.001			
N T T 東日本株式会社							37793		H23・3・1	29 ガスタービン(非常用)	1601.0 L/h			バーナー以外	1601 kg/h	軽油	0.001	21206	38.7	
160-0023 東京都新宿区西新宿 3－1 9－2																				
04401 N T T 東日本 東京事業部 上野ビル							31256		H15・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	455.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	455.2 L/h	軽油	0.012			
110-0005 上野 5－2 4－1 1																				
N T T 東日本株式会社																				
160-0023 東京都新宿区西新宿 3－1 9－2																				
04402 N T T ドコモビジネス 白鬚ビル							08561		H5・9・15	30 ディーゼル機関(非常用)	463.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	463 L/h	軽油	0.5	05223	41	
111-0022 清川 2－2 5－1 9							08562		S59・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	357.4 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	357.4 L/h	軽油	0.39	05222	41	
N T T ドコモビジネス株式会社							37090		H13・1・1	29 ガスタービン(非常用)	1601.0 L/h					軽油	0.001			
1000004							44492		R2・3・1	29 ガスタービン(非常用)	1601.0 L/h			液体燃焼機関	1601 L/h	軽油	0.001	24691	46.8	
東京都千代田区大手町 2－3－1							44759		R2・10・21	29 ガスタービン(非常用)	1601.0 L/h			液体燃焼機関	1601 L/h	軽油	0.001	24860	46.7	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		台東区		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分 (％)	番号	高さ (m)		
04403 N T T 東日本 東京事業部 吉原ビル							08565		H9・9・21	30 ディーゼル機関(非常用)	140.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	140 L/h	軽油	0.14	05226	17.5		
111-0031 千束 3-25-11 N T T 東日本株式会社 160-0023 東京都新宿区西新宿 3-19-2																					
04406 日本マタイ株式会社 本社							08571		S64・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	58.6 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	58.6 L/h	軽油	0.5	05229	33.6		
111-0041 元浅草 2-6-7 日本マタイ株式会社 111-0041 東京都台東区元浅草 2-6-7																					
04413 J R 東日本 上野駅 110-0005 上野 7-1-1 東日本旅客鉄道株式会社 1510053 東京都渋谷区代々木 2-2-2							08586		S42・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	188.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	188.5 L/h	A重油	0.8	05237	12		
							40006		H27・1・1	29 ガスタービン(非常用)	1286.0 L/h			液体燃焼機関	1286 L/h	LSA重油	0.3	05238	20		
							40007		H27・1・1	29 ガスタービン(非常用)	1286.0 L/h			液体燃焼機関	1286 L/h	LSA重油	0.3	05238	20		
							44434		R2・2・1	29 ガスタービン(非常用)	1286.0 L/h			液体燃焼機関	1286 L/h	A重油	0.3	05238	20		
04420 ウインズ浅草ビル 111-0032 浅草 2-8-6 ヒューリック株式会社 1030011 東京都中央区日本橋大伝馬町 7-3							08594		H9・5・7	01 冷温水発生機	50.6 m2	119.3 L/h		低NOX型バーナー	191 m3N/h	都市ガス(13A)	0	05248	28.3		
							08595		H9・5・7	01 冷温水発生機	50.6 m2	119.3 L/h		低NOX型バーナー	191 m3N/h	都市ガス(13A)	0	05249	28.3		
							08598		H9・2・1	29 ガスタービン(非常用)	484.0 L/h			液体燃焼機関	484 L/h	軽油	0.2	05247	29.9		

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		台東区		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
04429 ホテルニューグリーン御徒町				*			27545		H12・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	62.0 L/h			液体燃焼機関	62 L/h	軽油	0.05	05259	45		
110-0005 上野5－15																					
株式会社ホテルニューグリーン																					
940-0061 新潟県長岡市城内町1－2－9																					
04431 ホテル スティング							08615		H3・7・15	01 その他ボイラー	6.7 m2	50.4 L/h		油圧式バーナー	50.4 L/h	LSA重油	0.08	05261	30.3		
111-0032 浅草2－25－5							08616		H3・7・15	01 その他ボイラー	6.7 m2	50.4 L/h		油圧式バーナー	50.4 L/h	LSA重油	0.08	05261	30.3		
有限会社 スティング																					
1110032 東京都台東区浅草2－25－5																					
04432 株式会社大丸松坂屋百貨店 上野店							39559		H26・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	204.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未満)	204 L/h	A重油	0.8	22144	10.3		
1100005 上野3－29－5、3－25－10、3－24－6																					
株式会社大丸松坂屋百貨店																					
1350042 東京都江東区木場2－19－11																					
04437 三浦屋							32849		H15・12・4	01 その他ボイラー	14.9 m2	80.5 L/h		油圧式バーナー	80.5 L/h	LSA重油	0.087	05271	15		
111-0031 千束4－16－12																					
第九商事株式会社																					
111-0031 東京都台東区千束4－41－16																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		台東区		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
04446 明治安田生命秋葉原昭和通りビル							08646		H4・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	71.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	71 L/h	LSA重油	0.1	05280	40.8		
110-0016 台東 2－9－4																					
明治安田生命保険相互会社																					
100-0005 東京都千代田区丸の内 2－1－1																					
13316 東京都台東区雷門地下駐車場							26507		H12・5・1	29 ガスタービン(非常用)	225.0 L/h			ガス専焼機関	225 L/h	LSA重油	0	16406	2.8		
111-0034 雷門 2																					
台東区																					
110-0015 東京都台東区東上野 4－5－6																					
13317 生涯学習センター							27812		H13・1・13	29 ガスタービン(非常用)	271.0 L/h			液体燃焼機関	271 L/h	軽油	0.05	16553	32.7		
1110035 西浅草 3－2 5－1 6																					
台東区																					
110-0015 東京都台東区東上野 4－5－6																					
13830 永寿総合病院				＊			29604		H13・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	126.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	126.8 L/h	灯油	0.05	17772	5.5		
1100015 東上野 2－2 3－1 6							30231		H13・11・29	01 冷温水発生機	4.9 m2	51.3 L/h		ガスバーナー	82 m3N/h	都市ガス(13A)	0	17944	36.3		
公益財団法人ライフ・エクステンション研究所							30232		H13・11・29	01 冷温水発生機	4.9 m2	51.3 L/h		ガスバーナー	82 m3N/h	都市ガス(13A)	0	17944	36.3		
1100015 東京都台東区東上野 2－2 3－1 6							41593		H28・11・1	31 ガス機関(常用)稀薄燃焼	94.2 L/h			ガス専焼機関	84 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23326	33.9		

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		台東区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
13910 アメ横センタービル 110-0005 上野４－７－８ 株式会社レーサム 1000013 東京都千代田区霞が関３－２－１							30111		H13・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	72.9 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	72.9 L/h	A重油	0.8	17887	18.8	
13911 東京地下鉄株式会社 日比谷線 仲御徒町駅 1100005 上野３－１９－６ 東京地下鉄株式会社 1100005 東京都台東区東上野３－１９－６							30113		H13・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	102.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	102.2 L/h	LSA重油	0.09	17889	2.3	
13945 住友不動産上野ビル9号館 1100014 北上野２－８－７ 住友不動産株式会社 1600023 東京都新宿区西新宿２－４－１							30242		H13・11・1	29 ガスタービン(非常用)	328.0 L/h			液体燃焼機関	358 L/h	A重油	0.3	17953	38.1	
13997 住友不動産上野ビル8号館 1100015 東上野6－9－3 住友不動産株式会社 1600023 東京都新宿区西新宿２－４－１							30412		H14・1・1	29 ガスタービン(非常用)	554.0 L/h			液体燃焼機関	554 L/h	A重油	0.3	18028	38.5	
							47192		R7・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	84.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	84 L/h	A重油	0.8	26344	59	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		台東区		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ（m）		
14358 バンダイ本社ビル							31877		H15・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	92.5 L/h					A重油	0.7				
1110043 駒形 1－4－8																					
株式会社バンダイ																					
1110043 東京都台東区駒形 1－4－8																					
14635 ベッコアメ浅草ビル							36708		H21・2・28	30 ディーゼル機関(非常用)	92.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	92.5 L/h	軽油	0	20742	33.9		
1110043 駒形 1－3－8							38523		H24・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	123.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	123.5 L/h	LSA重油	0.35	21616	19.2		
株式会社ベッコアメ・インターネット																					
1110043 台東区駒形 1－3－8																					
14636 ルネッサンスタワー上野池之端(共用施設)							33484		H16・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	71.9 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	71.9 L/h	軽油	0.05	19151	4.5		
1100008 池之端 2－1－3 5																					
ルネッサンスタワー上野池之端管理組合																					
1100008 東京都台東区池之端 2－1－3 5																					
14637 常磐新線 浅草駅							33485		H17・1・31	29 ガスタービン(非常用)	688.0 L/h			油圧式バーナー	688 L/h	灯油	0.01	19152	25.1		
1110032 浅草 2－1 1 地先																					
独立行政法人 鉄道建設・運輸施設支援機構																					
1100014 東京都台東区北上野 1－1 0－1 4																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		台東区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ（m）	
14798 ジェクサーフィットネス&スパ上野 1100005 上野7－1－1 J R東日本スポーツ株式会社 1700005 東京都豊島区南大塚3－33－1 J R大塚 南口ビル7階						*	44218		R1・11・20	01 その他ボイラー	22.0 m2	68.8 L/h		ガスバーナー	110 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24534	17.9	
							44219		R1・11・20	01 その他ボイラー	22.0 m2	68.8 L/h		ガスバーナー	110 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24535	17.9	
14922 台東区役所 1100015 東上野4－5－6 台東区 1100015 東京都台東区東上野4－5－6							34832		H18・10・1	29 ガスタービン(非常用)	121.0 L/h			液体燃焼機関	121 L/h	LSA重油	0.3	19729	4	
15062 TOWER RESIDENCE TOKYO(共用施設) 1100016 台東1－2－1 TOWER RESIDENCE TOKYO 管理組合法人 1100016 東京都台東区台東1－2－1							35353		H19・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	137.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未満)	137 L/h	軽油	0.005	20025	6.2	
15126 東京都立浅草高等学校 1110024 今戸1－8－13 東京都立浅草高等学校 1110024 東京都台東区今戸1－8－13							41657		H29・1・16	01 その他ボイラー	15.8 m2	70.8 L/h		低NOX型バーナー	113.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23360	14.8	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		台東区		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分 (％)	番号	高さ (m)		
15301 上野広小路駐車場							36147		H20・8・10	29 ガスタービン(非常用)	306.0 L/h			油圧式バーナー	306 L/h	A重油	0.3				
1100005 上野2 地内																					
台東区																					
1100005 東京都台東区上野4－5－6																					
15328 (仮称) 新台東病院							36240		H20・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	95.6 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	95.6 L/h	軽油	0.05	20512	36.9		
1110031 千束3－2 0																					
東京都台東区役所																					
1100015 東京都台東区東上野4－5－6																					
15453 台東区リバーサイドスポーツセンター体育館 大規模改修							36676		H21・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	57.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	57.5 L/h	軽油	0.005	20721	30		
1110024 今戸1－1－1 0																					
台東区																					
1100015 東京都台東区東上野4－5－6																					
15483 松坂屋上野店駐車場ビル							36741		H21・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	62.0 L/h					A重油	0.8	20767	9.2		
1100005 上野3－2 5																					
株式会社松坂屋																					
4600008 名古屋市中区栄3－1 6－1																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		台東区		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
15529 M P R 東上野ビル							36935		H21・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	54.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	54.5 L/h	軽油	0.05	20830	43.3		
1100015 東上野 6－2－1																					
三井住友信託銀行株式会社																					
1000005 東京都千代田区丸の内 1－4－1																					
15581 東上野四丁目ビルディング							37122		H22・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	162.0 L/h					LSA重油	0.3				
1100015 東上野 4－2 4－1 1																					
三菱UFJ信託銀行株式会社																					
1000005 東京都千代田区丸の内 1－4－5																					
15644 パークタワー上野池之端（共用施設）							37330		H22・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	57.4 L/h					A重油	0.3				
1100008 池之端 2－1－1																					
パークタワー上野池之端管理組合																					
1100008 東京都台東区池之端 2－1－1																					
15645 T I X T O W E R U E N O							37335		H22・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	147.9 L/h					A重油	0.3				
1100015 東上野 4－8－1																					
TIXTOWER UENO管理組合管理者 三菱地所プロパティマネジメント株式会社																					
1000005 東京都千代田区丸の内 2－2－3 丸の内仲通りビル2階																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		台東区		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
15662 TB東上野ビル							37368		H22・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	64.0 L/h						軽油	0.001	21021	48.1	
1100015 東上野3－19－7 戸部商事(株) 1000005 東京都千代田区丸の内3－4－1																					
15738 東京都美術館							37681		H22・12・1	29 ガスタービン(非常用)	288.1 L/h				液体燃焼機関	288.1 L/h	A重油	0.3	21155	13	
1100007 上野公園8－36 東京都 1600023 東京都新宿区西新宿2－8－1																					
15784 浅草タワー（共用施設）							37833		H23・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	167.4 L/h				ディーゼル(シリンダー内径400mm未	167.4 L/h	軽油	0.05	21241	4.6	
1110035 西浅草3－22－3 浅草タワー管理組合 1110035 東京都台東区西浅草3－22－3																					
16008 ヒューリック浅草橋ビル							38847		H24・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	117.7 L/h				ディーゼル(シリンダー内径400mm未	117.7 L/h	A重油	0.1	21794	57.5	
1110053 浅草橋1－22－16 ヒューリック株式会社 1030027 東京都中央区日本橋2－5－13																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		台東区		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
16097 正栄食品工業株式会社							39193		H25・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	70.4 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	70.4 L/h	A重油	0.3	21975	43		
1100006 秋葉原 5－7																					
正栄食品工業株式会社																					
1100006 東京都台東区秋葉原 5－7																					
16137 御徒町吉池本店ビル							39361		H25・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	87.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	87 L/h	軽油	0.001	22060	36.7		
1100005 上野 3－2 7－1 2																					
株式会社吉池																					
1100005 東京都台東区上野 3－2 7－1 2																					
16158 平和本社ビル							39462		H25・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	95.4 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	95.4 L/h	軽油	0.2	22102	71.7		
1100015 東上野 1－1 6－1																					
株式会社平和																					
1100015 東京都台東区東上野 1－1 6－1																					
16296 株式会社ジェイコム東京 台東ヘッドエンド							39937		H26・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	93.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	93 L/h	A重油	0.8	22396	17.4		
1110024 今戸 1－1 4－4																					
株式会社ジェイコム東京																					
1760002 東京都練馬区桜台 1－1－6																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		台東区		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ（m）		
16347 大江戸タワーレジデンス							40126		H26・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	62.0 L/h				ディーゼル(シリンダー内径400mm未	62 L/h	A重油	0.8	22540	4.3	
1110051 蔵前 2－1 6－4																					
株式会社トーエネック																					
4600008 愛知県名古屋市中区栄 1－3 1－2 3																					
16359 株式会社東天紅 上野店							40255		H26・10・1	31 ガス機関(常用)稀薄燃焼	93.8 L/h				ガス専焼機関	84 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22620	47.1	
1100008 池之端 1－4－1							40310		H26・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	87.6 L/h				ディーゼル(シリンダー内径400mm未	87.6 L/h	LSA重油	0.5	22650	47.7	
株式会社 東天紅					*																
1108707 東京都台東区池之端 1－4－1																					
16394 上野イーストタワー							40290		H26・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	263.0 L/h				ディーゼル(シリンダー内径400mm未	263 L/h	LSA重油	0.3	22641	110	
1100015 東上野 2－1 6－1																					
日本ビルファンド投資法人																					
1030022 東京都中央区日本橋室町 2－3－1 室町古河三井ビルディング16階																					
16422 東京楽天地浅草ビル							40403		H27・1・28	01 冷温水発生機	25.5 m2	63.2 L/h			ガスバーナー	101 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22695	21.7	
1110032 浅草 2－6－7							40404		H27・1・28	01 冷温水発生機	25.5 m2	63.2 L/h			ガスバーナー	101 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22695	21.7	
株式会社東京楽天地							40512		H27・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	105.0 L/h				ディーゼル(シリンダー内径400mm未	105 L/h	LSA重油	0.3	22749	17.4	
1300022 東京都墨田区江東橋 4－2 7－1 4																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		台東区		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
16540 医療法人社団哺育会 浅草病院							40940		H27・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	134.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	134 L/h	A重油	0.8	23013	35.9		
1110024 今戸 2－2 6－1 5																					
医療法人社団哺育会																					
1110024 東京都台東区今戸 2－2 6－1 5																					
16558 東京地下鉄株式会社 東上野四丁目第 1 ビル (仮称)							41017		H27・11・1	29 ガスタービン(非常用)	725.0 L/h			液体燃焼機関	725 L/h	LSA重油 都市ガス(13A)	0.3 0	23040	37.9		
1100015 東上野 4－2 5－1 8							41018		H27・11・1	29 ガスタービン(非常用)	725.0 L/h			液体燃焼機関	725 L/h	LSA重油 都市ガス(13A)	0.3 0	23041	37.9		
東京地下鉄株式会社																					
1100015 東京都台東区東上野 3－1 9－6																					
16574 アイエムタワー							41084		H28・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	64.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	64.5 L/h	軽油	0.001	23087	58.6		
1100015 東上野 1－1 4－7																					
アイエムプロパティ－合同会社																					
1100015 東京都台東区東上野 1－1 4－7																					
16632 オリックス上野 1 丁目ビル							41289		H28・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	77.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	77.2 L/h	LSA重油	0.5	23220	40.6		
1100005 上野 1－1－1 0																					
オリックス株式会社																					
1050013 東京都港区浜松町 2－4－1																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		台東区		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ（m）		
16867 秋葉原昭和通り計画							42620		H30・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	108.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	108 L/h	A重油	0.8	23827	55.2		
1100016 台東 1－3 0																					
清水建設株式会社																					
1040031 東京都中央区京橋 2－1 6－1																					
16923 下谷警察署							43987		R1・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	76.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	76.5 L/h	軽油	0.001	24390	17.2		
1100016 下谷 3－1 5－9																					
下谷警察署																					
1000005 東京都千代田区丸の内 3－8－1																					
16929 ブリリアタワー上野池之端							43091		H30・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	134.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	134 L/h	A重油	0.8	23952	2.6		
1100008 池之端 1－4－3 3																					
株式会社ファミリーネット・ジャパン																					
1056229 東京都港区愛宕 2－5－1																					
16958 PMO秋葉原北							43233		H30・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	70.4 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	70.4 L/h	A重油	0.5	24012	38.4		
1100016 台東 1－3 1－7																					
野村不動産マスターファンド投資法人																					
1600023 東京都新宿区西新宿8-5-1																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		台東区		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
17041 住友不動産秋葉原北ビル							43617		H30・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	148.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	148.8 L/h	A重油	0.5	24222	57		
1100005 上野５－２－１																					
住友不動産株式会社																					
1600023 東京都新宿区西新宿２－４－１																					
17169 京成上野駅 電気室							44196		R1・9・26	30 ディーゼル機関(非常用)	164.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	164 L/h	A重油	0.8	24511	2.5		
1100007 上野公園１－６０																					
京成電鉄株式会社																					
2720021 千葉県市川市八幡３－１－１																					
17238 トーセイホテルココネ上野御徒町							44484		R2・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	58.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	58.8 L/h	軽油	0.2	24695	62.3		
1100005 上野３－２３－９																					
トーセイ株式会社																					
1050001 東京都港区虎ノ門４－２－３																					
17272 日本農業新聞社屋建設工事							44630		R2・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	109.4 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	109.4 L/h	A重油	0.3	24785	39.1		
1100006 秋葉原２－３																					
株式会社日本農業新聞																					
1020082 東京都千代田区一番町２３－３																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		台東区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ（m）	
17392 上野フロンティアタワー 1100005 上野３－２４－６ J. フロント都市開発株式会社 1500045 東京都渋谷区神泉町８－１６							45192		H29・2・20	01 その他ボイラー	17.1 m2	57.3 L/h		低NOX型バーナー	91.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	25172	62.4	
							45193		H29・2・20	01 その他ボイラー	17.1 m2	57.3 L/h		低NOX型バーナー	91.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	25173	62.4	
							45230		H28・10・1	29 ガスタービン(非常用)	646.0 L/h			液体燃焼機関	646 L/h	LSA重油	0.1	25200	64.5	
17446 住友不動産上野御徒町ビル 1110041 元浅草３－７－１ 住友不動産株式会社 1600023 東京都新宿区西新宿２－４－１							45463		R4・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	81.9 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	81.9 L/h	A重油	0.5	25328	60	
17498 蔵前計画（仮称）新築工事 1110051 蔵前１－３－２５ 日本郵政不動産株式会社 1000004 東京都千代田区大手町２－３－１ 大手町プレイスウェストタワー24F							45669		R4・5・1	29 ガスタービン(非常用)	646.0 L/h			液体燃焼機関	646 L/h	LSA重油	0.1	25438	37.8	
							45691		R4・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	81.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	81 L/h	LSA重油	0.35	25447	54.2	
17549 浅草橋オフィスビルプロジェクト 1110053 浅草橋４－５７ 浅草橋不動産開発株式会社 1110053 東京都台東区浅草橋４－２－２							45926		R4・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	64.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	64.5 L/h	LSA重油	0.1	25564	36.3	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		台東区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
17556 （仮称）浅草西ビル新築工事							45968		R4・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	59.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	59 L/h	軽油	0.001	25576	34.3	
1110034 雷門2－1 7－9 株式会社三井住友銀行																				
1000005 東京都千代田区丸の内 1－1－2																				
17654 住友不動産秋葉原東ビル							46357		R5・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	81.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	81.8 L/h	A重油	0.5	25858	50	
1110053 浅草橋 5－2 1－1 住友不動産株式会社																				
1600023 東京都新宿区西新宿 2－4－1																				