

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		杉並区		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)		
07944 大黒湯 168-0063 和泉 1－3 4－2							28723		H5・12・1	01 浴場用ボイラー	26.7 m2			油圧式バーナー	30 L/h	A重油 廃油 木材	0.66 1 0.07	17160	23		
07956 岩崎通信機株式会社 168-0082 久我山 1－7－4 1 岩崎通信機株式会社 1680082 東京都杉並区久我山 1－7－4 1					*		33067		H16・9・11	01 貫流ボイラー	9.7 m2	53.4 L/h		ガスバーナー	85.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	09105	24.5		
							33068		H16・9・11	01 貫流ボイラー	9.7 m2	53.4 L/h		ガスバーナー ガスバーナー ガスバーナー	85.4 m3N/h 85.4 m3N/h 85.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	09105	24.5		
							33069		H16・9・11	01 貫流ボイラー	9.7 m2	53.4 L/h		ガスバーナー	85.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	09105	24.5		
							33092		H16・10・11	01 冷温水発生機	29.5 m2	71.0 L/h		ガスバーナー	113.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	09105	24.5		
07960 高井戸物流センター 1680072 高井戸東 4－1 0－1 7 小田急電鉄株式会社 1510053 東京都渋谷区代々木 2－2 8－1 2							14444		H5・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	60.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	60.5 L/h	軽油	0.45	09113	6.9		
							41100		H28・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	58.9 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	58.9 L/h	軽油	0.5	23077	8		
07964 荻窪タウンセブンビル 167-0043 上荻 1－9－1 荻窪タウンセブンビル株式会社 167-0043 東京都杉並区上荻 1－9－1					*		14452		S55・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	139.0 L/h			液体燃焼機関	139 L/h	A重油	0.8	09117	44		
							30516		H14・2・25	01 冷温水発生機	24.1 m2	88.1 L/h		ガスバーナー	140.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	09117	44		
							37035		H22・1・12	01 冷温水発生機	16.2 m2	66.4 L/h		低NOX型バーナー	106.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	09117	44		
							37036		H22・1・12	01 冷温水発生機	16.2 m2	66.4 L/h		低NOX型バーナー	66.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	09117	44		

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		杉並区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
07967 医療法人財団 荻窪病院 167-0035 今川3－1－2 4 医療法人財団 荻窪病院 167-0035 東京都杉並区今川3－1－2 4							39024		H25・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	93.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	93.2 L/h	A重油	0.3	21888	18.7	
							45927		R4・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	72.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	72.8 L/h	LSA重油	0.5	25565	28.1	
07971 医療法人財団 河北総合病院 166-0001 阿佐谷北1－7－3 医療法人財団 河北総合病院 166-0001 東京都杉並区阿佐谷北1－7－3							14475		H9・1・30	31 ガス機関(常用)三元触媒	47.3 L/h			ガス専焼機関	41.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	09130	10.7	
							33346		H17・1・31	30 ディーゼル機関(非常用)	53.4 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	53.4 L/h	A重油	0.3			
07972 Daiwa 荻窪タワー 167-0043 上荻1－2－1 大和証券オフィス投資法人 1040061 東京都中央区銀座6－2－1							30784		H4・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	154.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	154 L/h	LSA重油	0.3	18217	2.6	
							38608		H24・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	151.4 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	151.4 L/h	軽油	0.05	21670	3.6	
07973 神田川取水施設 168-0063 和泉4 東京都 163-8001 東京都新宿区西新宿2－8－1							14478		H10・11・1	29 ガスタービン(非常用)	458.0 L/h			液体燃焼機関	458 L/h	軽油	0.2	09132	14.4	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		杉並区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ（m）	
07976 タムス杉並病院 166-0012 和田 1－4 0－5 医療法人社団城東桐和会 1240024 東京都葛飾区新小岩 2－1－1							29960		H13・7・30	30 ディーゼル機関(非常用)	54.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	54.7 L/h	軽油	0.5	17851	11.2	
07980 警視庁荻窪警察署庁舎及び単身待機宿舍荻窪寮 167-0034 桃井 3－1－3 警視庁 100-0013 東京都千代田区霞が関 2－1－1							14487		H4・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	60.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	60.5 L/h	軽油	0.45	09139	22	
07987 学校法人 佼成学園中・高等学校 166-0012 和田 2－6－2 9 学校法人 佼成学園 1660012 東京都杉並区和田 2－6－2 9							14505		H6・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	56.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	56.7 L/h	A重油	0.8	09150	17.3	
07989 コンパクトコンピュータ株式会社 荻窪事業所 167-0043 上荻 1－2－1 コンパクトコンピュータ株式会社 140-0002 東京都品川区東品川 2－2－2 4							14513		H12・1・1	31 ガス機関(非常用)対策なし	77.9 L/h			ガス専焼機関	68 m3N/h	都市ガス(13A)	0	09153	2.6	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		杉並区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
07991 サミット株式会社 永福町支店 168-0064 永福3ー57ー14 サミット株式会社 168-0065 東京都杉並区浜田山4ー1ー1							14515		H3・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	112.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	112.5 L/h	LSA重油	0.3	09155	15	
07992 (仮称)サミット高井戸東店 168-0072 高井戸東4ー1ー13 サミット株式会社 168-0064 東京都杉並区永福3ー57ー14							14516		H6・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	57.1 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	57.1 L/h	軽油	0.5	09156	15.7	
07995 サミットストア和泉SM店 168-0063 和泉4ー50ー11 サミット株式会社 168-0065 東京都杉並区浜田山4ー1ー1							14519		S56・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	57.6 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	57.6 L/h	LSA重油	0.5	09159	14	
07997 西武信用金庫 167-0022 下井草3ー1ー4 西武信用金庫 1640001 東京都中野区中野2ー29ー10							14524		S60・7・1	29 ガスタービン(非常用)	169.0 L/h			液体燃焼機関	169 L/h	軽油	0.5	09163	12	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		杉並区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
07998 日本年金機構本部 1688505 高井戸西3－5－2 4 日本年金機構本部 1688505 東京都杉並区高井戸西3－5－2 4							14533		H12・3・1	29 ガスタービン(非常用)	554.0 L/h			液体燃焼機関	554 L/h	A重油	0.3	09167	1.4	
							40455		H27・5・1	29 ガスタービン(非常用)	725.0 L/h			液体燃焼機関	725 L/h	LSA重油	0.3	22745	4.9	
07999 阿佐谷西1号館 164-0004 阿佐谷南3－5 8－1 東日本都市開発 102-0071 東京都千代田区富士見2－3－1 1							14534		H7・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	50.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	50 L/h	軽油	0.4	09168	5.1	
08009 新高円寺ツインビル 1660011 梅里1－7－7 新高円寺ツインビル管理組合 1660011 東京都杉並区梅里1－7－7							14548		H6・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	83.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	83.5 L/h	軽油	0.5	09178	34.2	
08010 杉並区上井草スポーツセンター 1670023 上井草3－3 4－1 株式会社東京アスレティッククラブ 1640001 東京都中野区中野2－1 4－1 6							14549		H9・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	68.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	68 L/h	軽油	0.4	09179	9.4	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		杉並区		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ（m）		
08011 杉並区立保健医療センター 167-0051 荻窪 5－1 5－1 杉並区 1660004 東京都杉並区阿佐谷南 1－1 5－1							14550		H10・10・1	29 ガスタービン(非常用)	144.0 L/h			液体燃焼機関	144 L/h	灯油	0.01	09180	22.9		
08012 杉並区役所 164-0004 阿佐谷南 1－1 5－1 杉並区 164-0004 東京都杉並区阿佐谷南 1－1 5－1						*	38941		H24・12・1	31 ガス機関(常用)稀薄燃焼	93.8 L/h			ガス専焼機関	84 m3N/h	都市ガス(13A)	0	09183	48.4		
08013 杉並区立井草森公園 167-0021 井草 4－1 2－1 杉並区 1660004 東京都杉並区阿佐谷南 1－1 5－1							14557		H7・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	85.8 L/h			油圧式バーナー	85.8 L/h	A重油	0.8	09184	8.3		
08014 株式会社ジェイコム東京 南エリアヘッドエンド 1680063 和泉 4－4 7－2 2 ワコーレ方南町ビル 株式会社ジェイコム東京 1760002 東京都練馬区桜台 1－1－6							14558		H9・1・30	30 ディーゼル機関(非常用)	57.6 L/h			油圧式バーナー	57.6 L/h	軽油	0.5	09185	2.1		

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		杉並区		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
08016 杉並区立特別養護老人ホーム上井草園等							14560		H9・1・30	30 ディーゼル機関(非常用)	63.0 L/h			液体燃焼機関	63 L/h	軽油	0.2	09187	11.4		
167-0023 上井草 3－3 3																					
社会福祉法人 サンフレンズ																					
1660014 東京都杉並区松ノ木 3－1 6－1 2																					
08023 杉並公会堂							33763		H17・9・1	29 ガスタービン(非常用)	359.4 L/h			液体燃焼機関	359.4	A重油	0.3				
167-0043 上荻 1－2 3－1 5																					
P F I 杉並公会堂株式会社																					
1670043 東京都杉並区上荻 1－2 3－1 5																					
08034 西友阿佐ヶ谷店							14584		H5・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	57.1 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	57.1 L/h	軽油	0.5	09207	42		
166-0001 阿佐谷北 1－5－6																					
株式会社西友																					
1800004 東京都武蔵野市吉祥寺本町 1－1 2－1 0																					
08035 宗教法人 大慈會教團本部							14586		H5・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	60.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	60.5 L/h	A重油	0.8	09208	7.2		
168-0073 下高井戸 2－1 9																					
宗教法人 大慈會教團																					
168-0073 東京都杉並区下高井戸 2－1 9－6																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		杉並区		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
08042 高井戸警察署							14594		H10・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	76.6 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	76.6 L/h	軽油	0.2	09215	35.7		
168-0081 宮前 1－1 7																					
警視庁																					
100-0013 東京都千代田区霞が関 2－1－1																					
08043 三井住友信託銀行 明大前ビル							14597		H11・12・1	29 ガスタービン(非常用)	482.0 L/h			液体燃焼機関	482 L/h	A重油	0.3	09216	29.2		
168-0063 和泉 2－8－4																					
三井住友信託銀行株式会社																					
1000005 東京都千代田区丸の内 1－4－1																					
08046 東京地下鉄株式会社 丸ノ内線 東高円寺駅							14601		H10・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	124.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	124.5 L/h	LSA重油	0.09	09220	11.1		
166-0012 和田 3－5 5－4 2							14602		S61・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	58.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	58.2 L/h	A重油	0.8	09220	11.1		
東京地下鉄株式会社																					
110-0015 東京都台東区東上野 3－1 9－6																					
08052 東京衛生アドベンチスト病院							14613		H7・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	60.0 L/h			油圧式バーナー	60 L/h	軽油	0.2	09230	8.6		
167-0032 天沼 3－1 7－3							46113		R5・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	54.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	54.5 L/h	軽油	0.001	25665	8.6		
医療法人財団 アドベンチスト会																					
167-0032 東京都杉並区天沼 3－1 7－3																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		杉並区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
08055 学校法人 東京女子大学							38833		H24・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	50.6 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	50.6 L/h	A重油	0.3	21786	2.8	
167-0041 善福寺2－6－1																				
学校法人 東京女子大学																				
167-0041 東京都杉並区善福寺2－6－1																				
08057 東京都水道局 上井草給水所							42370		H29・10・1	29 ガスタービン(非常用)	1533.0 L/h			液体燃焼機関 ガス専焼機関	1533 L/h 1271 m3N/h	都市ガス(13A) 灯油	0 0.01	09240	10.3	
1670023 上井草3－2 2－1 2																				
東京都水道局																				
163-8001 東京都新宿区西新宿2－8－1																				
08060 東京二十三区清掃一部事務組合 杉並清掃工場				*	*	*	39990	*	H26・7・14	13 都市ゴミ(連続)	12500.0 kg/h	52.8 m2		ガスバーナー	1700 m3N/h	都市ガス(13A) 都市ゴミ(清掃工場)	0 0.02	22455	160	乾式排煙脱硝装置 バグフィルター アルカリ洗浄装置
							39991	*	H26・7・14	13 都市ゴミ(連続)	12500.0 kg/h	52.8 m2		ガスバーナー	1700 m3N/h	都市ガス(13A) 都市ゴミ(清掃工場)	0 0.02	22456	160	乾式排煙脱硝装置 バグフィルター アルカリ洗浄装置
							41102		H28・4・1	29 ガスタービン(非常用)	772.0 L/h			液体燃焼機関	772	灯油	0.01	23079	24.5	
							14639		H8・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	275.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	275 L/h	A重油	0.3	09247	2.5	
167-0023 上井草1－8と下井草5－4間の都道内																				
東京都																				
164-0001 東京都中野区中野4－8－1 東京都中野総合庁舎																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		杉並区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
08062 東京スター銀行杉並事務センター 167-0021 井草4-18-1 株式会社 東京スター銀行 1070052 東京都港区赤坂2-3-5							14640		H3・5・1	29 ガスタービン(非常 用)	255.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	255 L/h	軽油	0.5	09248	4.7	
08075 N T T 東日本 東京事業部 井草ビル 167-0033 清水2-16-20 N T T 東日本株式会社 160-0023 東京都新宿区西新宿3-19-2							14676		H6・3・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	231.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	231 L/h	軽油	0.18	09268	17.9	
08076 N T T 東日本 東京事業部 荻窪ビル 1670051 荻窪4-31-1 N T T 東日本株式会社 160-0023 東京都新宿区西新宿3-19-2							32751		H16・4・30	29 ガスタービン(非常 用)	273.0 L/h			液体燃焼機関	273 L/h	軽油	0.003	18827	6.5	
08078 N T T 東日本 東京事業部 高円寺ビル 166-0002 高円寺北4-29-6 N T T 東日本株式会社 160-0023 東京都新宿区西新宿3-19-2							42271		H29・9・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	197.2 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	197.2 L/h	軽油	0.001	09272	21.9	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		杉並区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
08079 N T T 東日本 東京事業部 久我山ビル							14684		H12・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	141.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	141 L/h	軽油	0.043	09274	17.6	
168-0081 宮前1-18-12 N T T 東日本株式会社																				
160-0023 東京都新宿区西新宿3-19-2																				
08080 N T T 東日本 東京事業部 杉並ビル							32750		H16・4・30	29 ガスタービン(非常用)	273.0 L/h			液体燃焼機関		軽油	0.003	18804	6.5	
166-0011 梅里2-36-11 N T T 東日本株式会社																				
160-0023 東京都新宿区西新宿3-19-2																				
08088 藤澤ビル							41588		H28・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	192.6 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	192.6 L/h	LSA重油	0.5	23309	3.7	
167-0051 荻窪4-30-16 株式会社 不二ビルディング																				
1030022 東京都中央区日本橋室町1-13-9																				
08100 村田ビル							14711		H6・6・10	30 ディーゼル機関(非常用)	286.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	286.2 L/h	LSA重油	0.3	09297	25	
166-0003 高円寺南2-11-1 A L S O K 株式会社																				
107-0051 東京都港区元赤坂1-6-6																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		杉並区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
08101 学校法人明治大学 和泉キャンパス 1680064 永福 1－9－1、1－1 2－3 4 学校法人 明治大学 101-0062 東京都千代田区神田駿河台 1－1							40036		H26・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	161.1 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	161.1 L/h	軽油	0.001	22471	4.7	
08104 社会福祉法人 浴風会 168-0071 高井戸西 1－1 2－1 社会福祉法人 浴風会 168-0071 東京都杉並区高井戸西 1－1 2－1							14730		H6・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	60.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	60.5 L/h	軽油	0.36	09306	3.5	
							14731		H8・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	60.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm以	60.5 L/h	軽油	0.36	09307	27.5	
							39952		H26・5・25	30 ディーゼル機関(非常用)	197.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	197.7 L/h	軽油	0.001	22418	27.9	
							43372		H14・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	63.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	63.5 L/h	軽油	0.05	24080	3.2	
							45752		R4・9・1	01 その他ボイラー	8.5 m2	51.8 L/h		油圧式バーナー	51.8 L/h	灯油	0	25487	23	
							45753		R4・9・1	01 その他ボイラー	8.5 m2	51.8 L/h		油圧式バーナー	51.8 L/h	灯油	0	25487	23	
08108 宗教法人 立正佼成会 普門館 1668537 和田 2－6－1 宗教法人 立正佼成会 1668537 東京都杉並区和田 2－1 1－1							14743		S44・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	175.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	175.8 L/h	LSA重油	0.5	09313	29	
08110 宗教法人 立正佼成会 大聖堂 166-0012 和田 2－1 1－1 宗教法人 立正佼成会 1668537 東京都杉並区和田 2－1 1－1				*			32787		H16・6・20	01 冷温水発生機	26.9 m2	68.7 L/h		ガスバーナー	110 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18819	8.1	
							32788		H16・6・20	01 冷温水発生機	26.9 m2	68.7 L/h		ガスバーナー	110 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18820	8.1	
							32789		H16・6・20	01 冷温水発生機	26.9 m2	68.7 L/h		ガスバーナー	110 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18821	8.1	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		杉並区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
08112 立正佼成会 事務庁舎							14751		S57・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	116.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	116.5 L/h	LSA重油	0.5	09319	12	
166-0012 和田 2－1 0－6																				
立正佼成会																				
166-0012 東京都杉並区和田 2－1 1－1																				
08114 宗教法人 立正佼成会 第一団参会館							14755		S45・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	98.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	98.8 L/h	A重油	0.5	09322	27.8	
166-0012 和田 1－1 9－1																				
宗教法人 立正佼成会																				
1668537 東京都杉並区和田 2－1 1－1																				
08115 宗教法人 立正佼成会 第二団参会館						*	14758		S62・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	126.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	126 L/h	LSA重油	0.5	09324	31	
							39415		H25・10・28	01 その他ボイラー	22.0 m2	106.5 L/h		低NOX型バーナー	170.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	09323	35.5	
							39416		H25・10・13	01 その他ボイラー	15.8 m2	70.8 L/h		低NOX型バーナー	113.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	09323	35.5	
1668537 東京都杉並区和田 2－1 1－1																				
08116 立正佼成会 法輪閣							14759		S49・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	140.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	140 L/h	LSA重油	0.5	09325	0.5	
166-0012 和田 2－8－3 6																				
立正佼成会																				
166-0012 東京都杉並区和田 2－1 1－1																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		杉並区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ（m）	
08117 株式会社ルミネ 荻窪店 167-0043 上荻 1－7－1 株式会社ルミネ 1510053 東京都渋谷区代々木 2－2－2							37670		H22・12・1	29 ガスタービン(非常 用)	315.0 L/h			ガス専焼機関	504 m3N/h	A重油	0.3	21149	35.1	
08118 ティップネス下井草 1670022 下井草 2－4 0－1 7 株式会社 ティップネス 1080073 東京都港区三田 3－1 3－1 6							14762		H6・3・25	01 その他ボイラー	7.8 m2	65.6 L/h		油圧式バーナー	65.6 L/h	LSA重油	0.08	09328	16.3	
							14763		H6・3・25	01 その他ボイラー	7.8 m2	65.6 L/h		油圧式バーナー	65.6 L/h	LSA重油	0.08	09328	16.3	
13328 パークシティ杉並（共用施設） 1660012 和田 2－2 6－3 パークシティ杉並全体管理組合 103-0012 東京都杉並区和田 2－2 6－3							26573		H12・7・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	71.9 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	71.9 L/h	軽油	0.05	16423	17	
13883 中央三井信託銀行 明大前センター別館 1680063 和泉 2－8－3 中央三井信託銀行株式会社 1680063 東京都杉並区和泉 2－8－3							29961		H13・7・1	29 ガスタービン(非常 用)	328.0 L/h			液体燃焼機関	328 L/h	A重油	0.3	17850	19.7	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		杉並区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ（m）	
13912 朝日生命 代田橋ビル 1680063 和泉１－２２－１９ 朝日生命保険相互会社 1600004 東京都新宿区四谷１－６－１							30112		H13・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	171.3 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	171.3 L/h	A重油	0.8	17888	69.7	
							38262		H23・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	84.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	84 L/h	軽油	0.001	21478	60	
14218 ナファクアガーデン 1680071 高井戸西２－３－４５ 株式会社 ナフ 1680071 東京都杉並区高井戸西２－３－４５							41032		H28・3・1	01 その他ボイラー	15.8 m2	70.8 L/h		低NOX型バーナー	113.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23052	6.5	
							41033		H28・3・1	01 その他ボイラー	15.8 m2	70.8 L/h		低NOX型バーナー	113.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	23053	6.5	
14553 ベジフル善福寺ショッピングセンター 1670041 善福寺１－３４－２４ 東京新宿青果株式会社 1690074 東京都新宿区北新宿４－１４－１５							33196		H16・10・31	30 ディーゼル機関(非常用)	53.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	53.2 L/h	軽油	0.05	19001	19.2	
14586 社団法人 衛生文化協会 城西病院 1050000 上荻２－４２ 社団法人 衛生文化協会 城西病院 1050000 東京都杉並区上荻２－４２							33327		H17・1・31	30 ディーゼル機関(非常用)	53.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	53 L/h	軽油	0.5	19064	26	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		杉並区		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ（m）		
14835 東京都建設局善福寺川取水施設							34528		H18・6・1	29 ガスタービン(非常用)	242.0 L/h			液体燃焼機関	242 L/h	軽油	0.005	19595	14.4		
1660013 堀の内2－1 東京都建設局																					
1600023 東京都新宿区西新宿 2－8－1																					
15077 日本コムシス高円寺ビル							35393		H19・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	77.6 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	77.6 L/h	A重油	0.8	20051	24.2		
1660003 高円寺南 2－1 2－3 日本コムシス株式会社																					
1400000 東京都品川区五反田 2－1 7－1																					
15086 荻窪ステーションサイド							35424		H19・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	54.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	54.5 L/h	軽油	0.005	20070	39.3		
1670043 上荻 1－1 4 0－4 他 セイユウ不動産株式会社																					
1600023 東京都新宿区西新宿 6－1 2－4																					
15454 社会福祉法人鵜足津福祉会マイルドハート高円寺							36677		H21・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	53.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	53.2 L/h	軽油	0.05	20722	20.8		
1660002 高円寺北 1－2 8 社会福祉法人鵜足津福祉会																					
7690205 香川県綾歌郡宇多津町浜五番丁 5 3－1 1																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		杉並区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
15532 オオゼキ高井戸店							36942		H20・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	54.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	54.7 L/h	軽油	0.005	20833	9.5	
1680071 高井戸西2－3－4 5																				
有限会社ナフ																				
1680071 東京都杉並区高井戸西2－3－4 5																				
15558 コナミスポーツクラブ荻窪南口店							37041		H13・11・1	01 冷温水発生機	20.9 m2	70.9 L/h		低NOX型バーナー	113.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20873	43.9	
1670051 荻窪5－3 0－1 7																				
コナミスポーツ株式会社																				
1400002 東京都品川区東品川4－1 0－1																				
15593 株式会社三菱UFJ銀行 荻窪支店							37165		H22・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	56.0 L/h					軽油	0.5	20910	26.1	
1670051 荻窪5－2 8－9																				
株式会社三菱UFJ銀行																				
1000005 東京都千代田区丸の内1－4－5																				
15728 パークハウス阿佐ヶ谷レジデンス							37636		H22・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	59.1 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	59.1 L/h	軽油	0.05	21126	62.8	
1660004 阿佐谷南3－3 5－8																				
レジル株式会社																				
1000000 東京都千代田区丸の内1－8－1																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		杉並区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
16029 清川病院							38945		H24・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	95.4 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	95.4 L/h	軽油	0.2	21846	10.9	
1660004 阿佐谷南2－3 1－1 2																				
医療法人社団 静山会 清川病院																				
1660004 東京都杉並区阿佐谷南2－3 1－1 2																				
16093 医療法人社団 愛宝会 浜田山病院							39177		H25・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	124.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	124 L/h	A重油	0.5	21972	2.3	
1680065 浜田山4－1－8																				
医療法人社団 愛宝会 浜田山病院																				
1680065 東京都杉並区浜田山4－1－8																				
16235 ニューハート・ワタナベ国際病院							39719		H26・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	92.9 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	92.9 L/h	A重油	0.8	22270	19.3	
1680065 浜田山3－1 9－1 1																				
医療法人 東京医心会																				
1680065 東京都杉並区浜田山3－1 9－1 1																				
17325 コンフォリア荻窪							44840		R3・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	54.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	54.5 L/h	軽油	0.001	24911	40.4	
1670053 西荻南3－8－1 7																				
コンフォリア西荻窪管理組合暫定管理者 ケーパルコミュニティ株式会社																				
5410059 大阪府大阪市中央区博労町3－3－7																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		杉並区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ（m）	
17522 HILLCREST方南町ビル							45746		H29・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	65.9 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	65.9 L/h	軽油	0.001	25484	3	
1680063 和泉 4－4 7－2 2																				
17537 社会教育センター							45831		R4・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	82.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	82 L/h	軽油	0.001	25512	6	
1660011 梅里 1－2 2－3 2																				
杉並区																				
1660004 東京都杉並区阿佐谷南 1－1 5－1																				
17655 杉並第十小学校							46358		R5・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	63.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	63.7 L/h	LSA重油	0.35	25857	5.5	
1660012 和田 3－5 5－4 9																				
杉並区役所																				
1660004 東京都杉並区阿佐谷南 1－1 5－1																				
17761 河北総合病院				＊			46761		R6・11・16	01 冷温水発生機	21.1 m2	54.5 L/h		ガスバーナー	87.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	26076	43.2	
1660001 阿佐谷北 1－6							46762		R6・11・16	01 冷温水発生機	21.1 m2	54.5 L/h		ガスバーナー	87.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	26076	43.2	
社会医療法人河北医療財団							46947		R6・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	320.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	320 L/h	LSA重油	0.3	26204	42.9	
1660001 東京都杉並区阿佐谷北 1－7－3																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		杉並区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
17783 【電事法】杏林大学医学部付属杉並病院							46861		H25・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	269.6 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	269.6 L/h	軽油	0.001	26137	37.7	
1660012 和田 2－2 5－1 学校法人杏林学園 1810004 東京都三鷹市新川 6－2 0－2																				