

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		豊島区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
08186 巢鴨湯							28927		H12・5・10	01 貫流ボイラー	10.0 m2	55.4 L/h		ガスバーナー	88.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	17307	12	
170-0002 巢鴨４－１３－９ 高松興業有限会社 170-0002 東京都豊島区巢鴨４－１３－９																				
08207 アーバンネット池袋ビル							14769		S63・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	109.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	109 L/h	A重油	0.72	09334	3	
170-0013 東池袋３－１６ 三菱UFJ信託銀行株式会社 1000005 千代田区丸の内１－４－５																				
08208 池袋青柳ビル							14770		H1・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	59.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	59 L/h	A重油	0.26	09335	48.6	
171-0014 池袋２－４３－１ 株式会社 青柳豊商店 170-0014 東京都豊島区池袋２－４３－１																				
08209 ビックカメラ池袋本店							14771		H4・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	70.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	70 L/h	LSA重油	0.4	09336	35.1	
170-0013 東池袋１－４１－５ 株式会社ビックカメラ 1710033 東京都豊島区高田３－２３－２３																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		豊島区		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
08211 警視庁池袋警察署							40877		H27・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	160.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	160 L/h	A重油	0.3	22979	51.3		
171-0021 西池袋 1－7－5																					
警視庁 100-0013 東京都千代田区霞が関 2－1－1																					
08214 ビック池袋東口ビル							14776		S62・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	77.6 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	77.6 L/h	A重油	0.5	09341	41		
170-0013 東池袋 1－5－6							45897		R4・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	110.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	110 L/h	軽油	0.001	25558	40.9		
株式会社 ラ・ホールディングス 1700013 東京都豊島区東池袋 1－5－6																					
08216 池袋スケートセンター							14781		S35・1・5	30 ディーゼル機関(非常用)	73.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	73 L/h	軽油	0.5	09343	25		
170-0012 上池袋 2－5－2 6																					
西武鉄道株式会社 171-0022 東京都豊島区南池袋 1－1 6－1 5																					
08218 池袋ダイヤビル							34361		H18・3・1	01 冷温水発生機	29.2 m2	73.8 L/h		ガスバーナー	118.1 m3N/h	都市ガス(13A)	0	09345	39.4		
1718541 南池袋 2－2 8－1 0																					
社会保険診療報酬支払基金関東審査事務センター 1718541 東京都豊島区南池袋 2－2 8－1 0																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		豊島区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
08219 池袋地域冷暖房株式会社 170-6090 東池袋3ー1 池袋地域冷暖房株式会社 170-0013 東京都豊島区東池袋3ー1				*	*	*	30689		H14・6・10	01 水管ボイラー	180.0 m2	500.0 L/h		低NOX型バーナー	800 m3N/h	都市ガス(13A)	0	09346	66.6	
							31356		H15・5・25	01 水管ボイラー	298.0 m2	968.1 L/h		低NOX型バーナー	1549 m3N/h	都市ガス(13A)	0	09346	66.6	
							33563		H17・5・25	01 水管ボイラー	298.0 m2	968.1 L/h		低NOX型バーナー	1549 m3N/h	都市ガス(13A)	0	09346	66.6	
							45221		R3・10・15	01 貫流ボイラー	2904.0 m2	200.1 L/h		低NOX型バーナー	320.1 m3N/h	都市ガス(13A)	0	09346	66.6	
08220 池袋とうきゅうビル 170-0013 東池袋1ー4 1ー4 株式会社 東急レクリエーション 160-0021 東京都新宿区歌舞伎町1ー2 9ー1							14788		S63・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	125.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	125 L/h	LSA重油	0.06	09347	35.8	
08222 マルビル池袋 170-0013 東池袋1ー2 9ー1							14790		H9・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	61.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	61.5 L/h	軽油	0.2	09349	32.9	
08223 池袋東武北館 171-0021 西池袋1ー1 東武鉄道株式会社 131-0045 東京都墨田区押上1ー1ー2							14791		H1・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	57.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	57.2 L/h	A重油	0.5	09350	8.6	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		豊島区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ（m）	
08224 池袋東武会館（株式会社 東武百貨店） 171-0021 西池袋 1－1－3 0 東武鉄道株式会社 131-0045 東京都墨田区押上 1－1－2							14793		S40・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	50.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	50 L/h	LSA重油	0.3	09352	46.2	
08228 池袋パークビル 171-0022 南池袋 2－4 9－7 株式会社 博品館 1040061 東京都中央区銀座 8－8－1 1							14798		H1・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	112.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	112 L/h	LSA重油	0.1	09356	42.3	
08231 池袋ロサ会館 171-0021 西池袋 1－3 7－1 2 ロサラード株式会社 171-0021 東京都豊島区西池袋 1－3 7－1 2						*	14801		S43・2・5	01 炉筒煙管ボイラー	49.8 m2	370.0 L/h		回転式(ロータリー)バーナー	370 L/h	LSA重油	0.07	09359	43.1	
08237 永信ビル 170-0004 北大塚 2－2 4－2 0 永田精機株式会社 1700004 東京都豊島区北大塚 2－2 4－5							14809		S51・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	60.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	60 L/h	軽油	0.5	09366	41.9	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		豊島区		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
08239 ONEST 南大塚ビル 170-0005 南大塚2－3 7－5 みずほ信託銀行株式会社 1000005 東京都千代田区丸の内1－3－3							14811		H3・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	58.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	58.5 L/h	A重油	0.8	09368	44.5		
08241 オーク池袋ビルディング 170-0013 東池袋1－2 1－1 1 大林不動産株式会社 101-0048 東京都千代田区神田司町2－1							14814		S61・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	75.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	75 L/h	A重油	0.8	09370	48.6		
08252 学校法人 学習院 1718588 目白1－5－1 学校法人 学習院 1718588 東京都豊島区目白1－5－1						*	14849		H4・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	108.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	108.8 L/h	LSA重油	0.1	09386	52.6		
							36906		H21・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	59.0 L/h					軽油	0.05				
							39460		H25・10・1	31 ガス機関(常用)稀薄燃焼	93.8 L/h			ガスバーナー	84 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22101	13.9		
							39461		H25・10・1	31 ガス機関(常用)稀薄燃焼	93.8 L/h			ガスバーナー	84 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22101	13.9		
08259 カプト5 4 上池袋ビル 170-0012 上池袋4－1－1 立信香港有限公司 0000000 HONG KONG							14856		H5・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	70.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	70 L/h	A重油	0.8	09397	3.2		

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		豊島区		令和8年3月31日																		
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設		
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)			
08276 光文社ビル							14883		S49・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	59.6 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	59.6 L/h	A重油	0.8	09415	32.8			
171-0014 池袋 3－1－2																						
東京建物株式会社																						
1030028 東京都中央区八重洲 1－4－1 6 東京建物八重洲ビル																						
08286 株式会社 サンシャインシティ							14898		H9・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	83.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	83.7 L/h	A重油	0.5	09426	66.9			
170-6090 東池袋 3－1							38459		H24・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	852.0 L/h						09426	66.9				
株式会社 サンシャインシティ							38460		H24・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	852.0 L/h				A重油	0.8	09426	66.9				
170-0013 東京都豊島区東池袋 3－1－1																						
08288 シスナブ池袋本町							14900		H8・12・16	30 ディーゼル機関(非常用)	70.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	70 L/h	軽油	0.4	09428	1			
170-0011 池袋本町 4－4 7－1 3																						
シスナブ池袋本町管理組合																						
151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷 3－1 3－1 8																						
08292 S o u t h新大塚ビル							14909		H5・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	91.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	91.7 L/h	LSA重油	0.3	09433	47.5			
170-0005 南大塚 2－2 5－1 5																						
三菱UFJ信託銀行株式会社																						
1000005 千代田区丸の内 1－4－5																						

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		豊島区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
08294 新カツムタビル 171-0021 西池袋 1－3－1 株式会社 東武百貨店 171-0021 東京都豊島区西池袋 1－1－2 5							14911	H3・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	70.3 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	70.3 L/h	軽油	0.3	09435	43.7		
08302 住友池袋駅前ビル 170-0013 東池袋 1－1 0 住友不動産株式会社 163-0890 東京都新宿区西新宿 2－4－1							14925	S61・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	75.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	75.2 L/h	A重油	0.75	09444	40.4		
08303 住友不動産池袋西口ビル 171-0021 西池袋 1－2 1－7 住友不動産株式会社 1600023 東京都新宿区西新宿 2－4－1							14926	H6・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	81.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	81.5 L/h	軽油	0.5	09446	42.1		

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		豊島区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
08307 株式会社そごう・西武 西武池袋本店 171-0022 南池袋 1－2 8－1 株式会社 そごう・西武 1710022 東京都豊島区南池袋 1－1 8－2 1				*			14933		H2・4・5	01 冷温水発生機	21.9 m2	53.3 L/h		ガスバーナー	85.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	09451	35.9	
							14942		S49・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	344.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	344 L/h	A重油	0.8	09450	52.4	
							14943		S49・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	344.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	344 L/h	A重油	0.8	09450	52.4	
							35922		H20・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	349.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	349 L/h	A重油	0.04	20366	55.5	
							35923		H20・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	349.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	349 L/h	A重油	0.04	20366	55.5	
							35964		H20・7・20	01 貫流ボイラー	9.9 m2	90.4 L/h		低NOX型バーナー	144.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20366	55.5	
							35965		H20・7・20	01 貫流ボイラー	9.9 m2	90.4 L/h		低NOX型バーナー	144.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20366	55.5	
							35966		H20・7・20	01 貫流ボイラー	9.9 m2	90.4 L/h		低NOX型バーナー	144.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20366	55.5	
							35967		H20・7・20	01 貫流ボイラー	9.9 m2	90.4 L/h		低NOX型バーナー	144.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20366	55.5	
08308 星和池袋ビル(ブリッジジャパン池袋センター) 170-0013 東池袋 3－1 3－3 テレレートジャパン株式会社 150-0013 東京都港区赤坂2-11-7							27915		H13・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	58.0 L/h				A重油	0.3	09452	32.5		
08309 セイコーサンシャインビル 1 2 170-0013 東池袋 1－3 0－6 株式会社 ナカガワトレーディング 170-0013 東京都豊島区東池袋 1－3 1－3							14945		H2・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	70.3 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	70.3 L/h	A重油	0.8	09453	42.3	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		豊島区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
08312 創価学会東京戸田記念講堂 1700002 巣鴨 2－1 0－2 1 創価学会 160-0016 東京都新宿区信濃町 3 2							14948		H2・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	67.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	67.8 L/h	A重油	0.1	09456	3	
08313 大正製薬株式会社 171-0033 高田 3－2 4－1 大正製薬株式会社 171-0033 東京都豊島区高田 3－2 4－1							30755		H14・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	62.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	62 L/h	A重油	0.3			
							33301		H17・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	62.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	62 L/h	A重油	0.3	19045	19.9	
08315 太陽生命東池袋ビル 170-0013 東池袋 4－7－1 8 三菱UFJニコス株式会社 113-0033 東京都文京区本郷 3－3 3－5							14954		S63・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	312.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	312 L/h	LSA重油	0.5	09460	33.2	
							14955		S57・10・4	30 ディーゼル機関(非常用)	349.4 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	349.4 L/h	LSA重油	0.5	09460	33.2	
08331 ダイハツ・ニッセイ池袋ビル 1700013 東池袋 3－2 3－1 4 ダイハツ東京販売株式会社 1040052 東京都中央区月島 2－1 5－1							14975		H2・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	50.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	50 L/h	A重油	0.81	09476	39.2	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		豊島区		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
08332 N B F 池袋タワー							14976		H4・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	111.3 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	111.3 L/h	LSA重油	0.1	09477	55.9		
1700013 東池袋 1－3 3－8																					
株式会社りそな銀行																					
5410051 大阪府大阪市中央区備後町 2－2－1																					
08339 電通共済生協会館							15005		H7・7・1	29 ガスタービン(非常用)	120.0 L/h			液体燃焼機関	120 L/h	A重油	0.3	09490	18.1		
170-0003 駒込 1－1 0－4																					
電気通信産業労働者共済生活協同組合																					
170-0003 東京都豊島区駒込 1－1 0－4																					
08343 東京地下鉄株式会社 南北線 駒込駅							15009		H3・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	156.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	156.7 L/h	LSA重油	0.09	09494	3.6		
1700003 駒込 2－1－4 0																					
東京地下鉄株式会社																					
110-0015 東京都台東区東上野 3－1 9－6																					
08344 東京地下鉄株式会社 有楽町線 新線池袋駅							15010		H6・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	166.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	166 L/h	A重油	0.8	09495	16.7		
1710021 西池袋 1－1－1							36730		H21・6・1	29 ガスタービン(非常用)	273.0 L/h					LSA重油	0.1				
東京地下鉄株式会社																					
110-0015 東京都台東区東上野 3－1 9－6																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		豊島区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
08345 サンシャインシティ アネックス							15011		H1・12・1	29 ガスタービン(非常用)	466.0 L/h			液体燃焼機関	466 L/h	LSA重油	0.1	09496	71.9	
1700013 東池袋3－3－5																				
株式会社サンシャインシティ																				
1700013 東京都豊島区東池袋3－1－1																				
08348 鈴和ビル							15014		S62・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	68.3 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	68.3 L/h	軽油	0.5	09499	40	
171-0022 南池袋2－1 6－8																				
株式会社 鈴和																				
1710031 東京都豊島区南池袋2－1 6－8																				
08350 藤久ビル東6号館							15017		H9・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	58.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	58 L/h	軽油	0.2	09501	40.9	
171-0022 南池袋2－1 5																				
株式会社 藤久不動産																				
171-0021 東京都豊島区西池袋1－1 8－2																				
08351 東京電力パワーグリッド株式会社 大塚支社							15018		H11・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	52.4 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	52.4 L/h	軽油	0.4	09502	2.9	
170-0004 北大塚2－3 3－1 7																				
東京電力パワーグリッド株式会社																				
100-0011 東京都千代田区内幸町1－1－3																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		豊島区		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
08353 東都自動車ビル							15021		S48・1・6	30 ディーゼル機関(非常用)	75.5 L/h				ディーゼル(シリンダー内径400mm未	55 L/h	LSA重油	0.42	09504	49.5	
171-0021 西池袋 5－1 3－1 3 東都自動車株式会社 171-0021 東京都豊島区西池袋 5－1 3－1 3																					
08354 株式会社 東武百貨店							15032		H3・1・10	29 ガスタービン(非常用)	553.0 L/h				液体燃焼機関	553 L/h	A重油	0.3	09508	38.6	
171-0021 西池袋 1－1－2 5 株式会社 東武百貨店 171-0021 東京都豊島区西池袋 1－1－2 5							15033		S46・5・6	30 ディーゼル機関(非常用)	480.0 L/h				ディーゼル(シリンダー内径400mm未	480 L/h	LSA重油	0.3	09509	78.3	
08355 東武ホープセンター							15034		S43・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	148.0 L/h				ディーゼル(シリンダー内径400mm未	148 L/h	A重油	0.8	09510	48.3	
171-0021 西池袋 1－1－3 0 株式会社東武百貨店 1710021 東京都豊島区西池袋 1－1－2 5							46942		R6・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	144.4 L/h				ディーゼル(シリンダー内径400mm未	144.4 L/h	LSA重油	0.3	26192	5.7	
08356 東武アネックス							15035		H3・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	70.3 L/h				ディーゼル(シリンダー内径400mm未	70.3 L/h	A重油	0.3	09511	33.8	
1710021 西池袋 1－1 0－1 0 東武鉄道株式会社 131-0045 東京都墨田区押上 1－1－2																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		豊島区		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
08361 豊島岡女子学園 170-0013 東池袋 1－2 5－2 2 学校法人 豊島岡女子学園 170-0013 東京都豊島区東池袋 1－2 5－2 2							39725		H26・3・10	01 冷温水発生機	12.4 m2	61.1 L/h		低NOX型バーナー	97.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22284	35.8		
08372 東京音楽大学100周年記念本館 A館 171-0022 南池袋 3－4－5 学校法人 東京音楽大学 1538622 東京都目黒区上目黒 1－9－1							35166		H19・3・30	30 ディーゼル機関(非常用)	53.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	53.2 L/h	軽油	0	19901	15.1		
08374 東京簡易保健総合検診センター 170-0013 東池袋 4－7－7 簡易保険福祉事業団 107-0052 東京都港区赤坂 2－3－4							15063		H5・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	70.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	70.2 L/h	A重油	0.85	09531	5.2		
08377 東京消防庁池袋都民防災教育センター 171-0021 西池袋 2－3 7－8 東京消防庁 100-0004 東京都千代田区大手町 1－3－5							15068		S61・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	83.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	83.5 L/h	軽油	0.5	09535	41		

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		豊島区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
08378 東京信用金庫 本店 170-0013 東池袋 1－1 2－5 東京信用金庫 170-0013 東京都豊島区東池袋 1－1 2－5							15069		S48・12・25	01 セクショナルボイラー	15.1 m2	101.0 L/h		油圧式バーナー	101 L/h	灯油	0.3	09536	42	
							15070		S48・12・25	01 セクショナルボイラー	15.1 m2	101.0 L/h		油圧式バーナー	101 L/h	灯油	0.3	09536	42	
08379 東京スイミングセンター 170-0003 駒込 5－4－2 1 株式会社 東京天理教館 101-0054 東京都千代田区神田錦町 1－9							36034		H20・7・30	01 セクショナルボイラー	19.7 m2	85.9 L/h		低NOX型バーナー	137.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	09537	10	
							36035		H20・6・29	01 セクショナルボイラー	19.7 m2	85.9 L/h		低NOX型バーナー	137.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	09537	10	
08381 Gビル南池袋 O 1 171-0022 南池袋 1－1 9－5 みずほ信託銀行株式会社 104-0061 東京都中央区銀座 1－1 6－1							15079		S49・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	52.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	52 L/h	軽油	0.43	09540	47.1	
							40619		H27・5・31	30 ディーゼル機関(非常用)	67.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	67.5 L/h	軽油	0.05	22827	58.8	
08382 東京電子専門学校 170-0013 東池袋 3－6－1 学校法人 電波学園 170-0013 東京都豊島区東池袋 3－6－1							41630		H28・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	79.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	79 L/h	軽油	0	23349	67.7	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		豊島区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
08384 東京都豊島合同庁舎 171-0021 西池袋 1－1 7－1 東京都 163-8001 東京都新宿区西新宿 2－8－1							15084		H8・3・1	29 ガスタービン(非常 用)	554.0 L/h			液体燃焼機関	554 L/h	LSA重油	0.3	09544	33.2	
							15085		H8・3・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	139.9 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	139.9 L/h	LSA重油	0.3	09545	33.2	
08385 豊島区立健康プラザとしま 170-0012 上池袋 2－5－1 豊島区 170-0013 東京都豊島区東池袋 1－1 8－1				*			15089		H10・6・5	01 その他ボイラー	14.6 m2	63.7 L/h		低NOX型バーナー	102 m3N/h	都市ガス(13A)	0	09546	59.8	
							15090		H10・6・5	01 その他ボイラー	14.6 m2	63.7 L/h		低NOX型バーナー	102 m3N/h	都市ガス(13A)	0	09546	59.8	
							15091		H10・8・1	29 ガスタービン(非常 用)	267.0 L/h			液体燃焼機関	267 L/h	A重油	0.3	09547	59.8	
08391 地方独立行政法人東京都立病院機構 東京都 立大塚病院 170-0005 南大塚 2－8－1 地方独立行政法人東京都立病院機構 1638001 東京都新宿区西新宿 2－8－1				*			34802		H18・10・28	01 貫流ボイラー	9.9 m2	73.1 L/h		低NOX型バーナー	117 m3N/h	都市ガス(13A)	0	09553	37	
							34803		H18・10・28	01 貫流ボイラー	9.9 m2	73.1 L/h		低NOX型バーナー	117 m3N/h	都市ガス(13A)	0	09553	37	
							35070		H18・12・1	31 ガス機関(常用)稀 薄燃焼	89.6 L/h			ガス専焼機関	80.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	09553	37	
							35071		H18・12・1	31 ガス機関(常用)稀 薄燃焼	89.6 L/h			ガス専焼機関	80.3 m3N/h	都市ガス(13A)	0	09553	37	
							46528		R6・5・20	01 貫流ボイラー	9.9 m2	71.6 L/h		ガスバーナー	114.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	09553	37	
							46918		R7・2・1	01 貫流ボイラー	9.9 m2	71.6 L/h		ガスバーナー	114.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	09553	37	
							46919		R7・2・1	01 貫流ボイラー	9.9 m2	71.6 L/h		ガスバーナー	114.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	09553	37	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		豊島区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
08394 東京芸術劇場 171-0021 西池袋1－8－1 財団法人 東京都教育文化財団 163-0990 東京都新宿区西新宿2－3－1新宿モノリス 17階							15102		H1・6・1	29 ガスタービン(非常 用)	952.0 L/h			液体燃焼機関	952 L/h	LSA重油	0.1	09556	9.5	
08395 東京二十三区清掃一部事務組合 豊島清掃工 場 170-0012 上池袋2－5－1 東京二十三区清掃一部事務組合 1020072 東京都千代田区飯田橋3－5－1				*	*	*	15103	*	H8・6・1	13 都市ゴミ(連続)	8333.0 kg/h			ガスバーナー ガスバーナー	540 m3N/h 225 m3N/h	都市ガス(13A) 都市ゴミ(清掃 工場)	0 0.11	09557	210	乾式排煙脱硝装置 バグフィルター アルカリ洗浄装置
							15104	*	H8・6・1	13 都市ゴミ(連続)	8333.0 kg/h			ガスバーナー ガスバーナー	540 m3N/h 225 m3N/h	都市ガス(13A) 都市ゴミ(清掃 工場)	0 0.11	09558	210	乾式排煙脱硝装置 バグフィルター アルカリ洗浄装置
							15105		H10・3・1	29 ガスタービン(非常 用)	592.0 L/h			液体燃焼機関	592 L/h	灯油	0.01	09559	31.2	
08398 西池袋共同ビル 171-0021 西池袋3－2 9－1 株式会社 丸井 1640001 東京都中野区中野4－3－2							15108		H5・5・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	82.8 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	82.8 L/h	LSA重油	0.3	09562	25.2	
08400 西池袋熱供給株式会社 センタープラント 1710021 西池袋1－1 1－1 西池袋熱供給株式会社 171-0021 東京都豊島区西池袋1－1 0－1 0				*	*	*	15112		H3・10・15	01 炉筒煙管ボイラー	60.1 m2	226.0 L/h		低NOX型バーナー	363 m3N/h	都市ガス(13A)	0	09564	52.4	
							15113		H3・10・15	01 炉筒煙管ボイラー	164.7 m2	566.0 L/h		低NOX型バーナー	906 m3N/h	都市ガス(13A)	0	09564	52.4	
							15114		H3・10・15	01 炉筒煙管ボイラー	164.7 m2	566.0 L/h		低NOX型バーナー	906 m3N/h	都市ガス(13A)	0	09564	52.4	
							15115		H3・10・15	01 炉筒煙管ボイラー	155.0 m2	373.8 L/h		低NOX型バーナー	598 m3N/h	都市ガス(13A)	0	09564	52.4	
							15116		H3・12・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	60.5 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	60.5 L/h	LSA重油	0.1	09564	52.4	
							46406		R6・1・8	30 ディーゼル機関(非 常用)	52.5 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	52.5 L/h	A重油	0.5	25878	52.4	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		豊島区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
08403 東京西池袋ビルディング 171-0021 西池袋 1－7－7 東京西池袋ビル管理株式会社 163-1390 東京都新宿区西新宿 6－6－2							15119		H2・7・30	30 ディーゼル機関(非常用)	81.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	81.5 L/h	A重油	0.8	09567	54	
08413 N T T 東日本 東京事業部 池袋ビル 170-0013 東池袋 3－2 1－8 N T T 東日本株式会社 160-0023 東京都新宿区西新宿 3－1 9－2							15135		H9・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	111.6 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	111.6 L/h	軽油	0.15	09581	3.2	
							15136		H10・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	710.3 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	710.3 L/h	軽油	0.04	09582	33.7	
							34815		H18・11・1	29 ガスタービン(非常用)	1540.9 L/h					軽油	0	19716	41.8	
							35905		H20・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	54.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	54.5 L/h	軽油	0.2	19716	41.8	
							35980		H20・3・1	29 ガスタービン(非常用)	1460.0 L/h			液体燃焼機関	1460 L/h	軽油	0.001	20385	40.4	
08414 N T T 東日本 東京事業部 落合ビル 別館 171-0052 南長崎 4－1 0－1 N T T 東日本株式会社 160-0023 東京都新宿区西新宿 3－1 9－2							31315		H15・3・31	29 ガスタービン(非常用)	301.0 L/h			液体燃焼機関	301 L/h	軽油	0.012	09583	18.5	
08416 N T T 東日本 東京事業部 巣鴨ビル 170-0002 巣鴨 4－2 6－1 8 N T T 東日本株式会社 160-0023 東京都新宿区西新宿 3－1 9－2							46468		R6・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	138.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	138 L/h	軽油	0.001	25911	2.4	
							46469		R6・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	138.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	138 L/h	軽油	0.001	25917	2.4	
							47534		R8・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	337.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	337 L/h	軽油	0.001	26475	33.4	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		豊島区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
08422 株式会社パルコ池袋店 171-0022 南池袋 1－2 8－2 株式会社パルコ 171-0022 東京都豊島区南池袋 1－2 8－2							42537		H30・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	52.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	52.5 L/h	A重油	0.5	09592	40.7	
08426 N B F 池袋イースト 1700013 東池袋 3－4－3 日本ビルファンド投資法人 1030022 東京都中央区日本橋室町 2－3－1							15160		H4・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	71.1 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	71.1 L/h	軽油	0.1	09597	2.2	
08429 J R 東日本 池袋総合配電所 171-0022 南池袋 1－2 8－1 東日本旅客鉄道株式会社 114-0013 東京都北区東田端 2－2 0－6 8							15165		S59・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	169.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	169 L/h	A重油	0.8	09600	14	
08444 ホテルグランドシティ 170-0013 東池袋 1－3 0－7 株式会社 黒龍堂 105-0011 東京都港区芝公園 2－6－1 5							35426		H19・8・31	01 セクショナルボイラー	12.9 m2	55.4 L/h		低NOX型バーナー	88.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20073	51.1	
							35427		H19・8・31	01 セクショナルボイラー	12.9 m2	55.4 L/h		低NOX型バーナー	88.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20073	51.1	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		豊島区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
08449 ホテルキャッスル 171-0014 池袋 2－5 4－4 福寿産業株式会社 171-0022 東京都豊島区南池袋 1－2 3－1 1							15196		S61・10・1	01 その他ボイラー	13.0 m2	78.9 L/h		油圧式バーナー	78.9 L/h	LSA重油	0.02	09620	20.9	
08450 ホテルメンテルス 170-0002 巣鴨 1－1 2－3 株式会社 豊友倶楽部 160-0021 東京都新宿区歌舞伎町 1－2－1 5							15197		S59・7・25	01 セクショナルボイラー	9.8 m2	62.5 L/h		油圧式バーナー	62.5 L/h	LSA重油	0.09	09621	31	
08452 ホテル コリント 171-0014 池袋 2－4 2 福寿産業株式会社 171-0022 東京都豊島区南池袋 1－2 3－1 1							15200		H2・6・15	01 その他ボイラー	13.0 m2	56.7 L/h		ガスバーナー	90.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	09623	38.6	
							15201		H2・6・15	01 その他ボイラー	13.0 m2	56.7 L/h		ガスバーナー	90.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	09623	38.6	
							15202		H2・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	51.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	51 L/h	軽油	0.48	09623	38.6	
08453 ホテルメトロポリタン 171-0021 西池袋 1－6－1 日本ホテル株式会社 171-0021 東京都豊島区西池袋 1－6－1							45900		R4・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	195.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	195 L/h	軽油	0.5	25560	2.9	
							45901		R4・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	195.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	195 L/h	軽油	0.5	25563	2.9	
							45935		R4・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	276.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	276 L/h	A重油	0.3	25569	20.8	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		豊島区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ（m）	
08456 ホテル ベルクラシック東京 170-0005 南大塚3-33-6 株式会社 ごじょいる 1700004 東京都豊島区北大塚2-3-15							15209		H10・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	61.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	61.5 L/h	軽油	0.2	09629	48.2	
							40734		H27・8・17	01 冷温水発生機	32.4 m2	53.0 L/h		低NOX型バーナー	84.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	09628	33.3	
							40735		H27・9・28	01 冷温水発生機	32.4 m2	53.0 L/h		低NOX型バーナー	84.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	09628	33.3	
08460 池袋マルイ 171-0021 西池袋3-28-13 株式会社丸井 1648701 東京都中野区中野4-3-2							38099		H23・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	164.0 L/h					A重油	0.8	21393	42.9	
08463 株式会社ヤマダデンキ LABI 池袋本店 170-0013 東池袋1-5-7 株式会社ヤマダデンキ 3700841 群馬県高崎市栄町1-1				*			15221		S63・1・30	01 冷温水発生機	43.7 m2	91.8 L/h		ガスバーナー	147 m3N/h	都市ガス(13A)	0	09637	43.4	
							15222		S63・1・30	01 冷温水発生機	43.7 m2	91.8 L/h		ガスバーナー	147 m3N/h	都市ガス(13A)	0	09638	43.4	
							15223		S63・1・30	01 冷温水発生機	43.7 m2	91.8 L/h		ガスバーナー	147 m3N/h	都市ガス(13A)	0	09639	43.4	
							15224		S63・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	210.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	210 L/h	LSA重油	0.04	09637	43.4	
08464 三菱信託銀行株式会社 池袋事業ビル 170-0013 東池袋1-50-23 三菱信託銀行株式会社 100-0005 東京都千代田区丸の内1-50-23							15225		H5・4・1	29 ガスタービン(非常用)	199.3 L/h			液体燃焼機関	199.3 L/h	LSA重油	0.3	09640	38.4	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		豊島区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ（m）	
08466 公益財団法人 三菱養和会 巣鴨スポーツセンター 170-0002 巣鴨2－8－1 公益財団法人 三菱養和会 170-0002 東京都豊島区巣鴨2－8－1							15227		H5・11・15	01 その他ボイラー	13.1 m2	55.5 L/h		ガスバーナー	88.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	09642	21	
							15228		H5・11・15	01 その他ボイラー	13.1 m2	55.5 L/h		ガスバーナー	88.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	09642	21	
08470 南池袋パークタワー 171-0022 南池袋2－3 1 伊藤忠商事株式会社 107-0061 東京都港区北青山							15234		H11・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	84.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	84 L/h	軽油	0.05	09645	2.6	
08471 目白中野ビル 171-0033 高田2－1 7－2 2							15235		H5・2・1	29 ガスタービン(非常用)	132.0 L/h			液体燃焼機関	132 L/h	LSA重油	0.3	09646	3.6	
08473 メトロポリタンプラザビル 171-0021 西池袋1－1 1－1 株式会社JR東日本ビルディング 1510051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5－3 3－8							15237		H3・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	364.4 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	364.4 L/h	LSA重油	0.1	09648	45.7	
							15238		H3・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	364.4 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	364.4 L/h	LSA重油	0.1	09648	45.7	
							45255		R3・9・30	30 ディーゼル機関(非常用)	402.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	402 L/h	A重油	0.3	09648	45.7	
							45256		R3・9・30	30 ディーゼル機関(非常用)	402.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	402 L/h	A重油	0.3	09648	45.7	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		豊島区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
08475 明治安田生命事務センタービル 1710033 高田 3－3 5－1 明治安田生命保険相互会社 1000005 東京都千代田区丸の内 2－1－1							15240		S51・7・20	01 炉筒煙管ボイラー	32.9 m2	265.0 L/h		ガスバーナー 油圧式バーナー	224 m3N/h 265 L/h	都市ガス(13A) 灯油	0 0.002	09650	30.1	
							15241		S51・7・20	01 炉筒煙管ボイラー	32.9 m2	265.0 L/h		油圧式バーナー ガスバーナー	265 L/h 224 m3N/h	都市ガス(13A) 灯油	0 0.002	09650	30.1	
							15242		H10・8・1	29 ガスタービン(非常 用)	716.7 L/h			液体燃焼機関	716.7 L/h	灯油	0.01	09652	8.8	
							15243		H10・8・1	29 ガスタービン(非常 用)	716.7 L/h			液体燃焼機関	716.7 L/h	灯油	0.01	09653	8.8	
08480 B X 1 1 3 ビル 170-0001 西巢鴨 4－1 4－5 文化シャッターサービス株式会社 1700001 豊島区西巢鴨 4－1 4－5							15250		H9・10・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	60.8 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	60.8 L/h	軽油	0.5	09658	46.5	
13329 ステーションフロントタワー（共用施設） 1700004 北大塚 2－2 4－5 ステーションフロントタワー管理組合 1700004 東京都豊島区北大塚 2－2 4－5							26574		H12・5・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	71.4 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	71.4 L/h	A重油	0.8	16424	6.4	
13703 ライオンズタワー池袋(共用施設) 1700013 東池袋 3－1 9－1 0 ライオンズタワー池袋管理組合 151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷 4－2 4－1 3							27789		H12・9・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	71.8 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	71.8 L/h			16490	0.9	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		豊島区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
13796 ソフトバンク北池袋センター 1700012 上池袋４－３０－１７ ソフトバンク株式会社 1080022 東京都港区海岸１－７－１							28373		H12・10・1	29 ガスタービン(非常用)	1112.0 L/h			液体燃焼機関	1112 L/h	A重油	0.3	17448	24.1	
							30878		H14・5・1	29 ガスタービン(非常用)	1442.0 L/h			液体燃焼機関	1442 L/h	A重油	0.3	17448	24.1	
							36228		H20・8・1	29 ガスタービン(非常用)	646.0 L/h			液体燃焼機関	646 L/h	LSA重油	0.1	20504	5.5	
							39571		H25・9・1	29 ガスタービン(非常用)	725.0 L/h			液体燃焼機関	725 L/h	LSA重油	0.1	22151	32.6	
14067 巢鴨信用金庫 大塚支店 1700005 南大塚２－３５－４ 巢鴨信用金庫 1700002 東京都豊島区巢鴨２－１０－２							30697		H14・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	58.6 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	58.6 L/h	軽油	0.5			
14361 シティタワー池袋（共用施設） 1700013 東池袋２－３８－４ シティータワー池袋管理組合 1700013 豊島区東池袋２－３８－４							31890		H15・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	62.0 L/h					軽油	0.05			
14390 ザ・タワー・グランディア 1710021 西池袋５－５－２１ ザ・タワー・グランディア管理組合 1710021 東京都豊島区西池袋５－５－２１							31994		H15・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	167.0 L/h					軽油	0.05			

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		豊島区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
14533 オリナスふくろうの杜(福祉棟) 1710022 南池袋３－７－８ オリナスふくろうの杜管理組合 1050004 東京都豊島区南池袋３－７－８							33085		H16・9・8	30 ディーゼル機関(非常用)	71.3 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	71.3 L/h	軽油	0.05			
14651 東京染井温泉 SAKURA 1700003 駒込５－４－２４ 株式会社東京天理教館 1010054 東京都千代田区神田錦町１－９							37339		H22・6・2	01 その他ボイラー	14.8 m2	50.0 L/h		低NOX型バーナー	60 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21004	3.9	
14795 ウエストパークタワー池袋 1710021 西池袋３－２１－１３ 住友信託銀行株式会社 5410041 大阪府中央区北浜４－５－３３							34377		H17・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	101.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	101.7 L/h	軽油	0.2	19527	3.2	
14800 T O K Y Oシティトリエ 1700001 西巢鴨１－２７３９－５（地番） 西松建設株式会社 1050001 東京都港区虎ノ門１－２０－１０							34386		H17・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	52.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	52 L/h	軽油	0.2	19525	1.4	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		豊島区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
14832 ライズシティ池袋 1700013 東池袋４－５－２ ライズシティ池袋全体管理組合 1700013 東京都豊島区東池袋４－５－２							34522		H18・6・1	29 ガスタービン(非常用)	646.0 L/h			液体燃焼機関	646 L/h	LSA重油	0.3	19593	4	
							34523		H18・6・1	29 ガスタービン(非常用)	273.0 L/h			液体燃焼機関	273 L/h	LSA重油	0.3	19593	4	
14863 グローリオタワー巣鴨 1700002 巣鴨４－４４－１ N e x t P o w e r 株式会社 1030012 東京都中央区日本橋堀留町２－２－１							34612		H18・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	72.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	72 L/h	A重油	0.8	19633	3.5	
14877 タイムズステーション池袋 1700013 東池袋４－２４ パーク２４株式会社 1410031 東京都品川区西五反田１－１８－９							34668		H18・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	60.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	60 L/h	軽油	0.05	19661	14.9	
14911 ブラウド千川（共用施設） 1710051 長崎６－３６－１４ ブラウド千川管理組合 1710051 東京都豊島区长崎６－３６－１４							34816		H18・10・10	30 ディーゼル機関(非常用)	54.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	54.5 L/h	軽油	0.2	19717	0.5	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		豊島区		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ（m）		
14938 目白ブレিসタワー（東棟・共用施設）							34886		H18・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	64.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	64 L/h	軽油	0.05	19749	67.1		
1710033 高田 3－4 1－8																					
目白ブレিসタワー管理組合																					
1710033 東京都豊島区高田 3－4 1－8																					
14976 ホウライ池袋ビル							35021		H19・1・10	30 ディーゼル機関(非常用)	74.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	74.2 L/h	軽油	0.005	19819	34		
1710022 南池袋 2－2 7－9																					
ホウライ株式会社																					
1030027 東京都中央区日本橋 1－8－1 2																					
15044 ヤマダ電機テックランド池袋店							35287		H19・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	64.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	43 kg/h	軽油	0.05				
1700013 東池袋 1－4 1－1																					
株式会社ヤマダ電機																					
3710017 群馬県前橋市日吉町 4－4 0－1 1																					
15105 池袋デュプレックスタワー							35500		H19・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	54.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	54.5 L/h	軽油	0.2	20100	1.3		
1710021 西池袋 1－9－6																					
有限会社 デュプレックス・イレブンス																					
1070052 東京都港区赤坂 4－2－3																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		豊島区		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
15109 東京地下鉄株式会社 副都心線 雑司が谷駅							35508		H19・8・1	29 ガスタービン(非常 用)	349.0 L/h			液体燃焼機関	349 L/h	LSA重油	0.3	20111	7.8		
1710032 雑司が谷 2－8 先																					
東京地下鉄株式会社																					
1100015 東京都台東区東上野 3－1 9－6																					
15114 医療法人社団 ENEXT 池袋西口病院							35526		H19・10・1	01 炉筒煙管ボイラー	24.8 m2	120.0 L/h		低NOX型バーナー	120 m3N/h	都市ガス(13A)	0	20120	29.1		
1710021 西池袋 3－2－1 6																					
医療法人社団 ENEXT 池袋西口病院																					
1710021 東京都豊島区西池袋 3－2－1 6																					
15144 パークタワー池袋イーストプレイス（共用施設）							35615		H19・10・1	30 ディーゼル機関(非常 用)	64.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	64 L/h	軽油	0.05	20171	102		
1700013 東池袋 3－2 3－2 2																					
パークタワー池袋イーストプレイス管理組合																					
1700013 東京都豊島区東池袋 3－2 3－2 2																					
15170 (仮称) 帝京平成大学池袋キャンパス							35695		H19・11・1	29 ガスタービン(非常 用)	320.0 L/h			液体燃焼機関	320 L/h	軽油	0.005	20213	45		
1700013 東池袋 2－5 1－4																					
学校法人帝京平成大学																					
2900171 千葉県市原市潤井戸字大谷 2 2 8 9－2 3																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		豊島区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ（m）	
15180 シティーテラス目白（共用施設）							35735		H19・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	95.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	95.7 L/h	軽油	0.05	20239	17.2	
1710033 高田２－１６－１３																				
シティーテラス目白管理組合																				
1710033 東京都豊島区高田２－１６－１３																				
15202 池袋２丁目ビル							35789		H19・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	53.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	53.2 L/h	軽油	0.05	20273	60.2	
1710014 池袋２－４０－６																				
株式会社 リテックコンサルタンツ																				
1120015 東京都文京区目白台２－９－１３																				
15289 目白ガーデンヒルズ（共用施設）							36105		H18・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	105.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	395 L/h	軽油	0.003			
1710031 目白１－３－１７																				
目白ガーデンヒルズ管理組合																				
1710031 東京都豊島区目白１－３－１７																				
15291 ドレシア アネックス							36645		H21・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	52.9 L/h					軽油	0.005	20681	6.5	
1700012 上池袋１－３７－１６																				
オリックス不動産株式会社																				
1050013 東京都港区浜松町２－４－１																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		豊島区		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
15322 ヴァンガードタワー 1700013 東池袋3－3 2 7 7－6 6ほか 独立行政法人都市再生機構 1600023 東京都新宿区西新宿6－5－1							36229		H18・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	163.6 L/h				ディーゼル(シリンダー内径400mm未	163.6 L/h	軽油	0.05	20508	128.5	
15518 Esola池袋 1710021 西池袋1－1 2－1 東京地下鉄株式会社 1100015 東京都台東区東上野3－1 9－6							36902		H21・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	57.4 L/h						軽油	0.05			
15560 巢鴨室町ビル 1700002 すがも2－1 1－1 ホウライ株式会社 1040061 東京都中央区銀座6－1 4－5							37045		H21・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	54.0 L/h						軽油	0.05			
15572 アウルタワー（共用施設） 1700013 東池袋4－2 1－1 アウルタワー全体管理組合 1700013 東京都豊島区東池袋4－2 1－1							37089		H21・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	271.6 L/h						LSA重油	0.1			

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		豊島区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
15646 ORE池袋 1700013 東池袋 1－2 1－1 3 三菱UFJ信託銀行株式会社 1000005 東京都千代田区丸の内 1－4－5							37342		H22・5・31	30 ディーゼル機関(非常用)	54.6 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	54.5 L/h	軽油	0.2	21005	51.3	
15846 ニッセイ池袋ビル 1700013 東池袋 1－2 4－1 日本生命保険相互会社 5410042 大阪市中央区今橋 3－5－1 2							38139		H23・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	187.0 L/h					LSA重油	0.3			
15880 (仮称)南長崎プラザ建替工事 1710052 南長崎 4－5－1 1 岩崎不動産株式会社 1710052 豊島区南長崎 4－2 3－2 1							38311		H23・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	73.0 L/h					軽油	0.001	21490	12.5	
15926 立教学院／立教大学 ロイドホール（18号館）建設工事 1710021 西池袋3-34-1 学校法人 立教学院 1710021 東京都豊島区西池袋3-34-1							38507		H24・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	56.7 L/h					軽油	0.05	21604	16.4	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		豊島区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
16055 ルミネリータワー池袋（共用施設） 1710014 池袋２－５２－３ ルミネリータワー池袋管理組合 1710014 東京都豊島区池袋２－５２－３							39052		H24・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	64.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	64 L/h	軽油	0.001	21901	2.7	
16067 みずほ信託銀行株式会社 1030028 東京都千代田区丸の内１－３－３							39100		H24・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	95.4 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	95.4 L/h	軽油	0.2	21923	46.5	
16165 J R大塚南口ビル 1700005 南大塚３－３３－１ みずほ信託銀行株式会社 1000005 東京都千代田区丸の内１－３－３							39486		H25・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	148.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	500 L/h	A重油	0.8	22117	56.6	
16167 池袋グローブ 1700013 東池袋１－２１－４ 三井不動産株式会社 1030022 東京都中央区日本橋室町２－１－１							39493		H25・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	74.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	74.7 L/h	軽油	0.2	22122	35.9	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		豊島区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ（m）	
16364 WACCA I KEBUKURO							40415		H26・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	116.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	116 L/h	A重油	0.8	22701	40.7	
1710031 目白3－8－27																				
栄真株式会社																				
1710031 東京都豊島区目白3－8－27																				
16379 としまエコミューゼタウン							40218		H26・3・1	29 ガスタービン(非常用)	947.1 L/h			ガス専焼機関	947.1 L/h	LSA重油	0.1	22601	6.2	
1710022 南池袋2－45－3																				
としまエコミューゼタウン管理組合																				
1710022 東京都豊島区南池袋2－45－3																				
16395 グランドミレーニア							40293		H26・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	79.1 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	79.1 L/h	軽油	0.05	22663	3.3	
1710022 南池袋1－11－19																				
株式会社トーエネック																				
4600008 愛知県名古屋市中区栄1－31－23																				
16584 西武鉄道株式会社 池袋駅							41118		H28・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	73.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	73 L/h	軽油	0.05	23096	3.7	
1710022 南池袋1－28－1																				
西武鉄道株式会社																				
3590037 埼玉県所沢市くすのき台1－11－1																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		豊島区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
16691 池袋駅							41693		H28・12・1	29 ガスタービン(非常 用)	492.0 L/h			液体燃焼機関	492 L/h	LSA重油	0.3	23380	5.9	
1710022 南池袋 1－4 8－5 東日本旅客鉄道株式会社 1510053 東京都渋谷区代々木 2－2－2																				
16720 藤久ビル東五号館							41786		H29・1・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	85.6 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	85.6 L/h	LSA重油	0.3	23433	63.2	
1700000 豊島区南池袋 2－2 5－5 株式会社文英土地建物 1710022 東京都豊島区南池袋 2－2 5－5																				
16832 池袋ショッピングパーク							42475		H29・11・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	148.6 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	148.6 L/h	A重油	0.3	23758	3.3	
1710022 南池袋 1－2 9－1 株式会社 池袋ショッピングパーク 1700013 東京都豊島区東池袋 1－5－6																				
16911 Hareza Tower							43784		H31・4・1	29 ガスタービン(非常 用)	725.0 L/h			液体燃焼機関	725 L/h	A重油	0.3	24278	156.8	
1700013 東池袋 1－1 8－1 及び 1－1 9－1～3, 5～7 ①東京建物株式会社／②株式会社サンケイビ ル 1030028 東京都中央区八重洲 1－9－9																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		豊島区		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
16963 西武鉄道池袋ビル 新築工事 1710022 南池袋 1－2 1－2 3ほか 西武鉄道株式会社 1710022 東京都豊島区南池袋 1－1 6－1 5							43256		H30・6・1	29 ガスタービン(非常 用)	1286.0 L/h			液体燃焼機関	1286 L/h	A重油	0.3	24060	96.7		
17096 としま区民センター 1700000 豊島区東池袋 1－2 0－1 0 豊島区 1710022 豊島区南池袋 2－4 5－1							43907		H31・4・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	102.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	102 L/h	A重油	0.8	24330	34.5		
17107 住友不動産池袋東ビル 1700013 東池袋 4－7－7 住友不動産株式会社 1600023 新宿区西新宿 2－4－1							43937		H31・4・1	29 ガスタービン(非常 用)	418.0 L/h			液体燃焼機関	418 L/h	A重油	0.1	24354	73.5		
							44643		R2・8・1	29 ガスタービン(非常 用)	245.0 L/h			液体燃焼機関	245 L/h	LSA重油	0.1	24789	73.6		
17110 グランドスケープ池袋 1700013 東池袋 1－3 0－3 佐々木ホールディングス株式会社 1700013 東京都豊島区東池袋 1－1 4－3							43948		R1・5・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	193.5 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	193.5 L/h	A重油	0.5	24359	89		

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		豊島区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ（m）	
17130 アパホテル（山手大塚駅タワー） 1700004 北大塚3－1－2 アパホーム株式会社 9200046 石川県金沢市大和町1－5							44026		R1・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	53.3 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	53.3 L/h	軽油	0.001	24411	61.8	
17172 東京建物 Brillia HALL 1700013 東池袋1－19－1 東京建物株式会社 1030028 東京都中央区八重洲1－9－9							44205		H30・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	132.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	132 L/h	A重油	0.8	24510	39	
17195 パークアクシス大塚ステーションゲートタワー（共用施設） 1700004 北大塚1－16－5 三井不動産レジデンシャル株式会社 1040061 東京都中央区日本橋室町3－2－1							44274		R1・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	109.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	109 L/h	A重油	0.8	24569	81.3	
17196 東京消防庁 池袋消防署 1710021 西池袋2－37－8 東京消防庁 1600023 東京都新宿区西新宿2－8－1							44275		R1・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	58.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	58 L/h	軽油	0.001	24570	41.3	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		豊島区		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ（m）		
17318 クラウドタワー東池袋巢ステーションアリーナ							44817		R2・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	140.1 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	140.1 L/h	A重油	0.3	24950	4.4		
1700013 東池袋4－1 9 4－2 外 1 4 筆																					
東池袋四丁目 2 番街区地区市街地再開発組合																					
1710022 東京都豊島区南池袋2－3 6－1 0																					
17402 （仮称）豊島区西池袋三丁目計画							45252		R3・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	81.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	81 L/h	軽油	0.001	25207	62.4		
1710021 西池袋3－2 2－2， 3， 1 1（地番）																					
三井不動産レジデンシャル株式会社																					
1030022 東京都中央区日本橋室町3－2－1																					
17523 アニメイト池袋本店ビル							45747		R4・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	112.4 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	112.4 L/h	軽油	0.001	25485	22.9		
1700013 東池袋1－2 0－7																					
株式会社アニメイト																					
1700013 東京都豊島区東池袋3－2－1																					
17532 東京国際大学池袋キャンパス							45810		R4・8・1	29 ガスタービン(非常用)	315.0 L/h			ガスバーナー	315 L/h	A重油	0.3	25503	94.5		
1700013 東池袋4－4 2－3 1																					
学校法人 東京国際大学																					
1690075 東京都新宿区高田馬場4-23-23																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		豊島区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ（m）	
17536 東池袋一丁目計画新築工事							45830		R4・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	58.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	58.7 L/h	軽油	0.001	25514	50.8	
1700013 東池袋 1－1 3－7 住友商事株式会社 1000004 東京都千代田区大手町 2－3－2																				
17664 （仮称）池袋 3 丁目計画住宅							46378		R5・11・15	30 ディーゼル機関(非常用)	66.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	66.8 L/h	A重油	0.5	25865	2.5	
1710014 池袋 3－1－2 東京建物株式会社 1040028 東京都中央区八重洲 1－4－1 6																				
17711 （仮称）豊島区目白 5 丁目計画							46546		R6・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	74.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	74 L/h	軽油	0.001	25972	63	
1710031 目白 5－1 9－9 三菱地所レジデンス株式会社 1000004 東京都千代田区大手町 1－9－2																				
17848 （仮称）池袋西口プロジェクト							47102		R7・3・1	29 ガスタービン(非常用)	546.0 L/h			液体燃焼機関	546 L/h	LSA重油	0.3	26281	140	
1710021 西池袋 3－2 8－4、5、6、9、1 0 カシワエステート合同会社 1700013 東京都豊島区東池袋 1－5－6																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		豊島区		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分 (%)	番号	高さ (m)	
17858 南池袋二丁目C地区第一種市街地再開発事業に伴う施設建築物新築工事（北地区） 1710022 南池袋 2－1 0 0 南池袋二丁目C地区市街地再開発組合 1710022 東京都豊島区南池袋 2－8－3							47130		R7・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	102.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	102.7 L/h	LSA重油	0.5	26290	26.3	
							47131		R7・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	193.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	193.5 L/h	LSA重油	0.5	26291	25.7	