

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		町田市		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
12080 学校法人 桜美林学園 194-0213 常盤町3 7 5 8 学校法人 桜美林学園 194-0213 東京都町田市常盤町3 7 5 8							21421		S62・11・10	01 セクショナルボイラー	15.5 m2	93.6 L/h		油圧式バーナー	93.6 L/h	LSA重油	0.49	14040	22.2	
							34253		H18・3・10	30 ディーゼル機関(非常用)	54.5 L/h		ディーゼル(シリンダー内径400mm未	54.5 L/h	軽油	0.2	19474	8		
12083 株式会社 小田急百貨店 町田店 194-0013 原町田6－1 2－2 0 株式会社 小田急百貨店 1600023 東京都新宿区西新宿1－5－1							34315		H18・5・10	01 冷温水発生機	35.6 m2	68.6 L/h		ガスバーナー	109.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	14049	59.4	
							34316		H18・5・10	01 冷温水発生機	35.6 m2	68.6 L/h		ガスバーナー	109.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	14049	59.4	
							34317		H18・5・10	01 冷温水発生機	35.6 m2	68.6 L/h		ガスバーナー	109.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	14049	59.4	
							35806		H20・1・15	30 ディーゼル機関(非常用)	426.0 L/h		ディーゼル(シリンダー内径400mm未	426 L/h	A重油	0.8	20297	58.5		
12087 小野路浄水場 195-0064 小野路町2 6 5 1 町田市 194-8520 東京都町田市森野2－2－2 2							21434		S44・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	268.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	268.2 L/h	A重油	0.8	14053	6	
12097 アクティブファーマ株式会社 東京町田工場 194-0023 旭町3－3－1 5 アクティブファーマ株式会社 1010051 東京都千代田区神田神保町2－3 6－1							38720		H24・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	54.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	54.5 L/h	軽油	0.05	21729	3.2	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		町田市		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
12100 三和小川店 1940012 金森 4－1－2 株式会社 三和 1940012 東京都町田市金森 4－1－2							21460		H5・2・28	30 ディーゼル機関(非常用)	82.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	82.8 L/h	A重油	0.3	14074	1.5	
12101 サウスフロントタワー町田 194-0013 原町田 4－1－1 原町田四丁目地区市街地再開発組合 194-0013 東京都町田市原町田 4－1 5－1 5							21461		H10・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	102.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	102.7 L/h	軽油	0.05	14075	19.6	
							21462		H10・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	82.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	82 L/h	軽油	0.05	14076	18.3	
12103 学校法人 昭和薬科大学 町田キャンパス 194-0042 東玉川学園 3－2－1 学校法人 昭和薬科大学 1948543 東京都町田市東玉川学園 3－2－1							36618		H21・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	95.6 L/h					軽油	0.05	20671	23.5	
							40343		H27・1・20	01 冷温水発生機	24.4 m2	50.1 L/h		低NOX型バーナー	80.2 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22660	19.8	
							40344		H27・1・20	01 冷温水発生機	24.4 m2	62.8 L/h		低NOX型バーナー	100.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22660	19.8	
							45168		R3・9・4	01 貫流ボイラー	9.9 m2	72.4 L/h		低NOX型バーナー	115.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	25157	28.8	
							45801		R4・10・1	01 貫流ボイラー	9.9 m2	72.4 L/h		低NOX型バーナー	115.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	25508	28.5	
							46273		R5・10・15	01 貫流ボイラー	9.9 m2	72.4 L/h		低NOX型バーナー	115.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	14078	28.5	
							46683		R6・9・8	01 貫流ボイラー	9.9 m2	72.4 L/h		低NOX型バーナー	115.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	26030	16.7	
							47216		R7・9・14	01 貫流ボイラー	9.9 m2	72.4 L/h		低NOX型バーナー	115.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	14077	16.6	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		町田市		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ（m）	
12104 ルミネ町田店 194-0013 原町田 6－1－1 1 株式会社　ルミネ 1510053 東京都渋谷区代々木 2－2－2							21475		H11・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	92.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	92.5 L/h	軽油	0.2	14080	59.3	
12108 株式会社　末吉商会　町田営業所 194-0035 忠生 2－3 0－8 株式会社　末吉商会 182-0005 東京都調布市入間町 2－1 6							41592		H28・10・1	01 貫流ボイラー	9.9 m2	54.3 L/h		低NOX型バーナー	86.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	14086	5.9	
12112 株式会社西友　町田店 194-0022 森野 1－1 4－1 7 株式会社　西友 1800004 東京都武蔵野市吉祥寺本町 1－1 2－1 0							21488		S47・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	89.6 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	89.6 L/h	軽油	0.5	14090	26.1	
12114 相鉄ローゼン株式会社　そうてつローゼン成瀬店 194-0045 南成瀬 1－3－5 相鉄ローゼン株式会社 220-0004 神奈川県横浜市西区北幸 2－9－1 4							38856		H24・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	94.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	94 L/h	軽油	0.001	14092	21.1	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		町田市		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
12117 学校法人 玉川学園 1940041 玉川学園 6－1－1 外 学校法人 玉川学園 194-0041 東京都町田市玉川学園 6－1－1				*			21495		H2・5・16	01 炉筒煙管ボイラー	74.0 m2	253.0 L/h		低NOX型バーナー	401 m3N/h	都市ガス(13A)	0	14099	31.5	
							21496		H2・3・16	01 炉筒煙管ボイラー	74.0 m2	253.0 L/h		低NOX型バーナー	401 m3N/h	都市ガス(13A)	0	14099	31.5	
							21497		H2・3・16	01 炉筒煙管ボイラー	74.0 m2	253.0 L/h		低NOX型バーナー	401 m3N/h	都市ガス(13A)	0	14099	31.5	
							36304		H20・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	62.0 L/h					A重油	0.8	20542	33	
							40109		H26・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	91.1 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	91.1 L/h	A重油	0.8			
							44395		R2・1・31	30 ディーゼル機関(非常用)	109.4 L/h					A重油	0.8			
12121 多摩丘陵病院 194-0202 下小山田町 1 4 9 1 医療法人社団 幸隆会 194-0202 東京都町田市下小山田町 1 4 9 1							38237		H23・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	71.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	71.7 L/h	LSA重油	0.35	21469	3.2	
12127 N T T 東日本 東京事業部 鶴間交換センタ 1940003 小川 1 1－1 6 0 1－1 N T T 東日本株式会社 1600023 東京都新宿区西新宿 3－1 9－2							21521		H3・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	97.1 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	97.1 L/h	軽油	0.83	14108	15.8	
12131 株式会社 東急百貨店 町田店 194-0013 原町田 6－4－1 株式会社 東急百貨店 1500042 東京都渋谷区宇田川町 3 7－5							21532		S55・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	291.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	291.2 L/h	A重油	0.8	14115	46.8	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		町田市		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
12133 学校法人 東京家政学院 町田校舎 194-0211 相原町2600 学校法人 東京家政学院 102-0075 東京都千代田区三番町22							21534		S57・12・10	01 炉筒煙管ホイラー	13.9 m2	106.0 L/h		油圧式バーナー	106 L/h	LSA重油	0.46	14117	26.9	
							21535		S57・12・10	01 炉筒煙管ホイラー	13.9 m2	81.6 L/h		油圧式バーナー	81.6 L/h	LSA重油	0.46	14117	26.9	
							21536		S61・8・16	01 炉筒煙管ホイラー	13.9 m2	81.6 L/h		油圧式バーナー	81.6 L/h	LSA重油	0.46	14117	26.9	
							21537		S57・12・10	01 炉筒煙管ホイラー	9.9 m2	51.8 L/h		油圧式バーナー	51.8 L/h	LSA重油	0.07	14118	14.5	
12137 東京建物町田ビル 1940021 中町1-1-16 東京建物株式会社 1038285 東京都中央区八重州1-4-16							21543		H4・3・31	30 ディーゼル機関(非常用)	60.1 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	60.1 L/h	A重油	0.5	14122	39.8	
12141 日本生命町田ビル 194-0022 森野1-13-14 日本生命保険相互会社 541-0042 大阪府大阪市中央区今橋3-5-12							21550		S55・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	61.1 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	61.1 L/h	軽油	0.5	14127	35.9	
12144 N T T 東日本 東京事業部 町田ビル 194-0021 中町1-31-4 N T T 東日本株式会社 160-0023 東京都新宿区西新宿3-19-2							21555		H9・11・15	30 ディーゼル機関(非常用)	190.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	190 L/h	軽油	0.2	14131	12.2	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		町田市		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
12147 N T T 東日本 東京事業部 鶴川交換センタ 195-0062 大蔵町4 1 0 N T T 東日本株式会社 1600023 東京都新宿区西新宿 3－1 9－2							21560		H4・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	53.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	53.2 L/h	軽油	0.5	14134	8.3	
							47191		R7・6・30	30 ディーゼル機関(非常用)	115.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	115.7 L/h	軽油	0.001	26338	3.3	
12152 エルムビル 194-0013 原町田 3－2－9 エルムスリー管理株式会社 194-0013 東京都町田市原町田 3－2－9							21567		H2・1・31	30 ディーゼル機関(非常用)	111.3 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	111.3 L/h	A重油	0.8	14139	30.1	
12159 法政大学（多摩校舎） 194-0211 相原町 4 3 4 2 学校法人 法政大学 102-0071 東京都千代田区富士見 2－1 7－1				*			37563		H22・11・29	01 セクショナルボイラー	19.6 m2	93.6 L/h		低NOX型バーナー	134.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	14148	22	
							37564		H22・11・29	01 セクショナルボイラー	19.6 m2	93.6 L/h		低NOX型バーナー	134.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	14148	22	
							37696		H23・2・28	01 セクショナルボイラー	12.9 m2	55.4 L/h		低NOX型バーナー	88.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	14151	14.7	
							37697		H23・2・28	01 セクショナルボイラー	12.9 m2	55.4 L/h		低NOX型バーナー	88.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	14151	14.7	
							41249		H28・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	392.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	392.2 L/h	軽油	0.2			
12161 宝永堂ビル 194-0013 原町田 6－6 株式会社 宝永堂実業 194-0013 東京都町田市原町田 4－4－8							21593		H6・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	57.1 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	57.1 L/h	A重油	0.8	14153	32.5	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		町田市		令和8年3月31日																
事業所コード 名 称 ・ 所 在 地 ・ 届 出 者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
12163 町田市成瀬クリーンセンター 194-0045 南成瀬 8－1－1 町田市 194-8520 東京都町田市森野 2－2－2 2				*			21595	*	H7・10・1	13 下水汚泥	2083.0 kg/h			高圧気流式バーナー 油圧式バーナー	244 L/h 240 L/h	下水汚泥 灯油	0.31 0.01	14155	24.8	シングルサイクロン マルチサイクロン アルカリ洗浄装置
							39411	*	H25・11・1	13 下水汚泥	2083.0 kg/h	9.0 m2		ガスバーナー ガスバーナー	133 m3N/h 178 m3N/h	下水汚泥 都市ガス(13A)	0.7 0	14155	24.8	バグフィルター アルカリ洗浄装置
							42147		H30・2・16	29 ガスタービン(非常 用)	1203.0 L/h			液体燃焼機関	1203 L/h	灯油	0.01	23610	14.1	
12165 町田市民病院 194-0023 旭町 2－1 5－4 1 町田市民病院 1940023 東京都町田市旭町 2－1 5－4 1							35409		H19・8・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	136.9 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	136.9 L/h	軽油	0.05	20062	19.6	
							40996		H27・12・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	262.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	262 L/h	軽油	0.05	14160	22.4	
							41273		H28・7・1	31 ガス機関(常用) 稀薄燃焼	93.8 L/h			ガス専焼機関	84 m3N/h	都市ガス(13A)	0	14160	22.4	
							41274		H28・7・1	31 ガス機関(常用) 稀薄燃焼	93.8 L/h			ガス専焼機関	84 m3N/h	都市ガス(13A)	0	14160	22.4	
							41412		H28・10・1	01 貫流ホイラー	9.8 m2	70.9 L/h		低NOX型バーナー	113.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	14161	28	
							41413		H28・10・1	01 貫流ホイラー	9.8 m2	70.9 L/h		低NOX型バーナー	113.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	14161	28	
							41414		H28・10・1	01 貫流ホイラー	9.8 m2	70.9 L/h		低NOX型バーナー	113.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	14161	28	
12166 町田市民ホール 194-0022 森野 2－2－3 6 町田市 194-8520 東京都町田市森野 2－2－2 2							36306		H20・8・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	64.0 L/h					軽油	0.001	20543	5	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		町田市		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
12176 町田m o d i 194-0013 原町田 6－2－6 株式会社 丸井 1640001 東京都中野区中野 4－3－2							21640		S55・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	106.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	106.5 L/h	A重油	0.8	14179	28	
							27903		H12・12・15	01 冷温水発生機	44.6 m2	112.9 L/h		低NOX型バーナー	180.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	17343	49	
							28036		H13・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	79.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	67.2 L/h	A重油	0.8	17426	44.8	
12177 町田市立総合体育館 194-0045 南成瀬 5－1 2 町田市 194-8520 東京都町田市森野 2－2－2 2							21641		H1・9・4	01 冷温水発生機	5.6 m2	55.3 L/h		ガスバーナー	88.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	14180	13.4	
							21642		H1・9・4	01 冷温水発生機	5.6 m2	55.3 L/h		ガスバーナー	88.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	14180	13.4	
							21643		H2・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	86.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	86 L/h	LSA重油	0.05	14181	12.9	
12178 鶴見川クリーンセンター 195-0055 三輪緑山 1－1 町田市 194-8520 東京都町田市森野 2－2－2 2				*			21645	*	H10・9・1	13 下水汚泥	2500.0 kg/h			バーナー以外 低圧空気式バーナー	4.9 kg/h 711 L/h	下水汚泥 灯油	0.8 0.002	14184	50	湿式排煙脱硫装置 シングルサイクロン
							21646		H1・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	323.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	323 L/h	LSA重油	0.8	14182	13.3	
							46950	*	R7・3・10	13 下水汚泥	2500.0 kg/h	4.9 m2		ガスバーナー ガスバーナー	102.2 m3N/h 288 m3N/h	下水汚泥 都市ガス(13A)	0.13 0	26205	50	湿式排煙脱硫装置 バグフィルター
12179 町田ターミナルプラザ 1940013 原町田 4－1－1 7 東京急行電鉄株式会社 150-0036 東京都渋谷区南平台町 5－6							21647		S57・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	118.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	118 L/h	A重油	0.8	14185	41.2	
							41177		H28・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	132.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	132 L/h	A重油	0.8	23167	7.9	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		町田市		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
12181 町田市大地沢青少年センター							41902		H27・1・16	01 その他ボイラー	9.8 m2	66.7 L/h		低NOX型油圧式 バーナー	66.7 L/h	灯油	0.015	14188	9		
194-0211 相原町 5 3 0 7 - 2																					
町田市																					
194-8520 東京都町田市森野 2 - 2 - 2 2																					
12182 町田幸町共同ビル							21652		H4・6・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	60.5 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	60.5 L/h	軽油	0.5	14189	33.7		
194-0013 原町田 6 - 7																					
株式会社 テイツプス																					
150-0043 東京都渋谷区道玄坂 1 - 2 2 - 7																					
12183 町田市鶴川ポンプ場							21653		H7・3・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	105.9 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	105.9 L/h	LSA重油	0.05	14190	13.5		
195-0054 三輪町 2 8 4 - 1																					
町田市																					
194-8520 東京都町田市森野 2 - 2 - 2 2																					
12184 ロテン・ガーデン							47010		H27・10・23	01 浴場用ボイラー	14.0 m2	54.3 L/h		低NOX型バーナー	86.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	14191	7.2		
1940211 相原町 3 5 8							47011		H27・10・23	01 浴場用ボイラー	14.0 m2	54.3 L/h		低NOX型バーナー	86.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	14191	7.2		

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		町田市		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
12185 旧ばるるプラザ町田 1940013 原町田 4－1－1 4 町田市 194-8520 東京都町田市森野 2－2－2 2							21656		H11・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	83.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	83.5 L/h	軽油	0.5	14192	42.8		
12186 サン町田旭体育館 1940023 旭町 3－2 0－6 0 アシックススポーツファシリティーズ株式会社 1360075 東京都江東区新砂 3－1－1 8							27943		H13・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	63.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	62 L/h	軽油	0.05	17237	0.5		
12201 コンフォートロイヤルライフ多摩 194-0202 下小山田町 1 4 6 1 セコムフォート多摩株式会社 194-0202 東京都町田市下小山田町 1 4 6 1							31114		H14・11・22	01 その他ボイラー	7.8 m2	65.6 L/h		油圧式バーナー	65.6 L/h	LSA重油	0.05				
							31390		H15・4・15	01 その他ボイラー	7.8 m2	65.8 L/h		油圧式バーナー	65.6 L/h	LSA重油	0.05	18363	20		
12204 株式会社佐藤渡辺 町田合材工場 1950057 真光寺 2－1－1 株式会社 佐藤渡辺 106-0047 東京都港区南麻布 1－1 8－4				*			38932		H25・4・1	11 骨材	312.0 L/h			ガスバーナー	500 m3N/h	その他(窯業炉) 都市ガス(13A)	0 0	21844	14.5	慣性力集じん装置 バグフィルター	
							38933		H25・4・1	11 骨材	250.0 L/h			ガスバーナー	400 m3N/h	その他(窯業炉) 都市ガス(13A)	0 0	21845	18.5	重力集じん装置 その他の処理(ばいじん、Cd,Pb)	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		町田市		令和8年3月31日																
事業所コード 名 称 ・ 所 在 地 ・ 届 出 者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
13775 ケーズデンキ横浜町田インター店 1940004 鶴間3－1 4－1 株式会社ケーズホールディングス 3100817 茨城県水戸市柳町1－1 3－2 0							28037		H12・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	93.2 L/h					灯油	0.3	17405	2.5	
14017 グランセリーナ（共用施設） 1940003 小川5－6－1 グランセリーナ管理組合 1940003 東京都町田市小川5－6－1							30502		H14・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	62.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	62 L/h	軽油	0.5	18099	1.9	
14039 株式会社丸井 町田マルイ 1940013 原町田6－1－6 株式会社 丸井 1640001 東京都中野区中野4－3－2							30574		S55・8・5	01 冷温水発生機	52.0 m2	68.7 L/h		ガスバーナー	110 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18120	34.7	
							32003		H16・1・15	01 冷温水発生機	23.6 m2	67.3 L/h		低NOX型バーナー	107.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18120	34.7	
							37406		S55・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	89.6 L/h				A重油	0.8				
							39219		H25・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	147.9 L/h		ディーゼル(シリンダー内径400mm未	147.9 L/h	LSA重油	0.3	21989	33.9		
14041 町田センタービル管理組合 1940013 原町田6－1 1 0 7 町田センタービル管理組合 1940013 東京都町田市原町田6－1 1 0 7							30579		H14・4・1	29 ガスタービン(非常用)	207.4 L/h			ガス専焼機関	207.4 L/h	軽油	0.2	18134	37.4	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		町田市		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
14467 (仮称) ROUND 1 町田店							32786		H16・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	54.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	L/h	軽油	0.005				
1940022 森野 1－1 3 9 5－2 他																					
特定目的会社 アールワン町田																					
1070052 東京都港区赤坂 3－2－6 赤坂中央ビル 6 階																					
14502 株式会社旅館ランドリー							38771		H24・9・30	01 貫流ボイラー	9.7 m2	70.9 L/h		ガスバーナー	113.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18890	11		
1940215 小山ヶ丘 3－3－5							38772		H24・9・30	01 貫流ボイラー	9.7 m2	70.9 L/h		ガスバーナー	113.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18890	11		
株式会社旅館ランドリー							38773		H24・9・30	01 貫流ボイラー	9.7 m2	70.9 L/h		ガスバーナー	113.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18890	11		
2120056 神奈川県川崎市幸区矢上 1 5－5							38774		H24・9・30	01 貫流ボイラー	9.7 m2	70.9 L/h		ガスバーナー	113.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	18890	11		
14525 南町田病院							33052		H16・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	130.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	130 L/h	軽油	0.05				
1940004 鶴間字 1 0 0 8－1							39042		H25・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	110.9 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	110.9 L/h	軽油	0.001	21896	7.7		
社会医療法人社団 正志会 南町田病院																					
1940004 東京都町田市鶴間字 1 0 0 8－1																					
14550 三井倉庫ホールディングス株式会社 多摩事務所							33179		H16・10・1	29 ガスタービン(非常用)	483.0 L/h					A重油	0.3				
1940000 小山ヶ丘 2－2－3							37618		H22・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	72.0 L/h					A重油	0.8				
三井倉庫ホールディングス株式会社																					
1050003 東京都港区西新橋 3－2 0－1																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		町田市		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
14561 アドホック町田ビル							33261		H16・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	50.6 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	50.6 L/h	A重油	1				
1940013 原町田6－9－1 9																					
中央三井信託銀行株式会社																					
1050014 東京都港区芝3－3 3－1																					
14759 グランベリーモール C棟							34138		H17・12・10	30 ディーゼル機関(非常用)	62.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	62.8 L/h	軽油	0.05	19457	10.7		
1940004 鶴間3－4－2																					
東京急行電鉄株式会社																					
1500036 東京都渋谷区南平台町5－6																					
14799 メトロ多摩境店							34382		H18・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	62.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	62.8 L/h	軽油	0.05	19519	2.7		
1940000 小山ヶ丘6－4－9																					
メトロキャッシュアンドキャリージャパン株式会社																					
1400013 東京都品川区南大井6－2 6－3 大森ベルポートD館																					
14948 ふれあい町田ホスピタル							34928		H19・1・15	01 その他ボイラー	19.8 m2	70.1 L/h		低NOX型バーナー	112 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19771	19.4		
1940215 小山ヶ丘1－3－8							34929		H19・1・15	01 その他ボイラー	19.8 m2	70.0 L/h		低NOX型バーナー	112 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19772	19.4		
医療法人社団康心会							35128		H19・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	147.9 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	147.9 L/h	A重油	0.3	19890	20.4		
2530041 神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎2－2－3																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		町田市		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
15377 N T T 東日本 東京事業部 忠生交換センタ 1940035 忠生 1－2 3－1 N T T 東日本株式会社 1600023 東京都新宿区西新宿 3－1 9－2							36428		H10・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	93.7 L/h									
							43206		H30・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	108.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	108.2 L/h	軽油	0.001	23989	11.7	
15587 協和キリン株式会社 東京リサーチパーク 1948533 旭町 3－6－6 協和キリン株式会社 1000004 東京都千代田区大手町 1－9－2							37129		H22・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	136.9 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	136.9 L/h	A重油	0.1	20900	19.7	
15642 警視庁町田警察署 1940023 旭町 3－1－3 警視庁 1000013 東京都千代田区霞が関 2－1－1							37326		H4・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	63.0 L/h					軽油	0.5			
15750 アメリカ町田根岸店 1940034 根岸町 2 3 0－7 株式会社 三和 1940022 東京都町田市森野 4－1－2							37724		H23・1・4	30 ディーゼル機関(非常用)	63.7 L/h					軽油	0			

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		町田市		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
15801 町田市庁舎							37912		H23・7・1	29 ガスタービン(非常用)	652.0 L/h			液体燃焼機関	652 L/h	灯油	0.01	21298	17		
1940022 森野２－２－２ 2																					
町田市																					
194-8520 東京都町田市森野２－２－２ 2																					
15941 医療法人社団三医会 鶴川記念病院							38558		H24・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	147.9 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	147.9 L/h	軽油	0.05	21637	3.8		
1950054 三輪町１０５９－１																					
医療法人社団三医会 鶴川記念病院																					
1950054 東京都町田市三輪町１０５９－１																					
15966 株式会社 昭和メディカルサイエンス							38667		H24・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	106.0 L/h					軽油	0.001	21702	9.5		
1940004 鶴間５４１－２																					
株式会社 昭和メディカルサイエンス																					
1940004 東京都町田市鶴間５４１－２																					
15991 町田市鶴川緑の交流館							38768		H24・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	104.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	104 L/h	軽油	0.001				
1940053 能ヶ谷１－２																					
町田市																					
194-8520 東京都町田市森野２－２－２ 2																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		町田市		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
16041 （仮称）島忠ホームズ町田三輪店 1950054 三輪町4－2 8 1－1外 株式会社 島忠 3310052 埼玉県さいたま市西区三橋5－1 5 5 5							38967		H25・1・10	30 ディーゼル機関(非常用)	63.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	63.7 L/h	軽油	0	21861	8.5	
16464 医療法人社団 三友会あけぼの病院 1940021 中町1－1 1 1－1 1 医療法人社団 三友会 1940021 東京都町田市中町1－1 1 1－1 1							40598		H27・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	134.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	134 L/h	A重油	0.8	22817	12.8	
16567 N T T 東日本 東京事業部 北忠生交換センタ 1940000 上小山田町1 7 6 9－1 N T T 東日本株式会社 1600023 東京都新宿区西新宿3－1 9－2							41051		H28・2・15	30 ディーゼル機関(非常用)	79.9 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	79.9 L/h	軽油	0.001	23104	11.8	
16589 アトラスタワー町田 1940013 原町田3－2－8 レジル株式会社 1000005 東京都千代田区丸の内1－8－1							41133		H27・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	70.4 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	70.4 L/h	A重油	0.5	23105	7.9	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		町田市		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
16869 町田市バイオエネルギーセンター 1940000 下小山田町3 1 6 0 町田市 194-8520 東京都町田市森野2-2-22							42629	*	H30・8・16	13 都市ゴミ(連続)	5375.0 kg/h	30.8 m2				都市ガス(13A) 都市ゴミ(清掃工場)	0 0.08	23858	100	乾式排煙脱硝装置 バグフィルター
							42630	*	H30・8・16	13 都市ゴミ(連続)	5375.0 kg/h	30.8 m2				都市ガス(13A) 都市ゴミ(清掃工場)	0 0.08	23859	100	乾式排煙脱硝装置 バグフィルター
							44695		R2・9・1	31 ガス機関(常用) 三元触媒	57.8 L/h			ガス専焼機関	118 m3N/h	その他(気体燃料)	0.01	24809	17.5	乾式排煙脱硝装置
							44696		R2・9・1	31 ガス機関(常用) 三元触媒	57.8 L/h			ガス専焼機関	118 m3N/h	その他(気体燃料)	0.001	24810	17.5	乾式排煙脱硝装置
							44697		R2・9・1	31 ガス機関(常用) 三元触媒	57.8 L/h			ガス専焼機関	118 m3N/h	その他(気体燃料)	0.001	24811	17.5	乾式排煙脱硝装置
							44698		R2・9・1	31 ガス機関(常用) 三元触媒	57.8 L/h			ガス専焼機関	118 m3N/h	その他(気体燃料)	0.001	24812	17.5	乾式排煙脱硝装置
							44771		R3・1・1	29 ガスタービン(非常 用)	404.0 L/h					都市ガス(13A) 灯油	0 0.01			
16944 グランベリーパーク セントラルコート 1940004 鶴間3-4-1 外 東急株式会社 1508511 東京都渋谷区南平台町5-6							43145		H30・8・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	235.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	235 L/h	A重油	0.8	23975	10.3	
17005 グランベリーパーク ステーションコートB 棟 1940004 鶴間3-3-1 外 東急株式会社 1508511 東京都渋谷区南平台町5-6							43465		H30・10・1	30 ディーゼル機関(非 常用)	62.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	62 L/h	A重油	0.8	24110	17.3	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		町田市		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
17068 町田市原町田 5 丁目計画新築工事							43735		H31・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	58.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	58 L/h	軽油	0.001	24264	54.6		
1940013 原町田 5－2－5																					
三菱地所レジデンス株式会社																					
1000004 東京都千代田区大手町 1－6－1																					
17345 三井住友海上玉川研修所							44978		R3・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	129.9 L/h					軽油	0.001				
1940031 南大谷 5－1 5－1																					
三井住友海上火災保険株式会社																					
1010062 東京都千代田区神田駿河台 3－9																					
17509 多摩丘陵病院							45707		R4・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	134.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	134 L/h	A重油	0.8	25463	19.8		
1940202 下小山田町東谷 1 3 2 9－1																					
医療法人社団 幸隆会																					
1940202 下小山田町東谷 1 3 2 9－1																					
17625 ドレッセタワー南町田グランベリーパーク							46244		R5・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	81.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	81.8 L/h	A重油	0.5	25794	3.2		
1940004 鶴間 3－3－7																					
Next Power株式会社																					
1030012 東京都中央区日本橋堀留町 2－2－1																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		町田市		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
17697 町田忠生ショッピングセンター３０５ 1940037 木曽西２－１７－２１ 株式会社　尚山堂 1940037 東京都町田市木曽西２－１８－８							46495		R6・3・1	30ディーゼル機関(非常用)	54.4 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	54.4 L/h	軽油	0.001	25935	7.4	
17768 石橋財団アトリサーチセンター 1940215 小山ヶ丘２－１－１４ 公益財団法人　石橋財団 1040031 東京都中央区京橋１－７－２							46785		R6・9・1	30ディーゼル機関(非常用)	128.4 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	128.4 L/h	LSA重油	0.3	26090	12.2	