

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		国分寺市		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
12519 鉄道情報システム株式会社 中央システムセンター 185-0034 光町１－４７－４ 鉄道情報システム株式会社 1510053 東京都渋谷区代々木２－２－２							22677		H1・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	429.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	429.2 L/h	A重油	0.23	20421	20.5	
							22678		S46・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	247.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	247 L/h	A重油	0.9	14937	20	
							35814		H19・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	467.0 L/h					A重油	0.3	20303	26.8	
							36041		H13・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	430.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	430 L/h	LSA重油	0.3	20303	26.8	
							47175		R7・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	318.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	318 L/h	LSA重油	0.042	26336	7.9	
							47176		R7・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	318.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	318 L/h	LSA重油	0.042	26336	7.9	
12520 国分寺市民室内プール 生きがいセンターこいがくぼ 185-0013 西恋ヶ窪３－３２－６ 国分寺市 1850024 東京都国分寺市泉町２－２－１８							22680		S63・1・20	01 その他ボイラー	9.9 m2	57.4 L/h		ガスバーナー	91.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	14939	11	
12527 セレオ国分寺 185-0021 南町３－２０－３ 株式会社ＪＲ中央線コミュニティデザイン 1840004 東京都小金井市本町１－１８－１０ 小金井本町ビル５階							34806		H18・12・1	01 冷温水発生機	44.8 m2	96.1 L/h		ガスバーナー	153.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19763	47.5	
							34807		H18・12・1	01 冷温水発生機	44.8 m2	96.1 L/h		ガスバーナー	153.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19763	47.5	
							34808		H18・12・1	01 冷温水発生機	44.8 m2	96.1 L/h		ガスバーナー	153.7 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19763	47.5	
							45550		R4・2・1	29 ガスタービン(非常用)	542.0 L/h			液体燃焼機関	542 L/h	LSA重油	0.5	25365	23.8	
12529 KoigakuboSCビル 185-0014 東恋ヶ窪５－６－３ KoigakuboSC特定目的会社 1530042 東京都目黒区青葉台２－１９－１０							22699		H8・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	89.3 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	89.3 L/h	A重油	0.85	14951	26	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		国分寺市		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
12536 東京都水道局 国分寺北町給水所 185-0001 北町4－1－5 東京都水道局 163-8001 東京都新宿区西新宿2－8－1							22717		S49・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	89.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	89.2 L/h	A重油	0.3	14961	5.4	
							35231		H19・4・1	29 ガスタービン(非常用)	277.0 L/h			液体燃焼機関	277 L/h	灯油	0.01	19960	5	
12537 西国分寺レガ管理組合 185-0024 泉町3－3 5－1 株式会社新都市ライフホールディングス 1600023 東京都新宿区西新宿6－5－1							45711		R4・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	132.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	132 L/h	A重油	0.8	14962	36.9	
12539 農林水産省 動物医薬品検査所 1858511 戸倉1－1 5－1 農林水産省 動物医薬品検査所 1850003 東京都国分寺市戸倉1－1 5－1							30459		H14・3・1	30 ディーゼル機関(非常用)	59.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	59 L/h	灯油	0.01	18062	2.8	
12541 N T T 東日本 東京事業部 国分寺ビル 185-0011 本多2－1 3－1 N T T 東日本株式会社 160-0023 東京都新宿区西新宿3－1 9－2							33385		H17・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	349.9 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	349.9 L/h	軽油	0.001	19107	18	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		国分寺市		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ（m）	
12542 株式会社 日立製作所 中央研究所 1858601 東恋ヶ窪 1－2 8 0 株式会社 日立製作所 1850014 東京都国分寺市東恋ヶ窪 1－2 8 0							22742		H9・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	51.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	51.2 L/h	軽油	0.18	14977	2.2	
							38670		H24・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	137.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	137 L/h	軽油	0.001			
							40040		H26・9・15	01 貫流ホイラー	9.8 m2	70.9 L/h		低NOX型バーナー	113.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22487	28.7	
							40041		H26・9・15	01 貫流ホイラー	9.8 m2	70.9 L/h		低NOX型バーナー	113.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22487	28.7	
							41435		H28・10・20	01 貫流ホイラー	9.8 m2	70.9 L/h		低NOX型バーナー	113.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	22487	28.7	
							44325		R1・12・31	31 ガス機関(常用)稀薄燃焼	292.0 L/h			ガス専焼機関	261 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24592	5.2	
							44413		R2・2・28	30 ディーゼル機関(非常用)	137.0 L/h					軽油	0.001			
12544 三井生命国分寺ビル 185-0012 本町 2－1 2－2 他 三井生命保険相互会社 100-0004 東京都千代田区大手町 1－2－3							22746		H4・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	54.3 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	54.3 L/h	軽油	0.5	14979	33	
14410 国分寺ステップス 1850021 南町 3－9－1 5 有限会社コヤナギ 1850022 東京都国分寺市東元町 3－2－5							32087		H16・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	48.2 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	48.2 L/h	A重油	0.8	18720	18	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		国分寺市		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協 力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
15230 西国分寺ライフタワー（共用施設）							35911		H17・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	81.9 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	81.9 L/h	軽油	0.05	20351	82		
1850024 泉町２－９－１																					
西国分寺ライフタワー管理組合																					
1850024 東京都国分寺市泉町２－９－１																					
16568 シティタワー国分寺 ザ・ツイン イースト （住宅）							41052		H28・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	87.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	87 L/h	軽油	0.001	23062	9.5		
1850012 本町２－２－１																					
cocobunji EAST 管理組合																					
1850012 東京都国分寺市本町２－２－１																					
16571 東京都立多摩図書館							41159		H28・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	56.2 L/h					軽油	0.001	23126	19.4		
1858520 泉町２－２－２ 6																					
東京都																					
163-8001 東京都新宿区西新宿２－８－１																					
16813 cocobunji EAST（商業棟）							42406		H29・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	62.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	62 L/h	A重油	0.8	23718	15.6		
1850012 本町２－２－１							43607		H30・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	62.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	62 L/h	A重油	2				
cocobunji EAST 管理組合																					
1850012 東京都国分寺市本町２－２－１																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		国分寺市		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
16814 シティータワー国分寺 ザ・ツイン ウェスト （住宅） 1850012 本町3－1－1 cocobunji WEST管理組合 1850012 東京都国分寺市本町3－1－1							42407		H29・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	73.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	73.7 L/h	LSA重油	0.35	23719	28.9	
							43606		H29・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	73.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	73.7 L/h	A重油	2			
16815 cocobunji WEST（商業棟） 1850012 本町3－1－1 cocobunji WEST管理組合 1850012 東京都国分寺市本町3－1－1							42408		H29・9・1	30 ディーゼル機関(非常用)	73.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	73.7 L/h	LSA重油	0.35	23720	28.5	
							43608		H29・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	73.7 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	73.7 L/h	A重油	0.2			
17440 東恋ヶ窪配水所 1850014 東恋ヶ窪2－5－8 東京都水道局 1600023 東京都新宿区西新宿2－8－1							45434		R3・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	65.9 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	65.9 L/h	軽油	0.001	25299	5.1	
17490 東京消防庁 国分寺消防署 1850024 泉町2－2 東京都 1638001 東京都新宿区西新宿2－8－1							45636		R4・8・1	30 ディーゼル機関(非常用)	59.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	L/h	軽油	0.001	25425	18.5	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		国分寺市		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
17677 国分寺市新庁舎							46440		R6・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	193.5 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	193.5 L/h	軽油	0.001	25891	21.9	
1850024 泉町２－１０２－９																				
国分寺市																				
1850003 東京都国分寺市戸倉１－６－１																				