

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		稲城市		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
12977 稲城市庁舎							23827		S56・4・1	30 ディーゼル機関(非常用)	51.6 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	51.6 L/h	A重油	0.8	15691	28	
206-0802 東長沼 2 1 1 1																				
稲城市																				
206-8601 東京都稲城市東長沼 2 1 1 1																				
12980 稲城市中央文化センター							23833		S60・12・20	01 セクショナルボイラー	9.8 m2	80.1 L/h		油圧式バーナー	80.1 L/h	灯油	0.003	15695	19.9	
206-0802 東長沼 2 1 1 1																				
稲城市																				
206-8601 東京都稲城市東長沼 2 1 1 1																				
12981 稲城市立病院							23834		H9・8・11	01 炉筒煙管ボイラー	32.9 m2	140.6 L/h		低NOX型バーナー	230 m3N/h	都市ガス(13A)	0	15697	35.8	
206-0801 大丸 1 1 7 1							23835		H9・8・11	01 炉筒煙管ボイラー	45.8 m2	186.8 L/h		低NOX型バーナー	306 m3N/h	都市ガス(13A)	0	15697	35.8	
稲城市							38142		H23・10・30	01 その他ボイラー	11.2 m2	50.9 L/h		低NOX型バーナー	81.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21423	13.6	
206-8601 東京都稲城市東長沼 2 1 1 1							38143		H23・10・30	01 冷温水発生機	16.2 m2	50.7 L/h		低NOX型バーナー	81.1 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21423	13.6	
12983 京王電鉄株式会社 京王線若葉台車両基地							46418		R5・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	69.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	69 L/h	軽油	0.001	25885	2.7	
206-0824 若葉台 3－5－2																				
京王電鉄株式会社																				
2060011 東京都多摩市関戸 1－9－1																				

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		稲城市		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
12986 駒沢学園 206-0822 坂浜２３８番地 学校法人 駒澤学園 206-0822 東京都稲城市坂浜２３８							23847		S63・7・15	01 冷温水発生機	26.6 m2	58.7 L/h		ガスバーナー	94 m3N/h	都市ガス(13A)	0	15704	13	
							23848		S63・7・15	01 冷温水発生機	26.6 m2	58.7 L/h		ガスバーナー	94 m3N/h	都市ガス(13A)	0	15704	13	
							23849		S63・7・15	01 その他ボイラー	9.9 m2	57.4 L/h		ガスバーナー	91.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	15704	13	
							23850		S63・7・15	01 その他ボイラー	9.9 m2	57.4 L/h		ガスバーナー	91.9 m3N/h	都市ガス(13A)	0	15704	13	
							23852		S63・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	84.0 L/h			ディーゼル(シリン ダー内径400mm未	84 L/h	A重油	0.5	15705	11.9	
							40376		H26・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	88.1 L/h					軽油	0.05			
12987 サントリープロダクツ株式会社 多摩川工場 206-0801 大丸２２７１ サントリープロダクツ株式会社 1080023 東京都港区芝浦３－１－１				*			37904		H23・7・1	31 ガス機関(常用) 稀薄燃焼	229.9 L/h			ガス専焼機関	206 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21282	5.7	
							37906		H23・7・16	01 貫流ボイラー	9.7 m2	82.4 L/h		低NOX型バーナー	90.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21291	25.8	
							45904		R4・12・26	01 貫流ボイラー	9.9 m2	88.6 L/h		低NOX型バーナー	141.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19792	7.6	
							45905		R4・12・26	01 貫流ボイラー	9.9 m2	88.6 L/h		低NOX型バーナー	141.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19791	7.6	
							45906		R4・12・26	01 貫流ボイラー	9.9 m2	88.6 L/h		低NOX型バーナー	141.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19790	7.6	
							45907		R4・12・26	01 貫流ボイラー	9.9 m2	88.6 L/h		低NOX型バーナー	141.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19789	7.6	
							45908		R4・12・26	01 貫流ボイラー	9.9 m2	88.6 L/h		低NOX型バーナー	141.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19788	7.6	
							45909		R4・12・26	01 貫流ボイラー	9.9 m2	88.6 L/h		低NOX型バーナー	141.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19787	7.6	
							45910		R4・12・26	01 貫流ボイラー	9.9 m2	88.6 L/h		低NOX型バーナー	141.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21803	7.6	
							45911		R4・12・26	01 貫流ボイラー	9.9 m2	88.6 L/h		低NOX型バーナー	141.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19782	8.6	
							45912		R4・12・26	01 貫流ボイラー	9.9 m2	88.6 L/h		低NOX型バーナー	141.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19783	8.6	
							45913		R4・12・26	01 貫流ボイラー	9.9 m2	88.6 L/h		低NOX型バーナー	141.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19784	8.6	
							45914		R4・12・26	01 貫流ボイラー	9.9 m2	88.6 L/h		低NOX型バーナー	141.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19785	8.6	
							45915		R4・12・26	01 貫流ボイラー	9.9 m2	88.6 L/h		低NOX型バーナー	141.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19786	8.6	
							45916		R4・12・26	01 貫流ボイラー	9.9 m2	88.6 L/h		低NOX型バーナー	141.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	21802	7.6	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		稲城市		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
12988 三和稲城店 206-0803 向陽台3-8-1 株式会社 三和 1940012 東京都町田市金森4-1-2							23870		S63・6・1	30 ディーゼル機関(非常用)	79.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未満)	79 L/h	A重油	0.5	15723	13.7	
12994 多摩川衛生組合 清掃工場 206-0801 大丸1528番地 多摩川衛生組合 清掃工場 206-0801 東京都稲城市大丸1528番地				*			23878		H7・6・1	01 炉筒煙管ボイラー	64.3 m2	441.0 L/h		低圧空気式バーナー	441 L/h	灯油	0	15732	38.2	
							23879		H7・6・1	11 その他乾燥炉	17.6 L/h			油圧式バーナー	58 L/h	その他(廃棄物焼却炉) 灯油	0.12 0	15729	80	シングルサイクロン バグフィルター
							23880	*	H7・6・1	13 都市ゴミ(連続)	6250.0 kg/h			バーナー以外 回転式(ロータリー)バーナー 回転式(ロータリー)バーナー	30 kg/h 650 L/h 400 L/h	都市ゴミ(清掃工場) 灯油	0.136 0	15729	80	乾式排煙脱硝装置 バグフィルター 乾式排煙脱硫装置
							23881	*	H7・6・1	13 都市ゴミ(連続)	6250.0 kg/h			バーナー以外 回転式(ロータリー)バーナー 回転式(ロータリー)バーナー	30 kg/h 650 L/h 400 L/h	都市ゴミ(清掃工場) 灯油	0.136 0	15730	80	乾式排煙脱硝装置 バグフィルター 乾式排煙脱硫装置
							23882	*	H7・6・1	13 都市ゴミ(連続)	6250.0 kg/h			バーナー以外 回転式(ロータリー)バーナー 回転式(ロータリー)バーナー	30 kg/h 650 L/h 400 L/h	都市ゴミ(清掃工場) 灯油	0.136 0	15731	80	乾式排煙脱硝装置 バグフィルター 乾式排煙脱硫装置
							23883	*	H7・6・1	13 固体産廃(連続)	1042.0 kg/h					その他(廃棄物焼却炉) 電力	0.12 0	15730	80	乾式排煙脱硝装置 バグフィルター
							23884	*	H7・6・1	13 固体産廃(連続)	1042.0 kg/h					その他(廃棄物焼却炉) 電力	0.12 0	15731	80	乾式排煙脱硝装置 バグフィルター
							23885		H9・4・1	29 ガスタービン(非常用)	774.0 L/h			液体燃焼機関	774 L/h	灯油	0.01	15733	21.3	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		稲城市		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
12999 南多摩水再生センター 206-0801 大丸 1 4 9 2 東京都下水道局流域下水道本部 1900011 東京都立川市高松町 2 - 2 6 - 1 2				*			23907		H3・5・10	30 ディーゼル機関(非常用)	677.6 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	677.6 L/h	LSA重油	0.1	15744	19.9	スプレー塔 その他の処理(ばいじん、Cd,Pb)
							31886	*	H15・11・1	13 下水汚泥	3333.0 kg/h			油圧式バーナー	33 L/h	LSA重油	0.5	18737	25	
														油圧式バーナー	33 L/h	下水汚泥	1			
														油圧式バーナー	33 L/h					
														油圧式バーナー	33 L/h					
							34623		H18・7・1	30 ディーゼル機関(非常用)	704.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	704 L/h	LSA重油	0.1	19650	19.9	
							40811	*	H27・10・1	13 下水汚泥	4724.0 kg/h	2.3 m2		低NOX型バーナー	193 m3N/h	下水汚泥 都市ガス(13A)	0.4 0	22940	22.7	ダブルサイクロン バグフィルター アルカリ洗浄装置
13001 稲城ポンプ所 206-0812 矢野口 1 8 9 2 番地 東京都下水道局 163-8001 東京都新宿区西新宿 2 - 8 - 1							23912		H6・5・1	29 ガスタービン(非常用)	328.0 L/h			ガス専焼機関	328 L/h	LSA重油	0.1	15748	9.3	
13786 株式会社アベ・サプライ 206-0824 若葉台 1 - 1 2 - 5 株式会社アベ・サプライ 182-0024 東京都稲城市若葉台 1 - 1 2 - 5							44793		R2・12・20	01 貫流ボイラー	9.9 m2	88.6 L/h		低NOX型バーナー	141.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24887	6	
							46333		R5・9・17	01 貫流ボイラー	9.9 m2	88.6 L/h		低NOX型バーナー	141.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	25838	6	
							47439		R8・2・5	01 貫流ボイラー	9.9 m2	87.8 L/h		低NOX型バーナー	140.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	26430	6	
							47440		R8・2・5	01 貫流ボイラー	9.9 m2	87.8 L/h		低NOX型バーナー	140.4 m3N/h	都市ガス(13A)	0	26431	6	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		稲城市		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
13951 東京都水道局 若葉台給水所 206-0824 若葉台 1－1 9 東京都水道局 163-8001 東京都新宿区西新宿 2－8－1							30270		H13・11・1	29 ガスタービン(非常用)	350.0 L/h			油圧式バーナー	350 L/h	灯油	0.01	17981	4.5	
14174 社会福祉法人 正吉福祉会 2060823 平尾 4－1 6－1 社会福祉法人 正吉福祉会 2060823 東京都稲城市平尾 4－1 6－1							47280		R7・11・9	01 その他ボイラー	13.5 m2	83.3 L/h		油圧式バーナー	83.3 L/h	灯油	0.001	18384	13	
14432 N T T 東日本 東京事業部 稲城長沼ビル 2060000 東長沼 1 1 5 5 N T T 東日本株式会社 1600023 東京都新宿区西新宿 3－1 9－2							32194		H16・3・31	30 ディーゼル機関(非常用)	72.6 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	72.6 L/h	軽油	4	18806	16.1	
14560 よみうりランド慶友病院 2060812 矢野口 3 2 9 4 （医療法人社団）慶成会 よみうりランド慶友病院 2060812 東京都稲城市矢野口 3 2 9 4							33248		H17・1・1	30 ディーゼル機関(非常用)	71.9 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	71.9 L/h	軽油	0.2	19028	24.7	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		稲城市		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
14768 フレスポ若葉台 2060000 若葉台2－4－2 大和工商リース株式会社 5400011 大阪府大阪市中央区農人橋2－1－3 6							34173		H18・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	75.5 L/h					軽油	0.05	19428	16.4	
14792 京王リトナード稲城 2060802 東長沼字1 8号3 1 0 8-2、3 1 0 7-4 京王電鉄株式会社 1600022 東京都新宿区新宿3－1－2 4							34368		H18・5・15	01 その他ボイラー	19.5 m2	56.1 L/h		低NOX型バーナー	89.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19502	30.2	
							34369		H18・5・15	01 その他ボイラー	19.5 m2	56.1 L/h		低NOX型バーナー	89.8 m3N/h	都市ガス(13A)	0	19502	30.2	
14883 東京都水道局 稲城ポンプ所 2060801 大丸5 2 7 東京都水道局 163-8001 東京都新宿区西新宿2－8－1							34677		H18・9・1	29 ガスタービン(非常用)	772.0 L/h			液体燃焼機関	772 L/h	灯油	0.01	19657	7.1	
15161 アメリカ稲城ショッピングセンター 2060812 矢野口2 2 8 4－1 株式会社 三和 1940012 東京都町田市金森4－1－2							35679		H19・11・1	30 ディーゼル機関(非常用)	60.4 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	60.4 L/h	軽油	0.05	20202	13.7	

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		稲城市		令和8年3月31日																	
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設	
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)		
15471 稲城市新文化センター							36709		H21・5・1	30 ディーゼル機関(非常用)	101.8 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	101.8 L/h	軽油	0.001				
2060824 若葉台 2－5－2																					
いなぎ文化センターサービス株式会社																					
2060804 東京都稲城市百村 1 6 2 5－2																					
15760 株式会社よみうりランド（季乃彩）							46349		R5・10・11	01 その他ボイラー	18.7 m2	57.3 L/h		ガスバーナー	91.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	25849	12.4		
2060803 向陽台 6－1 3							46350		R5・10・11	01 その他ボイラー	18.7 m2	57.3 L/h		ガスバーナー	91.6 m3N/h	都市ガス(13A)	0	25849	12.4		
株式会社よみうりランド																					
2068566 東京都稲城市矢野口 4 0 1 5－1																					
16497 N T T 東日本 東京事業部 稲城坂浜ビル							40932		H27・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	79.9 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	79.9 L/h	軽油	0.001	23006	12.6		
2060822 坂浜 1 0 0 4																					
N T T 東日本株式会社																					
1600023 東京都新宿区西新宿 3－1 9－2																					
16533 A L S O K 稲城ビル							40905		H27・11・30	30 ディーゼル機関(非常用)	86.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	86 L/h	軽油	0.001	22993	26.1		
2060824 若葉台 1－2 0																					
A L S O K 株式会社																					
1070051 東京都港区元赤坂 1－6－6																					

ばい煙発生施設設置事業所名簿

区 市 名		稲城市		令和8年3月31日																
事業所コード 名称・所在地・届出者				協力 会	S O X	N O X	施設番号	特 措 法	設置年月日	施設型式	施設規模			バーナー等		原燃料		煙突		処理施設
											1	2	3	種類	定格	種類	S分（%）	番号	高さ(m)	
16661 テレビ朝日 若葉台メディアセンター							41516		H28・10・1	30 ディーゼル機関(非常用)	62.0 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	62 L/h	A重油	0.8	23281	2.7	
2060824 若葉台2－10－1																				
株式会社テレビ朝日																				
1060032 東京都港区六本木6－9－1																				
17045 S O C O L A 若葉台							43629		H30・12・1	30 ディーゼル機関(非常用)	68.4 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	68.4 L/h	軽油	0.2	24187	11.5	
2060822 坂浜4－25－1																				
野村不動産プライベート投資法人																				
1600023 東京都新宿区西新宿8－5－1																				
17083 東京都水道局 大丸浄水所							43798		H31・2・1	30 ディーゼル機関(非常用)	52.3 L/h			ディーゼル(シリンダー内径400mm未	52.3 L/h	軽油	0.001	24289	5.4	
2060801 大丸760																				
東京都代表者公営企業管理者																				
163-8001 東京都新宿区西新宿2－8－1																				
17209 稲城市立学校給食共同調理場第一調理場							44336		R2・3・20	01 貫流ボイラー	9.9 m2	70.9 L/h		低NOX型バーナー	113.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24615	14.7	
							44337		R2・3・20	01 貫流ボイラー	9.9 m2	70.9 L/h		低NOX型バーナー	113.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24615	14.7	
2060000 大字矢野口字上綱3648の一部、外11筆							44338		R2・3・20	01 貫流ボイラー	9.9 m2	70.9 L/h		低NOX型バーナー	113.5 m3N/h	都市ガス(13A)	0	24615	14.7	
稲城市																				
206-8601 東京都稲城市東長沼2111																				