

- 関連法令、制度等の動向を踏まえ、評価項目の内容を見直す
- 今年度中に改定予定（R 8. 4 / 1 施行）

評価項目	修正（案）要旨
Ⅲ1f. 7 情報通信施設のPUEの実績 Ⅲ1f. 8 情報通信施設のPUEの改善	省エネ法の動向等を踏まえた評価水準の見直し ➤ Ⅲ1f. 7 情報通信施設のPUEの実績 （現行） PUE2. 2～1. 6における段階評価 （改定案） PUE1. 7～1. 4における段階評価 ➤ Ⅲ1f. 8 情報通信施設のPUEの改善 （現行） PUE1. 4以下において加点評価 （改定案） PUE1. 3以下において加点評価
V 2. 1 気候変動への適応 - 災害時用の自家発電設備等の設置	建築物環境計画書制度の令和 7 年度版評価基準に合わせた適合要件の見直し ➤ 災害時用の自家発電設備等の設置 （現行） 事業所内に再エネ発電設備又は蓄電池とともにV2Bを設置 （改定案） 事業所内に再エネ発電設備、蓄電池、V2B充放電設備のうちいずれかを設置