令和8年度　放流水の水質検査結果　（施設名　東京都中央防波堤外側埋立処分場・東京都新海面処分場）

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試料採取年月日 | | | | 令和8年4月10日 | 令和8年5月8日 | 令和8年6月5日 | 令和8年7月3日 | 令和8年8月7日 | 令和8年9月4日 | | | | | | | | |
| 水質検査結果が得られた年月日 | | | | 令和8年4月30日 | 令和8年5月28日 | 令和8年6月25日 | 令和8年7月23日 | 令和8年8月28日 | 令和8年9月25日 | | | | | | | | |
| 試料採取地点 | | | | 総合放流口 | 総合放流口 | 総合放流口 | 総合放流口 | 総合放流口 | 総合放流口 | | | | | | | | |
| 採取時間 | | | | 9時35分 | 8時45分 | 9時35分 | 9時30分 | 8時58分 | 9時30分 | | | | | | | | |
| 検査項目 | | 単位 | 下水排除基準値 | | | | | | | | | | | | | | 定量下限値 |
| 有害物質 | カドミウム | mg/L | 0.03mg/L以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | | | | | | | | 0.001 |
| | シアン | mg/L | 1mg/L以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | | | | | | | | 0.1 |
| | 有機燐 | mg/L | 1mg/L以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | | | | | | | | 0.1 |
| | 鉛 | mg/L | 0.1mg/L以下 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | | | | | | | | 0.01 |
| | 六価クロム | mg/L | 0.2mg/L以下 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | | | | | | | | 0.02 |
| | 砒素 | mg/L | 0.1mg/L以下 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | | | | | | | | 0.01 |
| | 総水銀 | mg/L | 0.005mg/L以下 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | | | | | | | | 0.0005 |
| | アルキル水銀 | mg/L | 検出されないこと。 | — | — | — | — | — | — | | | | | | | | 0.0005 |
| | ポリ塩化ビフェニル | mg/L | 0.003mg/L以下 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | 0.0005未満 | | | | | | | | 0.0005 |
| | トリクロロエチレン | mg/L | 0.1mg/L以下 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | | | | | | | | 0.01 |
| | テトラクロロエチレン | mg/L | 0.1mg/L以下 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | | | | | | | | 0.01 |
| | ジクロロメタン | mg/L | 0.2mg/L以下 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | | | | | | | | 0.02 |
| | 四塩化炭素 | mg/L | 0.02mg/L以下 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | | | | | | | | 0.002 |
| | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | 0.04mg/L以下 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | | | | | | | | 0.004 |
| | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | 1mg/L以下 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | | | | | | | | 0.02 |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.4mg/L以下 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | | | | | | | | 0.002 |
| | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | 3mg/L以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | | | | | | | | 0.1 |
| | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | 0.06mg/L以下 | 0.006未満 | 0.006未満 | 0.006未満 | 0.006未満 | 0.006未満 | 0.006未満 | | | | | | | | 0.006 |
| | 1,3-ジクロロプロペン | mg/L | 0.02mg/L以下 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | | | | | | | | 0.002 |
| | チウラム | mg/L | 0.06mg/L以下 | 0.006未満 | 0.006未満 | 0.006未満 | 0.006未満 | 0.006未満 | 0.006未満 | | | | | | | | 0.006 |
| | シマジン | mg/L | 0.03mg/L以下 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | 0.003未満 | | | | | | | | 0.003 |
| | チオベンカルブ | mg/L | 0.2mg/L以下 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | | | | | | | | 0.02 |
| | ベンゼン | mg/L | 0.1mg/L以下 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | | | | | | | | 0.01 |
| | セレン | mg/L | 0.1mg/L以下 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | | | | | | | | 0.01 |
| | ほう素 | mg/L | 230mg/L以下 | 3.1 | 2.3 | 2.8 | 2.2 | 2.7 | 2.9 | | | | | | | | 0.01 |
| | ふっ素 | mg/L | 15mg/L以下 | 0.79 | 0.69 | 0.75 | 0.55 | 0.76 | 0.76 | | | | | | | | 0.05 |
| | 1,4-ジオキサン | mg/L | 0.5mg/L以下 | 0.011 | 0.014 | 0.017 | 0.020 | 0.021 | 0.019 | | | | | | | | 0.005 |
| 環境項目 | 総クロム | mg/L | 2mg/L以下 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | | | | | | | 0.01 |
| | 銅 | mg/L | 3mg/L以下 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.32 | 0.03 | 0.06 | | | | | | | | 0.01 |
| | 亜鉛 | mg/L | 2mg/L以下 | 0.07 | 0.06 | 0.17 | 0.09 | 0.05 | 0.07 | | | | | | | | 0.01 |
| | フェノール類 | mg/L | 5mg/L以下 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | | | | | | | | 0.05 |
| | 鉄（溶解性） | mg/L | 10mg/L以下 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | | | | | | | | 0.1 |
| | マンガン（溶解性） | mg/L | 10mg/L以下 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | | | | | | | | 0.1 |
| | BOD | mg/L | 600mg/L未満 | 9 | 4 | 2 | 1未満 | 1 | 1 | | | | | | | | 1 |
| | COD | mg/L | 150mg/L以下 | 42 | 34 | 41 | 26 | 37 | 41 | | | | | | | | 1 |
| | 浮遊物質量（SS） | mg/L | 600mg/L未満 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | | | | | | | | 1 |
| | n-ヘキサン抽出物質（鉱油） | mg/L | 5mg/L以下 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | | | | | | | | 1 |
| | n-ヘキサン抽出物質（動植物油） | mg/L | 30mg/L以下 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | | | | | | | | 1 |
| | 全窒素 | mg/L | 120mg/L未満 | 44 | 21 | 15 | 9.3 | 16 | 14 | | | | | | | | 0.1 |
| | 全燐 | mg/L | 16mg/L未満 | 0.05 | 0.05未満 | 0.06 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | | | | | | | | 0.05 |
| | pH | − | 5を超え9未満 | 7.0 | 6.9 | 7.3 | 7.8 | 7.2 | 7.2 | | | | | | | | 小数1桁 |
| | 温度 | ℃ | 45℃未満 | 19.9 | 22.9 | 24.7 | 26.6 | 31.9 | 29.0 | | | | | | | | − |
| | 沃素消費量 | mg/L | 220mg/L未満 | 6 | 5 | 10 | 10 | 7 | 20 | | | | | | | | 1 |
| その他 | アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | mg/L | − | 31 | 14 | 3 | 4 | 4 | 5 | | | | | | | | − |
| | 強熱減量 | mg/L | | 410 | 230 | 480 | 210 | 270 | 190 | | | | | | | | 10 |
| | 強熱残留物 | mg/L | | 4,720 | 4,390 | 3,860 | 2,890 | 4,010 | 3,910 | | | | | | | | 10 |
| | 全蒸発残留物 | mg/L | | 5,140 | 4,620 | 4,340 | 3,090 | 4,290 | 4,100 | | | | | | | | 10 |
| | 電気伝導率 | mS/m | | 766 | 709 | 656 | 488 | 592 | 612 | | | | | | | | 0.1 |
| | ダイオキシン類試料採取年月日 | | | | | | | 令和8年8月7日 | | | | | | | | | |
| | 試料採取地点 | | | | | | | 総合放流口 | | | | | | | | | |
| | ダイオキシン類 | pg-TEQ/L | 10pg-TEQ/L以下 | − | − | − | − | 0.00082 | − | | | | | | | | − |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

・総クロムの測定結果が定量下限値未満の場合、六価クロムの測定は行わず、測定結果は「---」と表記する。
・総水銀の測定結果が定量下限値未満の場合、アルキル水銀の測定は行わず、測定結果は「---」と表記する。