

地球温暖化対策推進状況評価書(第二区分事業所)



事業所の概要

指定番号	100001	
事業者の氏名	東京環境工業株式会社 代表取締役社長 東京 太郎	
事業所の名称	東京環境工業 東京工場	
施設用途	工場	
敷地面積	100,000 m ²	延床面積又は事業所の床面積
階数	地上 2階	竣工年月
基準排出量	25,000 t-CO ₂ /年	前年度CO ₂ 排出量実績
		前年度一次エネルギー消費量実績
		棟数
		棟
		20
		125.0 kg-CO ₂ /m ² ・年
		487,500 GJ/年
		4,875 MJ/m ² ・年

総合評価結果

基礎得点	76.4 点	不合格要件の数	0
総合得点	95.7 点	I ~ III	0
判定	Diamond	IV・V	0






	I 一般管理	II 性能	III 運用	IV 再エネ	V ゼロエミ化	合計
基礎得点	9.5	34.2	16.5	9.6	6.4	76.4
加点	0.1	7.0	4.8	7.1	0.0	19.2



- I 一般管理事項
- II 設備及び建物の性能に関する事項
- III 設備及び事業所の運用に関する事項
- IV 事業所の再生可能エネルギーの利用に関する事項
- V 事業所のゼロエミッション化や環境配慮等の取組に関する事項
- 加点項目

要求事項別の評価結果

- I 一般管理事項**
- CO2削減推進体制の整備
 - 図面、管理標準等の整備
 - 主要設備等に関する計測・計量及び記録
 - エネルギー消費量・CO2排出量の管理
 - 保守・点検の管理
- II 設備及び建物の性能に関する事項**
- ユーティリティ設備の省エネルギー性能
 - 蒸気供給設備
 - 熱源・熱搬送設備、冷却設備
 - 圧縮空気供給設備
 - その他(c.d.f.)
 - 建築設備の省エネルギー性能
 - 空調・換気設備
 - 照明設備
 - その他(2c.-e. 3. 4.)
 - 生産・プラント・特殊設備の省エネルギー性能
 - 燃料及び熱(5a.-d.)
 - 電気(5e.)
 - 特殊設備他(5f.-j.)
- III 設備及び事業所の運用に関する事項**
- ユーティリティ設備の運用管理
 - 蒸気供給設備
 - 熱源・熱搬送設備、冷却設備
 - 圧縮空気供給設備
 - その他(c.d.f.)
 - ユーティリティ設備の保守管理
 - 建築設備の運用管理
 - 空調・換気設備
 - 照明設備
 - その他(3c.-e.)
 - 建築設備の保守管理
 - 生産・プラント・特殊設備の運用管理
 - 燃料及び熱(5a.-d.)
 - 電気(5e.)
 - 特殊設備他(5f.-j.)
 - 生産・プラント・特殊設備の保守管理
- IV 事業所の再生可能エネルギーの利用に関する事項**
- オンサイトの再生可能エネルギーの利用
 - オフサイトの再生可能エネルギーの利用
 - 電気需給契約等による再生可能エネルギーの利用
 - 電気需要最適化
- V 事業所のゼロエミッション化や環境配慮等の取組に関する事項**
- CO2排出・エネルギー消費等の削減
 - 気候変動適応策
 - その他の環境配慮の取組



評価・検証の概要		報告	2022年度	認定年度		Ver.IV2026
評価日	2022年6月1日					
評価者	会社名等					
	所属					
	氏名 東京 次郎					
検証日	2022年8月1日					
検証者	会社名等					
	所属					
	氏名 日本 花子					

事業所の概要		指定番号	100001	評価No.	
地球温暖化対策事業者の氏名		東京環境工業株式会社 代表取締役社長 東京 太郎			
事業所の名称		東京環境工業 東京工場			
主たる用途		工場			
敷地面積	100,000 m ²	延床面積又は事業所の床面積	100,000 m ²	事業所の削減義務率	39 %
階数	地上 2 階	竣工年月	2005年4月	棟数	20 棟
基準排出量	25,000 t-CO ₂ /年	前年度CO ₂ 排出量実績	12,500 t-CO ₂ /年	125.0	kg-CO ₂ /m ² ・年
基準一次エネルギー消費量	650,000 GJ/年	前年度一次エネルギー消費量実績	487,500 GJ/年	4,875	MJ/m ² ・年

用途別床面積 ※ 床面積は各用途の共用部分を含んだ面積とし、複合用途の場合は全体共用面積を各用途の面積比で按分したものを各用途の面積に加えた数値とする。

用途名	含まれる用途	床面積 [m ²]	床面積 比率
事務所	事務室、会議室、図書室、研究室等	6,500	6.5%
食堂・厨房	食堂、レストラン、喫茶店、厨房等	300	0.3%
電算室	電算室、サーバー室、コンピューター室、CPU室、マシン室等	200	0.2%
工場・プラント(空調)	工場、プラント、実験室、試験室等のうち、大半に空調設備のある建屋	30,000	30.0%
工場・プラント(換気)	工場、プラント、実験室、試験室等のうち、大半が換気設備で空調設備がない建屋、倉庫、エネルギーセンター等	60,000	60.0%
冷凍・冷蔵庫	冷凍庫、冷蔵庫、冷凍冷蔵倉庫等		
特殊空調室	クリーンルーム、恒温恒湿室、変温室、動物実験室、バイオハザード等	3,000	3.0%
合計		100,000	100.0%

エネルギー消費先比率 ※ エネルギー使用量総括表での把握が難しいものについて、計量設備により把握した実績値がある場合は、採用値の欄に数値を記入してもよい。

エネルギー消費先区分	区分	細目	主なエネルギー消費機器等	実測値 [GJ/年]	総括表 [GJ/年]	採用値 [GJ/年]	採用値
ユーティリティ設備等	蒸気供給	蒸気ボイラー等		36,432	36,432	36,432	6.5%
	熱源	冷凍機、冷水機、温水ボイラー等		118,643	125,932	125,932	22.5%
	冷却塔	冷却塔			4,053	4,053	0.7%
	熱搬送	空調1次ポンプ、空調2次ポンプ、冷却水ポンプ等			17,413	17,413	3.1%
	コージェネ	コージェネレーション等			10,912	10,912	1.9%
	受変電	変圧器、蓄電池等			16,458	16,458	2.9%
	圧縮空気	エアコンプレッサー等			3,240	3,240	0.6%
	給排水	給水ポンプ等			3,171	3,171	0.6%
	給湯	給湯ボイラー、循環ポンプ、電気温水器、ガス湯沸器等			36	4,444	0.8%
	排水処理	排水処理設備、ブロワ等			2,100	2,100	0.4%
建築設備	一般パッケージ空調	パッケージ形空調機等			10,163	10,163	1.8%
	一般空調機	一般空調用空調機、ファンコイルユニット等			7,854	7,854	1.4%
	換気	給排気ファン等			14,938	14,938	2.7%
	照明	照明器具等			35,657	35,657	6.4%
	昇降機	エレベーター、ダムウエーター、リフト等			297	297	0.1%
	コンセント	オフィス機器、家電等			5,509	5,509	1.0%
	厨房	厨房器具、厨房用パッケージ形空調機、厨房用空調機、厨房用ファン等			209	209	0.0%
生産・プラント・特殊設備	燃料燃焼	工業炉、乾燥炉、焼き機等		31,016	31,016	31,016	5.5%
	熱利用	蒸気加熱装置、蒸し器、冷却装置等			5,859	5,859	1.0%
	電動力応用	成形機、ミキサー、コンベア、ポンプ、ファン、ブロワ等		121,450	126,160	126,160	22.5%
	電気加熱	誘導炉、アーク炉、抵抗炉、電気溶接機等			20,162	20,162	3.6%
	特殊パッケージ空調	クリーンルーム、恒温恒湿室、変温室、動物実験室用パッケージ形空調機等					
	特殊空調機	クリーンルーム、恒温恒湿室、変温室、動物実験室用空調機等			43,381	43,381	7.8%
	冷凍・冷蔵	冷凍庫、冷蔵庫等					
	特殊排気	脱臭装置、VOC処理装置、スクラパー等			25,200	25,200	4.5%
	純水供給	純水供給設備、RO装置等			8,856	8,856	1.6%
	輸送	フォークリフト、重機、場内専用車両等			302	302	0.1%
計	全般	事業所全体のエネルギー消費量の合計		307,541	555,309	559,717	100.0%
建物	外皮	建物外皮からの熱負荷を処理するためのエネルギー消費量				4,000	0.7%

エネルギー使用量総括表

No.	管理区分	設備・機器 種類・容量・台数等	エネルギー使用量				エネルギー 使用割合	エネルギー 消費先区分	調書
			燃料	電気	熱	合計			
			[GJ/年]	[MWh/年]	[GJ/年]	[GJ/年]			
事業所全体合計			127,186	35,237	-	-	-		
合計			103,912	50,358	16,307	555,308	100.0%		
1	第1工場	機械加工設備		4,967		42,917	7.7%	電動力応用	○
2	第1工場	乾燥炉 蒸気			3,378	3,378	0.6%	熱利用	○
3	第1工場	電気炉		676		5,837	1.1%	電気加熱	○
4	第1工場	パッケージ形空調機		556		4,802	0.9%	一般パッケージ空調	○
5	第1工場	給排気ファン		1,526		13,183	2.4%	換気	○
6	第1工場	照明器具		2,484		21,458	3.9%	照明	○
7	第1工場	オフィス機器		248		2,146	0.4%	コンセント	
8									
9	第2工場	塗装前処理工程 蒸気			2,481	2,481	0.4%	熱利用	○
10	第2工場	塗装前処理工程		532		4,594	0.8%	電動力応用	○
11	第2工場	電着塗装ライン		1,329		11,485	2.1%	電気加熱	○
12	第2工場	塗装乾燥炉 ガス	31,016			31,016	5.6%	燃料燃焼	○
13	第2工場	塗装乾燥炉 通風装置他		1,152		9,953	1.8%	電動力応用	○
14	第2工場	塗装ブース		4,431		38,282	6.9%	電動力応用	○
15	第2工場	空気熱源ヒートポンプユニット 10台		996		8,605	1.5%	熱源	○
16	第2工場	空調用ポンプ		139		1,201	0.2%	熱搬送	○
17	第2工場	塗装ブース用空調機		1,772	8,862	24,175	4.4%	特殊空調機	○
18	第3工場	塗装用排気ファン		532		4,594	0.8%	電動力応用	○
19	第3工場	蓄熱燃焼式脱臭装置	25,200			25,200	4.5%	特殊排気	○
20	第2工場	一般空調用空調機		725	1,586	7,854	1.4%	一般空調機	○
21	第2工場	照明器具		1,242		10,729	1.9%	照明	○
22	第2工場	オフィス機器		124		1,073	0.2%	コンセント	
23									
24	第3工場	クリーンルーム用空調機		2,223		19,206	3.5%	特殊空調機	○
25	第3工場	生産装置		2,988		25,820	4.6%	電動力応用	○
26	第3工場	生産装置 電気炉		329		2,840	0.5%	電気加熱	○
27	第3工場	照明器具		124		1,073	0.2%	照明	○
28	第3工場	オフィス機器		12		107	0.0%	コンセント	
29									
30	ユーティリティ	貫流ボイラー 2t/h×5台	36,000	50		36,432	6.6%	蒸気供給	○
31	ユーティリティ	直焚吸収冷温水機 450RT×3台	7,659	30		7,918	1.4%	熱源	○
32	ユーティリティ	ターボ冷凍機 450RT×1台		12,663		109,408	19.7%	熱源	○
33	ユーティリティ	冷却塔		469		4,053	0.7%	冷却塔	○
34	ユーティリティ	空調用ポンプ		1,876		16,212	2.9%	熱搬送	○
35	ユーティリティ	ガスエンジンコージェネ 400kW×2台	4,000	800		10,912	2.0%	コージェネ	○
36	ユーティリティ	受変電設備ロス		1,905		16,458	3.0%	受変電	○
37	ユーティリティ	エアコンプレッサー 5台		375		3,240	0.6%	圧縮空気	○
38	ユーティリティ	給水ポンプ		367		3,171	0.6%	給排水	○
39	ユーティリティ	排水処理施設		243		2,100	0.4%	排水処理	○
40	ユーティリティ	純水供給装置		1,025		8,856	1.6%	純水供給	○
41	ユーティリティ	給排気ファン		118		1,020	0.2%	換気	○
42									
43	事務棟他	パッケージ形空調機		621		5,362	1.0%	一般パッケージ空調	○
44	事務棟他	給排気ファン		85		735	0.1%	換気	○
45	事務棟他	照明器具		277		2,396	0.4%	照明	○
46	事務棟他	パソコン・OA機器		253		2,183	0.4%	コンセント	
47	事務棟他	電気給湯器		4		36	0.0%	給湯	○
48	事務棟他	エレベーター		34		297	0.1%	昇降機	○
49	事務棟他	厨房機器・厨房用空調・換気	37	20		209	0.0%	厨房	
50	事務棟他	フォークリフト		35		302	0.1%	輸送	○

地球温暖化対策推進状況評価結果一覧表(第二区分事業所)

※ 評価分類の欄の◎印は必須項目、○印は一般項目、+印は加点項目を示す。
 不合格の要件の欄の×印は、トップレベル事業所の必須要件を満足しない場合を示す。

評価項目の区分	評価分類	No.	評価項目	不合格要件	評価点	重み係数	得点	得点集計
I	1. CO2削減推進体制の整備	◎ 1.1	CO2削減推進会議等の設置及び開催		1	0.400	0.400	+0.000
		◎ 1.2	PDCA管理サイクルの実施体制の整備		0.8	0.300	0.240	
		○ 1.3	ISO14001の取得		1	0.150	0.150	
		○ 1.4	CO2削減に関するQCサークル活動、改善提案制度の導入		1	0.150	0.150	
		+ 1.5	エネルギー管理優良工場、省エネ大賞等の表彰		0	0.160	0.000	
	2. 図面、管理標準等の整備	◎ 2.1	図面・改修履歴等の整備		1	0.300	0.300	+0.000
		◎ 2.2	設備台帳等の整備		1	0.300	0.300	
		◎ 2.3	管理標準等の整備		1	0.400	0.400	
	3. 主要設備等に関する計測・計量及び記録	◎ 3.1	エネルギー管理システムの導入		1	0.750	0.750	+0.000
		◎ 3.2	電力負荷状況・発電状況等の把握に必要な計測・計量設備の導入		1	0.300	0.300	
		◎ 3.3	エネルギー消費先別の使用量把握に必要な計測・計量設備の導入		0.8	0.600	0.480	
		◎ 3.4	系統別の使用量把握に必要な計測・計量設備の導入		0.7	0.600	0.420	
		◎ 3.5	管理日報・月報・年報の作成		1	0.150	0.150	
		○ 3.6	ユーティリティ設備の分析に必要な計測・計量設備の導入		1	0.600	0.600	
	4. エネルギー消費量・CO2排出量の管理	◎ 4.1	生産工程・処理工程のエネルギー管理		1	0.225	0.225	+0.180
		◎ 4.2	エネルギー消費特性の把握、エネルギー消費原単位の算出及び管理		1	0.450	0.450	
		◎ 4.3	CO2排出量の管理		1	0.225	0.225	
		◎ 4.4	CO2削減目標の設定、CO2削減対策計画の立案及び実績の集約・評価の実施		1	1.125	1.125	
		◎ 4.5	CO2削減対策の啓発活動の実施		1	0.450	0.450	
		◎ 4.6	改善策の立案・実施及び効果検証の実施		1	1.575	1.575	
○ 4.7		ユーティリティ設備の運転解析の実施		0.8	0.450	0.360		
+ 4.8		従業員等への環境・エネルギー情報提供システムの導入		0.5	0.360	0.180		
5. 保守・点検の管理	◎ 5.1	保守・点検計画の策定及び実施		1	0.500	0.500	0.500	
II 設備及び建物の性能に関する事項	a. 蒸気供給設備	◎ 1a.1	高効率蒸気ボイラーの導入		1	2.170	2.170	+1.117
		◎ 1a.2	蒸気ボイラーのエコマイザー又はエアヒーターの導入		-	-	-	
		◎ 1a.3	蒸気弁・フランジ部の断熱		1	0.254	0.254	
		◎ 1a.4	蒸気ドレンタンクの断熱		1	0.013	0.013	
		◎ 1a.5	蒸気ボイラーの台数制御の導入		1	0.749	0.749	
		○ 1a.6	蒸気ドレン回収設備の導入		1	0.406	0.406	
		○ 1a.7	蒸気ドレンのクローズド回収方式の導入		1	0.469	0.469	
		○ 1a.8	蒸気ボイラーの小型分散システムの導入		1	0.089	0.089	
		+ 1a.9	省エネ型スチームトラップの導入		0.5	0.203	0.102	
		+ 1a.10	蒸気ボイラーの押込送風機インバータ制御の導入		1	0.010	0.010	
		+ 1a.11	不要蒸気配管の撤去・蒸気配管ルート・サイズの変更		1	0.406	0.406	
		+ 1a.12	圧力差タービンの導入		0	0.081	0.000	
		+ 1a.13	フラッシュ蒸気利用設備の導入		0	0.599	0.000	
		+ 1a.14	蒸気減圧エネルギー動力回収設備の導入		0	0.091	0.000	
		+ 1a.15	アキュムレーターの導入		1	0.599	0.599	
	+ 1a.16	負荷に適した容量のバーナーへの変更		0	0.599	0.000		
	b. 熱源・熱搬送設備、冷却設備	◎ 1b.1	高効率熱源機器の導入		0.803	12.369	9.932	+1.861
		◎ 1b.2	水搬送経路の密閉化		1	0.364	0.364	
		○ 1b.3	熱源の台数制御の導入		1	0.658	0.658	
		○ 1b.4	冷却塔ファン等の台数制御又は発停制御の導入		0	0.212	0.000	
		○ 1b.5	熱源2次ポンプ変流量制御の導入		1	0.253	0.253	
		○ 1b.6	熱源2次ポンプの適正容量分割又は小容量ポンプの導入		1	0.155	0.155	
+ 1b.7		高効率冷却塔の導入		0.71	0.549	0.390		
+ 1b.8	高効率熱源ポンプの導入		0.8	0.466	0.373			
+ 1b.9	大温度差送水システムの導入		0.8	1.164	0.932			
+ 1b.10	熱源機器出口設定温度の遠方制御の導入		0	0.211	0.000			
+ 1b.11	熱源1次ポンプ変流量制御の導入		0	0.330	0.000			
+ 1b.12	冷却水ポンプ変流量制御の導入		0	0.557	0.000			
+ 1b.13	熱源2次ポンプの末端差圧制御の導入		0	0.073	0.000			
+ 1b.14	熱交換器の断熱		0.5	0.246	0.123			
+ 1b.15	蓄熱システムの導入		0	1.754	0.000			
+ 1b.16	冷却塔ファンインバータ制御の導入		0	0.017	0.000			
+ 1b.17	フリークーリングシステムの導入		0	1.053	0.000			
+ 1b.18	冷却水ろ過冷却リサイクルシステムの導入		1	0.044	0.044			
+ 1b.19	冷却水ON/OFF制御システムの導入		0	0.033	0.000			
+ 1b.20	中温冷水利用システムの導入		0	0.702	0.000			
+ 1b.21	統合熱源制御システムの導入		0	1.404	0.000			
+ 1b.22	熱源2次ポンプの送水圧力設定制御の導入		0	0.056	0.000			

第1号様式(優良特定地球温暖化対策事業所の認定ガイドライン(第二区分事業所))その5

評価項目の区分		評価分類	No.	評価項目	不合格要件	評価点	重み係数	得点	得点集計	
II 設備及び建物の性能に関する事項	1・ユーティリティ設備等の省エネルギー性能	c. コージェネレーション設備	+	1c.1	高効率コージェネレーションの導入		0.859	0.304	0.261	+0.261
		d. 受変電設備、配電設備	○	1d.1	高効率変圧器の導入		0.939	1.146	1.077	2.223
		○	1d.3	デマンド制御システムの導入		1	1.146	1.146	+1.146	
		+	1d.4	低圧動力回路への力率改善コンデンサの導入		1	0.688	0.688		
		+	1d.5	400V配電方式の導入		1	0.459	0.459		
		+	1d.6	低負荷変圧器の統合		0	0.459	0.000		
		+	1d.7	変圧器の台数制御の導入		0	0.459	0.000		
		+	1d.8	大型変圧器の冷却設備制御の導入		0	0.344	0.000		
		+	1d.9	高効率UPSの導入		0	0.037	0.000		
		e. 圧縮空気供給設備	○	1e.1	高効率エアコンプレッサーの導入		0.234	0.282	0.066	0.190
			○	1e.2	エアコンプレッサーの台数制御の導入		1	0.113	0.113	+0.054
			○	1e.3	コンプレッサー室への換気設備の導入		1	0.011	0.011	
			+	1e.4	圧縮空気配管のループ配管化		0	0.009	0.000	
			+	1e.5	エアコンプレッサーの分散化		1	0.036	0.036	
			+	1e.6	圧縮空気配管の高圧ライン/低圧ラインの系統分割		0	0.077	0.000	
			+	1e.7	ブースター方式の導入		0	0.077	0.000	
			+	1e.8	吸気冷却システムの導入		0	0.036	0.000	
			+	1e.9	コンプレッサーの排熱回収システムの導入		0	0.018	0.000	
			+	1e.10	バージ制御装置の導入		0	0.063	0.000	
		+	1e.11	エアコンプレッサー排熱の局所排気システムの導入		1	0.018	0.018		
		+	1e.12	フィルタの低圧損化		0	0.009	0.000		
		+	1e.13	高効率ドライヤーの導入		0	0.009	0.000		
	f. 給排水・給湯設備、排水処理設備	○	1f.1	高効率給水ポンプの導入		0.9	0.110	0.099	0.099	
		+	1f.2	排水処理用の高効率ポンプ・ブロワの導入		0.711	0.059	0.042	+0.092	
		+	1f.3	排水再利用システム等の導入		1	0.050	0.050		
		+	1f.4	微細気泡散気管の導入		0	0.059	0.000		
		+	1f.5	ばっ気用ブロワの変風量制御の導入		0	0.029	0.000		
		+	1f.6	ばっ気用ブロワの溶存酸素濃度制御の導入		0	0.029	0.000		
		+	1f.7	高効率給湯ヒートポンプユニットの導入		0	0.362	0.000		
2・建築設備の省エネルギー性能	a. 空調・換気設備	◎	2a.1	高効率パッケージ形空調機の導入		0.724	1.062	0.769	0.821	
		○	2a.2	電気室・エレベーター機械室の温度制御の導入		1	0.052	0.052	+0.633	
		+	2a.3	高効率空調機の導入		0.159	0.742	0.118		
		+	2a.4	高効率空調・換気用ファンの導入		0.357	0.499	0.178		
		+	2a.5	ウォーミングアップ時の外気遮断制御の導入		1	0.001	0.001		
		+	2a.6	空調機の変風量システムの導入		0	0.179	0.000		
		+	2a.7	空調機の気化式加湿器の導入		1	0.001	0.001		
		+	2a.8	外気冷房システムの導入		1	0.002	0.002		
		+	2a.9	局所冷暖房設備の導入		0	0.022	0.000		
		+	2a.10	CO2濃度による外気量制御の導入		0	0.004	0.000		
		+	2a.11	ファンコイルユニットの比例制御の導入		0	0.011	0.000		
		+	2a.12	空調の最適起動制御の導入		0	0.001	0.000		
		+	2a.13	全熱交換器の導入		0	0.004	0.000		
		+	2a.14	大温度差送風空調システムの導入		0	0.035	0.000		
		+	2a.15	放射冷暖房空調システムの導入		0	0.112	0.000		
		+	2a.16	置換換気システムの導入		1	0.333	0.333		
		+	2a.17	空調機の間欠運転制御の導入		0	0.070	0.000		
		+	2a.18	高効率厨房換気システムの導入		0	0.009	0.000		
		+	2a.19	厨房外調機・ファンの風量モード切替制御の導入		0	0.002	0.000		
		+	2a.20	人感センサーによる換気制御の導入		0	0.067	0.000		
		+	2a.21	デシカント空調システムの導入		0	0.009	0.000		
		+	2a.22	ファンの手動調整用インバータの導入		0	0.042	0.000		
		+	2a.23	気流感創出ファン・サーキュレーションファンの導入		0	0.050	0.000		
		b. 照明設備	◎	2b.1	高効率照明器具の導入		0.8	2.335	1.868	3.010
			○	2b.2	高輝度型誘導灯・蓄光型誘導灯の導入		1	0.224	0.224	+0.176
			○	2b.3	照明のゾーニング制御の導入		1	0.621	0.621	
			○	2b.4	照明の人感センサーによる在室検知制御の導入		0.8	0.373	0.298	
			+	2b.5	照明の局所制御の導入		0	0.397	0.000	
			+	2b.6	照明の初期照度補正制御の導入		1	0.031	0.031	
			+	2b.7	照明の昼光利用照明制御の導入		1	0.021	0.021	
			+	2b.8	照明のタイムスケジュール制御の導入		0.5	0.248	0.124	
			+	2b.9	タスク&アンビエント照明システムの導入		0	0.075	0.000	
			+	2b.10	照明の明るさ感知による自動点滅制御の導入		0	0.040	0.000	
		+	2b.11	照明のセキュリティー連動制御の導入		0	0.001	0.000		
		+	2b.12	誘導灯の消灯制御の導入		0	0.050	0.000		

評価項目の区分		評価分類	No.	評価項目	不合格要件	評価点	重み係数	得点	得点集計	
II 設備及び建物の性能に関する事項	2・建築設備の省エネルギー性能	c. 衛生設備	○	2c.1	大便器の節水器具の導入		0.8	0.243	0.194	0.194 +0.027
			+	2c.3	洗面器の自動水栓の導入		1	0.027	0.027	
			+	2c.5	自然冷媒ヒートポンプ給湯器の導入		0	0.207	0.000	
			+	2c.6	潜熱回収給湯器の導入		0	0.124	0.000	
		d. 昇降機設備	○	2d.1	エレベーターの可変電圧可変周波数制御方式の導入		1	0.052	0.052	0.064 +0.005
	○		2d.2	エレベーターの群管理制御の導入		1	0.010	0.010		
	○		2d.3	エレベーターかご内の照明、ファン等の不使用時停止制御の導入		0.8	0.002	0.002		
	+		2d.4	エレベーターの電力回生制御の導入		0.5	0.009	0.005		
	e. その他	+	2e.3	高効率厨房機器の導入		0	0.009	0.000	+0.000	
	3・建物の省エネルギー性能	a. 建物外皮	+	3a.1	高性能な建物外皮の導入		0.8	0.124	0.099	+0.143
			+	3a.2	隙間風対策の導入		1	0.045	0.045	
			+	3a.3	ブラインドの日射制御及びスケジュール制御の導入		0	0.022	0.000	
			+	3a.4	屋上緑化の導入		0	0.009	0.000	
			+	3a.5	壁面緑化の導入		0	0.017	0.000	
			+	3a.6	遮熱塗料塗布・遮熱フィルムの導入		0	0.017	0.000	
			+	3a.7	屋根への遮熱塗装の導入		0	0.009	0.000	
		b. 自然エネルギーの利用	+	3b.1	自然採光を利用したシステムの導入		0	0.397	0.000	+0.000
			+	3b.2	自然通風を利用したシステムの導入		0	0.166	0.000	
			+	3b.4	年間を通して安定した地中温度を利用したシステムの導入		0	0.010	0.000	
4.未利用エネルギー	+	4.2	未利用エネルギーシステムの導入		0.2	2.183	0.437	+0.437		
III 設備及び事業所の運用に関する事項	1・ユーティリティ設備等の運用管理	a. 蒸気供給設備	◎	1a.1	蒸気ボイラーの空気比の管理		1	0.521	0.521	2.320 +0.000
			◎	1a.2	蒸気ボイラーの設定圧力の適正化		1	0.182	0.182	
			◎	1a.3	部分負荷時の蒸気ボイラー運転の適正化		1	0.782	0.782	
			◎	1a.4	非使用エリアの蒸気供給バルブの閉止		1	0.261	0.261	
			◎	1a.5	非使用時間帯の蒸気ボイラーの停止		1	0.261	0.261	
			○	1a.6	蒸気ボイラーの給水水質・ブロー量の管理		1	0.182	0.182	
			○	1a.7	蒸気配管の保温の確認		1	0.130	0.130	
			○	1a.8	蒸気ボイラーの起動時間の適正化		0	0.782	0.000	
		+	1a.9	スチームトラップの効果検証の実施		0	0.209	0.000		
		b. 熱源・熱搬送設備、冷却設備	◎	1b.1	燃焼機器の空気比の管理		1	1.802	1.802	4.882 +3.281
			○	1b.2	冷凍機の冷却水温度設定値の調整		1	1.442	1.442	
			○	1b.3	冷温水管等の保温の確認		1	0.451	0.451	
			○	1b.4	インバータ制御系統のバルブの開度調整		1	0.287	0.287	
			○	1b.5	熱源不要期間の熱源機器等停止		1	0.901	0.901	
	○		1b.6	空調停止時の熱源運転時間の短縮		0	3.604	0.000		
	○		1b.7	熱源機器の冷温水出口温度設定値の調整		0	1.352	0.000		
	+		1b.8	部分負荷時の熱源運転の適正化		1	2.163	2.163		
	+		1b.9	部分負荷時の熱源ポンプ運転の適正化		1	0.277	0.277		
	+		1b.10	蓄熱槽の管理		0	1.514	0.000		
	+	1b.11	ミキシングロス防止のためのバルブ開度の確認		0	0.360	0.000			
	+	1b.12	空調開始時の熱源起動時間の適正化		0	0.721	0.000			
	+	1b.13	空調2次ポンプ変流量制御のインバータ周波数下限値の調整		0.2	0.598	0.120			
	+	1b.14	再生可能エネルギー等熱利用システムのバックアップ運転の適正化		1	0.721	0.721			
	c. コージェネレーション設備	○	1c.1	コージェネレーションの運転の適正化		1	0.117	0.117	0.117	
	d. 受変電設備、配電設備	◎	1d.1	不要期間・不要時間帯の変圧器の遮断		1	0.589	0.589	1.178 +0.000	
		○	1d.2	変圧器タップ切換による電圧の最適化		1	0.589	0.589		
		+	1d.3	昼間運転設備の夜間移行		0	0.377	0.000		
	e. 圧縮空気供給設備	◎	1e.1	非使用エリアの圧縮空気供給バルブの閉止		1	0.070	0.070	0.281 +0.000	
		◎	1e.2	非使用時間帯のエアコンプレッサーの停止		1	0.058	0.058		
		◎	1e.3	部分負荷時のエアコンプレッサー運転の適正化		1	0.070	0.070		
		○	1e.4	エアコンプレッサーの設定圧力の適正化		1	0.037	0.037		
		○	1e.5	エアコンプレッサー吸入空気温度の管理		1	0.046	0.046		
		+	1e.6	ドライエアの設定露点温度の緩和		0	0.009	0.000		
f. 給排水・給湯設備、排水処理設備	○	1f.1	給水・給湯バルブの調整		1	0.113	0.113	0.113 +0.091		
	+	1f.2	給水圧力の管理		0	0.145	0.000			
	+	1f.3	揚水ポンプのバルブの開度調整		1	0.091	0.091			
	+	1f.4	貯湯温度設定の緩和		0	0.127	0.000			
	+	1f.5	給湯不要時間帯の給湯循環ポンプの停止		0	0.127	0.000			
	+	1f.6	ばっ気設備の必要ばっ気圧力に応じた空気供給圧力の管理		0	0.020	0.000			

第1号様式(優良特定地球温暖化対策事業所の認定ガイドライン(第二区分事業所))その7

評価項目の区分		評価分類	No.	評価項目	不合格要件	評価点	重み係数	得点	得点集計
III 設備及び事業所の運用に関する事項	2・ユーティリティ設備等の保守管理	a. 蒸気供給設備	◎ 2a.1	蒸気ボイラーの点検・清掃		1	0.078	0.078	0.261
			◎ 2a.2	蒸気配管・バルブ・スチームトラップからの漏れ点検		1	0.156	0.156	+0.000
			○ 2a.3	蒸気制御バルブ等の作動チェック		1	0.026	0.026	
			+	蒸気ボイラーのメーカーによる遠隔監視		0	0.021	0.000	
		b. 熱源・熱搬送設備、冷却設備	◎ 2b.1	熱源機器の点検・清掃		1	0.451	0.451	0.727
			○ 2b.2	熱交換器の清掃		1	0.090	0.090	+0.000
			○ 2b.3	熱源用制御機器の点検及び制御バルブ等の作動チェック		1	0.180	0.180	
			○ 2b.4	冷却水の適正な水質管理及び冷却塔の充填材の清掃		1	0.006	0.006	
			+	熱源機器のメーカーによる遠隔監視		0	0.072	0.000	
	c. コージェネレーション設備	○ 2c.1	コージェネレーション設備の定期的な点検		1	0.008	0.008	0.008	
	e. 圧縮空気供給設備	◎ 2e.1	圧縮空気配管・バルブからの漏れ点検		1	0.002	0.002	0.005	
		◎ 2e.2	エアコンプレッサー吸込みフィルターの清掃		1	0.002	0.002	+0.000	
		○ 2e.3	インタークーラーの清掃		0	0.002	0.000		
	3・建築設備の運用管理	a. 空調・換気設備	◎ 3a.1	居室の室内温度の適正化		1	0.006	0.006	1.002
			○ 3a.2	室使用開始時の空調起動時間の適正化		1	0.005	0.005	+0.405
			○ 3a.3	換気ファンの間欠運転の実施		0.8	0.534	0.428	
			○ 3a.4	クールビズ・ウォームビズによる空調設定温度の緩和		1	0.297	0.297	
			○ 3a.5	エレベーター機械室・電気室の室内設定温度の適正化		1	0.267	0.267	
			+	CO2濃度・外気温湿度による外気取入量の調整		0	0.005	0.000	
			+	居室以外の室内温度の緩和		0	0.002	0.000	
			+	エレベーター機械室・電気室の換気ファンの夏季停止		1	0.265	0.265	
			+	エレベーター機械室・電気室の空調機の給気・還気設定温度の適正化		0	0.077	0.000	
			+	ファンのブリーディングの実施		0	0.128	0.000	
			+	パッケージ形空調機の省エネチューニングの実施		0	0.291	0.000	
			+	変風量システムの最小風量設定値の調整		0.2	0.349	0.070	
			+	変風量システムのインバータ周波数下限値の調整		0.2	0.349	0.070	
	b. 照明設備	◎ 3b.1	事務室以外の照度条件の緩和		0.8	1.531	1.225	1.885	
◎ 3b.2		照明のタイムスケジュールによる消灯		1	0.638	0.638	+0.031		
○ 3b.3		事務室の室内照度の適正化		1	0.023	0.023			
+		事務室の照度条件の緩和		1	0.031	0.031			
+		時間外等の照明点灯エリアの集約化		0	0.204	0.000			
c. 衛生設備	+	3c.1	洗浄便座暖房の夏季停止		1	0.363	0.363	+0.821	
	+	3c.2	給湯温度設定の緩和		1	0.127	0.127		
	+	3c.3	貯湯式電気温水器の夜間・休日の電源停止		1	0.127	0.127		
	+	3c.4	便所洗面給湯の給湯中止又は給湯期間の短縮		0.8	0.254	0.204		
d. 昇降機設備	+	3d.1	夜間・休日等のエレベーターの運転台数の削減		0	0.002	0.000	+0.000	
e. その他	○ 3e.1	空調空間と非空調空間の境にある出入口の開閉の管理		1	0.064	0.064	0.064		
	+	3e.2	自動販売機の照明の消灯		1	0.032	0.032	+0.032	
4・建築設備の保守管理	a. 空調・換気設備	◎ 4a.1	空調機・ファンコイルユニット等のフィルターの清掃		1	0.037	0.037	0.165	
		○ 4a.2	センサー類の精度チェック及び制御ダンパ等の作動チェック		1	0.073	0.073	+0.000	
		○ 4a.3	空調機・ファンコイルユニット等のコイルフィン等の清掃		1	0.037	0.037		
		○ 4a.4	パッケージ屋外機のフィンコイル洗浄		1	0.007	0.007		
		○ 4a.5	ファンベルトの張力調整		1	0.011	0.011		
	+	4a.6	省エネファンベルトへの交換		0	0.231	0.000		
b. 照明設備	○ 4b.1	照明器具の清掃		0	0.026	0.000	0.000		
	+	4b.2	照明用制御設備の作動チェック		1	0.020	0.020	+0.020	
	+	4b.3	ランプ交換時の初期照度補正リセットの実施		0	0.020	0.000		
IV 1. 事業所の事業活動に関する事項	1. オンサイトの再生可能エネルギーの利用	○ 1.1	太陽光発電システムの導入		1	3.300	3.300	3.300	
		+	1.2	大規模太陽光発電システムの導入		0.267	5.280	1.410	+1.938
		+	1.3	再生可能エネルギーシステムの導入		0.5	1.056	0.528	
	2. オフサイトの再生可能エネルギーの利用	○ 2.1	オフサイトの再生可能エネルギー発電設備の導入		0.917	3.300	3.026	3.026	
		+	2.2	追加性等のあるオフサイトの再生可能エネルギー発電設備の導入		0.833	5.280	4.398	+4.398
	3. 電気需給契約等による再生可能エネルギーの利用	○ 3.1	再生可能エネルギー電気の購入		1	2.400	2.400	2.400	
		+	3.2	追加性等のある再生可能エネルギー電気の購入		0	1.920	0.000	+0.000
	4. 電気需要最適化	○ 4.1	駐車場のZEV充電設備の整備		0.88	1.000	0.880	0.880	
		+	4.2	デマンドレスポンスに対応した設備の導入		0.5	0.800	0.400	+0.800
		+	4.3	小売電気事業者等とのデマンドレスポンス契約		0.5	0.800	0.400	
	V 2. 事業所の環境配慮に関する事項	1. CO2排出・エネルギー消費等の削減	◎ 1.1	ゼロエミッション化へのロードマップの策定		1	2.250	2.250	5.580
			○ 1.2	ZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)化へのロードマップの策定		0.5	1.080	0.540	+0.000
◎ 1.3			CO2排出量の削減実績		0.2	2.250	0.450		
○ 1.4			一次エネルギー消費量の削減実績		0.2	1.350	0.270		
○ 1.5			再生可能エネルギー電気の利用割合		1	1.350	1.350		
○ 1.6			特定温室効果ガス以外の温室効果ガス排出量の削減実績		1	0.720	0.720		
2. 気候変動適応策		○ 2.1	気候変動への適応		1	0.500	0.500	0.500	
		3. その他の環境配慮の取組	○ 3.1	持続可能な低炭素資材等の導入		0.8	0.500	0.400	0.400
+			3.2	建設時のCO2排出量の把握と低減		0	0.200	0.000	+0.080
+			3.3	ウェルネスに関する環境認証の取得		1	0.080	0.080	

評価項目の区分		評価分類	No.	評価項目	不合格要件	評価点	重み係数	得点	得点集計	
II 設備及び建物の性能に関する事項	5 ・ 生産 ・ プラント ・ 特殊設備の省エネルギー性能	a.燃料の燃焼	◎	5a.1	燃料の供給量・空気比を調整できるバーナー等の導入		0.8	0.259	0.207	1.076 +0.000
			○	5a.2	通風量・燃焼室内の圧力を調整できる通風装置の導入		0.8	1.053	0.843	
			○	5a.3	通風装置のインバータ制御の導入		0.8	0.033	0.026	
			+	5a.4	工業炉のリジネレーティブバーナーの導入		0	1.089	0.000	
			+	5a.5	工業炉のリジネレーターへの導入		0	0.432	0.000	
		b.加熱及び冷却並びに伝熱	○	5b.1	加熱・冷却制御システムの導入		0.8	0.193	0.154	0.154 +0.000
			+	5b.2	塗装ブースの3WET塗装システムの導入		0	0.308	0.000	
		c.排熱回収	○	5c.1	排ガスの排熱回収設備の導入		0.2	0.540	0.108	0.108
		d.断熱・保温	○	5d.1	燃焼設備・熱利用設備への二重扉の導入		0	0.180	0.000	0.374 +0.144
			○	5d.2	燃焼設備・熱利用設備への空気流等による遮断設備の導入		1	0.180	0.180	
			○	5d.3	工業炉の炉壁外面温度による断熱強化		1	0.194	0.194	
			+	5d.4	燃焼設備・熱利用設備炉体開口部の縮小・密閉		1	0.144	0.144	
			+	5d.5	既存の燃焼設備・熱利用設備の断熱強化		0	0.041	0.000	
		e.電動力応用設備・電気加熱設備	◎	5e.1	生産プロセスにおける電動機の台数制御の導入		0.5	1.318	0.659	5.645 +0.194
	◎		5e.2	中・大容量モータ冷却ファンのモータ連動制御の導入		1	0.483	0.483		
	○		5e.3	エアブロー機器への省エネ型エアノズルの導入		0.5	0.023	0.011		
	○		5e.4	生産プロセスにおける電動機の回転数制御の導入		0.5	8.788	4.394		
	○		5e.5	電気溶接機のインバータ制御の導入		0.8	0.119	0.096		
	○		5e.6	油圧・空圧駆動成型機の電動化		0.5	0.000	0.000		
	○		5e.7	高効率クレーンの導入		0.088	0.020	0.002		
	+		5e.8	生産プロセスにおける高効率ポンプの導入		0.16	0.035	0.006		
	+		5e.9	生産プロセスにおける高効率ブロワ・ファンの導入		0.3	0.158	0.047		
	+		5e.10	油圧・空圧駆動アクチュエータの電動化		1	0.141	0.141		
	+		5e.11	空圧駆動アクチュエータの低圧化		0	0.036	0.000		
	+		5e.12	ブロー工程におけるエアコンプレッサーのブロワ化		0	0.038	0.000		
	+		5e.13	高効率コンベアの導入		0	0.176	0.000		
	+		5e.14	ブロー工程の縮小		0	0.005	0.000		
	+		5e.15	ブロワのインレットベーン制御の導入		0	0.190	0.000		
	+		5e.16	ブロワの動力伝達装置による減速の導入		0	0.053	0.000		
	+		5e.17	塗料循環システムにおける油圧・空圧ポンプの電動ポンプ化		0	0.492	0.000		
	+		5e.18	塗料循環システムのフローコントロールシステムの導入		0	0.492	0.000		
	f.特殊空調設備	○	5f.1	クリーンルームのローカルリターン方式の導入		0.5	0.755	0.378	2.689 +0.725	
		○	5f.2	省エネ型ファンフィルタユニットの導入		1	0.302	0.302		
		○	5f.3	ファンフィルタユニットの台数制御の導入		1	0.227	0.227		
		○	5f.4	半導体プロセス等における局所クリーン化の導入		1	0.196	0.196		
		○	5f.5	クリーンルーム空調機のインバータ制御の導入		1	0.378	0.378		
		○	5f.6	恒温恒湿室の部分層流方式の導入		1	0.302	0.302		
		○	5f.7	恒温恒湿室の再熱負荷の軽減手法の導入		1	0.907	0.907		
		○	5f.8	冷媒ホットガスヒート除湿システムの導入		-	-	-		
		○	5f.9	高効率冷凍・冷蔵設備の導入		0.696	0.000	0.000		
		+	5f.10	クリーンルームの顕熱処理用ドライコイルの導入		1	0.604	0.604		
		+	5f.11	クリーンルームの局所冷却システムの導入		0	0.121	0.000		
		+	5f.12	クリーンルームの陽圧排気の一般室利用		1	0.121	0.121		
		+	5f.13	省エネ型クリーンルーム空調コントローラの導入		0	0.363	0.000		
		+	5f.14	クリーンルームの外調機省エネ制御システムの導入		0	0.363	0.000		
		+	5f.15	恒温恒湿室の露点飽和散水システムの導入		0	0.967	0.000		
	g.特殊排気設備	○	5g.1	高効率脱臭装置の導入		1	1.545	1.545	1.808 +0.000	
		○	5g.2	生産設備と脱臭装置の連動制御の導入		1	0.263	0.263		
		+	5g.3	直燃式脱臭装置の排熱回収ボイラー・エコマイザーの導入		0	0.843	0.000		
		+	5g.4	直燃式脱臭装置の精留副生液の混合燃焼システムの導入		0	0.962	0.000		
+		5g.5	直燃式脱臭装置の待機時温度低下制御の導入		0	0.007	0.000			
+		5g.6	スクラパーの排熱回収システムの導入		0	0.351	0.000			

第1号様式(優良特定地球温暖化対策事業所の認定ガイドライン(第二区分事業所))その9

評価項目の区分		評価分類	No.	評価項目	不合格要件	評価点	重み係数	得点	得点集計	
II 関する設備及び建物の性能に	5 h.純水供給設備	○	5h.1	純水ポンプのインバータ制御の導入		0	0.490	0.000	0.287	
		○	5h.2	超低圧RO膜の導入		1	0.265	0.265	+0.000	
		○	5h.3	高効率UV酸化装置の導入		1	0.022	0.022		
		+	5h.4	純水ROライン回収装置の導入		0	0.296	0.000		
		+	5h.5	純水冷却循環システムの導入		0	0.002	0.000		
		+	5h.6	排熱利用による蒸留式純水製造装置の導入		0	0.096	0.000		
	場内輸送設備	○	5i.1	高効率フォークリフトの導入		0.5	0.011	0.005	0.011	
		○	5i.2	低燃費車の導入		0.5	0.011	0.005	+0.000	
		○	5i.3	高効率トランスファークレーンの導入		-	-	-		
	j.追加評価事項	+	5j.1			0	0.000	0.000	+0.000	
III 設備及び事業所の運用に関する事項	5 a.燃料の燃焼	◎	5a.1	燃焼設備の空気比の管理		1	0.355	0.355	0.466	
		◎	5a.2	燃焼設備の運転台数の調整		1	0.111	0.111	+0.000	
		○	5a.3	燃料の管理		-	-	-		
		○	5a.4	燃焼設備の空運転時間の短縮		0	0.111	0.000		
		◎	5b.1	熱媒体の温度・圧力・量の管理		1	0.132	0.132	0.483	
	b.加熱及び冷却並びに伝熱	◎	5b.2	非使用時の蒸気供給バルブの閉止		1	0.021	0.021	+0.063	
		○	5b.3	被加熱物・被冷却物の装着方法の調整		1	0.264	0.264		
		○	5b.4	炉内被加熱物の温度管理		0.5	0.132	0.066		
		+	5b.5	ヒートパターンの改善		1	0.042	0.042		
		+	5b.6	工程間の待ち時間の短縮		1	0.021	0.021		
		+	5b.7	複数の加熱等を行う設備の負荷の集約化		0	0.106	0.000		
		+	5b.8	断続的な運転を行う設備の運転の集約化		0	0.106	0.000		
		+	5b.9	炉内ガス循環の改善		0	0.106	0.000		
		c.排熱回収	○	5c.1	排ガスの排熱回収率の管理		1	0.111	0.111	0.111
		d.断熱・保温	◎	5d.1	燃焼設備・熱利用設備の閉閉回数・閉閉時間・開口面積の管理		0.5	0.132	0.066	0.066
	e.電動力応用設備・電気加熱設備	◎	5e.1	非使用時の電気使用設備の停止		0.5	0.698	0.349	0.635	
		○	5e.2	電気炉における被加熱物の装着方法の調整		1	0.144	0.144	+0.060	
		○	5e.3	電気炉における炉内被加熱物の温度管理		1	0.072	0.072		
		○	5e.4	エアブローの適正化		1	0.070	0.070		
		+	5e.5	生産プロセスにおけるポンプ・ブロウ・ファンの間欠運転の実施		0.2	0.126	0.025		
		+	5e.6	電気炉におけるヒートパターンの改善		1	0.023	0.023		
		+	5e.7	電気炉における工程間の待ち時間の短縮		1	0.012	0.012		
		+	5e.8	電解設備の電解効率の改善		0	0.115	0.000		
		+	5e.9	電気加熱設備のタップ切替・ON/OFFの実施		0	0.173	0.000		
		f.特殊空調設備	◎	5f.1	クリーンルームの清浄度の適正化		1	0.155	0.155	0.559
	○		5f.2	非使用時の特殊空調室の低風量運転の実施		1	0.404	0.404	+0.000	
	○		5f.3	冷凍・冷蔵設備冷却器の除霜(デフロスト)の実施		-	-	-		
	+		5f.4	特殊空調室の温度・湿度設定の緩和		0	0.497	0.000		
	+		5f.5	特殊空調室の運転時間の短縮		0	0.248	0.000		
	+		5f.6	特殊空調室の温度・湿度PID制御の調整		0	0.248	0.000		
	+		5f.7	気流シミュレーションによるクリーンルームの気流改善		0	0.248	0.000		
	g.特殊排気設備	○	5g.1	特殊排気設備の排気量の適正化		1	0.847	0.847	0.847	
		○	5g.2	非使用時の特殊排気設備の低風量運転の実施		0	1.388	0.000	+0.000	
	h.純水供給設備	○	5h.1	純水原水加熱設定温度の適正化		0	0.253	0.000	0.063	
		○	5h.2	RO装置等の運転台数の適正化		1	0.063	0.063	+0.000	
		+	5h.3	UVランプ・UV酸化器の間引き・停止		0	0.117	0.000		
		+	5h.4	製品洗浄待ち時間中のスタンバイブロー低減の実施		0	0.314	0.000		
		+	5h.5	RO装置回収率の適正化		0	0.147	0.000		
	i.場内輸送設備	+	5i.1	燃費の管理		0	0.002	0.000	+0.000	
	6 保守管理	a.燃料の燃焼	◎	6a.1	燃焼設備の定期的な保守・点検		1	0.022	0.022	0.022
◎			6b.1	熱交換器等の定期的な付着物の除去		1	0.026	0.026	0.026	
◎			6c.1	排熱回収設備の定期的な保守・点検		1	0.022	0.022	0.022	
d.断熱・保温		◎	6d.1	燃焼設備・熱利用設備の定期的な保守・点検		1	0.026	0.026	0.053	
		○	6d.2	配管の定期的な保守・点検		1	0.026	0.026	+0.000	
		○	6d.3	燃料・製品貯蔵設備の定期的な保守・点検		-	-	-		
e.電動力応用設備・電気加熱設備		◎	6e.1	電動力応用設備・電気加熱設備の定期的な保守・点検		1	0.105	0.105	0.195	
		◎	6e.2	生産プロセスにおけるブロウ・ファンのフィルターの清掃		1	0.090	0.090	+0.000	
f.特殊空調設備		◎	6f.1	特殊空調設備の定期的な保守・点検		1	0.031	0.031	0.031	
		○	6f.2	冷凍・冷蔵庫の保温管理		-	-	-	+0.000	

評価項目の区分		評価分類	No.	評価項目	不合格要件	評価点	重み係数	得点	得点集計	
II 設備及び建物の性能に関する事項	5 ・ 上水道施設の省エネルギー性能	a.共通	◎	5a.1	高効率上水道ポンプの導入		-	-	-	0.000 +0.000
			◎	5a.2	上水道ポンプの台数制御の導入		-	-	-	
			○	5a.3	上水道ポンプの回転数制御の導入		-	-	-	
			○	5a.4	高効率ブロウ・ファンの導入		-	-	-	
			+	5a.5	上水道ポンプの翼角制御の導入		-	-	-	
			+	5a.6	上水道ポンプのインペラの改良		-	-	-	
	b.取水・導水工程	○	5b.1	除じん機の上下流の水位差によるON-OFF制御の導入		-	-	-	0.000	
		+	5b.2	場内雨水利用の導入		-	-	-	+0.000	
	c.沈殿・ろ過工程	○	5c.1	かくはん装置の回転数制御の導入		-	-	-	0.000	
		○	5c.2	かくはん装置の低速モータの導入		-	-	-	+0.000	
		+	5c.3	自然平衡形ろ過池の導入		-	-	-		
	d.高度浄水工程	○	5d.1	オゾンブロウのインバータ制御の導入		-	-	-	0.000	
	e.排水処理工程	+	5e.1	天日乾燥と脱水機併用の汚泥脱水システムの導入		-	-	-	+0.000	
		+	5e.2	排熱利用による濃縮汚泥加温システムの導入		-	-	-		
III 事業設備及び事業所の運用に関する事項	5 ・ 上水道施設の運用管理	a.共通	◎	5a.1	水量・水圧の適正化		-	-	-	0.000
			◎	5a.2	上水道ポンプ台数制御の適正化		-	-	-	+0.000
	b.取水・導水工程	○	5b.1	除じん機の運転時間・運転間隔の適正化		-	-	-	0.000	
		c.沈殿・ろ過工程	○	5c.1	汚泥かき寄せ機の運転時間・運転間隔の適正化		-	-	-	0.000
	○		5c.2	汚泥排出装置の運転時間・運転間隔の適正化		-	-	-	+0.000	
	○		5c.3	ろ過逆洗・空洗の頻度の適正化		-	-	-		
	d.高度浄水工程	○	5d.1	膜ろ過の膜洗浄の頻度・時間の適正化		-	-	-	0.000	
		○	5d.2	オゾン注入量の調整		-	-	-	+0.000	
	e.排水処理工程	○	5e.1	汚泥濃縮設備の運転時間・運転間隔の適正化		-	-	-	0.000	
		○	5e.2	汚泥脱水設備の運転時間・運転間隔の適正化		-	-	-	+0.000	
	6 ・ 管理 ・ 保守	a.共通	◎	6a.1	上水道施設の定期的な保守・点検		-	-	-	0.000
			◎	6a.2	ブロウ・ファン等の吸気フィルターの清掃		-	-	-	+0.000

評価項目の区分		評価分類	No.	評価項目	不合格要件	評価点	重み係数	得点	得点集計	
II 設備及び建物の性能に関する事項	5 ・ 下水道施設の省エネルギー性能	a.前処理工程	◎	5a.1	主ポンプの台数制御の導入		-	-	-	0.000
			○	5a.2	高効率主ポンプの導入		-	-	-	+0.000
			○	5a.3	主ポンプの回転数制御の導入		-	-	-	
			○	5a.4	スクリーン・揚砂設備の間欠制御の導入		-	-	-	
			+	5a.5	流入水量による池数制御の導入		-	-	-	
	b.水処理工程	◎	5b.1	ばっ気用ブロワの台数制御の導入		-	-	-	0.000	
		◎	5b.2	ばっ気用ブロワの回転数制御・インレットベーン制御の導入		-	-	-	+0.000	
		◎	5b.3	微細気泡散気装置の導入		-	-	-		
		◎	5b.4	返送汚泥ポンプの台数制御の導入		-	-	-		
		○	5b.5	高効率返送汚泥ポンプの導入		-	-	-		
		○	5b.6	汚泥かき寄せ機の間欠制御の導入		-	-	-		
		○	5b.7	汚泥引き抜きポンプの間欠制御の導入		-	-	-		
		○	5b.8	返送汚泥ポンプの回転数制御の導入		-	-	-		
		○	5b.9	ばっ気用ブロワの送風量制御の導入		-	-	-		
		○	5b.10	水中かくはん機の回転数制御の導入		-	-	-		
		○	5b.11	水中かくはん機の間欠制御の導入		-	-	-		
		○	5b.12	ブロウ管への超音波流量計の導入		-	-	-		
		○	5b.13	余剰汚泥ポンプの間欠制御の導入		-	-	-		
		○	5b.14	軽量チェーン汚泥かき寄せ機の導入		-	-	-		
		○	5b.15	高効率ばっ気用ブロワの導入		-	-	-		
		+	5b.16	スチームタービン駆動ブロワの導入		-	-	-		
		+	5b.17	硝化液循環ポンプの台数制御の導入		-	-	-		
		+	5b.18	硝化液循環ポンプの回転数制御の導入		-	-	-		
	c.汚泥処理工程	◎	5c.1	汚泥輸送ポンプの台数制御の導入		-	-	-	0.000	
		○	5c.2	高効率汚泥輸送ポンプの導入		-	-	-	+0.000	
		○	5c.3	汚泥輸送ポンプの回転数制御の導入		-	-	-		
		○	5c.4	高効率汚泥脱水装置の導入		-	-	-		
+		5c.5	高性能フィルターの導入		-	-	-			
d.汚泥焼却工程	○	5d.1	汚泥焼却炉等の流動ブロワ・誘引ファンの回転数制御の導入		-	-	-	0.000		
	○	5d.2	汚泥焼却炉等の炉壁外面温度による断熱強化		-	-	-	+0.000		
	+	5d.3	汚泥焼却炉等の排熱回収システムの導入		-	-	-			
	+	5d.4	汚泥焼却炉等の排熱蒸気による暖房利用システムの導入		-	-	-			
III 設備及び事業所の運用に関する事項	5 ・ 下水道施設の運用管理	a.前処理工程	○	5a.1	主ポンプの高水位運転の実施		-	-	-	0.000
			b.水処理工程	◎	5b.1	必要ばっ気圧力に応じた空気供給圧力の管理		-	-	-
		○		5b.2	ろ過装置洗浄工程の適正化		-	-	-	+0.000
		○		5b.3	脱臭空気量の低減の実施		-	-	-	
		+	5b.4	スカム除去設備のスカム捕捉効率の管理		-	-	-		
	c.汚泥処理工程	○	5c.1	消化タンクの投入汚泥濃度管理・温度管理		-	-	-	0.000	
		○	5c.2	脱水汚泥の低含水率化の実施		-	-	-	+0.000	
	d.汚泥焼却工程	◎	5d.1	汚泥焼却炉等の燃料と空気量の適正化		-	-	-	0.000	
		○	5d.2	汚泥焼却炉等の負荷率の適正化		-	-	-	+0.000	
		○	5d.3	汚泥焼却炉等の熱媒体(砂)の温度・量の管理		-	-	-		
		+	5d.4	汚泥焼却炉等の連続運転の実施		-	-	-		
+		5d.5	汚泥焼却炉等の自然時間拡大の実施		-	-	-			
6 ・ 守 保 理	e.共通	◎	6e.1	下水道施設の定期的な保守・点検		-	-	-	0.000	
		◎	6e.2	ばっ気用ブロワ・ファン等の吸気フィルターの清掃		-	-	-	+0.000	

評価項目の区分		評価分類	No.	評価項目	不合格要件	評価点	重み係数	得点	得点集計	
II 設備及び建物の性能に関する事項	5 ・ 廃棄物処理施設の省エネルギー性能	a.前処理工程	◎	5a.1	高効率ごみクレーン等の導入		-	-	-	0.000 +0.000
			○	5a.2	高効率ごみ投入扉システムの導入		-	-	-	
			○	5a.3	高効率脱臭ファンの導入		-	-	-	
			+	5a.4	乾燥機の排熱利用システムの導入		-	-	-	
			+	5a.5	乾燥機の高効率バーナーの導入		-	-	-	
			+	5a.6	乾燥機の高効率自動乾燥制御装置の導入		-	-	-	
	b.熱処理工程	◎	5b.1	焼却炉等の自動燃焼装置の導入		-	-	-	0.000 +0.000	
		◎	5b.2	焼却炉等の排熱回収システムの導入		-	-	-		
		◎	5b.3	通風設備の高効率ブロワの導入		-	-	-		
		○	5b.4	燃料式熔融炉の高効率バーナー等の導入		-	-	-		
		○	5b.5	電気式熔融炉の最適電力制御の導入		-	-	-		
		○	5b.6	高効率排熱ボイラーの導入		-	-	-		
		○	5b.7	排熱ボイラーの低温エコノマイザーの導入		-	-	-		
		○	5b.8	通風設備のブロワの回転数制御の導入		-	-	-		
		○	5b.9	焼却炉等の高効率断熱炉体の導入		-	-	-		
		+	5b.10	焼却炉等における炉体のボイラー化		-	-	-		
		+	5b.11	減温塔の最適水噴霧制御の導入		-	-	-		
		+	5b.12	通風設備の蒸気タービン駆動ブロワの導入		-	-	-		
		+	5b.13	通風設備の高効率蒸気式空気予熱器の導入		-	-	-		
		+	5b.14	炉室内の最適換気制御システムの導入		-	-	-		
c.後処理工程	○	5c.1	コンベアのインバータ制御の導入		-	-	-	0.000 +0.000		
	○	5c.2	飛灰固化装置のインバータ制御の導入		-	-	-			
	+	5c.3	排ガス処理用触媒反応塔への低温触媒の導入		-	-	-			
	+	5c.4	白煙防止用空気加熱器の空気量制御の導入		-	-	-			
	+	5c.5	加熱脱塩素化装置の最適温度制御の導入		-	-	-			
III 事業所の建設に及ぼす事業	5 ・ 施設の運用管理 6 ・ 保守管理	a.前処理工程	◎	5a.1	脱臭ファンの運転時間短縮の実施		-	-	-	0.000
		b.熱処理工程	◎	5b.1	焼却炉等の燃料と空気量の適正化		-	-	-	0.000
			◎	5b.2	通風設備の送風量の適正化		-	-	-	+0.000
			○	5b.3	発電用蒸気量の調整		-	-	-	
		c.後処理工程	◎	5c.1	ろ過式集じん装置のヒーター温度制御の適正化		-	-	-	0.000
d.共通	◎	6d.1	廃棄物処理施設の定期的な保守・点検		-	-	-	0.000		

基本情報

区分	No.	No.	適用範囲補正係数・評価項目	評価対象	数値・単位
適用範囲補正係数に関する評価対象	1	—	熱源2次ポンプ、熱源1次ポンプ、冷却水ポンプ	熱源ポンプ総電動機出力	479.0 kW
		II 1b.8	高効率熱源ポンプの導入		
	2	—	熱源2次ポンプ	熱源2次ポンプ総電動機出力	111.0 kW
		II 1b.5	熱源2次ポンプ変流量制御の導入		
		II 1b.6	熱源2次ポンプの適正容量分割又は小容量ポンプの導入		
		II 1b.13	熱源2次ポンプの末端差圧制御の導入		
		II 1b.22	熱源2次ポンプの送水圧力設定制御の導入		
	3	—	熱源1次ポンプ	熱源1次ポンプ総電動機出力	148.0 kW
		II 1b.11	熱源1次ポンプ変流量制御の導入		
	4	—	冷却水ポンプ	冷却水ポンプ総電動機出力	220.0 kW
		II 1b.12	冷却水ポンプ変流量制御の導入		
	5	—	事務所外皮	事業所全体の建物外皮からの熱負荷	4,000 GJ/年
	6	—	事務所外皮	事務所の建物外皮からの熱負荷	650 GJ/年
	7	—	事務室	事務室の床面積	3,000 m ²
		II 2a.5	ウォーミングアップ時の外気遮断制御の導入		
		II 2a.7	空調機の気化式加湿器の導入		
		II 2a.8	外気冷房システムの導入		
		II 2a.10	CO2濃度による外気量制御の導入		
		II 2a.13	全熱交換器の導入		
	II 2a.21	デシカント空調システムの導入			
	II 2b.6	照明の初期照度補正制御の導入			
	II 2b.7	照明の昼光利用照明制御の導入			
	II 2b.9	タスク&アンビエント照明システムの導入			
	II 2b.11	照明のセキュリティー連動制御の導入			
8	—	通風装置燃料	燃焼設備総定格燃料消費量	2,000 MJ/h	
	II 5a.1	燃料の供給量・空気比を調整できるバーナー等の導入			
	II 5a.4	工業炉のリジネレイティブバーナーの導入			
	II 5a.5	工業炉のリジネレーター等の導入			
	II 5c.1	排ガスの排熱回収設備の導入			
9	—	通風装置燃料	通風装置のある燃焼設備総定格燃料消費量	1,500 MJ/h	
	II 5a.2	通風量・燃焼室内の圧力を調整できる通風装置の導入			
10	—	通風装置電気、複数電動機、成型機、クレーン、生産ポンプ、生産ブロウ等、待機設備	電動力応用設備総電動機出力	10,000.0 kW	
	II 5e.4	生産プロセスにおける電動機の回転数制御の導入			
11	—	通風装置電気	通風装置総電動機出力	30.0 kW	
	II 5a.3	通風装置のインバータ制御の導入			
12	—	複数電動機	複数の電動機を使用する設備総電動機出力	3,000.0 kW	
	II 5e.1	生産プロセスにおける電動機の台数制御の導入			
13	—	電気溶接機、待機設備	電気加熱設備総定格消費電力	2,000.0 kW	
14	—	電気溶接機	電気溶接機総定格消費電力	100.0 kW	
	II 5e.5	電気溶接機のインバータ制御の導入			
15	—	成型機	成型機総定格消費電力	kW	
16	—	クレーン	クレーン総電動機出力	30.0 kW	
	II 5e.7	高効率クレーンの導入			
17	—	生産ポンプ	生産プロセス用ポンプ総電動機出力	100.0 kW	
	II 5e.8	生産プロセスにおける高効率ポンプの導入			
18	—	生産ブロウ等	生産プロセス用ブロウ・ファン総電動機出力	300.0 kW	
	II 5e.9	生産プロセスにおける高効率ブロウ・ファンの導入			
	II 5e.15	ブロウのインレットベーン制御の導入			
	II 5e.16	ブロウの動力伝達装置による減速の導入			
19	—	待機設備	待機状態のある電気使用設備総定格消費電力	8,000.0 kW	

適用範囲補正係数

熱源2次ポンプ	No.2	111	kW /	No.1	479	kW =	0.232	
熱源1次ポンプ	No.3	148	kW /	No.1	479	kW =	0.309	
冷却水ポンプ	No.4	220	kW /	No.1	479	kW =	0.459	
事務所外皮	No.6	650	GJ/年 /	No.5	4,000	GJ/年 =	0.163	
事務室	No.7	3,000	m ² /		100,000	m ² =	0.03	
通風装置燃料	No.9	1,500.0	kW /	No.8	2,000.0	kW =	0.75	
通風装置電気	No.11	30.0	kW /	No.10	10,000.0	kW =	0.003	
複数電動機	No.12	3,000.0	kW /	No.10	10,000.0	kW =	0.3	
電気溶接機	No.14	100.0	kW /	No.13	2,000.0	kW =	0.05	
成型機	No.15		kW /	No.10	10,000.0	kW =	0	
クレーン	No.16	30.0	kW /	No.10	10,000.0	kW =	0.003	
生産ポンプ	No.17	100.0	kW /	No.10	10,000.0	kW =	0.01	
生産ブロウ等	No.18	300.0	kW /	No.10	10,000.0	kW =	0.03	
待機設備	No.19	8,000.0	kW /	(No.10	10,000.0	kW + No.13	2,000.0 kW) =	0.667

地球温暖化対策推進に係る評価項目と取組状況(第二区分事業所)

I. 一般管理事項

※ 枠外の◎印は必須項目、○印は一般項目、+印は加点項目を示す。

1. CO2削減推進体制の整備

加点項目は採用又は実施している場合のみ記入する。

No.	評価項目	評価内容	取組状況の程度	評価点
◎ 1.1	CO2削減推進会議等の設置及び開催	CO2削減推進会議が設置され、どの程度の頻度で実施されているか。	月1回以上	1
◎ 1.2	PDCA管理サイクルの実施体制の整備	PDCA管理サイクル(計画・実施・確認・処置)の実施体制がどの程度整備されているか。	計画・実施・確認のみ	0.8
○ 1.3	ISO14001の取得	ISO14001が取得されているか。	取得	1
○ 1.4	CO2削減に関するQCサークル活動、改善提案制度の導入	CO2削減に関するQCサークル活動、改善提案制度が導入されているか。	導入	1
+ 1.5	エネルギー管理優良工場、省エネ大賞等の表彰	エネルギー管理優良工場、省エネ大賞[省エネ事例部門]等で表彰されているか。	表彰無し	0

2. 図面、管理標準等の整備

No.	評価項目	評価内容	取組状況の程度	評価点
◎ 2.1	図面・改修履歴等の整備	竣工図、機器完成図、改修履歴がわかる図面等が、どの程度整備されているか。	概ね80%以上は整備	1
◎ 2.2	設備台帳等の整備	エネルギー使用機器の管理のために、設備台帳等が、どの程度整備されているか。	概ね80%以上は整備	1
◎ 2.3	管理標準等の整備	管理標準及び運転操作マニュアルが整備されているか。	整備	1

3. 主要設備等に関する計測・計量及び記録

No.	評価項目	評価内容	取組状況の程度	評価点												
◎ 3.1	エネルギー管理システムの導入	ユーティリティ設備(蒸気供給、熱源、コージェネ及び圧縮空気)、生産工程・処理工程ごとのエネルギー使用量を総合的に管理できるエネルギー管理システムが導入されているか。	エネルギー消費分析・管理	1												
◎ 3.2	電力負荷状況・発電状況等の把握に必要な計測・計量設備の導入	電力負荷状況、発電状況並びに各変圧器の需要率、負荷率及び不平等率の把握に必要な計測・計量設備が、一次側の電圧が400V以上の変圧器全台数に対して、どの程度の割合で導入されているか。	80%以上に採用	1												
◎ 3.3	エネルギー消費先別の使用量把握に必要な計測・計量設備の導入	エネルギー消費先別の細目の電力量・燃料消費量・熱量の把握に必要な計測・計量設備による一次エネルギー実測値が、事業所全体のエネルギー消費量に対して、どの程度の割合になっているか。	50%以上70%未満	0.8												
◎ 3.4	系統別の使用量把握に必要な計測・計量設備の導入	部署別、工程別、設備別に系統を分割し、その系統別の電力量・熱量・蒸気量・圧縮空気量を含む使用量の把握に必要な計測・計量設備が、電力量は動力盤及び分電盤総面数、熱量、蒸気量及び圧縮空気量は全系統数に対して、どの程度の割合で導入されているか。	<table border="1"> <tr> <td>電力量の系統別の細分化</td> <td>80%以上に採用</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>熱量(冷温水)の系統別の細分化</td> <td>40%以上80%未満に採用</td> <td>0.5</td> </tr> <tr> <td>蒸気量の系統別の細分化</td> <td>40%未満に採用又は採用無し</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>圧縮空気量の系統別の細分化</td> <td>40%未満に採用又は採用無し</td> <td>0</td> </tr> </table>	電力量の系統別の細分化	80%以上に採用	1	熱量(冷温水)の系統別の細分化	40%以上80%未満に採用	0.5	蒸気量の系統別の細分化	40%未満に採用又は採用無し	0	圧縮空気量の系統別の細分化	40%未満に採用又は採用無し	0	0.7
電力量の系統別の細分化	80%以上に採用	1														
熱量(冷温水)の系統別の細分化	40%以上80%未満に採用	0.5														
蒸気量の系統別の細分化	40%未満に採用又は採用無し	0														
圧縮空気量の系統別の細分化	40%未満に採用又は採用無し	0														
◎ 3.5	管理日報・月報・年報の作成	管理日報、月報及び年報の作成が実施されているか。	実施	1												
○ 3.6	ユーティリティ設備の分析に必要な計測・計量設備の導入	ユーティリティ設備(蒸気供給、熱源、コージェネ及び圧縮空気)のエネルギー使用量や運転効率等の分析に必要な電力量・燃料消費量・熱量・流量・温度・蒸気量・圧縮空気量・給水量等の計測・計量設備が、設備区分の数に対して、どの程度の割合で導入されているか。	1又は3/4に採用	1												

4. エネルギー消費量・CO2排出量の管理

No.	評価項目	評価内容	取組状況の程度	評価点
◎ 4.1	生産工程・処理工程のエネルギー管理	生産工程・処理工程の操業状況に応じたエネルギー使用状況の管理や分析が実施されているか。	実施	1
◎ 4.2	エネルギー消費特性の把握、エネルギー消費原単位の算出及び管理	エネルギーマネジメントシステム等のデータを活用し、電力及び熱のピーク負荷の数値化等によるエネルギー消費の特性、建物全体のエネルギー消費原単位算出及び類似の建物との比較により、省エネルギー状況の管理が実施されているか。	実施	1
◎ 4.3	CO2排出量の管理	事業所全体のCO2排出量及び原単位の管理がどの程度の頻度で実施されているか。	月1回以上	1
◎ 4.4	CO2削減目標の設定、CO2削減対策計画の立案及び実績の集約・評価の実施	2029年度までのCO2排出量削減に向けた目標を設定し、CO2削減対策項目ごとの具体的な計画の立案及び実績の集約・評価がどの程度実施されているか。	全て実施	1
◎ 4.5	CO2削減対策の啓発活動の実施	空調・照明等の使用時間短縮、事務用機器・パソコン等の省電力化、冷凍冷蔵庫・プリンタ等の効率運用などCO2削減対策に関する啓発活動が実施されているか。	実施	1
◎ 4.6	改善策の立案・実施及び効果検証の実施	エネルギーマネジメントシステム等のデータの活用等により問題点を抽出し、優先的に改善すべき課題の決定、具体的な対策・計画及びチューニングなどの改善策の立案と実施、その効果の検証がどの程度実施されているか。	全て実施	1
○ 4.7	ユーティリティ設備の運転解析の実施	ユーティリティ設備(蒸気供給、熱源、コージェネ及び圧縮空気)のエネルギーデータの運転解析により、需要パターンに応じた機器の選択と稼働率の選定等、運用実態に即した運転計画と運転効率の検証が、設備区分の数(対象設備が無い場合を除く。)に対して、どの程度の割合で実施されているか。	2/3又は1/2で実施	0.8
+ 4.8	従業員等への環境・エネルギー情報提供システムの導入	イントラネット等を介して、従業員等がいつでも環境・エネルギー情報を見ることが出来る状況を提供する見える化のシステムが導入され、どの程度の頻度でデータが更新されているか。	月1回程度	0.5

5. 保守・点検の管理

No.	評価項目	評価内容	取組状況の程度	評価点
◎ 5.1	保守・点検計画の策定及び実施	燃焼設備及び動力設備の保守・点検計画の策定及び計画に基づいた保守・点検の実施がどの程度実施されているか。	全て実施	1

II. 設備及び建物の性能に関する事項

1. ユーティリティ設備等の省エネルギー性能

※ 採用したシステム及び制御手法は、運用上も活用している場合において評価する。

a. 蒸気供給設備

No.	評価項目	評価内容	取組状況の程度	評価点																																																																																																																																																																																																																																																								
◎ 1a.1	高効率蒸気ボイラーの導入	高効率蒸気ボイラーが、全ての蒸気ボイラー(地域冷暖房受入を含む。)に対して、どの程度導入されているか。		1																																																																																																																																																																																																																																																								
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>設置年度</th> <th>ボイラー機種</th> <th>ボイラー容量 [kW]</th> <th>定格エネルギー消費量</th> <th>エネルギー種別</th> <th>台数</th> <th>年間熱製造量実績 [GJ/年]</th> <th>ボイラー効率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2014 蒸気ボイラー</td> <td>1,000</td> <td>4,000.0</td> <td>[MJ/h]ガス</td> <td>1</td> <td></td> <td>0.90</td> </tr> <tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>13</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>14</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>15</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>17</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>18</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>19</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>20</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>21</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>22</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>23</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>24</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>25</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>26</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>27</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>28</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>29</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>30</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	設置年度	ボイラー機種	ボイラー容量 [kW]	定格エネルギー消費量	エネルギー種別	台数	年間熱製造量実績 [GJ/年]	ボイラー効率	1	2014 蒸気ボイラー	1,000	4,000.0	[MJ/h]ガス	1		0.90	2								3								4								5								6								7								8								9								10								11								12								13								14								15								16								17								18								19								20								21								22								23								24								25								26								27								28								29								30									
設置年度	ボイラー機種	ボイラー容量 [kW]	定格エネルギー消費量	エネルギー種別	台数	年間熱製造量実績 [GJ/年]	ボイラー効率																																																																																																																																																																																																																																																					
1	2014 蒸気ボイラー	1,000	4,000.0	[MJ/h]ガス	1		0.90																																																																																																																																																																																																																																																					
2																																																																																																																																																																																																																																																												
3																																																																																																																																																																																																																																																												
4																																																																																																																																																																																																																																																												
5																																																																																																																																																																																																																																																												
6																																																																																																																																																																																																																																																												
7																																																																																																																																																																																																																																																												
8																																																																																																																																																																																																																																																												
9																																																																																																																																																																																																																																																												
10																																																																																																																																																																																																																																																												
11																																																																																																																																																																																																																																																												
12																																																																																																																																																																																																																																																												
13																																																																																																																																																																																																																																																												
14																																																																																																																																																																																																																																																												
15																																																																																																																																																																																																																																																												
16																																																																																																																																																																																																																																																												
17																																																																																																																																																																																																																																																												
18																																																																																																																																																																																																																																																												
19																																																																																																																																																																																																																																																												
20																																																																																																																																																																																																																																																												
21																																																																																																																																																																																																																																																												
22																																																																																																																																																																																																																																																												
23																																																																																																																																																																																																																																																												
24																																																																																																																																																																																																																																																												
25																																																																																																																																																																																																																																																												
26																																																																																																																																																																																																																																																												
27																																																																																																																																																																																																																																																												
28																																																																																																																																																																																																																																																												
29																																																																																																																																																																																																																																																												
30																																																																																																																																																																																																																																																												
◎ 1a.2	蒸気ボイラーのエコマイザー又はエアヒーターの導入	導入時にエコマイザー等が未設置であった蒸気ボイラーの全てに、追加的なエコマイザー又はエアヒーターが導入されているか。	対象機器無し	-																																																																																																																																																																																																																																																								
◎ 1a.3	蒸気弁・フランジ部の断熱	蒸気弁及びフランジ部が、どの程度断熱されているか。	ボイラー回り及び装置回り	1																																																																																																																																																																																																																																																								
◎ 1a.4	蒸気ドレンタンクの断熱	全ての蒸気ドレンタンクが断熱されているか。	採用	1																																																																																																																																																																																																																																																								
◎ 1a.5	蒸気ボイラーの台数制御の導入	蒸気ボイラーの台数制御(オペレーターによる制御を含む。)が導入されているか。	採用	1																																																																																																																																																																																																																																																								
○ 1a.6	蒸気ドレン回収設備の導入	蒸気ドレン回収設備が、定格蒸気消費量(直接利用するものを除く。)に対して、どの程度の割合で導入されているか。	80%以上に採用	1																																																																																																																																																																																																																																																								
○ 1a.7	蒸気ドレンのクローズド回収方式の導入	蒸気ドレン回収にクローズド回収方式が、定格蒸気消費量(直接利用するものを除く。)に対して、どの程度の割合で導入されているか。	80%以上に採用	1																																																																																																																																																																																																																																																								
○ 1a.8	蒸気ボイラーの小型分散システムの導入	蒸気ボイラーの小型分散システムが導入されているか。	採用	1																																																																																																																																																																																																																																																								
+ 1a.9	省エネ型スチームトラップの導入	使用用途に適した省エネ型スチームトラップが、スチームトラップの全個数に対して、どの程度の割合で導入されているか。	30%以上70%未満に採用	0.5																																																																																																																																																																																																																																																								
+ 1a.10	蒸気ボイラーの押込送風機インバータ制御の導入	導入時に押込送風機インバータ制御が未対応であった蒸気ボイラーの全てに、追加的な押込送風機インバータ制御が導入されているか。	採用	1																																																																																																																																																																																																																																																								
+ 1a.11	不要蒸気配管の撤去・蒸気配管ルート・サイズの変更	放熱ロス防止のために、不要蒸気配管の撤去、蒸気配管のルート又はサイズの変更のいずれかが行われているか。	採用	1																																																																																																																																																																																																																																																								
+ 1a.12	圧力差タービンの導入	高圧蒸気ラインと低圧蒸気ラインがある場合、圧力差タービンが導入されているか。	採用無し	0																																																																																																																																																																																																																																																								
+ 1a.13	フラッシュ蒸気利用設備の導入	フラッシュ蒸気利用設備が導入されているか。	採用無し	0																																																																																																																																																																																																																																																								
+ 1a.14	蒸気減圧エネルギー動力回収設備の導入	蒸気減圧エネルギー動力回収設備が導入されているか。	採用無し	0																																																																																																																																																																																																																																																								
+ 1a.15	アキュムレーター導入	アキュムレーターが導入されているか。	採用	1																																																																																																																																																																																																																																																								
+ 1a.16	負荷に適した容量のバーナーへの変更	バーナー容量が過大な場合、負荷に適した容量のバーナーに変更されているか。	採用無し	0																																																																																																																																																																																																																																																								

b. 熱源・熱搬送設備、冷却設備												
No.	評価項目	評価内容						取組状況の程度	評価点			
◎	1b.1 高効率熱源機器の導入	高効率熱源機器が、全ての熱源機器(地域冷暖房受入を含む。)に対して、どの程度導入されているか。							0.803			
								冷熱源	0.768			
								温熱源	0.873			
			種別	設置年度	冷熱源機種	熱源容量 [kW]	定格エネルギー消費量	エネルギー種別	台数	年間熱製造実績 [GJ/年]	定格COP 実行効率	
		1	冷熱源	2000	直焚吸収冷温水機	1,582	4,612.5	[MJ/h]ガス	2		1.23	0.695
		2	冷熱源	2014	直焚吸収冷温水機	1,582	4,221.0	[MJ/h]ガス	1		1.35	0.997
		3	冷熱源	2000	空気熱源ヒートポンプユニット	87	28.0	[kW]電気	10		3.11	0.195
		4	冷熱源	2000	ターボ冷凍機	1,582	254.0	[kW]電気	1		6.23	1
		5										0
		6										0
		7										0
		8										0
		9										0
10										0		
11										0		
12										0		
1	温熱源	2000	直焚吸収冷温水機	1,324	5,526.0	[MJ/h]ガス	2		0.86	0.963		
2	温熱源	2014	直焚吸収冷温水機	1,291	5,310.0	[MJ/h]ガス	1		0.88	0.914		
3	温熱源	2000	空気熱源ヒートポンプユニット	90	27.0	[kW]電気	10		3.33	0.548		
4										0		
5										0		
6										0		
7										0		
8										0		
9										0		
10										0		
11										0		
12										0		
○	1b.2 水搬送経路の密閉化	蓄熱槽の2次側で実揚程10m以上の水搬送経路が密閉化されているか。						密閉式回路のみ	1			
○	1b.3 熱源の台数制御の導入	熱源の台数制御が導入されているか。						採用	1			
○	1b.4 冷却塔ファン等の台数制御又は発停制御の導入	冷却塔ファン等の台数制御又は発停制御が、冷却塔ファン総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。						5%未満に採用又は採用無し	0			
○	1b.5 熱源2次ポンプ変流量制御の導入	熱源2次ポンプの台数制御及びインバータによる変流量制御が、熱源2次ポンプ総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。						95%以上に採用	1			
○	1b.6 熱源2次ポンプの適正容量分割又は小容量ポンプの導入	熱源2次ポンプの適正容量分割又は小容量ポンプが、熱源2次ポンプ総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。						95%以上に採用	1			
+	1b.7 高効率冷却塔の導入	高効率冷却塔が、冷却塔(エアコンプレッサー用及び生産プロセス用を含む。)ファン総電動機出力又は散水ポンプ総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。							0.71			
		省エネ形					84%に採用	0.835				
		モータ直結形ファン					採用無し	0				
		ファン永久磁石(IPM)モータ					採用無し	0				
		ファンプレミアム効率(IE3)モータ					74%に採用	0.737				
		ファン高効率(IE2)モータ					採用無し	0				
		散水ポンプ永久磁石(IPM)モータ					採用無し	0				
	散水ポンププレミアム効率(IE3)モータ					採用無し	0					
	散水ポンプ高効率(IE2)モータ					採用無し	0					
+	1b.8 高効率熱源ポンプの導入	高効率熱源ポンプが、熱源ポンプ総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。							0.8			
		永久磁石(IPM)モータ					採用無し	0				
		プレミアム効率(IE3)モータ					採用無し	0				
	高効率(IE2)モータ					100%に採用	1					
+	1b.9 大温度差送水システムの導入	熱媒が水の場合、熱搬送設備の設計送水温度差がどの程度か。						Δt=8℃以上10℃未満	0.8			
+	1b.10 熱源機器出口設定温度の遠方制御の導入	熱源機器出口設定温度の遠方制御が導入されているか。						採用無し	0			
+	1b.11 熱源1次ポンプ変流量制御の導入	熱源1次ポンプの台数制御又はインバータによる変流量制御が、熱源1次ポンプ総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。						5%未満に採用又は採用無し	0			
+	1b.12 冷却水ポンプ変流量制御の導入	冷却水ポンプの台数制御又はインバータによる変流量制御が、冷却水ポンプ総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。						5%未満に採用又は採用無し	0			
+	1b.13 熱源2次ポンプの末端差圧制御の導入	熱源2次ポンプの末端差圧制御等が、熱源2次ポンプ総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。						5%未満に採用又は採用無し	0			
+	1b.14 熱交換器の断熱	熱交換器の断熱が、熱交換器全台数に対して、どの程度の割合で導入されているか。						40%以上80%未満に採用	0.5			
+	1b.15 蓄熱システムの導入	蓄熱システムがどの程度導入されているか。							0			
		形式	蓄熱容量[m3]	蓄熱量[MJ]				年間蓄熱量実績[GJ/年]				
+	1b.16 冷却塔ファンインバータ制御の導入	冷却塔ファンのインバータ制御が、冷却塔ファン(エアコンプレッサー用及び生産プロセス用を含む。)総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。						5%未満に採用又は採用無し	0			
+	1b.17 フリークーリングシステムの導入	有効に機能するフリークーリングシステムが導入されているか。						採用無し	0			
+	1b.18 冷却水ろ過冷却リサイクルシステムの導入	冷却水ろ過冷却リサイクルシステムが導入されているか。						採用	1			
+	1b.19 冷却水ON/OFF制御システムの導入	不要時の設備停止に伴う冷却水のON/OFF制御システムが導入されているか。						採用無し	0			
+	1b.20 中温冷水利用システムの導入	中温冷水利用システムが、主たる熱源システムの一部に導入されているか。						採用無し	0			
+	1b.21 統合熱源制御システムの導入	熱源機器、冷却塔及びポンプ等をシステムとして最も高効率に制御する統合熱源制御システムが導入されているか。						採用無し	0			
+	1b.22 熱源2次ポンプの送水圧力設定制御の導入	熱源2次ポンプの送水圧力設定制御が、熱源2次ポンプ総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。						5%未満に採用又は採用無し	0			

第1号様式(優良特定地球温暖化対策事業所の認定ガイドライン(第二区分事業所))その17

c. コージェネレーション設備

No.	評価項目	評価内容	取組状況の程度	評価点							
+	1c.1 高効率コージェネレーションの導入	高効率コージェネレーションが、全てのコージェネレーションに対して、どの程度導入されているか。		0.859							
		年間平均発電効率 39.3% 年間平均排熱利用率 30.0% 年間平均総合効率	124.3 OK								
		コージェネ機種	発電容量 [kW]	定格エネルギー消費量	エネルギー種別	台数	定格発電効率	年間燃料消費量 [GJ/年]	年間発電量実績 [MWh/年]	年間排熱利用量 [GJ/年]	
		ガスエンジン	400	4,000.0	[MJ/h]ガス	2	40.0%	1,000	110	300	0.846
		ガスタービン	500	4,500.0	[MJ/h]ガス	1	44.4%	100	10	30	1
	—	1,300	12,500	—	3	—	1,100	120	330		

d. 受変電設備、配電設備

No.	評価項目	評価内容	取組状況の程度	評価点
○	1d.1 高効率変圧器の導入	高効率変圧器が、600Vを超え7,000V以下の総変圧器容量に対して、どの程度の割合で導入されているか。		0.939
		超高効率変圧器	54%に採用	0.536
		トップランナー変圧器2014	32%に採用	0.321
		トップランナー変圧器	14%に採用	0.143
○	1d.3 デマンド制御システムの導入	デマンド制御システムが導入されているか。	採用	1
+	1d.4 低圧動力回路への力率改善コンデンサの導入	力率改善コンデンサが低圧動力回路に導入されているか。	採用	1
+	1d.5 400V配電方式の導入	主たる動力設備に400V配電方式が導入されているか。	採用	1
+	1d.6 低負荷変圧器の統合	低負荷率の変圧器がある場合、低負荷変圧器が統合されているか。	採用無し	0
+	1d.7 変圧器の台数制御の導入	変圧器の台数制御が導入されているか。	採用無し	0
+	1d.8 大型変圧器の冷却設備制御の導入	冷却設備がある変圧器にON・OFF制御又は台数制御が導入されているか。	採用無し	0
+	1d.9 高効率UPSの導入	変換効率90%以上の高効率UPSが導入されているか。	採用無し	0

e. 圧縮空気供給設備

No.	評価項目	評価内容	取組状況の程度	評価点
○	1e.1 高効率エアコンプレッサーの導入	高効率エアコンプレッサーが、エアコンプレッサー総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。		0.234
		インバータ制御	55%に採用	0.545
		永久磁石(IPM)モータ	採用無し	0
		プレミアム効率(IE3)モータ	採用無し	0
		高効率(IE2)モータ	採用無し	0
		2段圧縮方式	採用無し	0
		インバータ制御冷却ファン	採用無し	0
		増風量制御方式	採用無し	0
		圧縮機・モータ直結構造	採用無し	0
		複数台圧縮機制御	採用無し	0
○	1e.2 エアコンプレッサーの台数制御の導入	エアコンプレッサーの台数制御が導入されているか。		1
		末端圧力制御	95%以上に採用	1
		吐出圧力制御	5%未満に採用又は採用無し	0
○	1e.3 コンプレッサー室への換気設備の導入	コンプレッサー室へ換気設備が導入されているか。	採用	1
+	1e.4 圧縮空気配管のループ配管化	圧縮空気配管距離が長くなる場合、圧縮空気配管のループ配管化が導入されているか。	採用無し	0
+	1e.5 エアコンプレッサーの分散化	圧縮空気配管距離が長くなる場合、エアコンプレッサーの分散化が導入されているか。	採用	1
+	1e.6 圧縮空気配管の高圧ライン/低圧ラインの系統分割	圧縮空気供給圧力の高圧と低圧が混在する場合、圧縮空気配管の高圧ライン/低圧ラインの系統分割が導入されているか。	採用無し	0
+	1e.7 ブースター方式の導入	圧縮空気供給圧力の高圧と低圧が混在する場合、ブースター方式が導入されているか。	採用無し	0
+	1e.8 吸気冷却システムの導入	井水、冷却水などによる吸気冷却システムが導入されているか。	採用無し	0
+	1e.9 コンプレッサーの排熱回収システムの導入	コンプレッサーの排熱回収システム(排熱による暖房利用)が導入されているか。	採用無し	0
+	1e.10 パージ制御装置の導入	露点温度によりパージエア(再生空気)量を低減するパージ制御装置が導入されているか。	採用無し	0
+	1e.11 エアコンプレッサー排熱の局所排気システムの導入	エアコンプレッサー排熱の局所排気システムが導入されているか。	採用	1
+	1e.12 フィルタの低圧損化	低圧損フィルタの導入又はファイナルフィルタの削減が行われているか。	採用無し	0
+	1e.13 高効率ドライヤーの導入	高効率ドライヤーが導入されているか。	採用無し	0

f. 給水・給湯設備、排水処理設備

※ 上水道施設、下水道施設は評価対象外とする。

No.	評価項目	評価内容	取組状況の程度	評価点
○	1f.1 高効率給水ポンプの導入	高効率給水ポンプが、加圧給水ポンプユニット総電動機出力又は給水ポンプ総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。		0.9
		推定末端圧一定インバータ制御ポンプユニット	100%に採用	1
		永久磁石(IPM)モータ	採用無し	0
		プレミアム効率(IE3)モータ	採用無し	0
+	1f.2 排水処理用の高効率ポンプ・ブロワの導入	排水処理用の高効率ポンプ・ブロワが、排水処理用ポンプ・ブロワ総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。		0.711
		永久磁石(IPM)モータ	採用無し	0
		プレミアム効率(IE3)モータ	採用無し	0
		高効率(IE2)モータ	89%に採用	0.889
+	1f.3 排水再利用システム等の導入	雨水利用システム、空調ドレン利用システム、中水利用システム等の排水再利用システム、又は再生水、工業用水、湧水等の雑水利用システムが導入されているか。	採用	1
+	1f.4 微細気泡散気管の導入	微細気泡散気管が導入されているか。	採用無し	0
+	1f.5 ばっ気用ブロワの変風量制御の導入	ばっ気用ブロワの台数制御又はインバータによる変風量制御が導入されているか。	採用無し	0
+	1f.6 ばっ気用ブロワの溶存酸素濃度制御の導入	ばっ気用ブロワの溶存酸素濃度(DO)による送風量制御が導入されているか。	採用無し	0
+	1f.7 高効率給湯ヒートポンプユニットの導入	中央給湯方式の熱源機器がある場合、給湯ヒートポンプユニットが導入されているか。	採用無し	0

2. 建築設備の省エネルギー性能

※ 採用したシステム及び制御手法は、運用上も活用している場合において評価する。

a. 空調・換気設備

No.	評価項目	評価内容	取組状況の程度	評価点
◎	2a.1 高効率パッケージ形空調機の導入	高効率パッケージ形空調機が、パッケージ形空調機総冷却能力に対して、どの程度の割合で導入されているか。	高効率機器	0.724
			高効率機器	0
			高効率機器	0.16
			高効率機器	0.84
			高効率機器	0.84
			高効率機器	0
			高効率機器	0
			高効率機器	0.52
			高効率機器	0.8
			高効率機器	1
○	2a.2 電気室・エレベーター機械室の温度制御の導入	電気室及びエレベーター機械室の温度制御が、全電気室数及び全エレベーター機械室数に対して、どの程度の割合で導入されているか。	80%以上に採用	1
+	2a.3 高効率空調機の導入	高効率空調機が、空調機ファン総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。	0.159	
			0	
			0.204	
			0.204	
			0	
			0	
			0.149	
+	2a.4 高効率空調・換気用ファンの導入	高効率空調・換気用ファンが、空調・換気用ファン総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。	0.357	
			0	
			0	
			0.714	
+	2a.5 ウォーミングアップ時の外気遮断制御の導入	ウォーミングアップ時の外気遮断制御の導入が、事務室の床面積に対して、どの程度の割合で導入されているか。	80%以上に採用	1
+	2a.6 空調機の変風量システムの導入	室内温度又は送気温度で空調機ファンのインバータを制御する変風量システムが、空調機ファン(特殊空調設備用を除く。)総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。	5%未満に採用又は採用無し	0
+	2a.7 空調機の気化式加湿器の導入	空調機の気化式加湿器が、事務室の床面積に対して、どの程度の割合で導入されているか。	80%以上に採用	1
+	2a.8 外気冷房システムの導入	外気冷房システムが、事務室の床面積に対して、どの程度の割合で導入されているか。	80%以上に採用	1
+	2a.9 局所冷暖房設備の導入	高発熱領域に対する局所冷暖房設備又は大空間における局所冷暖房設備が導入されているか。	採用無し	0
+	2a.10 CO2濃度による外気量制御の導入	CO2濃度による外気量制御が、事務室の床面積に対して、どの程度の割合で導入されているか。	40%未満に採用又は採用無し	0
+	2a.11 ファンコイルユニットの比例制御の導入	ファンコイルユニットの比例制御が、ファンコイルユニット全台数に対して、どの程度の割合で導入されているか。	40%未満に採用又は採用無し	0
+	2a.12 空調の最適起動制御の導入	空調の最適起動制御が、全空調機台数に対して、どの程度の割合で導入されているか。	40%未満に採用又は採用無し	0
+	2a.13 全熱交換器の導入	全熱交換器が、事務室の床面積に対して、どの程度の割合で導入されているか。	40%未満に採用又は採用無し	0
+	2a.14 大温度差送風空調システムの導入	低温送風による大温度差送風空調システムが、空調機ファン(特殊空調設備用を除く。)総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。	5%未満に採用又は採用無し	0
+	2a.15 放射冷暖房空調システムの導入	放射冷暖房空調システムが導入されているか。	採用無し	0
+	2a.16 置換換気システムの導入	置換換気システムが導入されているか。	採用	1
+	2a.17 空調機の間欠運転制御の導入	空調機の間欠運転制御が、空調機ファン(特殊空調設備用を除く。)総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。	5%未満に採用又は採用無し	0
+	2a.18 高効率厨房換気システムの導入	高効率厨房換気システム(置換換気、給排気形フード又は厨房排気の変風量制御)が導入されているか。	採用無し	0
+	2a.19 厨房外調機・ファンの風量モード切替制御の導入	厨房外調機・ファンの風量モード切替制御が導入されているか。	採用無し	0
+	2a.20 人感センサーによる換気制御の導入	便所の人感センサーによる換気制御が、主たる便所に導入されているか。	採用無し	0
+	2a.21 デシカント空調システムの導入	デシカント空調システムが導入されているか。	採用無し	0
+	2a.22 ファンの手動調整用インバータの導入	ファンの手動調整用インバータが、ファン総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。	40%未満に採用又は採用無し	0
+	2a.23 気流感創出ファン・サーキュレーションファンの導入	事務室に気流感創出ファン等、又は大空間にサーキュレーションファンが導入されているか。	採用無し	0

b. 照明設備

No.	評価項目	評価内容	取組状況の程度	評価点
◎	2b.1 高効率照明器具の導入	高効率照明器具が、照明総消費電力に対して、どの程度の割合で導入されているか。	0.8	
			0.8	
			0	
○	2b.2 高輝度型誘導灯・蓄光型誘導灯の導入	高輝度型誘導灯又は蓄光型誘導灯が、誘導灯総器具数に対して、どの程度の割合で導入されているか。	80%以上に採用	1
○	2b.3 照明のゾーニング制御の導入	照明の点滅区分の細分化と、主たる廊下、エントランスホール等の間引きによるゾーニング制御がどの程度導入されているか。	廊下の間引き	1
○	2b.4 照明の人感センサーによる在室検知制御の導入	照明の人感センサーによる在室・在席検知制御が、主たる階段室、便所、湯沸室等に対して、どの程度導入されているか。	便所に採用	0.8
+	2b.5 照明の局所制御の導入	照明器具ごとのスイッチ等による照明の局所制御が、事務室、廊下、便所又は湯沸室に対して、どの程度導入されているか。	事務室又は廊下の器具スイッチ	0
+	2b.6 照明の初期照度補正制御の導入	照明の初期照度補正制御が、事務室の床面積に対して、どの程度の割合で導入されているか。	80%以上に採用	1
+	2b.7 照明の昼光利用照明制御の導入	照明の昼光利用照明制御が、事務室の床面積に対して、どの程度の割合で導入されているか。	80%以上に採用	1
+	2b.8 照明のタイムスケジュール制御の導入	照明のタイムスケジュール制御が、主たる居室、廊下等の共用部に対して、どの程度導入されているか。	共用部のみに採用	0.5
+	2b.9 タスク&アンビエント照明システムの導入	タスク&アンビエント照明システムが、事務室の床面積に対して、どの程度の割合で導入されているか。	20%未満に採用又は採用無し	0
+	2b.10 照明の明るさ感知による自動点滅制御の導入	照明の明るさ感知による自動点滅制御が、窓のある主たるエントランスホール、廊下、便所等に導入されているか。	採用無し	0
+	2b.11 照明のセキュリティ連動制御の導入	照明のセキュリティ連動制御が、主たる事務室の床面積に対して、どの程度の割合で導入されているか。	40%未満に採用又は採用無し	0
+	2b.12 誘導灯の消灯制御の導入	誘導灯の消灯制御が導入されているか。	採用無し	0

c. 衛生設備

No.	評価項目	評価内容	取組状況の程度	評価点
○ 2c.1	大便器の節水器具の導入	大便器の節水器具(10ℓ/回以下)又は超節水器具(6ℓ/回以下)が、主たる便所の大便秘器数に対して、どの程度の割合で導入されているか。	80%以上に採用	0.8
+ 2c.3	洗面器の自動水栓の導入	洗面器の自動水栓が、主たる便所の洗面器数に対して、どの程度の割合で導入されているか。	80%以上に採用	1
+ 2c.5	自然冷媒ヒートポンプ給湯器の導入	自然冷媒ヒートポンプ給湯器が導入されているか。	採用無し	0
+ 2c.6	潜熱回収給湯器の導入	潜熱回収給湯器が導入されているか。	採用無し	0

d. 昇降機設備

No.	評価項目	評価内容	取組状況の程度	評価点
○ 2d.1	エレベーターの可変電圧可変周波数制御方式の導入	エレベーターの可変電圧可変周波数制御方式(VVVF制御方式)が、エレベーター総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。	95%以上に採用	1
○ 2d.2	エレベーターの群管理制御の導入	エレベーターの群管理制御が、複数台設置してある箇所のエレベーター総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。	95%以上に採用	1
○ 2d.3	エレベーターかご内の照明、ファン等の不使用時停止制御の導入	エレベーターかご内の照明、ファン等の不使用時停止制御が、全エレベーター台数に対して、どの程度の割合で導入されているか。	70%以上95%未満に採用	0.8
+ 2d.4	エレベーターの電力回生制御の導入	エレベーターの電力回生制御が、エレベーター総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。	30%以上70%未満に採用	0.5

e. その他

No.	評価項目	評価内容	取組状況の程度	評価点
+ 2e.3	高効率厨房機器の導入	厨房換気量を低減するために、電化厨房又は集中排気型ガス厨房が導入されているか。	採用無し	0

3. 建物の省エネルギー性能

a. 建物外皮

No.	評価項目	評価内容	取組状況の程度	評価点
+ 3a.1	高性能な建物外皮の導入	主たる事務所の建物外皮性能(PAL又はPAL*)が基準値に対してどの程度削減されているか。 年間熱負荷係数 PAL* 年間熱負荷係数 PAL	削減率2.5%未満又は計算無し 削減率20%以上30%未満	0.8 0 0.8
+ 3a.2	隙間風対策の導入	空調空間と非空調空間の境にある主たる動線の全ての出入口に、風除室又はエアカーテン等の隙間風対策が導入されているか。	採用	1
+ 3a.3	ブラインドの日射制御及びスケジュール制御の導入	主たる事務室のブラインドに日射制御又はスケジュール制御がどの程度導入されているか。	採用無し	0
+ 3a.4	屋上緑化の導入	屋上緑化が導入されているか。	採用無し	0
+ 3a.5	壁面緑化の導入	壁面緑化又は緑化によるひさしが導入されているか。	採用無し	0
+ 3a.6	遮熱塗料塗布・遮熱フィルムの導入	開口部に対して遮熱塗料塗布又は遮熱フィルムが導入されているか。	採用無し	0
+ 3a.7	屋根への遮熱塗装の導入	主たる屋根に対して遮熱塗装が導入されているか。	採用無し	0

b. 自然エネルギーの利用

No.	評価項目	評価内容	取組状況の程度	評価点
+ 3b.1	自然採光を利用したシステムの導入	自然採光を利用したシステムが導入されているか。	採用無し	0
+ 3b.2	自然通風を利用したシステムの導入	自然通風を利用したシステムが導入されているか。	採用無し	0
+ 3b.4	年間を通して安定した地中温度を利用したシステムの導入	クールトレンチ、ヒートトレンチその他の年間を通して安定した地中温度の利用のための措置が導入されているか。	採用無し	0

4. 未利用エネルギー

No.	評価項目	評価内容	取組状況の程度	評価点	
+ 4.2	未利用エネルギーシステムの導入	未利用エネルギーを利用するシステムがどの程度導入されているか。	電力換算で10kW以上30kW未満採用 年間依存率 0.006% 年間発電量又は年間省エネルギー量実績	0.2	
		システム名称	エネルギー利用形態	発電容量又は熱利用容量	年間発電量又は年間省エネルギー量実績
		ごみ焼却排熱利用システム	電力以外	100 MJ/h	30 GJ/年

Ⅲ. 設備及び事業所の運用に関する事項

1. ユーティリティ設備等の運用管理

a. 蒸気供給設備

No.	評価項目	評価内容	取組状況の程度	評価点
◎ 1a.1	蒸気ボイラーの空気比の管理	全ての蒸気ボイラーの空気比が、どの程度に管理されているか。	目標空気比	1
◎ 1a.2	蒸気ボイラーの設定圧力の適正化	全ての蒸気ボイラーの設定圧力が、蒸気使用端の必要圧力に対して、適正に調整されているか。	実施	1
◎ 1a.3	部分負荷時の蒸気ボイラー運転の適正化	部分負荷時の負荷に応じた蒸気ボイラー運転の適正化が、蒸気ボイラー群系統数に対して、どの程度の割合で実施されているか。	80%以上で実施	1
◎ 1a.4	非使用エリアの蒸気供給バルブの閉止	非使用エリアの蒸気供給バルブが閉止されているか。	実施	1
◎ 1a.5	非使用時間帯の蒸気ボイラーの停止	非使用時間帯の蒸気ボイラーの停止が実施されているか。	実施	1
○ 1a.6	蒸気ボイラーの給水水质・フロー量の管理	全ての蒸気ボイラーの給水水质及びフロー量が、フロー率10%以下に管理されているか。	実施	1
○ 1a.7	蒸気配管の保温の確認	蒸気配管及び蒸気還水配管の保温材の脱落が無いかを確認し適切に措置されているか。	実施	1
○ 1a.8	蒸気ボイラーの起動時間の適正化	全ての蒸気ボイラーの起動時間が、季節によって、使用開始時間に合わせて適正に管理されているか。	実施無し	0
+ 1a.9	スチームトラップの効果検証の実施	最適なスチームトラップを選定するために、効果検証が実施されているか。	実施無し	0

b. 熱源・熱搬送設備、冷却設備

No.	評価項目	評価内容	取組状況の程度	評価点
◎ 1b.1	燃焼機器の空気比の管理	直焚吸収冷水機等の全ての燃焼機器の空気比が、どの程度に管理されているか。	目標空気比	1
○ 1b.2	冷凍機の冷却水温度設定値の調整	全ての冷凍機の冷却水温度設定値が、冷凍機の冷却水下限温度を目標に調整されているか。	実施	1
○ 1b.3	冷温水管等の保温の確認	冷温水管等の保温材の脱落が無いかを確認し適切に措置されているか。	実施	1
○ 1b.4	インバータ制御系統のバルブの開度調整	インバータ制御系統の熱源ポンプ回りの全てのバルブが全開になるように調整されているか。	実施	1
○ 1b.5	熱源不要期間の熱源機器等停止	熱源機器及び熱源ポンプで、熱源不要期間の電源供給停止、又は夜間の運転停止が実施されているか。	実施	1
○ 1b.6	空調停止時の熱源運転時間の短縮	熱源機器が空調停止時間の前に停止されているか。	実施無し	0
○ 1b.7	熱源機器の冷水水出口温度設定値の調整	熱源機器の効率向上のために、冷水水出口温度設定値が調整されているか。	実施無し	0
+ 1b.8	部分負荷時の熱源運転の適正化	部分負荷時の負荷熱量に応じた熱源機器運転の適正化が、熱源群系統数に対して、どの程度の割合で実施されているか。	80%以上で実施	1
+ 1b.9	部分負荷時の熱源ポンプ運転の適正化	部分負荷時の負荷熱量に応じた熱源ポンプ運転の適正化が、熱源2次ポンプ群及び冷却水ポンプ群系統数に対して、どの程度の割合で実施されているか。	80%以上で実施	1
+ 1b.10	蓄熱槽の管理	蓄熱槽の温度分布、蓄熱時の温度プロフィール等が適正に管理されているか。	実施無し	0
+ 1b.11	ミキシングロス防止のためのバルブ開度の確認	ミキシングロス防止のために、冷水水切換用のバルブ閉止が確認されているか。	実施無し	0
+ 1b.12	空調開始時の熱源起動時間の適正化	熱源機器及び熱源2次ポンプの起動時間が、空調開始時間に合わせて季節ごとに適正に管理されているか。	実施無し	0
+ 1b.13	空調2次ポンプ変流量制御のインバータ周波数下限値の調整	空調2次ポンプ変流量制御のインバータ周波数下限値が、どの程度の周波数に調整されているか。	20Hz超25Hz以下	0.2
+ 1b.14	再生可能エネルギー等熱利用システムのバックアップ運転の適正化	再生可能エネルギー等利用システムのバックアップ運転の適正化が実施されているか。	実施	1

c. コージェネレーション設備

No.	評価項目	評価内容	取組状況の程度	評価点
○ 1c.1	コージェネレーションの運転の適正化	コージェネレーションの排熱が有効に利用できるように、発電及び排熱利用の状況が適正に管理されているか。	実施	1

d. 受変電設備、配電設備

No.	評価項目	評価内容	取組状況の程度	評価点
◎ 1d.1	不要期間・不要時間帯の変圧器の遮断	負荷がない時期、夜間等に、変圧器の遮断が実施されているか。	実施	1
○ 1d.2	変圧器タップ切換による電圧の最適化	定格電圧から外れている変圧器の出力端子電圧のタップ切換による調整が実施されているか。	実施	1
+ 1d.3	昼間運転設備の夜間移行	昼間運転している電気使用設備の夜間運転への移行を実施しているか。	実施無し	0

e. 圧縮空気供給設備

No.	評価項目	評価内容	取組状況の程度	評価点
◎ 1e.1	非使用エリアの圧縮空気供給バルブの閉止	非使用エリアの圧縮空気供給バルブが閉止されているか。	実施	1
◎ 1e.2	非使用時間帯のエアコンプレッサーの停止	非使用時間帯のエアコンプレッサーの停止が実施されているか。	実施	1
◎ 1e.3	部分負荷時のエアコンプレッサー運転の適正化	部分負荷時の負荷に応じたエアコンプレッサー運転の適正化が実施されているか。	実施	1
○ 1e.4	エアコンプレッサーの設定圧力の適正化	エアコンプレッサーの設定圧力がエア使用端の必要圧力+0.1MPa以下に調整されているか。	実施	1
○ 1e.5	エアコンプレッサー吸入空気温度の管理	十分な換気の確保等、エアコンプレッサーの吸入空気温度が高ならないように管理されているか。	実施	1
+ 1e.6	ドライエアの設定露点温度の緩和	ドライエアの設定露点温度の緩和が実施されているか。	実施無し	0

f. 給水・給湯設備、排水処理設備

※ 上水道施設、下水道施設は評価対象外とする。

No.	評価項目	評価内容	取組状況の程度	評価点
○ 1f.1	給水・給湯バルブの調整	節水のために給水・給湯の分岐バルブが使用上支障のない範囲で絞られているか。	実施	1
+ 1f.2	給水圧力の管理	バルブ全開時の末端圧力が過剰にならないように、給水ポンプユニットの設定圧力が調整されているか。	実施無し	0
+ 1f.3	揚水ポンプのバルブの開度調整	揚水ポンプ系統のバルブが極力抵抗とならないように調整されているか。	実施	1
+ 1f.4	貯湯温度設定の緩和	衛生上可能な範囲で、貯湯温度設定の緩和が実施されているか。	実施無し	0
+ 1f.5	給湯不要時間帯の給湯循環ポンプの停止	給湯不要時間帯の給湯循環ポンプの停止が実施されているか。	実施無し	0
+ 1f.6	ばっ気設備の必要ばっ気圧力に応じた空気供給圧力の管理	排水処理設備のばっ気設備がある場合、必要ばっ気圧力に対して過剰にならないように、空気供給圧力が調整されているか。	実施無し	0

2. ユーティリティ設備等の保守管理 ※ 頻度は同一設備に対するメンテナンス周期とし、設置後メンテナンス周期に達していない場合は予定時期で評価する。

a. 蒸気供給設備

No.	評価項目	評価内容	取組状況の程度	評価点
◎ 2a.1	蒸気ボイラーの点検・清掃	蒸気ボイラーの伝熱面及びバーナーノズルの点検及び清掃及びスケール除去が適切な頻度で実施されているか。	実施	1
◎ 2a.2	蒸気配管・バルブ・スチームトラップからの漏れ点検	蒸気配管、バルブ等からの漏れ点検及びスチームトラップの点検が適切な頻度で実施されているか。	実施	1
○ 2a.3	蒸気制御バルブ等の作動チェック	蒸気制御バルブ等の作動チェックが適切な頻度で実施されているか。	実施	1
+ 2a.4	蒸気ボイラーのメーカーによる遠隔監視	予知予防保全のために蒸気ボイラーのメーカーによる遠隔監視が実施されているか。	実施無し	0

b. 熱源・熱搬送設備、冷却設備

No.	評価項目	評価内容	取組状況の程度	評価点
◎ 2b.1	熱源機器の点検・清掃	冷凍機のコンデンサ及びエバポレータの清掃、燃焼機器の伝熱面の清掃及びスケール除去、バーナーノズルの点検等の熱源機器の点検・清掃が適切な頻度で実施されているか。	実施	1
○ 2b.2	熱交換器の清掃	熱交換器の清掃が適切な頻度で実施されているか。	実施	1
○ 2b.3	熱源用制御機器の点検及び制御バルブ等の作動チェック	熱源用制御機器の点検及び制御バルブ等の作動チェックが適切な頻度で実施されているか。	実施	1
○ 2b.4	冷却水の適正な水質管理及び冷却塔の充填材の清掃	冷却水の適正な水質管理及び冷却塔の充填材の清掃が適切な頻度で実施されているか。	実施	1
+ 2b.5	熱源機器のメーカーによる遠隔監視	予知予防保全のために熱源機器のメーカーによる遠隔監視が実施されているか。	実施無し	0

c. コージェネレーション設備

No.	評価項目	評価内容	取組状況の程度	評価点
○ 2c.1	コージェネレーション設備の定期的な点検	コージェネレーション設備がある場合、効率を高い状態で維持するため、定期的な点検が実施されているか。	実施	1

e. 圧縮空気供給設備

No.	評価項目	評価内容	取組状況の程度	評価点
◎ 2e.1	圧縮空気配管・バルブからの漏れ点検	圧縮空気配管及びバルブからの漏れ点検が実施されており、適切に処置されているか。	実施	1
◎ 2e.2	エアコンプレッサー吸込みフィルターの清掃	エアコンプレッサーの吸込みフィルターの清掃が定期的に行われているか。	実施	1
○ 2e.3	インタークーラーの清掃	冷却効率維持のために、インタークーラーの清掃が定期的に行われているか。	実施無し	0

3. 建築設備の運用管理

a. 空調・換気設備

No.	評価項目	評価内容	取組状況の程度	評価点
◎ 3a.1	居室の室内温度の適正化	居室の実際の室内温度の適正化(夏季26℃以上)と定期的な記録が、事務室の床面積に対して、どの程度の割合で実施されているか。	80%以上で実施	1
○ 3a.2	室使用開始時の空調起動時間の適正化	室の使用開始時間に合わせた季節ごとの空調起動時間の適正化が、事務室の床面積に対して、どの程度の割合で実施されているか。	80%以上で実施	1
○ 3a.3	換気ファンの間欠運転の実施	スケジュール又は自動制御による換気ファンの間欠運転が、機械室(燃焼系統、臭気系統を除く。)及び倉庫のファンに対して、どの程度実施されているか。	3時間超6時間以下	0.8
○ 3a.4	クールビズ・ウォームビズによる空調設定温度の緩和	クールビズ(夏季27℃以上)又はウォームビズ(冬季20℃以下)による空調設定温度の緩和が、事務室の床面積に対して、どの程度の割合で実施されているか。	80%以上で実施	1
○ 3a.5	エレベーター機械室・電気室の室内設定温度の適正化	エレベーター機械室及び電気室の室内設定温度の適正化が、全エレベーター機械室数及び全電気室数に対して、どの程度の割合で実施されているか。	80%以上で実施	1
+ 3a.6	CO2濃度・外気温湿度による外気取入量の調整	外気負荷低減、外気冷房等のために、室内CO2濃度及び外気温湿度による外気取入量の調整が、事務室の床面積に対して、どの程度の割合で実施されているか。	実施無し	0
+ 3a.7	居室以外の室内温度の緩和	主たるエントランスホール、廊下等の居室以外の室内温度が、居室に対して、夏季は高め、冬季は低め、又は夏季27℃以上、冬季20℃以下に設定されているか。	実施無し	0
+ 3a.8	エレベーター機械室・電気室の換気ファンの夏季停止	エレベーター機械室及び電気室の換気ファンの夏季停止が、空調機併用方式の全エレベーター機械室数及び全電気室数に対して、どの程度の割合で実施されているか。	80%以上で実施	1
+ 3a.9	エレベーター機械室・電気室の空調機の給気・還気設定温度の適正化	エレベーター機械室及び電気室の空調機又はパッケージ形空調機の給気設定温度又は還気設定温度の適正化が、室内温度とは別に給気温度又は還気温度の設定が可能な全エレベーター機械室数及び全電気室数に対して、どの程度の割合で実施されているか。	実施無し	0
+ 3a.10	ファンのブリーダウの実施	ダンパが絞られている系統のファンのブリーダウが実施されているか。	実施無し	0
+ 3a.11	パッケージ形空調機の省エネチューニングの実施	パッケージ形空調機の冷媒蒸発温度設定値の調整が実施されているか。	実施無し	0
+ 3a.12	変風量システムの最小風量設定値の調整	変風量システムの変風量装置VAVの最小風量設定値が、設計風量に対して、どの程度の割合に調整されているか。	30%超40%以下	0.2
+ 3a.13	変風量システムのインバータ周波数下限値の調整	変風量システムの空調機ファンのインバータ周波数下限値が、どの程度の周波数に調整されているか。	20Hz超25Hz以下	0.2

b. 照明設備

No.	評価項目	評価内容	取組状況の程度	評価点
◎ 3b.1	事務室以外の照度条件の緩和	間引き点灯又は調光等による照度条件の緩和が、工場・プラント及び廊下に対して、どの程度実施されているか。	工場・プラントで実施	0.8
○ 3b.2	照明のタイムスケジュールによる消灯	昼休み一斉消灯など照明のタイムスケジュールによる消灯が、工場・プラント、事務室及び廊下に対して、どの程度実施されているか。	全て実施	1
○ 3b.3	事務室の室内照度の適正化	事務室の室内照度の適正化(概ね500lx以下)が、事務室の床面積に対して、どの程度の割合で実施されているか。	80%以上で実施	1
+ 3b.4	事務室の照度条件の緩和	事務室の照明の間引き点灯又は調光等による照度条件の緩和(概ね300lx以下)が、事務室の床面積に対して、どの程度の割合で実施されているか。	50%以上で実施	1
+ 3b.5	時間外等の照明点灯エリアの集約化	時間外等の照明点灯エリアを集約する工夫が行われているか。	実施無し	0

c. 衛生設備				
No.	評価項目	評価内容	取組状況の程度	評価点
+ 3c.1	洗浄便座暖房の夏季停止	洗浄便座暖房の夏季停止が実施されているか。	実施	1
+ 3c.2	給湯温度設定の緩和	季節や用途等に応じた給湯温度設定の緩和が実施されているか。	実施	1
+ 3c.3	貯湯式電気温水器の夜間・休日の電源停止	貯湯式電気温水器の夜間及び休日の電源停止が実施されているか。	実施	1
+ 3c.4	便所洗面給湯の給湯中止又は給湯期間の短縮	便所洗面給湯の給湯中止又は給湯期間の短縮が実施されているか。	夏季の給湯中止	0.8
d. 昇降機設備				
No.	評価項目	評価内容	取組状況の程度	評価点
+ 3d.1	夜間・休日等のエレベーターの運転台数の削減	夜間・休日等のエレベーターの運転台数の削減が実施されているか。	実施無し	0
e. その他				
No.	評価項目	評価内容	取組状況の程度	評価点
○ 3e.1	空調空間と非空調空間の境にある出入口の開閉の管理	冷房時・暖房時の閉鎖など空調空間と非空調空間の境にある出入口の開閉の適正な管理が、主たる動線の出入口で実施されているか。	実施	1
+ 3e.2	自動販売機の照明の消灯	自動販売機の照明消灯が実施されているか。	実施	1
4. 建築設備の保守管理		※ 頻度は同一設備に対するメンテナンス周期とし、設置後メンテナンス周期に達していない場合は予定時期で評価する。		
a. 空調・換気設備				
No.	評価項目	評価内容	取組状況の程度	評価点
◎ 4a.1	空調機・ファンコイルユニット等のフィルターの清浄	空調機、ファンコイルユニット等のフィルターの清浄が適切な頻度で実施されているか。	実施	1
○ 4a.2	センサー類の精度チェック及び制御ダンパ等の作動チェック	センサー類の精度チェック及び制御ダンパ等の作動チェックが適切な頻度で実施されているか。	実施	1
○ 4a.3	空調機・ファンコイルユニット等のコイルフィン等の清浄	空調機、ファンコイルユニット等のコイルフィン等の清浄が適切な頻度で実施されているか。	実施	1
○ 4a.4	パッケージ屋外機のフィンコイル洗浄	パッケージ屋外機のフィンコイル洗浄が適切な頻度で実施されているか。	実施	1
○ 4a.5	ファンベルトの張力調整	ファンベルトの張力調整が実施されているか。	実施	1
+ 4a.6	省エネファンベルトへの交換	省エネファンベルトへの交換が、ベルト駆動ファンの全台数に対して、どの程度の割合で実施されているか。	20%未満で実施又は実施無し	0
b. 照明設備				
No.	評価項目	評価内容	取組状況の程度	評価点
○ 4b.1	照明器具の清掃	照明器具の清掃が、汚れの状態や照明器具の用途に応じて定期的に行われているか。	実施無し	0
+ 4b.2	照明用制御設備の作動チェック	照明用制御設備の作動チェックが適切な頻度で実施されているか。	実施	1
+ 4b.3	ランプ交換時の初期照度補正リセットの実施	タイマー式の初期照度補正制御付きの照明器具のランプ交換時に、リセット操作が実施されているか。	実施無し	0

IV. 事業所の再生可能エネルギーの利用に関する事項

1. オンサイトの再生可能エネルギーの利用

No.	評価項目	評価内容	取組状況の程度	評価点
○ 1.1	太陽光発電システムの導入	太陽光発電システムがどの程度導入されているか。	発電容量 年間発電量	1
			100 kW 1,000 MWh/年	
+ 1.2	大規模太陽光発電システムの導入	大規模な太陽光発電システムがどの程度導入されているか。		0.267
+ 1.3	再生可能エネルギーシステムの導入	太陽光発電システム以外の再生可能エネルギーを利用するシステムがどの程度導入されているか。	電力機算で30kW以上50kW未満採用 年間依存率 年間発電量又は年間省エネルギー量実績	0.5
		システム名称 エネルギー利用形態 発電容量又は熱利用容量	2.122% 200 MWh/年 200 GJ/年	
		バイオマス発電システム 電力系統連系有り 20 kW		
		地中熱・地下水利用システム 電力以外 200 MJ/h		

2. オフサイトの再生可能エネルギーの利用

No.	評価項目	評価内容	取組状況の程度	評価点
○ 2.1	オフサイトの再生可能エネルギー発電設備の導入	事業所の敷地外に、自己託送又はオフサイトPPAによる事業所への電力供給を目的とした再生可能エネルギー発電設備の電力が、どの程度供給されているか。	システム名称 追加性の有無 年間電力量	0.917
			太陽光発電システム ○ 40 MWh/年 風力発電システム ○ 300 MWh/年 バイオマス発電システム ○ 60 MWh/年 バイオマス発電システム 50 MWh/年	
+ 2.2	追加性等のあるオフサイトの再生可能エネルギー発電設備の導入	事業所の敷地外に、自己託送又はオフサイトPPAによる事業所への電力供給を目的とした追加性等のある再生可能エネルギー発電設備が、どの程度導入されているか。		0.833

3. 電気需給契約等による再生可能エネルギーの利用

No.	評価項目	評価内容	取組状況の程度	評価点
○ 3.1	再生可能エネルギー電気の購入	再生可能エネルギー電気が、購入電力量に対して、どの程度の割合で購入されているか。	80%以上購入	1
+ 3.2	追加性等のある再生可能エネルギー電気の購入	追加性等のある再生可能エネルギー電気が、購入電力量に対して、どの程度の割合で購入されているか。	10%未満購入又は購入無し	0

4. 電気需要最適化

No.	評価項目	評価内容	取組状況の程度	評価点
○ 4.1	駐車場のZEV充電設備の整備	駐車場にZEV充電設備がどの程度導入されているか。	ZEV充電設備実装 ZEV充電設備配管等	0.88 0.8 0.2
			3台 2台以上4台未満	
+ 4.2	デマンドレスポンスに対応した設備の導入	デマンドレスポンスに対応した蓄電・蓄熱システムがどの程度導入されているか。	下げDR対応のみ	0.5
+ 4.3	小売電気事業者等とのデマンドレスポンス契約	小売電気事業者等とインセンティブ型のデマンドレスポンス契約を締結し、需給調整が実施されているか。	契約のみ	0.5

V. 事業所のゼロエミッション化や環境配慮等の取組に関する事項

1. CO2排出・エネルギー消費等の削減

No.	評価項目	評価内容	取組状況の程度	評価点
◎ 1.1	ゼロエミッション化へのロードマップの策定	事業所内での取組の他、オフサイトの再生可能エネルギー発電設備、再生可能エネルギー電気の購入等を含めたゼロエミッション化へのロードマップの策定がどの程度実施されているか。	策定・公表	1
○ 1.2	ZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)化へのロードマップの策定	事業所内での取組の促進により、ZEB化へのロードマップの策定がどの程度実施されているか。	策定のみ	0.5
◎ 1.3	CO2排出量の削減実績	CO2排出量実績が、基準排出量に対して、どの程度の割合で削減されているか。	50.0%削減	0.2
○ 1.4	一次エネルギー消費量の削減実績	一次エネルギー消費量実績が、基準一次エネルギー消費量に対して、どの程度の割合で削減されているか。	25.0%削減	0.2
○ 1.5	再生可能エネルギー電気の利用割合	再生可能エネルギー電気が、電力消費量に対して、どの程度の割合で利用されているか。	100%利用	1
○ 1.6	特定温室効果ガス以外の温室効果ガス排出量の削減実績	前年度の特定温室効果ガス以外の温室効果ガス(CO2(特定温室効果ガス以外のCO2)、CH4、N2O、HFC、PFC、SF6、NF3)の排出量が、その他ガス削減量算定ガイドラインに示す基準排出量に対して、どの程度の割合で削減されているか。	75%以上削減	1

2. 気候変動適応策

No.	評価項目	評価内容	取組状況の程度	評価点
○ 2.1	気候変動への適応	浸水被害や、停電、断水等への対策が、どの程度実施されているか。		1
		浸水被害への備え 雨水流出抑制 災害時用の自家発電設備等の設置 災害時の給排水機能の確保 災害時の換気機能の確保 防災備蓄倉庫の確保	想定最大浸水深以上で実施 500m ³ /ha以上1000m ³ /ha未満で実施 実施 確保 実施無し 実施無し	1 0.5 1 1 0 0

3. その他の環境配慮の取組

No.	評価項目	評価内容	取組状況の程度	評価点
○ 3.1	持続可能な低炭素資材等の導入	建設・更新等において、持続可能な低炭素資材等が、どの程度導入されているか。		0.8
		躯体材料における低炭素資材の利用 躯体材料におけるリサイクル材の利用 躯体材料以外における低炭素資材の利用 躯体材料以外におけるリサイクル材の利用	全て採用 1種類採用 全て採用 1種類採用	1 0.5 1 0.5
+ 3.2	建設時のCO2排出量の把握と低減	建設に伴い排出されるCO2排出量が算出され、その排出量を低減するための対策を実施しているか。	実施無し	0
+ 3.3	ウェルネスに関する環境認証の取得	ウェルネスに関する環境ラベリング認証が取得されているか。	取得	1

II. 設備及び建物の性能に関する事項

5. 生産・プラント・特殊設備の省エネルギー性能

※ 上水道施設、下水道施設、廃棄物処理施設は評価対象外とする。

a. 燃料の燃焼

No.	評価項目	評価内容	取組状況の程度	評価点
5a.1	燃料の供給量・空気比を調整できるバーナー等の導入	燃焼設備及び燃料の種類に適合し、かつ、負荷及び燃焼状態の変動に応じて燃料の供給量及び空気比(空気比は密閉型燃焼設備に限る。)を調整できるバーナー等が、燃焼設備総定格燃料消費量に対して、どの程度の割合で導入されているか。	70%以上95%未満に採用	0.8
5a.2	通風量・燃焼室内の圧力を調整できる通風装置の導入	通風量又は燃焼室内の圧力(圧力は密閉型燃焼設備に限る。)を調整できる通風装置が、通風装置のある燃焼設備総定格燃料消費量に対して、どの程度の割合で導入されているか。	70%以上95%未満に採用	0.8
5a.3	通風装置のインバータ制御の導入	通風装置のインバータ制御が、通風装置総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。	70%以上95%未満に採用	0.8
5a.4	工業炉のリジネレタイプバーナーの導入	工業炉のリジネレタイプバーナーが、燃焼設備総定格燃料消費量に対して、どの程度の割合で導入されているか。	5%未満に採用又は採用無し	0
5a.5	工業炉のリジネレーター導入	工業炉に高温予熱空気燃焼と高温排熱回収の両方が可能なリジネレーターが、燃焼設備総定格燃料消費量に対して、どの程度の割合で導入されているか。	5%未満に採用又は採用無し	0

b. 加熱及び冷却並びに伝熱

No.	評価項目	評価内容	取組状況の程度	評価点
5b.1	加熱・冷却制御システムの導入	センサー、コントローラ等を利用した加熱制御システム又は冷却制御システムが、燃焼設備及び熱利用設備総定格エネルギー消費量に対して、どの程度の割合で導入されているか。	70%以上95%未満に採用	0.8
5b.2	塗装ブースの3WET塗装システムの導入	塗装ブースの中塗乾燥剤削減のために、3WET塗装システムが導入されているか。	採用無し	0

c. 排熱回収

No.	評価項目	評価内容	取組状況の程度	評価点
5c.1	排ガスの排熱回収設備の導入	排ガスの排熱回収設備が、燃焼設備総定格燃料消費量に対して、どの程度の割合で導入されているか。	5%以上30%未満に採用	0.2

d. 断熱・保温

No.	評価項目	評価内容	取組状況の程度	評価点
5d.1	燃焼設備・熱利用設備への二重扉の導入	燃焼設備及び熱利用設備に二重扉が導入されているか。	採用無し	0
5d.2	燃焼設備・熱利用設備への空気流等による遮断設備の導入	燃焼設備及び熱利用設備に内部からの空気流等による遮断設備が導入されているか。	採用	1
5d.3	工業炉の炉壁外面温度による断熱強化	工業炉の炉壁外面温度による断熱強化がどの程度実施されているか。	目標炉壁外面温度	1
5d.4	燃焼設備・熱利用設備炉体開口部の縮小・密閉	燃焼設備又は熱利用設備に対して、炉体開口部の縮小又は密閉が行われているか。	縮小又は密閉	1
5d.5	既存の燃焼設備・熱利用設備の断熱強化	既存の燃焼設備又は熱利用設備に対して、断熱が強化されているか。	断熱強化無し	0

e. 電動機応用設備・電気加熱設備

No.	評価項目	評価内容	取組状況の程度	評価点
5e.1	生産プロセスにおける電動機の数制御の導入	生産プロセスにおいて複数の電動機を使用する場合、電動機の数制御が、複数の電動機を使用する設備総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。	30%以上70%未満に採用	0.5
5e.2	中・大容量モータ冷却ファンのモータ連動制御の導入	中・大容量モータ冷却ファンのモータ連動制御が導入されているか。	採用	1
5e.3	エアロー機器への省エネ型エアノズルの導入	エアロー機器への省エネ型エアノズルが、エアノズル全個数に対して、どの程度の割合で導入されているか。	40%以上80%未満に採用	0.5
5e.4	生産プロセスにおける電動機の高回転数制御の導入	生産プロセス(特殊排気設備を含む。)において電動機(ポンプ、ブロウ、ファンを含む。)のインバータによる回転数制御が、電動機応用設備総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。	30%以上70%未満に採用	0.5
5e.5	電気溶接機のインバータ制御の導入	電気溶接機のインバータ制御が、電気溶接機総消費電力に対して、どの程度の割合で導入されているか。	70%以上95%未満に採用	0.8
5e.6	油圧・空圧駆動成型機の電動化	油圧・空圧駆動成型機の電動化が、成型機全台数に対して、どの程度の割合で導入されているか。	30%以上70%未満に採用	0.5
5e.7	高効率クレーンの導入	高効率クレーンが、クレーン総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。		0.088
		速度制御	5%以上30%未満に採用	0.2
		吊上げ荷重制御	5%未満に採用又は採用無し	0
		巻下げ電源回生制動	5%未満に採用又は採用無し	0
5e.8	生産プロセスにおける高効率ポンプの導入	生産プロセス(純水供給設備を含む。)において、高効率ポンプが、生産プロセス用ポンプ総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。		0.16
		永久磁石(IPM)モータ	5%未満に採用又は採用無し	0
		プレミアム効率(IE3)モータ	5%未満に採用又は採用無し	0
		高効率(IE2)モータ	5%以上30%未満に採用	0.2
5e.9	生産プロセスにおける高効率ブロウ・ファンの導入	生産プロセス(特殊排気設備を含む。)において、高効率ブロウ・ファンが、生産プロセス用ブロウ・ファン総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。		0.3
		モータ直結形ブロウ・ファン	30%以上70%未満に採用	0.5
		永久磁石(IPM)モータ	5%未満に採用又は採用無し	0
		プレミアム効率(IE3)モータ	5%未満に採用又は採用無し	0
		高効率(IE2)モータ	5%未満に採用又は採用無し	0
5e.10	油圧・空圧駆動アクチュエータの電動化	油圧・空圧駆動アクチュエータの電動化が導入されているか。	採用	1
5e.11	空圧駆動アクチュエータの低圧化	高圧仕様の空圧駆動アクチュエータが低圧仕様に変更されているか。	採用無し	0
5e.12	ブロウ工程におけるエアコンプレッサのブロウ	ブロウ工程において、エアコンプレッサがブロウ化されているか。	採用無し	0
5e.13	高効率コンベアの導入	高効率コンベアが導入されているか。	採用無し	0
5e.14	ブロウ工程の縮小	既存設備に対して、ブロウ工程が縮小されているか。	採用無し	0
5e.15	ブロウのインレットベーン制御の導入	ブロウのインレットベーン制御が、生産プロセス用ブロウ・ファン総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。	5%未満に採用又は採用無し	0
5e.16	ブロウの動力伝達装置による減速の導入	ブロウの動力伝達装置による減速が、生産プロセス用ブロウ・ファン総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。	5%未満に採用又は採用無し	0
5e.17	塗料循環システムにおける油圧・空圧ポンプの電動ポンプ化	塗料循環システムにおいて、油圧ポンプ又は空圧ポンプが電動ポンプ化されているか。	採用無し	0
5e.18	塗料循環システムのフローコントロールシステムの導入	塗料循環システムにフローコントロールシステムが導入されているか。	採用無し	0

f. 特殊空調設備				
No.	評価項目	評価内容	取組状況の程度	評価点
○ 5f.1	クリーンルームのローカルリターン方式の導入	クリーンルームの天井面にファンフィルタユニット又はライン式空調機を用いたローカルリターン方式が、クリーンルームの床面積に対して、どの程度の割合で導入されているか。	40%以上80%未満に採用	0.5
○ 5f.2	省エネ型ファンフィルタユニットの導入	省エネ型ファンフィルタユニットが、ファンフィルタユニット総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。		1
		DCブラシレスモータ	95%以上に採用	1
		誘導モータ+インバータ制御	5%未満に採用又は採用無し	0
○ 5f.3	ファンフィルタユニットの台数制御の導入	クリーンルームのファンフィルタユニットの台数制御が、クリーンルームの床面積に対して、どの程度の割合で導入されているか。	80%以上に採用	1
○ 5f.4	半導体プロセス等における局所クリーン化の導入	半導体プロセス等において、クリーンルーム全体の清浄度緩和のための局所クリーン化が導入されているか。	採用	1
○ 5f.5	クリーンルーム空調機のインバータ制御の導入	クリーンルーム空調機にクリーンルーム内の室圧によるインバータ制御が、クリーンルーム空調機総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。	95%以上に採用	1
○ 5f.6	恒温恒湿室の部分層流方式の導入	恒温恒湿室の部分層流方式が、恒温恒湿室の床面積に対して、どの程度の割合で導入されているか。	80%以上に採用	1
○ 5f.7	恒温恒湿室の再熱負荷の軽減手法の導入	恒温恒湿室において、減風量法、バイパス法、化学的減湿法(デシカント空調)又は排熱回収再熱法の再熱負荷の軽減手法が、恒温恒湿室の床面積に対して、どの程度の割合で導入されているか。	80%以上に採用	1
○ 5f.8	冷媒ホットガスレヒート除湿システムの導入	パッケージ形空調機による除湿再熱システムがある場合、冷媒ホットガスレヒート除湿システムが、除湿再熱用パッケージ形空調機総冷却能力に対して、どの程度の割合で導入されているか。	対象設備無し	-
○ 5f.9	高効率冷凍・冷蔵設備の導入	高効率冷凍・冷蔵設備が、冷凍・冷蔵設備の圧縮機総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。		0.696
		冷凍庫壁面の高断熱化	70%以上95%未満に採用	0.8
		前室の導入	70%以上95%未満に採用	0.8
		搬入口近接センサーによる扉の自動開閉化	70%以上95%未満に採用	0.8
		着霜制御(デフロスト)	70%以上95%未満に採用	0.8
		圧縮機入口ガス管の断熱化	70%以上95%未満に採用	0.8
		冷却器用ファンの台数制御	5%以上30%未満に採用	0.2
		圧縮機インバータ制御	70%以上95%未満に採用	0.8
+ 5f.10	クリーンルームの顕熱処理用ドライコイルの導入	クリーンルームの顕熱処理用にドライコイルが導入されているか。	採用	1
+ 5f.11	クリーンルームの局所冷却システムの導入	クリーンルームの局所冷却システムが導入されているか。	採用無し	0
+ 5f.12	クリーンルームの陽圧排気的一般室利用	クリーンルームの陽圧排気が、一般室の空調負荷低減に利用されているか。	採用	1
+ 5f.13	省エネ型クリーンルーム空調コントローラの導入	数値計画型モデル予測制御を温湿度制御に応用した省エネ型クリーンルーム空調コントローラが導入されているか。	採用無し	0
+ 5f.14	クリーンルームの外調機省エネ制御システムの導入	クリーンルームの各エリアの熱負荷を監視して、外調機の給気温度を必要以上に高くするのではなく、最適に調整する外調機省エネ制御システムが導入されているか。	採用無し	0
+ 5f.15	恒温恒湿室の露点飽和散水システムの導入	恒温恒湿室の露点飽和散水システム(DPC(Dew Point Control)方式)が導入されているか。	採用無し	0
+ 5f.16	動物実験施設への空気熱交換器の導入	動物実験施設の全外気空調方式の外気負荷低減のために、空気熱交換器が導入されているか。	採用無し	0
+ 5f.17	換気式飼育ラックによる部分換気方式の導入	動物実験施設の換気式飼育ラックによる部分換気方式が導入されているか。	採用無し	0
+ 5f.18	少排気量ドラフトチャンバーの導入	少排気量ドラフトチャンバーが、ドラフトチャンパー全台数に対して、どの程度の割合で導入されているか。	採用無し	0
+ 5f.19	ドラフトチャンパーの換気量可変制御システムの導入	ドラフトチャンパーのフード開口面積又は人検知センサー制御による換気量可変制御システムが、ドラフトチャンパー全台数に対して、どの程度の割合で導入されているか。	採用無し	0
+ 5f.20	空調予熱コイルへの冷凍機冷却水利用システムの導入	空調予熱コイルへの冷凍機冷却水利用システムが導入されているか。	採用無し	0
+ 5f.21	塗装ブース空調のウィンドウ制御の導入	塗装ブース空調のウィンドウ制御が導入されているか。	採用無し	0
+ 5f.22	塗装ブース排気リサイクルシステムの導入	塗装ブースの有人ゾーン以外のエリアへの排気リサイクルシステムが導入されているか。	採用無し	0
+ 5f.23	冷凍車プラットホームへの冷房設備の導入	冷凍庫の負荷を低減するために、外部と仕切られた冷凍車のプラットホームに冷房設備が導入されているか。	採用無し	0
g. 特殊排気設備				
No.	評価項目	評価内容	取組状況の程度	評価点
○ 5g.1	高効率脱臭装置の導入	蓄熱燃焼式(リジェネ式)、吸着濃縮式、触媒燃焼式、又はマイクロガスタービン燃焼式の高効率脱臭装置が導入されているか。	採用	1
○ 5g.2	生産設備と脱臭装置の連動制御の導入	塗工機等の生産設備が24時間連続運転でない場合、生産設備と脱臭装置の連動制御が導入されているか。	採用	1
+ 5g.3	直燃式脱臭装置の排熱回収ボイラー・エコマイザの導入	直燃式脱臭装置に排熱回収ボイラー又はエコマイザが導入されているか。	採用無し	0
+ 5g.4	直燃式脱臭装置の精留副生液の混合燃焼システムの導入	直燃式脱臭装置に精留副生液の混合燃焼システムが導入されているか。	採用無し	0
+ 5g.5	直燃式脱臭装置の待機時温度低下制御の導入	直燃式脱臭装置の待機時の設定温度を下げる待機時温度低下制御が導入されているか。	採用無し	0
+ 5g.6	スクラバーの排熱回収システムの導入	排気処理用スクラバーに熱交換器を設置した排熱回収システムが導入されているか。	採用無し	0
h. 純水供給設備				
No.	評価項目	評価内容	取組状況の程度	評価点
○ 5h.1	純水ポンプのインバータ制御の導入	純水ポンプのインバータ制御が、純水ポンプ総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。	5%未満に採用又は採用無し	0
○ 5h.2	超低圧RO膜の導入	ポンプの小型化又は押込圧力の低減のために、超低圧RO膜が導入されているか。	採用	1
○ 5h.3	高効率UV酸化装置の導入	低圧UV酸化装置に電子式安定器が導入されているか。	採用	1
+ 5h.4	純水ROブライン回収装置の導入	純水ROブライン回収装置が導入されているか。	採用無し	0
+ 5h.5	純水冷却循環システムの導入	冷却水排熱を回収し、1次純水の熱源に利用する純水冷却循環システムが導入されているか。	採用無し	0
+ 5h.6	排熱利用による蒸留式純水製造装置の導入	排熱利用による蒸留式純水製造装置が導入されているか。	採用無し	0
i. 場内輸送設備				
No.	評価項目	評価内容	取組状況の程度	評価点
○ 5i.1	高効率フォークリフトの導入	電動、ハイブリッド又はプロパンなどの高効率フォークリフトが、フォークリフト全台数に対して、どの程度の割合で導入されているか。	40%以上80%未満に採用	0.5
○ 5i.2	低燃費車の導入	重機及び場内車両に低燃費車が、重機及び場内車両(ナンバープレートのあるものを除く。)全台数に対して、どの程度の割合で導入されているか。	40%以上80%未満に採用	0.5
○ 5i.3	高効率トランスファークレーンの導入	高効率トランスファークレーンが、トランスファークレーン(電動のものを除く。)全台数に対して、どの程度の割合で導入されているか。	港湾施設無し	-

Ⅲ. 設備及び事業所の運用に関する事項

5. 生産・プラント・特殊設備の運用管理

※ 上水道施設、下水道施設、廃棄物処理施設は評価対象外とする。

a. 燃料の燃焼

No.	評価項目	評価内容	取組状況の程度	評価点
◎ 5a.1	燃焼設備の空気比の管理	燃焼設備の空気比管理がどの程度実施されているか。	目標空気比	1
◎ 5a.2	燃焼設備の運転台数の調整	複数の燃焼設備を使用する場合、負荷の集約化のために運転台数の調整が実施されているか。	実施	1
○ 5a.3	燃料の管理	燃料の性状に応じて、燃焼効率を改善するために、燃料の粒度、水分、粘度等が適切に調整されているか。	対象燃料無し	-
○ 5a.4	燃焼設備の空運転時間の短縮	燃焼設備の空運転時間の短縮が実施されているか。	実施無し	0

b. 加熱及び冷却並びに伝熱

No.	評価項目	評価内容	取組状況の程度	評価点
◎ 5b.1	熱媒体の温度・圧力・量の管理	熱量の過剰な供給を無くすために、熱媒体の温度、圧力及び量が適切に管理されているか。	実施	1
◎ 5b.2	非使用時の蒸気供給バルブの閉止	蒸気を使用する熱利用設備が24時間連続運転でない場合で、かつ全ての蒸気が排熱利用でない場合、非使用時に蒸気供給バルブが閉止されているか。	実施	1
○ 5b.3	被加熱物・被冷却物の装てん方法の調整	過大負荷及び過小負荷を避けるために、操業状況の変化に応じて被加熱物又は被冷却物の量及び炉内配置の見直しなど装てん方法の調整が実施されているか。	実施	1
○ 5b.4	炉内被加熱物の温度管理	過熱防止のために、炉内被加熱物の温度管理が、燃焼設備及び熱利用設備総定格エネルギー消費量に対して、どの程度の割合で実施されているか。	30%以上70%未満に採用	0.5
+ 5b.5	ヒートパターンの改善	設備の構造、被加熱物の特性、加熱・熱処理等の前後の工程に応じて、熱効率を向上させるために、ヒートパターンの改善が実施されているか。	実施	1
+ 5b.6	工程間の待ち時間の短縮	加熱を反復して行う工程の場合、工程の待ち時間の短縮が実施されているか。	実施	1
+ 5b.7	複数の加熱等を行う設備の負荷の集約化	複数の加熱等を行う設備がある場合、負荷の集約化が実施されているか。	実施無し	0
+ 5b.8	断続的な運転を行う設備の運転の集約化	断続的な運転を行う設備がある場合、運転の集約が実施されているか。	実施無し	0
+ 5b.9	炉内ガス循環の改善	燃焼設備及び熱利用設備において、対流伝熱性能を改善するために、炉内ガスの循環を高めるような方策が実施されているか。	実施無し	0

c. 排熱回収

No.	評価項目	評価内容	取組状況の程度	評価点
○ 5c.1	排ガスの排熱回収率の管理	排ガスの排熱回収率が管理されているか。	実施	1

d. 断熱・保温

No.	評価項目	評価内容	取組状況の程度	評価点
◎ 5d.1	燃焼設備・熱利用設備の開閉回数・開閉時間・開口面積の管理	燃焼設備及び熱利用設備の開閉回数、開閉時間又は開口面積の管理が、燃焼設備及び熱利用設備総定格エネルギー消費量に対して、どの程度の割合で実施されているか。	30%以上70%未満に採用	0.5

e. 電動力応用設備・電気加熱設備

No.	評価項目	評価内容	取組状況の程度	評価点
◎ 5e.1	非使用時の電気使用設備の停止	非使用時に電気使用設備の停止又は1次側電源遮断が、待機状態のある電動力応用設備及び電気加熱設備総電動機出力に対して、どの程度の割合で実施されているか。	30%以上70%未満に採用	0.5
○ 5e.2	電気炉における被加熱物の装てん方法の調整	電気炉において、被加熱物の量及び炉内配置の見直しなど装てん方法の調整が実施されているか。	実施	1
○ 5e.3	電気炉における炉内被加熱物の温度管理	電気炉において、過熱防止のために炉内被加熱物の温度管理が実施されているか。	実施	1
○ 5e.4	エアローの適正化	圧縮空気削減のために、エアローの吹き付け範囲、エア噴射時間等の適正化が実施されているか。	実施	1
+ 5e.5	生産プロセスにおけるポンプ・ブロワ・ファンの間欠運転の実施	生産プロセスにおいて、ポンプ、ブロワ又はファンの間欠運転が、生産プロセス用ポンプ・ブロワ・ファン総電動機出力に対して、どの程度の割合で実施されているか。	5%以上30%未満に採用	0.2
+ 5e.6	電気炉におけるヒートパターンの改善	電気炉において、設備の構造、被加熱物の特性、加熱・熱処理等の前後の工程等に応じて、熱効率を向上させるために、ヒートパターンの改善が実施されているか。	実施	1
+ 5e.7	電気炉における工程間の待ち時間の短縮	電気炉において、加熱を反復して行う工程の待ち時間の短縮が実施されているか。	実施	1
+ 5e.8	電解設備の電解効率の改善	適当な形状及び特性の電極を採用し、電極間の距離、電解液の濃度等を適正な値とし、導体の接触抵抗等を低減するような電解効率の改善対策が実施されているか。	実施無し	0
+ 5e.9	電気加熱設備のタップ切替・ON/OFFの実施	温度による電気加熱設備のタップ切替又はON/OFFが実施されているか。	実施無し	0

f. 特殊空調設備

No.	評価項目	評価内容	取組状況の程度	評価点
◎ 5f.1	クリーンルームの清浄度の適正化	管理値を上回り過剰品質にならないように、クリーンルームの清浄度の適正化が実施されているか。	実施	1
○ 5f.2	非使用時の特殊空調室の低風量運転の実施	夜間及び休日、無人時など非使用時に、特殊空調室の低風量運転又は間引き運転(自動制御が有効に機能している場合を含む。)が実施されているか。	実施	1
○ 5f.3	冷凍・冷蔵設備冷却器の除霜(デフロスト)の実施	冷凍・冷蔵設備冷却器の除霜(デフロスト)が実施されているか。(着霜制御がある場合も除霜実施とみなす。)	冷凍・冷蔵設備無し	-
+ 5f.4	特殊空調室の温度・湿度設定の緩和	季節に応じて、特殊空調室の温度・湿度設定の変更が実施されているか。	実施無し	0
+ 5f.5	特殊空調室の運転時間の短縮	夜間、休日など特殊空調室の運転時間の短縮が実施されているか。	実施無し	0
+ 5f.6	特殊空調室の温度・湿度PID制御の調整	特殊空調室の加熱・冷却制御のインターバル等を実測及び分析し、温度・湿度PID制御パラメータの調整が実施されているか。	実施無し	0
+ 5f.7	気流シミュレーションによるクリーンルームの気流改善	気流シミュレーションを活用し、クリーンルームの気流改善が実施されているか。	実施無し	0

g. 特殊排気設備

No.	評価項目	評価内容	取組状況の程度	評価点
○ 5g.1	特殊排気設備の排気量の適正化	生産設備での必要風量に合わせて、特殊排気設備の排気量の適正化が実施されているか。	実施	1
○ 5g.2	非使用時の特殊排気設備の低風量運転の実施	塗工機等の生産設備の非使用時に特殊排気設備の低風量運転が実施されているか。	実施無し	0

第1号様式(優良特定地球温暖化対策事業所の認定ガイドライン(第二区分事業所))その27

h. 純水供給設備				
No.	評価項目	評価内容	取組状況の程度	評価点
○ 5h.1	純水原水加温設定温度の適正化	生産設備に問題ない範囲で、純水原水加温設定温度の適正化が実施されているか。	実施無し	0
○ 5h.2	RO装置等の運転台数の適正化	RO装置等が複数ある場合、RO装置等の交互運転、減量運転又は停止など運転台数の適正化が実施されているか。	実施	1
+ 5h.3	UVランプ・UV酸化器の間引き・停止	UVランプ又はUV酸化器の間引き又は停止が実施されているか。	実施無し	0
+ 5h.4	製品洗浄待ち時間中のスタンバイブロー低減の実施	製品洗浄待ち時間中に機能上問題ない範囲で、スタンバイブローの低減が実施されているか。	実施無し	0
+ 5h.5	RO装置回収率の適正化	原水水質を考慮して、RO装置回収率の適正化が実施されているか。	実施無し	0

i. 場内輸送設備				
No.	評価項目	評価内容	取組状況の程度	評価点
+ 5i.1	燃費の管理	場内輸送設備の燃費の管理が実施されているか。	実施無し	0

6. 生産・プラント・特殊設備の保守管理 ※ 上水道施設、下水道施設、廃棄物処理施設は評価対象外とする。

a. 燃料の燃焼				
No.	評価項目	評価内容	取組状況の程度	評価点
◎ 6a.1	燃焼設備の定期的な保守・点検	燃料燃焼の良好な状態を維持するために、燃焼設備の定期的な保守及び点検が実施されているか。	実施	1

b. 加熱及び冷却並びに伝熱				
No.	評価項目	評価内容	取組状況の程度	評価点
◎ 6b.1	熱交換器等の定期的な付着物の除去	伝熱性能低下を防止するために、熱交換器等の煤じん、スケールその他の付着物の定期的な除去が実施されているか。	実施	1

c. 排熱回収				
No.	評価項目	評価内容	取組状況の程度	評価点
◎ 6c.1	排熱回収設備の定期的な保守・点検	排熱回収及び排熱利用の効率を維持するために、排熱回収設備の定期的な保守及び点検が実施されているか。	実施	1

d. 断熱・保温				
No.	評価項目	評価内容	取組状況の程度	評価点
◎ 6d.1	燃焼設備・熱利用設備の定期的な保守・点検	開口部等からの熱媒体の漏えい及び空気の流入による熱の損失を防止するために、燃焼設備及び熱利用設備の定期的な保守及び点検が実施されているか。	実施	1
○ 6d.2	配管の定期的な保守・点検	配管表面からの熱損失、漏えい等を防止するために、配管の定期的な保守及び点検が実施されているか。	実施	1
○ 6d.3	燃料・製品貯蔵設備の定期的な保守・点検	熱の漏えい等を防止するために、燃料・製品貯蔵設備の定期的な保守及び点検が実施されているか。	対象設備無し	-

e. 電動力応用設備・電気加熱設備				
No.	評価項目	評価内容	取組状況の程度	評価点
◎ 6e.1	電動力応用設備・電気加熱設備の定期的な保守・点検	電気使用の良好な状態を維持するために、電動力応用設備及び電気加熱設備の定期的な保守及び点検が実施されているか。	実施	1
◎ 6e.2	生産プロセスにおけるブロワ・ファンのフィルターの清掃	生産プロセスにおいて、ブロワ・ファンのフィルターの清掃が定期的に行われているか。	実施	1

f. 特殊空調設備				
No.	評価項目	評価内容	取組状況の程度	評価点
◎ 6f.1	特殊空調設備の定期的な保守・点検	特殊空調の良好な状態を維持するために、特殊空調設備の定期的な保守及び点検が実施されているか。	実施	1
○ 6f.2	冷凍・冷蔵庫の保温管理	冷凍・冷蔵庫の保温状況の点検及び保守が実施されているか。	冷凍・冷蔵庫無し	-

II. 設備及び建物の性能に関する事項

5. 生産・プラント・特殊設備の省エネルギー性能 ※ 上水道施設、下水道施設、廃棄物処理施設は評価対象外とする。

j. 追加評価事項

※ 生産・プラント・特殊設備において、評価項目に無いもので、次の条件を満足する評価対象にしたい対策がある場合は、下欄に概要を簡潔に記入した上で、関連資料を添付して提出する。

・一次エネルギー削減実績値が有効であると認められるとき。ただし、一次エネルギー削減実績値は、原則として計量設備により把握した実績値とし、不明な場合は設備仕様及び実稼動条件に基づく推計値を用いることができるものとする。

・2005年度以降に導入した設備であること。

・省エネ法の第一種特定工場(製造業)の中長期計画作成指針にある設備等の中で、設備性能の向上に資するものを対象とする。

No.	対策名称	対策の概要	一次エネルギー削減実績値 [GJ/年]	評価点
+ 5j.1				0
+ 5j.2				
+ 5j.3				
+ 5j.4				
+ 5j.5				

II. 設備及び建物の性能に関する事項

5. 上水道施設の省エネルギー性能

※ 上水道施設以外は評価対象外とする。

a. 共通

※ 上水道ポンプは、取水・導水、ろ過、高度浄水、汚泥濃縮、送水・配水の各工程のポンプを総称したものとす。

No.	評価項目	評価内容	取組状況の程度	評価点	
◎	5a.1 高効率上水道ポンプの導入	高効率上水道ポンプが、上水道ポンプ総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。	永久磁石(IPM)モータ	30%未満に採用又は採用無し	-
			プレミアム効率(IE3)モータ以上	100%に採用	-
			高効率(IE2)モータ以上	100%に採用	-
◎	5a.2 上水道ポンプの台数制御の導入	同一系統に複数のポンプが設置されている場合、上水道ポンプの台数制御が、対象上水道ポンプ総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。	95%以上100%未満に採用	-	
○	5a.3 上水道ポンプの回転数制御の導入	上水道ポンプのインバータ、静止セルビウス等による回転数制御が、上水道ポンプ総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。	70%以上95%未満に採用	-	
○	5a.4 高効率ブロワ・ファンの導入	高効率ブロワ及びファンが、ブロワ・ファン総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。	モータ直結形ブロワ・ファン	95%以上に採用	-
			永久磁石(IPM)モータ	5%未満に採用又は採用無し	-
			プレミアム効率(IE3)モータ	5%未満に採用又は採用無し	-
			高効率(IE2)モータ	5%未満に採用又は採用無し	-
+	5a.5 上水道ポンプの翼角制御の導入	上水道ポンプの翼角制御が、上水道ポンプ総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。	5%以上30%未満に採用	-	
+	5a.6 上水道ポンプのインペラの改良	上水道ポンプのインペラが、上水道ポンプ総電動機出力に対して、どの程度の割合で改良されているか。	5%未満に採用又は採用無し	-	

b. 取水・導水工程

No.	評価項目	評価内容	取組状況の程度	評価点
○	5b.1 除じん機の上下流の水位差によるON-OFF制御の導入	除じん機の上下流の水位差によるON-OFF制御が導入されているか。	採用無し	-
+	5b.2 場内雨水利用の導入	場内雨水の原水利用が導入されているか。	採用	-

c. 沈殿・ろ過工程

No.	評価項目	評価内容	取組状況の程度	評価点
○	5c.1 かくはん装置の回転数制御の導入	かくはん装置の回転数制御が、かくはん装置総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。	30%以上70%未満に採用	-
○	5c.2 かくはん装置の低速モータの導入	かくはん装置の低速モータが、かくはん装置総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。	5%未満に採用又は採用無し	-
+	5c.3 自然平衡形ろ過池の導入	自然平衡形ろ過池(グリーンリーフ方式)が導入されているか。	採用	-

d. 高度浄水工程

No.	評価項目	評価内容	取組状況の程度	評価点
○	5d.1 オゾンブロワのインバータ制御の導入	オゾンブロワのインバータ制御が、オゾンブロワ総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。	95%以上に採用	-

e. 排水処理工程

No.	評価項目	評価内容	取組状況の程度	評価点
+	5e.1 天日乾燥と脱水機併用の汚泥脱水システムの導入	天日乾燥と脱水機の併用による汚泥脱水システムが導入されているか。	採用無し	-
+	5e.2 排熱利用による濃縮汚泥加温システムの導入	排熱利用により濃縮汚泥を加温するシステムが導入されているか。	採用無し	-

III. 設備及び事業所の運用に関する事項

5. 上水道施設の運用管理

※ 上水道施設以外は評価対象外とする。

a. 共通

No.	評価項目	評価内容	取組状況の程度	評価点
◎	5a.1 水量・水圧の適正化	水量及び水圧の適正化が実施されているか。	採用無し	-
◎	5a.2 上水道ポンプ台数制御の適正化	上水道ポンプ台数制御の適正化が実施されているか。	採用無し	-

b. 取水・導水工程

No.	評価項目	評価内容	取組状況の程度	評価点
○	5b.1 除じん機の運転時間・運転間隔の適正化	除じん機の運転時間・運転間隔の適正化が実施されているか。	実施	-

c. 沈殿・ろ過工程

No.	評価項目	評価内容	取組状況の程度	評価点
○	5c.1 汚泥かき寄せ機の運転時間・運転間隔の適正化	汚泥かき寄せ機の運転時間及び運転間隔の適正化が実施されているか。	実施	-
○	5c.2 汚泥排出装置の運転時間・運転間隔の適正化	界面計又は濃度計の利用による汚泥排出装置の運転時間及び運転間隔の適正化が実施されているか。	実施	-
○	5c.3 ろ過逆洗・空洗の頻度の適正化	ろ過逆洗及び空洗の頻度の適正化が実施されているか。	実施	-

d. 高度浄水工程

No.	評価項目	評価内容	取組状況の程度	評価点
○	5d.1 膜ろ過の膜洗浄の頻度・時間の適正化	膜ろ過の膜洗浄の頻度及び時間の適正化が実施されているか。	実施	-
○	5d.2 オゾン注入量の調整	オゾン注入量の調整が実施されているか。	実施	-

e. 排水処理工程

No.	評価項目	評価内容	取組状況の程度	評価点
○	5e.1 汚泥濃縮設備の運転時間・運転間隔の適正化	汚泥濃縮設備の運転時間及び運転間隔の適正化が実施されているか。	実施	-
○	5e.2 汚泥脱水設備の運転時間・運転間隔の適正化	汚泥脱水設備の運転時間及び運転間隔の適正化が実施されているか。	実施	-

6. 上水道施設の保守管理

※ 上水道施設以外は評価対象外とする。

a. 共通

No.	評価項目	評価内容	取組状況の程度	評価点
◎	6a.1 上水道施設の定期的な保守・点検	上水道施設の良好な状態を維持するために、定期的に保守及び点検が実施されているか。	実施	-
◎	6a.2 ブロワ・ファン等の吸気フィルターの清掃	ブロワ、ファン等の吸気フィルターの清掃が定期的に行われているか。	実施	-

II. 設備及び建物の性能に関する事項

5. 下水道施設の省エネルギー性能

※ 下水道施設以外は評価対象外とする。

a. 前処理工程

No.	評価項目	評価内容	取組状況の程度	評価点
5a.1	主ポンプの台数制御の導入	主ポンプの台数制御が、主ポンプ総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。	95%以上に採用	-
5a.2	高効率主ポンプの導入	高効率モータを使用した高効率主ポンプが、主ポンプ総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。	5%以上30%未満に採用	-
5a.3	主ポンプの回転数制御の導入	主ポンプのインバータ、静止セルビウス等による回転数制御が、主ポンプ(雨水ポンプを除く。)総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。	5%以上30%未満に採用	-
5a.4	スクリーン・揚砂設備の間欠制御の導入	タイマー、水位差、主ポンプ運動によるスクリーン設備及び揚砂設備の間欠制御が導入されているか。	採用無し	-
5a.5	流入水量による池数制御の導入	流入水量による池数制御が導入されているか。	採用無し	-

b. 水処理工程

No.	評価項目	評価内容	取組状況の程度	評価点
5b.1	ばっ気用ブロウの台数制御の導入	ばっ気用ブロウの台数制御が、ばっ気用ブロウ総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。	95%以上に採用	-
5b.2	ばっ気用ブロウの回転数制御・インレットベーン制御の導入	ばっ気用ブロウの回転数制御又はインレットベーン制御が、ばっ気用ブロウ総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。	30%以上70%未満に採用	-
5b.3	微細気泡散気装置の導入	微細気泡散気装置が、系列数に対して、どの程度の割合で導入されているか。	30%以上70%未満に採用	-
5b.4	返送汚泥ポンプの台数制御の導入	返送汚泥ポンプの台数制御が、返送汚泥ポンプ総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。	30%以上70%未満に採用	-
5b.5	高効率返送汚泥ポンプの導入	高効率モータを使用した高効率返送汚泥ポンプが、返送汚泥ポンプ総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。	5%未満に採用又は採用無し	-
5b.6	汚泥かき寄せ機の間欠制御の導入	タイマー、汚泥界面による汚泥かき寄せ機の間欠制御が導入されているか。	採用無し	-
5b.7	汚泥引き抜きポンプの間欠制御の導入	タイマー、濃度、プリセット量による汚泥引き抜きポンプの間欠制御が導入されているか。	採用無し	-
5b.8	返送汚泥ポンプの回転数制御の導入	返送汚泥ポンプの回転数制御が、返送汚泥ポンプ総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。	30%以上70%未満に採用	-
5b.9	ばっ気用ブロウの送風量制御の導入	流入水量比例制御、MLSS(活性汚泥濃度)制御、DO(溶存酸素濃度)制御、ORP制御又は硝化(アンモニア濃度)制御によるばっ気用ブロウの送風量制御が、ばっ気用ブロウ総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。	30%以上70%未満に採用	-
5b.10	水中かくはん機の回転数制御の導入	水中かくはん機の回転数制御が、水中かくはん機総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。	5%以上30%未満に採用	-
5b.11	水中かくはん機の間欠制御の導入	水中かくはん機の間欠制御が、水中かくはん機総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。	5%以上30%未満に採用	-
5b.12	ブロウ管への超音波流量計の導入	ブロウ管の圧力損失低減のために、超音波流量計が導入されているか。	採用無し	-
5b.13	余剰汚泥ポンプの間欠制御の導入	タイマー、濃度又はプリセット量による余剰汚泥ポンプの間欠制御が導入されているか。	採用無し	-
5b.14	軽量チェーン汚泥かき寄せ機の導入	樹脂製の軽量チェーンかき寄せ機が導入されているか。	採用	-
5b.15	高効率ばっ気用ブロウの導入	高効率モータを使用した高効率ばっ気用ブロウが、ばっ気用ブロウ総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。	30%以上70%未満に採用	-
5b.16	スチームタービン駆動ブロウの導入	スチームタービン駆動ブロウが導入されているか。	採用無し	-
5b.17	硝化液循環ポンプの台数制御の導入	硝化液循環ポンプの台数制御が、硝化液循環ポンプ総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。	5%未満に採用又は採用無し	-
5b.18	硝化液循環ポンプの回転数制御の導入	硝化液循環ポンプの回転数制御が、硝化液循環ポンプ総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。	5%未満に採用又は採用無し	-

c. 汚泥処理工程

No.	評価項目	評価内容	取組状況の程度	評価点
5c.1	汚泥輸送ポンプの台数制御の導入	汚泥輸送ポンプの台数制御が、汚泥輸送ポンプ総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。	70%以上95%未満に採用	-
5c.2	高効率汚泥輸送ポンプの導入	高効率モータを使用した高効率汚泥輸送ポンプが、汚泥輸送ポンプ総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。	5%未満に採用又は採用無し	-
5c.3	汚泥輸送ポンプの回転数制御の導入	汚泥輸送ポンプの回転数制御が、汚泥輸送ポンプ総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。	5%未満に採用又は採用無し	-
5c.4	高効率汚泥脱水装置の導入	高効率な汚泥脱水装置が導入されているか。	採用	-
5c.5	高性能フィルターの導入	汚泥含水率低減のために、高性能フィルターが導入されているか。	採用無し	-

d. 汚泥焼却工程

No.	評価項目	評価内容	取組状況の程度	評価点
5d.1	汚泥焼却炉等の流動ブロウ・誘引ファンの回転数制御の導入	汚泥焼却炉、焼成炉及び溶融炉の流動ブロウ及び誘引ファンの回転数制御が、流動ブロウ・誘引ファン総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。	70%以上95%未満に採用	-
5d.2	汚泥焼却炉等の炉壁外面温度による断熱強化	汚泥焼却炉、焼成炉及び溶融炉の炉壁外面温度による断熱強化がどの程度実施されているか。	基準炉壁外面温度	-
5d.3	汚泥焼却炉等の排熱回収システムの導入	汚泥焼却炉、焼成炉及び溶融炉の排熱回収システムが導入されているか。	採用無し	-
5d.4	汚泥焼却炉等の排熱蒸気による暖房利用システムの導入	汚泥焼却炉、焼成炉及び溶融炉の排熱蒸気による暖房利用システムが導入されているか。	採用無し	-

Ⅲ. 設備及び事業所の運用に関する事項

5. 下水道施設の運用管理

※ 下水道施設以外は評価対象外とする。

a. 前処理工程

No.	評価項目	評価内容	取組状況の程度	評価点
○ 5a.1	主ポンプの高水位運転の実施	主ポンプ(雨水ポンプを除く。)の揚程を低減するために、高水位運転が実施されている	実施	-

b. 水処理工程

No.	評価項目	評価内容	取組状況の程度	評価点
◎ 5b.1	必要ばっ気圧力に応じた空気供給圧力の管理	必要ばっ気圧力に対して過剰にならないように、空気供給圧力が調整されているか。	実施	-
○ 5b.2	ろ過装置洗浄工程の適正化	ろ過装置洗浄工程の適正化が実施されているか。	実施	-
○ 5b.3	脱臭空気量の低減の実施	臭気発生源の拡散防止、発生臭気の漏えい防止又は一般換気との分離により、脱臭空気量の低減が実施されているか。	実施無し	-
+ 5b.4	スカム除去設備のスカム捕捉効率の管理	スカム除去設備のスカム捕捉効率の管理が実施されているか。	実施無し	-

c. 汚泥処理工程

No.	評価項目	評価内容	取組状況の程度	評価点
○ 5c.1	消化タンクの投入汚泥濃度管理・温度管理	消化タンクの投入汚泥濃度管理及び温度管理が実施されているか。	実施	-
○ 5c.2	脱水汚泥の低含水率化の実施	脱水汚泥の低含水率化が実施されているか。	実施無し	-

d. 汚泥焼却工程

No.	評価項目	評価内容	取組状況の程度	評価点
◎ 5d.1	汚泥焼却炉等の燃料と空気量の適正化	汚泥焼却炉、焼成炉及び溶融炉の燃料と空気量の適正化が実施されているか。	実施	-
○ 5d.2	汚泥焼却炉等の負荷率の適正化	汚泥焼却炉、焼成炉及び溶融炉の適正負荷率運転が実施されているか。	実施	-
○ 5d.3	汚泥焼却炉等の熱媒体(砂)の温度・量の管理	汚泥焼却炉、焼成炉及び溶融炉の熱媒体(砂)の温度・量の管理が実施されているか。	実施	-
+ 5d.4	汚泥焼却炉等の連続運転の実施	汚泥焼却炉、焼成炉及び溶融炉の連続運転が実施されているか。	実施無し	-
+ 5d.5	汚泥焼却炉等の自然時間拡大の実施	補助燃料の低減のために、汚泥焼却炉、焼成炉及び溶融炉の自然時間の拡大が実施されているか。	実施無し	-

6. 下水道施設の保守管理

※ 下水道施設以外は評価対象外とする。

e. 共通

No.	評価項目	評価内容	取組状況の程度	評価点
◎ 6e.1	下水道施設の定期的な保守・点検	下水道施設の良好な状態を維持するために、定期的に保守及び点検が実施されているか。	実施	-
◎ 6e.2	ばっ気用ブロワ・ファン等の吸気フィルターの清掃	ばっ気用ブロワ、ファン等の吸気フィルターの清掃が定期的に行われているか。	実施	-

II. 設備及び建物の性能に関する事項

5. 廃棄物処理施設の省エネルギー性能

※ 廃棄物処理施設以外は評価対象外とする。

a. 前処理工程

No.	評価項目	評価内容	取組状況の程度	評価点
◎ 5a.1	高効率ごみクレーン等の導入	高効率ごみクレーン及び高効率灰クレーンが導入されているか。 速度制御 吊上げ荷重制御 巻下げ電源回生制動	採用 採用 採用	- - -
○ 5a.2	高効率ごみ投入扉システムの導入	高効率ごみ投入扉システムが導入されているか。 未搬入時の自動停止制御 車両管制システム 可変容量式油圧ポンプ又は電動駆動化	 採用 採用 採用無し	 - - -
○ 5a.3	高効率脱臭ファンの導入	高効率脱臭ファンが、脱臭ファン総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。 モータ直結形ファン 永久磁石(IPM)モータ プレミアム効率(IE3)モータ 高効率(IE2)モータ	 5%未満に採用又は採用無し 5%未満に採用又は採用無し 5%未満に採用又は採用無し 5%未満に採用又は採用無し	 - - - -
+ 5a.4	乾燥機の排熱利用システムの導入	乾燥機に排ガス再循環、排ガス熱回収、低圧抽気蒸気等の熱利用システムが導入されているか。	採用無し	-
+ 5a.5	乾燥機の高効率バーナーの導入	乾燥機に高効率バーナーが導入されているか。	採用無し	-
+ 5a.6	乾燥機の高効率自動乾燥制御装置の導入	乾燥機に高効率自動乾燥制御装置が導入されているか。	採用無し	-

b. 熱処理工程

No.	評価項目	評価内容	取組状況の程度	評価点
◎ 5b.1	焼却炉等の自動燃焼装置の導入	焼却炉及びガス化溶融炉に自動燃焼装置が導入されているか。	採用	-
◎ 5b.2	焼却炉等の排熱回収システムの導入	焼却炉、ガス化溶融炉及び燃料式溶融炉の排熱回収システムが導入されているか。	採用	-
◎ 5b.3	通風設備の高効率ブロワの導入	通風設備の高効率ブロワ・ファンが、ブロワ・ファン総電動機出力に対して、どの程度の割合で導入されているか。 モータ直結形ブロワ 永久磁石(IPM)モータ プレミアム効率(IE3)モータ 高効率(IE2)モータ	 95%以上に採用 5%未満に採用又は採用無し 5%未満に採用又は採用無し 5%未満に採用又は採用無し	 - - - -
○ 5b.4	燃料式溶融炉の高効率バーナー等の導入	燃料式溶融炉がある場合、高効率バーナー、純酸素バーナー又は廃棄物利用バーナーが導入されているか。	燃料式溶融炉無し	-
○ 5b.5	電気式溶融炉の最適電力制御の導入	電気式溶融炉がある場合、最適電力制御が導入されているか。	電気式溶融炉無し	-
○ 5b.6	高効率排熱ボイラーの導入	高温高圧ボイラー、給水加熱、機械式ハンマリング装置等の高効率排熱ボイラーが導入されているか。	採用	-
○ 5b.7	排熱ボイラーの低温エコマイザーの導入	排熱ボイラーに低温エコマイザーが導入されているか。	採用無し	-
○ 5b.8	通風設備のブロワの回転数制御の導入	通風設備のブロワ・ファンの回転数制御が導入されているか。	95%以上に採用	-
○ 5b.9	焼却炉等の高効率断熱炉体の導入	焼却炉及びガス化溶融炉に高効率断熱炉体が導入されているか。	断熱強化無し	-
+ 5b.10	焼却炉等における炉体のボイラー化	焼却炉及びガス化溶融炉に、水冷壁等の炉体のボイラー化が導入されているか。	採用	-
+ 5b.11	減温塔の最適水噴霧制御の導入	減温塔に最適水噴霧制御が導入されているか。	採用	-
+ 5b.12	通風設備の蒸気タービン駆動ブロワの導入	通風設備に蒸気タービン駆動ブロワが導入されているか。	採用無し	-
+ 5b.13	通風設備の高効率蒸気式空気予熱器の導入	通風設備に、低圧蒸気利用の温度制御による高効率蒸気式空気予熱器が導入されているか。	採用無し	-
+ 5b.14	炉室内の最適換気制御システムの導入	炉室内雰囲気気の自動計測による最適換気制御システムが導入されているか。	採用無し	-

c. 後処理工程

No.	評価項目	評価内容	取組状況の程度	評価点
○ 5c.1	コンベアのインバータ制御の導入	コンベアの搬送速度のインバータ制御が導入されているか。	採用無し	-
○ 5c.2	飛灰固化装置のインバータ制御の導入	飛灰固化装置の混練機駆動のインバータ制御が導入されているか。	採用無し	-
+ 5c.3	排ガス処理用触媒反応塔への低温触媒の導入	再加熱用熱量の低減のために、排ガス処理用の触媒反応塔に低温触媒が導入されているか。	採用無し	-
+ 5c.4	白煙防止用空気加熱器の空気量制御の導入	白煙防止用空気加熱器に、外気条件による空気量制御が導入されているか。	採用無し	-
+ 5c.5	加熱脱塩素化装置の最適温度制御の導入	加熱脱塩素化装置の反応装置内の最適温度制御が導入されているか。	採用無し	-

III. 設備及び事業所の運用に関する事項

5. 廃棄物処理施設の運用管理

※ 廃棄物処理施設以外は評価対象外とする。

a. 前処理工程

No.	評価項目	評価内容	取組状況の程度	評価点
◎ 5a.1	脱臭ファンの運転時間短縮の実施	脱臭ファンの運転時間の短縮が実施されているか。	実施	-

b. 熱処理工程

No.	評価項目	評価内容	取組状況の程度	評価点
◎ 5b.1	焼却炉等の燃料と空気量の適正化	焼却炉、ガス化溶融炉及び燃料式溶融炉の燃料と空気量の適正化が実施されているか。	実施	-
◎ 5b.2	通風設備の送風量の適正化	通風設備の送風量の適正化が実施されているか。	実施	-
○ 5b.3	発電用蒸気量の調整	発電用蒸気量を増やすための調整が実施されているか。	実施無し	-

c. 後処理工程

No.	評価項目	評価内容	取組状況の程度	評価点
◎ 5c.1	ろ過式集じん装置のヒーター温度制御の適正化	ろ過式集じん装置のヒーター温度制御の適正化が実施されているか。	実施	-

6. 廃棄物処理施設の保守管理

※ 廃棄物処理施設以外は評価対象外とする。

d. 共通

No.	評価項目	評価内容	取組状況の程度	評価点
◎ 6d.1	廃棄物処理施設の定期的な保守・点検	廃棄物処理施設の良好な状態を維持するために、定期的に保守及び点検が実施されているか。	採用無し	-

地球温暖化対策推進状況評価 重み係数一覧表(第二区分事業所)

※ 評価分類の欄の◎印は必須項目、○印は一般項目、+印は加点項目を示す。

評価項目の区分	評価分類	No.	評価項目	要求事項 配分比率 又はエネルギー 消費先 比率	要求事項 内の配分 比率又は 省エネ率	適用 範囲 補正 係数	得点換 算係数	重み係数	
I 一般 管理 事項	1. CO2削減推進体制の整備	◎ 1.1	CO2削減推進会議等の設置及び開催	0.1	0.4	1	10.000	0.400	
		◎ 1.2	PDCA管理サイクルの実施体制の整備		0.3	1	10.000	0.300	
		○ 1.3	ISO14001の取得		0.15	1	10.000	0.150	
		○ 1.4	CO2削減に関するQCサークル活動、改善提案制度の導入		0.15	1	10.000	0.150	
		+ 1.5	エネルギー管理優良工場、省エネ大賞等の表彰		0.2	1	8.000	0.160	
	2. 図面、管理標準等の整備	◎ 2.1	図面・改修履歴等の整備	0.1	0.3	1	10.000	0.300	
		◎ 2.2	設備台帳等の整備		0.3	1	10.000	0.300	
		◎ 2.3	管理標準等の整備		0.4	1	10.000	0.400	
	3. 主要設備等に関する計測・計量及び記録	◎ 3.1	エネルギー管理システムの導入	0.3	0.25	1	10.000	0.750	
		◎ 3.2	電力負荷状況・発電状況等の把握に必要な計測・計量設備の導入		0.1	1	10.000	0.300	
		◎ 3.3	エネルギー消費先別の使用量把握に必要な計測・計量設備の導入		0.2	1	10.000	0.600	
		◎ 3.4	系統別の使用量把握に必要な計測・計量設備の導入		0.2	1	10.000	0.600	
		◎ 3.5	管理日報・月報・年報の作成		0.05	1	10.000	0.150	
		○ 3.6	ユーティリティ設備の分析に必要な計測・計量設備の導入		0.2	1	10.000	0.600	
	4. エネルギー消費量・CO2排出量の管理	◎ 4.1	生産工程・処理工程のエネルギー管理	0.45	0.05	1	10.000	0.225	
		◎ 4.2	エネルギー消費特性の把握、エネルギー消費原単位の算出及び管理		0.1	1	10.000	0.450	
		◎ 4.3	CO2排出量の管理		0.05	1	10.000	0.225	
		◎ 4.4	CO2削減目標の設定、CO2削減対策計画の立案及び実績の集約・評価の実施		0.25	1	10.000	1.125	
		◎ 4.5	CO2削減対策の啓発活動の実施		0.1	1	10.000	0.450	
		◎ 4.6	改善策の立案・実施及び効果検証の実施		0.35	1	10.000	1.575	
○ 4.7		ユーティリティ設備の運転解析の実施	0.1		1	10.000	0.450		
+ 4.8		従業員等への環境・エネルギー情報提供システムの導入	0.1		1	8.000	0.360		
5. 保守・点検の管理	◎ 5.1	保守・点検計画の策定及び実施	0.05	1	1	10.000	0.500		
II 設備及び建物の性能に関する事項	1. ユーティリティ設備の省エネルギー性能	a. 蒸気供給設備	◎ 1a.1	高効率蒸気ボイラーの導入	0.065	0.171	1	194.948	2.170
			◎ 1a.2	蒸気ボイラーのエコマイザー又はエアヒーターの導入	0.065	0.062	1	-	-
			◎ 1a.3	蒸気弁・フランジ部の断熱	0.065	0.02	1	194.948	0.254
			◎ 1a.4	蒸気ドレンタンクの断熱	0.065	0.001	1	194.948	0.013
			◎ 1a.5	蒸気ボイラーの台数制御の導入	0.065	0.059	1	194.948	0.749
			○ 1a.6	蒸気ドレン回収設備の導入	0.065	0.032	1	194.948	0.406
			○ 1a.7	蒸気ドレンのクローズド回収方式の導入	0.065	0.037	1	194.948	0.469
			○ 1a.8	蒸気ボイラーの小型分散システムの導入	0.065	0.007	1	194.948	0.089
			+ 1a.9	省エネ型スチームトラップの導入	0.065	0.02	1	155.958	0.203
			+ 1a.10	蒸気ボイラーの押込送風機インバータ制御の導入	0.065	0.001	1	155.958	0.010
			+ 1a.11	不要蒸気配管の撤去・蒸気配管ルート・サイズの変更	0.065	0.04	1	155.958	0.406
			+ 1a.12	圧力差タービンの導入	0.065	0.008	1	155.958	0.081
			+ 1a.13	フラッシュ蒸気利用設備の導入	0.065	0.059	1	155.958	0.599
			+ 1a.14	蒸気減圧エネルギー動力回収設備の導入	0.065	0.009	1	155.958	0.091
			+ 1a.15	アキュムレーターの導入	0.065	0.059	1	155.958	0.599
			+ 1a.16	負荷に適した容量のパーナーへの変更	0.065	0.059	1	155.958	0.599
	b. 熱源・熱搬送設備、冷却設備	◎ 1b.1	高効率熱源機器の導入	0.225	0.282	1	194.948	12.369	
		○ 1b.2	水搬送経路の密閉化	0.031	0.06	1	194.948	0.364	
		○ 1b.3	熱源の台数制御の導入	0.225	0.015	1	194.948	0.658	
		○ 1b.4	冷却塔ファン等の台数制御又は発停制御の導入	0.007	0.15	1	194.948	0.212	
		○ 1b.5	熱源2次ポンプ変流量制御の導入	0.031	0.18	0.232	194.948	0.253	
		○ 1b.6	熱源2次ポンプの適正容量分割又は小容量ポンプの導入	0.031	0.11	0.232	194.948	0.155	
		+ 1b.7	高効率冷却塔の導入	0.007	0.486	1	155.958	0.549	
		+ 1b.8	高効率熱源ポンプの導入	0.031	0.096	1	155.958	0.466	
		+ 1b.9	大温度差送水システムの導入	0.031	0.24	1	155.958	1.164	
		+ 1b.10	熱源機器出口設定温度の遠方制御の導入	0.225	0.006	1	155.958	0.211	
		+ 1b.11	熱源1次ポンプ変流量制御の導入	0.031	0.22	0.309	155.958	0.330	
		+ 1b.12	冷却水ポンプ変流量制御の導入	0.031	0.25	0.459	155.958	0.557	
		+ 1b.13	熱源2次ポンプの末端差圧制御の導入	0.031	0.065	0.232	155.958	0.073	
		+ 1b.14	熱交換器の断熱	0.225	0.007	1	155.958	0.246	
		+ 1b.15	蓄熱システムの導入	0.225	0.05	1	155.958	1.754	
		+ 1b.16	冷却塔ファンインバータ制御の導入	0.007	0.015	1	155.958	0.017	
		+ 1b.17	フリークーリングシステムの導入	0.225	0.03	1	155.958	1.053	
+ 1b.18	冷却水ろ過冷却リサイクルシステムの導入	0.006	0.05	1	155.958	0.044			
+ 1b.19	冷却水ON/OFF制御システムの導入	0.031	0.015	0.459	155.958	0.033			
+ 1b.20	中温冷水利用システムの導入	0.225	0.02	1	155.958	0.702			
+ 1b.21	統合熱源制御システムの導入	0.225	0.04	1	155.958	1.404			
+ 1b.22	熱源2次ポンプの送水圧力設定制御の導入	0.031	0.05	0.232	155.958	0.056			

評価項目の区分		評価分類	No.	評価項目	要求事項 配分比率 又はエネルギー 消費先 比率	要求事項 内の配分 比率又は 省エネ率	適用 範囲 補正 係数	得点換 算係数	重み係数
II 設備及び建物の性能に関する事項	1 ・ ユ ー テ ィ リ テ ィ 設備の省エネルギー性能	c. コージェネレーション設備	+	1c.1 高効率コージェネレーションの導入	0.019	0.1	1	155.958	0.304
		d. 受変電設備、配電設備	○	1d.1 高効率変圧器の導入	0.029	0.2	1	194.948	1.146
			○	1d.3 デマンド制御システムの導入	0.029	0.2	1	194.948	1.146
			+	1d.4 低圧動力回路への力率改善コンデンサの導入	0.029	0.15	1	155.958	0.688
			+	1d.5 400V配電方式の導入	0.029	0.1	1	155.958	0.459
			+	1d.6 低負荷変圧器の統合	0.029	0.1	1	155.958	0.459
			+	1d.7 変圧器の台数制御の導入	0.029	0.1	1	155.958	0.459
			+	1d.8 大型変圧器の冷却設備制御の導入	0.029	0.075	1	155.958	0.344
			+	1d.9 高効率UPSの導入	0.029	0.008	1	155.958	0.037
		e. 圧縮空気供給設備	○	1e.1 高効率エアコンプレッサーの導入	0.006	0.25	1	194.948	0.282
			○	1e.2 エアコンプレッサーの台数制御の導入	0.006	0.1	1	194.948	0.113
			○	1e.3 コンプレッサー室への換気設備の導入	0.006	0.01	1	194.948	0.011
			+	1e.4 圧縮空気配管のループ配管化	0.006	0.01	1	155.958	0.009
			+	1e.5 エアコンプレッサーの分散化	0.006	0.04	1	155.958	0.036
			+	1e.6 圧縮空気配管の高圧ライン/低圧ラインの系統分割	0.006	0.085	1	155.958	0.077
			+	1e.7 プースター方式の導入	0.006	0.085	1	155.958	0.077
			+	1e.8 吸気冷却システムの導入	0.006	0.04	1	155.958	0.036
			+	1e.9 コンプレッサーの排熱回収システムの導入	0.006	0.02	1	155.958	0.018
			+	1e.10 パージ制御装置の導入	0.006	0.07	1	155.958	0.063
			+	1e.11 エアコンプレッサー排熱の局所排気システムの導入	0.006	0.02	1	155.958	0.018
			+	1e.12 フィルタの低圧損化	0.006	0.01	1	155.958	0.009
			+	1e.13 高効率ドライヤーの導入	0.006	0.01	1	155.958	0.009
		f. 給排水・給湯設備、排水処理設備	○	1f.1 高効率給水ポンプの導入	0.006	0.1	1	194.948	0.110
			+	1f.2 排水処理用の高効率ポンプ・ブロウの導入	0.004	0.1	1	155.958	0.059
			+	1f.3 排水再利用システム等の導入	0.006	0.057	1	155.958	0.050
			+	1f.4 微細気泡散気管の導入	0.004	0.1	1	155.958	0.059
			+	1f.5 ばっ気用ブロウの変風量制御の導入	0.004	0.05	1	155.958	0.029
			+	1f.6 ばっ気用ブロウの溶存酸素濃度制御の導入	0.004	0.05	1	155.958	0.029
	+		1f.7 高効率給湯ヒートポンプユニットの導入	0.008	0.292	1	155.958	0.362	
	2 ・ 建 築 設備の省エネルギー性能	a. 空調・換気設備	◎	2a.1 高効率パッケージ形空調機の導入	0.018	0.3	1	194.948	1.062
			○	2a.2 電気室・エレベーター機械室の温度制御の導入	0.027	0.01	1	194.948	0.052
			+	2a.3 高効率空調機の導入	0.092	0.052	1	155.958	0.742
			+	2a.4 高効率空調・換気用ファンの導入	0.027	0.12	1	155.958	0.499
			+	2a.5 ウォーミングアップ時の外気遮断制御の導入	0.014	0.02	0.03	155.958	0.001
			+	2a.6 空調機の変風量システムの導入	0.014	0.082	1	155.958	0.179
			+	2a.7 空調機の気化式加湿器の導入	0.014	0.01	0.03	155.958	0.001
			+	2a.8 外気冷房システムの導入	0.014	0.031	0.03	155.958	0.002
			+	2a.9 局所冷暖房設備の導入	0.014	0.01	1	155.958	0.022
			+	2a.10 CO2濃度による外気量制御の導入	0.014	0.057	0.03	155.958	0.004
			+	2a.11 ファンコイルユニットの比例制御の導入	0.031	0.01	0.232	155.958	0.011
			+	2a.12 空調の最適起動制御の導入	0.014	0.01	0.03	155.958	0.001
			+	2a.13 全熱交換器の導入	0.014	0.06	0.03	155.958	0.004
			+	2a.14 大温度差送風空調システムの導入	0.014	0.016	1	155.958	0.035
			+	2a.15 放射冷暖房空調システムの導入	0.014	0.051	1	155.958	0.112
			+	2a.16 置換換気システムの導入	0.027	0.08	1	155.958	0.333
			+	2a.17 空調機の間欠運転制御の導入	0.014	0.032	1	155.958	0.070
			+	2a.18 高効率厨房換気システムの導入	0.000	0.16	1	155.958	0.009
+			2a.19 厨房外調機・ファンの風量モード切替制御の導入	0.000	0.038	1	155.958	0.002	
+			2a.20 人感センサーによる換気制御の導入	0.027	0.016	1	155.958	0.067	
+			2a.21 デシカント空調システムの導入	0.092	0.02	0.03	155.958	0.009	
+			2a.22 ファンの手動調整用インバータの導入	0.027	0.01	1	155.958	0.042	
+			2a.23 気流感創出ファン・サーキュレーションファンの導入	0.032	0.01	1	155.958	0.050	
b. 照明設備		◎	2b.1 高効率照明器具の導入	0.064	0.188	1	194.948	2.335	
		○	2b.2 高輝度型誘導灯・蓄光型誘導灯の導入	0.064	0.018	1	194.948	0.224	
	○	2b.3 照明のゾーニング制御の導入	0.064	0.05	1	194.948	0.621		
	○	2b.4 照明の人感センサーによる在室検知制御の導入	0.064	0.03	1	194.948	0.373		
	+	2b.5 照明の局所制御の導入	0.064	0.04	1	155.958	0.397		
	+	2b.6 照明の初期照度補正制御の導入	0.064	0.105	0.03	155.958	0.031		
	+	2b.7 照明の昼光利用照明制御の導入	0.064	0.07	0.03	155.958	0.021		
	+	2b.8 照明のタイムスケジュール制御の導入	0.064	0.025	1	155.958	0.248		
	+	2b.9 タスク&アンビエント照明システムの導入	0.064	0.25	0.03	155.958	0.075		
	+	2b.10 照明の明るさ感知による自動点滅制御の導入	0.064	0.004	1	155.958	0.040		
	+	2b.11 照明のセキュリティ連動制御の導入	0.064	0.005	0.03	155.958	0.001		
	+	2b.12 誘導灯の消灯制御の導入	0.064	0.005	1	155.958	0.050		

評価項目の区分		評価分類	No.	評価項目	要求事項 配分比率 又はエネルギー 消費先 比率	要求事項 内の配分 比率又は 省エネ率	適用 範囲 補正 係数	得点換 算係数	重み係数
II 設備及び建物の性能に関する事項	2 建築設備の省エネルギー性能	c. 衛生設備	○	2c.1 大便器の節水器具の導入	0.006	0.22	1	194.948	0.243
			+	2c.3 洗面器の自動水栓の導入	0.006	0.03	1	155.958	0.027
			+	2c.5 自然冷媒ヒートポンプ給湯器の導入	0.008	0.167	1	155.958	0.207
			+	2c.6 潜熱回収給湯器の導入	0.008	0.1	1	155.958	0.124
	d. 昇降機設備	○	2d.1 エレベーターの可変電圧可変周波数制御方式の導入	0.001	0.5	1	194.948	0.052	
		○	2d.2 エレベーターの群管理制御の導入	0.001	0.1	1	194.948	0.010	
		○	2d.3 エレベーターかご内の照明、ファン等の不使用時停止制御の導入	0.001	0.02	1	194.948	0.002	
		+	2d.4 エレベーターの電力回生制御の導入	0.001	0.111	1	155.958	0.009	
	e. その他	+	2e.3 高効率厨房機器の導入	0.000	0.15	1	155.958	0.009	
	3 建物の省エネルギー性能	a. 建物外皮	+	3a.1 高性能な建物外皮の導入	0.007	0.68	0.163	155.958	0.124
			+	3a.2 隙間風対策の導入	0.007	0.04	1	155.958	0.045
			+	3a.3 ブラインドの日射制御及びスケジュール制御の導入	0.007	0.02	1	155.958	0.022
			+	3a.4 屋上緑化の導入	0.007	0.008	1	155.958	0.009
			+	3a.5 壁面緑化の導入	0.007	0.015	1	155.958	0.017
			+	3a.6 遮熱塗料塗布・遮熱フィルムの導入	0.007	0.015	1	155.958	0.017
			+	3a.7 屋根への遮熱塗装の導入	0.007	0.008	1	155.958	0.009
b. 自然エネルギーの利用		+	3b.1 自然採光を利用したシステムの導入	0.064	0.04	1	155.958	0.397	
		+	3b.2 自然通風を利用したシステムの導入	0.032	0.033	1	155.958	0.166	
		+	3b.4 年間を通して安定した地中温度を利用したシステムの導入	0.032	0.002	1	155.958	0.010	
4.再生可能エネルギー・未利用エネルギー	+	4.2 未利用エネルギーシステムの導入	1.000	0.014	1	155.958	2.183		
III 設備及び事業所の運用に関する事項	1 ユーティリティ設備の運用管理	a. 蒸気供給設備	◎	1a.1 蒸気ボイラーの空気比の管理	0.065	0.02	1	400.495	0.521
			◎	1a.2 蒸気ボイラーの設定圧力の適正化	0.065	0.007	1	400.495	0.182
			◎	1a.3 部分負荷時の蒸気ボイラー運転の適正化	0.065	0.03	1	400.495	0.782
			◎	1a.4 非使用エリアの蒸気供給バルブの閉止	0.065	0.01	1	400.495	0.261
			◎	1a.5 非使用時間帯の蒸気ボイラーの停止	0.065	0.01	1	400.495	0.261
			○	1a.6 蒸気ボイラーの給水水质・フロー量の管理	0.065	0.007	1	400.495	0.182
			○	1a.7 蒸気配管の保温の確認	0.065	0.005	1	400.495	0.130
			○	1a.8 蒸気ボイラーの起動時間の適正化	0.065	0.03	1	400.495	0.782
			+	1a.9 スチームトラップの効果検証の実施	0.065	0.01	1	320.396	0.209
		b. 熱源・熱搬送設備、冷却設備	◎	1b.1 燃焼機器の空気比の管理	0.225	0.02	1	400.495	1.802
			○	1b.2 冷凍機の冷却水温度設定値の調整	0.225	0.016	1	400.495	1.442
			○	1b.3 冷温水管等の保温の確認	0.225	0.005	1	400.495	0.451
			○	1b.4 インバータ制御系統のバルブの開度調整	0.031	0.023	1	400.495	0.287
			○	1b.5 熱源不要期間の熱源機器等停止	0.225	0.01	1	400.495	0.901
	○		1b.6 空調停止時の熱源運転時間の短縮	0.225	0.04	1	400.495	3.604	
	○		1b.7 熱源機器の冷温水出口温度設定値の調整	0.225	0.015	1	400.495	1.352	
	+		1b.8 部分負荷時の熱源運転の適正化	0.225	0.03	1	320.396	2.163	
	+		1b.9 部分負荷時の熱源ポンプ運転の適正化	0.031	0.12	0.232	320.396	0.277	
	+		1b.10 蓄熱槽の管理	0.225	0.021	1	320.396	1.514	
	+		1b.11 ミキシングロス防止のためのバルブ開度の確認	0.225	0.005	1	320.396	0.360	
	+		1b.12 空調開始時の熱源起動時間の適正化	0.225	0.01	1	320.396	0.721	
	+		1b.13 空調2次ポンプ変流量制御のインバータ周波数下限値の調整	0.031	0.06	1	320.396	0.598	
	+		1b.14 再生可能エネルギー等熱利用システムのバックアップ運転の適正化	0.225	0.01	1	320.396	0.721	
	c. コージェネレーション設備		○	1c.1 コージェネレーションの運転の適正化	0.019	0.015	1	400.495	0.117
	d. 受変電設備、配電設備	◎	1d.1 不要期間・不要時間帯の変圧器の遮断	0.029	0.05	1	400.495	0.589	
		○	1d.2 変圧器タップ切換による電圧の最適化	0.029	0.05	1	400.495	0.589	
		+	1d.3 昼間運転設備の夜間移行	0.029	0.04	1	320.396	0.377	
	e. 圧縮空気供給設備	◎	1e.1 非使用エリアの圧縮空気供給バルブの閉止	0.006	0.03	1	400.495	0.070	
		◎	1e.2 非使用時間帯のエアコンプレッサーの停止	0.006	0.025	1	400.495	0.058	
		◎	1e.3 部分負荷時のエアコンプレッサー運転の適正化	0.006	0.03	1	400.495	0.070	
		○	1e.4 エアコンプレッサーの設定圧力の適正化	0.006	0.016	1	400.495	0.037	
		○	1e.5 エアコンプレッサー吸入空気温度の管理	0.006	0.02	1	400.495	0.046	
+		1e.6 ドライエアの設定露点温度の緩和	0.006	0.005	1	320.396	0.009		
f. 給排水・給湯設備、排水処理設備	○	1f.1 給水・給湯バルブの調整	0.006	0.05	1	400.495	0.113		
	+	1f.2 給水圧力の管理	0.006	0.08	1	320.396	0.145		
	+	1f.3 揚水ポンプのバルブの開度調整	0.006	0.05	1	320.396	0.091		
	+	1f.4 貯湯温度設定の緩和	0.008	0.05	1	320.396	0.127		
	+	1f.5 給湯不要時間帯の給湯循環ポンプの停止	0.008	0.05	1	320.396	0.127		
	+	1f.6 ばっ気設備の必要ばっ気圧力に応じた空気供給圧力の管理	0.004	0.017	1	320.396	0.020		

評価項目の区分		評価分類	No.	評価項目	要求事項 配分比率 又はエネルギー 消費先 比率	要求事項 内の配分 比率又は 省エネ率	適用 範囲 補正 係数	得点換 算係数	重み係数	
Ⅲ 設備及び事業所の運用に関する事項	2 ・ ユ ー テ ィ リ テ ィ 設 備 の 保 守 管 理	a. 蒸気供給設備	◎ 2a.1	蒸気ボイラーの点検・清掃	0.065	0.003	1	400.495	0.078	
			◎ 2a.2	蒸気配管・バルブ・スチームトラップからの漏れ点検	0.065	0.006	1	400.495	0.156	
			○ 2a.3	蒸気制御バルブ等の作動チェック	0.065	0.001	1	400.495	0.026	
			+	2a.4	蒸気ボイラーのメーカーによる遠隔監視	0.065	0.001	1	320.396	0.021
		b. 熱源・熱搬送設備、冷却設備	◎ 2b.1	熱源機器の点検・清掃	0.225	0.005	1	400.495	0.451	
			○ 2b.2	熱交換器の清掃	0.225	0.001	1	400.495	0.090	
			○ 2b.3	熱源用制御機器の点検及び制御バルブ等の作動チェック	0.225	0.002	1	400.495	0.180	
			○ 2b.4	冷却水の適正な水質管理及び冷却塔の充填材の清掃	0.007	0.002	1	400.495	0.006	
			+	2b.5	熱源機器のメーカーによる遠隔監視	0.225	0.001	1	320.396	0.072
		c. コージェネレーション設備	○ 2c.1	コージェネレーション設備の定期的な点検	0.019	0.001	1	400.495	0.008	
		e. 圧縮空気供給設備	◎ 2e.1	圧縮空気配管・バルブからの漏れ点検	0.006	0.001	1	400.495	0.002	
			◎ 2e.2	エアコンプレッサー吸込みフィルターの清掃	0.006	0.001	1	400.495	0.002	
	○ 2e.3		インタークーラーの清掃	0.006	0.001	1	400.495	0.002		
	3 ・ 建 築 設 備 の 運 用 管 理	a. 空調・換気設備	◎ 3a.1	居室の室内温度の適正化	0.032	0.015	0.03	400.495	0.006	
			○ 3a.2	室使用開始時の空調起動時間の適正化	0.032	0.013	0.03	400.495	0.005	
			○ 3a.3	換気ファンの間欠運転の実施	0.027	0.05	1	400.495	0.534	
			○ 3a.4	クールビズ・ウォームビズによる空調設定温度の緩和	0.032	0.023	1	400.495	0.297	
			○ 3a.5	エレベーター機械室・電気室の室内設定温度の適正化	0.027	0.025	1	400.495	0.267	
			+	3a.6	CO2濃度・外気湿度による外気取入量の調整	0.032	0.015	0.03	320.396	0.005
			+	3a.7	居室以外の室内温度の緩和	0.032	0.005	0.03	320.396	0.002
			+	3a.8	エレベーター機械室・電気室の換気ファンの夏季停止	0.027	0.031	1	320.396	0.265
			+	3a.9	エレベーター機械室・電気室の空調機の給気・還気設定温度の適正化	0.027	0.009	1	320.396	0.077
			+	3a.10	ファンのブリーダウンの実施	0.027	0.015	1	320.396	0.128
			+	3a.13	変風量システムのインパータ周波数下限値の調整	0.018	0.06	1	320.396	0.349
			b. 照明設備	◎ 3b.1	事務室以外の照度条件の緩和	0.064	0.06	1	400.495	1.531
				○ 3b.2	照明のタイムスケジュールによる消灯	0.064	0.025	1	400.495	0.638
		○ 3b.3		事務室の室内照度の適正化	0.064	0.03	0.03	400.495	0.023	
+		3b.4		事務室の照度条件の緩和	0.064	0.05	0.03	320.396	0.031	
+		3b.5		時間外等の照明点灯エリアの集約化	0.064	0.01	1	320.396	0.204	
c. 衛生設備		+	3c.1	洗浄便座暖房の夏季停止	0.006	0.2	1	320.396	0.363	
		+	3c.2	給湯温度設定の緩和	0.008	0.05	1	320.396	0.127	
		+	3c.3	貯湯式電気温水器の夜間・休日の電源停止	0.008	0.05	1	320.396	0.127	
		+	3c.4	便所洗面給湯の給湯中止又は給湯期間の短縮	0.008	0.1	1	320.396	0.254	
d. 昇降機設備	+	3d.1	夜間・休日等のエレベーターの運転台数の削減	0.001	0.01	1	320.396	0.002		
e. その他	○ 3e.1	空調空間と非空調空間の境にある出入口の開閉の管理	0.032	0.005	1	400.495	0.064			
	+	3e.2	自動販売機の照明の消灯	0.010	0.01	1	320.396	0.032		
4 ・ 建 築 設 備 の 保 守 管 理	a. 空調・換気設備	◎ 4a.1	空調機・ファンコイルユニット等のフィルターの清浄	0.092	0.001	1	400.495	0.037		
		○ 4a.2	センサー類の精度チェック及び制御ダンパ等の作動チェック	0.092	0.002	1	400.495	0.073		
		○ 4a.3	空調機・ファンコイルユニット等のコイルフィンの清浄	0.092	0.001	1	400.495	0.037		
		○ 4a.4	パッケージ屋外機のフィンコイル洗浄	0.018	0.001	1	400.495	0.007		
		○ 4a.5	ファンベルトの張力調整	0.027	0.001	1	400.495	0.011		
		+	4a.6	省エネファンベルトへの交換	0.027	0.027	1	320.396	0.231	
	b. 照明設備	○ 4b.1	照明器具の清掃	0.064	0.001	1	400.495	0.026		
		+	4b.2	照明用制御設備の作動チェック	0.064	0.001	1	320.396	0.020	
		+	4b.3	ランプ交換時の初期照度補正リセットの実施	0.064	0.001	1	320.396	0.020	
		ギⅣ の 事 利 業 用 所 に の 再 生 す る 可 能 事 項 エ ネ ル	1. オンサイトの再生可能エネルギーの利用	○ 1.1	太陽光発電システムの導入	0.330	1	1	10.000	3.300
+	1.2			大規模太陽光発電システムの導入	0.000	2	1	8.000	5.280	
+	1.3			再生可能エネルギーシステムの導入	0.000	0.4	1	8.000	1.056	
2. オフサイトの再生可能エネルギーの利用	○ 2.1		オフサイトの再生可能エネルギー発電設備の導入	0.330	1	1	10.000	3.300		
	+		2.2	追加性等のあるオフサイトの再生可能エネルギー発電設備の導入	0.000	2	1	8.000	5.280	
3. 電気需給契約等による再生可能エネルギーの利用	○ 3.1		再生可能エネルギー電気の購入	0.240	1	1	10.000	2.400		
	+		3.2	追加性等のある再生可能エネルギー電気の購入	0.000	1	1	8.000	1.920	
4. 電気需要最適化	○ 4.1	駐車場のZEV充電設備の整備	0.100	1	1	10.000	1.000			
	+	4.2	デマンドレスポンスに対応した設備の導入	0.000	1	1	8.000	0.800		
	+	4.3	小売電気事業者等とのデマンドレスポンス契約	0.000	1	1	8.000	0.800		
Ⅴ の 事 業 環 境 所 の 取 組 に 関 す る 事 項	1. CO2排出・エネルギー消費等の削減	◎ 1.1	ゼロエミッション化へのロードマップの策定	0.900	0.25	1	10.000	2.250		
		○ 1.2	ZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)化へのロードマップの策定	0.000	0.12	1	10.000	1.080		
		◎ 1.3	CO2排出量の削減実績	0.000	0.25	1	10.000	2.250		
		○ 1.4	一次エネルギー消費量の削減実績	0.000	0.15	1	10.000	1.350		
		○ 1.5	再生可能エネルギー電気の利用割合	0.000	0.15	1	10.000	1.350		
		○ 1.6	特定温室効果ガス以外の温室効果ガス排出量の削減実績	0.000	0.08	1	10.000	0.720		
	2. 気候変動適応策	○ 2.1	気候変動への適応	0.050	1	1	10.000	0.500		
	3. その他の環境配慮の取組	○ 3.1	持続可能な低炭素資材等の導入	0.050	1	1	10.000	0.500		
		+	3.2	建設時のCO2排出量の把握と低減	0.000	0.5	1	8.000	0.200	
		+	3.3	ウェルネスに関する環境認証の取得	0.000	0.2	1	8.000	0.080	

評価項目の区分		評価分類	No.	評価項目	要求事項 配分比率 又はエネルギー 消費先 比率	要求事項 内の配分 比率又は 省エネ率	適用 範囲 補正 係数	得点換 算係数	重み係数
II 設備及び建物の性能に関する事項	5 生産・プラント・特殊設備の省エネルギー性能	a.燃料の燃焼	◎ 5a.1	燃料の供給量・空気比を調整できるバーナー等の導入	0.055	0.024	1	194.948	0.259
			○ 5a.2	通風量・燃焼室内の圧力を調整できる通風装置の導入	0.055	0.13	0.75	194.948	1.053
			○ 5a.3	通風装置のインバータ制御の導入	0.225	0.25	0.003	194.948	0.033
			+ 5a.4	工業炉のリジネレティブバーナーの導入	0.055	0.126	1	155.958	1.089
			+ 5a.5	工業炉のリジネレーター等の導入	0.055	0.05	1	155.958	0.432
		b.加熱及び冷却並びに伝熱	○ 5b.1	加熱・冷却制御システムの導入	0.066	0.015	1	194.948	0.193
			+ 5b.2	塗装ブースの3WET塗装システムの導入	0.066	0.03	1	155.958	0.308
		c.排熱回収	○ 5c.1	排ガスの排熱回収設備の導入	0.055	0.05	1	194.948	0.540
		d.断熱・保温	○ 5d.1	燃焼設備・熱利用設備への二重扉の導入	0.066	0.014	1	194.948	0.180
			○ 5d.2	燃焼設備・熱利用設備への空気流等による遮断設備の導入	0.066	0.014	1	194.948	0.180
			○ 5d.3	工業炉の炉壁外面温度による断熱強化	0.055	0.018	1	194.948	0.194
			+ 5d.4	燃焼設備・熱利用設備炉体開口部の縮小・密閉	0.066	0.014	1	155.958	0.144
			+ 5d.5	既存の燃焼設備・熱利用設備の断熱強化	0.066	0.004	1	155.958	0.041
		e.電動力応用設備・電気加熱設備	◎ 5e.1	生産プロセスにおける電動機の台数制御の導入	0.225	0.1	0.3	194.948	1.318
			◎ 5e.2	中・大容量モータ冷却ファンのモータ連動制御の導入	0.225	0.011	1	194.948	0.483
			○ 5e.3	エアブロー機器への省エネ型エアノズルの導入	0.006	0.02	1	194.948	0.023
			○ 5e.4	生産プロセスにおける電動機の回転数制御の導入	0.225	0.2	1	194.948	8.788
			○ 5e.5	電気溶接機のインバータ制御の導入	0.036	0.34	0.05	194.948	0.119
			○ 5e.6	油圧・空圧駆動成型機の電動化	0.225	0.1	0	194.948	0.000
			○ 5e.7	高効率クレーンの導入	0.225	0.15	0.003	194.948	0.020
			+ 5e.8	生産プロセスにおける高効率ポンプの導入	0.225	0.1	0.01	155.958	0.035
			+ 5e.9	生産プロセスにおける高効率ブロウ・ファンの導入	0.225	0.15	0.03	155.958	0.158
			+ 5e.10	油圧・空圧駆動アクチュエータの電動化	0.225	0.004	1	155.958	0.141
			+ 5e.11	空圧駆動アクチュエータの低圧化	0.006	0.04	1	155.958	0.036
			+ 5e.12	ブロー工程におけるエアコンプレッサのブロワ化	0.006	0.042	1	155.958	0.038
			+ 5e.13	高効率コンベアの導入	0.225	0.005	1	155.958	0.176
			+ 5e.14	ブロー工程の縮小	0.006	0.005	1	155.958	0.005
			+ 5e.15	ブロワのインレットベーン制御の導入	0.225	0.18	0.03	155.958	0.190
			+ 5e.16	ブロワの動力伝達装置による減速の導入	0.225	0.05	0.03	155.958	0.053
			+ 5e.17	塗料循環システムにおける油圧・空圧ポンプの電動ポンプ化	0.225	0.014	1	155.958	0.492
			+ 5e.18	塗料循環システムのフローコントロールシステムの導入	0.225	0.014	1	155.958	0.492
		f.特殊空調設備	○ 5f.1	クリーンルームのローカルリターン方式の導入	0.078	0.05	1	194.948	0.755
			○ 5f.2	省エネ型ファンフィルタユニットの導入	0.078	0.02	1	194.948	0.302
			○ 5f.3	ファンフィルタユニットの台数制御の導入	0.078	0.015	1	194.948	0.227
			○ 5f.4	半導体プロセス等における局所クリーン化の導入	0.078	0.013	1	194.948	0.196
			○ 5f.5	クリーンルーム空調機のインバータ制御の導入	0.078	0.025	1	194.948	0.378
			○ 5f.6	恒温恒湿室の部分層流方式の導入	0.078	0.02	1	194.948	0.302
			○ 5f.7	恒温恒湿室の再熱負荷の軽減手法の導入	0.078	0.06	1	194.948	0.907
			○ 5f.8	冷媒ホットガスレヒート除湿システムの導入	0.000	0.06	1	-	-
			○ 5f.9	高効率冷凍・冷蔵設備の導入	0.000	0.3	1	194.948	0.000
			+ 5f.10	クリーンルームの顕熱処理用ドライコイルの導入	0.078	0.05	1	155.958	0.604
			+ 5f.11	クリーンルームの局所冷却システムの導入	0.078	0.01	1	155.958	0.121
			+ 5f.12	クリーンルームの陽圧排気の一般室利用	0.078	0.01	1	155.958	0.121
			+ 5f.13	省エネ型クリーンルーム空調コントローラの導入	0.078	0.03	1	155.958	0.363
			+ 5f.14	クリーンルームの外調機省エネ制御システムの導入	0.078	0.03	1	155.958	0.363
			+ 5f.15	恒温恒湿室の露点飽和散水システムの導入	0.078	0.08	1	155.958	0.967
		+ 5f.16	動物実験施設への空気熱交換器の導入	0.078	0.08	1	155.958	0.967	
		+ 5f.17	換気式飼育ラックによる部分換気方式の導入	0.078	0.12	1	155.958	1.450	
		+ 5f.18	少排気量ドラフトチャンバーの導入	0.078	0.08	1	155.958	0.967	
		+ 5f.19	ドラフトチャンバーの換気量可変制御システムの導入	0.078	0.005	1	155.958	0.060	
+ 5f.20	空調予熱コイルへの冷凍機冷却水利用システムの導入	0.078	0.03	1	155.958	0.363			
+ 5f.21	塗装ブース空調のウィンドウ制御の導入	0.078	0.085	1	155.958	1.027			
+ 5f.22	塗装ブース排気リサイクルシステムの導入	0.078	0.16	1	155.958	1.934			
+ 5f.23	冷凍車プラットホームへの冷房設備の導入	0.000	0.05	1	155.958	0.000			
g.特殊排気設備	○ 5g.1	高効率脱臭装置の導入	0.045	0.176	1	194.948	1.545		
	○ 5g.2	生産設備と脱臭装置の連動制御の導入	0.045	0.03	1	194.948	0.263		
	+ 5g.3	直燃式脱臭装置の排熱回収ボイラー・エコマイザーの導入	0.045	0.12	1	155.958	0.843		
	+ 5g.4	直燃式脱臭装置の精留副生液の混合燃焼システムの導入	0.045	0.137	1	155.958	0.962		
	+ 5g.5	直燃式脱臭装置の待機時温度低下制御の導入	0.045	0.001	1	155.958	0.007		
	+ 5g.6	スクラパーの排熱回収システムの導入	0.045	0.05	1	155.958	0.351		

評価項目の区分		評価分類	No.	評価項目	要求事項 配分比率 又はエネルギー 消費先 比率	要求事項 内の配分 比率又は 省エネ率	適用 範囲 補正 係数	得点換 算係数	重み係数		
Ⅱ 設備及び建物の性能に関する事	5 ルギー性能・プラント・特殊設備の省エネ	h.純水供給設備	○	5h.1	純水ポンプのインバータ制御の導入	0.016	0.159	1	194.948	0.490	
			○	5h.2	超低圧RO膜の導入	0.016	0.086	1	194.948	0.265	
			○	5h.3	高効率UV酸化装置の導入	0.016	0.007	1	194.948	0.022	
			+	5h.4	純水ROライン回収装置の導入	0.016	0.12	1	155.958	0.296	
			+	5h.5	純水冷却循環システムの導入	0.016	0.001	1	155.958	0.002	
			+	5h.6	排熱利用による蒸留式純水製造装置の導入	0.016	0.039	1	155.958	0.096	
		i.場内輸送設備	○	5i.1	高効率フォークリフトの導入	0.001	0.1	1	194.948	0.011	
			○	5i.2	低燃費車の導入	0.001	0.1	1	194.948	0.011	
			○	5i.3	高効率トランスファークレーンの導入	0.001	0.2	1		-	
		j.追加評価事項	+	5j.1		1.000	0	1	320.396	0.000	
Ⅲ 設備及び事業所の運用に関する事項	5 生産・プラント・特殊設備の運用管理	a.燃料の燃焼	◎	5a.1	燃焼設備の空気比の管理	0.055	0.016	1	400.495	0.355	
			◎	5a.2	燃焼設備の運転台数の調整	0.055	0.005	1	400.495	0.111	
			○	5a.3	燃料の管理	0.055	0.001	1		-	
			○	5a.4	燃焼設備の空運転時間の短縮	0.055	0.005	1	400.495	0.111	
		b.加熱及び冷却並びに伝熱	◎	5b.1	熱媒体の温度・圧力・量の管理	0.066	0.005	1	400.495	0.132	
			◎	5b.2	非使用時の蒸気供給バルブの閉止	0.010	0.005	1	400.495	0.021	
			○	5b.3	被加熱物・被冷却物の装てん方法の調整	0.066	0.01	1	400.495	0.264	
			○	5b.4	炉内被加熱物の温度管理	0.066	0.005	1	400.495	0.132	
			+	5b.5	ヒートパターンの改善	0.066	0.002	1	320.396	0.042	
			+	5b.6	工程間の待ち時間の短縮	0.066	0.001	1	320.396	0.021	
			+	5b.7	複数の加熱等を行う設備の負荷の集約化	0.066	0.005	1	320.396	0.106	
			+	5b.8	断続的な運転を行う設備の運転の集約化	0.066	0.005	1	320.396	0.106	
			+	5b.9	炉内ガス循環の改善	0.066	0.005	1	320.396	0.106	
		c.排熱回収	○	5c.1	排ガスの排熱回収率の管理	0.055	0.005	1	400.495	0.111	
		d.断熱・保温	◎	5d.1	燃焼設備・熱利用設備の開閉回数・開閉時間・開口面積の管理	0.066	0.005	1	400.495	0.132	
		e.電動力応用設備・電気加熱設備	◎	5e.1	非使用時の電気使用設備の停止	0.261	0.01	0.667	400.495	0.698	
			○	5e.2	電気炉における被加熱物の装てん方法の調整	0.036	0.01	1	400.495	0.144	
			○	5e.3	電気炉における炉内被加熱物の温度管理	0.036	0.005	1	400.495	0.072	
			○	5e.4	エアブローの適正化	0.006	0.03	1	400.495	0.070	
			+	5e.5	生産プロセスにおけるポンプ・ブロウ・ファンの間欠運転の実施	0.261	0.05	0.03	320.396	0.126	
			+	5e.6	電気炉におけるヒートパターンの改善	0.036	0.002	1	320.396	0.023	
			+	5e.7	電気炉における工程間の待ち時間の短縮	0.036	0.001	1	320.396	0.012	
			+	5e.8	電解設備の電解効率の改善	0.036	0.01	1	320.396	0.115	
			+	5e.9	電気加熱設備のタップ切替・ON/OFFの実施	0.036	0.015	1	320.396	0.173	
		f.特殊空調設備	◎	5f.1	クリーンルームの清浄度の適正化	0.078	0.005	1	400.495	0.155	
			○	5f.2	非使用時の特殊空調室の低風量運転の実施	0.078	0.013	1	400.495	0.404	
			○	5f.3	冷凍・冷蔵設備冷却器の除霜(デフロスト)の実施	0.000	0.01	1		-	
			+	5f.4	特殊空調室の温度・湿度設定の緩和	0.078	0.02	1	320.396	0.497	
			+	5f.5	特殊空調室の運転時間の短縮	0.078	0.01	1	320.396	0.248	
			+	5f.6	特殊空調室の温度・湿度PID制御の調整	0.078	0.01	1	320.396	0.248	
			+	5f.7	気流シミュレーションによるクリーンルームの気流改善	0.078	0.01	1	320.396	0.248	
		g.特殊排気設備	○	5g.1	特殊排気設備の排気量の適正化	0.045	0.047	1	400.495	0.847	
			○	5g.2	非使用時の特殊排気設備の低風量運転の実施	0.045	0.077	1	400.495	1.388	
		h.純水供給設備	○	5h.1	純水原水加温設定温度の適正化	0.016	0.04	1	400.495	0.253	
			○	5h.2	RO装置等の運転台数の適正化	0.016	0.01	1	400.495	0.063	
			+	5h.3	UVランプ・UV酸化器の間引き・停止	0.016	0.023	1	320.396	0.117	
			+	5h.4	製品洗浄待ち時間中のスタンバイブロー低減の実施	0.016	0.062	1	320.396	0.314	
			+	5h.5	RO装置回収率の適正化	0.016	0.029	1	320.396	0.147	
		i.場内輸送設備	+	5i.1	燃費の管理	0.001	0.01	1	320.396	0.002	
		6 守管理 生産・プラント・特殊設備の保	a.燃料の燃焼	◎	6a.1	燃焼設備の定期的な保守・点検	0.055	0.001	1	400.495	0.022
				◎	6b.1	熱交換器等の定期的な付着物の除去	0.066	0.001	1	400.495	0.026
				◎	6c.1	排熱回収設備の定期的な保守・点検	0.055	0.001	1	400.495	0.022
			d.断熱・保温	◎	6d.1	燃焼設備・熱利用設備の定期的な保守・点検	0.066	0.001	1	400.495	0.026
				○	6d.2	配管の定期的な保守・点検	0.066	0.001	1	400.495	0.026
				○	6d.3	燃料・製品貯蔵設備の定期的な保守・点検	0.066	0.001	1		-
			e.電動力応用設備・電気加熱設備	◎	6e.1	電動力応用設備・電気加熱設備の定期的な保守・点検	0.261	0.001	1	400.495	0.105
				◎	6e.2	生産プロセスにおけるブロウ・ファンのフィルターの清掃	0.225	0.001	1	400.495	0.090
f.特殊空調設備	◎		6f.1	特殊空調設備の定期的な保守・点検	0.078	0.001	1	400.495	0.031		
	○		6f.2	冷凍・冷蔵庫の保温管理	0.000	0.001	1		-		

評価項目の区分		評価分類	No.	評価項目	要求事項 配分比率 又はエネルギー 消費先 比率	要求事項 内の配分 比率又は 省エネ率	適用 範囲 補正 係数	得点換 算係数	重み係数	
II 設備及び建物の性能に関する事項	5 ・ 上 水 道 施 設 の 省 エ ネ ル ギ ー 性 能	a.共通	◎	5a.1	高効率上水道ポンプの導入	0.000	0.096	1	-	
			◎	5a.2	上水道ポンプの台数制御の導入	0.000	0.112	1	-	
			○	5a.3	上水道ポンプの回転数制御の導入	0.000	0.248	1	-	
			○	5a.4	高効率ブロワ・ファンの導入	0.000	0.03	1	-	
			+	5a.5	上水道ポンプの翼角制御の導入	0.000	0.181	1	-	
			+	5a.6	上水道ポンプのインペラの改良	0.000	0.1	1	-	
	b.取水・導水工程	○	5b.1	除じん機の上下流の水位差によるON-OFF制御の導入	0.000	0.15	1	-		
		+	5b.2	場内雨水利用の導入	0.000	0.001	1	-		
		c.沈殿・ろ過工程	○	5c.1	かくはん装置の回転数制御の導入	0.000	0.06	1	-	
	○		5c.2	かくはん装置の低速モータの導入	0.000	0.099	1	-		
	+		5c.3	自然平衡形ろ過池の導入	0.000	0.4	1	-		
	d.高度浄水工程	○	5d.1	オゾンブロワのインバータ制御の導入	0.000	0.049	1	-		
	e.排水処理工程	+	5e.1	天日乾燥と脱水機併用の污泥脱水システムの導入	0.000	0.3	1	-		
		+	5e.2	排熱利用による濃縮污泥加温システムの導入	0.000	0.2	1	-		
	III 設備及び事業所の運用に関する事項	5 ・ 上 水 道 施 設 の 運 用 管 理	a.共通	◎	5a.1	水量・水圧の適正化	0.000	0.01	1	-
◎				5a.2	上水道ポンプ台数制御の適正化	0.000	0.01	1	-	
b.取水・導水工程			○	5b.1	除じん機の運転時間・運転間隔の適正化	0.000	0.01	1	-	
			c.沈殿・ろ過工程	○	5c.1	污泥かき寄せ機の運転時間・運転間隔の適正化	0.000	0.01	1	-
				○	5c.2	污泥排出装置の運転時間・運転間隔の適正化	0.000	0.01	1	-
○				5c.3	ろ過逆洗・空洗の頻度の適正化	0.000	0.013	1	-	
d.高度浄水工程		○	5d.1	膜ろ過の膜洗浄の頻度・時間の適正化	0.000	0.01	1	-		
		○	5d.2	オゾン注入量の調整	0.000	0.01	1	-		
e.排水処理工程		○	5e.1	污泥濃縮設備の運転時間・運転間隔の適正化	0.000	0.01	1	-		
		○	5e.2	污泥脱水設備の運転時間・運転間隔の適正化	0.000	0.01	1	-		
守 6 管 理 保	a.共通	◎	6a.1	上水道施設の定期的な保守・点検	1.000	0.009	1	-		
		◎	6a.2	ブロワ・ファン等の吸気フィルターの清掃	0.000	0.001	1	-		

評価項目の区分		評価分類	No.	評価項目	要求事項 配分比率 又はエネルギー 消費先 比率	要求事項 内の配分 比率又は 省エネ率	適用 範囲 補正 係数	得点換 算係数	重み係数	
II 設備及び建物 の性能に関する 事項	5 ・ 下水道施設 の省エネルギー 性能	a.前処理工程	◎ 5a.1	主ポンプの台数制御の導入	0.000	0.112	1		-	
			○ 5a.2	高効率主ポンプの導入	0.000	0.096	1		-	
			○ 5a.3	主ポンプの回転数制御の導入	0.000	0.12	1		-	
			○ 5a.4	スクリーン・揚砂設備の間欠制御の導入	0.000	0.01	1		-	
			+ 5a.5	流入水量による池数制御の導入	0.000	0.02	1		-	
	b.水処理工程	◎ 5b.1	ばっ気用ブロワの台数制御の導入	0.000	0.112	1		-		
		◎ 5b.2	ばっ気用ブロワの回転数制御・インレットベーン制御の導入	0.000	0.12	1		-		
		◎ 5b.3	微細気泡散気装置の導入	0.000	0.2	1		-		
		◎ 5b.4	返送汚泥ポンプの台数制御の導入	0.000	0.028	1		-		
		○ 5b.5	高効率返送汚泥ポンプの導入	0.000	0.024	1		-		
		○ 5b.6	汚泥かき寄せ機の間欠制御の導入	0.000	0.006	1		-		
		○ 5b.7	汚泥引き抜きポンプの間欠制御の導入	0.000	0.013	1		-		
		○ 5b.8	返送汚泥ポンプの回転数制御の導入	0.000	0.062	1		-		
		○ 5b.9	ばっ気用ブロワの送風量制御の導入	0.000	0.062	1		-		
		○ 5b.10	水中かくはん機の回転数制御の導入	0.000	0.002	1		-		
		○ 5b.11	水中かくはん機の間欠制御の導入	0.000	0.001	1		-		
		○ 5b.12	ブロワ管への超音波流量計の導入	0.000	0.005	1		-		
		○ 5b.13	余剰汚泥ポンプの間欠制御の導入	0.000	0.013	1		-		
	○ 5b.14	軽量チェーン汚泥かき寄せ機の導入	0.000	0.01	1		-			
	○ 5b.15	高効率ばっ気用ブロワの導入	0.000	0.15	1		-			
+ 5b.16	スチームタービン駆動ブロワの導入	0.000	0.02	1		-				
+ 5b.17	硝化液循環ポンプの台数制御の導入	0.000	0.022	1		-				
+ 5b.18	硝化液循環ポンプの回転数制御の導入	0.000	0.05	1		-				
c.汚泥処理工程	◎ 5c.1	汚泥輸送ポンプの台数制御の導入	0.000	0.034	1		-			
	○ 5c.2	高効率汚泥輸送ポンプの導入	0.000	0.029	1		-			
	○ 5c.3	汚泥輸送ポンプの回転数制御の導入	0.000	0.074	1		-			
	○ 5c.4	高効率汚泥脱水装置の導入	0.000	0.07	1		-			
	+ 5c.5	高性能フィルターの導入	0.000	0.07	1		-			
d.汚泥焼却工程	○ 5d.1	汚泥焼却炉等の流動ブロワ・誘引ファンの回転数制御の導入	0.000	0.124	1		-			
	○ 5d.2	汚泥焼却炉等の炉壁外面温度による断熱強化	0.000	0.019	1		-			
	+ 5d.3	汚泥焼却炉等の排熱回収システムの導入	0.000	0.15	1		-			
	+ 5d.4	汚泥焼却炉等の排熱蒸気による暖房利用システムの導入	0.000	0.001	1		-			
III 設備及び事業所 の運用に関する 事項	5 ・ 下水道施設 の運用管理	a.前処理工程	○ 5a.1	主ポンプの高水位運転の実施	0.000	0.03	1		-	
			b.水処理工程	◎ 5b.1	必要ばっ気圧力に応じた空気供給圧力の管理	0.000	0.01	1		-
				○ 5b.2	ろ過装置洗浄工程の適正化	0.000	0.005	1		-
				○ 5b.3	脱臭空気量の低減の実施	0.000	0.002	1		-
	+ 5b.4	スカム除去設備のスカム捕捉効率の管理		0.000	0.003	1		-		
	c.汚泥処理工程	○ 5c.1	消化タンクの投入汚泥濃度管理・温度管理	0.000	0.003	1		-		
		○ 5c.2	脱水汚泥の低含水率化の実施	0.000	0.025	1		-		
	d.汚泥焼却工程	◎ 5d.1	汚泥焼却炉等の燃料と空気量の適正化	0.000	0.016	1		-		
		○ 5d.2	汚泥焼却炉等の負荷率の適正化	0.000	0.005	1		-		
		○ 5d.3	汚泥焼却炉等の熱媒体(砂)の温度・量の管理	0.000	0.003	1		-		
		+ 5d.4	汚泥焼却炉等の連続運転の実施	0.000	0.002	1		-		
		+ 5d.5	汚泥焼却炉等の自然時間拡大の実施	0.000	0.003	1		-		
	守 6 管 理 保	e.共通	◎ 6e.1	下水道施設の定期的な保守・点検	1.000	0.009	1		-	
◎ 6e.2			ばっ気用ブロワ・ファン等の吸気フィルターの清掃	0.000	0.001	1		-		

評価項目の区分		評価分類	No.	評価項目	要求事項 配分比率 又はエネルギー 消費先 比率	要求事項 内の配分 比率又は 省エネ率	適用 範囲 補正 係数	得点換 算係数	重み係数	
II 設備及び建物の性能に関する事項	5 ・ 廃棄物処理施設の省エネルギー性能	a.前処理工程	◎	5a.1	高効率ごみクレーン等の導入	0.000	0.027	1	-	
			○	5a.2	高効率ごみ投入扉システムの導入	0.000	0.003	1	-	
			○	5a.3	高効率脱臭ファンの導入	0.000	0.12	1	-	
			+	5a.4	乾燥機の排熱利用システムの導入	0.000	0.1	1	-	
			+	5a.5	乾燥機の高効率バーナーの導入	0.000	0.03	1	-	
			+	5a.6	乾燥機の高効率自動乾燥制御装置の導入	0.000	0.01	1	-	
		b.熱処理工程	◎	5b.1	焼却炉等の自動燃焼装置の導入	0.000	0.2	1	-	
			◎	5b.2	焼却炉等の排熱回収システムの導入	0.000	0.1	1	-	
			◎	5b.3	通風設備の高効率ブロワの導入	0.000	0.15	1	-	
			○	5b.4	燃料式溶融炉の高効率バーナー等の導入	0.000	0.03	1	-	
			○	5b.5	電気式溶融炉の最適電力制御の導入	0.000	0.03	1	-	
			○	5b.6	高効率排熱ボイラーの導入	0.000	0.01	1	-	
			○	5b.7	排熱ボイラーの低温エコマイザーの導入	0.000	0.005	1	-	
			○	5b.8	通風設備のブロワの回転数制御の導入	0.000	0.12	1	-	
			○	5b.9	焼却炉等の高効率断熱炉体の導入	0.000	0.02	1	-	
			+	5b.10	焼却炉等における炉体のボイラー化	0.000	0.02	1	-	
			+	5b.11	減温塔の最適水噴霧制御の導入	0.000	0.01	1	-	
	+		5b.12	通風設備の蒸気タービン駆動ブロワの導入	0.000	0.1	1	-		
	+		5b.13	通風設備の高効率蒸気式空気予熱器の導入	0.000	0.15	1	-		
	+		5b.14	炉室内の最適換気制御システムの導入	0.000	0.005	1	-		
	c.後処理工程	○	5c.1	コンベアのインバータ制御の導入	0.000	0.1	1	-		
		○	5c.2	飛灰固化装置のインバータ制御の導入	0.000	0.1	1	-		
		+	5c.3	排ガス処理用触媒反応塔への低温触媒の導入	0.000	0.002	1	-		
		+	5c.4	白煙防止用空気加熱器の空気量制御の導入	0.000	0.002	1	-		
		+	5c.5	加熱脱塩素化装置の最適温度制御の導入	0.000	0.05	1	-		
	用III に 関 する 事 業 所 の 運	5 の 運 業 物 理 施	a.前処理工程	◎	5a.1	脱臭ファンの運転時間短縮の実施	0.000	0.03	1	-
			b.熱処理工程	◎	5b.1	焼却炉等の燃料と空気量の適正化	0.000	0.016	1	-
				◎	5b.2	通風設備の送風量の適正化	0.000	0.005	1	-
		6 守 理 保	d.共通	○	5b.3	発電用蒸気量の調整	0.000	0.05	1	-
				◎	5c.1	ろ過式集じん装置のヒーター温度制御の適正化	0.000	0.01	1	-

地球温暖化対策推進状況評価結果一覧表(第二区分事業所)【複数管理者用貼付用】

※ 評価分類の欄の◎印は必須項目、○印は一般項目、+印は加点項目を示す。
 不合格の要件の欄の×印は、トップレベル事業所の必須要件を満足しない場合を示す。

評価項目の区分		No.	評価項目	評価分類	不合格要件	得点	最高得点	
I 一般管理事項	1. CO2削減推進体制の整備	1.1	CO2削減推進会議等の設置及び開催	◎		0.400	0.400	
		1.2	PDCA管理サイクルの実施体制の整備	◎		0.240	0.300	
		1.3	ISO14001の取得	○		0.150	0.150	
		1.4	CO2削減に関するQCサークル活動、改善提案制度の導入	○		0.150	0.150	
		1.5	エネルギー管理優良工場、省エネ大賞等の表彰	+		0.000		
	2. 図面、管理標準等の整備	2.1	図面・改修履歴等の整備	◎		0.300	0.300	
		2.2	設備台帳等の整備	◎		0.300	0.300	
		2.3	管理標準等の整備	◎		0.400	0.400	
	3. 主要設備等に関する計測・計量及び記録	3.1	エネルギー管理システムの導入	◎		0.750	0.750	
		3.2	電力負荷状況・発電状況等の把握に必要な計測・計量設備の導入	◎		0.300	0.300	
		3.3	エネルギー消費先別の使用量把握に必要な計測・計量設備の導入	◎		0.480	0.600	
		3.4	系統別の使用量把握に必要な計測・計量設備の導入	◎		0.420	0.600	
		3.5	管理日報・月報・年報の作成	◎		0.150	0.150	
		3.6	ユーティリティ設備の分析に必要な計測・計量設備の導入	○		0.600	0.600	
	4. エネルギー消費量・CO2排出量の管理	4.1	生産工程・処理工程のエネルギー管理	◎		0.225	0.225	
		4.2	エネルギー消費特性の把握、エネルギー消費原単位の算出及び管理	◎		0.450	0.450	
		4.3	CO2排出量の管理	◎		0.225	0.225	
		4.4	CO2削減目標の設定、CO2削減対策計画の立案及び実績の集約・評価の実施	◎		1.125	1.125	
		4.5	CO2削減対策の啓発活動の実施	◎		0.450	0.450	
		4.6	改善策の立案・実施及び効果検証の実施	◎		1.575	1.575	
4.7		ユーティリティ設備の運転解析の実施	○		0.360	0.450		
4.8		従業員等への環境・エネルギー情報提供システムの導入	+		0.180			
5. 保守・点検の管理	5.1	保守・点検計画の策定及び実施	◎		0.500	0.500		
II 設備及び建物の性能に関する事項	1・ユーティリティ設備等の省エネルギー性能	a. 蒸気供給設備	1a.1	高効率蒸気ボイラーの導入	◎		2.170	2.170
			1a.2	蒸気ボイラーのエコマイザー又はエアヒーターの導入	◎		-	
			1a.3	蒸気弁・フランジ部の断熱	◎		0.254	0.254
			1a.4	蒸気ドレンタンクの断熱	◎		0.013	0.013
			1a.5	蒸気ボイラーの台数制御の導入	◎		0.749	0.749
			1a.6	蒸気ドレン回収設備の導入	○		0.406	0.406
			1a.7	蒸気ドレンのクローズド回収方式の導入	○		0.469	0.469
			1a.8	蒸気ボイラーの小型分散システムの導入	○		0.089	0.089
			1a.9	省エネ型スチームトラップの導入	+		0.102	
			1a.10	蒸気ボイラーの押込送風機インバータ制御の導入	+		0.010	
			1a.11	不要蒸気配管の撤去・蒸気配管ルート・サイズの変更	+		0.406	
			1a.12	圧力差タービンの導入	+		0.000	
			1a.13	フラッシュ蒸気利用設備の導入	+		0.000	
			1a.14	蒸気減圧エネルギー動力回収設備の導入	+		0.000	
			1a.15	アキュムレーター導入	+		0.599	
			1a.16	負荷に適した容量のバーナーへの変更	+		0.000	
			II 設備及び建物の性能に関する事項	1・ユーティリティ設備等の省エネルギー性能	b. 熱源・熱搬送設備、冷却設備	1b.1	高効率熱源機器の導入	◎
1b.2	水搬送経路の密閉化	○					0.364	0.364
1b.3	熱源の台数制御の導入	○					0.658	0.658
1b.4	冷却塔ファン等の台数制御又は発停制御の導入	○					0.000	0.212
1b.5	熱源2次ポンプ変流量制御の導入	○					0.253	0.253
1b.6	熱源2次ポンプの適正容量分割又は小容量ポンプの導入	○					0.155	0.155
1b.7	高効率冷却塔の導入	+					0.390	
1b.8	高効率熱源ポンプの導入	+					0.373	
1b.9	大温度差送水システムの導入	+					0.932	
1b.10	熱源機器出口設定温度の遠方制御の導入	+					0.000	
1b.11	熱源1次ポンプ変流量制御の導入	+					0.000	
1b.12	冷却水ポンプ変流量制御の導入	+					0.000	
1b.13	熱源2次ポンプの末端差圧制御の導入	+					0.000	
1b.14	熱交換器の断熱	+					0.123	
1b.15	蓄熱システムの導入	+					0.000	
1b.16	冷却塔ファンインバータ制御の導入	+					0.000	
1b.17	フリークーリングシステムの導入	+					0.000	
1b.18	冷却水ろ過冷却リサイクルシステムの導入	+					0.044	
1b.19	冷却水ON/OFF制御システムの導入	+					0.000	
1b.20	中温冷水利用システムの導入	+					0.000	
1b.21	統合熱源制御システムの導入	+					0.000	
1b.22	熱源2次ポンプの送水圧力設定制御の導入	+					0.000	

評価項目の区分		No.	評価項目	評価分類	不合格要件	得点	最高得点
II 設備及び建物の性能に関する事項	1 ・ ユ ー テ ィ リ テ ィ 設 備 等 の 省 エ ネ ル ギ ー 性 能	c. コージェネレーション設備	1c.1 高効率コージェネレーションの導入	+		0.261	
		d. 受変電設備、配電設備	1d.1 高効率変圧器の導入	○		1.077	1.146
			1d.3 デマンド制御システムの導入	○		1.146	1.146
			1d.4 低圧動力回路への力率改善コンデンサの導入	+		0.688	
			1d.5 400V配電方式の導入	+		0.459	
			1d.6 低負荷変圧器の統合	+		0.000	
			1d.7 変圧器の台数制御の導入	+		0.000	
			1d.8 大型変圧器の冷却設備制御の導入	+		0.000	
			1d.9 高効率UPSの導入	+		0.000	
			e. 圧縮空気供給設備	1e.1 高効率エアコンプレッサーの導入	○		0.066
		1e.2 エアコンプレッサーの台数制御の導入		○		0.113	0.113
		1e.3 コンプレッサー室への換気設備の導入		○		0.011	0.011
		1e.4 圧縮空気配管のループ配管化		+		0.000	
		1e.5 エアコンプレッサーの分散化		+		0.036	
		1e.6 圧縮空気配管の高圧ライン/低圧ラインの系統分割		+		0.000	
		1e.7 ブースター方式の導入		+		0.000	
		1e.8 吸気冷却システムの導入		+		0.000	
	1e.9 コンプレッサーの排熱回収システムの導入	+			0.000		
	1e.10 パージ制御装置の導入	+			0.000		
	1e.11 エアコンプレッサー排熱の局所排気システムの導入	+			0.018		
	1e.12 フィルタの低圧損化	+			0.000		
	1e.13 高効率ドライヤーの導入	+			0.000		
	f. 給排水・給湯設備、排水処理設備	1f.1 高効率給水ポンプの導入	○		0.099	0.110	
		1f.2 排水処理用の高効率ポンプ・ブロワの導入	+		0.042		
		1f.3 排水再利用システム等の導入	+		0.050		
		1f.4 微細気泡散気管の導入	+		0.000		
		1f.5 ばっ気用ブロワの変風量制御の導入	+		0.000		
		1f.6 ばっ気用ブロワの溶存酸素濃度制御の導入	+		0.000		
		1f.7 高効率給湯ヒートポンプユニットの導入	+		0.000		
	2 ・ 建 築 設 備 の 省 エ ネ ル ギ ー 性 能	a. 空調・換気設備	2a.1 高効率パッケージ形空調機の導入	◎		0.769	1.062
			2a.2 電気室・エレベーター機械室の温度制御の導入	○		0.052	0.052
			2a.3 高効率空調機の導入	+		0.118	
			2a.4 高効率空調・換気用ファンの導入	+		0.178	
			2a.5 ウォーミングアップ時の外気遮断制御の導入	+		0.001	
			2a.6 空調機の変風量システムの導入	+		0.000	
			2a.7 空調機の気化式加湿器の導入	+		0.001	
			2a.8 外気冷房システムの導入	+		0.002	
			2a.9 局所冷暖房設備の導入	+		0.000	
			2a.10 CO2濃度による外気量制御の導入	+		0.000	
			2a.11 ファンコイルユニットの比例制御の導入	+		0.000	
			2a.12 空調の最適起動制御の導入	+		0.000	
			2a.13 全熱交換器の導入	+		0.000	
			2a.14 大温度差送風空調システムの導入	+		0.000	
			2a.15 放射冷暖房空調システムの導入	+		0.000	
			2a.16 置換換気システムの導入	+		0.333	
			2a.17 空調機の間欠運転制御の導入	+		0.000	
			2a.18 高効率厨房換気システムの導入	+		0.000	
2a.19 厨房外調機・ファンの風量モード切替制御の導入			+		0.000		
2a.20 人感センサーによる換気制御の導入			+		0.000		
2a.21 デシカント空調システムの導入			+		0.000		
2a.22 ファンの手動調整用インバータの導入			+		0.000		
2a.23 気流感創出ファン・サーキュレーションファンの導入			+		0.000		
b. 照明設備		2b.1 高効率照明器具の導入	◎		1.868	2.335	
		2b.2 高輝度型誘導灯・蓄光型誘導灯の導入	○		0.224	0.224	
		2b.3 照明のゾーニング制御の導入	○		0.621	0.621	
		2b.4 照明の人感センサーによる在室検知制御の導入	○		0.298	0.373	
		2b.5 照明の局所制御の導入	+		0.000		
		2b.6 照明の初期照度補正制御の導入	+		0.031		
		2b.7 照明の昼光利用照明制御の導入	+		0.021		
		2b.8 照明のタイムスケジュール制御の導入	+		0.124		
		2b.9 タスク&アンビエント照明システムの導入	+		0.000		
2b.10 照明の明るさ感知による自動点滅制御の導入		+		0.000			
2b.11 照明のセキュリティ連動制御の導入		+		0.000			
2b.12 誘導灯の消灯制御の導入		+		0.000			

評価項目の区分		No.	評価項目	評価分類	不合格要件	得点	最高得点
II 設備及び建築物の性能に関する事項	2 ・建築設備の省エネルギー性能	c. 衛生設備	2c.1 大便器の節水器具の導入	○		0.194	0.243
			2c.3 洗面器の自動水栓の導入	+		0.027	
			2c.5 自然冷媒ヒートポンプ給湯器の導入	+		0.000	
			2c.6 潜熱回収給湯器の導入	+		0.000	
		d. 昇降機設備	2d.1 エレベーターの可変電圧可変周波数制御方式の導入	○		0.052	0.052
			2d.2 エレベーターの群管理制御の導入	○		0.010	0.010
			2d.3 エレベーターかご内の照明、ファン等の不使用時停止制御の導入	○		0.002	0.002
			2d.4 エレベーターの電力再生制御の導入	+		0.005	
		e. その他	2e.3 高効率厨房機器の導入	+		0.000	
		3 ・建築物の省エネルギー性能	a. 建物外皮	3a.1 高性能な建物外皮の導入	+		0.099
	3a.2 隙間風対策の導入			+		0.045	
	3a.3 ブラインドの日射制御及びスケジュール制御の導入			+		0.000	
	3a.4 屋上緑化の導入			+		0.000	
	3a.5 壁面緑化の導入			+		0.000	
	3a.6 遮熱塗料塗布・遮熱フィルムの導入			+		0.000	
	3a.7 屋根への遮熱塗装の導入			+		0.000	
	b. 自然エネルギーの利用		3b.1 自然採光を利用したシステムの導入	+		0.000	
			3b.2 自然通風を利用したシステムの導入	+		0.000	
			3b.4 年間を通して安定した地中温度を利用したシステムの導入	+		0.000	
	4. 未利用エネルギー	4.2 未利用エネルギーシステムの導入	+		0.437		
III 設備及び事業所の運用に関する事項	1 ・ユーティリティ設備等の運用管理	a. 蒸気供給設備	1a.1 蒸気ボイラーの空気比の管理	◎		0.521	0.521
			1a.2 蒸気ボイラーの設定圧力の適正化	◎		0.182	0.182
			1a.3 部分負荷時の蒸気ボイラー運転の適正化	◎		0.782	0.782
			1a.4 非使用エリアの蒸気供給バルブの閉止	◎		0.261	0.261
			1a.5 非使用時間帯の蒸気ボイラーの停止	◎		0.261	0.261
			1a.6 蒸気ボイラーの給水水質・ブロー量の管理	○		0.182	0.182
			1a.7 蒸気配管の保温の確認	○		0.130	0.130
			1a.8 蒸気ボイラーの起動時間の適正化	○		0.000	0.782
			1a.9 スチームトラップの効果検証の実施	+		0.000	
		b. 熱源・熱搬送設備、冷却設備	1b.1 燃焼機器の空気比の管理	◎		1.802	1.802
			1b.2 冷凍機の冷却水温度設定値の調整	○		1.442	1.442
			1b.3 冷温水管等の保温の確認	○		0.451	0.451
			1b.4 インバータ制御系統のバルブの開度調整	○		0.287	0.287
			1b.5 熱源不要期間の熱源機器等停止	○		0.901	0.901
			1b.6 空調停止時の熱源運転時間の短縮	○		0.000	3.604
			1b.7 熱源機器の冷温水出口温度設定値の調整	○		0.000	1.352
			1b.8 部分負荷時の熱源運転の適正化	+		2.163	
			1b.9 部分負荷時の熱源ポンプ運転の適正化	+		0.277	
			1b.10 蓄熱槽の管理	+		0.000	
			1b.11 ミキシングロス防止のためのバルブ開度の確認	+		0.000	
	1b.12 空調開始時の熱源起動時間の適正化	+		0.000			
	1b.13 空調2次ポンプ変流量制御のインバータ周波数下限値の調整	+		0.120			
	1b.14 再生可能エネルギー等熱利用システムのバックアップ運転の適正化	+		0.721			
	c. コージェネレーション設備	1c.1 コージェネレーションの運転の適正化	○		0.117	0.117	
	d. 受変電設備、配電設備	1d.1 不要期間・不要時間帯の変圧器の遮断	◎		0.589	0.589	
		1d.2 変圧器タップ切換による電圧の最適化	○		0.589	0.589	
		1d.3 昼間運転設備の夜間移行	+		0.000		
	e. 圧縮空気供給設備	1e.1 非使用エリアの圧縮空気供給バルブの閉止	◎		0.070	0.070	
		1e.2 非使用時間帯のエアコンプレッサーの停止	◎		0.058	0.058	
		1e.3 部分負荷時のエアコンプレッサー運転の適正化	◎		0.070	0.070	
		1e.4 エアコンプレッサーの設定圧力の適正化	○		0.037	0.037	
		1e.5 エアコンプレッサー吸入空気温度の管理	○		0.046	0.046	
		1e.6 ドライエアの設定露点温度の緩和	+		0.000		
	f. 給排水・給湯設備、排水処理設備	1f.1 給水・給湯バルブの調整	○		0.113	0.113	
		1f.2 給水圧力の管理	+		0.000		
		1f.3 揚水ポンプのバルブの開度調整	+		0.091		
		1f.4 貯湯温度設定の緩和	+		0.000		
		1f.5 給湯不要時間帯の給湯循環ポンプの停止	+		0.000		
		1f.6 ばっ気設備の必要ばっ気圧力に応じた空気供給圧力の管理	+		0.000		

評価項目の区分		No.	評価項目	評価 分類	不合格 要件	得点	最高 得点	
Ⅲ 設備及び事業所の運用に関する事項	2 ・ ユ ー テ ィ リ テ ィ 設 備 等 の 保 守 管 理	a. 蒸気供給設備	2a.1 蒸気ボイラーの点検・清掃	◎		0.078	0.078	
			2a.2 蒸気配管・バルブ・スチームトラップからの漏れ点検	◎		0.156	0.156	
			2a.3 蒸気制御バルブ等の作動チェック	○		0.026	0.026	
			2a.4 蒸気ボイラーのメーカーによる遠隔監視	+		0.000		
		b. 熱源・熱搬送設備、冷却設備	2b.1 熱源機器の点検・清掃	◎		0.451	0.451	
			2b.2 熱交換器の清掃	○		0.090	0.090	
			2b.3 熱源用制御機器の点検及び制御バルブ等の作動チェック	○		0.180	0.180	
			2b.4 冷却水の適正な水質管理及び冷却塔の充填材の清掃	○		0.006	0.006	
			2b.5 熱源機器のメーカーによる遠隔監視	+		0.000		
		c. コージェネレーション設備	2c.1 コージェネレーション設備の定期的な点検	○		0.008	0.008	
		e. 圧縮空気供給設備	2e.1 圧縮空気配管・バルブからの漏れ点検	◎		0.002	0.002	
			2e.2 エアコンプレッサー吸込みフィルターの清掃	◎		0.002	0.002	
			2e.3 インタークーラーの清掃	○		0.000	0.002	
		3 ・ 建 築 設 備 の 運 用 管 理	a. 空調・換気設備	3a.1 居室の室内温度の適正化	◎		0.006	0.006
				3a.2 室使用開始時の空調起動時間の適正化	○		0.005	0.005
	3a.3 換気ファンの間欠運転の実施			○		0.428	0.534	
	3a.4 クールビズ・ウォームビズによる空調設定温度の緩和			○		0.297	0.297	
	3a.5 エレベーター機械室・電気室の室内設定温度の適正化			○		0.267	0.267	
	3a.6 CO2濃度・外気温湿度による外気取入量の調整			+		0.000		
	3a.7 居室以外の室内温度の緩和			+		0.000		
	3a.8 エレベーター機械室・電気室の換気ファンの夏季停止			+		0.265		
	3a.9 エレベーター機械室・電気室の空調機の給気・還気設定温度の適正化			+		0.000		
	3a.10 ファンのブーリーダウの実施			+		0.000		
	3a.11 パッケージ形空調機の省エネチューニングの実施			+		0.000		
	3a.12 変风量システムの最小风量設定値の調整			+		0.070		
	3a.13 変风量システムのインバータ周波数下限値の調整			+		0.070		
	b. 照明設備		3b.1 事務室以外の照度条件の緩和	◎		1.225	1.531	
			3b.2 照明のタイムスケジュールによる消灯	○		0.638	0.638	
			3b.3 事務室の室内照度の適正化	○		0.023	0.023	
			3b.4 事務室の照度条件の緩和	+		0.031		
			3b.5 時間外等の照明点灯エリアの集約化	+		0.000		
	c. 衛生設備		3c.1 洗浄便座暖房の夏季停止	+		0.363		
			3c.2 給湯温度設定の緩和	+		0.127		
			3c.3 貯湯式電気温水器の夜間・休日の電源停止	+		0.127		
			3c.4 便所洗面給湯の給湯中止又は給湯期間の短縮	+		0.204		
	d. 昇降機設備		3d.1 夜間・休日等のエレベーターの運転台数の削減	+		0.000		
	e その他		3e.1 空調空間と非空調空間の境にある出入口の開閉の管理	○		0.064	0.064	
			3e.2 自動販売機の照明の消灯	+		0.032		
	4 ・ 建 築 設 備 の 保 守 管 理		a. 空調・換気設備	4a.1 空調機・ファンコイルユニット等のフィルターの清浄	◎		0.037	0.037
				4a.2 センサー類の精度チェック及び制御ダンパ等の作動チェック	○		0.073	0.073
				4a.3 空調機・ファンコイルユニット等のコイルフィン等の清浄	○		0.037	0.037
				4a.4 パッケージ屋外機のフィンコイル洗浄	○		0.007	0.007
				4a.5 ファンベルトの張力調整	○		0.011	0.011
				4a.6 省エネファンベルトへの交換	+		0.000	
			b. 照明設備	4b.1 照明器具の清掃	○		0.000	0.026
				4b.2 照明用制御設備の作動チェック	+		0.020	
		4b.3 ランプ交換時の初期照度補正リセットの実施		+		0.000		
Ⅳ の 事 業 所 に 関 する 再 生 可 能 エ ネ ル	1. オンサイトの再生可能エネルギーの利用	1.1 太陽光発電システムの導入	○		3.300	3.300		
		1.2 大規模太陽光発電システムの導入	+		1.410			
		1.3 再生可能エネルギーシステムの導入	+		0.528			
	2. オフサイトの再生可能エネルギーの利用	2.1 オフサイトの再生可能エネルギー発電設備の導入	○		3.026	3.300		
		2.2 追加性等のあるオフサイトの再生可能エネルギー発電設備の導入	+		4.398			
	3. 電気需給契約等による再生可能エネルギーの利用	3.1 再生可能エネルギー電気の購入	○		2.400	2.400		
		3.2 追加性等のある再生可能エネルギー電気の購入	+		0.000			
	4. 電気需要最適化	4.1 駐車場のZEV充電設備の整備	○		0.880	1.000		
		4.2 デマンドレスポンスに対応した設備の導入	+		0.400			
		4.3 小売電気事業者等とのデマンドレスポンス契約	+		0.400			
	Ⅴ の 事 業 所 に 関 する 環 境 取 組 の 取 組 に 関 する	1. CO2排出・エネルギー消費等の削減	1.1 ゼロエミッション化へのロードマップの策定	◎		2.250	2.250	
			1.2 ZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)化へのロードマップの策定	○		0.540	1.080	
1.3 CO2排出量の削減実績			◎		0.450	2.250		
1.4 一次エネルギー消費量の削減実績			○		0.270	1.350		
1.5 再生可能エネルギー電気の利用割合			○		1.350	1.350		
1.6 特定温室効果ガス以外の温室効果ガス排出量の削減実績			○		0.720	0.720		
2. 気候変動適応策		2.1 気候変動への適応	○		0.500	0.500		
3. その他の環境配慮の取組		3.1 持続可能な低炭素資材等の導入	○		0.400	0.500		
		3.2 建設時のCO2排出量の把握と低減	+		0.000			
		3.3 ウェルネスに関する環境認証の取得	+		0.080			

評価項目の区分		No.	評価項目	評価分類	不合格要件	得点	最高得点	
II 設備及び建物の性能に関する事項	5 生産・プラント・特殊設備の省エネルギー性能	a.燃料の燃焼		5a.1	燃料の供給量・空気比を調整できるバーナー等の導入	◎	0.207	0.259
		5a.2	通風量・燃焼室内の圧力を調整できる通風装置の導入	○	0.843	1.053		
		5a.3	通風装置のインバータ制御の導入	○	0.026	0.033		
		5a.4	工業炉のリジネレティブバーナーの導入	+	0.000			
		5a.5	工業炉のリジネレーターへの導入	+	0.000			
	b.加熱及び冷却並びに伝熱		5b.1	加熱・冷却制御システムの導入	○	0.154	0.193	
	5b.2	塗装ブースの3WET塗装システムの導入	+	0.000				
	c.排熱回収		5c.1	排ガスの排熱回収設備の導入	○	0.108	0.540	
	d.断熱・保温		5d.1	燃焼設備・熱利用設備への二重扉の導入	○	0.000	0.180	
	5d.2	燃焼設備・熱利用設備への空気流等による遮断設備の導入	○	0.180	0.180			
	5d.3	工業炉の炉壁外面温度による断熱強化	○	0.194	0.194			
	5d.4	燃焼設備・熱利用設備炉体開口部の縮小・密閉	+	0.144				
	5d.5	既存の燃焼設備・熱利用設備の断熱強化	+	0.000				
	e.電動力応用設備・電気加熱設備		5e.1	生産プロセスにおける電動機の数制御の導入	◎	0.659	1.318	
	5e.2	中・大容量モータ冷却ファンのモータ連動制御の導入	◎	0.483	0.483			
	5e.3	エアブロー機器への省エネ型エアノズルの導入	○	0.011	0.023			
	5e.4	生産プロセスにおける電動機の高回転制御の導入	○	4.394	8.788			
	5e.5	電気溶接機のインバータ制御の導入	○	0.096	0.119			
	5e.6	油圧・空圧駆動成型機の電動化	○	0.000	0.000			
	5e.7	高効率クレーンの導入	○	0.002	0.020			
	5e.8	生産プロセスにおける高効率ポンプの導入	+	0.006				
	5e.9	生産プロセスにおける高効率ブロウ・ファンの導入	+	0.047				
	5e.10	油圧・空圧駆動アクチュエータの電動化	+	0.141				
	5e.11	空圧駆動アクチュエータの低圧化	+	0.000				
	5e.12	ブロー工程におけるエアコンプレッサのブロワ化	+	0.000				
	5e.13	高効率コンベアの導入	+	0.000				
	5e.14	ブロー工程の縮小	+	0.000				
	5e.15	ブロウのインレットベーン制御の導入	+	0.000				
	5e.16	ブロウの動力伝達装置による減速の導入	+	0.000				
	5e.17	塗料循環システムにおける油圧・空圧ポンプの電動ポンプ化	+	0.000				
	5e.18	塗料循環システムのフローコントロールシステムの導入	+	0.000				
	f.特殊空調設備		5f.1	クリーンルームのローカルリターン方式の導入	○	0.378	0.755	
	5f.2	省エネ型ファンフィルタユニットの導入	○	0.302	0.302			
	5f.3	ファンフィルタユニットの数制御の導入	○	0.227	0.227			
	5f.4	半導体プロセス等における局所クリーン化の導入	○	0.196	0.196			
	5f.5	クリーンルーム空調機のインバータ制御の導入	○	0.378	0.378			
	5f.6	恒温恒湿室の部分層流方式の導入	○	0.302	0.302			
	5f.7	恒温恒湿室の再熱負荷の軽減手法の導入	○	0.907	0.907			
	5f.8	冷媒ホットガスレヒート除湿システムの導入	○	-				
	5f.9	高効率冷凍・冷蔵設備の導入	○	0.000	0.000			
	5f.10	クリーンルームの顕熱処理用ドライコイルの導入	+	0.604				
	5f.11	クリーンルームの局所冷却システムの導入	+	0.000				
	5f.12	クリーンルームの陽圧排気の一般室利用	+	0.121				
	5f.13	省エネ型クリーンルーム空調コントローラの導入	+	0.000				
	5f.14	クリーンルームの外調機省エネ制御システムの導入	+	0.000				
	5f.15	恒温恒湿室の露点飽和散水システムの導入	+	0.000				
	5f.16	動物実験施設への空気熱交換器の導入	+	0.000				
	5f.17	換気式飼育ラックによる部分換気方式の導入	+	0.000				
	5f.18	少排気量ドラフトチャンバーの導入	+	0.000				
	5f.19	ドラフトチャンバーの換気量可変制御システムの導入	+	0.000				
	5f.20	空調予熱コイルへの冷凍機冷却水利用システムの導入	+	0.000				
	5f.21	塗装ブース空調のウィンドウ制御の導入	+	0.000				
	5f.22	塗装ブース排気リサイクルシステムの導入	+	0.000				
	5f.23	冷凍車プラットホームへの冷房設備の導入	+	0.000				
	g.特殊排気設備		5g.1	高効率脱臭装置の導入	○	1.545	1.545	
	5g.2	生産設備と脱臭装置の連動制御の導入	○	0.263	0.263			
	5g.3	直燃式脱臭装置の排熱回収ボイラー・エコマイザーの導入	+	0.000				
5g.4	直燃式脱臭装置の精留副生液の混合燃焼システムの導入	+	0.000					
5g.5	直燃式脱臭装置の待機時温度低下制御の導入	+	0.000					
5g.6	スクラパーの排熱回収システムの導入	+	0.000					

評価項目の区分		No.	評価項目	評価分類	不合格要件	得点	最高得点		
II する 事 設 備 及 び 建 物 の 性 能 に 関 する	5 ル ギ ー 生 産 ・ プ ラ ン ト ・ 特 殊 設 備 の 省 エ ネ ル 性 能	h.純水供給設備	5h.1 純水ポンプのインバータ制御の導入	○		0.000	0.490		
			5h.2 超低圧RO膜の導入	○		0.265	0.265		
			5h.3 高効率UV酸化装置の導入	○		0.022	0.022		
			5h.4 純水ROライン回収装置の導入	+		0.000			
			5h.5 純水冷却循環システムの導入	+		0.000			
			5h.6 排熱利用による蒸留式純水製造装置の導入	+		0.000			
	i.場内輸送設備	5i.1 高効率フォークリフトの導入	○		0.005	0.011			
		5i.2 低燃費車の導入	○		0.005	0.011			
		5i.3 高効率トランスファークレーンの導入	○		-				
	j.追加評価事項	5j.1		+	0	0.000			
III 設 備 及 び 事 業 所 の 運 用 に 関 する 事 項	5 ・ 生 産 ・ プ ラ ン ト ・ 特 殊 設 備 の 運 用 管 理	a.燃料の燃焼	5a.1 燃焼設備の空気比の管理	◎		0.355	0.355		
			5a.2 燃焼設備の運転台数の調整	◎		0.111	0.111		
			5a.3 燃料の管理	○		-			
			5a.4 燃焼設備の空運転時間の短縮	○		0.000	0.111		
		b.加熱及び冷却並びに伝熱	5b.1 熱媒体の温度・圧力・量の管理	◎		0.132	0.132		
			5b.2 非使用時の蒸気供給バルブの閉止	◎		0.021	0.021		
			5b.3 被加熱物・被冷却物の装てん方法の調整	○		0.264	0.264		
			5b.4 炉内被加熱物の温度管理	○		0.066	0.132		
			5b.5 ヒートパターンの改善	+		0.042			
			5b.6 工程間の待ち時間の短縮	+		0.021			
			5b.7 複数の加熱等を行う設備の負荷の集約化	+		0.000			
			5b.8 断続的な運転を行う設備の運転の集約化	+		0.000			
			5b.9 炉内ガス循環の改善	+		0.000			
		c.排熱回収	5c.1 排ガスの排熱回収率の管理	○		0.111	0.111		
		d.断熱・保温	5d.1 燃焼設備・熱利用設備の開閉回数・開閉時間・開口面積の管理	◎		0.066	0.132		
		e.電動力応用設備・電気加熱設備	5e.1 非使用時の電気使用設備の停止	◎		0.349	0.698		
			5e.2 電気炉における被加熱物の装てん方法の調整	○		0.144	0.144		
			5e.3 電気炉における炉内被加熱物の温度管理	○		0.072	0.072		
			5e.4 エアブローの適正化	○		0.070	0.070		
			5e.5 生産プロセスにおけるポンプ・ブロウ・ファンの間欠運転の実施	+		0.025			
			5e.6 電気炉におけるヒートパターンの改善	+		0.023			
			5e.7 電気炉における工程間の待ち時間の短縮	+		0.012			
			5e.8 電解設備の電解効率の改善	+		0.000			
			5e.9 電気加熱設備のタップ切替・ON/OFFの実施	+		0.000			
		f.特殊空調設備	5f.1 クリーンルームの清浄度の適正化	◎		0.155	0.155		
			5f.2 非使用時の特殊空調室の低風量運転の実施	○		0.404	0.404		
			5f.3 冷凍・冷蔵設備冷却器の除霜(デフロスト)の実施	○		-			
			5f.4 特殊空調室の温度・湿度設定の緩和	+		0.000			
			5f.5 特殊空調室の運転時間の短縮	+		0.000			
			5f.6 特殊空調室の温度・湿度PID制御の調整	+		0.000			
			5f.7 気流シミュレーションによるクリーンルームの気流改善	+		0.000			
		g.特殊排気設備	5g.1 特殊排気設備の排気量の適正化	○		0.847	0.847		
			5g.2 非使用時の特殊排気設備の低風量運転の実施	○		0.000	1.388		
		h.純水供給設備	5h.1 純水原水加熱設定温度の適正化	○		0.000	0.253		
			5h.2 RO装置等の運転台数の適正化	○		0.063	0.063		
			5h.3 UVランプ・UV酸化器の間引き・停止	+		0.000			
			5h.4 製品洗浄待ち時間中のスタンバイブロー低減の実施	+		0.000			
			5h.5 RO装置回収率の適正化	+		0.000			
		i.場内輸送設備	5i.1 燃費の管理	+		0.000			
		6 守 管 理 生 産 ・ プ ラ ン ト ・ 特 殊 設 備 の 保 守	a.燃料の燃焼	6a.1 燃焼設備の定期的な保守・点検	◎		0.022	0.022	
				b.加熱及び冷却並びに伝熱	6b.1 熱交換器等の定期的な付着物の除去	◎		0.026	0.026
					c.排熱回収	6c.1 排熱回収設備の定期的な保守・点検	◎		0.022
			d.断熱・保温			6d.1 燃焼設備・熱利用設備の定期的な保守・点検	◎		0.026
				6d.2 配管の定期的な保守・点検		○		0.026	0.026
				6d.3 燃料・製品貯蔵設備の定期的な保守・点検	○		-		
			e.電動力応用設備・電気加熱設備	6e.1 電動力応用設備・電気加熱設備の定期的な保守・点検	◎		0.105	0.105	
				6e.2 生産プロセスにおけるブロウ・ファンのフィルターの清掃	◎		0.090	0.090	
			f.特殊空調設備	6f.1 特殊空調設備の定期的な保守・点検	◎		0.031	0.031	
				6f.2 冷凍・冷蔵庫の保温管理	○		-		

蒸気ボイラー

最も古い設備の設置年度 最も新しい設備の設置年度

No	管理区分	設置年度	機器記号	蒸気ボイラー種類	ボイラー容量 [kW]	台数	II 1a.1					エネルギー使用量				
							定格エネルギー消費量	エネルギー種別	再生可能エネルギー	年間熱製造量実績 [GJ/年]	ボイラー効率	年間稼働時間 [h/年]	負荷率	推計値 [GJ/年]	実測値 [GJ/年]	採用値 [GJ/年]
取組状況の程度					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
合計					1,000kW	1台	4,000MJ/h	—	—	0GJ/h	—	—	—	0GJ/年	0GJ/年	0GJ/年
1	ユーティリティ	2014	B-1	蒸気ボイラー	1,000	1	4,000.0	[MJ/h]ガス			0.900			0		0
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																
21																
22																
23																
24																
25																
26																
27																
28																
29																
30																

熱源機器

最も古い設備の設置年度 最も新しい設備の設置年度

No	管理区分	設置年度	機器記号	熱源機種	熱源容量 [kW]		台数	II 1b.1						エネルギー使用量												
					冷却能力	加熱能力		定格エネルギー消費量			再生可能エネルギー	インバーターボイラ冷凍機	年間熱製造量実績 [GJ/年]		定格COPボイラ効率		年間稼働時間 [h/年]		負荷率		推計値		実測値		採用値	
								冷熱源	温熱源	エネルギー種別			冷熱源	温熱源	冷熱源	温熱源	冷熱源	温熱源	冷熱源	温熱源	冷熱源	温熱源	燃料・熱 [GJ/年]	電気 [MWh/年]	燃料・熱 [GJ/年]	電気 [MWh/年]
取組状況の程度					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
合計					7,198kW	4,839kW	14台	—	—	—	—	—	0GJ/h	0GJ/h	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	ユーティリティ	2000	RH-1,2	直焚吸収冷温水機	1,582	1,324	2	4,612.5	5,526.0	[MJ/h]ガス					1.23	0.86	2,000	1,000	0.20	0.20	5,900			14,934		14,934
2	ユーティリティ	2014	RH-3	直焚吸収冷温水機	1,582	1,291	1	4,221.0	5,310.0	[MJ/h]ガス					1.35	0.88	4,000	1,000	0.35	0.20	6,971				6,971	
3	ユーティリティ	2000	AHP-1	空気熱源ヒートポンプユニット	87	90	10	28.0	27.0	[kW]電気					3.11	3.33	3,000		0.30			252		996	996	
4	ユーティリティ	2000	TR-1	ターボ冷凍機	1,582		1	254.0		[kW]電気					6.23		4,000		0.40			406			406	
5																										
6																										
7																										
8																										
9																										
10																										
11																										
12																										
13																										
14																										
15																										
16																										
17																										
18																										
19																										
20																										
21																										
22																										
23																										
24																										
25																										
26																										
27																										
28																										
29																										
30																										

冷却塔

No	管理区分	機器記号	機器名称	— 白煙防止形	— 冷却能力 [kW]	電動機出力[kW]			II 1b.4 冷却塔ファン等の台数制御又は発停制御	II 1b.7									II 1b.16 冷却塔ファンのインバータ制御	エネルギー使用量				
						ファン	散水ポンプ	台数		ファン					散水ポンプ					年間稼働時間 [h/年]	負荷率	推計値 [MWh/年]	実測値 [MWh/年]	採用値 [MWh/年]
										省エネ形	モータ直結形ファン	永久磁石(IPM)モータ	プレミアム効率(IE3)モータ	高効率(IE2)モータ	永久磁石(IPM)モータ	プレミアム効率(IE3)モータ	高効率(IE2)モータ							
取組状況の程度				—	—	—	—	—	0%	84%	0%	0%	74%	0%	0%	0%	0%	0%	—	—	—	—	—	
合計				0.0kW	11,248.2kW	22.4kW	1.5kW	5台	0.0kW	18.7kW	0.0kW	0.0kW	16.5kW	0.0kW	0.0kW	0.0kW	0.0kW	0.0kW	—	—	29MWh/年	0MWh/年	29MWh/年	
1	ユーティリティ	CT-1~3	直焚吸収冷温水機用	○	2,942.5	5.5		3	○			○							3,000	0.30	15		15	
2	ユーティリティ	CT-4	ターボ冷凍機用		2,056.6	2.2		1	○										4,000	0.40	4		4	
3	第1工場	CT-5	生産プロセス用		364.0	3.7	1.5	1											4,000	0.50	10		10	
4																								
5																								
6																								
7																								
8																								
9																								
10																								
11																								
12																								
13																								
14																								
15																								
16																								
17																								
18																								
19																								
20																								
21																								
22																								
23																								
24																								
25																								
26																								
27																								
28																								
29																								
30																								

熱源ポンプ

No	管理区分	機器記号	機器名称	No.2	No.3	No.4	No.1	—	II 1b.5	II 1b.6	II 1b.8			II 1b.11	II 1b.12	II 1b.13	II 1b.22	エネルギー使用量				
				種別			電動機出力 [kW]	台数	熱源2次ポンプの台数制御及びインバータによる変流量制御	熱源2次ポンプの3台以上に分割又は小容量ポンプ	永久磁石 (IPM) モーター	プレミアム効率 (IE3) モーター	高効率 (IE2) モーター	熱源1次ポンプの台数制御又はインバータによる変流量制御	冷却水ポンプの台数制御又はインバータによる変流量制御	熱源2次ポンプの末端差圧制御	熱源2次ポンプの送水圧力設定制御	年間稼働時間 [h/年]	負荷率	推計値 [MWh/年]	実測値 [MWh/年]	採用値 [MWh/年]
				熱源2次ポンプ	熱源1次ポンプ	冷却水ポンプ																
取組状況の程度				—	—	—	—	—	100%	100%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	—	—	—	—	—
合計				111.0kW	148.0kW	220.0kW	479.0kW	14台	111.0kW	111.0kW	0.0kW	0.0kW	479.0kW	0.0kW	0.0kW	0.0kW	0.0kW	—	—	1.302MWh/年	200MWh/年	1.396MWh/年
1	ユーティリティ	PCD-RH-1-3	直焚吸収冷温水機用冷却水ポンプ			○	55.0	3					○						3,000	1.00	495	495
2	ユーティリティ	PC-RH-1-3	直焚吸収冷温水機用冷却水ポンプ		○		37.0	3					○						3,000	1.00	333	333
3	ユーティリティ	PCD-TR-1	ターボ冷凍機用冷却水ポンプ			○	55.0	1					○						4,000	1.00	220	220
4	ユーティリティ	PC-TR-1	ターボ冷凍機用冷却水ポンプ		○		37.0	1					○						4,000	1.00	148	148
5	ユーティリティ	PC-2-1~3	冷水2次ポンプ	○			22.0	3	○	○			○						4,000	0.40	106	200
6	ユーティリティ	PH-2-1~3	温水水2次ポンプ	○			15.0	3	○	○			○								0	0
7																						
8																						
9																						
10																						
11																						
12																						
13																						
14																						
15																						
16																						
17																						
18																						
19																						
20																						
21																						
22																						
23																						
24																						
25																						
26																						
27																						
28																						
29																						
30																						

変圧器

最も古い設備の設置年度 2000 2008年度以降設置の設備の割合 0.0%

No	管理区分	設置年度	用途	相	電圧[V]		600Vを超え7,000V以下	定格容量[kVA]	台数	II 1d.1			エネルギー使用量				
					1次側	2次側				超高効率変圧器	トップランナー変圧器2014	トップランナー変圧器	年間稼働時間[h/年]	損失率	推計値[MWh/年]	実測値[MWh/年]	採用値[MWh/年]
取組状況の程度				—	—	—	—	—	—	54%	32%	14%	—	—	—	—	—
合計				—	—	—	2,800kVA	2,800kVA	8台	1,500kVA	900kVA	400kVA	—	—	98MWh/年	0MWh/年	98MWh/年
1	ユーティリティ	2000	一般電灯	1φ3W	6,600	210-105	○	300	3		○		8,760	0.004	32		32
2	ユーティリティ	2000	一般動力	3φ3W		210	○	500	3	○			8,760	0.004	53		53
3	ユーティリティ	2000	非常保安電灯	1φ3W		210-105	○	100	1			○	8,760	0.004	4		4
4	ユーティリティ	2000	非常保安動力	3φ3W		210	○	300	1			○	8,760	0.004	11		11
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	
21																	
22																	
23																	
24																	
25																	
26																	
27																	
28																	
29																	
30																	

エアコンプレッサー

最も古い設備の設置年度 2013年度以降設置の設備の割合

No	管理区分	設置年度	機器記号	機器名称	圧縮機電動機出力 [kW]	台数	II 1e.1						II 1e.2		エネルギー使用量							
							インバータ制御	永久磁石 (IPM) モータ	プレミアム効率 (IE3) モータ	高効率 (IE2) モータ	2段圧縮方式	インバータ制御冷却ファン	増風量制御方式	圧縮機モータ直結構造	複数台圧縮機制御	台数制御		年間稼働時間 [h/年]	負荷率	推計値 [MWh/年]	実測値 [MWh/年]	採用値 [MWh/年]
																末端圧力制御	吐出圧力制御					
取組状況の程度					—	—	55%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	—	—	—	—	—	
合計					550.0kW	2台	300.0kW	0.0kW	0.0kW	0.0kW	0.0kW	0.0kW	0.0kW	0.0kW	550.0kW	0.0kW	—	—	855MWh/年	0MWh/年	855MWh/年	
1	ユーティリティ	2000	C-1	エアコンプレッサー1	300.0	1	○							○		4,000	0.40	480		480		
2	ユーティリティ	2000	C-2	エアコンプレッサー2	250.0	1								○		3,000	0.50	375		375		
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						
11																						
12																						
13																						
14																						
15																						
16																						
17																						
18																						
19																						
20																						
21																						
22																						
23																						
24																						
25																						
26																						
27																						
28																						
29																						
30																						

給水・排水処理設備

No	管理区分	機器記号	機器名称	種別			電動機出力 [kW]	台数	II 1f.1			II 1f.2			エネルギー使用量						
				加圧給水ポンプユニット	揚水ポンプ	排水処理用ポンプ・ブロウ			推定末端差圧一定インバータ制御ポンプユニット	給水ポンプ			排水処理用ポンプ・ブロウ			年間稼働時間 [h/年]	負荷率	推計値 [MWh/年]	実測値 [MWh/年]	給水設備採用値 [MWh/年]	排水処理設備採用値 [MWh/年]
										永久磁石 (IPM) モーター	プレミアム効率 (IE3) モーター	高効率 (IE2) モーター	永久磁石 (IPM) モーター	プレミアム効率 (IE3) モーター	高効率 (IE2) モーター						
取組状況の程度				—	—	—	—	—	100%	0%	0%	50%	0%	0%	89%	—	—	—	—	—	—
合計				15.0kW	15.0kW	49.5kW	79.5kW	12台	15.0kW	0.0kW	0.0kW	15.0kW	0.0kW	0.0kW	44.0kW	—	—	486MWh/年	0MWh/年	53MWh/年	434MWh/年
1	ユーティリティ	PW-1	揚水ポンプ		○		7.5	2							8,760	0.10	13		13		
2	ユーティリティ	PW-2	給水ポンプユニット	○			15.0	1	○		○				8,760	0.30	39		39		
3	ユーティリティ	PD-1	排水処理ポンプ			○	5.5	8					○	8,760	1.00	385			385		
4	ユーティリティ	BD-1	排水処理ブロウ			○	5.5	1						8,760	1.00	48			48		
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					
11																					
12																					
13																					
14																					
15																					
16																					
17																					
18																					
19																					
20																					
21																					
22																					
23																					
24																					
25																					
26																					
27																					
28																					
29																					
30																					

パッケージ形空調機その1

No	管理区分	設置年度	機器記号	機器名称	種別					冷房能力 [kW]	暖房能力 [kW]	台数	使用用途			II 2a.1									
					空気熱源	水熱源	電気式	ガスエンジンヒートポンプ式	電算室用				一般空調用	厨房用	特殊空調用	高効率機器					設置方法				
																通年エネルギー消費効率 APF	冷暖房平均 COP	インバータ制御機器	高効率冷媒 (R410A)	GHP+EHP一体型空調システム	冷媒蒸発温度自動変更機能	冷媒配管の長さ (片道) [m]	屋外機のショートサーキット無し	屋外機の散水システム	
取組状況の程度					—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0%	16%	84%	84%	0%	0%	<36.4m	52%	100%
合計					625.0kW	0.0kW	625.0kW	0.0kW	0.0kW	625.0kW	690.0kW	9台	325.0kW	0.0kW	300.0kW	0.0kW	100.0kW	525.0kW	525.0kW	0.0kW	0.0kW	—	325.0kW	625.0kW	
1	第1工場	2012	PAC-1	工場スポットPAC	○		○			75.0	86.0	3	○					○	○			<90m	○	○	
2	事務棟	2014	PAC-2	事務室PAC	○		○			50.0	56.0	2	○			3.63						<60m	○	○	
3	第1工場	2012	PAC-3	クリーンルームPAC	○		○			75.0	80.0	4						○	○			<30m		○	
4																									
5																									
6																									
7																									
8																									
9																									
10																									
11																									
12																									
13																									
14																									
15																									
16																									
17																									
18																									
19																									
20																									
21																									
22																									
23																									
24																									
25																									
26																									
27																									
28																									
29																									
30																									

パッケージ形空調機その2

No	管理区分	機器記号	機器名称	エネルギー使用量															
				定格エネルギー消費量 [kW]		年間稼働時間 [h/年]		負荷率		推計値		実測値		一般空調用採用値		厨房用採用値		特殊空調用採用値	
				冷房	暖房	冷房	暖房	冷房	暖房	燃料・熱 [GJ/年]	電気 [MWh/年]	燃料・熱 [GJ/年]	電気 [MWh/年]	燃料・熱 [GJ/年]	電気 [MWh/年]	燃料・熱 [GJ/年]	電気 [MWh/年]	燃料・熱 [GJ/年]	電気 [MWh/年]
取組状況の程度				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合計				—	—	—	—	—	—	0GJ/年	573MWh/年	0GJ/年	0MWh/年	0GJ/年	123MWh/年	0GJ/年	0MWh/年	0GJ/年	450MWh/年
1	第1工場	PAC-1	工場スポットPAC	21.0	21.0	3,000	1,000	0.40	0.30		95			95					
2	事務棟	PAC-2	事務室PAC	13.0	13.0	2,000	1,000	0.40	0.30		29			29					
3	第1工場	PAC-3	クリーンルームPAC	21.0	21.0	8,760	1,000	0.60	0.10		450							450	
4																			
5																			
6																			
7																			
8																			
9																			
10																			
11																			
12																			
13																			
14																			
15																			
16																			
17																			
18																			
19																			
20																			
21																			
22																			
23																			
24																			
25																			
26																			
27																			
28																			
29																			
30																			

空調機その2

No	管理区分	機器記号	機器名称	エネルギー使用量														
				年間稼働時間 [h/年]		負荷率			推計値		実測値		一般空調用 採用値		厨房外調機 採用値		特殊空調用 採用値	
				冷房	暖房	冷房	暖房	ファン	熱 [GJ/年]	電気 [MWh/年]	熱 [GJ/年]	電気 [MWh/年]	熱 [GJ/年]	電気 [MWh/年]	熱 [GJ/年]	電気 [MWh/年]	熱 [GJ/年]	電気 [MWh/年]
取組状況の程度				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合計				—	—	—	—	—	1,580GJ/年	164MWh/年	0GJ/年	0MWh/年	386GJ/年	37MWh/年	248GJ/年	23MWh/年	946GJ/年	105MWh/年
1	第1工場	AHU-1	工場空調機	3,000	1,000	0.40	0.20	0.50	386	15			386	15				
2	第1工場	AHU-2	クリーンルーム空調機	8,760		0.60		0.60	946	29						946	29	
3	事務棟	OHU-1	厨房外調機	2,000	1,000	0.30	0.30	1.00	248	23				248	23			
4	第1工場	FFU-1	クリーンルームFFU	8,760				0.80		76							76	
5	事務棟	AHEX-1	全熱交換器	3,000	1,000			1.00		22				22				
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		
26																		
27																		
28																		
29																		
30																		

空調・換気用ファン

No	管理区分	機器記号	機器名称	電動機出力 [kW]	台数	II 2a.4				エネルギー使用量				
						モータ直結形ファン	ECモータ・永久磁石(IPM)モータ	プレミアム効率(IE3)モータ	高効率(IE2)モータ	年間稼働時間 [h/年]	負荷率	推計値 [MWh/年]	実測値 [MWh/年]	採用値 [MWh/年]
取組状況の程度				—	—	0%	0%	0%	71%	—	—	—	—	—
合計				105.0kW	11台	0.0kW	0.0kW	0.0kW	75.0kW	—	—	422MWh/年	99MWh/年	429MWh/年
1	第1工場	FS-1	工場給気ファン	7.5	2					4,000	1.00	60		60
2	第1工場	FE-1	工場排気ファン	15.0	3				○	4,000	1.00	180		180
3	ユータリリティ	FE-2	機械室排気ファン	7.5	2					3,000	1.00	45		45
4	事務棟	FE-3	厨房排気ファン	7.5	2				○	3,000	1.00	45		45
5	第1工場	FE-4	クリーンルーム排気ファン	7.5	2				○	8,760	0.70	92	99	99
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														

照明器具

No	管理区分	器具番号	室名称等	ランプ ワット数 [W]	1台あたり の灯数	1台あたり の消費 電力 [W]	台数	II 2b.1			エネルギー使用量				
								主たるランプ種類	高効率 ランプ	高反射 率板	年間 点灯時間 [h/年]	負荷率	推計値 [MWh/年]	実測値 [MWh/年]	採用値 [MWh/年]
取組状況の程度				—	—	—	—	—	88%	0%	—	—	—	—	—
合計				—	—	375.1kW	6,400台	—	328.6kW	0.0kW	—	—	1,082MWh/年	0MWh/年	1,082MWh/年
1	第1工場	a1	工場	32	2	64	3,000	直管形蛍光ランプHf(FHF,FHC)	0.9		4,000	0.80	614		614
2	事務棟	a1	事務室	32	2	64	2,000	直管形蛍光ランプHf(FHF,FHC)	0.9		3,000	0.80	307		307
3	事務棟	b1	便所	6	1	6	100	高効率LED	1.0		3,000	0.70	1		1
4	事務棟	c1	廊下	15	1	15	300	直管形蛍光ランプFLR,FSL			3,000	0.70	9		9
5	第1工場	d1	工場	50	1	50	1,000	メタルハライドランプ	0.8		3,000	1.00	150		150
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
20															
21															
22															
23															
24															
25															
26															
27															
28															
29															
30															

昇降機

No	管理区分	号機名	電動機出力 [kW]	台数	エレベーターが複数台設置してある箇所	II 2d.1	II 2d.2	II 2d.3	II 2d.4	エネルギー使用量				
						VVVF制御方式	群管理制御	かご内の照明、ファン等の不使用時停止制御	電力回生制御	年間稼働時間 [h/年]	負荷率	推計値 [MWh/年]	実測値 [MWh/年]	採用値 [MWh/年]
取組状況の程度			—	—	—	100%	100%	75%	60%	—	—	—	—	—
合計			37.5kW	4台	22.5kW	37.5kW	22.5kW	3台	22.5kW	—	—	164MWh/年	20MWh/年	119MWh/年
1	事務棟	1～3号機	7.5	3	○	○	○	○	○	8,760	0.50	99		99
2	第1工場	4号機	15.0	1		○				8,760	0.50	66	20	20
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														